

| 序号 | 市公司      | 县公司          | 班组/供电所  | 变电站       | 线路名称          | 配变名称         | 可接入容量(kW) | 可接入容量等级 | 不可接入原因            |
|----|----------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|-----------|---------|-------------------|
| 1  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV白霓线白119   | 财政公变         | 61.39     | 二级      |                   |
| 2  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV高峰线泉215   | 丰乐畈一组公变      | 80.36     | 一级      |                   |
| 3  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV高峰线泉215   | 御屏十五组公变      | 40        | 一级      |                   |
| 4  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV程丰线马109   | 程丰桥背台区       | 0         | 三级      | 线路不可接入            |
| 5  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV蒲首线新15    | 望夫山三组2#公变    | 88.9      | 二级      |                   |
| 6  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV阁壁线获213   | 罗家一变         | 40.75     | 二级      |                   |
| 7  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站     | 10kV周瑜线周109   | 周郎大道1#公变     | 186.74    | 一级      |                   |
| 8  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV四庄线上118   | 守仙二          | 108.33    | 二级      |                   |
| 9  | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV长江线高224   | 金盘8、9队       | 10.26     | 二级      |                   |
| 10 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV九房线大218   | 阁塘一变         | 20.46     | 二级      |                   |
| 11 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV五公司线蒲116  | 斋公岭沈家公变      | 196.12    | 二级      |                   |
| 12 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV峡山线白220   | 杨洪3、15组      | 31.34     | 二级      |                   |
| 13 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站     | 10kV洪口线龙107   | 石灰坳          | 0         | 三级      | 本身不可接入            |
| 14 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马桥线马208   | 翟港李台区        | 0         | 三级      | 本身不可接入            |
| 15 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV九房线大218   | 信合变          | 258.88    | 二级      |                   |
| 16 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV关刀线水214   | 春雷六台区        | 41.47     | 二级      |                   |
| 17 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV红旗线车117   | 熊岭熊家公变       | 82.3      | 二级      |                   |
| 18 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站     | 10kV龙安线龙205   | 黄畈二组2#柱上变压器  | 317.14    | 二级      |                   |
| 19 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407   | 沉龙3#台区       | 0         | 三级      | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 20 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV鄂高线浮226   | 甘鲁二组2#       | 44.17     | 一级      |                   |
| 21 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV丝织线陆103   | 东流二组1#公变     | 84.33     | 一级      |                   |
| 22 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV塑料厂线汪85   | 营里八组1#公变     | 269.15    | 一级      |                   |
| 23 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115   | 南港一变         | 61.52     | 二级      |                   |
| 24 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV清水线传109   | 港背二          | 42.85     | 二级      |                   |
| 25 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV石矶线高113   | 临江七、八组2#     | 70.33     | 二级      |                   |
| 26 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV蔡墩线青15    | 西冲村2台区       | 0         | 三级      | 本身不可接入            |
| 27 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 凤凰十一组公变      | 80        | 二级      |                   |
| 28 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV白霓线白119   | 金龙山106       | 247.52    | 二级      |                   |
| 29 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV纸棚线白218   | 红石1-4组       | 80.9      | 二级      |                   |
| 30 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV三桥一回线崇509 | 土产公变(76区)    | 438.5     | 一级      |                   |
| 31 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站     | 10kV荆泉一回线荆14  | 玄素洞2#公变      | 80.01     | 二级      |                   |
| 32 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV口泉线长124   | 破内屋台区        | 83.43     | 二级      |                   |
| 33 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 东方大坝台区       | 0         | 三级      | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 34 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV田心线路105   | 立木山2#        | 3.97      | 二级      |                   |
| 35 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15    | 黄沙派出所台区      | 0         | 三级      | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 36 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV兴民线桃69    | 中津公变一台       | 425.19    | 二级      |                   |
| 37 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117  | 乱石窝台区        | 39.61     | 二级      |                   |
| 38 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV洪下线菖12    | 熊家2#台区       | 0         | 三级      | 本身不可接入            |
| 39 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV乌龟石线香515  | 西庄畈上三台       | 69.04     | 二级      |                   |
| 40 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV阁壁线荻213   | 罗家四变         | 40        | 一级      |                   |
| 41 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV主坝线南118   | 南门湖一组        | 71.28     | 二级      |                   |
| 42 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV石门线楠607   | 团墩           | 0         | 三级      | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 43 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站    | 10kV开发区线砂209  | 汪家堡三组        | 165.23    | 一级      |                   |
| 44 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV永久线北117   | 石人一变         | 81.94     | 二级      |                   |
| 45 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV龙印线荻118   | 郭家三变         | 80.84     | 二级      |                   |
| 46 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV白霓线白119   | 新车站公变        | 252.23    | 二级      |                   |
| 47 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV桥北线汪61    | 营里二组1#公变     | 331.91    | 一级      |                   |
| 48 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV里港线水212   | 三条龙变         | 54.36     | 二级      |                   |
| 49 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114   | 礼庄五组公变1#公变   | 80.57     | 二级      |                   |
| 50 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV东关线沙17    | 象鼻咀台区        | 27.65     | 二级      |                   |
| 51 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 石铺3、9、10组2台区 | 0         | 三级      | 本身不可接入            |
| 52 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖岭线肖112   | 肖岭沿河公变       | 120.55    | 二级      |                   |
| 53 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站    | 10kV银办线银504   | 浮山办事处2#      | 351.47    | 二级      |                   |
| 54 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV洪山线新22    | 雨亭十组3#公变     | 40        | 二级      |                   |
| 55 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 茅山变电站     | 10kV望山线茅106   | 望山十四组公变      | 162.75    | 一级      |                   |
| 56 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV左港线石214   | 关山咀台区        | 24.17     | 二级      |                   |
| 57 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV官埠线永606   | 官埠新村         | 136.29    | 一级      |                   |
| 58 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV杨家庄线隽118  | 文桐屋          | 168.53    | 二级      |                   |
| 59 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站    | 10kV柏岭线月601   | 柏岭湾安置点       | 161.35    | 二级      |                   |
| 60 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV大幕线大25    | 张铁台区         | 81.03     | 二级      |                   |
| 61 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV蒲圻湖线渡24   | 峡港七组         | 80.57     | 二级      |                   |
| 62 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站     | 10kV龙安线龙205   | 黄畈二组柱上变压器    | 554.94    | 一级      |                   |

|     |          |              |         |        |               |                     |        |    |                  |
|-----|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------------|--------|----|------------------|
| 63  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15    | 板桥村1#台区（板桥李）        | 130.52 | 二级 |                  |
| 64  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 胡祖台区                | 22.83  | 二级 |                  |
| 65  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108   | 徐华公变                | 8.49   | 二级 |                  |
| 66  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 高湖线郑家2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 67  | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV城四回线鱼120  | 殷家坡2#               | 332.34 | 二级 |                  |
| 68  | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219   | 方庄6#                | 333.15 | 一级 |                  |
| 69  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜14    | 铜钟团山4-6组            | 12.71  | 二级 |                  |
| 70  | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118   | 大岩八组                | 80.44  | 一级 |                  |
| 71  | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘海线塘83    | 杨下一组2#台区            | 165.41 | 二级 |                  |
| 72  | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰二回线永612 | 车站路官埠还建房1#公变        | 256.24 | 一级 |                  |
| 73  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112   | 张家楼台区               | 83.11  | 二级 |                  |
| 74  | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216  | 派出所                 | 165.61 | 一级 |                  |
| 75  | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 仁安一二三组              | 40.61  | 二级 |                  |
| 76  | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV瓷厂线牌18    | 谌家堡村                | 82.63  | 一级 |                  |
| 77  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV茅山线车217   | 古潭七组公变              | 40     | 二级 |                  |
| 78  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV蔡桥线高23    | 中庄台区                | 79.25  | 二级 |                  |
| 79  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV关刀线水214   | 水兴所                 | 161.94 |    |                  |
| 80  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城北二回线隽221 | 柳峦二台区               | 535.04 | 一级 |                  |
| 81  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16    | 新田桥一八组公变            | 40.59  | 二级 |                  |
| 82  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大源线传110   | 华家四                 | 33.19  | 二级 |                  |
| 83  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 谢家坳二组               | 77.51  | 二级 |                  |
| 84  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 枫树八组                | 41.2   | 一级 |                  |
| 85  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505   | 江桥2.19组2#台区         | 30.6   | 二级 |                  |
| 86  | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 净堡大墩                | 80.04  | 二级 |                  |
| 87  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 礼湖3#台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 88  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV双河线株215   | 吉家湾台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 89  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111   | 王虎变                 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 90  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 柳林村四组公变             | 40     | 二级 |                  |
| 91  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 油市村3组               | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 92  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213   | 车埠大罗湖2#公变           | 81.84  | 一级 |                  |
| 93  | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202   | 通武街3#               | 282.91 | 二级 |                  |
| 94  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖沙线肖116   | 大堰四组2#              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 95  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609   | 油厂2#台区              | 167.92 | 一级 |                  |
| 96  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606   | 黄沙垅2#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 97  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV季山线程117   | 季山一变                | 143.6  | 二级 |                  |
| 98  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17    | 湖塘4组                | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 99  | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 咸宁祥茂置业有限公司（金山源小区）专变 | 82.45  | 一级 |                  |
| 100 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV三山线桂14    | 仙坪七八组台区             | 5.97   | 二级 |                  |
| 101 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208   | 团头上                 | 20.01  | 二级 |                  |
| 102 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV赤壁线小503   | 小柏五队公变              | 53.61  | 二级 |                  |
| 103 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116   | 麦市国税镇四              | 273.65 | 二级 |                  |
| 104 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV工业线北215   | 庄前二变                | 103.42 | 二级 |                  |
| 105 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112   | 独山八组2#公变            | 80     | 二级 |                  |
| 106 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 红光塘上                | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 107 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 徐岭三组公变              | 40     | 二级 |                  |
| 108 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103   | 陆水湖印染1#小区公变         | 273.85 | 一级 |                  |
| 109 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17    | 复阳3#                | 83.84  | 一级 |                  |
| 110 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216  | 副坝小区                | 130.7  | 一级 |                  |
| 111 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 荻洲塘角2号              | 57.44  | 二级 |                  |
| 112 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 张家桥头变               | 28.24  |    |                  |
| 113 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 西岭村2#台区柱上-变压器       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 114 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV玉立线新115   | 秀水花园                | 261.5  | 二级 |                  |
| 115 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV肖桥线茅204   | 神明山八组公变             | 40.79  | 二级 |                  |
| 116 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 拉丝厂柱上变压器            | 83.07  | 一级 |                  |
| 117 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉二回线塘61  | 工业局台区               | 335.79 | 一级 |                  |
| 118 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV淦河二回线文223 | 艾家湾台区               | 243.79 | 二级 |                  |
| 119 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116   | 茶场坳变                | 119.94 | 二级 |                  |
| 120 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23    | 黄洋黄洋湾               | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 121 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲垸线港202  | 龟山村四五六组             | 81.75  | 二级 |                  |
| 122 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 谢家坳五六七组二台           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 123 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 大明八组公变              | 80.82  | 二级 |                  |
| 124 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118   | 石塘八组                | 40.58  | 一级 |                  |
| 125 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV渣桥线桃70    | 杭瑞充电站（南）            | 400.16 | 二级 |                  |

|     |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|-----|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 126 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV白米线樊509   | 新登鳌屋-变压器     | 15.4   | 二级 |                  |
| 127 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116   | 柳家垅台区        | 22.04  | 二级 |                  |
| 128 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 八甲一变         | 26.79  | 二级 |                  |
| 129 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14   | 黄龙8、9组       | 66.73  | 二级 |                  |
| 130 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15    | 佛岭村邹家台区      | 1.73   | 二级 |                  |
| 131 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 杨畈10组公变      | 18.38  | 二级 |                  |
| 132 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 东山台区         | 158.13 | 二级 |                  |
| 133 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 郭家垅台区        | 2.74   | 二级 |                  |
| 134 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV玉立线新115   | 旭红小区         | 208.49 | 二级 |                  |
| 135 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站  | 10kV五里线隼126   | 锡山三台         | 149.62 | 二级 |                  |
| 136 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站  | 10kV五里线隼126   | 锡山仓家岭        | 40.2   | 二级 |                  |
| 137 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜14    | 铜钟独石一组-1#台区  | 9.2    | 二级 |                  |
| 138 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV白泥线大115   | 高坑村新区台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 139 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 岭上一变         | 48.9   | 二级 |                  |
| 140 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 八斗2#公变       | 206.98 | 二级 |                  |
| 141 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV茶庵线赵207   | 雷家桥村徐家公变     | 40.17  | 二级 |                  |
| 142 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 西坑2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 143 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 银山佳园小区1      | 320    | 二级 |                  |
| 144 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 老屋基2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 145 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 湖场三组2#       | 401.74 | 一级 |                  |
| 146 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106   | 大岭五队2#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 147 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 锦阳国际1号(175区) | 681.48 | 二级 |                  |
| 148 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202   | 西陂王家3#       | 35.2   | 二级 |                  |
| 149 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰二回线南215 | 南街2#         | 263.21 | 二级 |                  |
| 150 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17    | 楠竹四组         | 80.02  | 二级 |                  |
| 151 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 大源镇源徐家       | 62.11  | 二级 |                  |
| 152 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24   | 蒲圻湖二组        | 81.09  | 二级 |                  |
| 153 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 油岭三组公变       | 83.62  | 二级 |                  |
| 154 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV南渠二回线曲711 | 温泉七组公变       | 166.19 | 一级 |                  |
| 155 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 茶籽           | 66.03  | 二级 |                  |
| 156 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 岩山2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 157 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 丰才变电站  | 10kV宝塔线丰36    | 青泉10#公变      | 305.04 | 一级 |                  |
| 158 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV新街线周208   | 院子洲村2#公变     | 162.17 | 一级 |                  |
| 159 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 高槎坪安置点台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 160 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV肖家岭线鱼220  | 方庄二组2号       | 268.29 | 二级 |                  |
| 161 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV赤壁线小503   | 东柳七队公变       | 86.69  | 二级 |                  |
| 162 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV芦林畈线小507  | 芦林畈一机站1#公变   | 41.3   | 二级 |                  |
| 163 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609   | 蒿林三组         | 262.37 | 一级 |                  |
| 164 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 马港村四变        | 49.85  | 二级 |                  |
| 165 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV赤中二回线蛟122 | 三眼桥七组公变      | 171.37 | 一级 |                  |
| 166 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 杨和龙下台2号      | 15.35  | 二级 |                  |
| 167 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV左港线石214   | 独石湾台区        | 37.19  | 二级 |                  |
| 168 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV纤维板线牌21   | 2#公变         | 340.42 | 一级 |                  |
| 169 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广昊线广17    | 熊湾四组2#公变     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 170 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV汪家堡线汪63   | 羊茶公变         | 451.92 | 一级 |                  |
| 171 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204   | 邓家           | 45.68  | 二级 |                  |
| 172 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17    | 铜山7队         | 40.09  | 二级 |                  |
| 173 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 一中充电站        | 504.1  | 二级 |                  |
| 174 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV工业线汪59    | 黄土坡公变        | 360.69 | 二级 |                  |
| 175 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17    | 铜山二组         | 83.48  | 二级 |                  |
| 176 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专二回线蒲113 | 菴川特产2#公变     | 276.72 | 一级 |                  |
| 177 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 张公庙五.六组      | 83.31  | 二级 |                  |
| 178 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109   | 沙湖岭4#        | 79.72  | 二级 |                  |
| 179 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 楠林变楠24石门线山下  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 180 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606   | 均乐堂8组        | 80.61  | 二级 |                  |
| 181 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV赤壁线小503   | 东柳一队2#公变     | 80     | 二级 |                  |
| 182 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV官桥线绿402   | 官桥7#公变       | 337.3  | 二级 |                  |
| 183 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV南渠一回线曲710 | 八王庙一组2#公变    | 80.5   | 一级 |                  |
| 184 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 甘鲁村十组1#柱上变压器 | 373.48 | 二级 |                  |
| 185 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV慈口线慈117   | 长滩二组台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 186 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河线广28    | 师专1#柱上变压器    | 342.54 | 一级 |                  |
| 187 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209  | 庙山二队公变       | 252    | 二级 |                  |
| 188 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰二回线南215 | 南街1#         | 273.48 | 二级 |                  |

|     |          |              |         |        |                |               |        |    |                  |
|-----|----------|--------------|---------|--------|----------------|---------------|--------|----|------------------|
| 189 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV畈中线石508    | 北成台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 190 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21     | 三洲渔业队         | 19.45  | 二级 |                  |
| 191 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 洞段二变          | 83.45  | 二级 |                  |
| 192 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107    | 长岭村部1#公变      | 129.59 | 二级 |                  |
| 193 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV黄石桥线张24    | 泉湖沟北3#台区      | 40.07  | 二级 |                  |
| 194 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18     | 青山2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 195 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406    | 董家2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 196 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV牌洲线牌20     | 金九3#          | 85.93  | 一级 |                  |
| 197 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23     | 宝石垅台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 198 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118    | 下湾张家          | 21.27  | 二级 |                  |
| 199 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下畈线通524    | 下畈石门台区        | 80     | 二级 |                  |
| 200 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505    | 体育馆柱上变压器      | 166.01 | 一级 |                  |
| 201 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210    | 胡叶台区柱上-变压器    | 11.03  | 二级 |                  |
| 202 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216   | 青山路2#         | 377.63 | 一级 |                  |
| 203 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109    | 万丰一变          | 65.41  | 二级 |                  |
| 204 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209    | 九湾四门闸         | 168.09 | 一级 |                  |
| 205 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237    | 建华五组公变柱上变压器   | 193.33 | 二级 |                  |
| 206 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 大岭大队1#公变      | 27.34  | 二级 |                  |
| 207 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25     | 10kV柏墩线毛田冯家台区 | 61.63  | 二级 |                  |
| 208 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213    | 内洲1-5组        | 96.58  | 二级 |                  |
| 209 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 富水线刘家台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 210 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 林场四组公变        | 24.22  | 二级 |                  |
| 211 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 益阳桥村2#公变      | 43.79  | 二级 |                  |
| 212 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22     | 雨亭三组3#公变      | 43.06  | 二级 |                  |
| 213 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115    | 新桥变           | 160    | 二级 |                  |
| 214 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城Ⅱ回线鱼215   | 西正街3#         | 357.01 | 一级 |                  |
| 215 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115    | 公安局二公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 216 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116    | 麦市十字街镇三       | 277.78 | 二级 |                  |
| 217 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116    | 潘家湾变          | 49.84  | 二级 |                  |
| 218 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16    | 铜钟大泉洞新农村      | 40.63  | 二级 |                  |
| 219 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21     | 十家棚五六组        | 176.43 | 二级 |                  |
| 220 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212    | 里港二变          | 276.28 | 二级 |                  |
| 221 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 枫桥一组1#公变      | 83.69  | 二级 |                  |
| 222 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503    | 黄畈四组2#公变      | 185.86 | 二级 |                  |
| 223 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229    | 潘溪3#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 224 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112    | 上堡二台          | 95.19  | 二级 |                  |
| 225 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 排子岭台区         | 14.67  | 二级 |                  |
| 226 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119    | 大竹1#台区（大竹）    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 227 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV三山线桂14     | 仙坪九组台区        | 20.89  | 二级 |                  |
| 228 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV余码线潘204    | 潘湾七组          | 81.58  | 一级 |                  |
| 229 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204   | 芳世湾三组公变       | 84.89  | 一级 |                  |
| 230 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25     | 葵山村新屋         | 33.27  | 二级 |                  |
| 231 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 塘角1#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 232 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110    | 罗畈变           | 199.85 | 二级 |                  |
| 233 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209   | 铁山七队1#公变      | 40     | 二级 |                  |
| 234 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18     | 西港村           | 160.06 | 二级 |                  |
| 235 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218  | 文笔路八号台区公变     | 262.6  | 一级 |                  |
| 236 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79   | 咸宁电信小区公变      | 325.16 | 一级 |                  |
| 237 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14     | 庆丰4#          | 71.97  | 一级 |                  |
| 238 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV铁柱二回线新118  | 铁柱三台          | 149.53 | 一级 |                  |
| 239 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117    | 陈家（口上2#）      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 240 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 李海村李家台区       | 604.85 | 二级 |                  |
| 241 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24     | 铁铺二组还建房3#     | 210    | 二级 |                  |
| 242 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606    | 南河头6队         | 163.17 | 二级 |                  |
| 243 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66     | 陆水湾2#公变       | 359.42 | 一级 |                  |
| 244 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV化纤线车115    | 车埠新街公变        | 266.71 | 一级 |                  |
| 245 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219    | 方庄大道1#        | 353.43 | 一级 |                  |
| 246 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊专线赵208    | 羊楼洞村大屋游家公变    | 44.34  | 二级 |                  |
| 247 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV华家线传108    | 华家二           | 105.98 | 二级 |                  |
| 248 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21     | 沙坪担水1-2组      | 39.4   | 二级 |                  |
| 249 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108    | 肖家台区          | 8.91   | 二级 |                  |
| 250 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212    | 方家四变          | 83.08  | 二级 |                  |
| 251 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 冷段二变          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |

|     |          |              |         |        |                |              |        |    |                  |
|-----|----------|--------------|---------|--------|----------------|--------------|--------|----|------------------|
| 252 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉二回线温29   | 单身公寓柱上变压器    | 161.54 | 一级 |                  |
| 253 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61     | 余长畈八组        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 254 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108    | 何婆源二台        | 40.63  | 二级 |                  |
| 255 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV开发区线砂209   | 汪家堡六组        | 82.02  | 一级 |                  |
| 256 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13     | 茶庵五组2#公变     | 80.68  | 二级 |                  |
| 257 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV凤凰线广13     | 广东畈3组2#台区    | 57.6   | 二级 |                  |
| 258 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15     | 廖家墩          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 259 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 龙门桥十组3#公变    | 80.33  | 二级 |                  |
| 260 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115    | 枫林畈2、8组台区    | 40.25  | 二级 |                  |
| 261 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV湄港线厦13     | 桥口2#安置点台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 262 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115    | 沉山二变         | 216    | 二级 |                  |
| 263 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16     | 青石桥六组公变      | 87.65  | 二级 |                  |
| 264 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV程凤线程115    | 程丰集镇二变       | 69.1   | 二级 |                  |
| 265 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204    | 油岭八组1#公变     | 40.66  | 二级 |                  |
| 266 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV十井铺二回线聂116 | 铁坡四组2#       | 160.18 | 二级 |                  |
| 267 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13     | 花泉村部2#台区     | 143.42 | 二级 |                  |
| 268 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17     | 下金1#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 269 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV岩山下线刘27    | 枫树台区（枫树3#）   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 270 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隰水变电站  | 10kV状元线隰229    | 红茶坊          | 337.96 | 一级 |                  |
| 271 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66     | 百家村2#公变      | 307.31 | 一级 |                  |
| 272 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 花园十组公变       | 44.21  | 二级 |                  |
| 273 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV大桥线朱21     | 马鞍4组柱上变压器    | 17.26  | 二级 |                  |
| 274 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15     | 汉兴上台2号       | 55.85  | 二级 |                  |
| 275 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV余码线潘204    | 新街二组         | 81.29  | 一级 |                  |
| 276 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614  | 小泉新村1#柱上变压器  | 196.1  | 二级 |                  |
| 277 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119    | 糖酒公司柱上变压器    | 420.27 | 一级 |                  |
| 278 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站  | 10kV柏树下线屋122   | 井湾大前口台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 279 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV泉港线湄517    | 中许内3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 280 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17     | 下新村          | 80.38  | 一级 |                  |
| 281 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV关刀线水214    | 关刀镇二台        | 286.02 | 二级 |                  |
| 282 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 小林桥四组2#公变    | 43.34  | 二级 |                  |
| 283 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 神堂安置点台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 284 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115    | 建筑公司2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 285 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22     | 寒泉中台2号       | 21.78  | 二级 |                  |
| 286 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402    | 内港台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 287 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 蔡桥后庄公变       | 41.35  | 二级 |                  |
| 288 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103    | 陆水湖艳阳巷小区公变   | 259.75 | 一级 |                  |
| 289 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站  | 10kV大罗湖线小609   | 青山大队4#公变     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 290 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606    | 工具厂四号        | 165.43 | 一级 |                  |
| 291 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606    | 五福堂5#        | 51.31  | 二级 |                  |
| 292 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17     | 雷骆2.3组2#台区   | 13.49  | 二级 |                  |
| 293 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 矮岭三组公变       | 40     | 二级 |                  |
| 294 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 烟家冲四队公变      | 10.18  | 二级 |                  |
| 295 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 寺下线南山2#台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 296 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216    | 土坳四          | 64.6   | 二级 |                  |
| 297 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107    | 郑良4组2#台区     | 89.51  | 二级 |                  |
| 298 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118    | 冠青大屋变        | 109.02 | 二级 |                  |
| 299 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81     | 清水湾8号        | 650.52 | 一级 |                  |
| 300 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV花园线桂16     | 葛藤坪台区        | 71.94  | 二级 |                  |
| 301 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504    | 石坳上台区        | 95.72  | 二级 |                  |
| 302 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 新庄坪4#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 303 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119    | 四庄三变         | 68.9   | 二级 |                  |
| 304 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22     | 朱巷石人二组公变     | 80     | 二级 |                  |
| 305 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV陆溪线溪15     | 陆溪3#公变       | 176.08 | 二级 |                  |
| 306 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202    | 头墩总场4#       | 263.71 | 二级 |                  |
| 307 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106   | 塘刘6组公变       | 92.02  | 二级 |                  |
| 308 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17     | 湖塘六组         | 26.71  | 二级 |                  |
| 309 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116    | 油市新农村        | 211.97 | 二级 |                  |
| 310 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖沙线肖116    | 大联四组二台区      | 41.47  | 二级 |                  |
| 311 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24     | 北门中医院2#柱上变压器 | 168.83 | 一级 |                  |
| 312 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502    | 山下           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 313 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV峡山线高229    | 峡山4、5组2#     | 68.01  | 二级 |                  |
| 314 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109    | 南栋一          | 117.38 | 二级 |                  |

|     |          |              |         |        |                |              |        |    |                  |
|-----|----------|--------------|---------|--------|----------------|--------------|--------|----|------------------|
| 315 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22     | 观仕坳七组1#公变    | 82.55  | 二级 |                  |
| 316 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV铁柱二回线新118  | 铁柱五台         | 205.18 | 二级 |                  |
| 317 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16     | 后湖四七组柱上变压器   | 41.1   | 二级 |                  |
| 318 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402    | 中港1#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 319 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV茶工二回线曲615  | 温泉村部公变       | 85.5   | 二级 |                  |
| 320 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14   | 青峰岭一组公变      | 26.6   | 二级 |                  |
| 321 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专一回线蒲123  | 蕲川法庭公变       | 403.64 | 一级 |                  |
| 322 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV徐司线宝509    | 六三5组台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 323 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 赤岩口台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 324 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV巩固线绿502    | 大牛山村部2#      | 80.53  | 二级 |                  |
| 325 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV厦铺线涓513    | 赤坑4#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 326 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV赤中四回线蛟110  | 木田一组2#公变     | 98.57  | 二级 |                  |
| 327 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV虎爪线阮19     | 虎爪2.6.9组2#台区 | 60.06  | 二级 |                  |
| 328 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23     | 黄沙上台-1#台区    | 80.41  | 二级 |                  |
| 329 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 劈精新屋龙家1#公变   | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 330 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503    | 沙龙台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 331 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV石航线明17     | 朱家坝二台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 332 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV厦铺线涓513    | 上沈台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 333 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV堤防线潘203    | 集贸市场         | 366.38 | 一级 |                  |
| 334 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611    | 渡船村二 号       | 161.59 | 二级 |                  |
| 335 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124    | 蓝岛公变         | 383.49 | 二级 |                  |
| 336 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 赤颜2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 337 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23     | 闯王陵          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 338 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116    | 许家大屋台区       | 31.32  | 二级 |                  |
| 339 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13     | 罗丰二组公变       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 340 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV畅周线洪510    | 官家垅4#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 341 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV华家线传108    | 依任刘家         | 17.18  | 二级 |                  |
| 342 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工一回线潜108  | 孟家湾柱上变压器     | 45.3   | 一级 |                  |
| 343 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14   | 青峰岭二八组公变     | 45.12  | 二级 |                  |
| 344 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15     | 大屋万鱼塘台区      | 128.19 | 二级 |                  |
| 345 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118    | 鸦雀山变         | 85.17  | 二级 |                  |
| 346 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115    | 龟湖二组         | 81.17  | 二级 |                  |
| 347 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118    | 庙下二          | 110.69 | 二级 |                  |
| 348 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115    | 新庄一组         | 80.25  | 二级 |                  |
| 349 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116    | 大溪办变         | 18.81  | 二级 |                  |
| 350 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV金矿线高114    | 龟湖八组         | 69.3   | 二级 |                  |
| 351 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蒲圻供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专二回线蒲113  | 蕲川一巷公变       | 275.83 | 一级 |                  |
| 352 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22     | 石井1.6组2号台区   | 49.64  | 二级 |                  |
| 353 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV茅山线车217    | 古潭一组公变       | 128.16 | 二级 |                  |
| 354 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109    | 台源二台         | 40.65  | 二级 |                  |
| 355 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15     | 白果坪台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 356 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118    | 集镇二          | 135.77 | 二级 |                  |
| 357 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV工业园一回线新122 | 黄源二台         | 10.13  | 二级 |                  |
| 358 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503    | 屋里下          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 359 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 杨洪安置点        | 136.83 | 二级 |                  |
| 360 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111    | 上白石变         | 22.34  | 二级 |                  |
| 361 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV城北线汪67     | 供销社3#公变      | 343.22 | 一级 |                  |
| 362 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607    | 朗口           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 363 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV陆溪线溪15     | 陆溪2#公变       | 239.95 | 二级 |                  |
| 364 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73     | 东门三巷公变（143区） | 468.5  | 二级 |                  |
| 365 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV堤防线潘203    | 文化路          | 345.7  | 一级 |                  |
| 366 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 黄祠1、4、5、9组台区 | 8.53   | 二级 |                  |
| 367 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16     | 东湖分场一队2#     | 160.07 | 二级 |                  |
| 368 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224    | 白果树八组2#      | 81.16  | 二级 |                  |
| 369 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港抢修班   | 屋港变电站  | 10kV柏树下线屋122   | 城隍三回线柏树下台区   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 370 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 富水线排楼台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 371 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV小井线上117    | 上坪四变         | 128.01 | 二级 |                  |
| 372 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24     | 马王庙3#柱上变压器   | 165.19 | 一级 |                  |
| 373 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111    | 泉陂咀上屋        | 7.53   | 二级 |                  |
| 374 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 塘下上台         | 22.85  | 二级 |                  |
| 375 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV蜀山线港111    | 港口4.5组       | 80.57  | 二级 |                  |
| 376 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504  | 徐家湾2#柱上变压器   | 253.56 | 一级 |                  |
| 377 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专三回线蒲223  | 电影公司2#公变     | 83.01  | 一级 |                  |

|     |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|-----|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 378 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124   | 青盛园公变        | 409.84 | 二级 |                  |
| 379 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV市委线汪58    | 充电站北京方向公变    | 539.86 | 一级 |                  |
| 380 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 畅周街2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 381 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电配电班 | 小柏变电站  | 10kV赤壁线小503   | 东柳二队1#公变     | 84.94  | 二级 |                  |
| 382 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85   | 河滨花园公变       | 343.15 | 一级 |                  |
| 383 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV金鸡山线大13   | 常收村青年湾       | 13.02  | 二级 |                  |
| 384 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17    | 大竹山袁家公变      | 81.4   | 二级 |                  |
| 385 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV农场线泉212   | 泉口农场3#公变     | 86.44  | 一级 |                  |
| 386 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 黄鹤楼2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 387 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站 | 10kV水泥线城115   | 狼荷三台         | 126.52 | 二级 |                  |
| 388 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV工业园二回线桃12 | 渣冲二组二台       | 9.29   | 二级 |                  |
| 389 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 大坪三变         | 81.59  | 二级 |                  |
| 390 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV珍湖线溪16    | 花桥二组         | 51.76  | 二级 |                  |
| 391 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV吴忠线溪13    | 陆溪4#公变       | 165.18 | 二级 |                  |
| 392 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV铁柱二回线新118 | 铁柱一台         | 237.56 | 二级 |                  |
| 393 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 毕畈毕家1#公变     | 84.92  | 二级 |                  |
| 394 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209   | 四邑果园         | 40.05  | 一级 |                  |
| 395 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 樟木岭八组公变      | 32.41  | 二级 |                  |
| 396 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 花石变电站  | 10kV白湖线花223   | 牛头山三、四组2#    | 164.47 | 二级 |                  |
| 397 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV市委线汪58    | 科苑小区1#公变     | 373.61 | 一级 |                  |
| 398 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605 | 锦龙路3#台区      | 146.96 | 二级 |                  |
| 399 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118   | 朱砂集镇3#       | 40.31  | 二级 |                  |
| 400 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606   | 南河头5组2#      | 163.65 | 二级 |                  |
| 401 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 田家垅2#        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 402 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 寺下王台区（寺下王3#） | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 403 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区一回线隽121 | 沿河二台         | 353.03 | 一级 |                  |
| 404 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 五房郑家变        | 41.22  | 二级 |                  |
| 405 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 沙段港背台区       | 82.15  | 二级 |                  |
| 406 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118   | 龙印安置点        | 80.78  | 二级 |                  |
| 407 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV阁壁线荻213   | 洋元一变         | 37.17  | 二级 |                  |
| 408 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV煤矿线鱼114   | 连江大道6#       | 261.4  | 一级 |                  |
| 409 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 五流一变         | 89.12  | 二级 |                  |
| 410 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513   | 赤坑3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 411 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 地坪头3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 412 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 西庄神屋二台       | 22.49  | 二级 |                  |
| 413 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16    | 韭菜岭一六组公变     | 40.47  | 二级 |                  |
| 414 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 荆泉变电站  | 10kV五龙山二回线荆18 | 五洪山村部2#公变    | 177.14 | 二级 |                  |
| 415 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 汤家咀八队2#公变    | 40     | 二级 |                  |
| 416 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 欧家铺四五组公变     | 90.88  | 二级 |                  |
| 417 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 李竹塘一         | 81.89  | 二级 |                  |
| 418 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV水厂线陆208   | 蒲纺30栋公变      | 353.59 | 一级 |                  |
| 419 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV沿湖线鱼122   | 吴梅何          | 261.03 | 二级 |                  |
| 420 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV专线线北217   | 镇六配变         | 334.95 | 二级 |                  |
| 421 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 丰才变电站  | 10kV永邦二回线丰27  | 砂子岭四六组1#公变   | 170.36 | 一级 |                  |
| 422 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116  | 蕲川山水苑小区公变    | 260.44 | 二级 |                  |
| 423 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216  | 龙潭3#         | 166.5  | 一级 |                  |
| 424 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 白鹭新农村1#台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 425 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV马坡线茅108   | 神明山三组2#公变    | 42.04  | 二级 |                  |
| 426 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老野二回线老608 | 南林畈村         | 77.19  | 二级 |                  |
| 427 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电配电班 | 周郎变电站  | 10kV九毫线周210   | 九毫一队2#公变     | 160    | 二级 |                  |
| 428 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17    | 黑埠老村3#       | 80.44  | 一级 |                  |
| 429 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊专线赵208   | 羊楼洞村将军庙1#公变  | 160    | 二级 |                  |
| 430 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15    | 仙人洞四组公变      | 90.94  | 二级 |                  |
| 431 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 进口三组2#台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 432 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116  | 月山廖家2#公变     | 80.51  | 一级 |                  |
| 433 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21    | 古城四七3#组台区    | 22.9   | 二级 |                  |
| 434 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰二回线南215 | 原种厂          | 339.15 | 二级 |                  |
| 435 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224   | 太平寺五、十一组     | 80.6   | 二级 |                  |
| 436 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215   | 老一中公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 437 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15    | 孙家湖2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 438 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118   | 郑家坪龙坑口台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 439 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16    | 张司边五组公变      | 40     | 二级 |                  |
| 440 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 天井山一组1#公变    | 40.61  | 二级 |                  |

|     |          |              |         |        |                |                  |        |    |                  |
|-----|----------|--------------|---------|--------|----------------|------------------|--------|----|------------------|
| 441 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV荻塘线荻117    | 王团二变             | 28.86  | 二级 |                  |
| 442 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513    | 永泰公寓一台           | 255.1  | 二级 |                  |
| 443 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 谢家桥1-3组2台        | 30.24  | 二级 |                  |
| 444 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117    | 新湾大屋             | 14.98  | 二级 |                  |
| 445 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV开发区线砂209   | 太平黄家             | 43.66  | 二级 |                  |
| 446 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112    | 沙口一台             | 42.39  | 二级 |                  |
| 447 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16     | 澄水二组公变           | 82.44  | 二级 |                  |
| 448 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504    | 旗鼓一组3#           | 338.24 | 二级 |                  |
| 449 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22     | 观什坳十一组2#公变       | 40.26  | 二级 |                  |
| 450 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11     | 卢坑台区（卢坑口）        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 451 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 细屋周台区            | 1.26   | 二级 |                  |
| 452 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213    | 青源二变             | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 453 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16     | 栗木桥五组1#公变        | 40     | 二级 |                  |
| 454 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV西庄线株116    | 晓寨               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 455 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 万秀村8.10组3#台区     | 67.04  | 二级 |                  |
| 456 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108    | 魏家花园台区           | 83.64  | 二级 |                  |
| 457 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 嶂山五六组2#公变        | 86.93  | 二级 |                  |
| 458 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72   | 邓家湾3#柱上变压器（行署1回） | 30.02  | 二级 |                  |
| 459 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16     | 青石桥三组公变          | 80     | 二级 |                  |
| 460 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV肖桥线茅204    | 偏吉山七组公变          | 13.96  | 二级 |                  |
| 461 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城南线隽123    | 城南配变             | 206.82 | 二级 |                  |
| 462 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉三回线温13   | 桂花路1#柱上变压器       | 400.88 | 一级 |                  |
| 463 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124    | 市政公司宿舍公变         | 200    | 二级 |                  |
| 464 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13     | 太平村2#台区          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 465 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV万安线新24     | 张家湾1#公变          | 260.17 | 二级 |                  |
| 466 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118    | 岭源二变             | 162.04 | 二级 |                  |
| 467 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14    | 兴龙下台3号           | 25.49  | 二级 |                  |
| 468 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117    | 纺织器材厂台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 469 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107    | 白鹤四组             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 470 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118    | 阴山6/9组2#         | 14.63  | 二级 |                  |
| 471 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工一回线潜108  | 军休所3#柱上变压器       | 333.39 | 一级 |                  |
| 472 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV三合线隽225    | 我爱我家2B配变         | 522.84 | 二级 |                  |
| 473 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606    | 大畈二号变            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 474 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 焦夏三号             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 475 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115    | 坪山三              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 476 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安四回线文112  | 三角洲柱上变压器         | 310.19 | 二级 |                  |
| 477 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV大桥线朱21     | 许家畈3#柱上变压器       | 22.8   | 二级 |                  |
| 478 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213    | 苦竹桥七组公变          | 92.99  | 二级 |                  |
| 479 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15     | 仙人洞五组公变          | 41.39  | 二级 |                  |
| 480 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV熊家岭线余105   | 枫桥八队公变           | 40     | 二级 |                  |
| 481 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110    | 戴家台区             | 57.97  | 二级 |                  |
| 482 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14     | 掘泉四组2#公变         | 276.58 | 二级 |                  |
| 483 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507    | 西湾九组公变           | 43.2   | 一级 |                  |
| 484 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV巩固线绿502    | 跑马岭2组2#          | 86.51  | 二级 |                  |
| 485 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117    | 沙口三台             | 89.25  | 二级 |                  |
| 486 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 天井山四组公变          | 40.51  | 二级 |                  |
| 487 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21     | 洪桥沈家二台台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 488 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116    | 治全二台             | 82.59  | 二级 |                  |
| 489 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112    | 沙下三台             | 49.72  | 二级 |                  |
| 490 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21     | 叶家山二台台区          | 285.06 | 二级 |                  |
| 491 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111    | 洞口栗坪             | 12.69  | 二级 |                  |
| 492 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112    | 云水光伏点            | 9.08   | 二级 |                  |
| 493 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117    | 阴山塆              | 81.54  | 二级 |                  |
| 494 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215    | 山咀四变             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 495 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17     | 新洲小学配变           | 168.43 | 一级 |                  |
| 496 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 大岭青龙咀公变          | 80     | 二级 |                  |
| 497 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV荻塘线荻117    | 南虹一变             | 148.63 | 二级 |                  |
| 498 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204   | 双泉村部2#公变         | 85.21  | 一级 |                  |
| 499 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV柏树线肖113    | 柏树大垅             | 41.14  | 二级 |                  |
| 500 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 龙门桥一组1#公变        | 42.49  | 二级 |                  |
| 501 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 长山三组1#公变         | 128.93 | 二级 |                  |
| 502 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15     | 大坪赵家2台区          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 503 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23     | 西湾2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|     |          |              |         |        |                |                  |         |    |                  |
|-----|----------|--------------|---------|--------|----------------|------------------|---------|----|------------------|
| 504 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116    | 藤家山变             | 4. 17   | 二级 |                  |
| 505 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20     | 十家棚一二组+1         | 66. 3   | 二级 |                  |
| 506 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 新埠2#台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 507 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV兴民线桃69     | 光彩大道三台           | 281. 96 | 二级 |                  |
| 508 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119    | 郝家湾2#柱上变压器(文119) | 330. 19 | 一级 |                  |
| 509 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东湖线沙21     | 古城四、七组           | 9. 59   | 二级 |                  |
| 510 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20     | 大路三组柱上变压器        | 38. 24  | 二级 |                  |
| 511 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV茅山线车217    | 桂树桩1#公变          | 82. 63  | 二级 |                  |
| 512 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 板桥台区             | 7. 15   | 二级 |                  |
| 513 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72   | 肖桥五组柱上变压器        | 127. 91 | 二级 |                  |
| 514 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118    | 石坪四台             | 38. 42  | 二级 |                  |
| 515 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215    | 邓家铺变             | 146. 85 | 二级 |                  |
| 516 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电班  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 花坪1组2#台区         | 52. 91  | 二级 |                  |
| 517 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 九曲林台区            | 80. 69  | 二级 |                  |
| 518 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV东风线周108    | 同心六队3#公变         | 87. 7   | 二级 |                  |
| 519 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV石马线石213    | 梅港范楼冲二-变压器       | 61. 48  | 二级 |                  |
| 520 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 八蛇村部1#公变         | 82. 92  | 一级 |                  |
| 521 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116    | 工业园2#公变          | 259. 21 | 二级 |                  |
| 522 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117  | 洋都台区             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 523 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 新桥村              | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 524 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV蜀山线港111    | 蜀山123组           | 110. 95 | 二级 |                  |
| 525 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21     | 大麦港柱上变压器         | 160. 18 | 二级 |                  |
| 526 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 官档六组             | 82. 4   | 一级 |                  |
| 527 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606    | 长马龙2#台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 528 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV振兴线神106    | 神山中学1#公变         | 387. 67 | 一级 |                  |
| 529 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16     | 峡港六七组+1          | 80. 13  | 二级 |                  |
| 530 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV商贸线吴74     | 山下2#台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 531 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 夏杨畈台区            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 532 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17     | 排上村二台区公变         | 1. 13   | 二级 |                  |
| 533 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16    | 铜钟二组             | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 534 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21     | 渡普七组             | 82. 1   | 二级 |                  |
| 535 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404    | 梅山1组             | 82. 42  | 一级 |                  |
| 536 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV外贸线崇508    | 国土小区(003区)       | 258. 16 | 一级 |                  |
| 537 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73     | 龙背村1号(48区)       | 421. 79 | 一级 |                  |
| 538 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217  | 安达公司1#柱上变压器      | 259. 36 | 一级 |                  |
| 539 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV银山线油510    | 东方名都六号楼2         | 654. 42 | 二级 |                  |
| 540 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118    | 岭源一变             | 82. 18  | 二级 |                  |
| 541 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210    | 陈豹台区             | 58. 08  | 二级 |                  |
| 542 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV石马线石213    | 马畈中堂畈台区          | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 543 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 桂泉6组2台           | 76. 23  | 二级 |                  |
| 544 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117  | 上焦2#台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 545 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文河线文117    | 梅家咀2#公变          | 86. 13  | 一级 |                  |
| 546 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV红光线老509    | 公变2#+2           | 163. 48 | 二级 |                  |
| 547 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 金水7组             | 68      | 二级 |                  |
| 548 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 花园六组公变           | 42. 98  | 二级 |                  |
| 549 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV大桥线朱21     | 许家畈柱上变压器         | 60. 62  | 二级 |                  |
| 550 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63  | 洞口张新村            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 551 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24     | 宋银6-8组2#台区       | 40. 26  | 二级 |                  |
| 552 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV盘山线义118    | 高视泉山             | 46      | 二级 |                  |
| 553 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109    | 熊家               | 11. 92  | 二级 |                  |
| 554 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606    | 芭蕉源2#台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 555 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112    | 肖岭乡政府2号          | 200. 86 | 二级 |                  |
| 556 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111    | 水桐窝变             | 54. 24  | 二级 |                  |
| 557 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606    | 大畈               | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 558 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 隽水变电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126    | 锡山六台             | 112. 84 | 二级 |                  |
| 559 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16     | 大路湾湖2#           | 117. 35 | 二级 |                  |
| 560 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509  | 烟草专卖局门口(160区)    | 202. 12 | 一级 |                  |
| 561 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV英才线丰34     | 北渠三组2#公变         | 174. 68 | 一级 |                  |
| 562 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237    | 杨下村1#柱上变压器       | 376. 1  | 一级 |                  |
| 563 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116   | 斋公岭三组2#公变        | 173. 13 | 二级 |                  |
| 564 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV东风线周108    | 同心大道1#公变         | 355. 71 | 二级 |                  |
| 565 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116    | 麦市政府镇六           | 358. 41 | 二级 |                  |
| 566 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV茅山线车217    | 古潭四组1#公变         | 60. 35  | 二级 |                  |

|     |          |              |         |           |               |               |        |    |                  |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|---------------|---------------|--------|----|------------------|
| 567 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV西庄线株116   | 西庄台区（西庄2#台区）  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 568 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228   | 吴洞2#台区（茅洲铺）   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 569 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站    | 10kV强盛线砂105   | 电力新村5#公变      | 166.48 | 一级 |                  |
| 570 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV照明线高115   | 八斗六组          | 80.65  | 二级 |                  |
| 571 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV程丰线马109   | 毛段一台          | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 572 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV合明线老508   | 畈湖新村2#        | 254.06 | 一级 |                  |
| 573 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV润田线荻115   | 夹井一变          | 110.05 | 二级 |                  |
| 574 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站     | 10kV港路线罗11    | 塘角上           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 575 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV堤防线潘203   | 中心街1#         | 266.11 | 一级 |                  |
| 576 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV官塘线大116   | 大畈街上3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 577 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 和平1-1台区(和平2#) | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 578 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站    | 10kV砂赤一回线砂102 | 物价局公变         | 271.91 | 二级 |                  |
| 579 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV官桥线绿402   | 官桥十四十五组2#     | 80.38  | 二级 |                  |
| 580 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV车田线杨505   | 车田家具厂台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 581 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站     | 10kV青叶线樊504   | 楼旁黎台区         | 81.24  | 二级 |                  |
| 582 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站     | 10kV五里线隽126   | 锡山油榨          | 81.99  | 二级 |                  |
| 583 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV高峰线泉215   | 御屏二十三组2#公变    | 82.1   | 一级 |                  |
| 584 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站     | 10kV屋城三回线屋222 | 徐家4#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 585 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407   | 畅周街5#（幼儿台区）   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 586 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV寺下线楠503   | 石洪泉台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 587 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 新屋            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 588 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 高湖线柏树下台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 589 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV斗门线车216   | 大明一组2#公变      | 48.18  | 二级 |                  |
| 590 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV关刀线水214   | 春雷三台          | 114.51 | 二级 |                  |
| 591 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV杭瑞线石216   | 石马二台          | 51.1   | 二级 |                  |
| 592 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 高冲四变          | 102.33 | 二级 |                  |
| 593 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV四邑线潘209   | 四邑村           | 321.68 | 一级 |                  |
| 594 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV南港线渡21    | 三洲渔业队3#       | 37.55  | 二级 |                  |
| 595 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站     | 10kV国道三回线蛟107 | 金马加油站2#公变     | 161.67 | 二级 |                  |
| 596 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV下沙线牌14    | 先进村5#         | 83.68  | 一级 |                  |
| 597 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV西湖线渡18    | 西港五分场2        | 80.16  | 二级 |                  |
| 598 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV河背线张21    | 熊李台区          | 25.25  | 二级 |                  |
| 599 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV平安线新116   | 和平二台          | 350.44 | 一级 |                  |
| 600 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站     | 10kV冷水坪线山11   | 梅树坳2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 601 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV石马线石213   | 梅港李家-变压器      | 52.7   | 二级 |                  |
| 602 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV振兴线神106   | 神山小学公变        | 337.31 | 一级 |                  |
| 603 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线        | 观音寺1组         | 160.76 | 一级 |                  |
| 604 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 西凉咀三组1#公变     | 80     | 二级 |                  |
| 605 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV市委线汪58    | 铁塘边1#公变       | 223.29 | 一级 |                  |
| 606 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV高岭线渡16    | 大路湾湖4#        | 162.3  | 二级 |                  |
| 607 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站     | 10kV沙堤线港13    | 梁家井           | 14.16  | 二级 |                  |
| 608 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV环城线湄514   | 大畈焦2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 609 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV左港线石214   | 左港村光伏台区       | 121.45 | 二级 |                  |
| 610 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站    | 10kV图垅线城118   | 图垅二台          | 31.63  | 二级 |                  |
| 611 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV横石线石406   | 大竹山台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 612 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117  | 咀上一台          | 80.04  | 二级 |                  |
| 613 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV八斗线高118   | 石塘朱林咀         | 80.75  | 一级 |                  |
| 614 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV华家线传108   | 新联一           | 112.31 | 二级 |                  |
| 615 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV虎山线溪17    | 铜山三组2#+1      | 80.64  | 二级 |                  |
| 616 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城普线蒲124   | 沌川粮食小区2#公变    | 338.19 | 二级 |                  |
| 617 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV向阳线甘24    | 斩关村台区         | 9.94   | 二级 |                  |
| 618 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV砖瓦线牌22    | 沿江二路          | 167.99 | 二级 |                  |
| 619 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV四邑线潘209   | 九湾村委会         | 132.72 | 一级 |                  |
| 620 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV高岭线渡16    | 王庄四组          | 80.23  | 二级 |                  |
| 621 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电配电站 | 小柏变电站     | 10kV赤壁线小503   | 易家堤五队2#公变     | 91.2   | 二级 |                  |
| 622 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV照明线高115   | 枫林畈1、3组2#     | 21.04  | 二级 |                  |
| 623 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17    | 莫名山二台区        | 15.33  | 二级 |                  |
| 624 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电配电站 | 小柏变电站     | 10kV大罗湖线小609  | 青山十一队2#公变     | 80     | 一级 |                  |
| 625 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 张源二台          | 65.99  | 二级 |                  |
| 626 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV三桥二回线崇405 | 桃溪（189区）      | 517.13 | 二级 |                  |
| 627 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27    | 甘港2#台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 628 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站     | 10kV青叶线樊504   | 凡店下屋咀台区       | 114.6  | 二级 |                  |
| 629 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV茅洲垌线港202  | 杨家洪6.7.8组+1   | 165.18 | 二级 |                  |

|     |          |              |         |        |               |               |        |    |                  |
|-----|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------|--------|----|------------------|
| 630 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 茶厂二变          | 82.07  | 二级 |                  |
| 631 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 杨洪3-15组2台     | 56.5   | 二级 |                  |
| 632 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV白米线樊509   | 赛公桥-变压器       | 17.67  | 二级 |                  |
| 633 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66    | 审计局公变         | 172.29 | 一级 |                  |
| 634 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 杨家变           | 164.37 | 二级 |                  |
| 635 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 龙门一变          | 30.62  | 二级 |                  |
| 636 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV黄石桥线张24   | 泉湖十三组         | 40.35  | 二级 |                  |
| 637 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 西港五分场         | 80.56  | 二级 |                  |
| 638 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 畜牧业柱上变压器      | 282.26 | 一级 |                  |
| 639 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 张铺村5、7组台区     | 6.16   | 二级 |                  |
| 640 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213   | 木伦岭村部2#公变     | 64.61  | 二级 |                  |
| 641 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 旗鼓九组柱上变压器     | 201.72 | 一级 |                  |
| 642 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85   | 二桥下公变         | 203.25 | 一级 |                  |
| 643 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23    | 金塘坪上          | 7.77   | 二级 |                  |
| 644 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73    | 中行公变(81区)     | 374.16 | 二级 |                  |
| 645 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车二回线永508 | 巨宁宿舍柱上变压器     | 264.4  | 一级 |                  |
| 646 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115   | 口前二台          | 144.06 | 二级 |                  |
| 647 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511   | 官塘村液化气站公变     | 104.25 | 一级 |                  |
| 648 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 北岭大队部2#台区     | 15     | 二级 |                  |
| 649 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107   | 安咀六队2#公变      | 4.26   | 二级 |                  |
| 650 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 吴家桥外吴台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 651 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 劈精二机站公变       | 84.17  | 一级 |                  |
| 652 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV酒店线汪62    | 东风闸1#公变       | 304.57 | 二级 |                  |
| 653 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV小井线上117   | 小井三变          | 3.96   | 二级 |                  |
| 654 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 锁石6组3#台区      | 21.96  | 二级 |                  |
| 655 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 东湖三组          | 76.4   | 二级 |                  |
| 656 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73    | 林业饮料厂公变(140区) | 336.24 | 一级 |                  |
| 657 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰二回线永612 | 安欣物流柱上变压器     | 144.06 | 二级 |                  |
| 658 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV酒店线汪62    | 广电花苑2#公变      | 414.24 | 二级 |                  |
| 659 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站  | 10kV屋城二回线屋117 | 光荣院2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 660 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV刘家门线老505  | 羊毛岸一队+1       | 84.66  | 二级 |                  |
| 661 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV工业线高231   | 临江六组2#        | 58.68  | 二级 |                  |
| 662 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 杨部四变          | 41.76  | 二级 |                  |
| 663 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 乌龟石五六八组       | 0.61   | 二级 |                  |
| 664 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV塘口线月602   | 金家            | 42     | 一级 |                  |
| 665 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 聂家村2#台区柱上-变压器 | 80.02  | 二级 |                  |
| 666 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116  | 周画一二组公变       | 49.64  | 一级 |                  |
| 667 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰二回线南215 | 凤凰路7#         | 339.23 | 二级 |                  |
| 668 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402   | 熊家畈台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 669 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 黄坪上台二号        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 670 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24   | 蒲圻湖七组         | 40.94  | 二级 |                  |
| 671 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 梅湖十组1#公变      | 80     | 二级 |                  |
| 672 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 车行柱上变压器       | 284.21 | 一级 |                  |
| 673 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV灯笼山线官606  | 官塘林场2#公变      | 270.2  | 一级 |                  |
| 674 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线枫树垅台区  | 41.01  | 二级 |                  |
| 675 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 山水天城2号公变      | 649.42 | 一级 |                  |
| 676 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106   | 大岭四队公变        | 40     | 二级 |                  |
| 677 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 汤家咀大队2#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 678 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰二回线南215 | 原种场2#         | 271.01 | 二级 |                  |
| 679 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15    | 仙人洞一组公变       | 42.72  | 二级 |                  |
| 680 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 接兴新村          | 165.17 | 一级 |                  |
| 681 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118   | 石塘朱林咀2#       | 80.03  | 一级 |                  |
| 682 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专三回线蒲223 | 园丁村公变         | 258.49 | 一级 |                  |
| 683 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108   | 昌垅安置点         | 160.86 | 二级 |                  |
| 684 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 周家村胡家         | 5.19   | 二级 |                  |
| 685 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75    | 天城派出所(236区)   | 357.31 | 二级 |                  |
| 686 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116   | 烟墩路2#         | 352.89 | 二级 |                  |
| 687 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 环卫所柱上变压器      | 324.67 | 二级 |                  |
| 688 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215 | 鄂高1#柱上变压器     | 264.14 | 一级 |                  |
| 689 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 上杨台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 690 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 荆泉变电站  | 10kV五龙山二回线荆18 | 五洪山五七组公变      | 168.22 | 二级 |                  |
| 691 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404  | 黄莲洞2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 692 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV金矿线高114   | 高铁4组1         | 81.32  | 二级 |                  |

|     |          |              |         |           |               |               |        |    |                  |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|---------------|---------------|--------|----|------------------|
| 693 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV沙店线洪503   | 马坳台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 694 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 安丰三组公变        | 86.73  | 二级 |                  |
| 695 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV蕤塘线蒲117   | 望山五六组2#公变     | 165.23 | 二级 |                  |
| 696 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206   | 黄土桥四六组1#公变    | 41.37  | 二级 |                  |
| 697 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV泉口线路204   | 路口沈家2#        | 3.02   | 二级 |                  |
| 698 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV潭下线马213   | 黄鹤楼二台         | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 699 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV大幕线大25    | 涂家冲3#台区       | 5.41   | 二级 |                  |
| 700 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV车埠线蒲213   | 铁山廉租房1#公变     | 668.74 | 二级 |                  |
| 701 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV平安线车213   | 车埠一砖公变        | 85.41  | 一级 |                  |
| 702 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV工业线北215   | 庄前大屋变         | 82.61  | 二级 |                  |
| 703 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206   | 嶂山村部2#公变      | 80.24  | 二级 |                  |
| 704 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站     | 10kV屋城二回线屋117 | 长兴巷台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 705 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线        | 观音寺村塘坡山       | 80.55  | 一级 |                  |
| 706 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV石南线长112   | 廖家边-变压器       | 13.63  | 二级 |                  |
| 707 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站     | 10kV茶工二回线曲615 | 温泉彭家公变        | 165.7  | 二级 |                  |
| 708 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV茅洲线港202   | 何家畈四五组        | 167.93 | 二级 |                  |
| 709 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV节里线高117   | 新合三组          | 62.11  | 二级 |                  |
| 710 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV柏树线肖113   | 柏树七组          | 21.38  | 二级 |                  |
| 711 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾一回线        | 舒桥2#公变        | 169.7  | 二级 |                  |
| 712 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV丝织线陆103   | 陆水湖纺城名都小区2#公变 | 219.7  | 一级 |                  |
| 713 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站     | 10kV黄畈二回线温23  | 燃料公司柱上变压器     | 273.51 | 一级 |                  |
| 714 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV陈坪线石503   | 林角里台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 715 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 夏家2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 716 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV红光线老509   | 公变4#          | 345.74 | 二级 |                  |
| 717 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV楠林线楠601   | 花圃            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 718 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV水焦线蒲224   | 铁路公变          | 283.26 | 二级 |                  |
| 719 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV老官线老607   | 芝麻湖           | 265.66 | 二级 |                  |
| 720 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站     | 10kV杉木园线大224  | 杉木园新农村台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 721 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV石马线石213   | 赛公栗山台区        | 14.75  | 二级 |                  |
| 722 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV凤形线义117   | 陈树湾           | 4.03   | 二级 |                  |
| 723 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV龙印线荻118   | 居委会二          | 156.3  | 二级 |                  |
| 724 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV平安线新116   | 银中配变          | 335.5  | 一级 |                  |
| 725 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV青石线茶16    | 长伦一组1#公变      | 40     | 二级 |                  |
| 726 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115   | 水畈变           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 727 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站     | 10kV赤壁线小503   | 东柳四队1#公变      | 84.15  | 二级 |                  |
| 728 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV石门线阮17    | 山界下台          | 15.08  | 二级 |                  |
| 729 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV西湖线渡18    | 净堡三组          | 80.09  | 二级 |                  |
| 730 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV东门线门73    | 房地产公变(88区)    | 334.74 | 一级 |                  |
| 731 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站     | 10kV宝塔线凤24    | 郭家湾2#公变台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 732 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站     | 10kV理畈线富11    | 南台台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 733 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114   | 星桥文家          | 22.43  | 二级 |                  |
| 734 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV大港线楠606   | 桐木坑台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 735 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV迎宾线门81    | 清水湾6号         | 656    | 一级 |                  |
| 736 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV东岭线老605   | 渔业队公变         | 80.52  | 二级 |                  |
| 737 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV红茶线茶13    | 茶庵三组1#公变      | 30.61  | 二级 |                  |
| 738 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV青石线茶16    | 栗木桥三组公变       | 42.61  | 二级 |                  |
| 739 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV宝石线刘13    | 街道4#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 740 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV峡山线白220   | 杨洪七组2台        | 3.97   | 二级 |                  |
| 741 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站     | 10kV大罗湖线小609  | 小柏二队公变        | 45.5   | 一级 |                  |
| 742 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27    | 黄茆七、八组        | 13.07  | 二级 |                  |
| 743 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24    | 乐家湾2#         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 744 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站     | 10kV肖桥线茅204   | 林场熊家山公变       | 47.3   | 二级 |                  |
| 745 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV纸棚线白218   | 黄沙1-3组        | 5.45   | 二级 |                  |
| 746 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV西河二回线广27  | 伞厂柱上变压器       | 86.14  | 二级 |                  |
| 747 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407   | 落坳2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 748 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV陈坪线石503   | 寨头3-2#台区（铁炉山） | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 749 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV独石线铜14    | 铜钟独石2-8组3台    | 38.23  | 二级 |                  |
| 750 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 横堤一变          | 80     | 二级 |                  |
| 751 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV丝织线陆103   | 东流四组公变        | 42.85  | 一级 |                  |
| 752 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV小井线上117   | 大源二变          | 110.05 | 二级 |                  |
| 753 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV瓷厂线牌18    | 河埠村           | 83.28  | 一级 |                  |
| 754 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV西湖线渡18    | 净堡一组          | 40.01  | 二级 |                  |
| 755 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专一回线蒲123 | 三国城公变         | 369.35 | 一级 |                  |

|     |          |              |         |        |                |                |        |    |                  |
|-----|----------|--------------|---------|--------|----------------|----------------|--------|----|------------------|
| 756 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24     | 市原种场3#台区       | 160.78 | 二级 |                  |
| 757 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118    | 石坪六亩洞台区        | 25.56  | 二级 |                  |
| 758 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202    | 团山下台           | 87.18  | 二级 |                  |
| 759 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116    | 桐梓铺村3台         | 31.44  | 二级 |                  |
| 760 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609    | 胡耀新村           | 390.95 | 二级 |                  |
| 761 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115    | 照明新庄村部3#       | 47.15  | 二级 |                  |
| 762 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV吴忠线溪13     | 普乐四组2#         | 44.4   | 二级 |                  |
| 763 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112    | 肖岭沿河街2#台区      | 31.72  | 二级 |                  |
| 764 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22     | 水坑村付家坵安置点      | 40.18  | 二级 |                  |
| 765 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 团林二变           | 36.14  | 二级 |                  |
| 766 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116    | 高滩一            | 82.26  | 二级 |                  |
| 767 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22     | 大源桥上2台         | 121.31 | 二级 |                  |
| 768 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212    | 关刀一变           | 44.48  | 二级 |                  |
| 769 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV纺织线陆103    | 陆水湖向阳坡3#公变     | 267.25 | 一级 |                  |
| 770 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站  | 10kV五里线隼126    | 万家屋台区          | 106.59 | 二级 |                  |
| 771 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20     | 石子岭村柱上变压器      | 105.39 | 二级 |                  |
| 772 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21     | 古城五、六组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 773 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13     | 官堰3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 774 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV医院线门74     | 移民队台区(网改)      | 271.39 | 二级 |                  |
| 775 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222  | 天鸿美庐3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 776 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18     | 西港三分场          | 80.28  | 二级 |                  |
| 777 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112    | 高桥二台           | 133.11 | 二级 |                  |
| 778 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14     | 东井4组台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 779 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228    | 板桥新村1#台区(罗家岭)  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 780 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24    | 蒲圻湖七组2#        | 51.67  | 二级 |                  |
| 781 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112    | 五港王家台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 782 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117    | 公路段2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 783 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV张公线张14     | 工业园1#          | 164.22 | 一级 |                  |
| 784 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215    | 御屏七组2#公变       | 44.08  | 一级 |                  |
| 785 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 荆泉变电站  | 10kV五龙山二回线荆18  | 五洪山村部3#公变      | 88.39  | 二级 |                  |
| 786 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV左港线石214    | 左港四台           | 119.61 | 二级 |                  |
| 787 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14     | 建新2#           | 82.66  | 一级 |                  |
| 788 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215    | 张家湾变           | 21.89  | 二级 |                  |
| 789 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV左港线石214    | 石山二台           | 82.19  | 二级 |                  |
| 790 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404    | 米埠11组          | 80.89  | 一级 |                  |
| 791 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 施段一变           | 13.38  | 二级 |                  |
| 792 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237    | 杨下桥柱上变压器       | 238.16 | 二级 |                  |
| 793 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107    | 田家湾            | 141.42 | 二级 |                  |
| 794 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV赤壁线小503    | 东柳大队公变         | 323.3  | 二级 |                  |
| 795 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 小林桥吴家公变        | 40.14  | 二级 |                  |
| 796 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21     | 泉湖2组2#台        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 797 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13     | 花泉3、4组2#台区     | 109.56 | 二级 |                  |
| 798 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25     | 小港口石家台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 799 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV河南街线桃64    | 中津三组二台         | 320.16 | 二级 |                  |
| 800 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下岭线麻15     | 盘山5.7组二号       | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 801 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502    | 坳下3#(车田3#)     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 802 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209   | 铁山大队1#公变       | 160    | 二级 |                  |
| 803 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV工业线汪59     | 周画岭工业2#公变      | 269.67 | 二级 |                  |
| 804 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63  | 石嘴头2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 805 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV纤维板线牌21    | 先进村二组          | 83.44  | 一级 |                  |
| 806 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV牌洲线牌20     | 6#公变           | 264.34 | 一级 |                  |
| 807 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下畈线通524    | 双石配变           | 28.84  | 二级 |                  |
| 808 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV石城湾线石21    | 新五号公变          | 114.89 | 二级 |                  |
| 809 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV巩固线绿502    | 大牛山3组          | 81.3   | 二级 |                  |
| 810 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电班  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 黄祠1、4、5、9组4#台区 | 68.72  | 二级 |                  |
| 811 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107    | 陈驻生3#台区        | 21.85  | 二级 |                  |
| 812 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81     | 山水天城3号公变       | 667.01 | 一级 |                  |
| 813 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110    | 高明坳变           | 52.17  | 二级 |                  |
| 814 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116    | 麦市许家一台         | 87.38  | 二级 |                  |
| 815 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219    | 茶庵经济适用房        | 265.82 | 一级 |                  |
| 816 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV路口线路205    | 路口安置点1#        | 238.98 | 二级 |                  |
| 817 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17     | 铜山6队           | 40.12  | 二级 |                  |
| 818 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108    | 金家一台区          | 5.58   | 二级 |                  |

|     |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|-----|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 819 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110   | 界头二台         | 40.57  | 一级 |                  |
| 820 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104  | 人大小区公变       | 131.29 | 一级 |                  |
| 821 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 黄土三组1#公变     | 44.02  | 二级 |                  |
| 822 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402   | 中港2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 823 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 白龙四五组2#公变    | 82.84  | 二级 |                  |
| 824 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 钟鸣六组公变       | 321.41 | 二级 |                  |
| 825 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 山界线柏树下台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 826 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105   | 周画岭安置点4#公变   | 298.19 | 一级 |                  |
| 827 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 高冲台区         | 48.68  | 二级 |                  |
| 828 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 寺前二三四组二台     | 0.47   | 二级 |                  |
| 829 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119   | 地坪变          | 154.36 | 二级 |                  |
| 830 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 白羊大屋岭        | 19.03  | 二级 |                  |
| 831 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115   | 棉织厂公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 832 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV南渠二回线曲711 | 温泉四组公变       | 165.77 | 一级 |                  |
| 833 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 码头原机关2台区     | 66.52  | 二级 |                  |
| 834 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 老屋3-1#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 835 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV程凤线程115   | 程丰集镇三变       | 17.56  | 二级 |                  |
| 836 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109  | 长垅机站2#台区     | 80     | 二级 |                  |
| 837 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105   | 城北花园2#公变     | 429.23 | 一级 |                  |
| 838 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV凤凰二回线曲709 | 八王庙四组公变      | 84.54  | 二级 |                  |
| 839 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 起重柱上变压器      | 418.69 | 一级 |                  |
| 840 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 下石邱庄         | 10.93  | 二级 |                  |
| 841 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 蔡家地台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 842 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城北二回线隽221 | 柳堤配变         | 265.13 | 一级 |                  |
| 843 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118   | 朱砂十三组+1      | 80.13  | 二级 |                  |
| 844 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 泉山口村6.9组2号   | 52.74  | 二级 |                  |
| 845 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV兴民线桃69    | 金龙大道一号       | 252.18 | 二级 |                  |
| 846 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 江家（陈坪）       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 847 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 西源三变         | 16.69  | 二级 |                  |
| 848 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 白果树下安置点      | 163.01 | 二级 |                  |
| 849 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18    | 方家4#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 850 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV厦铺线涓513   | 涓港台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 851 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 里港三变         | 231.35 | 二级 |                  |
| 852 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17    | 中心三组1#公变     | 41.46  | 二级 |                  |
| 853 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115   | 农林二台         | 100.08 | 二级 |                  |
| 854 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 邓家湾柱上变压器     | 209.38 | 二级 |                  |
| 855 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站  | 10kV柏树下线屋122  | 聂家荡台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 856 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26    | 白云山3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 857 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 湖畔线阮家台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 858 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 福德花园2#柱上变压器  | 259.16 | 一级 |                  |
| 859 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 聂家1组台区       | 40.72  | 二级 |                  |
| 860 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504   | 樊店古龙台区       | 14.19  | 二级 |                  |
| 861 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 桥头四组2台       | 197.47 | 二级 |                  |
| 862 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 伴旗山村周家门公变    | 43.6   | 二级 |                  |
| 863 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 凤凰一组公变       | 80     | 二级 |                  |
| 864 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 九房老屋变        | 7.74   | 二级 |                  |
| 865 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 新安段变         | 30.34  | 二级 |                  |
| 866 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 龙坎湖三组        | 62.03  | 二级 |                  |
| 867 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV淦河二回线文223 | 金桂名苑一期1#     | 258.03 | 一级 |                  |
| 868 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV白泥线大115   | 高坑3#台区（高坑九门） | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 869 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 界上五变         | 9.21   | 二级 |                  |
| 870 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV陈祠线杨105   | 九彬3组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 871 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503   | 茅田河3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 872 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 东湖分场二队+1     | 83.11  | 一级 |                  |
| 873 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 张家堤变         | 12.73  | 二级 |                  |
| 874 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 马铺阮庄公变       | 21.04  | 二级 |                  |
| 875 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 碣家桥九组公变      | 85.19  | 二级 |                  |
| 876 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV大罗湖线小609  | 茅铺岭六队2#公变    | 80     | 一级 |                  |
| 877 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV兴民线桃69    | 光彩大道二台       | 315.38 | 二级 |                  |
| 878 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115   | 教委3#公变       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 879 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 西坳一变         | 123.92 | 二级 |                  |
| 880 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 琅桥四组2#公变     | 41.74  | 二级 |                  |
| 881 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 铜鼓桥台区        | 7.11   | 二级 |                  |

|     |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|-----|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 882 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV首义二回线鱼113 | 连江大道8#       | 359.3  | 二级 |                  |
| 883 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 西边垅一变        | 48.8   | 二级 |                  |
| 884 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马金线马108   | 马桥供电所站用变     | 82.24  | 二级 |                  |
| 885 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰二回线永612 | 铁路货场3#       | 256.48 | 一级 |                  |
| 886 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106   | 金潭二组公变       | 81.31  | 一级 |                  |
| 887 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV左港线石214   | 冷家冲台区        | 80.49  | 二级 |                  |
| 888 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV沙堆线传106   | 石冲路口         | 120.85 | 二级 |                  |
| 889 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 新车站2号公变      | 52.08  | 二级 |                  |
| 890 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116   | 治全三台         | 40.95  | 二级 |                  |
| 891 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85   | 营里八组2#公变     | 181.02 | 一级 |                  |
| 892 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV煤矿线鱼114   | 女婿街1#        | 275.37 | 一级 |                  |
| 893 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15    | 望夫山三组1#公变    | 80     | 二级 |                  |
| 894 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV三山线桂14    | 横山一组台区       | 0.4    | 二级 |                  |
| 895 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 神堂           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 896 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站  | 10kV大罗湖线小609  | 青山大队3#公变     | 26.72  | 二级 |                  |
| 897 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605   | 广福庵5#        | 208.12 | 二级 |                  |
| 898 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV熊家岭线余105  | 枫桥九队1#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 899 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606   | 向阳四组         | 80.3   | 一级 |                  |
| 900 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专四回线蒲216 | 电大公变         | 390.72 | 一级 |                  |
| 901 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 堑下三          | 60.72  | 二级 |                  |
| 902 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 栗木桥六组公变      | 82.87  | 二级 |                  |
| 903 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17    | 石门三、四组       | 6.28   | 二级 |                  |
| 904 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213   | 彭段三变         | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 905 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳二回线鲍513 | 主坝渔业村2#      | 275.28 | 二级 |                  |
| 906 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV茶庵线赵207   | 雷家桥村三组公变     | 40     | 二级 |                  |
| 907 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 印场屋台区        | 45.43  | 二级 |                  |
| 908 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119   | 何家冲          | 19.54  | 二级 |                  |
| 909 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 石塘五六组1#公变    | 53.29  | 二级 |                  |
| 910 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25    | 山背台区         | 42.62  | 二级 |                  |
| 911 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV沿湖线鱼122   | 东岳路5#        | 268.54 | 二级 |                  |
| 912 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 白门楼          | 20     | 二级 |                  |
| 913 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界变电站  | 10kV冷水坪线山11   | 三宝2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 914 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 石井5组2号台区     | 42.13  | 二级 |                  |
| 915 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103   | 陆水湖翠泉小区3#公变  | 338.32 | 一级 |                  |
| 916 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213   | 山峰三变         | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 917 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 规划设计院柱上变压器   | 387.63 | 二级 |                  |
| 918 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 大市安置点        | 69.83  | 二级 |                  |
| 919 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 莫名山一台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 920 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25    | 根据上台         | 41.56  | 二级 |                  |
| 921 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504   | 枣园2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 922 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 凤凰十三组1#公变    | 160    | 二级 |                  |
| 923 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV杨家洪线茶40   | 十井铺八组新村      | 261.55 | 二级 |                  |
| 924 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511   | 汪泉村黄家公变      | 40     | 一级 |                  |
| 925 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 荆泉变电站  | 10kV五龙山二回线荆18 | 七里冲一二组公变     | 40.41  | 二级 |                  |
| 926 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV城四回线鱼120  | 公路桥2#        | 264.27 | 二级 |                  |
| 927 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV塘口线月602   | 槽梅屋          | 84.21  | 一级 |                  |
| 928 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 下杨上3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 929 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV九毫线周210   | 九毫新公变        | 80     | 二级 |                  |
| 930 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV珍湖线溪16    | 陆溪7#公变       | 81.03  | 二级 |                  |
| 931 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116   | 王家1          | 28.07  | 二级 |                  |
| 932 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城厘二回线通114 | 财政二公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 933 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 韩家咀          | 40.02  | 二级 |                  |
| 934 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112   | 泉十八里畈十六组公变   | 160    | 二级 |                  |
| 935 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103   | 陆水湖印染2#小区公变  | 164.6  | 一级 |                  |
| 936 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14  | 青峰岭村部1#公变    | 166.33 | 二级 |                  |
| 937 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 白羊畈六组2#公变    | 80.64  | 一级 |                  |
| 938 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17    | 大竹山四五六八组1#公变 | 40.58  | 二级 |                  |
| 939 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV玉立线新115   | 新塔桥          | 168.44 | 二级 |                  |
| 940 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 东湖分场四队+1     | 160.43 | 一级 |                  |
| 941 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 本华台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 942 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 茅田下台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 943 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 凤凰六组公变       | 80     | 二级 |                  |
| 944 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605   | 广福庵7#        | 81.37  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |               |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------|--------|----|------------------|
| 945  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116   | 华鑫木业台区        | 182.62 | 二级 |                  |
| 946  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大源线传110   | 下屋场           | 40.46  | 二级 |                  |
| 947  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107   | 腊里山二队公变       | 160    | 二级 |                  |
| 948  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 泉塘台区（西坑桔厂）    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 949  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 铁路坪           | 120.37 | 二级 |                  |
| 950  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 程家一变          | 14.59  | 二级 |                  |
| 951  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 方段一变          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 952  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 石壁上台3号        | 79.15  | 二级 |                  |
| 953  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV岩山下线刘27   | 白土伦2#台区（4#）   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 954  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV茅田河线洪505  | 财富垅台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 955  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213   | 垅下7-9组2台      | 53.13  | 二级 |                  |
| 956  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV英才线丰34    | 东湖小区1#公变      | 373.71 | 一级 |                  |
| 957  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV大路线犀226   | 塘下安置点1#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 958  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 在下5-9组2台      | 19.81  | 二级 |                  |
| 959  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |        | 10kV砂赤线赤115   | 赤马港水产公变       | 230.54 | 一级 |                  |
| 960  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 朱巷石人七组2#公变    | 11     | 二级 |                  |
| 961  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV赤岗线朱17    | 汀泗14#公变       | 197.92 | 二级 |                  |
| 962  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 油市村           | 73.47  | 二级 |                  |
| 963  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 龙岭七组公变        | 43.65  | 二级 |                  |
| 964  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 莲塘十六组公变       | 80     | 二级 |                  |
| 965  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 鲁家变           | 204.32 | 二级 |                  |
| 966  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河线广28    | 西河四五组2#公变     | 76.01  | 二级 |                  |
| 967  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站 | 10kV图垅线城118   | 咀背二           | 168.43 | 二级 |                  |
| 968  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 斗门曾家公变        | 83.59  | 二级 |                  |
| 969  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 谢家咀变          | 82.16  | 二级 |                  |
| 970  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义马线永611   | 郑家新村          | 233.85 | 二级 |                  |
| 971  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 彭家岭一组2#公变     | 41.5   | 二级 |                  |
| 972  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV左港线石214   | 杨山一台          | 50.7   | 二级 |                  |
| 973  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 柏树下小学2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 974  | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21    | 渡普五八组柱上变压器    | 167.58 | 二级 |                  |
| 975  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509 | 县幼儿园公变        | 266.64 | 一级 |                  |
| 976  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 郭家湾村台区        | 3.48   | 二级 |                  |
| 977  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV金桂线桂24    | 白沙村岭下         | 44.38  | 二级 |                  |
| 978  | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17    | 虎山1队          | 80.97  | 二级 |                  |
| 979  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV水厂线陆208   | 陆水湖泉门中学公变     | 109.17 | 一级 |                  |
| 980  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV小井线上117   | 大源三变          | 82.52  | 二级 |                  |
| 981  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV北洪线广18    | 巨宁宿舍公变        | 161.73 | 二级 |                  |
| 982  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 燕厦麻脑台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 983  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208   | 花红            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 984  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 曲坊变           | 102.72 | 二级 |                  |
| 985  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 官庄三组公变        | 24.8   | 二级 |                  |
| 986  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115   | 月形二台区         | 106.98 | 二级 |                  |
| 987  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73    | 菜园角新村(83区)    | 148.13 | 二级 |                  |
| 988  | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24    | 楚剧团1#公变       | 354.72 | 一级 |                  |
| 989  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13    | 汪家5#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 990  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 金槽台区          | 26.03  | 二级 |                  |
| 991  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106   | 望山十组公变        | 167.46 | 一级 |                  |
| 992  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 铁山一组2#公变      | 88.03  | 二级 |                  |
| 993  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 南北冲村部3#公变     | 160    | 二级 |                  |
| 994  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 柳塘台区          | 80.28  | 二级 |                  |
| 995  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 大屋舒台区         | 56.72  | 二级 |                  |
| 996  | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17    | 铜山10队台区       | 160.02 | 二级 |                  |
| 997  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 田铺三组3#        | 29.01  | 二级 |                  |
| 998  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215   | 御屏三十一组公变      | 41.41  | 一级 |                  |
| 999  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 沙塘坡一变         | 105.53 | 二级 |                  |
| 1000 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224   | 金盘6、7队        | 53.73  | 二级 |                  |
| 1001 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV长寿线蒋515   | 三肖大队2#公变      | 9.31   | 二级 |                  |
| 1002 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专二回线蒲113 | 纯川特产公变        | 285.32 | 一级 |                  |
| 1003 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊专线赵208   | 羊楼洞村观音组1#公变   | 374.81 | 二级 |                  |
| 1004 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 汤家咀九队公变       | 40     | 二级 |                  |
| 1005 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26    | 双垅村2、5、10、11组 | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 1006 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV熊家岭线余105  | 熊家岭2#公变       | 252    | 二级 |                  |
| 1007 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 钟家畈台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |        |               |            |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------|--------|----|------------------|
| 1008 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 狮古山四组3#公变  | 40     | 二级 |                  |
| 1009 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳二回线鲍513 | 沿湖路2#      | 332.26 | 二级 |                  |
| 1010 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108   | 何家一台       | 70.17  | 二级 |                  |
| 1011 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 万丰七变       | 49.73  | 二级 |                  |
| 1012 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116   | 烟墩路3#      | 315.42 | 二级 |                  |
| 1013 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 水坑下台2号     | 42.35  | 二级 |                  |
| 1014 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 石壁上台2号     | 46.02  | 二级 |                  |
| 1015 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 白驹二机站1#公变  | 83.22  | 二级 |                  |
| 1016 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV状元线隽229   | 粮食配变       | 356.68 | 一级 |                  |
| 1017 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108  | 肖家洲8组2#    | 83.6   | 一级 |                  |
| 1018 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103   | 陆水湖迎阳坪小区公变 | 347.66 | 一级 |                  |
| 1019 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 杨塘远村       | 17.83  | 二级 |                  |
| 1020 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105   | 交委小区3#公变   | 340.1  | 一级 |                  |
| 1021 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广汀线广15    | 北洪6组       | 148.6  | 二级 |                  |
| 1022 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 乌龟石三组二台    | 36.65  | 二级 |                  |
| 1023 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 毛祠5组2#台区   | 34.23  | 二级 |                  |
| 1024 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV瓷厂线牌18    | 牌洲7#公变     | 86.3   | 一级 |                  |
| 1025 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老官线老607   | 红旗一组       | 168.85 | 二级 |                  |
| 1026 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 连江大道5#     | 286.9  | 一级 |                  |
| 1027 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV隔壁线荻213   | 罗家光伏       | 35.91  | 二级 |                  |
| 1028 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 卢坑移民队2#台区  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1029 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 益阳桥二组公变    | 80.35  | 二级 |                  |
| 1030 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106   | 长森岭一队1#公变  | 40     | 二级 |                  |
| 1031 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202   | 下屋杨家3#     | 81.27  | 二级 |                  |
| 1032 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 桥头村        | 0.12   | 二级 |                  |
| 1033 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 物资局2#台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1034 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66    | 马家湖2#公变    | 429.3  | 一级 |                  |
| 1035 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 老屋余        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1036 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV石矶线高113   | 石泉一组       | 160.37 | 二级 |                  |
| 1037 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118   | 朱砂7组       | 40.01  | 二级 |                  |
| 1038 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 渡姆洪家公变     | 83.97  | 二级 |                  |
| 1039 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 蕲川公安局2#公变  | 263.42 | 二级 |                  |
| 1040 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 吴洞细泉台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1041 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 黄山3#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1042 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117 | 盆景园台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1043 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66    | 陆水湾1#公变    | 356.78 | 一级 |                  |
| 1044 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606   | 小泉村三组      | 86.87  | 一级 |                  |
| 1045 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111   | 瑶泉五变       | 32.06  | 二级 |                  |
| 1046 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV赤中三回线蛟111 | 蛟龙塘山2#公变   | 40.25  | 一级 |                  |
| 1047 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 石灰龙2号      | 84.3   | 二级 |                  |
| 1048 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站  | 10kV赤壁线小503   | 小柏七队2#公变   | 83.93  | 二级 |                  |
| 1049 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208   | 乡直         | 14.47  | 二级 |                  |
| 1050 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 国土分局柱上变压器  | 161.01 | 一级 |                  |
| 1051 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116  | 月山六组公变     | 82.2   | 一级 |                  |
| 1052 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 花园三组公变     | 40     | 二级 |                  |
| 1053 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 方庄三组变压器    | 134.02 | 一级 |                  |
| 1054 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106   | 金潭十组公变     | 166.05 | 一级 |                  |
| 1055 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118   | 阴山6/9组     | 161.98 | 二级 |                  |
| 1056 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 水兴二台       | 59.56  | 二级 |                  |
| 1057 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 井湾上四台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1058 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |        | 10kV砂赤线赤115   | 国税综合楼公变    | 326.07 | 一级 |                  |
| 1059 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 龙背1.2组2#   | 83.75  | 一级 |                  |
| 1060 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 白露畈        | 38.6   | 二级 |                  |
| 1061 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 杨洪7组       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1062 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14  | 荆山八组公变     | 47.08  | 二级 |                  |
| 1063 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118   | 坪头变        | 50.15  | 二级 |                  |
| 1064 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16    | 澄水四组1#公变   | 80     | 二级 |                  |
| 1065 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117 | 犀城Ⅱ回光荣院台区  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1066 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213   | 木伦岭村部3#公变  | 85.3   | 二级 |                  |
| 1067 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV双龙线石210   | 赛公安置点台区    | 80     | 二级 |                  |
| 1068 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 石泥坳上铺      | 41.35  | 二级 |                  |
| 1069 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV工业线汪59    | 博物馆1#公变    | 368.91 | 二级 |                  |
| 1070 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 高湖线郑家台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 1071 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 田东一变         | 76.1   | 二级 |                  |
| 1072 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 彭洞一变         | 34.01  | 二级 |                  |
| 1073 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV针织线陆209   | 纺二2#公变       | 259.91 | 一级 |                  |
| 1074 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 慈口乡直4#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1075 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118   | 石坪农家冲台区      | 56.85  | 二级 |                  |
| 1076 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV刘家门线老505  | 刘家门1#        | 82.48  | 二级 |                  |
| 1077 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城南线隽123   | 积翠花园二台       | 328.37 | 一级 |                  |
| 1078 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶一回线潜104 | 肖桥工业园1#柱上变压器 | 236.39 | 二级 |                  |
| 1079 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV季山线程117   | 季山二变         | 83.3   | 二级 |                  |
| 1080 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611   | 齐心二组3#台区     | 134.69 | 二级 |                  |
| 1081 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 谭家村安置点       | 162.16 | 二级 |                  |
| 1082 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26    | 蔡油           | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 1083 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 肖家四变         | 81.95  | 二级 |                  |
| 1084 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 石林2#台区（下泉石林） | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1085 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 大垅           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1086 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117   | 印山七组         | 40.28  | 二级 |                  |
| 1087 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109   | 沙湖岭3组2#      | 8.77   | 二级 |                  |
| 1088 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 华龙铺变         | 81.83  | 二级 |                  |
| 1089 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV燎原线甘25    | 军山5.6组2#     | 80.37  | 二级 |                  |
| 1090 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 庆丰6#         | 163.37 | 一级 |                  |
| 1091 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 谢家坳二三组       | 13.29  | 二级 |                  |
| 1092 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文泉线文225   | 老双泉村委会       | 276.81 | 一级 |                  |
| 1093 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 神案垅3#台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1094 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV寺下线楠503   | 长丰村          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1095 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV金鸡山线大13   | 蔡家贩          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1096 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊茶线赵205   | 赵李桥镇新农村公变    | 373.46 | 一级 |                  |
| 1097 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 白马村三台区       | 29.03  | 二级 |                  |
| 1098 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509 | 航运门口(184区)   | 181.56 | 一级 |                  |
| 1099 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17    | 宝林村小水        | 41.28  | 二级 |                  |
| 1100 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河线广28    | 西河三组1#公变     | 25.13  | 一级 |                  |
| 1101 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV市委线汪58    | 赵李桥综合楼公变     | 172.76 | 一级 |                  |
| 1102 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站  | 10kV屋城二回线屋117 | 幸福小区2台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1103 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 屋港变电站  | 10kV文博线屋227   | 吴万村台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1104 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下朱线麻13    | 东井一组二号       | 19.77  | 二级 |                  |
| 1105 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东湖线沙21    | 担水11组        | 19.62  | 二级 |                  |
| 1106 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 十家棚一二组       | 138.6  | 二级 |                  |
| 1107 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21    | 东湖四组         | 81.59  | 二级 |                  |
| 1108 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 埠头七组公变       | 44.67  | 二级 |                  |
| 1109 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 峡山2-3组       | 134.8  | 二级 |                  |
| 1110 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609   | 车站路新村        | 205.76 | 一级 |                  |
| 1111 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 洞口村二台区       | 39.72  | 二级 |                  |
| 1112 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 洪水铺龚家公变      | 50.02  | 二级 |                  |
| 1113 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113   | 幸福堰十二组公变     | 82.1   | 二级 |                  |
| 1114 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 高岭六七组2#台区    | 158.37 | 二级 |                  |
| 1115 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV华家线传108   | 石咀头          | 61.68  | 二级 |                  |
| 1116 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 泉塘李2#        | 4.22   | 二级 |                  |
| 1117 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 马桥4#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1118 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112   | 新屋何家-变压器     | 5.14   | 二级 |                  |
| 1119 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV赤壁线小503   | 周郎一队2#公变     | 40.53  | 二级 |                  |
| 1120 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV堤防线潘203   | 兴正街          | 261    | 一级 |                  |
| 1121 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV化纤线车115   | 车埠蔬菜队3#公变    | 168.49 | 一级 |                  |
| 1122 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老野二回线老608 | 楠林畈一队2#      | 81.36  | 二级 |                  |
| 1123 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV梓山线张16    | 黄石桥一、二、三组    | 80.64  | 二级 |                  |
| 1124 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV渡普线渡15    | 渡普公变3#柱上变压器  | 261.96 | 二级 |                  |
| 1125 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 洪港所配电班  | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502   | 三源线山下2#      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1126 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 方家三变         | 44.41  | 二级 |                  |
| 1127 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 周家1组         | 18.1   | 二级 |                  |
| 1128 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 高岭三八组2       | 105.97 | 二级 |                  |
| 1129 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404   | 梅山6组         | 81.49  | 一级 |                  |
| 1130 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202   | 路口街7#        | 323.53 | 二级 |                  |
| 1131 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV毛坪线桂22    | 毛坪村4.5.13组台区 | 60.75  | 二级 |                  |
| 1132 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 杨菊花西湖机站#3台区  | 1.29   | 二级 |                  |
| 1133 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 孟垅线沉水2#台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |           |               |            |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|------------|--------|----|------------------|
| 1134 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115   | 大屋垅变       | 55.56  | 二级 |                  |
| 1135 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV丰收线牌17    | 新洲2#       | 130.74 | 一级 |                  |
| 1136 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV马港线马108   | 蔡家台区       | 23.04  | 二级 |                  |
| 1137 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV大畈线黄25    | 黄沙绕城路台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1138 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV向阳线甘24    | 秧田解一组      | 157.07 | 二级 |                  |
| 1139 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV西河线广28    | 丝绸厂柱上变压器   | 76.58  | 二级 |                  |
| 1140 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV高峰线泉215   | 御屏七组公变     | 168.97 | 一级 |                  |
| 1141 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV涓港线厦13    | 腰子山安置点台区   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1142 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV白霓线白119   | 余耕3组3台     | 52.27  | 二级 |                  |
| 1143 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV程凤线程115   | 程丰集镇五变     | 14.23  | 二级 |                  |
| 1144 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24    | 毛杨移民安置点台区  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1145 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV迎宾线门81    | 阳光花城4号公变   | 651.88 | 一级 |                  |
| 1146 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV龙印线荻118   | 夏家二变       | 61.48  | 二级 |                  |
| 1147 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV洪山线新22    | 朱巷七组2#公变   | 41     | 二级 |                  |
| 1148 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV大港线楠606   | 泥湖台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1149 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV大青线上116   | 长青变        | 82.52  | 二级 |                  |
| 1150 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV洪山线新22    | 朱巷田熊组公变    | 40.67  | 二级 |                  |
| 1151 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV东门线门73    | 汇成大厦（256区） | 263.86 | 一级 |                  |
| 1152 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 南冲水库变      | 19.66  | 二级 |                  |
| 1153 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV河南街线桃64   | 中津六组二台     | 314.16 | 二级 |                  |
| 1154 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖岭线肖112   | 肖岭新街3#台区   | 75.25  | 二级 |                  |
| 1155 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV东湖线渡20    | 东湖分场二队+2   | 80.05  | 一级 |                  |
| 1156 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟东流村      | 96.46  | 二级 |                  |
| 1157 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV蒲圻湖线渡24   | 渡普峡港八组     | 98.55  | 二级 |                  |
| 1158 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV麻塘线麻14    | 杨郑2.4组2#台区 | 17.44  | 二级 |                  |
| 1159 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV麻纺线车116   | 车埠镇小2#公变   | 259.2  | 二级 |                  |
| 1160 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线        | 舒桥10组      | 80.89  | 一级 |                  |
| 1161 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV下岭线麻15    | 吕铺村5#台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 1162 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV水库线麻16    | 大垅         | 27.18  | 二级 |                  |
| 1163 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV河南街线桃64   | 中津四组二台     | 265.7  | 二级 |                  |
| 1164 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隼水变电站     | 10kV古鸣线隼222   | 隼校配变       | 332.94 | 二级 |                  |
| 1165 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407   | 畅周村白茶基地台区  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1166 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV油坊线油516   | 石塘屋台区      | 8.75   | 二级 |                  |
| 1167 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV石印线慈119   | 洲头易迁2#台区   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1168 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114   | 杨家岭七组公变    | 160    | 二级 |                  |
| 1169 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV菖桂线桂12    | 龙飞4组       | 75.38  | 二级 |                  |
| 1170 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV青石线茶16    | 八王庙七组公变    | 44.8   | 二级 |                  |
| 1171 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站     | 10kV茶工二回线曲615 | 十二连茶场1#公变  | 162.22 | 二级 |                  |
| 1172 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV大幕线大25    | 常收街六号公变    | 163.03 | 二级 |                  |
| 1173 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22    | 石井2组2号台区   | 13.16  | 二级 |                  |
| 1174 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV青石线茶16    | 栗木桥二组公变    | 40     | 二级 |                  |
| 1175 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV牌洲线牌20    | 大院村3#      | 166.74 | 一级 |                  |
| 1176 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站     | 10kV水口线长117   | 万家二        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1177 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV乌龟石线香515  | 寺前五六组      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1178 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV工业线汪59    | 市环卫局2#公变   | 260.32 | 二级 |                  |
| 1179 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟佛岭当铺     | 34.38  | 二级 |                  |
| 1180 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV益阳线新14    | 益阳街道4#公变   | 80.82  | 二级 |                  |
| 1181 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里所配电班  | 隼水变电站     | 10kV宝塔线隼230   | 宝塔二台配变     | 293.44 | 二级 |                  |
| 1182 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV农林线长115   | 农林四台       | 50.92  | 二级 |                  |
| 1183 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV四星线高24    | 刘桢八组       | 40.81  | 二级 |                  |
| 1184 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉六回线塘79  | 聂家湾北路      | 261.67 | 一级 |                  |
| 1185 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV宝塘线燕220   | 肖家山台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1186 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV甘港线燕119   | 上贾2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1187 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站     | 10kV马坡线茅108   | 神明山三组1#公变  | 17.36  | 二级 |                  |
| 1188 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV金鸡山线大13   | 小坑3号台区     | 22.57  | 二级 |                  |
| 1189 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV红光线老509   | 公变9#       | 265.01 | 二级 |                  |
| 1190 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV雨山线路208   | 谢家         | 10.27  | 二级 |                  |
| 1191 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV芳世湾线陆204  | 谭头山村部2#公变  | 82.76  | 一级 |                  |
| 1192 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV峡山线高229   | 杨山六七组      | 80.49  | 二级 |                  |
| 1193 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV长江线高224   | 白果树十二组     | 80.33  | 二级 |                  |
| 1194 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV蒲圻湖线渡24   | 渡普一九组柱上变压器 | 82.08  | 二级 |                  |
| 1195 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV钙石线赵105   | 廖坪村二组公变    | 86.76  | 二级 |                  |
| 1196 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站    | 10kV长寿线蒋515   | 长寿村十一组台区   | 14     | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 1197 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611   | 湖场5组台区       | 118    | 二级 |                  |
| 1198 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213   | 苦竹桥十一组2#公变   | 44.45  | 二级 |                  |
| 1199 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 推垅变          | 88.02  | 二级 |                  |
| 1200 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 后湖四七组2#      | 100.03 | 二级 |                  |
| 1201 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 安丰六组公变       | 82.02  | 二级 |                  |
| 1202 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV连江线鲍514   | 白云3、4、5组+1台区 | 162.61 | 二级 |                  |
| 1203 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站  | 10kV芦林畈线小507  | 芦林畈二机站3#公变   | 160    | 二级 |                  |
| 1204 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站  | 10KV敖507敖横四回线 | 余艾2#         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1205 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115   | 老局公变         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1206 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV群力线横506   | 群立10组2#      | 36.35  | 二级 |                  |
| 1207 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV刘家门线老505  | 羊毛岸村部        | 157.96 | 二级 |                  |
| 1208 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV阁壁线荻213   | 新庄四变         | 82.52  | 一级 |                  |
| 1209 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112   | 藕塘一变压器       | 23.28  | 二级 |                  |
| 1210 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204   | 关山口1#        | 17.39  | 二级 |                  |
| 1211 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513   | 赤城台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1212 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 黄坪下台         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1213 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 霞星巴家         | 47.17  | 二级 |                  |
| 1214 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 后湖一二六组       | 80.24  | 二级 |                  |
| 1215 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103   | 陆水湖供销车队公变    | 168.39 | 一级 |                  |
| 1216 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106  | 三桥吴垅2#台区     | 2.67   | 二级 |                  |
| 1217 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404  | 青洞口台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1218 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606   | 港路4#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1219 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里所配电班  | 隽水变电站  | 10kV宝塔线隽230   | 段家台区         | 42.04  | 一级 |                  |
| 1220 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV企业线桃15    | 中津十组二台       | 168.09 | 二级 |                  |
| 1221 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 内冲           | 122.61 | 二级 |                  |
| 1222 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 大坪镇一变        | 317.8  | 二级 |                  |
| 1223 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站  | 10kV大罗湖线小609  | 青山大队1#公变     | 84.68  | 一级 |                  |
| 1224 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14    | 泉洪五组公变       | 160    | 二级 |                  |
| 1225 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV渡普线渡15    | 渡普公变10#柱上变压器 | 340.74 | 二级 |                  |
| 1226 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 马港二变         | 40.01  | 二级 |                  |
| 1227 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17    | 石门六组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1228 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配网运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73    | 毛刷厂公变(37区)   | 262.42 | 一级 |                  |
| 1229 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 南山电信柱上变压器    | 495.9  | 一级 |                  |
| 1230 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118   | 冠青二变         | 18.19  | 二级 |                  |
| 1231 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 硅铁厂三台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1232 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 霞星八组         | 171.92 | 二级 |                  |
| 1233 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉二回线荆15  | 泉门一组2#公变     | 84.48  | 二级 |                  |
| 1234 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV工业线高231   | 临江五组         | 41.21  | 二级 |                  |
| 1235 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 三洲渔业队2#      | 77.01  | 二级 |                  |
| 1236 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集一回线门78  | 腾飞一区         | 352.1  | 一级 |                  |
| 1237 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 荻田变电站   | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118   | 狮子二变         | 41.83  | 二级 |                  |
| 1238 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 白驹汤湖2#公变     | 82.39  | 二级 |                  |
| 1239 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV燎原线甘25    | 军山村3.4.8组    | 231.57 | 二级 |                  |
| 1240 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝畈线宝503   | 六三25组        | 43.34  | 一级 |                  |
| 1241 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 观仕坳袁家公变      | 24.38  | 二级 |                  |
| 1242 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21    | 泉湖一组         | 18.21  | 二级 |                  |
| 1243 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 毕家二组2#公变     | 83.44  | 二级 |                  |
| 1244 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV余码线潘204   | 新街镇          | 83.17  | 一级 |                  |
| 1245 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV熊家岭线余105  | 余家桥刘家龙公变     | 80     | 二级 |                  |
| 1246 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116   | 麦市站变         | 161.84 | 二级 |                  |
| 1247 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224  | 港背管2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1248 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀三回线通116 | 井湾下三台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1249 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 杨家铺邱家公变      | 40.67  | 二级 |                  |
| 1250 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 畈上变          | 20.3   | 二级 |                  |
| 1251 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14    | 掘泉一组2#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 1252 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 柏树下三台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1253 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 冷水坪线半坑台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1254 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118   | 朱砂七组+1       | 79.38  | 二级 |                  |
| 1255 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊专线赵208   | 羊楼洞村一组2#公变   | 123.02 | 二级 |                  |
| 1256 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV东风线周108   | 赤壁东风六队1#公变   | 85.57  | 二级 |                  |
| 1257 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13    | 罗丰七组公变       | 40     | 二级 |                  |
| 1258 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广昊线广17    | 环城五组3#台区     | 339.93 | 二级 |                  |
| 1259 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115   | 林业车队公变       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 1260 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV农场线泉212   | 泉口十九组1#公变    | 80.88  | 一级 |                  |
| 1261 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜14    | 铜钟在下2.7.8组公变 | 38.69  | 二级 |                  |
| 1262 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 高桥一台         | 94.28  | 二级 |                  |
| 1263 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 黄丰台区         | 69.77  | 二级 |                  |
| 1264 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 细屋饶台区        | 82.84  | 二级 |                  |
| 1265 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15    | 新田桥二组公变      | 24.62  | 二级 |                  |
| 1266 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 白羊大路2台       | 29.2   | 二级 |                  |
| 1267 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV农场线潘208   | 潘湾四组1#       | 88.59  | 一级 |                  |
| 1268 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV官桥线绿402   | 官桥6#公变       | 407.57 | 二级 |                  |
| 1269 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117   | 高枳王家边        | 49.48  | 二级 |                  |
| 1270 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV工业线北215   | 横冲安置点变       | 29.8   | 二级 |                  |
| 1271 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 杨家岭一组公变      | 46.66  | 二级 |                  |
| 1272 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 养殖场2#台区      | 80.12  | 一级 |                  |
| 1273 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14  | 陆水湖南山六组公变    | 80     | 二级 |                  |
| 1274 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 高家山台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1275 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 藕塘           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1276 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 官庄二组公变       | 40.79  | 二级 |                  |
| 1277 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 高岭村一组        | 80.84  | 二级 |                  |
| 1278 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 色织布厂柱上变压器    | 479.88 | 二级 |                  |
| 1279 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17    | 沙坪湖塘一组       | 31.68  | 二级 |                  |
| 1280 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13    | 黄沙畈台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1281 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109   | 沙湖岭2#        | 101.64 | 二级 |                  |
| 1282 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV金桂线桂24    | 白沙村2#        | 58.66  | 二级 |                  |
| 1283 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604   | 郑家小院         | 168.16 | 一级 |                  |
| 1284 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 瓦屋坪          | 40.33  | 二级 |                  |
| 1285 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 钟鸣五组公变       | 41.15  | 二级 |                  |
| 1286 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东岷变电站 | 10kV西河二回线广27  | 环城二组1#柱上变压器  | 266.48 | 二级 |                  |
| 1287 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝渔线宝513   | 铁铺三六组2#公变    | 203.58 | 二级 |                  |
| 1288 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕮川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专二回线蒲113 | 福泰隆2#公变      | 754.76 | 一级 |                  |
| 1289 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 雅安二台区        | 34.36  | 二级 |                  |
| 1290 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405 | 一招2号(93区)    | 455.5  | 二级 |                  |
| 1291 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 电校柱上变压器      | 405.45 | 一级 |                  |
| 1292 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV汪家堡线汪63   | 土地开发公司公变     | 290.44 | 一级 |                  |
| 1293 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 岭上王3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1294 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV湾头线程116   | 相思一变         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1295 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV丛林线余107   | 安咀四队2#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 1296 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 川岑林2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1297 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV程铁线杨209   | 上海陈          | 88.92  | 二级 |                  |
| 1298 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV赤中三回线蛟111 | 油铺一组2#公变     | 83.16  | 一级 |                  |
| 1299 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 杨部六变         | 7.96   | 二级 |                  |
| 1300 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 大港余泵站2#台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1301 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安四回线文112 | 火车站公变柱上变压器   | 161.33 | 一级 |                  |
| 1302 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111   | 四角塘变         | 21.16  | 二级 |                  |
| 1303 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 桐籽坡变         | 160.11 | 二级 |                  |
| 1304 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 新屋垅          | 82.3   | 二级 |                  |
| 1305 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 农科一队         | 41.43  | 二级 |                  |
| 1306 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV小梅线月604   | 泉坑口          | 74.89  | 二级 |                  |
| 1307 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 安丰二组公变       | 40     | 二级 |                  |
| 1308 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611   | 官塘胡新村一号      | 267.19 | 二级 |                  |
| 1309 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站 | 10kV图垅线城118   | 图垅五台         | 51.28  | 二级 |                  |
| 1310 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 琅桥十一组公变      | 40     | 二级 |                  |
| 1311 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 庆丰5#         | 30.03  | 一级 |                  |
| 1312 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 东山张家3台区      | 1.41   | 二级 |                  |
| 1313 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 金沙宁家2号       | 27.26  | 二级 |                  |
| 1314 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 关刀三变         | 52.99  | 二级 |                  |
| 1315 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115   | 农林三台         | 60.62  | 二级 |                  |
| 1316 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV农场线潘208   | 潘湾三组         | 81.77  | 一级 |                  |
| 1317 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204  | 芳世湾四组公变      | 82.13  | 一级 |                  |
| 1318 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕮川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124   | 铁路2#公变       | 168.98 | 二级 |                  |
| 1319 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV熊家岭线余105  | 枫桥六队1#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 1320 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV长寿线蒋515   | 长寿村李自台区      | 14.68  | 二级 |                  |
| 1321 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 八斗二组         | 40.15  | 二级 |                  |
| 1322 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城II回线鱼215 | 老烟草公变        | 165.49 | 一级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |                        |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|------------------------|--------|----|------------------|
| 1323 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603    | 王坳                     | 22.48  | 二级 |                  |
| 1324 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV小梅线月604    | 大梅六组                   | 51.4   | 二级 |                  |
| 1325 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV小梅线月604    | 燕窝占家                   | 58.16  | 二级 |                  |
| 1326 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV小梅线月604    | 小梅岭                    | 40.62  | 二级 |                  |
| 1327 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV沿湖线鱼122    | 自来水厂（公变）               | 332.07 | 二级 |                  |
| 1328 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117    | 杨河变                    | 176.54 | 二级 |                  |
| 1329 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 南门山二组2#公变              | 41.76  | 二级 |                  |
| 1330 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV化工线赵204    | 赵李桥镇老政府公变              | 93.3   | 一级 |                  |
| 1331 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124    | 体育路1#公变                | 269.85 | 二级 |                  |
| 1332 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106    | 鲫鱼埠四组公变                | 82.38  | 一级 |                  |
| 1333 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213    | 三溪7-9组3台               | 70.6   | 二级 |                  |
| 1334 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606    | 官埠四组新村                 | 165.56 | 一级 |                  |
| 1335 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202    | 小水上台2号                 | 15.02  | 二级 |                  |
| 1336 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116    | 麦市液化气站台区               | 329.13 | 二级 |                  |
| 1337 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116   | 月山吴家1#公变               | 87.82  | 一级 |                  |
| 1338 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 东坑三组                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1339 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117    | 高视汪家                   | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1340 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工一回线潜108  | 潜山三组公变                 | 130.89 | 二级 |                  |
| 1341 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607    | 大垅2#台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1342 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV司南线汪83     | 东风闸2#公变                | 320    | 一级 |                  |
| 1343 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 龙泉公变                   | 44.78  | 二级 |                  |
| 1344 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 烟家冲七队公变                | 40     | 二级 |                  |
| 1345 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213    | 潭下集镇二变                 | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 1346 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 菜籽湖2#                  | 80.05  | 一级 |                  |
| 1347 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17     | 排上二台2#台区               | 28.08  | 二级 |                  |
| 1348 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV药厂线石212    | 教堂台区                   | 165.9  | 一级 |                  |
| 1349 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106    | 下岩钟家4#                 | 22.56  | 二级 |                  |
| 1350 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉二回线塘61   | 中国邮政集团咸宁市分公司（温泉路92号）公变 | 163.15 | 一级 |                  |
| 1351 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14     | 烟烧窝口                   | 41.27  | 二级 |                  |
| 1352 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14     | 石桥上                    | 66.65  | 二级 |                  |
| 1353 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14     | 石岭村                    | 82.43  | 二级 |                  |
| 1354 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 琅瑯马家公变                 | 84.29  | 一级 |                  |
| 1355 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18     | 农科三队                   | 40.11  | 二级 |                  |
| 1356 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111    | 前进大道2#公变               | 40     | 二级 |                  |
| 1357 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117    | 新合四五组                  | 80.62  | 二级 |                  |
| 1358 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115    | 坪山台区                   | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1359 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209    | 肖家洲6.7组                | 81.42  | 一级 |                  |
| 1360 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV工业园一回线新122 | 中心托儿所幼教楼               | 204.3  | 一级 |                  |
| 1361 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11    | 上程3#台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1362 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV潘山线洪512    | 下湾台区                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1363 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV程风线程115    | 程丰集镇一变                 | 288.06 | 二级 |                  |
| 1364 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 黄龙一组1#公变               | 180.8  | 一级 |                  |
| 1365 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115    | 太平三                    | 57.35  | 二级 |                  |
| 1366 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 劈精邱家公变                 | 40.81  | 一级 |                  |
| 1367 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 何墩一台                   | 164.08 | 二级 |                  |
| 1368 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213    | 车埠村部2#公变               | 161.03 | 一级 |                  |
| 1369 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV白米线樊509    | 白米二台                   | 65.65  | 二级 |                  |
| 1370 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118    | 大坡变                    | 23.59  | 二级 |                  |
| 1371 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 牙旁台区                   | 36.89  | 二级 |                  |
| 1372 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119    | 君欢食品公变                 | 222.89 | 二级 |                  |
| 1373 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215  | 幸福小区公变                 | 256.73 | 一级 |                  |
| 1374 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 黄土桥四、六组2#公变            | 43.98  | 二级 |                  |
| 1375 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202  | 砂子岭九组公变                | 168.59 | 一级 |                  |
| 1376 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507    | 石泉二组2#公变               | 80     | 一级 |                  |
| 1377 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14   | 学官村3号                  | 49     | 二级 |                  |
| 1378 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15     | 上坳大坪台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1379 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215    | 易畝大屋变                  | 16.74  | 二级 |                  |
| 1380 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107    | 腊里山大队公变                | 323.52 | 二级 |                  |
| 1381 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV程风线程115    | 大坪坳二变                  | 13.38  | 二级 |                  |
| 1382 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116   | 秀丽花园2#公变               | 343.8  | 二级 |                  |
| 1383 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿安线沿515    | 乾坤街2#柱上变压器             | 5.1    | 一级 |                  |
| 1384 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂三回线沿516  | 小水电柱上变压器               | 275.04 | 一级 |                  |
| 1385 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25     | 明星5组台区                 | 8.75   | 二级 |                  |

|      |              |              |         |        |                |                  |        |    |                  |
|------|--------------|--------------|---------|--------|----------------|------------------|--------|----|------------------|
| 1386 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV毛坪线桂22     | 毛坪村4组            | 71.58  | 二级 |                  |
| 1387 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504    | 江源3#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1388 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV牌洲线牌20     | 3#公变             | 353.7  | 一级 |                  |
| 1389 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118    | 集镇四              | 121.24 | 二级 |                  |
| 1390 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文河线文117    | 魏家湾柱上变压器         | 168.02 | 一级 |                  |
| 1391 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505    | 十号桥柱上变压器         | 163.79 | 一级 |                  |
| 1392 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18     | 农科二组2#           | 73.21  | 二级 |                  |
| 1393 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108    | 双溪6组公变           | 18.6   | 二级 |                  |
| 1394 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110    | 朗山一变             | 67.28  | 二级 |                  |
| 1395 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202    | 头墩3#1,           | 166.2  | 二级 |                  |
| 1396 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV寺下线楠503    | 长丰村2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1397 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116    | 荟萃花园             | 264.15 | 一级 |                  |
| 1398 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606    | 官埠村              | 359.97 | 一级 |                  |
| 1399 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108    | 马港集镇八台           | 26.76  | 二级 |                  |
| 1400 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118    | 地税局2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1401 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118    | 凉亭中学变            | 108.2  | 二级 |                  |
| 1402 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216   | 北门路3#            | 242.43 | 二级 |                  |
| 1403 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114    | 五塘陈家             | 16.22  | 二级 |                  |
| 1404 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126    | 锡山付家台区           | 29.93  | 二级 |                  |
| 1405 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 老鸦4-5组2台         | 27.12  | 二级 |                  |
| 1406 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV蜀山线港111    | 港西熊村             | 209.03 | 二级 |                  |
| 1407 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV赤壁线小503    | 合心四队1#公变         | 40.82  | 二级 |                  |
| 1408 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210    | 湖桥罗家             | 12.55  | 二级 |                  |
| 1409 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210    | 祥背2组公变           | 21.07  | 二级 |                  |
| 1410 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13     | 云台山四组公变          | 45.33  | 二级 |                  |
| 1411 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213    | 苦竹桥六组公变          | 86.44  | 二级 |                  |
| 1412 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116   | 望山一二组公变          | 169.99 | 二级 |                  |
| 1413 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰二回线南215  | 南街1#+1台区         | 256.1  | 二级 |                  |
| 1414 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605    | 东岭1#             | 160.28 | 二级 |                  |
| 1415 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV畈中线石508    | 章家2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1416 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605  | 双泉五六组（小泉1#）柱上变压器 | 94.65  | 二级 |                  |
| 1417 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215    | 御屏四组公变           | 40.5   | 一级 |                  |
| 1418 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 陈洲一变             | 65.33  | 二级 |                  |
| 1419 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14     | 新屋方              | 24.8   | 二级 |                  |
| 1420 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212    | 燕窝二变             | 107.09 | 二级 |                  |
| 1421 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212    | 羊楼司村八组2#公变       | 208.82 | 一级 |                  |
| 1422 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀三回线通116  | 井湾下台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1423 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21     | 太平机站2#台区         | 24.58  | 二级 |                  |
| 1424 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13     | 宝石线南山台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1425 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17     | 楠竹一组             | 80.77  | 二级 |                  |
| 1426 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV工业园一回线新122 | 双桥配变             | 259.16 | 一级 |                  |
| 1427 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城南线隽123    | 廉租房电机厂宿舍         | 263.17 | 一级 |                  |
| 1428 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215    | 骆家二变             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1429 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18     | 西港二分场2台区         | 80.75  | 二级 |                  |
| 1430 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 冷段四变             | 27.97  | 二级 |                  |
| 1431 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 七里岗新屋从台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1432 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603    | 大东港石额洪           | 42.19  | 二级 |                  |
| 1433 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116    | 荻田四变             | 156.44 | 二级 |                  |
| 1434 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105    | 财政局综合楼公变         | 206.56 | 一级 |                  |
| 1435 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216   | 北门路2#            | 270.11 | 一级 |                  |
| 1436 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 咀头陈村             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1437 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV石航线明17     | 石航郭台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1438 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV峡山线高229    | 杨山新村1#           | 15.54  | 二级 |                  |
| 1439 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV陆溪线溪15     | 界石二三组            | 163.63 | 二级 |                  |
| 1440 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109   | 洞口大队2#公变         | 160    | 二级 |                  |
| 1441 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV盘山线义118    | 高枳石咀3#台区         | 5.07   | 二级 |                  |
| 1442 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV瓷厂线牌18     | 大院6#             | 81.92  | 一级 |                  |
| 1443 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 界上六台             | 42.66  | 二级 |                  |
| 1444 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV纤维板线牌21    | 高家岭2#            | 82.56  | 一级 |                  |
| 1445 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV羊毛岸线老507   | 黑木桥              | 161.35 | 一级 |                  |
| 1446 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107    | 湖北咏安桂食品科技有限公司    | 86.03  | 二级 |                  |
| 1447 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14   | 洪龙下台2#台区         | 15.11  | 二级 |                  |
| 1448 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116   | 月山谢家1#公变         | 91.36  | 一级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |               |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|---------------|--------|----|------------------|
| 1449 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV平安线新116   | 长春楼配变         | 209.56 | 二级 |                  |
| 1450 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊茶线赵205   | 羊茶加工厂公变       | 88.05  | 一级 |                  |
| 1451 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20    | 陈家台区          | 100.02 | 二级 |                  |
| 1452 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV瓷厂线北118   | 岭源四台区         | 5.37   | 二级 |                  |
| 1453 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114   | 星桥谢家洲2#       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1454 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115   | 港边变           | 49.03  | 二级 |                  |
| 1455 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV石矶线高113   | 临江三四组         | 149.35 | 二级 |                  |
| 1456 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115   | 李竹塘二          | 80.11  | 二级 |                  |
| 1457 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站     | 10kV石航线明17    | 塘家地3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1458 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV独石线铜14    | 铜钟团山7-12组2#   | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1459 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV城四回线鱼120  | 茶庵一组          | 335    | 二级 |                  |
| 1460 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210   | 官山村公变         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1461 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV丝织线陆103   | 陆水湖纺城名都小区1#公变 | 261.1  | 一级 |                  |
| 1462 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV斗门线车216   | 樟木岭六组公变       | 43.95  | 二级 |                  |
| 1463 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV红光线老509   | 公变12#         | 327.27 | 二级 |                  |
| 1464 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉四回线塘79  | 泉塘七组2#柱上变压器   | 266.09 | 一级 |                  |
| 1465 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站     | 10kV厦铺线涓513   | 月亮湾2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1466 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站     | 10kV古市线港14    | 港口唐山          | 42.59  | 二级 |                  |
| 1467 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV医院线门74    | 温馨家园3号(182区)  | 650.58 | 二级 |                  |
| 1468 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27    | 长欠二组          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1469 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV石溪线马110   | 水口二变          | 44.9   | 二级 |                  |
| 1470 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV菖桂线桂12    | 石泉源           | 192.68 | 二级 |                  |
| 1471 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电班 | 10kV双丘线黄101   | 郭家畈邓家公变       | 87.49  | 二级 |                  |
| 1472 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV林上线株117   | 横溪2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1473 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV高岭线渡16    | 王庄七组+1        | 82.68  | 二级 |                  |
| 1474 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27    | 码头村2#台区       | 22.41  | 二级 |                  |
| 1475 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV楠林线楠601   | 陈家塘2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1476 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV长江线高224   | 太平寺八组         | 40.13  | 二级 |                  |
| 1477 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 琅桥五组1#公变      | 167.4  | 二级 |                  |
| 1478 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站    | 10kV开发区线砂209  | 汪家堡1.2组       | 41.73  | 一级 |                  |
| 1479 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV潘山线洪512   | 下湾2#台区（下湾）    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1480 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV红旗线车117   | 黄土一二组1#公变     | 164.23 | 二级 |                  |
| 1481 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集二回线门79  | 锦阳国际2号(174区)  | 689.2  | 二级 |                  |
| 1482 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV巩固线绿502   | 大牛山一组         | 40.52  | 二级 |                  |
| 1483 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV大幕线大25    | 常收3号公变        | 80.45  | 二级 |                  |
| 1484 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV红旗线车117   | 节堤五组2#公变      | 40.43  | 二级 |                  |
| 1485 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV河背线张21    | 胡家庄柱上变压器      | 83.16  | 二级 |                  |
| 1486 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV管件厂线横609  | 付桥8组柱上变压器     | 47.29  | 一级 |                  |
| 1487 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专四回线蒲216 | 四中2#公变        | 181.74 | 一级 |                  |
| 1488 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV西湖线渡18    | 顾氏新村          | 80.25  | 二级 |                  |
| 1489 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV农机线通115   | 镀锌厂台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1490 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV蜀山线港111   | 蜀山123组2#      | 80.93  | 二级 |                  |
| 1491 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站     | 10kV新塔一回线新119 | 新塔配变          | 223.38 | 二级 |                  |
| 1492 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV四庄线上118   | 守仙一           | 10.62  | 二级 |                  |
| 1493 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV南港线渡21    | 东湖一组柱上变压器     | 60.52  | 二级 |                  |
| 1494 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV石溪线马110   | 石溪集镇一变        | 146.39 | 二级 |                  |
| 1495 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV朱砂线绿503   | 官桥二组          | 40.8   | 一级 |                  |
| 1496 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV四星线高24    | 堰头5.6组台区（孙家垅） | 80.72  | 二级 |                  |
| 1497 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV医化线汪66    | 马家湖3#公变       | 367.84 | 一级 |                  |
| 1498 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115   | 古塘变           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1499 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV丰收线牌17    | 上新3#          | 85.6   | 一级 |                  |
| 1500 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV关刀线水214   | 官塘台区          | 30.94  | 二级 |                  |
| 1501 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV药厂线石212   | 福隆小区          | 323.55 | 一级 |                  |
| 1502 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV玻纤线麦219   | 杨源二变          | 80.78  | 二级 |                  |
| 1503 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV平安线车213   | 车埠程家1#公变      | 43.29  | 一级 |                  |
| 1504 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站     | 10kV城三回线鱼216  | 青山路3#         | 128.28 | 一级 |                  |
| 1505 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV潭下线马213   | 彭段一变          | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 1506 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27    | 码头三四组2#台区     | 10.46  | 二级 |                  |
| 1507 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV大源线金22    | 界上二台          | 305.32 | 二级 |                  |
| 1508 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 高冲三变          | 196.13 | 二级 |                  |
| 1509 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永锦二回线永614 | 书台街3#柱上变      | 30.35  | 二级 |                  |
| 1510 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV玉立线新115   | 旭红四组          | 189.4  | 二级 |                  |
| 1511 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV蒲圻湖线渡24   | 蒲圻湖8组3#变压器    | 80.03  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |                |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|--------------|--------|----|------------------|
| 1512 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV石马线石213    | 梅港范楼冲一-变压器   | 20.73  | 二级 |                  |
| 1513 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永车一回线永504  | 福安小区3#柱上变压器  | 255.88 | 一级 |                  |
| 1514 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV蔡桥线高23     | 蔡桥（咸宁阮）      | 5.67   | 二级 |                  |
| 1515 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV虎山线溪17     | 铜山5队         | 162.25 | 二级 |                  |
| 1516 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510    | 安丰八组1#公变     | 69.47  | 二级 |                  |
| 1517 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV陆溪线溪15     | 陆溪1#公变       | 295.04 | 二级 |                  |
| 1518 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV大源线金22     | 大源水坑中台       | 40.15  | 二级 |                  |
| 1519 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV农场线潘208    | 复兴移民         | 163.03 | 一级 |                  |
| 1520 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV八一线路202    | 小水周家         | 25.44  | 二级 |                  |
| 1521 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115    | 八甲二变         | 24.86  | 二级 |                  |
| 1522 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV湄港线厦13     | 焦滩新村台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1523 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV青石线茶16     | 峡山七组公变       | 80.64  | 二级 |                  |
| 1524 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV云溪线水112    | 道上四台         | 145.02 | 二级 |                  |
| 1525 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV官庄线中18     | 中伙余味公变       | 326.53 | 二级 |                  |
| 1526 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV石门线阮17     | 宝林村熊家        | 11.31  | 二级 |                  |
| 1527 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV大畈线黄25     | 北山台区（北山公变）   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1528 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站    | 10kV银政线银503    | 黄畈五六组2#台区    | 338.03 | 一级 |                  |
| 1529 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV老野一回线老506  | 沙湖村+1台区      | 163.3  | 二级 |                  |
| 1530 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV西港线石402    | 朱家舍2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1531 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV工业线官511    | 官塘邮政公变       | 294.29 | 一级 |                  |
| 1532 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12     | 上简1、7组台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1533 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV幸福线泉113    | 幸福堰十五组2#公变   | 80     | 二级 |                  |
| 1534 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206    | 马铺长庄谢家公变     | 29.96  | 二级 |                  |
| 1535 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV银山线油510    | 东方名都六号楼1     | 652.22 | 二级 |                  |
| 1536 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV田心线路105    | 小岭村2#        | 50.14  | 二级 |                  |
| 1537 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV官塘线官510    | 泉洪岭十组公变      | 40     | 二级 |                  |
| 1538 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站     | 10kV工业园一回线新122 | 黄源黄家台区       | 38.91  | 二级 |                  |
| 1539 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV荻塘线荻117    | 龙背三变         | 83.43  | 二级 |                  |
| 1540 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV独石线铜14     | 铜钟独石9-11组    | 40.57  | 二级 |                  |
| 1541 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV丛林线余107    | 安咀五队3#公变     | 20.47  | 二级 |                  |
| 1542 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV下朱线麻13     | 大屋沈新建台区变压器   | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1543 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下变电站     | 10kV高峰线潭110    | 界头四台区        | 53.18  | 二级 |                  |
| 1544 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV永安三回线文218  | 橡胶厂1#柱上变压器   | 202.5  | 二级 |                  |
| 1545 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV农机线通115    | 老法院柱上变压器     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1546 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站     | 10kV新塔一回线新119  | 玉立花园配变       | 423.15 | 二级 |                  |
| 1547 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV长江线高224    | 太平寺一二组       | 337.27 | 二级 |                  |
| 1548 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229    | 盘湓1#台区（盘溪）   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1549 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV云溪线水112    | 金潭二台         | 41.54  | 二级 |                  |
| 1550 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109    | 余坊二变         | 54.3   | 二级 |                  |
| 1551 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾一回线         | 舒桥1#公变       | 238.31 | 二级 |                  |
| 1552 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站    | 10kV汪家堡线汪63    | 良贤公变         | 103.88 | 一级 |                  |
| 1553 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站     | 10kV青叶线樊504    | 铁匠屋台区        | 35.08  | 二级 |                  |
| 1554 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV花洪线花28     | 龙余2#台区       | 2.82   | 二级 |                  |
| 1555 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV照明线高115    | 广济一四组3#      | 80.7   | 二级 |                  |
| 1556 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖岭线肖112    | 肖岭街二台区       | 87.01  | 二级 |                  |
| 1557 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV义源线义116    | 高槐任下         | 41.84  | 二级 |                  |
| 1558 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV陈坪线石503    | 屋里下2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1559 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV泉门线陆206    | 蒲纺医院2#公变     | 80.59  | 一级 |                  |
| 1560 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114    | 洪水八组公变       | 80.83  | 二级 |                  |
| 1561 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV宝石线刘13     | 街道1#变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1562 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV复兴线港109    | 农场王家月2#+1    | 149.41 | 二级 |                  |
| 1563 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV熊家岭线余105   | 枫桥五队公变       | 80     | 二级 |                  |
| 1564 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专二回线蒲113  | 银河花园城678#楼公变 | 525.24 | 一级 |                  |
| 1565 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510    | 上新屋2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1566 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港抢修班   | 犀港变电站     | 10kV柏树下线犀122   | 柏树下小学台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1567 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV水焦线蒲224    | 观音巷2#公变      | 268    | 二级 |                  |
| 1568 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV平安线新116    | 恒通二台         | 350.06 | 一级 |                  |
| 1569 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV潭下线马213    | 彭段刘家变        | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 1570 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV星星线花13     | 垅下8、9组2#台区   | 17.22  | 二级 |                  |
| 1571 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV白石线茶17     | 中心三组2#公变     | 40.18  | 二级 |                  |
| 1572 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV下沙线牌14     | 渔业村2#        | 161.02 | 一级 |                  |
| 1573 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站     | 10kV大罗湖线小609   | 青山八队2#公变     | 86     | 一级 |                  |
| 1574 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV田心线路105    | 舒家           | 10.15  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|--------------|--------|----|------------------|
| 1575 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116    | 雁塔社区配变       | 337.98 | 一级 |                  |
| 1576 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607    | 下徐           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1577 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV金矿线高114    | 藕塘一组2#       | 80.9   | 二级 |                  |
| 1578 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210    | 官山吴赵公变       | 8.54   | 二级 |                  |
| 1579 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112    | 张七二台         | 17.32  | 二级 |                  |
| 1580 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112    | 东麦一台区安置点     | 130.08 | 二级 |                  |
| 1581 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106    | 白羊滩上2#       | 131.91 | 二级 |                  |
| 1582 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13     | 白闲山台区        | 44.19  | 二级 |                  |
| 1583 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513    | 吴兴甫3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1584 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 芙蓉四组2#公变     | 42.97  | 二级 |                  |
| 1585 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV铜钟线铜12     | 铜钟马安村2台      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1586 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108   | 肖家洲三组        | 80.37  | 一级 |                  |
| 1587 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV荻塘线荻117    | 龙背三台变        | 41.7   | 二级 |                  |
| 1588 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107    | 八把刀一队2#公变    | 42.13  | 二级 |                  |
| 1589 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV熊家岭线余105   | 枫桥九队2#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 1590 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111    | 肖岭石壁台区       | 57.91  | 二级 |                  |
| 1591 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV乡直线株118    | 下新屋台区（夏铺）    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1592 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604    | 街镇6#台区柱上-变压器 | 82.63  | 一级 |                  |
| 1593 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 石塘山井刘家1#公变   | 161.87 | 一级 |                  |
| 1594 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24    | 蒲圻湖一组柱上变压器   | 81.4   | 二级 |                  |
| 1595 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银507银安三回线  | 中医院宿舍柱上变压器   | 353.4  | 一级 |                  |
| 1596 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116    | 中药材柱上变压器     | 259.23 | 一级 |                  |
| 1597 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215    | 水工队二台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1598 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 黄祠2、3组2#台区   | 81.81  | 二级 |                  |
| 1599 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV双龙线石210    | 凡店一台         | 267.42 | 二级 |                  |
| 1600 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 塘下上台2#       | 18.05  | 二级 |                  |
| 1601 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515    | 东方名都一号楼2     | 328.68 | 二级 |                  |
| 1602 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15     | 西庄公变         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1603 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 丰乐畈八组2#公变    | 40.63  | 二级 |                  |
| 1604 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV阁壁线荻213    | 石门七变         | 11.68  | 二级 |                  |
| 1605 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21     | 大兴七八组 1      | 80.18  | 二级 |                  |
| 1606 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16     | 大兴七八组+3      | 80.13  | 二级 |                  |
| 1607 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23     | 羊眼滩1号        | 83.94  | 二级 |                  |
| 1608 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21     | 大兴一六组柱上变压器   | 83.77  | 二级 |                  |
| 1609 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109    | 张源一台         | 108.05 | 二级 |                  |
| 1610 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 大岭二队3#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 1611 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV余码线潘204    | 西湖渔业队1#      | 80.02  | 一级 |                  |
| 1612 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV赤壁线小503    | 东柳四队2#公变     | 85.05  | 二级 |                  |
| 1613 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606    | 工具厂二号        | 322.06 | 一级 |                  |
| 1614 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15   | 铺屋沈家         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1615 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208    | 丁家档          | 13.13  | 二级 |                  |
| 1616 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 狮古山村1#公变     | 80.47  | 二级 |                  |
| 1617 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109    | 农场王家月3#+2    | 67.27  | 二级 |                  |
| 1618 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106   | 上王台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1619 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 坳上台区（淘沙港）    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1620 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27     | 堰市五、六组       | 93.79  | 二级 |                  |
| 1621 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106    | 路口站用电        | 80.99  | 二级 |                  |
| 1622 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 后溪贵主窝安置点     | 28.04  | 二级 |                  |
| 1623 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503    | 王家垅3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1624 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66     | 营里二组2#公变     | 213.85 | 一级 |                  |
| 1625 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV寺下线楠503    | 牛角山          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1626 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV小井线上117    | 上坪二变         | 120.07 | 二级 |                  |
| 1627 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 安丰七组公变       | 41.55  | 二级 |                  |
| 1628 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV泉港线湄517    | 喻家台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1629 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV关刀线水214    | 南冲一台         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1630 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103    | 陆水湖总厂机关公变    | 364.91 | 一级 |                  |
| 1631 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里所配电班  | 隼水变电站  | 10kV宝塔线隼230    | 汪家配变         | 260.74 | 一级 |                  |
| 1632 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115    | 岭上二变         | 85.99  | 二级 |                  |
| 1633 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 后溪7组2台       | 14.62  | 二级 |                  |
| 1634 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215    | 虎岩村部台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1635 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 北冲3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1636 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳一回线鲍512  | 沙阳路7+1#      | 328.56 | 二级 |                  |
| 1637 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224    | 铁山村公变        | 176.93 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |                |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|----------------|--------|----|------------------|
| 1638 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV田心线路105    | 马家山2#          | 10.57  | 二级 |                  |
| 1639 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站    | 10kV阴山线聂118    | 阴山3组2#         | 80.21  | 二级 |                  |
| 1640 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV城北二回线隽221  | 步行街配变          | 349.59 | 一级 |                  |
| 1641 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV珍湖线溪16     | 雁咀3组           | 10.89  | 二级 |                  |
| 1642 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV岩山下线刘27    | 街道3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1643 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站     | 10kV青山线贺25     | 桃林村3#台区        | 80.01  | 二级 |                  |
| 1644 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV四邑线潘209    | 四邑四组           | 40.01  | 一级 |                  |
| 1645 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV玄武线犀118    | 山林朱台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1646 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV井头线大16     | 茶地村1.4组台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1647 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站     | 10kV柏树下线犀122   | 井湾上二台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1648 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV瓷厂线牌18     | 大院村2#（金九小学内）   | 166    | 一级 |                  |
| 1649 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63  | 10kV郑家坪一回线阮家2# | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1650 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV万安线新24     | 新店农贸市场1#公变     | 338.22 | 二级 |                  |
| 1651 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229    | 山口光伏台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1652 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV塑料厂线汪85    | 营里七组公变         | 192.84 | 一级 |                  |
| 1653 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV山界线厦18     | 方家3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1654 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV文开二回线文213  | 毕曹             | 166.32 | 二级 |                  |
| 1655 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV甘港线燕119    | 下贾新村台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1656 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV玻纤线麦219    | 井堂一变           | 146.52 | 二级 |                  |
| 1657 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV蒲圻湖线渡24    | 渡普二组柱上变压器      | 80.48  | 二级 |                  |
| 1658 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站     | 10kV新塔一回线新119  | 玉立花园二配变        | 527.95 | 二级 |                  |
| 1659 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510    | 理畈线郭家台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1660 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站     | 10kV宝畈线宝503    | 石垅开发区4#        | 315.06 | 一级 |                  |
| 1661 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV石门线楠607    | 树木山2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1662 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV先锋线鱼116    | 建筑勘察设计院        | 341.88 | 二级 |                  |
| 1663 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV四庄线上118    | 清水三            | 222.23 | 二级 |                  |
| 1664 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV左港线石214    | 黄谷二台           | 49.5   | 二级 |                  |
| 1665 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV峡山线高229    | 杨山新村3#         | 80.17  | 二级 |                  |
| 1666 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV盘山线义118    | 高枧泉山2#台区       | 145.35 | 二级 |                  |
| 1667 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV双峰线文119    | 方向机2#柱上变压器     | 428.76 | 一级 |                  |
| 1668 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永车一回线永504  | 地煤机柱上变压器       | 253.59 | 一级 |                  |
| 1669 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV胜利线黄111    | 庙山五队公变         | 40     | 二级 |                  |
| 1670 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV程丰线马109    | 毛段三台           | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 1671 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV宝石线刘13     | 街道6#台区（街道桥头）   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1672 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV茅洲垸线港202   | 杨家洪大队2#S13-    | 327.48 | 二级 |                  |
| 1673 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV中坪线随15     | 中坪付家公变         | 16.33  | 二级 |                  |
| 1674 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV黄袍线荻116    | 汤家二变           | 40     | 二级 |                  |
| 1675 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV大柱线传107    | 利和六            | 38.14  | 二级 |                  |
| 1676 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV横沟线横604    | 卫生院4#          | 33.48  | 二级 |                  |
| 1677 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101    | 双丘二组2#公变       | 167.83 | 二级 |                  |
| 1678 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV平安线新116    | 卫生局配变          | 259.22 | 一级 |                  |
| 1679 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖岭线肖112    | 霞星张家           | 0.61   | 二级 |                  |
| 1680 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV金龙线白213    | 金龙10组2台        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1681 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 蒋家洞变电站    | 10kV长虹线蒋518    | 长寿村甘家垅台区       | 108.69 | 二级 |                  |
| 1682 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV水焦线蒲224    | 凤凰城6#公变        | 521.6  | 二级 |                  |
| 1683 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV乌龟石线香515   | 谢家坳四组二台        | 87.42  | 二级 |                  |
| 1684 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV仪表线崇411    | 仪表3#公变（306区）   | 337.84 | 一级 |                  |
| 1685 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV四庄线上118    | 四庄郑家           | 94.4   | 二级 |                  |
| 1686 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站     | 10kV程风线程115    | 集镇桥头变          | 11.78  | 二级 |                  |
| 1687 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV市政线麦116    | 镇二台区           | 319.84 | 二级 |                  |
| 1688 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站     | 10kV青山线贺25     | 桃林村5组          | 57.82  | 二级 |                  |
| 1689 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV城区一回线隽121  | 神井配变           | 378.43 | 二级 |                  |
| 1690 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV舒桥线绿404    | 米埠12组          | 41.03  | 一级 |                  |
| 1691 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV杨林线渠13     | 陈家山台区          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1692 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV官塘线大116    | 大畈街下4#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1693 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV永久线北117    | 冯湾四变           | 38.73  | 二级 |                  |
| 1694 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV斗门线车216    | 芙蓉三组公变         | 89.61  | 二级 |                  |
| 1695 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV红光线白116    | 在下一组2台         | 56.81  | 二级 |                  |
| 1696 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站     | 10kV东风线周108    | 同心机站2#公变       | 54.69  | 二级 |                  |
| 1697 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站     | 10kV城三回线鱼216   | 鱼岳路1+1#        | 353.53 | 一级 |                  |
| 1698 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV西外环一回线香516 | 香山龙家2#公变       | 101.03 | 一级 |                  |
| 1699 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20     | 新屋周2#台区        | 80.03  | 二级 |                  |
| 1700 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV峡山线高229    | 杨山一、八组1号台区     | 40.14  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 1701 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 古城二          | 41.57  | 二级 |                  |
| 1702 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115   | 材场公变         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1703 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV煤矿线鱼114   | 何家湾2#        | 339.35 | 一级 |                  |
| 1704 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 观什坳十一组1#公变   | 45.68  | 二级 |                  |
| 1705 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 大源寒泉下台       | 67.44  | 二级 |                  |
| 1706 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513   | 电影院配变        | 165    | 二级 |                  |
| 1707 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 咸宝路3#柱上变压器   | 94.5   | 二级 |                  |
| 1708 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 隐水线西泉台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1709 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV黄石桥线张24   | 泉湖沟北4#台区     | 40.03  | 二级 |                  |
| 1710 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV珍湖线溪16    | 雁咀五组2#       | 80.71  | 二级 |                  |
| 1711 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209  | 铁山大队2#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 1712 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 供销社          | 163.33 | 二级 |                  |
| 1713 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 麦窝一台         | 80.65  | 二级 |                  |
| 1714 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112   | 宝华屋台区        | 35.11  | 二级 |                  |
| 1715 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611   | 蒿林七组公变4#     | 83.41  | 二级 |                  |
| 1716 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 永兴所配电班  | 永兴变电站  | 10kV里港线水212   | 东坑龙变         | 21.23  | 二级 |                  |
| 1717 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118   | 五花二          | 99.35  | 二级 |                  |
| 1718 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV万安线新24    | 新店北街2#公变     | 274.13 | 二级 |                  |
| 1719 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 梅湖八九组1#公变    | 89.65  | 二级 |                  |
| 1720 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 峡山4、5组       | 37.59  | 二级 |                  |
| 1721 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 凤凰八组公变       | 42.26  | 二级 |                  |
| 1722 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 旗鼓二组3#台区     | 96.09  | 二级 |                  |
| 1723 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV砖瓦线牌22    | 刘家堤新村        | 80     | 二级 |                  |
| 1724 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 华容山2#公变      | 259.56 | 一级 |                  |
| 1725 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115   | 北门岭三台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1726 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606   | 泥湖2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1727 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 桔园公变         | 82.59  | 二级 |                  |
| 1728 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15    | 汉兴一组2号       | 40.9   | 二级 |                  |
| 1729 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 汪家山台区        | 40     | 二级 |                  |
| 1730 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 长岭十组2#公变     | 40.33  | 二级 |                  |
| 1731 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202   | 棠棣汪家2#台区     | 2.37   | 二级 |                  |
| 1732 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 甘鲁九组         | 160.75 | 一级 |                  |
| 1733 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 尖山1#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1734 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 交警二大队2#柱上变压器 | 254.4  | 一级 |                  |
| 1735 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 黄桥4号台区       | 38.94  | 二级 |                  |
| 1736 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 石圳二组台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1737 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV茶工二回线曲615 | 白石十一组公变      | 166.85 | 二级 |                  |
| 1738 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV城南线隼123   | 续畈配变         | 329.86 | 一级 |                  |
| 1739 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 水厂2#公变       | 108.48 | 二级 |                  |
| 1740 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老官线老607   | 红旗一组3#       | 164.15 | 二级 |                  |
| 1741 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 堰市一组         | 16.62  | 二级 |                  |
| 1742 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118   | 三岔坳台区        | 34.62  | 二级 |                  |
| 1743 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV乡直线株118   | 杨芳村2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1744 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV蜀山线港111   | 港口123组2#     | 81.24  | 二级 |                  |
| 1745 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115   | 口前一台         | 54.16  | 二级 |                  |
| 1746 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 新庄5组+1台区     | 160.44 | 二级 |                  |
| 1747 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118   | 高铁3#公变       | 330.53 | 一级 |                  |
| 1748 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 江福基台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1749 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV白泥线大115   | 官塘线白泥台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1750 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402   | 西港线东坑台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1751 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 太平一变         | 43.4   | 二级 |                  |
| 1752 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 西冲变          | 35.42  | 二级 |                  |
| 1753 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 五爱山口         | 15.03  | 二级 |                  |
| 1754 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 连江大道2#       | 288.04 | 一级 |                  |
| 1755 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 西庄5、6组       | 83.24  | 二级 |                  |
| 1756 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215 | 老鄂2#柱上变压器    | 262.06 | 一级 |                  |
| 1757 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 市原种场新村台区     | 257.08 | 二级 |                  |
| 1758 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 堰头张          | 80.71  | 二级 |                  |
| 1759 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 夏添屋          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1760 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117   | 高枳龙塘         | 59.68  | 二级 |                  |
| 1761 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 雷骆二组3#台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1762 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 烟竹五组公变       | 24.67  | 二级 |                  |
| 1763 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城隍三回线通116 | 水岸花园七公变      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |              |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|------|--------------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 1764 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉二回线荆15  | 泉门五组2#公变     | 379.72 | 二级 |                  |
| 1765 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文中线文226   | 城北路柱上变压器     | 266.31 | 一级 |                  |
| 1766 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 碣家桥八组公变      | 80     | 二级 |                  |
| 1767 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV润田线荻115   | 天井垅变         | 43.36  | 二级 |                  |
| 1768 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209  | 研子边公变        | 80     | 二级 |                  |
| 1769 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隰水变电站  | 10kV余畈线隰223   | 柳峦坳背台区       | 80     | 一级 |                  |
| 1770 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV蕲塘线蒲117   | 望山三组3#公变     | 326.57 | 二级 |                  |
| 1771 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614 | 书台街2#柱上变     | 238.98 | 二级 |                  |
| 1772 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专四回线蒲216 | 四中1#公变       | 242.89 | 一级 |                  |
| 1773 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 肥塘一台二号       | 85.69  | 二级 |                  |
| 1774 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 石泉三组公变       | 40     | 一级 |                  |
| 1775 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 旗鼓二组4#台区     | 185.03 | 二级 |                  |
| 1776 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604   | 利民新区         | 336.87 | 一级 |                  |
| 1777 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV荻塘线荻117   | 林湾三变         | 36.5   | 二级 |                  |
| 1778 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV钙石线赵105   | 赵李桥村四组公变     | 88.52  | 二级 |                  |
| 1779 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15    | 望夫山十二组1#公变   | 81.22  | 二级 |                  |
| 1780 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113   | 幸福堰十四组2#公变   | 43.55  | 二级 |                  |
| 1781 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 花亭桥村公变       | 59.66  | 二级 |                  |
| 1782 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隰水变电站  | 10kV城区二回线隰122 | 狮垄配变         | 266.28 | 一级 |                  |
| 1783 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 青石桥十一组2#公变   | 87.15  | 二级 |                  |
| 1784 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 益阳桥九组2#公变    | 43.64  | 二级 |                  |
| 1785 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 李家4#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1786 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116   | 元帅广场变        | 255.19 | 二级 |                  |
| 1787 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115   | 老石油2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1788 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402   | 高家台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1789 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17    | 大桥一组         | 49.69  | 二级 |                  |
| 1790 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 余家二          | 55.96  | 二级 |                  |
| 1791 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75    | 交通小区8#(007区) | 268.55 | 二级 |                  |
| 1792 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 柳林村八组公变      | 40.55  | 二级 |                  |
| 1793 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 大路五组2#       | 81.04  | 一级 |                  |
| 1794 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV陆溪线溪15    | 陆溪6#公变       | 77.23  | 二级 |                  |
| 1795 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15    | 岭下张柱上变压器     | 12.58  | 二级 |                  |
| 1796 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16    | 五家岭五组2#公变    | 24.45  | 二级 |                  |
| 1797 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV关刀线水214   | 春雷付家         | 81.08  | 二级 |                  |
| 1798 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 半边月2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1799 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV酒店线汪62    | 供水公司综合楼2#公变  | 387.4  | 二级 |                  |
| 1800 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118   | 三近一组2#       | 40.88  | 二级 |                  |
| 1801 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV酒店线汪62    | 赤马港机械厂1#公变   | 348.97 | 二级 |                  |
| 1802 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110   | 石源一台         | 23.54  | 二级 |                  |
| 1803 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV大罗湖线小609  | 茅铺岭六队公变      | 42.21  | 一级 |                  |
| 1804 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108  | 肖家洲五组        | 80.24  | 一级 |                  |
| 1805 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 郝家湾柱上变压器     | 270.55 | 一级 |                  |
| 1806 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 长岭四五组2#公变    | 40     | 二级 |                  |
| 1807 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 玉竹中台3号       | 40.95  | 二级 |                  |
| 1808 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15    | 陈家湾          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1809 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112   | 刘家台区         | 31.13  | 二级 |                  |
| 1810 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV隰电线油514   | 李家塘一台        | 258.25 | 二级 |                  |
| 1811 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 马洞台区         | 80.27  | 二级 |                  |
| 1812 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV园区一回线茶65  | 土公桥二三组       | 157.65 | 二级 |                  |
| 1813 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 南港二变         | 80.96  | 二级 |                  |
| 1814 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 肖岭新街2号台区     | 65.39  | 二级 |                  |
| 1815 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117   | 下半山台区        | 81.35  | 二级 |                  |
| 1816 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 莲塘五组2#公变     | 80     | 二级 |                  |
| 1817 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108   | 杨堡村          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1818 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV外贸线崇508   | 信达2号(134区)   | 542.42 | 一级 |                  |
| 1819 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV官桥线绿402   | 官桥十四十五组      | 40.35  | 二级 |                  |
| 1820 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509 | 汽车大修厂(72区)   | 252.03 | 一级 |                  |
| 1821 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV石油线崇507   | 七星煤化(49区)    | 276.13 | 一级 |                  |
| 1822 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV圳上线程113   | 仓下河堤         | 68.82  | 二级 |                  |
| 1823 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215   | 实验初中1#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1824 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 大屋邓家3台区      | 46.7   | 二级 |                  |
| 1825 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV大路线犀226   | 甘山垅4#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1826 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV铜钟线铜12    | 铜钟丫吉六组2台     | 37.74  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                 |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 1827 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 矮岭颜家公变          | 40     | 二级 |                  |
| 1828 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 莫名山三台区          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1829 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606   | 白果树下2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1830 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 官庄十组1#公变        | 43.95  | 二级 |                  |
| 1831 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 雷路4、5组2#台区      | 31.6   | 二级 |                  |
| 1832 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV茅山线车217   | 上八屋2#公变         | 41.96  | 二级 |                  |
| 1833 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 龙门桥五组2#公变       | 81.09  | 二级 |                  |
| 1834 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 张公站变柱上变压器       | 60     | 二级 |                  |
| 1835 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV河南街线桃64   | 下津十组            | 344.86 | 二级 |                  |
| 1836 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21    | 塘桥村二台区          | 40.49  | 二级 |                  |
| 1837 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜14    | 铜钟团山1-4组        | 22     | 二级 |                  |
| 1838 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV程丰线马109   | 朱家三台            | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 1839 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112   | 张七陈家台区          | 41.55  | 二级 |                  |
| 1840 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505   | 中国邮政咸宁长安大道96号公变 | 203.09 | 一级 |                  |
| 1841 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV虎爪线阮19    | 神口上台4#（杨中华、程三义） | 164.16 | 二级 |                  |
| 1842 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 观仕坳二组2#公变       | 107.34 | 二级 |                  |
| 1843 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 朱巷石人八组1#公变      | 81.06  | 二级 |                  |
| 1844 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15    | 荷叶塘五组1#公变       | 89.95  | 二级 |                  |
| 1845 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 龙瓦村公变           | 70.22  | 二级 |                  |
| 1846 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 时代家居5#柱上变压器     | 331.7  | 一级 |                  |
| 1847 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 六铺岭5#台区         | 81.17  | 二级 |                  |
| 1848 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105   | 电力新村7#公变        | 165.14 | 一级 |                  |
| 1849 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 钟鸣一组公变          | 83.69  | 二级 |                  |
| 1850 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温体线温34    | 农业局公变柱上变压器      | 324.93 | 一级 |                  |
| 1851 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV阁壁线荻213   | 新庄三变            | 40.21  | 二级 |                  |
| 1852 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 龙门桥十组1#公变       | 82.65  | 二级 |                  |
| 1853 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204  | 芳世湾五组公变         | 87.28  | 一级 |                  |
| 1854 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118   | 益公里二台区          | 43.99  | 二级 |                  |
| 1855 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV雩电线油514   | 谢家老屋配变          | 173.28 | 二级 |                  |
| 1856 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 百关公变            | 144.56 | 二级 |                  |
| 1857 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 湖垅              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1858 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV大罗湖线小609  | 青山十一队3#公变       | 80     | 一级 |                  |
| 1859 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107   | 从林十三队公变         | 40     | 二级 |                  |
| 1860 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 前进湖2#公变         | 40     | 二级 |                  |
| 1861 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 时代家居1#柱上变压器     | 272.22 | 一级 |                  |
| 1862 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV水库线麻16    | 杨桥刘台区           | 32.74  | 二级 |                  |
| 1863 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 乌龟石四组           | 130.07 | 二级 |                  |
| 1864 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV振兴线神106   | 神山新区1#公变        | 167.35 | 一级 |                  |
| 1865 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城屋三回线通116 | 月亮湾公变           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1866 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 芙蓉五组公变          | 40     | 二级 |                  |
| 1867 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV药厂线石212   | 烟竹背台区           | 81.65  | 一级 |                  |
| 1868 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 李畈台区            | 147.98 | 二级 |                  |
| 1869 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 保石寺             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1870 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV农场线泉212   | 鱼场1#公变          | 95.83  | 一级 |                  |
| 1871 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116   | 坳背三台            | 126.92 | 二级 |                  |
| 1872 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专二回线蒲113 | 银河花园城1#楼公变      | 660.28 | 一级 |                  |
| 1873 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV白米线樊509   | 花仑三台            | 5.44   | 二级 |                  |
| 1874 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 桥头8、9组          | 61.35  | 二级 |                  |
| 1875 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV湾头线程116   | 相思二变            | 81.93  | 二级 |                  |
| 1876 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 医院公变2台          | 91.64  | 二级 |                  |
| 1877 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117   | 汪家1台新建1#台区      | 14.24  | 二级 |                  |
| 1878 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15    | 板桥              | 144.92 | 二级 |                  |
| 1879 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 曲港村台区           | 80.29  | 二级 |                  |
| 1880 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 魏家冲             | 6.3    | 二级 |                  |
| 1881 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 丹仁杨家            | 40.94  | 二级 |                  |
| 1882 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17    | 湖塘村部变压器         | 88.84  | 二级 |                  |
| 1883 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV化工线赵204   | 赵李桥镇东风大队公变      | 625.42 | 一级 |                  |
| 1884 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 古桥320公变台区       | 405.15 | 二级 |                  |
| 1885 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 回头4、5、6组        | 34.83  | 二级 |                  |
| 1886 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 大贵万刘公变          | 80     | 二级 |                  |
| 1887 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16    | 张司边二组公变         | 80     | 二级 |                  |
| 1888 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下岭线麻15    | 吕铺村4#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 1889 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 桃英屋二变           | 80.89  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                        |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------------------|--------|----|------------------|
| 1890 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116   | 琉璃二变                   | 164.05 | 二级 |                  |
| 1891 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV小湖线鱼221   | 徐家庄                    | 336.9  | 二级 |                  |
| 1892 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV华家线传108   | 沙镇六                    | 220.34 | 二级 |                  |
| 1893 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107   | 八把刀一队1#公变              | 89.97  | 二级 |                  |
| 1894 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13    | 刘家台区                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1895 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 大路徐台区                  | 92.66  | 二级 |                  |
| 1896 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV化纤线车115   | 车埠五组公变                 | 300.78 | 一级 |                  |
| 1897 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 白沙咀生态台区                | 160    | 二级 |                  |
| 1898 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 熊家山台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1899 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213   | 芙蓉二组公变                 | 42.81  | 一级 |                  |
| 1900 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV铜钟线铜12    | 铜钟马安村公变                | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1901 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 石溪曹家洞台区                | 5.82   | 二级 |                  |
| 1902 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 垅下1、4组2#台区50kVA        | 11.68  | 二级 |                  |
| 1903 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 咀上二台                   | 80.4   | 二级 |                  |
| 1904 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 青米冲                    | 81.08  | 二级 |                  |
| 1905 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 化肥厂3#柱上变压器             | 133.54 | 二级 |                  |
| 1906 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 油市八组                   | 112.87 | 二级 |                  |
| 1907 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 杨林沟7组                  | 80.14  | 一级 |                  |
| 1908 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 蒋家洞变电站 | 10kV长虹线蒋518   | 甘家垅董家台区                | 48.19  | 二级 |                  |
| 1909 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV盘山线义118   | 长滩5号                   | 41.84  | 二级 |                  |
| 1910 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV城北线汪67    | 赤马小区公变                 | 413.58 | 一级 |                  |
| 1911 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV纯塘线蒲117   | 望山九组2#公变               | 170.48 | 二级 |                  |
| 1912 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回路崇510 | 供销社(262区)              | 176.73 | 二级 |                  |
| 1913 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 中药材3#台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1914 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV孙帅线高13    | 孙帅冲（月塘孙）台区             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1915 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 犀港下二号台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1916 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电班  | 10kV高峰线潭110   | 平湖一台                   | 48.39  | 二级 |                  |
| 1917 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 消水山台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1918 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV青山线贺25    | 桃林村3组2#台区              | 46.52  | 二级 |                  |
| 1919 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 长岭一二组2#公变              | 42.67  | 二级 |                  |
| 1920 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 洞下台区（水兴）               | 97.24  | 二级 |                  |
| 1921 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 徐岭五组公变                 | 41.29  | 二级 |                  |
| 1922 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 蔡桥熊家公变                 | 53.76  | 二级 |                  |
| 1923 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车二回路永508 | 桂花北路1#柱上变压器            | 416.3  | 一级 |                  |
| 1924 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504   | 杨林村3#台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1925 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117   | 太平庄2#台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1926 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25    | 根据中台                   | 41.52  | 二级 |                  |
| 1927 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV红光线老509   | 苍梧岭5#                  | 44.17  | 二级 |                  |
| 1928 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV左港线石214   | 杨山二台                   | 81.73  | 二级 |                  |
| 1929 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 大湖岭六组2#公变              | 85.81  | 二级 |                  |
| 1930 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 白驹十四组公变                | 80.49  | 二级 |                  |
| 1931 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 黄畈四组柱上变压器              | 508.34 | 一级 |                  |
| 1932 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 雷公桥苏家公变                | 323.77 | 一级 |                  |
| 1933 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV慈口线慈117   | 慈口乡直5#台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1934 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 熊岭毛笔园公变                | 40.62  | 二级 |                  |
| 1935 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 后溪8-9组                 | 13.77  | 二级 |                  |
| 1936 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17    | 老塘村台区                  | 84.18  | 一级 |                  |
| 1937 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606   | 五福堂村3#                 | 135.86 | 二级 |                  |
| 1938 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 肥田3组                   | 45.39  | 二级 |                  |
| 1939 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 钟岭十一组公变                | 24     | 二级 |                  |
| 1940 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 华容山柱上变压器               | 253.7  | 一级 |                  |
| 1941 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿安线沿515   | 金源2#柱上变压器              | 267.51 | 一级 |                  |
| 1942 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15    | 汉兴下台3号                 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1943 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 柏树六台                   | 64.41  | 二级 |                  |
| 1944 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV水库线麻16    | 盘山1.3组二号               | 35.55  | 二级 |                  |
| 1945 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 双峰路廉租房1#柱上变压器          | 160.42 | 一级 |                  |
| 1946 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰二回路永612 | 安欣物流园充电站公变             | 320.13 | 一级 |                  |
| 1947 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰二回路永612 | 咸宁市铁路局（车站路徐家湾）10#柱上变压器 | 0      | 三级 |                  |
| 1948 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108   | 医院台区                   | 108.23 | 二级 |                  |
| 1949 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213   | 山峰六变                   | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 1950 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV关刀线水214   | 关刀镇一台                  | 310.34 | 二级 |                  |
| 1951 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 中伙四组1#公变               | 48.13  | 二级 |                  |
| 1952 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 铜钟马安七组                 | 65.7   | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                 |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 1953 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204  | 大梅五组1#公变        | 166.18 | 一级 |                  |
| 1954 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513   | 义石台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1955 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 张家街2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1956 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV刘家门线老505  | 刘家门2#           | 122.6  | 二级 |                  |
| 1957 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 张家三变            | 80     | 二级 |                  |
| 1958 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513   | 湄港乡直3#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1959 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 蕲川公安局1#公变       | 271.5  | 二级 |                  |
| 1960 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 宝石2#台区（3#）      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1961 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606   | 南河头二队2#         | 82.2   | 二级 |                  |
| 1962 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV专线线北217   | 医院变             | 246.67 | 二级 |                  |
| 1963 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV石马线石213   | 竹路屋台区           | 81.62  | 二级 |                  |
| 1964 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里所配电班  | 隽水变电站  | 10kV宝塔线隽230   | 园林二台            | 129.81 | 一级 |                  |
| 1965 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208   | 潘家2#            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 1966 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605   | 花口村             | 168.3  | 二级 |                  |
| 1967 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126   | 锡山八台            | 90.18  | 二级 |                  |
| 1968 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV淦河二回线文223 | 中医院柱上变压器（淦河II回） | 239.37 | 二级 |                  |
| 1969 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 盘源村1.5组3#台区     | 22.57  | 二级 |                  |
| 1970 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV小湖线鱼221   | 徐家庄2#           | 267.66 | 二级 |                  |
| 1971 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 南山小区柱上变压器       | 398.64 | 二级 |                  |
| 1972 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV汪家堡线汪63   | 批发市场公变          | 180.24 | 一级 |                  |
| 1973 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216  | 鱼岳路2#           | 366.67 | 一级 |                  |
| 1974 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 朱巷七组1#公变        | 81.22  | 二级 |                  |
| 1975 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115   | 月形台区            | 114.05 | 二级 |                  |
| 1976 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 万丰二变            | 24.23  | 二级 |                  |
| 1977 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 甘棠村台区           | 171.17 | 二级 |                  |
| 1978 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 兰田2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1979 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15    | 排楼2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1980 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁所配电班  | 小柏变电站  | 10kV赤壁线小503   | 周郎二队2#公变        | 42.16  | 二级 |                  |
| 1981 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 杨家铺一组公变         | 4.34   | 二级 |                  |
| 1982 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV山湖线茶69    | 护县洲4#           | 355.23 | 二级 |                  |
| 1983 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV程丰线马109   | 朱家一台            | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 1984 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43    | 茶庵6组2#          | 258.73 | 二级 |                  |
| 1985 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118   | 葛型畚二台区          | 268.2  | 二级 |                  |
| 1986 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 大港余泵站1#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1987 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118   | 郭家二             | 168.51 | 二级 |                  |
| 1988 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 泉坑台区            | 58.44  | 二级 |                  |
| 1989 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 松港二变            | 47.03  | 二级 |                  |
| 1990 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV硅酸铝线神109  | 宋河村部3#公变        | 82.45  | 二级 |                  |
| 1991 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116   | 石家井             | 2.2    | 二级 |                  |
| 1992 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV黄石桥线张24   | 余址堂台区           | 41.41  | 二级 |                  |
| 1993 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 大路黄引            | 82.32  | 二级 |                  |
| 1994 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 斗门张家1#公变        | 30.71  | 二级 |                  |
| 1995 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 油岭八组2#公变        | 40     | 二级 |                  |
| 1996 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 雁门关变            | 164.22 | 二级 |                  |
| 1997 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 寨头4#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 1998 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224   | 白果树五组           | 81.4   | 二级 |                  |
| 1999 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13    | 七宝桥五组3#公变       | 82.73  | 二级 |                  |
| 2000 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 坳贝福家            | 30.46  | 二级 |                  |
| 2001 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓青线梓109   | 车驰三组台区          | 86.85  | 二级 |                  |
| 2002 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 西冲五组2台区         | 16.97  | 二级 |                  |
| 2003 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 叶家拌             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2004 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV砖瓦线牌22    | 沿江一组2#          | 82.67  | 二级 |                  |
| 2005 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 泉洪岭十二组公变        | 40.65  | 二级 |                  |
| 2006 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116   | 凤鸣二变            | 41.27  | 二级 |                  |
| 2007 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲脑线港202  | 何家畈四五组2#        | 61.96  | 二级 |                  |
| 2008 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215   | 新屋台区            | 22.26  | 二级 |                  |
| 2009 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13  | 花庙二组1#公变        | 40.68  | 二级 |                  |
| 2010 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119   | 下麦子畈            | 31.04  | 二级 |                  |
| 2011 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV塘口线月602   | 桂桃坪             | 40.66  | 一级 |                  |
| 2012 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 赤马港变电站 | 10kV砂赤线赤115   | 组织部公变           | 344.75 | 一级 |                  |
| 2013 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208   | 高庄山             | 17.29  | 二级 |                  |
| 2014 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲脑线港202  | 堤坡4、5           | 129.94 | 二级 |                  |
| 2015 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 金沙五组桥边          | 45.23  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |                 |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 2016 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV主坝线南118   | 南门湖五组2#         | 266.13 | 二级 |                  |
| 2017 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV益阳线新14    | 花亭桥一组公变         | 41.85  | 二级 |                  |
| 2018 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV泉门线陆206   | 蒲纺医院1#公变        | 171.84 | 一级 |                  |
| 2019 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马桥线马208   | 杨湾台区            | 106.55 | 二级 |                  |
| 2020 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407   | 港口3#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2021 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV厦铺线湄513   | 赤坑2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2022 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV杨芳线厦15    | 云石2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2023 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV独石线铜14    | 铜钟在下3-4组3台      | 45.19  | 二级 |                  |
| 2024 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV西庄线株116   | 朱吉堤2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2025 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马金线马108   | 马桥3.4组3#台区      | 263.83 | 二级 |                  |
| 2026 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站     | 10kV高桥线高14    | 高桥6.9组2#台区      | 80.14  | 二级 |                  |
| 2027 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV龙印线荻118   | 林湾六变            | 47.45  | 二级 |                  |
| 2028 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 坳头2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2029 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24    | 梅岐5、10组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2030 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV兴民线桃69    | 金龙大道二号          | 251.81 | 二级 |                  |
| 2031 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾一回线        | 舒桥集镇3#          | 253.54 | 一级 |                  |
| 2032 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV针织线陆209   | 针织2#公变          | 266.58 | 一级 |                  |
| 2033 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV杭瑞线石216   | 楼坡新屋            | 57.12  | 二级 |                  |
| 2034 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV益阳线新14    | 益阳桥五组2#公变       | 40     | 二级 |                  |
| 2035 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV盘山线义118   | 高枳大坪安置点         | 82.44  | 二级 |                  |
| 2036 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 吉林坑安置点台区（吉林坑易迁） | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2037 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV云溪线水112   | 雷洞二台            | 37.87  | 二级 |                  |
| 2038 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22    | 大泉七组2#台区        | 3.43   | 二级 |                  |
| 2039 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV长江线高224   | 太平寺十组2#         | 12.36  | 二级 |                  |
| 2040 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV左港线石214   | 五斗三台            | 64.04  | 二级 |                  |
| 2041 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV内冲线大110   | 四甲二变            | 48.06  | 二级 |                  |
| 2042 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 丰才变电站     | 10kV永邦二回线丰27  | 砂子岭四六组2#公变      | 189.81 | 一级 |                  |
| 2043 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV官塘线大116   | 雁福地台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2044 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV石印线慈119   | 塘墩2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2045 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV慈口线慈117   | 龙岩（白岩）新农台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2046 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV红光线老509   | 公变3#            | 337.42 | 二级 |                  |
| 2047 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV银山线油510   | 东方名都二           | 531.38 | 二级 |                  |
| 2048 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV杨芳线厦15    | 孙家台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2049 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站    | 10kV长寿线蒋515   | 北洪6组2#台区        | 20.23  | 二级 |                  |
| 2050 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV水库线麻16    | 濯港黄             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2051 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV白石线茶17    | 金峰七组1#公变        | 85.43  | 二级 |                  |
| 2052 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永宝线永502   | 渔水路4#柱上变压器      | 281.48 | 一级 |                  |
| 2053 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站     | 10kV白米线樊509   | 双港五台区           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2054 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV环城线湄514   | 湄港乡直2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2055 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107   | 曲港丁家            | 33.83  | 二级 |                  |
| 2056 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV杨林线杨504   | 枣园3#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2057 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV杭瑞线石216   | 南大庄             | 4.8    | 二级 |                  |
| 2058 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 万丰六变            | 60.21  | 二级 |                  |
| 2059 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV白泉一回线崇510 | 生资公司商品房(144区)   | 133.42 | 二级 |                  |
| 2060 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV石印线慈119   | 西垅村松木四组光伏台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2061 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站    | 10kV工业二回线砂206 | 火车站基建公变         | 277.73 | 一级 |                  |
| 2062 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505   | 袁铺2组2#          | 108.6  | 二级 |                  |
| 2063 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV马港线马108   | 马港集镇二台          | 337.79 | 二级 |                  |
| 2064 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV石门线楠607   | 石门              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2065 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13    | 铜钟马安日石          | 6.52   | 二级 |                  |
| 2066 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV云溪线水112   | 棋盘台区            | 17.24  | 二级 |                  |
| 2067 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV芳世湾线陆204  | 双泉村部1#公变        | 81     | 一级 |                  |
| 2068 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城普线蒲124   | 日用电器厂公变         | 347.34 | 二级 |                  |
| 2069 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专一回线蒲123 | 楚剧团公变           | 290.71 | 一级 |                  |
| 2070 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV白羊线路106   | 下岩王家2台          | 32.1   | 二级 |                  |
| 2071 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV益阳线新14    | 彭家岭三组2#公变       | 43.17  | 二级 |                  |
| 2072 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV水焦线蒲224   | 玻璃钢厂2#公变        | 371.7  | 二级 |                  |
| 2073 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV斗门线车216   | 斗门罗田桥公变         | 30.16  | 二级 |                  |
| 2074 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV农林线长115   | 白果畈台区           | 43.05  | 二级 |                  |
| 2075 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV银山线油510   | 人大配变            | 131.38 | 二级 |                  |
| 2076 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV农林线长115   | 孙谷仑台区           | 53.29  | 二级 |                  |
| 2077 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 五房变             | 14.51  | 二级 |                  |
| 2078 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站     | 10kV湾头线程116   | 治全四变            | 57.57  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                      |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------------|--------|----|------------------|
| 2079 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文中线文226   | 楚天丽景1#柱上变压器          | 405.95 | 一级 |                  |
| 2080 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 沌川公安局3#公变            | 258.1  | 二级 |                  |
| 2081 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV大罗湖线小609  | 横港三队公变               | 41.48  | 一级 |                  |
| 2082 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 大路湾湖3#               | 161.55 | 二级 |                  |
| 2083 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 陈祠村公变                | 21.3   | 二级 |                  |
| 2084 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504   | 青山一台                 | 98.82  | 二级 |                  |
| 2085 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404   | 跑马岭四六组               | 82.58  | 一级 |                  |
| 2086 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 云水三台                 | 37.79  | 二级 |                  |
| 2087 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213   | 建立十四组公变              | 87.62  | 一级 |                  |
| 2088 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209  | 太平口十六队1#公变           | 100.06 | 二级 |                  |
| 2089 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV化工线赵204   | 赵李桥镇福佑公变             | 164.7  | 一级 |                  |
| 2090 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17    | 复阳村2#                | 83.54  | 一级 |                  |
| 2091 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV工业线北215   | 阁塘三                  | 27.84  | 二级 |                  |
| 2092 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV仪表线崇411   | 白鹭小区(128区)           | 352.51 | 一级 |                  |
| 2093 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV义源线义116   | 曾家冲2#台区              | 146.23 | 二级 |                  |
| 2094 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 下杨小学台区（下杨易迁）         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2095 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 楠林胡家畈台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2096 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 咸宁市铁路局（老咸宁铁校）9#柱上变压器 | 0      | 三级 |                  |
| 2097 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV季山线程117   | 虎形四变                 | 9.67   | 二级 |                  |
| 2098 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老官线老607   | 广福庵（4+1）#台区          | 80.86  | 二级 |                  |
| 2099 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 龟山机站1#公变             | 83.96  | 二级 |                  |
| 2100 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 祥巷                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2101 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV金鸡山线大13   | 小坑4#台区               | 14.15  | 二级 |                  |
| 2102 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV茶庵线赵207   | 雷家桥村八组公变             | 80     | 二级 |                  |
| 2103 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 莲塘十二组公变              | 40.29  | 二级 |                  |
| 2104 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 水田二区                 | 150.34 | 二级 |                  |
| 2105 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 石山4-6组               | 57.53  | 二级 |                  |
| 2106 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 龙坎湖四组1#              | 81.72  | 一级 |                  |
| 2107 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 仁安一二三组2#             | 80.16  | 二级 |                  |
| 2108 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213   | 三溪7-9组               | 15.62  | 二级 |                  |
| 2109 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23    | 石店1台                 | 41.87  | 二级 |                  |
| 2110 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 谢家                   | 80     | 二级 |                  |
| 2111 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112   | 长垅二台                 | 70.97  | 二级 |                  |
| 2112 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 桂泉1组                 | 169.69 | 二级 |                  |
| 2113 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75    | 菜园角1组2号(210区)        | 160.09 | 二级 |                  |
| 2114 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 野鸭塘台区                | 80.59  | 二级 |                  |
| 2115 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV金桂线桂24    | 桃坪阮家50kVA            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2116 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118   | 石坪下沙洲台区              | 80.34  | 二级 |                  |
| 2117 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城南线隽123   | 宝利花园二台               | 340.09 | 一级 |                  |
| 2118 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 黄龙林场二                | 81.79  | 二级 |                  |
| 2119 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 高升村4.8组2#（8组）台区      | 40.55  | 二级 |                  |
| 2120 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 五斗畈安置点台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2121 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116  | 周画七九组1#公变            | 209.84 | 一级 |                  |
| 2122 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳一回线鲍512 | 沙阳路8#                | 341.52 | 二级 |                  |
| 2123 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河线广28    | 新村广场                 | 14.5   | 二级 |                  |
| 2124 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116   | 佛岭                   | 39.95  | 二级 |                  |
| 2125 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116  | 三公司3#公变              | 203.04 | 二级 |                  |
| 2126 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 桐梓铺村                 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2127 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 西凉咀四组公变              | 81.72  | 二级 |                  |
| 2128 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 石壁下台2号               | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2129 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 学堂包2#台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2130 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV柏树线肖113   | 柏树十组2#台区             | 9.14   | 二级 |                  |
| 2131 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV工业线北215   | 庄前安置点                | 81.78  | 二级 |                  |
| 2132 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209  | 铁山二队1#公变             | 80     | 二级 |                  |
| 2133 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 南门山三组公变              | 41.61  | 二级 |                  |
| 2134 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17    | 赶龙5组2号               | 40.1   | 二级 |                  |
| 2135 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15    | 东山村六组台区              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2136 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 何冲一变                 | 45.1   | 二级 |                  |
| 2137 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 仙姑二                  | 80.69  | 二级 |                  |
| 2138 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 吉港2#台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2139 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11    | 外鲁3#台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2140 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 田东三变                 | 35.29  | 二级 |                  |
| 2141 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老野一回线老506 | 沙堡3#                 | 163.3  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 2142 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV开发区线砂209  | 汪家堡一组2#      | 85.87  | 一级 |                  |
| 2143 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21    | 东湖一组2#台区     | 69.53  | 二级 |                  |
| 2144 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112   | 独山十四组公变      | 80.01  | 二级 |                  |
| 2145 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 白水想堂         | 104.82 | 二级 |                  |
| 2146 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118   | 狮子变          | 266.9  | 二级 |                  |
| 2147 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV沿湖线鱼122   | 东岳路2#        | 356.42 | 二级 |                  |
| 2148 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 石塘           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2149 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV煤矿线鱼114   | 代湾路2#        | 266.83 | 一级 |                  |
| 2150 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117   | 印山1组         | 1.2    | 二级 |                  |
| 2151 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 花园九组公变       | 98.81  | 二级 |                  |
| 2152 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 中段二变         | 31.26  | 二级 |                  |
| 2153 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 何冲二变         | 121.68 | 二级 |                  |
| 2154 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 黄泥变          | 31.29  | 二级 |                  |
| 2155 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13  | 莲花石家2#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 2156 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV化纤线车115   | 车埠中学公变       | 398.37 | 一级 |                  |
| 2157 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV鸡口山线大117  | 下屋豆台区（下屋豆2#） | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2158 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 新洲湾          | 40.14  | 二级 |                  |
| 2159 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14    | 窠家台区         | 39.42  | 二级 |                  |
| 2160 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 弯曲畈          | 47.36  | 二级 |                  |
| 2161 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224  | 杨文2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2162 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 陈家           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2163 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV东风线周108   | 八把刀大队4#公变    | 169.84 | 二级 |                  |
| 2164 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 铁山二组公变       | 278.24 | 二级 |                  |
| 2165 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 凤凰十五组公变      | 84.85  | 二级 |                  |
| 2166 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 计生委公变柱上变压器   | 175.74 | 一级 |                  |
| 2167 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV阁壁线荻213   | 荏上变          | 24.37  | 二级 |                  |
| 2168 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV岩山下线刘27   | 龟墩2#台区（3#）   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2169 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV兴民线桃69    | 中津四组三区       | 330.98 | 二级 |                  |
| 2170 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 横堤二变         | 64.8   | 二级 |                  |
| 2171 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 唐家咀5组        | 82.29  | 二级 |                  |
| 2172 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 毛家桥2台        | 41.63  | 二级 |                  |
| 2173 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224   | 白果树四组2#      | 40.16  | 二级 |                  |
| 2174 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 粮库变压器        | 81.55  | 一级 |                  |
| 2175 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 大源寒泉中台       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2176 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 大源水坑岭        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2177 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV城南线隼123   | 教委配变         | 351.82 | 一级 |                  |
| 2178 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV洞口线余110   | 洪山九队公变       | 40     | 二级 |                  |
| 2179 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV程凤线程115   | 大坪坳三变        | 7.17   | 二级 |                  |
| 2180 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 西源二变         | 106.81 | 二级 |                  |
| 2181 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV畅周线洪510   | 官家垅3#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2182 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17    | 老塘2#         | 82.72  | 一级 |                  |
| 2183 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402   | 船埠3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2184 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV润田线荻115   | 润田光伏         | 25.84  | 二级 |                  |
| 2185 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 铺前八组二台台区     | 81.59  | 二级 |                  |
| 2186 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 马家滩机站公变      | 42.53  | 一级 |                  |
| 2187 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV白云线鲍515   | 白云三四组        | 81.01  | 二级 |                  |
| 2188 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 高桥三台         | 14.04  | 二级 |                  |
| 2189 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV开发区线砂209  | 兵站           | 267.93 | 一级 |                  |
| 2190 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202   | 头墩农场5#       | 162.57 | 二级 |                  |
| 2191 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老官线老607   | 罗家边2#        | 84.33  | 二级 |                  |
| 2192 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 烟竹二三组公变      | 42.34  | 二级 |                  |
| 2193 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀三回线通116 | 万和佳园公变       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2194 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 马港村安置点       | 5.93   | 二级 |                  |
| 2195 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝咸线宝606   | 石垅开发区2#      | 413.1  | 二级 |                  |
| 2196 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV九毫线周210   | 九毫六队3#公变     | 190.77 | 二级 |                  |
| 2197 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV茶庵线赵207   | 枫树岭分场2#公变    | 89.24  | 二级 |                  |
| 2198 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV杨家洪线茶40   | 十井铺一组        | 85.01  | 二级 |                  |
| 2199 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 龙庄1#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2200 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV马坡线茅108   | 神明山二组1#公变    | 40     | 二级 |                  |
| 2201 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 道上三台         | 41.68  | 二级 |                  |
| 2202 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 明珠1#柱上变压器    | 333.54 | 一级 |                  |
| 2203 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉二回线荆15  | 泉门一组1#公变     | 210.26 | 二级 |                  |
| 2204 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站  | 10kV五里线隼126   | 通城南（五里公交客运站） | 128    | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 2205 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV东村线老606   | 五福堂村2#       | 82.02  | 二级 |                  |
| 2206 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115   | 岭上四变         | 113.69 | 二级 |                  |
| 2207 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV塑料厂线汪85   | 黄龙大道1#公变     | 447.14 | 一级 |                  |
| 2208 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV石南线长112   | 竹路三台         | 9.2    | 二级 |                  |
| 2209 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV车埠线蒲213   | 苦竹桥十组公变      | 81.62  | 二级 |                  |
| 2210 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV小井线上117   | 小井一变         | 15.88  | 二级 |                  |
| 2211 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 琅桥三组公变       | 26.62  | 二级 |                  |
| 2212 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊专线赵208   | 羊楼洞村将军庙2#公变  | 285.35 | 二级 |                  |
| 2213 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 五里界二组公变      | 40     | 二级 |                  |
| 2214 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV头墩线潘104   | 杨林沟8组        | 80.47  | 一级 |                  |
| 2215 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站     | 10kV北山二回线蛟112 | 油铺龚家公变       | 87.15  | 一级 |                  |
| 2216 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV余码线潘204   | 新街二组1#       | 81.37  | 一级 |                  |
| 2217 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV蔡墩线青15    | 畈上村2台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2218 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV斗门线车216   | 杨家铺祝家公变      | 40.92  | 二级 |                  |
| 2219 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV红茶线茶13    | 茶庵三组2#公变     | 101.59 | 二级 |                  |
| 2220 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV石马线石213   | 梅港沙塘坡一变压器    | 12.44  | 二级 |                  |
| 2221 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV横沟线横604   | 街镇5#台区柱上一变压器 | 40.76  | 一级 |                  |
| 2222 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV车埠线蒲213   | 公安泉六组公变      | 175    | 二级 |                  |
| 2223 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV马港线马108   | 马港集镇一台       | 67.66  | 二级 |                  |
| 2224 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV杨林线渠13    | 关口王3#公变      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2225 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV东湖线渡20    | 东湖分场场部       | 84.03  | 一级 |                  |
| 2226 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV云溪线水112   | 塹下二台区        | 87.61  | 二级 |                  |
| 2227 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站     | 10kV茶工二回线曲615 | 温泉一组公变       | 81.01  | 二级 |                  |
| 2228 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站     | 10kV洪口线龙107   | 祝家湾          | 27.5   | 二级 |                  |
| 2229 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV下岭线麻15    | 盘山5.7组3#台区   | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 2230 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV胜利线黄111   | 老河1#公变       | 320    | 二级 |                  |
| 2231 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV黄洋线金23    | 羊眼滩2号        | 16.97  | 二级 |                  |
| 2232 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊茶线赵205   | 赵李桥村六组2#公变   | 165.52 | 一级 |                  |
| 2233 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站     | 10kV水口线长117   | 鸦雀山          | 40.02  | 二级 |                  |
| 2234 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV杭瑞线石216   | 曲堤屋台区        | 10.35  | 二级 |                  |
| 2235 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV青石线茶16    | 小湖岭三四组公变     | 80     | 二级 |                  |
| 2236 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV四星线高24    | 昌蒲山          | 38.3   | 二级 |                  |
| 2237 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV益阳线新14    | 彭家岭五组1#公变    | 80.94  | 二级 |                  |
| 2238 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV头墩线潘104   | 官垱一二组2#      | 82.18  | 一级 |                  |
| 2239 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜江线潜106   | 高屋吕2#        | 65.1   | 二级 |                  |
| 2240 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV鄂高线浮226   | 海桥八组台区       | 104.74 | 二级 |                  |
| 2241 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城普线蒲124   | 印刷厂公变        | 160    | 二级 |                  |
| 2242 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114   | 雷先甫五塘古坳山     | 12.29  | 二级 |                  |
| 2243 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV医院线门74    | 温馨家园4号(216区) | 650.28 | 二级 |                  |
| 2244 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV钟鸣线神108   | 孔家边公变        | 211.22 | 二级 |                  |
| 2245 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27    | 进口二、三组       | 69.3   | 二级 |                  |
| 2246 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 凤凰十组公变       | 62.63  | 二级 |                  |
| 2247 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101   | 欧家铺小学公变      | 264.72 | 二级 |                  |
| 2248 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV杨芳线厦15    | 将坑2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2249 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV潘湾线潘202   | 站内1#公变       | 172.97 | 二级 |                  |
| 2250 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV东村线老606   | 螺丝桥3#        | 203.89 | 二级 |                  |
| 2251 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV新联线上119   | 同心四变         | 41.58  | 二级 |                  |
| 2252 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟大泉洞村       | 163.62 | 二级 |                  |
| 2253 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV赵专线赵206   | 港口村二组公变      | 41.8   | 一级 |                  |
| 2254 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV关刀线水214   | 春雷二台         | 149.38 | 二级 |                  |
| 2255 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV东门线门73    | 农业局公变        | 292.29 | 一级 |                  |
| 2256 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站     | 10kV龙安线龙205   | 黄畈一组柱上变压器    | 81.83  | 一级 |                  |
| 2257 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV杭瑞线石216   | 弯曲二台         | 35.19  | 二级 |                  |
| 2258 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV高塘线高15    | 团田下李2#台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2259 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV中坪线随15    | 仙人洞六组公变      | 64.19  | 二级 |                  |
| 2260 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV市政线麦116   | 电影院公变        | 353    | 二级 |                  |
| 2261 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV大泉洞线铜16   | 机关2号2#       | 38.98  | 二级 |                  |
| 2262 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV港口线鱼121   | 何家畈二三组       | 164.95 | 二级 |                  |
| 2263 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV石矶线高113   | 石泉三组         | 126.84 | 二级 |                  |
| 2264 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV大桥线朱21    | 案山村柱上变压器     | 36.31  | 二级 |                  |
| 2265 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV蒲圻湖线渡24   | 电力渔业基地柱上变压器  | 80.13  | 二级 |                  |
| 2266 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV林上线株117   | 下新屋2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2267 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15    | 沉水台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |        |                |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|----------------|--------|----|------------------|
| 2268 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 新桥八九组2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2269 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607    | 天源纺织           | 512.16 | 二级 |                  |
| 2270 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 团林一变           | 73.8   | 二级 |                  |
| 2271 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专二回线蒲113  | 蕤川供销3#公变       | 342.58 | 一级 |                  |
| 2272 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116   | 农业一三组2#公变      | 270.81 | 一级 |                  |
| 2273 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112    | 杨家台区(水兴)       | 111.09 | 二级 |                  |
| 2274 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山二回线蛟112  | 山里龚家公变         | 41.56  | 一级 |                  |
| 2275 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21     | 十家棚七八组2#       | 68.41  | 二级 |                  |
| 2276 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14     | 中堡5#           | 40.5   | 一级 |                  |
| 2277 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |        | 10kV砂赤线赤115    | 周画岭安置点3#公变     | 380.54 | 一级 |                  |
| 2278 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606    | 均乐堂四五队2#       | 84.3   | 二级 |                  |
| 2279 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV羊毛岸线老507   | 合明家五组新村        | 66.85  | 一级 |                  |
| 2280 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV银轮线砂109    | 汪家堡五组2#公变      | 84.66  | 二级 |                  |
| 2281 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV护城堤线南117   | 龙潭4#柱上变压器      | 268.69 | 二级 |                  |
| 2282 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515    | 东方名都一号楼        | 320.01 | 二级 |                  |
| 2283 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72   | 肖桥五组1#公变       | 162.37 | 一级 |                  |
| 2284 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117    | 尤家垅            | 41.21  | 二级 |                  |
| 2285 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV东风线周108    | 赤壁东风十一队1#公变    | 81.68  | 二级 |                  |
| 2286 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63  | 石嘴头台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2287 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV珍湖线溪16     | 珍湖移民           | 81.15  | 二级 |                  |
| 2288 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15     | 小沙坪村台区         | 26.36  | 二级 |                  |
| 2289 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212    | 里港一变           | 13.27  | 二级 |                  |
| 2290 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507    | 白羊畈周家公变        | 41.97  | 一级 |                  |
| 2291 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 花石变电站  | 10kV镇区线花115    | 官桥4#公变         | 329.19 | 一级 |                  |
| 2292 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508    | 黄贩村还建小区        | 163.07 | 一级 |                  |
| 2293 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV东堡线港12     | 牛头湾            | 107.65 | 二级 |                  |
| 2294 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 碣家桥五组1#公变      | 40     | 二级 |                  |
| 2295 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113    | 嘉泉公路1#公变       | 167.45 | 二级 |                  |
| 2296 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103    | 陆水湖朝阳坪小区公变     | 396.27 | 一级 |                  |
| 2297 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂三回线沿516  | 公路段(公安局)       | 414.69 | 一级 |                  |
| 2298 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV市委线汪58     | 充电站广州方向公变      | 649.6  | 一级 |                  |
| 2299 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蒲圻供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116   | 晨鸣纸业2#公变       | 270.31 | 二级 |                  |
| 2300 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV大路线犀226    | 鹭鹭窝2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2301 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505    | 袁铺4.5组         | 135.4  | 二级 |                  |
| 2302 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 泉洪岭十二组2#公变     | 54.06  | 二级 |                  |
| 2303 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 游家庄            | 21.95  | 二级 |                  |
| 2304 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV苏塘线金12     | 金塘镇政务中心        | 333.48 | 二级 |                  |
| 2305 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV润田线荻115    | 围房变            | 81.37  | 二级 |                  |
| 2306 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85    | 水利施工队综合楼公变     | 283.09 | 一级 |                  |
| 2307 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 大屋廖            | 84.49  | 二级 |                  |
| 2308 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV城四回线鱼120   | 菜场             | 332.74 | 二级 |                  |
| 2309 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV蜀山线港111    | 蜀山789组         | 80.19  | 二级 |                  |
| 2310 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 施段二变           | 11.46  | 二级 |                  |
| 2311 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙安线龙205    | 黄畈七组2#柱上变      | 278.47 | 一级 |                  |
| 2312 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17     | 采育三组           | 5.81   | 二级 |                  |
| 2313 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216    | 庄菜四台           | 34.59  | 二级 |                  |
| 2314 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV仪表线崇411    | 万顺家园(133区)     | 320.01 | 一级 |                  |
| 2315 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606    | 五福堂6#          | 82.39  | 二级 |                  |
| 2316 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515   | 蛤蟆石下台          | 83.7   | 二级 |                  |
| 2317 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下畈线通524    | 白屋配变           | 230.44 | 二级 |                  |
| 2318 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV群力线横506    | 凉亭埡2.9组2#      | 80.04  | 二级 |                  |
| 2319 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 南门山十二组公变       | 41.12  | 二级 |                  |
| 2320 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV大桥线朱21     | 彭碑3.5.11组柱上变压器 | 23.29  | 二级 |                  |
| 2321 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21     | 十家棚3#          | 80.68  | 二级 |                  |
| 2322 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217  | 桂竹新天地3#柱上变压器   | 407.35 | 一级 |                  |
| 2323 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13     | 五爱财下台区         | 11.53  | 二级 |                  |
| 2324 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117    | 南大变            | 66.66  | 二级 |                  |
| 2325 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV牌洲线牌20     | 12#公变          | 330.66 | 一级 |                  |
| 2326 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV刘家门线老505   | 刘家门4#          | 160.79 | 二级 |                  |
| 2327 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 杨家铺四组公变        | 41.24  | 二级 |                  |
| 2328 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV工业园一回线新122 | 谭家配变           | 28.73  | 一级 |                  |
| 2329 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV二桥线桃17     | 菜市场公变          | 359.08 | 二级 |                  |
| 2330 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 乡直3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |           |               |            |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|------------|--------|----|------------------|
| 2331 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站     | 10kV赤壁线小503   | 易家堤五队1#公变  | 89.65  | 二级 |                  |
| 2332 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV官桥线绿402   | 绿岭集镇       | 160.45 | 二级 |                  |
| 2333 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV大港线楠606   | 北岸         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2334 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81   | 下杨公变       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2335 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV八斗线高118   | 绿水七组       | 160.56 | 一级 |                  |
| 2336 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV蔡墩线青15    | 河岭12组2台区   | 62.27  | 二级 |                  |
| 2337 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 回头村2#台区    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2338 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV大源线金22    | 桥上         | 10.14  | 二级 |                  |
| 2339 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV石溪线马110   | 松港一变       | 13.79  | 二级 |                  |
| 2340 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV埠头线神204   | 油岭一组1#公变   | 80.66  | 二级 |                  |
| 2341 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV舒桥线绿404   | 兴隆岭四五组     | 160.46 | 一级 |                  |
| 2342 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白露变电站     | 10kV峡山线白220   | 谢家桥老屋童家    | 64.48  | 二级 |                  |
| 2343 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV里港线水212   | 叶窝湾变       | 52.18  | 二级 |                  |
| 2344 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV照明线高115   | 枫林畈二八组2#   | 80.17  | 二级 |                  |
| 2345 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站     | 10kV港路线罗11    | 塘角2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2346 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 下津六组三台     | 16.43  | 二级 |                  |
| 2347 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV文博线犀227   | 石宕六七组3#台区  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2348 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站     | 10kV黄工一回线龙111 | 张家桥柱上变压器   | 132.04 | 二级 |                  |
| 2349 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV护城堤线南117  | 油榨湾        | 270.08 | 二级 |                  |
| 2350 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV农机线通115   | 灯泡厂公变      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2351 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV楠林线楠601   | 富池         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2352 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV沙堆线传106   | 沙镇三        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2353 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV大青线上116   | 刘家变        | 11.92  | 二级 |                  |
| 2354 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄下片线石15  | 西庄3、4组     | 30.12  | 二级 |                  |
| 2355 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白露变电站     | 10kV金龙线白213   | 垅下1-3组     | 21.73  | 二级 |                  |
| 2356 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜茶二回线潜215 | 生资柱上变压器    | 161.81 | 一级 |                  |
| 2357 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站     | 10kV荆泉一回线荆14  | 荆山四组公变     | 87     | 二级 |                  |
| 2358 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城普线蒲124   | 外贸公变       | 160    | 二级 |                  |
| 2359 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV白羊线路106   | 下岩钟家3#     | 21.47  | 二级 |                  |
| 2360 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115   | 南港大屋变      | 163.55 | 二级 |                  |
| 2361 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV车埠线蒲213   | 苦竹桥九组公变    | 28.04  | 二级 |                  |
| 2362 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV小井线上117   | 杨家二变       | 57.01  | 二级 |                  |
| 2363 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV向阳线甘24    | 战斗2组2#     | 161.27 | 二级 |                  |
| 2364 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19    | 白罗坳新街2号    | 37.45  | 二级 |                  |
| 2365 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站     | 10kV北山一回线蛟121 | 木田一组公变     | 252    | 一级 |                  |
| 2366 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV余家湾线朱18   | 古塘五组台区     | 82.92  | 二级 |                  |
| 2367 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV堤防线潘203   | 政府1#公变     | 271.44 | 一级 |                  |
| 2368 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV塘都线塘73    | 烟厂2#柱上变压器  | 340    | 一级 |                  |
| 2369 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV丝织线陆103   | 陆水湖向阳坡1#公变 | 263.51 | 一级 |                  |
| 2370 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV里港线水212   | 燕窝六台       | 5.29   | 二级 |                  |
| 2371 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥变电站   | 高桥变电站     | 10kV高塘线高15    | 板桥村2#台区    | 19.98  | 二级 |                  |
| 2372 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV农机线通115   | 建筑公司公变     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2373 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV河南街线桃64   | 中津村五六七组    | 504.17 | 二级 |                  |
| 2374 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站    | 10kV砂赤一回线砂102 | 赤马港特产局公变   | 184.62 | 二级 |                  |
| 2375 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV泉湖线沙21    | 庙铺2组       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2376 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24    | 下畈安置点台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2377 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV蔡墩线青15    | 蔡墩村台区2#台区  | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2378 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV大柱线传107   | 墩上徐家       | 54.86  | 二级 |                  |
| 2379 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站     | 10kV芦林畈线小507  | 团山大队1#公变   | 173.03 | 二级 |                  |
| 2380 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV龙印线荻118   | 石港三变       | 117.15 | 二级 |                  |
| 2381 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV主坝线南118   | 陆码二组       | 149.75 | 二级 |                  |
| 2382 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV化工线赵204   | 砖茶厂北区公变    | 282.34 | 一级 |                  |
| 2383 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站    | 10kV中庄线聂117   | 中庄1/2组     | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 2384 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV五公司线蒲116  | 晨鸣纸业1#公变   | 337.7  | 二级 |                  |
| 2385 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜工一回线潜108 | 温泉四组柱上变压器  | 280.71 | 一级 |                  |
| 2386 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV芳世湾线陆204  | 双泉八组公变     | 42.52  | 一级 |                  |
| 2387 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV陈坪线石503   | 龙口铺台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2388 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV田心线路105   | 黑桥村2#      | 5.16   | 二级 |                  |
| 2389 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111   | 金不村        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2390 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 碣家桥七组公变    | 85.63  | 二级 |                  |
| 2391 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV岩山下线刘27   | 白土伦台区（5#）  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2392 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV钟鸣线神108   | 杨桥一二组2#公变  | 56.24  | 二级 |                  |
| 2393 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV从林线余107   | 从林七队3#公变   | 40     | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |               |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|---------------|--------|----|------------------|
| 2394 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13     | 干坑村2#台区       | 19.77  | 二级 |                  |
| 2395 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110    | 打石坡变          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2396 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111    | 桃花蛇堂台区        | 54.16  | 二级 |                  |
| 2397 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215  | 郑家垅公变         | 257.92 | 一级 |                  |
| 2398 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV蜀山线港111    | 港南一组          | 7.9    | 二级 |                  |
| 2399 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110    | 易段            | 43.33  | 二级 |                  |
| 2400 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108    | 中天小区          | 238.21 | 二级 |                  |
| 2401 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22     | 大源杨树窝         | 80.33  | 二级 |                  |
| 2402 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22     | 林家下台2号        | 33.99  | 二级 |                  |
| 2403 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213    | 金龙修路          | 41.23  | 二级 |                  |
| 2404 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124    | 水泥总厂公变        | 252    | 二级 |                  |
| 2405 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27     | 枫树二组2#台区      | 2.78   | 二级 |                  |
| 2406 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 上陈            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2407 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204   | 陆水湖雪峰山深坑3#公变  | 40.09  | 一级 |                  |
| 2408 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 富有线夏家台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2409 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13     | 云台山一组公变       | 42.25  | 二级 |                  |
| 2410 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17     | 黑埠老村          | 81.89  | 一级 |                  |
| 2411 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18     | 峡港一二组         | 40.29  | 二级 |                  |
| 2412 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224    | 碳素5#公变        | 263.15 | 二级 |                  |
| 2413 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15     | 平原岭2号台区       | 160.3  | 二级 |                  |
| 2414 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116    | 坳背变           | 40.5   | 二级 |                  |
| 2415 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专一回线蒲123  | 蕲川教委2#公变      | 413.7  | 一级 |                  |
| 2416 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224   | 大坑普工台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2417 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV化纤线车115    | 帅家公变          | 84.76  | 一级 |                  |
| 2418 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV城鹿线门71     | 凯鸿国际8号(173区)  | 670.81 | 二级 |                  |
| 2419 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112    | 炉上台区          | 46.9   | 二级 |                  |
| 2420 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蒲圻供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专三回线蒲223  | 棉织公变          | 298.73 | 一级 |                  |
| 2421 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606    | 北岸2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2422 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV渡普线渡15     | 渡普南北街         | 187.7  | 二级 |                  |
| 2423 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505    | 商业城（鲫鱼街）柱上变压器 | 257.42 | 一级 |                  |
| 2424 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 大岭大队3#公变      | 40     | 二级 |                  |
| 2425 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老野二回线老608  | 合明家五队2#       | 165.73 | 二级 |                  |
| 2426 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109    | 水兴五台          | 10.77  | 二级 |                  |
| 2427 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605    | 花口村6#         | 255.34 | 二级 |                  |
| 2428 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV九毫线周210    | 九毫六队1#公变      | 160    | 二级 |                  |
| 2429 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402    | 李家铺3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2430 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215    | 李家畈变          | 81.83  | 二级 |                  |
| 2431 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV熊家岭线余105   | 余家桥大队公变       | 80     | 二级 |                  |
| 2432 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17     | 长坪村部          | 19.7   | 二级 |                  |
| 2433 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰二回线永612  | 铸钢柱上变压器       | 462.65 | 二级 |                  |
| 2434 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601    | 公变一号          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2435 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV吴忠线溪13     | 普乐六组          | 8.13   | 二级 |                  |
| 2436 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV瓷厂线牌18     | 大垸村4#         | 81.47  | 一级 |                  |
| 2437 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22     | 大源水坑下台        | 43.01  | 二级 |                  |
| 2438 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204    | 黄土桥十组公变       | 43.82  | 二级 |                  |
| 2439 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73     | 农行后(63区)      | 286.34 | 一级 |                  |
| 2440 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106    | 高田村3#         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2441 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105    | 电力新村2#公变      | 162.44 | 一级 |                  |
| 2442 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 香山李家2#        | 80.97  | 一级 |                  |
| 2443 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606    | 黄珠坳2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2444 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV牌洲线牌20     | 金九2#          | 83.08  | 一级 |                  |
| 2445 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV中庄线聂117    | 石鼓岭6、9、10组    | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 2446 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV板坑线梅15     | 后沙坪肖家         | 50.1   | 二级 |                  |
| 2447 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111    | 大何屋一变         | 49.92  | 二级 |                  |
| 2448 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14     | 中堡3#          | 169.49 | 一级 |                  |
| 2449 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229    | 下泉线洞下台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2450 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV青山线贺25     | 余角海           | 38.42  | 二级 |                  |
| 2451 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114    | 五塘三、四、七组      | 10.26  | 二级 |                  |
| 2452 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21     | 洪桥一组二台区       | 5.05   | 二级 |                  |
| 2453 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 彭家岭三组1#公变     | 82.58  | 二级 |                  |
| 2454 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 玉池港四五组        | 165.32 | 一级 |                  |
| 2455 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405  | 公路段小区(105区)   | 269.5  | 二级 |                  |
| 2456 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24     | 工会1#柱上变压器     | 258.72 | 一级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |            |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|------------|--------|----|------------------|
| 2457 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 芙蓉十一组公变    | 40     | 二级 |                  |
| 2458 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117    | 拌上屋        | 43.34  | 二级 |                  |
| 2459 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 天井山大队3#公变  | 40.77  | 二级 |                  |
| 2460 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV医院线门74     | 桂花泉站用电     | 321.78 | 二级 |                  |
| 2461 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111  | 龙潭五组2#     | 247.59 | 二级 |                  |
| 2462 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 红石1-4组3台   | 16.64  | 二级 |                  |
| 2463 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 墩上吴        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2464 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108    | 何婆源一台      | 41.53  | 二级 |                  |
| 2465 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104   | 礼贤小区公变     | 343.4  | 一级 |                  |
| 2466 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17     | 源头杨家公变     | 69.14  | 二级 |                  |
| 2467 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV玉立线新115    | 邓家台区       | 288.71 | 二级 |                  |
| 2468 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110    | 白竹二变       | 57.94  | 二级 |                  |
| 2469 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511    | 官塘中学2#公变   | 337.93 | 一级 |                  |
| 2470 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202    | 潘湾十一组2#    | 167.23 | 二级 |                  |
| 2471 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV程丰线马109    | 朱家二台       | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 2472 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219    | 何家湾4#      | 332.82 | 一级 |                  |
| 2473 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224    | 白果树二组      | 40.62  | 二级 |                  |
| 2474 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 丰才变电站  | 10kV永邦二回线丰27   | 砂子岭廉租房2#公变 | 338.07 | 一级 |                  |
| 2475 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14     | 下沙3#       | 85.2   | 一级 |                  |
| 2476 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224    | 蕲川局大楼公变    | 291.98 | 二级 |                  |
| 2477 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 狮古山四组1#公变  | 95.58  | 二级 |                  |
| 2478 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15     | 泊塘湖2#台区    | 33.31  | 二级 |                  |
| 2479 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13     | 五爱下曹门      | 21.66  | 二级 |                  |
| 2480 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122  | 九房二台       | 265.46 | 一级 |                  |
| 2481 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115    | 仁安堂家咀      | 40.55  | 二级 |                  |
| 2482 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV盘山线义118    | 江岸岭台区      | 40.02  | 二级 |                  |
| 2483 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV水厂线陆208    | 陆水湖湖滨路公变   | 220.51 | 一级 |                  |
| 2484 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV开发区线砂209   | 油铺十一组      | 105.47 | 一级 |                  |
| 2485 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14   | 肥田2.3组2号   | 16.89  | 二级 |                  |
| 2486 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16     | 后湖三八组      | 39.65  | 二级 |                  |
| 2487 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV关刀线水214    | 春雷一台       | 29.3   | 二级 |                  |
| 2488 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504    | 青叶周家台区     | 0.19   | 二级 |                  |
| 2489 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502    | 新河口2#柱上变压器 | 253.87 | 一级 |                  |
| 2490 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14     | 高湾3.4组台区   | 67.35  | 二级 |                  |
| 2491 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216    | 上祠台区       | 18.34  | 二级 |                  |
| 2492 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV仪表线崇411    | 光谷6号(119区) | 322.34 | 一级 |                  |
| 2493 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV车田线杨505    | 车田台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2494 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13   | 幽兰山公变      | 80.24  | 二级 |                  |
| 2495 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116    | 浊港车变       | 40.12  | 二级 |                  |
| 2496 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV塘口线月602    | 坳上         | 40.34  | 一级 |                  |
| 2497 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111    | 应墩桥台区      | 11.91  | 二级 |                  |
| 2498 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城Ⅱ回线鱼215   | 老车站        | 343.98 | 一级 |                  |
| 2499 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203    | 石人泉村采石组公变  | 85.41  | 二级 |                  |
| 2500 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109    | 西边垅二变      | 128.69 | 二级 |                  |
| 2501 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰二回线南215  | 西站         | 344.64 | 二级 |                  |
| 2502 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118    | 阴山5组       | 66.1   | 二级 |                  |
| 2503 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124    | 河沙厂公变      | 135.1  | 二级 |                  |
| 2504 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106    | 下岩发电站2#    | 177.13 | 二级 |                  |
| 2505 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117    | 长坡变        | 31.05  | 二级 |                  |
| 2506 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115    | 八斗4#公变     | 84.24  | 二级 |                  |
| 2507 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV城北线汪67     | 建筑公司公变     | 208.56 | 一级 |                  |
| 2508 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115    | 张家畈变       | 160    | 二级 |                  |
| 2509 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV阁壁线荻213    | 新庄五变       | 25.02  | 二级 |                  |
| 2510 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 香山龙家(网改)   | 120.88 | 二级 |                  |
| 2511 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV渣桥线桃70     | 渣冲十一组      | 41.61  | 二级 |                  |
| 2512 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406    | 横石线街道4#台区  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2513 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118    | 李珠港五、十组    | 83.83  | 一级 |                  |
| 2514 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV明水线明22     | 明水2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2515 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22     | 大泉七组二台区    | 11.65  | 二级 |                  |
| 2516 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区一回线隽121  | 商厦配变       | 332.46 | 一级 |                  |
| 2517 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18    | 黄荆塘3组2#公变  | 80.57  | 二级 |                  |
| 2518 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV石矶线高113    | 桃红六组       | 82.81  | 二级 |                  |
| 2519 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216    | 仙姑一台       | 27.36  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 2520 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV小井线上117   | 上坪五变         | 39.02  | 二级 |                  |
| 2521 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504   | 桃树屋台区        | 40.76  | 二级 |                  |
| 2522 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV葛桂线桂12    | 桂花三组2号台区     | 44.89  | 二级 |                  |
| 2523 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 沙下四台         | 32.24  | 二级 |                  |
| 2524 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 燕厦街7#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2525 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503   | 万家组台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2526 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 石垅一变         | 81.28  | 二级 |                  |
| 2527 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17    | 双港片2号        | 41.14  | 二级 |                  |
| 2528 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV石机线高113   | 高铁1、6组2#     | 81.4   | 二级 |                  |
| 2529 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 天井山六组公变      | 40.57  | 二级 |                  |
| 2530 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 霞星张家2#       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2531 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV羊毛岸线老507  | 羊毛岸4#        | 67.35  | 一级 |                  |
| 2532 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 烟墩峡港村2#柱上变压器 | 5.77   | 二级 |                  |
| 2533 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 枫林台圳3号       | 17.9   | 二级 |                  |
| 2534 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站  | 10kV理畈线富11    | 南洞上畈台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2535 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 杨和龙上台4号      | 46.25  | 二级 |                  |
| 2536 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城Ⅱ回线鱼215  | 西正街          | 272.26 | 一级 |                  |
| 2537 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站  | 10kV大罗湖线小609  | 创业队公变        | 83.72  | 一级 |                  |
| 2538 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117   | 小山2号         | 24.7   | 二级 |                  |
| 2539 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108   | 老屋张郁         | 54.56  | 二级 |                  |
| 2540 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV化纤线车115   | 沙湾公变         | 258.37 | 一级 |                  |
| 2541 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 水兴三台         | 90.56  | 二级 |                  |
| 2542 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 五里界五组1#公变    | 10.97  | 二级 |                  |
| 2543 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107   | 柳山抗旱公变       | 49.19  | 二级 |                  |
| 2544 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 沙树坪台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2545 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV红光线老509   | 游仕边村2#       | 163.23 | 二级 |                  |
| 2546 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 月山罗家公变       | 81.4   | 一级 |                  |
| 2547 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 新塘新农村        | 65.47  | 二级 |                  |
| 2548 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰一回线南119 | 凤凰路6#        | 365.51 | 二级 |                  |
| 2549 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17    | 金峰十二组公变      | 43.65  | 二级 |                  |
| 2550 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 霞星十三组        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2551 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 文清一组公变       | 80     | 二级 |                  |
| 2552 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV港口线黄110   | 二渔场二队公变      | 80     | 一级 |                  |
| 2553 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下畈线通524   | 石湾四          | 105.57 | 二级 |                  |
| 2554 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 柏树五          | 16.64  | 二级 |                  |
| 2555 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17    | 水家淹2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2556 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 崇尚华府2号(206区) | 516.06 | 二级 |                  |
| 2557 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 黄龙街道1#公变     | 406.32 | 一级 |                  |
| 2558 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117   | 花园二组         | 82.99  | 二级 |                  |
| 2559 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜14    | 铜钟团山姜家       | 40.14  | 二级 |                  |
| 2560 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 凤凰二组公变       | 40.72  | 二级 |                  |
| 2561 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 小茅田2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2562 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17    | 长坪九组2号       | 27.83  | 二级 |                  |
| 2563 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV泉港线涓517   | 西泉2#台区（路口）   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2564 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 上泥湖2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2565 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116   | 望湖三变         | 31.83  | 二级 |                  |
| 2566 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV板坑线梅15    | 白马丈          | 40.36  | 二级 |                  |
| 2567 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 张家塘台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2568 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 杨家2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2569 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 茅坪顶安置点台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2570 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 黄丰三台         | 40.08  | 二级 |                  |
| 2571 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 高坑上5#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2572 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 河堤西路2#台区     | 164.32 | 一级 |                  |
| 2573 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 黄铁上新屋余家      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2574 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202   | 站内公变         | 263.92 | 二级 |                  |
| 2575 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV砖瓦线牌22    | 王家巷新村        | 88.17  | 二级 |                  |
| 2576 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 老工商所二公变      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2577 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 聂家变          | 57.77  | 二级 |                  |
| 2578 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站  | 10kV芦林畈线小507  | 芦林畈九队3#公变    | 83.2   | 二级 |                  |
| 2579 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 龙岭六组2#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 2580 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 肥塘安置点四号      | 191.8  | 二级 |                  |
| 2581 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23    | 黄洋湾2#        | 9.83   | 二级 |                  |
| 2582 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖沙线肖116   | 五港徐家         | 13.74  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |                  |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|------------------|--------|----|------------------|
| 2583 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24    | 上新屋安置点台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2584 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210   | 杨林台区新建柱上-变压器     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2585 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV西河线广28    | 西河三组公变           | 133.86 | 二级 |                  |
| 2586 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站     | 10kV水口线长117   | 上畈变              | 35.01  | 二级 |                  |
| 2587 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17    | 雷骆1组台区           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2588 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV东门线门73    | 菜园角村（61区）        | 254.68 | 一级 |                  |
| 2589 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜工一回线潜108 | 下屋胡柱上变压器         | 261.41 | 一级 |                  |
| 2590 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站     | 10kV洪口线龙107   | 曾家湾              | 12.35  | 二级 |                  |
| 2591 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗供电所   | 蒋家洞变电站    | 10kV中肖线蒋517   | 三肖方家台区           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2592 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV工业线杨108   | 上屋周2#台区          | 21.18  | 二级 |                  |
| 2593 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV茅洲垸线港202  | 何家畈四五组3#         | 168.64 | 二级 |                  |
| 2594 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV黄土线桂13    | 桂花镇直线A台区         | 150.57 | 二级 |                  |
| 2595 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 蛇皮畈台区（中程2#）      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2596 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV内冲线大110   | 蚂蟥变              | 38.78  | 二级 |                  |
| 2597 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV石溪线马110   | 白竹万家变            | 160    | 二级 |                  |
| 2598 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV瑶泉线传111   | 郑家坳变             | 40.46  | 二级 |                  |
| 2599 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV工业线汪59    | 天府1#公变           | 232.62 | 二级 |                  |
| 2600 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81   | 塘角上3#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2601 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站     | 10kV港路线罗11    | 冯家山              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2602 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV东关线沙17    | 排上村部变压器          | 5.8    | 二级 |                  |
| 2603 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111   | 台山二组二台区          | 39.76  | 二级 |                  |
| 2604 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV益阳线新14    | 龙门桥村1#公变         | 160    | 二级 |                  |
| 2605 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV渣枫线余106   | 大岭十一队公变          | 6.9    | 二级 |                  |
| 2606 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV青石线茶16    | 青石桥七组2#公变        | 87.52  | 二级 |                  |
| 2607 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站     | 10kV傅工一回线傅504 | 马鞍村镇家台区          | 38.96  | 二级 |                  |
| 2608 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专二回线蒲113 | 夏日小区公变           | 175.38 | 一级 |                  |
| 2609 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV洪山线新22    | 观仕坳二组1#公变        | 44.84  | 二级 |                  |
| 2610 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV东岭线老605   | 广福庵1#            | 84.4   | 二级 |                  |
| 2611 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV沙坪线沙24    | 政府台区             | 160.28 | 二级 |                  |
| 2612 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV城北线汪67    | 中心湖2#公变          | 412.32 | 一级 |                  |
| 2613 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV太平线青21    | 塘桥村三台区           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2614 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站     | 10kV龙温一回线温31  | 司法局公变            | 167.52 | 一级 |                  |
| 2615 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV陈坪线石503   | 陈坪线杨家台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2616 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV长江线高224   | 白果树八组            | 81.3   | 二级 |                  |
| 2617 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV洪山线新22    | 雨亭四组公变           | 81.71  | 二级 |                  |
| 2618 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV灯笼山线官606  | 官塘镇水泥厂生活区公变      | 88.12  | 一级 |                  |
| 2619 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 上简8组台区           | 40.13  | 一级 |                  |
| 2620 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站     | 10kV马坡线茅108   | 官田余家公变           | 42.5   | 二级 |                  |
| 2621 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV高铺线渠23    | 高七村3组新建台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2622 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20    | 梓山3.4组台区2#       | 41.5   | 二级 |                  |
| 2623 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV东关线沙17    | 东关叶家2#台区         | 25.03  | 二级 |                  |
| 2624 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV润田线荻115   | 河马港变             | 83.18  | 二级 |                  |
| 2625 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专四回线蒲216 | 金谷路2#公变          | 419.17 | 一级 |                  |
| 2626 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV红茶线茶13    | 云台山七组公变          | 80     | 二级 |                  |
| 2627 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17    | 楠林2组2号台区         | 37.44  | 二级 |                  |
| 2628 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV照明线高115   | 枫林畈五六组           | 1.88   | 二级 |                  |
| 2629 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站     | 10kV新塔一回线新119 | 玉立花园16、17号楼3     | 255.29 | 二级 |                  |
| 2630 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV平安线车213   | 黄土一二组3#公变        | 45.04  | 一级 |                  |
| 2631 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV行署一回线塘72  | 但家庄2#（毕曹2#）柱上变压器 | 138.31 | 二级 |                  |
| 2632 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV红茶线茶13    | 罗丰六组公变           | 42.28  | 二级 |                  |
| 2633 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站    | 10kV广电线汪64    | 防汛抗旱指挥部公变        | 184.67 | 一级 |                  |
| 2634 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215   | 栗坪二变             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2635 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站     | 10kV凤凰一回线曲708 | 八王庙五组1#公变        | 83.86  | 一级 |                  |
| 2636 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV石溪线马110   | 刘家源变             | 50.25  | 二级 |                  |
| 2637 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV斗门线车216   | 建立七组公变           | 35.18  | 二级 |                  |
| 2638 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站    | 10kV长寿线蒋515   | 秀水山庄台区           | 28.72  | 二级 |                  |
| 2639 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV埠头线神204   | 油岭七组2#公变         | 40.8   | 二级 |                  |
| 2640 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV瓷厂线牌18    | 谌家堡5#            | 162.28 | 一级 |                  |
| 2641 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV瑶泉线传111   | 大何屋二变            | 16.61  | 二级 |                  |
| 2642 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114   | 龟山机站2#公变         | 131.93 | 二级 |                  |
| 2643 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215   | 来苏畈变             | 40.91  | 二级 |                  |
| 2644 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV洪下线菖12    | 桃红四组#2           | 80.21  | 二级 |                  |
| 2645 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115   | 横冲大屋一台           | 46.4   | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                       |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-----------------------|--------|----|------------------|
| 2646 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 楚黄山2#台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2647 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109   | 农场王家月八组               | 144.77 | 二级 |                  |
| 2648 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 检察院                   | 170.87 | 二级 |                  |
| 2649 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 锁石三组台区                | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2650 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109   | 沿江2队                  | 16.52  | 二级 |                  |
| 2651 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17    | 白石十五组3#公变             | 41.63  | 二级 |                  |
| 2652 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213   | 吕家公变                  | 44.81  | 一级 |                  |
| 2653 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV牌洲线牌20    | 八家岭村2#                | 165.82 | 一级 |                  |
| 2654 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专四回线蒲216 | 公汽对面公变                | 209.35 | 一级 |                  |
| 2655 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 长伦八九组公变               | 27.15  | 二级 |                  |
| 2656 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 西庄龚家                  | 12.52  | 二级 |                  |
| 2657 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 观音石台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2658 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 桥头3台                  | 80.37  | 二级 |                  |
| 2659 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV工业线高231   | 临江湖泵站台区               | 80.01  | 二级 |                  |
| 2660 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV群力线横506   | 群力5.6.13组2#           | 2.76   | 二级 |                  |
| 2661 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 茶园一组安置点台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2662 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 同心塆上                  | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2663 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV程铁线杨209   | 潘桥6组                  | 24.49  | 二级 |                  |
| 2664 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV广电线汪64    | 虎山小区公变                | 170.46 | 一级 |                  |
| 2665 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 石门3#                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2666 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116   | 镇一台区                  | 144.79 | 二级 |                  |
| 2667 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大源线传110   | 华家三                   | 122.34 | 二级 |                  |
| 2668 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 大路湾湖                  | 80.95  | 二级 |                  |
| 2669 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 钟鸣八组1#公变              | 87.33  | 二级 |                  |
| 2670 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安四回线文112 | 宗盛1#柱上变压器(火车站广场2#)    | 259.33 | 一级 |                  |
| 2671 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 上背屋变                  | 19.54  | 二级 |                  |
| 2672 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502   | 宣岭3#台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2673 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 东湖堤                   | 160.31 | 一级 |                  |
| 2674 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 职高                    | 125.43 | 二级 |                  |
| 2675 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 胡家垅台区                 | 38.35  | 二级 |                  |
| 2676 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118   | 石港一变                  | 41.07  | 二级 |                  |
| 2677 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车二回线永508 | 桂花北路2#柱上变压器           | 419.21 | 一级 |                  |
| 2678 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204  | 谭头山二组公变               | 40.51  | 一级 |                  |
| 2679 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 芙蓉十组公变                | 40.85  | 二级 |                  |
| 2680 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 刘楨中台3#台区              | 32.71  | 二级 |                  |
| 2681 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122 | 物质二台                  | 127.23 | 二级 |                  |
| 2682 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老野一回线老506 | 花口村2#                 | 165.42 | 二级 |                  |
| 2683 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 雷骆8组2#台区              | 79.55  | 二级 |                  |
| 2684 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 码头2组3台区               | 29.3   | 二级 |                  |
| 2685 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404  | 梓木洞台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2686 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文房线文114   | 大畈八组还建点2#（希望桥2#）柱上变压器 | 323.24 | 一级 |                  |
| 2687 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118   | 凉亭桥头二台区               | 27.75  | 二级 |                  |
| 2688 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109   | 王家月3#2柱上变压器           | 73.4   | 二级 |                  |
| 2689 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116  | 周画八组公变                | 300.13 | 一级 |                  |
| 2690 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV润田线荻115   | 夹井二变                  | 69.37  | 二级 |                  |
| 2691 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116   | 车家变                   | 40.99  | 二级 |                  |
| 2692 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108   | 马港集镇三台                | 31.6   | 二级 |                  |
| 2693 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 鲁家垅2#台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2694 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13    | 西岸台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2695 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV黄石桥线张24   | 沟南                    | 160.17 | 二级 |                  |
| 2696 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 台源一台                  | 19.34  | 二级 |                  |
| 2697 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV高铺线渠23    | 孙鉴二队台区                | 35.76  | 二级 |                  |
| 2698 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 大源大湖山                 | 40.07  | 二级 |                  |
| 2699 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17    | 排上四组二台区               | 29.67  | 二级 |                  |
| 2700 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204  | 大梅村部1#公变              | 40     | 一级 |                  |
| 2701 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV东风线周108   | 赤壁东风十二队公变             | 83.39  | 二级 |                  |
| 2702 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 黄石桥七组公变               | 41.56  | 二级 |                  |
| 2703 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14    | 大幕里头朋                 | 20.37  | 二级 |                  |
| 2704 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 五流四变                  | 142.36 | 二级 |                  |
| 2705 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV堤防线潘203   | 新通武街                  | 258.48 | 一级 |                  |
| 2706 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405 | 公路段门口(155区)           | 277.73 | 二级 |                  |
| 2707 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 白果坪2#台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2708 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606   | 南河头2队                 | 148.12 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |                    |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------------|--------|----|------------------|
| 2709 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV工业线高231   | 临江六组               | 76.58  | 二级 |                  |
| 2710 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV东湖线渡20    | 西港三分场3#            | 80.01  | 一级 |                  |
| 2711 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV畈泥线犀120   | 紫阳苑小区台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2712 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV潭下线马213   | 朱华坳二变              | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 2713 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV洪下线菖12    | 桃红三组               | 32.26  | 二级 |                  |
| 2714 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81   | 杨狮坑下台              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2715 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站     | 10kV宝院线宝607   | 环城五组柱上变压器          | 346.05 | 二级 |                  |
| 2716 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜工一回线潜108 | 希望桥柱上变压器           | 218    | 一级 |                  |
| 2717 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV永安二回线文217 | 桂竹新天地1#柱上变压器       | 436.42 | 一级 |                  |
| 2718 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站     | 10kV高桥线高14    | 王家垅台区              | 17.1   | 二级 |                  |
| 2719 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |           | 10kV砂赤线赤115   | 景秀花园北公变            | 168.06 | 一级 |                  |
| 2720 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 石铺村3台区             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2721 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV小井线上117   | 杨家三变               | 42.47  | 二级 |                  |
| 2722 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV渣枫线余106   | 大岭金塘2#公变           | 80     | 二级 |                  |
| 2723 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV石马线石213   | 赛公四台               | 67.71  | 二级 |                  |
| 2724 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV肖码线港108   | 肖码王家月5#            | 253.3  | 二级 |                  |
| 2725 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV金矿线高114   | 藕塘二组               | 80.02  | 二级 |                  |
| 2726 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV双河线株215   | 齐头谢2#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2727 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV沙店线洪503   | 芭蕉窝2-1#台区（芭蕉窝2#）   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2728 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站     | 10kV五里线隽126   | 秀水三                | 42.23  | 二级 |                  |
| 2729 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站     | 10kV犀城二回线犀117 | 中药材2台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2730 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV大港线楠606   | 金家墩1#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2731 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV节里线高117   | 印山六组               | 40.28  | 二级 |                  |
| 2732 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV金矿线高114   | 藕塘一组               | 80.35  | 二级 |                  |
| 2733 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV里港线水212   | 方家一变               | 81.08  | 二级 |                  |
| 2734 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 中程1#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2735 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV城北二回线隽221 | 水塔花园配变             | 333.98 | 一级 |                  |
| 2736 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站     | 10kV高桥线高14    | 孟家台区               | 66.85  | 二级 |                  |
| 2737 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV石南线长112   | 沙口阴山               | 111.27 | 二级 |                  |
| 2738 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV斗门线车216   | 大明六组1#公变           | 40     | 二级 |                  |
| 2739 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站     | 10kV下畈线通524   | 双石二台               | 132.76 | 二级 |                  |
| 2740 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV平安线新116   | 秀东配变新              | 264.93 | 一级 |                  |
| 2741 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117  | 黄石一台               | 38.12  | 二级 |                  |
| 2742 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV头墩线潘104   | 官档一二组3#            | 83.57  | 一级 |                  |
| 2743 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV农场线泉212   | 泉口村四组2#公变          | 45.98  | 一级 |                  |
| 2744 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV星星线花13    | 龙下10、12组3号台区柱上-变压器 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2745 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV老官线老607   | 广福庵4#              | 83.9   | 二级 |                  |
| 2746 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV车埠线蒲213   | 信用社旁公变             | 178.26 | 二级 |                  |
| 2747 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 高岭廖家2#公变           | 42.91  | 二级 |                  |
| 2748 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV渣枫线余106   | 大岭余庄公变             | 14.89  | 二级 |                  |
| 2749 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV泉口线路204   | 芦家2#               | 10.58  | 二级 |                  |
| 2750 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站     | 10kV环城线涓514   | 神堂2#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2751 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV城鹿线门71    | 凯鸿国际3号(151区)       | 667.6  | 二级 |                  |
| 2752 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115   | 凡家变                | 27.39  | 二级 |                  |
| 2753 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV长冲线随17    | 大竹山熊家公变            | 41.21  | 二级 |                  |
| 2754 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 凤凰十二组公变            | 40     | 二级 |                  |
| 2755 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV花山线桃61    | 渣冲五组三台             | 80.99  | 二级 |                  |
| 2756 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV花亭线石215   | 鲁湾四台               | 101.82 | 二级 |                  |
| 2757 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 枫树下3#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2758 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV红光线老509   | 游仕边3#              | 169.53 | 二级 |                  |
| 2759 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV县委线通215   | 林业局公变              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2760 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV余码线潘204   | 余码大队               | 84.01  | 一级 |                  |
| 2761 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV柏树线肖113   | 柏树一组               | 27     | 二级 |                  |
| 2762 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 丰才变电站     | 10kV公园线丰24    | 青泉3#公变             | 422.02 | 一级 |                  |
| 2763 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永车二回线永508 | 永安新村3#柱上变压器        | 260.94 | 一级 |                  |
| 2764 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV雨山线路208   | 绿化2号               | 88.83  | 二级 |                  |
| 2765 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV季山线程117   | 虎形三变               | 255.67 | 二级 |                  |
| 2766 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV丝织线陆103   | 东流八组公变             | 84.1   | 一级 |                  |
| 2767 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 琅桥八九组1#公变          | 40     | 二级 |                  |
| 2768 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV大源线金22    | 林家下台               | 61.46  | 二级 |                  |
| 2769 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV头墩线潘104   | 龙坎湖十四组             | 163.81 | 一级 |                  |
| 2770 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV麻纺线车116   | 万家山1#公变            | 83.78  | 二级 |                  |
| 2771 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站     | 10kV宝塔线凤24    | 农科所2#公变台区          | 23.69  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |                   |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-------------------|--------|----|------------------|
| 2772 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV石矶线高113    | 石泉一组2#            | 81.24  | 二级 |                  |
| 2773 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16     | 烟墩二组              | 80.07  | 二级 |                  |
| 2774 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406    | 车管站台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2775 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118    | 庙下四台              | 34.31  | 二级 |                  |
| 2776 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213    | 潭下粮站              | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 2777 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 龙岗台区（焦夏2#台区）      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2778 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV蜀山线港111    | 港口123组            | 56.72  | 二级 |                  |
| 2779 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15     | 蔡墩村3#台区           | 40.47  | 二级 |                  |
| 2780 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17     | 新桥下台              | 40.17  | 二级 |                  |
| 2781 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117    | 梅湖杨家公变            | 19.06  | 二级 |                  |
| 2782 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16     | 澄水一组公变            | 162.59 | 二级 |                  |
| 2783 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108    | 钟鸣十三组2#公变         | 200.24 | 二级 |                  |
| 2784 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV针织线陆209    | 三丰公变              | 167.58 | 一级 |                  |
| 2785 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 黄祠1、4、5、9组3#台区    | 81.01  | 二级 |                  |
| 2786 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16     | 黄沙二组公变            | 84.39  | 二级 |                  |
| 2787 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV红光线老509    | 公变2#              | 341.94 | 二级 |                  |
| 2788 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79   | 泉塘二组3#柱上变压器       | 434.52 | 一级 |                  |
| 2789 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通山供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215    | 实验中学2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2790 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224    | 城南加油站公变           | 276.83 | 二级 |                  |
| 2791 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85    | 营里五组公变            | 440.27 | 一级 |                  |
| 2792 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV徐司线宝509    | 六三村69组            | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 2793 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15     | 东山2组              | 1.79   | 二级 |                  |
| 2794 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16     | 峡港六七组             | 80.66  | 二级 |                  |
| 2795 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117    | 白驹大队公变            | 80     | 二级 |                  |
| 2796 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218  | 宁虹2#柱上变压器(咸宝路菜市场) | 434.21 | 一级 |                  |
| 2797 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24     | 黄铁村3.4组台区         | 13.54  | 二级 |                  |
| 2798 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115    | 桥头王三公变            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2799 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV东风线周108    | 石头口十二队2#公变        | 80.01  | 二级 |                  |
| 2800 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27     | 长欠九组              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2801 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208    | 张黄                | 18.99  | 二级 |                  |
| 2802 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116   | 周画五组公变            | 349.27 | 一级 |                  |
| 2803 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15     | 望夫山十六组1#公变        | 91.89  | 二级 |                  |
| 2804 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂三回线沿516  | 实验中小学柱上变压器        | 269.9  | 一级 |                  |
| 2805 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204   | 花果山4#公变           | 41.81  | 一级 |                  |
| 2806 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404    | 米埠六组2#            | 80.1   | 一级 |                  |
| 2807 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV东风线周108    | 赤壁东风二队公变          | 83.68  | 二级 |                  |
| 2808 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV渡普线渡15     | 老政府公变             | 271.76 | 二级 |                  |
| 2809 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站  | 10kV五里线隼126    | 石咀头配变             | 166.51 | 二级 |                  |
| 2810 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112    | 道上湾头台区            | 41.01  | 二级 |                  |
| 2811 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61     | 余长畈安置点台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2812 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111    | 周首塆台区             | 85.14  | 二级 |                  |
| 2813 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119    | 四庄卫生院             | 204.35 | 二级 |                  |
| 2814 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 洪水铺街道公变           | 42.35  | 二级 |                  |
| 2815 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17     | 铜山4队              | 40.27  | 二级 |                  |
| 2816 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 头墩分场2#            | 129.1  | 二级 |                  |
| 2817 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217  | 曲苑小区柱上变压器         | 520.42 | 一级 |                  |
| 2818 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 沙墩村3#             | 11.85  | 二级 |                  |
| 2819 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122   | 朱家垅二台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2820 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118    | 庙下水库台区            | 6.94   | 二级 |                  |
| 2821 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605    | 罗家边4#             | 168.77 | 二级 |                  |
| 2822 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116    | 烟墩路1#             | 334.03 | 二级 |                  |
| 2823 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16     | 青石桥一组1#公变         | 160    | 二级 |                  |
| 2824 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21     | 大兴二组              | 80.77  | 二级 |                  |
| 2825 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72   | 梅李2#新（肖桥下镇）柱上变压器  | 46.93  | 二级 |                  |
| 2826 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217  | 鑫源小区柱上变压器         | 413.55 | 一级 |                  |
| 2827 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV洞口线余110    | 余家桥大队2#公变         | 80     | 二级 |                  |
| 2828 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13     | 七宝桥五组1#公变         | 40     | 二级 |                  |
| 2829 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108    | 尖山三台区             | 97.48  | 二级 |                  |
| 2830 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV左港线石214    | 左港三台              | 81.88  | 二级 |                  |
| 2831 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 琅桥七组公变            | 40     | 二级 |                  |
| 2832 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23     | 黄洋细港              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2833 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓青线梓109    | 滨湖1.2.3组2#台区1     | 40.75  | 二级 |                  |
| 2834 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV菰塘线蒲117    | 望山七八组公变           | 80     | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                    |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------------|--------|----|------------------|
| 2835 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13  | 太平黄家2#公变           | 41.54  | 二级 |                  |
| 2836 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606   | 溅下2#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2837 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 崇尚华府5号(229区)       | 659.62 | 二级 |                  |
| 2838 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119   | 毛田二变               | 30.21  | 二级 |                  |
| 2839 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV外贸线崇508   | 信达1号(224区)         | 549.77 | 一级 |                  |
| 2840 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV镇直线朱27    | 西湖6组台区             | 31.56  | 二级 |                  |
| 2841 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊茶线赵205   | 赵李桥村国道公变           | 172.17 | 一级 |                  |
| 2842 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV车田线杨505   | 车田2号               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2843 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV荻塘线荻117   | 龙背一变               | 41.22  | 二级 |                  |
| 2844 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV蜀山线港111   | 港西蔡村2#             | 136.45 | 二级 |                  |
| 2845 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107   | 从林七队2#公变           | 40     | 二级 |                  |
| 2846 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV虎爪线阮19    | 神口廖家2#(曾韬养殖场)      | 160.02 | 二级 |                  |
| 2847 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216  | 北门路1#              | 348.28 | 一级 |                  |
| 2848 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 雁门一变               | 7.12   | 二级 |                  |
| 2849 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专二回线蒲113 | 纯川二巷公变             | 355.35 | 一级 |                  |
| 2850 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV黄土线桂13    | 黄土村1组              | 7.95   | 二级 |                  |
| 2851 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 大修厂公变柱上变压器         | 265.45 | 一级 |                  |
| 2852 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 赶鸭岭台区              | 80.02  | 二级 |                  |
| 2853 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18    | 大梁2#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2854 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV羊毛岸线老507  | 合明家村               | 85.67  | 一级 |                  |
| 2855 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV仪表线崇411   | 光谷7号(120区)         | 414.11 | 一级 |                  |
| 2856 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21    | 担水四组               | 36.91  | 二级 |                  |
| 2857 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV茶庵线赵207   | 枫树岭分场3#公变          | 82.46  | 二级 |                  |
| 2858 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV红光线老509   | 公变8#+1             | 162.8  | 二级 |                  |
| 2859 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 交通物流局柱上变压器         | 129.32 | 一级 |                  |
| 2860 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 坑口2#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2861 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115 | 司法局公变              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2862 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 董岭村部5#公变           | 80.51  | 二级 |                  |
| 2863 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113   | 收费站公变              | 348.75 | 二级 |                  |
| 2864 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213   | 大罗湖机站1#公变          | 34.58  | 二级 |                  |
| 2865 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124   | 石林小区公变             | 262.26 | 二级 |                  |
| 2866 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 六过卢家公变             | 19.99  | 二级 |                  |
| 2867 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605 | 锦龙路5#台区公变          | 48.72  | 二级 |                  |
| 2868 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 唐家2#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2869 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605   | 东岭3#               | 166.21 | 二级 |                  |
| 2870 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV虎爪线阮19    | 白罗二组2#公变           | 40.86  | 二级 |                  |
| 2871 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606   | 南河头六队2#+1          | 81.21  | 二级 |                  |
| 2872 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213   | 九岭二变               | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 2873 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118   | 李珠港六七组             | 82.75  | 一级 |                  |
| 2874 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 白驹六八组公变            | 81.7   | 二级 |                  |
| 2875 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安四回线文112 | 宗盛2#柱上变压器(火车站广场3#) | 403.43 | 一级 |                  |
| 2876 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 新屋台区               | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 2877 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV纤维板线牌21   | 牌洲17#公变            | 164.97 | 一级 |                  |
| 2878 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 联合队3#              | 82.48  | 一级 |                  |
| 2879 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV润田线荻115   | 王家台区               | 41.03  | 二级 |                  |
| 2880 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215   | 沙坪三台               | 80.22  | 二级 |                  |
| 2881 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV双河线株215   | 双河线黄家              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2882 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 锁石一组二台区            | 39.4   | 二级 |                  |
| 2883 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜124   | 铜钟独石2-8组           | 13.49  | 二级 |                  |
| 2884 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124   | 纯川粮食小区公变           | 347.16 | 二级 |                  |
| 2885 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 十六潭路#1柱上变压器        | 263.82 | 一级 |                  |
| 2886 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116   | 大石窝变               | 36.14  | 二级 |                  |
| 2887 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 范家变                | 101.87 | 二级 |                  |
| 2888 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 龟湖五组               | 41.69  | 二级 |                  |
| 2889 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰一回线南119 | 沙阳路11#             | 348.73 | 二级 |                  |
| 2890 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119   | 高坪一变               | 75.93  | 二级 |                  |
| 2891 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 琅桥四组1#公变           | 81.46  | 二级 |                  |
| 2892 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV石马线石213   | 门前屋台区              | 143.02 | 二级 |                  |
| 2893 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 蟹形六组二台区            | 41.12  | 二级 |                  |
| 2894 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV龙洞线蒋613   | 刘朝台区               | 7.34   | 二级 |                  |
| 2895 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16    | 五家岭四组公变            | 40.18  | 二级 |                  |
| 2896 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 杨家铺沈家公变            | 40.33  | 二级 |                  |
| 2897 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505   | 江桥2.19组公变          | 43.82  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                    |         |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------------|---------|----|------------------|
| 2898 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115   | 桥头王二公变             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2899 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111   | 瑶泉三变               | 2. 51   | 二级 |                  |
| 2900 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 长欠三组               | 24. 95  | 二级 |                  |
| 2901 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 梧桐村8组台区            | 6. 98   | 二级 |                  |
| 2902 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 林家下台3号             | 84. 08  | 二级 |                  |
| 2903 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209   | 三湾六八组              | 82. 21  | 一级 |                  |
| 2904 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工一回线潜108 | 奶牛场2#柱上变           | 207. 85 | 二级 |                  |
| 2905 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105   | 电力新村8#公变           | 166. 37 | 一级 |                  |
| 2906 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV慈口线慈117   | 塘头畈2#台区            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2907 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605   | 广福庵6#              | 82. 33  | 二级 |                  |
| 2908 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站  | 10kV芦林畈线小507  | 芦林畈二机站2#公变         | 43. 24  | 二级 |                  |
| 2909 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 藕塘二号               | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2910 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 浮226蚕种场支线#013柱上变压器 | 174. 86 | 一级 |                  |
| 2911 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118   | 龙潭洞                | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 2912 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV石油线崇507   | 田家村1号公变（283区）      | 347. 56 | 一级 |                  |
| 2913 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV水厂线陆208   | 陆水湖四号路公变           | 278. 76 | 一级 |                  |
| 2914 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24    | 工会2#柱上变压器          | 408. 75 | 一级 |                  |
| 2915 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 界上3台               | 36. 03  | 二级 |                  |
| 2916 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 石溪一变               | 28. 01  | 二级 |                  |
| 2917 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 杨畈3组2号台区公变         | 227. 88 | 二级 |                  |
| 2918 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16    | 黄沙四组1#公变           | 185. 8  | 二级 |                  |
| 2919 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37    | 温泉六组柱上变压器          | 168. 82 | 一级 |                  |
| 2920 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116   | 陈湾变                | 40. 22  | 二级 |                  |
| 2921 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 明星小区柱上变压器          | 229. 07 | 二级 |                  |
| 2922 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 丰才变电站  | 10kV宝塔线丰36    | 清泉四组2#公变           | 176. 6  | 一级 |                  |
| 2923 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV红光线老509   | 苍梧岭村               | 82. 76  | 二级 |                  |
| 2924 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505   | 商业城2#柱上变压器         | 165. 53 | 一级 |                  |
| 2925 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14  | 青峰岭村部2#公变          | 80. 03  | 二级 |                  |
| 2926 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 坑口台区               | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2927 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV煤矿线鱼114   | 审计局                | 351. 56 | 一级 |                  |
| 2928 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118   | 李珠港六七八组2#          | 80. 14  | 一级 |                  |
| 2929 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV巩固线绿502   | 大牛山8组              | 128. 26 | 二级 |                  |
| 2930 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 土坳一                | 40. 67  | 二级 |                  |
| 2931 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV护城堤线南117  | 油榨湾2#              | 273. 37 | 二级 |                  |
| 2932 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25    | 河坪一组               | 32. 07  | 二级 |                  |
| 2933 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老野一回线老506 | 沙湖村                | 162. 24 | 二级 |                  |
| 2934 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 新庄四五组              | 80. 47  | 二级 |                  |
| 2935 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站  | 10kV潜洪线潜115   | 潜山七组2#公变           | 80. 42  | 二级 |                  |
| 2936 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 莫名山四台区             | 39. 26  | 二级 |                  |
| 2937 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站 | 10kV石咀线城116   | 凉亭二台               | 45. 11  | 二级 |                  |
| 2938 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119   | 同心一变               | 32. 06  | 二级 |                  |
| 2939 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404   | 米埠6组               | 81. 13  | 一级 |                  |
| 2940 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25    | 山背2#台区             | 41. 09  | 二级 |                  |
| 2941 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14   | 石下2号               | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 2942 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 井湾旺角2#台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2943 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606   | 均乐堂6组              | 166. 91 | 二级 |                  |
| 2944 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温桂二回线温36  | （财校）食品车队2#柱上变压器    | 258. 24 | 一级 |                  |
| 2945 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 付冲变                | 12. 67  | 二级 |                  |
| 2946 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV柏树线肖113   | 柏树二组               | 56. 33  | 二级 |                  |
| 2947 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 田心村4#              | 9. 47   | 二级 |                  |
| 2948 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 斗门张家2#公变           | 22. 62  | 二级 |                  |
| 2949 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 寨头2#台区             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2950 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 南塘湖二组公变            | 41. 37  | 二级 |                  |
| 2951 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV石油线崇507   | 工商银行（000区）         | 322. 72 | 一级 |                  |
| 2952 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213   | 堰下2-3组2台           | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 2953 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV润田线荻115   | 夹井三变               | 0. 94   | 二级 |                  |
| 2954 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124   | 蕲川市政公变             | 171. 8  | 二级 |                  |
| 2955 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606   | 金家墩2#台区            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2956 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209   | 三湾4、5队2#           | 162. 53 | 一级 |                  |
| 2957 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV桥北线汪61    | 陆水湾3#公变            | 238. 33 | 一级 |                  |
| 2958 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116   | 坳背四台               | 3. 25   | 二级 |                  |
| 2959 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 谢家坳八组一台            | 33. 66  | 二级 |                  |
| 2960 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV双河线株215   | 郭城台区               | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |        |                |                 |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 2961 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75     | 交通小区5#(004区)    | 267.08 | 二级 |                  |
| 2962 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV护城堤线南117   | 龙潭2#            | 328.44 | 二级 |                  |
| 2963 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107    | 西凉咀二组公变         | 160.13 | 二级 |                  |
| 2964 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107    | 长岭八组公变          | 40     | 二级 |                  |
| 2965 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV新街线周208    | 院子洲村1#公变        | 249.1  | 一级 |                  |
| 2966 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21     | 太平村3台           | 95.5   | 二级 |                  |
| 2967 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站 | 10kV图垅线城118    | 图垅六             | 81.63  | 二级 |                  |
| 2968 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605    | 老官咀5#           | 163.98 | 二级 |                  |
| 2969 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 枣树坪台区           | 40.51  | 二级 |                  |
| 2970 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV芦林畈线小507   | 芦林畈九队2#公变       | 87.12  | 二级 |                  |
| 2971 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV大路线犀226    | 塘下新村2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2972 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22     | 朱巷石人三组2#公变      | 80     | 二级 |                  |
| 2973 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV畈中线石508    | 畈中线章家台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2974 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117  | 滨河苑2台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2975 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大源线传110    | 华家一             | 93.6   | 二级 |                  |
| 2976 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115    | 龟湖大队            | 81.41  | 二级 |                  |
| 2977 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73     | 日杂公变(39区)       | 443.52 | 一级 |                  |
| 2978 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV二桥线桃17     | 花山一组二台          | 25.17  | 二级 |                  |
| 2979 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116    | 治全台区            | 71.91  | 二级 |                  |
| 2980 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV西庄线株116    | 田墩台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2981 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111    | 湾船屋变            | 13.63  | 二级 |                  |
| 2982 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20     | 烟墩八九组           | 80.41  | 一级 |                  |
| 2983 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV水厂线陆208    | 陆水湖俱乐部公变        | 202.63 | 一级 |                  |
| 2984 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25     | 公变4台            | 160.34 | 二级 |                  |
| 2985 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110    | 王坊一变            | 138.97 | 二级 |                  |
| 2986 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线风24     | 郭家湾六组台区         | 13.88  | 二级 |                  |
| 2987 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV仪表线崇411    | 仪表1#公变(28区)     | 447.87 | 一级 |                  |
| 2988 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 花园张台区(大孟1.5组3#) | 320.08 | 二级 |                  |
| 2989 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 烟竹田家1#公变        | 40.29  | 二级 |                  |
| 2990 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13     | 茶庵五组1#公变        | 80     | 二级 |                  |
| 2991 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 沙段三变            | 14.18  | 二级 |                  |
| 2992 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀三回线通116  | 井湾门楼台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2993 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV城北线汪67     | 供销社2#公变         | 386.14 | 一级 |                  |
| 2994 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116    | 双泉小学柱上变压器       | 254.66 | 一级 |                  |
| 2995 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站  | 10KV敖507敖横四回线  | 杨畈中学(横沟)        | 22.78  | 二级 |                  |
| 2996 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV东风线周108    | 赤壁东风三队公变        | 80     | 二级 |                  |
| 2997 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222  | 城建台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 2998 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108    | 莲塘十四组1#公变       | 82.58  | 二级 |                  |
| 2999 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV马坡线茅108    | 柏树潭二组公变         | 83.57  | 二级 |                  |
| 3000 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117    | 梅湖八九组2#公变       | 81.42  | 二级 |                  |
| 3001 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蒲圻供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116   | 蕲川供销社4#公变       | 380.43 | 二级 |                  |
| 3002 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212    | 羊楼司村一组2#公变      | 123.79 | 一级 |                  |
| 3003 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11     | 文山台区(文山2#)      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3004 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV纤维板线牌21    | 高家岭             | 170.27 | 一级 |                  |
| 3005 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专四回线蒲216  | 电大2#公变          | 175.44 | 一级 |                  |
| 3006 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 南塘湖汪家公变         | 43.06  | 二级 |                  |
| 3007 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV二桥线桃17     | 河水七组二台          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3008 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 长丰二号(咀头陈二号)     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3009 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV温泉线南214    | 牛头山十一组          | 339.58 | 二级 |                  |
| 3010 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117    | 石人三变            | 27.34  | 二级 |                  |
| 3011 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508    | 老纺织厂柱上变压器       | 80.97  | 一级 |                  |
| 3012 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85    | 百家村1#公变         | 293.32 | 一级 |                  |
| 3013 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18     | 茶坑              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3014 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109    | 罗塘二             | 1      | 二级 |                  |
| 3015 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 官庄十组2#公变        | 82.71  | 二级 |                  |
| 3016 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15   | 杨林2号            | 26.71  | 二级 |                  |
| 3017 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73     | 教委公变(94区)       | 453.11 | 一级 |                  |
| 3018 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118    | 罗丝港             | 25.03  | 二级 |                  |
| 3019 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21     | 乡直3#台区          | 332.35 | 二级 |                  |
| 3020 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109    | 石窝三变            | 45.09  | 二级 |                  |
| 3021 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605  | 锦龙路4#台区公变       | 162.44 | 一级 |                  |
| 3022 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105    | 电力新村4#公变        | 161.99 | 一级 |                  |
| 3023 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25     | 杨畈3#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 3024 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV仪表线崇411   | 光谷8号(186区)   | 325.51 | 一级 |                  |
| 3025 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 里港四变         | 85.65  | 二级 |                  |
| 3026 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV沙堆线传106   | 沙镇七          | 127.42 | 二级 |                  |
| 3027 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 焦夏村2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3028 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 白竹三变         | 82.27  | 二级 |                  |
| 3029 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513   | 丰富内1#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3030 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61    | 余长畈十三组       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3031 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 张家变          | 82.65  | 二级 |                  |
| 3032 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 百花岭村林业组公变    | 83.95  | 二级 |                  |
| 3033 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV车田线杨505   | 车田4#         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3034 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区一回线隽121 | 金三角配变        | 354.09 | 一级 |                  |
| 3035 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 长岭四五组1#公变    | 40     | 二级 |                  |
| 3036 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109   | 沿江1队         | 81.11  | 二级 |                  |
| 3037 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 界上一变         | 1.29   | 二级 |                  |
| 3038 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉三回线塘66  | 交通局柱上变压器     | 208.88 | 一级 |                  |
| 3039 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 黄丰二台         | 40.06  | 二级 |                  |
| 3040 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV砖瓦线牌22    | 沿江新村         | 162.42 | 二级 |                  |
| 3041 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 杜家           | 36.96  | 二级 |                  |
| 3042 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菟川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24    | 青泉5#公变       | 361.95 | 一级 |                  |
| 3043 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV余码线潘204   | 余码二组+1       | 41.35  | 一级 |                  |
| 3044 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 刘家源二台        | 14.28  | 二级 |                  |
| 3045 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213   | 车埠蔬菜队2#公变    | 344.82 | 一级 |                  |
| 3046 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116  | 周画三组公变       | 290.24 | 一级 |                  |
| 3047 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116   | 茶庵转盘         | 266.74 | 二级 |                  |
| 3048 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 大湖岭铁道坡1#公变   | 80     | 二级 |                  |
| 3049 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 油坊四台         | 200    | 二级 |                  |
| 3050 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111   | 秋白屋          | 80.01  | 二级 |                  |
| 3051 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 新庄五组         | 80.59  | 二级 |                  |
| 3052 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 大地珍珠口台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3053 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 杨部村          | 169.34 | 二级 |                  |
| 3054 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菟川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116  | 菟川二桥公变       | 222.52 | 二级 |                  |
| 3055 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 刘英村（李托）      | 0.08   | 二级 |                  |
| 3056 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122 | 景秀东方         | 167.11 | 一级 |                  |
| 3057 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 西山上2#（林角塘）台区 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3058 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 石溪立山张台区      | 25.64  | 二级 |                  |
| 3059 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112   | 何家老屋二        | 3.72   | 二级 |                  |
| 3060 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲塆线港202  | 堤坡6、7        | 125.96 | 二级 |                  |
| 3061 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV园区一回线茶65  | 土公桥一组        | 167.77 | 二级 |                  |
| 3062 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 桂家大屋变        | 82.44  | 二级 |                  |
| 3063 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117   | 新合一二组        | 81.01  | 二级 |                  |
| 3064 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17    | 铜山3队         | 42.69  | 二级 |                  |
| 3065 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 净堡五八组        | 40.26  | 二级 |                  |
| 3066 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212   | 羊楼司村一组1#公变   | 222.05 | 一级 |                  |
| 3067 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 钟岭九组公变       | 40.52  | 二级 |                  |
| 3068 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 汤家咀良湾1#公变    | 80     | 二级 |                  |
| 3069 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马金线马108   | 金家垅下金4组台区    | 3.08   | 二级 |                  |
| 3070 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107   | 安咀四队3#公变     | 80     | 二级 |                  |
| 3071 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107   | 柳山中学公变       | 189.48 | 二级 |                  |
| 3072 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119   | 大堰变          | 20.79  | 二级 |                  |
| 3073 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV红光线老509   | 公变5#         | 261.5  | 二级 |                  |
| 3074 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 砂子岭八组3#公变    | 359.27 | 一级 |                  |
| 3075 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 顺泰农场柱上变压器    | 80.8   | 一级 |                  |
| 3076 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 龙门客栈         | 81.71  | 二级 |                  |
| 3077 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17    | 石门六组2号       | 25.58  | 二级 |                  |
| 3078 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 邱家           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3079 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 星桥12、13组     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3080 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 石人二变         | 53.85  | 二级 |                  |
| 3081 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 彭家岭四组公变      | 86.22  | 二级 |                  |
| 3082 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊专线赵208   | 羊楼洞村熊家庄公变    | 84.95  | 二级 |                  |
| 3083 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 灵官桥一变        | 62.39  | 二级 |                  |
| 3084 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 谭家5-8组公变     | 88.11  | 二级 |                  |
| 3085 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工一回线潜108 | 奶牛场柱上变压器     | 151.82 | 二级 |                  |
| 3086 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV沙堆线传106   | 沙堆站变         | 160.07 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                 |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 3087 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 燕窝四变            | 6.9    | 二级 |                  |
| 3088 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 龙泉2台            | 81.48  | 二级 |                  |
| 3089 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 童家塆             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3090 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 小湖岭徐家公变         | 42.68  | 二级 |                  |
| 3091 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 梧桐3.4.5.7组2台区   | 40.78  | 二级 |                  |
| 3092 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76    | 山下小区3#          | 343.62 | 二级 |                  |
| 3093 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 虎山一五组3#公变       | 87.05  | 一级 |                  |
| 3094 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504   | 南岭口3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3095 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 阳光花城2号公变        | 654.34 | 一级 |                  |
| 3096 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下坂线通524   | 平安配变            | 171.64 | 二级 |                  |
| 3097 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪二回线吴64 | 王寺棚             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3098 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 文清九十组2#公变       | 40.75  | 二级 |                  |
| 3099 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 印刷厂公变(24区)      | 416.94 | 二级 |                  |
| 3100 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊专线赵208   | 羊楼洞村安置房公变       | 166.05 | 二级 |                  |
| 3101 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 刘家岭上仇台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3102 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606   | 向阳五组            | 86.04  | 一级 |                  |
| 3103 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118   | 大岩二三组           | 59.41  | 二级 |                  |
| 3104 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219   | 连江大道1#+1台区      | 347.6  | 一级 |                  |
| 3105 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 坵上屋光伏变          | 29.41  | 二级 |                  |
| 3106 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 鄂棉菜场台区（兴陵园2#）公变 | 300.86 | 二级 |                  |
| 3107 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 桃红五组            | 15.43  | 二级 |                  |
| 3108 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116   | 大垸二变            | 15.89  | 二级 |                  |
| 3109 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 周桥5.6.11组       | 12.38  | 二级 |                  |
| 3110 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV小井线上117   | 全丰三变            | 6.34   | 二级 |                  |
| 3111 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 河岭9、14组台区       | 43.54  | 二级 |                  |
| 3112 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 钟岭四组公变          | 40     | 二级 |                  |
| 3113 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 金龙山公变C          | 504.05 | 二级 |                  |
| 3114 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212   | 羊楼司村八组1#公变      | 249.53 | 一级 |                  |
| 3115 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV钙石线赵105   | 羊楼司村大港1#公变      | 88.28  | 二级 |                  |
| 3116 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122 | 秀中配变            | 425.56 | 一级 |                  |
| 3117 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108   | 大路方             | 31.09  | 二级 |                  |
| 3118 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73    | 桐子湾(14区)        | 147.11 | 二级 |                  |
| 3119 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 莲塘漆家公变          | 82.25  | 二级 |                  |
| 3120 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 毕畈白露咀公变         | 83.26  | 二级 |                  |
| 3121 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 洪岭毕家公变          | 80.69  | 二级 |                  |
| 3122 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV农场线潘208   | 潘湾二组            | 84.47  | 一级 |                  |
| 3123 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 龙坎湖十组           | 160.39 | 一级 |                  |
| 3124 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 余佐还建点柱上变压器      | 325.27 | 一级 |                  |
| 3125 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107   | 从林七队1#公变        | 80     | 二级 |                  |
| 3126 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107   | 安咀三组公变          | 80     | 二级 |                  |
| 3127 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 高冲五变            | 38.57  | 二级 |                  |
| 3128 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 色织布厂1#          | 114.54 | 二级 |                  |
| 3129 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 芙蓉十四组公变         | 81.59  | 二级 |                  |
| 3130 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集一回线门78  | 香山七台            | 354.87 | 一级 |                  |
| 3131 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 毛李4#            | 407.85 | 一级 |                  |
| 3132 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 万寿桥4#台区         | 17.04  | 二级 |                  |
| 3133 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116   | 雷吼四变            | 44.8   | 二级 |                  |
| 3134 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 猪场柱上变压器         | 50.08  | 二级 |                  |
| 3135 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银安线银505   | 林业局3#柱上变压器      | 187.87 | 二级 |                  |
| 3136 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 朗铺安置点台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3137 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406   | 墩头山台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3138 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114 | 竹林2台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3139 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21    | 洪桥陈家3台区         | 9.02   | 二级 |                  |
| 3140 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212   | 蓼坪村十一组公变        | 86.87  | 一级 |                  |
| 3141 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 红光村             | 41.06  | 二级 |                  |
| 3142 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 毛祠11组           | 40.32  | 二级 |                  |
| 3143 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 上郑良             | 44.56  | 二级 |                  |
| 3144 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV石马线石213   | 赛公一台区           | 162.77 | 二级 |                  |
| 3145 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 桥头2台            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3146 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 乌土山             | 34.2   | 二级 |                  |
| 3147 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 干坑2台            | 134.17 | 二级 |                  |
| 3148 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 人寿保险门口          | 277.45 | 二级 |                  |
| 3149 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604   | 物资公变            | 450.7  | 一级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |               |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------|--------|----|------------------|
| 3150 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 中庄十组          | 163.08 | 二级 |                  |
| 3151 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 余耕一组          | 16.65  | 二级 |                  |
| 3152 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405   | 官桥四五组         | 83.05  | 二级 |                  |
| 3153 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405   | 绿岭三四七组        | 163.37 | 二级 |                  |
| 3154 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 后溪四组          | 58.49  | 二级 |                  |
| 3155 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 熊岭下庄陈家公变      | 40.66  | 二级 |                  |
| 3156 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 丁母万家1#公变      | 43.03  | 二级 |                  |
| 3157 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 嶂山一组公变        | 44.2   | 二级 |                  |
| 3158 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15    | 泊塘胡           | 35.22  | 二级 |                  |
| 3159 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 老鸦4-5组        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3160 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 龙潭村还建点2#柱上变压器 | 159.52 | 二级 |                  |
| 3161 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 余佐路4#柱上变压器    | 267.39 | 二级 |                  |
| 3162 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 余佐路3#柱上变压器    | 327.93 | 一级 |                  |
| 3163 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV丛林线余107   | 丛林九队1#公变      | 40     | 二级 |                  |
| 3164 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV中肖线蒋517   | 三肖大队4#台区      | 80.16  | 二级 |                  |
| 3165 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 窑嘴2.3组2#台区    | 80.03  | 二级 |                  |
| 3166 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 泉山口村6.9组      | 64.83  | 二级 |                  |
| 3167 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 港口2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3168 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 梅山夹1#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3169 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 下畈公变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3170 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV黄石桥线张24   | 泉湖五组台区        | 80.83  | 二级 |                  |
| 3171 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 大坪5#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3172 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 龙门桥一组2#公变     | 87.96  | 二级 |                  |
| 3173 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606   | 螺丝桥4#         | 82.83  | 二级 |                  |
| 3174 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 蛤蟆石九组二台       | 51.15  | 二级 |                  |
| 3175 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606   | 螺丝桥5#         | 84.84  | 二级 |                  |
| 3176 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 湾头2台          | 10.61  | 二级 |                  |
| 3177 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 泉坑2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3178 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 落坳1#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3179 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116   | 造纸配变          | 266.1  | 一级 |                  |
| 3180 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 富有线坑口台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3181 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 屋港变电站  | 10kV文博线屋227   | 石岩六七组台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3182 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 纪委公变          | 163.2  | 一级 |                  |
| 3183 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15    | 湾头官塘冲         | 12.36  | 二级 |                  |
| 3184 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215   | 御屏十一组公变       | 41.65  | 一级 |                  |
| 3185 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212   | 柳林村三组1#公变     | 91.72  | 一级 |                  |
| 3186 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212   | 羊楼司村四组公变      | 40.34  | 一级 |                  |
| 3187 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 熊岭大屋肖家公变      | 82.21  | 二级 |                  |
| 3188 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 锦山一台          | 82.63  | 二级 |                  |
| 3189 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122 | 建行配变          | 447.26 | 一级 |                  |
| 3190 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 市场公变B         | 156.82 | 二级 |                  |
| 3191 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 邮政公变          | 360.84 | 二级 |                  |
| 3192 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 柏树            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3193 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 朱砂一组          | 40.9   | 二级 |                  |
| 3194 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116  | 三公司1#公变       | 294.45 | 二级 |                  |
| 3195 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 渡母桥余家公变       | 40     | 二级 |                  |
| 3196 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 熊岭十四组公变       | 40     | 二级 |                  |
| 3197 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 大湖岭七组公变       | 41.78  | 二级 |                  |
| 3198 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 龙潭村还建点1#柱上变压器 | 106.83 | 二级 |                  |
| 3199 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 东华路廉租房柱上变压器   | 166.74 | 一级 |                  |
| 3200 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106   | 烟家冲二队公变       | 80     | 二级 |                  |
| 3201 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106   | 烟家冲大队1#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 3202 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站  | 10kV傅工一回线傅504 | 付桥6组2#台区      | 84.55  | 一级 |                  |
| 3203 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117   | 新合三组2#        | 80.43  | 二级 |                  |
| 3204 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 丰才变电站  | 10kV宝塔线丰36    | 青泉8#公变        | 274.03 | 一级 |                  |
| 3205 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮院线浮235   | 泉塘六组4#        | 323.96 | 一级 |                  |
| 3206 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 杨桥九组2#公变      | 40.84  | 二级 |                  |
| 3207 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 钟鸣十组公变        | 41.8   | 二级 |                  |
| 3208 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109   | 南栎三           | 74.72  | 二级 |                  |
| 3209 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 长垅配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 方仕二           | 29.73  | 二级 |                  |
| 3210 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV金矿线高114   | 藕塘5组台区        | 80.68  | 二级 |                  |
| 3211 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV灯笼山线官606  | 官塘杨菇岭公变       | 252.97 | 一级 |                  |
| 3212 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 白霓叶家          | 40.92  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                 |         |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-----------------|---------|----|------------------|
| 3213 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212   | 羊楼司村二组公变        | 196     | 一级 |                  |
| 3214 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV金桂线桂24    | 桃坪村2#           | 40. 03  | 二级 |                  |
| 3215 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 埠头长山二组公变        | 40      | 二级 |                  |
| 3216 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV磨桥线路112   | 汉上一台            | 87. 38  | 二级 |                  |
| 3217 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 民政配变            | 295. 46 | 二级 |                  |
| 3218 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 客运公变            | 126. 61 | 二级 |                  |
| 3219 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 白霓虎家            | 102. 27 | 二级 |                  |
| 3220 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 一溪              | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3221 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 汤家咀八队公变         | 40      | 二级 |                  |
| 3222 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 汤家咀大队1#公变       | 80      | 二级 |                  |
| 3223 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 建楼一台            | 15      | 二级 |                  |
| 3224 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 两湖外洲3#          | 252. 06 | 二级 |                  |
| 3225 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 两湖外洲4#          | 160. 05 | 二级 |                  |
| 3226 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 白泉1组公变          | 190. 79 | 二级 |                  |
| 3227 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 桃花坪             | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 3228 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 熊岭毕家公变          | 40. 94  | 二级 |                  |
| 3229 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 青云龚家公变          | 30. 26  | 二级 |                  |
| 3230 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV余码线潘204   | 六贯堤1组           | 82. 48  | 一级 |                  |
| 3231 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502   | 猴坪台区            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3232 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209  | 太平口十三队1#公变      | 80      | 二级 |                  |
| 3233 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107   | 安咀二队公变          | 4. 71   | 二级 |                  |
| 3234 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107   | 安咀五队1#公变        | 80      | 二级 |                  |
| 3235 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107   | 安咀四队1#公变        | 40      | 二级 |                  |
| 3236 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 谢婆段台区           | 57. 49  | 二级 |                  |
| 3237 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 朗口3#台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3238 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV新站线中16    | 文化站前公变          | 195. 57 | 二级 |                  |
| 3239 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 张胡程二台区          | 52. 65  | 二级 |                  |
| 3240 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV温泉线南214   | 牛头山七、十组         | 81. 99  | 二级 |                  |
| 3241 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV铜钟线铜12    | 铜钟丫吉2组2台        | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 3242 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 杨下新村3#柱上变压器     | 256. 51 | 一级 |                  |
| 3243 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 畜牧场2#           | 508. 48 | 二级 |                  |
| 3244 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213   | 传英生态农业          | 46. 31  | 二级 |                  |
| 3245 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 泉塘一组（小泉3#）柱上变压器 | 167. 66 | 一级 |                  |
| 3246 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 客运站柱上变          | 255. 34 | 一级 |                  |
| 3247 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 凤凰山2#公变         | 238. 19 | 二级 |                  |
| 3248 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604   | 营业所公变           | 162. 06 | 一级 |                  |
| 3249 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV贺胜一回线梓110 | 黄花台3组           | 44. 73  | 二级 |                  |
| 3250 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV贺胜一回线梓110 | 老街              | 40. 9   | 二级 |                  |
| 3251 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 金龙山公变B          | 190. 48 | 二级 |                  |
| 3252 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122 | 续新配变            | 322. 87 | 一级 |                  |
| 3253 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122 | 保险配变            | 269. 52 | 一级 |                  |
| 3254 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122 | 九房配变            | 273. 63 | 一级 |                  |
| 3255 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 下新街公变A          | 320. 45 | 二级 |                  |
| 3256 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 医院公变            | 252. 49 | 二级 |                  |
| 3257 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 新屋荷芳台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3258 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504   | 青山三台            | 160     | 二级 |                  |
| 3259 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106   | 新畈七组            | 80. 34  | 二级 |                  |
| 3260 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15    | 仙人洞三组公变         | 81. 35  | 二级 |                  |
| 3261 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 熊岭肖家公变          | 44. 64  | 二级 |                  |
| 3262 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 庙山新公变           | 160     | 二级 |                  |
| 3263 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 学苑路1#柱上变压器      | 274. 87 | 一级 |                  |
| 3264 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106   | 大岭大队4#公变        | 177. 05 | 二级 |                  |
| 3265 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224   | 白果新村1#          | 322. 66 | 二级 |                  |
| 3266 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13    | 茶庵四组公变          | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 3267 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 何段扶贫台区          | 14. 83  | 二级 |                  |
| 3268 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV季山线程117   | 虎形五台            | 29. 22  | 二级 |                  |
| 3269 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV铜钟线铜12    | 马安村4#台区         | 51. 83  | 二级 |                  |
| 3270 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV肖码线港108   | 肖码王家月2#         | 258. 81 | 二级 |                  |
| 3271 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 白露二             | 124. 26 | 二级 |                  |
| 3272 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 大泉口             | 92. 51  | 二级 |                  |
| 3273 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV关刀线水214   | 新庙台区            | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 3274 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606   | 官埠四组新村2#        | 130. 79 | 二级 |                  |
| 3275 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213   | 鸭儿湖公变           | 183. 46 | 一级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |             |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-------------|--------|----|------------------|
| 3276 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21     | 洪桥宋家庄台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3277 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 油家变         | 30.38  | 二级 |                  |
| 3278 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV涓港线厦13     | 桥北2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3279 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119    | 岭下变         | 25.58  | 二级 |                  |
| 3280 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 青龙嘴公变       | 40     | 二级 |                  |
| 3281 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17     | 洋泉畈一组公变     | 44.72  | 二级 |                  |
| 3282 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406    | 横石线山下台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3283 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13     | 白布泉二组公变     | 42.11  | 二级 |                  |
| 3284 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217  | 燃料公司2#柱上变压器 | 326.56 | 一级 |                  |
| 3285 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18     | 西湖村光伏台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3286 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署二回线塘75   | 胡家坦1#柱上变压器  | 254.77 | 一级 |                  |
| 3287 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228    | 隐水王家台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3288 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁所配电班  | 小柏变电站  | 10kV赤壁线小503    | 东柳一队1#公变    | 82.45  | 二级 |                  |
| 3289 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17     | 铺前张胡陈1组台区   | 81.96  | 二级 |                  |
| 3290 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV巩固线绿502    | 大牛山6组       | 80.96  | 二级 |                  |
| 3291 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119    | 市场公变        | 264.26 | 二级 |                  |
| 3292 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108    | 麻纺二路2号台区    | 182.5  | 二级 |                  |
| 3293 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119    | 洪泉一组        | 16.76  | 二级 |                  |
| 3294 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405    | 白湖寺四五组2#    | 161.76 | 二级 |                  |
| 3295 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 熊岭十五组公变     | 40     | 二级 |                  |
| 3296 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509  | 西门岭2#(196区) | 99.24  | 一级 |                  |
| 3297 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110  | 余家塆公变柱上变压器  | 317.77 | 二级 |                  |
| 3298 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107    | 从林三队公变      | 80     | 二级 |                  |
| 3299 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV桥北线汪61     | 营里一组4#公变    | 357.86 | 一级 |                  |
| 3300 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406    | 上周台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3301 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城南线隽123    | 积翠花园一       | 260.25 | 一级 |                  |
| 3302 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 香山陈家        | 25.72  | 二级 |                  |
| 3303 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12     | 洪下村2#       | 148.61 | 二级 |                  |
| 3304 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV状元线隽229    | 电影二配变       | 328.09 | 一级 |                  |
| 3305 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 芳秀畈八组公变     | 82.71  | 二级 |                  |
| 3306 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 虎山一五组4#公变   | 40     | 一级 |                  |
| 3307 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117    | 楠木二变        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3308 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204    | 埠头十组公变      | 81.66  | 二级 |                  |
| 3309 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222  | 徐家桥台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3310 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14    | 苕菰村         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3311 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专一回线蒲123  | 纯川审计公变      | 294.4  | 一级 |                  |
| 3312 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212    | 羊楼司村十组1#公变  | 200.93 | 一级 |                  |
| 3313 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122  | 公安配变        | 252.79 | 一级 |                  |
| 3314 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516    | 茹菜          | 161.24 | 二级 |                  |
| 3315 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116    | 油市7、9、11组   | 28.04  | 二级 |                  |
| 3316 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106   | 塘刘9组        | 3.55   | 二级 |                  |
| 3317 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV余花线贺13     | 严申6组        | 42.79  | 二级 |                  |
| 3318 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405    | 钟山一组        | 15.29  | 二级 |                  |
| 3319 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405    | 白湖寺六组       | 28.67  | 二级 |                  |
| 3320 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 洪岭胡家公变      | 45.62  | 二级 |                  |
| 3321 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202    | 头墩3#        | 268.44 | 二级 |                  |
| 3322 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209    | 三湾4.5组      | 128    | 一级 |                  |
| 3323 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 石山3-12组     | 111.85 | 二级 |                  |
| 3324 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72   | 残联柱上变压器     | 164.79 | 一级 |                  |
| 3325 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安四回线文112  | 农垦公司柱上变压器   | 255.36 | 一级 |                  |
| 3326 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107    | 冷家湖大队1#公变   | 40     | 二级 |                  |
| 3327 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107    | 从林四队公变      | 80     | 二级 |                  |
| 3328 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107    | 冷家湖五队1#公变   | 80     | 二级 |                  |
| 3329 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24     | 马龙村7组       | 19.15  | 二级 |                  |
| 3330 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23     | 坑口台区        | 33.53  | 二级 |                  |
| 3331 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV铁柱一回线新121  | 通城饭店        | 179.28 | 二级 |                  |
| 3332 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 荆泉变电站  | 10kV五龙山二回线荆18  | 七里冲四组2#公变   | 40     | 二级 |                  |
| 3333 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115    | 黎家塆         | 80.41  | 二级 |                  |
| 3334 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119    | 西垅台区（西垅3#）  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3335 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404   | 西坑工业园台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3336 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV城北线汪67     | 交委2#公变      | 178.33 | 一级 |                  |
| 3337 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城Ⅱ回线鱼215   | 西正街2#       | 265.73 | 一级 |                  |
| 3338 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24     | 交通局还建点公变    | 166.39 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 3339 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV秀水线油515   | 银山配变         | 164.54 | 二级 |                  |
| 3340 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV城北二回线隽221 | 建筑配变         | 315.1  | 二级 |                  |
| 3341 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站     | 10kV水口线长117   | 沙口二台         | 116.24 | 二级 |                  |
| 3342 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV文中线文226   | 企业局柱上变压器     | 252.24 | 一级 |                  |
| 3343 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV医院线门74    | 温馨家园2号(181区) | 519.72 | 二级 |                  |
| 3344 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13    | 高升村1.3组      | 4.01   | 二级 |                  |
| 3345 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV红光线白116   | 桐梓铺殷家        | 77.49  | 二级 |                  |
| 3346 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV李家畈线杨106  | 张天佑          | 2.03   | 二级 |                  |
| 3347 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV李家畈线杨106  | 吴垅           | 33.63  | 二级 |                  |
| 3348 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206   | 白龙三组公变       | 82.09  | 二级 |                  |
| 3349 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV高塘线高15    | 高塘三组         | 86.2   | 二级 |                  |
| 3350 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV从林线余107   | 从林五队1#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 3351 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV从林线余107   | 从林八队公变       | 8.16   | 二级 |                  |
| 3352 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊普线赵203   | 柳林村二组2#公变    | 102    | 二级 |                  |
| 3353 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV金鸡山线大13   | 桃花尖一组        | 20.13  | 二级 |                  |
| 3354 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV东岭线老605   | 东岭9#         | 81.49  | 二级 |                  |
| 3355 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15    | 西尾桥2#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3356 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV宝石线刘13    | 街道2-2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3357 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV熊家岭线余105  | 余家桥三队公变      | 40     | 二级 |                  |
| 3358 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里所配电班  | 隽水变电站     | 10kV宝塔线隽230   | 宝塔花园         | 299.84 | 二级 |                  |
| 3359 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV独石线铜14    | 铜钟团山八组       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3360 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾一回线        | 舒桥4#公变       | 226.37 | 二级 |                  |
| 3361 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV瑶泉线传111   | 银丰一变         | 64.61  | 二级 |                  |
| 3362 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22    | 长林神案垅2台区     | 38.44  | 二级 |                  |
| 3363 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210   | 六过周家         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3364 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV金龙线白213   | 堰下2-3组       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3365 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV余码线潘204   | 余码三组         | 81.99  | 一级 |                  |
| 3366 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV新城线油512   | 银山佳园小区3      | 338.05 | 二级 |                  |
| 3367 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站     | 10KV敖507敖横四回线 | 下长岭1组2#      | 17.51  | 二级 |                  |
| 3368 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27    | 桥头村2#台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3369 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24    | 北山下新庄台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3370 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV里港线水212   | 燕窝三台         | 42.51  | 二级 |                  |
| 3371 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV合明线老508   | 畈湖新村3#       | 255.8  | 一级 |                  |
| 3372 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV广场线油513   | 环保小区         | 526.48 | 二级 |                  |
| 3373 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV杨林线渠13    | 伯敬村1.3组2#公变  | 42.75  | 二级 |                  |
| 3374 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27    | 黄茆八组         | 29.82  | 二级 |                  |
| 3375 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 中伙四组2#公变     | 40.98  | 二级 |                  |
| 3376 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV县委线通215   | 林业局2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3377 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV塘下线吴61    | 余长畈村         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3378 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV长江线高224   | 金盘2队         | 40.74  | 二级 |                  |
| 3379 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站    | 10kV开发区线砂209  | 夏龙八组         | 135.39 | 一级 |                  |
| 3380 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV南港线渡21    | 东湖二八组        | 103.42 | 二级 |                  |
| 3381 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站     | 10kV肖桥线茅204   | 偏吉山六组公变      | 42.36  | 二级 |                  |
| 3382 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV石南线长112   | 张三三台         | 6.73   | 二级 |                  |
| 3383 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206   | 青云四组公变       | 40     | 二级 |                  |
| 3384 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV林场线官507   | 小林桥二组公变      | 91.18  | 一级 |                  |
| 3385 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV文博线犀227   | 犀港小学2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3386 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV官塘线官510   | 灯笼山六组公变      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3387 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV玄武线犀118   | 地税局1#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3388 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV牌洲线牌20    | 大院村1#        | 162.7  | 一级 |                  |
| 3389 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV纤维板线牌21   | 4#公变         | 307.23 | 一级 |                  |
| 3390 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV陈祠线杨105   | 九彬1组         | 83.48  | 一级 |                  |
| 3391 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 荆泉变电站     | 10kV五龙山二回线荆18 | 七里冲一二组2#公变   | 85.41  | 二级 |                  |
| 3392 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114   | 罗县村部2#公变     | 84.41  | 二级 |                  |
| 3393 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV白泉一回线崇510 | 崇尚华府4号(204区) | 519.63 | 二级 |                  |
| 3394 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV金龙线白213   | 严垅10组3台      | 33.99  | 二级 |                  |
| 3395 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV舒桥线绿404   | 米埠十一组2号      | 80.07  | 一级 |                  |
| 3396 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV城隍二回线通114 | 保险台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3397 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV陈坪线石503   | 槐头台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3398 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV峡山线高229   | 佐金六七组        | 161.04 | 二级 |                  |
| 3399 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站     | 10kV温桂二回线温36  | 温桂Ⅱ回温36郭林路2# | 274.2  | 一级 |                  |
| 3400 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专一回线蒲123 | 蕲川检查院公变      | 230.74 | 一级 |                  |
| 3401 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24    | 邓家           | 83.2   | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 3402 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |           | 10kV砂赤线赤115   | 检察院小区1#公变      | 213.33 | 一级 |                  |
| 3403 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV大青线上116   | 黄家             | 10.6   | 二级 |                  |
| 3404 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117  | 天岳关台区          | 161.25 | 二级 |                  |
| 3405 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 山口2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3406 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV八斗线高118   | 大岩五六组2#        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3407 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV沙堆线传106   | 车站小区           | 58.94  | 二级 |                  |
| 3408 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV渡普线渡15    | 渡普公变9#         | 167.32 | 二级 |                  |
| 3409 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV石溪线马110   | 白竹李家变          | 18.15  | 二级 |                  |
| 3410 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25    | 鸣水泉李家          | 16.59  | 二级 |                  |
| 3411 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV永安一回线文121 | 关音小区台区         | 321.96 | 一级 |                  |
| 3412 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV龙印线荻118   | 龙印一变           | 53.54  | 二级 |                  |
| 3413 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81   | 乡直柱上变压器        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3414 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV四庄线上118   | 守仙洞            | 11.93  | 二级 |                  |
| 3415 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114   | 星桥一组           | 2.6    | 二级 |                  |
| 3416 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV大源线金22    | 大源万家           | 4.98   | 二级 |                  |
| 3417 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210   | 雄但公变           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3418 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线        | 米埠4组           | 40.56  | 一级 |                  |
| 3419 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV农林线长115   | 农林一台           | 110.66 | 二级 |                  |
| 3420 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 茅山变电站     | 10kV望山线茅106   | 枫潭二组公变         | 168.05 | 一级 |                  |
| 3421 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV双河线株215   | 圣帝             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3422 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站    | 10kV柏岭线月601   | 谭家口            | 159.06 | 二级 |                  |
| 3423 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站     | 10kV水口线长117   | 曲坊二            | 11.64  | 二级 |                  |
| 3424 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13    | 万寿桥2#          | 83.01  | 二级 |                  |
| 3425 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210   | 杨畈10组2#公变      | 60.32  | 二级 |                  |
| 3426 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV专线线北217   | 农贸市场变          | 162.34 | 二级 |                  |
| 3427 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV石门线楠607   | 新田             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3428 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV平安线车213   | 芙蓉七组1#公变       | 81.55  | 一级 |                  |
| 3429 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站     | 10kV高桥线高14    | 刘楨郑皇锡台区        | 46.18  | 二级 |                  |
| 3430 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站     | 10kV古市线港14    | 港口村安置点         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3431 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 蒋家洞变电站    | 10kV长虹线蒋518   | 洞口2组2#台区100kVA | 81.25  | 一级 |                  |
| 3432 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV赵普线赵212   | 赵李桥镇茶香小区公变     | 195.25 | 一级 |                  |
| 3433 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV先锋线鱼116   | 化肥厂1#          | 259.54 | 二级 |                  |
| 3434 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV长江线高224   | 石泉五、六组         | 164.39 | 二级 |                  |
| 3435 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV铜钟线铜12    | 铜钟丫吉村          | 13.9   | 二级 |                  |
| 3436 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14  | 金沙五组2号         | 54.48  | 二级 |                  |
| 3437 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV农场线潘208   | 潘湾四五组          | 82.6   | 一级 |                  |
| 3438 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站     | 10kV荆泉一回线荆14  | 青峰岭七组公变        | 24.06  | 二级 |                  |
| 3439 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210   | 毛祝晚台区          | 28.25  | 二级 |                  |
| 3440 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV毛坪线桂22    | 毛坪村5组台区        | 7.68   | 二级 |                  |
| 3441 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马桥线马208   | 黄桥村台区          | 37.64  | 二级 |                  |
| 3442 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV石马线石213   | 石马四台           | 72.45  | 二级 |                  |
| 3443 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖岭线肖112   | 霞星十三组二台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3444 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV长冲线随17    | 洋泉畈七八九组2#公变    | 82.44  | 二级 |                  |
| 3445 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV矾矿线麦118   | 伍岭二台区          | 47.47  | 二级 |                  |
| 3446 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站    | 10kV广电线汪64    | 广电线劳动局公变       | 267.85 | 一级 |                  |
| 3447 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |           | 10kV黄龙线赤114   | 虎山九组1#公变       | 80.8   | 一级 |                  |
| 3448 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV淦河二回线文223 | 一百家3#柱上变压器     | 308.37 | 二级 |                  |
| 3449 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV虎山线溪17    | 虎山1#           | 52.22  | 二级 |                  |
| 3450 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV工业线杨108   | 杨堡4.5组         | 257.69 | 二级 |                  |
| 3451 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV四邑线潘209   | 肖家洲7组          | 167.25 | 一级 |                  |
| 3452 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV城北线汪67    | 烟草仓库大院公变       | 170.7  | 一级 |                  |
| 3453 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站     | 10kV黄工一回线龙111 | 余佐5#           | 321.47 | 一级 |                  |
| 3454 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV黄沙线随16    | 张司边七组公变        | 50.27  | 二级 |                  |
| 3455 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV永久线北117   | 六斗畈变           | 106.26 | 二级 |                  |
| 3456 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV峡山线白220   | 回头新农村          | 42.15  | 二级 |                  |
| 3457 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV工业线杨108   | 杨堡村2#台区        | 31.04  | 二级 |                  |
| 3458 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站     | 10kV宝塔线凤24    | 市原种场4#         | 82.19  | 二级 |                  |
| 3459 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV桂口线阮15    | 汉兴上台3号         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3460 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站     | 10kV迎宾线吴60    | 岭背下光伏台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3461 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV蒲首线新15    | 荷叶塘村3#公变       | 61.36  | 二级 |                  |
| 3462 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV华家线传108   | 柏峦             | 118.71 | 二级 |                  |
| 3463 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV清水线传109   | 向家三            | 114.49 | 二级 |                  |
| 3464 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV节里线高117   | 新庄七八九组         | 81.68  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 3465 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204   | 桥边上台2#       | 131.94 | 二级 |                  |
| 3466 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV砖瓦线牌22    | 沿江一路2#       | 83.51  | 二级 |                  |
| 3467 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 峡山二组公变       | 84.04  | 二级 |                  |
| 3468 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV瓷厂线牌18    | 谏家堡4#        | 81.7   | 一级 |                  |
| 3469 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 琅玕凤凰咀3#公变    | 41.68  | 一级 |                  |
| 3470 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV红光线老509   | 公变2#+1       | 163.29 | 二级 |                  |
| 3471 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV司南线汪83    | 环城一组2#公变     | 160    | 一级 |                  |
| 3472 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV肖码线港108   | 肖码村1#        | 205.52 | 二级 |                  |
| 3473 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118   | 庙下三台         | 29.52  | 二级 |                  |
| 3474 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213   | 公安泉十二组公变     | 226.98 | 二级 |                  |
| 3475 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 凤凰五组公变       | 40     | 二级 |                  |
| 3476 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 咸宝路2#柱上变压器   | 263.05 | 二级 |                  |
| 3477 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV丛林线余107   | 冷家湖五队2#公变    | 40     | 二级 |                  |
| 3478 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV泉港线涓517   | 天梯2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3479 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 南北冲六七组公变     | 40     | 二级 |                  |
| 3480 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14  | 陆水湖南山八组1#公变  | 41.18  | 二级 |                  |
| 3481 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV肖桥线茅204   | 肖桥大队1#公变     | 86.28  | 二级 |                  |
| 3482 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV金桂线桂24    | 石子沟          | 78.54  | 二级 |                  |
| 3483 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 八房变          | 42.82  | 二级 |                  |
| 3484 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 王朝辉泉陂刘家      | 83.56  | 二级 |                  |
| 3485 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118   | 迎宾花苑廉租房      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3486 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 观仕坳三组1#公变    | 25.52  | 二级 |                  |
| 3487 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 紫坛孙家新村       | 52.91  | 二级 |                  |
| 3488 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站  | 10kV赤壁线小503   | 周郎三队2#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 3489 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV护城堤线南117  | 通江路1#        | 174.68 | 二级 |                  |
| 3490 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406   | 上成台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3491 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 九房二变         | 20.6   | 二级 |                  |
| 3492 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 港下陈          | 21.19  | 二级 |                  |
| 3493 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 雨亭三组2#公变     | 80     | 二级 |                  |
| 3494 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405 | 幸福村2号（241区）  | 175.47 | 二级 |                  |
| 3495 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202   | 贯航街3#        | 166.87 | 二级 |                  |
| 3496 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 方向机1#柱上变压器   | 411.42 | 一级 |                  |
| 3497 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 柳祠村3#台区      | 81.63  | 二级 |                  |
| 3498 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV金桂线桂24    | 白泉2#         | 2.87   | 二级 |                  |
| 3499 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 三步桥三变        | 61.12  | 二级 |                  |
| 3500 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504   | 石贝           | 40.87  | 二级 |                  |
| 3501 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15    | 茶铺村4#公变      | 84.21  | 二级 |                  |
| 3502 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103   | 东流六组公变       | 41.48  | 一级 |                  |
| 3503 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 黄龙林场一台       | 160.69 | 二级 |                  |
| 3504 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下岭线麻15    | 下岭           | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 3505 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 南门山九组1#公变    | 40.42  | 二级 |                  |
| 3506 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV泉港线涓517   | 蔡山拢台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3507 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17    | 排上十一组        | 10.14  | 二级 |                  |
| 3508 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 潘桥村公变        | 43.47  | 二级 |                  |
| 3509 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 梅湖七组2#公变     | 80     | 二级 |                  |
| 3510 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站  | 10kV赤壁线小503   | 周郎三队1#公变     | 83.75  | 二级 |                  |
| 3511 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 古塘5.6组2#     | 40.3   | 二级 |                  |
| 3512 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 白驹燕山咀公变      | 40.24  | 二级 |                  |
| 3513 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV熊家岭线余105  | 熊家岭1#公变      | 80     | 二级 |                  |
| 3514 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV花龙线花17    | 祝家台村2#       | 67.51  | 二级 |                  |
| 3515 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204  | 陆水湖雪峰山深坑2#公变 | 43.73  | 一级 |                  |
| 3516 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216  | 鱼岳路3+1#      | 329.83 | 一级 |                  |
| 3517 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213   | 青源一变         | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 3518 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV茅山线车217   | 三屋桩公变        | 93.65  | 二级 |                  |
| 3519 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606   | 向阳五组二号       | 187.27 | 二级 |                  |
| 3520 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224  | 祝家楼3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3521 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17    | 沙坪排上一二组      | 46.43  | 二级 |                  |
| 3522 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75    | 广安小区1号(135区) | 264.01 | 二级 |                  |
| 3523 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV白米线樊509   | 花仑王家台区       | 24.4   | 二级 |                  |
| 3524 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城Ⅱ回线鱼215  | 岳公路1#+1      | 334.4  | 一级 |                  |
| 3525 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117   | 田铺2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3526 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 五塘三、四、七组2#   | 48.17  | 二级 |                  |
| 3527 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 烟墩村部+1台区     | 85.02  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                 |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 3528 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17    | 上新村2#           | 85.08  | 一级 |                  |
| 3529 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108   | 中天秧屋台区          | 131.48 | 二级 |                  |
| 3530 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 屋背皮家台区          | 56.04  | 二级 |                  |
| 3531 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV华家线传108   | 柏峦刘家台区          | 23.67  | 二级 |                  |
| 3532 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 诚战竹木加工          | 160.03 | 二级 |                  |
| 3533 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119   | 四庄老街变           | 45.66  | 二级 |                  |
| 3534 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208   | 石屋              | 18.94  | 二级 |                  |
| 3535 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 白银山台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3536 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV柏树线肖113   | 柏树12组           | 16.78  | 二级 |                  |
| 3537 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 五流三变            | 111.45 | 二级 |                  |
| 3538 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116   | 坳上台变            | 62.14  | 二级 |                  |
| 3539 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122 | 东民配变            | 259.28 | 一级 |                  |
| 3540 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 大柱加油站           | 45.08  | 二级 |                  |
| 3541 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 小湖岭五组2#公变       | 0.45   | 二级 |                  |
| 3542 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 孟垅小学台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3543 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111   | 银丰四变            | 33.82  | 二级 |                  |
| 3544 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216  | 青山路1#           | 269.97 | 一级 |                  |
| 3545 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV峡山线高229   | 佐金新村            | 80.06  | 二级 |                  |
| 3546 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404   | 廖家桥村部           | 79.77  | 二级 |                  |
| 3547 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16    | 张家坪九组公变         | 160    | 二级 |                  |
| 3548 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 晒谷石二变           | 58.19  | 二级 |                  |
| 3549 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 钟鸣三四组1#公变       | 100.53 | 二级 |                  |
| 3550 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 工程2#柱上变压器       | 211.28 | 一级 |                  |
| 3551 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 台山五组2#台区        | 28.18  | 二级 |                  |
| 3552 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV光明线横504   | 孙祠4组1#台区        | 414.78 | 二级 |                  |
| 3553 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 隐水村台区（隐水易迁）     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3554 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 五里界六组2#公变       | 40     | 二级 |                  |
| 3555 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 干冲屋变            | 131.92 | 二级 |                  |
| 3556 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV桔乡线慈116   | 乡直2#台区（慈口乡直2#）  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3557 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 小界变             | 98.11  | 二级 |                  |
| 3558 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 青石桥二组公变         | 80     | 二级 |                  |
| 3559 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV荻塘线荻117   | 大白二变            | 81.76  | 二级 |                  |
| 3560 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV城鹿线门71    | 凯鸿国际2号(149区)    | 679.26 | 二级 |                  |
| 3561 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124   | 蕲川公路段公变         | 376.07 | 二级 |                  |
| 3562 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 九门袁#3公变         | 109.9  | 二级 |                  |
| 3563 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118   | 岭源五变            | 52.56  | 二级 |                  |
| 3564 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116   | 方庄5#            | 354.06 | 二级 |                  |
| 3565 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 童家台区            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3566 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14  | 陆水湖南山一组公变       | 41     | 二级 |                  |
| 3567 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 新湾变             | 34.35  | 二级 |                  |
| 3568 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 南北冲一组公变         | 80     | 二级 |                  |
| 3569 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 交警大队            | 164.71 | 二级 |                  |
| 3570 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 五流二变            | 68.65  | 二级 |                  |
| 3571 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专一回线蒲123 | 蕲川法院公变          | 265.22 | 一级 |                  |
| 3572 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV纯塘线蒲117   | 望山九组公变          | 85.05  | 二级 |                  |
| 3573 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75    | 银河世纪1号(218区)    | 408.35 | 二级 |                  |
| 3574 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605   | 老官咀2#           | 326.62 | 二级 |                  |
| 3575 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV砖瓦线牌22    | 沿江一组            | 94.4   | 二级 |                  |
| 3576 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13    | 白土伦3#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3577 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 杨桥山台区#2         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3578 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 高升村4.8组3#（7组）台区 | 16.58  | 二级 |                  |
| 3579 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 宋家桥3组3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3580 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 河岭村2组2台区        | 68.36  | 二级 |                  |
| 3581 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 星桥桥湾            | 11.44  | 二级 |                  |
| 3582 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 向堂屋二            | 42.74  | 二级 |                  |
| 3583 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 中程1#台区（上屋）      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3584 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116   | 坳背二变            | 23.96  | 二级 |                  |
| 3585 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 花园一组公变          | 41.9   | 二级 |                  |
| 3586 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV铜钟线铜12    | 铜钟马安八组          | 1.36   | 二级 |                  |
| 3587 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 田东二变            | 49.39  | 二级 |                  |
| 3588 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV肖桥线茅204   | 肖桥三组公变          | 80     | 二级 |                  |
| 3589 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿安线沿515   | 金源1#柱上变压器       | 257.9  | 一级 |                  |
| 3590 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511   | 官塘供电所公变         | 331.9  | 一级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 3591 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV状元线隽229   | 粮食二配变        | 345.29 | 一级 |                  |
| 3592 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 柏峦一台二号       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3593 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV大桥线朱21    | 彭碑村4#        | 33.79  | 二级 |                  |
| 3594 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213   | 内洲6-10组2台    | 6.2    | 二级 |                  |
| 3595 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 西冲六组3台区      | 14.68  | 二级 |                  |
| 3596 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 龙凤四组         | 69.85  | 二级 |                  |
| 3597 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109   | 龙背变          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3598 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 白羊畈二组公变      | 94.31  | 一级 |                  |
| 3599 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV煤矿线鱼114   | 黄金冶炼         | 347.19 | 一级 |                  |
| 3600 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117   | 印山五组         | 321.21 | 二级 |                  |
| 3601 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 琅桥二组公变       | 25.35  | 二级 |                  |
| 3602 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116   | 金塘二变         | 31.83  | 二级 |                  |
| 3603 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东湖线沙21    | 担水八九组2#      | 13.49  | 二级 |                  |
| 3604 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 山水天城1号公变     | 525.57 | 一级 |                  |
| 3605 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 万丰三变         | 50.16  | 二级 |                  |
| 3606 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV牌洲线牌20    | 八家3#         | 83.17  | 一级 |                  |
| 3607 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 五里界五组2#公变    | 81.01  | 二级 |                  |
| 3608 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108   | 大路方2#台区      | 56     | 二级 |                  |
| 3609 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老官线老607   | 红旗一组2#       | 166.89 | 二级 |                  |
| 3610 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118   | 居委会一         | 272.17 | 二级 |                  |
| 3611 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15    | 浆坑台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3612 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 小湖岭五组1#公变    | 80     | 二级 |                  |
| 3613 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV化工线赵204   | 砖茶厂南区公变      | 202.82 | 一级 |                  |
| 3614 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222   | 古鸣一台         | 143.27 | 二级 |                  |
| 3615 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 白泉十组2号       | 164.76 | 二级 |                  |
| 3616 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 文清五组公变       | 40     | 二级 |                  |
| 3617 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蒲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124   | 铁路1#公变       | 252    | 二级 |                  |
| 3618 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209  | 太平口十四队公变     | 40     | 二级 |                  |
| 3619 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV东风线周108   | 赤壁东风闸机站2#公变  | 81.23  | 二级 |                  |
| 3620 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 小港口朱家台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3621 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV工业二回线砂206 | 福星花园1#公变     | 529.84 | 一级 |                  |
| 3622 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV梓山线张16    | 梓山村变压器       | 40.92  | 二级 |                  |
| 3623 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17    | 易家井五组2#公变    | 86.14  | 二级 |                  |
| 3624 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV凤凰线广13    | 广东畈6组2#台区    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3625 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502   | 宣岭4#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3626 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15    | 桂口上台2号       | 66.82  | 二级 |                  |
| 3627 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 畈背台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3628 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 烟墩福利院2       | 80.28  | 一级 |                  |
| 3629 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109   | 王家月3#+1      | 83.26  | 二级 |                  |
| 3630 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118   | 石塘三组         | 41.49  | 一级 |                  |
| 3631 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117   | 新合四五组2#      | 80.32  | 二级 |                  |
| 3632 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122 | 武警配变         | 266.35 | 一级 |                  |
| 3633 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 崇尚华府3号(205区) | 517.57 | 二级 |                  |
| 3634 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV陈祠线杨105   | 九彬村          | 83.45  | 二级 |                  |
| 3635 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118   | 大岩一、十组       | 81.26  | 一级 |                  |
| 3636 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404  | 郭源村委会台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3637 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV沙坪线沙24    | 白沙17台区2#     | 76.29  | 二级 |                  |
| 3638 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV镇直线朱27    | 西湖三组         | 80.98  | 二级 |                  |
| 3639 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 东湖分场3队       | 160.89 | 一级 |                  |
| 3640 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 雷洞台区         | 162.39 | 二级 |                  |
| 3641 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 官档1.2组       | 253.09 | 一级 |                  |
| 3642 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车二回线永508 | 玉虹2#柱上变压器    | 423.56 | 一级 |                  |
| 3643 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿安线沿515   | 劳动局柱上变压器     | 405.6  | 一级 |                  |
| 3644 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 王庄一九组2#      | 45.57  | 二级 |                  |
| 3645 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605   | 东岭8#         | 81.33  | 二级 |                  |
| 3646 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV大路线犀226   | 塘下八组2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3647 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 畈中2#台区（老龙角）  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3648 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66    | 怡景花园3#公变     | 345.6  | 一级 |                  |
| 3649 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 青石桥十一组1#公变   | 81.99  | 二级 |                  |
| 3650 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 石溪麦田台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3651 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV余花线贺13    | 花坪7组台区       | 55.08  | 二级 |                  |
| 3652 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV古田线花14    | 古田村2#台区柱上变压器 | 66.58  | 二级 |                  |
| 3653 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV酒店线汪62    | 北渠管理处1#公变    | 378.34 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |             |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------|--------|----|------------------|
| 3654 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 老鸦村2台公变     | 49.28  | 二级 |                  |
| 3655 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 豪头台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3656 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606   | 长马垅         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3657 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 潘桥1组公变      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3658 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 周家台区        | 81.58  | 二级 |                  |
| 3659 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 大坪八组2#台区    | 17.18  | 二级 |                  |
| 3660 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118   | 小背二变        | 107.02 | 二级 |                  |
| 3661 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV涓港线厦13    | 大墩台区(2#)    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3662 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106   | 大岭金塘3#公变    | 80     | 二级 |                  |
| 3663 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 石垅1#(石垅2#)  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3664 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605   | 广福庵2#       | 83.06  | 二级 |                  |
| 3665 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17    | 花桥四组        | 161.55 | 二级 |                  |
| 3666 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 净堡二组        | 40.08  | 二级 |                  |
| 3667 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV凤凰一回线曲708 | 八王庙十二组公变    | 83.17  | 一级 |                  |
| 3668 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15    | 中坪二组公变      | 16.28  | 二级 |                  |
| 3669 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17    | 易家井六组1#公变   | 80     | 二级 |                  |
| 3670 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 电校2#台区      | 183.41 | 一级 |                  |
| 3671 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406   | 横石线田铺台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3672 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 杨家岭三组公变     | 80     | 二级 |                  |
| 3673 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118   | 林湾四变        | 168.96 | 二级 |                  |
| 3674 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV肖码线港108   | 新街4#        | 270.46 | 二级 |                  |
| 3675 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV煤矿线鱼114   | 何家湾1#       | 433.52 | 一级 |                  |
| 3676 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 北渠管理处2#公变   | 180.18 | 一级 |                  |
| 3677 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 碳素4#公变      | 206.23 | 二级 |                  |
| 3678 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 西凉四组        | 80.09  | 二级 |                  |
| 3679 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112   | 独山四组2#公变    | 40     | 二级 |                  |
| 3680 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112   | 泉十八里畈十一组公变  | 86.29  | 二级 |                  |
| 3681 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112   | 泉十八里畈三组1#公变 | 81.35  | 二级 |                  |
| 3682 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV港口线黄110   | 黄盖湖兽医站公变    | 40     | 一级 |                  |
| 3683 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV圳上线程113   | 仓下二台        | 33.4   | 二级 |                  |
| 3684 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15    | 益阳桥六组1#公变   | 321.54 | 二级 |                  |
| 3685 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 老法院         | 164.28 | 二级 |                  |
| 3686 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 油岭九组公变      | 34.7   | 二级 |                  |
| 3687 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405   | 钟山四组        | 110.85 | 二级 |                  |
| 3688 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202   | 站内2#公变      | 270.07 | 二级 |                  |
| 3689 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 官档七八组       | 160.31 | 二级 |                  |
| 3690 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 大市7、8、9组    | 20.99  | 二级 |                  |
| 3691 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV柏树线肖113   | 柏树大垅2#台区    | 52.53  | 二级 |                  |
| 3692 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209  | 太平口九队2#公变   | 80     | 二级 |                  |
| 3693 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV畈中线石508   | 康庄台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3694 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV藏通二线通621  | 铁柱工业配变      | 71.54  | 二级 |                  |
| 3695 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 大坪村一组2#台区   | 18.06  | 二级 |                  |
| 3696 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 大塍铺         | 20.6   | 二级 |                  |
| 3697 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 石井3组-1#台区   | 22.42  | 二级 |                  |
| 3698 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116  | 菰川党校2#公变    | 205.44 | 二级 |                  |
| 3699 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108   | 金家马路坑台区     | 80.22  | 二级 |                  |
| 3700 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 万丰四台        | 41.38  | 二级 |                  |
| 3701 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103   | 东流五组公变      | 81.62  | 一级 |                  |
| 3702 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV环城线涓514   | 德船汪台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3703 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24   | 蒲圻湖8队       | 42.19  | 二级 |                  |
| 3704 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站  | 10kV傅工一回线傅504 | 付桥12组柱上变压器  | 42.13  | 一级 |                  |
| 3705 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 毛谢          | 80.53  | 二级 |                  |
| 3706 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 蒲首山二组公变     | 168.02 | 二级 |                  |
| 3707 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 益阳桥村1#公变    | 93.51  | 二级 |                  |
| 3708 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212   | 羊楼司村贺家公变    | 55.26  | 一级 |                  |
| 3709 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212   | 羊楼司村五组公变    | 43.38  | 一级 |                  |
| 3710 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122 | 岭上配变        | 321.53 | 一级 |                  |
| 3711 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊专线赵208   | 羊楼洞村北山街公变   | 340.05 | 二级 |                  |
| 3712 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 杨洪1-2组      | 53.07  | 二级 |                  |
| 3713 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 三门一、二组      | 81.34  | 二级 |                  |
| 3714 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 中庄六组        | 79.13  | 二级 |                  |
| 3715 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 钟鸣九组1#公变    | 40.43  | 二级 |                  |
| 3716 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV金桂线桂24    | 桃坪1#        | 116.57 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |             |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-------------|--------|----|------------------|
| 3717 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 头墩分场        | 97.76  | 二级 |                  |
| 3718 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 金竹晚         | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 3719 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV菖桂线桂12     | 桂花3组        | 6.66   | 二级 |                  |
| 3720 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV港口线黄110    | 养猪厂公变       | 80     | 一级 |                  |
| 3721 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111    | 汤家咀十三队1#公变  | 160    | 二级 |                  |
| 3722 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV二桥线桃17     | 花山三组二台      | 36.2   | 二级 |                  |
| 3723 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115    | 李珠港十二组2#    | 80.83  | 二级 |                  |
| 3724 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16     | 五家岭六组2#公变   | 41.76  | 二级 |                  |
| 3725 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 黄祠村         | 106.46 | 二级 |                  |
| 3726 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV荻塘线荻117    | 周家变         | 29.35  | 二级 |                  |
| 3727 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63  | 宋家桥6组台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3728 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117    | 印山二组2#      | 160.07 | 二级 |                  |
| 3729 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18     | 王家庄台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3730 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62     | 程家垅1#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3731 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224    | 白果树三组       | 71.09  | 二级 |                  |
| 3732 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18     | 远万台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3733 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13     | 高铺9组2#公变    | 3.22   | 二级 |                  |
| 3734 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15   | 玉竹上台2号      | 19.29  | 二级 |                  |
| 3735 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17     | 白石三组公变      | 41.33  | 二级 |                  |
| 3736 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17     | 金峰九组公变      | 160.68 | 二级 |                  |
| 3737 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108    | 钟鸣十四组公变     | 15.14  | 二级 |                  |
| 3738 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107    | 钟岭五组公变      | 41.06  | 二级 |                  |
| 3739 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212    | 羊楼司村三组1#公变  | 43.76  | 一级 |                  |
| 3740 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122  | 向阳配变        | 343.73 | 一级 |                  |
| 3741 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13     | 万寿桥村        | 20.36  | 二级 |                  |
| 3742 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215    | 御屏十七组公变     | 40.32  | 一级 |                  |
| 3743 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510  | 卫生局公变(73区)  | 336.76 | 二级 |                  |
| 3744 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215    | 御屏八组公变      | 42.04  | 一级 |                  |
| 3745 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV柏岭线月601    | 陶坪村         | 105.42 | 二级 |                  |
| 3746 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV河南街线桃64    | 中津六组        | 431.34 | 二级 |                  |
| 3747 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 石山7-8组      | 17.85  | 二级 |                  |
| 3748 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222    | 制盖厂柱上变压器    | 335.22 | 一级 |                  |
| 3749 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV菖桂线桂12     | 官庄雷家        | 82.17  | 二级 |                  |
| 3750 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV沿江线黄210    | 黄盖湖街道2#公变   | 320    | 一级 |                  |
| 3751 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109   | 洪山三队公变      | 200    | 二级 |                  |
| 3752 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109   | 洪山大队公变      | 80     | 二级 |                  |
| 3753 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12     | 麻地边二号公变     | 62.71  | 二级 |                  |
| 3754 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115    | 广济二三组2#     | 160.28 | 二级 |                  |
| 3755 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV大桥线朱21     | 许家畈5#台区     | 18.04  | 二级 |                  |
| 3756 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224   | 板桥五六组2#台区   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3757 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503    | 沙龙2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3758 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 蒋家洞变电站 | 10kV长虹线蒋518    | 甘家垅林场2#台区   | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3759 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605    | 广福庵10#      | 82.15  | 二级 |                  |
| 3760 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107    | 易家堤大队1#公变   | 160.22 | 二级 |                  |
| 3761 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24     | 斩关2.3组柱上变压器 | 31.47  | 二级 |                  |
| 3762 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606    | 黄沙垅         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3763 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15   | 荻洲十字路口      | 31.98  | 二级 |                  |
| 3764 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405    | 株树林五组       | 80.91  | 二级 |                  |
| 3765 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12     | 贺胜政府        | 266.06 | 二级 |                  |
| 3766 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV钙石线赵105    | 蓼坪村五组1#公变   | 43.38  | 二级 |                  |
| 3767 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV茅山线车217    | 古潭五组公变      | 80     | 二级 |                  |
| 3768 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516    | 彭家配变        | 182.52 | 二级 |                  |
| 3769 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV药厂线石212    | 观音堤         | 84.65  | 一级 |                  |
| 3770 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215    | 御屏十三组公变     | 81.46  | 二级 |                  |
| 3771 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215    | 御屏十六组公变     | 86.34  | 一级 |                  |
| 3772 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215    | 御屏十八组公变     | 86.89  | 一级 |                  |
| 3773 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119    | 西凉一组        | 66.47  | 二级 |                  |
| 3774 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405    | 钟山二组        | 24.36  | 二级 |                  |
| 3775 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405    | 密泉茶场        | 162.29 | 二级 |                  |
| 3776 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 官档3组        | 161.04 | 一级 |                  |
| 3777 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116    | 谭家村         | 7.08   | 二级 |                  |
| 3778 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV菖蒲线菖13     | 五里界1,2组公变   | 82.17  | 二级 |                  |
| 3779 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV菖蒲线菖13     | 沈家门2#公变     | 0.03   | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 3780 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109  | 洞口九队公变         | 80     | 二级 |                  |
| 3781 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109  | 洞口大队1#公变       | 80     | 二级 |                  |
| 3782 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 大屋塘2#          | 61.65  | 二级 |                  |
| 3783 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 石溪村（岭头）台区      | 55.12  | 二级 |                  |
| 3784 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV红光线老509   | 公变11#          | 356.63 | 二级 |                  |
| 3785 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209  | 太平口十五队2#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 3786 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 大屋庄（大树坑3#）     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3787 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 公变六（街道）        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3788 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 星星村1，2组2#台区    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3789 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 杜家变            | 81.3   | 二级 |                  |
| 3790 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 坪坳安置点          | 161.27 | 二级 |                  |
| 3791 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 大竹四组安置点台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3792 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112   | 横陈-变压器         | 54.94  | 二级 |                  |
| 3793 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 茶厂三变           | 64.08  | 二级 |                  |
| 3794 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV三山线桂14    | 横山六组台区         | 41.64  | 二级 |                  |
| 3795 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV磨桥线程112   | 樊家三台           | 144.83 | 二级 |                  |
| 3796 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV磨桥线程112   | 陈谷一台           | 64.64  | 二级 |                  |
| 3797 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215   | 御屏二十三组1#公变     | 40.75  | 一级 |                  |
| 3798 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405   | 五垅三四十组         | 160.92 | 二级 |                  |
| 3799 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 党校公变           | 220.73 | 二级 |                  |
| 3800 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405   | 钟山七组           | 80.55  | 二级 |                  |
| 3801 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209   | 四邑科技园          | 45.4   | 二级 |                  |
| 3802 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108  | 四邑5#           | 83.91  | 一级 |                  |
| 3803 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 福安小区1#柱上变压器    | 257.65 | 一级 |                  |
| 3804 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17    | 中心村公变          | 93.3   | 二级 |                  |
| 3805 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 茶铺王家           | 22.79  | 二级 |                  |
| 3806 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 净堡一组2#台区       | 40.09  | 二级 |                  |
| 3807 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV石马线石213   | 梅港三台           | 30.19  | 二级 |                  |
| 3808 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 西庄畈横塘          | 7.26   | 二级 |                  |
| 3809 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广昊线广17    | 环城五组2#柱上变压器    | 415.54 | 二级 |                  |
| 3810 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509 | 金泰3号楼2单元（251区） | 414.53 | 一级 |                  |
| 3811 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 横冲石湾           | 6.72   | 二级 |                  |
| 3812 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV左港线石214   | 五斗四台           | 100.31 | 二级 |                  |
| 3813 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专二回线蒲113 | 银河湾1#公变        | 380.13 | 一级 |                  |
| 3814 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 下湾一台           | 131.02 | 二级 |                  |
| 3815 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73    | 交通大道公变（12区）    | 238.52 | 二级 |                  |
| 3816 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV农场线潘208   | 新街一队           | 143.18 | 二级 |                  |
| 3817 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV针织线陆209   | 陆水湖东风商场1#公变    | 363.88 | 一级 |                  |
| 3818 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 黎家坡变           | 62.99  | 二级 |                  |
| 3819 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 太平2、3组2#台区     | 6.59   | 二级 |                  |
| 3820 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV工业线北215   | 高楼一台           | 33.88  | 二级 |                  |
| 3821 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV余码线潘204   | 六贯堤三六组         | 80.53  | 一级 |                  |
| 3822 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605   | 东岭4#           | 163.95 | 二级 |                  |
| 3823 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV东风线周108   | 赤壁东风大队2#公变     | 43.29  | 二级 |                  |
| 3824 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117   | 新庄节里湖          | 80.38  | 二级 |                  |
| 3825 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 石泉一组公变         | 40     | 一级 |                  |
| 3826 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV万安线新24    | 张家湾2#公变        | 160.76 | 二级 |                  |
| 3827 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212   | 港口村四组公变        | 80     | 一级 |                  |
| 3828 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112   | 长垅四台           | 95.97  | 二级 |                  |
| 3829 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109   | 农场王家月2#        | 104.63 | 二级 |                  |
| 3830 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 向阳巷柱上变压器       | 271.98 | 二级 |                  |
| 3831 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124   | 蕲川公路局公变        | 200    | 二级 |                  |
| 3832 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 杨狮坑二号变         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3833 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502   | 万家畈2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3834 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 建立十组公变         | 81.54  | 二级 |                  |
| 3835 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611   | 齐心4组2#台区       | 60.3   | 二级 |                  |
| 3836 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV毛坪线桂22    | 毛坪村1组          | 296.59 | 二级 |                  |
| 3837 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV汪家堡线汪63   | 温馨花园1#公变       | 372.4  | 一级 |                  |
| 3838 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV城四回线鱼120  | 殷家坡1#          | 275.44 | 二级 |                  |
| 3839 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15    | 周幼变压器          | 60.85  | 二级 |                  |
| 3840 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV西庄线株116   | 上阮台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3841 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17    | 东关街3台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3842 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112   | 港下黎家-变压器       | 18.7   | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|--------------|--------|----|------------------|
| 3843 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215    | 易畝村委会变       | 53.18  | 二级 |                  |
| 3844 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 龟山六组1#公变     | 80     | 二级 |                  |
| 3845 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV慈口线慈117    | 塘头邓台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3846 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503    | 寨头1#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3847 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 富有线刘家台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3848 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV振兴线神106    | 神山三组1#公变     | 381.71 | 一级 |                  |
| 3849 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204   | 芳世湾一组2#公变    | 108.65 | 一级 |                  |
| 3850 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV圳上线程113    | 团山三台         | 44.9   | 二级 |                  |
| 3851 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112    | 杨家二台         | 9.6    | 二级 |                  |
| 3852 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12     | 桃红五组2号       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3853 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115    | 太平二变         | 65.26  | 二级 |                  |
| 3854 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213    | 彭段五台         | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 3855 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107    | 石晏台区         | 55.24  | 二级 |                  |
| 3856 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23     | 黄沙上台-2#台区    | 81.42  | 二级 |                  |
| 3857 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118    | 庙下一          | 41.06  | 二级 |                  |
| 3858 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 安丰四组公变       | 80     | 二级 |                  |
| 3859 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204   | 陆水湖雪峰山深坑1#公变 | 94.63  | 一级 |                  |
| 3860 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV柏树线肖113    | 五港王家2#台区     | 67.73  | 二级 |                  |
| 3861 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隼水变电站  | 10kV古鸣线隼222    | 樊家一台         | 175.57 | 二级 |                  |
| 3862 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV仪表线崇411    | 竹胶板厂(66区)    | 447.48 | 一级 |                  |
| 3863 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118    | 三近3组         | 80.31  | 二级 |                  |
| 3864 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107    | 高岭廖家1#公变     | 40.75  | 二级 |                  |
| 3865 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 官档4.5组       | 132.2  | 一级 |                  |
| 3866 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 洞段四变         | 83.55  | 二级 |                  |
| 3867 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV蜀山线港111    | 港口123组3#     | 35.88  | 二级 |                  |
| 3868 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV小井线上117    | 陈家排变         | 18.04  | 二级 |                  |
| 3869 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20     | 烟墩麻花咀3#      | 79.98  | 二级 |                  |
| 3870 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV工业园一回线新122 | 双桥二台         | 324.3  | 一级 |                  |
| 3871 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV牌洲线牌20     | 西流街3#公变      | 353.1  | 一级 |                  |
| 3872 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV季山线程117    | 程丰村二变        | 51.68  | 二级 |                  |
| 3873 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20     | 永利刘子铁        | 42.07  | 二级 |                  |
| 3874 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17     | 常岭村3号台区      | 21.34  | 二级 |                  |
| 3875 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜14     | 铜钟独石6-7组2#台区 | 51.88  | 二级 |                  |
| 3876 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66     | 营里四组1#公变     | 177.42 | 一级 |                  |
| 3877 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65   | 泉塘新村柱上变压器    | 543.68 | 一级 |                  |
| 3878 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116    | 望湖一变         | 125.82 | 二级 |                  |
| 3879 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115    | 龙门三变         | 5.66   | 二级 |                  |
| 3880 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV肖家岭线鱼220   | 纪委           | 174.33 | 二级 |                  |
| 3881 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV城南线隼123    | 谋家一台         | 238.56 | 二级 |                  |
| 3882 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV光明线横504    | 孙祠还建点3#      | 324.99 | 二级 |                  |
| 3883 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊专线赵208    | 赵李桥村八组公变     | 40     | 二级 |                  |
| 3884 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安四回线文112  | 东门山2#柱上变压器   | 278.72 | 一级 |                  |
| 3885 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204    | 泉口村          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3886 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204   | 梓家山公变        | 42.37  | 一级 |                  |
| 3887 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV化工线赵204    | 赵李桥镇羊茶总场公变   | 179.23 | 一级 |                  |
| 3888 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17     | 新桥上台         | 21.09  | 二级 |                  |
| 3889 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213    | 内洲1组         | 81.69  | 二级 |                  |
| 3890 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103    | 陆水湖电厂1#小区公变  | 212.88 | 一级 |                  |
| 3891 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115    | 绿水八组         | 40.76  | 二级 |                  |
| 3892 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14     | 张家山台区        | 11.18  | 二级 |                  |
| 3893 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607    | 山下2#         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3894 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV畈中线石508    | 北成1#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3895 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 徐家山2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3896 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老野一回线老506  | 罗家边3#        | 87.88  | 二级 |                  |
| 3897 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515   | 西庄畈畈上        | 26.77  | 二级 |                  |
| 3898 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV梓山线张16     | 黄石桥1.2.3组2#  | 40.41  | 二级 |                  |
| 3899 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116    | 五斗三          | 40.22  | 二级 |                  |
| 3900 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17     | 大竹山一二三七组1#公变 | 80     | 二级 |                  |
| 3901 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安四回线文112  | 东门山1#柱上变压器   | 192.01 | 二级 |                  |
| 3902 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17     | 湖塘六组二台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3903 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV刘家门线老505   | 刘家门3#        | 83.07  | 二级 |                  |
| 3904 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV石航线明17     | 石航线周家3#台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3905 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳一回线鲍512  | 沙阳路7#        | 334.23 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |                  |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|------------------|--------|----|------------------|
| 3906 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV护城堤线南117  | 永逸闸2#            | 270.18 | 二级 |                  |
| 3907 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站    | 10kV蛟龙线砂208   | 木田新农村公变          | 173.76 | 一级 |                  |
| 3908 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV外贸线崇508   | 老国税(32区)         | 268.77 | 一级 |                  |
| 3909 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV鄂高线浮226   | 张家湾2#公变          | 249.5  | 二级 |                  |
| 3910 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV万安线新24    | 长丰村2#公变          | 262.26 | 二级 |                  |
| 3911 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站     | 10kV犀城一回线犀115 | 民欣2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3912 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV渣桥线桃70    | 杭瑞充电站(北)         | 400.16 | 二级 |                  |
| 3913 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV沙堆线传106   | 程家垅              | 106.47 | 二级 |                  |
| 3914 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV石印线慈119   | 港东台区(慈口线)        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3915 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV大港线楠606   | 港路二号变            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3916 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站    | 10kV强盛线砂105   | 木田九组公变           | 82.09  | 一级 |                  |
| 3917 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV东关线沙17    | 湖塘六组三台区          | 7.01   | 二级 |                  |
| 3918 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈变电站   | 大畈变电站     | 10kV鸡口山线大117  | 大坑安置点2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3919 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 徐岭一组公变           | 47.75  | 二级 |                  |
| 3920 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101   | 五公里公变            | 165.8  | 二级 |                  |
| 3921 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV鄂高线浮226   | 海桥1#公变           | 76.73  | 二级 |                  |
| 3922 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV大源线金22    | 东岳小学2号           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3923 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV照明线高115   | 八斗三组             | 4.47   | 二级 |                  |
| 3924 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永峰二回线永612 | 铁路货场1#           | 321.53 | 一级 |                  |
| 3925 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV金矿线高114   | 金龙弯泵站台区          | 80.01  | 二级 |                  |
| 3926 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV香山线崇410   | 书香名苑二区           | 659.2  | 一级 |                  |
| 3927 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV星星线花13    | 龙下6、7组2#台区柱上-变压器 | 7.77   | 二级 |                  |
| 3928 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 | 赤马港变电站    | 10kV黄龙线赤114   | 八蛇五组公变           | 92.3   | 一级 |                  |
| 3929 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV二桥线桃17    | 花山三组             | 124.04 | 二级 |                  |
| 3930 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV小新堤线鱼115  | 方庄五组             | 160.71 | 一级 |                  |
| 3931 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV红旗线车117   | 节堤四组公变           | 80     | 二级 |                  |
| 3932 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV西湖线渡18    | 西港四分场2#          | 80.02  | 二级 |                  |
| 3933 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 东坑台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3934 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV泉洪线中14    | 掘泉十组公变           | 80.21  | 二级 |                  |
| 3935 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111   | 邓河忠蟹形茅屋咀         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 3936 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV里港线水212   | 大陂二变             | 85.36  | 二级 |                  |
| 3937 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV农机线通115   | 棉织厂三公变           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3938 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV工业园二回线桃12 | 渣冲九组二台           | 88.66  | 二级 |                  |
| 3939 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV东山线桂15    | 小源二级站2号台区        | 26.46  | 二级 |                  |
| 3940 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV峡山线高229   | 狮子山泵站台区          | 80.02  | 二级 |                  |
| 3941 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永宝线永502   | 福源小区2#公变         | 335.8  | 一级 |                  |
| 3942 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV瑶泉线传111   | 彭家变              | 35.66  | 二级 |                  |
| 3943 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV黄袍线荻116   | 汤家变              | 86.42  | 二级 |                  |
| 3944 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 下泉线阮家台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3945 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖岭线肖112   | 肖岭新街             | 85.76  | 二级 |                  |
| 3946 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV南港线渡21    | 渡普六组             | 83.43  | 二级 |                  |
| 3947 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV埠头线神204   | 杨桥八组公变           | 41.05  | 二级 |                  |
| 3948 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV白霓线白119   | 电信公变2台           | 8.82   | 二级 |                  |
| 3949 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV南庄线港106   | 下畈七八队            | 132.67 | 二级 |                  |
| 3950 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV城鹿线门71    | 凯鸿国际4号(152区)     | 672.18 | 二级 |                  |
| 3951 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV仪表线崇411   | 黎城华府2号(242区)     | 670.03 | 一级 |                  |
| 3952 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV横沟线横604   | 邮政公变             | 390.49 | 一级 |                  |
| 3953 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV金龙线白213   | 垅下4-6组           | 16.15  | 二级 |                  |
| 3954 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV峡山线白220   | 回头7-8-9组         | 2.49   | 二级 |                  |
| 3955 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206   | 毕畈吴家1#公变         | 44.38  | 二级 |                  |
| 3956 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV车埠线蒲213   | 苦竹桥四组公变          | 87.8   | 二级 |                  |
| 3957 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV大源线金22    | 陈家冲2#            | 12.52  | 二级 |                  |
| 3958 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站     | 10kV洪口线龙107   | 太乙洞沈家湾           | 11.33  | 二级 |                  |
| 3959 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV市政线麦116   | 白沙桥变             | 234.25 | 二级 |                  |
| 3960 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV香山线崇410   | 香山一号二区2号公变       | 650.86 | 一级 |                  |
| 3961 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV里港线水212   | 田东四变             | 82.47  | 二级 |                  |
| 3962 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV红光线白116   | 桐梓铺2台            | 60.96  | 二级 |                  |
| 3963 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV埠头线神204   | 埠头九组公变           | 44.91  | 二级 |                  |
| 3964 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13    | 马安茶场             | 15.21  | 二级 |                  |
| 3965 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV黄洋线金23    | 甘爨               | 41.56  | 二级 |                  |
| 3966 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV绿岭线绿405   | 白湖寺四五组           | 40.18  | 二级 |                  |
| 3967 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV埠头线神204   | 杨桥龚家             | 80     | 二级 |                  |
| 3968 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV农场线泉212   | 泉口十六组公变          | 41.38  | 一级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |               |         |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|----|------------------|
| 3969 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 埠头十二组公变       | 85.1    | 二级 |                  |
| 3970 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12    | 贺胜公变4#        | 252.71  | 二级 |                  |
| 3971 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 白霓站用电         | 172.11  | 二级 |                  |
| 3972 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 毕家大队2#公变      | 42.87   | 二级 |                  |
| 3973 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 白驹十组公变        | 83.53   | 二级 |                  |
| 3974 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV菖蒲线隽124   | 续畈五组配变        | 421.62  | 一级 |                  |
| 3975 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV菖蒲线隽124   | 旭东配变          | 338.22  | 一级 |                  |
| 3976 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106   | 西凉湖2#         | 81.73   | 二级 |                  |
| 3977 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV菖蒲线隽124   | 秀南配变          | 316.35  | 二级 |                  |
| 3978 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城1回线鱼119  | 沙阳路3+1#       | 171.7   | 二级 |                  |
| 3979 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 熊岭李家咀1#公变     | 40      | 二级 |                  |
| 3980 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 青云王李家1#公变     | 40.42   | 二级 |                  |
| 3981 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 马铺方家公变        | 24.56   | 二级 |                  |
| 3982 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16    | 五家岭一组公变       | 44.01   | 二级 |                  |
| 3983 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108   | 金家三台          | 41.65   | 二级 |                  |
| 3984 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 八字门变          | 31.68   | 二级 |                  |
| 3985 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 长岭村部2#公变      | 80      | 二级 |                  |
| 3986 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车二回线永508 | 桂花北路3#柱上变压器   | 405.54  | 一级 |                  |
| 3987 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116   | 桥背配变          | 220.62  | 一级 |                  |
| 3988 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61    | 下蔡垅泵站台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 3989 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109   | 廖家四台          | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 3990 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 泉坑村十二组2#公变    | 69.22   | 二级 |                  |
| 3991 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 杨桥一二组1#公变     | 82.55   | 二级 |                  |
| 3992 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113   | 泉口六组公变        | 85.56   | 二级 |                  |
| 3993 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV农场线泉212   | 泉口十八组1#公变     | 40.07   | 一级 |                  |
| 3994 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV农场线泉212   | 泉口十三组公变       | 43.03   | 一级 |                  |
| 3995 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV农场线泉212   | 幸福堰三组公变       | 80      | 一级 |                  |
| 3996 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12    | 贺胜公变1#        | 260.2   | 二级 |                  |
| 3997 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 梅湖七组1#公变      | 160     | 二级 |                  |
| 3998 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV三合线隽225   | 一瓷配变          | 445.11  | 二级 |                  |
| 3999 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV菖蒲线隽124   | 秀水花园配变        | 331.26  | 一级 |                  |
| 4000 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 菖蒲配变          | 163.44  | 二级 |                  |
| 4001 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV余码线潘204   | 余码大队1#        | 83.76   | 一级 |                  |
| 4002 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 大塘1-3组        | 95.71   | 二级 |                  |
| 4003 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106   | 中畈大队2#        | 232.65  | 二级 |                  |
| 4004 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV政府线崇506   | 四季花城1#(008区)  | 1039.66 | 二级 |                  |
| 4005 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213   | 堰下1组2台        | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 4006 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108  | 四邑新村2#        | 146.6   | 二级 |                  |
| 4007 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509 | 副食品公变(26区)    | 437.47  | 一级 |                  |
| 4008 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 桂花北路4#柱上变压器   | 412.24  | 一级 |                  |
| 4009 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV酒店线汪62    | 设计院公变         | 375.02  | 二级 |                  |
| 4010 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502   | 下茅田2#         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4011 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下朱线麻13    | 沈廖3#台区        | 11.64   | 二级 |                  |
| 4012 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 丰垅12组3#台区     | 26.41   | 二级 |                  |
| 4013 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 邹家            | 69.68   | 二级 |                  |
| 4014 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV科奥线线吴83   | 科奥小区1#台区      | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4015 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 杨洪5-8组台区      | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 4016 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405 | 大修厂2#台区(275区) | 331.88  | 二级 |                  |
| 4017 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402   | 朱家舍台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4018 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 铁铺二队砖厂公变      | 61.11   | 二级 |                  |
| 4019 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 楠木一变          | 47.11   | 二级 |                  |
| 4020 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV峡山线高229   | 杨山五组          | 80.22   | 二级 |                  |
| 4021 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 桂竹园           | 80.54   | 二级 |                  |
| 4022 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405   | 密泉五组          | 133.24  | 二级 |                  |
| 4023 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106   | 四清垅村部2#公变     | 25.87   | 二级 |                  |
| 4024 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112   | 独山五组公变        | 86.69   | 二级 |                  |
| 4025 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV农场线泉212   | 泉口五组公变        | 42.3    | 一级 |                  |
| 4026 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113   | 幸福堰十七组公变      | 40      | 二级 |                  |
| 4027 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓茶线梓111   | 高岭村1、7组       | 52.81   | 一级 |                  |
| 4028 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓茶线梓111   | 桃林村部2#公变      | 81.76   | 一级 |                  |
| 4029 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓茶线梓111   | 高岭村1.7组4#台区   | 15      | 一级 |                  |
| 4030 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 丹塘一组公变        | 80      | 二级 |                  |
| 4031 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 油坊三台          | 162.25  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |               |         |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|---------------|---------|----|------------------|
| 4032 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隼水变电站  | 10kV古鸣线隼222    | 樊家二台          | 74.42   | 二级 |                  |
| 4033 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516    | 钟家配变          | 355.69  | 二级 |                  |
| 4034 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119    | 白霓大窝台区        | 252.48  | 二级 |                  |
| 4035 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106    | 下畈三组          | 81.18   | 二级 |                  |
| 4036 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 黄沙六组          | 81.74   | 二级 |                  |
| 4037 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213    | 严垅4-5组        | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 4038 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213    | 严垅10组         | 112.26  | 二级 |                  |
| 4039 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116    | 桐梓铺五组         | 27.92   | 二级 |                  |
| 4040 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV港口线黄110    | 长渠公变          | 80      | 一级 |                  |
| 4041 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV硅酸铝线神109   | 宋河村部1#公变      | 175.2   | 二级 |                  |
| 4042 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109    | 复兴南队          | 112.63  | 二级 |                  |
| 4043 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV堤防线潘203    | 中心街           | 336.28  | 一级 |                  |
| 4044 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509  | 四级站公变(33区)    | 170.42  | 一级 |                  |
| 4045 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文中线文226    | 人民医院柱上变压器     | 263.02  | 一级 |                  |
| 4046 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 大市1-2组        | 21.23   | 二级 |                  |
| 4047 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405  | 南门饭店(20区)     | 162     | 二级 |                  |
| 4048 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203    | 羊楼洞村七组公变      | 84.02   | 二级 |                  |
| 4049 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502    | 蛇垅            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4050 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502    | 马家山口2#        | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4051 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16    | 铜钟北程村         | 133.29  | 二级 |                  |
| 4052 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105    | 电力新村3#公变      | 134.32  | 一级 |                  |
| 4053 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119    | 贺家2#台区        | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4054 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15     | 小沙坪2号公变       | 17.89   | 二级 |                  |
| 4055 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116    | 恒通配变          | 258.36  | 一级 |                  |
| 4056 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213    | 九岭埂上台区        | 0       | 三级 | 线路不可接入           |
| 4057 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 大源3#台区        | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4058 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV西庄线株116    | 水厂台区（安置点）     | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4059 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17     | 新街下台七-2#台区    | 142.04  | 二级 |                  |
| 4060 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站 | 10kV石咀线城116    | 凉亭四台          | 14.25   | 二级 |                  |
| 4061 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 富有线坑口2#台区     | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4062 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224    | 金盘4队          | 128.27  | 二级 |                  |
| 4063 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16     | 青石桥五组1#公变     | 82.17   | 二级 |                  |
| 4064 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208    | 砂子岭一组1#公变     | 142.6   | 一级 |                  |
| 4065 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116    | 雷吼三变          | 56.32   | 二级 |                  |
| 4066 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113    | 幸福堰六组1#公变     | 82.21   | 二级 |                  |
| 4067 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 独山十八组1#公变     | 40.03   | 二级 |                  |
| 4068 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113    | 幸福堰八组公变       | 60.19   | 二级 |                  |
| 4069 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113    | 幸福堰十四组1#公变    | 133.32  | 二级 |                  |
| 4070 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 独山十、十一组公变     | 84.02   | 二级 |                  |
| 4071 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓茶线梓111    | 高岭村5组         | 80.72   | 一级 |                  |
| 4072 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV砖厂线马206    | 马桥6、7组        | 115.7   | 二级 |                  |
| 4073 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117    | 毕家七组公变        | 90.04   | 二级 |                  |
| 4074 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV菖蒲线隼124    | 秀水华庭          | 169.36  | 一级 |                  |
| 4075 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509   | 林业二台          | 80      | 二级 |                  |
| 4076 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV医院线门74     | 四季花城2#公变柱上变压器 | 1043.05 | 二级 |                  |
| 4077 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75     | 澳都(183区)      | 214.1   | 二级 |                  |
| 4078 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV石油线崇507    | 七星岭1号(21区)    | 273.98  | 一级 |                  |
| 4079 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213    | 严垅1组          | 36.69   | 二级 |                  |
| 4080 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 蔡桥王家公变        | 82.51   | 二级 |                  |
| 4081 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109    | 沙湖岭村柱上变压器     | 116.94  | 二级 |                  |
| 4082 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 龙坎湖九组         | 163.59  | 一级 |                  |
| 4083 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 龙坎湖六组         | 80.21   | 一级 |                  |
| 4084 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502    | 洪港2#变         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4085 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502    | 坳下            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4086 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502    | 洪港1#变         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4087 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV河南街线桃64    | 中津一组          | 338.19  | 二级 |                  |
| 4088 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV港口线黄110    | 黄盖湖街道1#公变     | 320     | 一级 |                  |
| 4089 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV港口线黄110    | 黄泥湖1#公变       | 200     | 一级 |                  |
| 4090 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV汪家堡线汪63    | 建材市场2#公变      | 366.83  | 一级 |                  |
| 4091 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 凤竹7、8组台区      | 18.88   | 二级 |                  |
| 4092 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515   | 谢家坳一组         | 22.97   | 二级 |                  |
| 4093 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 保桥杨九组台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4094 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215    | 庙背变           | 61.49   | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |             |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------|--------|----|------------------|
| 4095 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 田家垅         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 4096 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224   | 白果树十三组      | 40.2   | 二级 |                  |
| 4097 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405   | 白湖寺二组       | 81.2   | 二级 |                  |
| 4098 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113   | 幸福堰十五组公变    | 88.66  | 二级 |                  |
| 4099 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112   | 泉十八里畈二组公变   | 166.33 | 二级 |                  |
| 4100 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112   | 独山八组1#公变    | 86.07  | 二级 |                  |
| 4101 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV农场线泉212   | 泉口农场1#公变    | 144.02 | 一级 |                  |
| 4102 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓茶线梓111   | 陈鹏          | 40.06  | 一级 |                  |
| 4103 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓茶线梓111   | 高岭村8组       | 80.48  | 一级 |                  |
| 4104 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV兴民线桃69    | 化肥厂公变       | 273.14 | 二级 |                  |
| 4105 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 油坊二台        | 80     | 二级 |                  |
| 4106 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 育才配变        | 328.74 | 二级 |                  |
| 4107 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 油坊一台        | 206.64 | 二级 |                  |
| 4108 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 林业一台        | 80.38  | 二级 |                  |
| 4109 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 下新街公变B      | 116.04 | 二级 |                  |
| 4110 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊专线赵208   | 羊楼洞村观音组2#公变 | 297.53 | 二级 |                  |
| 4111 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV外贸线崇508   | 农机公变(86区)   | 341.75 | 一级 |                  |
| 4112 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 杉木桥6组       | 15.77  | 二级 |                  |
| 4113 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 新民小学台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4114 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 张公岭         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4115 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 纸棚四组        | 9.78   | 二级 |                  |
| 4116 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 西凉村部        | 26.41  | 二级 |                  |
| 4117 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604   | 东升路2#公变     | 360.99 | 一级 |                  |
| 4118 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213   | 严垅5-6组      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 4119 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 三门七组        | 40.03  | 二级 |                  |
| 4120 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 三门十二组       | 17.88  | 二级 |                  |
| 4121 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 马铺五组公变      | 88.17  | 二级 |                  |
| 4122 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 洪岭廖家公变      | 40.17  | 二级 |                  |
| 4123 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 杨桥九组1#公变    | 64.57  | 二级 |                  |
| 4124 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505   | 乾坤街1#柱上变压器  | 421.61 | 一级 |                  |
| 4125 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 浮桥十三组       | 82.01  | 二级 |                  |
| 4126 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV港口线黄110   | 黄盖咀1#公变     | 160    | 一级 |                  |
| 4127 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 高太宇台区       | 3.43   | 二级 |                  |
| 4128 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 重塘村2#台区     | 24.09  | 二级 |                  |
| 4129 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 东山张家4台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 4130 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV纤维板线牌21   | 10#公变       | 166.78 | 一级 |                  |
| 4131 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119   | 同心五变        | 22.57  | 二级 |                  |
| 4132 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 长林5组2台      | 64.69  | 二级 |                  |
| 4133 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隰水变电站  | 10kV五里线隰126   | 锡山白屋        | 57.9   | 二级 |                  |
| 4134 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV新塔一回线新119 | 商城配变        | 452.56 | 二级 |                  |
| 4135 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 陈洲二变        | 50.89  | 二级 |                  |
| 4136 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105   | 石油公司联建楼公变   | 99.11  | 一级 |                  |
| 4137 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405   | 白湖寺三组       | 83.95  | 二级 |                  |
| 4138 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405   | 绿岭五六组       | 43.42  | 二级 |                  |
| 4139 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405   | 白湖寺一组       | 100.08 | 二级 |                  |
| 4140 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106  | 李沛7组        | 80.65  | 二级 |                  |
| 4141 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106  | 下杨          | 27.34  | 二级 |                  |
| 4142 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12    | 贺胜8组        | 320.09 | 二级 |                  |
| 4143 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12    | 贺胜站用电       | 162.64 | 二级 |                  |
| 4144 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12    | 贺胜公变5#      | 324.33 | 二级 |                  |
| 4145 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 埠头一组公变      | 40     | 二级 |                  |
| 4146 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 移动配变        | 173.06 | 二级 |                  |
| 4147 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 桃源二台        | 71.38  | 二级 |                  |
| 4148 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隰水变电站  | 10kV菖蒲线隰124   | 东阁三配变       | 273.18 | 一级 |                  |
| 4149 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 古桥村公变       | 31.59  | 二级 |                  |
| 4150 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 电信公变        | 250.63 | 二级 |                  |
| 4151 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊专线赵208   | 赵李桥村九组公变    | 43.18  | 二级 |                  |
| 4152 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV孙孙线高13    | 高桥村1#       | 189.8  | 二级 |                  |
| 4153 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 赵家垅台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4154 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 下南山台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4155 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 丁家          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4156 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73    | 步行街2号(47区)  | 427.56 | 一级 |                  |
| 4157 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15    | 燕窝公变        | 9.03   | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |               |         |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|---------------|---------|----|------------------|
| 4158 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 杨洪4-5组        | 3. 03   | 二级 |                  |
| 4159 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV港口线黄110    | 倒口公变          | 40      | 一级 |                  |
| 4160 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 熊岭石家公变        | 43. 85  | 二级 |                  |
| 4161 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106    | 下畈村           | 82. 7   | 二级 |                  |
| 4162 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 熊岭方家公变        | 40      | 二级 |                  |
| 4163 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108   | 四邑新村3#        | 81. 6   | 一级 |                  |
| 4164 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405  | 桃溪2号(195区)    | 516. 65 | 二级 |                  |
| 4165 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉一回线温16   | 物资局2#柱上变压器    | 254. 65 | 一级 |                  |
| 4166 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉三回线塘66   | 汽运公司柱上变压器     | 277. 93 | 一级 |                  |
| 4167 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 雨山            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4168 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 湖垅台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4169 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111    | 汤家咀五队1#公变     | 80      | 二级 |                  |
| 4170 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV熊家岭线余105   | 枫桥水库3#公变      | 40      | 二级 |                  |
| 4171 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV孙帅线高13     | 孙帅学校          | 59. 85  | 二级 |                  |
| 4172 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210    | 新屋冲尾          | 25. 13  | 二级 |                  |
| 4173 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15     | 郭家岭2#台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4174 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV茅山线车217    | 上八屋1#公变       | 40. 87  | 二级 |                  |
| 4175 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601    | 大泉伍台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4176 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV牌洲线牌20     | 西流街2#公变       | 172. 17 | 一级 |                  |
| 4177 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110    | 马港五变          | 156. 81 | 二级 |                  |
| 4178 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15     | 老虎岩六组公变       | 41. 72  | 二级 |                  |
| 4179 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV化纤线车115    | 车埠高中公变        | 286. 81 | 一级 |                  |
| 4180 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61     | 塘下吴2#台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4181 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV沙堆线传106    | 钱占咀           | 101. 37 | 二级 |                  |
| 4182 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15     | 望夫山五组2#公变     | 80      | 二级 |                  |
| 4183 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV润田线荻115    | 竹叶变           | 23. 52  | 二级 |                  |
| 4184 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215    | 御屏三组公变        | 41. 14  | 一级 |                  |
| 4185 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV园区二回线茶66   | 铁坡十组          | 172. 17 | 一级 |                  |
| 4186 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13     | 西岭村           | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 4187 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106   | 黄公彩           | 82. 96  | 二级 |                  |
| 4188 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107    | 李沛5组          | 84. 79  | 二级 |                  |
| 4189 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV青山线贺25     | 贺胜8#柱上变       | 160. 75 | 二级 |                  |
| 4190 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516    | 彭中配变          | 264. 1  | 二级 |                  |
| 4191 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 信通运检班   | 隽水变电站  | 10kV上坳线隽125    | 城东配变          | 233. 21 | 二级 |                  |
| 4192 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402    | 石板下台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4193 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119    | 毛家桥公变         | 158. 51 | 二级 |                  |
| 4194 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106    | 下畈一队          | 37. 02  | 二级 |                  |
| 4195 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV余码线潘204    | 余码4组1#        | 163. 56 | 一级 |                  |
| 4196 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210    | 陆过朝东公变        | 9. 57   | 二级 |                  |
| 4197 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 白泉七组二台        | 47. 72  | 二级 |                  |
| 4198 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213    | 堰下10、11组      | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 4199 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 桂泉6组公变        | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 4200 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 杨洪9-12组       | 26. 44  | 二级 |                  |
| 4201 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV河南街线桃64    | 中津四组          | 340. 29 | 二级 |                  |
| 4202 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV渣桥线桃70     | 城南所用电         | 80. 97  | 二级 |                  |
| 4203 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 白龙四五组1#公变     | 41. 76  | 二级 |                  |
| 4204 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 嶂山村部1#公变      | 45. 93  | 二级 |                  |
| 4205 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 嶂山廖家公变        | 40      | 二级 |                  |
| 4206 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 白龙一二组公变       | 7       | 二级 |                  |
| 4207 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14     | 源头            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4208 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124    | 虹景花园公变        | 252     | 二级 |                  |
| 4209 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 燕头            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4210 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV畅周线洪510    | 官家垅           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4211 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 湖山            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4212 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109   | 洪山二队公变        | 80      | 二级 |                  |
| 4213 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV丛林线余107    | 安咀一队公变        | 64      | 二级 |                  |
| 4214 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV城北线汪67     | 河北街公变         | 286. 26 | 一级 |                  |
| 4215 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14     | 畈头陈台区         | 27. 73  | 二级 |                  |
| 4216 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 杨塘集镇四变        | 81. 36  | 二级 |                  |
| 4217 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山二回线蛟112  | 木田九组2#公变      | 160     | 一级 |                  |
| 4218 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 中段四变          | 55      | 二级 |                  |
| 4219 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108    | 尖山村同家屋场光伏发电台区 | 22. 16  | 二级 |                  |
| 4220 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107    | 西凉咀三组2#公变     | 41. 94  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|----------------|--------|----|------------------|
| 4221 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115    | 旗鼓二组1#柱上变压器    | 42.2   | 二级 |                  |
| 4222 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117    | 藕塘湾变           | 30.92  | 二级 |                  |
| 4223 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV沙堆线传106    | 杜家咀            | 166.67 | 二级 |                  |
| 4224 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72   | 梅李公变1#新柱上变压器   | 11.48  | 二级 |                  |
| 4225 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV主坝线南118    | 南门湖二组          | 169.62 | 二级 |                  |
| 4226 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405    | 任家桥5组          | 80.55  | 二级 |                  |
| 4227 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113    | 幸福堰九组公变        | 41.79  | 二级 |                  |
| 4228 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV贺胜一回线梓110  | 花台袁家           | 81.31  | 二级 |                  |
| 4229 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV金桥线马107    | 金桥1.2组         | 196.68 | 二级 |                  |
| 4230 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隼水变电站  | 10kV古鸣线隼222    | 古鸣三台           | 103.68 | 二级 |                  |
| 4231 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106    | 新畈村            | 80.29  | 二级 |                  |
| 4232 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106    | 新畈二组           | 79.8   | 二级 |                  |
| 4233 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 黄沙八组           | 40.36  | 二级 |                  |
| 4234 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112    | 东麦二台           | 57.78  | 二级 |                  |
| 4235 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 麻地             | 41.19  | 二级 |                  |
| 4236 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城1回线鱼119   | 汽运             | 354.17 | 二级 |                  |
| 4237 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107    | 五里界四组公变        | 40     | 二级 |                  |
| 4238 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 樟山王家1#公变       | 41.01  | 二级 |                  |
| 4239 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106    | 新畈五队           | 127.5  | 二级 |                  |
| 4240 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 洪岭八组公变         | 40.42  | 二级 |                  |
| 4241 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV港口线黄110    | 大湾公变           | 160    | 一级 |                  |
| 4242 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209    | 三湾1#           | 80.01  | 一级 |                  |
| 4243 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 龙坎湖四组（龙坎湖1.4组） | 255.5  | 一级 |                  |
| 4244 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 龙坎湖八组          | 164.05 | 一级 |                  |
| 4245 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24     | 财政2#柱上变压器      | 165    | 一级 |                  |
| 4246 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 畅周街1#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4247 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 朱家             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4248 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 畅周街4#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4249 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV畅周线洪510    | 官家垅2#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4250 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24     | 铁铺六组公变台区       | 28.2   | 二级 |                  |
| 4251 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV针织线陆209    | 针织1#公变         | 270.39 | 一级 |                  |
| 4252 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 尖山3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4253 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204   | 花果山3#公变        | 40.48  | 一级 |                  |
| 4254 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16     | 烟墩社区1#         | 253.57 | 二级 |                  |
| 4255 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰二回线永612  | 车站路官埠还建房3#公变   | 255.49 | 一级 |                  |
| 4256 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509  | 面粉厂2#台区（281区）  | 329.95 | 一级 |                  |
| 4257 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204   | 大梅一组公变         | 43.11  | 一级 |                  |
| 4258 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115   | 何家畈一组3#        | 334.06 | 一级 |                  |
| 4259 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119    | 朱砂二三组          | 81.76  | 二级 |                  |
| 4260 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17     | 中心十二组公变        | 41.63  | 二级 |                  |
| 4261 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 独山七组公变         | 88.16  | 二级 |                  |
| 4262 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212    | 羊楼司村福坳1#公变     | 238.74 | 一级 |                  |
| 4263 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17     | 中心四组公变         | 81.08  | 二级 |                  |
| 4264 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113    | 幸福堰十九组1#公变     | 13.12  | 二级 |                  |
| 4265 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 花坪村1组          | 116.44 | 二级 |                  |
| 4266 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 黄祠村2、3组        | 26.5   | 二级 |                  |
| 4267 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117    | 皂潭村2#公变        | 82.46  | 二级 |                  |
| 4268 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117    | 盘石十组1#公变       | 81.63  | 二级 |                  |
| 4269 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117    | 毕家大队1#公变       | 85.6   | 二级 |                  |
| 4270 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117    | 黄土七组1#公变       | 83.45  | 二级 |                  |
| 4271 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV城北二回线隼221  | 菜市场配变          | 432.96 | 一级 |                  |
| 4272 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV圳上线程113    | 磨桥一台           | 34.21  | 二级 |                  |
| 4273 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV圳上线程113    | 苍下一台           | 57.24  | 二级 |                  |
| 4274 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV城区一回线隼121  | 余畈配变           | 341.88 | 一级 |                  |
| 4275 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204    | 黄土桥一组公变        | 45.13  | 二级 |                  |
| 4276 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106    | 中畈大队           | 117.51 | 二级 |                  |
| 4277 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV政府线崇506    | 七星岭2号(75区)     | 114.65 | 二级 |                  |
| 4278 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV政府线崇506    | 栎梵村1号公变(35区)   | 282.54 | 二级 |                  |
| 4279 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV仪表线崇411    | 七星村四组商品房(148区) | 336.1  | 一级 |                  |
| 4280 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV政府线崇506    | 安置西路小区（118区）   | 430.38 | 二级 |                  |
| 4281 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106    | 中畈七八队2#        | 81.41  | 二级 |                  |
| 4282 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV程铁线杨209    | 畈庄村            | 158.88 | 二级 |                  |
| 4283 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白露变电站  | 10kV金龙线白213    | 内洲6-10组        | 141.02 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |                |             |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|-------------|--------|----|------------------|
| 4284 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV金龙线白213    | 严垅1组3台      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 4285 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107    | 凤凰九组2#公变    | 44.13  | 二级 |                  |
| 4286 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站     | 10kV芦林畈线小507   | 芦林畈大队3#公变   | 83.73  | 二级 |                  |
| 4287 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV复兴线港109    | 沙湖岭5#       | 70.38  | 二级 |                  |
| 4288 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV潘湾线潘202    | 堤内2#        | 167.44 | 二级 |                  |
| 4289 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV三桥二回线崇405  | 新建商场公变(10区) | 286.19 | 二级 |                  |
| 4290 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV绿岭线绿405    | 株树林三组       | 79.73  | 二级 |                  |
| 4291 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26     | 庙边村五组       | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 4292 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV三源线洪502    | 洪港3#变       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4293 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407    | 狮子岭3#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4294 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV港口线黄110    | 一渔场1#公变     | 80     | 一级 |                  |
| 4295 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖供电所  | 黄盖湖变电站    | 10kV电石厂线黄109   | 二渔场1#公变     | 80     | 一级 |                  |
| 4296 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV南港线渡21     | 渡普18#公变+1   | 166.34 | 二级 |                  |
| 4297 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17     | 华陂2组台区      | 84.04  | 二级 |                  |
| 4298 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV一盘丘线杨404   | 郭源3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4299 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20     | 紫坛台区        | 82.83  | 二级 |                  |
| 4300 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV官塘线官510    | 矮岭刘家公变      | 80     | 二级 |                  |
| 4301 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV马港线马108    | 尖山水库        | 27.05  | 二级 |                  |
| 4302 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站     | 10kV洪口线龙107    | 张湾台区变压器     | 63.32  | 二级 |                  |
| 4303 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV华家线传108    | 蒋家          | 61.29  | 二级 |                  |
| 4304 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV蜀山线港111    | 港东村2#       | 98.42  | 二级 |                  |
| 4305 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV杨塘线马212    | 踏水一变        | 50.3   | 二级 |                  |
| 4306 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV益阳线新14     | 彭家岭六组公变     | 80     | 二级 |                  |
| 4307 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV建设线泉112    | 泉十八里畈六组公变   | 84.2   | 二级 |                  |
| 4308 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV建设线泉112    | 独山九组公变      | 41.46  | 二级 |                  |
| 4309 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 大孟村6组       | 51.15  | 二级 |                  |
| 4310 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 大孟村8、9组     | 12.49  | 二级 |                  |
| 4311 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV红旗线车117    | 节堤五组1#公变    | 84.24  | 二级 |                  |
| 4312 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV政府线崇506    | 梅冲刘家公变(16区) | 348.35 | 二级 |                  |
| 4313 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV政府线崇506    | 保险(253区)    | 164.45 | 二级 |                  |
| 4314 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线         | 舒桥村部        | 13     | 二级 |                  |
| 4315 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV纸棚线白218    | 桥头四组        | 21.49  | 二级 |                  |
| 4316 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV绿岭线绿405    | 五垅五六组       | 82.35  | 二级 |                  |
| 4317 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV金龙线白213    | 垅下2台        | 37.08  | 二级 |                  |
| 4318 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV五公司线蒲116   | 望山一二组2#公变   | 166.6  | 二级 |                  |
| 4319 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊茶线赵205    | 赵李桥村五组1#公变  | 390.52 | 一级 |                  |
| 4320 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV南庄线港106    | 农场王家月3#     | 80.09  | 二级 |                  |
| 4321 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV三桥一回线崇509  | 计生委公变(23区)  | 272.71 | 一级 |                  |
| 4322 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26     | 陈继垅台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 4323 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV月星山线余109   | 南京门公变       | 40     | 二级 |                  |
| 4324 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站     | 10kV程风线程115    | 大坪塆四变       | 35.66  | 二级 |                  |
| 4325 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV茅洲塆线港202   | 杨家洪3#台区     | 150.86 | 二级 |                  |
| 4326 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV杨林线渠13     | 伯敏村9组台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 4327 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV厦铺线湄513    | 焦岩#2台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4328 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV厦铺线湄513    | 丰富内3#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4329 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114    | 三角村2#       | 95.08  | 二级 |                  |
| 4330 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV官埠线永606    | 官埠村七组       | 339.55 | 一级 |                  |
| 4331 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站     | 10kV工业园一回线新122 | 青山二台区       | 160    | 一级 |                  |
| 4332 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV茶庵线赵207    | 钆具厂1#公变     | 328.58 | 二级 |                  |
| 4333 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV润田线荻115    | 荻田三变        | 76.67  | 二级 |                  |
| 4334 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV建设线泉112    | 独山十六组公变     | 80     | 二级 |                  |
| 4335 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV建设线泉112    | 独山四组1#公变    | 40     | 二级 |                  |
| 4336 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV建设线泉112    | 独山六组公变      | 40     | 二级 |                  |
| 4337 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV农场线泉212    | 泉口街道1#公变    | 281.88 | 一级 |                  |
| 4338 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 大孟村1、5组     | 53.18  | 二级 |                  |
| 4339 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 风竹村9组       | 1.79   | 二级 |                  |
| 4340 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV红旗线车117    | 盘石十组2#公变    | 49.77  | 二级 |                  |
| 4341 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV义源线义116    | 高枧机关        | 226.11 | 二级 |                  |
| 4342 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV南庄线港106    | 西凉湖综合场      | 80.19  | 二级 |                  |
| 4343 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV南庄线港106    | 新畈六组S11-    | 52.07  | 二级 |                  |
| 4344 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV石油线崇507    | 金龙3号(108区)  | 251.77 | 二级 |                  |
| 4345 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV白泉一回线崇510  | 西门岭(188区)   | 172.04 | 二级 |                  |
| 4346 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV白泉一回线崇510  | 白泉3组(56区)   | 97.48  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |                       |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-----------------------|--------|----|------------------|
| 4347 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 白泉九组                  | 166.46 | 一级 |                  |
| 4348 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17     | 温泉十组1#公变              | 40.7   | 二级 |                  |
| 4349 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116    | 白露上畈                  | 14.46  | 二级 |                  |
| 4350 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109    | 农场王家月一八组              | 40.41  | 二级 |                  |
| 4351 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209    | 肖家洲一组2#               | 40.73  | 一级 |                  |
| 4352 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 山里饶                   | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 4353 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109   | 洞口二队公变                | 80     | 二级 |                  |
| 4354 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502    | 洪港街5#变                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4355 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV港口线黄110    | 群英闸公变                 | 80     | 一级 |                  |
| 4356 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14     | 陈华国2#台区               | 34.42  | 二级 |                  |
| 4357 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV园区一回线茶65   | 土公桥三组2#               | 225.55 | 二级 |                  |
| 4358 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 烟竹四七组公变               | 41.79  | 二级 |                  |
| 4359 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208    | 路口胡家                  | 40.93  | 二级 |                  |
| 4360 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV关刀线水214    | 春雷五台                  | 65.81  | 二级 |                  |
| 4361 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115    | 照明新庄村部2#              | 82.42  | 二级 |                  |
| 4362 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117  | 柏树下沿河台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4363 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV新塔一回线新119  | 城塔配变                  | 202.93 | 二级 |                  |
| 4364 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25     | 金塘界牌                  | 17.35  | 二级 |                  |
| 4365 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 独山十五组公变               | 43.22  | 二级 |                  |
| 4366 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 丰乐畈五组公变               | 65.28  | 二级 |                  |
| 4367 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 丰乐畈四组公变               | 40     | 二级 |                  |
| 4368 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 凤竹村5、6组1              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 4369 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 黄祠村唐老仁                | 5.43   | 二级 |                  |
| 4370 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV余花线贺13     | 双塘村下屋李                | 400.02 | 二级 |                  |
| 4371 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117    | 白驹新河口2#公变             | 97.91  | 二级 |                  |
| 4372 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV三合线隽225    | 通用配变                  | 340.66 | 二级 |                  |
| 4373 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV外贸线崇508    | 防疫站(68区)              | 422.7  | 一级 |                  |
| 4374 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV外贸线崇508    | 机械厂公变(77区)            | 276.79 | 一级 |                  |
| 4375 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV石油线崇507    | 北门市场(67区)             | 423.3  | 一级 |                  |
| 4376 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV石油线崇507    | 金龙2号(107区)            | 262.24 | 一级 |                  |
| 4377 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213    | 严垅四组                  | 3.58   | 二级 |                  |
| 4378 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 龙泉丁家                  | 27.11  | 二级 |                  |
| 4379 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 桥头1-2组                | 82.92  | 二级 |                  |
| 4380 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 峡山1组公变                | 4.55   | 二级 |                  |
| 4381 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108   | 四邑新村1#                | 84.98  | 一级 |                  |
| 4382 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 菜籽湖                   | 160.88 | 一级 |                  |
| 4383 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509  | 制裁厂公变(34区)            | 440.52 | 一级 |                  |
| 4384 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509  | 聚富广场(154区)            | 300.21 | 二级 |                  |
| 4385 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 白云山2号                 | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 4386 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 白云山乡林场                | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 4387 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 白云山观音洞公变              | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 4388 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502    | 洪港街4#                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4389 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专一回线蒲123  | 大众公变                  | 536.93 | 一级 |                  |
| 4390 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲脑线港202   | 晒甲山2#                 | 59.14  | 二级 |                  |
| 4391 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 田心吴家2#                | 42.8   | 二级 |                  |
| 4392 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216   | 胡家山                   | 274.1  | 一级 |                  |
| 4393 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115    | 马槽桥公变                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4394 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24     | 青泉铁路小区公变              | 297.66 | 一级 |                  |
| 4395 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116    | 双泉新村还建点2#（艾家湾2#）柱上变压器 | 338.3  | 一级 |                  |
| 4396 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15     | 九折光伏台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4397 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116    | 雷吼光伏                  | 24.16  | 二级 |                  |
| 4398 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 王明藩3#台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4399 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 老屋余2#                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4400 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118    | 三近7/8组                | 82.4   | 二级 |                  |
| 4401 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 丰乐畈九组公变               | 40.46  | 二级 |                  |
| 4402 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 独山二组公变                | 45.64  | 二级 |                  |
| 4403 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 泉十八里畈九组公变             | 81.62  | 二级 |                  |
| 4404 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 丰乐畈二组公变               | 80     | 二级 |                  |
| 4405 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119    | 北庄一二组                 | 27.8   | 二级 |                  |
| 4406 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122  | 寄宿中学                  | 165.01 | 一级 |                  |
| 4407 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV菖蒲线隽124    | 续畈三台配变                | 426.57 | 一级 |                  |
| 4408 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV政府线崇506    | 三小公变                  | 415.61 | 二级 |                  |
| 4409 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412    | 栎梵村2号(91区)            | 426.06 | 一级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |               |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|---------------|--------|----|------------------|
| 4410 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV余码线潘204    | 新街1队2#        | 87.58  | 一级 |                  |
| 4411 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV白米线樊509    | 花仑一台          | 14.98  | 二级 |                  |
| 4412 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73     | 步行街1号(46区)    | 400.11 | 一级 |                  |
| 4413 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216    | 达丰二           | 56.69  | 二级 |                  |
| 4414 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510  | 粮食车队公变        | 348.12 | 二级 |                  |
| 4415 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 徐家湾           | 63.24  | 二级 |                  |
| 4416 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213    | 严垅12组         | 4.4    | 二级 |                  |
| 4417 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405    | 钟山三六组         | 40.8   | 二级 |                  |
| 4418 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂三回线沿516  | 罗家湾柱上变压器      | 261.06 | 一级 |                  |
| 4419 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文中线文226    | 老政府柱上变压器      | 281.6  | 一级 |                  |
| 4420 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文中线文226    | 宏泰小区柱上变压器     | 264.08 | 一级 |                  |
| 4421 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 谢家桥4-8组       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 4422 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217  | 南山化建柱上变压器     | 260.72 | 一级 |                  |
| 4423 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 邹谷阳           | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 4424 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 南山村部台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 4425 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209   | 太平口一队1#公变     | 80     | 二级 |                  |
| 4426 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215    | 御屏十二组公变       | 40.56  | 一级 |                  |
| 4427 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229    | 界首(卢全)        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4428 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV石马线石213    | 马畈登鳌屋台区       | 45.57  | 二级 |                  |
| 4429 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13     | 汪家台区(汪家桥头)    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4430 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰一回线南119  | 凤凰路2#         | 344.24 | 二级 |                  |
| 4431 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14   | 青峰岭六组公变       | 40.52  | 二级 |                  |
| 4432 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116    | 水产二           | 263.44 | 一级 |                  |
| 4433 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 寒婆泉台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4434 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 蔡桥前庄2#公变      | 43.31  | 二级 |                  |
| 4435 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61     | 上蔡垅台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4436 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204    | 油岭五组公变        | 40     | 二级 |                  |
| 4437 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 泉十八里畈五组公变     | 81     | 二级 |                  |
| 4438 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113    | 泉口街道2#公变      | 217.09 | 二级 |                  |
| 4439 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117    | 熊岭机站公变        | 80     | 二级 |                  |
| 4440 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV圳上线程113    | 团山二台          | 64.98  | 二级 |                  |
| 4441 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV政府线崇506    | 桂花楼公变(25区)    | 270.23 | 二级 |                  |
| 4442 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 纸棚五组          | 54.55  | 二级 |                  |
| 4443 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73     | 水果市场(70区)     | 443.56 | 一级 |                  |
| 4444 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510  | 西门鱼塘1#公变(62区) | 180.58 | 二级 |                  |
| 4445 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV巩固线绿502    | 大牛山9组         | 79.45  | 二级 |                  |
| 4446 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73     | 天城中学公变(89区)   | 419.9  | 一级 |                  |
| 4447 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119    | 西凉十组          | 94.93  | 二级 |                  |
| 4448 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119    | 西凉八组          | 5.74   | 二级 |                  |
| 4449 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文中线文226    | 小商品市场柱上变压器    | 286.14 | 一级 |                  |
| 4450 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13     | 五爱山口2#        | 90.19  | 二级 |                  |
| 4451 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 黄土桥五组公变       | 139.06 | 二级 |                  |
| 4452 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊专线赵208    | 羊楼洞村一组1#公变    | 80     | 二级 |                  |
| 4453 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108   | 肖家洲2.3.4组2#   | 266.82 | 一级 |                  |
| 4454 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405  | 经济适用房2#(153区) | 420.3  | 二级 |                  |
| 4455 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23   | 黄畈三组潘湾柱上变压器   | 403.1  | 一级 |                  |
| 4456 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 双垅村           | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 4457 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 山下徐           | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 4458 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV工业线北215    | 高楼二台          | 40.57  | 二级 |                  |
| 4459 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV市委线汪58     | 新家坡2#公变       | 168.65 | 一级 |                  |
| 4460 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118    | 绿水六组          | 41.04  | 一级 |                  |
| 4461 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215  | 经济研究中心柱上变压器   | 0      | 三级 |                  |
| 4462 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202    | 棠棣垅上          | 22.21  | 二级 |                  |
| 4463 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118    | 麦市东半彼镇九       | 181.05 | 二级 |                  |
| 4464 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14     | 天桥3.4.5组台区    | 48.62  | 二级 |                  |
| 4465 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 泉十八里畈十五组公变    | 41.34  | 二级 |                  |
| 4466 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 独山一组公变        | 80     | 二级 |                  |
| 4467 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 泉十八里畈十八组公变    | 40     | 二级 |                  |
| 4468 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 泉十八里畈十四组公变    | 42.58  | 二级 |                  |
| 4469 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV农场线泉212    | 幸福堰一组公变       | 160    | 一级 |                  |
| 4470 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 大孟村11组        | 41.15  | 二级 |                  |
| 4471 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 万秀村6、12组      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 4472 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓茶线梓111    | 高岭村1.7组3#台区   | 132.66 | 一级 |                  |

|      |          |              |         |           |                |               |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|---------------|--------|----|------------------|
| 4473 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 万秀8、10组       | 26.17  | 二级 |                  |
| 4474 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV外贸线崇508    | 外贸公变(31区)     | 461.29 | 一级 |                  |
| 4475 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV外贸线崇508    | 金龙公司8号(129区)  | 274.33 | 一级 |                  |
| 4476 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV外贸线崇508    | 酒厂2号(104区)    | 263.19 | 一级 |                  |
| 4477 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV政府线崇506    | 陈熙烈公变(18区)    | 343.48 | 二级 |                  |
| 4478 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV石油线崇507    | 金龙1号(106区)    | 271.16 | 一级 |                  |
| 4479 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV金龙线白213    | 金龙八组          | 48.9   | 二级 |                  |
| 4480 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV红光线白116    | 油市村B          | 49.6   | 二级 |                  |
| 4481 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV峡山线白220    | 石山2组          | 56.68  | 二级 |                  |
| 4482 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV肖家洲线潘108   | 四邑3#          | 208.38 | 一级 |                  |
| 4483 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV三桥一回线崇509  | 大桥农修厂(215区)   | 272.63 | 一级 |                  |
| 4484 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26     | 白云山           | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 4485 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV三源线洪502    | 洪港街6#变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4486 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV三源线洪502    | 新岭2#变         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4487 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV港口线黄110    | 前进大道公变        | 160    | 一级 |                  |
| 4488 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站     | 10kV宝塔线凤24     | 宝塔四组台区        | 202.5  | 二级 |                  |
| 4489 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV镇直线朱27     | 西湖7组2#台区      | 100.02 | 二级 |                  |
| 4490 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13     | 刘祠四堂台区        | 80.05  | 二级 |                  |
| 4491 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV大源线金22     | 林家上台2#        | 137.83 | 二级 |                  |
| 4492 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV湾头线程116    | 桃家冲变          | 56.33  | 二级 |                  |
| 4493 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV纸棚线白218    | 后溪贵主窝2台       | 2.85   | 二级 |                  |
| 4494 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV石南线长112    | 步高屋台-变压器      | 4.65   | 二级 |                  |
| 4495 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV建设线泉112    | 独山十七组公变       | 86.2   | 二级 |                  |
| 4496 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV幸福线泉113    | 幸福堰十三组公变      | 87.82  | 二级 |                  |
| 4497 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV建设线泉112    | 独山十三组公变       | 83.4   | 二级 |                  |
| 4498 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV建设线泉112    | 泉口八组公变        | 82.86  | 二级 |                  |
| 4499 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站     | 10kV余花线贺13     | 双塘程孟          | 81.22  | 二级 |                  |
| 4500 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站     | 10kV余花线贺13     | 望山茶场100kVA    | 85.49  | 二级 |                  |
| 4501 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 花坪村6组         | 50.94  | 二级 |                  |
| 4502 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV杨家庄线隽118   | 下湾二台          | 239.84 | 二级 |                  |
| 4503 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV外贸线崇508    | 建材公变(90区)     | 320.1  | 一级 |                  |
| 4504 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV政府线崇506    | 七星3组(176区)    | 375.4  | 二级 |                  |
| 4505 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV南庄线港106    | 新畈一队          | 75.34  | 二级 |                  |
| 4506 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV石油线崇507    | 金龙4号(109区)    | 271.1  | 一级 |                  |
| 4507 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV四桥线门75     | 三桥公变(71区)     | 374.77 | 二级 |                  |
| 4508 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV七星线崇412    | 七星岭4号(169区)   | 274.71 | 一级 |                  |
| 4509 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV金龙线白213    | 金龙10组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 4510 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV金龙线白213    | 金龙九组          | 52.82  | 二级 |                  |
| 4511 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV纸棚线白218    | 后溪3组          | 80.87  | 二级 |                  |
| 4512 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV纸棚线白218    | 后溪6-7组        | 1.19   | 二级 |                  |
| 4513 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV峡山线白220    | 石山1组          | 1.01   | 二级 |                  |
| 4514 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线         | 米埠3组          | 80.55  | 一级 |                  |
| 4515 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV三桥一回线崇509  | 面粉厂公变(58区)    | 241.21 | 二级 |                  |
| 4516 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV三桥二回线崇405  | 经济适用房1#(137区) | 279.59 | 二级 |                  |
| 4517 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV峡山线白220    | 石山9-11组       | 82.56  | 二级 |                  |
| 4518 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 丰才变电站     | 10kV公园线丰24     | 沿河3#公变        | 130.27 | 一级 |                  |
| 4519 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV三源线洪502    | 客运站公变         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4520 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV三源线洪502    | 大塘山3#         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4521 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV三源线洪502    | 坳下2#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4522 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV胜利线黄111    | 原种厂2#公变       | 80     | 二级 |                  |
| 4523 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV胜利线黄111    | 象皮咀1#公变       | 40     | 二级 |                  |
| 4524 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV九房线大218    | 茶厂变           | 98.22  | 二级 |                  |
| 4525 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV岩山下线刘27    | 大英坪2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4526 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站     | 10kV城三回线鱼216   | 龙潭3+1#        | 258.86 | 一级 |                  |
| 4527 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站     | 10kV新塔一回线新119  | 玉兰花园16、17号楼   | 254.85 | 二级 |                  |
| 4528 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV磨桥线程112    | 月半山台区         | 52.77  | 二级 |                  |
| 4529 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23     | 高湖线夏家台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4530 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV建设线泉112    | 丰乐畈八组1#公变     | 88.95  | 二级 |                  |
| 4531 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV建设线泉112    | 丰乐畈六组公变       | 84.22  | 二级 |                  |
| 4532 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV建设线泉112    | 丰乐畈三组1#公变     | 40.49  | 二级 |                  |
| 4533 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV幸福线泉113    | 泉口七组公变        | 82.86  | 二级 |                  |
| 4534 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站     | 10kV余花线贺13     | 双塘村大屋朱        | 40.7   | 二级 |                  |
| 4535 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 上郑变压器         | 40.29  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |               |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|---------------|--------|----|------------------|
| 4536 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV菖蒲线隽124    | 二瓷配变          | 168.64 | 一级 |                  |
| 4537 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515    | 解放配变          | 333.84 | 二级 |                  |
| 4538 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515    | 港湾配变          | 333.3  | 二级 |                  |
| 4539 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509   | 上坳二台          | 115.9  | 二级 |                  |
| 4540 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV政府线崇506    | 电力家属区(29区)    | 330.25 | 二级 |                  |
| 4541 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV石油线崇507    | 金龙9号(130区)    | 433.29 | 一级 |                  |
| 4542 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213    | 金龙3组          | 124.15 | 二级 |                  |
| 4543 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 石山7-8组2台      | 24.6   | 二级 |                  |
| 4544 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 杉木桥           | 137.41 | 二级 |                  |
| 4545 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107    | 龙岭一组公变        | 86.82  | 二级 |                  |
| 4546 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202    | 贯航街2#         | 164.08 | 二级 |                  |
| 4547 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV堤防线潘203    | 新通武街2#        | 270.89 | 一级 |                  |
| 4548 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 玉池港3组         | 163.58 | 一级 |                  |
| 4549 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专三回线蒲223  | 食品1#公变        | 433.42 | 一级 |                  |
| 4550 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502    | 下马田新区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4551 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209   | 太平口大队1#公变     | 160    | 二级 |                  |
| 4552 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209   | 太平口新村1#公变     | 128    | 二级 |                  |
| 4553 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112    | 道上六台          | 63.96  | 二级 |                  |
| 4554 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117    | 花园一组2#        | 51.85  | 二级 |                  |
| 4555 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 龟山塔里桥1#公变     | 23.45  | 二级 |                  |
| 4556 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV西庄线株116    | 乐家湾台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4557 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204    | 埠头二组公变        | 42.01  | 二级 |                  |
| 4558 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站 | 10kV水泥线城115    | 狼荷四台          | 28.91  | 二级 |                  |
| 4559 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜14     | 铜钟独石汪家        | 44.59  | 二级 |                  |
| 4560 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105    | 卫计局公变         | 177.78 | 一级 |                  |
| 4561 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV湾头线程116    | 相思门前变         | 83.9   | 二级 |                  |
| 4562 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215    | 泵站公变          | 98.44  | 一级 |                  |
| 4563 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24     | 楚剧团2#柱上变压器    | 257.07 | 一级 |                  |
| 4564 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV东风线周108    | 赤壁东风十一队2#公变   | 41.54  | 二级 |                  |
| 4565 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲垸线港202   | 杨家洪大队S11      | 166.62 | 二级 |                  |
| 4566 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 碣家桥三组公变       | 40     | 二级 |                  |
| 4567 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405    | 绿岭一八组         | 40.68  | 二级 |                  |
| 4568 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 泉十八里畈十二组公变    | 43.12  | 二级 |                  |
| 4569 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 泉口十组公变        | 81.67  | 二级 |                  |
| 4570 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV农场线泉212    | 泉口四组1#公变      | 41.77  | 一级 |                  |
| 4571 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 李海村           | 42.75  | 二级 |                  |
| 4572 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV余花线贺13     | 江铺村8组         | 29.62  | 二级 |                  |
| 4573 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV余花线贺13     | 上孟3组          | 10.76  | 二级 |                  |
| 4574 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV磨桥线程112    | 汉上二台          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 4575 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV圳上线程113    | 团山一台          | 152.95 | 二级 |                  |
| 4576 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222    | 古鸣二台          | 80     | 二级 |                  |
| 4577 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509    | 东门粮店柱上变压器     | 219.31 | 二级 |                  |
| 4578 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV外贸线崇508    | 酒厂1号(103区)    | 278.99 | 一级 |                  |
| 4579 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV医院线门74     | 四季花城3#柱上变压器   | 675.94 | 二级 |                  |
| 4580 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510  | 消防大队(65区)     | 170.29 | 二级 |                  |
| 4581 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213    | 三溪1-6组2台      | 123.26 | 二级 |                  |
| 4582 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213    | 堰下1组          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 4583 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107    | 五里界七组公变       | 80.43  | 二级 |                  |
| 4584 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV堤防线潘203    | 文化路2#         | 281.3  | 一级 |                  |
| 4585 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 大清周           | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 4586 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502    | 万家畈           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4587 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV硅酸铝线神109   | 宋河村部2#公变      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 4588 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV白苦畈线通525   | 杨家三台          | 90.09  | 二级 |                  |
| 4589 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115    | 泉塘水厂(杨家垸3#)台区 | 326.11 | 一级 |                  |
| 4590 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27   | 环城小学柱上变压器     | 267.42 | 二级 |                  |
| 4591 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607    | 山下二号变         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4592 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 新桥三组台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4593 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27     | 码头原机关         | 27.69  | 二级 |                  |
| 4594 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13     | 云台山三组公变       | 81.65  | 二级 |                  |
| 4595 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 泉十八里畈一组1#公变   | 81.32  | 二级 |                  |
| 4596 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112    | 独山十二组公变       | 45.54  | 二级 |                  |
| 4597 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV余花线贺13     | 双塘村上屋李        | 71.78  | 二级 |                  |
| 4598 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV余花线贺13     | 双塘村大屋朱2#台区    | 40.01  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |               |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------|--------|----|------------------|
| 4599 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV余花线贺13    | 双塘村5组         | 14.62  | 二级 |                  |
| 4600 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 黄土八组公变        | 42.88  | 二级 |                  |
| 4601 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV菖蒲线隽124   | 南门配变          | 285.87 | 一级 |                  |
| 4602 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV菖蒲线隽124   | 秀水路配变         | 211.58 | 一级 |                  |
| 4603 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV圳上线程113   | 磨桥三台          | 83.66  | 二级 |                  |
| 4604 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV圳上线程113   | 苍下三台          | 147.77 | 二级 |                  |
| 4605 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV圳上线程113   | 磨桥二台          | 24.12  | 二级 |                  |
| 4606 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV义源线义116   | 高枧良仕2号        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 4607 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV政府线崇506   | 七星村6号(202区)   | 331.05 | 二级 |                  |
| 4608 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73    | 东门二巷(92区)     | 333.13 | 一级 |                  |
| 4609 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV石油线崇507   | 金龙10号(131区)   | 414.41 | 一级 |                  |
| 4610 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 西门卫材公变        | 211.27 | 二级 |                  |
| 4611 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213   | 堰下12组         | 140.33 | 二级 |                  |
| 4612 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213   | 堰下4、7组公变      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 4613 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17    | 温泉九组1#公变      | 84.29  | 二级 |                  |
| 4614 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文中线文226   | 商业局柱上变压器      | 176.67 | 一级 |                  |
| 4615 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106   | 下畈八队          | 81.76  | 二级 |                  |
| 4616 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106   | 新畈4、7队        | 82.35  | 二级 |                  |
| 4617 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106   | 中畈七八队         | 42.06  | 二级 |                  |
| 4618 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405 | 茶麻公变(30区)     | 433.96 | 二级 |                  |
| 4619 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405 | 一招1号(50区)     | 333.52 | 二级 |                  |
| 4620 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509 | 计生委2#公变(252区) | 173.48 | 一级 |                  |
| 4621 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26    | 庙边村           | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 4622 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 罗县赵家1#公变      | 81.01  | 二级 |                  |
| 4623 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109  | 陈家垅1#公变       | 40     | 二级 |                  |
| 4624 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502   | 宣岭            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4625 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502   | 下茅田           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4626 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 隐水线郑家2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4627 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV红光线老509   | 公变10#         | 333.26 | 二级 |                  |
| 4628 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV肖家岭线鱼220  | 方庄二组3#        | 328.24 | 二级 |                  |
| 4629 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119   | 四庄安置点变        | 80.48  | 二级 |                  |
| 4630 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 沙堤3#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4631 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13  | 莲花塘任家公变       | 40     | 二级 |                  |
| 4632 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署二回线塘75  | 胡家坦2#柱上变压器    | 171.66 | 一级 |                  |
| 4633 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606   | 张家            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4634 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV小井线上117   | 上坪三变          | 28.11  | 二级 |                  |
| 4635 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17    | 大桥四组          | 54.38  | 二级 |                  |
| 4636 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 杉木墩变          | 80.62  | 二级 |                  |
| 4637 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405   | 密泉泵站          | 322.77 | 二级 |                  |
| 4638 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112   | 丰乐畈七组公变       | 42.46  | 二级 |                  |
| 4639 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV余花线贺13    | 余角海2#台区1      | 32.28  | 二级 |                  |
| 4640 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 黄土七组2#公变      | 41.77  | 二级 |                  |
| 4641 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV磨桥线程112   | 圳上一台          | 47.91  | 二级 |                  |
| 4642 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV隽电线油514   | 猪场配变          | 128    | 二级 |                  |
| 4643 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV磨桥线程112   | 圳上三台          | 70.28  | 二级 |                  |
| 4644 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 三门新庄村         | 10.75  | 二级 |                  |
| 4645 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106   | 下畈二三组         | 137.34 | 二级 |                  |
| 4646 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV泉门线陆206   | 泉门三组2#公变      | 371.1  | 一级 |                  |
| 4647 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银安线银505   | 区工商局1#柱上变压器   | 254.26 | 一级 |                  |
| 4648 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26    | 邹家山台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 4649 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502   | 三贤            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4650 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV港口线黄110   | 新沟公变          | 80     | 一级 |                  |
| 4651 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 龙庄1#台区(2#)    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4652 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606   | 均乐堂一队2#       | 163.27 | 二级 |                  |
| 4653 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV砖瓦线牌22    | 爱国村新村         | 164.56 | 二级 |                  |
| 4654 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 杨垅畈变          | 46.19  | 二级 |                  |
| 4655 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 狮古山茶场2#公变     | 40.75  | 二级 |                  |
| 4656 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 石垅台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4657 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17    | 金峰七组2#公变      | 81.34  | 二级 |                  |
| 4658 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 下白露2台         | 22.7   | 二级 |                  |
| 4659 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 琅玖凤凰咀1#公变     | 81.99  | 一级 |                  |
| 4660 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 进口12组         | 7.83   | 二级 |                  |
| 4661 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 大源龟背口         | 40.56  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |                     |         |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|---------------------|---------|----|------------------|
| 4662 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23     | 坑口2号台区              | 8. 03   | 二级 |                  |
| 4663 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV化工线赵204    | 赵李桥村二组1#公变          | 207. 34 | 二级 |                  |
| 4664 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116   | 蕤川供销1#公变            | 360. 45 | 二级 |                  |
| 4665 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV余码线潘204    | 余码二组                | 42. 36  | 一级 |                  |
| 4666 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217  | 二电机1#柱上变压器          | 402. 76 | 一级 |                  |
| 4667 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16     | 长伦一组2#公变            | 81. 24  | 二级 |                  |
| 4668 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 程家地2#台区             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4669 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213    | 堰下10. 11组二台         | 82. 59  | 二级 |                  |
| 4670 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV西庄线株116    | 胡毛                  | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4671 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222  | 柏树下4#台区             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4672 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116   | 杨岭四组公变              | 83. 37  | 一级 |                  |
| 4673 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601    | 水响                  | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4674 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116    | 大塌三变                | 95. 08  | 二级 |                  |
| 4675 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111    | 竹山村组3台区             | 26. 81  | 二级 |                  |
| 4676 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106    | 斋公岭六组公变             | 160. 74 | 一级 |                  |
| 4677 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 长森岭五队2#公变           | 64      | 二级 |                  |
| 4678 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14   | 荆山村部公变              | 81. 98  | 二级 |                  |
| 4679 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12     | 小坑2#台区              | 43. 72  | 二级 |                  |
| 4680 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV城北线汪67     | 赤马港大院公变             | 281. 37 | 一级 |                  |
| 4681 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22     | 界上正坳上               | 80. 82  | 二级 |                  |
| 4682 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV砖瓦线牌22     | 爱国新村2#              | 163. 16 | 二级 |                  |
| 4683 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607    | 黄坪下台二号变             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4684 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV玉立线新115    | 龙湾城A区2              | 823. 14 | 二级 |                  |
| 4685 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216    | 四水冲台区               | 27. 1   | 二级 |                  |
| 4686 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63  | 宋家桥六七组2#台区（宋家桥易地扶贫） | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4687 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510  | 白泉1组2#台区（294区）      | 78. 23  | 二级 |                  |
| 4688 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216    | 柏树三                 | 82. 04  | 二级 |                  |
| 4689 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16     | 长伦二组公变              | 40. 23  | 二级 |                  |
| 4690 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV水厂线陆208    | 陆水湖袁家畈公变            | 355. 32 | 一级 |                  |
| 4691 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 天井山五组公变             | 40. 54  | 二级 |                  |
| 4692 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107    | 五里界三组公变             | 40. 58  | 二级 |                  |
| 4693 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV振兴线神106    | 神山四组公变              | 173. 79 | 一级 |                  |
| 4694 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118    | 夹井变                 | 81. 8   | 二级 |                  |
| 4695 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210    | 湖桥上方                | 2. 1    | 二级 |                  |
| 4696 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 青云王李家2#公变           | 80      | 二级 |                  |
| 4697 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里所配电班  | 隽水变电站  | 10kV宝塔线隽230    | 宝塔村委会               | 161. 9  | 一级 |                  |
| 4698 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116    | 望湖二变                | 308. 49 | 二级 |                  |
| 4699 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 杨家岭十一组1#公变          | 48. 47  | 二级 |                  |
| 4700 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607    | 清档                  | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4701 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV煤矿线鱼114    | 连江大道1#              | 341. 72 | 一级 |                  |
| 4702 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV振兴线神106    | 神山中学2#公变            | 313. 59 | 一级 |                  |
| 4703 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202    | 贯航街                 | 259. 1  | 二级 |                  |
| 4704 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站 | 10kV石咀线城116    | 柏树台区                | 82. 55  | 二级 |                  |
| 4705 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11     | 塘角上2#（吴家）           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4706 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215    | 汤家畈台区               | 87. 98  | 二级 |                  |
| 4707 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15     | 大孟台区（3#）            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4708 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV关刀线水214    | 广电台区                | 52. 54  | 二级 |                  |
| 4709 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224    | 观音巷公变               | 339. 38 | 二级 |                  |
| 4710 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV大罗湖线小609   | 横港二队公变              | 95. 29  | 一级 |                  |
| 4711 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20     | 大路二组柱上变压器           | 71. 81  | 二级 |                  |
| 4712 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109    | 坪上变                 | 35. 66  | 二级 |                  |
| 4713 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73     | 林业饮料厂2#(165区)       | 262. 46 | 一级 |                  |
| 4714 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27   | 环城小学2#柱上变压器         | 169. 01 | 二级 |                  |
| 4715 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111    | 泉陂1. 2组二台区          | 10. 95  | 二级 |                  |
| 4716 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV化工线赵204    | 赵李桥镇影剧院2#公变         | 340. 45 | 一级 |                  |
| 4717 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 狮古山村2#公变            | 283. 46 | 二级 |                  |
| 4718 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210    | 陈祠6组公变              | 13. 99  | 二级 |                  |
| 4719 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13     | 云台山二组公变             | 41. 59  | 二级 |                  |
| 4720 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 狮古山茶场1#公变           | 160. 25 | 二级 |                  |
| 4721 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 凤竹村3组               | 28. 22  | 二级 |                  |
| 4722 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20     | 东湖三组2#柱上变压器         | 40. 13  | 一级 |                  |
| 4723 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204    | 泉口村2台               | 21. 17  | 二级 |                  |
| 4724 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218    | 楼梯湾变                | 128. 58 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |                  |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|------------------|--------|----|------------------|
| 4725 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东湖线沙21     | 沙坪担水5-6组         | 33.83  | 二级 |                  |
| 4726 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 金家二变             | 85.23  | 二级 |                  |
| 4727 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 杨家岭五组公变          | 80     | 二级 |                  |
| 4728 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117  | 烟草2台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4729 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV金矿线高114    | 藕塘五组2#           | 80.98  | 二级 |                  |
| 4730 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站  | 10kV芦林畈线小507   | 宝塔大队3#公变         | 208.52 | 二级 |                  |
| 4731 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204    | 埠头四组公变           | 80     | 二级 |                  |
| 4732 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122   | 井湾上2#台区（3#）      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4733 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV西庄线株116    | 潘表台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4734 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212    | 潘家台区             | 41.24  | 二级 |                  |
| 4735 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老官线老607    | 花口新村4#           | 40.92  | 二级 |                  |
| 4736 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV医院线门74     | 温馨家园1号(180区)     | 516.1  | 二级 |                  |
| 4737 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11     | 余塘下              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4738 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV盘山线义118    | 高视九曲             | 80.19  | 二级 |                  |
| 4739 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22     | 马蹄九组公变           | 41.88  | 二级 |                  |
| 4740 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22     | 东岳小学             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 4741 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212    | 关刀二变             | 130.06 | 二级 |                  |
| 4742 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215  | 余佐江河2#公变         | 258.51 | 一级 |                  |
| 4743 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15     | 中坪方家公变           | 86.76  | 二级 |                  |
| 4744 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV渡普线渡15     | 渡普公变22#          | 171.54 | 二级 |                  |
| 4745 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 洪水铺邓家公变          | 87.72  | 二级 |                  |
| 4746 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV赤岗线朱17     | 郭家湾村公变           | 81.8   | 一级 |                  |
| 4747 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111    | 金不村2台区           | 55.75  | 二级 |                  |
| 4748 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204    | 黄土桥二组2#公变        | 42.03  | 二级 |                  |
| 4749 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马塘线马212    | 九岭一变             | 218.85 | 二级 |                  |
| 4750 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 大孟7.10组2#台区      | 19.22  | 二级 |                  |
| 4751 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203    | 羊楼洞村十四组公变        | 40     | 二级 |                  |
| 4752 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV湾头线程116    | 佛岭二变             | 80.73  | 二级 |                  |
| 4753 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108    | 钟鸣八组2#公变         | 83.94  | 二级 |                  |
| 4754 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 泉洪岭十一组公变         | 40     | 二级 |                  |
| 4755 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18     | 净堡四组             | 80.71  | 二级 |                  |
| 4756 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404    | 梅山村部             | 44.23  | 二级 |                  |
| 4757 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜江线潜106    | 高屋吕              | 57.48  | 二级 |                  |
| 4758 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24     | 无相寺              | 119.32 | 二级 |                  |
| 4759 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115   | 农业局柱上变压器         | 330.75 | 一级 |                  |
| 4760 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204    | 油岭六组2#公变         | 41.91  | 二级 |                  |
| 4761 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66     | 国土2#公变           | 213.13 | 一级 |                  |
| 4762 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 烟竹六组公变           | 4.88   | 二级 |                  |
| 4763 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 香山邹家             | 38.49  | 二级 |                  |
| 4764 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15     | 上坂台区             | 123.71 | 二级 |                  |
| 4765 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107    | 后坊五变压器           | 41.35  | 二级 |                  |
| 4766 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV左港线石214    | 五斗二台公变           | 101.48 | 二级 |                  |
| 4767 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107    | 西凉咀五六组2#公变       | 40     | 二级 |                  |
| 4768 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署二回线塘75   | 烟厂1#柱上变压器        | 341.28 | 一级 |                  |
| 4769 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV余畈线隽223    | 精米配变             | 525.11 | 一级 |                  |
| 4770 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38   | 谭家湾公变            | 363.97 | 一级 |                  |
| 4771 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76     | 龙背村3组网改          | 165.35 | 二级 |                  |
| 4772 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85   | 孟家湾2#柱上变压器（黑山茶厂） | 198.91 | 二级 |                  |
| 4773 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV东风线周108    | 八把刀大队2#公变        | 86.71  | 二级 |                  |
| 4774 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11     | 外鲁台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4775 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV茶庵线赵207    | 雷家桥村马口湾公变        | 92.92  | 二级 |                  |
| 4776 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109    | 张源三台             | 59.52  | 二级 |                  |
| 4777 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17     | 下金台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4778 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106    | 枫潭六组公变           | 46.27  | 一级 |                  |
| 4779 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209    | 三湾六八组2#          | 80.8   | 一级 |                  |
| 4780 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110    | 大阳变              | 83.49  | 二级 |                  |
| 4781 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117    | 楠木桥变             | 81.59  | 二级 |                  |
| 4782 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV东风线周108    | 同心六队2#公变         | 610.25 | 二级 |                  |
| 4783 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV铜钟线铜12     | 马安村二台-1#台区       | 6.21   | 二级 |                  |
| 4784 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108    | 张午门台区柱上-变压器      | 3.37   | 二级 |                  |
| 4785 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110    | 马港三变             | 155.7  | 二级 |                  |
| 4786 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110    | 谭家二变             | 40.01  | 二级 |                  |
| 4787 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白露变电站  | 10kV金龙线白213    | 严垅10组2台          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |

|      |          |              |         |           |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 4788 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV黄沙线随16    | 五家岭三组公变      | 26.35  | 二级 |                  |
| 4789 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV云溪线水112   | 上堡台区         | 74.86  | 二级 |                  |
| 4790 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永车一回线永504 | 徐家湾柱上变压器     | 230.99 | 二级 |                  |
| 4791 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505   | 江桥8组2#       | 4.4    | 二级 |                  |
| 4792 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站     | 10kV下坂线通524   | 石泉气站         | 111.03 | 二级 |                  |
| 4793 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站     | 10kV柳山线周107   | 石头口十二队1#公变   | 183.18 | 二级 |                  |
| 4794 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV里港线水212   | 红岭茶厂         | 55.66  | 二级 |                  |
| 4795 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV中咀线横603   | 中咀4#台区       | 81.1   | 一级 |                  |
| 4796 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV长江线高224   | 白果树9组1变压器    | 80.69  | 二级 |                  |
| 4797 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站     | 10kV英才线丰34    | 万盟置业公变       | 260.74 | 一级 |                  |
| 4798 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV五公司线蒲116  | 斋公岭二组公变      | 164.24 | 二级 |                  |
| 4799 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV峡山线高229   | 佐金五组         | 81.63  | 二级 |                  |
| 4800 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV红旗线车117   | 熊岭大队2#公变     | 49.73  | 二级 |                  |
| 4801 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV城南线隽123   | 县砖厂配变        | 128.16 | 一级 |                  |
| 4802 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站     | 10kV南渠二回线曲711 | 温泉八组1#公变     | 42.23  | 一级 |                  |
| 4803 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV头墩线潘104   | 金水九、十组1#     | 62.02  | 二级 |                  |
| 4804 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV舒桥线绿404   | 米埠8组         | 40.02  | 一级 |                  |
| 4805 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站     | 10kV敖509敖津一回线 | 谢家台区         | 11.58  | 二级 |                  |
| 4806 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV城北二回线隽221 | 轴承二台         | 321.65 | 一级 |                  |
| 4807 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV官埠线永606   | 官埠福利院        | 42.54  | 一级 |                  |
| 4808 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站     | 10kV青叶线樊504   | 排合三台         | 56.9   | 二级 |                  |
| 4809 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站     | 10kV司南一回线丰38  | 东洲廉租房2#公变    | 176.4  | 一级 |                  |
| 4810 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永宝线永502   | 湖场4#（原阳光路2号） | 406.17 | 一级 |                  |
| 4811 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV益阳线新14    | 益阳桥九组3#公变    | 80     | 二级 |                  |
| 4812 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站     | 10kV水口线长117   | 方仕四（神泉龙）     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 4813 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV医化线汪66    | 营里小学公变       | 331.48 | 一级 |                  |
| 4814 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV护城堤线南117  | 磨盘路2#        | 330.06 | 二级 |                  |
| 4815 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站     | 10kV城Ⅱ回线鱼215  | 西正街3+1#      | 270.25 | 一级 |                  |
| 4816 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV小新堤线鱼115  | 小新堤          | 274.49 | 一级 |                  |
| 4817 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV里港线水212   | 燕窝一台         | 150.45 | 二级 |                  |
| 4818 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV煤矿线鱼114   | 代湾路1#+1      | 333.27 | 一级 |                  |
| 4819 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206   | 蔡桥国家山1#公变    | 41.27  | 二级 |                  |
| 4820 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV长江线高224   | 石泉十组         | 40.39  | 二级 |                  |
| 4821 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV护城堤线南117  | 北门税务柱上变压器    | 262.39 | 二级 |                  |
| 4822 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV纺织线陆103   | 陆水湖老虎墩小区公变   | 173.58 | 一级 |                  |
| 4823 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV小井线上117   | 杨家一变         | 52.01  | 二级 |                  |
| 4824 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210   | 官山2#台区       | 11.54  | 二级 |                  |
| 4825 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV平安线新116   | 雁塔四组         | 82.17  | 一级 |                  |
| 4826 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV斗门线车216   | 大明五组公变       | 41.51  | 二级 |                  |
| 4827 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV照明线高115   | 仁安四五组        | 43.2   | 二级 |                  |
| 4828 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV花山线桃61    | 渣冲六组一台       | 90.72  | 二级 |                  |
| 4829 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV中咀线横603   | 李堡村5.10组2#台区 | 23.1   | 二级 |                  |
| 4830 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV大源线金22    | 大源杏树下        | 17.35  | 二级 |                  |
| 4831 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线        | 观音寺七八九组      | 160.42 | 一级 |                  |
| 4832 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV头墩线潘104   | 金水4.7组       | 154.76 | 二级 |                  |
| 4833 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV渣桥线桃70    | 渣冲二组         | 271.88 | 二级 |                  |
| 4834 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV四庄线上118   | 李家湾          | 28.6   | 二级 |                  |
| 4835 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV潭下线马213   | 横垅台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 4836 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV凤凰一回线南119 | 永逸闸1#        | 353.19 | 二级 |                  |
| 4837 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV大源线传110   | 堤上一          | 31.67  | 二级 |                  |
| 4838 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV市政线麦116   | 山下一台         | 116.9  | 二级 |                  |
| 4839 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22    | 长林6组台区       | 83.88  | 二级 |                  |
| 4840 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV朱砂线绿503   | 任家桥村部        | 85.48  | 一级 |                  |
| 4841 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城普线蒲124   | 石油2#公变       | 310.52 | 二级 |                  |
| 4842 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站    | 10kV强盛线砂105   | 生态小区2#公变     | 447.02 | 一级 |                  |
| 4843 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV金桥线马107   | 大屋肖2#台区      | 41.55  | 二级 |                  |
| 4844 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV双河线株215   | 虎坑           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4845 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14  | 肥田1组2号       | 123.68 | 二级 |                  |
| 4846 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101   | 黄沙一组公变       | 40     | 二级 |                  |
| 4847 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV荻塘线荻117   | 大白三变         | 351.23 | 二级 |                  |
| 4848 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 西山下台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4849 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV关刀线水214   | 春雷四台         | 65.27  | 二级 |                  |
| 4850 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV针织线陆209   | 针织3#公变       | 177.25 | 一级 |                  |

|      |          |              |         |           |                |                       |         |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|-----------------------|---------|----|------------------|
| 4851 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV石梯线湄518    | 镁厂3#台区                | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4852 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV杨林线渠13     | 葛家晚2#                 | 21. 11  | 二级 |                  |
| 4853 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV仪表线崇411    | 白鹭农贸(127区)            | 437. 39 | 一级 |                  |
| 4854 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV石门线阮17     | 长坪七组                  | 4. 54   | 二级 |                  |
| 4855 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228    | 下杨下2#台区（岭上）           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4856 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站     | 10kV塘下线吴61     | 余长畈石山李台区              | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4857 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站    | 10kV阴山线聂118    | 三近二组2#                | 80. 43  | 二级 |                  |
| 4858 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV白羊线路106    | 白羊大路                  | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 4859 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站     | 10kV屋城一回线屋115  | 石磊头台区                 | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4860 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站     | 10kV水口线长117    | 万家变                   | 27      | 二级 |                  |
| 4861 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV胜利线黄111    | 原种厂三组公变               | 160     | 二级 |                  |
| 4862 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63  | 高坑下5#台区               | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4863 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV丰收线牌17     | 傍新2#                  | 81. 67  | 一级 |                  |
| 4864 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV迎宾线门81     | 阳光花城3号公变              | 653. 94 | 一级 |                  |
| 4865 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV小井线上117    | 全丰二变                  | 22. 88  | 二级 |                  |
| 4866 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站    | 10kV十井铺二回线聂116 | 铁坡8、9组                | 87. 5   | 二级 |                  |
| 4867 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV大青线上116    | 纸绷二                   | 40. 5   | 二级 |                  |
| 4868 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV东关线沙17     | 东关街公变                 | 74. 53  | 二级 |                  |
| 4869 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV大桥线朱21     | 马鞍6、7组2#台区            | 9. 42   | 二级 |                  |
| 4870 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV城北线汪67     | 针织厂1#公变               | 274. 58 | 一级 |                  |
| 4871 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV市政线麦116    | 菜市场公变                 | 180. 1  | 二级 |                  |
| 4872 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV牌洲线牌20     | 渔业村1#                 | 160. 46 | 一级 |                  |
| 4873 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210    | 潘桥村2#台区               | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 4874 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV金桂线桂24     | 金祠夏家                  | 0. 36   | 二级 |                  |
| 4875 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站     | 10kV屋城三回线屋222  | 林业公变                  | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4876 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115    | 横冲二变                  | 13. 94  | 二级 |                  |
| 4877 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV大桥线朱21     | 许家畈支线2#台区柱上变压器        | 8. 49   | 二级 |                  |
| 4878 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站     | 10kV城区一回线隼121  | 食品配变                  | 267. 43 | 一级 |                  |
| 4879 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV永安三回线文218  | 镀锌管厂柱上变压器             | 0       | 三级 |                  |
| 4880 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV泉门线陆206    | 泉门四组公变                | 356. 52 | 一级 |                  |
| 4881 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV新站线中16     | 中伙所用公变                | 325. 07 | 二级 |                  |
| 4882 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站     | 10kV洪口线龙107    | 白鹤4组2#台区              | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 4883 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV西港线石402    | 毛窝台区                  | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4884 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111    | 泉陂六组                  | 44. 39  | 二级 |                  |
| 4885 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV珍湖线溪16     | 雁咀6队                  | 80. 09  | 二级 |                  |
| 4886 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠2#     | 梅歧四片朱家2#              | 158. 76 | 二级 |                  |
| 4887 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12     | 石铺3、9、10组台区           | 6. 12   | 二级 |                  |
| 4888 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210    | 胡桥村台区                 | 55. 44  | 二级 |                  |
| 4889 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22     | 长林二组台区                | 40. 66  | 二级 |                  |
| 4890 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV高岭线渡16     | 烟墩茶厂                  | 24. 21  | 二级 |                  |
| 4891 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站     | 10kV洪口线龙107    | 三班口村余家湾台区             | 80. 04  | 二级 |                  |
| 4892 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV楠林线楠601    | 楠林线甘港2#               | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4893 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV平安线车213    | 林业站公变                 | 334. 6  | 一级 |                  |
| 4894 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV杭瑞线石216    | 弯曲猪场                  | 80. 07  | 二级 |                  |
| 4895 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV塘都线塘73     | 市结核病医院宿舍公变（中医院宿舍2#台区） | 330. 34 | 一级 |                  |
| 4896 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV白羊线路106    | 高田村4#台区               | 22. 12  | 二级 |                  |
| 4897 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13     | 下津三八组一台               | 333. 09 | 二级 |                  |
| 4898 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV渡普线渡15     | 渡普公变8#                | 143. 81 | 二级 |                  |
| 4899 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV金鸡山线大13    | 八号公变                  | 48. 14  | 二级 |                  |
| 4900 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV独石线铜14     | 铜钟独石9. 11组2台          | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 4901 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV兴民线桃69     | 中津一号公变                | 252. 38 | 二级 |                  |
| 4902 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集二回线门79   | 城关中学1号(60区)           | 260. 98 | 二级 |                  |
| 4903 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站    | 10kV阴山线聂118    | 石鼓岭村部                 | 169. 74 | 二级 |                  |
| 4904 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV广吴线广17     | 淦水新村1#台区              | 342. 67 | 二级 |                  |
| 4905 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV石梯线湄518    | 化肥厂3#台区               | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4906 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV大源线金22     | 大源界上4台                | 86. 08  | 二级 |                  |
| 4907 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206    | 熊岭李家咀2#公变             | 40. 24  | 二级 |                  |
| 4908 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜江线潜106    | 高屋吕3#台区               | 56. 94  | 二级 |                  |
| 4909 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV先锋线鱼116    | 嘉景苑2#公变               | 339. 9  | 二级 |                  |
| 4910 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV丰收线牌17     | 新洲4#                  | 165. 95 | 一级 |                  |
| 4911 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站     | 10kV下畈线通524    | 通泰一                   | 330. 4  | 二级 |                  |
| 4912 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV珍湖线溪16     | 陆溪8#公变                | 80. 37  | 二级 |                  |
| 4913 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站     | 10kV工业园一回线新122 | 黄源一台                  | 76. 6   | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |                  |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|------------------|--------|----|------------------|
| 4914 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV平安线车213   | 芙蓉七组2#公变         | 44.13  | 一级 |                  |
| 4915 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV长冲线随17    | 邹家2#公变           | 40     | 二级 |                  |
| 4916 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |           | 10kV黄龙线赤114   | 红菱廖家桥公变          | 72.66  | 二级 |                  |
| 4917 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV菖桂线桂12    | 桃红6组             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 4918 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV华家线传108   | 新联四              | 10.83  | 二级 |                  |
| 4919 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV工业线北215   | 庄前三变             | 112.89 | 二级 |                  |
| 4920 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV洪山线新22    | 马蹄六组公变           | 87.14  | 二级 |                  |
| 4921 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊普线赵203   | 百花岭村2#公变         | 86.66  | 二级 |                  |
| 4922 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 凤凰十四组公变          | 81.23  | 二级 |                  |
| 4923 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永车一回线永504 | 时代家居4#柱上变压器      | 418.25 | 一级 |                  |
| 4924 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线朱桥吴家畈台区   | 15.12  | 二级 |                  |
| 4925 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV农场线潘208   | 潘湾六组2#           | 150.75 | 二级 |                  |
| 4926 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV官埠线永606   | 向阳二组二号           | 131.73 | 二级 |                  |
| 4927 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV星星线花13    | 星星4#台区柱上-变压器     | 1.91   | 二级 |                  |
| 4928 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV林场线官507   | 西湾一组公变           | 41.97  | 一级 |                  |
| 4929 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV车埠线蒲213   | 苦竹桥村部2#公变        | 174.23 | 二级 |                  |
| 4930 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV长江线高224   | 太平寺四组            | 40.89  | 二级 |                  |
| 4931 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专二回线蒲113 | 纯川航运公司公变         | 337.82 | 一级 |                  |
| 4932 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV农林线长115   | 坪山二              | 63.57  | 二级 |                  |
| 4933 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永锦一回线永605 | 锦龙路6#台区公变        | 162.47 | 一级 |                  |
| 4934 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站     | 10kV芦林畈线小507  | 芦林畈大队2#公变        | 40.62  | 二级 |                  |
| 4935 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV中坪线随15    | 老虎岩村部公变          | 169.22 | 二级 |                  |
| 4936 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV瑶泉线传111   | 曾家老二变            | 50.75  | 二级 |                  |
| 4937 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV独石线铜14    | 铜钟九组3#台区         | 31.56  | 二级 |                  |
| 4938 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV兴民线桃69    | 中津六组三台           | 422.94 | 二级 |                  |
| 4939 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV白罗拗线阮14   | 新田上台2#台区         | 133.96 | 二级 |                  |
| 4940 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV虎山线溪17    | 普乐7组             | 23.8   | 二级 |                  |
| 4941 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV峡山线高229   | 杨山二三组            | 162.56 | 二级 |                  |
| 4942 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV水焦线蒲224   | 碳素3#公变           | 267.75 | 二级 |                  |
| 4943 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV城隍二回线通114 | 财政公变             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4944 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV红旗线车117   | 白驹汤湖1#公变         | 80.45  | 二级 |                  |
| 4945 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电网检班   | 隽水变电站     | 10kV城北二回线隽221 | 三合国际2            | 320    | 一级 |                  |
| 4946 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线明星1.3组台区  | 80.01  | 二级 |                  |
| 4947 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高潮线刘23    | 赵家2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4948 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV星星线花13    | 吕仙洞台区            | 80.84  | 二级 |                  |
| 4949 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV工业线官511   | 官塘矿务局社区1#公变      | 338.71 | 一级 |                  |
| 4950 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 铺子台区             | 67.2   | 二级 |                  |
| 4951 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV寺下线楠503   | 芦坑               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4952 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 碣家桥六组公变          | 24.27  | 二级 |                  |
| 4953 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 梓木村8组台区          | 41.13  | 一级 |                  |
| 4954 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107   | 郑良9组             | 45.84  | 二级 |                  |
| 4955 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV幸福线泉113   | 嘉泉公路3#公变         | 131.75 | 二级 |                  |
| 4956 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV益阳线新14    | 游家山公变            | 85.29  | 二级 |                  |
| 4957 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV丝织线陆103   | 陆水湖母子楼1#小区公变     | 257.84 | 一级 |                  |
| 4958 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站     | 10kV马坡线茅108   | 龙塘角公变            | 10.92  | 二级 |                  |
| 4959 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV官林一回线丁503 | 烟墩四五六组公变         | 165.33 | 二级 |                  |
| 4960 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV岩山下线刘27   | 刘家岭街道5#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4961 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站     | 10kV宝塔线凤24    | 宝大3#台区           | 161.84 | 二级 |                  |
| 4962 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV楠林线楠601   | 咀下               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4963 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 南北冲村部1#公变        | 80     | 二级 |                  |
| 4964 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV东关线沙17    | 源头上台             | 15.06  | 二级 |                  |
| 4965 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站     | 10kV马坡线茅108   | 马坡唐家2#公变         | 85.32  | 二级 |                  |
| 4966 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV文河线文117   | 魏家湾2#(渔水路7#台区)公变 | 328.36 | 一级 |                  |
| 4967 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线九堽水库台区    | 85.68  | 二级 |                  |
| 4968 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊茶线赵205   | 赵李桥村六组1#公变       | 134.17 | 一级 |                  |
| 4969 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63 | 四斗朱11组台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4970 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV洪山线新22    | 朱巷石人七组1#公变       | 40.65  | 二级 |                  |
| 4971 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV钟鸣线神108   | 钟岭二组公变           | 50.31  | 二级 |                  |
| 4972 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV程铁线杨209   | 马家张台区            | 79.5   | 二级 |                  |
| 4973 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV沙店线洪503   | 沙店线水家畈台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4974 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV花纹线厦17    | 六窖2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4975 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站    | 10kV银政线银503   | 十六潭幼儿园公变         | 161.75 | 一级 |                  |
| 4976 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV余码线潘204   | 新街四组1#           | 81.97  | 一级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |               |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|---------------|--------|----|------------------|
| 4977 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV东湖线渡20    | 大路三组2台区       | 78.63  | 二级 |                  |
| 4978 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 刘家台变          | 30.4   | 二级 |                  |
| 4979 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV羊毛岸线老507  | 羊毛岸7#         | 40.68  | 一级 |                  |
| 4980 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV市政线麦116   | 麦市华鑫镇七        | 194.34 | 二级 |                  |
| 4981 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV白罗拗线阮14   | 兴龙4组          | 15.44  | 二级 |                  |
| 4982 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV益阳线新14    | 花亭桥十组1#公变     | 80.94  | 二级 |                  |
| 4983 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马金线马108   | 严州6组2#台区      | 36.3   | 二级 |                  |
| 4984 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站    | 10kV银黄线银508   | 大畈五组2#        | 160.97 | 一级 |                  |
| 4985 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV周桥线渠18    | 黄莫禄台区         | 33.83  | 二级 |                  |
| 4986 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 程许寺2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4987 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站     | 10kV古鸣线隽222   | 古鸣杨家          | 84.57  | 二级 |                  |
| 4988 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV建设线泉112   | 丰乐畈三组2#公变     | 41.87  | 二级 |                  |
| 4989 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 花园七组公变        | 40     | 二级 |                  |
| 4990 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV杭瑞线石216   | 仙姑三台          | 24.12  | 二级 |                  |
| 4991 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV胜利线黄111   | 沧湖电排3#公变      | 128    | 二级 |                  |
| 4992 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂3     | 五爱上曹门台区       | 98.69  | 二级 |                  |
| 4993 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24    | 黄沙线宋家台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 4994 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV照明线高115   | 新庄2、3组+1      | 74.67  | 二级 |                  |
| 4995 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 江田一组台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 4996 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV新联线上119   | 万家祠堂          | 23.21  | 二级 |                  |
| 4997 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV聂家线朱15    | 泉塘村3#台区柱上-变压器 | 82.91  | 二级 |                  |
| 4998 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站     | 10kV东风线周108   | 赤壁东风闸机站1#公变   | 83.07  | 二级 |                  |
| 4999 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV楠林线楠601   | 干港台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5000 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV化工线赵204   | 赵李桥镇影剧院1#公变   | 378.35 | 一级 |                  |
| 5001 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV埠头线神204   | 埠头长山四组公变      | 40     | 二级 |                  |
| 5002 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV三桥二回线崇405 | 老天城镇(87区)     | 432.6  | 二级 |                  |
| 5003 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站     | 10kV荆泉一回线荆14  | 荆山五六组公变       | 82.63  | 二级 |                  |
| 5004 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |           | 10kV砂赤线赤115   | 周画岭安置点1#公变    | 316.15 | 一级 |                  |
| 5005 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站     | 10kV栗工一回线栗214 | 古楼村柱上变压器      | 80.01  | 一级 |                  |
| 5006 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站     | 10kV洪口线龙107   | 沈家湾2#台区       | 47.13  | 二级 |                  |
| 5007 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV凤凰一回线南119 | 凤凰1#          | 287.33 | 二级 |                  |
| 5008 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV仪表线崇411   | 光谷5号(116区)    | 282.75 | 一级 |                  |
| 5009 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV黄沙线随16    | 五家岭六组1#公变     | 160    | 二级 |                  |
| 5010 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV工业线杨108   | 杨家闸           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5011 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV石南线长112   | 长垅五台          | 34.39  | 二级 |                  |
| 5012 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 茅迪垅台区(茅迪垅易迁)  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5013 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站     | 10kV九毫线周210   | 九毫大队1#公变      | 81.09  | 二级 |                  |
| 5014 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站     | 10kV新街线周208   | 金鸾山1#公变       | 169.36 | 一级 |                  |
| 5015 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV万安线新24    | 长丰村1#公变       | 199.84 | 二级 |                  |
| 5016 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19    | 白罗四组          | 17     | 二级 |                  |
| 5017 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV堤防线潘203   | 政府2#公变        | 264.62 | 一级 |                  |
| 5018 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专一回线蒲123 | 铁桥公变          | 220.27 | 一级 |                  |
| 5019 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV四星线高24    | 石溪村2#(学校)台区   | 74.93  | 二级 |                  |
| 5020 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站     | 10kV国道三回线蛟107 | 办事处二组2#公变     | 357.9  | 二级 |                  |
| 5021 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228   | 板桥水厂台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5022 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV井头线大16    | 岭背俞           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5023 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马桥线马208   | 下冯2#台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5024 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV大畈线黄25    | 新屋光伏台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5025 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV纸棚线白218   | 桃花坪2台         | 40.09  | 二级 |                  |
| 5026 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV杨塘线马212   | 飞坳一变          | 41.34  | 二级 |                  |
| 5027 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 花石变电站     | 10kV镇区线花115   | 官桥十二组         | 167.18 | 一级 |                  |
| 5028 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV永久线北117   | 口田铺变          | 131.76 | 二级 |                  |
| 5029 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 丰才变电站     | 10kV永邦二回线丰27  | 砂子岭廉租房1#公变    | 356.47 | 一级 |                  |
| 5030 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站     | 10kV芦林畈线小507  | 宝塔大队2#公变      | 163.51 | 二级 |                  |
| 5031 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24    | 毛杨1#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5032 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 高冲二变          | 96.27  | 二级 |                  |
| 5033 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV岩山下线刘27   | 宝石线阮家2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5034 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV石门线阮17    | 长坪村2号         | 53.48  | 二级 |                  |
| 5035 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV红光线白116   | 油市7.9.11组2台   | 11.71  | 二级 |                  |
| 5036 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV东村线老606   | 螺丝桥2#         | 80.89  | 二级 |                  |
| 5037 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV乌龟石线香515  | 西庄畈上二台        | 15.08  | 二级 |                  |
| 5038 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV东村线老606   | 南河头六队2#       | 82.44  | 二级 |                  |
| 5039 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV凤形线义117   | 高枳东山上台        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |

|      |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 5040 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV水厂线陆208   | 陆水湖镇变1#公变    | 425.3  | 一级 |                  |
| 5041 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115   | 棉织厂二公变       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5042 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 龟墩           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5043 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 铁山五组公变       | 285.68 | 二级 |                  |
| 5044 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 油岭七组1#公变     | 41.75  | 二级 |                  |
| 5045 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘都线塘73    | 结核病2#柱上变压器   | 252.1  | 一级 |                  |
| 5046 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 孙家庄3#台区      | 80.57  | 二级 |                  |
| 5047 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116   | 雷吼二变         | 167.7  | 二级 |                  |
| 5048 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV泉港线湄517   | 新桥二台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5049 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV牌洲线牌20    | 大院5#         | 84.76  | 一级 |                  |
| 5050 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 斗门桥1#公变      | 255.3  | 二级 |                  |
| 5051 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV凤凰一回线曲708 | 八王庙五组2#公变    | 81.65  | 一级 |                  |
| 5052 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 柏树下5#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5053 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV水厂线陆208   | 陆水湖镇变4#公变    | 374.4  | 一级 |                  |
| 5054 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV开发区线砂209  | 汪家堡四组        | 87.28  | 一级 |                  |
| 5055 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 柏树岔路口台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5056 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV医院线门74    | 五里界公变2号      | 98.47  | 二级 |                  |
| 5057 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 季木坳3号        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5058 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 滨河西路工行变压器    | 255.32 | 一级 |                  |
| 5059 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 洪水六组2#公变     | 91.14  | 二级 |                  |
| 5060 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 潘家岭变         | 11.23  | 二级 |                  |
| 5061 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 冷段三变         | 56.71  | 二级 |                  |
| 5062 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 杨狮坑下台2#台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5063 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 横冲大屋二台       | 53.91  | 二级 |                  |
| 5064 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405   | 株树林三组2#      | 160.01 | 二级 |                  |
| 5065 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119   | 四庄二变（四庄乡政府）  | 131.56 | 二级 |                  |
| 5066 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 易畈一变         | 48.4   | 二级 |                  |
| 5067 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106   | 金潭八组公变       | 168.2  | 一级 |                  |
| 5068 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106   | 金潭三组公变       | 83.07  | 一级 |                  |
| 5069 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213   | 骆家公变         | 93.21  | 一级 |                  |
| 5070 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 五爱垅里台区       | 163.76 | 二级 |                  |
| 5071 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 枫林畈5、6组2#台区  | 83.23  | 二级 |                  |
| 5072 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV渣桥线桃70    | 肥塘六七组二台      | 32.28  | 二级 |                  |
| 5073 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV主坝线南118   | 南门湖大队        | 83.57  | 二级 |                  |
| 5074 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 山泽           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5075 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 雁门二变         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5076 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118   | 清水二          | 96.06  | 二级 |                  |
| 5077 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专二回线蒲113 | 蕲川西湖菜场公变     | 168.63 | 一级 |                  |
| 5078 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 团山村2台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5079 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11    | 冯家山2#（移民队）   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5080 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 长邱台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5081 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 盘源6、10组      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5082 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108   | 下街2号公变       | 214.56 | 二级 |                  |
| 5083 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 梧桐6、10组台区    | 7.33   | 二级 |                  |
| 5084 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606   | 蒿城三号         | 113.14 | 二级 |                  |
| 5085 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV口泉线长124   | 乌龟山          | 287.4  | 二级 |                  |
| 5086 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV石湾线通615   | 坪山坳上安置点      | 320.61 | 一级 |                  |
| 5087 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604   | 街镇7#台区柱上-变压器 | 81.49  | 一级 |                  |
| 5088 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118   | 任家桥3组        | 41.33  | 二级 |                  |
| 5089 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV荻塘线荻117   | 大白一变         | 237.42 | 二级 |                  |
| 5090 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV钙石线赵105   | 蓼坪村七组公变      | 81.19  | 二级 |                  |
| 5091 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 观仕坳三组3#公变    | 82.73  | 二级 |                  |
| 5092 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 井湾变          | 16.23  | 二级 |                  |
| 5093 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404  | 阮坑2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5094 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 龙凤上台2号       | 40.58  | 二级 |                  |
| 5095 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 关刀四台         | 49.71  | 二级 |                  |
| 5096 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV工业线北215   | 庄前桥变         | 142    | 二级 |                  |
| 5097 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 芙蓉四组1#公变     | 82.5   | 二级 |                  |
| 5098 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 青石桥宋家公变      | 40.83  | 二级 |                  |
| 5099 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV阁壁线荻213   | 洋元二变         | 60.29  | 二级 |                  |
| 5100 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111   | 曾家塆变         | 25.97  | 二级 |                  |
| 5101 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213   | 长坪变          | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 5102 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 下首安置点台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |        |              |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|--------------|----------------|--------|----|------------------|
| 5103 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107  | 古城一            | 81.62  | 二级 |                  |
| 5104 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV寺下线楠503  | 土桥茶厂           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5105 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13   | 胡泉村3.5组        | 46.69  | 二级 |                  |
| 5106 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁配电班   | 小柏变电站  | 10kV大罗湖线小609 | 茅铺岭二队公变        | 41.3   | 一级 |                  |
| 5107 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229  | 鲁家垅1#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5108 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21   | 十家棚五六组2#柱上变压器  | 73.14  | 二级 |                  |
| 5109 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV余畈线隽223  | 精米二            | 271.69 | 一级 |                  |
| 5110 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15 | 熊家畈下台3号（进军养猪厂） | 25.94  | 二级 |                  |
| 5111 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117 | 塹下一泵站变         | 6.53   | 二级 |                  |
| 5112 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107  | 阔背台区           | 40.82  | 二级 |                  |
| 5113 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12   | 金竹上台四组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5114 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城南线隽123  | 电机民用楼配变        | 269.3  | 一级 |                  |
| 5115 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16   | 黄沙六组公变         | 241.68 | 二级 |                  |
| 5116 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73   | 老检察院(80区)      | 402.63 | 一级 |                  |
| 5117 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV农场线潘208  | 肖家洲2.3.4组      | 324.27 | 一级 |                  |
| 5118 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18   | 藕塘3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5119 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15   | 大地双港台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5120 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV梓山线张16   | 黄石桥十三组2#       | 85.47  | 二级 |                  |
| 5121 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607  | 山下3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5122 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407  | 港口1#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5123 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV峡山线高229  | 峡山1、2组变压器      | 40.7   | 二级 |                  |
| 5124 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607  | 楚黄山            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5125 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119  | 四庄一变           | 165.34 | 二级 |                  |
| 5126 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117  | 印山七组2#         | 262.75 | 二级 |                  |
| 5127 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213  | 李家1#公变         | 281.44 | 一级 |                  |
| 5128 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV石马线石213  | 赛公二台           | 162.65 | 二级 |                  |
| 5129 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蒲圻供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116 | 纸厂2#公变         | 213.75 | 二级 |                  |
| 5130 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV二桥线桃17   | 花山二组二台         | 52.48  | 二级 |                  |
| 5131 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107  | 刘国生2#台区        | 31.6   | 二级 |                  |
| 5132 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108 | 肖家洲9.10组4#     | 165.42 | 一级 |                  |
| 5133 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21   | 大兴一六组2#        | 164.88 | 二级 |                  |
| 5134 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV岩山下线刘27  | 枫树2#开发区台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5135 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115  | 凤凰山庄二公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5136 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15   | 蔡墩村台区3#台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5137 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229  | 和平1#台区（和平）     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5138 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15   | 中坪一组公变         | 44.84  | 二级 |                  |
| 5139 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 | 赤马港变电站 | 10kV杨家岭线赤116 | 月山廖家1#公变       | 89.38  | 一级 |                  |
| 5140 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118  | 阴山3组           | 320.55 | 二级 |                  |
| 5141 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17   | 白石十五组2#公变      | 43.12  | 二级 |                  |
| 5142 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV沿湖线鱼122  | 沿湖路1#          | 347.98 | 二级 |                  |
| 5143 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV环城线涓514  | 大畈程二           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5144 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18   | 李谢台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5145 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16   | 王庄六组           | 80.6   | 二级 |                  |
| 5146 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212  | 枫树屋台区          | 154.01 | 二级 |                  |
| 5147 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17   | 楠竹三组           | 80.81  | 二级 |                  |
| 5148 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114  | 白马细房           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5149 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV沙堆线传106  | 伟敏小区           | 253.17 | 二级 |                  |
| 5150 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV泉门线陆206  | 陆水桂苑公变         | 645.33 | 一级 |                  |
| 5151 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504  | 金桂路2#柱上变压器     | 161.04 | 一级 |                  |
| 5152 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV渡普线渡15   | 杨家咀一二组         | 326.18 | 二级 |                  |
| 5153 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22   | 下堡台区           | 80.99  | 二级 |                  |
| 5154 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224 | 杉木园3#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5155 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406  | 街道4-2#台区（长洞）   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5156 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112  | 王朝辉霞星欧家        | 4.97   | 二级 |                  |
| 5157 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24   | 战斗4组           | 15.51  | 二级 |                  |
| 5158 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙镇线龙102  | 碑坑村柱上变压器       | 186.21 | 二级 |                  |
| 5159 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106  | 大岭二队1#公变       | 63.55  | 二级 |                  |
| 5160 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20   | 东湖分场二队2#       | 66.1   | 一级 |                  |
| 5161 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216  | 栏坡垄台区          | 80.77  | 二级 |                  |
| 5162 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213  | 垅下1-3组2台       | 44.64  | 二级 |                  |
| 5163 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV阁壁线荻213  | 新庄二变           | 33.27  | 二级 |                  |
| 5164 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213  | 黄土三组2#公变       | 81.61  | 一级 |                  |
| 5165 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406  | 街道8#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |        |                |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|----------------|--------|----|------------------|
| 5166 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23     | 石店3号           | 40.52  | 二级 |                  |
| 5167 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118    | 叶塌台区           | 31.66  | 二级 |                  |
| 5168 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513    | 月亮湾台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5169 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22     | 荆竹7组           | 31.84  | 二级 |                  |
| 5170 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109    | 石窝二变           | 64.77  | 二级 |                  |
| 5171 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 大孟1.5组2#台区     | 41.54  | 二级 |                  |
| 5172 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208    | 张铺村5.7组2#台区    | 83.73  | 二级 |                  |
| 5173 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 碧水2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5174 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 大屋吴2#          | 43.41  | 二级 |                  |
| 5175 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202    | 海林大窝           | 86.98  | 二级 |                  |
| 5176 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108    | 凤凰十三组2#公变      | 40.04  | 二级 |                  |
| 5177 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66     | 黄龙路口1#公变       | 279.1  | 一级 |                  |
| 5178 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 龙潭所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107    | 田家湾2#台区        | 47.07  | 二级 |                  |
| 5179 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18     | 藕塘1#台区（藕塘2#台区） | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5180 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 欧家铺八组2#公变      | 320    | 二级 |                  |
| 5181 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117    | 高枧机关下台         | 11.8   | 二级 |                  |
| 5182 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606    | 南河头5队          | 64.03  | 二级 |                  |
| 5183 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV白米线樊509    | 白米三台           | 162.65 | 一级 |                  |
| 5184 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17     | 易家井一组公变        | 80     | 二级 |                  |
| 5185 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV金矿线高114    | 藕塘三组2#         | 63.03  | 二级 |                  |
| 5186 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜14     | 铜钟独石一组         | 18.8   | 二级 |                  |
| 5187 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 大湖岭二组公变        | 40     | 二级 |                  |
| 5188 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 花石变电站  | 10kV镇区线花115    | 官桥4#公变+1       | 271.19 | 一级 |                  |
| 5189 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 金水一三组2#        | 80.16  | 一级 |                  |
| 5190 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 雷家安置点4#        | 160.04 | 一级 |                  |
| 5191 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116    | 凤鸣三台           | 81.48  | 二级 |                  |
| 5192 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116    | 上坪一变           | 27.85  | 二级 |                  |
| 5193 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV峡山线高229    | 峡山二组2#         | 40.58  | 二级 |                  |
| 5194 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV华家线传108    | 同心三            | 37.31  | 二级 |                  |
| 5195 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219    | 方庄4#           | 254.73 | 一级 |                  |
| 5196 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16     | 小湖岭一组公变        | 42.42  | 二级 |                  |
| 5197 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18     | 西港二分场          | 80.32  | 二级 |                  |
| 5198 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115    | 西麦台区           | 134.28 | 二级 |                  |
| 5199 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12     | 贺胜公变2#         | 237.95 | 二级 |                  |
| 5200 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城南线隽123    | 桔园配变           | 328.6  | 一级 |                  |
| 5201 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24     | 宝塔村鱼池台区        | 400.06 | 二级 |                  |
| 5202 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23     | 大屋场3#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5203 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 毕畈村部公变         | 98.67  | 二级 |                  |
| 5204 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12     | 株树湾2号公变        | 40.67  | 二级 |                  |
| 5205 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216    | 石瑞铺台区          | 76.19  | 二级 |                  |
| 5206 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV柏岭线月601    | 楼下湾            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5207 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104   | 生态小区1#公变       | 340.01 | 一级 |                  |
| 5208 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 杨狮坑上台          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5209 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13     | 街道2-1#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5210 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213    | 花茶公变           | 93.14  | 一级 |                  |
| 5211 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115    | 西麦二台           | 161.79 | 二级 |                  |
| 5212 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17     | 华陂村2#台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5213 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115    | 八斗五组           | 83.32  | 二级 |                  |
| 5214 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515   | 谢家坳三组二台        | 40.65  | 二级 |                  |
| 5215 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV金矿线高114    | 藕塘5组2#+1       | 80.2   | 二级 |                  |
| 5216 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大源线传110    | 双港口            | 40.63  | 二级 |                  |
| 5217 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117    | 许家变            | 40.56  | 二级 |                  |
| 5218 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 高家山公变          | 40.47  | 二级 |                  |
| 5219 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117    | 节堤三组公变         | 42.15  | 二级 |                  |
| 5220 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区一回线隽121  | 针织配变           | 271.51 | 一级 |                  |
| 5221 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118    | 朱砂公变           | 100.47 | 二级 |                  |
| 5222 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117    | 花园四组2#         | 80.17  | 二级 |                  |
| 5223 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 天岳关路口台区        | 58.61  | 二级 |                  |
| 5224 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV畈中线石508    | 阡家台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5225 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18     | 青山村光伏台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5226 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 彭洞二变           | 41.74  | 二级 |                  |
| 5227 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV石航线明17     | 明水后山台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5228 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115    | 龟湖四组           | 128.61 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                            |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------------------|--------|----|------------------|
| 5229 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116  | 周家湾公变                      | 281.42 | 二级 |                  |
| 5230 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV市委线汪58    | 房地产管理局2#公变                 | 265.26 | 一级 |                  |
| 5231 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 港背方2#台区                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5232 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永官线永608   | 小泉四组2#柱上变压器                | 252.01 | 一级 |                  |
| 5233 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV桥北线汪61    | 一桥头公变                      | 469.71 | 一级 |                  |
| 5234 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 柏树四台                       | 80.77  | 二级 |                  |
| 5235 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23  | 咸发旧城改造投资开发有限公司（原天化麻业还建住宅楼） | 255.51 | 一级 |                  |
| 5236 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 小源余家2号                     | 40.64  | 二级 |                  |
| 5237 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202   | 路口海林                       | 11.42  | 二级 |                  |
| 5238 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 泥坑口台区                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5239 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11    | 朱家庙                        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5240 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专二回线蒲113 | 福泰隆4#公变                    | 426.1  | 一级 |                  |
| 5241 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 大源周家                       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5242 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 上仇2#台区（王家）                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5243 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 文坳台区                       | 9.92   | 二级 |                  |
| 5244 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV关刀线水214   | 关刀镇五台                      | 229.49 | 二级 |                  |
| 5245 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103   | 陆水湖101小区公变                 | 270.19 | 一级 |                  |
| 5246 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 寿安村2#台区                    | 30.61  | 二级 |                  |
| 5247 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 上坳台区                       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5248 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV红光线老509   | 苍梧岭2#                      | 166.11 | 二级 |                  |
| 5249 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV梓山线张16    | 黄石桥十三组变压器                  | 80.35  | 二级 |                  |
| 5250 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV肖桥线茅204   | 肖桥饶家公变                     | 41.36  | 二级 |                  |
| 5251 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215   | 漂垅张家屋台区                    | 15.35  | 二级 |                  |
| 5252 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116   | 石油配变                       | 250.43 | 二级 |                  |
| 5253 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV铁柱二回线新118 | 铁柱四台                       | 202.34 | 一级 |                  |
| 5254 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14  | 荆山七组公变                     | 87.15  | 二级 |                  |
| 5255 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204  | 双泉一组1#公变                   | 43.63  | 一级 |                  |
| 5256 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204   | 路口沈家3#                     | 8.1    | 二级 |                  |
| 5257 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 堰市村2#台区                    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5258 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲垸线港202  | 杨家洪4#                      | 167.58 | 二级 |                  |
| 5259 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 石屋坑3#台区                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5260 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 丰才变电站  | 10kV宝塔线丰36    | 青泉7#公变                     | 276.36 | 一级 |                  |
| 5261 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103   | 陆水湖西北角公变                   | 41.15  | 一级 |                  |
| 5262 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116   | 五斗二变                       | 40.29  | 二级 |                  |
| 5263 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV新田线随13    | 新田桥四六组1#公变                 | 258.22 | 二级 |                  |
| 5264 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213   | 严垅12组2台                    | 24.89  | 二级 |                  |
| 5265 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23    | 金塘坪上2号                     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5266 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 葛家堰柱上变压器                   | 287.06 | 二级 |                  |
| 5267 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 战斗五组                       | 161.14 | 二级 |                  |
| 5268 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV沿湖线鱼122   | 木履岭                        | 346.04 | 二级 |                  |
| 5269 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204  | 花果山1#公变                    | 40.08  | 一级 |                  |
| 5270 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 大源范家沟                      | 80.51  | 二级 |                  |
| 5271 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 杨桥四组公变                     | 24.94  | 二级 |                  |
| 5272 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV石湾线通615   | 月形三台                       | 56.83  | 二级 |                  |
| 5273 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15    | 中坪五组公变                     | 85.72  | 二级 |                  |
| 5274 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 旗鼓一组（茶花路2#）柱上变压器           | 287.92 | 二级 |                  |
| 5275 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专三回线蒲223 | 企业公变                       | 249.55 | 一级 |                  |
| 5276 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 长畈邱台区                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5277 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 踏水二变                       | 27.5   | 二级 |                  |
| 5278 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 坪上二变                       | 24.72  | 二级 |                  |
| 5279 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 十扇桥台区                      | 91.98  | 二级 |                  |
| 5280 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 上畈二                        | 79.25  | 二级 |                  |
| 5281 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 马蹄二组1#公变                   | 85.98  | 二级 |                  |
| 5282 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 张公庙村柱上变压器                  | 86.74  | 二级 |                  |
| 5283 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署二回线塘75  | 教堂2#柱上变压器                  | 174.11 | 一级 |                  |
| 5284 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 育才小区                       | 133.4  | 二级 |                  |
| 5285 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV季山线程117   | 程丰村五变                      | 33.55  | 二级 |                  |
| 5286 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17    | 黑埠新村2#                     | 84.22  | 一级 |                  |
| 5287 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 仁安十一组                      | 41     | 二级 |                  |
| 5288 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV蜀山线港111   | 港东村+1                      | 164.93 | 二级 |                  |
| 5289 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 龙潭村还建点1#                   | 245.44 | 二级 |                  |
| 5290 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV黄石桥线张24   | 梓山三、四组                     | 81.46  | 二级 |                  |
| 5291 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 高冲一变                       | 120.58 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |               |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------|--------|----|------------------|
| 5292 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504   | 排合四台区         | 19.95  | 二级 |                  |
| 5293 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 林场金家公变        | 41.79  | 二级 |                  |
| 5294 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV肖桥线茅204   | 偏吉山大队2#公变     | 47.16  | 二级 |                  |
| 5295 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 码头村3#台区       | 95.28  | 二级 |                  |
| 5296 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504   | 青叶三台          | 16.15  | 二级 |                  |
| 5297 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 荷叶塘十二组2#公变    | 40     | 二级 |                  |
| 5298 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV程丰线马109   | 毛段二台          | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 5299 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV泉门线陆206   | 泉门三组1#公变      | 164.91 | 一级 |                  |
| 5300 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 西冲六组2台区       | 41.19  | 二级 |                  |
| 5301 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 八斗1#公变        | 162.2  | 二级 |                  |
| 5302 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72  | 结核病院（二医）柱上变压器 | 401.76 | 一级 |                  |
| 5303 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 玉竹中台4号        | 30.04  | 二级 |                  |
| 5304 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 花园5组2号        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5305 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61    | 余长畈桥头         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5306 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 红光1组2台        | 83.49  | 二级 |                  |
| 5307 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 庆丰村3#         | 166.87 | 一级 |                  |
| 5308 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 汪山            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5309 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV徐司线宝509   | 六三还建点2#公变台区   | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 5310 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504   | 青山五台          | 28.9   | 二级 |                  |
| 5311 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV东风线周108   | 赤壁东风六队2#公变    | 45.89  | 二级 |                  |
| 5312 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 斗门桥2#公变       | 83     | 二级 |                  |
| 5313 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV石马线石213   | 赛公三台          | 80.92  | 二级 |                  |
| 5314 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118   | 石塘二组          | 80.39  | 一级 |                  |
| 5315 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 大屋邓家2台区       | 37.36  | 二级 |                  |
| 5316 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 荷叶塘十二组1#公变    | 40     | 二级 |                  |
| 5317 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 铁山一组公变        | 163.85 | 二级 |                  |
| 5318 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118   | 皮家            | 3.66   | 二级 |                  |
| 5319 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城屏二回线通114 | 隆鼎丽都4#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5320 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 南大二台区         | 90.78  | 二级 |                  |
| 5321 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118   | 坳上变           | 37.48  | 二级 |                  |
| 5322 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV巩固线绿502   | 大牛山八组2#       | 80.07  | 二级 |                  |
| 5323 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 干坑周家2#台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5324 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 青石桥七组1#公变     | 332.98 | 二级 |                  |
| 5325 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 树木山           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5326 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25    | 金塘根据下台        | 40.36  | 二级 |                  |
| 5327 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV口泉线长124   | 长垅三台          | 71.46  | 二级 |                  |
| 5328 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 时代家居3#柱上变压器   | 405.37 | 一级 |                  |
| 5329 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV茶工二回线曲615 | 十二连茶场2#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 5330 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 白羊村2#         | 14.5   | 二级 |                  |
| 5331 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 白羊富道2#        | 50.97  | 二级 |                  |
| 5332 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 官林美家2#公变      | 81.18  | 二级 |                  |
| 5333 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安一回线文121 | 东门村四组3#公变     | 256.16 | 一级 |                  |
| 5334 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV金桥线马107   | 马桥下街2#台区      | 48.69  | 二级 |                  |
| 5335 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV渣桥线桃70    | 肥塘十二组         | 45.25  | 二级 |                  |
| 5336 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 李家湾柱上变压器      | 340.81 | 一级 |                  |
| 5337 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21    | 古城五六组2#台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5338 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV东风线周108   | 赤壁东风六队3#公变    | 90.71  | 二级 |                  |
| 5339 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17    | 邹家3#公变        | 81.02  | 二级 |                  |
| 5340 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 老桥变           | 69.05  | 二级 |                  |
| 5341 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV珍湖线溪16    | 雁咀一组          | 62.5   | 二级 |                  |
| 5342 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 码头11组         | 11.43  | 二级 |                  |
| 5343 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118   | 阴山4组          | 19.61  | 二级 |                  |
| 5344 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温桂二回线温36  | （财校）食品车队柱上变压器 | 260.63 | 一级 |                  |
| 5345 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站  | 10kV理畈线富11    | 洪家垅台区（北山下）    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5346 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 南门山九组2#公变     | 80.89  | 二级 |                  |
| 5347 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 梅花山3#台区       | 51.06  | 二级 |                  |
| 5348 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215   | 老人武部公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5349 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106  | 李沛7组2#台区      | 32.04  | 二级 |                  |
| 5350 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业三回线通522 | 石子林           | 166.79 | 二级 |                  |
| 5351 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV三合线隽225   | 金罐苑小区1#公变     | 410.16 | 二级 |                  |
| 5352 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰二回线永612 | 铁路货场2柱上变压器    | 168.28 | 一级 |                  |
| 5353 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106   | 长森岭五队1#公变     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5354 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV东风线周108   | 同心大道2#公变      | 160    | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |             |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-------------|--------|----|------------------|
| 5355 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV金矿线高114    | 高铁四组        | 80.65  | 二级 |                  |
| 5356 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202    | 达咸街变        | 263.55 | 二级 |                  |
| 5357 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202    | 达咸街2#       | 334.57 | 二级 |                  |
| 5358 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107    | 三班口村陈家湾台区   | 98.15  | 二级 |                  |
| 5359 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV厦铺线涓513    | 义石二台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5360 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515   | 乌龟石三四组      | 31.63  | 二级 |                  |
| 5361 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13     | 新根唐台区       | 27.19  | 二级 |                  |
| 5362 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV羊毛岸线老507   | 公变1#        | 167.84 | 一级 |                  |
| 5363 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文中线文226    | 楚天丽景2#柱上变压器 | 409.39 | 一级 |                  |
| 5364 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122   | 井湾旺角台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5365 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215    | 御屏二十二组公变    | 42.6   | 一级 |                  |
| 5366 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV金鸡山线大13    | 马鞍山头2#      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5367 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118    | 高铁2#公变2#    | 83.13  | 一级 |                  |
| 5368 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215    | 沙坪二台        | 71.97  | 二级 |                  |
| 5369 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22     | 朱巷一组1#公变    | 40.43  | 二级 |                  |
| 5370 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14     | 下沙村2#       | 84.69  | 一级 |                  |
| 5371 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV针织线陆209    | 纺二3#公变      | 284.34 | 一级 |                  |
| 5372 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213    | 车埠大罗湖3#公变   | 97.8   | 一级 |                  |
| 5373 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里所配电班  | 隽水变电站  | 10kV宝塔线隽230    | 电机配变        | 193.17 | 二级 |                  |
| 5374 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115    | 青石屋变        | 45.28  | 二级 |                  |
| 5375 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17     | 双港片         | 81.57  | 二级 |                  |
| 5376 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15   | 荻州2队2号      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5377 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22     | 寒泉上台        | 43.15  | 二级 |                  |
| 5378 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV金桥线马107    | 大屋肖1#台区     | 51.29  | 二级 |                  |
| 5379 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512    | 司法小区        | 256.32 | 二级 |                  |
| 5380 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515   | 谢家坳五六七组     | 58.32  | 二级 |                  |
| 5381 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21     | 常岭村2号台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5382 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110    | 黄土坳变        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5383 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14   | 经济住宅开发区3#公变 | 270.2  | 二级 |                  |
| 5384 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116    | 雁塔配变        | 357.66 | 一级 |                  |
| 5385 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110    | 六甲一台        | 78.66  | 二级 |                  |
| 5386 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15     | 汉兴上台        | 35.19  | 二级 |                  |
| 5387 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 西源变         | 12.05  | 二级 |                  |
| 5388 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213    | 芙蓉袁家公变      | 96.01  | 一级 |                  |
| 5389 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509  | 邮政2号(233区)  | 167.88 | 一级 |                  |
| 5390 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙安线龙205    | 乡政府柱上变压器    | 274.67 | 一级 |                  |
| 5391 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 蛟龙舒家公变      | 80.17  | 二级 |                  |
| 5392 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216   | 鱼岳路1#       | 434.1  | 一级 |                  |
| 5393 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18     | 山界线方家       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5394 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 南塘湖大队公变     | 83.32  | 二级 |                  |
| 5395 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 白云山4#       | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 5396 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606    | 向阳四组二号      | 161.83 | 一级 |                  |
| 5397 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV铁柱二回线新118  | 铁柱中畈配变      | 184.23 | 二级 |                  |
| 5398 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114  | 马肚三公变       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5399 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV熊家岭线余105   | 枫桥六队2#公变    | 4.71   | 二级 |                  |
| 5400 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 新塘坡变        | 28.31  | 二级 |                  |
| 5401 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22     | 泉坑村2#公变     | 80     | 二级 |                  |
| 5402 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV司南线汪83     | 古城墙拆迁小区公变   | 320    | 一级 |                  |
| 5403 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站 | 10kV水泥线城115    | 黄袍林场台区      | 80.64  | 二级 |                  |
| 5404 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV十井铺二回线聂116 | 铁坡七组        | 85.18  | 二级 |                  |
| 5405 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210    | 杨畈14队公变     | 83.62  | 二级 |                  |
| 5406 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108   | 肖家洲9.10组1#  | 83.92  | 一级 |                  |
| 5407 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217  | 农业局柱上变压器    | 260.87 | 一级 |                  |
| 5408 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV马坡线茅108    | 官田二组2#公变    | 83.38  | 二级 |                  |
| 5409 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23     | 郑家3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5410 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222    | 柳畈三台        | 186.7  | 二级 |                  |
| 5411 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV余畈线隽223    | 福人药业二台      | 161.3  | 一级 |                  |
| 5412 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219    | 方庄3#        | 302.42 | 一级 |                  |
| 5413 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22     | 大泉村二2#台区    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5414 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17     | 长冲一组公变      | 40.99  | 二级 |                  |
| 5415 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV主坝线南118    | 南门湖6组       | 78.89  | 二级 |                  |
| 5416 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213    | 公安泉三组公变     | 138.4  | 二级 |                  |
| 5417 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609    | 官塘二组2#      | 86.23  | 一级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 5418 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV蒲圻湖线渡24   | 蒲圻湖三组2#      | 41.24  | 二级 |                  |
| 5419 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站     | 10kV洪口线龙107   | 余佐十六组        | 200.77 | 二级 |                  |
| 5420 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV平安线车213   | 李家2#公变       | 100.07 | 一级 |                  |
| 5421 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV青石线茶16    | 栗木桥四组公变      | 42.02  | 二级 |                  |
| 5422 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV八斗线高118   | 绿水五九组        | 82.54  | 一级 |                  |
| 5423 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV矾矿线麦118   | 王家台区1        | 40.24  | 二级 |                  |
| 5424 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV老野二回线老608 | 南林畈村3#       | 92.53  | 二级 |                  |
| 5425 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV程丰线马109   | 毛墩安置点台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 5426 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV砖瓦线牌22    | 沿江二路3#       | 81.34  | 二级 |                  |
| 5427 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV钙石线赵105   | 赵李桥村三组公变     | 91.82  | 二级 |                  |
| 5428 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV湾头线程116   | 凤鸣一台         | 40.98  | 二级 |                  |
| 5429 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV林场线官507   | 郭家湾十组公变      | 40     | 一级 |                  |
| 5430 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 下许台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5431 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV埠头线神204   | 文清七组公变       | 83.69  | 二级 |                  |
| 5432 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV甘港线燕119   | 盘田六组2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5433 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 蚂蝗水库公变       | 24.22  | 二级 |                  |
| 5434 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV官埠线永606   | 向阳村大队部       | 77.7   | 二级 |                  |
| 5435 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV柏树线肖113   | 柏树七组二台区      | 40.95  | 二级 |                  |
| 5436 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV城鹿线门71    | 凯鸿国际9号(193区) | 673.8  | 二级 |                  |
| 5437 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV泉湖线沙21    | 古城五、六3#组     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5438 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站     | 10kV城Ⅱ回线鱼215  | 迎宾路1#        | 276.04 | 一级 |                  |
| 5439 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV石南线长112   | 长垅一台         | 33.8   | 二级 |                  |
| 5440 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV南港线渡21    | 东湖八组         | 58.89  | 二级 |                  |
| 5441 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV金鸡山线大13   | 杨林台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5442 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站     | 10kV山口线吴62    | 洞口罗4#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5443 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV乡直线株118   | 杨芳新区2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5444 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV东村线老606   | 均乐堂四五队3#     | 166.81 | 二级 |                  |
| 5445 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV丰收线牌17    | 庄屋4#         | 83.36  | 一级 |                  |
| 5446 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 新埠3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5447 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站     | 10kV柏树下线屋122  | 井湾小学台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5448 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV工业线汪59    | 天府2#公变       | 140.4  | 二级 |                  |
| 5449 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV塘工二回线塘85  | 泉塘五组台区       | 335.02 | 一级 |                  |
| 5450 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114   | 董岭邓家2#公变     | 82.89  | 二级 |                  |
| 5451 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV金矿线高114   | 藕塘村部         | 232.34 | 二级 |                  |
| 5452 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站    | 10kV工业二回线砂206 | 火车站西边1#公变    | 381.55 | 一级 |                  |
| 5453 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV四桥线门75    | 交通小区1号(123区) | 268.74 | 二级 |                  |
| 5454 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 长岭三组公变       | 40.33  | 二级 |                  |
| 5455 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站    | 10kV汪家堡线汪63   | 供销建材城公变      | 363.43 | 一级 |                  |
| 5456 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101   | 郭家畈艾家公变      | 82.81  | 二级 |                  |
| 5457 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV里港线水212   | 桥头铺变         | 81.4   | 二级 |                  |
| 5458 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV金桂线桂24    | 包方           | 416.81 | 二级 |                  |
| 5459 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114   | 锁石三组2#       | 70.02  | 二级 |                  |
| 5460 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 上港3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5461 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV太平口线黄209  | 铁山二队2#公变     | 80     | 二级 |                  |
| 5462 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV红茶线茶13    | 茶庵南港桥公变      | 181.49 | 二级 |                  |
| 5463 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117  | 黄石三台         | 17.23  | 二级 |                  |
| 5464 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV杨林线渠13    | 里张台区         | 11.65  | 二级 |                  |
| 5465 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV浮官线浮116   | 星光印刷厂柱上变压器   | 42.45  | 一级 |                  |
| 5466 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25    | 董家咀2#        | 38.3   | 二级 |                  |
| 5467 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV大港线楠606   | 溅下台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5468 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV石门线阮17    | 八斗上台         | 40.19  | 二级 |                  |
| 5469 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV瓷厂线北118   | 岭源六变         | 56.9   | 二级 |                  |
| 5470 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV圳上线程113   | 兰林屋台区        | 35.68  | 二级 |                  |
| 5471 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV芳世湾线陆204  | 大梅三组公变       | 84.52  | 一级 |                  |
| 5472 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站     | 10kV港路线罗11    | 李家二号         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5473 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV凤凰一回线南119 | 人民医院柱上变压器    | 513.74 | 二级 |                  |
| 5474 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV城北线汪67    | 中心湖1#公变      | 204.53 | 一级 |                  |
| 5475 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV一盘丘线杨404  | 姚家畈3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5476 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV八斗线高118   | 广济五组         | 81.4   | 一级 |                  |
| 5477 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV潭下线马213   | 毕家变          | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 5478 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV里港线水212   | 大陂台区         | 144.1  | 二级 |                  |
| 5479 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕰川供电所   | 茅山变电站     | 10kV望山线茅106   | 枫潭七组公变       | 85.3   | 一级 |                  |
| 5480 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV赵普线赵212   | 羊楼司村八组3#公变   | 94.96  | 一级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |                      |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|----------------------|--------|----|------------------|
| 5481 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV金龙线白213   | 三溪饶家                 | 15.73  | 二级 |                  |
| 5482 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 高岭毛家1#公变             | 40.49  | 二级 |                  |
| 5483 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV河背线张21    | 河背9组2#台区             | 162.62 | 二级 |                  |
| 5484 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV南港线渡21    | 东湖四组2#               | 82.21  | 二级 |                  |
| 5485 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站     | 10kV塘下线吴61    | 余长畈村2#               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5486 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 余坊三变                 | 51.16  | 二级 |                  |
| 5487 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV东关线沙17    | 象鼻咀2#台区              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5488 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站     | 10kV潜洪线潜115   | 潜山九组2#台区公变           | 62.15  | 二级 |                  |
| 5489 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 越山梅2#台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5490 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV程凤线程115   | 大坪坳安置点               | 80.59  | 二级 |                  |
| 5491 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV马港线马108   | 何家三台                 | 83.28  | 二级 |                  |
| 5492 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV城屋一回线通216 | 水榭花园一                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5493 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 龙岭四组公变               | 44.64  | 二级 |                  |
| 5494 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站     | 10kV山口线吴62    | 程家垅2#台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5495 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14  | 叶门上台4号               | 22.78  | 二级 |                  |
| 5496 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV河背线张21    | 六铺岭陈冈台区              | 81.11  | 二级 |                  |
| 5497 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里所配电班  | 隽水变电站     | 10kV宝塔线隽230   | 五金二台                 | 318.5  | 二级 |                  |
| 5498 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV城屋三回线通116 | 水岸花园五公变              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5499 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV行署一回线塘72  | 二医3#台区               | 415.23 | 一级 |                  |
| 5500 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV里港线水212   | 塔岭二变                 | 52.78  | 二级 |                  |
| 5501 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV红旗线车117   | 白驹二机站2#公变            | 80.38  | 二级 |                  |
| 5502 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV双峰线文119   | 啤酒厂1#柱上变压器           | 409.14 | 一级 |                  |
| 5503 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站     | 10kV柳山线周107   | 柳山街道公变               | 347.63 | 二级 |                  |
| 5504 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228   | 白鹭新农村3#台区(李家演)       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5505 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 坪上三变                 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5506 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV药厂线石212   | 石南镇六台                | 117.74 | 二级 |                  |
| 5507 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV茅洲墙线港202  | 堤坡6、7组2#             | 52.6   | 二级 |                  |
| 5508 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17    | 莫名山六台区               | 81.54  | 二级 |                  |
| 5509 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV硅酸铝线神109  | 宋河舒家公变               | 40.36  | 二级 |                  |
| 5510 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV复兴线港109   | 农场王家月1#              | 83.06  | 二级 |                  |
| 5511 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24    | 彭家桥台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5512 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV龙印线荻118   | 龙印四变                 | 60.88  | 二级 |                  |
| 5513 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV红茶线茶13    | 云台山八组公变              | 40     | 二级 |                  |
| 5514 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站     | 10kV石航线明17    | 塘家地公变                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5515 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV红茶线茶13    | 罗丰一组公变               | 23.43  | 二级 |                  |
| 5516 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV浮官线浮116   | 双泉新村还建点1#（车行2#）柱上变压器 | 335.05 | 一级 |                  |
| 5517 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV新联线上119   | 四庄幼儿园                | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5518 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV峡山线高229   | 杨山一八组                | 40.45  | 二级 |                  |
| 5519 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站     | 10kV黄畈二回线温23  | 麻纺厂2#柱上变压器           | 258.68 | 一级 |                  |
| 5520 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV麻塘线麻14    | 樊塘村4#台区              | 9.44   | 二级 |                  |
| 5521 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV金矿线高114   | 龟湖八组2#               | 32.96  | 二级 |                  |
| 5522 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115   | 枫叶变                  | 76.29  | 二级 |                  |
| 5523 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117  | 玺下一变                 | 72.11  | 二级 |                  |
| 5524 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV马港线马108   | 潘家坳台区                | 59.99  | 二级 |                  |
| 5525 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV文中线文226   | 咸安医院宿舍1#柱上变压器        | 253.06 | 一级 |                  |
| 5526 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |           | 10kV黄龙线赤114   | 红菱坡里王家公变             | 44.89  | 二级 |                  |
| 5527 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV护城堤线南117  | 沙阳路12#               | 256.9  | 二级 |                  |
| 5528 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117  | 洪源一台                 | 248.7  | 二级 |                  |
| 5529 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站     | 10kV石航线明17    | 石航线周家台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5530 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228   | 板桥五六组1#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5531 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV纯塘线蒲117   | 望山四组公变               | 208.27 | 二级 |                  |
| 5532 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV钟鸣线神108   | 钟鸣十一组公变              | 63.43  | 二级 |                  |
| 5533 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117  | 九房道板变                | 27.73  | 二级 |                  |
| 5534 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV斗门线车216   | 南塘湖机站1#公变            | 42.96  | 二级 |                  |
| 5535 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 江田村2台区               | 18.4   | 二级 |                  |
| 5536 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 八仙四变                 | 46.4   | 二级 |                  |
| 5537 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV秀水线油515   | 东方名都五号楼              | 661.78 | 二级 |                  |
| 5538 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV聂家线朱15    | 骆岗村4#台区柱上-变压器        | 65.98  | 二级 |                  |
| 5539 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV陈坪线石503   | 陈坪线上坳台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5540 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV水厂线陆208   | 陆水湖泉门小学公变            | 85.37  | 一级 |                  |
| 5541 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 富有线排楼台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5542 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV农机线通115   | 老石油公变                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5543 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV新联线上119   | 寺背一变                 | 208.3  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |                 |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 5544 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 花亭桥茶场公变         | 90.37  | 二级 |                  |
| 5545 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城南线隽123    | 君临时代一台          | 346.25 | 一级 |                  |
| 5546 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV肖码线港108    | 肖码3#变压器S11-     | 171.2  | 二级 |                  |
| 5547 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117    | 韩岭二             | 90.84  | 二级 |                  |
| 5548 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12     | 君山公变            | 40.17  | 二级 |                  |
| 5549 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV街镇线宝508    | 徐家湾2#台区         | 177.1  | 二级 |                  |
| 5550 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402    | 中港3#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5551 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14   | 肥田4组            | 45.91  | 二级 |                  |
| 5552 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212    | 方家二台            | 87.72  | 二级 |                  |
| 5553 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 昌桥3#台区          | 45.64  | 二级 |                  |
| 5554 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24     | 唐家咀2组台区         | 18.39  | 二级 |                  |
| 5555 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV茅山线车217    | 车埠水产公变          | 81.79  | 二级 |                  |
| 5556 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈变电所   | 大畈变电站  | 10kV白泥线大115    | 高坑3#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5557 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119    | 张家2#.           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5558 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229    | 老屋3-2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5559 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116    | 谭家村2台           | 134.21 | 二级 |                  |
| 5560 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109    | 黄泥二变            | 17.09  | 二级 |                  |
| 5561 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV银山线油510    | 东方名都一           | 512    | 二级 |                  |
| 5562 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118    | 石塘大队            | 65.78  | 二级 |                  |
| 5563 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区一回线隽121  | 农工行配变           | 353.5  | 一级 |                  |
| 5564 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜14     | 铜钟在下1组公变        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5565 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 烟家冲一队1#公变       | 40     | 二级 |                  |
| 5566 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23     | 甘薺2号公变          | 16.8   | 二级 |                  |
| 5567 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV纤维板线牌21    | 同力3#            | 82.2   | 一级 |                  |
| 5568 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27     | 码头二组2台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5569 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17     | 洋泉畈七八九组1#公变     | 80     | 二级 |                  |
| 5570 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV工业线汪59     | 供水公司综合楼1#公变     | 393.69 | 二级 |                  |
| 5571 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV淦河二回线文223  | 生资柱上变压器(淦河II回)  | 407.42 | 一级 |                  |
| 5572 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 官塘十一组公变         | 160.27 | 二级 |                  |
| 5573 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75     | 交通小区2号（124区）    | 346.92 | 二级 |                  |
| 5574 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专三回线蒲223  | 工艺厂公变           | 176.12 | 一级 |                  |
| 5575 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 花园二台            | 33.51  | 二级 |                  |
| 5576 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV水库线麻16     | 杨桥3.5.9.10组3#台区 | 29.02  | 二级 |                  |
| 5577 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117    | 刘朝屋             | 58.51  | 二级 |                  |
| 5578 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117    | 火家冲变            | 35.35  | 二级 |                  |
| 5579 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21     | 城万二组2#台区        | 19.74  | 二级 |                  |
| 5580 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112    | 双岭杨1#           | 276.84 | 二级 |                  |
| 5581 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV白泥线大115    | 白泥避险解困台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5582 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107    | 从林一队4#公变        | 160    | 二级 |                  |
| 5583 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 蛟龙村部公变          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5584 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208    | 农科所2#           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5585 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18     | 地质队             | 80.33  | 二级 |                  |
| 5586 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉一回线塘64   | 化纤厂1#公变         | 327.93 | 一级 |                  |
| 5587 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62     | 程家垅1-1#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5588 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV港口线黄110    | 二渔场2#公变         | 40     | 一级 |                  |
| 5589 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606    | 工具厂三号           | 87.17  | 二级 |                  |
| 5590 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 芙蓉十二组公变         | 40.14  | 二级 |                  |
| 5591 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城南线隽123    | 君临时代9#楼         | 320.02 | 一级 |                  |
| 5592 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13     | 高升村4.8组5#（5组）台区 | 40.03  | 二级 |                  |
| 5593 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112    | 六童屋-变压器         | 50.78  | 二级 |                  |
| 5594 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV畈中线石508    | 大桥头台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5595 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 花石变电站  | 10kV白湖线花223    | 牛头山六组2#         | 80.58  | 二级 |                  |
| 5596 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108    | 魏家三台            | 43.19  | 二级 |                  |
| 5597 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14   | 石壁上台4号（取胜种植）    | 161.32 | 二级 |                  |
| 5598 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下畈线通524    | 石湾四房台区          | 13.34  | 二级 |                  |
| 5599 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110    | 长港一变            | 40.57  | 二级 |                  |
| 5600 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV九毫线周210    | 周郎大道2#公变        | 171.66 | 二级 |                  |
| 5601 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15   | 玉竹上台3号          | 40.92  | 二级 |                  |
| 5602 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV城北线汪67     | 赤马港公路局公变        | 224.17 | 一级 |                  |
| 5603 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609    | 路灯二号（亿丰旁）       | 80.01  | 一级 |                  |
| 5604 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607    | 石门关2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5605 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118    | 李家塆台区           | 41.46  | 二级 |                  |
| 5606 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV钙石线赵105    | 蓼坪村十组公变         | 45.55  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 5607 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站     | 10kV城Ⅱ回线鱼215  | 沙阳路5#        | 262.04 | 一级 |                  |
| 5608 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV照明线高115   | 广济一四组        | 40.25  | 二级 |                  |
| 5609 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV茅山线车217   | 马坡石家公变       | 43.09  | 二级 |                  |
| 5610 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV市府线浮115   | 市府线建设局柱上变压器  | 210.76 | 一级 |                  |
| 5611 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专三回线蒲223 | 一中公变         | 520.29 | 一级 |                  |
| 5612 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV太平口线黄209  | 太平口十五队公变     | 80     | 二级 |                  |
| 5613 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV太平线青21    | 太平12组2#台区    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5614 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV化纤线车115   | 车埠钉丝厂公变      | 321.52 | 一级 |                  |
| 5615 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站     | 10kV屋城三回线屋222 | 徐家3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5616 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15    | 大地1#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5617 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV杭瑞线石216   | 弯曲三          | 80     | 二级 |                  |
| 5618 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV城屋二回线通114 | 隆鼎丽都2#       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5619 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV益阳线新14    | 花亭桥一组2#公变    | 44.01  | 二级 |                  |
| 5620 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV钙石线赵105   | 蓼坪村黄沙坡公变     | 102.88 | 二级 |                  |
| 5621 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站     | 10kV柳山线周107   | 吴家门村4#公变     | 88.86  | 二级 |                  |
| 5622 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV白羊线路106   | 下岩柏林口        | 5.63   | 二级 |                  |
| 5623 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站     | 10kV沿桂线沿505   | 建行柱上变压器      | 347.82 | 一级 |                  |
| 5624 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV花亭线石215   | 沙坪一台         | 37.9   | 二级 |                  |
| 5625 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV振兴线神106   | 神山新区2#公变     | 165.05 | 一级 |                  |
| 5626 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV舒桥线绿404   | 米埠9组         | 80.57  | 一级 |                  |
| 5627 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV云溪线水112   | 万家台区         | 85.22  | 二级 |                  |
| 5628 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永车二回线永508 | 法院柱上变压器      | 274.27 | 一级 |                  |
| 5629 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站    | 10kV汪家堡线汪63   | 砂子岭八组2#公变    | 368.93 | 一级 |                  |
| 5630 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站    | 10kV园区一回线茶65  | 十井铺七组        | 169.54 | 二级 |                  |
| 5631 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV照明线高115   | 枫林畈七九组       | 154.58 | 二级 |                  |
| 5632 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV纸棚线白218   | 杉木桥6组2台      | 45.28  | 二级 |                  |
| 5633 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV石南线长112   | 老屋塆上台区       | 39.92  | 二级 |                  |
| 5634 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV化工线赵204   | 砖茶厂中区公变      | 267.72 | 一级 |                  |
| 5635 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV浮官线浮116   | 双泉六组还建点柱上变压器 | 84.1   | 一级 |                  |
| 5636 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站     | 10kV洪口线龙107   | 碑坑兴隆铺        | 109.42 | 二级 |                  |
| 5637 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV杨林线杨504   | 车田4#（枣园）     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5638 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17    | 东山艾家洲2#台区    | 37.95  | 二级 |                  |
| 5639 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24    | 西垅艾2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5640 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊专线赵208   | 赵崇路公变        | 293.81 | 二级 |                  |
| 5641 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV杨芳线厦15    | 云石1#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5642 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV钟鸣线神108   | 钟岭三组公变       | 40.35  | 二级 |                  |
| 5643 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV芳世湾线陆204  | 双泉六组1#公变     | 135.02 | 一级 |                  |
| 5644 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV沙坪线沙24    | 新农村（二台区）     | 24.58  | 二级 |                  |
| 5645 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV城屋二回线通114 | 隆鼎丽都6#       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5646 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV纤维板线牌21   | 西流街6#公变      | 162.82 | 一级 |                  |
| 5647 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站     | 10kV阔田线新120   | 大楼二台         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5648 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站     | 10kV湾头线程116   | 湾头二变         | 129.16 | 二级 |                  |
| 5649 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV马港线马108   | 尖山一台         | 81.35  | 二级 |                  |
| 5650 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV峡山线高229   | 佐金二三组        | 47.89  | 二级 |                  |
| 5651 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215   | 井兰屋变         | 54.79  | 二级 |                  |
| 5652 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专二回线蒲113 | 菴川农委公变       | 215.52 | 一级 |                  |
| 5653 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV城屋三回线通116 | 鑫城台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5654 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV太平线青21    | 塘桥七坊台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5655 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV石溪线马110   | 肖家一变         | 41.08  | 二级 |                  |
| 5656 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV峡山线白220   | 谢家桥新屋童家公变    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5657 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV井湾线通217   | 隧道口台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5658 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线        | 舒桥村部2#       | 81.48  | 一级 |                  |
| 5659 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV高塘线高15    | 毛家台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5660 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV南港线渡21    | 东湖村十二组       | 80.09  | 二级 |                  |
| 5661 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV黄石桥线张24   | 泉湖十二组台区      | 40.07  | 二级 |                  |
| 5662 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV化纤线车115   | 车埠镇小1#公变     | 186.15 | 一级 |                  |
| 5663 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV八斗线高118   | 广济六组         | 81.16  | 一级 |                  |
| 5664 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV余码线潘204   | 六贯堤五组        | 41.42  | 一级 |                  |
| 5665 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV四桥线门75    | 交通小区4号（126区） | 257.9  | 二级 |                  |
| 5666 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26    | 大屋阮台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 5667 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV城南线隽123   | 计生办配变        | 344.86 | 一级 |                  |
| 5668 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV黄洋线金23    | 黄洋青峰         | 34.36  | 二级 |                  |
| 5669 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站     | 10kV湾头线程116   | 程丰集镇四变       | 78.91  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |               |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------|--------|----|------------------|
| 5670 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 周戴变           | 47.66  | 二级 |                  |
| 5671 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站 | 10kV图垅线城118   | 咀背一           | 99     | 二级 |                  |
| 5672 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV主坝线南118   | 南门湖3组         | 62.96  | 二级 |                  |
| 5673 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219   | 小新堤3#         | 168.94 | 一级 |                  |
| 5674 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505   | 工行2#柱上变压器     | 482.68 | 一级 |                  |
| 5675 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103   | 陆水湖母子楼2#小区公变  | 271.33 | 一级 |                  |
| 5676 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 寨下金台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5677 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 水兴张家          | 28.81  | 二级 |                  |
| 5678 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV梓山线张16    | 黄石桥十一组        | 40.43  | 二级 |                  |
| 5679 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116   | 中咀山           | 40.07  | 二级 |                  |
| 5680 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV鸡口山线大117  | 三潮泉4#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5681 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 张新段2#台区       | 80.19  | 二级 |                  |
| 5682 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 咀头2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5683 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV荻塘线荻117   | 铁山二变          | 168.48 | 二级 |                  |
| 5684 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115 | 邮政局台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5685 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118   | 标塍            | 43.89  | 二级 |                  |
| 5686 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁所配电班  | 小柏变电站  | 10kV大罗湖线小609  | 横港四队公变        | 85.34  | 一级 |                  |
| 5687 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 星桥6-8组        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5688 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23  | 劳动保险1#柱上变压器   | 255.99 | 一级 |                  |
| 5689 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107   | 易家堤大队5#公变     | 47.59  | 二级 |                  |
| 5690 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 李畈8组（秦家）台区    | 26.15  | 二级 |                  |
| 5691 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14    | 掘泉四组3#公变      | 86.32  | 二级 |                  |
| 5692 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124   | 沌川影剧院公变       | 278.7  | 二级 |                  |
| 5693 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 田庄变           | 80     | 二级 |                  |
| 5694 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 丁家猪场          | 40.09  | 二级 |                  |
| 5695 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 官档7组+1台区      | 20.22  | 二级 |                  |
| 5696 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 方山三台          | 81.51  | 二级 |                  |
| 5697 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区一回线隽121 | 财政配变          | 413.94 | 一级 |                  |
| 5698 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406   | 街道3#台区（横石）    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5699 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV左港线石214   | 杨山三台          | 163.2  | 二级 |                  |
| 5700 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104  | 赤马港办事处公变      | 341.66 | 一级 |                  |
| 5701 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 肖家二变          | 57.26  | 二级 |                  |
| 5702 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 回头3组公变        | 50.25  | 二级 |                  |
| 5703 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109   | 复兴五组          | 80.01  | 二级 |                  |
| 5704 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 大市3-6组        | 26.76  | 二级 |                  |
| 5705 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉二回线温29  | 白茶四组柱上变压器     | 535.66 | 一级 |                  |
| 5706 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 北门线中16财政柱上变压器 | 261.79 | 一级 |                  |
| 5707 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 丰垅廖家          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5708 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118   | 祝垅二台          | 31.01  | 二级 |                  |
| 5709 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117   | 大岩湖1#         | 80.18  | 二级 |                  |
| 5710 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV兴民线桃69    | 中津四组二区        | 345.42 | 二级 |                  |
| 5711 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV沙堆线传106   | 边家            | 18.7   | 二级 |                  |
| 5712 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72  | 肖桥五组新柱上变压器    | 42.13  | 一级 |                  |
| 5713 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 八王庙八组公变       | 47.07  | 二级 |                  |
| 5714 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204  | 双泉一组2#公变      | 16.59  | 二级 |                  |
| 5715 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 青云胡家1#公变      | 80     | 二级 |                  |
| 5716 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14   | 苒蕪村3号(林雨养殖)   | 91.42  | 二级 |                  |
| 5717 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116   | 龙形屋           | 40.51  | 二级 |                  |
| 5718 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV小井线上117   | 全丰徐家          | 81.79  | 二级 |                  |
| 5719 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 峡山6组          | 68.93  | 二级 |                  |
| 5720 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV针织线陆209   | 陆水湖供电所公变      | 82.44  | 一级 |                  |
| 5721 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV化纤线车115   | 移民新村公变        | 276.12 | 一级 |                  |
| 5722 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17    | 宝林村2号         | 61.77  | 二级 |                  |
| 5723 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV泉港线涓517   | 李渡2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5724 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 北渠一组公变        | 335.71 | 一级 |                  |
| 5725 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209   | 肖家洲9.10组3#    | 322.87 | 一级 |                  |
| 5726 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 彭洞三变          | 74.22  | 二级 |                  |
| 5727 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504   | 青山六台          | 81.95  | 二级 |                  |
| 5728 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 西庄龚家二台        | 21.06  | 二级 |                  |
| 5729 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 石坳沟-变压器       | 25.8   | 二级 |                  |
| 5730 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV煤矿线鱼114   | 代湾路2#+1       | 364.08 | 一级 |                  |
| 5731 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 蛟龙徐家公变        | 89.46  | 二级 |                  |
| 5732 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城Ⅱ回线鱼215  | 岳公路1#         | 342.35 | 一级 |                  |

|      |          |              |         |           |                |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|----------------|--------|----|------------------|
| 5733 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV大港线楠606    | 涓港             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5734 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV节里线高117    | 花园一组           | 80.68  | 二级 |                  |
| 5735 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV节里线高117    | 新合一二组3#        | 80.67  | 二级 |                  |
| 5736 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510    | 官庄一组公变         | 44.15  | 二级 |                  |
| 5737 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站     | 10kV九毫线周210    | 新石头口大队1#公变     | 128    | 二级 |                  |
| 5738 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV县委线通215    | 凤池山公变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5739 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV外贸线崇508    | 城关中学1#公变（302区） | 253.78 | 一级 |                  |
| 5740 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜工一回线潜108  | 军休所1#柱上变压器     | 335.47 | 一级 |                  |
| 5741 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV双峰线文119    | 东门村柱上变压器       | 258.19 | 一级 |                  |
| 5742 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV高岭线渡16     | 王庄八组2#         | 80.05  | 二级 |                  |
| 5743 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV高塘线高15     | 高塘村2#台区        | 0.99   | 二级 |                  |
| 5744 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |           | 10kV杨家岭线赤116   | 周画七九组2#公变      | 116.25 | 一级 |                  |
| 5745 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV主坝线南118    | 南门湖六组2#        | 171.92 | 二级 |                  |
| 5746 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV城南线隽123    | 君临时代七台         | 410.43 | 一级 |                  |
| 5747 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站     | 10kV工业园一回线新122 | 陆家二台配变         | 251.76 | 二级 |                  |
| 5748 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站     | 10kV温泉一回线温16   | 白茶二组2#台区公变     | 332.47 | 一级 |                  |
| 5749 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城普线蒲124    | 二中2#公变         | 320    | 二级 |                  |
| 5750 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV平安线新116    | 桥北二配变          | 268.61 | 一级 |                  |
| 5751 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV东湖线沙21     | 古城二组台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5752 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV东湖线渡20     | 大路五组           | 80.01  | 一级 |                  |
| 5753 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV杭瑞线石216    | 土坳二台           | 82.06  | 二级 |                  |
| 5754 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV益阳线新14     | 龙门桥十一组公变       | 63.88  | 二级 |                  |
| 5755 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV埠头线神204    | 杨桥孙家公变         | 128.42 | 二级 |                  |
| 5756 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV石溪线马110    | 水口一变           | 45.59  | 二级 |                  |
| 5757 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV三桥二回线崇405  | 财政局2号(192区)    | 254.56 | 二级 |                  |
| 5758 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101    | 五公里单眼泉公变       | 252    | 二级 |                  |
| 5759 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV大柱线传107    | 石泥冲台区          | 80.81  | 二级 |                  |
| 5760 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV市政线麦116    | 石咀头变           | 298.78 | 二级 |                  |
| 5761 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV荻塘线荻117    | 铁山一变           | 71.18  | 二级 |                  |
| 5762 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV石门线楠607    | 黄荆村2#台区（黄荆林）   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5763 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站     | 10kV凤凰一回线曲708  | 长伦三组公变         | 47.19  | 一级 |                  |
| 5764 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 太畈所配电班  | 太畈变电站     | 10kV下泉线大229    | 茶园台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5765 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV南港线渡21     | 大兴三四五组         | 86.36  | 二级 |                  |
| 5766 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV云溪线水112    | 南冲水库台区         | 13.48  | 二级 |                  |
| 5767 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407    | 塘下线杨16汪家台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5768 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站     | 10kV理畈线富11     | 大垅外台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5769 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站    | 10kV强盛线砂105    | 电力新村6#公变       | 163.97 | 一级 |                  |
| 5770 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV石门线楠607    | 石垅安置点台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5771 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV纤维板线牌21    | 5#公变           | 373.73 | 一级 |                  |
| 5772 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专四回线蒲216  | 四中对面公变         | 203.78 | 一级 |                  |
| 5773 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV西河二回线广27   | 伞厂2#柱上变压器      | 259.62 | 二级 |                  |
| 5774 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101    | 官塘石坑林场公变       | 40.01  | 二级 |                  |
| 5775 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站     | 10kV九毫线周210    | 九毫一队4#公变       | 87.22  | 二级 |                  |
| 5776 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV云溪线水112    | 方山二台           | 43.11  | 二级 |                  |
| 5777 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV石马线石213    | 梅港新屋一变压器       | 82.06  | 二级 |                  |
| 5778 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV万安线新24     | 王家墩1#公变        | 271.55 | 二级 |                  |
| 5779 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV大源线金22     | 大源镇源汪家         | 101.11 | 二级 |                  |
| 5780 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 茅山变电站     | 10kV望山线茅106    | 金潭四组公变         | 87.42  | 一级 |                  |
| 5781 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV红旗线车117    | 梅湖十组2#公变       | 80     | 二级 |                  |
| 5782 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV城区一回线隽121  | 北门配变           | 266.54 | 一级 |                  |
| 5783 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV云溪线水112    | 暂下一台           | 132.28 | 二级 |                  |
| 5784 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV水库线麻16     | 四门楼台区          | 4.9    | 二级 |                  |
| 5785 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水库线吴81    | 新桥冯台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5786 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV丰收线牌17     | 复阳4#           | 83.63  | 一级 |                  |
| 5787 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV四庄线上118    | 华家冲            | 27.84  | 二级 |                  |
| 5788 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV白霓线白119    | 洪泉村3台台区        | 43.19  | 二级 |                  |
| 5789 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV工业线汪59     | 周画岭工业1#公变      | 439.38 | 二级 |                  |
| 5790 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV瓷厂线牌18     | 河埠村2#          | 168.36 | 一级 |                  |
| 5791 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站     | 10kV赤壁线小503    | 团山自来水公变        | 84.61  | 二级 |                  |
| 5792 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV红旗线车117    | 节堤一组1#公变       | 80     | 二级 |                  |
| 5793 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV杨塘线马212    | 程家岭台区          | 45.27  | 二级 |                  |
| 5794 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 太畈供电所   | 太畈变电站     | 10kV杉木园线大224   | 港背管3#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5795 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109    | 西边垅四变          | 54.18  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |            |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------|--------|----|------------------|
| 5796 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV城北线汪67    | 服装厂2#公变    | 342.84 | 一级 |                  |
| 5797 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 下坑楠树       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5798 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV杨家洪线茶40   | 十井铺新村台区    | 326.56 | 二级 |                  |
| 5799 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402   | 黄土洞台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5800 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV珍湖线溪16    | 雁咀4队       | 82.21  | 二级 |                  |
| 5801 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 鲇川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116  | 麻纺厂公变      | 270.2  | 二级 |                  |
| 5802 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 凤凰四组1#公变   | 59.66  | 二级 |                  |
| 5803 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 田心村3#      | 45.02  | 二级 |                  |
| 5804 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 冷水坪线宋家2#台区 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5805 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 白霓叶家2台     | 81.41  | 二级 |                  |
| 5806 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 上泥湖台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5807 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站 | 10kV图垅线城118   | 图垅四台       | 13.84  | 二级 |                  |
| 5808 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 张家桥头二变     | 30.05  | 二级 |                  |
| 5809 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 大路四组+1台区   | 80.06  | 一级 |                  |
| 5810 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208   | 北岸         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5811 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 黄坪上台       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5812 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 市原种场2#公变   | 83.13  | 二级 |                  |
| 5813 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 细湖3#       | 82.3   | 一级 |                  |
| 5814 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 石子岭村2#     | 34.44  | 二级 |                  |
| 5815 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 黄茆1-2组     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5816 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV马坡线茅108   | 神明山九组公变    | 131.57 | 二级 |                  |
| 5817 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202   | 头墩2#1      | 323.12 | 二级 |                  |
| 5818 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 大市石坑       | 11.25  | 二级 |                  |
| 5819 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV黄石桥线张24   | 喻家台区       | 81.02  | 二级 |                  |
| 5820 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV余畈线隼223   | 老公司办公配变    | 130.33 | 一级 |                  |
| 5821 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV洞口线余110   | 洞口一队1#公变   | 80     | 二级 |                  |
| 5822 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 狮古山七组2#公变  | 40     | 二级 |                  |
| 5823 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 峡山一组公变     | 40.66  | 二级 |                  |
| 5824 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV柏树线肖113   | 香曲屋台区      | 80.31  | 二级 |                  |
| 5825 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV兴民线桃69    | 下津四组一台     | 164.66 | 二级 |                  |
| 5826 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 湖场3#柱上变压器  | 263.04 | 一级 |                  |
| 5827 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 莫名山五台区     | 80.11  | 二级 |                  |
| 5828 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 养殖场3#台区    | 160.14 | 一级 |                  |
| 5829 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17    | 温泉余家公变     | 40     | 二级 |                  |
| 5830 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 方段二变       | 81.26  | 二级 |                  |
| 5831 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119   | 四庄四变       | 112.04 | 二级 |                  |
| 5832 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62    | 龙窝湖台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5833 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 山水天城4号公变   | 512.86 | 一级 |                  |
| 5834 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17    | 黑埠老村2#     | 41.05  | 一级 |                  |
| 5835 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 大路六组       | 80.72  | 一级 |                  |
| 5836 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV城南线隼123   | 东升配变       | 213.9  | 二级 |                  |
| 5837 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV左港线石214   | 石山三台       | 80.61  | 二级 |                  |
| 5838 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 道上五台       | 208.21 | 二级 |                  |
| 5839 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV护城堤线南117  | 龙潭5#       | 327.91 | 二级 |                  |
| 5840 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224   | 白果树十组2#    | 256.03 | 二级 |                  |
| 5841 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 山咀二变       | 88.5   | 二级 |                  |
| 5842 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14  | 荆山二组公变     | 86.89  | 二级 |                  |
| 5843 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV余畈线隼223   | 市政配变       | 333.13 | 一级 |                  |
| 5844 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV双龙线石210   | 石南站变       | 161.65 | 二级 |                  |
| 5845 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 陈洲三变       | 16.36  | 二级 |                  |
| 5846 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 白水迟背底      | 32.97  | 二级 |                  |
| 5847 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV城区二回线隼122 | 保险二台       | 260.01 | 一级 |                  |
| 5848 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV国道三回线蛟107 | 三眼桥六组公变    | 86.84  | 二级 |                  |
| 5849 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV花龙线花17    | 梧桐村3#台区    | 32.02  | 二级 |                  |
| 5850 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606   | 大港二号       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5851 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 青石桥刘家公变    | 40.95  | 二级 |                  |
| 5852 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV咸潘线宝506   | 工业园石垅村     | 40.78  | 二级 |                  |
| 5853 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 余坊四变       | 31.47  | 二级 |                  |
| 5854 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406   | 镇中台区（横石新村） | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5855 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116   | 大垸石下二变     | 81.42  | 二级 |                  |
| 5856 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 杨泗村部1#公变   | 3.9    | 二级 |                  |
| 5857 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲线港202   | 龟山3#       | 58.3   | 二级 |                  |
| 5858 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 枫树大屋变      | 82.75  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |              |        |    |                   |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|--------------|--------|----|-------------------|
| 5859 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV首义二回线鱼113  | 连江大道4#新农行    | 288.52 | 二级 |                   |
| 5860 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215    | 老政府公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 5861 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文河线文117    | 建委柱上变压器(陈家湾) | 266.33 | 一级 |                   |
| 5862 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温桂二回线温36   | 郭林路柱上变压器     | 335.11 | 一级 |                   |
| 5863 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16     | 下海村2#        | 79.48  | 二级 |                   |
| 5864 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22     | 寒泉中台4号       | 39.19  | 二级 |                   |
| 5865 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406    | 上成2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 5866 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老野二回线老608  | 楠林畈村2#       | 81.74  | 二级 |                   |
| 5867 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV熊家岭线余105   | 余家桥街道2#公变    | 80     | 二级 |                   |
| 5868 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115    | 枫苑变          | 27.24  | 二级 |                   |
| 5869 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504  | 公路段柱上变压器     | 275.29 | 一级 |                   |
| 5870 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV盘山线义118    | 高视尺冲         | 87.28  | 二级 |                   |
| 5871 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV产业园线楠608   | 珍珑           | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 5872 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27     | 黄茆三、四组2#台区   | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 5873 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV黄土线桂13     | 镇直2号公变       | 48.72  | 二级 |                   |
| 5874 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 长森岭三队2#公变    | 53.38  | 二级 |                   |
| 5875 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119    | 纯泉自来水厂       | 81.64  | 二级 |                   |
| 5876 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲垸线港202   | 杨家洪1.9组+1变压器 | 167.66 | 二级 |                   |
| 5877 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV峡山线高229    | 峡山三组         | 160.42 | 二级 |                   |
| 5878 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗坳线阮14    | 白罗坳2号        | 4.97   | 二级 |                   |
| 5879 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209    | 新沟2#         | 83.58  | 一级 |                   |
| 5880 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15     | 泉铺万台区        | 49.04  | 二级 |                   |
| 5881 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV赤壁线小503    | 东柳六队2#公变     | 80     | 二级 |                   |
| 5882 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109    | 西边垅五变        | 102.61 | 二级 |                   |
| 5883 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24    | 渡普一九组2#      | 161.47 | 二级 |                   |
| 5884 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505    | 江桥毛家         | 62.6   | 二级 |                   |
| 5885 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515   | 西庄畈神屋        | 1.32   | 二级 |                   |
| 5886 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17     | 西流街5#        | 162.32 | 一级 |                   |
| 5887 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV十井铺二回线聂116 | 十井铺三四组2#     | 80.11  | 二级 |                   |
| 5888 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14     | 炸坟台区         | 40.2   | 二级 |                   |
| 5889 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站 | 10kV图垅线城118    | 图垅一台         | 32.37  | 二级 |                   |
| 5890 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116   | 教委茶厂公变       | 351.66 | 二级 |                   |
| 5891 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15     | 望夫山五组1#公变    | 80     | 二级 |                   |
| 5892 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV义源线义116    | 高视桃花上台       | 49.34  | 二级 |                   |
| 5893 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204    | 黄土桥九组1#公变    | 82.19  | 二级 |                   |
| 5894 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24     | 秧田懈三组台区      | 84.34  | 二级 |                   |
| 5895 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607    | 蔡窝塘安置点台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 5896 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17     | 温泉十组2#公变     | 40.63  | 二级 |                   |
| 5897 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27     | 枫树九组二台       | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 5898 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107    | 白鹤畈上程        | 12.87  | 二级 |                   |
| 5899 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117    | 廖家冲变         | 36.1   | 二级 |                   |
| 5900 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502    | 蛇垅2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 5901 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117    | 阴山塆桥头变压器     | 50.26  | 二级 |                   |
| 5902 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208    | 长岭           | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 5903 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509   | 桃源一台         | 53.59  | 二级 |                   |
| 5904 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216   | 青山路4#        | 256.86 | 一级 |                   |
| 5905 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109    | 古井一          | 138.97 | 二级 |                   |
| 5906 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118    | 林业           | 43.89  | 二级 |                   |
| 5907 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503    | 沙店街2#        | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 5908 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 新铺2#变        | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 5909 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216    | 石马三          | 52.28  | 二级 |                   |
| 5910 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 大岭金塘1#公变     | 40     | 二级 |                   |
| 5911 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17     | 洋泉畈四五组2#公变   | 46.57  | 二级 |                   |
| 5912 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14     | 中伙丁家公变       | 40.16  | 二级 |                   |
| 5913 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV双河线株215    | 圣帝2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 5914 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV余花线贺13     | 严罗小区         | 324.88 | 二级 |                   |
| 5915 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22     | 常岭6组3#台区     | 160.1  | 二级 |                   |
| 5916 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下畈线通524    | 石泉三组         | 128.43 | 二级 |                   |
| 5917 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16     | 澄水一组2#公变     | 40.47  | 二级 |                   |
| 5918 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 丰才变电站  | 10kV宝塔线丰36     | 清泉四组公变       | 171.64 | 一级 |                   |
| 5919 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23     | 芭蕉湾台区（2#）    | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 5920 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24     | 斩关4组         | 124.3  | 二级 |                   |
| 5921 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV汀泗线朱12     | 汀泗公变4#       | 347.12 | 一级 |                   |

|      |          |              |         |           |               |               |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|---------------|--------|----|------------------|
| 5922 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210   | 祥背1组公变        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5923 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV益阳线新14    | 益阳桥五组1#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 5924 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV城北二回线隽221 | 新桥二台区         | 371.96 | 一级 |                  |
| 5925 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206   | 马铺胡庄公变        | 80     | 二级 |                  |
| 5926 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV黄沙线随16    | 张司边三四组公变      | 84.67  | 二级 |                  |
| 5927 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 月山1#台区（2#）    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5928 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV米厂线横601   | 群力1.3.4组柱上变压器 | 23.64  | 二级 |                  |
| 5929 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17    | 雷骆10.11组2#台区  | 62.26  | 二级 |                  |
| 5930 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV茅洲线港202   | 龟山4#          | 28.77  | 二级 |                  |
| 5931 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV铜钟线铜12    | 铜钟丫吉村2台       | 61.3   | 二级 |                  |
| 5932 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站     | 10kV厦铺线涓513   | 焦岩3#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5933 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV甘港线燕119   | 燕下街6#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5934 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117  | 甄下四变          | 34.23  | 二级 |                  |
| 5935 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 孙田变电站     | 10kV孙津一回线孙46  | 津晶城2#         | 320.95 | 二级 |                  |
| 5936 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV司南线汪83    | 环城公变          | 160    | 一级 |                  |
| 5937 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV水厂线陆208   | 六米桥小区公变       | 218.45 | 一级 |                  |
| 5938 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站     | 10kV易家垅线隽119  | 五里四台          | 176.7  | 二级 |                  |
| 5939 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV内冲线大110   | 大坪变           | 37.68  | 二级 |                  |
| 5940 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27    | 长欠村部          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5941 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV杭瑞线石216   | 柏树二台          | 97.7   | 二级 |                  |
| 5942 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV车埠线蒲213   | 木伦岭九组公变       | 332.13 | 二级 |                  |
| 5943 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV龙印线荻118   | 富家堂变          | 54.23  | 二级 |                  |
| 5944 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV三山线桂14    | 仙坪五组2号公变      | 8.29   | 二级 |                  |
| 5945 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV瓷厂线北118   | 七家垅变          | 5.61   | 二级 |                  |
| 5946 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV石矶线高113   | 临江一二组         | 36.14  | 二级 |                  |
| 5947 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV巩固线绿502   | 绿岭集镇2#        | 157.28 | 二级 |                  |
| 5948 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV洪下线菖12    | 付家岭台区         | 106.75 | 二级 |                  |
| 5949 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV照明线高115   | 枫林畈二八组        | 27.27  | 二级 |                  |
| 5950 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228   | 熊家垅3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5951 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117  | 黄石二台          | 80.66  | 二级 |                  |
| 5952 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站     | 10kV易家垅线隽119  | 烂塘二台区         | 265.32 | 二级 |                  |
| 5953 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站     | 10kV青叶线樊504   | 排合细屋王家台区      | 40.92  | 二级 |                  |
| 5954 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV杨塘线马212   | 施段四变          | 84.29  | 二级 |                  |
| 5955 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17    | 常岭5组2号台区      | 66.3   | 二级 |                  |
| 5956 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV林场线官507   | 石泉八组公变        | 80     | 一级 |                  |
| 5957 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV专线线北217   | 镇二配变          | 257.25 | 二级 |                  |
| 5958 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV高岭线渡16    | 王庄一九组         | 65.16  | 二级 |                  |
| 5959 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV余畈线隽223   | 劳动配变          | 320    | 一级 |                  |
| 5960 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |           | 10kV砂赤线赤115   | 周画岭安置点2#公变    | 404.99 | 一级 |                  |
| 5961 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV星星线花13    | 花纹2#台区        | 65.23  | 二级 |                  |
| 5962 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17    | 东山王家3台区       | 51.81  | 二级 |                  |
| 5963 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线        | 舒桥四组2#        | 79.23  | 二级 |                  |
| 5964 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115   | 畈上二变          | 40.23  | 二级 |                  |
| 5965 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV斗门线车216   | 天井山十二组公变      | 34.67  | 二级 |                  |
| 5966 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马桥线马208   | 仁窝9组公变        | 38.58  | 二级 |                  |
| 5967 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV湾头线程116   | 冲路屋台区         | 73.34  | 二级 |                  |
| 5968 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114   | 柳祠雷家台区        | 15.85  | 二级 |                  |
| 5969 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV鄂高线浮226   | 海桥村1#柱上变压器    | 80.76  | 二级 |                  |
| 5970 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊专线赵208   | 羊楼洞村九组公变      | 84     | 二级 |                  |
| 5971 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505   | 江桥3组          | 23.26  | 二级 |                  |
| 5972 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV头墩线潘104   | 玉池港一二组        | 82.35  | 一级 |                  |
| 5973 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV政府线崇506   | 金穗大厦1号(221区)  | 329.74 | 二级 |                  |
| 5974 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV燎原线甘25    | 军山九组2#        | 27.68  | 二级 |                  |
| 5975 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV城隍二回线通114 | 家具厂台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5976 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV麻塘线麻14    | 东井七组          | 13.33  | 二级 |                  |
| 5977 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV大港线楠606   | 黄沙垅台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5978 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 程许2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5979 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV横岭线金25    | 葵山村台区         | 10.75  | 二级 |                  |
| 5980 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV清水线传109   | 向家二           | 80.01  | 二级 |                  |
| 5981 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站     | 10kV水口线长117   | 水口三           | 42.8   | 二级 |                  |
| 5982 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 花园十一组1#公变     | 42.54  | 二级 |                  |
| 5983 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站     | 10kV凤凰一回线曲708 | 长伦五组公变        | 41.4   | 一级 |                  |
| 5984 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站     | 10kV沙堤线港13    | 视背            | 87.45  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 5985 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站     | 10kV沙堤线港13    | 黄泥堂            | 40.98  | 二级 |                  |
| 5986 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站     | 10kV沙堤线港13    | 柳林             | 293.29 | 二级 |                  |
| 5987 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV岩山下线刘27   | 枫树台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5988 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站     | 10kV柏树下线屋122  | 廉租房台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5989 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV城关线通117   | 汉通农贸公变         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 5990 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV官塘线官510   | 泉洪岭二组公变        | 80.91  | 二级 |                  |
| 5991 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV星星线花13    | 立赛台区           | 1.91   | 二级 |                  |
| 5992 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 江田8组台区         | 83.03  | 一级 |                  |
| 5993 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13    | 盘源6.10组2#柱上变压器 | 37.71  | 二级 |                  |
| 5994 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV星星线花13    | 垅下村6、7组        | 35.51  | 二级 |                  |
| 5995 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24    | 殷阳晚            | 35     | 二级 |                  |
| 5996 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站     | 10kV青山线贺25    | 贺胜茶厂           | 172.88 | 二级 |                  |
| 5997 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV官林一回线丁503 | 烟墩十二组公变        | 83.27  | 二级 |                  |
| 5998 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114   | 白马一组           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 5999 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27    | 进口8组           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6000 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV三山线桂14    | 下源村姜家山台区       | 11.25  | 二级 |                  |
| 6001 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22    | 荆竹陈家6、8组       | 40.96  | 二级 |                  |
| 6002 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407   | 方家2#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6003 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站     | 10kV高桥线高14    | 刘楨上台           | 56.18  | 二级 |                  |
| 6004 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV花纹线厦17    | 长大垅台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6005 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 枫树下            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6006 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 吉港台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6007 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206   | 马铺一二三组2#公变     | 129.32 | 二级 |                  |
| 6008 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站     | 10kV沿安线沿515   | 兴陵园柱上变压器       | 213.76 | 二级 |                  |
| 6009 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV斗门线车216   | 建立二组公变         | 82.56  | 二级 |                  |
| 6010 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV源头线黄14    | 柳树泉            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6011 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站     | 10kV杉木园线大224  | 祝家楼2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6012 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV斗门线车216   | 杨家铺三组公变        | 43.9   | 二级 |                  |
| 6013 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV石印线慈119   | 洲头2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6014 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV白羊线路106   | 白羊大路3台         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6015 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV石马线石213   | 少璞屋台区          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6016 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV官塘线官510   | 灯笼山九组公变        | 80     | 二级 |                  |
| 6017 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV砖瓦线牌22    | 沿江二路2#         | 258.16 | 二级 |                  |
| 6018 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13    | 柏山塘支线柱上变压器     | 10.91  | 二级 |                  |
| 6019 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV李家畈线杨106  | 三桥吴垅           | 6.76   | 二级 |                  |
| 6020 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV向阳线甘24    | 战斗五组2#变压器      | 13.04  | 二级 |                  |
| 6021 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线九老村台区   | 315.02 | 二级 |                  |
| 6022 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV车埠线蒲213   | 公安泉三组2#公变      | 208.22 | 二级 |                  |
| 6023 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV工业线高231   | 桃红五组           | 50.01  | 二级 |                  |
| 6024 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 泉山2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6025 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407   | 盘坑2#变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6026 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV井头线大16    | 杨家塘            | 68.8   | 二级 |                  |
| 6027 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV板坑线梅15    | 泉洪杨家           | 80.93  | 二级 |                  |
| 6028 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV二桥线桃17    | 花山二组           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6029 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV石溪线马110   | 松港三变           | 58.36  | 二级 |                  |
| 6030 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13    | 铜钟案山8组2台       | 41.01  | 二级 |                  |
| 6031 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101   | 黄沙一组2#公变       | 27.23  | 二级 |                  |
| 6032 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV塘工二回线塘85  | 杨下二组2#柱上变压器    | 139.62 | 二级 |                  |
| 6033 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站     | 10kV沿安线沿515   | 大畈二九组柱上变压器     | 328.49 | 一级 |                  |
| 6034 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站     | 10kV徐司线宝509   | 祝恼张乐山          | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 6035 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV绿岭线绿405   | 五垅村部           | 79.11  | 二级 |                  |
| 6036 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206   | 青云黄金庄公变        | 42.89  | 二级 |                  |
| 6037 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV政府线崇506   | 农机研究所（121区）    | 274.7  | 二级 |                  |
| 6038 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV月星山线余109  | 月星山九队公变        | 40     | 二级 |                  |
| 6039 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站    | 10kV银安线银505   | 政府1#柱上变压器      | 410.08 | 一级 |                  |
| 6040 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV月星山线余109  | 月星山八队公变        | 40     | 二级 |                  |
| 6041 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV政府线崇506   | 万兴苑2号(200区)    | 418.25 | 二级 |                  |
| 6042 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV政府线崇506   | 万兴苑1号(199区)    | 440.03 | 二级 |                  |
| 6043 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV桥北线汪61    | 润通小区公变         | 330.64 | 一级 |                  |
| 6044 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV双合线南216   | 新码三组           | 81.37  | 二级 |                  |
| 6045 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63 | 衢谭上台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6046 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站     | 10kV冷水坪线山11   | 山上             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6047 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228   | 吴洞台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |           |                |           |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|-----------|--------|----|------------------|
| 6048 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV横石线石406    | 同春台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6049 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63  | 花桥台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6050 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV麻塘线麻14     | 金桥8-9-10组 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6051 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV港背线大14     | 章堡村       | 60.36  | 二级 |                  |
| 6052 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510    | 畈中2#台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6053 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV杨芳线厦15     | 牌楼台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6054 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81    | 墩上吴二号变    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6055 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117   | 卢段一台      | 25.55  | 二级 |                  |
| 6056 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV杨芳线厦15     | 刘家        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6057 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV湄港线厦13     | 焦滩        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6058 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510    | 毛菇畈台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6059 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81    | 大港鲁       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6060 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV寺下线楠503    | 石洪泉二号     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6061 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV横岭线金25     | 畈上公变      | 35.18  | 二级 |                  |
| 6062 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV内冲线大110    | 岳姑二变      | 40     | 二级 |                  |
| 6063 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV清水线传109    | 向家一       | 55.17  | 二级 |                  |
| 6064 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV茶庵线赵207    | 邱家湾1#公变   | 184.81 | 二级 |                  |
| 6065 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215    | 栗坪一变      | 40.23  | 二级 |                  |
| 6066 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV蒲首线新15     | 茶铺村2#公变   | 80     | 二级 |                  |
| 6067 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊普线赵203    | 柳林村一组公变   | 173.44 | 二级 |                  |
| 6068 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊普线赵203    | 松峰分场公变    | 87.4   | 二级 |                  |
| 6069 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV蒲首线新15     | 土城十四组公变   | 160    | 二级 |                  |
| 6070 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站     | 10kV宝院线宝607    | 电信公变      | 188.96 | 二级 |                  |
| 6071 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV蒲首线新15     | 荷叶塘八组1#公变 | 80.8   | 二级 |                  |
| 6072 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV蒲首线新15     | 茶铺村3#公变   | 80     | 二级 |                  |
| 6073 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229    | 下泉乡直3#台区  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6074 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229    | 八甲台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6075 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229    | 月山台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6076 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV泉港线湄517    | 天梯路口台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6077 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12     | 石铺1组台区    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6078 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV星星线花13     | 垅下1、4组    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6079 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV蔡墩线青15     | 西冲六组台区    | 29.72  | 二级 |                  |
| 6080 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV砖瓦厂线甘16    | 农业二组      | 203.31 | 二级 |                  |
| 6081 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV官塘线官510    | 泉洪岭八组公变   | 80     | 二级 |                  |
| 6082 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV星星线花13     | 花纹公变1#    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6083 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV米厂线横601    | 步行街2#公变   | 295.27 | 二级 |                  |
| 6084 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV汀泗线朱12     | 龙泉1#公变    | 327.25 | 一级 |                  |
| 6085 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV广汀线广15     | 尖山村3#台区   | 158.94 | 二级 |                  |
| 6086 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站     | 10kV青山线贺25     | 桃林村1组     | 86.16  | 二级 |                  |
| 6087 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505    | 220KV站变   | 81.83  | 二级 |                  |
| 6088 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV华新水泥线中13   | 莲花四组公变    | 88.03  | 二级 |                  |
| 6089 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV官庄线中18     | 中伙李家公变    | 40.95  | 二级 |                  |
| 6090 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114    | 三角二组      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6091 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 钟鸣变电站     | 10kV产业园一回线鸣538 | 下津冯王家一台   | 154.83 | 二级 |                  |
| 6092 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24     | 徐家山       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6093 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖沙线肖116    | 大联麦园      | 40.19  | 二级 |                  |
| 6094 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV太平线青21     | 塘桥九组台区    | 7.03   | 二级 |                  |
| 6095 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV太平线青21     | 塘桥毕家台区    | 13.25  | 二级 |                  |
| 6096 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV高庄线沙22     | 高庄三组      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6097 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV太平线青21     | 塘桥村六组台区   | 138.47 | 二级 |                  |
| 6098 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV三山线桂14     | 沉石五组台区    | 13.95  | 二级 |                  |
| 6099 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22     | 荆竹马鞍山1、2组 | 40.97  | 二级 |                  |
| 6100 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV东山线桂15     | 双港1组台区    | 32.07  | 二级 |                  |
| 6101 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV甘港线燕119    | 黄家        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6102 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14   | 叶门宋家排     | 120.25 | 二级 |                  |
| 6103 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210    | 上街3#公变    | 180.04 | 二级 |                  |
| 6104 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14   | 肥田八组      | 17.89  | 二级 |                  |
| 6105 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407    | 塘下2号      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6106 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505    | 袁铺10组公变   | 16.32  | 二级 |                  |
| 6107 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV中咀线横603    | 李堡6组      | 85.25  | 一级 |                  |
| 6108 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV中咀线横603    | 中咀村2#公变   | 83.55  | 一级 |                  |
| 6109 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505    | 江桥12组2#公变 | 16.48  | 二级 |                  |
| 6110 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV水晶一回线吴73   | 港鼻山台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |        |                |                 |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 6111 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23     | 李家2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6112 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24     | 宋银6.7.8组        | 31.25  | 二级 |                  |
| 6113 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404   | 姚家畈             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6114 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 雋水变电站  | 10kV状元线雋229    | 金井配变            | 259.88 | 一级 |                  |
| 6115 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72   | 茶花路柱上变压器        | 569.2  | 一级 |                  |
| 6116 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙一回线文113  | 大畈六组还建点柱上变压器    | 84.49  | 一级 |                  |
| 6117 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226    | 甘鲁十组柱上变压器(海桥线)  | 160.76 | 一级 |                  |
| 6118 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14     | 石磊王             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6119 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14     | 黄鹤楼             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6120 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14     | 郭家山             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6121 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16     | 西河一组2#台区        | 168.87 | 一级 |                  |
| 6122 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 凤竹1.4组3#柱上变压器   | 9.63   | 二级 |                  |
| 6123 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV三义港线甘14    | 祝埭村部3#          | 80.29  | 二级 |                  |
| 6124 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV丛林线余107    | 冷家湖胡家垅1#公变      | 80     | 二级 |                  |
| 6125 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV政府线崇506    | 粮校公变(78区)       | 354.58 | 二级 |                  |
| 6126 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV义源线义116    | 高枳朱家冲           | 82.98  | 二级 |                  |
| 6127 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106   | 大屋李4组           | 11.21  | 二级 |                  |
| 6128 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV汪家堡线汪63    | 建材市场1#公变        | 481.62 | 一级 |                  |
| 6129 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV市委线汪58     | 周画岭市委1#公变       | 363.36 | 一级 |                  |
| 6130 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV花园线桂16     | 柏墩山下顾           | 25.09  | 二级 |                  |
| 6131 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24     | 军山八组柱上变压器       | 59.49  | 二级 |                  |
| 6132 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV毛坪线桂22     | 毛坪朱家            | 90.14  | 二级 |                  |
| 6133 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV毛坪线桂22     | 陆家咀台区           | 63.14  | 二级 |                  |
| 6134 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV毛坪线桂22     | 毛坪村3.4.12组柱上变压器 | 55.58  | 二级 |                  |
| 6135 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601    | 公变四号            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6136 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17     | 渗坑2#            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6137 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV花园线桂16     | 木子坳2#           | 17     | 二级 |                  |
| 6138 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV厦铺线涓513    | 吴兴甫2#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6139 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227    | 西站商品房台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6140 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503    | 上白桥台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6141 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404   | 西坑2号            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6142 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 狮子岭2#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6143 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 燕头台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6144 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 钟鸣变电站  | 10kV产业园一回线鸣538 | 渣桥七组            | 42.85  | 二级 |                  |
| 6145 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 官垅台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6146 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 官岭下台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6147 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集一回线门78   | 大集三台            | 259.27 | 一级 |                  |
| 6148 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215    | 花亭四台            | 81.51  | 二级 |                  |
| 6149 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202    | 团山王珠林2台         | 29.49  | 二级 |                  |
| 6150 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV柳林线梅14     | 宋家              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6151 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV柳林线梅14     | 东坪              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6152 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 东湾              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6153 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV板坑线梅15     | 肖家2#            | 80.87  | 二级 |                  |
| 6154 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14     | 河田南山2号公变        | 107.21 | 二级 |                  |
| 6155 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV荻塘线荻117    | 南虹二变            | 57.28  | 二级 |                  |
| 6156 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV灯笼山线官606   | 官塘工商所公变         | 357.58 | 一级 |                  |
| 6157 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15     | 栗树下台区           | 20.12  | 二级 |                  |
| 6158 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213    | 山峰五变            | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 6159 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 丁母涂家公变          | 42.31  | 二级 |                  |
| 6160 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111  | 余佐路1#柱上变压器      | 318.06 | 二级 |                  |
| 6161 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111  | 余佐路2#柱上变压器      | 327.07 | 一级 |                  |
| 6162 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109   | 洞口十队公变          | 40     | 二级 |                  |
| 6163 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20     | 新屋周柱上变压器        | 81.68  | 二级 |                  |
| 6164 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV医院线门74     | 四季花城5#支线柱上变压器   | 658.89 | 二级 |                  |
| 6165 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15     | 望夫山八组3#公变       | 93.26  | 二级 |                  |
| 6166 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV凤凰一回线曲708  | 八王庙茶场1#公变       | 201.26 | 一级 |                  |
| 6167 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13     | 新塘三组二台          | 60.95  | 二级 |                  |
| 6168 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 钟鸣变电站  | 10kV产业园一回线鸣538 | 渣桥闻家二台          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6169 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13     | 中津八组            | 277.71 | 二级 |                  |
| 6170 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工一回线潜108  | 经委公变柱上变压器       | 545.48 | 一级 |                  |
| 6171 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰二回线南215  | 凤凰路3#           | 65.54  | 二级 |                  |
| 6172 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503    | 下宣屋台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6173 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11    | 小坑              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |           |                |             |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|-------------|--------|----|------------------|
| 6174 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228    | 西泉1#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6175 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站     | 10kV宝塔线凤24     | 宝塔村2#       | 160.79 | 二级 |                  |
| 6176 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV山界线厦18     | 洞上黄         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6177 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25     | 程家山         | 35.9   | 二级 |                  |
| 6178 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV麻塘线麻14     | 金桥5-6组      | 2.14   | 二级 |                  |
| 6179 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510    | 程许3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6180 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510    | 学堂包台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6181 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510    | 富有杨家台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6182 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站     | 10kV犀城二回线犀117  | 石堂台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6183 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV玄武线犀118    | 郑家坪台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6184 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510    | 横坑台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6185 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV港背线大14     | 老周冲         | 2.37   | 二级 |                  |
| 6186 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV潭下线马213    | 山峰一变        | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 6187 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV花亭线石215    | 漂垅五台        | 39.29  | 二级 |                  |
| 6188 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV花亭线石215    | 漂垅四台        | 100.98 | 二级 |                  |
| 6189 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV节里线高117    | 西沟大队        | 72.25  | 二级 |                  |
| 6190 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV长江线高224    | 高铁一六组       | 66.22  | 二级 |                  |
| 6191 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站    | 10kV蛟龙线砂208    | 木田村部公变      | 177.89 | 一级 |                  |
| 6192 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215    | 易畈三变        | 149.27 | 二级 |                  |
| 6193 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊普线赵203    | 羊楼洞村六组公变    | 41.34  | 二级 |                  |
| 6194 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 蒋家洞变电站    | 10kV长虹线蒋518    | 洞口4组        | 84.79  | 一级 |                  |
| 6195 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229    | 老屋2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6196 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229    | 西山垅台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6197 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV泉港线湄517    | 中许内         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6198 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV米厂线横601    | 廖家公变        | 136.23 | 二级 |                  |
| 6199 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV周桥线渠18     | 刘德华2#公变     | 172.68 | 二级 |                  |
| 6200 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24     | 张仕府         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6201 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13     | 高槎村         | 53.51  | 二级 |                  |
| 6202 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV周桥线渠18     | 汤埡村3#公变     | 21.29  | 二级 |                  |
| 6203 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV黄石桥线张24    | 泉湖渔场        | 75.96  | 二级 |                  |
| 6204 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV义乌线永611    | 蒿林村台区       | 165.94 | 二级 |                  |
| 6205 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24     | 浮桥三组        | 1.61   | 二级 |                  |
| 6206 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22     | 青山十四组台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6207 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV砖瓦厂线甘16    | 马埡村6组       | 17.67  | 二级 |                  |
| 6208 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV周桥线渠18     | 杨仁村         | 33.28  | 二级 |                  |
| 6209 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV蔡墩线青15     | 西冲村台区       | 62.7   | 二级 |                  |
| 6210 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12     | 梓木村台区       | 3.92   | 二级 |                  |
| 6211 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站    | 10kV梓青线梓109    | 车祠廖家2#      | 41.36  | 二级 |                  |
| 6212 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV平安线车213    | 车埠邓家公变      | 43.03  | 一级 |                  |
| 6213 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407    | 路口          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6214 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站     | 10kV余花线贺13     | 程孟2#公变      | 26.08  | 二级 |                  |
| 6215 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 万秀村1.4组2#台区 | 2.17   | 二级 |                  |
| 6216 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站     | 10kV九毫线周210    | 九毫一队1#公变    | 80     | 二级 |                  |
| 6217 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV泉洪线中14     | 掘泉水库公变      | 40.17  | 二级 |                  |
| 6218 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114    | 三角七组        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6219 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114    | 锁石一组        | 34.37  | 二级 |                  |
| 6220 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114    | 三角村         | 4.81   | 二级 |                  |
| 6221 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24     | 下陈          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6222 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV白罗拗线阮14    | 新田上台        | 38.77  | 二级 |                  |
| 6223 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV石门线阮17     | 八斗下台        | 41.02  | 二级 |                  |
| 6224 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22     | 荆竹吴家3组      | 16.74  | 二级 |                  |
| 6225 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22     | 荆竹黄家4.5组    | 28.63  | 二级 |                  |
| 6226 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄下片线石15   | 杨和龙下台       | 46.94  | 二级 |                  |
| 6227 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV大幕线大25     | 常收村11组      | 13.83  | 二级 |                  |
| 6228 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV大幕线大25     | 大幕供电所       | 80.74  | 二级 |                  |
| 6229 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210    | 上街2号公变      | 72.37  | 二级 |                  |
| 6230 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107    | 郑良4组        | 3.27   | 二级 |                  |
| 6231 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407    | 上湖畔         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6232 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505    | 袁铺8.9.13组   | 32.58  | 二级 |                  |
| 6233 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV南港线渡21     | 渡普18#公变     | 81.51  | 二级 |                  |
| 6234 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505    | 袁铺8.9.13组2# | 45.26  | 二级 |                  |
| 6235 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV四星线高24     | 下张          | 30.95  | 二级 |                  |
| 6236 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV群力线横506    | 星火村         | 16.41  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |             |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-------------|--------|----|------------------|
| 6237 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213    | 金龙七组        | 10.42  | 二级 |                  |
| 6238 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107    | 铺兴街2#       | 67.4   | 二级 |                  |
| 6239 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116    | 谭家村六组台区     | 65.79  | 二级 |                  |
| 6240 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙一回线文113  | 大畈六组2#柱上变压器 | 85.74  | 一级 |                  |
| 6241 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV化工线赵204    | 赵粮加工2#公变    | 346.49 | 一级 |                  |
| 6242 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 桥头12组       | 71.26  | 二级 |                  |
| 6243 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓青线梓109    | 车祠村廖家       | 41.55  | 二级 |                  |
| 6244 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV义源线义116    | 高枳青阳        | 39.48  | 二级 |                  |
| 6245 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV义源线义116    | 桃家坪台区（网改）   | 47.48  | 二级 |                  |
| 6246 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV沙坪线沙24     | 时空街12台区     | 150.14 | 二级 |                  |
| 6247 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV沙坪线沙24     | 时空街十一台区公变   | 22.99  | 二级 |                  |
| 6248 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV沙坪线沙24     | 白沙17台区      | 259.93 | 二级 |                  |
| 6249 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV米厂线横601    | 步行街4#公变     | 515.86 | 二级 |                  |
| 6250 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV毛坪线桂22     | 毛坪朱家2#      | 40.09  | 二级 |                  |
| 6251 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215    | 辉煌四变        | 81.47  | 二级 |                  |
| 6252 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601    | 杨家畈         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6253 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601    | 大坪3#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6254 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 屋港变电站  | 10kV大路线屋226    | 下朗二号台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6255 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502    | 三源地地坪台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6256 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 船坑4#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6257 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 屋港变电站  | 10kV文博线犀227    | 石宕六七组2#台区   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6258 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 富有配电所   | 富有配电站  | 10kV理畈线富11     | 上新屋台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6259 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 燕头2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6260 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 富有桥头台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6261 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515   | 谢家坳四组       | 81.71  | 二级 |                  |
| 6262 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV板坑线梅15     | 毛栗岭3#       | 11.22  | 二级 |                  |
| 6263 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 泉口铺台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6264 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 文家二变        | 136    | 二级 |                  |
| 6265 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 大集村二台       | 102.18 | 二级 |                  |
| 6266 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17     | 湖塘八组        | 8.85   | 二级 |                  |
| 6267 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV板坑线梅15     | 泉洪下叶        | 0.67   | 二级 |                  |
| 6268 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV板坑线梅15     | 板坑4组        | 115.29 | 二级 |                  |
| 6269 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76     | 郭家岭黄雪山      | 96.65  | 二级 |                  |
| 6270 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV柳林线梅14     | 曾家仗         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6271 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV板坑线梅15     | 石脚路2#       | 5.15   | 二级 |                  |
| 6272 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12     | 沙荡台区        | 106.3  | 二级 |                  |
| 6273 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV纤维板线牌21    | 建新四组+1      | 81.95  | 一级 |                  |
| 6274 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14     | 茅井四组台区      | 1.92   | 二级 |                  |
| 6275 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV工业线汪59     | 经委2#公变      | 165.04 | 二级 |                  |
| 6276 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65   | 教育局柱上变压器    | 400.32 | 一级 |                  |
| 6277 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 杨洪6组        | 83.78  | 二级 |                  |
| 6278 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 余耕6组2台      | 29.47  | 二级 |                  |
| 6279 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116   | 月山付家2#公变    | 80     | 一级 |                  |
| 6280 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108    | 九龙泉公变       | 40.22  | 二级 |                  |
| 6281 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515   | 谢家坳三组       | 13.6   | 二级 |                  |
| 6282 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝畈线宝503    | 徐家湾台区       | 160.27 | 一级 |                  |
| 6283 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503    | 下河2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6284 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63  | 港背方台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6285 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 盘石一台        | 99.86  | 二级 |                  |
| 6286 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25     | 黄家垅         | 19.27  | 二级 |                  |
| 6287 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24     | 斩关5组        | 23.91  | 二级 |                  |
| 6288 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607    | 沉水          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6289 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 屋港变电站  | 10kV吴田线屋119    | 屋港上台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6290 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25     | 仰山殿村2台      | 40.3   | 二级 |                  |
| 6291 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224    | 白果树四组       | 81.07  | 二级 |                  |
| 6292 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107    | 堆山一         | 17.17  | 二级 |                  |
| 6293 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215    | 来苏二变        | 6.45   | 二级 |                  |
| 6294 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22     | 马蹄一组公变      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6295 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 琅桥十组2#公变    | 82.71  | 二级 |                  |
| 6296 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV龙洞线蒋613    | 茶籽4组台区      | 44.51  | 二级 |                  |
| 6297 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊专线赵208    | 羊楼洞村马鞍街公变   | 186.3  | 二级 |                  |
| 6298 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203    | 柳林村七组公变     | 63.52  | 二级 |                  |
| 6299 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV中肖线蒋517    | 代家垅2#公变     | 47.48  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |                |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|--------------|--------|----|------------------|
| 6300 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV沙店线洪503    | 东坑2#         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6301 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV城屋二回线通114  | 马肚公变         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6302 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV灯笼山线官606   | 官塘村姜家公变      | 182.52 | 一级 |                  |
| 6303 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV杭瑞线石216    | 高家           | 99.67  | 二级 |                  |
| 6304 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20     | 刘学           | 42.01  | 二级 |                  |
| 6305 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV周桥线渠18     | 何埡10组        | 80.95  | 二级 |                  |
| 6306 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13     | 刘祠村占场        | 21.09  | 二级 |                  |
| 6307 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV灯笼山线官606   | 官塘武铁2#公变     | 303.06 | 一级 |                  |
| 6308 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12     | 回头村台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6309 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV砖瓦厂线甘16    | 甘棠村8组        | 41.04  | 二级 |                  |
| 6310 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13     | 熊家湾柱上变压器     | 81.56  | 二级 |                  |
| 6311 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV大桥线朱21     | 彭碑村3#台区      | 41.77  | 一级 |                  |
| 6312 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24     | 峡山1.3.9组2#公变 | 65.53  | 二级 |                  |
| 6313 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24     | 峡山4.5组       | 84.92  | 二级 |                  |
| 6314 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV砖瓦厂线甘16    | 甘棠村7组        | 80.66  | 二级 |                  |
| 6315 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 李海村2#柱上变压器   | 81.88  | 二级 |                  |
| 6316 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站     | 10kV余花线贺13     | 熊家           | 33.2   | 二级 |                  |
| 6317 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114    | 锁石十组         | 2.86   | 二级 |                  |
| 6318 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15     | 塘坞           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6319 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24     | 四斗邱台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6320 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV白罗拗线阮14    | 白罗五组         | 41.09  | 二级 |                  |
| 6321 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV水库线青13     | 水库茶冲一组台区     | 40.07  | 二级 |                  |
| 6322 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄下片线石15   | 杨林村          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6323 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV横岭线金25     | 程家台区         | 15.15  | 二级 |                  |
| 6324 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV大幕线大25     | 青年湾2号台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6325 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV大源线金22     | 大源陈家冲        | 2.11   | 二级 |                  |
| 6326 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV大幕线大25     | 教育小区2号台区     | 81.18  | 二级 |                  |
| 6327 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107    | 李沛6组         | 80.48  | 二级 |                  |
| 6328 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23     | 李家台区(李家4#)   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6329 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23     | 宝石2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6330 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23     | 小源台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6331 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站     | 10kV城Ⅰ回线鱼119   | 沙阳路4#        | 292.71 | 二级 |                  |
| 6332 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV花纹线厦17     | 邓家源          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6333 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站     | 10kV城Ⅰ回线鱼119   | 沙阳路1#        | 167.05 | 二级 |                  |
| 6334 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV红茶线茶13     | 七宝桥五组2#公变    | 24.77  | 二级 |                  |
| 6335 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV外贸线崇508    | 酒庄3号(132区)   | 259.67 | 一级 |                  |
| 6336 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站     | 10kV潜洪线潜115    | 潜山九组2#柱上变压器  | 161.18 | 二级 |                  |
| 6337 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉三回线塘66   | 交通路柱上变压器     | 338.77 | 一级 |                  |
| 6338 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站     | 10kV洪口线龙107    | 陈驻生2#        | 83.8   | 二级 |                  |
| 6339 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81    | 山口2#台区(山口3#) | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6340 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV杨林线渠13     | 伯敬二号         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6341 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV永安三回线文218  | 蚌蛤塘2#柱上变压器   | 163.26 | 一级 |                  |
| 6342 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV义乌线永611    | 渡船屋          | 167.66 | 二级 |                  |
| 6343 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV官埠线永606    | 官埠村2号        | 358.54 | 一级 |                  |
| 6344 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV沙坪线沙24     | 中街八台区        | 145.54 | 二级 |                  |
| 6345 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV向阳线甘24     | 竹林吴柱上变压器     | 40.68  | 二级 |                  |
| 6346 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专四回线蒲216  | 蕲川交警3#公变     | 274.25 | 一级 |                  |
| 6347 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV太平口线黄209   | 太平口大队2#公变    | 160    | 二级 |                  |
| 6348 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV九房线大218    | 草鞋三变         | 42.13  | 二级 |                  |
| 6349 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215    | 来苏茶厂变        | 89.8   | 二级 |                  |
| 6350 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV绿岭线绿405    | 株树林四组        | 80.12  | 二级 |                  |
| 6351 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV下朱线麻13     | 沈廖6-9组       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6352 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站     | 10kV洪口线龙107    | 蒋家堂          | 173.34 | 二级 |                  |
| 6353 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV青山线青11     | 石垅5组2#台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6354 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永咸线永509    | 车站小学柱上变压器    | 345.08 | 一级 |                  |
| 6355 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV宝石线刘13     | 街道6#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6356 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219    | 三斗塘          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6357 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23     | 罗云包3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6358 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV宝石线刘13     | 西岸3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6359 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV杨林线杨504    | 南岭口2#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6360 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV玄武线犀118    | 官家台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6361 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV金龙线白213    | 三溪1-6组       | 83.06  | 二级 |                  |
| 6362 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228    | 板桥2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |           |               |              |        |    |                   |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------|----|-------------------|
| 6363 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV独石线铜14    | 铜钟在下2.7.8组2台 | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 6364 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228   | 沙窝2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 6365 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV环城线门76    | 郭家岭2#台区      | 45.03  | 二级 |                   |
| 6366 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV菖桂线桂12    | 陈家门公变        | 40.97  | 二级 |                   |
| 6367 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111   | 洞口五组二台区      | 2.85   | 二级 |                   |
| 6368 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV洪下线菖12    | 界石岭台区        | 4.3    | 二级 |                   |
| 6369 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV洪下线菖12    | 株树湾台区        | 204.87 | 二级 |                   |
| 6370 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV独石线铜14    | 铜钟独石5组       | 204.45 | 二级 |                   |
| 6371 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24    | 木门楼柱上变压器     | 23.92  | 二级 |                   |
| 6372 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站     | 10kV沿桂线沿505   | 大畈工行变压器      | 202.91 | 一级 |                   |
| 6373 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV太平线青21    | 塘桥七组二台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 6374 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV香山线崇410   | 香山一号二区3号公变   | 653.86 | 一级 |                   |
| 6375 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站     | 10kV明水线明22    | 明水营业厅台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 6376 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站    | 10kV阴山线聂118   | 三近二组+1柱上变压器  | 80.13  | 二级 |                   |
| 6377 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV八一线路202   | 西陂王家         | 54.95  | 二级 |                   |
| 6378 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV司南线汪83    | 东洲开发区3#公变    | 252    | 一级 |                   |
| 6379 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV菖桂线桂12    | 龙飞1.2组       | 24.19  | 二级 |                   |
| 6380 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV司南线汪83    | 东洲开发区2#公变    | 252    | 一级 |                   |
| 6381 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜兆线潜217   | 白茶市场柱上变压器    | 259.61 | 一级 |                   |
| 6382 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26    | 港背中房         | 0      | 三级 | 线路不可接入            |
| 6383 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉二回线塘61  | 建材柱上变压器      | 274.66 | 一级 |                   |
| 6384 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜茶二回线潜215 | 花坛柱上变压器      | 430.06 | 一级 |                   |
| 6385 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV中咀线横603   | 中咀村3#        | 53.4   | 二级 |                   |
| 6386 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站     | 10kV东风线周108   | 同心机站1#公变     | 83.73  | 二级 |                   |
| 6387 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63 | 坑背吴台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 6388 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63 | 石家坵台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 6389 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线铁桥村台区 | 42.46  | 二级 |                   |
| 6390 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV迎宾线吴60    | 畈上王台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 6391 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV山口线吴62    | 杨城山台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 6392 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81   | 王明番台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 6393 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228   | 西泉3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 6394 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV向阳线甘24    | 斩关9组         | 19.99  | 二级 |                   |
| 6395 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV下朱线麻13    | 熬山6.7.8      | 406.26 | 二级 |                   |
| 6396 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马金线马108   | 马桥3.4组支线公变   | 235.64 | 二级 |                   |
| 6397 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81   | 白家龙          | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 6398 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV南城线马105   | 菜地台区公变       | 140.19 | 二级 |                   |
| 6399 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 曹邓台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 6400 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117  | 山下三变         | 70.7   | 二级 |                   |
| 6401 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117  | 山下二变         | 120.49 | 二级 |                   |
| 6402 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站    | 10kV教委线茶42    | 教委公变         | 334.41 | 二级 |                   |
| 6403 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV茶庵线赵207   | 邱家湾2#公变      | 160    | 二级 |                   |
| 6404 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215   | 杨部三变         | 30.97  | 二级 |                   |
| 6405 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗供电所   | 蒋家洞变电站    | 10kV中肖线蒋517   | 三肖村台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 6406 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊普线赵203   | 百花岭村六组1#公变   | 40.68  | 二级 |                   |
| 6407 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 蒋家洞变电站    | 10kV长虹线蒋518   | 洞口七组2#公变     | 34.02  | 二级 |                   |
| 6408 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV蒲首线新15    | 望夫山六组2#公变    | 80     | 二级 |                   |
| 6409 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV沙店线洪503   | 王家垅          | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 6410 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV宝石线刘13    | 汪家3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 6411 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV宝石线刘13    | 下舒台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 6412 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV城关线通117   | 南门桥公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 6413 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV泉港线湄517   | 新桥台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 6414 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 上简2组台区       | 24.22  | 二级 |                   |
| 6415 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 回头1组台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 6416 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV官塘线官510   | 芳秀畈七组公变      | 80     | 二级 |                   |
| 6417 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV汀泗线朱12    | 汀泗公变5#       | 449.52 | 一级 |                   |
| 6418 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13    | 南川公变1#       | 167.89 | 二级 |                   |
| 6419 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV蔡墩线青15    | 雅安村台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 6420 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV万安线新24    | 夜珠桥6#公变      | 252    | 二级 |                   |
| 6421 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV蔡墩线青15    | 团山村台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 6422 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV杨林线渠13    | 高七村高恒圭       | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 6423 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV金桂线桂24    | 刘家桥2#        | 331.38 | 二级 |                   |
| 6424 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV砖瓦厂线甘16   | 祝埡村部4#       | 129.98 | 二级 |                   |
| 6425 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV余家湾线朱18   | 汀泗13#公变      | 164.39 | 二级 |                   |

|      |          |              |         |           |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 6426 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 上简9组台区       | 41.07  | 一级 |                  |
| 6427 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13    | 坳下村          | 43     | 二级 |                  |
| 6428 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV红旗山线甘13   | 甘棠乡林场        | 245.77 | 二级 |                  |
| 6429 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV红旗山线甘13   | 祝垸村          | 246.99 | 二级 |                  |
| 6430 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV杨林线渠13    | 高七           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6431 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV隔壁线荻213   | 龙印三          | 41.71  | 一级 |                  |
| 6432 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV泉洪线中14    | 掘泉五组公变       | 80     | 二级 |                  |
| 6433 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24    | 明家桥          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6434 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24    | 泉塘           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6435 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV白罗拗线阮14   | 新田三组         | 113.84 | 二级 |                  |
| 6436 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13    | 铜钟何桥孙家       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6437 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV太平线青21    | 塘桥一组台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6438 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄下片线石15  | 柘田上台         | 11.35  | 二级 |                  |
| 6439 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV泉湖线沙21    | 沙坪庙铺四组       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6440 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22    | 常岭七组台区       | 48.9   | 二级 |                  |
| 6441 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV大幕线大25    | 常收村陈月旦       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6442 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV大幕线大25    | 张铁1.4组       | 82.92  | 二级 |                  |
| 6443 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV大幕线大25    | 教育小区3号台区     | 162.09 | 二级 |                  |
| 6444 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26    | 石桥村台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 6445 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26    | 张阮           | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 6446 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107   | 重塘1组         | 54.49  | 二级 |                  |
| 6447 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 上陈台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6448 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV义乌线永611   | 湖场四组2#公变     | 84.78  | 二级 |                  |
| 6449 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV义乌线永611   | 齐心四组         | 80.86  | 二级 |                  |
| 6450 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV四星线高24    | 石溪一二组        | 80.99  | 二级 |                  |
| 6451 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV义乌线永611   | 区原种场         | 203.27 | 二级 |                  |
| 6452 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV广昊线广17    | 油站台区         | 88.32  | 二级 |                  |
| 6453 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV广昊线广17    | 熊家湾村四组       | 330.87 | 二级 |                  |
| 6454 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV东岭线老605   | 东岭5#         | 80.21  | 二级 |                  |
| 6455 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站     | 10kV马坡线茅108   | 熊余家公变        | 41.86  | 二级 |                  |
| 6456 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站     | 10kV余畈线隼223   | 交通配变         | 200    | 一级 |                  |
| 6457 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206   | 蔡桥前庄1#公变     | 86.48  | 二级 |                  |
| 6458 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站     | 10kV旗鼓一回线栗106 | 栗林还建点5#柱上变压器 | 124.87 | 二级 |                  |
| 6459 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV浮长线浮112   | 毛李柱上变压器      | 228.54 | 二级 |                  |
| 6460 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV隔壁线荻213   | 夏家三变         | 301.83 | 二级 |                  |
| 6461 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV蔡桥线高23    | 高桥站变         | 321.22 | 二级 |                  |
| 6462 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV工业线杨108   | 街镇16线粮所公变    | 163.4  | 二级 |                  |
| 6463 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV石门线阮17    | 赶龙五组         | 40.05  | 二级 |                  |
| 6464 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV高庄线沙22    | 新街下台十四台区     | 258.47 | 二级 |                  |
| 6465 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV沙坪线沙24    | 沙坪三台区2#台区    | 126.9  | 二级 |                  |
| 6466 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107   | 董家           | 52.29  | 二级 |                  |
| 6467 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站    | 10kV三门线聂119   | 两湖外洲         | 81.96  | 二级 |                  |
| 6468 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV向阳线甘24    | 竹林吴2#柱上变压器   | 15     | 二级 |                  |
| 6469 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站     | 10kV高峰线潭110   | 易段二台         | 39.72  | 二级 |                  |
| 6470 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20    | 共升闵家支线公变     | 80.31  | 二级 |                  |
| 6471 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV月星山线余109  | 月星山老新屋公变     | 40     | 二级 |                  |
| 6472 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV峡山线白220   | 大市1-2组2台     | 23.03  | 二级 |                  |
| 6473 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV横岭线金25    | 葵山车站         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6474 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15    | 大屋陈台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6475 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20    | 永利一组2#       | 602.81 | 二级 |                  |
| 6476 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV石门线楠607   | 大坪2#（神仙下）    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6477 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 大井2#         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6478 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站     | 10kV冷水坪线山11   | 冷水坪2#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6479 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15    | 中通2#         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6480 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 新庄坪3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6481 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站     | 10kV犀城二回线犀117 | 甘山垅2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6482 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站     | 10kV城区三回线新117 | 肉联配变         | 264.31 | 一级 |                  |
| 6483 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV塘下线吴61    | 下朗三号台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6484 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV一盘丘线杨404  | 西坑3#变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6485 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV陈坪线石503   | 焦家台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6486 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 新屋2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6487 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV雨山线路208   | 石屋汤家         | 2.18   | 二级 |                  |
| 6488 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV井头线大16    | 山下王台区        | 124.36 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 6489 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215   | 漂垅六台           | 55.11  | 二级 |                  |
| 6490 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224  | 杉木园2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6491 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集一回线门78  | 大集村一台          | 320.01 | 一级 |                  |
| 6492 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV菖桂线桂12    | 官庄村            | 162.89 | 二级 |                  |
| 6493 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城屋三回线通116 | 水泥厂公变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6494 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV义源线义116   | 高视桃花上台2号       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6495 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 雷骆二组台区         | 51.45  | 二级 |                  |
| 6496 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 洪下村台区          | 42.46  | 二级 |                  |
| 6497 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21    | 塘桥村台区          | 45.5   | 二级 |                  |
| 6498 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 沙湾台区           | 9.15   | 二级 |                  |
| 6499 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 铜钟马安日石2台       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6500 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV海桥线栗108   | 栗林村二期2#柱上变压器   | 276.67 | 二级 |                  |
| 6501 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116   | 大港背变           | 40.15  | 二级 |                  |
| 6502 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV季山线程117   | 程丰村六变          | 20.24  | 二级 |                  |
| 6503 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 黄沙六组3台         | 55.4   | 二级 |                  |
| 6504 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV大桥线朱21    | 案山村2#台区        | 51.96  | 二级 |                  |
| 6505 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 田铺新村           | 102.97 | 二级 |                  |
| 6506 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 大井安置点台区（大井易迁）  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6507 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 大畈及燃料公司廉租房     | 214.63 | 二级 |                  |
| 6508 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 老屋黄家           | 16.67  | 二级 |                  |
| 6509 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 青云马龙头公变        | 40.83  | 二级 |                  |
| 6510 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116   | 荻田二变           | 92.03  | 二级 |                  |
| 6511 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜米线潜217   | 计委柱上变压器        | 350.06 | 一级 |                  |
| 6512 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV龙温一回线温31  | 文体局(矿机2#)柱上变压器 | 439.29 | 一级 |                  |
| 6513 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗环线栗104   | 双泉六组公变         | 182.98 | 一级 |                  |
| 6514 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15    | 大屋万六组          | 61.04  | 二级 |                  |
| 6515 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 洪水四组公变         | 84.29  | 二级 |                  |
| 6516 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 九宫所配电班  | 九宫变电站  | 10kV云湖线九16    | 集贤公变           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6517 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 上王林场           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6518 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 宝塔村3#          | 163.23 | 二级 |                  |
| 6519 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 高坑下台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6520 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV涓港线厦13    | 桥北             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6521 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV金鸡山线大13   | 马鞍头村小坑         | 7.65   | 二级 |                  |
| 6522 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 北岭村2组          | 80.7   | 二级 |                  |
| 6523 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV三叉港线甘14   | 雨坛村#1          | 80.13  | 二级 |                  |
| 6524 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 泉山台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6525 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 凡塘             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6526 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224  | 茶滩台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6527 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61    | 大垅口二号          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6528 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站  | 10kV理陂线富11    | 下邓1#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6529 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 西塆二变           | 32.07  | 二级 |                  |
| 6530 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 龙门二变           | 13     | 二级 |                  |
| 6531 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118   | 龙潭             | 47.6   | 二级 |                  |
| 6532 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV易家垅线隽119  | 神家一台           | 354.2  | 二级 |                  |
| 6533 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV茶庵线赵207   | 枫树岭分场1#公变      | 42.93  | 二级 |                  |
| 6534 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 大坪镇二变          | 206.21 | 二级 |                  |
| 6535 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 柳林村六组公变        | 82.14  | 二级 |                  |
| 6536 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15    | 望夫山十四组公变       | 428.92 | 二级 |                  |
| 6537 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 西河一组公变         | 268.36 | 二级 |                  |
| 6538 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV潘山线洪512   | 斗门             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6539 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 尖山1、3组2#       | 25.51  | 二级 |                  |
| 6540 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17    | 东关叶家台区         | 9.75   | 二级 |                  |
| 6541 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 团山村3台          | 17.69  | 二级 |                  |
| 6542 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 蒋家2#公变         | 7.24   | 二级 |                  |
| 6543 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 艾珠柏            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6544 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14   | 黄龙五组           | 30.42  | 二级 |                  |
| 6545 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳一回线鲍512 | 沙阳路9#          | 401.22 | 二级 |                  |
| 6546 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21    | 庙铺一组           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6547 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 枫林台圳2号         | 12.45  | 二级 |                  |
| 6548 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 金沙五组大水堰        | 7.41   | 二级 |                  |
| 6549 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 水坑下台3号         | 81.32  | 二级 |                  |
| 6550 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 重塘2组           | 56.2   | 二级 |                  |
| 6551 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 孙田变电站  | 10kV孙津一回线孙46  | 下长岭8组          | 47.12  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 6552 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 重塘6队         | 11.37  | 二级 |                  |
| 6553 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 泉口台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6554 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611   | 区原种场2#公变     | 424.47 | 二级 |                  |
| 6555 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611   | 湖场四组         | 167.29 | 二级 |                  |
| 6556 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 机电学校公变       | 347.55 | 二级 |                  |
| 6557 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 泉塘二组柱上变压器    | 449.98 | 一级 |                  |
| 6558 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 技术监督局柱上变压器   | 278.97 | 一级 |                  |
| 6559 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV长安线文219   | 省煤机2#柱上变压器   | 258.67 | 一级 |                  |
| 6560 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 烟草局柱上变压器     | 256.46 | 一级 |                  |
| 6561 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 卫生局公变柱上变压器   | 255.91 | 一级 |                  |
| 6562 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202   | 潘湾十一组3#      | 163.48 | 二级 |                  |
| 6563 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 丰垅村          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6564 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108   | 下街公变柱上变压器    | 269.98 | 二级 |                  |
| 6565 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV沙坪线沙24    | 邮政16台区       | 36.95  | 二级 |                  |
| 6566 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 西关4组2#柱上变压器  | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6567 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV金桂线桂24    | 金祠3#台区       | 208.42 | 二级 |                  |
| 6568 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV金桂线桂24    | 白沙村          | 114.7  | 二级 |                  |
| 6569 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 花墩路变         | 197.28 | 二级 |                  |
| 6570 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV纤维线明13    | 明水三          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6571 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV南城线马105   | 严洲4.5组公变     | 197.56 | 一级 |                  |
| 6572 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马金线马108   | 皮家庄柱上变压器     | 30.95  | 二级 |                  |
| 6573 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609   | 湖场一组         | 178.24 | 一级 |                  |
| 6574 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 茅井六组         | 6.64   | 二级 |                  |
| 6575 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站  | 10kV理畈线富11    | 桥头铺台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6576 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 犀港下3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6577 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 新塘七组         | 52.39  | 二级 |                  |
| 6578 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 下杨3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6579 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV双河线株215   | 齐头谢          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6580 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 大幕大塘         | 21.08  | 二级 |                  |
| 6581 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 付家岭2#台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6582 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV菖桂线桂12    | 坳上汪家         | 25.46  | 二级 |                  |
| 6583 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 茅井五组         | 42.93  | 二级 |                  |
| 6584 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV板坑线梅15    | 前沙坪一、二组      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6585 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122 | 秀中二台配变       | 273.77 | 一级 |                  |
| 6586 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV易家垅线隽119  | 五里五台         | 206.99 | 二级 |                  |
| 6587 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV工业线北215   | 阁塘二台         | 29.29  | 二级 |                  |
| 6588 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 雷洞三          | 41.88  | 二级 |                  |
| 6589 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 南程2#         | 13.13  | 二级 |                  |
| 6590 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站  | 10kV大罗湖线小609  | 横港六队公变       | 95.03  | 一级 |                  |
| 6591 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV石城湾线石21   | 马家排          | 29.05  | 二级 |                  |
| 6592 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV汀泗线朱12    | 汀泗9#公变台区     | 339.33 | 一级 |                  |
| 6593 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 大路四组         | 163.71 | 一级 |                  |
| 6594 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118   | 隐水路2台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6595 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 洪泉村          | 32.66  | 二级 |                  |
| 6596 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213   | 垅下7-9组       | 35.72  | 二级 |                  |
| 6597 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站  | 10kV芦林畈线小507  | 芦林畈二机站1#公变   | 81.96  | 二级 |                  |
| 6598 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 桂家桥2#        | 264.46 | 一级 |                  |
| 6599 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 建楼三台         | 80     | 二级 |                  |
| 6600 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105   | 技术监督局公变      | 292.93 | 一级 |                  |
| 6601 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 汤塢陈免台区       | 50.44  | 二级 |                  |
| 6602 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV群力线横506   | 星火村4#台区      | 38.89  | 二级 |                  |
| 6603 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118   | 岭源大屋变        | 26.99  | 二级 |                  |
| 6604 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 翟港李台区2#台区    | 12.88  | 二级 |                  |
| 6605 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61    | 余长畈桥头3#      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6606 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV化工线赵204   | 赵李桥镇农机站公变    | 278.5  | 一级 |                  |
| 6607 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV孙帅线高13    | 高桥村8#        | 343.78 | 二级 |                  |
| 6608 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 高升村4-8组柱上变压器 | 80.04  | 二级 |                  |
| 6609 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 中津九组         | 237.9  | 二级 |                  |
| 6610 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 葛家堰1#柱上变压器   | 182.88 | 二级 |                  |
| 6611 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV酒店线汪62    | 赤马港医院1#公变    | 366.88 | 二级 |                  |
| 6612 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV菖蒲线菖13    | 邹家台区         | 120.02 | 二级 |                  |
| 6613 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV灯笼山线官606  | 官塘粮贸小区公变     | 172.53 | 一级 |                  |
| 6614 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV二桥线桃17    | 二区公变         | 140.92 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |                   |         |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|-------------------|---------|----|------------------|
| 6615 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线高家庄台区      | 14. 3   | 二级 |                  |
| 6616 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV四庄线上118   | 五花一               | 54. 45  | 二级 |                  |
| 6617 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV马港线马108   | 尖山二台              | 22. 58  | 二级 |                  |
| 6618 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV沙堆线传106   | 港背                | 251. 25 | 二级 |                  |
| 6619 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV花亭线石215   | 鲁湾一台              | 163. 62 | 二级 |                  |
| 6620 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215   | 来苏三变              | 99. 38  | 二级 |                  |
| 6621 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站     | 10kV凤凰一回线曲708 | 长伦七组1#公变          | 47. 13  | 一级 |                  |
| 6622 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215   | 辉煌二变              | 95. 44  | 二级 |                  |
| 6623 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV洪山线新22    | 朱巷六组1#公变          | 86. 8   | 二级 |                  |
| 6624 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站    | 10kV工业二回线砂206 | 火车站西边2#公变         | 169. 39 | 一级 |                  |
| 6625 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV灯笼山线官606  | 官塘振兴公变            | 291. 4  | 一级 |                  |
| 6626 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV孙帅线高13    | 高桥蔡队2#            | 336. 56 | 二级 |                  |
| 6627 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV林场线官507   | 石泉五组公变            | 160. 79 | 一级 |                  |
| 6628 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV周桥线渠18    | 渠首公变              | 197. 65 | 二级 |                  |
| 6629 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV石门线阮17    | 石门村               | 160. 54 | 二级 |                  |
| 6630 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV大源线金22    | 郑山                | 43. 1   | 二级 |                  |
| 6631 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV大幕线大25    | 教育小区1号台区          | 92. 24  | 二级 |                  |
| 6632 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV石南线长112   | 张七一台              | 13. 69  | 二级 |                  |
| 6633 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线        | 阮家山4组             | 51. 89  | 二级 |                  |
| 6634 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV钟鸣线神108   | 莲塘丁家公变            | 25. 25  | 二级 |                  |
| 6635 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV三桥一回线崇509 | 二招公变(22区)         | 337. 02 | 一级 |                  |
| 6636 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV行署二回线塘75  | 教堂公变（胡家坦一百家）柱上变压器 | 264. 88 | 一级 |                  |
| 6637 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站    | 10kV广中线广24    | 永安办事处柱上变压器        | 255. 95 | 一级 |                  |
| 6638 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜工一回线潜108 | 张戴2#柱上变压器         | 256. 84 | 一级 |                  |
| 6639 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV白石线茶17    | 白石一组2#公变          | 83. 51  | 二级 |                  |
| 6640 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV舒桥线绿404   | 兴隆岭四五组1#          | 40. 19  | 一级 |                  |
| 6641 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV大畈线黄25    | 下李屋2#台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6642 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV医化线汪66    | 和谐花园2#公变          | 271. 1  | 一级 |                  |
| 6643 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV沙坪线沙24    | 田家咀5台区公变          | 50. 43  | 二级 |                  |
| 6644 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV马港线马108   | 马港集镇九台区           | 83. 56  | 二级 |                  |
| 6645 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV官埠线永606   | 政府宿舍              | 261. 38 | 一级 |                  |
| 6646 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV车埠线蒲213   | 公安泉八组公变           | 265     | 二级 |                  |
| 6647 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV杨塘线马212   | 飞坳二变              | 73. 79  | 二级 |                  |
| 6648 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15    | 孟垅村1#光伏           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6649 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永威线永509   | 中心幼儿园柱上变压器        | 244. 16 | 二级 |                  |
| 6650 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜工一回线潜108 | 林场试验所             | 83. 49  | 一级 |                  |
| 6651 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV文博线犀227   | 凤池路台区             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6652 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV城犀二回线通114 | 心怡财富广场公变          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6653 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 内刘家台区             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6654 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV城犀二回线通114 | 隆鼎丽都1#台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6655 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV环城线门76    | 艾家台区              | 73. 71  | 二级 |                  |
| 6656 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV城犀二回线通114 | 财政三公变             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6657 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站    | 10kV梓茶线梓111   | 车祠4. 5组柱上变压器      | 40. 47  | 一级 |                  |
| 6658 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 南门山六组3#公变         | 42. 48  | 二级 |                  |
| 6659 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 坤澳家庭农场台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6660 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV司南线汪83    | 东洲开发区1#公变         | 252     | 一级 |                  |
| 6661 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV白羊线路106   | 下岩钟家              | 9. 89   | 二级 |                  |
| 6662 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV文盘线文214   | 杉树浪1#柱上变压器        | 259. 18 | 一级 |                  |
| 6663 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV义马线永611   | 蒿林七组三号            | 88. 95  | 二级 |                  |
| 6664 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV源头线黄14    | 赵家垅2#台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6665 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV油坊线油516   | 油坊小学              | 163. 88 | 二级 |                  |
| 6666 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV双合线南216   | 白果树七组             | 40. 45  | 二级 |                  |
| 6667 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV双合线南216   | 新码五组              | 148. 68 | 二级 |                  |
| 6668 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV源头线黄14    | 北乐台区              | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6669 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV厦铺线湄513   | 罗家畈台区             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6670 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV厦铺线湄513   | 焦岩                | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6671 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站     | 10kV犀城二回线犀117 | 幸福小区台区            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6672 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站     | 10kV冷水坪线山11   | 冯家1#              | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6673 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407   | 塘下                | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6674 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站     | 10kV理畈线富11    | 岭背台区              | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6675 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV大幕线大25    | 大屋李2号公变           | 224. 5  | 二级 |                  |
| 6676 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV下朱线麻13    | 沈廖1-2组            | 26      | 二级 |                  |
| 6677 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马桥线马208   | 黄桥二号台区            | 33. 89  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 6678 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 港背三组         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6679 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线长里吕台区 | 22.55  | 二级 |                  |
| 6680 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 下余台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6681 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站  | 10kV理畈线富11    | 下邓2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6682 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV金桥线马107   | 金桥台区         | 41.43  | 二级 |                  |
| 6683 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15    | 郭家岭          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6684 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14    | 贺家口台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6685 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 叶垌           | 114    | 二级 |                  |
| 6686 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下朱线麻13    | 敖山3、4、5组     | 9.25   | 二级 |                  |
| 6687 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25    | 仰山殿          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6688 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224   | 佐金一组         | 65.89  | 二级 |                  |
| 6689 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 大坪四变         | 121.7  | 二级 |                  |
| 6690 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV煤矿线鱼114   | 连江大道7#       | 344.71 | 一级 |                  |
| 6691 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109   | 廖家一          | 24.13  | 二级 |                  |
| 6692 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 小岭二变         | 38.97  | 二级 |                  |
| 6693 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224   | 太平寺三组        | 40.17  | 二级 |                  |
| 6694 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 利和三          | 69.27  | 二级 |                  |
| 6695 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV赤中三回线蛟111 | 油铺三组公变       | 43.82  | 一级 |                  |
| 6696 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV大桥线朱21    | 案山村4组        | 63.4   | 二级 |                  |
| 6697 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 长青7、8组2#台区   | 160.36 | 二级 |                  |
| 6698 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV石城湾线石21   | 5号公变         | 217.24 | 二级 |                  |
| 6699 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 矮岭一组公变       | 82.88  | 二级 |                  |
| 6700 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 黄荆塘村2#台区     | 46.68  | 二级 |                  |
| 6701 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 郭家湾五组公变      | 86     | 一级 |                  |
| 6702 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 双石村4组        | 160.33 | 二级 |                  |
| 6703 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV灯笼山线官606  | 官塘村修家公变      | 126.2  | 一级 |                  |
| 6704 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV石城湾线石21   | 石城站用电        | 322.52 | 二级 |                  |
| 6705 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 斩关7组3#台区     | 60     | 二级 |                  |
| 6706 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 西岭村5组台区      | 2.37   | 二级 |                  |
| 6707 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓青线梓109   | 滨湖1、3组       | 80.66  | 二级 |                  |
| 6708 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14   | 黄龙一组2号       | 93.83  | 二级 |                  |
| 6709 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 金不一组         | 16.93  | 二级 |                  |
| 6710 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 白马村          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6711 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 梅田街道         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6712 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV水库线青13    | 水库茶冲2、3组台区   | 24.24  | 二级 |                  |
| 6713 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV水库线青13    | 水库都上咀台区      | 40.63  | 二级 |                  |
| 6714 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404  | 石膏厂          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6715 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 熊家畈上台        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6716 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV高庄线沙22    | 高庄七组         | 20.03  | 二级 |                  |
| 6717 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV大幕线大25    | 常收12组        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6718 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 九季岭          | 55.2   | 二级 |                  |
| 6719 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 中街2号公变       | 212.13 | 二级 |                  |
| 6720 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 燕厦大垌台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6721 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV白云线鲍515   | 新码四组         | 165.03 | 二级 |                  |
| 6722 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站  | 10kV敖509敖津一回线 | 酒泉5组柱上变压器    | 98.89  | 二级 |                  |
| 6723 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505   | 袁铺2组         | 53.86  | 二级 |                  |
| 6724 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV港口线黄110   | 黄盖湖政府公变      | 160    | 一级 |                  |
| 6725 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 夏林饶郭         | 30     | 二级 |                  |
| 6726 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505   | 袁铺14组        | 79.55  | 二级 |                  |
| 6727 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 石垌2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6728 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV鸡口山线大117  | 大坑安置点3#台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6729 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 长平           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6730 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 堰头1、3、7组     | 23.43  | 二级 |                  |
| 6731 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 大井           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6732 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13    | 白布泉三组公变      | 102.54 | 二级 |                  |
| 6733 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署二回线塘75  | 烟厂3#柱上变压器    | 167.74 | 一级 |                  |
| 6734 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站  | 10kV潜洪线潜115   | 潜山九组柱上变压器    | 81.7   | 二级 |                  |
| 6735 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 水厂柱上变压器      | 258.99 | 一级 |                  |
| 6736 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 白鹤六组         | 34.87  | 二级 |                  |
| 6737 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温桂二回线温36  | 滨河路2#柱上变压器   | 286.16 | 一级 |                  |
| 6738 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24    | 食品公司柱上变压器    | 275.17 | 一级 |                  |
| 6739 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 计生委柱上变       | 254.02 | 一级 |                  |
| 6740 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 同心路2#柱上变压器   | 266.68 | 一级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |             |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|-------------|--------|----|------------------|
| 6741 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV淦河二回线文223 | 大畈三七组柱上变压器  | 218.27 | 二级 |                  |
| 6742 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV菖桂线桂12    | 木梓垸         | 9.77   | 二级 |                  |
| 6743 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV李家畈线杨106  | 新屋下杨        | 8.54   | 二级 |                  |
| 6744 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV官塘线官510   | 小林桥九组2#公变   | 41.5   | 二级 |                  |
| 6745 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV熊家岭线余105  | 枫桥水库2#公变    | 80     | 二级 |                  |
| 6746 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站     | 10kV东风线周108   | 同心大道3#公变    | 263.48 | 二级 |                  |
| 6747 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV南港线渡21    | 黄沙湾         | 80.31  | 二级 |                  |
| 6748 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站     | 10kV温泉三回线温13  | 滨河路3#柱上变压器  | 336.81 | 一级 |                  |
| 6749 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV管件厂线横609  | 东正街2#柱上变压器  | 265.53 | 一级 |                  |
| 6750 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV沙坪线沙24    | 农行九台区       | 93.06  | 二级 |                  |
| 6751 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV沙坪线沙24    | 大泉圳(一台区)    | 20.44  | 二级 |                  |
| 6752 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV兴民线桃69    | 下津四组        | 25.9   | 二级 |                  |
| 6753 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101   | 东塘二组公变      | 78.47  | 二级 |                  |
| 6754 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV市委线汪58    | 周面岭市委2#公变   | 354.14 | 一级 |                  |
| 6755 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV燎原线甘25    | 军山14组       | 39.62  | 二级 |                  |
| 6756 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13    | 学堂周         | 21.82  | 二级 |                  |
| 6757 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV洞口线广16    | 西河一组新村      | 495.05 | 二级 |                  |
| 6758 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV渡普线渡15    | 渡普17#公变     | 334.51 | 二级 |                  |
| 6759 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV泉港线湄517   | 泉下          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6760 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV文博线犀227   | 公务员社区台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6761 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV大畈线黄25    | 徐家岭         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6762 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV文博线犀227   | 大树陈2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6763 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集一回线门78  | 香山一台        | 417.18 | 一级 |                  |
| 6764 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV乌龟石线香515  | 谢家坳八组       | 43.06  | 二级 |                  |
| 6765 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV柳林线梅14    | 金鸡          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6766 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV板坑线梅15    | 板坑3.4组台区    | 19.88  | 二级 |                  |
| 6767 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV中坪线随15    | 老虎岩二组公变     | 160    | 二级 |                  |
| 6768 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV金鸡线梅16    | 毛栗岭         | 236.06 | 二级 |                  |
| 6769 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV板坑线梅15    | 沙咀下         | 102.74 | 二级 |                  |
| 6770 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV中坪线随15    | 老虎岩二组2#公变   | 43.37  | 二级 |                  |
| 6771 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27    | 长欠二组2#      | 36.36  | 二级 |                  |
| 6772 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV桂口线阮15    | 汉兴一组3号      | 41.46  | 二级 |                  |
| 6773 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉六回线塘79  | 桂泉4#柱上变压器   | 163.87 | 一级 |                  |
| 6774 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV医化线汪66    | 和谐花园1#公变    | 428.88 | 一级 |                  |
| 6775 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站     | 10kV温滨二回线温26  | 体育路2#柱上变压器  | 329.53 | 一级 |                  |
| 6776 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV南庄线港106   | 新畈三组        | 80.02  | 二级 |                  |
| 6777 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV二桥线桃17    | 河水六组        | 29.65  | 二级 |                  |
| 6778 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV双合线南216   | 石吼二组        | 80.78  | 二级 |                  |
| 6779 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV街道线余108   | 余家桥一队1#公变   | 160    | 二级 |                  |
| 6780 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV燎原线甘25    | 甘棠村4组       | 21.51  | 二级 |                  |
| 6781 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV横石线石406   | 南成台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6782 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV陈坪线石503   | 白桥          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6783 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV广昊线广17    | 铁铺七组公变      | 156.61 | 二级 |                  |
| 6784 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站     | 10kV徐号线宝509   | 六三2-5组2#公变  | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 6785 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站     | 10kV冷水坪线山11   | 冷水坪         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6786 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV楠林线楠601   | 大坪朗铺        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6787 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV向阳线甘24    | 斩关一组        | 22.07  | 二级 |                  |
| 6788 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV港背线大14    | 章贵3号        | 95.72  | 二级 |                  |
| 6789 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马金线马108   | 大屋刘台区公变     | 168.52 | 二级 |                  |
| 6790 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV向阳线甘24    | 战斗4组2#柱上变压器 | 40.08  | 二级 |                  |
| 6791 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV下朱线麻13    | 熬山11.12组二号  | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6792 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV横沟线横604   | 五金公变        | 427.8  | 一级 |                  |
| 6793 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV横沟线横604   | 卫生院公变       | 259.75 | 一级 |                  |
| 6794 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25    | 柏山郭村        | 68.45  | 二级 |                  |
| 6795 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228   | 板桥台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6796 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81   | 神堂村         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6797 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV花亭线石215   | 漂垸一台        | 20.57  | 二级 |                  |
| 6798 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站     | 10kV易家垅线隼119  | 五里一台        | 258.57 | 二级 |                  |
| 6799 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV清水线传109   | 古井二         | 60.8   | 二级 |                  |
| 6800 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站     | 10kV赤中三回线蛟111 | 夏龙一二组1#公变   | 91.84  | 一级 |                  |
| 6801 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站     | 10kV赤中三回线蛟111 | 夏龙知青点公变     | 80.79  | 一级 |                  |
| 6802 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV蒲首线新15    | 荷叶塘村2#公变    | 163.66 | 二级 |                  |
| 6803 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV蒲首线新15    | 荷叶塘八组2#公变   | 160.86 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 6804 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13    | 深度           | 35.78  | 二级 |                  |
| 6805 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 盘源村1.5组2#    | 11.67  | 二级 |                  |
| 6806 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13    | 洞泉村安置点       | 138.51 | 二级 |                  |
| 6807 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV大路线犀226   | 鹭鸶窝台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6808 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 供电所二公变       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6809 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV高铺线渠23    | 孙鉴三组         | 8.87   | 二级 |                  |
| 6810 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 承前金          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6811 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 周桥三组万家       | 80.26  | 二级 |                  |
| 6812 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV米厂线横601   | 商业步行街公变      | 339.15 | 二级 |                  |
| 6813 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 赛丰村7组台区      | 147.15 | 二级 |                  |
| 6814 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 寨丰4组2#台区     | 57.91  | 二级 |                  |
| 6815 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 河岭12组台区      | 105.89 | 二级 |                  |
| 6816 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 大坪7组2台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6817 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 石井3组台区       | 14.45  | 二级 |                  |
| 6818 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 太坪村一组        | 14.18  | 二级 |                  |
| 6819 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 泉塘村2#台区      | 241    | 二级 |                  |
| 6820 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 泉洪岭一组公变      | 167.27 | 二级 |                  |
| 6821 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 大坪7组         | 64.68  | 二级 |                  |
| 6822 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 聂家村2组        | 82.3   | 二级 |                  |
| 6823 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 垅上村台区        | 23.35  | 二级 |                  |
| 6824 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 四联村6.7组      | 40.12  | 二级 |                  |
| 6825 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108   | 街镇16线双溪政府变压器 | 60     | 二级 |                  |
| 6826 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 葛家晚          | 112.35 | 二级 |                  |
| 6827 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 浮桥4.5.6组2#公变 | 24.05  | 二级 |                  |
| 6828 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 白马瓦泥塘台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6829 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 堰市村          | 35.87  | 二级 |                  |
| 6830 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 雷骆8组台区       | 162.95 | 二级 |                  |
| 6831 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21    | 城万二组台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6832 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 长湖背          | 23.45  | 二级 |                  |
| 6833 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21    | 泉湖三组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6834 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404  | 一盘丘林场        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6835 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21    | 大竹二组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6836 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 柯家2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6837 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 大屋熊家         | 22.34  | 二级 |                  |
| 6838 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 柯家           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6839 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV高庄线沙22    | 高庄八组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6840 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 叶门上台         | 43.26  | 二级 |                  |
| 6841 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 石壁下台台区       | 81.41  | 二级 |                  |
| 6842 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 中街3号公变       | 259.46 | 二级 |                  |
| 6843 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505   | 江桥6组         | 29.91  | 二级 |                  |
| 6844 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 洪港1、2组柱上变压器  | 27.52  | 二级 |                  |
| 6845 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 刘槿中台         | 40.3   | 二级 |                  |
| 6846 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 塘上2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6847 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV犀港线吴82    | 吴田台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6848 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 新铺           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6849 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62    | 洞口罗台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6850 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404   | 廖家桥10组       | 40.45  | 一级 |                  |
| 6851 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工二回线潜206 | 工会柱上变压器      | 163.98 | 一级 |                  |
| 6852 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工二回线潜206 | 小车队柱上变压器     | 160.26 | 一级 |                  |
| 6853 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 体育路5#柱上变压器   | 81.08  | 二级 |                  |
| 6854 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 白鹤郑家湾        | 53.6   | 二级 |                  |
| 6855 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文中线文226   | 四季新柱上变压器     | 421.32 | 一级 |                  |
| 6856 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 同心路1#柱上变压器   | 252.92 | 一级 |                  |
| 6857 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 开发区柱上变压器     | 261.19 | 一级 |                  |
| 6858 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 金鸡岭2#柱上变压器   | 12.51  | 二级 |                  |
| 6859 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 曾家山          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6860 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 石官垅          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6861 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 畈头梁          | 68.61  | 二级 |                  |
| 6862 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21    | 东湖九组         | 82.04  | 二级 |                  |
| 6863 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV吴忠线溪13    | 二忠路公变        | 83.15  | 二级 |                  |
| 6864 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV畅周线洪510   | 大塘山2号        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6865 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV沙坪线沙24    | 时空街十台区公变     | 119.84 | 二级 |                  |
| 6866 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106  | 李沛11组        | 48.09  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |                        |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|------------------------|--------|----|------------------|
| 6867 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV从林线余107   | 从林大队公变                 | 40     | 二级 |                  |
| 6868 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马桥线马208   | 黄桥三号公变                 | 271    | 二级 |                  |
| 6869 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22    | 石井2组台区                 | 45     | 二级 |                  |
| 6870 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV九曲线义119   | 高枳朱床坑                  | 20.07  | 二级 |                  |
| 6871 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13    | 马安村安置点                 | 4.81   | 二级 |                  |
| 6872 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81   | 坳上焦二号变                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6873 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV国道线永609   | 蒿林新村                   | 354.33 | 一级 |                  |
| 6874 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV寺下线楠503   | 土桥四号                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6875 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV渡普线渡15    | 渡普14#公变柱上变压器           | 331.18 | 二级 |                  |
| 6876 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV二桥线桃17    | 花山四组二台                 | 163.43 | 二级 |                  |
| 6877 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 渣桥三组二台                 | 164.09 | 二级 |                  |
| 6878 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV一盘丘线杨404  | 姚家畈2#                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6879 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV盘山线义118   | 七冲台区                   | 130.69 | 二级 |                  |
| 6880 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 陈家2#台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6881 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV大路线犀226   | 塘下八组台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6882 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV广场线油513   | 九宫客运小区                 | 654.69 | 二级 |                  |
| 6883 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV泉港线湄517   | 老屋吴台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6884 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站     | 10kV凤凰一回线曲708 | 八王庙九组公变                | 80.62  | 一级 |                  |
| 6885 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站     | 10kV犀城三回线犀222 | 天鸿美庐2#台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6886 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集一回线门78  | 香山六台                   | 337.84 | 一级 |                  |
| 6887 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24    | 杨桥                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6888 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV板坑线梅15    | 大树林                    | 40.67  | 二级 |                  |
| 6889 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV大白线菖14    | 河田七组2#公变               | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6890 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV石印线慈119   | 乌岩2#台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6891 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV柳林线梅14    | 镜面山                    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6892 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV板坑线梅15    | 板杭1、2组                 | 59.18  | 二级 |                  |
| 6893 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV环城线门76    | 农场公变                   | 86.84  | 二级 |                  |
| 6894 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV金鸡线梅16    | 毛栗岭2台                  | 57.65  | 二级 |                  |
| 6895 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV金鸡线梅16    | 罗家山                    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6896 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV铜钟线铜12    | 铜钟丫吉四组                 | 35.4   | 二级 |                  |
| 6897 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13    | 清水一组台区                 | 20.52  | 二级 |                  |
| 6898 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV医化线汪66    | 信用联社公变                 | 163.21 | 一级 |                  |
| 6899 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV三源线洪502   | 甘山坳台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6900 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV官林一回线丁503 | 烟墩十一组公变                | 42.91  | 二级 |                  |
| 6901 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114   | 菊花洲                    | 7.84   | 二级 |                  |
| 6902 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV盘山线义118   | 高枳盘山                   | 24.16  | 二级 |                  |
| 6903 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV高庄线沙22    | 黄会明                    | 40.66  | 二级 |                  |
| 6904 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV太平线青21    | 塘桥村八坊台区                | 8.95   | 二级 |                  |
| 6905 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505   | 江桥8组                   | 26.11  | 二级 |                  |
| 6906 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV源头线黄14    | 大幕山林场                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6907 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206   | 渡姆桥村公变                 | 24.45  | 二级 |                  |
| 6908 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马桥线马208   | 梅花山2号公变                | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6909 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV李家畈线杨106  | 大屋李3号台区                | 108.42 | 二级 |                  |
| 6910 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26    | 罗家湾（双垅村3#）             | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 6911 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站    | 10kV长寿线蒋515   | 10kV洞口16#线甘家垅3#支线柱上变压器 | 24.3   | 二级 |                  |
| 6912 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV大港线楠606   | 南山二号                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6913 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 新塘村二台                  | 61.53  | 二级 |                  |
| 6914 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV田心线路105   | 细树垅2#                  | 47.8   | 二级 |                  |
| 6915 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV农机线通115   | 林业车队二公变                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6916 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV花亭线石215   | 花亭三台                   | 66.99  | 二级 |                  |
| 6917 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228   | 下杨下2#台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6918 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV板坑线梅15    | 泉洪成家                   | 6.33   | 二级 |                  |
| 6919 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13    | 铜钟清水村2台                | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6920 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV工业线北215   | 枫形                     | 228.7  | 二级 |                  |
| 6921 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV北洪线广18    | 广东畈八组2#公变              | 161.71 | 二级 |                  |
| 6922 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV工业线杨108   | 上屋周公变                  | 9.5    | 二级 |                  |
| 6923 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63 | 茅田上台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6924 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV洪山线新22    | 雨亭二组公变                 | 86.25  | 二级 |                  |
| 6925 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖沙线肖116   | 大堰一组二台                 | 28.81  | 二级 |                  |
| 6926 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV凤形线义117   | 东山下台                   | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6927 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线        | 观音寺3组                  | 80.68  | 一级 |                  |
| 6928 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV金龙线白213   | 三溪7-9组2台               | 160.02 | 二级 |                  |
| 6929 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV堤防线潘203   | 潘湾八九组                  | 163.55 | 一级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |                     |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|---------------------|--------|----|------------------|
| 6930 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV振兴线神106    | 神山二组2#公变            | 168.53 | 一级 |                  |
| 6931 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV南城线马105    | 严洲4.5组2#公变          | 234.06 | 二级 |                  |
| 6932 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 田铺村3#               | 40.88  | 二级 |                  |
| 6933 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 陈段幼儿园变              | 78.28  | 二级 |                  |
| 6934 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老野一回线老506  | 沙堡2#                | 41.21  | 二级 |                  |
| 6935 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85    | 血防站公变               | 171.33 | 一级 |                  |
| 6936 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117    | 电影院3#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6937 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV工业线高231    | 临江6队1台区             | 40.23  | 二级 |                  |
| 6938 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17     | 寒山牛栏台区              | 80.07  | 二级 |                  |
| 6939 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 龙门桥一组3#公变           | 81.67  | 二级 |                  |
| 6940 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117    | 龟湖九组                | 160.19 | 二级 |                  |
| 6941 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63  | 高坑下3#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6942 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV陈祠线杨105    | 畈张村葛家台区             | 14.68  | 二级 |                  |
| 6943 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118    | 岭源三变                | 80.35  | 二级 |                  |
| 6944 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116    | 转盘4#                | 344.25 | 二级 |                  |
| 6945 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119    | 大竹2#台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6946 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25     | 横珠桥                 | 81.29  | 二级 |                  |
| 6947 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV湾头线程116    | 湾头一变                | 126.42 | 二级 |                  |
| 6948 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV路口线路205    | 路口安置点2#             | 163.54 | 二级 |                  |
| 6949 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224    | 金盘5队                | 42.71  | 二级 |                  |
| 6950 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115   | 何家畈一组2#             | 266.42 | 一级 |                  |
| 6951 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15   | 荻洲12队               | 15.17  | 二级 |                  |
| 6952 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV群力线横506    | 凉亭埫2.9组             | 94.48  | 二级 |                  |
| 6953 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专一回线蒲123  | 蕲川农行公变              | 342.33 | 一级 |                  |
| 6954 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118    | 葛家台区                | 81.08  | 二级 |                  |
| 6955 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14     | 刘堡垅台区               | 18.49  | 二级 |                  |
| 6956 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV渡普线渡15     | 渡普23#公变(杨家咀二组2#)    | 65.42  | 二级 |                  |
| 6957 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17     | 湖塘村二台区              | 206.61 | 二级 |                  |
| 6958 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603    | 陈家新屋                | 1.8    | 二级 |                  |
| 6959 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站  | 10kV屋城三回线屋222  | 柏树下1#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6960 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14     | 下沙4#                | 82.73  | 一级 |                  |
| 6961 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15     | 双河村光伏台区（徐埠塘）        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6962 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV季山线程117    | 回龙寺                 | 40.05  | 二级 |                  |
| 6963 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204    | 埠头长山一组公变            | 80     | 二级 |                  |
| 6964 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV阁壁线荻213    | 罗家二变                | 82.06  | 一级 |                  |
| 6965 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰二回线南215  | 南门五组                | 202.57 | 二级 |                  |
| 6966 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116    | 麦市许家二台              | 62.94  | 二级 |                  |
| 6967 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16     | 烟墩茶场+1#             | 40.05  | 二级 |                  |
| 6968 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 花园二组公变              | 40     | 二级 |                  |
| 6969 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 南门山七八组公变            | 42.41  | 二级 |                  |
| 6970 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 潘山台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6971 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 建立祝家公变              | 43.27  | 二级 |                  |
| 6972 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106   | 上甘,下甘               | 21.6   | 二级 |                  |
| 6973 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安四回线文112  | 东门山3#柱上变压器(火车站广场1#) | 256.18 | 二级 |                  |
| 6974 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 长森岭三队1#公变           | 24     | 二级 |                  |
| 6975 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV金鸡线梅16     | 大禾堂                 | 18.73  | 二级 |                  |
| 6976 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV工业园一回线新122 | 电大配变                | 204.37 | 一级 |                  |
| 6977 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 琅玕凤凰咀2#公变           | 83.13  | 一级 |                  |
| 6978 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111    | 吉麦坳变                | 13.74  | 二级 |                  |
| 6979 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV左港线石214    | 黄土坳一变压器             | 84.37  | 二级 |                  |
| 6980 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV西庄线株116    | 西庄台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6981 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118    | 林湾一变                | 165.76 | 二级 |                  |
| 6982 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV左港线石214    | 石山一台                | 36.93  | 二级 |                  |
| 6983 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜14     | 铜钟九组                | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 6984 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV茅山线车217    | 下八屋公变               | 81.06  | 二级 |                  |
| 6985 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城II回线鱼215  | 西正街4#               | 305.16 | 一级 |                  |
| 6986 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107    | 长岭十一组公变             | 81.94  | 二级 |                  |
| 6987 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV工业一回线砂204  | 油铺谈家公变              | 84.47  | 二级 |                  |
| 6988 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV东风线周108    | 八把刀大队3#公变           | 41.17  | 二级 |                  |
| 6989 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115    | 柴油机厂公变              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6990 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202    | 头墩2#                | 340.24 | 二级 |                  |
| 6991 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213    | 堰下I组3台              | 29.89  | 二级 |                  |
| 6992 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉一回线塘64   | 化纤厂2#柱上变压器          | 268.91 | 一级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 6993 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 南门小学2#柱上变压器    | 274.28 | 一级 |                  |
| 6994 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402   | 船埠台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6995 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 山界线宋家          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6996 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 龙头桩2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 6997 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV土墩线潘104   | 杨林沟五六组         | 133.18 | 一级 |                  |
| 6998 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉二回线塘61  | 汽运2#柱上变压器      | 263.94 | 一级 |                  |
| 6999 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204   | 红石下台3#         | 5.74   | 二级 |                  |
| 7000 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111   | 港背三台           | 22.54  | 二级 |                  |
| 7001 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 杨家铺五组公变        | 41.07  | 二级 |                  |
| 7002 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV熊家岭线余105  | 枫桥大队2#公变       | 9.88   | 二级 |                  |
| 7003 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509 | 金泰3号楼1单元（250区） | 409.9  | 一级 |                  |
| 7004 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 杨下桥2#台区        | 177.49 | 一级 |                  |
| 7005 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404   | 米埠10组1变压器      | 40.23  | 一级 |                  |
| 7006 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213   | 彭段二变           | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 7007 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV盘山线义118   | 高枳石咀           | 40.83  | 二级 |                  |
| 7008 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23  | 麻纺厂1#柱上变压器     | 167.28 | 一级 |                  |
| 7009 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 杨湾2#台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7010 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙潭线龙102   | 张家桥2#公变        | 130.51 | 二级 |                  |
| 7011 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV梓山线张16    | 李密台区           | 80.07  | 二级 |                  |
| 7012 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 马洞一变           | 19.19  | 二级 |                  |
| 7013 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV护城堤线南117  | 通江路4#          | 269.59 | 二级 |                  |
| 7014 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 西坑二号#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7015 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406   | 红家畈台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7016 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 西河桥头公变         | 269.14 | 二级 |                  |
| 7017 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 余耕3组2台         | 128.81 | 二级 |                  |
| 7018 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115   | 胡家新屋台区         | 47.02  | 二级 |                  |
| 7019 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 台山黑屋雷家         | 83.07  | 二级 |                  |
| 7020 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 谢家2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7021 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25    | 金塘叶家垅          | 41.54  | 二级 |                  |
| 7022 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 凤凰九组1#公变       | 83.71  | 二级 |                  |
| 7023 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV余畈线隼223   | 余西配变           | 434.42 | 一级 |                  |
| 7024 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 余坊一变           | 19.54  | 二级 |                  |
| 7025 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 李港六组2#公变       | 85.84  | 二级 |                  |
| 7026 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 刘魁宇台区          | 13.39  | 二级 |                  |
| 7027 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 朱家垅台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7028 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀三回线通116 | 老交警队2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7029 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV工业二回线砂206 | 福星花园5#公变       | 272.46 | 一级 |                  |
| 7030 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 斗门十二组公变        | 83.91  | 二级 |                  |
| 7031 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 包嘴2#台区         | 4.23   | 二级 |                  |
| 7032 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 富有线蔡家2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7033 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 界水岭线上仇台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7034 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 南港三变           | 46.91  | 二级 |                  |
| 7035 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108   | 何家二台           | 69.8   | 二级 |                  |
| 7036 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219   | 方庄2#           | 268.14 | 一级 |                  |
| 7037 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503   | 茅田河            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7038 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV黄土线桂13    | 黄土村2组          | 6.81   | 二级 |                  |
| 7039 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV大罗湖线小609  | 横港大队公变         | 42.08  | 一级 |                  |
| 7040 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212   | 羊楼司村红星公变       | 183.95 | 一级 |                  |
| 7041 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124   | 车站公变           | 252    | 二级 |                  |
| 7042 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106   | 大岭二队2#公变       | 40     | 二级 |                  |
| 7043 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV马坡线茅108   | 柏树潭一组公变        | 82.48  | 二级 |                  |
| 7044 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17    | 傍新村1#          | 82.74  | 一级 |                  |
| 7045 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV大幕线大25    | 常收街五号公变        | 61.06  | 二级 |                  |
| 7046 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 梧桐1、9组台区       | 44.44  | 二级 |                  |
| 7047 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 花石变电站  | 10kV白湖线花223   | 牛头山一二组         | 41.01  | 二级 |                  |
| 7048 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 明家桥2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7049 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 金家变            | 36.94  | 二级 |                  |
| 7050 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV石城湾线石21   | 乌龟山1号公变        | 83.91  | 二级 |                  |
| 7051 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 建立十七组公变        | 40.59  | 二级 |                  |
| 7052 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 陈驻生白关2#台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7053 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 白露上畈2台         | 67.75  | 二级 |                  |
| 7054 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV小井线上117   | 中屋洪家变          | 23.96  | 二级 |                  |
| 7055 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18    | 定西2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |        |               |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 7056 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV巩固线绿502   | 舒桥集镇3#1        | 143.52 | 二级 |                  |
| 7057 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰二回线永612 | 蒿林五组2#         | 211.79 | 一级 |                  |
| 7058 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 灵官桥二变          | 65.9   | 二级 |                  |
| 7059 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 五里排2#台区        | 80.02  | 二级 |                  |
| 7060 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 华陂2组3#台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7061 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区一回线隽121 | 沿河配变           | 332.74 | 一级 |                  |
| 7062 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV润田线荻115   | 润田一变           | 41.04  | 二级 |                  |
| 7063 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 铁山三组公变         | 172.06 | 二级 |                  |
| 7064 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV堤防线潘203   | 通武街6#          | 82.48  | 一级 |                  |
| 7065 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 安顺小区           | 60     | 二级 |                  |
| 7066 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 花园3队2号         | 27.99  | 二级 |                  |
| 7067 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37    | 温泉六组3#柱上变压器    | 428.15 | 一级 |                  |
| 7068 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 杨家铺任家公变        | 19.95  | 二级 |                  |
| 7069 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV凤凰一回线曲708 | 八王庙茶场2#公变      | 82.23  | 一级 |                  |
| 7070 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 白岩二组杨家湾台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7071 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大源线传110   | 罗家墩            | 21.11  | 二级 |                  |
| 7072 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509 | 文化巷公变（305区）    | 427.72 | 一级 |                  |
| 7073 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 周家2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7074 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21    | 大兴七八组+2        | 80.08  | 二级 |                  |
| 7075 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 广济一四组2#        | 80.15  | 二级 |                  |
| 7076 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 花石变电站  | 10kV镇区线花115   | 官桥十组           | 41.24  | 一级 |                  |
| 7077 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 熊家垅1#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7078 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606   | 大港             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7079 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14    | 泉洪六组2#公变       | 162.55 | 二级 |                  |
| 7080 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215   | 计生委公变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7081 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215   | 休干所公变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7082 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 大英坪1#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7083 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 塘咀台区（唐家咀村）     | 126.64 | 二级 |                  |
| 7084 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城北二回线隽221 | 金泰豪苑三台         | 336.89 | 一级 |                  |
| 7085 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118   | 次嘴配变           | 240.65 | 二级 |                  |
| 7086 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 富池3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7087 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 凤凰城7#公变        | 525.94 | 二级 |                  |
| 7088 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV牌洲线牌20    | 谌家堡3#          | 167.55 | 一级 |                  |
| 7089 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 大明一组1#公变       | 85.14  | 二级 |                  |
| 7090 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 霞星程家堤          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7091 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV东风线周108   | 赤壁东风大队1#公变     | 25.86  | 二级 |                  |
| 7092 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108   | 魏家二台           | 236.04 | 二级 |                  |
| 7093 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV茶庵线赵207   | 雷家桥村五组公变       | 42.4   | 二级 |                  |
| 7094 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17    | 石门村2#台区        | 11.96  | 二级 |                  |
| 7095 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212   | 蓼坪村一组公变        | 45.88  | 一级 |                  |
| 7096 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 铁铺还建点四期公变台区    | 211.52 | 二级 |                  |
| 7097 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV中肖线蒋517   | 三肖谭家台区         | 40.77  | 二级 |                  |
| 7098 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 埠头长山三组2#公变     | 42.15  | 二级 |                  |
| 7099 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 下堡1#台区         | 21.59  | 二级 |                  |
| 7100 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 茶厂农业队2#台区      | 337.94 | 一级 |                  |
| 7101 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV东风线周108   | 南屏闸2#公变        | 42.24  | 二级 |                  |
| 7102 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117   | 新合一二组2#        | 80.17  | 二级 |                  |
| 7103 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV铁柱一回线新121 | 新四桥配变          | 143.12 | 二级 |                  |
| 7104 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV三山线桂14    | 上源二组台区         | 39.28  | 二级 |                  |
| 7105 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 熊岭大队1#公变       | 200    | 二级 |                  |
| 7106 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 金龙1、2组         | 106.39 | 二级 |                  |
| 7107 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 茶铺二台           | 32.15  | 二级 |                  |
| 7108 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66    | 景发太阳城1#公变      | 428    | 一级 |                  |
| 7109 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62    | 洞口罗2-1#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7110 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17    | 庄屋5#           | 82.95  | 一级 |                  |
| 7111 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV小井线上117   | 姚家变            | 57.76  | 二级 |                  |
| 7112 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 上新屋祠堂台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7113 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 龙坎湖12组         | 81.47  | 一级 |                  |
| 7114 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24   | 蒲圻湖10组变压器      | 40.01  | 二级 |                  |
| 7115 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109   | 仓下变            | 58.87  | 二级 |                  |
| 7116 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV虎爪线阮19    | 白罗上台2#（汪进良养殖场） | 83.02  | 二级 |                  |
| 7117 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109  | 月星山五队公变        | 80     | 二级 |                  |
| 7118 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV东风线周108   | 八把刀六组公变        | 40     | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |                    |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------------|--------|----|------------------|
| 7119 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV石门线楠607   | 黄荆林二号              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7120 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 南门山六组1#公变          | 40     | 二级 |                  |
| 7121 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 礼庄一组公变             | 67.17  | 二级 |                  |
| 7122 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215   | 易畈二变               | 305.77 | 二级 |                  |
| 7123 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17    | 华陂2组2#台区           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7124 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV峡山线白220   | 谢家桥1-3组            | 39.08  | 二级 |                  |
| 7125 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV老野一回线老506 | 沙湖村2#              | 86.02  | 二级 |                  |
| 7126 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV黄沙线随16    | 澄水六组公变             | 40     | 二级 |                  |
| 7127 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV蔡桥线高23    | 刘子才4.5组台区          | 110.03 | 二级 |                  |
| 7128 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV高岭线渡16    | 大路七八九组             | 83.05  | 二级 |                  |
| 7129 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV状元线隽229   | 金井二                | 417.86 | 一级 |                  |
| 7130 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV东湖线渡20    | 东湖分场场部+1           | 80.42  | 一级 |                  |
| 7131 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV季山线程117   | 黄牛坳变               | 40.09  | 二级 |                  |
| 7132 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115   | 水畈二变               | 128.21 | 二级 |                  |
| 7133 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 下泉线老屋基台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7134 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄下片线石15  | 杨和龙上台2号            | 67.87  | 二级 |                  |
| 7135 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV四桥线门75    | 菜园角新村2号(208区)      | 36.56  | 二级 |                  |
| 7136 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV石油线崇507   | 大世界(226区)          | 548.67 | 一级 |                  |
| 7137 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV工业线杨108   | 吴朝祖                | 169.46 | 二级 |                  |
| 7138 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站     | 10kV茶工二回线曲615 | 白石六组2#公变           | 80     | 二级 |                  |
| 7139 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV瓷厂线北118   | 小背一变               | 92.51  | 二级 |                  |
| 7140 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV白罗拗线阮14   | 兴龙4组2号             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7141 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电班     | 10kV港路线罗11    | 姜陈2#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7142 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV石溪线马110   | 徐家变                | 27.24  | 二级 |                  |
| 7143 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站     | 10kV大罗湖线小609  | 茅铺岭大队2#公变          | 164.16 | 一级 |                  |
| 7144 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV长冲线随17    | 长冲二三四五组2#公变        | 81.07  | 二级 |                  |
| 7145 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13    | 高升村4.8组4#(4组)台区    | 40.9   | 二级 |                  |
| 7146 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV杨芳线厦15    | 田坑台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7147 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV鄂高线浮226   | 甘鲁九组1#(茶花路3#)柱上变压器 | 166.9  | 一级 |                  |
| 7148 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215   | 马鞍山变               | 19.96  | 二级 |                  |
| 7149 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 郑家安置点台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7150 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV石马线石213   | 石马桥头-变压器           | 22.93  | 二级 |                  |
| 7151 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV煤矿线鱼114   | 连江大道3#             | 321.53 | 一级 |                  |
| 7152 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV金矿线高114   | 龟湖七组               | 40.13  | 二级 |                  |
| 7153 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV大源线金22    | 林家上台               | 50.06  | 二级 |                  |
| 7154 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站     | 10kV犀城一回线犀115 | 兴业街1#台区(兴业街一路)     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7155 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站     | 10kV马坡线茅108   | 官田二组1#公变           | 43.59  | 二级 |                  |
| 7156 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉六回线塘79  | 地质队1#柱上变压器         | 276.99 | 一级 |                  |
| 7157 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉三回线塘66  | 清辉饭店柱上变压器          | 254.6  | 一级 |                  |
| 7158 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV永安三回线文218 | 同德巷柱上变压器           | 257.37 | 一级 |                  |
| 7159 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV胜利线黄111   | 小柏六队公变             | 40     | 二级 |                  |
| 7160 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV港口线鱼121   | 何家畈二三组3#           | 255.83 | 二级 |                  |
| 7161 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV井头线大16    | 井头村瓦庄              | 60.76  | 二级 |                  |
| 7162 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27    | 码头11组2#台区          | 19.17  | 二级 |                  |
| 7163 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV永久线北117   | 冯湾三变               | 134.51 | 二级 |                  |
| 7164 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站     | 10kV五里线隽126   | 消防二配变              | 251.48 | 二级 |                  |
| 7165 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV城区二回线隽122 | 五金配变               | 273.43 | 一级 |                  |
| 7166 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV龙印线荻118   | 石港桥变               | 23.85  | 二级 |                  |
| 7167 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV照明线高115   | 八斗四组               | 80.74  | 二级 |                  |
| 7168 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 石铺6、7组2#台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7169 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV农机线通115   | 罗汉湾2#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7170 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV林场线官507   | 雷公桥一组公变            | 269.16 | 一级 |                  |
| 7171 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站     | 10kV傅职二回线傅511 | 栗林村2#柱上变压器         | 263.71 | 二级 |                  |
| 7172 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV永安三回线文218 | 橡胶厂2#柱上变压器         | 260.32 | 一级 |                  |
| 7173 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站     | 10kV温泉一回线温16  | 电影院1#柱上变压器         | 273.97 | 一级 |                  |
| 7174 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站     | 10kV凤凰一回线曲708 | 八王庙新农村公变           | 169.77 | 一级 |                  |
| 7175 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 下津三八组              | 121.33 | 二级 |                  |
| 7176 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站     | 10kV沿湖线鱼122   | 东岳路3#              | 377.92 | 二级 |                  |
| 7177 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV城犀一回线通216 | 供电公司台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7178 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV花园线桂16    | 花园村                | 231.72 | 二级 |                  |
| 7179 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV花园线桂16    | 桂花村                | 112.06 | 二级 |                  |
| 7180 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215   | 来苏变                | 94.53  | 二级 |                  |
| 7181 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV群力线横506   | 星火村2#公变            | 164.9  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |               |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------|--------|----|------------------|
| 7182 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV群力线横506   | 星火村3#         | 88.61  | 二级 |                  |
| 7183 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 黄沙街道周家        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7184 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204  | 芳世湾一组1#公变     | 195.07 | 一级 |                  |
| 7185 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 麻纺厂柱上变压器      | 268.39 | 一级 |                  |
| 7186 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专一回线蒲123 | 体育路2#公变       | 301.12 | 一级 |                  |
| 7187 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线九堽林场台区 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7188 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 龟湖五组新村1#      | 61.07  | 二级 |                  |
| 7189 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV梓山线张16    | 梓山冷家          | 40.08  | 二级 |                  |
| 7190 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV菖蒲线隽124   | 旭红配变          | 249.89 | 二级 |                  |
| 7191 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV季山线程117   | 程丰村四变         | 38.47  | 二级 |                  |
| 7192 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 杨塘卫生院变        | 38.89  | 二级 |                  |
| 7193 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 乙炔公变柱上变压器     | 269.51 | 一级 |                  |
| 7194 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰一回线南119 | 麒麟路           | 329.86 | 二级 |                  |
| 7195 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 西河七组台区        | 221.74 | 二级 |                  |
| 7196 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV铜钟线铜12    | 铜钟丫吉二组        | 15.76  | 二级 |                  |
| 7197 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 龙门桥四组1#公变     | 81.28  | 二级 |                  |
| 7198 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV茅山线车217   | 马坡汪家1#公变      | 24.15  | 二级 |                  |
| 7199 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV状元线隽229   | 广场配变          | 334.32 | 一级 |                  |
| 7200 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 后溪1-3组        | 108.18 | 二级 |                  |
| 7201 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉三回线温13  | 滨河路1#柱上变压器    | 320.4  | 一级 |                  |
| 7202 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 樟木岭四组2#公变     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7203 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV钙石线赵105   | 蓼坪村五组2#公变     | 98.34  | 二级 |                  |
| 7204 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 台山机关          | 77.44  | 二级 |                  |
| 7205 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213   | 苦竹桥一二组公变      | 83.72  | 二级 |                  |
| 7206 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43    | 茶庵六组          | 264.36 | 二级 |                  |
| 7207 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV中咀线横603   | 铁路货站台区柱上变压器   | 330.62 | 一级 |                  |
| 7208 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611   | 齐心一组          | 229.49 | 二级 |                  |
| 7209 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV管件厂线横609  | 代家公变柱上变压器     | 273.62 | 二级 |                  |
| 7210 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV港口线黄110   | 黄泥湖2#公变       | 40     | 一级 |                  |
| 7211 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 洞段三变          | 31.63  | 二级 |                  |
| 7212 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 影剧院公变         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7213 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 屋港变电站  | 10kV玄武线屋118   | 郑家坪3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7214 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17    | 清水档公变         | 4.05   | 二级 |                  |
| 7215 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 河岭1组2号台       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7216 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 东坑尾台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7217 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV工业线汪59    | 博物馆2#公变       | 306.44 | 二级 |                  |
| 7218 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 地质队2#公变       | 320.14 | 一级 |                  |
| 7219 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216   | 护县新村          | 357.85 | 二级 |                  |
| 7220 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城Ⅱ回线鱼215  | 东岳路1#         | 272    | 一级 |                  |
| 7221 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 公变五           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7222 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 公变二号          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7223 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马金线马108   | 马桥下街台区        | 126.59 | 二级 |                  |
| 7224 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV金桥线马107   | 马桥5.6组二号      | 107.81 | 二级 |                  |
| 7225 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 张家二变          | 49.88  | 二级 |                  |
| 7226 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV米厂线横601   | 群力殷家咀         | 145.55 | 二级 |                  |
| 7227 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 铜钟何桥徐家        | 5.52   | 二级 |                  |
| 7228 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 清水村台区         | 48.93  | 二级 |                  |
| 7229 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 地坪头           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7230 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV中咀线横603   | 收费站2#公变       | 322.36 | 一级 |                  |
| 7231 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12    | 清源小区          | 259.56 | 二级 |                  |
| 7232 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温桂二回线温36  | 建委柱上变压器       | 254.58 | 一级 |                  |
| 7233 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 农科所柱上变压器      | 277.27 | 一级 |                  |
| 7234 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 毛李3#柱上变压器     | 259.03 | 一级 |                  |
| 7235 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614 | 小泉新村3#台区      | 323.73 | 一级 |                  |
| 7236 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 粮机小区柱上变压器     | 258.18 | 一级 |                  |
| 7237 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 渔水路2#台区       | 351.86 | 一级 |                  |
| 7238 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 三源乡直3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7239 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV张公线张14    | 乡直2#          | 279.17 | 一级 |                  |
| 7240 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 体育路7#柱上变压器    | 261.19 | 一级 |                  |
| 7241 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站  | 10kV柏树下线屋122  | 煤气站公变         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7242 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV沙坪线沙24    | 国税15台区公变      | 207.12 | 二级 |                  |
| 7243 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城南线隽123   | 砂布三           | 264.53 | 一级 |                  |
| 7244 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118   | 大岩五六组         | 80.41  | 一级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |                  |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|------------------|--------|----|------------------|
| 7245 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV程丰线马109    | 梧桐台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 7246 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV工业园一回线新122 | 银峰配变             | 239.82 | 二级 |                  |
| 7247 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV润田线荻115    | 杜家台变             | 32.47  | 二级 |                  |
| 7248 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110    | 平湖光伏台区           | 35.86  | 二级 |                  |
| 7249 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112    | 周元屋-变压器          | 80.97  | 二级 |                  |
| 7250 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV工业线汪59     | 赤马港机械厂2#公变       | 356.56 | 二级 |                  |
| 7251 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 大塘4-7组2台         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7252 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV护城堤线南117   | 磨盘路1#            | 262.94 | 二级 |                  |
| 7253 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV燎原线甘25     | 军山村13组           | 40.07  | 二级 |                  |
| 7254 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224    | 石泉四组             | 81.91  | 二级 |                  |
| 7255 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116    | 纸棚一              | 35.66  | 二级 |                  |
| 7256 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203    | 百花岭村六组2#公变       | 44.7   | 二级 |                  |
| 7257 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14    | 白罗坳一号            | 297.26 | 二级 |                  |
| 7258 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404    | 兴隆岭8组            | 81.47  | 一级 |                  |
| 7259 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 纸棚二组             | 40.05  | 二级 |                  |
| 7260 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 回头4-5-6组2台       | 53.04  | 二级 |                  |
| 7261 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601    | 大坪3#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7262 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV渡普线渡15     | 渡普公变24#          | 260.39 | 二级 |                  |
| 7263 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601    | 干坪台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7264 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604    | 朝阳路4#公变          | 269.53 | 一级 |                  |
| 7265 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216    | 达丰六              | 53.89  | 二级 |                  |
| 7266 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16     | 脚地场              | 48.28  | 二级 |                  |
| 7267 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16    | 铜钟河山一组2#台区       | 40.86  | 二级 |                  |
| 7268 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙二回线文224  | 大畈七组柱上变压器        | 156.08 | 二级 |                  |
| 7269 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507    | 雷公桥二组公变          | 80.54  | 一级 |                  |
| 7270 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507    | 白羊畈四组公变          | 333.47 | 一级 |                  |
| 7271 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507    | 白羊畈九组公变          | 40.84  | 一级 |                  |
| 7272 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202    | 西陂石家垅            | 31.71  | 二级 |                  |
| 7273 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204    | 芦家               | 19.8   | 二级 |                  |
| 7274 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV砖瓦厂线甘16    | 甘棠公变5#           | 143.66 | 二级 |                  |
| 7275 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24     | 西门水厂柱上变压器        | 126.53 | 二级 |                  |
| 7276 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV柳山新村线周107  | 腊里山新村公变          | 204.36 | 二级 |                  |
| 7277 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119    | 张家台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7278 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV徐司线宝509    | 六三6-9组2#公变       | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 7279 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11    | 鲁家源              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7280 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119    | 北山台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7281 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV鸡口山线大117   | 三潮泉台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7282 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18     | 大梁台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7283 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV官塘线大116    | 大畈街下2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7284 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜江线潜106    | 新屋钱              | 77.31  | 二级 |                  |
| 7285 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224   | 南坑2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7286 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25     | 郭宴村10组           | 100.42 | 二级 |                  |
| 7287 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下岭线麻15     | 下周台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 7288 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25     | 10kV柏墩线石城大屋雷2#台区 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7289 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马金线马108    | 马桥村台区            | 88.43  | 二级 |                  |
| 7290 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228    | 板桥3#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7291 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208    | 仁八王家台区           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7292 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25     | 10kV柏墩线同心村坑下金台区  | 121.77 | 二级 |                  |
| 7293 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马金线马108    | 马桥5.6组           | 247.62 | 二级 |                  |
| 7294 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14     | 杨郑2.3.4          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7295 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV蜀山线港111    | 港西蔡村             | 138.81 | 二级 |                  |
| 7296 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118    | 石塘四组             | 40.6   | 一级 |                  |
| 7297 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV凤凰二回线曲709  | 八王庙二组公变          | 80     | 二级 |                  |
| 7298 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203    | 伴旗山村一组公变         | 43.53  | 二级 |                  |
| 7299 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203    | 石人泉村二组公变         | 41.56  | 二级 |                  |
| 7300 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13     | 三角天井             | 163.88 | 二级 |                  |
| 7301 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13     | 畈上村              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7302 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV泉港线涓517    | 朱家窝              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7303 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111    | 桃花六组             | 24.32  | 二级 |                  |
| 7304 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV泉港线涓517    | 天梯台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7305 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 芳秀畈三组公变          | 81.47  | 二级 |                  |
| 7306 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24     | 毕家               | 51.91  | 二级 |                  |
| 7307 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18     | 金盆一组             | 1.11   | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|----------------|--------|----|------------------|
| 7308 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV石城湾线石21    | 4号公变           | 143.29 | 二级 |                  |
| 7309 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18    | 黄荆塘8组          | 54.46  | 二级 |                  |
| 7310 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV青山线青11     | 青山十二组二台台区      | 43.36  | 二级 |                  |
| 7311 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20     | 龚家             | 81.25  | 二级 |                  |
| 7312 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18     | 黄啸东            | 47.5   | 二级 |                  |
| 7313 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV张公线张14     | 黄石桥八组          | 40.88  | 一级 |                  |
| 7314 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18     | 浮桥13组          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7315 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24     | 峡山8.11组        | 22.77  | 二级 |                  |
| 7316 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV群力线横506    | 凉亭墙8组          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7317 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV群力线横506    | 群力5.6.13组      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7318 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111    | 台山五组           | 82.5   | 二级 |                  |
| 7319 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14    | 石下叶家           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7320 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 阮士陆台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7321 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 大岗山            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7322 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV高庄线沙22     | 高庄十四组          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7323 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV高庄线沙22     | 高庄六组区          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7324 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV高庄线沙22     | 茶厂             | 40.09  | 二级 |                  |
| 7325 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17     | 常岭村台台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7326 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404   | 船坑             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7327 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404   | 船坑3#变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7328 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114    | 柳祠村            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7329 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 新庄坪            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7330 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22     | 大源水坑上台         | 24.02  | 二级 |                  |
| 7331 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504    | 江源2#变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7332 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24     | 石溪3.9组柱上变压器    | 32.7   | 二级 |                  |
| 7333 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18     | 西港四分场          | 80.27  | 二级 |                  |
| 7334 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107    | 钟岭十组1#公变       | 80     | 二级 |                  |
| 7335 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV外贸线崇508    | 城关中学2#公变(85区)  | 668.82 | 一级 |                  |
| 7336 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉三回线塘66   | 航务局柱上变压器       | 337.23 | 一级 |                  |
| 7337 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV二桥线桃17     | 三区公变           | 233.9  | 二级 |                  |
| 7338 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13     | 新塘二组           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7339 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14     | 曾铺三组           | 36.44  | 二级 |                  |
| 7340 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV水库线麻16     | 杨桥3.5.9.10二号台区 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7341 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103    | 三联化工公变         | 92.19  | 一级 |                  |
| 7342 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226    | 海桥村2#          | 23.1   | 二级 |                  |
| 7343 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专一回线蒲123  | 群艺公变           | 359.32 | 一级 |                  |
| 7344 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 凤竹5.6组2#台区     | 16.89  | 二级 |                  |
| 7345 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署二回线塘75   | 教堂3#           | 161.7  | 一级 |                  |
| 7346 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229    | 茶园3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7347 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606    | 向阳村二组          | 164.52 | 一级 |                  |
| 7348 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611    | 蒿城             | 85.24  | 二级 |                  |
| 7349 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606    | 向阳村            | 81.24  | 一级 |                  |
| 7350 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13     | 中津十组三台         | 296.9  | 二级 |                  |
| 7351 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV国道三回线蛟107  | 三眼桥五组公变        | 87.85  | 二级 |                  |
| 7352 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13   | 莲花石家1#公变       | 86.44  | 二级 |                  |
| 7353 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13   | 太平村1#公变        | 81.97  | 二级 |                  |
| 7354 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21     | 河背一号           | 165.68 | 二级 |                  |
| 7355 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21     | 河背上屋胡          | 81.64  | 二级 |                  |
| 7356 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 杨家铺九组公变        | 163.2  | 二级 |                  |
| 7357 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV企业线桃15     | 渣冲二组三台         | 144.46 | 二级 |                  |
| 7358 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23     | 浮延林2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7359 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV花山线桃61     | 渣冲三组           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7360 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63  | 石磊背2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7361 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204    | 泉口八组           | 40.73  | 二级 |                  |
| 7362 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV双河线株215    | 钟家             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7363 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229    | 五斗台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7364 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22     | 常岭六组台区         | 15.34  | 二级 |                  |
| 7365 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77     | 新河程家台区         | 43.56  | 二级 |                  |
| 7366 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV铜钟线铜12     | 铜钟机关3台         | 85.72  | 二级 |                  |
| 7367 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38   | 东洲廉租房1#公变      | 235.43 | 一级 |                  |
| 7368 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16     | 茶地铺            | 28.91  | 二级 |                  |
| 7369 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16     | 井头村50          | 18.6   | 二级 |                  |
| 7370 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210    | 官山舒家2#台区柱上-变压器 | 9.62   | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                  |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------------|--------|----|------------------|
| 7371 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 雷公桥五组公变          | 42.55  | 一级 |                  |
| 7372 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 石泉七组公变           | 160    | 一级 |                  |
| 7373 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 麦园岭1#公变          | 90.06  | 一级 |                  |
| 7374 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 田心山背岭            | 52.91  | 二级 |                  |
| 7375 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202   | 杨家山              | 49.01  | 二级 |                  |
| 7376 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 沙墩村              | 80.8   | 二级 |                  |
| 7377 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 苏家垅              | 23.73  | 二级 |                  |
| 7378 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城I回线鱼119  | 木材公司             | 352.34 | 二级 |                  |
| 7379 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站  | 10kV潜洪线潜115   | 潜山曾杨许公变柱上变压器     | 81.31  | 二级 |                  |
| 7380 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV湄港线厦13    | 桥南               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7381 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 箭楼村4#柱上变压器       | 18.74  | 二级 |                  |
| 7382 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 下津七组             | 29.16  | 二级 |                  |
| 7383 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24    | 北门中医院柱上变压器       | 345.56 | 一级 |                  |
| 7384 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 张家垅2#            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7385 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216   | 石矶十一组            | 81.2   | 二级 |                  |
| 7386 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115 | 兴业街2台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7387 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山111  | 上程               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7388 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 陈家塘              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7389 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线石城大屋雷3#台区 | 39.05  | 二级 |                  |
| 7390 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 隐水安置点台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7391 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线朱桥村1.2组台区 | 57.78  | 二级 |                  |
| 7392 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜江线潜106   | 肖桥1-3组公变         | 201.29 | 二级 |                  |
| 7393 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 沙坪               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7394 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 东井二组             | 6.84   | 二级 |                  |
| 7395 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 白垅坪              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7396 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 隐水2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7397 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 大屋雷台区            | 233.93 | 二级 |                  |
| 7398 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 岭上王台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7399 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 杨郑一组             | 2.84   | 二级 |                  |
| 7400 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV堤坡线港107   | 归粮洲5#            | 165.13 | 二级 |                  |
| 7401 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV凤凰线广13    | 广东畈3组            | 17.76  | 二级 |                  |
| 7402 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110   | 丁仙二台             | 80.67  | 一级 |                  |
| 7403 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV凤凰一回线曲708 | 八王庙十组公变          | 41.45  | 一级 |                  |
| 7404 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 辉煌三变             | 80.7   | 二级 |                  |
| 7405 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 水口一              | 104.4  | 二级 |                  |
| 7406 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 栗坪三变             | 23.43  | 二级 |                  |
| 7407 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 百花岭村四组公变         | 81.97  | 二级 |                  |
| 7408 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13    | 抢水岩              | 40.23  | 二级 |                  |
| 7409 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 中堡1#             | 166.18 | 一级 |                  |
| 7410 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503   | 芭蕉窝              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7411 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV泉港线湄517   | 李渡台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7412 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV泉港线湄517   | 短洞台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7413 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV米厂线横601   | 群力8.9组           | 97.72  | 二级 |                  |
| 7414 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV青山线青11    | 石垅三组台区           | 40.54  | 二级 |                  |
| 7415 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 赵坡机站             | 26.44  | 二级 |                  |
| 7416 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV高铺线渠23    | 庙山               | 40.01  | 二级 |                  |
| 7417 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV青山线青11    | 太平二组台区           | 11.13  | 二级 |                  |
| 7418 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 胡泉村1.2.6组        | 88.14  | 二级 |                  |
| 7419 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 孙鉴4组台区           | 7.06   | 二级 |                  |
| 7420 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21    | 青山3组台区           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7421 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV青山线青11    | 石垅1.2组2台台区       | 58.42  | 二级 |                  |
| 7422 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 张家巷2#公变          | 20.63  | 二级 |                  |
| 7423 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 长青7.8组           | 86.76  | 二级 |                  |
| 7424 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 吴家咀              | 41.02  | 二级 |                  |
| 7425 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 马龙三组             | 44.92  | 二级 |                  |
| 7426 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV青山线青11    | 青山九组2#台区         | 41.5   | 二级 |                  |
| 7427 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 黄伯敬              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7428 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 霞星王家             | 3.66   | 二级 |                  |
| 7429 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14   | 石下邱家             | 23.7   | 二级 |                  |
| 7430 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 寿安7组             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7431 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14   | 石下村              | 9.26   | 二级 |                  |
| 7432 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 甘港               | 13.42  | 二级 |                  |
| 7433 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 小吼               | 18.48  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 7434 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 铺前八组台区         | 80.02  | 二级 |                  |
| 7435 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 常岭5组台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7436 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 铺前二组台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7437 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25    | 葵山夏家           | 4.13   | 二级 |                  |
| 7438 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 城万三组台区         | 44.21  | 二级 |                  |
| 7439 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 玉竹上台           | 228.38 | 二级 |                  |
| 7440 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404  | 郭源2#变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7441 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 新庄坪2#变         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7442 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 下堡2号           | 32.71  | 二级 |                  |
| 7443 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504   | 江源             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7444 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77    | 夹泽上台公变         | 34.59  | 二级 |                  |
| 7445 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 大源             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7446 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504   | 枣园             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7447 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 刘楨下台           | 40.1   | 二级 |                  |
| 7448 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 北站             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7449 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108   | 新屋张郁           | 11.59  | 二级 |                  |
| 7450 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 六过6组公变         | 9.59   | 二级 |                  |
| 7451 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 王庄二组           | 162.47 | 二级 |                  |
| 7452 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉三回线温13  | 温泉村（文达）柱上变压器   | 0      | 三级 |                  |
| 7453 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温桂二回线温36  | 桂花路中学柱上变压器     | 347.71 | 一级 |                  |
| 7454 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV二桥线桃17    | 花山一组           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7455 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 程益桥2#          | 19.3   | 二级 |                  |
| 7456 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 程益桥村一组         | 80.5   | 二级 |                  |
| 7457 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安一回线文121 | 文笔路1#台区        | 418.08 | 一级 |                  |
| 7458 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 咸安区公安局1#柱上变压器  | 407.14 | 一级 |                  |
| 7459 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下朱线麻13    | 熬山11、12组       | 22.2   | 二级 |                  |
| 7460 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV水库线麻16    | 杨桥3、5、9、10组    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7461 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 东兴花园柱上变压器      | 405.92 | 一级 |                  |
| 7462 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV淦河二回线文223 | 楚天可乐还建点柱上变压器   | 162.19 | 一级 |                  |
| 7463 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专一回线蒲123 | 铁桥2#公变         | 164.48 | 一级 |                  |
| 7464 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 高铺11组台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7465 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 百花岭村1#公变       | 162.53 | 二级 |                  |
| 7466 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606   | 蒿城二号台区         | 169.33 | 一级 |                  |
| 7467 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV毛坪线桂22    | 毛坪3组           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7468 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606   | 官埠六组           | 81.52  | 一级 |                  |
| 7469 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV金桂线桂24    | 铁桥2#台区         | 338.88 | 二级 |                  |
| 7470 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109  | 洞口七队公变         | 320    | 二级 |                  |
| 7471 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109  | 洞口十一队1#公变      | 40     | 二级 |                  |
| 7472 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511   | 官塘矿务局社区2#公变    | 332.47 | 一级 |                  |
| 7473 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 何家畈二三组2#       | 347.67 | 二级 |                  |
| 7474 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 黄铁朱1、2、9组柱上变压器 | 25.53  | 二级 |                  |
| 7475 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV管件厂线横609  | 国道2#公变柱上变压器    | 162.51 | 一级 |                  |
| 7476 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV丛林线余107   | 安咀六队1#公变       | 40     | 二级 |                  |
| 7477 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112   | 独山三组1#公变       | 82.52  | 二级 |                  |
| 7478 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 河背陈福           | 40.63  | 二级 |                  |
| 7479 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 石燕             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7480 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 祝家2#公变         | 41.3   | 二级 |                  |
| 7481 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 栗子坳台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7482 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 铜钟东桥石下         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7483 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 岭背下2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7484 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 港背台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7485 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21    | 塘桥村七组台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7486 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 新塘下2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7487 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 港背塘台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7488 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV双河线株215   | 唐家台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7489 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 泉塘2#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7490 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 白马瓦泥塘2台区       | 63.97  | 二级 |                  |
| 7491 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76    | 龙背村4、5、6组台区    | 165.89 | 二级 |                  |
| 7492 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV板坑线梅15    | 沙咀上            | 9.99   | 二级 |                  |
| 7493 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV工业园一回线桃14 | 渣冲九组           | 20.32  | 二级 |                  |
| 7494 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77    | 浪口村夏家公变        | 35.07  | 二级 |                  |
| 7495 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV大桥线朱21    | 彭碑村9组台区        | 4.26   | 二级 |                  |
| 7496 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 大茶园台区（锦晨生态）    | 40.42  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |               |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------|--------|----|------------------|
| 7497 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 杨家冲变压器        | 10.43  | 二级 |                  |
| 7498 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 万家畈           | 13.76  | 二级 |                  |
| 7499 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 中小学农场         | 40     | 一级 |                  |
| 7500 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟长源村         | 83.24  | 二级 |                  |
| 7501 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 雷公桥三组公变       | 40     | 一级 |                  |
| 7502 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV菖蒲线菖13    | 菖蒲罗家          | 19.44  | 二级 |                  |
| 7503 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 田心村2台         | 20.55  | 二级 |                  |
| 7504 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV酒店线汪62    | 子敬路公变         | 285.49 | 二级 |                  |
| 7505 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 大畈八组公变柱上变压器   | 168.41 | 一级 |                  |
| 7506 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV砖瓦厂线甘16   | 祝脑村部2#        | 40.3   | 二级 |                  |
| 7507 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV金鸡山线大13   | 东坑村柱上变压器      | 76.21  | 二级 |                  |
| 7508 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 阳光家园2#柱上变压器   | 408.98 | 一级 |                  |
| 7509 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18    | 赤水口1#         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7510 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳二回线鲍513 | 渔业村           | 160.12 | 二级 |                  |
| 7511 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216   | 水泥厂           | 161.82 | 二级 |                  |
| 7512 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 小茅田台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7513 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 大屋场           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7514 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 茅田上2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7515 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 西垅台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7516 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 东井三组          | 17.72  | 二级 |                  |
| 7517 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 桂花村2#         | 13.42  | 二级 |                  |
| 7518 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马金线马108   | 金家垅柱上变压器      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7519 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 高寨下畈          | 87.53  | 二级 |                  |
| 7520 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 斩关七组          | 26.42  | 二级 |                  |
| 7521 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV花园线桂16    | 木子坳           | 55.83  | 二级 |                  |
| 7522 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62    | 半坑台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7523 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108   | 街镇16线双溪10组变压器 | 27.75  | 二级 |                  |
| 7524 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110   | 金山            | 11.91  | 二级 |                  |
| 7525 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV凤凰二回线曲709 | 八王庙一组1#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 7526 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV凤凰一回线曲708 | 八王庙三组公变       | 84.52  | 一级 |                  |
| 7527 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105   | 五号路1#公变       | 448.96 | 一级 |                  |
| 7528 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV凤凰一回线曲708 | 八王庙六组公变       | 162.23 | 一级 |                  |
| 7529 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 伴旗山村徐家公变      | 42.26  | 二级 |                  |
| 7530 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV长寿线蒋515   | 洞口7组          | 18.75  | 二级 |                  |
| 7531 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV茅田河线洪505  | 阳脑2#变         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7532 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13    | 西岸2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7533 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 高桥村6-9组       | 48.73  | 二级 |                  |
| 7534 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 石泉四组公变        | 40.35  | 一级 |                  |
| 7535 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV大桥线朱21    | 案山村1组         | 23.83  | 二级 |                  |
| 7536 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 星星村           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7537 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 欧家铺六七组公变      | 46.81  | 二级 |                  |
| 7538 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 聂家村8、9组台区     | 82.21  | 二级 |                  |
| 7539 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 大贵余家公变        | 82.03  | 二级 |                  |
| 7540 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 聂家村5组         | 50.62  | 二级 |                  |
| 7541 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 灯笼山二组公变       | 70.95  | 二级 |                  |
| 7542 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 甘付            | 19.56  | 二级 |                  |
| 7543 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV高铺线渠23    | 孙鉴一组          | 50     | 二级 |                  |
| 7544 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 凤山四组公变        | 80     | 二级 |                  |
| 7545 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 楠林4组台区        | 86.17  | 二级 |                  |
| 7546 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV城北线汪67    | 周画路2#公变       | 348.52 | 一级 |                  |
| 7547 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 竹山三组二台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7548 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 星桥村           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7549 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 七里岗           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7550 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 王陈雅台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7551 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 雷骆4.5组台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7552 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 梧桐3.4.5.7组台区  | 80.02  | 二级 |                  |
| 7553 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV高庄线沙22    | 高庄4组          | 40.09  | 二级 |                  |
| 7554 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 丹仁村2号         | 71.64  | 二级 |                  |
| 7555 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV盘山线义118   | 高枳郑家          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7556 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV高庄线沙22    | 高庄黄家          | 15.83  | 二级 |                  |
| 7557 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21    | 石坳二组          | 9.72   | 二级 |                  |
| 7558 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 小源            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7559 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV大幕线大25    | 大幕大屋李         | 109.05 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|----------------|--------|----|------------------|
| 7560 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504    | 上荡             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7561 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24    | 蒲圻湖5队          | 139.03 | 二级 |                  |
| 7562 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108    | 下万             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7563 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108    | 杨堡9组           | 183.44 | 二级 |                  |
| 7564 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23     | 白又源台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7565 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 洋湖台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7566 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV鸡口山线大117   | 大坑安置点1#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7567 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73     | 企业局公变          | 475.73 | 一级 |                  |
| 7568 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城Ⅱ回线鱼215   | 沙阳路3#          | 279.76 | 一级 |                  |
| 7569 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉三回线温13   | 桂花路2#柱上变压器     | 403.05 | 一级 |                  |
| 7570 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107    | 石灰坳二号          | 25.76  | 二级 |                  |
| 7571 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516    | 锦山二台区          | 26.84  | 二级 |                  |
| 7572 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蒲圻供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124    | 二中公变           | 281.38 | 二级 |                  |
| 7573 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV纤维板线牌21    | 建新4#台区         | 80.26  | 一级 |                  |
| 7574 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV石油线牌15     | 庄屋村            | 169.82 | 二级 |                  |
| 7575 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV中咀线横603    | 李堡村熊谢柱上变压器     | 40.25  | 一级 |                  |
| 7576 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73     | 金三角2号(213区)    | 249.76 | 二级 |                  |
| 7577 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV青山线贺25     | 贺胜7#公变         | 23.73  | 二级 |                  |
| 7578 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV光明线横504    | 孙祠1.8-11组      | 111.78 | 二级 |                  |
| 7579 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV金桂线桂24     | 桃坪3#           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7580 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224   | 界首台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7581 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 荆泉变电站  | 10kV五龙山二回线荆18  | 七里冲四组公变        | 87.63  | 二级 |                  |
| 7582 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215    | 御屏五组公变         | 40.68  | 一级 |                  |
| 7583 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215    | 御屏十九组公变        | 43.44  | 一级 |                  |
| 7584 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107    | 岭下台区           | 48.24  | 二级 |                  |
| 7585 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV渣桥线桃70     | 肥塘一台           | 170.06 | 二级 |                  |
| 7586 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25     | 老屋赵            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7587 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114  | 洋都3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7588 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV泉港线湄517    | 李渡垅            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7589 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25     | 李石冲台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7590 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集一回线门78   | 香山二台           | 417.15 | 一级 |                  |
| 7591 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 槽门下台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7592 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 下屋江台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7593 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 港头蔡二 号         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7594 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV板坑线梅15     | 板坑6-9组         | 66.82  | 二级 |                  |
| 7595 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77     | 丁家垅            | 53.13  | 二级 |                  |
| 7596 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115    | 绿水一二组          | 81.2   | 二级 |                  |
| 7597 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV工业园一回线新122 | 双龙配变           | 339.16 | 一级 |                  |
| 7598 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 官林村部2#公变       | 50.17  | 二级 |                  |
| 7599 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 八蛇九岭1#公变       | 80.88  | 一级 |                  |
| 7600 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507    | 白羊畈六组公变        | 164.1  | 一级 |                  |
| 7601 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66     | 营里三组公变         | 284.52 | 一级 |                  |
| 7602 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 立木山            | 43.13  | 二级 |                  |
| 7603 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 杨树垅            | 16.69  | 二级 |                  |
| 7604 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊专线赵208    | 羊楼洞村二组公变       | 43.26  | 二级 |                  |
| 7605 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马金线马108    | 杨帮             | 162.74 | 二级 |                  |
| 7606 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 杉木桥2台          | 17.72  | 二级 |                  |
| 7607 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV余花线贺13     | 双塘养鸡小区1        | 81.32  | 二级 |                  |
| 7608 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107    | 从林十队公变         | 40     | 二级 |                  |
| 7609 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV城北线汪67     | 月光1#公变         | 437.42 | 一级 |                  |
| 7610 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰二回线南215  | 广电             | 160.57 | 二级 |                  |
| 7611 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108    | 莲塘下庄公变         | 81.44  | 二级 |                  |
| 7612 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503    | 侯坪             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7613 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115  | 兴业街台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7614 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14     | 孔家村8组          | 84.53  | 二级 |                  |
| 7615 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV徐司线宝509    | 马塆村郭家湾         | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 7616 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208    | 刘家湾公变          | 80.49  | 二级 |                  |
| 7617 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25     | 10kV柏墩线岭下畈台区   | 27.23  | 二级 |                  |
| 7618 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV花园线桂16     | 曹家井            | 45.07  | 二级 |                  |
| 7619 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25     | 10kV柏墩线小岭村台区   | 42.87  | 二级 |                  |
| 7620 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208    | 贾陆公变           | 58.03  | 二级 |                  |
| 7621 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25     | 10kV柏墩线九堽渡仙洪台区 | 42     | 二级 |                  |
| 7622 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25     | 九垅村1.3组        | 223.49 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                      |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------------|--------|----|------------------|
| 7623 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV花园线桂16    | 桂花中学                 | 158.53 | 二级 |                  |
| 7624 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118   | 葛型岱台区                | 288.86 | 二级 |                  |
| 7625 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109   | 廖家二                  | 22.83  | 二级 |                  |
| 7626 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17    | 金峰十三组公变              | 42.61  | 二级 |                  |
| 7627 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 骆家变                  | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7628 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 干坑村董家坪               | 33.06  | 二级 |                  |
| 7629 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 10kV南川13#线占场陈家支线上变压器 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7630 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503   | 铁罗坪                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7631 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503   | 沙店街                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7632 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503   | 王家垅2#                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7633 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 四联村3.4组              | 164.44 | 二级 |                  |
| 7634 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 凤山二组公变               | 80     | 二级 |                  |
| 7635 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 峡山1.3.9组             | 80.46  | 二级 |                  |
| 7636 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 河背村                  | 67.52  | 二级 |                  |
| 7637 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 小林桥三组公变              | 35.89  | 二级 |                  |
| 7638 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 欧家铺八组公变              | 40     | 二级 |                  |
| 7639 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 太平村                  | 80.53  | 二级 |                  |
| 7640 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 赵坡村                  | 139.35 | 二级 |                  |
| 7641 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 祝家                   | 82.08  | 二级 |                  |
| 7642 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 浮桥二组                 | 41.11  | 二级 |                  |
| 7643 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 芳秀畈四组公变              | 87.67  | 二级 |                  |
| 7644 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 四联村1.2组              | 36.14  | 二级 |                  |
| 7645 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV红旗山线甘13   | 祝垸村九组                | 21.03  | 二级 |                  |
| 7646 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 台山机关二台区              | 18.91  | 二级 |                  |
| 7647 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15    | 桂口一组                 | 50.52  | 二级 |                  |
| 7648 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 霞星谢家                 | 9      | 二级 |                  |
| 7649 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 星桥谢家洲                | 11.19  | 二级 |                  |
| 7650 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 白马十七组                | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7651 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 锁石六组                 | 15.77  | 二级 |                  |
| 7652 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 西垅艾                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7653 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 何家台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7654 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21    | 塘桥二组台区               | 10.27  | 二级 |                  |
| 7655 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 华陂10组台区              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7656 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 马纺垄                  | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7657 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV水库线青13    | 水库高石湾台区              | 24.85  | 二级 |                  |
| 7658 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 熊家畈下台                | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7659 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 渔业队                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7660 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 高桥白泉村                | 48.37  | 二级 |                  |
| 7661 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 西隅岭台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7662 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 山下吴台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7663 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 阮家墩台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7664 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13    | 彭家洞台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7665 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 白鹤16组台区              | 77.82  | 二级 |                  |
| 7666 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV花洪线花28    | 锣鼓岭村余家坪              | 61.06  | 二级 |                  |
| 7667 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV淦河二回线文223 | 一百家5#柱上变压器           | 280.7  | 二级 |                  |
| 7668 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 古楼四组柱上变压器            | 24.45  | 一级 |                  |
| 7669 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209   | 九湾3#1                | 84.46  | 一级 |                  |
| 7670 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 杨下二组1#柱上变压器          | 170.45 | 一级 |                  |
| 7671 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606   | 大畈2#台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7672 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 孙田变电站  | 10kV殷家咀线孙38   | 群力11组2#柱上变压器         | 25.08  | 二级 |                  |
| 7673 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV义源线义116   | 高槐朱家冲2号              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7674 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV沙坪线沙24    | 时空街六台区公变             | 54.32  | 二级 |                  |
| 7675 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV磨桥线程112   | 陈谷二台                 | 114.59 | 二级 |                  |
| 7676 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 李沛1组                 | 80.97  | 二级 |                  |
| 7677 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 汤家咀十三队2#公变           | 40     | 二级 |                  |
| 7678 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 老河2#公变               | 26.86  | 二级 |                  |
| 7679 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 刘楨2#                 | 40.45  | 二级 |                  |
| 7680 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109  | 洞口四队公变               | 24     | 二级 |                  |
| 7681 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513   | 周家山台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7682 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 西湾余家公变               | 80     | 一级 |                  |
| 7683 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 石门坎2#                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7684 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215   | 御屏六组公变               | 40.7   | 一级 |                  |
| 7685 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV环城线湄514   | 王博文2#                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |        |               |            |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------|--------|----|------------------|
| 7686 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62    | 垅岭3#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7687 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV渣桥线桃70    | 肥塘六七组      | 15.95  | 二级 |                  |
| 7688 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 高坑下4#台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7689 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 平坳四        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7690 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 王家2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7691 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV畈中线石508   | 杨林台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7692 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 平坳一        | 215.21 | 二级 |                  |
| 7693 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV磨桥线程112   | 樊家五台       | 81.38  | 二级 |                  |
| 7694 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 下陈2#       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7695 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204   | 桥边下台2号     | 118.6  | 二级 |                  |
| 7696 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV板坑线梅15    | 峡井龙        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7697 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 金家余台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7698 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 石洞下2#      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7699 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76    | 郭家岭郭家      | 111.32 | 二级 |                  |
| 7700 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 鹿门铺五六组二号公变 | 80.91  | 二级 |                  |
| 7701 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV沙坪线沙24    | 公变下台(三台区)  | 44.86  | 二级 |                  |
| 7702 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77    | 聂家二号公变     | 13.3   | 二级 |                  |
| 7703 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77    | 浪口许家       | 48.65  | 二级 |                  |
| 7704 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV沙坪线沙24    | 国税2台区公变    | 185    | 二级 |                  |
| 7705 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 余耕村安置点公变   | 76.61  | 二级 |                  |
| 7706 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 石塘2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7707 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马金线马108   | 细屋肖台区      | 82.71  | 二级 |                  |
| 7708 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 洴水路东1#台区   | 337.84 | 一级 |                  |
| 7709 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 花石变电站  | 10kV白湖线花223   | 官桥13组      | 80.06  | 二级 |                  |
| 7710 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 塘下3#       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7711 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV慈口线慈117   | 长滩2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7712 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站  | 10kV理畈线富11    | 理畈台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7713 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV石梯线涓518   | 化肥厂        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7714 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 沉山变        | 39.2   | 二级 |                  |
| 7715 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV赤中三回线蛟111 | 油铺一组1#公变   | 180.26 | 一级 |                  |
| 7716 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 石泥三        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7717 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 柳林村1#公变    | 160    | 二级 |                  |
| 7718 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 牛足坑台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7719 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 泉塘村台区      | 23.23  | 二级 |                  |
| 7720 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 路灯2#       | 168.46 | 二级 |                  |
| 7721 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV大罗湖线小609  | 青山十队公变     | 82.86  | 一级 |                  |
| 7722 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 西岭村8组台区    | 40.26  | 二级 |                  |
| 7723 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV万安线新24    | 夜珠桥1#公变    | 356.65 | 二级 |                  |
| 7724 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 矮岭王家公变     | 43.6   | 二级 |                  |
| 7725 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓青线梓109   | 韦柴村5组      | 43.06  | 二级 |                  |
| 7726 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV荻塘线荻117   | 南虹三变       | 54.52  | 二级 |                  |
| 7727 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15    | 湾头杨家       | 48.1   | 二级 |                  |
| 7728 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV官林一回线丁503 | 烟墩二三组公变    | 86.41  | 二级 |                  |
| 7729 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV官林一回线丁503 | 烟墩七组公变     | 40.87  | 二级 |                  |
| 7730 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 白马四组       | 32.75  | 二级 |                  |
| 7731 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 白马七组       | 38.54  | 二级 |                  |
| 7732 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 码头村        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7733 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17    | 长坪五组       | 18.99  | 二级 |                  |
| 7734 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 长林5组台区     | 149.12 | 二级 |                  |
| 7735 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504   | 南岭口        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7736 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 熊岭麻园2#公变   | 81.27  | 二级 |                  |
| 7737 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405 | 工会公变（96区）  | 283.72 | 二级 |                  |
| 7738 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 在下5-9组     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7739 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 金水移民1#     | 79.62  | 二级 |                  |
| 7740 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 渡母罗脚底公变    | 40.72  | 二级 |                  |
| 7741 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 鸣水泉        | 40.07  | 二级 |                  |
| 7742 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲垌线港202  | 晒甲山3#      | 10.39  | 二级 |                  |
| 7743 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV丛林线余107   | 安咀大队1#公变   | 40     | 二级 |                  |
| 7744 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV洞口线余110   | 洞口一队2#公变   | 40     | 二级 |                  |
| 7745 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV义源线义116   | 桃花村新农村     | 160.54 | 二级 |                  |
| 7746 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV义源线义116   | 黄家2#公变     | 41.92  | 二级 |                  |
| 7747 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓茶线梓111   | 桃林村9组      | 40.12  | 一级 |                  |
| 7748 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV水库线麻16    | 团结二组       | 24.87  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|----------------|--------|----|------------------|
| 7749 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208    | 下冯公变           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7750 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611    | 渡船屋二号          | 410.74 | 二级 |                  |
| 7751 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14     | 洪港3#           | 34.23  | 二级 |                  |
| 7752 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21     | 黄库             | 82.65  | 二级 |                  |
| 7753 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 上冯             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7754 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 宋家             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7755 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13     | 铜钟何桥五组2台       | 41.03  | 二级 |                  |
| 7756 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515   | 蛤蟆石九组          | 41.71  | 二级 |                  |
| 7757 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 香山陈家2#公变       | 86.23  | 二级 |                  |
| 7758 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV板坑线梅15     | 后沙坪陶家          | 10.94  | 二级 |                  |
| 7759 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV柳林线梅14     | 金鸡2台           | 41.49  | 二级 |                  |
| 7760 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76     | 郭家岭谭家公变        | 117.74 | 二级 |                  |
| 7761 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV板坑线梅15     | 前沙坪三、四组        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7762 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV菖蒲线隽124    | 旭红二台           | 292.57 | 二级 |                  |
| 7763 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 长森岭四队2#公变      | 80     | 二级 |                  |
| 7764 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410    | 阳光二区台区         | 536.08 | 一级 |                  |
| 7765 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV环城线湄514    | 大畈程3#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7766 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 凤凰林机站公变        | 41.24  | 一级 |                  |
| 7767 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专二回线蒲113  | 菴川供销2#公变       | 369.41 | 一级 |                  |
| 7768 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV石航线明17     | 石航张二台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7769 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀一回线通216  | 竹园台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7770 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109    | 向家五            | 59.02  | 二级 |                  |
| 7771 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111    | 瑶泉二变           | 3.55   | 二级 |                  |
| 7772 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117    | 节堤六组1#公变       | 86.14  | 二级 |                  |
| 7773 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV湄港线厦13     | 大来山外2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7774 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV河南街线桃64    | 黄家龙小区          | 525.35 | 二级 |                  |
| 7775 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV工业园一回线新122 | 山石二台           | 148.32 | 二级 |                  |
| 7776 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114    | 三角五组2#         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7777 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工一回线潜108  | 行署Ⅱ回塘75农校柱上变压器 | 270.32 | 一级 |                  |
| 7778 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504    | 青叶四台           | 98.3   | 二级 |                  |
| 7779 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607    | 石垅             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7780 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117    | 石猪槽            | 34.91  | 二级 |                  |
| 7781 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24     | 丽景园柱上变压器       | 414.32 | 一级 |                  |
| 7782 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108    | 钟岭一组公变         | 40.36  | 二级 |                  |
| 7783 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218  | 工程3#柱上变压器      | 409.62 | 一级 |                  |
| 7784 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228    | 隐水线西坑台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7785 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 九宫所配电班  | 九宫变电站  | 10kV邮电线九12     | 岭上公变           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7786 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117    | 花园三组           | 24.13  | 二级 |                  |
| 7787 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV泉港线湄517    | 泉港台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7788 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22     | 雨亭十组1#公变       | 89.21  | 二级 |                  |
| 7789 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城北二回线隽221  | 柳畈配变           | 343.07 | 一级 |                  |
| 7790 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 石马             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7791 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23     | 唐山口2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7792 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606    | 五福堂村1#         | 83.02  | 二级 |                  |
| 7793 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV三山线桂14     | 上源四组台区         | 25.94  | 二级 |                  |
| 7794 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 安丰十三组公变        | 40     | 二级 |                  |
| 7795 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV旗鼓一回线栗106  | 长江产业园1#柱上变压器   | 231.35 | 一级 |                  |
| 7796 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216    | 达丰三台           | 81.39  | 二级 |                  |
| 7797 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216    | 陆码三五组          | 155.48 | 二级 |                  |
| 7798 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 杨狮坑4#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7799 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108    | 马港集镇四台         | 168.84 | 二级 |                  |
| 7800 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17     | 虎山2号公变         | 242.68 | 二级 |                  |
| 7801 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17     | 白石五组公变         | 80     | 二级 |                  |
| 7802 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22     | 朱巷八组公变         | 40.4   | 二级 |                  |
| 7803 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224    | 玻璃钢厂公变         | 308.39 | 二级 |                  |
| 7804 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111    | 桃花村            | 39.16  | 二级 |                  |
| 7805 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404   | 郭源村            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7806 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108    | 张桥村            | 18.5   | 二级 |                  |
| 7807 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安一回线文121  | 电站宿舍柱上变压器      | 163.84 | 一级 |                  |
| 7808 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15     | 桥头吴2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7809 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV盘山线义118    | 高视沈家           | 35.62  | 二级 |                  |
| 7810 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV羊毛岸线老507   | 合明家五队          | 158    | 二级 |                  |
| 7811 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV石航线明17     | 逢缘小区公变         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |        |               |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 7812 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 黄铁6.7.8组2#(刘庚) | 138.09 | 二级 |                  |
| 7813 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 芙蓉八组公变         | 41.76  | 二级 |                  |
| 7814 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 九房三变           | 79.52  | 二级 |                  |
| 7815 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV工业园二回线桃12 | 渣冲九组三台         | 46.62  | 二级 |                  |
| 7816 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV土墩线潘104   | 龙坎湖一四组2#       | 46.73  | 二级 |                  |
| 7817 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV蜀山线港111   | 港口4.5组2#       | 81.68  | 二级 |                  |
| 7818 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503   | 东坑3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7819 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21    | 大兴三四五组2#       | 166.92 | 二级 |                  |
| 7820 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV西庄线株116   | 下程台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7821 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77    | 小港新农村          | 31.83  | 二级 |                  |
| 7822 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV玻纤线麦219   | 港下桥变           | 96.28  | 二级 |                  |
| 7823 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里所配电班  | 隽水变电站  | 10kV宝塔线隽230   | 龙窖一配变          | 259.97 | 一级 |                  |
| 7824 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 茶厂商柱上变压器       | 168.31 | 一级 |                  |
| 7825 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV余码线潘204   | 新街四组           | 100.01 | 一级 |                  |
| 7826 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV新街线周208   | 同心二三队1#公变      | 301.11 | 一级 |                  |
| 7827 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV水库线麻16    | 余长须            | 63.9   | 二级 |                  |
| 7828 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 雷骆6组台区         | 37.64  | 二级 |                  |
| 7829 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 三门邓家1#公变       | 40.73  | 二级 |                  |
| 7830 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 八仙一变           | 74.71  | 二级 |                  |
| 7831 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 李容2#台区         | 47.13  | 二级 |                  |
| 7832 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 沙塘坡二变          | 47.75  | 二级 |                  |
| 7833 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV大桥线朱21    | 彭碑5组台区         | 41.36  | 一级 |                  |
| 7834 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 熊家垅2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7835 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV阁壁线荻213   | 石门四变           | 10.52  | 二级 |                  |
| 7836 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 东山7组2#台区       | 60.25  | 二级 |                  |
| 7837 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 净堡七组           | 52.87  | 二级 |                  |
| 7838 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵专线赵206   | 港口村一组公变        | 80     | 一级 |                  |
| 7839 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 黄家台区           | 179.36 | 二级 |                  |
| 7840 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 上港1#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7841 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV仪表线崇411   | 金龙5号公变(110区)   | 287.82 | 一级 |                  |
| 7842 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21    | 洪桥陈家2台区        | 18.79  | 二级 |                  |
| 7843 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖沙线肖116   | 霞星学堂山          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7844 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85   | 客运办1#公变        | 268.28 | 一级 |                  |
| 7845 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 陈坪线熊家台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7846 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 程家             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7847 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV金矿线高114   | 藕塘四组           | 81.25  | 二级 |                  |
| 7848 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15    | 东山8组台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7849 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 长岭二组公变         | 81.22  | 二级 |                  |
| 7850 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV纺织线陆103   | 陆水湖向阳坡2#公变     | 166.75 | 一级 |                  |
| 7851 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 城万三组3#台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7852 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 安丰八组2#公变       | 18.98  | 二级 |                  |
| 7853 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV主坝线南118   | 护县洲2#          | 330.36 | 二级 |                  |
| 7854 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV河南街线桃64   | 下津十组二台         | 298.06 | 二级 |                  |
| 7855 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25    | 界牌3号           | 40.02  | 二级 |                  |
| 7856 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209   | 余码3队+1台区       | 88.19  | 一级 |                  |
| 7857 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 凡塘3组(董家庄)      | 15.04  | 二级 |                  |
| 7858 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV石马线石213   | 梅港一台           | 394.2  | 二级 |                  |
| 7859 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 油岭六组1#公变       | 80     | 二级 |                  |
| 7860 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25    | 新家田2#台区        | 40.27  | 二级 |                  |
| 7861 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 大屋场2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7862 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 天井山大队1#公变      | 82.49  | 二级 |                  |
| 7863 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 石宕叶3#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7864 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城北二回线隽221 | 新桥一            | 492.16 | 二级 |                  |
| 7865 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里所配电班  | 隽水变电站  | 10kV宝塔线隽230   | 园林一台           | 81.47  | 一级 |                  |
| 7866 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 金家垅台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7867 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 杨洪龙家           | 85.52  | 二级 |                  |
| 7868 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV砖瓦线牌22    | 建新村3#          | 258.82 | 二级 |                  |
| 7869 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老官线老607   | 公变7#           | 165.69 | 二级 |                  |
| 7870 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 四四六公变          | 202.28 | 二级 |                  |
| 7871 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116   | 坳背一台           | 52.41  | 二级 |                  |
| 7872 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰二回线南215 | 凤凰路4#          | 265.55 | 二级 |                  |
| 7873 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 飞坳三变           | 29.08  | 二级 |                  |
| 7874 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 大塘尾台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |           |                |                    |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|--------------------|--------|----|------------------|
| 7875 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站    | 10kV银黄线银508    | 十六潭路灯柱上变压器         | 0      | 三级 |                  |
| 7876 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV浮长线浮112    | 旗鼓村二组2#柱上变压器       | 232.67 | 二级 |                  |
| 7877 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13     | 新塘十六组              | 32.76  | 二级 |                  |
| 7878 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站     | 10kV城区三回线新117  | 电瓷小区配变             | 335.86 | 一级 |                  |
| 7879 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜兆线潜217    | 温泉镇柱上变压器           | 565.47 | 一级 |                  |
| 7880 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV林场线官507    | 麦园岭3#公变            | 168.48 | 一级 |                  |
| 7881 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114    | 李港十一组公变            | 80.54  | 二级 |                  |
| 7882 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV厦铺线湄513    | 丰富外                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7883 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV横石线石406    | 朱家墩                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7884 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117   | 天岳一台               | 5.79   | 二级 |                  |
| 7885 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV金鸡山线大13    | 东坑3号台区             | 65.96  | 二级 |                  |
| 7886 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV农机线通115    | 一小公变               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7887 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV金鸡山线大13    | 小坑2号台区             | 15.55  | 二级 |                  |
| 7888 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81    | 寺下村上台              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7889 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV官洲线溪18     | 活湖三四组              | 160.31 | 二级 |                  |
| 7890 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV矾矿线麦118    | 李段一台               | 72.71  | 二级 |                  |
| 7891 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV八斗线高118    | 高铁4#公变             | 163.17 | 一级 |                  |
| 7892 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站     | 10kV沙堤线港13     | 沙堤村                | 33.01  | 二级 |                  |
| 7893 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 沙店配电站     | 10kV盘垅山线沙11    | 谭家组                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7894 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24     | 周桥5.6组2#柱上变压器      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7895 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV周桥线渠18     | 张游                 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7896 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站    | 10kV梓青线梓109    | 严育吾                | 40.02  | 二级 |                  |
| 7897 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV桂口线阮15     | 湾头周家               | 78.31  | 二级 |                  |
| 7898 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19     | 白罗二组               | 40.78  | 二级 |                  |
| 7899 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14   | 肥田6组               | 14.29  | 二级 |                  |
| 7900 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV黄洋线金23     | 石垌洞台区              | 1.37   | 二级 |                  |
| 7901 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV群力线横506    | 群力11组              | 76.75  | 二级 |                  |
| 7902 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线         | 阮家山五七组             | 74.79  | 二级 |                  |
| 7903 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV淦河二回线文223  | 饮料厂1#柱上变压器         | 262.49 | 一级 |                  |
| 7904 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV宝石线刘13     | 西岸5#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7905 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115    | 王家坡变               | 12.76  | 二级 |                  |
| 7906 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15     | 孟垅祠堂台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7907 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV胜利线黄111    | 原种厂一队公变            | 80     | 二级 |                  |
| 7908 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站    | 10kV长寿线蒋515    | 北洪3组               | 83.57  | 二级 |                  |
| 7909 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站     | 10kV下畈线通524    | 双龙一台               | 66.75  | 二级 |                  |
| 7910 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63  | 高坑下2#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7911 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站     | 10kV柏树下线犀122   | 柏树下二公变             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7912 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63  | 朱家桥2#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7913 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV井头线大16     | 门前台区               | 46.2   | 二级 |                  |
| 7914 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101    | 双丘五组公变             | 80     | 二级 |                  |
| 7915 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV洪下线菖12     | 东流2#台区             | 83.85  | 二级 |                  |
| 7916 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107    | 郑良10组              | 40.07  | 二级 |                  |
| 7917 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV李家畈线杨106   | 李沛村10组             | 5.18   | 二级 |                  |
| 7918 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV肖家洲线潘108   | 肖家洲一组3#            | 165.54 | 一级 |                  |
| 7919 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV余畈线隽223    | 福通配变               | 343.43 | 一级 |                  |
| 7920 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV杭瑞线石216    | 李家塘                | 64.67  | 二级 |                  |
| 7921 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV东山线桂15     | 双泉分场台区             | 16     | 二级 |                  |
| 7922 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV中坪线随15     | 仙人洞七九组公变           | 40.47  | 二级 |                  |
| 7923 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV湄港线厦13     | 西隅口                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7924 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13     | 浮桥汪家二台             | 141.51 | 二级 |                  |
| 7925 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13     | 浮桥汪家               | 18.95  | 二级 |                  |
| 7926 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 钟鸣变电站     | 10kV产业园一回线鸣538 | 下津六组               | 81.67  | 二级 |                  |
| 7927 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV雨山线路208    | 农科所                | 8.59   | 二级 |                  |
| 7928 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV雨山线路208    | 汪家槽                | 11.03  | 二级 |                  |
| 7929 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站     | 10kV城区三回线新117  | 武校配变               | 267.25 | 一级 |                  |
| 7930 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV余畈线隽223    | 隽院配变               | 310.35 | 二级 |                  |
| 7931 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV淦河二回线文223  | 一百家4#共变（开发区3）柱上变压器 | 365.97 | 二级 |                  |
| 7932 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站     | 10kV龙温一回线龙110  | 温泉公安分局公变           | 340.4  | 一级 |                  |
| 7933 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV永安三回线文218  | 公安新村2#柱上变压器        | 166.01 | 一级 |                  |
| 7934 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV杨林线渠13     | 王星南                | 156.76 | 二级 |                  |
| 7935 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 刘朝                 | 640.19 | 二级 |                  |
| 7936 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV周桥线渠18     | 金盆3组柱上变压器          | 50.56  | 二级 |                  |
| 7937 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114    | 李港七组公变             | 82.67  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |           |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-----------|--------|----|------------------|
| 7938 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 李港二组公变    | 81.7   | 二级 |                  |
| 7939 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216   | 陆码一组      | 84.8   | 二级 |                  |
| 7940 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV花洪线花28    | 洪口村1#     | 114.65 | 二级 |                  |
| 7941 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216   | 白云二组      | 80.08  | 二级 |                  |
| 7942 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216  | 鱼岳路3#     | 338.07 | 一级 |                  |
| 7943 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 寨下下台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7944 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 寨下上台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7945 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV慈口线慈117   | 龙岩台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7946 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 八字口柱上变压器  | 160.38 | 二级 |                  |
| 7947 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 斩关8组      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 7948 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 港头台区      | 16.23  | 二级 |                  |
| 7949 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV水库线麻16    | 杨桥1.7.8组  | 77.02  | 二级 |                  |
| 7950 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV石航线明17    | 朱家坝台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7951 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 陈段一变      | 66.04  | 二级 |                  |
| 7952 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 杨菊花村2组    | 122.61 | 二级 |                  |
| 7953 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 灵寺二号      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7954 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 石宕村台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7955 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 金桥6组      | 21.84  | 二级 |                  |
| 7956 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 活湖八组      | 80.65  | 二级 |                  |
| 7957 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118   | 凉亭应家咀二变   | 14.36  | 二级 |                  |
| 7958 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110   | 高塘        | 40.98  | 一级 |                  |
| 7959 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215   | 漂垅三台      | 98.67  | 二级 |                  |
| 7960 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV药厂线石212   | 石南镇三台     | 184.64 | 二级 |                  |
| 7961 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 草鞋一变      | 69.68  | 二级 |                  |
| 7962 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 堆山二       | 9.55   | 二级 |                  |
| 7963 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15    | 土城七组1#公变  | 166.82 | 二级 |                  |
| 7964 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 公路局路苑小区1# | 504.76 | 二级 |                  |
| 7965 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15    | 荷叶塘村1#公变  | 14.37  | 二级 |                  |
| 7966 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV余花线贺13    | 王尖1       | 40.2   | 二级 |                  |
| 7967 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13    | 石灰场       | 162.41 | 二级 |                  |
| 7968 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 下沙村       | 170.6  | 一级 |                  |
| 7969 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 碳素2#公变    | 385.47 | 二级 |                  |
| 7970 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 远景2#      | 162.76 | 一级 |                  |
| 7971 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV车田线杨505   | 车田        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7972 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 外贸公变      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7973 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 赛丰2组2#台区  | 21.21  | 二级 |                  |
| 7974 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 芳秀畈九组公变   | 81.4   | 二级 |                  |
| 7975 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 楠林3组台区    | 31.19  | 二级 |                  |
| 7976 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 大泉五组台区    | 18.3   | 二级 |                  |
| 7977 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 河背一组      | 82.58  | 二级 |                  |
| 7978 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 聂家村6组     | 66.56  | 二级 |                  |
| 7979 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV青山线青11    | 石垅五组台区    | 42.24  | 二级 |                  |
| 7980 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 王世泉       | 95.09  | 二级 |                  |
| 7981 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 河背九组      | 30     | 二级 |                  |
| 7982 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 河岭村2台台区   | 129.69 | 二级 |                  |
| 7983 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 聂家1组2#台区  | 40.71  | 二级 |                  |
| 7984 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV双河线株215   | 吉家        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7985 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV国道二回线蛟108 | 三眼桥四组     | 141.35 | 一级 |                  |
| 7986 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV官林一回线丁503 | 烟墩一组公变    | 81.63  | 二级 |                  |
| 7987 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV虎爪线阮19    | 神口下台      | 86.35  | 二级 |                  |
| 7988 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV虎爪线阮19    | 神口中台      | 36.71  | 二级 |                  |
| 7989 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 铜钟东桥村     | 51.32  | 二级 |                  |
| 7990 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 龟背沈家      | 40.18  | 二级 |                  |
| 7991 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 大源王冲沟     | 40.38  | 二级 |                  |
| 7992 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV光明线横504   | 孙祠4组      | 66.65  | 二级 |                  |
| 7993 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV管件厂线横609  | 付桥7组2#公变  | 85.04  | 一级 |                  |
| 7994 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505   | 孙祠六组2#    | 26.6   | 二级 |                  |
| 7995 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505   | 袁铺15组     | 0.23   | 二级 |                  |
| 7996 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kVi山界线厦18   | 瓜坪        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 7997 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV花龙线花17    | 祝家台村      | 25.7   | 二级 |                  |
| 7998 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV收费站线横509  | 周家公变      | 345.68 | 二级 |                  |
| 7999 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 湖桥方家      | 34.48  | 二级 |                  |
| 8000 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 隐水台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |           |                |               |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|---------------|--------|----|------------------|
| 8001 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228    | 南坑台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8002 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站     | 10kV马坡线茅108    | 柏树潭三组公变       | 82.72  | 二级 |                  |
| 8003 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV埠头线神204    | 油岭四组公变        | 80.71  | 二级 |                  |
| 8004 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107    | 西凉咀五六组1#公变    | 40     | 二级 |                  |
| 8005 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV塘工二回线塘85   | 茶厂农业队公变柱上变压器  | 389.05 | 二级 |                  |
| 8006 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV西河二回线广27   | 化肥厂2#柱上变      | 430.92 | 二级 |                  |
| 8007 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV东村线老606    | 均乐堂1组         | 164.3  | 二级 |                  |
| 8008 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV峡山线白220    | 回头5组2台        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8009 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15     | 吴家桥台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8010 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15     | 四门            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8011 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15     | 万家街道          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8012 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站     | 10kV龙温一回线龙110  | 红旗路中学2#柱上变压器  | 260.93 | 一级 |                  |
| 8013 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206    | 大桥村部1#公变      | 41.78  | 二级 |                  |
| 8014 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永宝线永502    | 湖场二组2#柱上变压器   | 156.22 | 二级 |                  |
| 8015 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站     | 10kV高桥线高14     | 洪港1、2组2#柱上变压器 | 71.26  | 二级 |                  |
| 8016 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV港口线黄110    | 胜利队2#公变       | 64     | 一级 |                  |
| 8017 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 大屋孟           | 47.63  | 二级 |                  |
| 8018 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV国道线永609    | 湖场一组4号        | 168.12 | 一级 |                  |
| 8019 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV高塘线高15     | 大屋万路口2#       | 68.01  | 二级 |                  |
| 8020 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站     | 10kV下畈线通524    | 下畈二台          | 59.08  | 二级 |                  |
| 8021 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63  | 姚家台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8022 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV大柱线传107    | 大柱三           | 40.35  | 二级 |                  |
| 8023 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63  | 沙堤2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8024 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63  | 朱家桥台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8025 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101    | 双丘二组公变        | 166.11 | 二级 |                  |
| 8026 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV慈口线慈117    | 龙岩2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8027 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101    | 东塘五组公变        | 40.23  | 二级 |                  |
| 8028 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV井头线大16     | 金鸡山月塘         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8029 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV井头线大16     | 金鸡山街道         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8030 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV慈口线慈117    | 长滩3#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8031 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV圳上线程113    | 团山四台          | 17.92  | 二级 |                  |
| 8032 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81    | 乡直三号          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8033 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV环城线门76     | 山下4、5组        | 80.41  | 二级 |                  |
| 8034 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV石梯线湄518    | 镁厂公变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8035 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV横岭线金25     | 畈上2号          | 106.79 | 二级 |                  |
| 8036 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV杭瑞线石216    | 石马五           | 36.89  | 二级 |                  |
| 8037 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站     | 10kV余畈线隼223    | 阴山桥台区         | 441.42 | 一级 |                  |
| 8038 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV广吴线广17     | 供销社公变         | 509.28 | 二级 |                  |
| 8039 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站     | 10kV城区三回线新117  | 工行民用楼配变       | 167.54 | 一级 |                  |
| 8040 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV西港线石402    | 九宫路口3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8041 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV大白线菖14     | 茅井八组2号公变      | 54.89  | 二级 |                  |
| 8042 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV大白线菖14     | 江泉一组台区        | 24.94  | 二级 |                  |
| 8043 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 钟鸣变电站     | 10kV产业园一回线鸣538 | 下津冯王家二台       | 262.58 | 二级 |                  |
| 8044 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13     | 新塘十五组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8045 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV二桥线桃17     | 河水七组          | 82.81  | 二级 |                  |
| 8046 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV雨山线路208    | 南岸            | 40.07  | 二级 |                  |
| 8047 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV青龙二回线文224  | 青龙社区柱上变压器     | 90.71  | 一级 |                  |
| 8048 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114    | 李港村部公变        | 164.86 | 二级 |                  |
| 8049 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |           | 10kV杨家岭线赤116   | 周画四六组公变       | 291.6  | 一级 |                  |
| 8050 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站     | 10kV城I回线鱼119   | 沙阳路6#         | 338.31 | 二级 |                  |
| 8051 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25     | 大屋郭2#         | 6.52   | 二级 |                  |
| 8052 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV慈口线慈117    | 长滩1#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8053 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV麻塘线麻14     | 东井六组          | 10.29  | 二级 |                  |
| 8054 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV石梯线湄518    | 石梯公变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8055 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV港背线大14     | 黄家咀           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8056 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV横沟线横604    | 五金2#公变        | 341.08 | 一级 |                  |
| 8057 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马桥线马208    | 垅口村公变         | 139.74 | 二级 |                  |
| 8058 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马桥线马208    | 李畈二号          | 131.39 | 二级 |                  |
| 8059 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV下朱线麻13     | 沈廖二号          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8060 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV矾矿线麦118    | 石坪二台          | 82.81  | 二级 |                  |
| 8061 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV八斗线高118    | 龟湖五组新村2#      | 254.47 | 一级 |                  |
| 8062 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV白石线茶17     | 金峰一组公变        | 80.81  | 二级 |                  |
| 8063 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站     | 10kV沙堤线港13     | 代家            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |

|      |          |              |         |           |               |             |         |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|----|------------------|
| 8064 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV周桥线渠18    | 周桥代家        | 4. 89   | 二级 |                  |
| 8065 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站     | 10kV青山线贺25    | 车祠村1组       | 375     | 二级 |                  |
| 8066 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13    | 刘祠村         | 307. 88 | 二级 |                  |
| 8067 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV余家湾线朱18   | 黄荆塘一组       | 82. 15  | 二级 |                  |
| 8068 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV余家湾线朱18   | 古塘7组2#台区    | 161. 51 | 二级 |                  |
| 8069 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV汀泗线朱12    | 汀泗公变2#      | 213. 67 | 一级 |                  |
| 8070 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV三叉港线甘14   | 斩关          | 80. 04  | 二级 |                  |
| 8071 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV青山线青11    | 青山下台区       | 275. 23 | 二级 |                  |
| 8072 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22    | 楠林2组台区      | 26. 93  | 二级 |                  |
| 8073 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV官塘线官510   | 芳秀畈六组公变     | 50. 11  | 二级 |                  |
| 8074 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22    | 大泉一组台区      | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 8075 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站     | 10kV白云线鲍515   | 新码四组2#      | 168. 3  | 二级 |                  |
| 8076 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 丁卯山变电站    | 10kV蛟联线丁508   | 长山三组        | 86. 1   | 一级 |                  |
| 8077 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖沙线肖116   | 大堰十组        | 58. 31  | 二级 |                  |
| 8078 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV官林一回线丁503 | 丁母山林场公变     | 46. 17  | 二级 |                  |
| 8079 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19    | 神口上台        | 74. 41  | 二级 |                  |
| 8080 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19    | 虎爪五组        | 50. 87  | 二级 |                  |
| 8081 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19    | 白罗上台        | 23. 57  | 二级 |                  |
| 8082 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV商贸线吴74    | 龙窝湖2#台区     | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8083 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV官洲线溪18    | 安乐五组        | 60. 4   | 二级 |                  |
| 8084 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV青山线青11    | 太平二组2#台区    | 24. 92  | 二级 |                  |
| 8085 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13    | 铜钟东桥木林      | 5. 69   | 二级 |                  |
| 8086 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17    | 梧桐2、8组2台区   | 1. 44   | 二级 |                  |
| 8087 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14  | 洪龙中台2号      | 6. 51   | 二级 |                  |
| 8088 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站     | 10KV敖507敖横四回线 | 黄山村2#公变     | 133. 33 | 二级 |                  |
| 8089 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505   | 江桥3. 4. 5组  | 28. 89  | 二级 |                  |
| 8090 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 金家田台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8091 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505   | 袁铺1组        | 71. 05  | 二级 |                  |
| 8092 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 花门楼台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8093 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV群力线横506   | 群力10组       | 44. 62  | 二级 |                  |
| 8094 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专一回线蒲123 | 南街公变        | 280. 57 | 一级 |                  |
| 8095 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站     | 10kV温泉三回线温13  | 温泉七组柱上变压器   | 359. 46 | 一级 |                  |
| 8096 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站     | 10kV温桂二回线温36  | 郭林路3#柱上变压器  | 273. 6  | 一级 |                  |
| 8097 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永宝线永502   | 渔种厂柱上变压器    | 423. 73 | 一级 |                  |
| 8098 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜茶二回线潜215 | 白茶三组2#柱上变压器 | 269. 75 | 一级 |                  |
| 8099 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站    | 10kV广中线广24    | 中城老局柱上变压器   | 164. 48 | 一级 |                  |
| 8100 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV杨塘线马212   | 黄花冲变        | 25. 2   | 二级 |                  |
| 8101 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV砖瓦线牌22    | 沿江一路公变      | 84. 8   | 二级 |                  |
| 8102 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV管件厂线横609  | 景顺花园#2柱上变压器 | 522. 53 | 一级 |                  |
| 8103 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站     | 10kV城1回线鱼119  | 北门六组        | 270. 46 | 二级 |                  |
| 8104 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV峡山线白220   | 石山9-11组2台   | 57. 66  | 二级 |                  |
| 8105 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站     | 10kV黄畈二回线温23  | 平安小区柱上变压器   | 267. 6  | 一级 |                  |
| 8106 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV黄石桥线张24   | 泉湖冷家        | 13. 36  | 二级 |                  |
| 8107 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV张公线张14    | 张公乡直4#      | 165. 19 | 一级 |                  |
| 8108 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专四回线蒲216 | 斋公岭村公变      | 405. 15 | 一级 |                  |
| 8109 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV大幕线大25    | 常收街四号公变     | 208. 31 | 二级 |                  |
| 8110 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站     | 10kV泉港线涓517   | 林科所台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8111 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站     | 10kV宝塔线凤24    | 宝大2#台区      | 111. 43 | 二级 |                  |
| 8112 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV黄石桥线张24   | 堂铁          | 40. 67  | 二级 |                  |
| 8113 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20    | 永利4#        | 40. 6   | 二级 |                  |
| 8114 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV杨芳线厦15    | 吴私塘         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8115 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV山口线吴62    | 山口2台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8116 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV兴民线桃69    | 中津二三组       | 504. 02 | 二级 |                  |
| 8117 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV城关线通117   | 蓝景大厦公变      | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8118 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 中津十组        | 173. 7  | 二级 |                  |
| 8119 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 珠山2#台区      | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8120 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV白罗拗线阮14   | 兴龙下台2号      | 3. 44   | 二级 |                  |
| 8121 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV田心线路105   | 细树垅         | 2. 35   | 二级 |                  |
| 8122 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19    | 白罗8组        | 18. 69  | 二级 |                  |
| 8123 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV桂口线阮15    | 桂口平原岭       | 10. 54  | 二级 |                  |
| 8124 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101   | 东塘四组公变      | 40      | 二级 |                  |
| 8125 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集一回线门78  | 大集四台        | 84. 1   | 一级 |                  |
| 8126 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV小港线门77    | 小港罗旦        | 118. 6  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |                  |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|------------------|--------|----|------------------|
| 8127 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76     | 史家渡上台台区          | 231.55 | 二级 |                  |
| 8128 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV金鸡线梅16     | 横坑               | 4.13   | 二级 |                  |
| 8129 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12     | 雪屏寺台区            | 40.63  | 二级 |                  |
| 8130 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12     | 小坑台区             | 261.75 | 二级 |                  |
| 8131 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV城区三回线新117  | 黄源配变             | 416.63 | 一级 |                  |
| 8132 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV兴民线桃69     | 中津四组四区           | 269.62 | 二级 |                  |
| 8133 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14     | 栎咀2组台区           | 83.97  | 二级 |                  |
| 8134 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13     | 浮桥二台             | 144.64 | 二级 |                  |
| 8135 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV三山线桂14     | 横山二组台区           | 0.2    | 二级 |                  |
| 8136 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 陈旺2#台区           | 40.09  | 二级 |                  |
| 8137 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213    | 金龙四组             | 40.18  | 二级 |                  |
| 8138 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208    | 杨家台区             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8139 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208    | 潘家               | 27.25  | 二级 |                  |
| 8140 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217    | 财办公变             | 331.14 | 一级 |                  |
| 8141 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站  | 10kV傅工一回线傅504  | 付桥13.14组柱上变压器    | 62.22  | 一级 |                  |
| 8142 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉三回线塘66   | 毛巾厂柱上变压器         | 420.64 | 一级 |                  |
| 8143 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 洪水六组1#公变         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8144 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 官林四组公变           | 49.03  | 二级 |                  |
| 8145 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 李港贺龙桥公变          | 83.2   | 二级 |                  |
| 8146 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76     | 郭家岭安置房           | 92.7   | 二级 |                  |
| 8147 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰二回线南215  | 县委               | 342.75 | 二级 |                  |
| 8148 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216    | 陆码六组             | 82.82  | 二级 |                  |
| 8149 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119    | 甘港线甘港2#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8150 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 黄龙二台             | 119.16 | 二级 |                  |
| 8151 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24     | 塘家咀2#公变          | 400.05 | 二级 |                  |
| 8152 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV金鸡山线大13    | 东坑村1组            | 10.84  | 二级 |                  |
| 8153 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601    | 公变六              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8154 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 文家一变             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8155 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25     | 10kV柏墩线九堽渡仙洪2#台区 | 40.92  | 二级 |                  |
| 8156 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV金鸡山线大13    | 宋家垅              | 6      | 二级 |                  |
| 8157 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14     | 凡塘三号             | 30.44  | 二级 |                  |
| 8158 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV科奥线线吴83    | 岭下徐台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8159 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208    | 高赛二号台区           | 98.12  | 二级 |                  |
| 8160 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 贯源二台             | 57.53  | 二级 |                  |
| 8161 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV金鸡山线大13    | 马鞍山5组            | 118.13 | 二级 |                  |
| 8162 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV堤坡线港107    | 归粮洲1#            | 260.03 | 二级 |                  |
| 8163 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下岭线麻15     | 光辉村              | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 8164 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118    | 石坪一变             | 62.36  | 二级 |                  |
| 8165 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18     | 活湖九组             | 128.56 | 二级 |                  |
| 8166 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126    | 杨岭一台             | 18.13  | 二级 |                  |
| 8167 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215    | 鲁湾三台             | 44.1   | 二级 |                  |
| 8168 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17     | 虎山3队             | 80.86  | 二级 |                  |
| 8169 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107    | 堆山三              | 36.61  | 二级 |                  |
| 8170 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107    | 小塘一              | 107.45 | 二级 |                  |
| 8171 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13     | 长安口              | 80.71  | 二级 |                  |
| 8172 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13     | 南山               | 99.95  | 二级 |                  |
| 8173 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV岩山下线刘27    | 岩下山台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8174 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV岩山下线刘27    | 龟墩台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8175 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 小林桥四组1#公变        | 161.27 | 二级 |                  |
| 8176 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17     | 排上九组             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8177 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13     | 太平村2、3组          | 40.67  | 二级 |                  |
| 8178 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV红旗山线甘13    | 祝脑村十组            | 161.43 | 二级 |                  |
| 8179 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV灯笼山线官606   | 官塘村蔬菜三队公变        | 272.62 | 一级 |                  |
| 8180 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511    | 汪泉村部公变           | 86.82  | 一级 |                  |
| 8181 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV青山线青11     | 太平一组台区           | 18.37  | 二级 |                  |
| 8182 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 小林桥九组公变          | 83.47  | 二级 |                  |
| 8183 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13     | 高子和              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8184 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507    | 官塘十里坪果园厂公变       | 163.35 | 一级 |                  |
| 8185 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22     | 楠林1组台区           | 145.08 | 二级 |                  |
| 8186 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 芳秀畈五组公变          | 44.49  | 二级 |                  |
| 8187 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13     | 西岭4组             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8188 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18    | 长青四组             | 40.01  | 二级 |                  |
| 8189 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV三叉港线甘14    | 军山村4组            | 80.16  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |                  |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|------------------|--------|----|------------------|
| 8190 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV桂口线阮15    | 汉兴一组             | 80.93  | 二级 |                  |
| 8191 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖沙线肖116   | 大堰六组             | 9.73   | 二级 |                  |
| 8192 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19    | 虎爪三组             | 117.97 | 二级 |                  |
| 8193 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪二回线吴64 | 石壁下台区            | 0      | 二级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8194 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63 | 石岩叶2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8195 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV甘港线燕119   | 燕下街5#            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8196 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17    | 东山王家台区           | 21.93  | 二级 |                  |
| 8197 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV太平线青21    | 太平村2台            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8198 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV青山线青11    | 青山上台台区           | 147.25 | 二级 |                  |
| 8199 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14  | 学官村2号            | 64.02  | 二级 |                  |
| 8200 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14  | 金沙陈家             | 45.57  | 二级 |                  |
| 8201 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14  | 金沙魏家             | 42.58  | 二级 |                  |
| 8202 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站     | 10kV傅工一回线傅504 | 马鞍村              | 23.73  | 二级 |                  |
| 8203 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 花门楼2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8204 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 上畈台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8205 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV中咀线横603   | 中咀2组             | 59.11  | 二级 |                  |
| 8206 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV蔡桥线高23    | 王旦               | 45.14  | 二级 |                  |
| 8207 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV群力线横506   | 凉亭埫1组            | 28.11  | 二级 |                  |
| 8208 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV蔡桥线高23    | 刘陈               | 187.53 | 二级 |                  |
| 8209 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV花纹线厦17    | 下谢               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8210 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV蔡桥线高23    | 王旭一组             | 95.48  | 二级 |                  |
| 8211 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV群力线横506   | 群力6组柱上变压器        | 39.79  | 二级 |                  |
| 8212 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 茅山变电站     | 10kV望山线茅106   | 鲫鱼埠八九组公变         | 22.7   | 二级 |                  |
| 8213 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 高岭熊家公变           | 80     | 二级 |                  |
| 8214 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV舒桥线绿404   | 兴隆岭九十组           | 40.48  | 一级 |                  |
| 8215 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站     | 10kV旗鼓一回线栗106 | 古楼村5.6.7组1#柱上变压器 | 24.83  | 二级 |                  |
| 8216 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV浮官线浮116   | 桂家桥1#            | 164.8  | 一级 |                  |
| 8217 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV长安线文219   | 省煤机1#柱上变压器       | 259.43 | 一级 |                  |
| 8218 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站    | 10kV广中线广24    | 医药公司柱上变压器        | 194.78 | 二级 |                  |
| 8219 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV钙石线赵105   | 羊楼司村大港2#公变       | 40.66  | 二级 |                  |
| 8220 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV鸡口山线大117  | 鸡口山台区（鸡口山2#）     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8221 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV工业线官511   | 官塘村金家三组公变        | 338.73 | 一级 |                  |
| 8222 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV义乌线永611   | 齐心5组             | 50.11  | 二级 |                  |
| 8223 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV管件厂线横609  | 景顺花园#1柱上变压器      | 518.94 | 一级 |                  |
| 8224 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27    | 寿安村              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8225 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114   | 五塘1、2、14组        | 14.11  | 二级 |                  |
| 8226 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV渣枫线余106   | 烟家冲大队2#公变        | 80     | 二级 |                  |
| 8227 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107   | 李中其柱上变压器         | 7.58   | 二级 |                  |
| 8228 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117  | 陈段二变             | 100.19 | 二级 |                  |
| 8229 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站     | 10kV宝塔线凤24    | 宝塔所站变            | 321.78 | 二级 |                  |
| 8230 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV港背线大14    | 陈金2号             | 40.13  | 二级 |                  |
| 8231 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV工业线杨108   | 站用电              | 61.7   | 二级 |                  |
| 8232 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV一盘丘线杨404  | 西坑口              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8233 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV小港线门77    | 浪口村三特安置点公变       | 166.25 | 二级 |                  |
| 8234 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV山口线吴62    | 龙岭2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8235 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV白罗拗线阮14   | 白罗坳              | 26.44  | 二级 |                  |
| 8236 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV山口线吴62    | 龙窝湖3#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8237 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19    | 白罗七组             | 24.35  | 二级 |                  |
| 8238 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV石印线慈119   | 西垅2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8239 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101   | 东塘一组公变           | 40     | 二级 |                  |
| 8240 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101   | 东塘三组公变           | 160    | 二级 |                  |
| 8241 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV塘下线吴61    | 余长畈桥头二号          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8242 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81   | 寺下上台2#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8243 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV高庄线沙22    | 高庄九组2#台          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8244 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV菖蒲线菖13    | 新屋门二号公变          | 81.39  | 二级 |                  |
| 8245 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV长冲线随17    | 易家井二三组公变         | 167.44 | 二级 |                  |
| 8246 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV桥北线汪61    | 营里一组3#公变         | 402.51 | 一级 |                  |
| 8247 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV杨塘线马212   | 作家岭台区            | 46.8   | 二级 |                  |
| 8248 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV清水线传109   | 向庄屋              | 42.54  | 二级 |                  |
| 8249 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206   | 大桥邓家公变           | 80.48  | 二级 |                  |
| 8250 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV八一线路202   | 小水下台             | 52.7   | 二级 |                  |
| 8251 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV大白线菖14    | 茅井十组             | 10.25  | 二级 |                  |
| 8252 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 新塘十一组            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |

|      |          |              |         |           |               |                |         |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|----------------|---------|----|------------------|
| 8253 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 新塘十三组          | 3. 77   | 二级 |                  |
| 8254 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV菖桂线桂12    | 塆上殷家           | 63. 62  | 二级 |                  |
| 8255 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV菖桂线桂12    | 塆上岭下           | 31. 75  | 二级 |                  |
| 8256 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV二桥线桃17    | 河水四组           | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 8257 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV二桥线桃17    | 河水五组           | 81. 54  | 二级 |                  |
| 8258 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV泉口线路204   | 刘家龙            | 17. 85  | 二级 |                  |
| 8259 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV平安线新116   | 建设配变           | 254. 83 | 一级 |                  |
| 8260 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV大幕线大25    | 涂家冲2号          | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 8261 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV官埠线永606   | 工具厂            | 334. 8  | 一级 |                  |
| 8262 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站     | 10kV阔田线新120   | 中阔一台           | 57. 32  | 二级 |                  |
| 8263 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜坛二回线潜218 | 夹皮沟2#柱上变压器     | 345. 42 | 一级 |                  |
| 8264 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114   | 龟山村部1#公变       | 162. 9  | 二级 |                  |
| 8265 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114   | 官林美家1#公变       | 81. 55  | 二级 |                  |
| 8266 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114   | 龟山八组公变         | 108. 94 | 二级 |                  |
| 8267 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV绿岭线绿405   | 钟山一组2#         | 80. 05  | 二级 |                  |
| 8268 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV杨林线杨504   | 杨林街2#          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8269 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站     | 10kV犀城一回线犀115 | 民欣台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8270 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228   | 西泉西垅台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8271 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV港背线大14    | 高湾村2组          | 11. 93  | 二级 |                  |
| 8272 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV桔乡线慈116   | 慈口乡直1#台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8273 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站     | 10kV徐司线宝509   | 马塆村包家          | 0       | 三级 | 线路不可接入           |
| 8274 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV石印线慈119   | 狮岩3#台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8275 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 罗邓台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8276 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线石城2组台区  | 28. 14  | 二级 |                  |
| 8277 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 坳头台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8278 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站     | 10kV港路线罗11    | 李家             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8279 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马桥线马208   | 仁窝七组公变         | 4. 27   | 二级 |                  |
| 8280 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV下岭线麻15    | 梨山四组           | 0       | 三级 | 线路不可接入           |
| 8281 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线铁桥下禾场台区 | 94. 85  | 二级 |                  |
| 8282 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV向阳线甘24    | 杨菊花西湖机站2#      | 30. 72  | 二级 |                  |
| 8283 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV官洲线溪18    | 邱湾三队           | 27. 24  | 二级 |                  |
| 8284 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV照明线高115   | 新庄十组           | 160. 98 | 二级 |                  |
| 8285 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站     | 10kV易家垅线隽119  | 烂塘配变           | 160. 15 | 二级 |                  |
| 8286 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 蒋家洞变电站    | 10kV长虹线蒋518   | 洞口3组           | 165. 17 | 一级 |                  |
| 8287 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊普线赵203   | 伴旗山村六组公变       | 40      | 二级 |                  |
| 8288 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV蒲首线新15    | 土城六组公变         | 128     | 二级 |                  |
| 8289 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊普线赵203   | 伴旗山村八组公变       | 87. 73  | 二级 |                  |
| 8290 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 大竹园台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8291 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 下泉乡直2#台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8292 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22    | 大泉村台区          | 41. 25  | 二级 |                  |
| 8293 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV红旗山线甘13   | 祝塆村8组          | 18. 98  | 二级 |                  |
| 8294 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24    | 九门袁            | 49. 48  | 二级 |                  |
| 8295 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 蔡墩机关台区         | 38. 48  | 二级 |                  |
| 8296 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV金桂线桂24    | 金祠2#台区         | 44. 7   | 二级 |                  |
| 8297 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV周桥线渠18    | 汤塆村            | 40. 97  | 二级 |                  |
| 8298 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV孙帅线高13    | 高桥村7#          | 140. 99 | 二级 |                  |
| 8299 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV林场线官507   | 石泉九组公变         | 160     | 一级 |                  |
| 8300 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV大桥线朱21    | 双碑4组柱上变压器      | 84. 37  | 一级 |                  |
| 8301 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV米厂线横601   | 收费站公变          | 290. 01 | 二级 |                  |
| 8302 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV金桂线桂24    | 金祠村台区          | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 8303 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111   | 台山汪家           | 24. 31  | 二级 |                  |
| 8304 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV赤岗线朱17    | 赤岗二组2#台区       | 336. 56 | 一级 |                  |
| 8305 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV红旗山线甘13   | 祝塆村十二组         | 40. 11  | 二级 |                  |
| 8306 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV余家湾线朱18   | 黄荆塘6组          | 19. 29  | 二级 |                  |
| 8307 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111   | 龙潭村二台区         | 80. 74  | 二级 |                  |
| 8308 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV河背线张21    | 下屋陈            | 81. 86  | 二级 |                  |
| 8309 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV黄石桥线张24   | 张公庙三组          | 164. 43 | 二级 |                  |
| 8310 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV桂口线阮15    | 汉兴下台           | 11. 35  | 二级 |                  |
| 8311 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19    | 虎爪2、6、9组       | 42. 3   | 二级 |                  |
| 8312 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19    | 虎爪一组           | 2. 54   | 二级 |                  |
| 8313 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV白罗拗线阮14   | 黄龙三组           | 139. 91 | 二级 |                  |
| 8314 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV玄武线犀118   | 官家2#台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8315 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63 | 乐家新村台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |           |                |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|--------------|--------|----|------------------|
| 8316 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV高庄线沙22     | 高庄二组         | 59.74  | 二级 |                  |
| 8317 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13     | 铜钟何桥五组       | 2.55   | 二级 |                  |
| 8318 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV太平线青21     | 太平九组2#台区     | 12.16  | 二级 |                  |
| 8319 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV黄土线桂13     | 桂花六组         | 74.39  | 二级 |                  |
| 8320 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站     | 10kV敖509敖津一回线  | 泗泉7组         | 40.02  | 一级 |                  |
| 8321 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV广昊线广17     | 熊家湾2#公变      | 85.25  | 二级 |                  |
| 8322 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV浮院线浮235    | 泉塘六组柱上变压器    | 433.65 | 一级 |                  |
| 8323 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜工一回线潜108  | 军休所2#柱上变压器   | 81.11  | 一级 |                  |
| 8324 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永咸线永509    | 广播局公变柱上变压器   | 285.88 | 一级 |                  |
| 8325 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永咸线永509    | 南门塘柱上变压器     | 348.57 | 一级 |                  |
| 8326 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站     | 10kV宝院线宝607    | 咸宝路4#柱上变压器   | 396.61 | 二级 |                  |
| 8327 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城普线蒲124    | 蓝岛2#公变       | 172.51 | 二级 |                  |
| 8328 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 万秀8.10组2#台区  | 42.89  | 二级 |                  |
| 8329 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV河背线张21     | 河背9组3#台区     | 82.16  | 二级 |                  |
| 8330 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63  | 花桥2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8331 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV畅周线洪510    | 老大塘山台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8332 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV白泥线大115    | 洲地2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8333 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站     | 10kV余花线贺13     | 老屋严柱上变压器     | 20.87  | 二级 |                  |
| 8334 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 大孟7、10组柱上变压器 | 20.79  | 二级 |                  |
| 8335 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV大桥线朱21     | 彭碑村2#柱上变压器   | 29.89  | 二级 |                  |
| 8336 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27     | 堰市九组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8337 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107    | 下石村公变        | 38.02  | 二级 |                  |
| 8338 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永锦一回线永605  | 旗鼓三组3#柱上变压器  | 75.24  | 二级 |                  |
| 8339 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13     | 占场刘家         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8340 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13     | 刘祠2#         | 16.35  | 二级 |                  |
| 8341 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV政府线崇506    | 金穗大厦2号(222区) | 336.8  | 二级 |                  |
| 8342 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13     | 坳下2#         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8343 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215    | 上九甲变         | 46.59  | 二级 |                  |
| 8344 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117   | 卢段二台         | 29.44  | 二级 |                  |
| 8345 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV工业线杨108    | 街镇16线阮香台区    | 80.7   | 二级 |                  |
| 8346 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV大白线菖14     | 茅井二组         | 50.79  | 二级 |                  |
| 8347 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV洪下线菖12     | 常岭2号台区       | 161.36 | 二级 |                  |
| 8348 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV河南街线桃64    | 卫材公变         | 327.96 | 二级 |                  |
| 8349 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 钟鸣变电站     | 10kV产业园一回线鸣538 | 下津六组二台       | 164.82 | 二级 |                  |
| 8350 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63  | 茅田下3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8351 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19     | 虎爪四组         | 39.34  | 二级 |                  |
| 8352 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 钟鸣变电站     | 10kV产业园一回线鸣538 | 渣桥汪家二台       | 45.14  | 二级 |                  |
| 8353 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13     | 下津五组         | 90.92  | 二级 |                  |
| 8354 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101    | 双丘三组公变       | 80     | 二级 |                  |
| 8355 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV井头线大16     | 瓦庄2号公变       | 15.09  | 二级 |                  |
| 8356 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV圳上线程113    | 苍下四台         | 118.01 | 二级 |                  |
| 8357 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111    | 台山张大户        | 6.04   | 二级 |                  |
| 8358 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV井头线大16     | 二门楼          | 245.78 | 二级 |                  |
| 8359 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集一回线门78   | 香山五台         | 416.61 | 一级 |                  |
| 8360 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV井头线大16     | 茶地村7组        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8361 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV洪下线菖12     | 常岭村台区        | 207.3  | 二级 |                  |
| 8362 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV洪下线菖12     | 鹿门铺三四组       | 204.78 | 二级 |                  |
| 8363 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV柳林线梅14     | 马家           | 38.93  | 二级 |                  |
| 8364 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV矾矿线麦118    | 凉亭五台区        | 164.21 | 二级 |                  |
| 8365 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV城北线汪67     | 供销社1#公变      | 367.87 | 一级 |                  |
| 8366 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站     | 10kV阔田线新120    | 利和一台         | 133.42 | 二级 |                  |
| 8367 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV西湖线渡18     | 赤城村          | 129.42 | 二级 |                  |
| 8368 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |           | 10kV黄龙线赤114    | 石塘五六组2#公变    | 81.5   | 一级 |                  |
| 8369 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV玻纤线麦219    | 七里一变         | 231.11 | 二级 |                  |
| 8370 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV八一线路202    | 小水上台         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8371 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13     | 浮桥九组         | 13.44  | 二级 |                  |
| 8372 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV林场线官507    | 麦园岭一六组公变     | 207.69 | 一级 |                  |
| 8373 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505    | 袁铺18组公变      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8374 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV板坑线梅15     | 前沙坪三、四组2台    | 4.35   | 二级 |                  |
| 8375 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV高塘线高15     | 高塘村(天立路桥)    | 19.76  | 二级 |                  |
| 8376 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV高峰线泉215    | 御屏二组公变       | 42.84  | 一级 |                  |
| 8377 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜坛二回路潜218  | 轻工局台区        | 327.32 | 一级 |                  |
| 8378 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站     | 10kV阔田线新120    | 上阔五台         | 75.67  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 8379 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 李港四组公变         | 81.25  | 二级 |                  |
| 8380 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 官林沈家公变         | 88.58  | 二级 |                  |
| 8381 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405   | 官桥四五组2#        | 169.88 | 二级 |                  |
| 8382 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14    | 大幕孔家村          | 15.68  | 二级 |                  |
| 8383 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115 | 四小台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8384 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 下贾2#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8385 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 山口台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8386 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV燎原线甘25    | 军山村7组          | 40.27  | 二级 |                  |
| 8387 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV燎原线甘25    | 军山陈道           | 22.63  | 二级 |                  |
| 8388 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV燎原线甘25    | 军山村12组         | 80.41  | 二级 |                  |
| 8389 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV迎宾线吴60    | 阳光名座           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8390 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 坪头台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8391 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62    | 界水岭台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8392 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 楠林村            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8393 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下岭线麻15    | 吕铺3号           | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 8394 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 黄龙一台           | 82.36  | 二级 |                  |
| 8395 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 碧水台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8396 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 高寨村            | 121.7  | 二级 |                  |
| 8397 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 冷段一变           | 83.91  | 二级 |                  |
| 8398 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 陈家组台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8399 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62    | 长窝徐台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8400 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 邱湾二队           | 38.3   | 二级 |                  |
| 8401 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 安乐一组           | 80.01  | 二级 |                  |
| 8402 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109   | 灿良一            | 54.36  | 二级 |                  |
| 8403 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV凤凰线广13    | 广东畈9组变压器       | 202.58 | 二级 |                  |
| 8404 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109   | 灿良四变           | 15.44  | 二级 |                  |
| 8405 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 龙合一变           | 124.73 | 二级 |                  |
| 8406 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊专线赵208   | 羊楼洞村四组公变       | 291.81 | 二级 |                  |
| 8407 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV长寿线蒋515   | 长寿村三组公变        | 52.06  | 二级 |                  |
| 8408 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 百花岭村一组1#公变     | 163.04 | 二级 |                  |
| 8409 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 长青村1.6组柱上变压器   | 19.74  | 二级 |                  |
| 8410 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV黄石桥线张24   | 泉湖渔场沟北         | 80.01  | 二级 |                  |
| 8411 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 西冲八组台区         | 11.63  | 二级 |                  |
| 8412 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV汀泗线朱12    | 汀泗8#公变台区       | 334.23 | 一级 |                  |
| 8413 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 大贵周家公变         | 81.51  | 二级 |                  |
| 8414 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 杨仁2#公变         | 128.76 | 二级 |                  |
| 8415 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 长青一组柱上变压器      | 21.36  | 二级 |                  |
| 8416 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 干坑村            | 0.89   | 二级 |                  |
| 8417 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 刘粉村            | 24.98  | 二级 |                  |
| 8418 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV三叉港线甘14   | 渔业分场1#         | 161.34 | 二级 |                  |
| 8419 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 大坪村台区          | 80.46  | 二级 |                  |
| 8420 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV三叉港线甘14   | 农业二大队          | 161.04 | 二级 |                  |
| 8421 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 丰垅六组           | 60.85  | 二级 |                  |
| 8422 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 竹山村2#台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8423 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 丰垅10组          | 9.19   | 二级 |                  |
| 8424 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13  | 中伙南山九组公变       | 40.39  | 二级 |                  |
| 8425 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77    | 夹泽下台2号         | 114.16 | 二级 |                  |
| 8426 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 进口五组           | 18.77  | 二级 |                  |
| 8427 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 码头三四组          | 42.85  | 二级 |                  |
| 8428 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 进口七组           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8429 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 兴乐王台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8430 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 一刀龙台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8431 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106   | 长森岭四队1#公变      | 40     | 二级 |                  |
| 8432 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 柘田刘家           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8433 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 清水四组           | 67.58  | 二级 |                  |
| 8434 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 铜钟东桥木林2台       | 21.11  | 二级 |                  |
| 8435 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21    | 沙坪泉湖肉拱桥        | 63.31  | 二级 |                  |
| 8436 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 龙凤上台           | 124.8  | 二级 |                  |
| 8437 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 学官村            | 95.83  | 二级 |                  |
| 8438 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 活湖小区2#         | 82.52  | 二级 |                  |
| 8439 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV义源线义116   | 桃花下台2号2#台区（网改） | 14.36  | 二级 |                  |
| 8440 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 洪龙上台           | 21.07  | 二级 |                  |
| 8441 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站  | 10KV敖507敖横四回线 | 上长岭村柱上变压器      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |

|      |          |              |         |           |                |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|----------------|--------|----|------------------|
| 8442 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505    | 袁铺6组           | 60.04  | 二级 |                  |
| 8443 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV西湖线朱26     | 舒阨2#           | 84.07  | 一级 |                  |
| 8444 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23     | 富家山台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8445 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23     | 谢家台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8446 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV花龙线花17     | 梧桐村            | 32.19  | 二级 |                  |
| 8447 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV四星线高24     | 宋银三组           | 4.93   | 二级 |                  |
| 8448 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210    | 祥背村公变          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8449 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站     | 10kV宝塔线凤24     | 宝塔卫生院公变        | 183.09 | 二级 |                  |
| 8450 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线         | 观音寺村部          | 163.05 | 一级 |                  |
| 8451 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站     | 10kV旗鼓一回线栗106  | 栗林三组柱上变压器      | 47.99  | 一级 |                  |
| 8452 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV文中文226     | 外贸柱上变压器        | 420.45 | 一级 |                  |
| 8453 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV白沙一线油509   | 东港三台           | 78.2   | 二级 |                  |
| 8454 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV永安三回线文218  | 蚌蛤塘1#柱上变压器     | 163.6  | 一级 |                  |
| 8455 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV淦河二回线文223  | 法庭柱上变压器        | 268.5  | 一级 |                  |
| 8456 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV长安线文219    | 国税柱上变压器        | 348.54 | 一级 |                  |
| 8457 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV三源线洪502    | 马家山口台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8458 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 万秀村1、4组        | 41.49  | 二级 |                  |
| 8459 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV源头线黄14     | 黄沙新区台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8460 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV陈祠线杨105    | 九彬2组           | 62.92  | 二级 |                  |
| 8461 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107    | 王芳台区柱上变压器      | 34.31  | 二级 |                  |
| 8462 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站     | 10kV英才线丰34     | 北渠三组1#公变       | 277.85 | 一级 |                  |
| 8463 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV官洲线溪18     | 邱湾一组2#         | 20.22  | 二级 |                  |
| 8464 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV阳光线横610    | 周家2#公变         | 163.55 | 二级 |                  |
| 8465 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV港背线大14     | 章堡村2号台区        | 17.26  | 二级 |                  |
| 8466 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26     | 庙边村3号          | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 8467 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV黄沙线随16     | 韭菜岭四五组公变       | 80     | 二级 |                  |
| 8468 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV横沟线横604    | 朝阳路3#公变        | 282.94 | 二级 |                  |
| 8469 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24     | 箭楼村            | 259.87 | 二级 |                  |
| 8470 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV花园线桂16     | 明星村7组          | 23.23  | 二级 |                  |
| 8471 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25     | 10kV柏墩线苏家坊小学台区 | 20.51  | 二级 |                  |
| 8472 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站     | 10kV宝院线宝607    | 佳和颐景2#         | 275.86 | 二级 |                  |
| 8473 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV凤形线义117    | 王家边2台          | 80.66  | 二级 |                  |
| 8474 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV三源线洪502    | 医院台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8475 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV大白线菖14     | 河田一、二组台区       | 58.02  | 二级 |                  |
| 8476 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV田心线路105    | 塘下下台2号         | 81.91  | 二级 |                  |
| 8477 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV九房线大218    | 南山二变           | 114.41 | 二级 |                  |
| 8478 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV石印线慈119    | 北山2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8479 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV官塘线大116    | 大畈街上2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8480 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV板坑线梅15     | 泉洪石家           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8481 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81    | 岭上王2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8482 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117   | 靳下二变           | 163.35 | 二级 |                  |
| 8483 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永车二回线永508  | 咸安烟草小区公变       | 0      | 三级 |                  |
| 8484 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV东山线桂15     | 双港四组台区         | 181.44 | 二级 |                  |
| 8485 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV行署一回线塘72   | 塘尾钱柱上变压器       | 1.96   | 二级 |                  |
| 8486 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV八一线路202    | 棠棣下台           | 13.78  | 二级 |                  |
| 8487 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206    | 丁母张家公变         | 42.95  | 二级 |                  |
| 8488 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV泉口线路204    | 蔡家.            | 59.94  | 二级 |                  |
| 8489 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206    | 马铺万家公变         | 44.2   | 二级 |                  |
| 8490 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV高塘线高15     | 团田村3#柱上变压器     | 43.76  | 二级 |                  |
| 8491 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站     | 10kV阔田线新120    | 章达二台           | 59.84  | 二级 |                  |
| 8492 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站     | 10kV阔田线新120    | 章达一台           | 43.75  | 二级 |                  |
| 8493 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV杨塘线马212    | 马洞三变           | 67.74  | 二级 |                  |
| 8494 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114    | 洪水村部1#公变       | 80.72  | 二级 |                  |
| 8495 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114    | 罗县村部1#公变       | 82.81  | 二级 |                  |
| 8496 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114    | 龟山十组公变         | 80     | 二级 |                  |
| 8497 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV铜钟线铜12     | 铜钟六组           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8498 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜兆线潜217    | 朔料厂台区          | 325.2  | 一级 |                  |
| 8499 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV甘港线燕119    | 下贾             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8500 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV白泥线大115    | 留架台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8501 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63  | 高坑上台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8502 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV鸡口山线大117   | 下屋豆台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8503 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV山界线厦18     | 定西台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8504 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站     | 10kV环城线涓514    | 姜家             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |        |               |               |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------|--------|----|------------------|
| 8505 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV燎原线甘25    | 甘棠公变6#        | 80.05  | 二级 |                  |
| 8506 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 九宫所配电班  | 九宫变电站  | 10kV邮电线九12    | 云中湖公变         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8507 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14    | 陈华国           | 29.2   | 二级 |                  |
| 8508 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 北岭九组          | 129.67 | 二级 |                  |
| 8509 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 北岭村一组         | 140.42 | 二级 |                  |
| 8510 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14    | 前铺胡台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8511 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 韩家台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8512 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 曾铺五组          | 1.23   | 二级 |                  |
| 8513 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 邱湾一组          | 80.01  | 二级 |                  |
| 8514 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站  | 10kV易家垅线隼119  | 五里三台          | 219.02 | 二级 |                  |
| 8515 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109   | 灿良三           | 123.02 | 二级 |                  |
| 8516 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 岳姑一变          | 40.11  | 二级 |                  |
| 8517 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17    | 白石铺公变         | 80     | 二级 |                  |
| 8518 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13    | 楼下边           | 12.73  | 二级 |                  |
| 8519 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站  | 10kV傅工一回线傅504 | 团林3#公变        | 45.25  | 二级 |                  |
| 8520 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505   | 江桥7组2#公变      | 1.89   | 二级 |                  |
| 8521 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13    | 官堰台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8522 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通山供电所   | 双泉变电站  | 10kV城关线通117   | 双泉公变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8523 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 尧咀2.3组支线柱上变压器 | 166.77 | 二级 |                  |
| 8524 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17    | 排上四组          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8525 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 西岭村四组2#台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8526 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609   | 官塘村一组         | 38.46  | 二级 |                  |
| 8527 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 大坪村2#台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8528 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 刘岗            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8529 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 欧家铺三组公变       | 40.72  | 二级 |                  |
| 8530 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 河岭1组台区        | 29.14  | 二级 |                  |
| 8531 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 永利二组台区公变      | 56.93  | 二级 |                  |
| 8532 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV金桂线桂24    | 七里窝           | 5.3    | 二级 |                  |
| 8533 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 郭家湾八组公变       | 41.16  | 一级 |                  |
| 8534 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 洞口新屋          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8535 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 洞口村           | 26.14  | 二级 |                  |
| 8536 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 洞口新屋2#台区      | 14.7   | 二级 |                  |
| 8537 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 洞口五组          | 43.98  | 二级 |                  |
| 8538 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 枫树九组          | 17.93  | 二级 |                  |
| 8539 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 枫树17组         | 40.71  | 一级 |                  |
| 8540 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118   | 郑家坪2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8541 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 铜钟寨山五组        | 6.46   | 二级 |                  |
| 8542 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 铜钟东桥卢家2台      | 12.42  | 二级 |                  |
| 8543 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 叶门上台2号        | 14.23  | 二级 |                  |
| 8544 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 肥田一组          | 3.29   | 二级 |                  |
| 8545 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 肥田4组2号        | 11.86  | 二级 |                  |
| 8546 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站  | 10kV敖509敖津一回线 | 酒泉3组柱上变压器     | 26.9   | 二级 |                  |
| 8547 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV义源线义116   | 高视曾家冲         | 63.18  | 二级 |                  |
| 8548 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26    | 学堂胡           | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 8549 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 纸棚四组二台        | 40.22  | 二级 |                  |
| 8550 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505   | 袁铺12.19组公变    | 0.72   | 二级 |                  |
| 8551 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505   | 江桥10组         | 4.05   | 二级 |                  |
| 8552 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 罗云包台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8553 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 六过9组公变        | 124.74 | 二级 |                  |
| 8554 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 横温路柱上变压器      | 289.06 | 一级 |                  |
| 8555 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 万年路公变柱上变压器    | 436.14 | 一级 |                  |
| 8556 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 新桥公变柱上变压器     | 162.16 | 一级 |                  |
| 8557 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 渔水路5#柱上变压器    | 277.2  | 一级 |                  |
| 8558 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 旗鼓五组柱上变压器     | 254.51 | 二级 |                  |
| 8559 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 泉塘五组3#公变柱上变压器 | 270.54 | 一级 |                  |
| 8560 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉一回线温16  | 粮食局柱上变压器      | 254.38 | 一级 |                  |
| 8561 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 西港三分场2#       | 80.78  | 二级 |                  |
| 8562 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV城北二回线隼221 | 广电小区          | 333.31 | 一级 |                  |
| 8563 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116   | 湾头三变          | 83.93  | 二级 |                  |
| 8564 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 新屋2#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8565 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 枫树岭           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8566 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 杉木坞台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8567 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 上叶台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |           |                |                  |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|------------------|--------|----|------------------|
| 8568 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV港口线黄110    | 一渔场2#公变          | 50.05  | 一级 |                  |
| 8569 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站     | 10kV白云线鲍515    | 白云5组             | 40.68  | 二级 |                  |
| 8570 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV收费站线横509   | 收费站3#公变          | 323.49 | 二级 |                  |
| 8571 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26     | 陈友浦              | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 8572 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26     | 塘窝公变             | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 8573 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26     | 石桥村2号公变          | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 8574 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117   | 宝庆二台             | 255.32 | 二级 |                  |
| 8575 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24     | 峡山6. 7. 10组台区    | 79.26  | 二级 |                  |
| 8576 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站     | 10kV余花线贺13     | 程孟3#公变           | 40.3   | 二级 |                  |
| 8577 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV义乌线永611    | 湖厂4组3#           | 254.14 | 二级 |                  |
| 8578 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站     | 10kV下坂线通524    | 双龙二台             | 130.56 | 二级 |                  |
| 8579 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13     | 浮桥一组             | 85.34  | 二级 |                  |
| 8580 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站     | 10kV山口线吴62     | 小坑台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8581 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 钟鸣变电站     | 10kV产业园一回线鸣538 | 渣桥闻家             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8582 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV秀水线油515    | 烟草公司宿舍楼配变        | 208.17 | 二级 |                  |
| 8583 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63  | 宋家桥3组台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8584 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19     | 虎爪上街             | 58.39  | 二级 |                  |
| 8585 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV西外环一回线香516 | 香山龙家             | 80.81  | 一级 |                  |
| 8586 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV小港线门77     | 六股岭公变            | 101.26 | 二级 |                  |
| 8587 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101    | 双丘七里冲公变          | 40     | 二级 |                  |
| 8588 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV菖桂线桂12     | 官庄2#台区           | 13.87  | 二级 |                  |
| 8589 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV矾矿线麦118    | 李段三台             | 91.22  | 二级 |                  |
| 8590 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV渡普线渡15     | 渡普15#公变          | 161.64 | 二级 |                  |
| 8591 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV小井线上117    | 大源五变             | 243.96 | 二级 |                  |
| 8592 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV八一线路202    | 团山上台             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8593 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永峰二回线永612  | 东门石油公司公变         | 133.09 | 二级 |                  |
| 8594 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV三山线桂14     | 下源村台区            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8595 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 钟鸣变电站     | 10kV产业园一回线鸣538 | 渣桥八组             | 165.58 | 二级 |                  |
| 8596 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站    | 10kV广中线广24     | 农机局柱上变压器         | 255.6  | 一级 |                  |
| 8597 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永宝线永502    | 渔水路#1台区          | 355.8  | 一级 |                  |
| 8598 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV浮长线浮112    | 旗鼓村二组1#柱上变压器     | 0.93   | 二级 |                  |
| 8599 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV高塘线高15     | 团田村2             | 55.27  | 二级 |                  |
| 8600 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站     | 10kV城区三回线新117  | 新华配变             | 248.66 | 二级 |                  |
| 8601 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206    | 大桥一组公变           | 80.43  | 二级 |                  |
| 8602 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜兆线潜217    | 药厂 柱上变压器         | 425.85 | 一级 |                  |
| 8603 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站     | 10kV龙温一回线龙110  | 液压公变             | 321.49 | 一级 |                  |
| 8604 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV河南街线桃64    | 中津小区             | 400.34 | 二级 |                  |
| 8605 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV板坑线梅15     | 泉洪石家2台           | 9.3    | 二级 |                  |
| 8606 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114    | 董岭魏家公变           | 40.38  | 二级 |                  |
| 8607 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站     | 10kV冷水坪线山11    | 三宝               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8608 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63  | 高坑上3#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8609 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117   | 宝庆一台             | 80.77  | 二级 |                  |
| 8610 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV杨芳线厦15     | 新丰               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8611 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV横沟线横604    | 朝阳路2#公变          | 245.06 | 二级 |                  |
| 8612 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV横沟线横604    | 步行街3#公变          | 134.32 | 一级 |                  |
| 8613 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510    | 畈中1#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8614 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV向阳线甘24     | 北岭吴家台区           | 80.81  | 二级 |                  |
| 8615 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV麻塘线麻14     | 增铺1. 2. 6. 7. 8组 | 122.6  | 二级 |                  |
| 8616 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站     | 10kV杉木园线大224   | 造头台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8617 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510    | 珠山台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8618 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV沙堆线传106    | 石冲二              | 12.33  | 二级 |                  |
| 8619 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV矾矿线麦118    | 岭下一台             | 49.9   | 二级 |                  |
| 8620 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV瑶泉线传111    | 银丰二变             | 27.21  | 二级 |                  |
| 8621 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV茶庵线赵207    | 雷家桥村四组公变         | 91.15  | 二级 |                  |
| 8622 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV大柱线传107    | 利和二              | 53.84  | 二级 |                  |
| 8623 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215    | 杨部二变             | 230.35 | 二级 |                  |
| 8624 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV九房线大218    | 草鞋二变             | 93.63  | 二级 |                  |
| 8625 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊普线赵203    | 赵李桥村高枫段公变        | 41.86  | 二级 |                  |
| 8626 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站     | 10kV沙堤线港13     | 五六湾              | 10.51  | 二级 |                  |
| 8627 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV金桂线桂24     | 华彬低碳示范区          | 19.76  | 二级 |                  |
| 8628 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV横沟线横604    | 东升路3#台区          | 538.23 | 一级 |                  |
| 8629 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV岩山下线刘27    | 滕陇源台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8630 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229    | 西山上台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |          |              |         |           |                |               |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|---------------|--------|----|------------------|
| 8631 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站     | 10kV明水线明22     | 明水台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8632 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12     | 石铺6、7组台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8633 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV星星线花13     | 西关村2组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8634 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV杨林线渠13     | 高武            | 40.17  | 二级 |                  |
| 8635 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24     | 高家口           | 87.21  | 二级 |                  |
| 8636 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12     | 石铺村2台区        | 22.85  | 二级 |                  |
| 8637 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV青山线青11     | 青山十三组台区       | 84.15  | 二级 |                  |
| 8638 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV星星线花13     | 西关村4组         | 11.69  | 二级 |                  |
| 8639 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV聂家线朱15     | 聂家村           | 25.18  | 二级 |                  |
| 8640 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24     | 浮桥一组          | 40.63  | 二级 |                  |
| 8641 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV万安线新24     | 蒲首山八组公变       | 41.06  | 二级 |                  |
| 8642 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV黄石桥线张24    | 张公庙三组2#       | 166.05 | 二级 |                  |
| 8643 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24     | 峡山6.7.10组2#公变 | 12.36  | 二级 |                  |
| 8644 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV聂家线朱15     | 骆岗2组          | 63.15  | 二级 |                  |
| 8645 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV蔡墩线青15     | 垅下村2台         | 40.95  | 二级 |                  |
| 8646 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV周桥线渠18     | 杨仁4#公变        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8647 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24     | 马龙一组台区        | 13.04  | 二级 |                  |
| 8648 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV群力线横506    | 凉亭墙4组         | 108.63 | 二级 |                  |
| 8649 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV泉洪线中14     | 泉洪四组公变        | 83.67  | 二级 |                  |
| 8650 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114    | 星桥五组          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8651 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24     | 石栏桥           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8652 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV白罗拗线阮14    | 黄龙7组          | 10.72  | 二级 |                  |
| 8653 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV高庄线沙22     | 高庄十一组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8654 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄下片线石15   | 花园张家          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8655 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄下片线石15   | 石下谢家          | 7.57   | 二级 |                  |
| 8656 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV太平线青21     | 叶家山台区         | 80.98  | 二级 |                  |
| 8657 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV九曲线义119    | 高枧八房          | 85.08  | 二级 |                  |
| 8658 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14   | 白果树           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8659 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV甘港线燕119    | 湖坪畈2#         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8660 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV义源线义116    | 高枧黄家          | 152.48 | 二级 |                  |
| 8661 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107    | 李沛3组          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8662 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站     | 10kV敖507敖横四回线  | 下长岭1组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8663 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107    | 毛祠8组          | 50.61  | 二级 |                  |
| 8664 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107    | 毛祠7组          | 10.18  | 二级 |                  |
| 8665 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站     | 10kV敖509敖津一回线  | 泗泉2组          | 10.03  | 二级 |                  |
| 8666 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23     | 佛堂台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8667 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV湄港线厦13     | 大墩            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8668 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV花纹线厦17     | 渗坑            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8669 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23     | 上陈2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8670 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV城南线隽123    | 宝塔一台配变        | 119.63 | 二级 |                  |
| 8671 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV金龙线白213    | 严垅1组2台        | 42.48  | 二级 |                  |
| 8672 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉六回线塘79   | 地质队4#柱上变压器    | 0      | 三级 |                  |
| 8673 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV双峰线文119    | 双峰路柱上变压器      | 261.05 | 一级 |                  |
| 8674 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV永安二回线文217  | 桂竹幼儿园柱上变压器    | 348.18 | 一级 |                  |
| 8675 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26     | 西山下12.14组     | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 8676 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站     | 10kV市府线温25     | 新交通局柱上变压器     | 260.21 | 一级 |                  |
| 8677 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 李海一组曾家台区      | 80.89  | 二级 |                  |
| 8678 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV纤维板线牌21    | 金家洲           | 170.33 | 一级 |                  |
| 8679 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV小港线门77     | 梅冲李家          | 132.63 | 二级 |                  |
| 8680 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV红光线白116    | 干坑            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8681 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV月亮山线余109   | 月亮山十队公变       | 7.26   | 二级 |                  |
| 8682 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111    | 竹山三组          | 39.32  | 二级 |                  |
| 8683 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114    | 白马村二台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8684 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV国道线永609    | 湖场一组2#        | 43.35  | 一级 |                  |
| 8685 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24     | 周家2#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8686 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV蒲圻湖线渡24    | 烟墩峡港村柱上变压器    | 80.89  | 二级 |                  |
| 8687 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV花纹线厦17     | 花纹泉2#         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8688 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马桥线马208    | 麦岭2#          | 163.37 | 二级 |                  |
| 8689 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 花坪2、5组        | 3.2    | 二级 |                  |
| 8690 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 张凤竹村1、4组      | 34.03  | 二级 |                  |
| 8691 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63  | 高坑上2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8692 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81    | 宾兴会2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8693 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23     | 上屋台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|      |              |              |         |        |               |              |        |    |        |           |
|------|--------------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|--------|-----------|
| 8694 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV潘山线洪512   | 大田2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 | 上级电源点不可接入 |
| 8695 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 路口台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 | 上级电源点不可接入 |
| 8696 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站  | 10kV理畈线富11    | 石墩台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 | 上级电源点不可接入 |
| 8697 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 西台2#（枫树下2#）  | 0      | 三级 | 线路不可接入 | 上级电源点不可接入 |
| 8698 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 高坑上4#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 | 上级电源点不可接入 |
| 8699 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 大树坑4#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 | 上级电源点不可接入 |
| 8700 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 上畈2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 | 上级电源点不可接入 |
| 8701 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 西泉六七组台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 | 上级电源点不可接入 |
| 8702 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117   | 张家源          | 0      | 三级 | 线路不可接入 | 上级电源点不可接入 |
| 8703 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 宋银村1.2组      | 153.84 | 二级 |        |           |
| 8704 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV圳上线程113   | 团山五台         | 17.29  | 二级 |        |           |
| 8705 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222   | 古鸣四台         | 129.74 | 二级 |        |           |
| 8706 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 月塘2号公变       | 121.3  | 二级 |        |           |
| 8707 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV易家垅线隽119  | 五里六台         | 102.06 | 二级 |        |           |
| 8708 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 下屋塘角         | 13.38  | 二级 |        |           |
| 8709 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 夏林村1.2组      | 68.41  | 二级 |        |           |
| 8710 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 响堂（长坪2#）     | 0      | 三级 | 线路不可接入 | 上级电源点不可接入 |
| 8711 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV古田线花14    | 新铺村6组        | 40.39  | 二级 |        |           |
| 8712 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 灯笼山四五组公变     | 81.89  | 二级 |        |           |
| 8713 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 浮桥三台         | 112.05 | 二级 |        |           |
| 8714 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV工业园一回线桃14 | 中津八组三台       | 38.3   | 二级 |        |           |
| 8715 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 周家村          | 27.18  | 二级 |        |           |
| 8716 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 栋咀12组        | 6.3    | 二级 |        |           |
| 8717 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 黑桥九组         | 44.48  | 二级 |        |           |
| 8718 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV酒店线汪62    | 陆水湖大道1#公变    | 296.44 | 二级 |        |           |
| 8719 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215   | 御屏十组公变       | 40.96  | 一级 |        |           |
| 8720 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿安线沿515   | 大畈物业小区柱上变压器  | 414.8  | 一级 |        |           |
| 8721 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116   | 水产配变         | 208.68 | 二级 |        |           |
| 8722 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26    | 西山下6.7组      | 0      | 三级 | 线路不可接入 |           |
| 8723 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109  | 月星山六队公变      | 32.26  | 二级 |        |           |
| 8724 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV港口线黄110   | 胜利队1#公变      | 80     | 一级 |        |           |
| 8725 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 白茶三组柱上变压器    | 340.75 | 一级 |        |           |
| 8726 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV旗鼓一回线栗106 | 栗林还建点4#柱上变压器 | 106.33 | 二级 |        |           |
| 8727 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 东港二台         | 145.79 | 二级 |        |           |
| 8728 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 麦园岭五组公变      | 80     | 一级 |        |           |
| 8729 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511   | 官塘镇小公变       | 376.62 | 一级 |        |           |
| 8730 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 白羊畈一组公变      | 41.56  | 一级 |        |           |
| 8731 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银安线银505   | 司法局1#        | 253.13 | 一级 |        |           |
| 8732 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107   | 腊里山一队公变      | 207.54 | 二级 |        |           |
| 8733 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216   | 石矶三四五组       | 163.11 | 二级 |        |           |
| 8734 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216   | 石矶六七组        | 168.03 | 二级 |        |           |
| 8735 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216   | 陆码七组         | 129.48 | 二级 |        |           |
| 8736 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 衢潭3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 | 上级电源点不可接入 |
| 8737 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV厦铺线涓513   | 吴兴甫          | 0      | 三级 | 线路不可接入 | 上级电源点不可接入 |
| 8738 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV涓港线厦13    | 大来山外         | 0      | 三级 | 线路不可接入 | 上级电源点不可接入 |
| 8739 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115 | 兴业街4台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 | 上级电源点不可接入 |
| 8740 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14    | 高湾村章贵        | 2.03   | 二级 |        |           |
| 8741 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 墩上庙台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 | 上级电源点不可接入 |
| 8742 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224  | 王山台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 | 上级电源点不可接入 |
| 8743 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 盘石二台         | 77.23  | 二级 |        |           |
| 8744 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 大屋邵台区        | 43.5   | 二级 |        |           |
| 8745 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下岭线麻15    | 杨桥四组         | 0      | 三级 | 线路不可接入 |           |
| 8746 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下朱线麻13    | 吕铺村          | 56.4   | 二级 | 线路不可接入 |           |
| 8747 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV水库线麻16    | 四门楼二号        | 19.09  | 二级 |        |           |
| 8748 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 杉木园台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 | 上级电源点不可接入 |
| 8749 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62    | 杨城山二号台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 | 上级电源点不可接入 |
| 8750 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 垅口二号台区       | 62.23  | 二级 |        |           |
| 8751 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV沙堆线传106   | 沙村二          | 0      | 三级 | 本身不可接入 |           |
| 8752 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV沙堆线传106   | 沙镇二          | 236.53 | 二级 |        |           |
| 8753 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 樊塘二号台区       | 92.22  | 二级 |        |           |
| 8754 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 活湖六组+1       | 17.42  | 二级 |        |           |
| 8755 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 石山变          | 111.08 | 二级 |        |           |
| 8756 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111   | 瑶泉一变         | 1.03   | 二级 |        |           |

|      |          |              |         |        |               |             |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------|--------|----|------------------|
| 8757 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111   | 湾船一变        | 94.82  | 二级 |                  |
| 8758 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 后坊二         | 54.3   | 二级 |                  |
| 8759 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟谭家庄       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8760 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 西河四五组公变     | 185.02 | 二级 |                  |
| 8761 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 广东畈十组3#     | 179.18 | 二级 |                  |
| 8762 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13    | 高桥湾         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8763 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 卫生局公变       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8764 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 李容          | 127.9  | 二级 |                  |
| 8765 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV赤岗线朱17    | 汀泗公变6#      | 258.56 | 一级 |                  |
| 8766 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 浮桥14组       | 132.6  | 二级 |                  |
| 8767 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 星星3、4组2#台区  | 26.62  | 二级 |                  |
| 8768 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 浮桥15组       | 29.87  | 二级 |                  |
| 8769 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV镇直线朱27    | 西湖4、5组公变    | 114.14 | 二级 |                  |
| 8770 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV东堡线港12    | 港口街一台       | 252.63 | 二级 |                  |
| 8771 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV赤岗线朱17    | 汀泗7#公变      | 230.69 | 二级 |                  |
| 8772 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV青山线青11    | 青山新农村台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8773 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 韩家公变        | 4.98   | 二级 |                  |
| 8774 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 梅岐一片2#郑家    | 27.45  | 二级 |                  |
| 8775 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 杨仁村9组       | 15.44  | 二级 |                  |
| 8776 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13  | 三眼桥三组公变     | 165.02 | 二级 |                  |
| 8777 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13  | 中伙南山一组公变    | 81.1   | 二级 |                  |
| 8778 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 和平桥公变       | 87.25  | 二级 |                  |
| 8779 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 长欠七组        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8780 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 杨和龙上台       | 80.53  | 二级 |                  |
| 8781 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21    | 担水新农村       | 36.71  | 二级 |                  |
| 8782 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77    | 六股岭3号       | 126.81 | 二级 |                  |
| 8783 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 金沙朱家        | 16.35  | 二级 |                  |
| 8784 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 小源余家        | 82.91  | 二级 |                  |
| 8785 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 季木坳2号       | 80.08  | 二级 |                  |
| 8786 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 毛祠1组        | 13.79  | 二级 |                  |
| 8787 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 毛祠2组        | 1.57   | 二级 |                  |
| 8788 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 朱家台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8789 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611   | 齐心5组2#      | 24.05  | 二级 |                  |
| 8790 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV花龙线花17    | 大桥村         | 244.96 | 二级 |                  |
| 8791 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 苦竹林台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8792 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 堰头四组        | 80.29  | 二级 |                  |
| 8793 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV环城线湄514   | 关山组         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8794 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 官档4.5组2#    | 160.39 | 一级 |                  |
| 8795 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 东门村柱上变压器1   | 89.74  | 一级 |                  |
| 8796 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17    | 易家井六组2#公变   | 40.71  | 二级 |                  |
| 8797 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204  | 花果山2#公变     | 42.37  | 一级 |                  |
| 8798 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV官林一回线丁503 | 烟墩十四组公变     | 160    | 二级 |                  |
| 8799 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 柏树下         | 25.3   | 二级 |                  |
| 8800 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 干坑村周家       | 5.42   | 二级 |                  |
| 8801 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 泉陂村一、二组     | 8.46   | 二级 |                  |
| 8802 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 金桥七组        | 41.39  | 二级 |                  |
| 8803 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 高寨村3#柱上变压器  | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8804 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109   | 廖家三         | 31.6   | 二级 |                  |
| 8805 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 三源乡直2#      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8806 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 沙堤4#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8807 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉三回线塘66  | 医药2#公变柱上变压器 | 268.94 | 一级 |                  |
| 8808 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV迎宾线吴60    | 凤池路2号台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8809 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 地坪头2#变      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8810 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222   | 银泉花园二期      | 203.58 | 二级 |                  |
| 8811 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 滩头2#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8812 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 油家岭台区       | 113.7  | 二级 |                  |
| 8813 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224  | 造头3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8814 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 金鸡山村祝家桥台区   | 60.14  | 二级 |                  |
| 8815 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 信通运检班   | 隽水变电站  | 10kV上坳线隽125   | 城东二台        | 342.7  | 二级 |                  |
| 8816 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 凡冲          | 46.77  | 二级 |                  |
| 8817 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 隐水3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8818 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76    | 史家渡八组       | 159.81 | 二级 |                  |
| 8819 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 砾咀十二组       | 9.37   | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |              |                 |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|--------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 8820 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV石梯线湄518  | 大理石厂公变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8821 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516  | 祖堂屋             | 83.95  | 二级 |                  |
| 8822 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111  | 汤家咀一队公变         | 80     | 二级 |                  |
| 8823 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV花园线桂16   | 柏墩200变          | 112.41 | 二级 |                  |
| 8824 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213  | 木伦岭村部5#公变       | 40.02  | 二级 |                  |
| 8825 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜14   | 铜钟九组2#台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8826 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14   | 河田北山台区          | 154.3  | 二级 |                  |
| 8827 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV河南街线桃64  | 纸厂公变            | 164.53 | 二级 |                  |
| 8828 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV河南街线桃64  | 下津九组            | 75.22  | 二级 |                  |
| 8829 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV二桥线桃17   | 河水三组            | 16.48  | 二级 |                  |
| 8830 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105  | 小岭村             | 4.02   | 二级 |                  |
| 8831 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106  | 石下              | 43.91  | 二级 |                  |
| 8832 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106  | 下岩王家            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8833 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405  | 官桥六七组           | 80.01  | 二级 |                  |
| 8834 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温瑶线温35   | 电力线温19变电宿舍柱上变压器 | 163.4  | 一级 |                  |
| 8835 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116 | 月山熊家公变          | 86.57  | 一级 |                  |
| 8836 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507  | 雷公桥四组公变         | 80.52  | 一级 |                  |
| 8837 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507  | 麦园岭二组公变         | 45.63  | 一级 |                  |
| 8838 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216  | 石矶十二组           | 81.15  | 二级 |                  |
| 8839 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216  | 石矶一组            | 90.56  | 二级 |                  |
| 8840 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV白泥线大115  | 洲地台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8841 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 九宫所配电班  | 九宫变电站  | 10kV云湖线九16   | 云关公变            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8842 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24   | 宝大台区            | 274.9  | 二级 |                  |
| 8843 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV花园线桂16   | 桂花1.4组          | 145.88 | 二级 |                  |
| 8844 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407  | 厅下              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8845 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV涓港线厦13   | 大来山内            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8846 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV水库线麻16   | 盘山1.3组          | 51.37  | 二级 |                  |
| 8847 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV水库线麻16   | 杨桥1.7.8组二号      | 14.37  | 二级 |                  |
| 8848 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117 | 九房一台            | 62.08  | 二级 |                  |
| 8849 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224 | 杨文台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8850 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV水库线麻16   | 杨桥二组            | 34.18  | 二级 |                  |
| 8851 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25   | 塘口              | 10.1   | 二级 |                  |
| 8852 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510  | 甘坑台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8853 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18   | 农科四队            | 81.18  | 二级 |                  |
| 8854 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV沙堆线传106  | 沙镇五             | 130.56 | 二级 |                  |
| 8855 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215  | 花亭一台            | 89.89  | 二级 |                  |
| 8856 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107  | 大柱一             | 168.05 | 二级 |                  |
| 8857 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215  | 曾家二变            | 315.69 | 二级 |                  |
| 8858 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22   | 雨亭三组1#公变        | 43.08  | 二级 |                  |
| 8859 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215  | 龙合二变            | 82.32  | 二级 |                  |
| 8860 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV教委线茶42   | 经委              | 171.2  | 二级 |                  |
| 8861 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13   | 四六房             | 69.6   | 二级 |                  |
| 8862 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15   | 荷叶塘十组公变         | 80     | 二级 |                  |
| 8863 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106  | 中畈二组1#          | 46.85  | 二级 |                  |
| 8864 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503  | 茅田河2#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8865 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV三义港线甘14  | 窑咀二队3#          | 160.25 | 二级 |                  |
| 8866 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15   | 赛丰7组2#台区        | 80.64  | 二级 |                  |
| 8867 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15   | 河岭4组台区          | 6.67   | 二级 |                  |
| 8868 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510  | 官塘村郑家公变         | 44.28  | 二级 |                  |
| 8869 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22   | 磨刀村二台区          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8870 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV三义港线甘14  | 彭家嘴泵站           | 160.32 | 二级 |                  |
| 8871 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15   | 西冲村五组台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8872 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV赤岗线朱17   | 新天地2#公变         | 265    | 一级 |                  |
| 8873 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV黄石桥线张24  | 泉湖一组            | 163.77 | 二级 |                  |
| 8874 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22   | 石井5组台区          | 11.93  | 二级 |                  |
| 8875 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20   | 雨坛垸村柱上变压器       | 83.32  | 二级 |                  |
| 8876 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24   | 张郑台区            | 40.26  | 二级 |                  |
| 8877 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24   | 李容村             | 107.8  | 二级 |                  |
| 8878 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13 | 花庙五组公变          | 40     | 二级 |                  |
| 8879 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14   | 泉洪三组公变          | 168.23 | 二级 |                  |
| 8880 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13 | 花庙一组公变          | 43.17  | 二级 |                  |
| 8881 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14   | 掘泉二组公变          | 82     | 二级 |                  |
| 8882 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13 | 花庙四组公变          | 40     | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |            |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------|--------|----|------------------|
| 8883 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 白马七组二台     | 3.28   | 二级 |                  |
| 8884 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV沙坪线沙24    | 沙坪幸福小区     | 124.58 | 二级 |                  |
| 8885 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14   | 叶家湖        | 81.29  | 二级 |                  |
| 8886 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14   | 兴龙上台       | 12.83  | 二级 |                  |
| 8887 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 西庄苗圃       | 81.12  | 二级 |                  |
| 8888 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 荻州7组       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8889 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜14    | 铜钟中学       | 101.69 | 二级 |                  |
| 8890 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 荻洲2队       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8891 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV铜钟线铜12    | 铜钟五组       | 30.04  | 二级 |                  |
| 8892 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 金沙谢家       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8893 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 金沙宁家       | 16.93  | 二级 |                  |
| 8894 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 毛祠4组       | 40.44  | 二级 |                  |
| 8895 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站  | 10kV傅工一回线傅504 | 团林村5#公变    | 82.23  | 一级 |                  |
| 8896 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 毛祠3组       | 8.58   | 二级 |                  |
| 8897 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505   | 孙祠6组       | 51.02  | 二级 |                  |
| 8898 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 肖家台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8899 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 赵家台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8900 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 石溪村        | 39.2   | 二级 |                  |
| 8901 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24    | 西苑小区柱上变压器  | 257.82 | 一级 |                  |
| 8902 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文中线文226   | 女人街柱上变压器   | 255.88 | 一级 |                  |
| 8903 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24    | 步行街2#柱上变压器 | 409.02 | 一级 |                  |
| 8904 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专三回线蒲223 | 金三角公变      | 560    | 一级 |                  |
| 8905 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 市农科所台区     | 80.46  | 二级 |                  |
| 8906 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂三回线沿516 | 实验小学2#公变   | 264.31 | 一级 |                  |
| 8907 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV井湾线通217   | 硅厂三台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8908 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 阮家3#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8909 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 安乐三组2#     | 81.22  | 二级 |                  |
| 8910 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 后溪肖家       | 56.51  | 二级 |                  |
| 8911 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 鸣泉洞口村      | 30.2   | 二级 |                  |
| 8912 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV花园线桂16    | 花园2组       | 8.56   | 二级 |                  |
| 8913 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 花墩四变       | 317.47 | 二级 |                  |
| 8914 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14    | 谢家         | 120.43 | 二级 |                  |
| 8915 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116   | 望湖四变       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8916 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21    | 石塆三组       | 9      | 二级 |                  |
| 8917 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下岭线麻15    | 盘山8组       | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 8918 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站  | 10KV敖507敖横四回线 | 上长岭村2#     | 7.48   | 二级 |                  |
| 8919 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 旗鼓一组柱上变压器  | 266.98 | 一级 |                  |
| 8920 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 甘港3#（罗山垅）  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8921 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 柯家3#       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8922 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 唐山口台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8923 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀三回线通116 | 港湾花园公变     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8924 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV畅周线洪510   | 斗门2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8925 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV结乡线慈116   | 慈口乡直3#台区   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8926 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV乡直线株118   | 朱吉堤        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8927 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224  | 茶滩2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8928 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224  | 祝家2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8929 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV磨桥线程112   | 圳上四台       | 47.19  | 二级 |                  |
| 8930 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 肖岭小区       | 326.32 | 二级 |                  |
| 8931 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV柳林线梅14    | 尧家公变       | 23.86  | 二级 |                  |
| 8932 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 上阔六台       | 207.89 | 二级 |                  |
| 8933 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 中阔三台       | 129.83 | 二级 |                  |
| 8934 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 河田南山台区     | 147.59 | 二级 |                  |
| 8935 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 金竹上台       | 250.26 | 二级 |                  |
| 8936 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 河田七组台区     | 112.51 | 二级 |                  |
| 8937 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 渣桥三组       | 173.73 | 二级 |                  |
| 8938 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 浮桥六组       | 163    | 二级 |                  |
| 8939 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 蔡家岭        | 40.69  | 二级 |                  |
| 8940 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 浮桥十二组      | 25.61  | 二级 |                  |
| 8941 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 新塘五组       | 32     | 二级 |                  |
| 8942 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 双泉五六组柱上变压器 | 307.94 | 二级 |                  |
| 8943 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV开发区线砂209  | 汪家堡七组      | 43.64  | 一级 |                  |
| 8944 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 上塆四台       | 47.18  | 二级 |                  |
| 8945 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 杨家岭十组公变    | 92.38  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |                |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|--------------|--------|----|------------------|
| 8946 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站     | 10kV芦林畈线小507   | 团山大队2#公变     | 172.79 | 二级 |                  |
| 8947 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站     | 10kV城1回线鱼119   | 沙阳路2#        | 258.56 | 二级 |                  |
| 8948 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV白泥线大115    | 白泥2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8949 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV湄港线厦13     | 桥口河          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8950 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV甘港线燕119    | 燕厦街4#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8951 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407    | 沉龙1号         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8952 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV港背线大14     | 大幕港背村        | 96.3   | 二级 |                  |
| 8953 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV农机线通115    | 北门岭公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8954 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV堤坡线港107    | 归粮洲2#        | 296.53 | 二级 |                  |
| 8955 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站     | 10kV高峰线潭110    | 堤坝台区         | 78.09  | 二级 |                  |
| 8956 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV八斗线高118    | 李珠港四、十三组     | 80.82  | 一级 |                  |
| 8957 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV清水线传109    | 罗塘三          | 82.25  | 二级 |                  |
| 8958 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV洪山线新22     | 泉坑村十二组1#公变   | 40.69  | 二级 |                  |
| 8959 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215    | 龙合三变         | 109.77 | 二级 |                  |
| 8960 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV宝石线刘13     | 官堰2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8961 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV沙店线洪503    | 倪家组          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8962 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV县委线通215    | 粮食直属库公变      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8963 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV林场线官507    | 石泉二组公变       | 68.32  | 一级 |                  |
| 8964 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20     | 余林寺2号        | 72.83  | 二级 |                  |
| 8965 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12     | 石铺村台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8966 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV张公线张14     | 张公庙十一组       | 93.92  | 一级 |                  |
| 8967 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV汀泗线朱12     | 汀泗公变3#       | 274.65 | 一级 |                  |
| 8968 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站     | 10kV大罗湖线小609   | 茅铺岭五队公变      | 86.5   | 一级 |                  |
| 8969 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV义乌线永611    | 蒿林七组二号       | 169.97 | 二级 |                  |
| 8970 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV赤岗线朱17     | 新天地1#公变      | 319.18 | 一级 |                  |
| 8971 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20     | 紫坛孙家         | 82.62  | 二级 |                  |
| 8972 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV蔡墩线青15     | 河岭村台区        | 52.56  | 二级 |                  |
| 8973 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24     | 峡山1、2组       | 29.03  | 二级 |                  |
| 8974 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 昌桥村1         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8975 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV华新水泥线中13   | 三眼桥一组公变      | 80     | 二级 |                  |
| 8976 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV官林一回线丁503  | 烟墩八组公变       | 80     | 二级 |                  |
| 8977 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV官林一回线丁503  | 烟墩十组公变       | 80     | 二级 |                  |
| 8978 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV柏树线肖113    | 柏树十组         | 16.25  | 二级 |                  |
| 8979 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV白罗拗线阮14    | 兴龙五组         | 9.97   | 二级 |                  |
| 8980 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄下片线石15   | 荻洲10队        | 96.12  | 二级 |                  |
| 8981 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV东山线桂15     | 小源二级站台区      | 16.3   | 二级 |                  |
| 8982 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13     | 铜钟东桥卢家       | 16.73  | 二级 |                  |
| 8983 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄下片线石15   | 丹仁村          | 28.2   | 二级 |                  |
| 8984 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV一盘丘线杨404   | 梓木洞          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8985 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14   | 石壁中台         | 23.26  | 二级 |                  |
| 8986 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14   | 上保小学         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8987 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107    | 细屋胡          | 58.16  | 二级 |                  |
| 8988 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107    | 李沛茶厂         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 8989 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV蒲圻湖线渡24    | 蒲圻湖一组2#      | 82.59  | 二级 |                  |
| 8990 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23     | 大河背台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 8991 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV复兴线港109    | 余码六组         | 39.46  | 二级 |                  |
| 8992 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV鄂高线浮226    | 甘鲁2#公变柱上变压器  | 264.76 | 一级 |                  |
| 8993 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站     | 10kV傅职二回线傅511  | 甘鲁四组3#柱上变压器  | 164.73 | 二级 |                  |
| 8994 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV文中线文226    | 医院后街柱上变压器    | 264.21 | 一级 |                  |
| 8995 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV双峰线文119    | 啤酒厂2#柱上变压器   | 261.39 | 一级 |                  |
| 8996 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜工一回线潜108  | 张戴1#台区       | 325.06 | 一级 |                  |
| 8997 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永咸线永509    | 粮机（粮食局）柱上变压器 | 275.18 | 一级 |                  |
| 8998 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV官洲线溪18     | 活湖三四组2#      | 81.14  | 二级 |                  |
| 8999 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV官洲线溪18     | 活湖八组2#       | 36.89  | 二级 |                  |
| 9000 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜工一回线潜108  | 潜山村柱上变压器     | 116.73 | 二级 |                  |
| 9001 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV官埠线永606    | 高铁广场         | 164.65 | 一级 |                  |
| 9002 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 高塘陈          | 64.31  | 二级 |                  |
| 9003 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 严纪申          | 19.31  | 二级 |                  |
| 9004 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV工业线官511    | 官塘村李家公变      | 140.41 | 一级 |                  |
| 9005 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 10kV舒桥线舒109    | 观音寺七八九组2#    | 81.19  | 一级 |                  |
| 9006 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV石门线阮17     | 采育二组         | 10.23  | 二级 |                  |
| 9007 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV石门线阮17     | 长坪九组         | 86.13  | 二级 |                  |
| 9008 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV杨塘线马212    | 九岭三台         | 256.42 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |             |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------|--------|----|------------------|
| 9009 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV大幕线大25    | 七号公变        | 175.46 | 二级 |                  |
| 9010 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604   | 农机台区        | 333.97 | 一级 |                  |
| 9011 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 蒋家洞变电站 | 10kV长虹线蒋518   | 洞口5组        | 83.59  | 一级 |                  |
| 9012 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 徐家铺         | 16.34  | 二级 |                  |
| 9013 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604   | 米厂公变        | 262.33 | 一级 |                  |
| 9014 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502   | 薄田台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9015 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 下谭台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9016 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503   | 茅施垅         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9017 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222   | 柳峦二台        | 264.2  | 二级 |                  |
| 9018 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV环城线湄514   | 大畈焦         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9019 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV科奥线线吴83   | 岭下徐3#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9020 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 大塘王台区       | 172.93 | 二级 |                  |
| 9021 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV白泥线大115   | 留架2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9022 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 下杨上2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9023 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 金鸡山2号台区     | 51.1   | 二级 |                  |
| 9024 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV堤坡线港107   | 归粮洲3#       | 68.46  | 二级 |                  |
| 9025 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV官塘线大116   | 大畈街上台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9026 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV柳林线梅14    | 荫塘          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9027 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76    | 史家渡         | 90.22  | 二级 |                  |
| 9028 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17    | 邹家1#公变      | 17.45  | 二级 |                  |
| 9029 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 柏峦二台二号      | 95.62  | 二级 |                  |
| 9030 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 陈段三变        | 62.33  | 二级 |                  |
| 9031 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 铜钟寨山八组      | 9.97   | 二级 |                  |
| 9032 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 六铺岭1.2组     | 87.06  | 二级 |                  |
| 9033 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV水库线青13    | 都上嘴2#台区     | 24.32  | 二级 |                  |
| 9034 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404  | 车田新屋台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9035 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV菖桂线桂12    | 桂花一连        | 15.15  | 二级 |                  |
| 9036 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV菖桂线桂12    | 官庄1组        | 5.27   | 二级 |                  |
| 9037 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405   | 密泉茶场2#      | 81.79  | 二级 |                  |
| 9038 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV渣桥线桃70    | 肥塘十一组       | 44.39  | 二级 |                  |
| 9039 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 浮桥九组一台      | 67.2   | 二级 |                  |
| 9040 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 塘下中台        | 73.44  | 二级 |                  |
| 9041 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 马家山         | 11.84  | 二级 |                  |
| 9042 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 新塘十四组       | 46.87  | 二级 |                  |
| 9043 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204   | 桃树窝         | 166.32 | 二级 |                  |
| 9044 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV城区三回线新117 | 农业配变        | 275.76 | 一级 |                  |
| 9045 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV龙温一回线温31  | 矿机(公变)柱上变压器 | 403.25 | 一级 |                  |
| 9046 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉三回线温13  | 白茶五组2#柱上变压器 | 256.17 | 一级 |                  |
| 9047 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66    | 营里一组2#公变    | 349.48 | 一级 |                  |
| 9048 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV孙帅线高13    | 高桥村5#       | 269.23 | 二级 |                  |
| 9049 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 上阔二台        | 168.4  | 二级 |                  |
| 9050 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 罗县六组公变      | 80     | 二级 |                  |
| 9051 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513   | 赤坑台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9052 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV白泥线大115   | 高坑台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9053 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 沉龙2号        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9054 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14    | 胡家街台区       | 3.85   | 二级 |                  |
| 9055 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV石航线明17    | 阮碧山台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9056 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11    | 冯家山3#（新屋下）  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9057 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 东井5-9组台区    | 3.86   | 二级 |                  |
| 9058 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 石梯台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9059 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 岭下徐2台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9060 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 曾铺街二号       | 60.11  | 二级 |                  |
| 9061 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 程许1#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9062 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 北岭村3组       | 117.86 | 二级 |                  |
| 9063 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224  | 祝家楼台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9064 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118   | 李段二台        | 82.81  | 二级 |                  |
| 9065 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV沙堆线传106   | 沙村一         | 41.16  | 二级 |                  |
| 9066 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 官洲二组        | 82.3   | 二级 |                  |
| 9067 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV北洪线广18    | 广东畈8组       | 71.12  | 二级 |                  |
| 9068 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110   | 花岭          | 82.83  | 一级 |                  |
| 9069 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 小岭变         | 81.97  | 二级 |                  |
| 9070 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 马蹄七组1#公变    | 80.4   | 二级 |                  |
| 9071 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟河山一组      | 33.1   | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |                |             |         |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|-------------|---------|----|------------------|
| 9072 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV蒲首线新15     | 望夫山十组公变     | 80      | 二级 |                  |
| 9073 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站     | 10kV沙堤线港13     | 谢家湾         | 5. 55   | 二级 |                  |
| 9074 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229    | 岩山台区        | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9075 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV周桥线渠18     | 金盆三组2#公变    | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 9076 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV三叉港线甘14    | 窑咀二队1#      | 160. 77 | 二级 |                  |
| 9077 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24     | 马龙5. 8组     | 2. 64   | 二级 |                  |
| 9078 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV星星线花13     | 星星村2#       | 11. 8   | 二级 |                  |
| 9079 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV义乌线永611    | 蒿林七组        | 164. 74 | 二级 |                  |
| 9080 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV东关线沙17     | 湖塘七组        | 35. 11  | 二级 |                  |
| 9081 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV石城湾线石21    | 马家排2号       | 136. 32 | 二级 |                  |
| 9082 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20     | 孙庄村公变       | 157. 91 | 二级 |                  |
| 9083 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV杨林线渠13     | 伯敬村2#韩家公变   | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 9084 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV横沟线横604    | 农机公司2#柱上变压器 | 330. 4  | 一级 |                  |
| 9085 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV桂口线阮15     | 桂口新街        | 44. 98  | 二级 |                  |
| 9086 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV桂口线阮15     | 湾头一组        | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 9087 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV桂口线阮15     | 桂口下台        | 60. 49  | 二级 |                  |
| 9088 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV官林一回线丁503  | 烟墩十三组公变     | 80      | 二级 |                  |
| 9089 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19     | 白罗6组        | 95. 61  | 二级 |                  |
| 9090 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19     | 白罗九组        | 58. 13  | 二级 |                  |
| 9091 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13     | 铜钟案山杨家垅     | 33. 04  | 二级 |                  |
| 9092 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV太平线青21     | 太平十二组台区     | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 9093 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14   | 叶门下台        | 67. 63  | 二级 |                  |
| 9094 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV大源线金22     | 大源界上1台      | 55. 77  | 二级 |                  |
| 9095 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14   | 叶门上台3号      | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 9096 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站     | 10kV傅工一回线傅504  | 团林村2#公变     | 40. 51  | 二级 |                  |
| 9097 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505    | 袁铺7组        | 74. 83  | 二级 |                  |
| 9098 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV中咀线横603    | 李堡新村10组     | 175. 64 | 二级 |                  |
| 9099 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23     | 大屋场台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9100 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV花纹线厦17     | 内焦          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9101 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站     | 10kV温泉一回线温16   | 电影院2#柱上变压器  | 414. 85 | 一级 |                  |
| 9102 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉六回线塘79   | 工业汽配2#柱上变压器 | 0       | 三级 |                  |
| 9103 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永咸线永509    | 兴旺小区柱上变压器   | 175. 67 | 二级 |                  |
| 9104 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜坛二回线潜218  | 开元印刷厂柱上变压器  | 165. 74 | 一级 |                  |
| 9105 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV杨林线渠13     | 王绿台区        | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 9106 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13     | 南川公变2#台区    | 80. 93  | 二级 |                  |
| 9107 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210    | 六过8组2#台区    | 143. 36 | 二级 |                  |
| 9108 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV石门线楠607    | 豪头2#        | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9109 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV铁路线赵112    | 赵李桥变电站公变    | 40. 14  | 二级 |                  |
| 9110 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV老野一回线老506  | 野猪湖村        | 80. 01  | 二级 |                  |
| 9111 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV官洲线溪18     | 邱湾四组2#      | 49. 28  | 二级 |                  |
| 9112 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510    | 南门山六组2#公变   | 100. 51 | 二级 |                  |
| 9113 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV官洲线溪18     | 官洲六队2#      | 83. 13  | 二级 |                  |
| 9114 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15     | 大孟          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9115 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV义乌线永611    | 齐心二组2#公变    | 83. 28  | 二级 |                  |
| 9116 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV硅酸铝线神109   | 宋河直口但家公变    | 80      | 二级 |                  |
| 9117 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV九房线大218    | 许家台区变       | 67. 75  | 二级 |                  |
| 9118 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 昌桥村2#台区1    | 12. 65  | 二级 |                  |
| 9119 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV麻纺线车116    | 车埠政府公变      | 352. 2  | 二级 |                  |
| 9120 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站     | 10kV高桥线高14     | 青山台区        | 74. 36  | 二级 |                  |
| 9121 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV西河线广28     | 广东畈八组新村2#   | 92. 31  | 二级 |                  |
| 9122 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV三源线洪502    | 交警队         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9123 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV山口线吴62     | 半坑2#台区      | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9124 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV岩山下线刘27    | 湾头台区        | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9125 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510    | 禾场屋台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9126 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81    | 下杨2#台区      | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9127 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101    | 双丘一组公变      | 82. 2   | 二级 |                  |
| 9128 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV井头线大16     | 泉山口村1. 5组   | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 9129 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101    | 郭家畈马家公变     | 80      | 二级 |                  |
| 9130 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV白泥线大115    | 白泥3#台区      | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9131 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV西外环一回线香516 | 香山李家        | 240. 1  | 二级 |                  |
| 9132 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV白泥线大115    | 高坑2#台区      | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9133 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17     | 梧桐孙家台区      | 19. 06  | 二级 |                  |
| 9134 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV洪下线菖12     | 五里排台区       | 153. 8  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                  |        |    |                   |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------------|--------|----|-------------------|
| 9135 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 鹿门铺四组台区          | 51.78  | 二级 |                   |
| 9136 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117   | 东山下台2号           | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 9137 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 上阔一台             | 146.37 | 二级 |                   |
| 9138 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 万丰五变             | 80.51  | 二级 |                   |
| 9139 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV东风线周108   | 赤壁东风六队4#公变       | 88.8   | 二级 |                   |
| 9140 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV石梯线湄518   | 镁厂2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 9141 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV三山线桂14    | 仙坪五组台区           | 4.64   | 二级 |                   |
| 9142 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 熊岭马家公变           | 41.87  | 二级 |                   |
| 9143 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV二桥线桃17    | 河水八组             | 136.02 | 二级 |                   |
| 9144 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 塘下下台             | 86.47  | 二级 |                   |
| 9145 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202   | 团山王珠林            | 72.75  | 二级 |                   |
| 9146 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 李港三组公变           | 42.59  | 二级 |                   |
| 9147 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17    | 金峰村公变            | 163.21 | 二级 |                   |
| 9148 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 梅岐一片台区           | 45.9   | 二级 |                   |
| 9149 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 余家垅              | 46.69  | 二级 |                   |
| 9150 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511   | 官塘村金家公变          | 178.54 | 一级 |                   |
| 9151 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 李港十三组公变          | 160    | 二级 |                   |
| 9152 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV街道线余108   | 洪山街道公变           | 252    | 二级 |                   |
| 9153 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV旗鼓一回线栗106 | 古楼村5.6.7组2#柱上变压器 | 249.78 | 二级 |                   |
| 9154 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 江家               | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 9155 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 庙岭台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 9156 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV迎宾线吴60    | 吴田3台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 9157 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 邓家山              | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 9158 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 羊狮洞              | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 9159 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV燎原线甘25    | 军山9组             | 40.07  | 二级 |                   |
| 9160 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV金鸡山线大13   | 塘岭村昌蒲塘           | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 9161 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 犀港下台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 9162 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 北岭大队部            | 40.41  | 二级 |                   |
| 9163 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 乡直二号变            | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 9164 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 石门2#变            | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 9165 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV水库线麻16    | 团结村              | 19.12  | 二级 |                   |
| 9166 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV金鸡山线大13   | 泉山口村10-12组       | 90.1   | 二级 |                   |
| 9167 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 公变三号             | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 9168 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下朱线麻13    | 熬山1.2.9.10组      | 24.21  | 二级 |                   |
| 9169 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215   | 鲁湾二台             | 124.87 | 二级 |                   |
| 9170 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110   | 丁仙一台             | 68.88  | 二级 |                   |
| 9171 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 平坳二              | 83.19  | 二级 |                   |
| 9172 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15    | 望夫山八组1#公变        | 80     | 二级 |                   |
| 9173 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV长寿线蒋515   | 长寿村              | 25.59  | 二级 |                   |
| 9174 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 蒋家洞变电站 | 10kV长虹线蒋518   | 洞口2组             | 80.38  | 一级 |                   |
| 9175 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 越山梅台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 9176 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503   | 沙店街3#            | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 9177 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503   | 东坑村              | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 9178 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV孙帅线高13    | 孙帅朱              | 63.42  | 二级 |                   |
| 9179 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609   | 官塘一组2#           | 81.39  | 一级 |                   |
| 9180 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV灯笼山线官606  | 官塘武铁1#公变         | 273.9  | 一级 |                   |
| 9181 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 六铺岭2#            | 80.87  | 二级 |                   |
| 9182 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 河背三组             | 37.9   | 二级 |                   |
| 9183 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV砖瓦厂线甘16   | 农业一组             | 197.53 | 二级 |                   |
| 9184 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 金盆二组             | 51.33  | 二级 |                   |
| 9185 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 孙家庄2#柱上变压器       | 82.72  | 二级 |                   |
| 9186 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV镇直线朱27    | 西湖1、2组           | 33.24  | 二级 |                   |
| 9187 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 杨仁3#公变           | 87.62  | 二级 |                   |
| 9188 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV镇直线朱27    | 西湖4、5组2#台区       | 22.23  | 二级 |                   |
| 9189 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609   | 官塘村二组            | 40.04  | 一级 |                   |
| 9190 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV大桥线朱21    | 彭碑村台区            | 58.06  | 二级 |                   |
| 9191 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15    | 桂口上台             | 124.8  | 二级 |                   |
| 9192 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV虎爪线阮19    | 白罗三组             | 86.97  | 二级 |                   |
| 9193 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 寿安五组             | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 9194 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 杨桥山台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 9195 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV菖桂线桂12    | 桂花村1组            | 8.36   | 二级 |                   |
| 9196 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21    | 太平伞门屋台区          | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 9197 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 重塘8组             | 90.77  | 二级 |                   |

|      |          |              |         |        |               |                  |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------------|--------|----|------------------|
| 9198 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404  | 陈家堰2#变           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9199 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 杨和龙罗家            | 82.95  | 二级 |                  |
| 9200 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 大丘里台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9201 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 大源台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9202 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224  | 界首2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9203 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 浮延林台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9204 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV官塘线大116   | 大畈台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9205 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404   | 廖家桥13组           | 80.01  | 一级 |                  |
| 9206 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 咸宝路5#柱上变压器       | 331.52 | 二级 |                  |
| 9207 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 桂鑫小区柱上变压器        | 416.4  | 一级 |                  |
| 9208 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118   | 林湾二变             | 51.7   | 二级 |                  |
| 9209 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永官线永608   | 海弘达柱上变压器         | 189.49 | 一级 |                  |
| 9210 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116  | 蕲川机械厂1#公变        | 252.23 | 二级 |                  |
| 9211 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213   | 苦竹桥八组公变          | 170.87 | 二级 |                  |
| 9212 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117 | 幸福小区2#台区（幸福小区3#） | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9213 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 中通3#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9214 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV砖瓦线牌22    | 沿江三路公变           | 97.74  | 二级 |                  |
| 9215 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 高家墩台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9216 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV官林一回线丁503 | 长山六组公变           | 48.87  | 二级 |                  |
| 9217 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV硅酸铝线神109  | 宋河徐家公变           | 80     | 二级 |                  |
| 9218 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 西凉八组2#           | 77.8   | 二级 |                  |
| 9219 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV金桂线桂24    | 铁桥315            | 332.31 | 二级 |                  |
| 9220 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV梓山线张16    | 黄石桥村             | 30     | 二级 |                  |
| 9221 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 蒋家洞果园2#          | 28.56  | 二级 |                  |
| 9222 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 下津七组二台           | 159.98 | 二级 |                  |
| 9223 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503   | 沙店门楼             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9224 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀三回线通116 | 金龙大厦公变           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9225 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215   | 漂垅七台             | 81.75  | 二级 |                  |
| 9226 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 四斗朱2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9227 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15    | 桂口三组             | 20.55  | 二级 |                  |
| 9228 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 乌龟石三组            | 36.48  | 二级 |                  |
| 9229 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV泉港线湄517   | 短洞二              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9230 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 小岭大屋变            | 112.6  | 二级 |                  |
| 9231 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 马鞍山村6.13组        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9232 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV官塘线大116   | 大畈街下台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9233 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 白竹公变2#台区         | 6.05   | 二级 |                  |
| 9234 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV菖蒲线隼124   | 秀水华庭二期           | 332.88 | 一级 |                  |
| 9235 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118   | 石塘十四十五组          | 81.07  | 一级 |                  |
| 9236 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 源头线郭家台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9237 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV孙帅线高13    | 王旭大队3#           | 326.66 | 二级 |                  |
| 9238 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV城区三回线新117 | 黄源二配变            | 334.88 | 一级 |                  |
| 9239 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 新桥邓家公变           | 88.52  | 一级 |                  |
| 9240 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 江泉三组台区           | 24.04  | 二级 |                  |
| 9241 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV菖蒲线菖13    | 水泥厂(宿舍)          | 161.85 | 二级 |                  |
| 9242 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 西湾二组公变           | 41.33  | 一级 |                  |
| 9243 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 西湾八组公变           | 80     | 一级 |                  |
| 9244 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 西湾三组公变           | 167.58 | 一级 |                  |
| 9245 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙一回线文113 | 桂家村2#柱上变压器       | 256.78 | 一级 |                  |
| 9246 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 后溪7组             | 81.57  | 二级 |                  |
| 9247 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 金竹下台             | 19.28  | 二级 |                  |
| 9248 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202   | 下屋杨家             | 34.61  | 二级 |                  |
| 9249 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 官林余家公变           | 110.32 | 二级 |                  |
| 9250 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208   | 罗汉泉              | 3.84   | 二级 |                  |
| 9251 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 原种厂1#公变          | 160    | 二级 |                  |
| 9252 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208   | 绿化               | 33.4   | 二级 |                  |
| 9253 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隼水变电站  | 10kV古鸣线隼222   | 石泉配变             | 281.43 | 二级 |                  |
| 9254 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17    | 中心八组公变           | 40.28  | 二级 |                  |
| 9255 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV米厂线横601   | 横沟东站广场路灯公变       | 160.28 | 二级 |                  |
| 9256 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 湖场小学柱上变压器        | 156.56 | 二级 |                  |
| 9257 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV金桂线桂24    | 石鼓山台区            | 58.98  | 二级 |                  |
| 9258 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 中阔二台             | 195.38 | 二级 |                  |
| 9259 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV菖蒲线菖13    | 鹿门铺1.2组          | 35.88  | 二级 |                  |
| 9260 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV菖桂线桂12    | 坳上村              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |

|      |          |              |         |        |               |                   |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------------|--------|----|------------------|
| 9261 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 上坳一台              | 175.18 | 二级 |                  |
| 9262 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉一回线温16  | 白茶二组柱上变压器         | 529    | 一级 |                  |
| 9263 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 慈口水厂台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9264 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 大屋郭               | 110.69 | 二级 |                  |
| 9265 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 朱里台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9266 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线朱桥3.6组2#台区 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9267 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线九堽村余李台区    | 39.27  | 二级 |                  |
| 9268 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV吴田线犀119   | 吴田2台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9269 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224  | 港背管台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9270 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118   | 石宕叶台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9271 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV双河线株215   | 株林                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9272 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110   | 石源二台              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9273 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 利和一变              | 145.78 | 二级 |                  |
| 9274 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 花墩变               | 25.09  | 二级 |                  |
| 9275 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 新庄二三组             | 40.27  | 二级 |                  |
| 9276 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 花墩三变              | 0.92   | 二级 |                  |
| 9277 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66    | 国土1#公变            | 291.08 | 一级 |                  |
| 9278 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 平坳三               | 247.31 | 二级 |                  |
| 9279 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 石人泉村公变            | 80     | 二级 |                  |
| 9280 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15    | 土城一组1#公变          | 80.37  | 二级 |                  |
| 9281 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 卫生局二公变            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9282 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV砖瓦厂线甘16   | 甘棠村3组             | 64.86  | 二级 |                  |
| 9283 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV大桥线朱21    | 彭碑2组台区            | 14.39  | 二级 |                  |
| 9284 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 黄荆塘村              | 45.88  | 二级 |                  |
| 9285 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 永利村2#柱上变压器        | 80.8   | 二级 |                  |
| 9286 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 黄荆塘4组             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9287 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 杨林闸               | 0.79   | 二级 |                  |
| 9288 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV高铺线渠23    | 孙鉴3组2#公变          | 18.75  | 二级 |                  |
| 9289 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 河岭8组台区            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9290 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511   | 汪泉二组公变            | 44.38  | 一级 |                  |
| 9291 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 六铺岭村              | 80.04  | 二级 |                  |
| 9292 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV石城湾线石21   | 政府公变              | 82.85  | 二级 |                  |
| 9293 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV三叉港线甘14   | 北岭1#              | 118.46 | 二级 |                  |
| 9294 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV赤岗线朱17    | 郭家湾2#             | 18     | 二级 |                  |
| 9295 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV赤岗线朱17    | 郭家湾3#             | 83.08  | 一级 |                  |
| 9296 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 泉陂大屋              | 134.27 | 二级 |                  |
| 9297 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14   | 石下四组              | 38.49  | 二级 |                  |
| 9298 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 楂林坪               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9299 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV虎爪线阮19    | 虎爪8组              | 40.7   | 二级 |                  |
| 9300 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 晚家台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9301 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 重塘村               | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9302 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 荻洲13队             | 26.12  | 二级 |                  |
| 9303 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 郑良8组              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9304 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 郑良5组              | 80.71  | 二级 |                  |
| 9305 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 枫林台圳              | 162.2  | 二级 |                  |
| 9306 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404  | 陈家堰               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9307 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 北冲2#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9308 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23    | 羊眼滩3号             | 62.9   | 二级 |                  |
| 9309 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV管件厂线横609  | 付桥7组台区            | 82.23  | 一级 |                  |
| 9310 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV管件厂线横609  | 付桥8组2#公变          | 14.56  | 二级 |                  |
| 9311 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV车田线杨505   | 车田3#变             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9312 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 红光村3台             | 81.43  | 二级 |                  |
| 9313 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV中咀线横603   | 中咀村               | 61.17  | 二级 |                  |
| 9314 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV中咀线横603   | 李堡3.4组            | 30.34  | 二级 |                  |
| 9315 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 后湖洲               | 160.81 | 二级 |                  |
| 9316 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 官山舒家公变            | 27.64  | 二级 |                  |
| 9317 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404   | 米埠村部              | 147.36 | 二级 |                  |
| 9318 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉三回线塘66  | 医药柱上变压器           | 429.81 | 一级 |                  |
| 9319 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工一回线潜108 | 行管局2#柱上变压器        | 258.44 | 一级 |                  |
| 9320 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV淦河二回线文223 | 一百家1#柱上变压器        | 362.26 | 二级 |                  |
| 9321 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 梅家山公变             | 25.69  | 二级 |                  |
| 9322 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 贾陆路口台区公变          | 161.16 | 二级 |                  |
| 9323 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永威线永509   | 渔水路3#台区           | 300.26 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                 |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 9324 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 包咀公变            | 195.5  | 二级 |                  |
| 9325 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24    | 老建委柱上变压器        | 414.03 | 一级 |                  |
| 9326 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温体线温34    | 地税柱上变压器         | 162.89 | 一级 |                  |
| 9327 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13    | 教师楼台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9328 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV纤维板线牌21   | 同力2#            | 166.02 | 一级 |                  |
| 9329 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV护城堤线南117  | 沙阳路12+1#        | 278.07 | 二级 |                  |
| 9330 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 崇阳县公安局宿舍楼(159区) | 206.58 | 二级 |                  |
| 9331 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 丁乐汪3#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9332 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 石兰桥2#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9333 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14    | 长山十一组公变         | 83.02  | 二级 |                  |
| 9334 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14    | 中伙长山九组公变        | 84.01  | 二级 |                  |
| 9335 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 石溪八组            | 6.6    | 二级 |                  |
| 9336 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV二桥线桃17    | 一区公变            | 443.84 | 二级 |                  |
| 9337 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV硅酸铝线神109  | 宋河石板但家公变        | 41.3   | 二级 |                  |
| 9338 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609   | 油厂              | 207.49 | 一级 |                  |
| 9339 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV砖瓦厂线甘16   | 农业二组2#          | 361.38 | 二级 |                  |
| 9340 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV余花线贺13    | 新屋严             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9341 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107   | 柳山大队2#公变        | 160    | 二级 |                  |
| 9342 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 四斗朱3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9343 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV柳林线梅14    | 荫塘2#            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9344 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV官塘线大116   | 大畈安置点1#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9345 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76    | 小提塘台区           | 153.47 | 二级 |                  |
| 9346 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 白竹岭村台区          | 2.53   | 二级 |                  |
| 9347 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线杨仕台区     | 7.25   | 二级 |                  |
| 9348 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV关刀线水214   | 春雷七台区           | 82.76  | 二级 |                  |
| 9349 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV寺下线楠503   | 楠林站用公变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9350 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV古田线花14    | 新铺村2#台区         | 32.22  | 二级 |                  |
| 9351 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202   | 棠棣上台            | 22.55  | 二级 |                  |
| 9352 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 田心吴家            | 80.85  | 二级 |                  |
| 9353 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 浮桥五组            | 83.22  | 二级 |                  |
| 9354 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 新塘四组            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9355 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隼水变电站  | 10kV古鸣线隼222   | 银西配变            | 190.66 | 二级 |                  |
| 9356 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 建立一组公变          | 40.76  | 二级 |                  |
| 9357 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15    | 山脑万             | 55.08  | 二级 |                  |
| 9358 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15    | 山脑万2#柱上变压器      | 29.06  | 二级 |                  |
| 9359 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV河南街线桃64   | 中津三组            | 337.63 | 二级 |                  |
| 9360 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 麦园岭2#公变         | 87.93  | 一级 |                  |
| 9361 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115 | 中药材台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9362 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114 | 交警队台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9363 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线明星村台区    | 53.41  | 二级 |                  |
| 9364 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 港西2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9365 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 寨下下2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9366 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 大茶源             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9367 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 畈上郭             | 106.25 | 二级 |                  |
| 9368 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下朱线麻13    | 敖山七二号           | 7.88   | 二级 |                  |
| 9369 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14    | 东畈台区            | 22.93  | 二级 |                  |
| 9370 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111   | 湾船四变            | 26.7   | 二级 |                  |
| 9371 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV教委线茶42    | 沿湖大道            | 337.26 | 二级 |                  |
| 9372 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 石泥一             | 85.02  | 二级 |                  |
| 9373 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 韩岭变             | 77.14  | 二级 |                  |
| 9374 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 熊岭黄家公变          | 163.18 | 二级 |                  |
| 9375 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13    | 汪家2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9376 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 袁家台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9377 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13    | 汪家台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9378 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港所配电班  | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 徐家2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9379 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 古塘村             | 37.38  | 二级 |                  |
| 9380 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV镇直线朱27    | 费家公变            | 40.24  | 二级 |                  |
| 9381 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 郭家湾六组公变         | 160.95 | 一级 |                  |
| 9382 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 长青2组台区          | 163.5  | 二级 |                  |
| 9383 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV米厂线横601   | 群力4#组           | 22.54  | 二级 |                  |
| 9384 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 永利村支线柱上变压器      | 62.46  | 二级 |                  |
| 9385 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 灯笼山一组公变         | 42.76  | 二级 |                  |
| 9386 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 尖山村             | 58.03  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 9387 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 西冲一组台区       | 9.18   | 二级 |                  |
| 9388 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站     | 10kV栗桂线栗115   | 充电站基建变柱上变压器  | 170.85 | 二级 |                  |
| 9389 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV从林线余107   | 从林十一队公变      | 40     | 二级 |                  |
| 9390 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114   | 五塘村          | 37.56  | 二级 |                  |
| 9391 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV白罗拗线阮14   | 黄家岭          | 89.47  | 二级 |                  |
| 9392 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV太平线青21    | 洪桥陈家台区       | 90.92  | 二级 |                  |
| 9393 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV菖桂线桂12    | 龙飞村3组        | 15.61  | 二级 |                  |
| 9394 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄下片线石15  | 花园5队         | 9.71   | 二级 |                  |
| 9395 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107   | 郑良1组         | 41.44  | 二级 |                  |
| 9396 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107   | 李沛4组         | 36.78  | 二级 |                  |
| 9397 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV杨林线杨504   | 上坑台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9398 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站     | 10kV傅工一回线傅504 | 马安村2#公变      | 3.66   | 二级 |                  |
| 9399 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV蔡桥线高23    | 蔡桥（荷畈董）      | 4.96   | 二级 |                  |
| 9400 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV蔡桥线高23    | 蔡桥潘（孙潘）      | 110.29 | 二级 |                  |
| 9401 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉六回线塘79  | 工业汽配柱上变压器    | 351.48 | 一级 |                  |
| 9402 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站     | 10kV潜洪线潜115   | 潜山二组柱上变压器    | 166.92 | 二级 |                  |
| 9403 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永咸线永509   | 新洲花园柱上变压器    | 264.77 | 一级 |                  |
| 9404 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马金线马108   | 王魏台区公变       | 82.38  | 二级 |                  |
| 9405 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马桥线马208   | 钱庄           | 40.82  | 二级 |                  |
| 9406 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站     | 10kV龙温一回线龙110 | 红旗路中学1#柱上变压器 | 184.11 | 一级 |                  |
| 9407 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV八一线路202   | 棠棣高畈         | 14.34  | 二级 |                  |
| 9408 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV孙帅线高13    | 孙帅帅家台区       | 161.09 | 二级 |                  |
| 9409 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV金桂线桂24    | 金祠4#台区       | 45.38  | 二级 |                  |
| 9410 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV工业线杨108   | 麻纺二路3#柱上变压器  | 259.66 | 二级 |                  |
| 9411 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24    | 坳下台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9412 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24    | 外陈木匠台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9413 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV高峰线泉215   | 御屏一组2#公变     | 40.85  | 一级 |                  |
| 9414 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV菖蒲线菖13    | 菖蒲黄家         | 20.16  | 二级 |                  |
| 9415 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV官林一回线丁503 | 长山十组公变       | 24.6   | 二级 |                  |
| 9416 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV广昊线广17    | 昊天一期4#       | 564    | 二级 |                  |
| 9417 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马金线马108   | 严洲六组         | 336.63 | 二级 |                  |
| 9418 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电配班  | 小柏变电站     | 10kV芦林畈线小507  | 芦林畈九队1#公变    | 41.7   | 二级 |                  |
| 9419 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV梓山线张16    | 梓山五.七组台区     | 80.05  | 二级 |                  |
| 9420 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20    | 永利3#台区公变     | 88.06  | 二级 |                  |
| 9421 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站     | 10kV余花线贺13    | 双塘村下屋李2#     | 1600.3 | 二级 |                  |
| 9422 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站    | 10kV长寿线蒋515   | 长寿村代家垅       | 11.11  | 二级 |                  |
| 9423 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 新塘九组二台       | 21.52  | 二级 |                  |
| 9424 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19    | 神口下台2号       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9425 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟虎线黄15    | 东庄台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9426 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV宝石线刘13    | 玉庄公台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9427 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 洞下2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9428 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV石门线楠607   | 灵寺2#(灵寺三号)   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9429 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖岭线肖112   | 丰垅12组2#台区    | 1.65   | 二级 |                  |
| 9430 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV环城线门76    | 龙背村          | 270.83 | 二级 |                  |
| 9431 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV凤形线义117   | 高枳上半山        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9432 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV菖蒲线菖13    | 鹿门1.2组3#     | 162.32 | 二级 |                  |
| 9433 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV大路线犀226   | 塘下村下台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9434 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV大路线犀226   | 塘下村上台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9435 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站     | 10kV柏树下线犀122  | 塘下六组台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9436 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25    | 高屋咀          | 49.37  | 二级 |                  |
| 9437 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV矾矿线麦118   | 岭下安置点台区      | 24.82  | 二级 |                  |
| 9438 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV大白线菖14    | 栋咀3组台区       | 43.92  | 二级 |                  |
| 9439 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV大白线菖14    | 茅井八组台区       | 18.54  | 二级 |                  |
| 9440 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV林场线官507   | 西湾四六组公变      | 43.14  | 二级 |                  |
| 9441 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电配班  | 周郎变电站     | 10kV柳山线周107   | 柳山大队公变       | 211.01 | 二级 |                  |
| 9442 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV泉口线路204   | 曾家           | 38.13  | 二级 |                  |
| 9443 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV雨山线路208   | 吴家           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9444 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV花山线桃61    | 渣冲四组         | 80.94  | 二级 |                  |
| 9445 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗供电所   | 蒋家洞变电站    | 10kV龙洞线蒋613   | 茶籽村二号        | 21.39  | 二级 |                  |
| 9446 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站     | 10kV高桥线高14    | 王宗儒村2#柱上变压器  | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9447 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV白霓线白119   | 洪泉村2台        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9448 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV桥北线汪61    | 一桥建工局公变      | 331.61 | 一级 |                  |
| 9449 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 浮桥一台         | 139.74 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |                     |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|---------------------|--------|----|------------------|
| 9450 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV峡山线白220   | 孙家畈公变               | 19.44  | 二级 |                  |
| 9451 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV砖瓦厂线甘16   | 甘棠公变4#              | 170.81 | 二级 |                  |
| 9452 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV宝塘线燕220   | 燕厦街2#变              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9453 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 九宫所配电班  | 九宫变电站     | 10kV云湖线九16    | 凤岭公变                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9454 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 下陈台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9455 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV农机线通115   | 桥头王公变               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9456 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV农机线通115   | 公安局公变               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9457 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV山口线吴62    | 龙岭台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9458 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV林上线株117   | 横溪                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9459 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117  | 贯源一台                | 81.07  | 二级 |                  |
| 9460 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV麻塘线麻14    | 王中堂                 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9461 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV肖码线港108   | 罗家洲                 | 80.04  | 二级 |                  |
| 9462 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV广汀线广15    | 北洪村1、2、3组           | 33.06  | 二级 |                  |
| 9463 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV大柱线传107   | 石泥二                 | 21.34  | 二级 |                  |
| 9464 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV白石线茶17    | 金峰三组公变              | 80     | 二级 |                  |
| 9465 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV洞口线广16    | 公路段公变               | 502.21 | 二级 |                  |
| 9466 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站     | 10kV沙堤线港13    | 鸡冠潭                 | 59.23  | 二级 |                  |
| 9467 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV城关线通117   | 五金公变                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9468 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV城关线通117   | 公路段公变               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9469 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20    | 永利一组                | 81.01  | 二级 |                  |
| 9470 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV星星线花13    | 花泉村                 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9471 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24    | 浮桥7组                | 3.27   | 二级 |                  |
| 9472 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 江田村台区               | 25.01  | 二级 |                  |
| 9473 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV黄石桥线张24   | 泉湖十一组               | 169.14 | 二级 |                  |
| 9474 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV星星线花13    | 星星村3组柱上变压器          | 43.53  | 二级 |                  |
| 9475 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV蔡墩线青15    | 大坪赵家台区              | 60.71  | 二级 |                  |
| 9476 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV红旗山线甘13   | 祝埡村七组               | 150.01 | 二级 |                  |
| 9477 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV塘工二回线塘85  | 建华五组2#柱上变压器         | 84.57  | 一级 |                  |
| 9478 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26    | 李家坟                 | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 9479 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111   | 蟹形七组                | 41.73  | 二级 |                  |
| 9480 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111   | 蟹形四组                | 6.99   | 二级 |                  |
| 9481 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114   | 柳祠5-7组              | 0.51   | 二级 |                  |
| 9482 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27    | 枫树村                 | 40.4   | 二级 |                  |
| 9483 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV菖桂线桂12    | 桂花村4组               | 1.73   | 二级 |                  |
| 9484 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17    | 东山艾家洲台区             | 82.03  | 二级 |                  |
| 9485 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV菖桂线桂12    | 桂花5组                | 123.08 | 二级 |                  |
| 9486 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV太平线青21    | 洪桥沈家台区              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9487 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107   | 郑良2组                | 1.82   | 二级 |                  |
| 9488 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV阳光线横610   | 付桥2组                | 40.28  | 二级 |                  |
| 9489 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107   | 毛祠5组                | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9490 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV鄂高线浮226   | 杨下路灯柱上变压器           | 162.33 | 一级 |                  |
| 9491 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉二回线塘61  | 杨家埡柱上变压器            | 352.77 | 一级 |                  |
| 9492 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉六回线塘79  | 交通巷柱上变压器            | 328.89 | 一级 |                  |
| 9493 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站     | 10kV温滨二回线温26  | 泉塘八组2#柱上变压器         | 264.23 | 一级 |                  |
| 9494 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永宝线永502   | 新河口柱上变压器            | 402.36 | 一级 |                  |
| 9495 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV永安三回线文218 | 妇幼柱上变压器（永安III回文218） | 258.66 | 一级 |                  |
| 9496 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永宝线永502   | 金爱林小区柱上变压器          | 271.97 | 一级 |                  |
| 9497 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20    | 边沿村部台区2#            | 40.72  | 二级 |                  |
| 9498 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊普线赵203   | 石人泉村邱家公变            | 41.87  | 二级 |                  |
| 9499 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24    | 石家                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9500 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24    | 桥下台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9501 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV义源线义116   | 高枳桃花下台              | 26.48  | 二级 |                  |
| 9502 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV纸棚线白218   | 纸棚蔡家                | 4.85   | 二级 |                  |
| 9503 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站     | 10kV高峰线潭110   | 界头三台                | 14.82  | 二级 |                  |
| 9504 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV义源线义116   | 桃花下台2#台             | 33.03  | 二级 |                  |
| 9505 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV泉洪线中14    | 泉洪八组公变              | 164.09 | 二级 |                  |
| 9506 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV泉洪线中14    | 泉洪二组公变              | 83.63  | 二级 |                  |
| 9507 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV大白线菖14    | 茅井七组2台              | 14.37  | 二级 |                  |
| 9508 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV金桂线桂24    | 桃坪小港                | 16.56  | 二级 |                  |
| 9509 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20    | 余太和新村               | 40.13  | 二级 |                  |
| 9510 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81   | 上仇2#台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9511 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV金鸡山线大13   | 桃花尖5组               | 41.54  | 二级 |                  |
| 9512 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20    | 永利二组2#              | 80.39  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                  |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------------|--------|----|------------------|
| 9513 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 茅田下2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9514 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV黄石桥线张24   | 物流台区柱上变压器        | 80.04  | 二级 |                  |
| 9515 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16    | 澄水五组公变           | 52.94  | 二级 |                  |
| 9516 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 杨家铺胡家公变          | 40     | 二级 |                  |
| 9517 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 新塘一组             | 2.98   | 二级 |                  |
| 9518 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116   | 秀北配变新            | 333.44 | 一级 |                  |
| 9519 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 下湾三台             | 112.21 | 二级 |                  |
| 9520 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17    | 油炸窝              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9521 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 鹿眠塘2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9522 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 城万三组2#台区         | 12.84  | 二级 |                  |
| 9523 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77    | 栎咀三组2#台区         | 40.75  | 二级 |                  |
| 9524 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 白竹四变             | 11.97  | 二级 |                  |
| 9525 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202   | 小水肖家             | 26.42  | 二级 |                  |
| 9526 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 下边台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9527 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮黄线浮230   | 十六潭1#柱上变压器       | 128.73 | 二级 |                  |
| 9528 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV菖蒲线菖13    | 菖蒲夏家             | 118.93 | 二级 |                  |
| 9529 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV河南街线桃64   | 汽校公变二台           | 320.06 | 二级 |                  |
| 9530 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV蔡桥线高23    | 王旦3#柱上变压器        | 94.31  | 二级 |                  |
| 9531 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工一回线潜108 | 潜山五组2#           | 83.31  | 一级 |                  |
| 9532 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV白云线鲍515   | 新码一组             | 138.29 | 二级 |                  |
| 9533 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV燎原线甘25    | 农业苗圃             | 160.29 | 二级 |                  |
| 9534 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 塘墩台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9535 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV徐司线宝509   | 马埪村三组            | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 9536 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513   | 湄港乡直             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9537 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 五七农场             | 80.23  | 二级 |                  |
| 9538 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV燎原线甘25    | 农业6组             | 165.86 | 二级 |                  |
| 9539 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 宝塔所门口箱式变         | 321.76 | 二级 |                  |
| 9540 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 富有乡直台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9541 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11    | 王田二号             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9542 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线朱桥7.9组台区  | 24.58  | 二级 |                  |
| 9543 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线朱桥村3.6组台区 | 76.05  | 二级 |                  |
| 9544 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 南山坂口             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9545 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下朱线麻13    | 下余6.9组二号台区       | 20.91  | 二级 |                  |
| 9546 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 移民队台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9547 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV花园线桂16    | 柏墩250变           | 125.79 | 二级 |                  |
| 9548 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604   | 东正街公变            | 365.06 | 一级 |                  |
| 9549 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118   | 向阳一台             | 183.22 | 二级 |                  |
| 9550 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118   | 长冲一台             | 122.28 | 二级 |                  |
| 9551 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 杨家湾              | 58.26  | 二级 |                  |
| 9552 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下岭线麻15    | 梨山三组             | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 9553 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 安乐二组             | 160.35 | 二级 |                  |
| 9554 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 后坊一台             | 11.25  | 二级 |                  |
| 9555 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 小塘二              | 8.29   | 二级 |                  |
| 9556 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85   | 环保局公变            | 416.62 | 一级 |                  |
| 9557 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15    | 荷叶塘三组公变          | 160.2  | 二级 |                  |
| 9558 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 河堤西路公变           | 289.42 | 一级 |                  |
| 9559 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 礼湖台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9560 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 盐库二公变            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9561 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城隍三回线通116 | 硅厂公变             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9562 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 杨林村关口王           | 22.4   | 二级 |                  |
| 9563 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 芳秀畈二组公变          | 81.8   | 二级 |                  |
| 9564 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV砖瓦厂线甘16   | 甘棠公变3#           | 278.58 | 二级 |                  |
| 9565 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 磨刀村台区            | 51.61  | 二级 |                  |
| 9566 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 古塘5、6组柱上变压器      | 66.81  | 二级 |                  |
| 9567 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV张公线张14    | 张公乡直             | 161.23 | 一级 |                  |
| 9568 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV砖瓦厂线甘16   | 甘棠公变1#           | 325.42 | 二级 |                  |
| 9569 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV黄石桥线张24   | 泉湖村              | 81.11  | 二级 |                  |
| 9570 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 汤埪村2#公变          | 33.33  | 二级 |                  |
| 9571 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV红旗山线甘13   | 祝埪村三组            | 5.63   | 二级 |                  |
| 9572 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26    | 铁铺李台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 9573 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV群力线横506   | 凉亭埪3.5组          | 30.59  | 二级 |                  |
| 9574 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118   | 林湾五变             | 43.96  | 二级 |                  |
| 9575 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 蟹形六组             | 17.42  | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |                |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 9576 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 五塘十组           | 40.4   | 二级 |                  |
| 9577 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 东山7组台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9578 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 东山张家台区         | 25.47  | 二级 |                  |
| 9579 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 冯家门            | 89.59  | 二级 |                  |
| 9580 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404  | 留阻桥            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9581 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV铜钟线铜12    | 铜钟机关           | 71.95  | 二级 |                  |
| 9582 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 黄山             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9583 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 北冲             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9584 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 孙田变电站  | 10kV小缆线孙43    | 下长岭村3#         | 101.73 | 二级 |                  |
| 9585 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505   | 孙田村委会          | 24     | 二级 |                  |
| 9586 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 刘桢下台2          | 40.6   | 二级 |                  |
| 9587 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV收费站线横509  | 双溪路口公变         | 246.66 | 二级 |                  |
| 9588 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62    | 洞口罗2台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9589 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 杨家塆公变          | 349.89 | 一级 |                  |
| 9590 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 湖场三组柱上变压器      | 430.59 | 一级 |                  |
| 9591 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马金线马108   | 严洲村公变          | 165.53 | 二级 |                  |
| 9592 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 金桂路1#柱上变压器     | 253.53 | 一级 |                  |
| 9593 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 湖场二组柱上变压器      | 174.26 | 一级 |                  |
| 9594 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 塘角邹台区公变        | 61.4   | 二级 |                  |
| 9595 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 环保局柱上变压器       | 264.83 | 一级 |                  |
| 9596 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23  | 驾校公变柱上变压器      | 263.82 | 一级 |                  |
| 9597 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 潘山2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9598 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 乐家弯            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9599 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV花山线桃61    | 渣冲六组           | 29.74  | 二级 |                  |
| 9600 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14    | 泉洪六组1#公变       | 105.61 | 二级 |                  |
| 9601 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV石航线明17    | 逢缘小区二公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9602 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 石子岭2组2#柱上变压器   | 80.99  | 二级 |                  |
| 9603 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 苏家公变           | 81.06  | 二级 |                  |
| 9604 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV柳林线梅14    | 金鸡1台           | 17.77  | 二级 |                  |
| 9605 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216   | 新码三组2#         | 90.2   | 二级 |                  |
| 9606 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404  | 青洞口2#（留阻）台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9607 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 方家上67组台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9608 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13    | 王英坑台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9609 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17    | 石竹冲            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9610 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 礼湖2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9611 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 柏树下2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9612 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV二桥线桃17    | 花山五组           | 320.11 | 二级 |                  |
| 9613 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 夏家             | 124.51 | 二级 |                  |
| 9614 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 下岩钟家2#         | 31.21  | 二级 |                  |
| 9615 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 红石1-4组2台       | 29.45  | 二级 |                  |
| 9616 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁供电所   | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118   | 高铁2#公变         | 340.24 | 一级 |                  |
| 9617 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV湾头线程116   | 金塘三变           | 26.31  | 二级 |                  |
| 9618 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV二桥线桃17    | 渣冲一组           | 44.91  | 二级 |                  |
| 9619 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 大树坑            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9620 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV砖瓦厂线甘16   | 甘棠公变2#         | 209.52 | 二级 |                  |
| 9621 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 化肥厂1#柱上变压器     | 150    | 二级 |                  |
| 9622 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城1回线鱼119  | 沙阳路6#+1        | 270.92 | 二级 |                  |
| 9623 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216   | 白云一组           | 80.79  | 二级 |                  |
| 9624 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 六甲山台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9625 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 洲头台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9626 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17    | 黄克埠2#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9627 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 彭家垅2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9628 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 塘家咀1#公变        | 80.09  | 二级 |                  |
| 9629 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 铁铺八组2#公变       | 137.49 | 二级 |                  |
| 9630 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 松木台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9631 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11    | 石背2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9632 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 界头             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9633 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14    | 章贵2号台区         | 53.22  | 二级 |                  |
| 9634 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV金桥线马107   | 肖家咀二号          | 81.92  | 二级 |                  |
| 9635 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线九堽村毛田台区 | 70.31  | 二级 |                  |
| 9636 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604   | 朝阳路公变          | 380.68 | 一级 |                  |
| 9637 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14    | 孔家村陈金          | 5.38   | 二级 |                  |
| 9638 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 活湖一二组          | 160.12 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |        |                |                      |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|----------------|----------------------|--------|----|------------------|
| 9639 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18     | 安乐村                  | 97.94  | 二级 |                  |
| 9640 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111    | 湾船三变                 | 70.11  | 二级 |                  |
| 9641 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV长寿线蒋515    | 北洪二队李家台区             | 68.79  | 二级 |                  |
| 9642 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213    | 山峰二变                 | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 9643 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107    | 大柱二                  | 66.8   | 二级 |                  |
| 9644 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111    | 湾船二变                 | 41.62  | 二级 |                  |
| 9645 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15     | 茶铺村1#公变              | 80     | 二级 |                  |
| 9646 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115  | 计委台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9647 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117    | 老工商所公变               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9648 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV泉港线湄517    | 岭下台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9649 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13     | 高太宇2#公变              | 17.13  | 二级 |                  |
| 9650 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15     | 大坪八组                 | 66.11  | 二级 |                  |
| 9651 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 芳秀畈村部公变              | 84.62  | 二级 |                  |
| 9652 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 灯笼山村部公变              | 41.06  | 二级 |                  |
| 9653 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV群力线横506    | 凉亭埡4组2#              | 82.43  | 二级 |                  |
| 9654 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111    | 台山村                  | 80.55  | 二级 |                  |
| 9655 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV柏树线肖113    | 柏树屋堂湾                | 13.77  | 二级 |                  |
| 9656 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404   | 留阳村                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9657 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15   | 柘田下台                 | 22.52  | 二级 |                  |
| 9658 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 黄山2#                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9659 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV中咀线横603    | 中咀5组                 | 127.98 | 二级 |                  |
| 9660 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14     | 夏林                   | 144.49 | 二级 |                  |
| 9661 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210    | 六过8组公变               | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9662 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV状元线隼229    | 政府配变                 | 514.43 | 一级 |                  |
| 9663 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75     | 东门下台2号(223区)         | 273.08 | 二级 |                  |
| 9664 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75     | 交通小区7#(006区)         | 260.65 | 二级 |                  |
| 9665 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜坛二回线潜218  | 投资银行台区               | 343.81 | 一级 |                  |
| 9666 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜坛二回线潜218  | 夹皮沟1#柱上变压器           | 166.62 | 一级 |                  |
| 9667 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226    | 甘鲁二组1#柱上变压器          | 164.99 | 一级 |                  |
| 9668 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下岭线麻15     | 梨山1-2组               | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 9669 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银安线银505    | 政府2#柱上变压器            | 266.24 | 一级 |                  |
| 9670 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银安线银505    | 麻纺厂3#柱上变压器           | 332.7  | 一级 |                  |
| 9671 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮院线浮235    | 土地局公变柱上变压器           | 404.26 | 一级 |                  |
| 9672 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV二桥线桃17     | 花山四组                 | 53.97  | 二级 |                  |
| 9673 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 大岭五队公变               | 40     | 二级 |                  |
| 9674 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606    | 卫生院宿舍                | 338.37 | 一级 |                  |
| 9675 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16     | 10kV洞口16#线双龙山支线柱上变压器 | 121.91 | 二级 |                  |
| 9676 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110    | 六甲三台区                | 22.09  | 二级 |                  |
| 9677 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 晨光刘家台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9678 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14     | 泉洪七组公变               | 83.38  | 二级 |                  |
| 9679 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13   | 花庙二组2#公变             | 40.16  | 二级 |                  |
| 9680 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111    | 庙山一队2#公变             | 68.77  | 二级 |                  |
| 9681 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖供电所  | 黄盖湖变电站 | 10kV电石厂线黄109   | 沧湖分场2#公变             | 40     | 一级 |                  |
| 9682 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV白云线鲍515    | 白云六组                 | 40.82  | 二级 |                  |
| 9683 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13   | 太平村2#公变              | 175.18 | 二级 |                  |
| 9684 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV石航线明17     | 逢缘小区三公变              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9685 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77     | 浪口聂家新农村              | 102.87 | 二级 |                  |
| 9686 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 刘清公变                 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9687 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20     | 共升二组2#柱上变压器          | 133.2  | 二级 |                  |
| 9688 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20     | 共升二组                 | 64.53  | 二级 |                  |
| 9689 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 斗门邱家公变               | 82.44  | 二级 |                  |
| 9690 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13     | 创业路二号                | 187.11 | 二级 |                  |
| 9691 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63  | 宋家桥3组2#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9692 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13     | 水库下台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9693 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV渣桥线桃70     | 肥塘十组                 | 12.97  | 二级 |                  |
| 9694 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV湄港线厦13     | 黄土包台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9695 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13     | 柳林二台                 | 56.25  | 二级 |                  |
| 9696 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV湄港线厦13     | 桥口                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9697 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15     | 围石台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9698 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13     | 中心观                  | 29.38  | 二级 |                  |
| 9699 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27     | 寿安九组                 | 6.1    | 二级 |                  |
| 9700 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV城四回线鱼120   | 殷家坡3#                | 256.1  | 二级 |                  |
| 9701 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77     | 陈家嘴                  | 138.96 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |                |               |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|---------------|--------|----|------------------|
| 9702 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV大路线犀226    | 塘下吴台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9703 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV井头线大16     | 井头1.2组台区      | 49.68  | 二级 |                  |
| 9704 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV玻纤线麦219    | 王母段二台区        | 126.41 | 二级 |                  |
| 9705 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV林场线官507    | 白羊畈三组公变       | 160    | 一级 |                  |
| 9706 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV林场线官507    | 西湾叶家公变        | 163.21 | 一级 |                  |
| 9707 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114    | 李港六组1#公变      | 167.29 | 二级 |                  |
| 9708 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV大白线菖14     | 鹿门铺五六组公变      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9709 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV雨山线路208    | 南边            | 12.28  | 二级 |                  |
| 9710 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站     | 10kV古鸣线隽222    | 石井配变          | 222.06 | 二级 |                  |
| 9711 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV街道线余108    | 余家桥村公变        | 252    | 二级 |                  |
| 9712 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV润田线荻115    | 荻田五变          | 83.02  | 二级 |                  |
| 9713 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站     | 10kV白云线鲍515    | 新码二组          | 161.25 | 二级 |                  |
| 9714 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV山界线厦18     | 青山            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9715 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV石印线慈119    | 石印台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9716 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV花园线桂16     | 柏墩村           | 80.41  | 二级 |                  |
| 9717 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25     | 鸣泉8组          | 14.39  | 二级 |                  |
| 9718 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117   | 九房二台区         | 83.71  | 二级 |                  |
| 9719 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV横沟线横604    | 卫生院2#公变       | 140.43 | 二级 |                  |
| 9720 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25     | 鸣泉大港下         | 68.98  | 二级 |                  |
| 9721 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV官洲线溪18     | 活湖五组          | 81.01  | 二级 |                  |
| 9722 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV堤坡线港107    | 归粮洲4#         | 242.61 | 二级 |                  |
| 9723 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站    | 10kV开发区线砂209   | 下庄小区2#        | 302.6  | 一级 |                  |
| 9724 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊专线赵208    | 羊楼洞村五组公变      | 80     | 二级 |                  |
| 9725 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV蒲首线新15     | 土城村1#公变       | 329.1  | 二级 |                  |
| 9726 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站     | 10kV泉港线涓517    | 中许外           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9727 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV城关线通117    | 电影院二公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9728 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13     | 盘元村1.5组       | 30.35  | 二级 |                  |
| 9729 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12     | 回头6组台区        | 22.4   | 二级 |                  |
| 9730 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV青山线青11     | 石垅1.2组台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9731 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13     | 白沙村4.5组柱上变压器  | 116.93 | 二级 |                  |
| 9732 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV青山线青11     | 青山8组台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9733 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12     | 江田机站台区        | 0.96   | 二级 |                  |
| 9734 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV星星线花13     | 西关村2组2#台区     | 45.51  | 二级 |                  |
| 9735 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV青山线青11     | 青山6组2台台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9736 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV三叉港线甘14    | 窑咀二队2#        | 40.09  | 二级 |                  |
| 9737 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV杨林线渠13     | 伯敬村1.3组       | 42.66  | 二级 |                  |
| 9738 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV蔡墩线青15     | 大屋邓家台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9739 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV官塘线官510    | 凤山一组公变        | 80     | 二级 |                  |
| 9740 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV群力线横506    | 凉亭埡6.11组      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9741 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV柏树线肖113    | 余明海柏树叶家       | 9.97   | 二级 |                  |
| 9742 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV石门线阮17     | 山界上台          | 25.11  | 二级 |                  |
| 9743 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27     | 堰市五、六组2#台区    | 1.83   | 二级 |                  |
| 9744 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV太平线青21     | 洪桥四组台区        | 31.73  | 二级 |                  |
| 9745 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV三山线桂14     | 仙坪二组台区        | 12.52  | 二级 |                  |
| 9746 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄下片线石15   | 花园3队          | 11.92  | 二级 |                  |
| 9747 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 钟鸣变电站     | 10kV产业园一回线鸣538 | 下津冯王家         | 216.62 | 二级 |                  |
| 9748 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV横岭线金25     | 胡坑口           | 7.42   | 二级 |                  |
| 9749 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219    | 下明            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9750 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV横岭线金25     | 泉洪            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9751 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219    | 竹林塘           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9752 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV中咀线横603    | 李堡11.13组柱上变压器 | 15.96  | 二级 |                  |
| 9753 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站     | 10kV高桥线高14     | 白水村2          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9754 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站     | 10kV高桥线高14     | 白水村           | 79.3   | 二级 |                  |
| 9755 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23     | 杨家台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9756 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV红旗线车117    | 节堤一组2#公变      | 80.53  | 二级 |                  |
| 9757 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV淦河二回线文223  | 大畈三组柱上变压器     | 262.25 | 一级 |                  |
| 9758 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV淦河二回线文223  | 纪委柱上变压器       | 81.45  | 一级 |                  |
| 9759 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV水库线麻16     | 团结村二号台区       | 130.04 | 二级 |                  |
| 9760 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV金桥线马107    | 金桥四组          | 11.24  | 二级 |                  |
| 9761 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站    | 10kV银安线银505    | 林业局柱上变压器      | 270.6  | 二级 |                  |
| 9762 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV八一线路202    | 团山下台2#        | 19.69  | 二级 |                  |
| 9763 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV瑶泉线传111    | 南栎二           | 19.46  | 二级 |                  |
| 9764 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV洞口线广16     | 西河新村1#        | 409.26 | 一级 |                  |

|      |          |              |         |        |               |            |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------|--------|----|------------------|
| 9765 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV余畈线隽223   | 银西二配变      | 324.79 | 一级 |                  |
| 9766 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412   | 和谐小区(211区) | 345.69 | 一级 |                  |
| 9767 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13  | 莲花黄家1#公变   | 80     | 二级 |                  |
| 9768 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13  | 三眼桥八组公变    | 88.62  | 二级 |                  |
| 9769 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13  | 三眼桥九组公变    | 88.62  | 二级 |                  |
| 9770 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 大孟2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9771 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14    | 中伙小学公变     | 356.91 | 二级 |                  |
| 9772 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 程许寺台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9773 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 陈家2组台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9774 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV黄石桥线张24   | 新屋郑        | 30     | 二级 |                  |
| 9775 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 胡林         | 40.75  | 二级 |                  |
| 9776 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504   | 下窝2#       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9777 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 方树下5组台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9778 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 方家台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9779 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV渣桥线桃70    | 肥塘二台       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9780 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 柏峦一台       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9781 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 乌龟石七组      | 56.75  | 二级 |                  |
| 9782 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV板坑线梅15    | 后沙坪石脚路     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9783 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76    | 郭家岭五组      | 27.49  | 二级 |                  |
| 9784 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21    | 石坳一组       | 32.87  | 二级 |                  |
| 9785 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 邓家变        | 27.06  | 二级 |                  |
| 9786 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 茅井九组台区     | 40.15  | 二级 |                  |
| 9787 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 栎咀7组台区     | 40.44  | 二级 |                  |
| 9788 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 田铺三组       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9789 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 瑞家垅        | 31.91  | 二级 |                  |
| 9790 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 栎咀4组台区     | 40.89  | 二级 |                  |
| 9791 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV城区三回线新117 | 农行台区       | 408.89 | 一级 |                  |
| 9792 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV余畈线隽223   | 粮库配变       | 340.81 | 二级 |                  |
| 9793 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配电运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 煤化局公变柱上变压器 | 407.69 | 一级 |                  |
| 9794 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15    | 团田李柱上变压器   | 40.47  | 二级 |                  |
| 9795 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 刘英柱上变压器    | 56.15  | 二级 |                  |
| 9796 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15    | 坳口湖柱上变压器   | 18.36  | 二级 |                  |
| 9797 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 上阔三台       | 142.54 | 二级 |                  |
| 9798 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511   | 官塘村向家公变    | 80.68  | 一级 |                  |
| 9799 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配电运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 杨下新村柱上变压器  | 268.26 | 一级 |                  |
| 9800 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118   | 大树陈台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9801 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 三源乡直       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9802 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 宾兴会台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9803 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝咸线宝606   | 唐咀廖家       | 52.39  | 二级 |                  |
| 9804 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504   | 杨林村2#      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9805 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 横港         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9806 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 上贾         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9807 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站  | 10kV理畈线富11    | 大屋基台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9808 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 程家地台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9809 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 堂坳台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9810 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 仁窝八组公变     | 55.87  | 二级 |                  |
| 9811 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 下新屋台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9812 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 安乐四队       | 80.32  | 二级 |                  |
| 9813 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118   | 白沙一台       | 116.36 | 二级 |                  |
| 9814 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV北洪线广18    | 北洪大队二      | 141.3  | 二级 |                  |
| 9815 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17    | 虎山4队       | 80.21  | 二级 |                  |
| 9816 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 安丰一组公变     | 50.9   | 二级 |                  |
| 9817 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 柳林村2#公变    | 7.9    | 二级 |                  |
| 9818 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配电运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV龙温一回线温31  | 三号桥小学柱上变压器 | 431.82 | 一级 |                  |
| 9819 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV岩山下线刘27   | 白土伦2#台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9820 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 阮家2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9821 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 黄荆塘四组2#    | 37.97  | 二级 |                  |
| 9822 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV高铺线渠23    | 孙鉴五队       | 967.59 | 二级 |                  |
| 9823 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 古塘2#台区     | 83.9   | 二级 |                  |
| 9824 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 何埡3.4.8组   | 37.26  | 二级 |                  |
| 9825 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609   | 蒿林一组       | 324.38 | 一级 |                  |
| 9826 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV张公线张14    | 张公庙九十组     | 81.63  | 一级 |                  |
| 9827 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 杨林闸2#公变    | 7.03   | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 9828 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV周桥线渠18    | 杨仁1.2.7组     | 162.66 | 二级 |                  |
| 9829 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 江田9组台区       | 24.99  | 二级 |                  |
| 9830 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV国道线永609   | 官塘村七组        | 162.42 | 一级 |                  |
| 9831 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV大桥线朱21    | 马鞍6、7组柱上变压器  | 26.94  | 二级 |                  |
| 9832 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111   | 洞口二组         | 105.21 | 二级 |                  |
| 9833 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖沙线肖116   | 大堰一组         | 6.57   | 二级 |                  |
| 9834 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV白罗拗线阮14   | 白罗拗新街        | 169.12 | 二级 |                  |
| 9835 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27    | 枫树二组         | 34.95  | 二级 |                  |
| 9836 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63 | 石磊背台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9837 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄下片线石15  | 柘田下台2号       | 18.57  | 二级 |                  |
| 9838 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄下片线石15  | 玉竹中台         | 22.14  | 二级 |                  |
| 9839 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄下片线石15  | 玉竹下台         | 32.16  | 二级 |                  |
| 9840 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14  | 石城村2号        | 29.5   | 二级 |                  |
| 9841 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV大白线菖14    | 栎咀1组台区       | 51.31  | 二级 |                  |
| 9842 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505   | 江桥1.18组      | 12.18  | 二级 |                  |
| 9843 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV南港线渡21    | 东湖六组         | 82.98  | 二级 |                  |
| 9844 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505   | 江桥12组        | 39.91  | 二级 |                  |
| 9845 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505   | 长山基地         | 88.95  | 二级 |                  |
| 9846 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东岷变电站    | 10kV广吴线广17    | 熊家湾三组公变      | 165.93 | 二级 |                  |
| 9847 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV花纹线厦17    | 蔡家源          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9848 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210   | 潘桥5组公变       | 41.02  | 二级 |                  |
| 9849 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV仪表线崇411   | 湖北银行门口(203区) | 262.9  | 一级 |                  |
| 9850 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV五公司线蒲116  | 三公司2#公变      | 217.74 | 二级 |                  |
| 9851 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV青龙二回线文224 | 旗鼓一组还建点柱上变压器 | 0      | 三级 |                  |
| 9852 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV淦河二回线文223 | 一百家2#柱上变压器   | 242.56 | 二级 |                  |
| 9853 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV蕲塘线蒲117   | 望山村部公变       | 83.58  | 二级 |                  |
| 9854 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV水焦线蒲224   | 蕲川公安局4#公变    | 343.02 | 二级 |                  |
| 9855 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV茶庵线赵207   | 钆具厂2#公变      | 45.09  | 二级 |                  |
| 9856 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站     | 10kV青叶线樊504   | 青山七台         | 12.18  | 二级 |                  |
| 9857 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV山界线厦18    | 西湖坑          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9858 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV官洲线溪18    | 安乐二队2#       | 1      | 二级 |                  |
| 9859 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15    | 槽窝口台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9860 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV国道线永609   | 路灯一号（五金大市场）  | 83.98  | 一级 |                  |
| 9861 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26    | 张屋罗台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 9862 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26    | 塘窝2号台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 9863 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV星星线花13    | 星星村3#台区      | 48.22  | 二级 |                  |
| 9864 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV聂家线朱15    | 骆岗村二组2#      | 30.08  | 二级 |                  |
| 9865 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV兴民线桃69    | 光彩大道一台       | 423.06 | 二级 |                  |
| 9866 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站     | 10kV山口线吴62    | 猫儿头2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9867 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV陈坪线石503   | 瑶坪台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9868 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV官塘线官510   | 泉洪岭四组公变      | 43.59  | 二级 |                  |
| 9869 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV井头线大16    | 井头村100       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9870 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101   | 双丘四组公变       | 80     | 二级 |                  |
| 9871 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV矾矿线麦118   | 石坪三台         | 32.97  | 二级 |                  |
| 9872 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 信通运检班   | 隽水变电站     | 10kV上坳线隽125   | 商校           | 264.37 | 二级 |                  |
| 9873 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117  | 何段二台         | 45.55  | 二级 |                  |
| 9874 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV沙堆线传106   | 九井           | 251.83 | 二级 |                  |
| 9875 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV古田线花14    | 新铺村          | 76.34  | 二级 |                  |
| 9876 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV雨山线路208   | 肖上竹          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9877 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 新塘九组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9878 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站     | 10kV周瑜线周109   | 赤壁街道公变       | 160    | 一级 |                  |
| 9879 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV高塘线高15    | 团田4#柱上变压器    | 15.03  | 二级 |                  |
| 9880 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV高塘线高15    | 大屋万4.7组柱上变压器 | 81.54  | 二级 |                  |
| 9881 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站     | 10kV阔田线新120   | 下阔一台         | 139.61 | 二级 |                  |
| 9882 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站     | 10kV阔田线新120   | 下阔二台         | 21.93  | 二级 |                  |
| 9883 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114   | 董岭雷家1#公变     | 81.89  | 二级 |                  |
| 9884 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV灯笼山线官606  | 官塘古驿1#公变     | 166.06 | 一级 |                  |
| 9885 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV灯笼山线官606  | 官塘古驿新城公变     | 326.62 | 一级 |                  |
| 9886 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114   | 杨家岭八组公变      | 267.77 | 二级 |                  |
| 9887 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV红光线白116   | 下白露          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9888 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV宝塘线燕220   | 燕厦街1#变       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9889 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站     | 10kV山口线吴62    | 山下台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9890 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马桥线马208   | 程王           | 116.24 | 二级 |                  |

|      |          |              |         |           |               |              |        |    |                  |
|------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 9891 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站     | 10kV理畈线富11    | 大垅台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9892 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 部堂台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9893 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 蔡家台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9894 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV农机线通115   | 老电信局         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9895 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV清水线传109   | 灿良二          | 135.65 | 二级 |                  |
| 9896 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV四庄线上118   | 金仙一          | 34.65  | 二级 |                  |
| 9897 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215   | 山咀一变         | 114.23 | 二级 |                  |
| 9898 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV洪山线新22    | 朱巷十组1#公变     | 140.11 | 二级 |                  |
| 9899 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV白石线茶17    | 白石村公变        | 160    | 二级 |                  |
| 9900 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV白石线茶17    | 白石十五组1#公变    | 83.64  | 二级 |                  |
| 9901 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊普线赵203   | 伴旗山村二组公变     | 80     | 二级 |                  |
| 9902 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊普线赵203   | 羊楼洞村十三组公变    | 80     | 二级 |                  |
| 9903 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV沙店线洪503   | 铁罗坪2#(猴段)    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9904 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV青山线青11    | 青山12组台区      | 132.25 | 二级 |                  |
| 9905 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV黄石桥线张24   | 泉湖十组         | 40.82  | 二级 |                  |
| 9906 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV聂家线朱15    | 聂家村7组        | 80     | 二级 |                  |
| 9907 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV汀泗线朱12    | 汀泗站变         | 322.51 | 一级 |                  |
| 9908 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV三义港线甘14   | 共升一组         | 164.33 | 二级 |                  |
| 9909 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV汀泗线朱12    | 繁华小区公变       | 168.57 | 一级 |                  |
| 9910 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV工业线官511   | 官塘一公里公变      | 341.84 | 一级 |                  |
| 9911 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV聂家线朱15    | 骆岗村          | 17.84  | 二级 |                  |
| 9912 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 回头咀台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9913 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV三义港线甘14   | 渔业分场2#       | 320.71 | 二级 |                  |
| 9914 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV高铺线渠23    | 刘福柱上变压器      | 96.91  | 二级 |                  |
| 9915 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖岭线肖112   | 王汉星          | 135.48 | 二级 |                  |
| 9916 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111   | 泉陂三组         | 27.2   | 二级 |                  |
| 9917 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖沙线肖116   | 大联巴家         | 95.4   | 二级 |                  |
| 9918 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖沙线肖116   | 五港村          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9919 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27    | 进口六组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9920 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27    | 黄茆村部         | 83.26  | 一级 |                  |
| 9921 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63 | 上岭台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9922 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63 | 黄金嘴台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9923 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟一组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9924 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄下片线石15  | 西庄3.4组2号     | 12.27  | 二级 |                  |
| 9925 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14  | 石壁上台         | 17.68  | 二级 |                  |
| 9926 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV高岭线渡16    | 黄沙湾2#        | 84.13  | 二级 |                  |
| 9927 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV蒲圻湖线渡24   | 蒲圻湖三组        | 81.97  | 二级 |                  |
| 9928 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63 | 寨下上2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9929 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505   | 江桥一组2#公变     | 46.94  | 二级 |                  |
| 9930 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV义乌线永611   | 湖场五组2#公变     | 134.79 | 二级 |                  |
| 9931 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站     | 10kV磨桥线程112   | 圳上二台         | 104.81 | 二级 |                  |
| 9932 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉三回线塘66  | 公路总段柱上变      | 268.18 | 一级 |                  |
| 9933 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜工一回线潜108 | 一号桥征稽处柱上变压器  | 202.24 | 一级 |                  |
| 9934 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站     | 10kV旗鼓一回线栗106 | 栗林还建点3#柱上变压器 | 39.52  | 二级 |                  |
| 9935 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站    | 10kV广中线广24    | 修试厂柱上变压器     | 261.43 | 一级 |                  |
| 9936 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站    | 10kV银办线银504   | 旗鼓一组2#柱上变压器  | 404.35 | 一级 |                  |
| 9937 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV月星山线余109  | 月星山三队公变      | 40     | 二级 |                  |
| 9938 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV泉洪线中14    | 掘泉四组4#公变     | 62.53  | 二级 |                  |
| 9939 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV金桂线桂24    | 桂花站用变        | 164.21 | 二级 |                  |
| 9940 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV工业线杨108   | 中街公变柱上变压器    | 339.02 | 二级 |                  |
| 9941 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV工业线杨108   | 麻纺一路柱上变压器    | 248.27 | 二级 |                  |
| 9942 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站     | 10kV冷水坪线山11   | 安平寺          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9943 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15    | 黄荆林台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9944 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15    | 高槎坪台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9945 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13    | 刘祠3#         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9946 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV云溪线水112   | 炉上二台         | 21.65  | 二级 |                  |
| 9947 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV官洲线溪18    | 活湖六组2#       | 80.64  | 二级 |                  |
| 9948 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV程铁线杨209   | 下范           | 21.56  | 二级 |                  |
| 9949 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站    | 10kV三门线聂119   | 三门七组2#       | 74.37  | 二级 |                  |
| 9950 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26    | 庙边村2号台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 9951 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV聂家线朱15    | 骆岗村3#        | 53.06  | 二级 |                  |
| 9952 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV聂家线朱15    | 骆岗村2#        | 47.31  | 二级 |                  |
| 9953 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV沙堆线传106   | 沙村三          | 39.6   | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |            |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------|--------|----|------------------|
| 9954  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 利和五        | 145.68 | 二级 |                  |
| 9955  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV屋港线吴82    | 坂上王2#台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9956  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 堆山五        | 42.21  | 二级 |                  |
| 9957  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 南门桥二公变     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9958  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 湖畔1#台区(下段) | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9959  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 火锡         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9960  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76    | 龙背三组       | 247.88 | 二级 |                  |
| 9961  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV官塘线大116   | 大畈安置点2#台区  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9962  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV高庄线沙22    | 高庄五组       | 3.08   | 二级 |                  |
| 9963  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15    | 茅坪五六组公变    | 40     | 二级 |                  |
| 9964  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76    | 史家渡下台台区    | 125.58 | 二级 |                  |
| 9965  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马金线马108   | 马桥3.4组二号   | 412.57 | 二级 |                  |
| 9966  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV河南街线桃64   | 站变         | 196.52 | 二级 |                  |
| 9967  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 南冲垅变       | 40.31  | 二级 |                  |
| 9968  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107   | 吴家门村2#公变   | 166.33 | 二级 |                  |
| 9969  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV兴民线桃69    | 中津四组一区     | 337.84 | 二级 |                  |
| 9970  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 老河3#公变     | 80     | 二级 |                  |
| 9971  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208   | 叶家         | 74.83  | 二级 |                  |
| 9972  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV板坑线梅15    | 沙咀上2#      | 91.17  | 二级 |                  |
| 9973  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208   | 尧家         | 54.33  | 二级 |                  |
| 9974  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV米厂线横601   | 群力9组       | 80.87  | 二级 |                  |
| 9975  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV光明线横504   | 老毛栗山柱上变压器  | 53.24  | 二级 |                  |
| 9976  | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV二桥线桃17    | 四区公变       | 308.22 | 二级 |                  |
| 9977  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV金桂线桂24    | 文教小区       | 254.25 | 二级 |                  |
| 9978  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109  | 月星山二队1#公变  | 40     | 二级 |                  |
| 9979  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 李港一组公变     | 83.74  | 二级 |                  |
| 9980  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109  | 月星山马井山机站公变 | 40     | 二级 |                  |
| 9981  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406   | 街道2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9982  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 甘港         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9983  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 成方台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9984  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 郭家湾一组      | 162.26 | 二级 |                  |
| 9985  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 黄泥当        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9986  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV石航线明17    | 石航张台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9987  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站  | 10kV理畈线富11    | 洪家垅台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9988  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城隍一回线通216 | 工商台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9989  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 杨桥六组       | 76.76  | 二级 |                  |
| 9990  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV凤凰线广13    | 广东畈7组      | 65.2   | 二级 |                  |
| 9991  | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109   | 罗塘一        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 9992  | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV凤凰线广13    | 广东畈6组      | 8.73   | 二级 |                  |
| 9993  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17    | 白石一组1#公变   | 2.6    | 二级 |                  |
| 9994  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV茶庵线赵207   | 雷家桥村一组公变   | 160    | 二级 |                  |
| 9995  | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17    | 中心五组1#公变   | 80.72  | 二级 |                  |
| 9996  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 老屋1#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9997  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 东山坪台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9998  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 下泉乡直1#台区   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 9999  | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV潘山线洪512   | 大田         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10000 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 纽扣厂公变      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10001 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV孙帅线高13    | 高桥村6#      | 55.57  | 二级 |                  |
| 10002 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 石子岭四组      | 578.41 | 二级 |                  |
| 10003 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 张家渡台区      | 84.4   | 二级 |                  |
| 10004 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 九袁门2#柱上变压器 | 9.23   | 二级 |                  |
| 10005 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV汀泗线朱12    | 汀泗11#公变台区  | 164.87 | 一级 |                  |
| 10006 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 双石村        | 80.99  | 二级 |                  |
| 10007 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV汀泗线朱12    | 汀泗公变1#     | 82.22  | 一级 |                  |
| 10008 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 四联村5组      | 45.14  | 二级 |                  |
| 10009 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV三叉港线甘14   | 渔业分场3#     | 160.58 | 二级 |                  |
| 10010 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505   | 江桥2组台区     | 39.43  | 二级 |                  |
| 10011 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 柳祠一组       | 21.5   | 二级 |                  |
| 10012 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV关刀线水214   | 关刀镇四台      | 66.44  | 二级 |                  |
| 10013 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV虎爪线阮19    | 白罗十组       | 41.49  | 二级 |                  |
| 10014 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 岭背下台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10015 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 新塘下台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10016 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 玉竹中台2号     | 55.14  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |                   |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-------------------|--------|----|------------------|
| 10017 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15   | 畈上周家              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10018 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14   | 洪龙下台              | 19.96  | 二级 |                  |
| 10019 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14   | 季木坳               | 12.92  | 二级 |                  |
| 10020 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14   | 洪龙中台              | 112.7  | 二级 |                  |
| 10021 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63  | 仓下台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10022 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23     | 界牌台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10023 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23     | 塘上台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10024 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广晏线广17     | 熊家湾一组             | 81.73  | 二级 |                  |
| 10025 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17     | 楠木红               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10026 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV中咀线横603    | 李堡村               | 18.51  | 二级 |                  |
| 10027 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV花龙线花17     | 双碑村               | 43.44  | 二级 |                  |
| 10028 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210    | 官山边屋公变            | 8.8    | 二级 |                  |
| 10029 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24     | 黄铁6.7.8组          | 27.96  | 二级 |                  |
| 10030 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 林场公变              | 22.96  | 二级 |                  |
| 10031 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72   | 但家庄柱上变压器          | 417.07 | 二级 |                  |
| 10032 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV南城线马105    | 南城一品2#公变          | 511.17 | 一级 |                  |
| 10033 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115    | 国资委柱上变压器          | 258.17 | 一级 |                  |
| 10034 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV药厂线石212    | 药厂桥头台区            | 335.96 | 一级 |                  |
| 10035 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611    | 湖场六组              | 168.23 | 二级 |                  |
| 10036 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108    | 上街公变              | 18.92  | 二级 |                  |
| 10037 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15     | 上坳北山台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10038 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14     | 掘泉四组公变            | 338.53 | 二级 |                  |
| 10039 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14     | 掘泉九组公变            | 89.13  | 二级 |                  |
| 10040 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV龙洞线蒋613    | 长寿8组              | 28.44  | 二级 |                  |
| 10041 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13     | 七宝桥三组1#公变         | 80     | 二级 |                  |
| 10042 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12     | 贺胜6#公变            | 164.32 | 二级 |                  |
| 10043 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 排楼台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 10044 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218    | 南坪变               | 279.04 | 二级 |                  |
| 10045 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16     | 茶地7组2号            | 32.65  | 二级 |                  |
| 10046 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18     | 何埡3.4.8组2#        | 19.55  | 二级 |                  |
| 10047 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV兴民线桃69     | 中津公变              | 223.12 | 二级 |                  |
| 10048 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107    | 湾船五               | 137.22 | 二级 |                  |
| 10049 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62     | 界水岭2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10050 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515   | 蛤蟆石六组             | 88.46  | 二级 |                  |
| 10051 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15     | 湾头一组2号            | 11.25  | 二级 |                  |
| 10052 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25     | 新家田               | 18.93  | 二级 |                  |
| 10053 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV九曲线义119    | 八房2#台区            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10054 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120    | 港下屋台区             | 119.1  | 二级 |                  |
| 10055 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV铜钟线铜12     | 铜钟机关2台            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10056 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 万秀村1、4组4#台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10057 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229    | 山口三组安置点台区（山口三组易迁） | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10058 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 龙门桥十组2#公变         | 0      | 三级 |                  |
| 10059 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116    | 雷吼一变              | 71.78  | 二级 |                  |
| 10060 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404   | 西坑村               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10061 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85    | 营里六组公变            | 278.46 | 一级 |                  |
| 10062 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电网检班   | 新塔变电站  | 10kV铁柱一回线新121  | 武通配变              | 88.41  | 一级 |                  |
| 10063 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV光明线横504    | 孙祠五组柱上变压器         | 49.09  | 二级 |                  |
| 10064 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV光明线横504    | 新毛栗山柱上变压器         | 154.16 | 二级 |                  |
| 10065 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37     | 温泉六组2#柱上变压器       | 450.4  | 一级 |                  |
| 10066 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城I回线鱼119   | 沙阳路1+1#           | 282.15 | 二级 |                  |
| 10067 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24     | 铁铺二组还建房2#公变       | 509.7  | 二级 |                  |
| 10068 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402    | 李家铺台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10069 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24     | 铁铺七八组             | 75.17  | 二级 |                  |
| 10070 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV燎原线甘25     | 军山村5.6组           | 40.09  | 二级 |                  |
| 10071 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24     | 塘家咀3#公变           | 150    | 二级 |                  |
| 10072 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62     | 半洞张台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10073 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 移民新村              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10074 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601    | 咀下二号变             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10075 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208    | 金槽2#柱上变压器         | 9.85   | 二级 |                  |
| 10076 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下朱线麻13     | 东井一组              | 25.98  | 二级 |                  |
| 10077 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215    | 虎岩台区              | 50.66  | 二级 |                  |
| 10078 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河线广28     | 北洪大队三             | 69.79  | 二级 |                  |
| 10079 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215    | 山咀三变              | 63.59  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |              |        |    |                   |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|-------------------|
| 10080 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV赤中四回线蛟110 | 夏龙大湖嘴1#公变    | 87.34  | 二级 |                   |
| 10081 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503   | 高台村          | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10082 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 郭李公变         | 65     | 二级 |                   |
| 10083 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 垅下8、9组       | 27.2   | 二级 |                   |
| 10084 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 凤山三组公变       | 89.12  | 二级 |                   |
| 10085 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 尖山村1、3组      | 45.6   | 二级 |                   |
| 10086 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 垅下下台         | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 10087 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 紫坛咀          | 81.79  | 二级 |                   |
| 10088 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV孙帅线高13    | 孙帅塘下朱        | 27.21  | 二级 |                   |
| 10089 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 泉洪岭村部公变      | 80     | 二级 |                   |
| 10090 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV青山线青11    | 太平四组台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 10091 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 垅下村          | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 10092 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 星桥四组         | 73.71  | 二级 |                   |
| 10093 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖沙线肖116   | 五港六斗畈        | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 10094 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 洞口张台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10095 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 石城村          | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 10096 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 白果树2号        | 32.96  | 二级 |                   |
| 10097 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504   | 下窠           | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10098 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 大源叶家岭        | 64.03  | 二级 |                   |
| 10099 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505   | 江桥7、15、16组   | 41.22  | 二级 |                   |
| 10100 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 杨槽台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10101 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17    | 黄克埠          | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10102 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 陈家台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10103 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17    | 树芳           | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10104 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV状元线隽229   | 阀门配变         | 351.03 | 一级 |                   |
| 10105 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 体育路6#柱上变压器   | 266.36 | 一级 |                   |
| 10106 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV南城线马105   | 南城一品1#公变     | 509.03 | 一级 |                   |
| 10107 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 牲畜交易所柱上变压器   | 260.24 | 一级 |                   |
| 10108 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 阳光路柱上变压器     | 409.34 | 一级 |                   |
| 10109 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215   | 花亭二台         | 39.16  | 二级 |                   |
| 10110 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 杨下新村2#柱上变压器  | 334.6  | 一级 |                   |
| 10111 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103   | 陆水湖向阳坡4#公变   | 224.79 | 一级 |                   |
| 10112 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103   | 陆水湖游泳池公变     | 305.52 | 一级 |                   |
| 10113 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV旗鼓一回线栗106 | 栗林还建点6#柱上变压器 | 52.46  | 二级 |                   |
| 10114 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙潜线龙108   | 月亮湾公变        | 163.38 | 一级 |                   |
| 10115 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV熊家岭线余105  | 枫桥大队1#公变     | 17.01  | 二级 |                   |
| 10116 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电所  | 10kV港路线罗11    | 王田2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10117 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 雷道韩          | 23.04  | 二级 |                   |
| 10118 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 董岭村部1#公变     | 85.27  | 二级 |                   |
| 10119 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611   | 渡船村          | 333.24 | 二级 |                   |
| 10120 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 大林铺台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10121 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 马鞍山          | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10122 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 岭背           | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10123 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14    | 掘泉三组公变       | 80.99  | 二级 |                   |
| 10124 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14    | 掘泉一组公变       | 86.95  | 二级 |                   |
| 10125 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14    | 泉洪一组公变       | 40.64  | 二级 |                   |
| 10126 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 蒋家洞变电站 | 10kV长虹线蒋518   | 甘家垅林场        | 22.73  | 二级 |                   |
| 10127 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV钙石线赵105   | 赵李桥村石卡内公变    | 40.82  | 二级 |                   |
| 10128 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 万寿桥村桥窝       | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 10129 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 周家台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10130 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118   | 竹林3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10131 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 江家2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10132 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 黄金嘴2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10133 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 六铺岭4#        | 15     | 二级 |                   |
| 10134 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 界石岭2号公变      | 0      | 三级 | 本身不可接入            |
| 10135 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV兴民线桃69    | 黄家老屋         | 320.04 | 二级 |                   |
| 10136 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪二回线吴64 | 龙窝湖4#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10137 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402   | 李家铺2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10138 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 梅坞台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10139 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222   | 银泉花园         | 340.87 | 二级 |                   |
| 10140 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 朗铺二号         | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 10141 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76    | 环城1#公变       | 252.55 | 二级 |                   |
| 10142 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15    | 苒蕺村2号        | 16     | 二级 |                   |

|       |          |              |         |        |               |                       |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-----------------------|--------|----|------------------|
| 10143 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 霞星谢家二台区               | 38.11  | 二级 |                  |
| 10144 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 旭东二配变                 | 276.72 | 二级 |                  |
| 10145 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 桃红四组                  | 10.82  | 二级 |                  |
| 10146 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV菖蒲线菖13    | 新屋门                   | 58.27  | 二级 |                  |
| 10147 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV港口线黄110   | 前进湖公变                 | 160    | 一级 |                  |
| 10148 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 三门村部                  | 160.47 | 二级 |                  |
| 10149 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116   | 茶仙居配变                 | 329.66 | 一级 |                  |
| 10150 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116   | 万家乐配变                 | 162.47 | 一级 |                  |
| 10151 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站  | 10kV理畈线富11    | 南洞台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10152 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站  | 10kV傅工一回线傅504 | 10kV阳光221线代家2#支线柱上变压器 | 64.95  | 二级 |                  |
| 10153 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV乡直线株118   | 杨芳村1#台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10154 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114 | 辉煌名居台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10155 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 下大坪台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10156 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 铁铺二组新村                | 255.42 | 二级 |                  |
| 10157 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114 | 法院                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10158 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV环城线湄514   | 王博文                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10159 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62    | 猫儿头台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10160 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV城四回线鱼120  | 茶庵一组2#                | 330.62 | 二级 |                  |
| 10161 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 杨菊花村部2#               | 80     | 二级 |                  |
| 10162 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 活湖七组                  | 161.12 | 二级 |                  |
| 10163 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 曾铺四组                  | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10164 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17    | 金峰二组公变                | 40.56  | 二级 |                  |
| 10165 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17    | 金峰六组公变                | 81.51  | 二级 |                  |
| 10166 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 大坪镇三变                 | 243.66 | 二级 |                  |
| 10167 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 雨亭六组1#公变              | 46.29  | 二级 |                  |
| 10168 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 蒋家洞变电站 | 10kV长虹线蒋518   | 洞口9组                  | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10169 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 柳林村二组1#公变             | 44.45  | 二级 |                  |
| 10170 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 花园台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10171 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV岩山下线刘27   | 阮家台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10172 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13    | 游龙台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10173 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 供电所公变                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10174 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 老交通局公变                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10175 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 古塘村7组变压器              | 85.17  | 二级 |                  |
| 10176 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 垅下10、12组2#台区          | 20.06  | 二级 |                  |
| 10177 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV石城湾线石21   | 乌龟山                   | 125.66 | 二级 |                  |
| 10178 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 聂家村11组                | 58.45  | 二级 |                  |
| 10179 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 周董台区                  | 48.6   | 二级 |                  |
| 10180 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17    | 源头村公变                 | 49.05  | 二级 |                  |
| 10181 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 浮桥4.5.6组              | 110.63 | 二级 |                  |
| 10182 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 芳秀畈一组公变               | 85.02  | 二级 |                  |
| 10183 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV群力线横506   | 凉堰8组2#                | 219.03 | 二级 |                  |
| 10184 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107   | 从林六队公变                | 180.98 | 二级 |                  |
| 10185 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 柳祠彭家                  | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10186 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 肖岭村三组                 | 25.64  | 二级 |                  |
| 10187 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 进口1组                  | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10188 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17    | 宝林村                   | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10189 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV大幕线大25    | 涂家冲台区                 | 168.63 | 二级 |                  |
| 10190 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 龙凤中台                  | 71.71  | 二级 |                  |
| 10191 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117   | 高视凤形                  | 41.35  | 二级 |                  |
| 10192 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 大屋王家                  | 134.79 | 二级 |                  |
| 10193 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505   | 袁铺16组                 | 82.33  | 二级 |                  |
| 10194 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 军殿包台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10195 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505   | 袁铺3组                  | 1.54   | 二级 |                  |
| 10196 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV中咀线横603   | 李堡5.10.15组            | 129.22 | 一级 |                  |
| 10197 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV中咀线横603   | 中咀1.11组               | 38.4   | 二级 |                  |
| 10198 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 大明九组公变                | 40     | 二级 |                  |
| 10199 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙二回线文224 | 供销社1#柱上变压器            | 253.82 | 一级 |                  |
| 10200 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 潜山路灯变柱上变压器            | 161.29 | 二级 |                  |
| 10201 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 粮食车队（土管局）柱上变压器        | 309.57 | 二级 |                  |
| 10202 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文中线文226   | 商业街柱上变压器              | 401.62 | 一级 |                  |
| 10203 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 组织部柱上变压器              | 203.73 | 一级 |                  |
| 10204 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72  | 肖桥一三组柱上变压器            | 82.62  | 一级 |                  |
| 10205 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104  | 汽运小区公变                | 515.64 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                        |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------------------|--------|----|------------------|
| 10206 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611   | 官塘三组                   | 111.43 | 二级 |                  |
| 10207 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611   | 渡船三组                   | 80.04  | 二级 |                  |
| 10208 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606   | 官埠茶厂                   | 40.01  | 一级 |                  |
| 10209 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 烽火2#                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10210 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV芦林畈线小507  | 小柏机站公变                 | 42.93  | 二级 |                  |
| 10211 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 高泉                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10212 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 太阳坪                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10213 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14    | 掘泉七组公变                 | 82.18  | 二级 |                  |
| 10214 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14    | 中伙二组公变                 | 42.78  | 二级 |                  |
| 10215 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 浮山办事处柱上变压器浮114         | 259.03 | 一级 |                  |
| 10216 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV长寿线蒋515   | 代家垅2#-1公变              | 128.19 | 二级 |                  |
| 10217 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 联和台区(塘下5#)             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10218 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝咸线宝606   | 咸宁市咸安区路灯管理局#2          | 89.5   | 二级 |                  |
| 10219 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 斗门梅田畈公变                | 40.58  | 二级 |                  |
| 10220 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 下津龙标                   | 82.87  | 二级 |                  |
| 10221 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 田铺村2#                  | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10222 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111   | 银丰三变                   | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10223 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 宋家桥六七组2#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10224 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV宝塘线燕220   | 大坝                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10225 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 毛塘                     | 11.01  | 二级 |                  |
| 10226 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 茶地村周家桥                 | 14.35  | 二级 |                  |
| 10227 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 城建2#台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10228 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118   | 南岭一台                   | 163.87 | 二级 |                  |
| 10229 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV沙堆线传106   | 石冲三                    | 241.04 | 二级 |                  |
| 10230 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀三回线通116 | 硅厂二台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10231 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV峡山线高229   | 高铁6#公变                 | 164.35 | 二级 |                  |
| 10232 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV菖蒲线菖13    | 竹山吴家3#                 | 17.08  | 二级 |                  |
| 10233 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 酒厂柱上变压器                | 269.43 | 一级 |                  |
| 10234 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 田铺村                    | 8.57   | 二级 |                  |
| 10235 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204   | 丁家山                    | 82.91  | 二级 |                  |
| 10236 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208   | 下宕                     | 17.49  | 二级 |                  |
| 10237 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配网运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116   | 国土配变                   | 319.62 | 二级 |                  |
| 10238 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉五回线塘67  | 公安分局还建点柱上变压器           | 266.49 | 一级 |                  |
| 10239 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站  | 10kV傅工一回线傅504 | 10kV阳光221线马鞍村3#支线柱上变压器 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10240 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站  | 10KV敖507敖横四回线 | 黄山余艾柱上变压器              | 17.76  | 二级 |                  |
| 10241 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV菖蒲线菖13    | 沈家门公变                  | 52.09  | 二级 |                  |
| 10242 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV白云线鲍515   | 白云七八组                  | 83.54  | 二级 |                  |
| 10243 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216   | 石矶九十组                  | 33.76  | 二级 |                  |
| 10244 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14    | 西山下(大屋湾)               | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10245 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 窠家台区                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10246 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 芦坪                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10247 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 下杨上台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10248 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 张河口                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10249 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504   | 杨林乡直                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10250 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 下杨下台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10251 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV环城线湄514   | 榨岭下台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10252 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV燎原线甘25    | 军山11组2#                | 40.97  | 二级 |                  |
| 10253 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线朱桥7.9组2#台区      | 61.81  | 二级 |                  |
| 10254 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604   | 国道公变                   | 164.36 | 一级 |                  |
| 10255 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15    | 神坑                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10256 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV水库线麻16    | 团结三号                   | 40.59  | 二级 |                  |
| 10257 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118   | 长冲二台                   | 164.33 | 二级 |                  |
| 10258 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110   | 界头一台                   | 54.46  | 二级 |                  |
| 10259 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV药厂线石212   | 石南镇二台                  | 282.71 | 一级 |                  |
| 10260 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 伴旗山村公变                 | 80     | 二级 |                  |
| 10261 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 罗家园公变                  | 85.01  | 二级 |                  |
| 10262 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404  | 李洞                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10263 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV岩山下线刘27   | 麻口台区                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10264 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 狮坑台区                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10265 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 电影院公变                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10266 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV大路线犀226   | 县砖厂台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10267 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 盐库公变                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10268 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 余林寺                    | 40.1   | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |             |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------|--------|----|------------------|
| 10269 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 赛丰村2组       | 26.33  | 二级 |                  |
| 10270 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV黄石桥线张24   | 铁塔新村        | 336.41 | 二级 |                  |
| 10271 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 西冲辜家台区      | 42.18  | 二级 |                  |
| 10272 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 雨坛村2号       | 141.47 | 二级 |                  |
| 10273 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV赤岗线朱17    | 赤岗二组        | 28.95  | 二级 |                  |
| 10274 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 梅岐四片        | 48.73  | 二级 |                  |
| 10275 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 赛丰村4组       | 81.28  | 二级 |                  |
| 10276 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 河背村2号       | 40.23  | 二级 |                  |
| 10277 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 垌下村10、12组   | 50.91  | 二级 |                  |
| 10278 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV黄石桥线张24   | 梓山一组        | 82.05  | 二级 |                  |
| 10279 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 大坪一组台区      | 47.5   | 二级 |                  |
| 10280 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV石城湾线石21   | 3号公变        | 281.83 | 二级 |                  |
| 10281 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 大桥新台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10282 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV柏树线肖113   | 柏树五组        | 134.06 | 二级 |                  |
| 10283 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 肖岭邹周益洞口湾堂屋  | 30.24  | 二级 |                  |
| 10284 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 码头二组        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10285 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 上新屋2#       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10286 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 黄沙街道上新屋     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10287 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21    | 洪桥一组台区      | 11.85  | 二级 |                  |
| 10288 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21    | 庙铺三组        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10289 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 铜钟何桥村       | 88.19  | 二级 |                  |
| 10290 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 龙凤下台        | 80.86  | 二级 |                  |
| 10291 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 石灰龙         | 167.62 | 二级 |                  |
| 10292 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 白泉2组(57区)   | 238.88 | 二级 |                  |
| 10293 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 金沙五组台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10294 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 西泉八组台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10295 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 青山2         | 40.03  | 二级 |                  |
| 10296 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 尖山2#柱上变压器   | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10297 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 王宗儒         | 13.52  | 二级 |                  |
| 10298 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 陈祠2组公变      | 40.3   | 二级 |                  |
| 10299 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17    | 曹坑          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10300 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 枫陈山公变       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10301 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17    | 管家          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10302 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24    | 永安中学柱上变压器   | 268.31 | 一级 |                  |
| 10303 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 香泉花园公变柱上变压器 | 204.65 | 一级 |                  |
| 10304 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊专线赵208   | 羊楼洞村八组公变    | 40.03  | 二级 |                  |
| 10305 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 东港一台        | 53.05  | 二级 |                  |
| 10306 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24    | 木材厂公变       | 328.33 | 一级 |                  |
| 10307 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 林工商柱上变压器    | 162.65 | 一级 |                  |
| 10308 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 柳林村天龙坪公变    | 40.58  | 二级 |                  |
| 10309 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 大屋周台区       | 80.76  | 二级 |                  |
| 10310 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垌变电站  | 10kV水口线长117   | 塘铺          | 102.77 | 二级 |                  |
| 10311 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116   | 雁塔二台        | 266.01 | 一级 |                  |
| 10312 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 董家湾         | 87.93  | 二级 |                  |
| 10313 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 咀下3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10314 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 世纪星城公变      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10315 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 李华台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10316 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垌线黄15    | 四门2#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10317 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 大畈五组柱上变压器   | 160.01 | 一级 |                  |
| 10318 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14    | 中伙粮店公变      | 271.3  | 二级 |                  |
| 10319 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV官林一回线丁503 | 长山七组公变      | 80.52  | 二级 |                  |
| 10320 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14    | 中伙六七组公变     | 84.85  | 二级 |                  |
| 10321 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV陈祠线杨105   | 陈国辉         | 81.61  | 一级 |                  |
| 10322 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 运管所公变       | 145.81 | 二级 |                  |
| 10323 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文河线文117   | 梅家嘴3#公变     | 172.98 | 一级 |                  |
| 10324 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV灯笼山线官606  | 官塘步行街公变     | 253.14 | 一级 |                  |
| 10325 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213   | 公安泉四组公变     | 220.95 | 二级 |                  |
| 10326 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 塘咀陈         | 40.24  | 二级 |                  |
| 10327 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 洪港村         | 173.69 | 二级 |                  |
| 10328 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 王畈二号        | 163.36 | 二级 |                  |
| 10329 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 白泉2         | 40.02  | 二级 |                  |
| 10330 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 港畈台区公变      | 7.18   | 二级 |                  |
| 10331 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 新塘村         | 11.32  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                 |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 10332 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶泉线传111   | 瑶泉四变            | 83.1   | 二级 |                  |
| 10333 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大源线传110   | 堤上三             | 32.25  | 二级 |                  |
| 10334 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 张家街一组台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10335 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 金鸡山村            | 129.19 | 二级 |                  |
| 10336 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白露变电站  | 10kV金龙线白213   | 金龙七组2台          | 91.76  | 二级 |                  |
| 10337 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18    | 茶园塘             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10338 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204   | 红石下台            | 45.39  | 二级 |                  |
| 10339 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 麻地边台区           | 41.92  | 二级 |                  |
| 10340 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77    | 浪口殷家台区          | 82.22  | 二级 |                  |
| 10341 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77    | 新河村刘家台区         | 118.92 | 二级 |                  |
| 10342 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 暂下三变            | 67.26  | 二级 |                  |
| 10343 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 大桥新2#台区         | 40.01  | 二级 |                  |
| 10344 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 富有杨家2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10345 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 新桥村部1#公变        | 84.92  | 一级 |                  |
| 10346 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 茅井七组台区          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10347 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 白羊村             | 98.01  | 二级 |                  |
| 10348 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV工业线汪59    | 经委1#公变          | 280.49 | 二级 |                  |
| 10349 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV金桂线桂24    | 刘家桥村            | 66.31  | 二级 |                  |
| 10350 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV白云线鲍515   | 白云九十组           | 41.52  | 二级 |                  |
| 10351 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城隍二回线通114 | 竹林台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10352 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 乌岩台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10353 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11    | 文山              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10354 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11    | 余塘下3#（南黄）       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10355 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线朱桥村10组台区 | 18.05  | 二级 |                  |
| 10356 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV花园线桂16    | 柏墩315变          | 101.36 | 二级 |                  |
| 10357 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11    | 珍珑2#（北黄）        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10358 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV堤坡线港107   | 茅洲垸             | 165.15 | 二级 |                  |
| 10359 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV沙堆线传106   | 石冲一             | 180.13 | 二级 |                  |
| 10360 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118   | 白沙二台            | 75.47  | 二级 |                  |
| 10361 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110   | 六甲二台            | 84.01  | 一级 |                  |
| 10362 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118   | 高铁1#公变          | 227.36 | 二级 |                  |
| 10363 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 石人泉村九组公变        | 83.34  | 二级 |                  |
| 10364 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 蒋家洞变电站 | 10kV长虹线蒋518   | 洞口九组2#公变        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10365 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503   | 阳脑组             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10366 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 下泉线南山台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10367 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 土地局台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10368 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 大屋袁             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10369 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV镇直线朱27    | 西湖7组            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10370 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 长丰村4组           | 63.43  | 二级 |                  |
| 10371 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV黄石桥线张24   | 泉湖四五组           | 81.09  | 二级 |                  |
| 10372 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 垅下2#台区          | 0.93   | 二级 |                  |
| 10373 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 蔡墩村台区           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10374 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 台山二组            | 12.76  | 二级 |                  |
| 10375 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 清水七组台区          | 12.84  | 二级 |                  |
| 10376 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV西湖线朱26    | 舒阨村             | 166    | 一级 |                  |
| 10377 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 天桥1-2组          | 22.68  | 二级 |                  |
| 10378 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17    | 桂竹坑             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10379 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 芭蕉湾台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10380 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14  | 荆山九组公变          | 91.62  | 二级 |                  |
| 10381 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白露变电站  | 10kV峡山线白220   | 回头1-2组          | 35.99  | 二级 |                  |
| 10382 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 万家超市（白马公变）柱上变压器 | 410.22 | 一级 |                  |
| 10383 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 锦山三台区(祥高屋台区)    | 105.92 | 二级 |                  |
| 10384 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站  | 10kV理畈线富11    | 老家燕台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10385 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611   | 湖场3#台区柱上变压器     | 266.95 | 二级 |                  |
| 10386 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 桥背岭台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10387 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 毛杨2#            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10388 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV官林一回线丁503 | 长山五组公变          | 42.72  | 二级 |                  |
| 10389 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14    | 中伙一组公变          | 160.65 | 二级 |                  |
| 10390 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108   | 麻纺2路台区          | 24.08  | 二级 |                  |
| 10391 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 西凉六组2#          | 80.43  | 二级 |                  |
| 10392 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 北庄三组2#          | 48.78  | 二级 |                  |
| 10393 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV大路线犀226   | 甘山垅3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10394 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV花洪线花28    | 洪口龙余            | 35.45  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |            |         |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|------------|---------|----|------------------|
| 10395 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107    | 蒋家洞果园      | 8. 56   | 二级 |                  |
| 10396 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13     | 新塘三四组      | 119. 57 | 二级 |                  |
| 10397 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV虎爪线阮19     | 虎爪岭下       | 40. 26  | 二级 |                  |
| 10398 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117    | 物资局公变      | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10399 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV城区二回线隼122  | 东阁配变新      | 250. 94 | 二级 |                  |
| 10400 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63  | 四斗朱台区      | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10401 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11    | 山界下程       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10402 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15     | 小源三组       | 19. 27  | 二级 |                  |
| 10403 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15     | 汉兴五七组2号    | 17. 24  | 二级 |                  |
| 10404 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507    | 石泉村部公变     | 80      | 一级 |                  |
| 10405 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515   | 乌龟石一二九组    | 60. 18  | 二级 |                  |
| 10406 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77     | 浪口11、12组   | 40. 26  | 二级 |                  |
| 10407 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12     | 松柏村丁家      | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 10408 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601    | 楠林韩家台区     | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10409 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606    | 黄珠坳台区      | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10410 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 小源2#台区     | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10411 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75     | 二级客运站(74区) | 281. 2  | 二级 |                  |
| 10412 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107    | 高岭田李家公变    | 40      | 二级 |                  |
| 10413 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209    | 肖家洲9. 10组  | 183. 81 | 一级 |                  |
| 10414 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215  | 卫生局宿舍柱上变压器 | 253. 8  | 一级 |                  |
| 10415 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25     | 对门周        | 5. 24   | 二级 |                  |
| 10416 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV药厂线石212    | 石南镇五台柱上变压器 | 303. 34 | 二级 |                  |
| 10417 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118    | 石坪桥背台区     | 24. 37  | 二级 |                  |
| 10418 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228    | 成方袁家窝台区    | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10419 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 葛家坡猪场公变    | 80      | 二级 |                  |
| 10420 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117    | 王家坊        | 17. 22  | 二级 |                  |
| 10421 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14    | 白罗五组2#台区   | 11. 26  | 二级 |                  |
| 10422 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV三山线桂14     | 陈家         | 3. 24   | 二级 |                  |
| 10423 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15     | 东山村5组台区    | 35. 32  | 二级 |                  |
| 10424 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 大湖岭三组1#公变  | 84. 43  | 二级 |                  |
| 10425 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV硅酸铝线神109   | 宋河村部4#公变   | 80      | 二级 |                  |
| 10426 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV湄港线厦13     | 桥口河2#台区    | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10427 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城屋三回线通116  | 水岸花园三      | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10428 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kVV官塘线官510   | 官塘十一组2#公变  | 202. 72 | 二级 |                  |
| 10429 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118    | 李段泵站台区     | 69. 82  | 二级 |                  |
| 10430 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV东堡线港12     | 港口街二台      | 209. 25 | 二级 |                  |
| 10431 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV虎爪线阮19     | 神口上台3#台区   | 12. 98  | 二级 |                  |
| 10432 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17     | 铺前村3台台区    | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 10433 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV工业线北215    | 横冲三变       | 54. 17  | 二级 |                  |
| 10434 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118    | 金仙三        | 3. 18   | 二级 |                  |
| 10435 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV盘山线义118    | 高枳七房       | 37. 97  | 二级 |                  |
| 10436 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13     | 茶庵一组公变     | 96. 19  | 二级 |                  |
| 10437 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 联合队2#      | 82. 06  | 一级 |                  |
| 10438 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 田铺三组2#     | 16. 14  | 二级 |                  |
| 10439 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 洪港街道5#台区   | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10440 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107    | 吴家门村3#公变   | 82. 71  | 二级 |                  |
| 10441 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV十井铺二回线聂116 | 铁坡3组       | 80. 69  | 二级 |                  |
| 10442 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV苏塘线金12     | 金塘公变一台     | 100. 24 | 二级 |                  |
| 10443 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 斗门马鞍岭公变    | 30. 54  | 二级 |                  |
| 10444 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202    | 堤内公变       | 257. 12 | 二级 |                  |
| 10445 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 老鸦村公变      | 71. 33  | 二级 |                  |
| 10446 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV隔壁线荻213    | 龙印二变       | 29. 95  | 二级 |                  |
| 10447 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV汪家堡线汪63    | 中国银行综合楼公变  | 83. 15  | 一级 |                  |
| 10448 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115   | 方庄三组2#     | 340. 96 | 一级 |                  |
| 10449 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502    | 湖场二组还建点公变  | 411. 41 | 一级 |                  |
| 10450 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV熊家岭线余105   | 枫桥四队公变     | 34. 32  | 二级 |                  |
| 10451 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 塘下线杨16方家台区 | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10452 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 界上三变       | 26. 55  | 二级 |                  |
| 10453 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 官塘石云山公变    | 40. 38  | 二级 |                  |
| 10454 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503    | 沙店新村台区     | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10455 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV陆溪线溪15     | 界石四组公变     | 81. 57  | 二级 |                  |
| 10456 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站  | 10kV大罗湖线小609   | 青山八队1#公变   | 21. 3   | 二级 |                  |
| 10457 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV柏树线肖113    | 柏树安置点二台区   | 29. 58  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |           |               |              |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 10458 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站    | 10kV广中线广24    | 马王庙柱上变压器     | 519.08 | 一级 |                  |
| 10459 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV林场线官507   | 小林桥黄家公变      | 41.2   | 一级 |                  |
| 10460 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210   | 双溪6组2#台区     | 17.23  | 二级 |                  |
| 10461 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215   | 邱家变          | 33.32  | 二级 |                  |
| 10462 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站    | 10kV图垌线城118   | 图垌七          | 40.2   | 二级 |                  |
| 10463 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV丛林线余107   | 丛林一队1#公变     | 80     | 二级 |                  |
| 10464 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV羊毛岸线老507  | 羊毛岸5#        | 82.44  | 一级 |                  |
| 10465 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV县委线通215   | 老一中商业中心三公变   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10466 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV左港线石214   | 五斗光伏（喜屋）台区   | 0.76   | 二级 |                  |
| 10467 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV沙堆线传106   | 鸭桥垌          | 162.54 | 二级 |                  |
| 10468 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站     | 10kV白米线樊509   | 花地屋台区        | 10.98  | 二级 |                  |
| 10469 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV节里线高117   | 西沟村部2#       | 80.85  | 二级 |                  |
| 10470 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV白霓线白119   | 白霓村2台公变      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10471 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV高岭线渡16    | 王庄七组         | 57.3   | 二级 |                  |
| 10472 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV城鹿线门71    | 凯鸿国际6号(171区) | 652.84 | 二级 |                  |
| 10473 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206   | 嶂山五六组1#公变    | 40.65  | 二级 |                  |
| 10474 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210   | 陈祠8组2号公变     | 10.75  | 二级 |                  |
| 10475 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV林上线株117   | 银盆           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10476 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV纤维板线牌21   | 西流街4#公变      | 340.29 | 一级 |                  |
| 10477 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV黄沙线随16    | 黄沙五组公变       | 160.82 | 二级 |                  |
| 10478 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站     | 10kV环城线涓514   | 阮家2#         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10479 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV吴忠线溪13    | 新镇3#         | 160.01 | 二级 |                  |
| 10480 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63 | 塘下3#台区（泵站）   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10481 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |           | 10kV黄龙线赤114   | 劈精村公变        | 40.72  | 一级 |                  |
| 10482 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV塘都线塘73    | 二医2#台区       | 102.72 | 二级 |                  |
| 10483 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线        | 观音寺五组移民新村    | 160.39 | 一级 |                  |
| 10484 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV瑶泉线传111   | 何家变          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10485 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV长江线高224   | 太平寺九组        | 113.64 | 二级 |                  |
| 10486 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站     | 10kV高峰线潭110   | 平湖二台         | 3.74   | 二级 |                  |
| 10487 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111   | 泉陂六组二台区      | 85.21  | 二级 |                  |
| 10488 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站     | 10kV菖蒲线隼124   | 秀南二台配变       | 165.24 | 一级 |                  |
| 10489 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV云溪线水112   | 云水二台         | 54.97  | 二级 |                  |
| 10490 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV纸棚线白218   | 华山           | 81.55  | 二级 |                  |
| 10491 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV花亭线石215   | 漂垌罗家塘台区      | 30.91  | 二级 |                  |
| 10492 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV田心线路105   | 大屋舒2#        | 44.3   | 二级 |                  |
| 10493 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV寺下线楠503   | 芦坑(移民队)      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10494 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV新联线上119   | 寺背万家         | 204.06 | 二级 |                  |
| 10495 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV石门线楠607   | 石门2#台区（石门4#） | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10496 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站     | 10kV下畈线通524   | 下畈菜丘台区       | 80     | 二级 |                  |
| 10497 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV金矿线高114   | 藕塘四组2#       | 141.35 | 二级 |                  |
| 10498 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111   | 桃花村6组2#台区    | 9.55   | 二级 |                  |
| 10499 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV石印线慈119   | 龚家3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10500 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV鸡口山线大117  | 大坑照明台区（大坑易迁） | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10501 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站     | 10kV山口线吴62    | 洞口罗村邱家台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10502 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 官庄四五组1#公变    | 50.06  | 二级 |                  |
| 10503 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 安丰五组公变       | 84.58  | 二级 |                  |
| 10504 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV瓷厂线牌18    | 河埠3#         | 84.45  | 一级 |                  |
| 10505 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV舒桥线绿404   | 花果山          | 80.77  | 一级 |                  |
| 10506 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垌变电站     | 10kV石南线长112   | 竹路台区         | 54.22  | 二级 |                  |
| 10507 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站     | 10kV余畈线隼223   | 八瓷厂配变        | 356.88 | 一级 |                  |
| 10508 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站     | 10kV屋城一回线屋115 | 学府台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10509 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV农机线通115   | 材场二公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10510 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV先锋线鱼116   | 设计院2#        | 387.73 | 二级 |                  |
| 10511 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV大桥线朱21    | 许家畈4#台区      | 18.83  | 二级 |                  |
| 10512 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV大源线金22    | 龟背一组         | 80.63  | 二级 |                  |
| 10513 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站     | 10kV东风线周108   | 八把刀大队1#公变    | 67.66  | 二级 |                  |
| 10514 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107   | 重塘11.12组2号   | 59.13  | 二级 |                  |
| 10515 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站     | 10kV茶工二回线曲615 | 新林场公变        | 226.52 | 二级 |                  |
| 10516 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV红茶线茶13    | 云台山十一组3#公变   | 144.8  | 二级 |                  |
| 10517 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站     | 10kV九毫线周210   | 九毫一队3#公变     | 170.6  | 二级 |                  |
| 10518 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV双河线株215   | 横林2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10519 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站    | 10kV水泥线城115   | 狼荷一台         | 15.64  | 二级 |                  |
| 10520 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV塘工二回线塘85  | 建管处柱上变压器     | 0      | 三级 |                  |

|       |          |              |         |           |               |             |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|-------------|--------|----|------------------|
| 10521 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊茶线赵205   | 赵李桥政府宿舍公变   | 166.53 | 一级 |                  |
| 10522 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV四庄线上118   | 五花三         | 20.51  | 二级 |                  |
| 10523 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 龙岭八组公变      | 41.36  | 二级 |                  |
| 10524 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永车二回线永508 | 五金站公变       | 339.88 | 一级 |                  |
| 10525 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV东岭线老605   | 老官咀6#       | 162.45 | 二级 |                  |
| 10526 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站     | 10kV青叶线樊504   | 青山四台        | 37.42  | 二级 |                  |
| 10527 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV红茶线茶13    | 茶庵宋家1#公变    | 85.97  | 二级 |                  |
| 10528 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV煤矿线鱼114   | 女婿街2#       | 365.96 | 一级 |                  |
| 10529 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17    | 雷路6组2#台区    | 34.67  | 二级 |                  |
| 10530 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV长冲线随17    | 易家井四组公变     | 80.14  | 二级 |                  |
| 10531 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV渣枫线余106   | 大岭余家庄2#公变   | 40     | 二级 |                  |
| 10532 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV白羊线路106   | 林鹤寺2#       | 50.05  | 二级 |                  |
| 10533 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV周桥线渠18    | 金盆2组2#台区变压器 | 56.18  | 二级 |                  |
| 10534 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV铜钟线铜12    | 铜钟丫吉六组      | 21.1   | 二级 |                  |
| 10535 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV石梯线湄518   | 东城豪苑二公变     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10536 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV龙印线荻118   | 下港屋变        | 116.81 | 二级 |                  |
| 10537 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV塑料厂线汪85   | 黄龙大道2#公变    | 280.61 | 一级 |                  |
| 10538 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115   | 太平陡岭        | 22.9   | 二级 |                  |
| 10539 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV洪下线菖12    | 金竹上台2#台区    | 71.79  | 二级 |                  |
| 10540 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV新站线中16    | 马家湾公变       | 207.23 | 二级 |                  |
| 10541 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV红旗线车117   | 毕家麻园村公变     | 42.36  | 二级 |                  |
| 10542 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV堤防线潘203   | 通武街5#       | 67.36  | 一级 |                  |
| 10543 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专三回线蒲223 | 绣衣厂公变       | 236.68 | 一级 |                  |
| 10544 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV酒店线汪62    | 陆水湖大道2#公变   | 352.27 | 二级 |                  |
| 10545 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV西港线石402   | 船埠2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10546 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV阁壁线荻213   | 石门三变        | 32.31  | 二级 |                  |
| 10547 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV黄沙线随16    | 五家岭五组1#公变   | 40.36  | 二级 |                  |
| 10548 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV东山线桂15    | 乌泥冲公变       | 6.4    | 二级 |                  |
| 10549 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV长江线高224   | 白果树13组1     | 80.16  | 二级 |                  |
| 10550 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV护城堤线南117  | 凤凰路5#       | 261.62 | 二级 |                  |
| 10551 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV横石线石406   | 董家1#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10552 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV珍湖线溪16    | 雁咀5队        | 80.37  | 二级 |                  |
| 10553 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV八斗线高118   | 石塘一、十一组     | 76.01  | 二级 |                  |
| 10554 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV益阳线新14    | 益阳桥九组1#公变   | 80     | 二级 |                  |
| 10555 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV杨塘线马212   | 三步桥一变       | 102.19 | 二级 |                  |
| 10556 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV蒲首线新15    | 益阳桥六组2#公变   | 23.95  | 二级 |                  |
| 10557 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV工业线杨108   | 中街4#台区      | 255.33 | 二级 |                  |
| 10558 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV专线线北217   | 前进变         | 40.44  | 二级 |                  |
| 10559 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV工业线北215   | 加油站变        | 121.56 | 二级 |                  |
| 10560 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV车埠线蒲213   | 公安泉一组公变     | 169.11 | 二级 |                  |
| 10561 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV白罗拗线阮14   | 黄龙7组2号      | 68.95  | 二级 |                  |
| 10562 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 李家2#（李家3#）  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10563 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22    | 长林二组3#台     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10564 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV西港线石402   | 三房（船埠安置点）台区 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10565 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV大柱线传107   | 昌家台区        | 41.26  | 二级 |                  |
| 10566 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |           | 10kV杨家岭线赤116  | 周画六组1#公变    | 416.03 | 一级 |                  |
| 10567 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV八斗线高118   | 李珠港十一十二组    | 80.61  | 一级 |                  |
| 10568 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV巩固线绿502   | 跑马岭1/5组     | 86.4   | 二级 |                  |
| 10569 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV塑料厂线汪85   | 营里四组2#公变    | 351.07 | 一级 |                  |
| 10570 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV青石线茶16    | 小湖岭八组2#公变   | 45.33  | 二级 |                  |
| 10571 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV楠林线楠601   | 大坪4#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10572 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV蒲圻湖线渡24   | 蒲圻湖五组3#     | 84.95  | 二级 |                  |
| 10573 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV石门线阮17    | 石门六组3号      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10574 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV泉港线湄517   | 岭下2#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10575 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专一回线蒲123 | 金江小区2#公变    | 229.05 | 一级 |                  |
| 10576 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV刘家门线老505  | 羊毛岸3#       | 29.13  | 二级 |                  |
| 10577 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV头墩线潘104   | 龙坎湖七八组      | 164.63 | 一级 |                  |
| 10578 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV车埠线蒲213   | 凤凰山中学公变     | 219.31 | 二级 |                  |
| 10579 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉四回线塘65  | 中国移动三供一业公变  | 0      | 三级 |                  |
| 10580 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV双河线株215   | 周家畈1#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10581 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV玄武线犀118   | 郑家坪5组台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10582 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV蒲首线新15    | 土城七组2#公变    | 80     | 二级 |                  |
| 10583 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线        | 阮家山村部       | 83.7   | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                    |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------------|--------|----|------------------|
| 10584 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209   | 九湾2#               | 84.53  | 一级 |                  |
| 10585 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 大市12组              | 44.57  | 二级 |                  |
| 10586 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 龙泉台区               | 18.81  | 二级 |                  |
| 10587 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 红石5-7组2台           | 91.44  | 二级 |                  |
| 10588 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 泉塘一组1#公变           | 166.23 | 一级 |                  |
| 10589 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106   | 茅铺岭三队公变            | 80     | 二级 |                  |
| 10590 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV工业线高231   | 金盘八九组3#            | 40.23  | 二级 |                  |
| 10591 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 成龙村光伏台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10592 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 肖岭三组二台区            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10593 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 官垱六组+1             | 80.09  | 一级 |                  |
| 10594 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署二回线塘75  | 胡家坦4#柱上变压器         | 169.28 | 一级 |                  |
| 10595 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV外贸线崇508   | 东门下台3#台区（网改）（301区） | 331    | 一级 |                  |
| 10596 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 白羊滩上               | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10597 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV湾头线程116   | 五斗一变               | 81.27  | 二级 |                  |
| 10598 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 渡母村部公变             | 87.36  | 二级 |                  |
| 10599 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 马鞍头村泉塘李            | 31.57  | 二级 |                  |
| 10600 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV蜀山线港111   | 蜀港3组               | 58.23  | 二级 |                  |
| 10601 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 峡山八组公变             | 80.87  | 二级 |                  |
| 10602 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 滨沿二组               | 24.18  | 二级 |                  |
| 10603 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 杨塘集镇二变             | 107.9  | 二级 |                  |
| 10604 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV巩固线绿502   | 大牛山村部              | 83     | 二级 |                  |
| 10605 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV熊家岭线余105  | 枫桥水库1#公变           | 40     | 二级 |                  |
| 10606 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609   | 蒿林二组               | 169.78 | 一级 |                  |
| 10607 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17    | 洋泉畈二组公变            | 64     | 二级 |                  |
| 10608 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21    | 十家棚九组              | 80.1   | 二级 |                  |
| 10609 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖沙线肖116   | 大堰狮公坪              | 43.99  | 二级 |                  |
| 10610 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115   | 黎家磅抗旱              | 80.39  | 二级 |                  |
| 10611 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 白泉村2#台区（陈黄）        | 40.59  | 二级 |                  |
| 10612 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV阁壁线荻213   | 石门六变               | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10613 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17    | 宝林村3号              | 40.1   | 二级 |                  |
| 10614 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 丹塘二组公变             | 43.02  | 二级 |                  |
| 10615 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV肖桥线茅204   | 偏吉山五组公变            | 40     | 二级 |                  |
| 10616 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 明兴小区柱上变压器          | 269.01 | 二级 |                  |
| 10617 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614 | 小泉村十组书台街还建房        | 206.7  | 一级 |                  |
| 10618 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV双河线株215   | 齐太谢3#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10619 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204  | 双泉六组2#公变           | 165.62 | 一级 |                  |
| 10620 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV石油线牌15    | 庄屋4+1#             | 82.99  | 二级 |                  |
| 10621 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 东湖分场三队1台区          | 80.9   | 一级 |                  |
| 10622 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 屋港变电站  | 10kV大路线屋226   | 塘下安置点2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10623 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 杨部一变               | 81.34  | 二级 |                  |
| 10624 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 节堤六组2#公变           | 80     | 二级 |                  |
| 10625 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 洞段一变               | 134.68 | 二级 |                  |
| 10626 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV外贸线崇508   | 紫晶城2#(147区)        | 508.66 | 一级 |                  |
| 10627 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 白鹤铺兴街              | 177.71 | 二级 |                  |
| 10628 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕪川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124   | 土产公变               | 200    | 二级 |                  |
| 10629 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 兰田台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10630 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV渣桥线桃70    | 肥塘村公变              | 7.14   | 二级 |                  |
| 10631 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 建立十三组公变            | 43.34  | 二级 |                  |
| 10632 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 长欠村部2#台区           | 53.25  | 二级 |                  |
| 10633 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV玻纤线麦219   | 井堂二变               | 42.48  | 二级 |                  |
| 10634 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116   | 大垸石下变              | 82.74  | 二级 |                  |
| 10635 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV玻纤线麦219   | 王母段台区              | 83.23  | 二级 |                  |
| 10636 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15    | 孙家湖                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10637 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 王家台区（大畈）           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10638 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电班  | 10kV高峰线潭110   | 清凉一台               | 20.96  | 二级 |                  |
| 10639 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 龙岭六组1#公变           | 40     | 二级 |                  |
| 10640 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 李畈12组（塘伟）台区        | 32.74  | 二级 |                  |
| 10641 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 芙蓉六组公变             | 40.29  | 二级 |                  |
| 10642 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV药厂线石212   | 石南镇四台              | 123.18 | 二级 |                  |
| 10643 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 黄畈小学公变             | 321.64 | 一级 |                  |
| 10644 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 长林高塘台区             | 42.82  | 二级 |                  |
| 10645 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21    | 太平机站台区             | 40.69  | 二级 |                  |
| 10646 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV凤凰线广13    | 广东畈5组2#台区          | 144.25 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 10647 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 花石变电站  | 10kV镇区线花115   | 官桥5#公变         | 342.18 | 一级 |                  |
| 10648 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 益阳街道1#公变       | 200    | 二级 |                  |
| 10649 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107   | 八把刀新村公变        | 80.52  | 二级 |                  |
| 10650 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 宝塔村台区          | 205.47 | 二级 |                  |
| 10651 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV鸡口山线大117  | 三潮泉2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10652 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 高坑下6#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10653 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV化工线赵204   | 赵李桥镇化工厂公变      | 179.02 | 一级 |                  |
| 10654 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV红光线老509   | 公变8#           | 338.43 | 二级 |                  |
| 10655 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 峡山五六组公变        | 85.21  | 二级 |                  |
| 10656 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 下马石变           | 38.51  | 二级 |                  |
| 10657 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114 | 保险2台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10658 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 李珠港一二组         | 40.54  | 二级 |                  |
| 10659 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117   | 西沟四组           | 80.76  | 二级 |                  |
| 10660 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV化工线赵204   | 赵李桥镇步行街公变      | 272.08 | 一级 |                  |
| 10661 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15    | 官塘冲上台          | 40.38  | 二级 |                  |
| 10662 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112   | 竹路二台           | 81.66  | 二级 |                  |
| 10663 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 石窝一变           | 9.72   | 二级 |                  |
| 10664 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 杨林沟五六组1#       | 49.31  | 二级 |                  |
| 10665 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75    | 银河世纪2号(219区)   | 405.47 | 二级 |                  |
| 10666 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 煤气站二台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10667 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV石航线明17    | 石航山台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10668 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV季山线程117   | 程丰村三变          | 30.06  | 二级 |                  |
| 10669 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115   | 教委1#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10670 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV赤中四回线蛟110 | 下庄小区1#公变       | 280.96 | 二级 |                  |
| 10671 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV钙石线赵105   | 樟木岭1#公变        | 160    | 二级 |                  |
| 10672 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103   | 陆水湖桃花坪社区公变     | 176.06 | 一级 |                  |
| 10673 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV汪家堡线汪63   | 工商小区公变         | 273.31 | 一级 |                  |
| 10674 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504   | 樊店二台           | 14.58  | 二级 |                  |
| 10675 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 丁石家2号          | 65.82  | 二级 |                  |
| 10676 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511   | 官塘矿务局社区3#公变    | 332.71 | 一级 |                  |
| 10677 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107   | 从林八队2#公变       | 40     | 二级 |                  |
| 10678 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 崇尚华府7号(257区)   | 651.44 | 二级 |                  |
| 10679 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 董家咀            | 13.33  | 二级 |                  |
| 10680 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV石马线石213   | 马畈二台           | 229.85 | 二级 |                  |
| 10681 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 文清九十组1#公变      | 84.28  | 二级 |                  |
| 10682 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509 | 粮食局小区（100区）    | 180.2  | 一级 |                  |
| 10683 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV毛坪线桂22    | 陆家咀2#台区        | 14.79  | 二级 |                  |
| 10684 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV小井线上117   | 堪上屋变           | 10.57  | 二级 |                  |
| 10685 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614 | 永锦II回锦龙路1#台区公变 | 267.58 | 一级 |                  |
| 10686 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV左港线石214   | 五斗一台公变         | 94.86  | 二级 |                  |
| 10687 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV石马线石213   | 马畈一台           | 249.78 | 二级 |                  |
| 10688 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 张港台区公变         | 24.8   | 二级 |                  |
| 10689 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 钟鸣二组公变         | 24.91  | 二级 |                  |
| 10690 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉二回线荆15  | 陆水湖赤通公路公变      | 206.74 | 二级 |                  |
| 10691 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV针织线陆209   | 天乐花园公变         | 514.4  | 一级 |                  |
| 10692 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 茅田下4#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10693 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 土坳五            | 27.27  | 二级 |                  |
| 10694 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV慈口线慈117   | 塘头邓3#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10695 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 仁窝1.2组2#台区公变   | 116.14 | 二级 |                  |
| 10696 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 蛤蟆石上台二号        | 46.7   | 二级 |                  |
| 10697 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 世纪蓝田小区         | 30.97  | 二级 |                  |
| 10698 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 新桥四五组          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10699 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108   | 金家二台           | 59.94  | 二级 |                  |
| 10700 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV钙石线赵105   | 蓼坪村分场公变        | 80.91  | 二级 |                  |
| 10701 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 黄土五六组公变        | 84.27  | 二级 |                  |
| 10702 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 油市             | 27.02  | 二级 |                  |
| 10703 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀三回线通116 | 老石油台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10704 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 竹山村            | 31.39  | 二级 |                  |
| 10705 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 梅山夹2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10706 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV兴民线桃69    | 站变二号           | 262.1  | 二级 |                  |
| 10707 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 天门二变           | 51.62  | 二级 |                  |
| 10708 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV山湖线茶69    | 护县洲3#          | 413.38 | 二级 |                  |
| 10709 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河线广28    | 丝绸厂2#台区        | 375.48 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 10710 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 官庄四五组2#公变    | 50.07  | 二级 |                  |
| 10711 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 鲁庄村部1#公变     | 89.22  | 一级 |                  |
| 10712 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 官林村部1#公变     | 82.21  | 二级 |                  |
| 10713 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV左港线石214   | 左港二台         | 166.55 | 二级 |                  |
| 10714 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下朱线麻13    | 下余6.9组3#台区   | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10715 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15    | 山下金2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10716 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216  | 青山路3+1       | 161.31 | 一级 |                  |
| 10717 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 杨家台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10718 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14  | 青峰岭五组公变      | 40.87  | 二级 |                  |
| 10719 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 柳祠一组2#台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10720 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰二回线永612 | 车站路官埠还建房2#公变 | 162.8  | 一级 |                  |
| 10721 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 十六潭路2#柱上变压器  | 166.16 | 一级 |                  |
| 10722 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504   | 杨林台区（洪港）     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10723 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 高岭三八组+1      | 80.96  | 二级 |                  |
| 10724 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 桥头2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10725 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 西边垅三变        | 161.38 | 二级 |                  |
| 10726 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV程丰线马109   | 毛段三大屋台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 10727 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 铺前二组二台台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10728 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209   | 九湾五八组        | 162.33 | 一级 |                  |
| 10729 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 洋湖2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10730 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 大坪2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10731 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 乌龟石六七八组二台    | 40.44  | 二级 |                  |
| 10732 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509 | 县幼儿园2号公变     | 353.94 | 一级 |                  |
| 10733 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61    | 犀港上2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10734 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 杨家冲二变压器      | 46.32  | 二级 |                  |
| 10735 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116   | 嘉景苑小区公变      | 262.11 | 二级 |                  |
| 10736 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV珍湖线溪16    | 雁咀2队         | 160.71 | 二级 |                  |
| 10737 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV小井线上117   | 小井二变         | 45.2   | 二级 |                  |
| 10738 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 广济二三组        | 80.21  | 二级 |                  |
| 10739 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 共升村部台区       | 81.88  | 二级 |                  |
| 10740 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV河南街线桃64   | 中津二号公变       | 417.18 | 二级 |                  |
| 10741 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108   | 何家四台         | 27.89  | 二级 |                  |
| 10742 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉三回线温13  | 白茶五组4#台区     | 327.2  | 一级 |                  |
| 10743 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV季山线程117   | 虎形一变         | 80.23  | 二级 |                  |
| 10744 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV柏岭线月601   | 金竹坑          | 40.56  | 二级 |                  |
| 10745 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV大罗湖线小609  | 青山十一队1#公变    | 80     | 一级 |                  |
| 10746 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 高铺村1.2组      | 63.92  | 二级 |                  |
| 10747 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 桃花一组         | 40.31  | 二级 |                  |
| 10748 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 肖岭乡政府        | 157.38 | 二级 |                  |
| 10749 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 三洋坑          | 81.38  | 二级 |                  |
| 10750 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV石航线明17    | 镇南学苑         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10751 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 老河新村公变       | 160    | 二级 |                  |
| 10752 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85   | 河滨大道公变       | 340.2  | 一级 |                  |
| 10753 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13    | 云台山十一组2#公变   | 88.55  | 二级 |                  |
| 10754 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 担山金台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10755 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 太平王家变        | 9.6    | 二级 |                  |
| 10756 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11    | 罗城           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10757 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224   | 金盘1队         | 80.69  | 二级 |                  |
| 10758 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513   | 康复中心配变       | 348.08 | 二级 |                  |
| 10759 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209  | 太平口十三队2#公变   | 80     | 二级 |                  |
| 10760 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 荆泉变电站  | 10kV五龙山二回线荆18 | 五洪山六十组公变     | 46.92  | 二级 |                  |
| 10761 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14  | 大田畈九组2#公变    | 89.19  | 二级 |                  |
| 10762 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV古田线花14    | 古田村3#台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10763 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 董岭村部3#公变     | 200    | 二级 |                  |
| 10764 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108   | 魏家四台区        | 59.35  | 二级 |                  |
| 10765 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV振兴线神106   | 神山一组公变       | 45.01  | 一级 |                  |
| 10766 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25    | 程家2号         | 0.63   | 二级 |                  |
| 10767 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城南线隽123   | 上强屋配变        | 284.26 | 一级 |                  |
| 10768 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 大塘4-7组       | 81.05  | 二级 |                  |
| 10769 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 莲塘十一组公变      | 40.15  | 二级 |                  |
| 10770 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614 | 小泉村十组锦龙路还建房  | 259.67 | 一级 |                  |
| 10771 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 毛菇畈1#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10772 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25    | 金港           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |

|       |          |              |         |           |               |                 |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 10773 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV医化线汪66    | 粮运小区公变          | 337.63 | 一级 |                  |
| 10774 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV斗门线车216   | 天井山十组公变         | 43.98  | 二级 |                  |
| 10775 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV医院线门74    | 五里界公变           | 159.63 | 二级 |                  |
| 10776 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV季山线程117   | 程丰村一变           | 140.88 | 二级 |                  |
| 10777 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV广场线油513   | 新政府             | 348.59 | 二级 |                  |
| 10778 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV西湖线渡18    | 后湖五组4#          | 84.46  | 二级 |                  |
| 10779 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV三源线洪502   | 车田村光伏扶贫台区(水厂泵站) | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10780 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站     | 10kV宝塔线凤24    | 铁铺八组3#          | 173.62 | 二级 |                  |
| 10781 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV农机线通115   | 塘家地三公变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10782 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115   | 横冲四变            | 42.86  | 二级 |                  |
| 10783 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站    | 10kV汪家堡线汪63   | 砂子岭八组4#公变       | 355.93 | 一级 |                  |
| 10784 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 上简6组台区          | 7.52   | 二级 |                  |
| 10785 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV钟鸣线神108   | 钟鸣七组公变          | 40.86  | 二级 |                  |
| 10786 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV杨塘线马212   | 沙段变             | 21.72  | 二级 |                  |
| 10787 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站     | 10kV高桥线高14    | 夏天河台区           | 35.08  | 二级 |                  |
| 10788 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 唐山台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10789 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV杨林线杨504   | 上荡2#（塆下2#）      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10790 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV节里线高117   | 新庄七八九组2#        | 80.85  | 二级 |                  |
| 10791 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV长冲线随17    | 洋泉畈四组1#公变       | 86.83  | 二级 |                  |
| 10792 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里所配电班  | 隼水变电站     | 10kV宝塔线隼230   | 谏家二台            | 387.42 | 二级 |                  |
| 10793 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV照明线高115   | 仁安叶家畈           | 80.84  | 二级 |                  |
| 10794 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟北程二台          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10795 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永峰二回线永612 | 铸钢厂2#柱上变压器      | 227.57 | 二级 |                  |
| 10796 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV关刀线水214   | 南充何家            | 11.83  | 二级 |                  |
| 10797 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV节里线高117   | 袁河三组            | 24.39  | 二级 |                  |
| 10798 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV白石线茶17    | 金峰十一组公变         | 200    | 二级 |                  |
| 10799 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV下沙线牌14    | 渔业3#            | 81.93  | 一级 |                  |
| 10800 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV工业线杨108   | 徐华2#公变          | 10.28  | 二级 |                  |
| 10801 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线柏墩茶场台区   | 14.39  | 二级 |                  |
| 10802 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV城鹿线门71    | 凯鸿国际1号(150区)    | 687.62 | 二级 |                  |
| 10803 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV东门线门73    | 龙背村2号           | 261.16 | 一级 |                  |
| 10804 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV乌龟石线香515  | 乌龟石四八组          | 142.51 | 二级 |                  |
| 10805 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV义源线义116   | 良仕台区            | 40.95  | 二级 |                  |
| 10806 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV铜钟线铜12    | 铜钟6组2#台         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10807 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV照明线高115   | 胡万咀泵站台区         | 166.24 | 二级 |                  |
| 10808 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV潘山线洪512   | 中苏湖2#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10809 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站     | 10kV铁柱二回线新118 | 铁柱二台            | 205.78 | 一级 |                  |
| 10810 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站     | 10kV洪口线龙107   | 三班口村1#          | 122.12 | 二级 |                  |
| 10811 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV河背线张21    | 上屋胡2#台区         | 162.63 | 二级 |                  |
| 10812 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕪川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专一回线蒲123 | 蕪川供电所公变         | 218.42 | 一级 |                  |
| 10813 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站     | 10kV马坡线茅108   | 官田谢家公变          | 87.52  | 二级 |                  |
| 10814 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV工业线官511   | 官塘农贸市场1#公变      | 354.86 | 一级 |                  |
| 10815 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228   | 阮家2#台区（阮家2）     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10816 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV丰收线牌17    | 上新村             | 165.67 | 一级 |                  |
| 10817 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV鄂高线浮226   | 泉塘新村2#柱上变       | 387.65 | 二级 |                  |
| 10818 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14  | 光伏发电台区          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10819 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV潭下线马213   | 杨雀二变            | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 10820 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV城犀三回线通116 | 水岸花园四公变         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10821 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV杨塘线马212   | 中段五变            | 37.42  | 二级 |                  |
| 10822 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV大港线楠606   | 水厂              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10823 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV洪山线新22    | 朱巷石人三组1#公变      | 80     | 二级 |                  |
| 10824 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 花园八组公变          | 80.57  | 二级 |                  |
| 10825 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站     | 10kV北山一回线蛟121 | 木田三组公变          | 80     | 一级 |                  |
| 10826 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV新城线油512   | 银山佳园小区2         | 338.53 | 二级 |                  |
| 10827 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV东关线沙17    | 沙坪排上五组          | 18.84  | 二级 |                  |
| 10828 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV湾头线程116   | 治全大屋台区          | 51.11  | 二级 |                  |
| 10829 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕪川供电所   | 荆泉变电站     | 10kV五龙山二回线荆18 | 七里冲三组公变         | 40.36  | 二级 |                  |
| 10830 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV岩山下线刘27   | 岩下山线熊家台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10831 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV东山线桂15    | 东山六组二台          | 83.16  | 二级 |                  |
| 10832 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206   | 大桥村部3#公变        | 40     | 二级 |                  |
| 10833 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站     | 10kV杉木园线大224  | 祝家安置点台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10834 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV鸡口山线大117  | 鸡口山线大坑照明台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10835 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV高岭线渡16    | 后湖五组            | 40.09  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |               |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|---------------|--------|----|------------------|
| 10836 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108    | 凤凰三组公变        | 40.71  | 二级 |                  |
| 10837 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车二回线永508  | 石油1#柱上变压器     | 258.9  | 一级 |                  |
| 10838 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专三回线蒲223  | 机电公变          | 329.89 | 一级 |                  |
| 10839 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111    | 沧湖分场1#公变      | 100    | 二级 |                  |
| 10840 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24     | 杨仁村王世典        | 15.11  | 二级 |                  |
| 10841 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511    | 官塘农贸市场2#公变    | 349.47 | 一级 |                  |
| 10842 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV钙石线赵105    | 樟木岭2#公变       | 201.13 | 二级 |                  |
| 10843 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV白泥线大115    | 松木2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10844 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV石油线牌15     | 庄屋3#          | 163.3  | 二级 |                  |
| 10845 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27   | 西河六组1#柱上变压器   | 333.51 | 二级 |                  |
| 10846 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 虎山一五组2#公变     | 83.77  | 一级 |                  |
| 10847 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站 | 10kV水泥线城115    | 狼荷二台          | 123.36 | 二级 |                  |
| 10848 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406    | 街道1#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10849 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 焦夏村           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10850 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 琅桥五组2#公变      | 85.68  | 二级 |                  |
| 10851 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17     | 塔坳一组          | 9.11   | 二级 |                  |
| 10852 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115   | 方庄四组          | 167.47 | 一级 |                  |
| 10853 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV余码线潘204    | 西湖渔业队         | 80.67  | 一级 |                  |
| 10854 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜14     | 铜钟团山1.4组2台    | 15.19  | 二级 |                  |
| 10855 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV牌洲线牌20     | 花厂            | 166.58 | 一级 |                  |
| 10856 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18     | 刘田1#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10857 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406    | 前街台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10858 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站  | 10kV柏树下线屋122   | 城屋三回线硅铁厂二公变   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10859 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513    | 永泰公寓二台        | 255.76 | 二级 |                  |
| 10860 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106   | 塘刘9组2#台区      | 70.1   | 二级 |                  |
| 10861 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV双河线株215    | 郭城2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10862 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110    | 四甲一变          | 68.34  | 二级 |                  |
| 10863 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16    | 铜钟佛岭          | 117.14 | 二级 |                  |
| 10864 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212    | 石垅二变          | 64.13  | 二级 |                  |
| 10865 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72   | 休干所柱上变压器      | 164.63 | 一级 |                  |
| 10866 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV余花线贺13     | 江铺1.2组台区      | 70.23  | 二级 |                  |
| 10867 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电班  | 10kV理畈线富11     | 大屋基2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10868 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜江线潜106    | 新屋钱二号         | 126.75 | 二级 |                  |
| 10869 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV城四回线鱼120   | 球场1#          | 340.51 | 二级 |                  |
| 10870 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 洪岭陈家公变        | 81.88  | 二级 |                  |
| 10871 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV十井铺二回线聂116 | 铁坡8.9组1公变     | 83.11  | 二级 |                  |
| 10872 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229    | 龙岩郭家山1#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10873 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV环线湄514     | 大畈程           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10874 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17     | 湖塘艾咀三台        | 12.86  | 二级 |                  |
| 10875 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV农场线泉212    | 泉口十五组公变       | 81.4   | 一级 |                  |
| 10876 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专三回线蒲223  | 电影公司1#公变      | 284.94 | 一级 |                  |
| 10877 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607    | 水果批发市场2#公变    | 269.92 | 二级 |                  |
| 10878 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15   | 杨和龙上台3号       | 12.45  | 二级 |                  |
| 10879 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14     | 樊塘4组2#（王中堂）台区 | 60.12  | 二级 |                  |
| 10880 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV石航线明17     | 石航线管家2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10881 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75     | 交通小区3号（125区）  | 256.05 | 二级 |                  |
| 10882 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515   | 柏峦一组          | 45.62  | 二级 |                  |
| 10883 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209    | 肖家洲九、十组2#     | 164.94 | 一级 |                  |
| 10884 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV工业园一回线新122 | 怡景花园4台        | 517.06 | 一级 |                  |
| 10885 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81     | 山下清波2#台区      | 336.54 | 一级 |                  |
| 10886 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV三山线桂14     | 上源六组台区        | 64.98  | 二级 |                  |
| 10887 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV广电线汪64     | 北渠一组2#公变      | 177.57 | 一级 |                  |
| 10888 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV主坝线南118    | 南门湖4组         | 82.06  | 二级 |                  |
| 10889 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隗水变电站  | 10kV状元线隗229    | 商场配变          | 338.24 | 一级 |                  |
| 10890 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站  | 10kV傅工一回线傅504  | 付桥13.14组2#台区  | 13.81  | 二级 |                  |
| 10891 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 龙门桥四组2#公变     | 44.47  | 二级 |                  |
| 10892 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV温泉线南214    | 牛头山九、十组2#     | 64.14  | 二级 |                  |
| 10893 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV荻塘线荻117    | 南虹五变          | 64.56  | 二级 |                  |
| 10894 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405  | 三桥电信（279区）    | 163.56 | 二级 |                  |
| 10895 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV钙石线赵105    | 港口村部2#公变      | 108.17 | 二级 |                  |
| 10896 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107    | 蛇堂咀           | 81.89  | 二级 |                  |
| 10897 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV工业线汪59     | 北渠四组公变        | 364.26 | 二级 |                  |
| 10898 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV东风线周108    | 赤壁干堤公变        | 94.57  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |           |               |                |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 10899 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV慈口线慈117   | 塘头畈1#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10900 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV大桥线朱21    | 马鞍1、3组柱上变压器    | 118.7  | 二级 |                  |
| 10901 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV里港线水212   | 塔岭一变           | 66.13  | 二级 |                  |
| 10902 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 茅山变电站     | 10kV望山线茅106   | 金潭六组公变         | 259.31 | 一级 |                  |
| 10903 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV医院线门74    | 四季花城4号(178区)   | 669.16 | 二级 |                  |
| 10904 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV左港线石214   | 黄谷三台           | 24.89  | 二级 |                  |
| 10905 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV官塘线大116   | 大畈街上台（横窝）      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10906 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV东岭线老605   | 老官咀4#          | 165.2  | 二级 |                  |
| 10907 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV杨芳线厦15    | 杨家台区（郭家岭台区）    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10908 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV永久线北117   | 冯湾一变           | 102.68 | 二级 |                  |
| 10909 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV方庄线鱼219   | 代湾路4#          | 328.76 | 一级 |                  |
| 10910 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站     | 10kV肖桥线茅204   | 肖桥四组公变         | 41.16  | 二级 |                  |
| 10911 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV益阳线新14    | 大湖岭三组2#公变      | 81.46  | 二级 |                  |
| 10912 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV九曲线义119   | 朱床坑2号          | 24.06  | 二级 |                  |
| 10913 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV纤维板线牌21   | 1#公变           | 364.64 | 一级 |                  |
| 10914 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV青石线茶16    | 峡山三组公变         | 160.27 | 二级 |                  |
| 10915 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站     | 10kV白米线樊509   | 白米四台           | 90.94  | 二级 |                  |
| 10916 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV浮博线浮220   | 金桂路柱上变压器       | 210.37 | 二级 |                  |
| 10917 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV白霓线白119   | 白霓村            | 9.72   | 二级 |                  |
| 10918 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV畅周线洪510   | 官家垅5#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10919 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV杭瑞线石216   | 柏树一            | 81.61  | 二级 |                  |
| 10920 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永车二回线永508 | 永安新村柱上变压器      | 261.01 | 一级 |                  |
| 10921 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV斗门线车216   | 建立六组公变         | 40     | 二级 |                  |
| 10922 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV丰收线牌17    | 新洲村            | 135.84 | 一级 |                  |
| 10923 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV金桥线马107   | 金桥4组2#台区       | 102.5  | 二级 |                  |
| 10924 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隰水变电站     | 10kV城区一回线隰121 | 北门二配变          | 327.12 | 一级 |                  |
| 10925 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 南门山十一组公变       | 24.14  | 二级 |                  |
| 10926 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站     | 10kV青山线贺25    | 桃林村五组小区        | 44.37  | 二级 |                  |
| 10927 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站     | 10kV犀城一回线犀115 | 犀城Ⅰ回阮家台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10928 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV石马线石213   | 石马一台           | 11.83  | 二级 |                  |
| 10929 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV西港线石402   | 上坳坪2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10930 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV横石线石406   | 陈家源1#台区（庄杨台区）  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10931 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV甘港线燕119   | 滩头3-1#台区（滩头3#） | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10932 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 潘溪2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10933 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV小新堤线鱼115  | 方庄五组2#         | 343.94 | 一级 |                  |
| 10934 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV下沙线牌14    | 远景村            | 81.54  | 一级 |                  |
| 10935 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜茶二回线潜215 | 保险公变(高耗能)      | 169.35 | 一级 |                  |
| 10936 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV白石线茶17    | 中心五组2#公变       | 83.04  | 二级 |                  |
| 10937 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV泉洪线中14    | 中伙志晟公变         | 80     | 二级 |                  |
| 10938 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV东门线门73    | 老水产公变          | 313.24 | 二级 |                  |
| 10939 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407   | 下段3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10940 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81   | 南山下台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10941 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV照明线高115   | 李珠港一二三2#       | 161.21 | 二级 |                  |
| 10942 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV下沙线牌14    | 接兴老村           | 84.03  | 一级 |                  |
| 10943 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV水焦线蒲224   | 铁山四组公变         | 182.96 | 二级 |                  |
| 10944 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站     | 10kV马坡线茅108   | 马坡一九组公变        | 140.16 | 二级 |                  |
| 10945 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV城鹿线门71    | 凯鸿国际7号(172区)   | 672.01 | 二级 |                  |
| 10946 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV金鸡山线大13   | 桃花尖            | 89.29  | 二级 |                  |
| 10947 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线        | 舒桥村部3#         | 81.39  | 一级 |                  |
| 10948 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV节里线高117   | 新合四五组+1        | 80.16  | 二级 |                  |
| 10949 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV双峰线文119   | 郑家塆公变（高耗能）     | 360.72 | 一级 |                  |
| 10950 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜兆线潜217   | 滨河东路工行变压器      | 256.83 | 一级 |                  |
| 10951 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV万安线新24    | 雨亭一组公变         | 81.15  | 二级 |                  |
| 10952 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站    | 10kV汪家堡线汪63   | 机关汽修厂公变        | 348.21 | 一级 |                  |
| 10953 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站    | 10kV强盛线砂105   | 景泰园3#公变        | 224.87 | 一级 |                  |
| 10954 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV东岭线老605   | 老官咀3#          | 81.64  | 二级 |                  |
| 10955 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV乌龟石线香515  | 乌龟石熊家          | 80.29  | 二级 |                  |
| 10956 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV大泉洞线铜16   | 大泉洞安置点         | 80.66  | 二级 |                  |
| 10957 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站     | 10kV程风线程115   | 埂冲屋台区          | 80.41  | 二级 |                  |
| 10958 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV三桥一回线崇509 | 农商行公变          | 161.15 | 一级 |                  |
| 10959 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV大白线菖14    | 茅井一组台区         | 19.69  | 二级 |                  |
| 10960 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集二回线门79  | 大集3台2号         | 339.86 | 二级 |                  |
| 10961 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站    | 10kV小梅线月604   | 月亮山            | 43.14  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |               |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------|--------|----|------------------|
| 10962 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 娘康山养殖场        | 90.46  | 二级 |                  |
| 10963 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109   | 易家墩           | 49.85  | 二级 |                  |
| 10964 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV峡山线高229   | 佐金八组          | 14.49  | 二级 |                  |
| 10965 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116   | 高滩二           | 2.62   | 二级 |                  |
| 10966 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 紫坛孙家2#台区柱上变压器 | 40.25  | 二级 |                  |
| 10967 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 下海村           | 80.01  | 二级 |                  |
| 10968 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下岭线麻15    | 四门楼8组台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 10969 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV渡普线渡15    | 渡普公变2#柱上变压器   | 267.88 | 二级 |                  |
| 10970 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 咸庙坡变          | 55.04  | 二级 |                  |
| 10971 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 旗鼓五组2#台区      | 268.11 | 二级 |                  |
| 10972 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文河线文117   | 乾坤街3#         | 331.81 | 一级 |                  |
| 10973 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116   | 金家冲           | 40.44  | 二级 |                  |
| 10974 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 张港2#台区        | 23.78  | 二级 |                  |
| 10975 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77    | 夹泽畈安置点        | 5.37   | 二级 |                  |
| 10976 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 烟墩农业组2#       | 80.3   | 一级 |                  |
| 10977 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115   | 尤庭            | 39.83  | 二级 |                  |
| 10978 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 梧桐8组3台区       | 80.01  | 二级 |                  |
| 10979 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503   | 东坪村村委会台区安置点   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10980 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV菖桂线桂12    | 新建队           | 40.94  | 二级 |                  |
| 10981 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14  | 玄素洞1#公变       | 172.51 | 二级 |                  |
| 10982 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115   | 北门岭#2台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10983 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专二回线蒲113 | 沌川国税小区公变      | 169.79 | 一级 |                  |
| 10984 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 水田一区          | 145.89 | 二级 |                  |
| 10985 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 银山佳园小区        | 360.9  | 二级 |                  |
| 10986 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 老屋台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10987 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV寺下线楠503   | 卢坑2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10988 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV牌洲线牌20    | 9#公变          | 82.7   | 一级 |                  |
| 10989 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 东山王家2台区       | 4.7    | 二级 |                  |
| 10990 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17    | 黄客埠3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10991 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 杨林闸3#台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 10992 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115   | 砖窑厂一台区        | 57.82  | 二级 |                  |
| 10993 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隼水变电站  | 10kV古鸣线隼222   | 古鸣夹井台区        | 144.28 | 二级 |                  |
| 10994 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 大竹3#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 10995 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108   | 何家段上台区        | 17.53  | 二级 |                  |
| 10996 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 杨塘集镇一变        | 113.96 | 二级 |                  |
| 10997 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 凤凰十六组公变       | 40.3   | 二级 |                  |
| 10998 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗国线栗206   | 小泉五组柱上变压器     | 277.05 | 一级 |                  |
| 10999 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV鸡口山线大117  | 老泉窝新农村        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11000 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV肖码线港108   | 肖码5#          | 28.56  | 二级 |                  |
| 11001 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 周家村2台         | 20.74  | 二级 |                  |
| 11002 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 白竹一变          | 20.75  | 二级 |                  |
| 11003 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV口泉线长124   | 茶园一台区         | 42.1   | 二级 |                  |
| 11004 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隼水变电站  | 10kV古鸣线隼222   | 古鸣五台区         | 82.75  | 二级 |                  |
| 11005 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 毛田台区          | 9.99   | 二级 |                  |
| 11006 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215   | 工区公变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11007 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV高铺线渠23    | 大泉高           | 15     | 二级 |                  |
| 11008 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 河岭村酒醉桥台区      | 40.5   | 二级 |                  |
| 11009 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 黄沙线蔡家台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11010 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 市原种场          | 255.57 | 二级 |                  |
| 11011 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV青山线贺25    | 桃林1组2#台区      | 40.77  | 二级 |                  |
| 11012 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 岭上台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11013 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118   | 竹马背变          | 58.78  | 二级 |                  |
| 11014 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108   | 双溪5组公变        | 23.86  | 二级 |                  |
| 11015 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV护城堤线南117  | 通江路1+1#柱上变压器  | 256.19 | 二级 |                  |
| 11016 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 尖山村5#公变       | 85.67  | 二级 |                  |
| 11017 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV三山线桂14    | 沉石二组台区        | 12.29  | 二级 |                  |
| 11018 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专一回线蒲123 | 沌川一小公变        | 183.49 | 一级 |                  |
| 11019 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224   | 金盘四组2#        | 81.84  | 二级 |                  |
| 11020 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21    | 高岭六七组         | 40.01  | 二级 |                  |
| 11021 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113   | 幸福堰七组公变       | 82.72  | 二级 |                  |
| 11022 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 丹塘八九组公变       | 41.25  | 二级 |                  |
| 11023 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 白露下畈          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11024 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 桥头二号          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |        |                |              |         |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|--------------|---------|----|------------------|
| 11025 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114    | 星桥12、13组二台区  | 5. 21   | 二级 |                  |
| 11026 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV工业线高231    | 金盘八、九组2#     | 67. 44  | 二级 |                  |
| 11027 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉一回线塘64   | 建筑大院1#柱上变压器  | 270. 06 | 一级 |                  |
| 11028 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229    | 邓家台区（下泉邓家易迁） | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11029 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV青山线青11     | 青山6组台区       | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 11030 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 乌土山2台        | 65. 54  | 二级 |                  |
| 11031 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17     | 源头上台二台区公变    | 47. 48  | 二级 |                  |
| 11032 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 保桥杨台区        | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11033 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224    | 白果树九组2#      | 53. 85  | 二级 |                  |
| 11034 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV湄港线厦13     | 焦滩下          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11035 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119    | 下贾3#台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11036 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵专线赵206    | 赵李桥村五组2#公变   | 172. 98 | 一级 |                  |
| 11037 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108    | 钟鸣三四组2#公变    | 82. 23  | 二级 |                  |
| 11038 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV余畈线隽223    | 明珠配变         | 333. 63 | 一级 |                  |
| 11039 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 官庄十组3#公变     | 40      | 二级 |                  |
| 11040 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213    | 黄土一二组2#公变    | 82. 52  | 一级 |                  |
| 11041 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222  | 金色花园2#台区     | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11042 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV巩固线绿502    | 跑马岭1/5组2#    | 80. 04  | 二级 |                  |
| 11043 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV凤凰线广13     | 广东畈九组3#公变    | 111. 15 | 二级 |                  |
| 11044 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV万安线新24     | 新店北街1#公变     | 286. 25 | 二级 |                  |
| 11045 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15   | 丹仁杨家2号       | 8. 47   | 二级 |                  |
| 11046 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212    | 羊楼司村三组2#公变   | 42. 36  | 一级 |                  |
| 11047 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16     | 峡山四组公变       | 81. 92  | 二级 |                  |
| 11048 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV工业园一回线新122 | 青山台区         | 244. 47 | 二级 |                  |
| 11049 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮安线浮221    | 赵郭巷公变        | 240. 38 | 二级 |                  |
| 11050 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13     | 汪家桥头2#台区     | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11051 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵专线赵206    | 蓼坪村九组公变      | 80. 8   | 一级 |                  |
| 11052 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212    | 羊楼司村十组3#公变   | 92. 82  | 一级 |                  |
| 11053 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203    | 石人泉村果园公变     | 40. 72  | 二级 |                  |
| 11054 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 细屋阮林场台区      | 0       | 三级 | 线路不可接入           |
| 11055 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222    | 电信局公变（高耗能）   | 393. 07 | 一级 |                  |
| 11056 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405  | 副食品1号公变      | 345. 51 | 二级 |                  |
| 11057 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504    | 杨林老街台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11058 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510  | 西门鱼塘3号       | 269. 84 | 二级 |                  |
| 11059 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV峡山线高229    | 峡山1、2组+1     | 160. 25 | 二级 |                  |
| 11060 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213    | 杨雀变          | 0       | 三级 | 线路不可接入           |
| 11061 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117    | 袁河一五组        | 36. 19  | 二级 |                  |
| 11062 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV渡普线渡15     | 渡普公变1#柱上变压器  | 136. 72 | 二级 |                  |
| 11063 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13     | 白沙街2#台区      | 80. 92  | 二级 |                  |
| 11064 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下畈线通524    | 石湾二配变        | 142. 93 | 二级 |                  |
| 11065 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510  | 油厂（228区）     | 511. 9  | 二级 |                  |
| 11066 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15     | 官塘冲上台2号      | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 11067 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13     | 罗丰四组1#公变     | 68. 97  | 二级 |                  |
| 11068 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16     | 西河二组台区       | 264. 26 | 一级 |                  |
| 11069 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊专线赵208    | 羊楼洞村十五组公变    | 171. 36 | 二级 |                  |
| 11070 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊专线赵208    | 羊楼洞村大湾公变     | 50. 05  | 二级 |                  |
| 11071 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116    | 杨家湾公变（高耗能）   | 262. 96 | 二级 |                  |
| 11072 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26   | 规划设计院2#(高耗能) | 350. 08 | 一级 |                  |
| 11073 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405  | 老林业局公变       | 325. 2  | 二级 |                  |
| 11074 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204    | 洋港沈家2#       | 50. 16  | 二级 |                  |
| 11075 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 徐家林台区        | 84. 77  | 二级 |                  |
| 11076 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23     | 大丘里2#台区      | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11077 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106    | 辛家山          | 6. 99   | 二级 |                  |
| 11078 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117    | 楠木三变         | 16. 98  | 二级 |                  |
| 11079 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV峡山线高229    | 峡山四五组        | 35. 6   | 二级 |                  |
| 11080 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22     | 雨亭十组2#公变     | 87. 3   | 二级 |                  |
| 11081 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 礼庄四五组公变      | 42. 19  | 二级 |                  |
| 11082 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117    | 余家一          | 108. 49 | 二级 |                  |
| 11083 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404    | 廖家桥12组       | 73. 58  | 二级 |                  |
| 11084 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 九宫所配电班  | 九宫变电站  | 10kV云湖线九16     | 集贸2#台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11085 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22     | 界上石坪         | 81. 55  | 二级 |                  |
| 11086 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17     | 新洲村3#        | 81. 81  | 一级 |                  |
| 11087 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV刘家门线老505   | 羊毛岸一组        | 162. 02 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |             |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-------------|--------|----|------------------|
| 11088 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16     | 栗木桥一组公变     | 24.73  | 二级 |                  |
| 11089 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14     | 港口空窝口       | 83.38  | 二级 |                  |
| 11090 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16     | 王庄一九组3#11   | 81.25  | 二级 |                  |
| 11091 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109    | 农场王家月3#+1   | 81.42  | 二级 |                  |
| 11092 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 虎山六七组公变     | 166.67 | 一级 |                  |
| 11093 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213    | 木伦岭村部公变     | 162.96 | 二级 |                  |
| 11094 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16     | 黄沙三组公变      | 80     | 二级 |                  |
| 11095 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119    | 大竹六组光伏台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11096 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20     | 东湖分场一队+1    | 200.95 | 一级 |                  |
| 11097 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406    | 镇中台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11098 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607    | 桥头          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11099 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14    | 黄龙五组2号      | 80.52  | 二级 |                  |
| 11100 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21     | 庙铺8组        | 40.95  | 二级 |                  |
| 11101 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21     | 十家棚九十组柱上变压器 | 40.9   | 二级 |                  |
| 11102 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21     | 东湖七组        | 47.84  | 二级 |                  |
| 11103 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13     | 栗林吴家1#公变    | 80.88  | 二级 |                  |
| 11104 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV白米线樊509    | 白米一台        | 30.78  | 二级 |                  |
| 11105 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 水田二区2#      | 81.64  | 一级 |                  |
| 11106 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 花亭桥九组公变     | 42.02  | 二级 |                  |
| 11107 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607    | 佳和颐景4#公变    | 510.72 | 二级 |                  |
| 11108 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 灵官桥四变       | 37.2   | 二级 |                  |
| 11109 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115    | 坡内屋         | 107.36 | 二级 |                  |
| 11110 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 安丰十一组公变     | 21.91  | 二级 |                  |
| 11111 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119    | 油市2台        | 41.02  | 二级 |                  |
| 11112 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204    | 埠头三组公变      | 40.9   | 二级 |                  |
| 11113 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15     | 中坪三组1#公变    | 83.51  | 二级 |                  |
| 11114 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文华山变电站 | 10kV淦河一回线文122  | 毕曹柱上变压器     | 323.66 | 一级 |                  |
| 11115 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215    | 毕强屋台区       | 53.02  | 二级 |                  |
| 11116 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66     | 怡景花园4#公变    | 218.6  | 一级 |                  |
| 11117 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606    | 南河头一队       | 165.75 | 二级 |                  |
| 11118 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11     | 外鲁二号        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11119 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410    | 加泰六区        | 645.02 | 一级 |                  |
| 11120 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区一回线隽121  | 和平配变        | 340.3  | 一级 |                  |
| 11121 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404    | 兴隆岭村部       | 161.68 | 一级 |                  |
| 11122 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 金水九、十组      | 61.83  | 二级 |                  |
| 11123 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607    | 广东畈一组柱上变压器  | 118.47 | 二级 |                  |
| 11124 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV牌洲线牌20     | 建新四队        | 160.64 | 一级 |                  |
| 11125 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV陆溪线溪15     | 界石1队        | 145.82 | 二级 |                  |
| 11126 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 潘山村光伏台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11127 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115    | 新庄1组+1台区    | 80.23  | 二级 |                  |
| 11128 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216   | 龙潭1#        | 360.1  | 一级 |                  |
| 11129 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 石墙          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11130 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14   | 叶门下台2号      | 12.03  | 二级 |                  |
| 11131 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV肖桥线茅204    | 神明山六组公变     | 81.6   | 二级 |                  |
| 11132 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209    | 九湾1#        | 164.25 | 一级 |                  |
| 11133 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209   | 新洲公变        | 80     | 二级 |                  |
| 11134 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV九曲线义119    | 横埂岭台区       | 22.58  | 二级 |                  |
| 11135 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213    | 木伦岭村部4#公变   | 41.7   | 二级 |                  |
| 11136 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 大桥塘台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11137 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116    | 大溪安置点       | 65.54  | 二级 |                  |
| 11138 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213    | 山峰四台        | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 11139 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119    | 高坪二变        | 29.34  | 二级 |                  |
| 11140 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17     | 花桥三组        | 163.05 | 二级 |                  |
| 11141 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV状元线隽229    | 西门配变        | 361.12 | 一级 |                  |
| 11142 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13     | 高七村6组台区     | 42.83  | 二级 |                  |
| 11143 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 大港鲁2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11144 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV白石线茶17     | 温泉九组2#公变    | 41.2   | 二级 |                  |
| 11145 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108    | 双溪11组       | 11.57  | 二级 |                  |
| 11146 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116    | 邮电配变        | 430.7  | 一级 |                  |
| 11147 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV官塘线大116    | 镇区官塘安置点台区   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11148 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18     | 湖狮          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11149 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV十井铺二回线聂116 | 铁坡四组        | 80.88  | 二级 |                  |
| 11150 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV万安线新24     | 夜珠桥2#公变     | 339.79 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                 |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 11151 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24   | 蒲圻湖9队           | 40.75  | 二级 |                  |
| 11152 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 东湖分场四队          | 162.44 | 一级 |                  |
| 11153 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 赤城一组            | 40.65  | 二级 |                  |
| 11154 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106   | 金潭五九组公变         | 89.15  | 一级 |                  |
| 11155 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504   | 青叶二台            | 67.16  | 二级 |                  |
| 11156 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 马洞二变            | 29.19  | 二级 |                  |
| 11157 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 钱庄3组（新屋唐）台区     | 18.54  | 二级 |                  |
| 11158 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 蛤蟆石上台           | 82.52  | 二级 |                  |
| 11159 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215   | 老一中商业中心公变       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11160 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤一回线砂102 | 砂子岭一组2#公变       | 364.62 | 二级 |                  |
| 11161 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 香山一号二区1号公变      | 651.07 | 一级 |                  |
| 11162 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟塆上下台新建2#台区    | 41.07  | 二级 |                  |
| 11163 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14    | 掘泉七组2#公变        | 40     | 二级 |                  |
| 11164 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17    | 东关街2台区公变        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11165 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 红石5-7组          | 13.8   | 二级 |                  |
| 11166 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安一回线文121 | 规划局柱上变压器        | 260.82 | 一级 |                  |
| 11167 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 沧湖电排2#公变        | 72     | 二级 |                  |
| 11168 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 赵坡村台区2#         | 60     | 二级 |                  |
| 11169 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 石泉夏家公变          | 80     | 一级 |                  |
| 11170 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 白露上畈3台          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11171 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 徐帝玉2#公变         | 3.79   | 二级 |                  |
| 11172 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106   | 望山十一组2#公变       | 166.63 | 一级 |                  |
| 11173 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV环城线涓514   | 德船汪2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11174 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 上港2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11175 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404   | 廖家桥10组2#        | 79.26  | 二级 |                  |
| 11176 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13    | 七宝桥三组2#公变       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11177 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 庵港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61    | 塘下村向阳桥台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11178 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13    | 云台山十一组1#公变      | 383.58 | 二级 |                  |
| 11179 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV菖桂线桂12    | 桂花1组2台台区        | 7.53   | 二级 |                  |
| 11180 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116   | 花园变             | 81.85  | 二级 |                  |
| 11181 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV季山线程117   | 虎形二变            | 24.96  | 二级 |                  |
| 11182 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV珍湖线溪16    | 雁咀7队            | 82.15  | 二级 |                  |
| 11183 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104  | 砂子岭居委会公变        | 494.78 | 一级 |                  |
| 11184 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 丰垅付家垅2#         | 1      | 二级 |                  |
| 11185 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511   | 小屋金家公变          | 83.31  | 一级 |                  |
| 11186 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 港西3#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11187 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224  | 界首丁家台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11188 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 金塘冲             | 13.82  | 二级 |                  |
| 11189 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202   | 西陂王家2台          | 37.67  | 二级 |                  |
| 11190 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106   | 望山十一组公变         | 217.31 | 一级 |                  |
| 11191 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电班  | 10kV港路线罗11    | 王田              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11192 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV石油线崇507   | 旺居易小区(167区)     | 339.6  | 一级 |                  |
| 11193 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 肖岭一组            | 60.6   | 二级 |                  |
| 11194 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV海桥线栗108   | 栗林村基建（古楼村二号）    | 87.92  | 一级 |                  |
| 11195 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 花园五组2#公变        | 85.4   | 二级 |                  |
| 11196 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16    | 张司边一组公变         | 81.03  | 二级 |                  |
| 11197 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 叶垅2#台区          | 5.01   | 二级 |                  |
| 11198 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV东风线周108   | 赤壁中学公变          | 204.09 | 二级 |                  |
| 11199 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV小湖线鱼221   | 德金苑             | 322.51 | 二级 |                  |
| 11200 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215   | 漂垅康家岭台区         | 40.39  | 二级 |                  |
| 11201 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 白泉10组2#台区（293区） | 66.17  | 二级 |                  |
| 11202 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 夹板厂             | 253.74 | 一级 |                  |
| 11203 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213   | 公安泉七组公变         | 280.25 | 二级 |                  |
| 11204 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV汪家堡线汪63   | 工商综合楼公变         | 143.11 | 一级 |                  |
| 11205 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 庙山大队1#公变        | 40     | 二级 |                  |
| 11206 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 石井1.6组台区        | 11.06  | 二级 |                  |
| 11207 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 常岭六组二台台区        | 18.09  | 二级 |                  |
| 11208 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 沙下二台            | 5.86   | 二级 |                  |
| 11209 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 沙段二变            | 10.54  | 二级 |                  |
| 11210 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花紋线厦17    | 水家淹1#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11211 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23    | 黄沙上台2号          | 82.55  | 二级 |                  |
| 11212 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117   | 王家边3台           | 58.39  | 二级 |                  |
| 11213 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 柯家七组兴利台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |        |                |                   |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-------------------|--------|----|------------------|
| 11214 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15     | 望夫山十二组2#公变        | 46.88  | 二级 |                  |
| 11215 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215  | 余佐江河柱上变压器         | 164.12 | 一级 |                  |
| 11216 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17     | 楠竹五组              | 25.11  | 二级 |                  |
| 11217 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213    | 朱华坳变              | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 11218 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22     | 寒泉下台2号            | 58.68  | 二级 |                  |
| 11219 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106    | 金潭一组公变            | 81.74  | 一级 |                  |
| 11220 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504    | 排合一台              | 62.64  | 二级 |                  |
| 11221 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213    | 建立十二组公变           | 84.43  | 一级 |                  |
| 11222 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV湄港线厦13     | 桥口2#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11223 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109    | 晒谷石三变             | 13.51  | 二级 |                  |
| 11224 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118    | 牌坊铺变              | 77.92  | 二级 |                  |
| 11225 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城屏三回线通116  | 水泥厂二台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11226 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15     | 吴家湾               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11227 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗坳线阮14    | 黄龙一组3号            | 40.89  | 二级 |                  |
| 11228 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229    | 山口八组安置点台区（山口八组易迁） | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11229 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115    | 教委2#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11230 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607    | 灵寺                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11231 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15     | 小源三级站台区           | 80.87  | 二级 |                  |
| 11232 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15   | 西庄1、2组            | 35.15  | 二级 |                  |
| 11233 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109    | 晒谷石一变             | 19.7   | 二级 |                  |
| 11234 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108    | 马港集镇六台            | 223.28 | 二级 |                  |
| 11235 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116    | 荻田六变              | 85.23  | 二级 |                  |
| 11236 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 大岗山（垃圾中转站）台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11237 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22     | 泉坑村1#公变           | 77.93  | 二级 |                  |
| 11238 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16     | 茶庵九组公变            | 40.79  | 二级 |                  |
| 11239 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专二回线蒲113  | 银河湾2#公变           | 333.02 | 一级 |                  |
| 11240 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503    | 下杨台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11241 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18     | 净堡四五组             | 40.09  | 二级 |                  |
| 11242 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 寺下线蔡家2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11243 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106    | 白羊富道              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11244 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107    | 堆山罗家台区            | 81.66  | 二级 |                  |
| 11245 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 毕畈吴家2#公变          | 40     | 二级 |                  |
| 11246 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV梓山线张16     | 黄美柱上变压器           | 40.93  | 二级 |                  |
| 11247 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16     | 泉山口黄畈台区           | 36.22  | 二级 |                  |
| 11248 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27     | 枫树二组4#台区          | 1.78   | 二级 |                  |
| 11249 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115    | 横冲一变              | 94.34  | 二级 |                  |
| 11250 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV十井铺二回线聂116 | 十井铺三、四组           | 203.46 | 二级 |                  |
| 11251 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站  | 10kV五里线隼126    | 杨岭二台              | 7.1    | 二级 |                  |
| 11252 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111    | 泉陂汪家              | 98.88  | 二级 |                  |
| 11253 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22     | 神案坳台区             | 8.38   | 二级 |                  |
| 11254 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118    | 大岩二三组2#           | 40.62  | 一级 |                  |
| 11255 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119    | 红光村2台             | 160    | 二级 |                  |
| 11256 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 龟山六组2#公变          | 43.2   | 二级 |                  |
| 11257 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV水厂线陆208    | 陆水湖镇变3#公变         | 267.66 | 一级 |                  |
| 11258 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406    | 南成村光伏台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11259 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV光明线横504    | 孙祠二组              | 78.24  | 二级 |                  |
| 11260 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 蛟龙柒家公变            | 80.46  | 二级 |                  |
| 11261 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 伴家咀十三组1#公变        | 177.24 | 二级 |                  |
| 11262 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 茅山变电站  | 10kV蒲工线茅103    | 斋公岭京珠公变           | 155.23 | 一级 |                  |
| 11263 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV巩固线绿502    | 大牛山2组             | 24.53  | 二级 |                  |
| 11264 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202    | 潘湾十一组             | 83.55  | 二级 |                  |
| 11265 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉三回线温13   | 白茶五组柱上变压器         | 440.86 | 一级 |                  |
| 11266 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车二回线永508  | 科兴柱上变压器           | 228.74 | 二级 |                  |
| 11267 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117    | 花园五组2#            | 80.23  | 二级 |                  |
| 11268 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118    | 庙下五               | 16.43  | 二级 |                  |
| 11269 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203    | 石人泉村水库发电站公变       | 40.04  | 二级 |                  |
| 11270 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV开发区线砂209   | 火车站东边             | 235.19 | 一级 |                  |
| 11271 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63  | 四斗朱移民队台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11272 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116    | 坳下周家变             | 41.24  | 二级 |                  |
| 11273 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22     | 马蹄二组2#公变          | 88.16  | 二级 |                  |
| 11274 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 劈精来家公变            | 83.44  | 一级 |                  |
| 11275 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204    | 红石上台              | 9.31   | 二级 |                  |
| 11276 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 彭家岭一组1#公变         | 40.95  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |                  |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|------------------|--------|----|------------------|
| 11277 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112    | 方山台区             | 10.89  | 二级 |                  |
| 11278 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107    | 钟岭十二组公变          | 40     | 二级 |                  |
| 11279 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV市委线汪58     | 粮食储备库公变          | 427.25 | 一级 |                  |
| 11280 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV中咀线横603    | 甘罗台区             | 22.94  | 二级 |                  |
| 11281 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 泉洪岭五六组公变         | 42.82  | 二级 |                  |
| 11282 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站  | 10kV理畈线富11     | 大屋基2#台区(3#)      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11283 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107    | 钟岭村部公变           | 40.88  | 二级 |                  |
| 11284 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119    | 乌岩上余台区（乌岩上余易迁）   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11285 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV官林一回线丁503  | 中伙钱家公变           | 86.03  | 二级 |                  |
| 11286 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV塘口线月602    | 拖木梗              | 40.1   | 一级 |                  |
| 11287 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106   | 双溪大屋李            | 59.9   | 二级 |                  |
| 11288 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15     | 望夫山十六组2#公变       | 83.37  | 二级 |                  |
| 11289 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118    | 朱砂13组            | 80.52  | 二级 |                  |
| 11290 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV肖桥线茅204    | 肖桥六组公变           | 80     | 二级 |                  |
| 11291 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 杨洪13组            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11292 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 烟竹田家2#公变         | 40     | 二级 |                  |
| 11293 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV纤维板线牌21    | 同力村              | 84.37  | 一级 |                  |
| 11294 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118    | 三近3组2#           | 80.63  | 二级 |                  |
| 11295 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 玉池港八组            | 168.07 | 一级 |                  |
| 11296 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118    | 绿水村部             | 219.02 | 二级 |                  |
| 11297 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15     | 东山6组3#公变         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11298 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212    | 三条龙猪厂变           | 80.37  | 二级 |                  |
| 11299 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119    | 张家2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11300 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118    | 应家咀桥头台区          | 2.62   | 二级 |                  |
| 11301 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110    | 肖家三变             | 81.31  | 二级 |                  |
| 11302 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109    | 农场王家月1#+1        | 81.71  | 二级 |                  |
| 11303 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电配班  | 小柏变电站  | 10kV芦林畈线小507   | 合心四队2#公变         | 40.59  | 二级 |                  |
| 11304 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62     | 岭背王2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11305 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV泉港线湄517    | 中许外3#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11306 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 灵官桥三变            | 33.51  | 二级 |                  |
| 11307 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 王明藩2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11308 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110    | 瑶乡台区             | 327.21 | 二级 |                  |
| 11309 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16    | 铜钟大岭新安置点         | 323.11 | 二级 |                  |
| 11310 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61     | 大垅口              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11311 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219    | 金虾湖              | 369.56 | 二级 |                  |
| 11312 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203    | 石人泉村四组公变         | 80.23  | 二级 |                  |
| 11313 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV钙石线赵105    | 蓼坪村1#公变          | 180.48 | 二级 |                  |
| 11314 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213    | 车埠蔬菜队1#公变        | 290.44 | 一级 |                  |
| 11315 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV磨桥线程112    | 樊家四台             | 57.13  | 二级 |                  |
| 11316 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112    | 建楼二台             | 95.97  | 二级 |                  |
| 11317 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108    | 钟鸣十三组1#公变        | 42.82  | 二级 |                  |
| 11318 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂三回线沿516  | 新华书店柱上变          | 428.34 | 一级 |                  |
| 11319 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216   | 麒麟路2#            | 277.42 | 一级 |                  |
| 11320 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV井湾线通217    | 粤汉名居七公变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11321 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12     | 熊家台区网改           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11322 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219    | 廉租房1#            | 335.62 | 一级 |                  |
| 11323 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15     | 佛岭宁家台区           | 22.43  | 二级 |                  |
| 11324 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23     | 石店2台             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11325 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 白泉七组三台           | 76.12  | 二级 |                  |
| 11326 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工一回线潜108  | 潜山四组柱上变压器        | 207.59 | 二级 |                  |
| 11327 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26   | 体育路4#（泉塘八组）柱上变压器 | 367.58 | 一级 |                  |
| 11328 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118    | 五花四              | 44.37  | 二级 |                  |
| 11329 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118    | 居委会四             | 84.7   | 二级 |                  |
| 11330 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218    | 桃花港变             | 47.96  | 二级 |                  |
| 11331 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 董岭一机站2#公变        | 81.07  | 二级 |                  |
| 11332 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20     | 中门福              | 80.69  | 二级 |                  |
| 11333 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108    | 中天台区             | 49.26  | 二级 |                  |
| 11334 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117    | 洲上屋              | 64.54  | 二级 |                  |
| 11335 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208    | 梨树坪              | 30.55  | 二级 |                  |
| 11336 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22     | 大泉五组2台区          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11337 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504    | 谷龙山区台区           | 81.52  | 二级 |                  |
| 11338 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119    | 乌岩3#             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11339 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116    | 金塘四变             | 14.64  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |                |         |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|----------------|---------|----|------------------|
| 11340 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 回头岭7. 8. 9组3台  | 110. 12 | 二级 |                  |
| 11341 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV沿江线黄210    | 黄盖湖街道4#公变      | 320     | 一级 |                  |
| 11342 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14     | 舒家             | 72. 06  | 二级 |                  |
| 11343 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV工业二回线砂206  | 砂子岭一组5#公变      | 142. 05 | 一级 |                  |
| 11344 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV东风线周108    | 南屏闸1#公变        | 128     | 二级 |                  |
| 11345 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV巩固线绿502    | 大牛山4组          | 88. 36  | 二级 |                  |
| 11346 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV三山线桂14     | 横山四组台区         | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 11347 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118    | 石港二台           | 80. 12  | 二级 |                  |
| 11348 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108    | 钟鸣村部公变         | 198. 39 | 二级 |                  |
| 11349 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504  | 时代家居2#柱上变压器    | 413. 48 | 一级 |                  |
| 11350 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV工业二回线砂206  | 福星花园6#公变       | 345. 5  | 一级 |                  |
| 11351 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18     | 赤诚二组2#         | 40. 21  | 二级 |                  |
| 11352 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117    | 梅湖机站2#公变       | 80. 06  | 二级 |                  |
| 11353 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112    | 丰垅华家垅          | 6. 15   | 二级 |                  |
| 11354 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404   | 黄莲洞台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11355 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110    | 王坊二变           | 51. 18  | 二级 |                  |
| 11356 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108    | 魏家一台           | 103. 66 | 二级 |                  |
| 11357 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17     | 楠竹六组           | 40. 16  | 二级 |                  |
| 11358 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV润田线荻115    | 柏树塌变           | 37. 05  | 二级 |                  |
| 11359 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV三山线桂14     | 沉石四组           | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 11360 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119    | 红光1组           | 3. 81   | 二级 |                  |
| 11361 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119    | 派出所公变          | 82. 9   | 二级 |                  |
| 11362 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV石油线崇507    | 田家村(11区)       | 349. 69 | 一级 |                  |
| 11363 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 墩上吴2#（银坎）      | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11364 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114    | 三角2组二台区        | 16. 7   | 二级 |                  |
| 11365 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15     | 黄沙新政府台区        | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11366 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115  | 四小2#台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11367 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116    | 江家变            | 40. 47  | 二级 |                  |
| 11368 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61     | 下蔡垅            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11369 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224   | 隐水线祝家台区        | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11370 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 大岭大队2#公变       | 40      | 二级 |                  |
| 11371 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蒲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专一回线蒲123  | 邮政小区公变         | 347. 85 | 一级 |                  |
| 11372 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜14     | 铜钟独石2-8组2台     | 5. 78   | 二级 |                  |
| 11373 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218  | 环城二组3#台区公变     | 241. 65 | 二级 |                  |
| 11374 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV泉港线涓517    | 畈屋台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11375 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂三回线沿516  | 淦河1回水利局柱上变压器   | 252. 48 | 一级 |                  |
| 11376 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蒲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专三回线蒲223  | 食品2#公变         | 444. 8  | 一级 |                  |
| 11377 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16     | 韭菜岭二三组公变       | 167. 15 | 二级 |                  |
| 11378 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114  | 隆鼎丽都3#台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11379 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23     | 黄洋湾2号          | 202. 6  | 二级 |                  |
| 11380 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14     | 庆丰7#           | 82. 33  | 一级 |                  |
| 11381 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV余畈线隽223    | 农业发展银行2        | 348. 45 | 一级 |                  |
| 11382 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV程风线程115    | 戴家冲台区          | 27. 24  | 二级 |                  |
| 11383 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108    | 神山王家2#公变       | 160     | 二级 |                  |
| 11384 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218  | 南山居委会柱上变压器     | 261. 43 | 一级 |                  |
| 11385 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV茅山线车217    | 马坡汪家2#公变       | 40      | 二级 |                  |
| 11386 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV黄袍线荻116    | 枞树塌变           | 83. 77  | 二级 |                  |
| 11387 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17     | 黑埠新村           | 83. 26  | 一级 |                  |
| 11388 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜116   | 铜钟大岭村          | 40. 12  | 二级 |                  |
| 11389 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119    | 童良家庭农场台区       | 165. 81 | 二级 |                  |
| 11390 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107    | 李沛4组2#台区       | 41. 18  | 二级 |                  |
| 11391 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 鲁庄五组1#公变       | 80. 8   | 一级 |                  |
| 11392 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城Ⅱ回线鱼215   | 迎宾路2#          | 256. 84 | 一级 |                  |
| 11393 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV十井铺二回线聂116 | 铁坡五组           | 82. 97  | 二级 |                  |
| 11394 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大源线传110    | 堤上二            | 111. 5  | 二级 |                  |
| 11395 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107    | 西凉咀一组公变        | 40. 55  | 二级 |                  |
| 11396 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV隔壁线荻213    | 新庄一变           | 40. 61  | 一级 |                  |
| 11397 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22     | 寒泉上台2号         | 42. 67  | 二级 |                  |
| 11398 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV金鸡山线大13    | 泉山口村10-12组2#台区 | 0. 02   | 二级 |                  |
| 11399 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄变电站  | 10kV城北线汪67     | 针织厂2#公变        | 174. 13 | 一级 |                  |
| 11400 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13     | 新塘二组二台         | 80. 29  | 二级 |                  |
| 11401 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV河南街线桃64    | 中津四组一台         | 295. 44 | 二级 |                  |
| 11402 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV湾头线程116    | 湾头猪场配变         | 80. 03  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |             |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------|--------|----|------------------|
| 11403 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 油榨合胜泰       | 81.04  | 二级 |                  |
| 11404 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 下石邱庄2#台区    | 12.23  | 二级 |                  |
| 11405 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 曲港村2#台区     | 80.03  | 一级 |                  |
| 11406 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 下石村2#台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11407 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 达丰一台        | 30.36  | 二级 |                  |
| 11408 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502   | 塆上台区（塆上）    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11409 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15    | 杨芳线杨家台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11410 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV关刀线水214   | 关刀镇三台       | 124.28 | 二级 |                  |
| 11411 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 石泉六组公变      | 42.96  | 一级 |                  |
| 11412 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15    | 茅坪一二七八组2#公变 | 44.02  | 二级 |                  |
| 11413 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城南线隽123   | 秀水二台配变      | 167.77 | 一级 |                  |
| 11414 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 熊家畈上台2号     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11415 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 天井山一组3#公变   | 40.29  | 二级 |                  |
| 11416 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 天井山大队2#公变   | 8.95   | 二级 |                  |
| 11417 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 猕猴桃基地公变     | 81.27  | 二级 |                  |
| 11418 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 杨畈14组2#台区   | 0.43   | 二级 |                  |
| 11419 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 下白岩台区（易迁）   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11420 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV余码线潘204   | 新街镇2#       | 83.94  | 一级 |                  |
| 11421 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504   | 青叶一台        | 24.22  | 二级 |                  |
| 11422 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 龙岭村部公变      | 43.78  | 二级 |                  |
| 11423 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24    | 沿河1#公变      | 179.16 | 一级 |                  |
| 11424 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 汤家咀大队3#公变   | 80     | 二级 |                  |
| 11425 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17    | 东关叶家三台区     | 5.4    | 二级 |                  |
| 11426 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 何冲三变        | 61.62  | 二级 |                  |
| 11427 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 大明六组2#公变    | 40.96  | 二级 |                  |
| 11428 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV化纤线车115   | 老派出所公变      | 168.2  | 一级 |                  |
| 11429 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 生康种植专业合作社   | 80.01  | 二级 |                  |
| 11430 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 梅湖机站3#公变    | 80.04  | 二级 |                  |
| 11431 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV沙堆线传106   | 港背四         | 264.25 | 二级 |                  |
| 11432 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV市委线汪58    | 新家坡1#公变     | 269.64 | 一级 |                  |
| 11433 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 西港一分场       | 38.34  | 二级 |                  |
| 11434 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰一回线永613 | 蒿林五组3#      | 265.2  | 一级 |                  |
| 11435 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13    | 官堰4#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11436 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 夏铁孙台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11437 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 官林张家公变      | 72.67  | 二级 |                  |
| 11438 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105   | 砂子岭五组1#公变   | 366.42 | 一级 |                  |
| 11439 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 高桥大屋李       | 22.4   | 二级 |                  |
| 11440 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 长港二变        | 57.38  | 二级 |                  |
| 11441 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 广东畈一组2#     | 266.38 | 二级 |                  |
| 11442 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV沙坪线沙24    | 中街13台区      | 214.31 | 二级 |                  |
| 11443 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁所配电班  | 周郎变电站  | 10kV东风线周108   | 同心六队1#公变    | 81.66  | 二级 |                  |
| 11444 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV寺下线楠503   | 蔡棚          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11445 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜14    | 铜钟独石6-7组    | 7.35   | 二级 |                  |
| 11446 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504   | 杨林新城台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11447 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV荻塘线荻117   | 龙背二变        | 69.48  | 二级 |                  |
| 11448 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13  | 莲花肖家公变      | 42.69  | 二级 |                  |
| 11449 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 龟背2号        | 81.26  | 二级 |                  |
| 11450 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV阁壁线荻213   | 石门一变        | 18.36  | 二级 |                  |
| 11451 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永丰二回线永508 | 永安新村2#柱上变压器 | 268.78 | 一级 |                  |
| 11452 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118   | 石畈          | 10.92  | 二级 |                  |
| 11453 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城隍三回线通116 | 徐家桥头台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11454 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV工业线北215   | 治冲变         | 26.47  | 二级 |                  |
| 11455 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18    | 刘田2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11456 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV白泥线大115   | 白泥新农村台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11457 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV钙石线赵105   | 蓼坪村2#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 11458 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV主坝线南118   | 南门湖四组2#     | 71.07  | 二级 |                  |
| 11459 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404   | 米埠8组3#公变    | 84.28  | 一级 |                  |
| 11460 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 通临加油站       | 59.37  | 二级 |                  |
| 11461 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 周家村丁家       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11462 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15    | 新田桥三组公变     | 41.57  | 二级 |                  |
| 11463 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV农场线泉212   | 嘉泉公路4#公变    | 336.42 | 一级 |                  |
| 11464 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509 | 东门下台（13区）   | 418.57 | 一级 |                  |
| 11465 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202   | 头墩1#        | 169.81 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |                            |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|----------------------------|--------|----|------------------|
| 11466 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107    | 刘国生                        | 48.17  | 二级 |                  |
| 11467 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安一回线文121  | 文笔山公寓柱上变压器                 | 261.49 | 一级 |                  |
| 11468 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112    | 堑下四                        | 81.69  | 二级 |                  |
| 11469 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216    | 达丰五台                       | 21.37  | 二级 |                  |
| 11470 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV东风线周108    | 同心机站3#公变                   | 99.2   | 二级 |                  |
| 11471 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专二回线蒲113  | 银河花园城4#楼公变                 | 272.26 | 一级 |                  |
| 11472 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV大桥线朱21     | 张兴国柱上变压器                   | 82.37  | 一级 |                  |
| 11473 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专一回线蒲123  | 副食品公变                      | 332.23 | 一级 |                  |
| 11474 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV外贸线崇508    | 崇阳世奥商贸有限公司(158区)崇阳世奥商贸有限公司 | 552.59 | 一级 |                  |
| 11475 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV外贸线崇508    | 崇阳县老干部局居民区(162区)           | 106.13 | 二级 |                  |
| 11476 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404    | 米埠10组                      | 80.49  | 一级 |                  |
| 11477 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107    | 易家堤大队4#公变                  | 254.8  | 二级 |                  |
| 11478 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114  | 景元隆鼎丽都二期8#台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11479 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107    | 吴家村1#公变                    | 200.95 | 二级 |                  |
| 11480 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15     | 望夫山六组1#公变                  | 165.81 | 二级 |                  |
| 11481 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专一回线蒲123  | 蕲川中心公变                     | 308.19 | 一级 |                  |
| 11482 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118    | 益公里一台区                     | 76.71  | 二级 |                  |
| 11483 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18    | 古塘村3#                      | 82.24  | 二级 |                  |
| 11484 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601    | 界头2#台区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11485 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237    | 祥和家园柱上变压器                  | 163.41 | 一级 |                  |
| 11486 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV三合线隽225    | 金罐苑小区2#公变                  | 409.7  | 二级 |                  |
| 11487 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18     | 泥湖(厦铺)                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11488 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV荻塘线荻117    | 王团一变                       | 105.58 | 二级 |                  |
| 11489 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV东风线周108    | 八把刀五组公变                    | 80.7   | 二级 |                  |
| 11490 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116    | 麦市供销社镇八                    | 347.21 | 二级 |                  |
| 11491 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504    | 排合二台                       | 54.52  | 二级 |                  |
| 11492 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509  | 中心商场(52区)                  | 338.11 | 一级 |                  |
| 11493 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16     | 张司边六组公变                    | 80     | 二级 |                  |
| 11494 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117    | 方仕四                        | 20.82  | 二级 |                  |
| 11495 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228    | 西泉2#台区大畈                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11496 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16     | 小湖岭八组1#公变                  | 64     | 二级 |                  |
| 11497 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专二回线蒲113  | 蕲川工商公变                     | 287.86 | 一级 |                  |
| 11498 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116    | 金塘一变                       | 41.12  | 二级 |                  |
| 11499 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓青线梓109    | 车弛三组2#台区                   | 45.61  | 二级 |                  |
| 11500 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 樟木岭四组1#公变                  | 82.19  | 二级 |                  |
| 11501 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV润田线荻115    | 竹池塘变                       | 30.48  | 二级 |                  |
| 11502 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213    | 红光机站公变                     | 80     | 二级 |                  |
| 11503 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117    | 方仕五                        | 63.93  | 二级 |                  |
| 11504 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 茅山变电站  | 10kV蒲工线茅103    | 斋公岭4#公变                    | 161.73 | 一级 |                  |
| 11505 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504  | 福安小区2#柱上变压器                | 318.39 | 一级 |                  |
| 11506 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27   | 环城二组2#柱上变压器                | 504.15 | 二级 |                  |
| 11507 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110    | 清凉二台                       | 45.78  | 二级 |                  |
| 11508 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV华家线传108    | 新联三                        | 67.8   | 二级 |                  |
| 11509 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104   | 砂子岭一组3#公变                  | 279.33 | 一级 |                  |
| 11510 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112    | 沙下台区                       | 19.24  | 二级 |                  |
| 11511 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609    | 蒿林一组2#                     | 380.94 | 二级 |                  |
| 11512 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV工业园一回线新122 | 山石                         | 267.49 | 一级 |                  |
| 11513 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站  | 10kV理畈线富11     | 大屋基4#台区                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11514 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专三回线蒲223  | 蕲川水利局公变                    | 279.11 | 一级 |                  |
| 11515 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503    | 官山2#台区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11516 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27   | 咸宝路1#(总段服务公司)柱上变压器         | 347.68 | 二级 |                  |
| 11517 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117    | 方仕一                        | 54.16  | 二级 |                  |
| 11518 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27     | 长欠八组                       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11519 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV仪表线崇411    | 仪表2号(101区)                 | 328.52 | 一级 |                  |
| 11520 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605    | 花口村3#                      | 267.59 | 二级 |                  |
| 11521 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116    | 金塘五变                       | 43.75  | 二级 |                  |
| 11522 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202    | 团山上台2#                     | 41.81  | 二级 |                  |
| 11523 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118    | 绿水三四组                      | 40.48  | 一级 |                  |
| 11524 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 后溪8-9组2台                   | 6.34   | 二级 |                  |
| 11525 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV塘口线月602    | 小东港大屋畈                     | 81.68  | 一级 |                  |
| 11526 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212    | 羊楼司村十组2#公变                 | 191.93 | 一级 |                  |
| 11527 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV新塔一回线新119  | 地质花园                       | 519.84 | 二级 |                  |
| 11528 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 马桥村光伏台区                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |           |               |              |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 11529 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV埠头线神204   | 埠头八组公变       | 44.19  | 二级 |                  |
| 11530 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV龙湖线沙21    | 大竹一组         | 40.97  | 二级 |                  |
| 11531 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线        | 观音寺5组        | 39.57  | 二级 |                  |
| 11532 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV中坪线随15    | 新田桥七组公变      | 40.57  | 二级 |                  |
| 11533 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城普线蒲124   | 林业公变         | 350.18 | 二级 |                  |
| 11534 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV石溪线马110   | 石溪集镇二变       | 30.78  | 二级 |                  |
| 11535 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV楠林线楠601   | 楠林村二号        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11536 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV堤坡线港107   | 归粮洲7#        | 83.45  | 二级 |                  |
| 11537 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114   | 龟山塔里桥2#公变    | 323.53 | 二级 |                  |
| 11538 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 高岭毛家2#公变     | 31.43  | 二级 |                  |
| 11539 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV香山线崇410   | 书香名苑一区       | 654.9  | 一级 |                  |
| 11540 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV蜀山线港111   | 港口6组         | 161.93 | 二级 |                  |
| 11541 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV方庄线鱼219   | 粮食局          | 181.08 | 二级 |                  |
| 11542 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV下沙线牌14    | 细湖2#         | 167.12 | 一级 |                  |
| 11543 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV金桂线桂24    | 白泉村-1        | 45.06  | 二级 |                  |
| 11544 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV桂口线阮15    | 汉兴下台2号       | 34.66  | 二级 |                  |
| 11545 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV西港线石402   | 钟明山台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11546 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV仪表线崇411   | 黎城华府1号(238区) | 680.82 | 一级 |                  |
| 11547 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV白霓线白119   | 余耕3组         | 13.38  | 二级 |                  |
| 11548 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV山界线厦18    | 西湖坑台区（2#）    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11549 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV玉立线新115   | 龙湾城A区        | 827.41 | 二级 |                  |
| 11550 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 朱庭贵台区（易迁）    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11551 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 钟岭六组公变       | 43.54  | 二级 |                  |
| 11552 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站     | 10kV荆泉一回线荆14  | 陆水湖南山二组公变    | 84.58  | 二级 |                  |
| 11553 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV永久线北117   | 桂家洞变         | 84.1   | 二级 |                  |
| 11554 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV永久线北117   | 冯湾二变         | 21.92  | 二级 |                  |
| 11555 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17    | 雷骆10.11组台区   | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11556 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV南港线渡21    | 东湖五九组        | 82.56  | 二级 |                  |
| 11557 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV五公司线蒲116  | 斋公岭一组公变      | 132.85 | 二级 |                  |
| 11558 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV纯塘线蒲117   | 望山三组公变       | 163.96 | 二级 |                  |
| 11559 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81   | 新桥冯安置点台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11560 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV石门线楠607   | 朗口二号         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11561 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115   | 新桥二变         | 92.21  | 二级 |                  |
| 11562 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV环城线湄514   | 环城线阮家台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11563 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV官塘线官510   | 凤山四组2#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 11564 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV平安线新116   | 建设二配变        | 421.32 | 一级 |                  |
| 11565 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站     | 10kV下坂线通524   | 双龙小区台区       | 113.74 | 二级 |                  |
| 11566 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马桥线马208   | 仁窝1、2组公变     | 40.45  | 二级 |                  |
| 11567 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV西庄线株116   | 上阮2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11568 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15    | 上坳水厂台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11569 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站     | 10kV城三回线鱼216  | 统计局          | 350.81 | 一级 |                  |
| 11570 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV沙堆线传106   | 沙镇四          | 301.39 | 二级 |                  |
| 11571 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站     | 10kV沙堤线港13    | 仁洪门          | 100.59 | 二级 |                  |
| 11572 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站     | 10kV温桂二回线温36  | 朱林栋柱上变压器     | 440.27 | 一级 |                  |
| 11573 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV泉门线陆206   | 泉门五组1#公变     | 129.97 | 一级 |                  |
| 11574 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV丝织线陆103   | 陆水湖电厂2#小区公变  | 208.45 | 一级 |                  |
| 11575 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 台源三台         | 17.65  | 二级 |                  |
| 11576 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV渡普线渡15    | 渡普公变4-1      | 282.01 | 二级 |                  |
| 11577 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV刘家门线老505  | 刘家门5#        | 87.12  | 二级 |                  |
| 11578 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV里港线水212   | 智慧猪厂         | 80.17  | 二级 |                  |
| 11579 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63 | 寨下三组台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11580 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 下津九组二台       | 101.42 | 二级 |                  |
| 11581 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站     | 10kV瀛通二线通621  | 瀛通二          | 4.58   | 二级 |                  |
| 11582 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510   | 琅桥十组3#公变     | 41     | 二级 |                  |
| 11583 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站     | 10kV水口线长117   | 杨龙屋变         | 75.39  | 二级 |                  |
| 11584 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站    | 10kV小梅线月604   | 下坑口          | 25.69  | 二级 |                  |
| 11585 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV龙印线荻118   | 居委会三变        | 96.05  | 二级 |                  |
| 11586 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV石门线楠607   | 石垅二号变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11587 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV工业线北215   | 庄前一变         | 78.43  | 二级 |                  |
| 11588 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV化工线赵204   | 赵粮加工1#公变     | 347.41 | 一级 |                  |
| 11589 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV城犀三回线通116 | 城犀三回线硅铁厂公变   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11590 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111   | 蟹形1组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11591 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111   | 张亚雄竹山柴家坳     | 50.02  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |               |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|---------------|--------|----|------------------|
| 11592 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22     | 洞井            | 66.12  | 二级 |                  |
| 11593 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV肖桥线茅204    | 林场二组1#公变      | 41.57  | 二级 |                  |
| 11594 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城南线隽123    | 通麦配变          | 164.38 | 一级 |                  |
| 11595 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111  | 龙潭五组柱上变压器     | 35.54  | 二级 |                  |
| 11596 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV马坡线茅108    | 官田李家1#公变      | 42.08  | 二级 |                  |
| 11597 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV润田线荻115    | 青阳台区          | 44.57  | 二级 |                  |
| 11598 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213    | 彭段四变          | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 11599 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV纤维板线牌21    | 15#公变         | 164.46 | 一级 |                  |
| 11600 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV工业园一回线新122 | 杭瑞公变          | 267.56 | 一级 |                  |
| 11601 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16    | 铜钟北程3#        | 38.25  | 二级 |                  |
| 11602 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23     | 高湖林场台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11603 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站  | 10kV傅职二回线傅511  | 张家湾3#(高耗能)    | 49.31  | 二级 |                  |
| 11604 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605  | 乾坤街2#(高耗能)    | 106.24 | 二级 |                  |
| 11605 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 雷家安置点3#       | 172.35 | 一级 |                  |
| 11606 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 雷家安置点1#       | 163.07 | 一级 |                  |
| 11607 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 雷家安置点2#       | 164.5  | 一级 |                  |
| 11608 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大源线传110    | 畈上刘家          | 70.07  | 二级 |                  |
| 11609 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115    | 雁门桥头台区        | 80.58  | 二级 |                  |
| 11610 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV乡直线株118    | 北山口台区#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11611 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV工业线北215    | 杨柳畈台区         | 59.31  | 二级 |                  |
| 11612 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115    | 官美山台区         | 64.16  | 二级 |                  |
| 11613 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404    | 米埠3组3#        | 83.19  | 一级 |                  |
| 11614 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77     | 新河程家-1#台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11615 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 劈精三机站公变       | 80     | 一级 |                  |
| 11616 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13     | 西岸2#台区(老屋山台区) | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11617 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 李海村5#台区       | 16.6   | 二级 |                  |
| 11618 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117    | 袁家畈           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11619 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17     | 长坪6组          | 6      | 二级 |                  |
| 11620 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15     | 大坪村3#台区       | 4.01   | 二级 |                  |
| 11621 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 益阳街道3#公变      | 188.78 | 二级 |                  |
| 11622 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 益阳桥九组4#公变     | 84.38  | 二级 |                  |
| 11623 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 龙门桥五组3#公变     | 80.98  | 二级 |                  |
| 11624 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 雷家安置点8#       | 166.5  | 一级 |                  |
| 11625 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15     | 皮姜冲3号(大窝养殖)   | 160.81 | 二级 |                  |
| 11626 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV菖蒲线隽124    | 民苑配变          | 504.75 | 一级 |                  |
| 11627 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13     | 新塘五组二台        | 81.08  | 二级 |                  |
| 11628 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 高湾公变          | 80     | 二级 |                  |
| 11629 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 桥梁湖公变         | 80     | 二级 |                  |
| 11630 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV湄港线厦13     | 齐眉坑台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11631 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24     | 唐家咀6组台区       | 8.68   | 二级 |                  |
| 11632 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 田家垅公变         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11633 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213    | 杨四庙变          | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 11634 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112    | 张七亭变          | 25.11  | 二级 |                  |
| 11635 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119    | 西凉4组3#        | 80.13  | 二级 |                  |
| 11636 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV珍湖线溪16     | 珍湖移民2#        | 64.81  | 二级 |                  |
| 11637 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV苏塘线金12     | 金塘公变二台        | 271.31 | 二级 |                  |
| 11638 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15     | 河岭村2.3组台区     | 40.9   | 二级 |                  |
| 11639 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115   | 马鞍山变压器        | 81.8   | 一级 |                  |
| 11640 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV百米线樊509    | 花仑二台          | 22     | 二级 |                  |
| 11641 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509  | 邮政公变(40区)     | 430.62 | 一级 |                  |
| 11642 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79   | 泉塘七组3#公变      | 330.48 | 一级 |                  |
| 11643 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106   | 塘刘6组台区        | 11.35  | 二级 |                  |
| 11644 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17     | 华陂7组台区        | 51.2   | 二级 |                  |
| 11645 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24    | 蒲圻湖八组2#       | 81.73  | 二级 |                  |
| 11646 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106    | 鲫鱼埠八九组2#公变    | 41.35  | 一级 |                  |
| 11647 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117    | 高枳小山          | 30.41  | 二级 |                  |
| 11648 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 界上四变          | 27.22  | 二级 |                  |
| 11649 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 老屋丁台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11650 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 梅田小学台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11651 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV万安线新24     | 夜珠桥5#公变       | 321.04 | 二级 |                  |
| 11652 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22     | 马蹄七组2#公变      | 83.56  | 二级 |                  |
| 11653 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温体线温34     | 石油(高耗能)       | 323.27 | 一级 |                  |
| 11654 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73     | 新菜市场2号公变      | 427.79 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 11655 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502   | 塘坑垅台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11656 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406   | 上成4#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11657 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 跑马埂台区          | 80     | 二级 |                  |
| 11658 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117 | 农发行台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11659 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV大罗湖线小609  | 茅铺岭大队公变        | 87.02  | 一级 |                  |
| 11660 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV石马线石213   | 梅港二台           | 39.18  | 二级 |                  |
| 11661 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 樟木岭七组公变        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11662 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV主坝线南118   | 南门湖1组2#柱上变压器   | 83.32  | 二级 |                  |
| 11663 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 下阔五台           | 130.98 | 二级 |                  |
| 11664 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV城四回线鱼120  | 公路桥            | 345.58 | 二级 |                  |
| 11665 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV教委线茶42    | 石油小区           | 169.14 | 二级 |                  |
| 11666 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 渔水路东一号2#       | 320.1  | 一级 |                  |
| 11667 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 内张家垅台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11668 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV吴田线犀119   | 大路上台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11669 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115   | 茶园二台区          | 19.23  | 二级 |                  |
| 11670 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV藏通二线通621  | 藏通一台区          | 75.46  | 二级 |                  |
| 11671 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV铁柱二回线新118 | 辉太公屋台区         | 128.4  | 二级 |                  |
| 11672 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 后湖一二六组2#       | 80.06  | 二级 |                  |
| 11673 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73    | 新菜市场1号公变       | 328.89 | 一级 |                  |
| 11674 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV市委线汪58    | 科苑小区2#公变       | 214.99 | 一级 |                  |
| 11675 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405 | 家家旺公变          | 360.58 | 二级 |                  |
| 11676 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604   | 卫生院3#          | 17.36  | 二级 |                  |
| 11677 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17    | 花桥一组           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11678 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513   | 湄港2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11679 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV峡山线高229   | 杨山六七组1         | 82.72  | 二级 |                  |
| 11680 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106   | 大岭二队4#公变       | 40     | 二级 |                  |
| 11681 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV芦林畈线小507  | 芦林畈一机站2#公变     | 82.49  | 二级 |                  |
| 11682 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17    | 长冲二三四五组1#公变    | 173.07 | 二级 |                  |
| 11683 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11    | 港路线曹家台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11684 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 大路徐2#台区        | 67.07  | 二级 |                  |
| 11685 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 艾珠柏2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11686 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隼水变电站  | 10kV古鸣线隼222   | 门口屋台区          | 37.26  | 二级 |                  |
| 11687 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 拔茹屋一台区         | 83.11  | 二级 |                  |
| 11688 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隼水变电站  | 10kV古鸣线隼222   | 鼓楼屋台区          | 22.97  | 二级 |                  |
| 11689 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀三回线通116 | 月亮湾2#公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11690 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV丛林线余107   | 安咀三队2#公变       | 128    | 二级 |                  |
| 11691 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 老司法            | 349.74 | 二级 |                  |
| 11692 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV石油线崇507   | 明春供水公司宿舍(145区) | 407.28 | 一级 |                  |
| 11693 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116   | 金塘七变           | 56.73  | 二级 |                  |
| 11694 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109   | 大屋龙家           | 19.51  | 二级 |                  |
| 11695 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 江福基2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11696 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV护城堤线南117  | 通江路3#          | 271.94 | 二级 |                  |
| 11697 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 花园一台           | 45.53  | 二级 |                  |
| 11698 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15    | 王家墩            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11699 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116   | 麦市小学公变         | 64.48  | 二级 |                  |
| 11700 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV专线线北217   | 胜利变            | 342.62 | 二级 |                  |
| 11701 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 陶瓷厂公变          | 253.29 | 二级 |                  |
| 11702 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV石城湾线石21   | 新1号公变          | 258.73 | 二级 |                  |
| 11703 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 黄茆六组2台区        | 43.98  | 一级 |                  |
| 11704 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 峡港三四组          | 80.86  | 二级 |                  |
| 11705 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108  | 肖家洲八组          | 164.47 | 一级 |                  |
| 11706 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 果茶厂1#公变        | 128    | 二级 |                  |
| 11707 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV街镇线宝508   | 石垅村2#公变台区      | 83.46  | 二级 |                  |
| 11708 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 堰头2组台区         | 8.89   | 二级 |                  |
| 11709 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 八仙三变           | 17.91  | 二级 |                  |
| 11710 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV硅酸铝线神109  | 黄土桥九组2#公变      | 80     | 二级 |                  |
| 11711 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117   | 大岩湖2#          | 80.12  | 二级 |                  |
| 11712 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15    | 老虎岩五组公变        | 45.14  | 二级 |                  |
| 11713 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜14    | 铜钟团山4.6组2台     | 61.17  | 二级 |                  |
| 11714 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 鼻口台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11715 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 黄畈五六组（高耗能）     | 351.85 | 一级 |                  |
| 11716 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV开发区线砂209  | 汪家堡四组3#        | 40.42  | 一级 |                  |
| 11717 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606   | 万家畈台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |        |               |                    |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------------|--------|----|------------------|
| 11718 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 官塘村余家公变            | 40     | 二级 |                  |
| 11719 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV熊家岭线余105  | 熊家岭3#公变            | 40     | 二级 |                  |
| 11720 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75    | 东门下台2#台区（网改）（297区） | 357.67 | 二级 |                  |
| 11721 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV白米线樊509   | 国良屋-变压器            | 54.37  | 二级 |                  |
| 11722 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 伴家咀十三组2#公变         | 92     | 二级 |                  |
| 11723 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116   | 琉璃变                | 160.76 | 二级 |                  |
| 11724 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 龙岭三组公变             | 40.74  | 二级 |                  |
| 11725 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 同发柱上变压器            | 94.5   | 二级 |                  |
| 11726 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113   | 泉口街道3#公变           | 324.54 | 二级 |                  |
| 11727 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11    | 余塘下2#              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11728 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117   | 袁河二组2#             | 80.58  | 二级 |                  |
| 11729 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118   | 狮子三变               | 132.8  | 二级 |                  |
| 11730 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 桃花二台区              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11731 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 南塘湖六组公变            | 24.53  | 二级 |                  |
| 11732 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城屋二回线通114 | 马肚四公变              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11733 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 浮226蚕种场支线#006柱上变压器 | 168.88 | 一级 |                  |
| 11734 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611   | 渡船村1#台区            | 338.06 | 二级 |                  |
| 11735 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 南林移民队台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11736 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504   | 花段台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11737 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61    | 余长畈六组台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11738 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工一回线潜108 | 人大（高耗能）            | 166.85 | 一级 |                  |
| 11739 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗国线栗206   | 小泉四组（高耗能）          | 294.44 | 二级 |                  |
| 11740 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 石岭细塘窝养殖场           | 100.05 | 二级 |                  |
| 11741 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV寺下线楠503   | 牛角山2#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11742 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 蛤蟆石六组二台            | 160.02 | 二级 |                  |
| 11743 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72  | 肖桥一三组公变            | 0      | 三级 |                  |
| 11744 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV关刀线水214   | 春雷白屋               | 114.77 | 二级 |                  |
| 11745 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV西庄线株116   | 龙岩寺台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11746 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14   | 黄龙一组               | 66.82  | 二级 |                  |
| 11747 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106   | 望山十二组公变            | 24.3   | 一级 |                  |
| 11748 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 鄂棉1#柱上变压器          | 328.4  | 一级 |                  |
| 11749 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 垅口4#台区             | 10.44  | 二级 |                  |
| 11750 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV花洪线花28    | 余家坪2#台区            | 4.5    | 二级 |                  |
| 11751 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 杨家铺石家公变            | 43.1   | 二级 |                  |
| 11752 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605 | 旗鼓二组3#柱上变压器        | 336.62 | 一级 |                  |
| 11753 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 西山下2#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11754 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 向堂变                | 60.52  | 二级 |                  |
| 11755 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 东方名都五号楼2           | 412.8  | 二级 |                  |
| 11756 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文河线文117   | 梅家咀3#(高耗能)         | 327.58 | 一级 |                  |
| 11757 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 大湖岭铁道坡4#公变         | 80     | 二级 |                  |
| 11758 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车二回线永508 | 石油2#（高耗能）          | 331.04 | 一级 |                  |
| 11759 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 郝家湾3#（高耗能）         | 319.1  | 二级 |                  |
| 11760 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213   | 苦竹桥四组2#公变          | 163.86 | 二级 |                  |
| 11761 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73    | 天城中学1号公变           | 345.6  | 一级 |                  |
| 11762 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126   | 锡山村委会              | 56.13  | 二级 |                  |
| 11763 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106   | 老堤角                | 161.2  | 二级 |                  |
| 11764 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV南渠二回线曲711 | 温泉八组3#公变           | 80.98  | 一级 |                  |
| 11765 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 龚家台区               | 61.43  | 二级 |                  |
| 11766 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV仪表线崇411   | 锦阳国际B6栋公变          | 324.2  | 一级 |                  |
| 11767 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 塘底畈变               | 31.95  | 二级 |                  |
| 11768 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 茶园七组安置点台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11769 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟泉源               | 30.84  | 二级 |                  |
| 11770 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV水厂线陆208   | 河南街小区公变            | 377.3  | 一级 |                  |
| 11771 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV大桥线朱21    | 彭碑4组柱上变压器          | 26.54  | 二级 |                  |
| 11772 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 长欠一组               | 30.39  | 二级 |                  |
| 11773 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV马坡线茅108   | 马坡唐家1#公变           | 40     | 二级 |                  |
| 11774 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116  | 秀丽花园公变             | 352.36 | 二级 |                  |
| 11775 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 龙岭二组公变             | 80     | 二级 |                  |
| 11776 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV瓷厂线牌18    | 工业路1#              | 80.17  | 一级 |                  |
| 11777 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213   | 苦竹桥十三组公变           | 43.37  | 二级 |                  |
| 11778 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳二回线鲍513 | 南门三四组              | 163.38 | 二级 |                  |
| 11779 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 余太和2#台区            | 81.84  | 二级 |                  |
| 11780 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV易家垅线隽119  | 熊家台区               | 185.82 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |               |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------|--------|----|------------------|
| 11781 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 花亭桥九组2#公变     | 84.31  | 二级 |                  |
| 11782 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 电大2#（高耗能）     | 335.8  | 一级 |                  |
| 11783 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 花亭桥十组4#公变     | 81.65  | 二级 |                  |
| 11784 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15    | 荷叶塘五组2#公变     | 85.79  | 二级 |                  |
| 11785 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224   | 金盆四组3#        | 81.36  | 二级 |                  |
| 11786 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62    | 石门塘台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11787 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122 | 岭上二配变         | 150.98 | 二级 |                  |
| 11788 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116   | 上坪岭下          | 29.92  | 二级 |                  |
| 11789 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108  | 四邑村渠北泵站       | 80.03  | 一级 |                  |
| 11790 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 大坪镇五变         | 140.42 | 二级 |                  |
| 11791 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 咀头陈3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11792 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109   | 罗塘四变          | 19.42  | 二级 |                  |
| 11793 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 老虎山泵站公变       | 80.03  | 二级 |                  |
| 11794 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV护城堤线南117  | 永逸3#          | 162.71 | 二级 |                  |
| 11795 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV堤防线潘203   | 通武街           | 342.78 | 一级 |                  |
| 11796 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV茶工二回线曲615 | 白石六组1#公变      | 80     | 二级 |                  |
| 11797 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 陈驻生1#         | 55.73  | 二级 |                  |
| 11798 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26    | 后头屋台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 11799 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV专线线北217   | 镇七配变          | 223.5  | 二级 |                  |
| 11800 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 寒泉中台3#        | 51.72  | 二级 |                  |
| 11801 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 花亭桥十组2#公变     | 40.73  | 二级 |                  |
| 11802 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 高田村2台         | 63.31  | 二级 |                  |
| 11803 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 青石桥陈家公变       | 80     | 二级 |                  |
| 11804 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟东流五组        | 165.81 | 二级 |                  |
| 11805 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 相思坳变          | 32.82  | 二级 |                  |
| 11806 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV湾头线程116   | 佛岭三           | 70.86  | 二级 |                  |
| 11807 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62    | 半洞湖2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11808 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV城区三回线新117 | 双龙路口配变        | 321.21 | 一级 |                  |
| 11809 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 扎啤城           | 329.67 | 二级 |                  |
| 11810 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 陈家坳台区         | 80.34  | 二级 |                  |
| 11811 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 电信大楼门口        | 163.72 | 二级 |                  |
| 11812 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112   | 泉十八里畈一组2#公变   | 161.47 | 二级 |                  |
| 11813 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216  | 鱼岳路4#         | 338.97 | 一级 |                  |
| 11814 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 曲尺垅台区（大港余）    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11815 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 西河新村3#公变      | 406.54 | 一级 |                  |
| 11816 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 中堡2#          | 167.96 | 一级 |                  |
| 11817 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 东湖分场三队2#柱上变压器 | 252.34 | 一级 |                  |
| 11818 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 毕家二组1#公变      | 81.85  | 二级 |                  |
| 11819 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16    | 澄水三组公变        | 43.66  | 二级 |                  |
| 11820 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂三回线沿516 | 新华印刷厂柱上变压器    | 412.63 | 一级 |                  |
| 11821 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118   | 胜家垅台区         | 50.46  | 二级 |                  |
| 11822 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 岭上三变          | 80     | 二级 |                  |
| 11823 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 刘英塘下吴         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11824 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV合明线老508   | 畈湖新村1#        | 257.21 | 一级 |                  |
| 11825 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 石家垅2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11826 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广汀线广15    | 李家湾           | 13.44  | 二级 |                  |
| 11827 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV毛坪线桂22    | 黄里坝           | 12.35  | 二级 |                  |
| 11828 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV花园线桂16    | 柏墩2#变         | 123.94 | 二级 |                  |
| 11829 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 汪威台区          | 51     | 二级 |                  |
| 11830 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24   | 蒲圻湖六组2#       | 86.32  | 二级 |                  |
| 11831 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 石灰龙3号(仙人灶)    | 165.11 | 二级 |                  |
| 11832 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209   | 三湾一三组2#       | 80.44  | 一级 |                  |
| 11833 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18    | 瓜坪2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11834 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV湾头线程116   | 相思三台          | 40.79  | 二级 |                  |
| 11835 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖咀变电站 | 10kV港口线黄110   | 黄盖咀2#公变       | 80     | 一级 |                  |
| 11836 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 董岭村部4#公变      | 81.46  | 二级 |                  |
| 11837 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV港口线黄110   | 黄盖咀3#公变       | 80     | 一级 |                  |
| 11838 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老官线老607   | 苍梧岭村委会泵站      | 80.01  | 二级 |                  |
| 11839 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108  | 四邑谷洲泵站        | 100.01 | 一级 |                  |
| 11840 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 上阔木楼台区        | 50.79  | 二级 |                  |
| 11841 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 团包山台区         | 160.66 | 二级 |                  |
| 11842 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV义源线义116   | 桃花下台2号台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11843 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV寺下线楠503   | 长丰村安置点台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |        |               |             |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------|--------|----|------------------|
| 11844 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 茅井村安置台区     | 121.08 | 二级 |                  |
| 11845 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 阳光四区        | 815.63 | 一级 |                  |
| 11846 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV均乐线老504   | 贩湖线移民新村1#台区 | 320.67 | 二级 |                  |
| 11847 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 石垅3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11848 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 湖垅2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11849 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115   | 供销社台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11850 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 仁安王家咀       | 80.01  | 二级 |                  |
| 11851 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV煤矿线鱼114   | 女婿街3#       | 331.42 | 一级 |                  |
| 11852 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 百花岭村一组2#公变  | 46.18  | 二级 |                  |
| 11853 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 盘石夏家畈公变     | 40.67  | 二级 |                  |
| 11854 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV余畈线隽223   | 翰林花园        | 412.91 | 一级 |                  |
| 11855 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 杨林王台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11856 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集一回线门78  | 大集七台        | 273.46 | 一级 |                  |
| 11857 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 曹家台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11858 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17    | 沙坪湖塘艾咀二台区   | 107.13 | 二级 |                  |
| 11859 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17    | 排上五组二台      | 45.42  | 二级 |                  |
| 11860 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66    | 营里一组5#公变    | 298.6  | 一级 |                  |
| 11861 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 新屋岭         | 30     | 二级 |                  |
| 11862 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23    | 大长坑         | 41.02  | 二级 |                  |
| 11863 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV乡直线株118   | 陈健          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11864 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV西庄线株116   | 上吴          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11865 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216   | 陆码二组2#      | 81.51  | 二级 |                  |
| 11866 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 寨下下3#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11867 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62    | 洞口罗3#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11868 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62    | 山下严2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11869 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 站用变         | 101.73 | 二级 |                  |
| 11870 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 铁铺二组还建房公变   | 23.78  | 二级 |                  |
| 11871 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 龙口三号公变      | 21.38  | 二级 |                  |
| 11872 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 黄坪台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11873 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 烟墩村部3#      | 80.18  | 二级 |                  |
| 11874 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 烟墩峡港公变3#    | 2.34   | 二级 |                  |
| 11875 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 铜钟畈台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11876 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504   | 洪坑台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11877 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV盘山线义118   | 盘山2号变压器     | 80.35  | 二级 |                  |
| 11878 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 鲁家源2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11879 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18    | 龙山台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11880 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 泮山台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11881 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 金属公司（高耗能）   | 355.51 | 一级 |                  |
| 11882 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 李港村茶厂公变     | 80     | 二级 |                  |
| 11883 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 上阔大屋台区      | 15.15  | 二级 |                  |
| 11884 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 上阔村委会台区     | 30.6   | 二级 |                  |
| 11885 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 上阔新楼台区      | 109.27 | 二级 |                  |
| 11886 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402   | 杨树湾台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11887 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115   | 月形提上        | 47.89  | 二级 |                  |
| 11888 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜14    | 铜钟团山姜家2台    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11889 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77    | 浪口殷家2#台区    | 69.84  | 二级 |                  |
| 11890 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77    | 浪口殷家3#台区    | 143.36 | 二级 |                  |
| 11891 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV隽电线油514   | 旭红社区二台      | 400.3  | 二级 |                  |
| 11892 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 移民小区台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11893 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 石洞下台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11894 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV巩固线绿502   | 大牛山5组       | 81.31  | 二级 |                  |
| 11895 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611   | 紫檀村1#公变     | 366.48 | 二级 |                  |
| 11896 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77    | 小港罗旦2#台区    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11897 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV广电线汪64    | 虎山小区2#公变    | 328.21 | 一级 |                  |
| 11898 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV广电线汪64    | 龙翔小区1#公变    | 439.38 | 一级 |                  |
| 11899 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV广电线汪64    | 龙翔小区2#公变    | 431.28 | 一级 |                  |
| 11900 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 莼川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106   | 枫潭六组2#公变    | 81.43  | 一级 |                  |
| 11901 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 万泉水厂台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11902 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 电信局台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11903 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118   | 公嘉湾台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11904 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 马桥2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11905 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 柯家4#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11906 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 江家4#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |           |               |             |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|-------------|--------|----|------------------|
| 11907 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV畈泥线犀120   | 福华园台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11908 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 浮桥九组二台      | 54.75  | 二级 |                  |
| 11909 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV长江线高224   | 白果树三组2#     | 40.43  | 二级 |                  |
| 11910 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV埠头线神204   | 神山王家1#公变    | 163.49 | 二级 |                  |
| 11911 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV青石线茶16    | 青石桥一组2#公变   | 51.09  | 二级 |                  |
| 11912 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站     | 10kV凤凰一回线曲708 | 长伦六组公变      | 41.75  | 一级 |                  |
| 11913 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城普线蒲124   | 车站2#公变      | 341.55 | 二级 |                  |
| 11914 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城普线蒲124   | 林业2#公变      | 335.42 | 二级 |                  |
| 11915 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专二回线蒲113 | 二巷2#公变      | 377.5  | 一级 |                  |
| 11916 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV金鸡山线大13   | 桃花尖2号       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11917 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV青山线青11    | 石垅新农村台区     | 47.56  | 二级 |                  |
| 11918 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22    | 大泉村3台区      | 99.78  | 二级 |                  |
| 11919 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV斗门线车216   | 枫桥一组2#公变    | 40.7   | 二级 |                  |
| 11920 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV秀水线油515   | 轻机二         | 179.8  | 二级 |                  |
| 11921 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505   | 袁铺12组2#     | 38.87  | 二级 |                  |
| 11922 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV白霓线白119   | 红光6组        | 26.93  | 二级 |                  |
| 11923 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 梓木村2台区      | 5.01   | 二级 |                  |
| 11924 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV乌龟石线香515  | 谢家坳七组       | 152.41 | 二级 |                  |
| 11925 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV乌龟石线香515  | 柏畲五组        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11926 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV乌龟石线香515  | 寺前二三四组      | 84.6   | 二级 |                  |
| 11927 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV柏树线肖113   | 柏树三组        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11928 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV河南街线桃64   | 中津四组三台      | 424.08 | 二级 |                  |
| 11929 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 信通运检班   | 隰水变电站     | 10kV上坳线隰125   | 白沙五组        | 80.34  | 二级 |                  |
| 11930 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV楠林线楠601   | 大坪6#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11931 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV蔡桥线高23    | 黄绪平         | 127.41 | 二级 |                  |
| 11932 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV蔡桥线高23    | 王旭村         | 32.74  | 二级 |                  |
| 11933 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV杨塘线马212   | 杨塘三变        | 78.12  | 二级 |                  |
| 11934 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV西庄线株116   | 下吴          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11935 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV西庄线株116   | 晓泉          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11936 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站     | 10kV环城线涓514   | 姜家2#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11937 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV双峰线文119   | 李柱投资柱上变压器   | 163.05 | 一级 |                  |
| 11938 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV农场线泉212   | 泉口农场2#公变    | 101.47 | 一级 |                  |
| 11939 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV花纹线厦17    | 黄家畈台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11940 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV义乌线永611   | 猪场台区        | 166.24 | 二级 |                  |
| 11941 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 南山湖台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11942 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV浮法线浮237   | 建华五组2#      | 103.18 | 二级 |                  |
| 11943 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV三源线洪502   | 竹堤坪台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11944 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV车田线杨505   | 车田沿河台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11945 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV益阳线新14    | 龙门桥一组4#公变   | 82.25  | 二级 |                  |
| 11946 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站     | 10kV石航线明17    | 林场台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11947 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 新塘十组        | 9.39   | 二级 |                  |
| 11948 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114   | 董岭雷家2#公变    | 40.37  | 二级 |                  |
| 11949 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV建设线泉112   | 独山三组2#公变    | 91.57  | 二级 |                  |
| 11950 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV政府线崇506   | 粮校1号公变      | 263.74 | 二级 |                  |
| 11951 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集一回线门78  | 香山5组保障房1号公变 | 321.55 | 一级 |                  |
| 11952 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集二回线门79  | 香山村1组2#公变   | 351.79 | 二级 |                  |
| 11953 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集一回线门78  | 香山5组保障房2号公变 | 322.47 | 一级 |                  |
| 11954 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隰水变电站     | 10kV菖蒲线隰124   | 景秀东方一台      | 645.26 | 一级 |                  |
| 11955 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 石壁变         | 4.96   | 二级 |                  |
| 11956 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV三叉港线甘14   | 雨坛村2#       | 80.31  | 二级 |                  |
| 11957 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隰水变电站     | 10kV状元线隰229   | 西门三台        | 438.12 | 一级 |                  |
| 11958 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV沙坪线沙24    | 沙坪安置小区      | 64.68  | 二级 |                  |
| 11959 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站     | 10kV英才线丰34    | 东洲小区3#公变    | 361.38 | 一级 |                  |
| 11960 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站    | 10kV广电线汪64    | 城北花园1#公变    | 413.5  | 一级 |                  |
| 11961 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站    | 10kV强盛线砂105   | 城北花园3#公变    | 417.18 | 一级 |                  |
| 11962 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV新站线中16    | 周家湾1#公变     | 334.57 | 二级 |                  |
| 11963 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV新站线中16    | 郑家湾公变       | 352.52 | 二级 |                  |
| 11964 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15    | 孟垅台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11965 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13    | 何桥孙家2#台区    | 21.66  | 二级 |                  |
| 11966 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 龙岭五组公变      | 22.55  | 二级 |                  |
| 11967 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 徐岭二组公变      | 80     | 二级 |                  |
| 11968 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 高岭一组公变      | 40     | 二级 |                  |
| 11969 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19    | 白罗6组2#台区    | 161.92 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |            |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|------------|--------|----|------------------|
| 11970 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13     | 下津九组三台     | 301.65 | 二级 |                  |
| 11971 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114    | 白马元家咀      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 11972 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV工业线汪59     | 博物馆3#公变    | 366.18 | 二级 |                  |
| 11973 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 白水洞台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11974 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 北杨台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11975 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 泉山垅台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11976 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13     | 岗水塘六号      | 405.56 | 二级 |                  |
| 11977 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116    | 血防小区柱上变压器  | 64.58  | 二级 |                  |
| 11978 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV长寿线蒋515    | 长寿村三组3#    | 161.73 | 二级 |                  |
| 11979 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503    | 大屋台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11980 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV棉田线黄108    | 黄盖湖街道3#公变  | 320    | 二级 |                  |
| 11981 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209   | 太平口大队3#公变  | 80     | 二级 |                  |
| 11982 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108    | 新屋张郁2#     | 160.21 | 二级 |                  |
| 11983 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215    | 御屏一组1#公变   | 42.07  | 一级 |                  |
| 11984 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114  | 龙泉巷台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11985 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222  | 明星巷台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11986 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119    | 柯家6#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11987 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25     | 刘家湾台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11988 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15     | 百牛岭台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11989 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 黄土桥五组2#公变  | 40     | 二级 |                  |
| 11990 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV泉洪线中14     | 泉洪十组2#公变   | 81.94  | 二级 |                  |
| 11991 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 罗县赵家2#公变   | 80     | 二级 |                  |
| 11992 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404    | 绿岭跑马岭      | 80.17  | 一级 |                  |
| 11993 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116   | 月山吴家2#公变   | 161.72 | 一级 |                  |
| 11994 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14     | 新建夏林光伏台区   | 27.37  | 二级 |                  |
| 11995 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213    | 苦竹桥十三组2#公变 | 51     | 二级 |                  |
| 11996 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66     | 景发太阳城2#公变  | 326.78 | 一级 |                  |
| 11997 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114  | 中行台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 11998 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16     | 河堤路灯台区     | 80.3   | 一级 |                  |
| 11999 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV状元线隽229    | 古龙配变       | 402.58 | 一级 |                  |
| 12000 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77     | 夹泽上台3号     | 86.22  | 二级 |                  |
| 12001 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV堤坡线港107    | 马鞍山还建      | 261.92 | 二级 |                  |
| 12002 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV青山线青11     | 青山九组台区     | 107.64 | 二级 |                  |
| 12003 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117    | 新田湾        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12004 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222    | 石泉二台       | 162.8  | 二级 |                  |
| 12005 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙二线油508   | 白沙配变       | 130.59 | 二级 |                  |
| 12006 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 香铺台区       | 25.22  | 二级 |                  |
| 12007 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119    | 红光塘上2台     | 19.86  | 二级 |                  |
| 12008 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 大龙台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 12009 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV涓港线厦13     | 大来山内2#台区   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12010 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 钟鸣变电站  | 10kV产业园一回线钟538 | 渣桥七组二台     | 21.93  | 二级 |                  |
| 12011 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106    | 瑞家垅2#台区    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12012 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 沙墩村4#      | 40.07  | 二级 |                  |
| 12013 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213    | 严垅12组3台    | 80.02  | 二级 |                  |
| 12014 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16     | 栗木桥五组2#公变  | 42.88  | 二级 |                  |
| 12015 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213    | 公安泉六组2#公变  | 91.82  | 二级 |                  |
| 12016 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV蔡桥线高23     | 堰头5组2#孟家   | 28.55  | 二级 |                  |
| 12017 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15     | 老虎岩一二三四组公变 | 128    | 二级 |                  |
| 12018 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126    | 锡山七台       | 93.25  | 二级 |                  |
| 12019 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV西庄线株116    | 田铺         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12020 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117    | 梓木坑头       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12021 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117    | 林上         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12022 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 天门一变       | 80.91  | 二级 |                  |
| 12023 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV泉港线涓517    | 泉港2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12024 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV泉港线涓517    | 岭下3#       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12025 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237    | 杨下村2#柱上变压器 | 354.59 | 一级 |                  |
| 12026 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河线广28     | 广东畈八组新村    | 93.61  | 二级 |                  |
| 12027 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117    | 高枳下半山2号    | 21.09  | 二级 |                  |
| 12028 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117    | 向家坳变       | 100.58 | 二级 |                  |
| 12029 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208    | 麦岭台区       | 162.19 | 二级 |                  |
| 12030 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13     | 创业路三号      | 125.44 | 二级 |                  |
| 12031 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609    | 滨湖农贸小区     | 253.72 | 一级 |                  |
| 12032 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 洪水村部2#公变   | 82.62  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |           |               |                |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 12033 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV从林线余107   | 从林三组2#公变       | 80     | 二级 |                  |
| 12034 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站     | 10kV敖509敖津一回线 | 泗泉七组（温泉六组4#）   | 200.1  | 一级 |                  |
| 12035 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV横石线石406   | 张家田台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12036 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV横石线石406   | 车管站2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12037 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV洪山线新22    | 朱巷七组3#公变       | 167.39 | 二级 |                  |
| 12038 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV井湾线通217   | 隧道口充电桩台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12039 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206   | 嶂山王家2#公变       | 80     | 二级 |                  |
| 12040 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19    | 白罗新街3号（鑫玉竹）    | 200.09 | 二级 |                  |
| 12041 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV月星山线余109  | 洞口三队公变         | 80     | 二级 |                  |
| 12042 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV管件厂线横609  | 朝阳路5#台区        | 167.72 | 一级 |                  |
| 12043 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV洞口线广16    | 广东畈十组公变        | 236.67 | 二级 |                  |
| 12044 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14  | 石灰龙4#台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12045 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集一回线门78  | 香山一组3#         | 337.53 | 一级 |                  |
| 12046 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV田心线路105   | 黑桥下台           | 58.45  | 二级 |                  |
| 12047 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV田心线路105   | 黑桥村台区          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12048 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV雨山线路208   | 江塘郭            | 5.28   | 二级 |                  |
| 12049 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站    | 10kV砂赤一回线砂102 | 马懿公变           | 85.24  | 二级 |                  |
| 12050 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永峰二回线永612 | 邓家湾2#柱上变压器     | 270.45 | 一级 |                  |
| 12051 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV沙坪线沙24    | 新农村（二台区）2#     | 163.87 | 二级 |                  |
| 12052 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站     | 10kV茶工二回线曲615 | 茶庵宋家2#公变       | 48.35  | 二级 |                  |
| 12053 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集二回线门79  | 党校台区           | 336.44 | 二级 |                  |
| 12054 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV横石线石406   | 蛇盘台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12055 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV西港线石402   | 坪坑台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12056 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV杨林线杨504   | 杨山台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12057 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV温泉线南214   | 牛头山新村1#        | 321.91 | 二级 |                  |
| 12058 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站     | 10kV宝塔线风24    | 郭家湾村2#台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12059 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线下禾场2#台区 | 55.52  | 二级 |                  |
| 12060 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV华家线传108   | 长冲             | 56.94  | 二级 |                  |
| 12061 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV太平线青21    | 青山3组2台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12062 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV青山线青11    | 石垅1.2组-1台区     | 20.22  | 二级 |                  |
| 12063 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV钟鸣线神108   | 钟鸣九组2#公变       | 81.06  | 二级 |                  |
| 12064 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13    | 铜钟寨山5组3台区      | 12.69  | 二级 |                  |
| 12065 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV泉洪线中14    | 中伙二组2#公变       | 40     | 二级 |                  |
| 12066 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV泉洪线中14    | 泉洪一组2#公变       | 84.47  | 二级 |                  |
| 12067 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV潘山线洪512   | 大田3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12068 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站     | 10kV赤中三回线蛟111 | 夏龙付家2#公变       | 42.52  | 一级 |                  |
| 12069 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV峡山线高229   | 峡山六七组          | 66.45  | 二级 |                  |
| 12070 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV肖家岭线鱼220  | 地税1#柱上变压器      | 260.82 | 二级 |                  |
| 12071 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV肖家洲线潘108  | 肖家洲1组          | 166.05 | 一级 |                  |
| 12072 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206   | 马铺付山谢家公变       | 4.65   | 二级 |                  |
| 12073 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV杭瑞线石216   | 弯曲一            | 26.81  | 二级 |                  |
| 12074 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV独石线铜14    | 铜钟在下3-4组       | 138.54 | 二级 |                  |
| 12075 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 信通运检班   | 隼水变电站     | 10kV上坳线隼125   | 廖家排小区          | 270    | 二级 |                  |
| 12076 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV马港线马108   | 马港配变           | 160.78 | 二级 |                  |
| 12077 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV大白线菖14    | 河田八组台区         | 24.73  | 二级 |                  |
| 12078 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV蔡墩线青15    | 蔡墩村2台区         | 18.25  | 二级 |                  |
| 12079 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV磨桥线程112   | 鲁家咀            | 50.6   | 二级 |                  |
| 12080 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站     | 10kV杨家庄线隼118  | 习家台区           | 21.76  | 二级 |                  |
| 12081 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV青龙二回线文224 | 大畈八组2#         | 276.69 | 一级 |                  |
| 12082 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV磨桥线程112   | 胡家垅            | 36.25  | 二级 |                  |
| 12083 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 西冲村3台区         | 45.17  | 一级 |                  |
| 12084 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV铜钟线铜12    | 铜钟村公变          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12085 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 新铺3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12086 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV楠林线楠601   | 南江畈            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12087 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦变电站   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 驼背树            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12088 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV陈坪线石503   | 文宣台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12089 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407   | 狮子岭台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12090 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV峡山线白220   | 回头7-9组2台       | 46.23  | 二级 |                  |
| 12091 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV白霓线白119   | 车站小区           | 163.66 | 二级 |                  |
| 12092 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV环城线门76    | 郭家岭谭家2#台区      | 212.39 | 二级 |                  |
| 12093 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV黄石桥线张24   | 王家台区           | 81.95  | 二级 |                  |
| 12094 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV鸡口山线大117  | 大坑照明2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12095 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站    | 10kV石咀线城116   | 狼荷五            | 41.88  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |            |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------|--------|----|------------------|
| 12096 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77    | 六股岭二号公变    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12097 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77    | 聂家台区       | 81.34  | 二级 |                  |
| 12098 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117   | 汪家2台       | 4.56   | 二级 |                  |
| 12099 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 雍景一区       | 646.24 | 一级 |                  |
| 12100 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 雍景三区       | 656.38 | 一级 |                  |
| 12101 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 雍景二区       | 650.98 | 一级 |                  |
| 12102 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 信通运检班   | 隽水变电站  | 10kV上塆线隽125   | 九宫二台       | 78.13  | 二级 |                  |
| 12103 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV泉港线湄517   | 西泉台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12104 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17    | 复阳村1#      | 89.79  | 一级 |                  |
| 12105 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 鄂棉2#柱上变压器  | 255.4  | 一级 |                  |
| 12106 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 彭家岭公变      | 80     | 二级 |                  |
| 12107 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 烟墩村部       | 162.38 | 二级 |                  |
| 12108 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 烟墩社区2#     | 252.35 | 二级 |                  |
| 12109 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV官塘线大116   | 大畈安置点3#台区  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12110 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV蔡桥线高23    | 刘子才2#      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12111 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117   | 沙子坪        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12112 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117   | 枫树坑        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12113 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117   | 何皮源        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12114 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 一溪2#       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12115 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 楠林新村公变     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12116 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13    | 汪家4#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12117 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV岩山下线刘27   | 龟墩2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12118 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV淦河二回线文223 | 饮料厂2#柱上变压器 | 168.03 | 一级 |                  |
| 12119 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银安线银505   | 林业局2#柱上变压器 | 170.07 | 一级 |                  |
| 12120 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV凤凰线广13    | 广东畈九组2#公变  | 40.77  | 二级 |                  |
| 12121 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV蔡桥线高23    | 许口周台区      | 26.03  | 二级 |                  |
| 12122 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV易家垅线隽119  | 神家四台       | 165.12 | 二级 |                  |
| 12123 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 汤家咀茶厂公变    | 80     | 二级 |                  |
| 12124 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV易家垅线隽119  | 新农村台区      | 122.53 | 二级 |                  |
| 12125 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马金线马108   | 杨帮2#台区     | 81.19  | 二级 |                  |
| 12126 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 花园三台区      | 9.15   | 二级 |                  |
| 12127 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209  | 太平口新村2#公变  | 160    | 二级 |                  |
| 12128 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 庙山大队2#公变   | 80     | 二级 |                  |
| 12129 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 象皮咀2#公变    | 80     | 二级 |                  |
| 12130 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109  | 月星山二队2#公变  | 80     | 二级 |                  |
| 12131 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109  | 陈家垅2#公变    | 40     | 二级 |                  |
| 12132 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109  | 洞口十一队2#公变  | 40     | 二级 |                  |
| 12133 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 咸宝路7#      | 342.7  | 二级 |                  |
| 12134 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 沙店配电站  | 10kV盘垅山线沙11   | 盘田六组       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12135 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 沙店配电站  | 10kV盘垅山线沙11   | 盘田台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12136 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 风山马家公变     | 42.55  | 二级 |                  |
| 12137 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 冯家门下台      | 124.31 | 二级 |                  |
| 12138 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV虎爪线阮19    | 虎爪上街2号     | 160.26 | 二级 |                  |
| 12139 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 高田村台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12140 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 薄刀岭        | 126.93 | 二级 |                  |
| 12141 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 苏家垅2#      | 0.99   | 二级 |                  |
| 12142 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV砖瓦厂线甘16   | 国头洲吴家      | 160.36 | 二级 |                  |
| 12143 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV石航线明17    | 石航郭2#台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12144 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV桂乡线张23    | 政通2#公变     | 328.92 | 一级 |                  |
| 12145 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604   | 菜二队台区      | 172.91 | 二级 |                  |
| 12146 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV英才线丰34    | 北渠三组3#公变   | 333.94 | 一级 |                  |
| 12147 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV葛桂线桂12    | 木梓坳2#      | 42.89  | 二级 |                  |
| 12148 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105   | 龙翔小区3#公变   | 414.75 | 一级 |                  |
| 12149 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV城四回线鱼120  | 茶庵一组3#     | 330.22 | 二级 |                  |
| 12150 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV温泉线南214   | 牛头山新村2#    | 324.36 | 二级 |                  |
| 12151 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV蜀山线港111   | 蜀山123组3#   | 160.45 | 二级 |                  |
| 12152 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下朱线麻13    | 岭下熊台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12153 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 杨垅台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12154 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 下谭2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12155 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 桥头邱台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12156 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 荆泉变电站  | 10kV五龙山二回线荆18 | 五洪山村部4#公变  | 85.68  | 二级 |                  |
| 12157 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24    | 青泉2#公变     | 340.27 | 一级 |                  |
| 12158 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 梧桐舒家2台区    | 80.3   | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |             |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------|--------|----|------------------|
| 12159 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 西冲辜家2#台区    | 9.34   | 二级 |                  |
| 12160 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117 | 石堂2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12161 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 丁母万家2#公变    | 59.55  | 二级 |                  |
| 12162 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电电班  | 周郎变电站  | 10kV新街线周208   | 同心二三队2#公变   | 239.85 | 一级 |                  |
| 12163 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 金沙陈家2#      | 81.18  | 二级 |                  |
| 12164 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV银轮线砂109   | 汪家堡村部2#     | 93.66  | 二级 |                  |
| 12165 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV水厂线陆208   | 陆水湖镇变2#公变   | 188.23 | 一级 |                  |
| 12166 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117   | 新合新村        | 80.04  | 二级 |                  |
| 12167 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 尧咀1组柱上变压器   | 82.39  | 二级 |                  |
| 12168 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 枫树4.5组      | 15.9   | 二级 |                  |
| 12169 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108  | 肖家洲五八组      | 167.07 | 一级 |                  |
| 12170 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 毛李2#柱上变压器   | 372.29 | 二级 |                  |
| 12171 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蒲圻供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124   | 公司商住楼公变     | 168.25 | 二级 |                  |
| 12172 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙桂线龙206   | 碑坑村2#       | 0      | 三级 |                  |
| 12173 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 集镇五(烂塘台)    | 84.13  | 二级 |                  |
| 12174 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 茅田上3#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12175 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 马桥村公变       | 53.31  | 二级 |                  |
| 12176 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV医院线门74    | 五里界村        | 7.88   | 二级 |                  |
| 12177 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 黄茆三、四组      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12178 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 清水四组2台区     | 22.69  | 二级 |                  |
| 12179 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV车田线杨505   | 车田5#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12180 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 溜沙台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12181 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安四回线文112 | 火车站2#公变     | 161.04 | 一级 |                  |
| 12182 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖沙线肖116   | 大联蔡家二台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12183 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 垅下村3台       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12184 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 河岭村3台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12185 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集一回线门78  | 香山四台        | 424.96 | 一级 |                  |
| 12186 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405   | 五垅村部3#      | 7.34   | 二级 |                  |
| 12187 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117 | 沙塘台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12188 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 万家台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12189 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 活湖六组        | 80.09  | 二级 |                  |
| 12190 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213   | 三溪饶家2台      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12191 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 新塘十一组三台     | 81.54  | 二级 |                  |
| 12192 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 窑洞台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12193 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 下垅台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12194 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 茶山巷台区       | 0      | 三级 |                  |
| 12195 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 人民银行配变      | 257.51 | 二级 |                  |
| 12196 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 中间屋台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12197 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV环城线湄514   | 赫林台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12198 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 黄铁朱柱上变压器    | 55.75  | 二级 |                  |
| 12199 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 茶园2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12200 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 大楼台区        | 150.07 | 二级 |                  |
| 12201 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV英才线丰34    | 北渠新农村1#公变   | 446.73 | 一级 |                  |
| 12202 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 林业局小区变压器    | 259.79 | 一级 |                  |
| 12203 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 港南二三组       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12204 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV西庄线株116   | 孔家          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12205 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV乡直线株118   | 杨芳乡直        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12206 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 石门坎         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12207 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 公安新村1#柱上变压器 | 166.18 | 一级 |                  |
| 12208 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 草塘公变        | 60.87  | 二级 |                  |
| 12209 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 龟山村部2#公变    | 81.16  | 二级 |                  |
| 12210 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 蛟龙六组2#公变    | 82.7   | 二级 |                  |
| 12211 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 莲塘十四组3#公变   | 40.49  | 二级 |                  |
| 12212 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 莲塘十四组2#公变   | 40     | 二级 |                  |
| 12213 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 陶佑屋台区       | 2.21   | 二级 |                  |
| 12214 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 木石碑台区       | 80.67  | 二级 |                  |
| 12215 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213   | 内洲1-5组3台公变  | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12216 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 浮桥14组2#台区   | 9.77   | 二级 |                  |
| 12217 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV柏岭线月601   | 江家          | 83.48  | 二级 |                  |
| 12218 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 排楼2#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12219 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 林鹤寺         | 80.16  | 二级 |                  |
| 12220 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV白米线樊509   | 土里村台区       | 28.15  | 二级 |                  |
| 12221 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 徐家台区        | 85.66  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                    |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------------|--------|----|------------------|
| 12222 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513   | 沈家2#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12223 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV汪家堡线汪63   | 卫生局1#公变            | 415.6  | 一级 |                  |
| 12224 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 东湖分场二队2#+1         | 320.7  | 一级 |                  |
| 12225 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 梅家台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12226 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73    | 东门四巷2#台区（网改）（295区） | 272.92 | 二级 |                  |
| 12227 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 益阳街道2#公变           | 166.31 | 二级 |                  |
| 12228 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 洪水三组公变             | 87.82  | 二级 |                  |
| 12229 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV化工线赵204   | 赵李桥镇胜利街公变          | 291.65 | 一级 |                  |
| 12230 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV纯塘线蒲117   | 望山六组公变             | 166.74 | 二级 |                  |
| 12231 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 崇尚华府1号(207区)       | 515.12 | 二级 |                  |
| 12232 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 茶铺一台               | 86.92  | 二级 |                  |
| 12233 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405 | 财政局公变(009区)        | 404.48 | 二级 |                  |
| 12234 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一一线横505  | 袁铺4.5组2#           | 11.48  | 二级 |                  |
| 12235 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV政府线崇506   | 梅冲刘家2#台区（235区）     | 254.82 | 二级 |                  |
| 12236 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 敬斋台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12237 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122 | 县医院配变              | 267.41 | 一级 |                  |
| 12238 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 甘鲁八组柱上变            | 32.64  | 二级 |                  |
| 12239 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 磨刀村3台区             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12240 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV药厂线石212   | 石南镇一台              | 283.3  | 一级 |                  |
| 12241 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13    | 谢家湾二台              | 0.43   | 二级 |                  |
| 12242 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 竹家畈台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12243 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 荆泉变电站  | 10kV五龙山二回线荆18 | 五洪山村部公变            | 89.55  | 二级 |                  |
| 12244 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 龙门桥村2#公变           | 40     | 二级 |                  |
| 12245 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV状元线隽229   | 西门二配变              | 362.11 | 一级 |                  |
| 12246 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV独石线铜14    | 铜钟团山7-12组          | 129.07 | 二级 |                  |
| 12247 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219   | 何家湾5#              | 348.82 | 一级 |                  |
| 12248 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 辉煌变                | 41.94  | 二级 |                  |
| 12249 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215 | 台属小区2#柱上变压器        | 270.09 | 一级 |                  |
| 12250 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV农场线泉212   | 鱼场2#公变             | 82     | 一级 |                  |
| 12251 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 育才小区公变             | 327.3  | 二级 |                  |
| 12252 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 青石桥十一组3#公变         | 83.03  | 二级 |                  |
| 12253 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 下畈台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12254 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611   | 紫檀村2#公变            | 206.33 | 二级 |                  |
| 12255 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV南渠二回线曲711 | 温泉八组2#公变           | 40.02  | 一级 |                  |
| 12256 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126   | 五里车站台区             | 228.38 | 二级 |                  |
| 12257 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204   | 桥边上台               | 28.31  | 二级 |                  |
| 12258 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224   | 石泉八组               | 50.94  | 二级 |                  |
| 12259 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 赤城村+1              | 80.39  | 二级 |                  |
| 12260 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV青叶线樊504   | 青山二台               | 49.52  | 二级 |                  |
| 12261 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 工程1#柱上变压器          | 273.42 | 一级 |                  |
| 12262 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专三回线蒲223 | 食品3#公变             | 483.19 | 一级 |                  |
| 12263 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV纯塘线蒲117   | 望山三组2#公变           | 233.29 | 二级 |                  |
| 12264 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118   | 郭家垅变               | 110.96 | 二级 |                  |
| 12265 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 黄连山台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12266 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126   | 消防配变               | 241.27 | 二级 |                  |
| 12267 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 杨菊花西湖机站#4台区        | 40.13  | 二级 |                  |
| 12268 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17    | 杨坪2#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12269 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV河南街线桃64   | 河水二组               | 138.47 | 二级 |                  |
| 12270 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 八斗八组               | 24.41  | 二级 |                  |
| 12271 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 文岭变                | 38.8   | 二级 |                  |
| 12272 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工一回线潜108 | 东兴小区公变柱上变压器        | 256.74 | 一级 |                  |
| 12273 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 老铁路堤柱上变压器          | 345.62 | 一级 |                  |
| 12274 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪二回线吴64 | 石壁下2#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12275 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17    | 大屋桥                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12276 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15    | 高塘六组               | 10.35  | 二级 |                  |
| 12277 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26    | 合作社台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 12278 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 西凉四组2#             | 55.64  | 二级 |                  |
| 12279 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV国道二回线蛟108 | 办事处三组4#公变          | 229.62 | 一级 |                  |
| 12280 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404  | 车田6#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12281 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV易家垅线隽119  | 猫儿山2#公变            | 265.98 | 二级 |                  |
| 12282 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 柳婆塘                | 13.2   | 二级 |                  |
| 12283 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV赤中三回线蛟111 | 夏龙大湖嘴2#公变          | 53.18  | 一级 |                  |
| 12284 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215   | 漂垅牌楼屋台区            | 77.52  | 二级 |                  |

|       |              |              |         |        |               |                 |        |    |                  |
|-------|--------------|--------------|---------|--------|---------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 12285 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV孙帅线高13    | 街镇9#台区          | 323.7  | 二级 |                  |
| 12286 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV石湾线通615   | 石湾二房台区          | 216.02 | 二级 |                  |
| 12287 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 中堂台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12288 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 黄土盘             | 80.81  | 二级 |                  |
| 12289 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13    | 罗丰四组2#公变        | 80     | 二级 |                  |
| 12290 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV灯笼山线官606  | 官塘铁路工区公变        | 185.85 | 一级 |                  |
| 12291 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119   | 王家屋变            | 38.62  | 二级 |                  |
| 12292 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站  | 10kV理畈线富11    | 理畈2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12293 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 白露下畈2台          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12294 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17    | 大竹山四五六八组2#公变    | 80.78  | 二级 |                  |
| 12295 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209  | 太平口九队1#公变       | 64     | 二级 |                  |
| 12296 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城Ⅱ回线鱼215  | 沙阳路10+1#        | 261.62 | 一级 |                  |
| 12297 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 杨菊花村西湖机战        | 40.63  | 二级 |                  |
| 12298 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 礅家桥二组公变         | 40     | 二级 |                  |
| 12299 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 庆丰村1#           | 167.41 | 一级 |                  |
| 12300 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15    | 茅坪三四五六组公变       | 161.66 | 二级 |                  |
| 12301 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 木田畈小区2#公变       | 252    | 一级 |                  |
| 12302 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118   | 冠青桥变            | 228.14 | 二级 |                  |
| 12303 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 阳光一区            | 541.46 | 一级 |                  |
| 12304 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 东阁二桥            | 271.24 | 二级 |                  |
| 12305 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV农场线潘208   | 潘湾三组1#          | 83.94  | 一级 |                  |
| 12306 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV砖瓦厂线甘16   | 甘棠村八组2#         | 4.73   | 二级 |                  |
| 12307 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 下阔四台            | 27.3   | 二级 |                  |
| 12308 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV兴民线桃69    | 下津四组二台          | 320.04 | 二级 |                  |
| 12309 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 丁家屋变            | 50.59  | 二级 |                  |
| 12310 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 岳姑三变            | 30.39  | 二级 |                  |
| 12311 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 隼水供电所   | 隼水变电站  | 10kV五里线隼126   | 五里菜场            | 97.81  | 二级 |                  |
| 12312 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606   | 张家2#            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12313 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18    | 黄家畈             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12314 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18    | 新开              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12315 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨一回线温33  | 温滨Ⅱ回温26中医院柱上变压器 | 269.45 | 一级 |                  |
| 12316 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505   | 体育中心柱上变压器       | 164.49 | 一级 |                  |
| 12317 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV花园线桂16    | 柏墩4#            | 141.76 | 二级 |                  |
| 12318 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26    | 下王台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 12319 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣桥线余106   | 余家桥兴隆坡公变        | 80     | 二级 |                  |
| 12320 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 中津十组四台          | 94.45  | 二级 |                  |
| 12321 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14    | 港背2#台区          | 220.14 | 二级 |                  |
| 12322 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV药厂线石212   | 柏树路台区           | 139.66 | 二级 |                  |
| 12323 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 畜牧场3#台区         | 76.7   | 二级 |                  |
| 12324 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 咸安区恒慧亿通养殖公变     | 162.11 | 二级 |                  |
| 12325 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隼水变电站  | 10kV古鸣线隼222   | 新塘屋台区           | 40.52  | 二级 |                  |
| 12326 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV花亭线石215   | 塘湖湾             | 81.5   | 二级 |                  |
| 12327 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 程家湾台区           | 30.45  | 二级 |                  |
| 12328 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 高寨3#台区          | 101.09 | 二级 |                  |
| 12329 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟张新段           | 106.16 | 二级 |                  |
| 12330 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406   | 鲁家坪台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12331 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 老屋阮台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12332 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 横档山台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12333 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV泉港线涓517   | 田家垅台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12334 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412   | 新检察院(115区)      | 263.17 | 一级 |                  |
| 12335 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站  | 10kV五里线隼126   | 消防气站配变          | 269.31 | 二级 |                  |
| 12336 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114 | 园林台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12337 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV科奥线线吴83   | 大塘徐台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12338 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 鄂棉3#柱上变压器       | 0      | 三级 |                  |
| 12339 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 宏宇小区柱上变压器       | 169.76 | 一级 |                  |
| 12340 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV隼电线油514   | 旭红社区三台          | 511.68 | 二级 |                  |
| 12341 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV珍湖线溪16    | 界石移民新村          | 9.94   | 二级 |                  |
| 12342 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV青山线青11    | 冷水港4台区          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12343 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 田家墩             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12344 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV大幕线大25    | 董家院             | 80.45  | 二级 |                  |
| 12345 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV大幕线大25    | 兽医站             | 37     | 二级 |                  |
| 12346 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV政府线崇506   | 梅冲刘家4#台区（308区）  | 330.16 | 二级 |                  |
| 12347 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219   | 方庄一组2#          | 169.59 | 一级 |                  |

|       |              |              |         |           |               |                  |        |    |                  |
|-------|--------------|--------------|---------|-----------|---------------|------------------|--------|----|------------------|
| 12348 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV均乐线老504   | 贩湖线移民新村3#台区      | 321.47 | 二级 |                  |
| 12349 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站     | 10kV沿安线沿515   | 中国邮政集团公司咸安区分公司公变 | 254.93 | 一级 |                  |
| 12350 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV铜钟线铜12    | 铜钟机关4#(网改)       | 11.22  | 二级 |                  |
| 12351 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 潘新小学台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12352 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 长平3#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12353 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV太平口线黄209  | 铁山茶厂公变           | 80     | 二级 |                  |
| 12354 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 新塘十六组二台          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12355 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV小港线门77    | 小港村2#            | 32.65  | 二级 |                  |
| 12356 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站     | 10kV古鸣线隽222   | 石泉三台             | 35.66  | 二级 |                  |
| 12357 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 新屋猪厂台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12358 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 大井坳台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12359 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV塑料厂线汪85   | 客运办3#公变          | 185.79 | 一级 |                  |
| 12360 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV五一线横505   | 周家3号台区           | 40.4   | 二级 |                  |
| 12361 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV河背线张21    | 六铺岭村3#变压器        | 81.61  | 二级 |                  |
| 12362 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV陈祠线杨105   | 九彬5组             | 8.53   | 二级 |                  |
| 12363 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV石溪线马110   | 谭家一变             | 29.44  | 二级 |                  |
| 12364 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线        | 阮家山6组SBH21-100   | 80.07  | 一级 |                  |
| 12365 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV石门线阮17    | 长坪7组2台区          | 21.84  | 二级 |                  |
| 12366 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV白霓线白119   | 余耕村              | 33.47  | 二级 |                  |
| 12367 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV三桥一回线崇509 | 东门菜市场(122区)      | 434.49 | 一级 |                  |
| 12368 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV小港线门77    | 小港村              | 83.13  | 二级 |                  |
| 12369 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖沙线肖116   | 大联蔡家             | 25.7   | 二级 |                  |
| 12370 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV宝塘线燕220   | 燕厦中学             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12371 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV石门线楠607   | 下蔡垅2#(蔡家地2#)     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12372 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV楠林线楠601   | 富池2#             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12373 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站     | 10kV芦林畈线小507  | 宝塔大队1#公变         | 160.57 | 二级 |                  |
| 12374 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 隽水供电所   | 隽水变电站     | 10kV易家垅线隽119  | 隽园配变             | 235.27 | 二级 |                  |
| 12375 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集一回线门78  | 大集六台             | 421.52 | 一级 |                  |
| 12376 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV乌龟石线香515  | 谢家坳六组            | 34.58  | 二级 |                  |
| 12377 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14  | 洪龙上台2号           | 114.98 | 二级 |                  |
| 12378 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站     | 10kV高峰线潭110   | 金山二              | 40.48  | 一级 |                  |
| 12379 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站     | 10kV高峰线潭110   | 易段三              | 34.73  | 二级 |                  |
| 12380 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV大港线楠606   | 南林村台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12381 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV太平线青21    | 青山4.5组台区         | 23.63  | 二级 |                  |
| 12382 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV八一线路202   | 下屋杨家2台           | 10.22  | 二级 |                  |
| 12383 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 长平2#             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12384 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 枫树下2#            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12385 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 岗水塘二号            | 330.11 | 二级 |                  |
| 12386 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 岗水塘三号            | 320.15 | 二级 |                  |
| 12387 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV三叉港线甘14   | 农业2大队2#          | 320.65 | 二级 |                  |
| 12388 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站     | 10kV沙堤线港13    | 沙堤庙背             | 112.97 | 二级 |                  |
| 12389 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV独石线铜14    | 铜钟在下3.4组2台       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12390 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站     | 10kV鱼岳二回线鲍513 | 人民银行小区           | 207    | 二级 |                  |
| 12391 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站     | 10kV新站线中16    | 中伙中学公变           | 386.68 | 二级 |                  |
| 12392 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV石梯线湄518   | 化肥厂二公变           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12393 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV甘港线燕119   | 甘港4#             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12394 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV官塘线大116   | 大畈街下3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12395 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站     | 10kV高桥线高14    | 刘楨徐家             | 74.28  | 二级 |                  |
| 12396 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站     | 10kV高桥线高14    | 刘英2              | 30.08  | 二级 |                  |
| 12397 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV官塘线官510   | 小林桥四组3#公变        | 41.77  | 二级 |                  |
| 12398 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV工业线官511   | 官塘中学1#公变         | 453.34 | 一级 |                  |
| 12399 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站    | 10kV广中线广24    | 工商局1柱上变压器        | 374.4  | 二级 |                  |
| 12400 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站     | 10kV高桥线高14    | 刘英张家摸            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12401 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站     | 10kV旗鼓一回线栗106 | 栗林六组柱上变压器        | 82.88  | 一级 |                  |
| 12402 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25    | 鸣水泉1组            | 15.26  | 二级 |                  |
| 12403 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站    | 10kV长寿线蒋515   | 北洪村四六组           | 128.15 | 二级 |                  |
| 12404 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV蜀山线港111   | 港西村              | 164.88 | 二级 |                  |
| 12405 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13    | 清水村3#台区          | 44.37  | 二级 |                  |
| 12406 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV陈坪线石503   | 虎头山2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12407 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114   | 官林美家3#公变         | 101.88 | 二级 |                  |
| 12408 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站     | 10kV杉木园线大224  | 造头2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12409 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 余坊七变             | 34.55  | 二级 |                  |
| 12410 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15    | 王家               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |        |                |              |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|--------------|--------|----|------------------|
| 12411 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV义源线义116    | 瓦源（网改良仕2#）   | 84.59  | 二级 |                  |
| 12412 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120    | 中阔段家台区       | 82.65  | 二级 |                  |
| 12413 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120    | 中阔四台区        | 119.3  | 二级 |                  |
| 12414 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 鲍家塘台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12415 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站  | 10kV芦林畈线小507   | 宝塔大队4#公变     | 80     | 二级 |                  |
| 12416 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606    | 方家岭台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12417 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13     | 铜钟案山屋背冲台区    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12418 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513    | 上沈2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12419 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606    | 包富台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12420 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV隼电线油514    | 旭红社区四台       | 510.76 | 二级 |                  |
| 12421 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV隼电线油514    | 旭红社区一台       | 400.17 | 二级 |                  |
| 12422 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16    | 张新段3#台区      | 79.78  | 二级 |                  |
| 12423 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV大幕线大25     | 老粮店          | 109.33 | 二级 |                  |
| 12424 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 外环路口         | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 12425 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502    | 洪港桥头台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12426 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV政府线崇506    | 梅冲刘家3#(298区) | 344.3  | 二级 |                  |
| 12427 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105    | 砂子岭五组2#公变    | 364.76 | 一级 |                  |
| 12428 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410    | 阳光五区         | 814.82 | 一级 |                  |
| 12429 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410    | 阳光六区         | 806.87 | 一级 |                  |
| 12430 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV均乐线老504    | 畈湖线移民新村4#台区  | 321.55 | 二级 |                  |
| 12431 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV均乐线老504    | 畈湖线移民新村2#台区  | 320.19 | 二级 |                  |
| 12432 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13     | 东桥石下2#       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12433 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 灯笼山八组公变      | 200.13 | 二级 |                  |
| 12434 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15     | 晨欣种养合作社      | 21.42  | 二级 |                  |
| 12435 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 湖山3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12436 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 刘家2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12437 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电班  | 10kV高峰线潭110    | 花岭二台         | 41.33  | 一级 |                  |
| 12438 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209   | 太平口一队2#公变    | 86.83  | 二级 |                  |
| 12439 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 枫树马家公变       | 40.53  | 二级 |                  |
| 12440 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106    | 鲫鱼埠五组2#公变    | 86.09  | 一级 |                  |
| 12441 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV盘山线义118    | 高枳石咀下台       | 150.49 | 二级 |                  |
| 12442 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228    | 隐水线沙窝台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12443 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 南门山四组公变      | 40.68  | 二级 |                  |
| 12444 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21     | 竹坡           | 40.92  | 二级 |                  |
| 12445 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV马坡线茅108    | 神明山五组公变      | 42.51  | 二级 |                  |
| 12446 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24     | 沿河2#公变       | 205.97 | 一级 |                  |
| 12447 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208    | 垅口5#台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12448 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24     | 马王庙2#        | 254.17 | 一级 |                  |
| 12449 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙安线龙205    | 龙潭小学         | 430.08 | 一级 |                  |
| 12450 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 白泉七组         | 81.8   | 一级 |                  |
| 12451 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 富有桥头2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12452 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107    | 张湾台区         | 91.93  | 二级 |                  |
| 12453 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV肖码线港108    | 肖码村4#柱上变压器   | 161.93 | 二级 |                  |
| 12454 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17     | 华陂1组台区       | 23.2   | 二级 |                  |
| 12455 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404    | 廖家桥十二组2#     | 80.01  | 一级 |                  |
| 12456 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16     | 红林山林场公变      | 44.25  | 二级 |                  |
| 12457 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站  | 10kV大罗湖线小609   | 横港五队2#公变     | 41     | 一级 |                  |
| 12458 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV杨家庄线隼118   | 富源配变         | 498.05 | 二级 |                  |
| 12459 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15     | 皮姜冲2号        | 5.42   | 二级 |                  |
| 12460 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515    | 锡山配变         | 432.99 | 二级 |                  |
| 12461 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505    | 江桥6组2#台区     | 22.35  | 二级 |                  |
| 12462 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24     | 汤盆屋台区        | 109.61 | 二级 |                  |
| 12463 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15     | 神坑2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12464 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV药厂线石212    | 开元小区二台       | 121.86 | 二级 |                  |
| 12465 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV迎宾线吴60     | 大路吴台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12466 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白露变电站  | 10kV白霓线白119    | 余耕村2台        | 17.47  | 二级 |                  |
| 12467 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13     | 岗水塘四号        | 329.4  | 二级 |                  |
| 12468 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13     | 岗水塘五号        | 330.62 | 二级 |                  |
| 12469 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15     | 河岭2组台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12470 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13     | 沙堤上          | 37.52  | 二级 |                  |
| 12471 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老野二回线老608  | 南林畈一队        | 82.27  | 二级 |                  |
| 12472 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106    | 沙湖岭3#        | 156.93 | 二级 |                  |
| 12473 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25     | 杨狮台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |        |               |              |         |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|---------|----|------------------|
| 12474 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 刘英九组         | 1. 44   | 二级 |                  |
| 12475 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV虎爪线阮19    | 虎爪一组2号       | 41. 17  | 二级 |                  |
| 12476 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV巩固线绿502   | 跑马岭2组        | 193. 13 | 二级 |                  |
| 12477 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV峡山线高229   | 杨山四组         | 15. 98  | 二级 |                  |
| 12478 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 水口二          | 81. 44  | 二级 |                  |
| 12479 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV英才线丰34    | 东洲小区6#公变     | 326. 29 | 一级 |                  |
| 12480 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 石人泉村夏家岭公变    | 86. 11  | 二级 |                  |
| 12481 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 碳素1#公变       | 344. 14 | 二级 |                  |
| 12482 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17    | 东关八组2台区公变    | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 12483 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18    | 新后湖洲         | 80. 21  | 二级 |                  |
| 12484 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV马坡线茅108   | 马坡任家公变       | 40. 76  | 二级 |                  |
| 12485 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213   | 万家山2#公变      | 335. 62 | 一级 |                  |
| 12486 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75    | 菜园角村2号(209区) | 181. 19 | 二级 |                  |
| 12487 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙安线龙205   | 黄畈七组柱上变压器    | 545. 84 | 一级 |                  |
| 12488 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213   | 十五连公变        | 208. 26 | 二级 |                  |
| 12489 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 塘角上2#台区      | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12490 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20    | 紫坛村部         | 80. 34  | 二级 |                  |
| 12491 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14  | 陆水湖南山八组2#公变  | 40. 24  | 二级 |                  |
| 12492 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓青线梓109   | 滨湖1. 3组3#    | 80. 45  | 二级 |                  |
| 12493 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV瓷厂线牌18    | 河埠4#         | 83. 57  | 一级 |                  |
| 12494 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV工业线汪59    | 北渠小学公变       | 393. 34 | 二级 |                  |
| 12495 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 桂泉村2-4组      | 18. 77  | 二级 |                  |
| 12496 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV水库线麻16    | 四门楼水库        | 80. 64  | 二级 |                  |
| 12497 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21    | 十家棚七八组       | 134. 71 | 二级 |                  |
| 12498 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24   | 渡普三四组柱上变压器   | 164. 56 | 二级 |                  |
| 12499 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV马坡线茅108   | 神明山七组公变      | 85. 1   | 二级 |                  |
| 12500 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV钙石线赵105   | 港口村部1#公变     | 84. 25  | 二级 |                  |
| 12501 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专三回线蒲223 | 福泰隆3#公变      | 429. 08 | 一级 |                  |
| 12502 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15    | 郭家岭3#台区      | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12503 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404   | 兴隆岭村部1#      | 115. 73 | 二级 |                  |
| 12504 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 泉坑上台         | 0. 7    | 二级 |                  |
| 12505 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 白露变          | 20. 85  | 二级 |                  |
| 12506 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404   | 梅山1组2#       | 80. 64  | 一级 |                  |
| 12507 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV陈祠线杨105   | 上范           | 7. 52   | 二级 |                  |
| 12508 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 桃英屋变         | 63. 01  | 二级 |                  |
| 12509 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV新塔一回线新119 | 水果市场二配变      | 137. 37 | 二级 |                  |
| 12510 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 铜钟马安八组2#台区   | 20. 4   | 二级 |                  |
| 12511 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 湖垅3#台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12512 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23    | 黄沙安置点        | 12. 57  | 二级 |                  |
| 12513 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV朱砂线绿503   | 官桥三组         | 41. 31  | 一级 |                  |
| 12514 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV石航线明17    | 塘家地二公变       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12515 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下朱线麻13    | 吕铺6. 7. 8组   | 272. 4  | 二级 |                  |
| 12516 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 寺下王          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12517 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专四回线蒲216 | 天发公变         | 290. 33 | 一级 |                  |
| 12518 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV程丰线马109   | 毛段港背台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入           |
| 12519 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204  | 双泉二组公变       | 82. 7   | 一级 |                  |
| 12520 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 刘长庚          | 83. 48  | 二级 |                  |
| 12521 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15    | 仙人洞二组公变      | 80      | 二级 |                  |
| 12522 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222   | 福人药业配变       | 165. 72 | 二级 |                  |
| 12523 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV振兴线神106   | 神山医院1#公变     | 192. 74 | 一级 |                  |
| 12524 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 凤山邓家公变       | 83. 08  | 二级 |                  |
| 12525 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 井头100台区2#    | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 12526 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV专线线北217   | 镇一配变         | 357. 48 | 二级 |                  |
| 12527 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 大坪二变         | 139. 29 | 二级 |                  |
| 12528 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 花园四组公变       | 4. 73   | 二级 |                  |
| 12529 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 金水移民2#       | 80. 13  | 一级 |                  |
| 12530 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 明珠3#柱上变压器    | 276. 05 | 一级 |                  |
| 12531 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线同心村台区 | 33. 9   | 二级 |                  |
| 12532 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV金鸡山线大13   | 塘岭村          | 3. 27   | 二级 |                  |
| 12533 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 益寿屋变         | 9. 86   | 二级 |                  |
| 12534 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV牌洲线牌20    | 八家岭村         | 82. 96  | 一级 |                  |
| 12535 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103   | 陆水湖翠泉小区1#公变  | 329. 03 | 一级 |                  |
| 12536 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103   | 陆水湖翠泉小区2#公变  | 330. 02 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 12537 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 东井七组1#台区       | 127.01 | 二级 |                  |
| 12538 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV工业线高231   | 雷公咀泵站台区        | 81.5   | 二级 |                  |
| 12539 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 张家冲            | 80.99  | 二级 |                  |
| 12540 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV肖码线港108   | 肖码王家月1#        | 236.29 | 二级 |                  |
| 12541 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 九房一变           | 76.64  | 二级 |                  |
| 12542 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 茶庵汤家公变         | 40.76  | 二级 |                  |
| 12543 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城隍二回线通114 | 马肚二公变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12544 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404  | 留阻2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12545 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 中段一变           | 65.47  | 二级 |                  |
| 12546 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118   | 夏家一变           | 58.75  | 二级 |                  |
| 12547 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 水兴一变           | 80.78  | 二级 |                  |
| 12548 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224   | 白果新村2#         | 325.63 | 二级 |                  |
| 12549 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下坂线通524   | 石湾三配变          | 121.42 | 二级 |                  |
| 12550 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 长林6组2#台区       | 122.16 | 二级 |                  |
| 12551 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV大路线犀226   | 财政小区3#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12552 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13    | 罗丰三组公变         | 82.53  | 二级 |                  |
| 12553 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23    | 黄洋黄沙上台         | 37.65  | 二级 |                  |
| 12554 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17    | 洋泉畈三组公变        | 40.58  | 二级 |                  |
| 12555 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 磨刀一组台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12556 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 河岭12组3台区       | 16.12  | 二级 |                  |
| 12557 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温体线温34    | 白茶五组5#台区       | 0      | 三级 |                  |
| 12558 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405 | 大修厂3#台区（276区）  | 335.52 | 二级 |                  |
| 12559 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17    | 石门三、四组2#台区     | 40.03  | 二级 |                  |
| 12560 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 渔业5#           | 81.62  | 一级 |                  |
| 12561 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14  | 陆水湖南山五组公变      | 163.79 | 二级 |                  |
| 12562 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉一回线塘64  | 肖桥集贸市场公变柱上变压器  | 278.35 | 一级 |                  |
| 12563 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 清档台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12564 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119   | 寺背二变           | 38.33  | 二级 |                  |
| 12565 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV石城湾线石21   | 阳光小区           | 154.44 | 二级 |                  |
| 12566 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV针织线陆209   | 黄荆岭小区公变        | 284.58 | 一级 |                  |
| 12567 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV石航线明17    | 镇南学苑二          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12568 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 远景3#           | 81.8   | 一级 |                  |
| 12569 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 樟木岭三组公变        | 21.88  | 二级 |                  |
| 12570 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤一回线砂102 | 砂子岭八组5#公变      | 358.32 | 二级 |                  |
| 12571 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117 | 金地缘小区台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12572 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118   | 三近七八组2#        | 40.18  | 二级 |                  |
| 12573 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73    | 桐子湾2号（212区）    | 164.32 | 一级 |                  |
| 12574 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 文清二三四组公变       | 80     | 二级 |                  |
| 12575 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 孟家冲变           | 52.42  | 二级 |                  |
| 12576 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 朱里新农村台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12577 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 细余家            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12578 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 彭家洞台区（2#）      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12579 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606   | 均乐堂四五组         | 162.44 | 二级 |                  |
| 12580 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606   | 五福堂4#          | 83.71  | 二级 |                  |
| 12581 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老野一回线老506 | 野猪湖2#          | 80.05  | 二级 |                  |
| 12582 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116   | 化肥厂2#          | 171.93 | 二级 |                  |
| 12583 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 西垅光伏台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12584 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 兰田村台区（安置点）     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12585 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116  | 月山龚家公变         | 87.11  | 一级 |                  |
| 12586 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513   | 沈家台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12587 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118   | 清水一            | 111.9  | 二级 |                  |
| 12588 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV余畈线隼223   | 派出所配变          | 254.65 | 一级 |                  |
| 12589 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 长岭十组1#公变       | 40.14  | 二级 |                  |
| 12590 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 长岭七组公变         | 40.81  | 二级 |                  |
| 12591 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 玉池港六八组         | 160.02 | 一级 |                  |
| 12592 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21    | 十家棚2#          | 80.52  | 二级 |                  |
| 12593 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 松柏岭7组2#        | 24.17  | 二级 |                  |
| 12594 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV护城堤线南117  | 磨盘路3#          | 260.23 | 二级 |                  |
| 12595 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV小井线上117   | 大源变            | 103.7  | 二级 |                  |
| 12596 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21    | 大兴七八组          | 203.02 | 二级 |                  |
| 12597 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV马坡线茅108   | 神明山四组公变        | 82.47  | 二级 |                  |
| 12598 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV河南街线桃64   | 中津三组三台         | 252.1  | 二级 |                  |
| 12599 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 官山（甘鲁村）四组柱上变压器 | 144.62 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |           |               |              |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 12600 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城普线蒲124   | 蕲川步行街公变      | 200    | 二级 |                  |
| 12601 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV黄沙线随16    | 张家坪七九组2#公变   | 80     | 二级 |                  |
| 12602 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV振兴线神106   | 神山三组2#公变     | 164.1  | 一级 |                  |
| 12603 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV斗门线车216   | 建立八九组公变      | 81.67  | 二级 |                  |
| 12604 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV黄沙线随16    | 五家岭二组公变      | 24     | 二级 |                  |
| 12605 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV丰收线牌17    | 庄屋村2#        | 166.82 | 一级 |                  |
| 12606 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站    | 10kV强盛线砂105   | 计划局公变        | 341.64 | 一级 |                  |
| 12607 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV下沙线牌14    | 养殖场1#台区      | 80.09  | 一级 |                  |
| 12608 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV东关线沙17    | 湖塘一组二台       | 30.53  | 二级 |                  |
| 12609 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV东湖线沙21    | 古城八组2#       | 4.68   | 二级 |                  |
| 12610 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV平安线新116   | 桥北配变         | 202.96 | 一级 |                  |
| 12611 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV长江线高224   | 石泉十一组        | 24.56  | 二级 |                  |
| 12612 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV赵普线赵212   | 羊楼司村福坳2#公变   | 102.1  | 一级 |                  |
| 12613 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永威线永509   | 明珠2#柱上变压器    | 281.34 | 一级 |                  |
| 12614 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV红光线老509   | 苍梧岭3#        | 257.16 | 二级 |                  |
| 12615 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV节里线高117   | 花园三组2#       | 80.06  | 二级 |                  |
| 12616 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 水兴六台         | 23.24  | 二级 |                  |
| 12617 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜工一回线潜108 | 温泉四组2#柱上变    | 221.71 | 二级 |                  |
| 12618 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站    | 10kV强盛线砂105   | 电力新村1#公变     | 163.46 | 一级 |                  |
| 12619 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV城关线通117   | 公路段三公变       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12620 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV小井线上117   | 前丰王家变        | 60.46  | 二级 |                  |
| 12621 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV柏树线肖113   | 柏树安置点一台区     | 80.72  | 二级 |                  |
| 12622 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨邝线大215   | 上九甲二变        | 73.98  | 二级 |                  |
| 12623 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV洪山线新22    | 雨亭六组2#公变     | 40     | 二级 |                  |
| 12624 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV医化线汪66    | 营里一组1#公变     | 295.58 | 一级 |                  |
| 12625 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV花亭线石215   | 漂垅二          | 7.59   | 二级 |                  |
| 12626 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站     | 10kV水口线长117   | 方仕三          | 118.88 | 二级 |                  |
| 12627 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV振兴线神106   | 神山二组1#公变     | 191.59 | 一级 |                  |
| 12628 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV头墩线潘104   | 杨林沟村部        | 80.19  | 一级 |                  |
| 12629 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV花洪线花28    | 锣鼓岭村1#       | 5.41   | 二级 |                  |
| 12630 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV胜利线黄111   | 果茶厂2#公变      | 80     | 二级 |                  |
| 12631 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV市政线麦116   | 晒谷石台区        | 53.13  | 二级 |                  |
| 12632 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17    | 华陂8组台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12633 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 陈家组2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12634 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV畈湖线老603   | 公变6#         | 41.26  | 二级 |                  |
| 12635 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV长冲线随17    | 易家井五组1#公变    | 80     | 二级 |                  |
| 12636 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV黄洋线金23    | 黄洋黄沙下台       | 59.36  | 二级 |                  |
| 12637 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV宝石线刘13    | 刘家泵站台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12638 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV官桥线绿402   | 官桥2#公变       | 281.16 | 二级 |                  |
| 12639 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV四庄线上118   | 金仙二          | 43.2   | 二级 |                  |
| 12640 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV城鹿线门71    | 凯鸿国际5号(170区) | 663.52 | 二级 |                  |
| 12641 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV车埠线蒲213   | 苦竹桥十一组公变     | 41.82  | 二级 |                  |
| 12642 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站     | 10kV周桥线渠18    | 周桥三组万家2#台区   | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12643 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线        | 观音寺七八九组3#    | 81.2   | 一级 |                  |
| 12644 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV迎宾线门81    | 阳光花城1号公变     | 640.09 | 一级 |                  |
| 12645 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV矾矿线麦118   | 李段老屋台区       | 22.75  | 二级 |                  |
| 12646 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV红旗线车117   | 黄土四组2#公变     | 83.45  | 二级 |                  |
| 12647 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV花亭线石215   | 漂垅袁家上屋台区     | 66.14  | 二级 |                  |
| 12648 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV东湖线沙21    | 古城八组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12649 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV四邑线潘209   | 四邑果园2#       | 163.47 | 一级 |                  |
| 12650 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV医化线汪66    | 营里四组3#公变     | 170.44 | 一级 |                  |
| 12651 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 窦家3#         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12652 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV新联线上119   | 毛田一变         | 24.73  | 二级 |                  |
| 12653 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV茅洲垸线港202  | 杨家洪一九组       | 161.64 | 二级 |                  |
| 12654 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊普线赵203   | 伴旗山村雷家公变     | 40.18  | 二级 |                  |
| 12655 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20    | 石子岭11组       | 80.97  | 二级 |                  |
| 12656 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV红旗线车117   | 黄土四组1#公变     | 41.57  | 二级 |                  |
| 12657 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站     | 10kV程风线程115   | 大坪坳一变        | 116.31 | 二级 |                  |
| 12658 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20    | 赵坡4组台区       | 85.8   | 二级 |                  |
| 12659 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV大青线上116   | 主树变          | 14.7   | 二级 |                  |
| 12660 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV大源线金22    | 界上2台2号       | 81.14  | 二级 |                  |
| 12661 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV乌龟石线香515  | 乌龟石五六组二台     | 113.89 | 二级 |                  |
| 12662 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜兆线潜217   | 三号桥集贸市场2#公变  | 423.74 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |           |                |                |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|----------------|--------|----|------------------|
| 12663 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站     | 10kV水口线长117    | 水口四            | 72.45  | 二级 |                  |
| 12664 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV渡普线渡15     | 渡普16#公变        | 170.68 | 二级 |                  |
| 12665 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115    | 杨家园台区          | 80.98  | 二级 |                  |
| 12666 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV石溪线马110    | 王坊安置点台区        | 49.56  | 二级 |                  |
| 12667 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 花石变电站     | 10kV白湖线花223    | 十井铺6组2# 1      | 162.69 | 二级 |                  |
| 12668 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV蔡墩线青15     | 畈上村台区          | 70.95  | 二级 |                  |
| 12669 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站     | 10kV古鸣线隽222    | 柳湾一台           | 212.97 | 二级 |                  |
| 12670 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107    | 五里界六组1#公变      | 40     | 二级 |                  |
| 12671 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV泉口线路204    | 蔡家2#           | 14.62  | 二级 |                  |
| 12672 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站     | 10kV柏树下线犀122   | 凉平岭台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12673 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV横沟线横604    | 郑家公变台区         | 117.66 | 二级 |                  |
| 12674 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV刘家门线老505   | 羊毛岸6#          | 164.05 | 二级 |                  |
| 12675 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站    | 10kV月星山线余109   | 街道班公变          | 240.88 | 二级 |                  |
| 12676 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV关刀线水214    | 春雷白屋台区         | 34.74  | 二级 |                  |
| 12677 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV下沙线牌14     | 中堡4#           | 162.06 | 一级 |                  |
| 12678 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22     | 常岭七组二台台区       | 41.21  | 二级 |                  |
| 12679 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV东关线沙17     | 源头村2台区         | 62.78  | 二级 |                  |
| 12680 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV振兴线神106    | 神山医院2#公变       | 168.12 | 一级 |                  |
| 12681 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV石溪线马110    | 朗山二变           | 24.55  | 二级 |                  |
| 12682 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV长安线文219    | 三建公司（交通局）柱上变压器 | 270.86 | 一级 |                  |
| 12683 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV城北线汪67     | 交委1#公变         | 89.73  | 一级 |                  |
| 12684 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV潭下线马213    | 潭下集镇一变         | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 12685 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV茅山线车217    | 古潭二组公变         | 41.43  | 二级 |                  |
| 12686 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV太平口线黄209   | 太平口机站公变        | 80     | 二级 |                  |
| 12687 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV九房线大218    | 南山三变           | 68.43  | 二级 |                  |
| 12688 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV纤维板线牌21    | 西流街1#公变        | 282.05 | 一级 |                  |
| 12689 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV横石线石406    | 港湾台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12690 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV台桥线沙14     | 白沙小区           | 242.15 | 二级 |                  |
| 12691 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永咸线永509    | 水产局1#台区        | 174.2  | 二级 |                  |
| 12692 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV黄袍线荻116    | 大盘山变           | 49.73  | 二级 |                  |
| 12693 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV杨林线杨504    | 南岭口4#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12694 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13     | 大岭台区           | 265.49 | 二级 |                  |
| 12695 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12     | 梓木村8组3台台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12696 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23     | 朱家3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12697 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾一回线         | 舒桥1#+1         | 253.1  | 一级 |                  |
| 12698 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206    | 宋河七组公变         | 56.26  | 二级 |                  |
| 12699 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV左港线石214    | 黄谷一台           | 87.47  | 二级 |                  |
| 12700 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV蒲圻湖线渡24    | 蒲圻湖四组台区        | 82.95  | 二级 |                  |
| 12701 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV西港线石402    | 则船台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12702 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV钟鸣线神108    | 钟鸣十五组公变        | 40.44  | 二级 |                  |
| 12703 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站     | 10kV荆泉一回线荆14   | 大田畈九组1#公变      | 158.07 | 二级 |                  |
| 12704 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV红光线老509    | 苍梧岭4#          | 165.94 | 二级 |                  |
| 12705 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV泉湖线沙21     | 担水八九组          | 41.23  | 二级 |                  |
| 12706 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV一盘丘线杨404   | 青洞口2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12707 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站     | 10kV工业园一回线新122 | 黄源老屋台区         | 164.23 | 一级 |                  |
| 12708 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26     | 南山村部2号台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 12709 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV圳上线程113    | 苍下五台           | 53.79  | 二级 |                  |
| 12710 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV鄂高线浮226    | 甘鲁十组台区         | 252.83 | 一级 |                  |
| 12711 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站    | 10kV银黄线银508    | 十六潭还建1#柱上变压器   | 332.13 | 一级 |                  |
| 12712 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV杨家庄线隽118   | 隽水台区           | 510.45 | 二级 |                  |
| 12713 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV农林线长115    | 砖窑厂二台区         | 11.66  | 二级 |                  |
| 12714 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV石油线崇507    | 农机1号公变         | 357.62 | 一级 |                  |
| 12715 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV关刀线水214    | 关刀中学台区         | 64.33  | 二级 |                  |
| 12716 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV内冲线大110    | 竹李家变           | 119.28 | 二级 |                  |
| 12717 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV塑料厂线汪85    | 百家村3#公变        | 176.27 | 一级 |                  |
| 12718 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站     | 10kV阔田线新120    | 开井屋一台          | 201.59 | 二级 |                  |
| 12719 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114    | 白马汉上台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12720 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV润田线荻115    | 荻居委会四变         | 51.61  | 二级 |                  |
| 12721 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV方庄线鱼219    | 公租房3#          | 261.7  | 一级 |                  |
| 12722 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17     | 梧桐6、10组2台区     | 15.04  | 二级 |                  |
| 12723 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV横沟线横604    | 中学2#公变         | 200.74 | 二级 |                  |
| 12724 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV工业线杨108    | 张桥村2#台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12725 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖岭线肖112    | 霞星王家2#         | 40.84  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                   |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------------|--------|----|------------------|
| 12726 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站  | 10kV易家垅线隼119  | 万家新区二台            | 256.89 | 二级 |                  |
| 12727 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 桃花村三台区            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12728 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118   | 冠青一台              | 89.79  | 二级 |                  |
| 12729 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 盘元村               | 53.34  | 二级 |                  |
| 12730 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV城区一回线隼121 | 针织二               | 341.23 | 一级 |                  |
| 12731 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV红光线老509   | 游仕边村1#            | 85.04  | 二级 |                  |
| 12732 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专四回线蒲216 | 金谷路1#公变           | 183.48 | 一级 |                  |
| 12733 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV渡普线渡15    | 渡普中学柱上变压器         | 325.69 | 二级 |                  |
| 12734 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85   | 富丽广场1#公变          | 415.55 | 一级 |                  |
| 12735 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13    | 洞泉                | 70.76  | 二级 |                  |
| 12736 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 十六潭还建3#柱上变压器      | 271.83 | 一级 |                  |
| 12737 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 岭背下新塘下台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12738 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东坂变电站 | 10kV广吴线广17    | 原种厂#5台区           | 344.94 | 二级 |                  |
| 12739 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站  | 10kV赤壁线小503   | 东柳二队2#公变          | 315.94 | 二级 |                  |
| 12740 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 庙山一队1#公变          | 80     | 二级 |                  |
| 12741 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107   | 冷家湖二队公变           | 64     | 二级 |                  |
| 12742 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV官桥线绿402   | 官桥3#公变            | 336.52 | 二级 |                  |
| 12743 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站  | 10kV屋城一回线屋115 | 兴业街3#柱上变压器        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12744 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116   | 代湾路1#             | 342.27 | 二级 |                  |
| 12745 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 南山村               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12746 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 鸿发小区              | 327.33 | 二级 |                  |
| 12747 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15    | 双港叶家台区            | 25.04  | 二级 |                  |
| 12748 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 杨晓变               | 160.13 | 二级 |                  |
| 12749 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 谢家坳一组二台           | 47.32  | 二级 |                  |
| 12750 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 马港一变              | 34.04  | 二级 |                  |
| 12751 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温桂二回线温36  | 供销车队柱上变压器         | 173.82 | 一级 |                  |
| 12752 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 斗门十五组公变           | 40     | 二级 |                  |
| 12753 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿安线沿515   | 香料厂公变柱上变压器        | 257.78 | 一级 |                  |
| 12754 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV杨家庄线隼118  | 古龙六组              | 260.66 | 二级 |                  |
| 12755 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 白沙街台区             | 58.92  | 二级 |                  |
| 12756 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 李容铺刘凤山台区          | 51.3   | 二级 |                  |
| 12757 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV古田线花14    | 新铺3组变压器           | 39.73  | 二级 |                  |
| 12758 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 东湖分场一队            | 83.28  | 一级 |                  |
| 12759 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV白苦畈线通525  | 口前大桥              | 83.32  | 二级 |                  |
| 12760 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 清水湾7号             | 650.14 | 一级 |                  |
| 12761 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 关刀五台              | 19.18  | 二级 |                  |
| 12762 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 水兴四台              | 33.02  | 二级 |                  |
| 12763 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV小井线上117   | 大源四变              | 116.54 | 二级 |                  |
| 12764 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV城南线隼123   | 宝利花园配变            | 516.64 | 一级 |                  |
| 12765 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 东山张家二台区           | 49.98  | 二级 |                  |
| 12766 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV针织线陆209   | 陆水湖东风商场2#公变       | 168.23 | 一级 |                  |
| 12767 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV南城线马105   | 南城一品7#公变          | 513.97 | 一级 |                  |
| 12768 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 公路局路苑小区2#         | 506.48 | 二级 |                  |
| 12769 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604   | 余红玉公变             | 258.14 | 一级 |                  |
| 12770 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV汀泗线朱12    | 汀泗10#公变台区         | 325.46 | 一级 |                  |
| 12771 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV沙坪线沙24    | 田家咀5台区2#          | 290.33 | 二级 |                  |
| 12772 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 民营小区台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12773 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV渡普线渡15    | 渡普公变7#柱上变压器       | 263.97 | 二级 |                  |
| 12774 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙二回线文224 | 大畈六组2#（青龙11回文224） | 0      | 三级 |                  |
| 12775 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV群力线横506   | 凉亭塆一组2#台区         | 40.05  | 二级 |                  |
| 12776 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502   | 洪港街7#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12777 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213   | 大罗湖机站2#公变         | 87.9   | 一级 |                  |
| 12778 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 荆泉变电站  | 10kV五龙山二回线荆18 | 七里冲一二组3#公变        | 80.71  | 二级 |                  |
| 12779 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224   | 太平寺六组             | 128.56 | 二级 |                  |
| 12780 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 琅桥一组公变            | 40     | 二级 |                  |
| 12781 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV石城湾线石21   | 1号公变              | 205.32 | 二级 |                  |
| 12782 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 云水一台              | 18.69  | 二级 |                  |
| 12783 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 西泉新村台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12784 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 新塘十一组二台           | 90.92  | 二级 |                  |
| 12785 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV余畈线隼223   | 县二中配变             | 252    | 一级 |                  |
| 12786 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隼水变电站  | 10kV古鸣线隼222   | 左港移民              | 257.83 | 二级 |                  |
| 12787 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 肥田8组2号            | 0.35   | 二级 |                  |
| 12788 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV护城堤线南117  | 磨盘4#柱上变压器         | 265.25 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                    |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------------|--------|----|------------------|
| 12789 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212   | 中段三变               | 42.77  | 二级 |                  |
| 12790 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV开发区线砂209  | 下庄小区3#             | 433.42 | 一级 |                  |
| 12791 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV水库线麻16    | 李赛畹                | 27.21  | 二级 |                  |
| 12792 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 岭下屋                | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12793 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 龙坳台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12794 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 崇尚华府9号（285区）       | 513.68 | 二级 |                  |
| 12795 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117   | 凤形2#台区             | 80.88  | 二级 |                  |
| 12796 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 大畈三组公变（淦河III回文120） | 258.94 | 一级 |                  |
| 12797 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 余家垅洋元四变            | 27.76  | 二级 |                  |
| 12798 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV桥北线汪61    | 化肥厂公变              | 184.54 | 一级 |                  |
| 12799 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 燕厦变燕119甘港线燕厦街3号变   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12800 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606   | 芭蕉源台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12801 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25    | 金港2#台区             | 44.7   | 二级 |                  |
| 12802 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 李家变                | 127.83 | 二级 |                  |
| 12803 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV白米线樊509   | 双港一台               | 143.64 | 二级 |                  |
| 12804 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 郭家湾3#公变台区          | 18.62  | 二级 |                  |
| 12805 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 信通运检班   | 隼水变电站  | 10kV上坳线隼125   | 廖家牌廉租房二期           | 335.87 | 二级 |                  |
| 12806 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电班  | 10kV理畈线富11    | 畈背台区1              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12807 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV徐司线宝509   | 六三6.9组3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 12808 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV渡普线渡15    | 渡普公变6#柱上变压器        | 359.56 | 二级 |                  |
| 12809 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106   | 西凉湖综合场1#           | 80.23  | 二级 |                  |
| 12810 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406   | 成垅台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12811 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 霞星王家3#台区           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12812 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 焦夏5#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12813 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 中庄五组               | 160.18 | 二级 |                  |
| 12814 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV岩山下线刘27   | 枫树2#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12815 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117   | 横塘                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12816 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV金鸡山线大13   | 桃花尖村东边台区           | 112.94 | 二级 |                  |
| 12817 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝凤线宝507   | 祝埡张乐山2#            | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 12818 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 蒋家洞1#（太乙街）         | 267.65 | 二级 |                  |
| 12819 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15    | 下脚迟                | 2.53   | 二级 |                  |
| 12820 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 易家老屋变              | 18.28  | 二级 |                  |
| 12821 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117   | 寒婆源台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12822 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 王马塘                | 34.44  | 二级 |                  |
| 12823 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 弹谷场                | 40.7   | 二级 |                  |
| 12824 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV红旗山线甘13   | 站变                 | 80.31  | 二级 |                  |
| 12825 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV堤坡线港107   | 堤坡5#               | 81.29  | 二级 |                  |
| 12826 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110   | 六甲四公变              | 9.08   | 二级 |                  |
| 12827 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV首义二回线鱼113 | 连江大道10#新农行         | 339.41 | 二级 |                  |
| 12828 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 罗县村部3#公变           | 86.39  | 二级 |                  |
| 12829 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 排坊台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12830 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 谭家5-8组2台           | 24.6   | 二级 |                  |
| 12831 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 河田南山3#公变           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12832 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 河田北山2#台区           | 52.54  | 二级 |                  |
| 12833 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV状元线隼229   | 政府二配变              | 330.89 | 一级 |                  |
| 12834 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 大山廖家台区             | 60.95  | 二级 |                  |
| 12835 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 油坊街上屋台区            | 98.42  | 二级 |                  |
| 12836 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 开井屋二台              | 70.29  | 二级 |                  |
| 12837 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116   | 电信台区               | 138.75 | 二级 |                  |
| 12838 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 新建余家垅2号台区          | 120.64 | 二级 |                  |
| 12839 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 白泉7号（291区）         | 26.39  | 二级 |                  |
| 12840 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 五里垅台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12841 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 弯曲屋                | 33.07  | 二级 |                  |
| 12842 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 弯曲四                | 81.67  | 二级 |                  |
| 12843 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 茅井四组2号台区           | 5.34   | 二级 |                  |
| 12844 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 汪嘴台区               | 20.13  | 二级 |                  |
| 12845 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV花洪线花28    | 锣鼓岭村2#台区           | 45.28  | 二级 |                  |
| 12846 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 章达岭台区              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12847 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV迎宾线吴60    | 黄婆垅台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12848 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉二回线温29  | 白茶四组2#台区           | 334.05 | 一级 |                  |
| 12849 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110   | 石源四台区              | 15.55  | 二级 |                  |
| 12850 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV瓷厂线牌18    | 大院8#               | 84.96  | 一级 |                  |
| 12851 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV牌洲线牌20    | 大院7#               | 164.86 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |              |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|--------------|--------|----|------------------|
| 12852 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212    | 洋元三变         | 120.84 | 二级 |                  |
| 12853 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV灯笼山线官606   | 官塘杨菇岭2#公变    | 331.89 | 一级 |                  |
| 12854 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607    | 塘畔2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12855 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 包山黄台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12856 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219    | 金虾湖1#        | 322.62 | 一级 |                  |
| 12857 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV十井铺二回线聂116 | 铁坡二组         | 81.89  | 二级 |                  |
| 12858 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208    | 砂子岭一组4#公变    | 181.76 | 一级 |                  |
| 12859 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510    | 花园五组公变       | 40     | 二级 |                  |
| 12860 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20     | 后湖五组2#       | 40.04  | 一级 |                  |
| 12861 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隼水变电站  | 10kV古鸣线隼222    | 邮政配变         | 437.36 | 二级 |                  |
| 12862 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213    | 建立十一组公变      | 82.92  | 一级 |                  |
| 12863 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 联合队          | 82.45  | 一级 |                  |
| 12864 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216    | 陆码四组         | 31.03  | 二级 |                  |
| 12865 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 信通运检班   | 隼水变电站  | 10kV上坳线隼125    | 廖家牌廉租房二期02   | 337    | 二级 |                  |
| 12866 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV盘山线义118    | 七房2号         | 18.09  | 二级 |                  |
| 12867 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115   | 嘉鱼县总工会柱上变压器  | 168.22 | 一级 |                  |
| 12868 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 杨树垅2#        | 12.09  | 二级 |                  |
| 12869 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 白泉五组         | 64.5   | 二级 |                  |
| 12870 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106    | 下岩余下         | 5.86   | 二级 |                  |
| 12871 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV渡普线渡15     | 渡普公变12#      | 166.36 | 二级 |                  |
| 12872 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 黄沙线汪家台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12873 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV金桂线桂24     | 石子沟林场        | 40.01  | 二级 |                  |
| 12874 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111    | 桃花代家林        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12875 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106    | 新畈二队1#       | 78.71  | 二级 |                  |
| 12876 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119    | 三门十二组2#      | 17.21  | 二级 |                  |
| 12877 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119    | 港南二三组2#      | 12.27  | 二级 |                  |
| 12878 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV虎爪线阮19     | 虎爪八组2号       | 161.21 | 二级 |                  |
| 12879 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18     | 上铺台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12880 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 沙墩村2#        | 41.6   | 二级 |                  |
| 12881 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106    | 大屋塘          | 60.13  | 二级 |                  |
| 12882 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606    | 宏伟钙粉厂1       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12883 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV高庄线沙22     | 高庄3组2#台区     | 189.53 | 二级 |                  |
| 12884 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15     | 观音石2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12885 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV钙石线赵105    | 廖坪村六组公变      | 175.67 | 二级 |                  |
| 12886 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106    | 黄盖湖烟家冲一队2#公变 | 80     | 二级 |                  |
| 12887 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16     | 高岭四五组        | 83.44  | 二级 |                  |
| 12888 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110    | 夏江源变         | 13.69  | 二级 |                  |
| 12889 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23     | 牛迹岭2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12890 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV环城线涓514    | 关山夏          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12891 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405    | 任家桥八组        | 162.7  | 二级 |                  |
| 12892 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119    | 中庄村部         | 165.3  | 二级 |                  |
| 12893 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14     | 大山口          | 114.76 | 二级 |                  |
| 12894 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204    | 路口沈家         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12895 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14     | 金桥镇台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12896 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16     | 黄地           | 9.45   | 二级 |                  |
| 12897 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505    | 袁笔山17组       | 66.39  | 二级 |                  |
| 12898 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116    | 戴家变          | 82.77  | 二级 |                  |
| 12899 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV华家线传108    | 娄家台区         | 23.2   | 二级 |                  |
| 12900 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14     | 韩家台区         | 67.48  | 二级 |                  |
| 12901 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24    | 渡普一九组3#      | 80.18  | 二级 |                  |
| 12902 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77     | 中山饶家         | 15.77  | 二级 |                  |
| 12903 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV路口线路205    | 路口医院变压器      | 246.33 | 二级 |                  |
| 12904 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20     | 逸湖山庄         | 16.09  | 二级 |                  |
| 12905 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24    | 蒲圻湖五组2#柱上变压器 | 81.55  | 二级 |                  |
| 12906 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电公司      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72   | 肖桥一三组2#公变    | 0      | 三级 |                  |
| 12907 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116    | 桐梓铺朱家台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12908 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116    | 谭家十四组        | 52.98  | 二级 |                  |
| 12909 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV义源线义116    | 桃花下台台区       | 9.77   | 二级 |                  |
| 12910 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 石屋台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12911 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509   | 上坳程家台区       | 40.36  | 二级 |                  |
| 12912 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509   | 大赛田台区        | 21.33  | 二级 |                  |
| 12913 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66     | 马家湖1#公变      | 339.01 | 一级 |                  |
| 12914 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85    | 富丽广场2#公变     | 342.7  | 一级 |                  |

|       |          |              |         |           |                |                |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|----------------|--------|----|------------------|
| 12915 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站     | 10kV阔田线新120    | 毛公渡台区          | 64.8   | 二级 |                  |
| 12916 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV香山线崇410    | 雍景五区           | 644.28 | 一级 |                  |
| 12917 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV高塘线高15     | 大屋万2#台区        | 17.82  | 二级 |                  |
| 12918 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV花纹线厦17     | 管家2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12919 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV城南线隽123    | 水土保持站配变        | 169.1  | 一级 |                  |
| 12920 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV平安线新116    | 劳动局配变          | 329.7  | 一级 |                  |
| 12921 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站     | 10kV工业园一回线新122 | 杭瑞二配变          | 150.42 | 二级 |                  |
| 12922 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV杭瑞线石216    | 印屋场二           | 40.69  | 二级 |                  |
| 12923 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV群力线横506    | 凉亭埡3.5组2#台区    | 41.85  | 二级 |                  |
| 12924 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站     | 10kV沿江线周209    | 汽渡公变           | 163.94 | 一级 |                  |
| 12925 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV城区一回线隽121  | 利民配变           | 322.22 | 一级 |                  |
| 12926 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV余畈线隽223    | 接官坳配变          | 320    | 一级 |                  |
| 12927 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV余畈线隽223    | 福通二配变          | 341.67 | 一级 |                  |
| 12928 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV菖蒲线隽124    | 游乐园配变          | 165.96 | 一级 |                  |
| 12929 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV纸棚线白218    | 黄沙1-3组2台       | 40.19  | 二级 |                  |
| 12930 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV中坪线随15     | 茅坪三四五六组2#公变    | 40     | 二级 |                  |
| 12931 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV中坪线随15     | 茅坪三四五六组3#公变    | 40     | 二级 |                  |
| 12932 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510    | 邓家台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12933 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17     | 铺前二组3台台区       | 81.16  | 二级 |                  |
| 12934 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV城四回线鱼120   | 公路桥3#          | 328.81 | 二级 |                  |
| 12935 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站     | 10kV马坡线茅108    | 官田李家2#公变       | 40.54  | 二级 |                  |
| 12936 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV陆溪线溪15     | 界石五组           | 40.92  | 二级 |                  |
| 12937 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV金矿线高114    | 藕塘三组           | 161.08 | 二级 |                  |
| 12938 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV幸福线泉113    | 幸福堰十八组公变       | 80     | 二级 |                  |
| 12939 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV赵普线赵212    | 羊楼司村林茶厂1#公变    | 166.31 | 一级 |                  |
| 12940 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV头墩线潘104    | 金水一三组          | 82.8   | 一级 |                  |
| 12941 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文华山变电站    | 10kV永安二回线文217  | 南门小学1#柱上变压器    | 268.3  | 一级 |                  |
| 12942 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV油坊线油516    | 学府华庭           | 331.77 | 二级 |                  |
| 12943 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站     | 10kV易家垅线隽119   | 廖家垅配变          | 168.35 | 二级 |                  |
| 12944 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV群力线横506    | 星火村5#台区        | 73.02  | 二级 |                  |
| 12945 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV蔡桥线高23     | 蔡桥潘3（上下门黎）     | 36.09  | 二级 |                  |
| 12946 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV西湖线渡18     | 韩家咀2#柱上变压器     | 41.22  | 二级 |                  |
| 12947 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线         | 舒桥二三组          | 67.89  | 二级 |                  |
| 12948 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV新联线上119    | 咀上变            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 12949 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV小井线上117    | 小井张家变          | 56.52  | 二级 |                  |
| 12950 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV白沙一线油509   | 王家             | 29.48  | 二级 |                  |
| 12951 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15     | 官美塘台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12952 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站    | 10kV三门线聂119    | 三门新庄村部         | 40.06  | 二级 |                  |
| 12953 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV甘港线燕119    | 龙珠台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12954 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV杨林线杨504    | 杨林街3#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12955 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV林上线株117    | 上下台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12956 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV乡直线株118    | 舒郑台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12957 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站     | 10kV九毫线周210    | 新石头口大队2#公变     | 163.79 | 二级 |                  |
| 12958 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV瓷厂线北118    | 白冲变            | 49.51  | 二级 |                  |
| 12959 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV甘港线燕119    | 游山垅台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12960 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229    | 五指山            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12961 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV砖瓦厂线甘16    | 黄泥港            | 60     | 二级 |                  |
| 12962 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV白沙一线油509   | 石潭碑            | 31.85  | 二级 |                  |
| 12963 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV矾矿线麦118    | 南岭二台           | 81.41  | 二级 |                  |
| 12964 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV三源线洪502    | 九宅台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12965 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407    | 上湖畔2#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12966 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站    | 10kV银黄线银508    | 黄畈四组还建柱上变压器    | 352.58 | 一级 |                  |
| 12967 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站     | 10KV敖507敖横四回线  | 黄山村3#          | 5.67   | 二级 |                  |
| 12968 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV花园线桂16     | 花园2#           | 41.73  | 二级 |                  |
| 12969 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV向阳线甘24     | 斩关七组2#         | 120    | 二级 |                  |
| 12970 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25     | 10kV柏墩线大屋雷4#台区 | 22.65  | 二级 |                  |
| 12971 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV向阳线甘24     | 杨菊花村           | 40.46  | 二级 |                  |
| 12972 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV田心线路105    | 田铺凯华养猪场        | 78.92  | 二级 |                  |
| 12973 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV四庄线上118    | 坳背台区           | 27.05  | 二级 |                  |
| 12974 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV杨塘线马212    | 沙段四变           | 80.39  | 二级 |                  |
| 12975 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV横岭线金25     | 葵山养蜂合作社        | 40.01  | 二级 |                  |
| 12976 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV斗门线车216    | 南塘湖机站2#公变      | 48.48  | 二级 |                  |
| 12977 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站     | 10kV泉港线涓517    | 短洞桥台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |              |              |         |        |               |                |        |    |                  |
|-------|--------------|--------------|---------|--------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 12978 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV环城线湄514   | 下地窝台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12979 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 芳秀畈八组2公变       | 81.72  | 二级 |                  |
| 12980 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73    | 金三角安置点（309区）   | 332.28 | 一级 |                  |
| 12981 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 三门一二组2#        | 83.94  | 二级 |                  |
| 12982 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 油岭一组2#公变       | 80.45  | 二级 |                  |
| 12983 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 大市7、8、9组2台     | 8.78   | 二级 |                  |
| 12984 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117 | 残联台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12985 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 马鞍山台区          | 26.92  | 二级 |                  |
| 12986 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 王百林台区          | 81.84  | 二级 |                  |
| 12987 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV茅田河线洪505  | 新屋下台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12988 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502   | 河贤台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12989 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站  | 10kV新街线周208   | 金鸾山2#公变        | 178.59 | 一级 |                  |
| 12990 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12    | 贺胜9#台区         | 161.4  | 二级 |                  |
| 12991 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108   | 王坡脑台区          | 81.96  | 二级 |                  |
| 12992 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站  | 10kV担山线渠24    | 孙鉴4组2#台区       | 7.98   | 二级 |                  |
| 12993 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV程铁线杨209   | 九彬村程铁台区        | 32.92  | 二级 |                  |
| 12994 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 河田村7组新农村台区     | 136.94 | 二级 |                  |
| 12995 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV畈中线石508   | 艳阳台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 12996 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110   | 石源三台区          | 40.26  | 一级 |                  |
| 12997 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 炸窝朱            | 17.82  | 二级 |                  |
| 12998 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV孙师线高13    | 街镇11#台区        | 144.2  | 二级 |                  |
| 12999 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 门口山            | 8.12   | 二级 |                  |
| 13000 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 街镇12#台区        | 90.56  | 二级 |                  |
| 13001 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV城区三回线新117 | 谭家巷配变          | 83.87  | 二级 |                  |
| 13002 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV长寿线蒋515   | 大幕还建点公变        | 80.55  | 二级 |                  |
| 13003 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77    | 丁家垅3#          | 78.27  | 二级 |                  |
| 13004 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV园区二回线茶66  | 官玉蔡村           | 316.95 | 二级 |                  |
| 13005 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 八大门台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13006 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110   | 丁仙游家           | 82.14  | 一级 |                  |
| 13007 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 大坪二组台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13008 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77    | 聂家2#台区（黄家）     | 82.02  | 二级 |                  |
| 13009 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117   | 跑山电工一号台区       | 200.72 | 二级 |                  |
| 13010 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 白竹岭刘家          | 25.72  | 二级 |                  |
| 13011 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV广电线汪64    | 龙脉小区公变         | 169.97 | 一级 |                  |
| 13012 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 五里所配电班  | 隼水变电站  | 10kV宝塔线隼230   | 砂布二配变          | 166.38 | 一级 |                  |
| 13013 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104  | 砂子岭一组6#公变      | 346.86 | 一级 |                  |
| 13014 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV青石线茶16    | 青石桥五组2#公变      | 81.35  | 二级 |                  |
| 13015 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 松木酒台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13016 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 太平村3#台区        | 30     | 二级 |                  |
| 13017 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 赛丰7组3#台区       | 50.45  | 二级 |                  |
| 13018 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV茅山线车217   | 桂树桩2#公变        | 83.31  | 二级 |                  |
| 13019 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605   | 广福庵8#          | 83.22  | 二级 |                  |
| 13020 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV蜀山线港111   | 港西蔡村暂停         | 50.35  | 二级 |                  |
| 13021 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605   | 广福庵9#          | 83.5   | 二级 |                  |
| 13022 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 新桥村部2#公变       | 84.36  | 二级 |                  |
| 13023 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 神堂二号变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13024 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV陆溪线溪15    | 陆溪5#公变         | 165.45 | 二级 |                  |
| 13025 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 鹿眠塘1#台区（鹿眠塘3#） | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13026 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV赵普线赵212   | 羊楼司村林茶厂2#公变    | 86.16  | 一级 |                  |
| 13027 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 建立四组公变         | 40.53  | 二级 |                  |
| 13028 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 道上二台           | 131.95 | 二级 |                  |
| 13029 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隼水变电站  | 10kV古鸣线隼222   | 柴家铺配变          | 135.32 | 二级 |                  |
| 13030 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 蔡家             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13031 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 后坊三            | 14.26  | 二级 |                  |
| 13032 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 后坊四            | 52.85  | 二级 |                  |
| 13033 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 田东尾台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13034 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 西尾桥台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13035 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513   | 南岸台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13036 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV杨林线杨504   | 万段垅台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13037 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112   | 泉十八里畈十三组公变     | 81.22  | 二级 |                  |
| 13038 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606   | 湄港金家           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13039 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606   | 湄港熊家           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13040 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV泉港线湄517   | 短洞3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |           |               |                |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 13041 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV政府线崇506   | 七星村5号(200区)    | 169.16 | 二级 |                  |
| 13042 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV石印线慈119   | 狮岩2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13043 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV石印线慈119   | 窠家2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13044 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV塑料厂线汪85   | 建工局综合楼公变       | 83.96  | 一级 |                  |
| 13045 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站    | 10kV三门线聂119   | 港南4组           | 24.17  | 二级 |                  |
| 13046 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV矾矿线麦118   | 伍岭一台           | 40.37  | 二级 |                  |
| 13047 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117  | 盘石刘家台区         | 11.7   | 二级 |                  |
| 13048 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV林上线株117   | 王坑             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13049 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV西庄线株116   | 西庄铺            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13050 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜工一回线潜108 | 张岱公变柱上变压器      | 160.02 | 一级 |                  |
| 13051 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜工一回线潜108 | 潜山宾馆柱上变压器      | 255.84 | 一级 |                  |
| 13052 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV花纹线厦17    | 桂花树            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13053 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 大源2#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13054 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407   | 大桥台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13055 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV凤凰线广13    | 广东畈五组          | 41.31  | 一级 |                  |
| 13056 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV花园线桂16    | 柏墩3#变          | 29.83  | 二级 |                  |
| 13057 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 燕厦车站台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13058 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV药厂线石212   | 菜市场台区          | 136.13 | 二级 |                  |
| 13059 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 余坊八变           | 81.25  | 二级 |                  |
| 13060 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站     | 10kV沙堤线港13    | 团里             | 7.7    | 二级 |                  |
| 13061 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 堂坳2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13062 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV政府线崇506   | 三小2号公变         | 330.26 | 二级 |                  |
| 13063 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV乌龟石线香515  | 柏峦农春园          | 171.49 | 二级 |                  |
| 13064 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集一回线门78  | 香山村一组          | 355.74 | 一级 |                  |
| 13065 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV白沙一线油509  | 水口刁家           | 123.59 | 二级 |                  |
| 13066 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV白沙一线油509  | 生资台区           | 153.97 | 二级 |                  |
| 13067 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟坳上下台2#台区     | 50.86  | 二级 |                  |
| 13068 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV砖瓦线牌22    | 爱国村老村          | 83.43  | 二级 |                  |
| 13069 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV纸棚线白218   | 后溪新农村          | 52.77  | 二级 |                  |
| 13070 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114   | 锁石寺            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13071 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV白霓线白119   | 白霓村3台          | 84.15  | 二级 |                  |
| 13072 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV赵普线赵212   | 羊楼司村吴家公变       | 83.1   | 一级 |                  |
| 13073 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV义源线义116   | 高视张元           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13074 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV芳世湾线陆204  | 芳世湾一组4#公变      | 81.84  | 一级 |                  |
| 13075 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 梓木8组2台区        | 40.92  | 一级 |                  |
| 13076 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV白沙一线油509  | 上坳徐家台区         | 21.4   | 二级 |                  |
| 13077 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV洪山线新22    | 朱巷十组2#公变       | 160    | 二级 |                  |
| 13078 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV义乌线永611   | 紫檀村17组台区       | 82.56  | 二级 |                  |
| 13079 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑鸣线张20    | 刘学2#台区         | 81.22  | 二级 |                  |
| 13080 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站     | 10kV古鸣线隽222   | 岭背台区           | 134    | 二级 |                  |
| 13081 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站     | 10kV古鸣线隽222   | 杜家台区           | 76.9   | 二级 |                  |
| 13082 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 庙背台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13083 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV井头线大16    | 西岭2号           | 3.17   | 二级 |                  |
| 13084 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26    | 山下塘            | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 13085 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV孙帅线高13    | 街镇10#台区        | 165.11 | 二级 |                  |
| 13086 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV香山线崇410   | 加泰四区           | 653.83 | 一级 |                  |
| 13087 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV香山线崇410   | 加泰三区           | 648.34 | 一级 |                  |
| 13088 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV香山线崇410   | 加泰五区           | 640.03 | 一级 |                  |
| 13089 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV源头线黄14    | 孟山林台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13090 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV山界线厦18    | 燕窝包台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13091 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站     | 10kV赤中四回线蛟110 | 下庄小区4#公变       | 351.12 | 二级 |                  |
| 13092 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV下石线杨107   | 游汤             | 58.76  | 二级 |                  |
| 13093 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV赤岗线朱17    | 郭家湾4#台区        | 81.84  | 一级 |                  |
| 13094 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV洪下线菖12    | 鹿门铺四组2#台区      | 53.35  | 二级 |                  |
| 13095 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206   | 毕畈毕家2#公变       | 162.65 | 二级 |                  |
| 13096 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101   | 东塘二组2#公变       | 93.09  | 二级 |                  |
| 13097 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站     | 10kV赤中三回线蛟111 | 夏龙一二组2#公变      | 88.72  | 一级 |                  |
| 13098 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV石印线慈119   | 北山3#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13099 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210   | 潘桥6组2#台区柱上-变压器 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13100 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV幸福线泉113   | 幸福堰十九组2#公变     | 80     | 二级 |                  |
| 13101 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV酒店线汪62    | 古城名苑公变         | 658.02 | 二级 |                  |
| 13102 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV红光线老509   | 游仕边4#          | 82.03  | 二级 |                  |
| 13103 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV泉湖线沙21    | 担水五六组二台区       | 17.85  | 二级 |                  |

|       |              |              |         |           |               |               |        |    |                  |
|-------|--------------|--------------|---------|-----------|---------------|---------------|--------|----|------------------|
| 13104 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |           | 10kV黄龙线赤114   | 劈精一机站1#公变     | 160.52 | 一级 |                  |
| 13105 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站     | 10kV柳山线周107   | 柳山三队新变公变      | 130.62 | 二级 |                  |
| 13106 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV燎原线甘25    | 军山村10.11组     | 82.84  | 二级 |                  |
| 13107 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV茅洲垸线港202  | 龟山5#          | 18.26  | 二级 |                  |
| 13108 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV红茶线茶13    | 邹家生产组公变       | 357.5  | 二级 |                  |
| 13109 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV下沙线牌14    | 庆丰村2#         | 174.23 | 一级 |                  |
| 13110 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站     | 10kV青山线贺25    | 线桃林村部         | 35.46  | 二级 |                  |
| 13111 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV花纹线厦17    | 东坑口台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13112 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV芳世湾线陆204  | 谭头山村部1#公变     | 174.84 | 一级 |                  |
| 13113 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV隔壁线荻213   | 石门二变          | 49.94  | 二级 |                  |
| 13114 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 信通运检班   | 隽水变电站     | 10kV上坳线隽125   | 城东三           | 169.12 | 二级 |                  |
| 13115 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV大港线楠606   | 三里赵2#         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13116 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站    | 10kV阴山线聂118   | 三近2组          | 7.01   | 二级 |                  |
| 13117 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV楠林线楠601   | 大坪新区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13118 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17    | 铺前村台区         | 31.5   | 二级 |                  |
| 13119 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垵线黄15    | 下叶台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13120 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 楼下台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13121 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 浮桥四组          | 41.37  | 二级 |                  |
| 13122 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV吴忠线溪13    | 普乐四组          | 163.13 | 二级 |                  |
| 13123 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 岗水塘一号         | 328.06 | 二级 |                  |
| 13124 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13    | 铜钟案山村2#台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13125 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV石印线慈119   | 石印2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13126 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV石印线慈119   | 下大坪2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13127 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV政府线崇506   | 社保局公变（142区）   | 165.64 | 二级 |                  |
| 13128 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV河背线张21    | 河背3组3#        | 64.17  | 二级 |                  |
| 13129 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV照明线高115   | 枫林畈一三组        | 81.29  | 二级 |                  |
| 13130 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV茅洲垸线港202  | 堤坡4.5组2#变压器   | 164.36 | 二级 |                  |
| 13131 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV虎山线溪17    | 铜山三组3#        | 209.22 | 二级 |                  |
| 13132 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81   | 新桥冯新村台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13133 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV白沙一线油509  | 桃源郭家台区        | 81.03  | 二级 |                  |
| 13134 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24    | 李容村朱家台区       | 112.5  | 二级 |                  |
| 13135 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV肖沙线沙27    | 枫树4.5组-2#台区   | 55.55  | 二级 |                  |
| 13136 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV洪下线菖12    | 金竹台下2#公变      | 45.66  | 二级 |                  |
| 13137 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站     | 10kV城Ⅱ回线鱼215  | 沙阳路10#        | 277.48 | 一级 |                  |
| 13138 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV珍湖线溪16    | 珍湖移民3#        | 80.01  | 二级 |                  |
| 13139 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV三桥二回线崇405 | 崇阳县人民银行(161区) | 166.92 | 二级 |                  |
| 13140 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV雨山线路208   | 路口胡家2#        | 81.09  | 二级 |                  |
| 13141 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV白罗拗线阮14   | 兴龙5组2号        | 31.7   | 二级 |                  |
| 13142 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV东岭线老605   | 老官咀1#         | 81.17  | 二级 |                  |
| 13143 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站     | 10KV敖507敖横四回线 | 孙祠八十一组2#      | 36.38  | 二级 |                  |
| 13144 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV畈中线石508   | 箭楼下台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13145 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV茅洲垸线港202  | 龟山村一二三组       | 99.06  | 二级 |                  |
| 13146 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站     | 10kV温体线温34    | 新华书店柱上变压器     | 212.93 | 一级 |                  |
| 13147 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站     | 10kV赤壁线小503   | 东柳四队3#公变      | 85.6   | 二级 |                  |
| 13148 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV石城湾线石21   | 大寨兴苑1号        | 165.08 | 二级 |                  |
| 13149 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV牌洲线牌20    | 八家小学配变        | 84.05  | 一级 |                  |
| 13150 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 钟岭十组2#公变      | 47.17  | 二级 |                  |
| 13151 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81   | 坳上焦           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13152 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV照明线高115   | 龟湖一组          | 68.32  | 二级 |                  |
| 13153 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13    | 何桥村2台         | 111.31 | 二级 |                  |
| 13154 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站     | 10kV贺胜线贺12    | 贺胜公变3#        | 273.74 | 二级 |                  |
| 13155 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV四桥线门75    | 菜园角1组(82区)    | 125.83 | 二级 |                  |
| 13156 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线        | 观音寺2组         | 81.66  | 一级 |                  |
| 13157 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站    | 10KV广中线广24    | 西门小学柱上变压器     | 264.06 | 一级 |                  |
| 13158 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站     | 10kV宝塔线凤24    | 工商所公变台区       | 83.06  | 二级 |                  |
| 13159 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV河背线张21    | 路灯3#          | 80.12  | 二级 |                  |
| 13160 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站     | 10kV龙安线龙205   | 乡政府2#柱上变压器    | 424.65 | 一级 |                  |
| 13161 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111   | 泉陂南泥冲（文定茶业）   | 128.2  | 二级 |                  |
| 13162 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV东湖线渡20    | 烟墩农业组         | 160.1  | 一级 |                  |
| 13163 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206   | 大桥村部2#公变      | 40.27  | 二级 |                  |
| 13164 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV石油线崇507   | 七星煤化2号(243区)  | 257.31 | 一级 |                  |
| 13165 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV平安线新116   | 雷洪配变          | 208.95 | 一级 |                  |
| 13166 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV龙印线荻118   | 集镇一变          | 176.99 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |         |                |                |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|---------|----------------|----------------|--------|----|------------------|
| 13167 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站  | 10kV琅桥线丁510    | 安丰九组公变         | 82.51  | 二级 |                  |
| 13168 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站   | 10kV长江线高224    | 白果树五组2#        | 164.1  | 二级 |                  |
| 13169 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站   | 10kV下泉线大229    | 下泉线山口台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13170 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站   | 10kV农场线泉212    | 幸福堰四组公变        | 48.46  | 一级 |                  |
| 13171 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站   | 10kV肖桥线茅204    | 偏吉山大队1#公变      | 43.59  | 二级 |                  |
| 13172 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站   | 10kV杭瑞线石216    | 全礼台区           | 19.14  | 二级 |                  |
| 13173 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站   | 10kV堤防线潘203    | 移民新村           | 165.89 | 一级 |                  |
| 13174 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站   | 10kV程风线程115    | 大坪坳新农村         | 13.22  | 二级 |                  |
| 13175 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站  | 10kV华家线传108    | 港背福利院          | 213.27 | 二级 |                  |
| 13176 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站  | 10kV高湖线刘23     | 高湖线石垅3#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13177 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站   | 10kV王洪线杨210    | 雄但2#台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13178 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站   | 10kV东岭线老605    | 东岭6#           | 83.19  | 二级 |                  |
| 13179 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站   | 10kV黄袍线荻116    | 大碣四变           | 60.24  | 二级 |                  |
| 13180 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站  | 10kV高湖线刘23     | 军殿包2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13181 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站   | 10kV盘山线义118    | 高枳长滩           | 41.45  | 二级 |                  |
| 13182 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站   | 10kV富有线石510    | 富有线水家畈台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13183 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站   | 10kV茅洲垸线港202   | 杨家洪6.7、8组S11-  | 164.7  | 二级 |                  |
| 13184 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站   | 10kV新联线上119    | 四庄五变           | 95.45  | 二级 |                  |
| 13185 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站   | 10kV大罗湖线小609   | 青山一队公变         | 41.62  | 二级 |                  |
| 13186 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站   | 10kV甘港线燕119    | 滩头1#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13187 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站   | 10kV白米线樊509    | 双港二台           | 10.3   | 二级 |                  |
| 13188 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站   | 10kV工业园一回线新122 | 元宝嘴台区          | 271.35 | 一级 |                  |
| 13189 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站   | 10kV环城线涓514    | 汪家畈            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13190 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站  | 10kV大源线传110    | 庙下安置点台区        | 120.81 | 二级 |                  |
| 13191 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站  | 10kV化工线赵204    | 聚祥花园公变         | 350.52 | 一级 |                  |
| 13192 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站   | 10kV八斗线高118    | 大岩四九组          | 80.58  | 一级 |                  |
| 13193 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站  | 10kV西河二回线广27   | 西河六组2#柱上变压器    | 141.22 | 二级 |                  |
| 13194 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站   | 10kV杨塘线马212    | 东山段台区          | 65.96  | 二级 |                  |
| 13195 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站   | 10kV菖蒲线隼124    | 旭红社区配变         | 148.62 | 二级 |                  |
| 13196 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站   | 10kV润田线荻115    | 荻田一变           | 131.71 | 二级 |                  |
| 13197 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站  | 10kV西河二回线广27   | 河堤北路柱上变压器      | 140.54 | 二级 |                  |
| 13198 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 | 赤马港所配电班 | 10kV杨家岭线赤116   | 月山田家公变         | 171.24 | 一级 |                  |
| 13199 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站   | 10kV犀城二回线犀117  | 烟草台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13200 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站   | 10kV大青线上116    | 高滩三            | 80.39  | 二级 |                  |
| 13201 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站   | 10kV东门线门73     | 东门四巷(163区)     | 292.58 | 二级 |                  |
| 13202 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站   | 10kV云溪线水112    | 道上一台           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13203 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站   | 10kV城专三回线蒲223  | 西湖公变           | 293.53 | 一级 |                  |
| 13204 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站  | 10kV菖桂线桂12     | 官庄村3号台区        | 7.07   | 二级 |                  |
| 13205 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站   | 10kV蒲圻湖线渡24    | 蒲圻湖九组2#        | 40.93  | 二级 |                  |
| 13206 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站   | 10kV宋河线神206    | 毕畈舒家公变         | 43.48  | 二级 |                  |
| 13207 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站   | 10kV矾矿线麦118    | 伍岭三台区          | 31.26  | 二级 |                  |
| 13208 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站   | 10kV白米线樊509    | 杨家垸台区公变        | 82.39  | 一级 |                  |
| 13209 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站   | 10kV下石线杨107    | 李沛1组2#台区柱上-变压器 | 30.24  | 二级 |                  |
| 13210 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站   | 10kV黄袍线荻116    | 方琼纪念馆          | 80.39  | 二级 |                  |
| 13211 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站  | 10kV化工线赵204    | 赵李桥村七组公变       | 175.72 | 一级 |                  |
| 13212 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站  | 10kV大桥线朱21     | 聂家10组柱上变压器     | 40.21  | 一级 |                  |
| 13213 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站   | 10kV南港线渡21     | 东湖十组公变柱上变压器    | 73.01  | 二级 |                  |
| 13214 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站   | 10kV孟垅线黄15     | 黄沙街道桥头台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13215 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站   | 10kV云溪线水112    | 云水四台           | 18.41  | 二级 |                  |
| 13216 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站  | 10kV针织线陆209    | 陆水湖桂花树社区公变     | 216.82 | 一级 |                  |
| 13217 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站   | 10kV长冲线随17     | 大竹山一二三七组2#公变   | 40     | 二级 |                  |
| 13218 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站   | 10kV柏树下线犀122   | 城犀三回线熊家台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13219 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站   | 10kV西庄线株116    | 晓泉2#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13220 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站   | 10kV西庄上片线石14   | 洪龙中台3号         | 42.44  | 二级 |                  |
| 13221 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站  | 10kV港口线黄110    | 黄盖湖中学公变        | 160    | 一级 |                  |
| 13222 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站   | 10kV富水线燕219    | 大树坑2#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13223 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站   | 10kV马港线马108    | 马港集镇五台         | 327.45 | 二级 |                  |
| 13224 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站  | 10kV琅桥线丁510    | 琅桥八九组2#公变      | 40.35  | 二级 |                  |
| 13225 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站   | 10kV黄沙线随16     | 黄沙四组2#公变       | 179.88 | 二级 |                  |
| 13226 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站   | 10kV石城湾线石21    | 大秦兴苑2号         | 164.64 | 二级 |                  |
| 13227 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站   | 10kV金龙线白213    | 内洲1-5组2台       | 80.01  | 二级 |                  |
| 13228 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站  | 10kV温泉二回线塘61   | 金属回收公司柱上变压器    | 550.86 | 一级 |                  |
| 13229 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站   | 10kV厦铺线涓513    | 丰富内2#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |        |                |                              |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|------------------------------|--------|----|------------------|
| 13230 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV兴民线桃69     | 宏发小区                         | 264.61 | 二级 |                  |
| 13231 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204   | 双泉五组公变                       | 86.41  | 一级 |                  |
| 13232 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17     | 下新村2#                        | 83.61  | 一级 |                  |
| 13233 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV马港线马108    | 马港集镇七台                       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13234 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV砖瓦线牌22     | 爱国新村3#                       | 84.2   | 二级 |                  |
| 13235 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV虎爪线阮19     | 白罗上台3号公变                     | 80.02  | 二级 |                  |
| 13236 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22     | 磨刀一组2#台区                     | 47.18  | 二级 |                  |
| 13237 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV隔壁线荻213    | 石门五变                         | 80.45  | 一级 |                  |
| 13238 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV古田线花14     | 古田村台区柱上变压器                   | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13239 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 蛟龙六组1#公变                     | 92.36  | 二级 |                  |
| 13240 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站  | 10kV屋城二回线屋117  | 洋都2台区                        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13241 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 下背岭                          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13242 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV茶庵线赵207    | 雷家桥村六组公变                     | 93.18  | 二级 |                  |
| 13243 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117    | 毕家一组公变                       | 42.75  | 二级 |                  |
| 13244 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 桥头10-12组                     | 30.45  | 二级 |                  |
| 13245 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 永兴所配电班  | 永兴变电站  | 10kV永兴线水109    | 八仙二变                         | 62.42  | 二级 |                  |
| 13246 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25     | 郑家咀                          | 79.74  | 二级 |                  |
| 13247 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204    | 曾家2#                         | 90.11  | 二级 |                  |
| 13248 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116   | 和尚岭公变                        | 261.12 | 二级 |                  |
| 13249 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV涓港线厦13     | 焦滩下柱上变压器（退役，现场不存在）           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13250 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV金鸡山线大13    | 马鞍山村台区                       | 313.36 | 二级 |                  |
| 13251 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119    | 白霓村刘家                        | 55.7   | 二级 |                  |
| 13252 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20     | 东湖分场二队                       | 80.1   | 一级 |                  |
| 13253 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16     | 西岭                           | 9.82   | 二级 |                  |
| 13254 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110    | 石溪二变                         | 97.06  | 二级 |                  |
| 13255 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13     | 西岭下台区                        | 40     | 二级 |                  |
| 13256 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 何段村办公台区                      | 7.12   | 二级 |                  |
| 13257 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲脑线港202   | 堤坡1、2、3                      | 150.06 | 二级 |                  |
| 13258 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城隍三回线通116  | 老交警队台区                       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13259 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城隍一回线通216  | 月亮湾桥头台区                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13260 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228    | 板桥新村2#台区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13261 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV肖桥线茅204    | 林场二组2#公变                     | 162.25 | 二级 |                  |
| 13262 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117    | 白驹二机站3#公变                    | 81.05  | 二级 |                  |
| 13263 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25     | 大畈线梅家台区                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13264 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专四回线蒲216  | 党校公变                         | 367.82 | 一级 |                  |
| 13265 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV铜钟线铜12     | 铜钟马桥村                        | 2.48   | 二级 |                  |
| 13266 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙二回线文224  | 大畈六组柱上变压器                    | 163.39 | 一级 |                  |
| 13267 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72   | 民政柱上变压器                      | 174.66 | 一级 |                  |
| 13268 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13     | 铜钟案山村                        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13269 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115    | 河道堤防柱上变压器                    | 255.33 | 一级 |                  |
| 13270 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13     | 清水一组2台区                      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13271 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 万秀村1.4组3#台区                  | 12.35  | 二级 |                  |
| 13272 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 黑桥下台2#                       | 4.65   | 二级 |                  |
| 13273 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV红旗山线甘13    | 祝坛村一组                        | 77.35  | 二级 |                  |
| 13274 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13     | 罗丰八组公变                       | 80     | 二级 |                  |
| 13275 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 大湖岭铁道坡3#公变                   | 40.4   | 二级 |                  |
| 13276 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116    | 邮电二配变                        | 256.27 | 一级 |                  |
| 13277 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18     | 韩家咀3#                        | 80.08  | 二级 |                  |
| 13278 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16     | 澄水四组2公变                      | 40.41  | 二级 |                  |
| 13279 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73     | 老检察院2号公变                     | 333.42 | 一级 |                  |
| 13280 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14     | 石岭村安置点                       | 83.31  | 二级 |                  |
| 13281 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一路路202    | 棠棣汪家                         | 56.81  | 二级 |                  |
| 13282 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111    | 泉陂新农村                        | 79.64  | 二级 |                  |
| 13283 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85   | 黄鼓六组4#（茶厂农业队）（原渔水路菜场2#）柱上变压器 | 296.1  | 二级 |                  |
| 13284 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV药厂线石212    | 开元小区                         | 163.6  | 一级 |                  |
| 13285 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 永兴所配电班  | 永兴变电站  | 10kV云溪线水112    | 千金台区                         | 81.72  | 二级 |                  |
| 13286 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509   | 猪婆林台区                        | 9.62   | 二级 |                  |
| 13287 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106    | 金潭八组2#公变                     | 84.64  | 一级 |                  |
| 13288 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509    | 咸宁市铁路局（老火车站）3#柱上变压器          | 254.2  | 一级 |                  |
| 13289 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 泉洪岭三组公变                      | 41.77  | 二级 |                  |
| 13290 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509    | 咸宁市铁路局（老火车站）2#柱上变压器          | 253.53 | 一级 |                  |
| 13291 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509    | 咸宁市铁路局（老火车站）1#柱上变压器          | 252.17 | 一级 |                  |
| 13292 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV肖桥线茅204    | 肖桥大队3#公变                     | 46.47  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |           |                |               |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|---------------|--------|----|------------------|
| 13293 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV大畈线黄25     | 小阮台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13294 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站     | 10kV屋城三回线屋222  | 住建台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13295 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV纸棚线白218    | 桥头8.9组2台      | 25.4   | 二级 |                  |
| 13296 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站     | 10kV厦铺线湄513    | 聂家台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13297 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510    | 韩家山下台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13298 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV寺下线楠503    | 沙刺林台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13299 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19     | 虎爪四组2#公变      | 40.36  | 二级 |                  |
| 13300 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV白沙一线油509   | 杜家塆台区         | 13.23  | 二级 |                  |
| 13301 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV一盘丘线杨404   | 刘家桥安置点台区(郭家)  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13302 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV白沙一线油509   | 学堂东家台区        | 9.35   | 二级 |                  |
| 13303 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV鸡口山线大117   | 鸡口山台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13304 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV长江线高224    | 桃红三组          | 80.23  | 二级 |                  |
| 13305 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510    | 南门山五组公变       | 18.29  | 二级 |                  |
| 13306 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV青石线茶16     | 青石桥四组公变       | 40.78  | 二级 |                  |
| 13307 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV磨刀线青22     | 大泉村二台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13308 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV杨塘线马212    | 界上二变          | 82.63  | 二级 |                  |
| 13309 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖沙线肖116    | 大联巴家2#        | 8.31   | 二级 |                  |
| 13310 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV红旗线车117    | 皂潭村1#公变       | 40     | 二级 |                  |
| 13311 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV永安二回线文217  | 桂竹新天地5#柱上变压器  | 202.22 | 一级 |                  |
| 13312 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV龙印线荻118    | 集镇三           | 83.07  | 二级 |                  |
| 13313 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV义乌线永611    | 官塘三组新村        | 165.23 | 二级 |                  |
| 13314 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站     | 10kV青叶线樊504    | 排合安置点         | 100.06 | 二级 |                  |
| 13315 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集一回线门78   | 腾飞二区          | 328.59 | 一级 |                  |
| 13316 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114    | 星桥甘塘窝         | 3.48   | 二级 |                  |
| 13317 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114    | 黎宗华锁石蝴蝶坳      | 6.88   | 二级 |                  |
| 13318 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV南庄线港106    | 下畈五队          | 165.64 | 二级 |                  |
| 13319 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114    | 罗县一组公变        | 201.63 | 二级 |                  |
| 13320 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV城北线汪67     | 服装厂1#公变       | 352.17 | 一级 |                  |
| 13321 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV高庄线沙22     | 高庄一组          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13322 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV高庄线沙22     | 兰家门担水10—11组   | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13323 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站     | 10kV沿湖线鱼122    | 吴梅何2#         | 167.93 | 二级 |                  |
| 13324 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV乡直线株118    | 吉家垅           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13325 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV西庄线株116    | 道院            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13326 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 丁卯山变电站    | 10kV蛟联线丁508    | 中伙长山二组        | 85.72  | 一级 |                  |
| 13327 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV横石线石406    | 陈家源2#台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13328 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510    | 风口台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13329 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV横石线石406    | 政府台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13330 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV圳上线程113    | 磨桥刘家台区        | 41.25  | 二级 |                  |
| 13331 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV圳上线程113    | 寺泉龙台区         | 80.75  | 二级 |                  |
| 13332 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV圳上线程113    | 灵官咀台区         | 110.38 | 二级 |                  |
| 13333 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV阳光线横610    | 付桥还建点1#       | 218.37 | 二级 |                  |
| 13334 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 周郎变电站     | 10kV柳山线周107    | 赤壁风景区公变       | 82.18  | 二级 |                  |
| 13335 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV向阳线甘24     | 北岭1组2#        | 160.1  | 二级 |                  |
| 13336 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV金桂线桂24     | 大屋槽           | 108.13 | 二级 |                  |
| 13337 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV官洲线溪18     | 官洲六队          | 92.07  | 二级 |                  |
| 13338 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线         | 米埠3组2#        | 1.57   | 二级 |                  |
| 13339 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV矾矿线麦118    | 岭下二台          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13340 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV大源线传110    | 马家塆           | 27.65  | 二级 |                  |
| 13341 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜江线潜106    | 章冯金公变柱上变压器    | 252.11 | 一级 |                  |
| 13342 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站     | 10kV栗环线栗104    | 双泉六组3#柱上变压器   | 256.02 | 一级 |                  |
| 13343 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24     | 梅田街道3#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13344 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV塘甘线塘82     | 杨下七组柱上变压器     | 255.99 | 二级 |                  |
| 13345 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永锦一回线永605  | 小泉新村2#台区      | 321.35 | 一级 |                  |
| 13346 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站    | 10kV银办线银504    | 老浮山办事处1#柱上变压器 | 233.74 | 二级 |                  |
| 13347 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV金桂线桂24     | 刘家桥8组         | 84.13  | 二级 |                  |
| 13348 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站    | 10kV贺胜一回线梓110  | 贺胜余申1         | 82.74  | 二级 |                  |
| 13349 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV义乌线永611    | 齐心二组          | 64.77  | 二级 |                  |
| 13350 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站     | 10kV工业园二回线新123 | 元宝佳苑2         | 200.98 | 一级 |                  |
| 13351 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV四桥线门75     | 东台5巷          | 161.21 | 二级 |                  |
| 13352 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109    | 晒谷石六变         | 4.26   | 二级 |                  |
| 13353 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109    | 晒谷石五变         | 63.59  | 二级 |                  |
| 13354 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV圳上线程113    | 苍下林坡台区        | 57.39  | 二级 |                  |
| 13355 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV杨家庄线隽118   | 牌坊台区          | 327.76 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                     |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------------|--------|----|------------------|
| 13356 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 迎宾花城1#公变            | 645.14 | 一级 |                  |
| 13357 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 迎宾花城2#公变            | 646.91 | 一级 |                  |
| 13358 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 迎宾花城3#公变            | 660.5  | 一级 |                  |
| 13359 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11    | 罗城口台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13360 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 东流台区                | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13361 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖沙线肖116   | 大堰张家                | 8.23   | 二级 |                  |
| 13362 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV茶庵线赵207   | 雷家桥村刘家山公变           | 80     | 二级 |                  |
| 13363 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV青山线青11    | 冷水港1台区              | 114.46 | 二级 |                  |
| 13364 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 华陂6组台区              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13365 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73    | 天城财政所               | 81.56  | 一级 |                  |
| 13366 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66    | 黄龙路口2#公变            | 362.98 | 一级 |                  |
| 13367 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72  | 塘尾钱2#柱上变压器          | 160.76 | 一级 |                  |
| 13368 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV英才线丰34    | 北渠新农村2#公变           | 375.36 | 一级 |                  |
| 13369 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412   | 锦阳国际3号（214区）        | 660.62 | 一级 |                  |
| 13370 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115   | 西麦高家林台区             | 65.38  | 二级 |                  |
| 13371 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV政府线崇506   | 天城剧院小区公变            | 400.28 | 二级 |                  |
| 13372 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 格林台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13373 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 咸宁市铁路局（老火车站）4#柱上变压器 | 254    | 一级 |                  |
| 13374 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 咸宁市铁路局（老火车站）6#柱上变压器 | 198.38 | 二级 |                  |
| 13375 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 咸宁市铁路局（老火车站）5#柱上变压器 | 254.79 | 一级 |                  |
| 13376 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117   | 高视机关下台2号            | 34.27  | 二级 |                  |
| 13377 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 蟹形四组-1#             | 43.2   | 二级 |                  |
| 13378 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV新塔一回线新119 | 玉立公变二台              | 419.7  | 二级 |                  |
| 13379 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 张家水厂台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13380 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 新村台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13381 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV路口线路205   | 路口街寨山               | 47.75  | 二级 |                  |
| 13382 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV青山线青11    | 太平四组-1#台区           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13383 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV环城线涓514   | 聂家垅台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13384 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 盘石十组3#公变            | 90.14  | 二级 |                  |
| 13385 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV厦铺线涓513   | 桐梓坪台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13386 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 大集2#                | 326.1  | 二级 |                  |
| 13387 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV水晶一回线吴73  | 大岭台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13388 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213   | 严垅4-5组2台            | 135.68 | 二级 |                  |
| 13389 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 细屋李家台区              | 17.19  | 二级 |                  |
| 13390 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 桂竹排台区               | 28.19  | 二级 |                  |
| 13391 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 雷公堰台区               | 26.51  | 二级 |                  |
| 13392 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412   | 桃溪花园4#台区            | 335.82 | 一级 |                  |
| 13393 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18    | 山界线藕塘               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13394 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 下泉线白岩台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13395 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂三回线沿516 | 罗家湾2#               | 263.2  | 一级 |                  |
| 13396 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙供电所   | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 黄沙线移民队台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13397 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 石下2#                | 38.37  | 二级 |                  |
| 13398 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606   | 向阳村3号               | 85.04  | 一级 |                  |
| 13399 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213   | 车埠村部1#公变            | 178.39 | 一级 |                  |
| 13400 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下坂线通524   | 下坂一台                | 81.16  | 二级 |                  |
| 13401 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下坂线通524   | 双龙三台                | 244.71 | 二级 |                  |
| 13402 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 三中台区                | 276.42 | 二级 |                  |
| 13403 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV蔡桥线高23    | 蔡桥潘2(泉塘畈)           | 53.89  | 二级 |                  |
| 13404 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117   | 东山上台2#台区            | 3.02   | 二级 |                  |
| 13405 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21    | 泉湖二组                | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13406 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 铁路4#                | 170.46 | 一级 |                  |
| 13407 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安四回线文112 | 三六公变                | 325.32 | 一级 |                  |
| 13408 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV西庄线株116   | 孔家2#                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13409 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 小坑上                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13410 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 程家畈                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13411 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406   | 田畈                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13412 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV建设线泉112   | 泉十八里畈三组2#公变         | 40.6   | 二级 |                  |
| 13413 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406   | 一小台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13414 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV城区三回线新117 | 火柴厂台区               | 159.7  | 二级 |                  |
| 13415 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV大桥线朱21    | 彭碑11组台区             | 44.88  | 二级 |                  |
| 13416 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV阳光线横610   | 付桥还建点4#             | 283.34 | 二级 |                  |
| 13417 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 石马桥头台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13418 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13    | 白布泉贺家公变             | 160    | 二级 |                  |

|       |          |              |         |           |               |                        |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|------------------------|--------|----|------------------|
| 13419 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站    | 10kV汪家堡线汪63   | 砂子岭八组公变                | 346.94 | 一级 |                  |
| 13420 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV油坊线油516   | 罗家水库                   | 133.92 | 二级 |                  |
| 13421 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV雨山线路208   | 石屋田家2台                 | 35.31  | 二级 |                  |
| 13422 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV堤坡线港107   | 归粮洲6#                  | 253.9  | 二级 |                  |
| 13423 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV南港线渡21    | 大麦港农科所2#柱上变压器          | 61.32  | 二级 |                  |
| 13424 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永咸线永509   | 汽车站2#柱上变压器             | 258.52 | 一级 |                  |
| 13425 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17    | 华陂村台区                  | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13426 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV浮官线浮116   | 工业园1#柱上变压器             | 411.83 | 一级 |                  |
| 13427 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV广昊线广17    | 熊家湾二组公变                | 82.3   | 二级 |                  |
| 13428 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV北洪线广18    | 广东畈2.9组公变              | 87.62  | 二级 |                  |
| 13429 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站    | 10kV教委线茶42    | 龙潭小区                   | 271.24 | 二级 |                  |
| 13430 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407   | 庄坪台区                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13431 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 信通运检班   | 隼水变电站     | 10kV上塍线隼125   | 廖家祠堂配变                 | 259.91 | 二级 |                  |
| 13432 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24    | 财政所台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13433 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109   | 晒谷石四变                  | 28.5   | 二级 |                  |
| 13434 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV圳上线程113   | 团山畈上一台                 | 81.24  | 二级 |                  |
| 13435 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV圳上线程113   | 苍下胡家台区                 | 11.75  | 二级 |                  |
| 13436 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV圳上线程113   | 团山畈上二台                 | 68.56  | 二级 |                  |
| 13437 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV政府线崇506   | 七星3组2号                 | 320.05 | 二级 |                  |
| 13438 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19    | 白罗3组2号                 | 35.89  | 二级 |                  |
| 13439 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV田心线路105   | 苏家垅水库                  | 40.67  | 二级 |                  |
| 13440 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 崇阳县军求养殖场（石铺六组）         | 80.97  | 一级 |                  |
| 13441 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV板坑线梅15    | 大树林2#（崇阳县雄兵农业）         | 10.63  | 二级 |                  |
| 13442 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228   | 祝礼包台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13443 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV环城线门76    | 天城公园公变                 | 801.82 | 二级 |                  |
| 13444 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV环城线门76    | 纸箱厂公变                  | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13445 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV环城线门76    | 山下6.7组2#公变             | 24.04  | 二级 |                  |
| 13446 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV洪下线菖12    | 杨子铺公变                  | 40.27  | 二级 |                  |
| 13447 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV七星线崇412   | 栎梵村3号（217区）            | 267.35 | 一级 |                  |
| 13448 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV白泉一回线崇510 | 西门卫材2号（197区）           | 108.99 | 二级 |                  |
| 13449 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV白泉一回线崇510 | 师范公变（69区）              | 86.1   | 二级 |                  |
| 13450 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV建设线泉112   | 独山十八组2#公变              | 44.44  | 二级 |                  |
| 13451 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV陈坪线石503   | 鲁家坳台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13452 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV幸福线泉113   | 幸福堰五组公变                | 44.25  | 二级 |                  |
| 13453 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站     | 10kV农场线泉212   | 泉口十八组2#公变              | 46.17  | 一级 |                  |
| 13454 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13    | 河桥七凤屋台区                | 61.05  | 二级 |                  |
| 13455 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV农林线长115   | 西麦下杨家台区                | 51.11  | 二级 |                  |
| 13456 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV农林线长115   | 西麦上杨家台区                | 39.98  | 二级 |                  |
| 13457 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV白泉一回线崇510 | 白泉安置点1号（263区）          | 332.14 | 二级 |                  |
| 13458 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站     | 10kV柏树下线犀122  | 一新2#台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13459 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV城犀三回线通116 | 景城农贸市场                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13460 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 八斗畈台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13461 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永咸线永509   | 咸宁市铁路局（老火车站）7#柱上变压器    | 254.21 | 一级 |                  |
| 13462 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV永安四回线文112 | 咸宁市铁路局（东门山老货运室）8#柱上变压器 | 252.4  | 一级 |                  |
| 13463 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13    | 马安村2#安置台区              | 82.88  | 二级 |                  |
| 13464 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集二回线门79  | 锦阳国际7号（286区）           | 660.06 | 二级 |                  |
| 13465 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV环城线门76    | 郭家二组台区                 | 83.78  | 二级 |                  |
| 13466 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14  | 白果树3号                  | 160.09 | 二级 |                  |
| 13467 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24    | 蔡家2#台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13468 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV老野一回线老506 | 花口村5#                  | 168.12 | 二级 |                  |
| 13469 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马金钱马108   | 马桥公租房台区                | 179.48 | 二级 |                  |
| 13470 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV花纹线厦17    | 竹林下台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13471 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 打水塘台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13472 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV慈口线慈117   | 水磨台区                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13473 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集二回线门79  | 大集3#                   | 342.78 | 二级 |                  |
| 13474 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集二回线门79  | 大集安置点1号                | 316.87 | 二级 |                  |
| 13475 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV白泉一回线崇510 | 锦绣天成三期5号公变             | 648.53 | 二级 |                  |
| 13476 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV白沙一线油509  | 下屋叶家台区                 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13477 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215   | 易畈畈上变                  | 17.11  | 二级 |                  |
| 13478 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV西湖线渡18    | 净堡四五组2#                | 80.11  | 二级 |                  |
| 13479 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV大港线楠606   | 龙宴台区                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13480 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站     | 10kV潜工一回线潜108 | 朱家垄柱上变压器               | 260.77 | 一级 |                  |
| 13481 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV工业线杨108   | 大屋张公变                  | 17.78  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |                  |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|------------------|--------|----|------------------|
| 13482 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV温泉线南214    | 南如寺              | 204.02 | 二级 |                  |
| 13483 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV小湖线鱼221    | 鸭厂               | 164.21 | 二级 |                  |
| 13484 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22     | 雨亭七组公变           | 41.24  | 二级 |                  |
| 13485 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118    | 三近1组             | 41.25  | 二级 |                  |
| 13486 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216    | 林场大队公变           | 40.82  | 二级 |                  |
| 13487 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112    | 丰垅屋背王家           | 78.5   | 二级 |                  |
| 13488 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25     | 畈上坳背             | 40.07  | 二级 |                  |
| 13489 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 竹林塘2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13490 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV万安线新24     | 蒲首山村1#公变         | 81.4   | 二级 |                  |
| 13491 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24     | 宋银4组2#台区         | 18.49  | 二级 |                  |
| 13492 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17     | 塔坳三组             | 6.94   | 二级 |                  |
| 13493 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17     | 东关八组             | 212.85 | 二级 |                  |
| 13494 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13     | 铜钟东桥付家           | 128.61 | 二级 |                  |
| 13495 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11    | 石壁下              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13496 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11    | 余家巷              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13497 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV小梅线月604    | 小沙坪              | 148.3  | 二级 |                  |
| 13498 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kVi山界线厦18    | 平坑台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13499 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27     | 沙坪寿安五组二台         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13500 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601    | 黄家台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13501 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229    | 石林2-1#台区（石林2#）   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13502 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605    | 东岭2#             | 167.91 | 二级 |                  |
| 13503 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV蔡桥线高23     | 石桥刘得             | 8.19   | 二级 |                  |
| 13504 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 富有线南山台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13505 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV城四回线鱼120   | 沙阳大道3#           | 264.36 | 二级 |                  |
| 13506 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 花石变电站  | 10kV镇区线花115    | 官桥新农村2#          | 269.64 | 一级 |                  |
| 13507 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 花石变电站  | 10kV镇区线花115    | 官桥新农村1#          | 269.34 | 一级 |                  |
| 13508 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118    | 祝垅一台             | 4.89   | 二级 |                  |
| 13509 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17     | 梧桐舒家台区           | 80.24  | 二级 |                  |
| 13510 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV虎爪线阮19     | 神口上台2号           | 3.1    | 二级 |                  |
| 13511 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15   | 熊家畈下台2号          | 24.47  | 二级 |                  |
| 13512 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV金桂线桂24     | 刘家桥7组            | 14.85  | 二级 |                  |
| 13513 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204    | 大港背2#            | 80.53  | 二级 |                  |
| 13514 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 上门台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13515 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11    | 上程2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13516 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 土旺养殖台区           | 80.12  | 二级 |                  |
| 13517 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216    | 陆码六组2#           | 86.64  | 二级 |                  |
| 13518 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV白云线鲍515    | 新码四组3#           | 80.26  | 二级 |                  |
| 13519 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下畈线通524    | 双龙五台             | 80     | 二级 |                  |
| 13520 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 益阳桥五组3#公变        | 162.12 | 二级 |                  |
| 13521 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 龙门桥村6#公变         | 40     | 二级 |                  |
| 13522 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 龙门桥村5#公变         | 40     | 二级 |                  |
| 13523 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV珍湖线溪16     | 雁咀五组3#           | 40.01  | 二级 |                  |
| 13524 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV煤矿线鱼114    | 连江9#             | 329.8  | 一级 |                  |
| 13525 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116    | 麻石屋              | 64.85  | 二级 |                  |
| 13526 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81     | 山水天城二期一号配电室2号公变  | 514.02 | 一级 |                  |
| 13527 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603    | 塘口村              | 63.03  | 二级 |                  |
| 13528 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 石木地台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13529 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119    | 周垅台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13530 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白露变电站  | 10kV峡山线白220    | 雨山安置点            | 129.67 | 二级 |                  |
| 13531 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15     | 小源三级站2号公变台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13532 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27     | 枫树三组             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13533 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV台桥线沙14     | 财富新区             | 74.28  | 二级 |                  |
| 13534 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23     | 小源台区（小源3#）       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13535 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510  | 白泉10组(55区)       | 365.01 | 二级 |                  |
| 13536 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503    | 邹家台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13537 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412    | 桥边3#台区（280区）     | 345.52 | 一级 |                  |
| 13538 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229    | 下泉村委会台区（下泉村委会易迁） | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13539 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV米线厂线横601   | 群力8.9.14组2#台区    | 79     | 二级 |                  |
| 13540 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14     | 山背郭台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13541 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606    | 工具厂5号台区          | 210.35 | 二级 |                  |
| 13542 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23   | 黄畈二组4#           | 331.56 | 一级 |                  |
| 13543 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV瓷厂线牌18     | 油厂路公变            | 262.13 | 一级 |                  |
| 13544 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 钟鸣变电站  | 10kV产业园一回线鸣538 | 下津新农村一台          | 109.17 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |             |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-------------|--------|----|------------------|
| 13545 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 钟鸣变电站  | 10kV产业园一回线鸣538 | 下津新农村二台     | 81.56  | 二级 |                  |
| 13546 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81     | 清水湾2号       | 402.82 | 一级 |                  |
| 13547 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215    | 石山港变        | 82.02  | 二级 |                  |
| 13548 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117    | 江达屋         | 94.91  | 二级 |                  |
| 13549 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215    | 三家洲变        | 53.12  | 二级 |                  |
| 13550 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17     | 路告口台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13551 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17     | 下六窖台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13552 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17     | 杨坪台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13553 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17     | 上六窖台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13554 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV广电线汪64     | 龙翔小区4#公变    | 327.98 | 一级 |                  |
| 13555 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV水晶二回线吴70   | 玄武园台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13556 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410    | 书香名苑6号公变    | 645.76 | 一级 |                  |
| 13557 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410    | 书香名苑4号公变    | 811.07 | 一级 |                  |
| 13558 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410    | 书香名苑5号公变    | 810.32 | 一级 |                  |
| 13559 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410    | 书香名苑3号公变    | 808.37 | 一级 |                  |
| 13560 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222    | 黎家塆台区       | 172.59 | 二级 |                  |
| 13561 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV小井线上117    | 全丰一变        | 65.53  | 二级 |                  |
| 13562 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111  | 金鸡岭1#柱上变压器  | 58.46  | 二级 |                  |
| 13563 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV菰塘线蒲117    | 望山五六组公变     | 85.24  | 二级 |                  |
| 13564 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120    | 石壁屋         | 26.49  | 二级 |                  |
| 13565 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508    | 大畈四组（环保局3#） | 317.54 | 一级 |                  |
| 13566 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 富有2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13567 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116   | 月山村部1#公变    | 295.61 | 一级 |                  |
| 13568 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV城区三回线新117  | 钟家岭台区       | 303.88 | 二级 |                  |
| 13569 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 畅周街3#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13570 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 大屋吴         | 53.95  | 二级 |                  |
| 13571 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412    | 桥边(168区)    | 422.15 | 一级 |                  |
| 13572 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508    | 黄畈小学2#      | 287.68 | 一级 |                  |
| 13573 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 白果树台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13574 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15     | 山里          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13575 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222    | 石泉十二组       | 62.96  | 二级 |                  |
| 13576 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204    | 昌蒲坑         | 10.1   | 二级 |                  |
| 13577 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204    | 泉口村3#       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13578 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 富有配电站  | 10kV理畈线富11     | 堰湖台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13579 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18     | 富家坪台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13580 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV光明线横504    | 孙祠4组2#台区    | 325.12 | 二级 |                  |
| 13581 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11     | 郭源口台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13582 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606    | 高坵台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13583 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23     | 高源台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13584 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站  | 10kV芦林畈线小507   | 小柏七队1#公变    | 168.81 | 二级 |                  |
| 13585 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 涓羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV石梯线涓518    | 东城豪苑公变      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13586 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV肖码线港108    | 肖码王家月3#     | 16.64  | 二级 |                  |
| 13587 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV西庄线株116    | 寺口          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13588 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马金线马108    | 马桥政府        | 254.9  | 二级 |                  |
| 13589 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 盘石三台        | 43.63  | 二级 |                  |
| 13590 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15     | 栗树地         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13591 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15   | 杨林3号        | 40     | 二级 |                  |
| 13592 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城隍三回线通116  | 港湾花园二台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13593 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广昊线广17     | 油站2#台区      | 274.56 | 二级 |                  |
| 13594 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611    | 龙苑小区1#      | 402.64 | 二级 |                  |
| 13595 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106    | 周家咀         | 8.27   | 二级 |                  |
| 13596 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV红光线老509    | 游仕边5#       | 171.38 | 二级 |                  |
| 13597 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110    | 林家坡变        | 137.04 | 二级 |                  |
| 13598 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607    | 神龙台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13599 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110    | 上屋变         | 88.67  | 二级 |                  |
| 13600 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14     | 龙门桥村3#公变    | 47.3   | 二级 |                  |
| 13601 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14   | 白果树4号（大堪垅）  | 100.41 | 二级 |                  |
| 13602 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV石油线牌15     | 金家州六组       | 80.01  | 二级 |                  |
| 13603 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510  | 安置点3号       | 321.36 | 二级 |                  |
| 13604 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510  | 安置点5号       | 326.77 | 二级 |                  |
| 13605 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV义源线义116    | 高枳任下2#台区    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13606 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405  | 一招3号公变      | 413.14 | 二级 |                  |
| 13607 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV凤凰二回线曲709  | 八王庙五组3#公变   | 92.76  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |            |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------|--------|----|------------------|
| 13608 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV磨桥线程112   | 汉上大恒屋      | 35.43  | 二级 |                  |
| 13609 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 蔡家段        | 25.37  | 二级 |                  |
| 13610 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 烟墩一组       | 85.02  | 一级 |                  |
| 13611 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV菖蒲线菖13    | 竹山吴家公变     | 85.22  | 二级 |                  |
| 13612 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV柏岭线月601   | 灵观殿        | 81.56  | 二级 |                  |
| 13613 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202   | 路口街5#      | 40.03  | 二级 |                  |
| 13614 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV泉港线涓517   | 蔡山垅路口      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13615 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412   | 嘉华名居（166区） | 186.3  | 二级 |                  |
| 13616 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 阴冲屋台区      | 41.66  | 二级 |                  |
| 13617 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV羊普线赵203   | 柳林村严家公变    | 50.52  | 二级 |                  |
| 13618 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13  | 莲花黄家2#公变   | 204.5  | 二级 |                  |
| 13619 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 乙房组台区      | 53.11  | 二级 |                  |
| 13620 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 桃源安置点台区    | 82.44  | 二级 |                  |
| 13621 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25    | 大屋金家       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13622 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 清水贵福台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13623 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 钱口山台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13624 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 下明2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13625 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 柏树下北美台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13626 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 党校变        | 62.71  | 二级 |                  |
| 13627 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 洪下村安置点公变   | 162.62 | 二级 |                  |
| 13628 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 大屋章公变台区    | 80.02  | 二级 |                  |
| 13629 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 咀头1#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13630 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 寨头小学台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13631 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV万安线新24    | 王家墩2#公变    | 175.37 | 二级 |                  |
| 13632 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 高角冲-变压器    | 26.24  | 二级 |                  |
| 13633 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 下泥湖台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13634 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV泉门线陆206   | 蒲纺医院3#公变   | 332.65 | 一级 |                  |
| 13635 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105   | 田心村        | 41.33  | 二级 |                  |
| 13636 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV主坝线南118   | 南门湖5组      | 167.09 | 二级 |                  |
| 13637 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV工业线北215   | 镇四变        | 102.2  | 二级 |                  |
| 13638 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV官庄线中18    | 中伙三组公变     | 40.92  | 二级 |                  |
| 13639 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21    | 黄沙湾3#柱上变压器 | 80.08  | 二级 |                  |
| 13640 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208   | 少锋         | 29.26  | 二级 |                  |
| 13641 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 秀才屋配变      | 55.42  | 二级 |                  |
| 13642 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 新屋3#       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13643 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 胡家庄2#台区    | 80.02  | 二级 |                  |
| 13644 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 郑家湾1#台区    | 9.67   | 二级 |                  |
| 13645 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116  | 月山村部2#公变   | 176.28 | 一级 |                  |
| 13646 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 陈木匠        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13647 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 董岭一机站公变    | 40.18  | 二级 |                  |
| 13648 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 洪水七组公变     | 80     | 二级 |                  |
| 13649 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 下涂台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13650 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 相边台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13651 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116  | 月山李家2#公变   | 86.5   | 一级 |                  |
| 13652 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11    | 姜陈1#       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13653 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 胡家台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13654 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11    | 长岭1#       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13655 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14   | 兴龙下台       | 43.15  | 二级 |                  |
| 13656 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV环城线涓514   | 关山夏2#      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13657 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 大坳坪台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13658 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 大田铺台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13659 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 桥上3台       | 25.63  | 二级 |                  |
| 13660 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204   | 关山口2#      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13661 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204   | 桥边下台       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13662 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 富有配电站   | 燕厦供电所  | 10kV理畈线富11    | 姜家台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13663 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪二回线吴64 | 洞口新村       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13664 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 加油站台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13665 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 朱砂二三组2#    | 40.23  | 二级 |                  |
| 13666 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站 | 10kV图垅线城118   | 图垅三        | 50.96  | 二级 |                  |
| 13667 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 苦竹林周家      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13668 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 吴家祠堂       | 143    | 二级 |                  |
| 13669 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 杨晓二变       | 62.19  | 二级 |                  |
| 13670 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 大路一二六组     | 156.41 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                    |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------------|--------|----|------------------|
| 13671 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV西庄线株116   | 塘头                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13672 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV双河线株215   | 横林                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13673 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 东井八组二号             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13674 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV合明线老508   | 畈湖新村4#             | 263.47 | 一级 |                  |
| 13675 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温瑶线温35    | 电力线温19白茶五组3#柱上变压器  | 424.67 | 一级 |                  |
| 13676 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 马鞍头                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13677 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗山线栗209   | 龟山路1#柱上变压器         | 161.4  | 一级 |                  |
| 13678 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13    | 港口营业厅              | 252.92 | 二级 |                  |
| 13679 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 罗塘台区               | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13680 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 龟山村部3#公变           | 6.5    | 二级 |                  |
| 13681 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 锁石下屋黄家台区           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13682 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 余坊五变               | 8.93   | 二级 |                  |
| 13683 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 余坊六变               | 41.35  | 二级 |                  |
| 13684 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV大源线金22    | 洞井2#               | 43.04  | 二级 |                  |
| 13685 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126   | 五里坳上台区             | 215.04 | 二级 |                  |
| 13686 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广汀线广15    | 北洪4.6组2#柱上-变压器     | 44.19  | 二级 |                  |
| 13687 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城南线隽123   | 城南二配变              | 301.63 | 二级 |                  |
| 13688 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV状元线隽229   | 古龙二配变              | 218.61 | 一级 |                  |
| 13689 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 安置点4号              | 326.17 | 二级 |                  |
| 13690 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下岭线麻15    | 梨山1.2组1#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 13691 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 庆丰鱼池               | 80.14  | 一级 |                  |
| 13692 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 下沙鱼池               | 82.75  | 一级 |                  |
| 13693 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 八蛇九岭2#公变           | 80     | 一级 |                  |
| 13694 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 土桥                 | 42.08  | 二级 |                  |
| 13695 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 西湾十二组公变            | 42.46  | 一级 |                  |
| 13696 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV塘口线月602   | 徐家                 | 40.25  | 一级 |                  |
| 13697 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24    | 青泉9#公变             | 285.28 | 一级 |                  |
| 13698 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24    | 青泉1#公变             | 270.48 | 一级 |                  |
| 13699 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV余畈线隽223   | 城北供电配变             | 257.51 | 一级 |                  |
| 13700 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 下家山                | 60.66  | 二级 |                  |
| 13701 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17    | 新镇2#               | 160.12 | 二级 |                  |
| 13702 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 下家垅台区              | 28.12  | 二级 |                  |
| 13703 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV仪表线崇411   | 兴业苑二期2号（255区）      | 657.28 | 一级 |                  |
| 13704 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV仪表线崇411   | 兴业苑二期1号（254区）      | 654.48 | 一级 |                  |
| 13705 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412   | 桂花楼2号（198区）        | 358.32 | 一级 |                  |
| 13706 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412   | 桥边2号244区           | 138.1  | 一级 |                  |
| 13707 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 石湾里                | 33.87  | 二级 |                  |
| 13708 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 白沙坳                | 32.67  | 二级 |                  |
| 13709 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107   | 从林九队2#公变           | 40     | 二级 |                  |
| 13710 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 三门村部2#             | 80.83  | 二级 |                  |
| 13711 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 大塘口台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13712 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV铁柱二回线新118 | 杨屋台区               | 82.46  | 一级 |                  |
| 13713 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26    | 坳下光伏台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 13714 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下岭线麻15    | 新屋塘光伏台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 13715 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 蔡张                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13716 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 纸箱厂台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13717 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 下津三八组二台            | 164.65 | 二级 |                  |
| 13718 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405 | 天府置业2号（289区）       | 509.7  | 二级 |                  |
| 13719 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405 | 天府置业1号（288区）       | 506.5  | 二级 |                  |
| 13720 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 扬帆置业2#小区           | 407.94 | 一级 |                  |
| 13721 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 扬帆置业1#小区           | 406.74 | 一级 |                  |
| 13722 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 扬帆置业3#小区           | 407.22 | 一级 |                  |
| 13723 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404   | 廖家桥11组1#           | 73.13  | 二级 |                  |
| 13724 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV石油线牌15    | 庄屋7#               | 162.32 | 二级 |                  |
| 13725 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 活湖小区3#             | 64.99  | 二级 |                  |
| 13726 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11    | 塘湾台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13727 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 玉竹下台2#台区           | 81.72  | 二级 |                  |
| 13728 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV石油线崇507   | 渔塘小区2#台区（网改）（300区） | 349.69 | 一级 |                  |
| 13729 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV万安线新24    | 王家墩3#公变            | 344.73 | 二级 |                  |
| 13730 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224  | 南坑上台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13731 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18   | 尖山1、3组3#台区         | 80.2   | 二级 |                  |
| 13732 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 石溪1.2组2#台区         | 9.89   | 二级 |                  |
| 13733 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 下邓台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |        |                |            |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|------------|--------|----|------------------|
| 13734 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV灯笼山线官606   | 官塘武铁3#公变   | 345.3  | 一级 |                  |
| 13735 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511    | 官塘农贸市场3#公变 | 321.39 | 一级 |                  |
| 13736 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115    | 老法院2#台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13737 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23     | 石店一台2#台区   | 6.9    | 二级 |                  |
| 13738 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23   | 大屋姚柱上变压器   | 361.28 | 一级 |                  |
| 13739 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402    | 沙墩台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13740 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213    | 黄鹤变        | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 13741 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15     | 汉兴5、7组     | 48.8   | 二级 |                  |
| 13742 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV西湖线渡18     | 赤城二组       | 40.4   | 二级 |                  |
| 13743 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107    | 重塘11组      | 53.39  | 二级 |                  |
| 13744 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222    | 福利院配变      | 192.74 | 二级 |                  |
| 13745 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218    | 水源张家变      | 16.92  | 二级 |                  |
| 13746 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 湖山2#       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13747 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106    | 周家村3#      | 21.32  | 二级 |                  |
| 13748 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下畈线通524    | 石湾一        | 177.58 | 二级 |                  |
| 13749 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515    | 隽水福利院配变    | 167.23 | 二级 |                  |
| 13750 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV茅山线车217    | 古潭四组2#公变   | 42.74  | 二级 |                  |
| 13751 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21     | 太平金门屋2#台区  | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13752 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22     | 大泉村4台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13753 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118    | 镇五变        | 232.51 | 二级 |                  |
| 13754 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509    | 铁路1#变压器    | 257.41 | 一级 |                  |
| 13755 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509    | 铁路2#       | 256.86 | 一级 |                  |
| 13756 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13     | 团山         | 14.07  | 二级 |                  |
| 13757 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13     | 渣桥万家       | 81.82  | 二级 |                  |
| 13758 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 钟鸣变电站  | 10kV产业园一回线鸣538 | 下津冯王家三台    | 291.51 | 二级 |                  |
| 13759 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63  | 兴龙张台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13760 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63  | 四斗胡台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13761 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV泉港线湄517    | 中许内2#      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13762 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV泉港线湄517    | 中许外2#      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13763 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222  | 土地局2#      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13764 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 盘坑台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13765 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63  | 沙坪复台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13766 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118    | 凉亭桥头       | 251.62 | 二级 |                  |
| 13767 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114    | 五塘一二组二台    | 20.15  | 二级 |                  |
| 13768 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV双河线株215    | 高桥头        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13769 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV双河线株215    | 水竹窝        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13770 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 从家湾        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13771 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26   | 体育路1#柱上变压器 | 333.84 | 一级 |                  |
| 13772 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17     | 华陂3组台区     | 44.91  | 二级 |                  |
| 13773 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505    | 大畈公寓柱上变压器  | 255.55 | 一级 |                  |
| 13774 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21     | 太平村台区      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13775 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611    | 龙苑小区2#     | 509.86 | 二级 |                  |
| 13776 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV街镇线宝508    | 工业园路灯      | 60     | 二级 |                  |
| 13777 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126    | 七房屋台区      | 40.32  | 二级 |                  |
| 13778 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229    | 八甲智诚台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13779 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118    | 石龟变        | 12.79  | 二级 |                  |
| 13780 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15     | 章家台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13781 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV菖桂线桂12     | 季美家园安置点    | 354.1  | 二级 |                  |
| 13782 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126    | 易家台区       | 153.92 | 二级 |                  |
| 13783 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下岭线麻15     | 吕铺2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 13784 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下岭线麻15     | 下岭2#台区     | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 13785 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下朱线麻13     | 东井一组1#台区   | 153.45 | 二级 |                  |
| 13786 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119    | 古桥320公变2台  | 340.55 | 二级 |                  |
| 13787 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18     | 杨仁村泵站台区    | 80.01  | 二级 |                  |
| 13788 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24     | 青泉6#公变     | 352.84 | 一级 |                  |
| 13789 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV菖桂线桂12     | 沈家山安置点     | 19.32  | 二级 |                  |
| 13790 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76     | 高家垅        | 126.61 | 二级 |                  |
| 13791 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119    | 古桥村2台      | 50.9   | 二级 |                  |
| 13792 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216    | 石吼十一组+1#   | 81.89  | 二级 |                  |
| 13793 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216    | 石吼三四五组+1#  | 82.13  | 二级 |                  |
| 13794 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV白云线鲍515    | 新码二组+1#    | 162.84 | 二级 |                  |
| 13795 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24     | 青泉4#公变     | 373.86 | 一级 |                  |
| 13796 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412    | 汪家队公变(15区) | 440.43 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |               |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|---------------|--------|----|------------------|
| 13797 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV三叉港线甘14    | 雨坛村3#         | 81.82  | 二级 |                  |
| 13798 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV水晶一回线吴73   | 邱家台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13799 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 港南包台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13800 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 王林桥台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13801 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410    | 加泰一区          | 655.44 | 一级 |                  |
| 13802 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14     | 茅井村2#安置台区     | 30.34  | 二级 |                  |
| 13803 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515    | 民政二台区         | 339.64 | 二级 |                  |
| 13804 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412    | 润扬名苑（272区）    | 524.02 | 一级 |                  |
| 13805 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229    | 八甲2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13806 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402    | 笋头宕台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13807 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611    | 区原种场4#台区      | 316.88 | 二级 |                  |
| 13808 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17     | 老塘3#          | 83.55  | 一级 |                  |
| 13809 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14     | 中堡6#台区        | 82.4   | 一级 |                  |
| 13810 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车二回线永508  | 湖北盐业集团        | 160.37 | 一级 |                  |
| 13811 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14   | 金沙魏家2#台区      | 14.63  | 二级 |                  |
| 13812 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510  | 锦绣天成三期3号公变    | 511.96 | 二级 |                  |
| 13813 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV米厂线横601    | 群力9组2#台区      | 48.09  | 二级 |                  |
| 13814 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV文溪线马110    | 刘家源三台         | 16.11  | 二级 |                  |
| 13815 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 大贵徐家公变        | 83.52  | 二级 |                  |
| 13816 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13     | 牛头口           | 42.14  | 二级 |                  |
| 13817 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV煤矿线鱼114    | 代湾路3#         | 165.18 | 一级 |                  |
| 13818 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24     | 步行街1#柱上变压器    | 409.15 | 一级 |                  |
| 13819 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607    | 水果批发市场柱上变压器   | 267.1  | 二级 |                  |
| 13820 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV畈中线石508    | 桥头阮台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13821 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 屋港变电站  | 10kV文博线屋227    | 洋河金湾7#变       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13822 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV肖码线港108    | 肖码村2#         | 82.64  | 二级 |                  |
| 13823 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114    | 五塘十组二台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13824 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116   | 陆水纸业公变        | 344.37 | 二级 |                  |
| 13825 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107    | 五里界一组公变       | 164.04 | 二级 |                  |
| 13826 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隍水变电站  | 10kV古鸣线隍222    | 石泉山庄台区        | 261.96 | 二级 |                  |
| 13827 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212    | 燕窝五变          | 80.39  | 二级 |                  |
| 13828 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216    | 陆码头           | 154.28 | 二级 |                  |
| 13829 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV磨桥线程112    | 畈路屋           | 42.23  | 二级 |                  |
| 13830 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV余家湾线朱18    | 黄荆塘3组公变       | 3.34   | 二级 |                  |
| 13831 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17     | 湖塘艾咀          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13832 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下畈线通524    | 双龙四台          | 155.36 | 二级 |                  |
| 13833 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 灯笼山七组公变       | 85.22  | 二级 |                  |
| 13834 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515    | 矿产台区          | 173.64 | 二级 |                  |
| 13835 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515    | 老中医院台区        | 357.43 | 二级 |                  |
| 13836 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509    | 华容山3#         | 255.47 | 一级 |                  |
| 13837 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119    | 西凉一组2#        | 25.12  | 二级 |                  |
| 13838 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV堤坡线港107    | 堤坡4#          | 81.53  | 二级 |                  |
| 13839 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115    | 一小二台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13840 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 畈下徐台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13841 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513    | 丰富外3#         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13842 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513    | 丰富外2#         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13843 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隍水变电站  | 10kV五里线隍126    | 神家三台          | 263.9  | 二级 |                  |
| 13844 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV鸡口山线大117   | 棉花垅台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13845 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站  | 35kV余花配10kV黄祠线 | 花坪2、5组2#柱上变压器 | 40.71  | 二级 |                  |
| 13846 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110    | 松港四           | 52.35  | 二级 |                  |
| 13847 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13     | 赵家生产组1#公变     | 378.88 | 二级 |                  |
| 13848 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV三山线桂14     | 下源一组2号公变      | 96.09  | 二级 |                  |
| 13849 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209    | 三湾一三组         | 166.61 | 一级 |                  |
| 13850 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108   | 汇湖5#          | 163.22 | 一级 |                  |
| 13851 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117    | 太平庄           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13852 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV双合线南216    | 陆码一组2#        | 81.32  | 二级 |                  |
| 13853 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17     | 雷路一组2台区       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13854 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV旗鼓一回线栗106  | 旗鼓三组2#柱上变压器   | 426.66 | 一级 |                  |
| 13855 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隍水变电站  | 10kV余畈线隍223    | 三合配变          | 285.65 | 一级 |                  |
| 13856 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 屋港变电站  | 10kV文博线屋227    | 屋港小学台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13857 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229    | 众杰台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13858 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV关刀线水214    | 春雷八台区         | 82.39  | 二级 |                  |
| 13859 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV关刀线水214    | 王家二台区         | 57.1   | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                 |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 13860 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV石航线明17    | 陆陆顺台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13861 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116   | 景观塔配变           | 328.68 | 一级 |                  |
| 13862 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 沉水2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13863 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下岭线麻15    | 梨山1.2组2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 13864 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下岭线麻15    | 梨山3组1#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 13865 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511   | 官塘化工路1#公变       | 368.04 | 一级 |                  |
| 13866 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412   | 文昌小区2#安置点(259区) | 328.62 | 一级 |                  |
| 13867 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412   | 文昌小区1#安置点(258区) | 336.46 | 一级 |                  |
| 13868 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 铜钟但家冲安置点        | 82.95  | 二级 |                  |
| 13869 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV畈中线石508   | 桥头阮台区(桥头阮2#)    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13870 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509 | 金泰1号楼(248区)     | 406.83 | 一级 |                  |
| 13871 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 碣家桥五组2#公变       | 40     | 二级 |                  |
| 13872 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509 | 金泰2号楼(249区)     | 406.42 | 一级 |                  |
| 13873 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 山口宋台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13874 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13    | 栗林吴家2#公变        | 84.91  | 二级 |                  |
| 13875 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV车田线杨505   | 王板桥台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13876 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 加泰二区            | 651.58 | 一级 |                  |
| 13877 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 阳光三区            | 842.62 | 一级 |                  |
| 13878 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 天门三变            | 112.12 | 二级 |                  |
| 13879 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17    | 八斗上台2#台区        | 40.23  | 二级 |                  |
| 13880 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 三丰              | 83.56  | 二级 |                  |
| 13881 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 蛤蟆石上台三号         | 183.42 | 二级 |                  |
| 13882 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线大屋雷6#台区  | 50.96  | 二级 |                  |
| 13883 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV沿湖线鱼122   | 实验中学台区          | 330.12 | 二级 |                  |
| 13884 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209   | 九湾4#            | 82.81  | 一级 |                  |
| 13885 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106   | 中畈七八队3#         | 81.66  | 二级 |                  |
| 13886 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV菖蒲线菖13    | 鹿门铺1.2组#2       | 70.83  | 二级 |                  |
| 13887 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76    | 史家渡2#台区         | 191.01 | 二级 |                  |
| 13888 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17    | 成家垅台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13889 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV湄港线厦13    | 九里坑台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13890 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 对门袁台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13891 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 智成台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13892 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 锦绣天成三期2号公变      | 515.24 | 二级 |                  |
| 13893 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 锦绣天成三期4号公变      | 511.76 | 二级 |                  |
| 13894 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 锦绣天成三期1号公变      | 513.04 | 二级 |                  |
| 13895 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 港下陈2#台区         | 81.37  | 二级 |                  |
| 13896 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站  | 10kV肖桥线茅204   | 肖桥大队2#公变        | 80.47  | 二级 |                  |
| 13897 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 河田郑家            | 21.35  | 二级 |                  |
| 13898 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 八斗3#公变          | 69.18  | 二级 |                  |
| 13899 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 堆山四             | 128.2  | 二级 |                  |
| 13900 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13    | 横堤村             | 74.82  | 二级 |                  |
| 13901 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 毕家六组公变          | 254.4  | 二级 |                  |
| 13902 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404   | 密泉二三四组          | 84     | 一级 |                  |
| 13903 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 建立五组公变          | 40.26  | 二级 |                  |
| 13904 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV中咀线横603   | 李堡村2#台区         | 29.46  | 二级 |                  |
| 13905 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 熊家岭台区           | 60.45  | 二级 |                  |
| 13906 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 广播局2#           | 261.19 | 一级 |                  |
| 13907 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿安线沿515   | 大畈二九组2#         | 253.78 | 一级 |                  |
| 13908 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿安线沿515   | 香料厂2#           | 262.12 | 一级 |                  |
| 13909 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV磨桥线程112   | 梨树坡             | 68.92  | 二级 |                  |
| 13910 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606   | 田为台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13911 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 小叭2#台区          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13912 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 井湾上台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13913 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV农场线潘208   | 潘湾六组            | 84.94  | 一级 |                  |
| 13914 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 井湾下二台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13915 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404   | 廖家桥11组          | 80.05  | 一级 |                  |
| 13916 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117   | 高槐蒋家            | 39.15  | 二级 |                  |
| 13917 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21    | 华陂太平九组          | 27     | 二级 |                  |
| 13918 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412   | 七星岭3#(157区)     | 364.27 | 一级 |                  |
| 13919 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 造纸厂台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13920 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 新屋港背台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13921 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 黄家垅台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13922 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 九折吴家台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |        |               |                |         |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------|---------|----|------------------|
| 13923 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV沙坪线沙24    | 新街下台七台区        | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 13924 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV胜利线黄111   | 汤家咀良湾2#公变      | 40      | 二级 |                  |
| 13925 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV金鸡山线大13   | 石凳台区           | 84. 6   | 二级 |                  |
| 13926 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV梓山线张16    | 黄石桥村2#         | 84. 53  | 二级 |                  |
| 13927 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404   | 米埠8组2#         | 148. 26 | 二级 |                  |
| 13928 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23    | 细港2号           | 28. 81  | 二级 |                  |
| 13929 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23    | 金塘3台           | 82. 53  | 二级 |                  |
| 13930 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV英才线丰34    | 东洲小区2#公变       | 423. 07 | 一级 |                  |
| 13931 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108  | 汇湖村部           | 164. 67 | 一级 |                  |
| 13932 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209   | 三湾8组           | 83. 14  | 一级 |                  |
| 13933 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224  | 茶滩3#台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13934 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119   | 朱里2#台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13935 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 清水七组(汪念兵)      | 12. 84  | 二级 |                  |
| 13936 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV凤形线义117   | 龙塘2号           | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 13937 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 河堤西路1#公变       | 82. 15  | 一级 |                  |
| 13938 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 堰头岩台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13939 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601   | 木鱼下台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13940 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502   | 焕鑫台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13941 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503   | 新柔台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13942 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 众发台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13943 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15    | 郭家岭4#台区        | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13944 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV舒桥线绿404   | 密泉二三四组2#       | 70. 71  | 二级 |                  |
| 13945 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV三门线聂119   | 三门九十组2#        | 51. 8   | 二级 |                  |
| 13946 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 矿产二配变          | 160. 98 | 二级 |                  |
| 13947 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 李家             | 41. 26  | 二级 |                  |
| 13948 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511   | 汪泉一组公变         | 40      | 一级 |                  |
| 13949 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117 | 上焦祠堂           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13950 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216   | 五甲祠            | 9. 7    | 二级 |                  |
| 13951 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 文坳二台区          | 22. 66  | 二级 |                  |
| 13952 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 老屋徐台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13953 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61    | 小塘台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13954 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 宝塘新区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13955 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 梅山李台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13956 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV黄洋线金23    | 大长坑2#台区        | 40. 09  | 二级 |                  |
| 13957 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106  | 张天佑2#台区变压器     | 47. 78  | 二级 |                  |
| 13958 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106  | 三桥村10组台区变压器    | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 13959 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 邹家2#台区         | 10. 54  | 二级 |                  |
| 13960 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV寺下线楠503   | 榨岭台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13961 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 南川村小港台区        | 108. 7  | 二级 |                  |
| 13962 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15    | 东山二组2#         | 32. 78  | 二级 |                  |
| 13963 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 星桥大麦咀          | 125. 14 | 二级 |                  |
| 13964 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 湖北省烟草公司咸宁市公司公变 | 160. 76 | 一级 |                  |
| 13965 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 鸿鑫炭厂台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13966 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 石桥坞台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13967 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 九龙老台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13968 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV仪表线崇411   | 兴业苑二期3号        | 643. 53 | 一级 |                  |
| 13969 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 孙家畈2#台区        | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 13970 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 桂泉6组3台         | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 13971 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV仪表线崇411   | 兴业苑二期4号        | 650. 3  | 一级 |                  |
| 13972 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119   | 金龙四组2台台区       | 0       | 三级 | 本身不可接入           |
| 13973 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107   | 柳福机站公变         | 89. 14  | 二级 |                  |
| 13974 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107   | 腊里山藕塘机站公变      | 84. 82  | 二级 |                  |
| 13975 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV工业二回线砂206 | 火车站西边3#公变      | 356. 8  | 一级 |                  |
| 13976 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 南山2#台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13977 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV三山线桂14    | 仙坪八组           | 17. 06  | 二级 |                  |
| 13978 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV茅山线车217   | 古潭三组公变         | 52. 41  | 二级 |                  |
| 13979 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV埠头线神204   | 黄土桥二组1#公变      | 80      | 二级 |                  |
| 13980 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109   | 四码一队           | 161. 15 | 二级 |                  |
| 13981 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV华新水泥线中13  | 太平村3#公变        | 82. 38  | 二级 |                  |
| 13982 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV阴山线聂118   | 阴山三组3#         | 31. 44  | 二级 |                  |
| 13983 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 锁石6组2台区        | 8. 91   | 二级 |                  |
| 13984 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV高庄线沙22    | 高庄二组2台区        | 42. 4   | 二级 |                  |
| 13985 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV铜钟线铜12    | 铜钟四组           | 224. 43 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |           |                |                     |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|---------------------|--------|----|------------------|
| 13986 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV石门线阮17     | 综合场                 | 40.68  | 二级 |                  |
| 13987 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV花纹线厦17     | 畈陈                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13988 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV西庄线株116    | 孙吉                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13989 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12     | 回头咀2台区              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 13990 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV陈坪线石503    | 街道4-1#台区（黄金地）       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13991 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 九宫所配电班  | 九宫变电站     | 10kV云湖线九16     | 林场公变                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13992 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510    | 船屋台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 13993 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站     | 10kV阔田线新120    | 利和二台                | 62.83  | 二级 |                  |
| 13994 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站     | 10kV阔田线新120    | 利和毛屋岭台区             | 6.48   | 二级 |                  |
| 13995 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖沙线肖116    | 大堰九组                | 26.45  | 二级 |                  |
| 13996 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV余家湾线朱18    | 尖山4#台区              | 80.85  | 二级 |                  |
| 13997 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站    | 10kV十井铺二回线聂116 | 铁坡一组                | 86.59  | 二级 |                  |
| 13998 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV左港线石214    | 五斗五台                | 68.85  | 二级 |                  |
| 13999 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV虎山线溪17     | 铜山八组                | 163.06 | 二级 |                  |
| 14000 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV灯笼山线官606   | 官塘新街公变              | 515.26 | 一级 |                  |
| 14001 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV官洲线溪18     | 安乐三队                | 165.77 | 二级 |                  |
| 14002 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站     | 10kV易家垅线隼119   | 猫儿山台区               | 259.33 | 二级 |                  |
| 14003 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV小港线门77     | 丁家垅2#               | 37.87  | 二级 |                  |
| 14004 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV中咀线横603    | 李堡村11.13组2#公变       | 37.82  | 二级 |                  |
| 14005 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV板坑线梅15     | 前沙坪一、二组2台           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14006 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV花龙线花17     | 双碑村2#台区             | 188.31 | 二级 |                  |
| 14007 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV高塘线高15     | 李家泉                 | 20.07  | 二级 |                  |
| 14008 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV永安二回线文217  | 桂竹幼儿园2#             | 350.11 | 一级 |                  |
| 14009 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV高塘线高15     | 万家山                 | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14010 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV环城线门76     | 山下小区1#              | 323.34 | 二级 |                  |
| 14011 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV环城线门76     | 山下小区2#              | 361.1  | 二级 |                  |
| 14012 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV湄港线厦13     | 塄上2#台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14013 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63  | 七里冲台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14014 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510    | 郭家2#台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14015 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24     | 周家3#台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14016 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24     | 周家4#台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14017 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV隔壁线荻213    | 荻上二变                | 81.78  | 一级 |                  |
| 14018 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV石印线慈119    | 熊家堰台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14019 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV湄港线厦13     | 罗城岭台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14020 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV沙堆线传106    | 雷家                  | 57.59  | 二级 |                  |
| 14021 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV七星线崇412    | 文昌小区3#安置点(260区)     | 325.62 | 一级 |                  |
| 14022 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站     | 10kV磨桥线程112    | 孟公庙台区               | 22.73  | 二级 |                  |
| 14023 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV白沙一线油509   | 东港安置点台区             | 102.47 | 二级 |                  |
| 14024 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站     | 10kV磨桥线程112    | 汉上安置点台区             | 37.43  | 二级 |                  |
| 14025 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV白羊线路106    | 周家村5组               | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14026 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 信通运检班   | 隼水变电站     | 10kV上坳线隼125    | 银山华府1号公变            | 406    | 二级 |                  |
| 14027 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV南庄线港106    | 下畈一队1#+1            | 153.06 | 二级 |                  |
| 14028 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV七星线崇412    | 光谷2号(227区)          | 278.02 | 一级 |                  |
| 14029 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV双峰线文119    | 邓家湾2#台区柱上变压器        | 226.8  | 二级 |                  |
| 14030 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站     | 10kV下畈线通524    | 双龙三配变               | 255.78 | 二级 |                  |
| 14031 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV山口线吴62     | 半洞湖台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14032 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站     | 10kV港路线罗11     | 张家垅台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14033 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉四回线塘65   | 聂家湾柱上变压器            | 262.22 | 一级 |                  |
| 14034 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV青山线青11     | 冷水港3台台区             | 51.62  | 二级 |                  |
| 14035 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪供电所   | 渠首变电站     | 10kV担山线渠24     | 骆家窝                 | 40.47  | 二级 |                  |
| 14036 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 黄祠小学                | 95.42  | 二级 |                  |
| 14037 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV南川线桂13     | 桂花镇南川村120kwp分布式光伏电站 | 30.25  | 二级 |                  |
| 14038 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114    | 罗县四组公变              | 80.75  | 二级 |                  |
| 14039 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV雨山线路208    | 北岸2#                | 4.54   | 二级 |                  |
| 14040 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄变电站     | 10kV桥北线汪61     | 月光2#公变              | 376.8  | 一级 |                  |
| 14041 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖供电所  | 黄盖湖变电站    | 10kV电石厂线黄109   | 沧湖分场3#公变            | 160    | 一级 |                  |
| 14042 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV西港线石402    | 湾里台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14043 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV陈坪线石503    | 文荡台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14044 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229    | 地坪台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14045 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV湄港线厦13     | 林业台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14046 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV隔壁线荻213    | 罗家三变                | 24.03  | 二级 |                  |
| 14047 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV润田线荻115    | 霍家变                 | 22.72  | 二级 |                  |
| 14048 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV楠林线楠601    | 石垅安置点               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |           |                |                 |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 14049 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV政府线崇506    | 移动（284区）        | 81.91  | 二级 |                  |
| 14050 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 茅山变电站     | 10kV马坡线茅108    | 神明山二组2#公变       | 10.85  | 二级 |                  |
| 14051 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV石门线楠607    | 山背岭台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14052 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV香山线崇410    | 香山一号四期二号公变      | 649.41 | 一级 |                  |
| 14053 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV香山线崇410    | 香山一号四期五号公变      | 661.31 | 一级 |                  |
| 14054 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV香山线崇410    | 雍景六区            | 647.34 | 一级 |                  |
| 14055 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV迎宾线门81     | 山水天城二期二号配电室1号公变 | 322.1  | 一级 |                  |
| 14056 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV横石线石406    | 坳下陈台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14057 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV虎爪线阮19     | 神口廖家            | 55.49  | 二级 |                  |
| 14058 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站     | 10kV易家垅线隼119   | 绍南屋台区           | 81.13  | 二级 |                  |
| 14059 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV义源线义116    | 高枳朱家冲3号         | 40.17  | 二级 |                  |
| 14060 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站     | 10kV高峰线潭110    | 清凉四台区           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14061 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站     | 10kV阔田线新120    | 陈家坳台区           | 15.58  | 二级 |                  |
| 14062 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隼水变电站     | 10kV古鸣线隼222    | 柳峦蔑匠屋台区         | 82.77  | 二级 |                  |
| 14063 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV复兴线港109    | 王家月1.8组加1       | 81.46  | 二级 |                  |
| 14064 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隼水变电站     | 10kV古鸣线隼222    | 柳峦堤西路台区         | 152.57 | 二级 |                  |
| 14065 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV纤维板线牌21    | 骆家岭             | 330.49 | 一级 |                  |
| 14066 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV渡普线渡15     | 渡普13#公变         | 274.5  | 二级 |                  |
| 14067 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV五公司线蒲116   | 三公司公变           | 256.5  | 二级 |                  |
| 14068 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专三回线蒲223  | 蕲川北街公变          | 363.06 | 一级 |                  |
| 14069 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV黄袍线荻116    | 大垸一变            | 56.7   | 二级 |                  |
| 14070 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV农机线通115    | 罗汉湾公变           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14071 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV燎原线甘25     | 军山村15组          | 82.58  | 二级 |                  |
| 14072 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV宝石线刘13     | 刘家2#            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14073 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站     | 10kV柏树下线屋122   | 一新台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14074 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV小港线门77     | 夹泽村下台区          | 20.27  | 二级 |                  |
| 14075 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510    | 坑口3#            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14076 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站     | 10kV盘山线义118    | 腊树坳             | 24.08  | 二级 |                  |
| 14077 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12     | 回头村3组台区         | 5.95   | 二级 |                  |
| 14078 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV八一线路202    | 团山曾红良           | 40.05  | 二级 |                  |
| 14079 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV路口线路205    | 路口街3号           | 94.36  | 二级 |                  |
| 14080 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站    | 10kV芳世湾线陆204   | 芳世湾一组3#公变       | 80.62  | 一级 |                  |
| 14081 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407    | 郭坪台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14082 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV平安线新116    | 纸厂二配变           | 166.62 | 一级 |                  |
| 14083 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV平安线新116    | 向阳街配变           | 320    | 一级 |                  |
| 14084 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206    | 青云胡家2#公变        | 41.4   | 二级 |                  |
| 14085 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV杨塘线马212    | 施段三变            | 45.55  | 二级 |                  |
| 14086 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV花龙线花17     | 大桥村2#           | 80.35  | 二级 |                  |
| 14087 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站     | 10kV易家垅线隼119   | 神家二台            | 312.02 | 二级 |                  |
| 14088 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站     | 10kV五里线隼126    | 锡山桥头台区          | 73.18  | 二级 |                  |
| 14089 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV斗门线车216    | 芙蓉九组公变          | 86.34  | 二级 |                  |
| 14090 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站     | 10kV赤壁线小503    | 周郎一队1#公变        | 80.69  | 二级 |                  |
| 14091 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV虎山线溪17     | 铜山一八组2#         | 80.78  | 二级 |                  |
| 14092 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV羊茶线赵205    | 赵李桥所充电桩公变       | 315.08 | 一级 |                  |
| 14093 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉四回线塘65   | 聂家湾2#柱上变压器      | 277.06 | 一级 |                  |
| 14094 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉四回线塘65   | 花木苑老屋柱上变压器      | 259    | 一级 |                  |
| 14095 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV文中线文226    | 医院柱上变压器         | 421.03 | 一级 |                  |
| 14096 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站     | 10kV街镇线宝508    | 石垅村3#公变         | 81     | 二级 |                  |
| 14097 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV孙孙线高13     | 高桥村4#           | 323.74 | 二级 |                  |
| 14098 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永宝线永502    | 阳光家园3#柱上变压器     | 409.85 | 一级 |                  |
| 14099 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV环城线门76     | 山下小区4#          | 402.08 | 二级 |                  |
| 14100 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV环城线门76     | 山下小区5号          | 416.82 | 二级 |                  |
| 14101 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV蔡桥线高23     | 福利院台区           | 80.01  | 二级 |                  |
| 14102 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗供电所   | 蒋家洞变电站    | 10kV中肖线蒋517    | 上肖台区            | 1.37   | 二级 |                  |
| 14103 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙变电站   | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24     | 宋家2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14104 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站     | 10kV五里线隼126    | 富贵石#2台区         | 16.62  | 二级 |                  |
| 14105 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13     | 浮桥二台二号          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14106 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13     | 下津龙标二台          | 82.01  | 二级 |                  |
| 14107 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 钟鸣变电站     | 10kV产业园一回线鸣538 | 渣桥八组一台          | 52.2   | 二级 |                  |
| 14108 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV三山线桂14     | 上源二组2号台区        | 72.41  | 二级 |                  |
| 14109 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站    | 10kV小梅线月604    | 上坑              | 15.73  | 二级 |                  |
| 14110 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV灯笼山线官606   | 官塘林场公变          | 192.02 | 一级 |                  |
| 14111 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV西庄线株116    | 马嘴台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |        |               |                   |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------------|--------|----|------------------|
| 14112 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城隍一回线通216 | 水产                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14113 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412   | 广福园居民小区1#(001区)   | 267.3  | 一级 |                  |
| 14114 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412   | 桃溪花园2号(97区)       | 270.96 | 一级 |                  |
| 14115 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115   | 双泉新村4#柱上变压器       | 325.87 | 二级 |                  |
| 14116 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108   | 上街5#台区            | 167.75 | 二级 |                  |
| 14117 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108   | 下街3#台区            | 95.36  | 二级 |                  |
| 14118 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81   | 藕塘2#              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14119 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV隽电线油514   | 白屋台区              | 97.47  | 二级 |                  |
| 14120 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 刘幛小学              | 245.31 | 二级 |                  |
| 14121 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106  | 三桥村               | 13.53  | 二级 |                  |
| 14122 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 浮桥六组二台            | 52.84  | 二级 |                  |
| 14123 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 龙凤下台2#            | 17.35  | 二级 |                  |
| 14124 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区一回线隽121 | 新华街配变             | 328.88 | 一级 |                  |
| 14125 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402   | 南洞光伏台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14126 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 复阳6#公变            | 160.48 | 一级 |                  |
| 14127 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106   | 长森岭一队2#公变         | 40     | 二级 |                  |
| 14128 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 林业付家台区            | 81.46  | 二级 |                  |
| 14129 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 新屋杜家台区            | 59.64  | 二级 |                  |
| 14130 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 雍景七区              | 653.88 | 一级 |                  |
| 14131 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 西庄神屋七组二台          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14132 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110   | 清凉三台区             | 42.12  | 二级 |                  |
| 14133 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222   | 柳峦四台区             | 8.56   | 二级 |                  |
| 14134 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 金水移民4#            | 40.29  | 一级 |                  |
| 14135 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222   | 柳峦王家台区            | 48.14  | 二级 |                  |
| 14136 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV元宝线永502   | 渔水路6#（兴隆街公变）柱上变压器 | 356.37 | 一级 |                  |
| 14137 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV华家线传108   | 新联二               | 76.53  | 二级 |                  |
| 14138 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟大泉洞1、2组         | 40.36  | 二级 |                  |
| 14139 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV赤壁线小503   | 东柳六队1#公变          | 87.24  | 二级 |                  |
| 14140 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 梨树岭台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14141 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21    | 担水三四组台区           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14142 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 杨家岭街道公变           | 134.64 | 二级 |                  |
| 14143 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 邱湾二组2#            | 80.01  | 二级 |                  |
| 14144 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15    | 汉兴王家岭             | 98.63  | 二级 |                  |
| 14145 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 曾家变               | 22.09  | 二级 |                  |
| 14146 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27    | 枫树村2#台区           | 73.84  | 二级 |                  |
| 14147 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 星桥铺               | 54.71  | 二级 |                  |
| 14148 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112   | 肖岭二组              | 70.1   | 二级 |                  |
| 14149 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114   | 白马1组2台区           | 15.42  | 二级 |                  |
| 14150 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 铜钟清水村公变           | 73.22  | 二级 |                  |
| 14151 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV东关线沙17    | 湖塘庄上              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14152 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉口线路204   | 新背窝               | 93     | 二级 |                  |
| 14153 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 石山9-11组3台         | 44.75  | 二级 |                  |
| 14154 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220   | 大市3-6组2台          | 37.77  | 二级 |                  |
| 14155 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV路口线路205   | 路口街2号             | 203.28 | 二级 |                  |
| 14156 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV菖蒲线隽124   | 南门小学              | 429.28 | 一级 |                  |
| 14157 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 徐刘塘               | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14158 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 门前屋               | 42.36  | 二级 |                  |
| 14159 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 谭家新农村             | 164.06 | 二级 |                  |
| 14160 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV易家垅线隽119  | 五里三组台区            | 99.15  | 二级 |                  |
| 14161 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17    | 洋泉畈五六组公变          | 81.62  | 二级 |                  |
| 14162 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗环线栗104   | 双泉六组1#柱上变压器       | 403.51 | 一级 |                  |
| 14163 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15    | 团田村               | 48.57  | 二级 |                  |
| 14164 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广汀线广15    | 北洪五组公变            | 50.12  | 一级 |                  |
| 14165 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 铁铺村二组             | 87.62  | 二级 |                  |
| 14166 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 余西二台              | 428.04 | 二级 |                  |
| 14167 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76    | 山下小区6#            | 421.52 | 二级 |                  |
| 14168 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV蔡桥线高23    | 黎家畈台区             | 3      | 二级 |                  |
| 14169 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113   | 幸福堰十六组公变          | 84.57  | 二级 |                  |
| 14170 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV马桥线铜13    | 东桥2号台区            | 18.49  | 二级 |                  |
| 14171 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV菖蒲线隽124   | 木材市场              | 489.07 | 二级 |                  |
| 14172 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 长丰3组台区            | 22.96  | 二级 |                  |
| 14173 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 长丰1组台区            | 11.88  | 二级 |                  |
| 14174 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503   | 水口台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |        |               |              |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------|--------|----|------------------|
| 14175 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV三山线桂14    | 下源红家湾台区      | 17.49  | 二级 |                  |
| 14176 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14  | 白果树5号        | 80.42  | 二级 |                  |
| 14177 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV花山线桃61    | 渣冲五组         | 141.51 | 二级 |                  |
| 14178 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV菖蒲线菖13    | 陈家门          | 11.82  | 二级 |                  |
| 14179 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76    | 山下4.5组2#     | 84.47  | 二级 |                  |
| 14180 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 黄沙六组2台       | 35.41  | 二级 |                  |
| 14181 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412   | 桃溪花园1号（139区） | 191.02 | 二级 |                  |
| 14182 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站 | 10kV琅桥线丁510   | 南北冲村部2#公变    | 41.56  | 二级 |                  |
| 14183 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113   | 泉口小学公变       | 177.5  | 二级 |                  |
| 14184 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集一回线门78  | 西外环1#        | 312.8  | 二级 |                  |
| 14185 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集一回线门78  | 电力大道居民点      | 344.02 | 一级 |                  |
| 14186 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21    | 城万三组4号台区     | 112.41 | 二级 |                  |
| 14187 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV中咀线横603   | 中咀村5号台区      | 45.76  | 二级 |                  |
| 14188 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站  | 10kV傅工一回线傅504 | 施雷台区         | 22.27  | 二级 |                  |
| 14189 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 香山一号三期五号公变   | 646.56 | 一级 |                  |
| 14190 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV纤维线明13    | 明水下台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14191 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 电信2#台区       | 54.18  | 二级 |                  |
| 14192 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝凤线宝507   | 石垅村李瓦台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 14193 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV白泥线大115   | 白泥台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14194 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV大路线犀226   | 塘下五组台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14195 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63 | 鹅洲台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14196 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 孙家塘          | 146.47 | 二级 |                  |
| 14197 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 雍景八区         | 658.94 | 一级 |                  |
| 14198 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 皮家咀台区        | 83.35  | 二级 |                  |
| 14199 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 大楼李家台区       | 55.69  | 二级 |                  |
| 14200 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 港沅台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14201 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 牛鼻孔台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14202 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604   | 街镇4#台区       | 202.35 | 一级 |                  |
| 14203 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV赤中三回线蛟111 | 夏龙大湖嘴3#公变    | 41.11  | 一级 |                  |
| 14204 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209   | 九湾8组         | 82.53  | 一级 |                  |
| 14205 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉一回线荆14  | 经济住宅开发区1#公变  | 167.37 | 二级 |                  |
| 14206 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 商业车队柱上变压器    | 322.95 | 一级 |                  |
| 14207 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14    | 山老涂台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14208 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 桂家桥变         | 49.76  | 二级 |                  |
| 14209 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV盘山线义118   | 高枧下老虎洞       | 40.85  | 二级 |                  |
| 14210 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV八一线路202   | 棠棣上台2#       | 11.19  | 二级 |                  |
| 14211 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV新田线随13    | 新田桥四六组2#公变   | 325.41 | 二级 |                  |
| 14212 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集一回线门78  | 大集八台         | 406.06 | 一级 |                  |
| 14213 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV三山线桂14    | 沉石五组2号公变     | 10.73  | 二级 |                  |
| 14214 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV三山线桂14    | 仙坪二组2号公变     | 30.36  | 二级 |                  |
| 14215 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV农场线潘208   | 潘湾二组1#       | 163.61 | 一级 |                  |
| 14216 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106   | 金潭五组公变       | 201.45 | 一级 |                  |
| 14217 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 阁塘二变         | 14.84  | 二级 |                  |
| 14218 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 林家口变         | 5.65   | 二级 |                  |
| 14219 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站  | 10kV易家垅线隼119  | 万家新区一台       | 255.86 | 二级 |                  |
| 14220 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 习家牌台区        | 164.33 | 二级 |                  |
| 14221 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站  | 10kV易家垅线隼119  | 谏家垅台区        | 49.86  | 二级 |                  |
| 14222 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 麻地2台         | 4.48   | 二级 |                  |
| 14223 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV沙坪线沙24    | 沙坪上台4台区      | 326.7  | 二级 |                  |
| 14224 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76    | 山下村公变        | 125.73 | 二级 |                  |
| 14225 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76    | 山下6.7组       | 81.64  | 二级 |                  |
| 14226 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406   | 朱家1台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14227 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510   | 新塘塆台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14228 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14    | 刘楨上台李家湾      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14229 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 花石变电站  | 10kV白湖线花223   | 牛头山三四组       | 200.34 | 二级 |                  |
| 14230 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV四星线高24    | 宋银村4.5.9组    | 16.52  | 二级 |                  |
| 14231 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV燎原线甘25    | 军山村12组2#     | 3.81   | 二级 |                  |
| 14232 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208   | 王畈           | 161.46 | 二级 |                  |
| 14233 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 桥头新村柱上变压器    | 294.7  | 二级 |                  |
| 14234 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV中肖线蒋517   | 下肖台区         | 43.37  | 二级 |                  |
| 14235 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 长丰2组台区       | 28.17  | 二级 |                  |
| 14236 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 七天配变         | 205.36 | 二级 |                  |
| 14237 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV状元线隼229   | 老车站配变        | 335.9  | 一级 |                  |

|       |          |              |         |           |               |                |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 14238 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 老屋基台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14239 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV水库线青13    | 都上嘴3#台区        | 40.05  | 二级 |                  |
| 14240 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马桥线马208   | 张铺1-2组         | 19.56  | 二级 |                  |
| 14241 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV马桥线马208   | 仁窝3组公变         | 81.17  | 二级 |                  |
| 14242 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV石城湾线石21   | 2号公变           | 264.35 | 二级 |                  |
| 14243 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV菖蒲线隽124   | 彭中二台           | 207.01 | 一级 |                  |
| 14244 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV大畈线黄25    | 下李屋泵站台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14245 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV七星线崇412   | 桃溪花园新增2号(187区) | 319.23 | 二级 |                  |
| 14246 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV白泉一回线崇510 | 崇尚华府6号（245区）   | 663.8  | 二级 |                  |
| 14247 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV石桥线大26    | 南山陈台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 14248 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV湄港线厦13    | 桐观台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14249 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV国道线永609   | 葛家堰铁路二线队       | 160.62 | 一级 |                  |
| 14250 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV柏墩线桂25    | 10kV柏墩线石和尚台区   | 80.68  | 二级 |                  |
| 14251 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV秀水线油515   | 九龙配变           | 170.7  | 二级 |                  |
| 14252 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 长岭九组公变         | 160    | 二级 |                  |
| 14253 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV中咀线横603   | 中咀村6号台区        | 107.68 | 一级 |                  |
| 14254 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV平安线新116   | 资源配变           | 252.21 | 一级 |                  |
| 14255 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV西庄线株116   | 菱角塘台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14256 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV双河线株215   | 六房台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14257 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 闇山台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14258 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV左港线石214   | 黄土坳二           | 14.25  | 二级 |                  |
| 14259 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 隽水供电所   | 隽水变电站     | 10kV易家垅线隽119  | 五里锦苑安置点台区      | 133.89 | 二级 |                  |
| 14260 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV迎宾线门81    | 清水湾3号          | 322.82 | 一级 |                  |
| 14261 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV余家湾线朱18   | 黄荆塘3#          | 5.5    | 二级 |                  |
| 14262 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站     | 10kV屋城二回线屋117 | 兴洋台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14263 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV政府线崇506   | 星斗路一巷公变（307区）  | 173.67 | 二级 |                  |
| 14264 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 浮桥四组二台         | 30.38  | 二级 |                  |
| 14265 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV陈坪线石503   | 下白桥台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14266 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV甘港线燕119   | 柯家5#台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14267 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV护城堤线南117  | 城北中学           | 328.93 | 二级 |                  |
| 14268 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV南庄线港106   | 下畈二组           | 40.5   | 二级 |                  |
| 14269 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 茅山变电站     | 10kV望山线茅106   | 鲫鱼埠五组公变        | 67.63  | 一级 |                  |
| 14270 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV云溪线水112   | 金潭台区           | 84.76  | 二级 |                  |
| 14271 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV四桥线门75    | 银河世纪3号（220区）   | 405.02 | 二级 |                  |
| 14272 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站     | 10kV古鸣线隽222   | 石泉八组台区         | 96.32  | 二级 |                  |
| 14273 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集一回线门78  | 大集五台           | 220.07 | 二级 |                  |
| 14274 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV堤坡线港107   | 罗家洲2#          | 185.26 | 二级 |                  |
| 14275 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV乌龟石线香515  | 寺前村公变          | 24.93  | 二级 |                  |
| 14276 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV白霓线白119   | 毛家五组           | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14277 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV余码线潘204   | 六贯堤4队1#        | 168.62 | 一级 |                  |
| 14278 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215   | 树山变            | 90.11  | 二级 |                  |
| 14279 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV余码线潘204   | 余码四组           | 81.27  | 一级 |                  |
| 14280 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站    | 10kV长寿线蒋515   | 长寿3组2#台区       | 24.38  | 二级 |                  |
| 14281 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站     | 10kV南庄线港106   | 西凉湖1#          | 80.46  | 二级 |                  |
| 14282 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV沙店线洪503   | 柳家山台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14283 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV沙店线洪503   | 盘垅台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14284 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV白霓线白119   | 红光村4台          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14285 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄下片线石15  | 荻洲2队3号台区       | 21.06  | 二级 |                  |
| 14286 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 浮桥一组二台         | 118.77 | 二级 |                  |
| 14287 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线        | 舒桥村部1#         | 42.2   | 一级 |                  |
| 14288 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV青石线茶16    | 小湖岭八组3#公变      | 40     | 二级 |                  |
| 14289 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV泉口线路204   | 洋港沈家           | 6.33   | 二级 |                  |
| 14290 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407   | 土家坪            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14291 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV高庄线沙22    | 沙坪高庄十一组二台      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14292 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 创业路一号          | 186.04 | 二级 |                  |
| 14293 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站     | 10kV双合线南216   | 陆码三五组+1#       | 151.55 | 二级 |                  |
| 14294 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV灯笼山线官606  | 汪泉六组公变         | 269.1  | 一级 |                  |
| 14295 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV环城线门76    | 移民队            | 259.78 | 二级 |                  |
| 14296 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117  | 建塘屋变           | 120.37 | 二级 |                  |
| 14297 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站     | 10kV栗环线栗104   | 双泉六组2#柱上变压器    | 258.19 | 一级 |                  |
| 14298 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站     | 10kV栗环线栗104   | 双泉五六组2#柱上变压器   | 83.56  | 一级 |                  |
| 14299 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站     | 10kV海桥线栗108   | 栗林村二期1#柱上变压器   | 269.8  | 二级 |                  |
| 14300 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV城区二回线隽122 | 红丹配变           | 329.95 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |               |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|---------------|--------|----|------------------|
| 14301 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15     | 高塘二组          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14302 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 帅家垅台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 14303 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥供电所   | 高桥变电站  | 10kV高桥线高14     | 洪港5组          | 22.09  | 二级 |                  |
| 14304 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13     | 干坑村朱家         | 27.83  | 二级 |                  |
| 14305 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV凤凰线广13     | 广东畈四组         | 26.22  | 二级 |                  |
| 14306 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79   | 泉塘七组柱上变压器     | 459.07 | 一级 |                  |
| 14307 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV磨桥线程112    | 汉上屋台区         | 82.5   | 二级 |                  |
| 14308 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV磨桥线程112    | 鲁家台区          | 72.38  | 二级 |                  |
| 14309 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126    | 文铁屋台区         | 128.25 | 二级 |                  |
| 14310 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 杨洪1、2组2台      | 11.85  | 二级 |                  |
| 14311 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 大屋水库台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14312 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 大凤山台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14313 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15     | 七冲口台区         | 63.23  | 二级 |                  |
| 14314 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV开发区线砂209   | 汪家堡四组2#       | 41.89  | 一级 |                  |
| 14315 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63  | 田铺阮台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14316 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城南线隽123    | 东升二配变         | 192.07 | 二级 |                  |
| 14317 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15     | 中坪三组2#公变      | 80.99  | 二级 |                  |
| 14318 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12     | 陈家坪公变         | 45.71  | 二级 |                  |
| 14319 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15     | 南庄            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14320 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603    | 界头塘           | 23.78  | 二级 |                  |
| 14321 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV小梅线月604    | 大梅岭下          | 41.04  | 二级 |                  |
| 14322 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里所配电班  | 隽水变电站  | 10kV宝塔线隽230    | 龙窖二配变         | 326.66 | 一级 |                  |
| 14323 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉三回线温13   | 卫校柱上变         | 257.2  | 一级 |                  |
| 14324 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV义源线义116    | 高视小冲          | 162.36 | 二级 |                  |
| 14325 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117    | 大岩湖2#+1台区     | 80.08  | 二级 |                  |
| 14326 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412    | 国税小区1号(95区)   | 258.18 | 一级 |                  |
| 14327 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安一回线文121  | 关音小区2#柱上变压器   | 323.98 | 一级 |                  |
| 14328 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗国线栗206    | 小泉五组2#柱上变压器   | 291.07 | 二级 |                  |
| 14329 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV赤岗线朱17     | 赤岗2组3#台区      | 53.13  | 二级 |                  |
| 14330 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV凤凰一回线曲708  | 长伦七组2#公变      | 83.83  | 一级 |                  |
| 14331 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV赤岗线朱17     | 赤岗2组2#台区(彭家)  | 15.43  | 二级 |                  |
| 14332 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV高庄线沙22     | 高庄九组-1台区      | 47.18  | 二级 |                  |
| 14333 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV沙堤线港13     | 畈上后村屋         | 46.28  | 二级 |                  |
| 14334 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16    | 铜钟佛岭墩上        | 20.27  | 二级 |                  |
| 14335 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 杨洪5.8组2台区(网改) | 95.5   | 二级 |                  |
| 14336 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV收费站线横509   | 收费站4号台区       | 166.99 | 二级 |                  |
| 14337 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15     | 东山5组2#        | 41.76  | 二级 |                  |
| 14338 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12     | 桃红三组2#        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14339 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122  | 轴承三配变         | 334.6  | 一级 |                  |
| 14340 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV城区三回线新117  | 物流街配变         | 256.67 | 一级 |                  |
| 14341 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15     | 绿江南台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14342 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV米厂线横601    | 廖家2#台区        | 15.18  | 二级 |                  |
| 14343 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站  | 10kV高峰线潭110    | 彭加罗台区         | 32.61  | 二级 |                  |
| 14344 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰二回线永612  | 咸安公路局公租房柱上变压器 | 252.56 | 一级 |                  |
| 14345 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117  | 金星巷台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14346 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117  | 洋都四组台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14347 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV化纤线车115    | 车埠医院公变        | 167.42 | 一级 |                  |
| 14348 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV堤坡线港107    | 罗家洲3#         | 163.33 | 二级 |                  |
| 14349 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 蒋家洞变电站 | 10kV长虹线蒋518    | 洞口3组3#台区      | 24.32  | 二级 |                  |
| 14350 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18     | 大屋金台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14351 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18     | 横屋场台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14352 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11    | 山上2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14353 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV十井铺二回线聂116 | 石鼓岭4.5.8组2#   | 89.06  | 二级 |                  |
| 14354 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV新塔一回线新119  | 水果市场配变        | 410.04 | 二级 |                  |
| 14355 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV岩山下线刘27    | 白土伦           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14356 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213    | 木伦岭九组2#公变     | 80     | 二级 |                  |
| 14357 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105    | 领秀城1#公变       | 668.82 | 一级 |                  |
| 14358 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109    | 古井三           | 27.92  | 二级 |                  |
| 14359 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV窑咀线张20     | 紫坛咀台区2#       | 21.59  | 二级 |                  |
| 14360 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209    | 九湾3#          | 82.19  | 一级 |                  |
| 14361 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22     | 大泉七组台区        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14362 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219    | 代湾路5#         | 334.84 | 一级 |                  |
| 14363 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20     | 鲍家湖           | 39.8   | 二级 |                  |

|       |          |              |         |           |               |                 |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 14364 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 上陈3#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14365 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV渡普线渡15    | 杨林沟公变柱上变压器      | 261.59 | 二级 |                  |
| 14366 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV西港线石402   | 寺上台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14367 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 富有台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14368 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV横岭线金25    | 下屋陈家            | 80.77  | 二级 |                  |
| 14369 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖沙线肖116   | 五港六组            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14370 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV畅周线洪510   | 港陈堰台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14371 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 小源3#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14372 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 南吴台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14373 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 江田5组2号台区        | 40.35  | 二级 |                  |
| 14374 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV泉口线路204   | 红石下台2号          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14375 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV楠林线楠601   | 咀头台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14376 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 新塘廖家            | 12.64  | 二级 |                  |
| 14377 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站    | 10kV工业二回线砂206 | 福星花园4#公变        | 522.84 | 一级 |                  |
| 14378 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV孙帅线高13    | 高桥9组            | 4.2    | 二级 |                  |
| 14379 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 天罗坑台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14380 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV工业线官511   | 官塘村五组公变         | 290.1  | 一级 |                  |
| 14381 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站     | 10kV古市线港14    | 周家              | 32.69  | 二级 |                  |
| 14382 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站     | 10kV沙堤线港13    | 亮进冲             | 19.84  | 二级 |                  |
| 14383 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 小柏变电站     | 10kV大罗湖线小609  | 青山大队2#公变        | 40.42  | 一级 |                  |
| 14384 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV石南线长112   | 建楼四台            | 11.76  | 二级 |                  |
| 14385 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV灯笼山线官606  | 官塘竹集厂公变         | 271.85 | 一级 |                  |
| 14386 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站     | 10kV海桥线栗108   | 栗林村二期3#柱上变压器    | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14387 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站     | 10kV海桥线栗108   | 栗林村二期4#柱上变压器    | 173.58 | 二级 |                  |
| 14388 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV金桂线桂24    | 南川村墩上           | 80.1   | 二级 |                  |
| 14389 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉六回线塘79  | 桂泉2#柱上变压器       | 260.41 | 一级 |                  |
| 14390 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站    | 10kV广中线广24    | 永安办事处2#柱上变压器    | 262.77 | 一级 |                  |
| 14391 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗供电所   | 蒋家洞变电站    | 10kV龙洞线蒋613   | 茶籽四队2#公变        | 154.3  | 二级 |                  |
| 14392 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV广昊线广17    | 油站台区3#台区        | 269.68 | 二级 |                  |
| 14393 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站    | 10kV贺胜一回线梓110 | 吴廖咀             | 40.09  | 二级 |                  |
| 14394 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里所配电班  | 隼水变电站     | 10kV宝塔线隼230   | 谌家小桥台区          | 309.14 | 二级 |                  |
| 14395 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV横石线石406   | 上成3#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14396 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115   | 郭家山             | 12.09  | 二级 |                  |
| 14397 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV内冲线大110   | 强虎坳变            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14398 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV灯笼山线官606  | 官塘步行街2#公变       | 357.15 | 一级 |                  |
| 14399 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站     | 10kV红茶线茶13    | 茶庵五组3#公变        | 160.08 | 二级 |                  |
| 14400 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV杨芳线厦15    | 西坑台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14401 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专二回线蒲113 | 兴地1#公变          | 350.49 | 一级 |                  |
| 14402 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线        | 龙家湾             | 80.16  | 一级 |                  |
| 14403 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站    | 10kV小梅线月604   | 泉坑              | 95.27  | 二级 |                  |
| 14404 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV东湖线渡20    | 烟墩七组柱上变压器       | 40.36  | 一级 |                  |
| 14405 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV横石线石406   | 成家台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14406 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV杨芳线厦15    | 夏光台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14407 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV塘下线吴61    | 下朗四组            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14408 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV大路线犀226   | 塘下4#            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14409 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV燎原线甘25    | 甘棠村4组2#         | 40.08  | 二级 |                  |
| 14410 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV四桥线门75    | 广安小区2号（136区）    | 339.92 | 二级 |                  |
| 14411 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV七星线崇412   | 光谷1号（111区）      | 270.65 | 一级 |                  |
| 14412 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV七星线崇412   | 国税小区2号（102区）    | 261.09 | 一级 |                  |
| 14413 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV煤矿线鱼114   | 何家湾3#台区         | 345.44 | 一级 |                  |
| 14414 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV油坊线油516   | 茹菜中屋台区          | 56.39  | 二级 |                  |
| 14415 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV七星线崇412   | 文昌小区4#安置点（261区） | 329.68 | 一级 |                  |
| 14416 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407   | 江家3#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14417 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV富水线燕219   | 大井3#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14418 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV东门线门73    | 龙背村安置房2号（274区）  | 647.02 | 一级 |                  |
| 14419 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站     | 10kV东门线门73    | 龙背村安置房1号（273区）  | 640.96 | 一级 |                  |
| 14420 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13    | 何桥徐家1#-1        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14421 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站     | 10kV柏树下线犀122  | 井湾四组台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14422 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV中咀线横603   | 李堡新村10组2#       | 42.11  | 一级 |                  |
| 14423 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站     | 10kV港背线大14    | 西山下光伏台区         | 55.97  | 二级 |                  |
| 14424 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站     | 10kV高峰线潭110   | 金山光伏台区          | 44.47  | 二级 |                  |
| 14425 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站     | 10kV泉港线涓517   | 下成台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14426 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 蒋家洞变电站    | 10kV长虹线蒋518   | 洞口5组3#台区        | 116.13 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |                 |         |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-----------------|---------|----|------------------|
| 14427 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117    | 小横溪台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14428 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV钙石线赵105    | 赵李桥镇水泥厂公变       | 173. 01 | 二级 |                  |
| 14429 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥一回线崇509  | 地税局(190区)       | 162. 86 | 一级 |                  |
| 14430 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV专线线北217    | 北港站变            | 161. 4  | 二级 |                  |
| 14431 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 外屋明台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14432 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14     | 三老周             | 40. 35  | 二级 |                  |
| 14433 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111    | 蟹形村             | 21. 09  | 二级 |                  |
| 14434 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 细屋阮台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入           |
| 14435 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117    | 潘表2#            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14436 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115    | 范家垅台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14437 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV三合线隽225    | 余畈二台            | 324. 02 | 二级 |                  |
| 14438 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖岭线肖112    | 丰垅付家垅           | 0. 16   | 二级 |                  |
| 14439 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607    | 山泽1#            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14440 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11     | 长岭2#            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14441 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503    | 毛畈台区            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14442 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405    | 官桥四五组3#         | 203. 35 | 二级 |                  |
| 14443 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405    | 五垅村部2#          | 40. 11  | 二级 |                  |
| 14444 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 中庄台区            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14445 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22     | 长林二组2#台         | 38. 8   | 二级 |                  |
| 14446 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV星桥线肖114    | 三角五组            | 22. 63  | 二级 |                  |
| 14447 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV路口线路205    | 路口街1号           | 68. 57  | 二级 |                  |
| 14448 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV泉水线路204    | 桥边孙家            | 8. 65   | 二级 |                  |
| 14449 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601    | 大坪              | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14450 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV燎原线甘25     | 军山14组2#         | 80. 44  | 二级 |                  |
| 14451 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216    | 仙姑四             | 18. 85  | 二级 |                  |
| 14452 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229    | 老屋3#台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14453 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13     | 茶庵蔬菜组公变         | 80. 65  | 二级 |                  |
| 14454 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126    | 锡山二台            | 107. 97 | 二级 |                  |
| 14455 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126    | 锡山一台            | 145. 56 | 二级 |                  |
| 14456 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗工一回线栗214  | 栗林村二期5#柱上变压器    | 0       | 三级 |                  |
| 14457 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗工一回线栗214  | 栗林村二期6#柱上变压器    | 55. 17  | 二级 |                  |
| 14458 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209   | 铁山二队3#公变        | 40      | 二级 |                  |
| 14459 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120    | 下阔三台            | 75. 72  | 二级 |                  |
| 14460 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120    | 上阔四台            | 145. 27 | 二级 |                  |
| 14461 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东畈变电站 | 10kV广中线广24     | 设备厂2#柱上变压器      | 261. 97 | 一级 |                  |
| 14462 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110    | 四甲铺变            | 29      | 二级 |                  |
| 14463 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 隽水供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126    | 郑家台区            | 50. 28  | 二级 |                  |
| 14464 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13     | 新塘八组            | 100. 74 | 二级 |                  |
| 14465 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专二回线蒲113  | 兴地3#公变          | 346. 08 | 一级 |                  |
| 14466 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专二回线蒲113  | 兴地2#公变          | 332. 11 | 一级 |                  |
| 14467 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 中马家山            | 200. 01 | 二级 |                  |
| 14468 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站  | 10kV郑家坪一回线吴63  | 徐家台区            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14469 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14     | 优源种养合作社         | 80. 13  | 二级 |                  |
| 14470 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下畈线通524    | 双龙广场台区          | 46. 3   | 二级 |                  |
| 14471 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603    | 毛家              | 81. 2   | 二级 |                  |
| 14472 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603    | 北山中屋            | 4. 24   | 二级 |                  |
| 14473 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 信通运检班   | 隽水变电站  | 10kV上坳线隽125    | 银山华府2号公变        | 260. 9  | 二级 |                  |
| 14474 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61     | 下朗村             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14475 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV水库线青13     | 青山站用电           | 81. 14  | 二级 |                  |
| 14476 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV楠林线楠601    | 楠林中学            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14477 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412    | 七星岭5号(005区)     | 435. 07 | 一级 |                  |
| 14478 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412    | 广福园居民小区2#(002区) | 330. 29 | 一级 |                  |
| 14479 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410    | 香山一号二区4号商业公变    | 405. 94 | 一级 |                  |
| 14480 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14     | 接兴新村2#          | 84. 09  | 一级 |                  |
| 14481 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV纤维板线牌21    | 医院              | 335. 56 | 一级 |                  |
| 14482 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV三叉港线甘14    | 杨排洲2#台区         | 45. 46  | 二级 |                  |
| 14483 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV余畈线隽223    | 市政二配变           | 346. 38 | 一级 |                  |
| 14484 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站  | 10kV金鸡线梅16     | 机关公变            | 252. 09 | 二级 |                  |
| 14485 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410    | 香山一号三期一号变压器     | 651. 13 | 一级 |                  |
| 14486 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607    | 天桥台区            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14487 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV工业园一回线新122 | 银峰二配变           | 273. 08 | 一级 |                  |
| 14488 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站  | 10kV石印线慈119    | 大竹八组安置点台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14489 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76     | 郭家岭代家三组         | 25. 56  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |           |                |              |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|--------------|--------|----|------------------|
| 14490 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV柳林线梅14     | 镜面山-1#台区     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14491 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81    | 三门徐台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14492 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV香山线崇410    | 香山一号四期三号公变   | 648.76 | 一级 |                  |
| 14493 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站     | 10kV藏通二线通621   | 铁柱桥头台区       | 80     | 一级 |                  |
| 14494 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站     | 10kV铁柱二回线新118  | 铁柱青屋场台区      | 130.86 | 二级 |                  |
| 14495 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站     | 10kV城三回线鱼216   | 锦湖花苑变压器      | 327.81 | 一级 |                  |
| 14496 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV专线线北217    | 岭背配变         | 29.68  | 二级 |                  |
| 14497 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV黄袍线荻116    | 望湖一组变        | 52.1   | 二级 |                  |
| 14498 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV黄袍线荻116    | 望湖五变         | 40     | 二级 |                  |
| 14499 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站     | 10kV高峰线潭110    | 三石屋台区        | 40.65  | 一级 |                  |
| 14500 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站     | 10kV高峰线潭110    | 界头五台区        | 76.19  | 二级 |                  |
| 14501 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站     | 10kV大罗湖线小609   | 茅铺岭四队公变      | 40     | 一级 |                  |
| 14502 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 吴田变电站     | 10kV郑家坪一回线吴63  | 衢谭下台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14503 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站    | 10kV杨家洪线茶40    | 十井铺八组        | 160.88 | 二级 |                  |
| 14504 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站    | 10kV茶庵线赵207    | 雷家桥村七组公变     | 41.5   | 二级 |                  |
| 14505 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV九房线大218    | 南山变          | 112.22 | 二级 |                  |
| 14506 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV钟鸣线神108    | 莲塘五组1#公变     | 84.51  | 二级 |                  |
| 14507 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV白羊线路106    | 下岩王家3#       | 24.11  | 二级 |                  |
| 14508 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站     | 10kV宝塔线凤24     | 畜牧场台区        | 327.56 | 二级 |                  |
| 14509 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV市委线汪58     | 万隆苑公变        | 255.47 | 一级 |                  |
| 14510 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV平安线车213    | 车埠程家2#公变     | 256.05 | 一级 |                  |
| 14511 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV水兴线水109    | 南冲三变         | 112.05 | 二级 |                  |
| 14512 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站     | 10kV高峰线潭110    | 高塘二台         | 57.47  | 二级 |                  |
| 14513 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81    | 宾兴会3#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14514 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV石溪线马110    | 聂家台区         | 55.97  | 二级 |                  |
| 14515 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV大畈线黄25     | 北山畈台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14516 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV大畈线黄25     | 新民台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14517 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV大畈线黄25     | 烽火小学台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14518 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV肖沙线肖116    | 大联四组         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14519 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV农机线通115    | 乐家山公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14520 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114    | 董岭邓家1#公变     | 80     | 二级 |                  |
| 14521 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV秀水线油515    | 九宫小区         | 171.26 | 二级 |                  |
| 14522 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站     | 10kV余畈线隽223    | 大石冲          | 167.83 | 二级 |                  |
| 14523 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV舒桥线绿404    | 梅山村部2#       | 81.04  | 一级 |                  |
| 14524 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 信通运检班   | 隽水变电站     | 10kV上坳线隽125    | 棚户小区         | 151.4  | 二级 |                  |
| 14525 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17     | 雷骆4.5组3#台区   | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14526 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23     | 山下吴2#台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14527 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 余花配电站     | 35kV余花配10kV黄祠线 | 塘角李          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14528 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12     | 梓木村3台区       | 17.19  | 二级 |                  |
| 14529 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV石门线楠607    | 山泽3#         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14530 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV石门线楠607    | 山泽2#         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14531 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站     | 10kV麻塘线麻14     | 东井5-9组2#台区   | 14.21  | 二级 |                  |
| 14532 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV工业园一回线桃14  | 中津七组二台       | 400.55 | 一级 |                  |
| 14533 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV工业园一回线桃14  | 中津七组         | 436.45 | 一级 |                  |
| 14534 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄上片线石14   | 中津八组二台       | 419.76 | 二级 |                  |
| 14535 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510    | 朱坳山台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14536 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV大港线楠606    | 方家           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14537 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站     | 10kV平安线新116    | 三合广场公变       | 266.36 | 一级 |                  |
| 14538 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV大白线菖14     | 茅井九组2#台区     | 40.34  | 二级 |                  |
| 14539 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV高庄线沙22     | 高庄9组-1台区     | 50.18  | 二级 |                  |
| 14540 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV孟垅线黄15     | 大茶园台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14541 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV七星线崇412    | 光谷3号(113区)   | 425.78 | 一级 |                  |
| 14542 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专四回线蒲216  | 蕲川农贸市场公变     | 555.25 | 一级 |                  |
| 14543 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站    | 10kV胜利线黄111    | 汤家咀五队2#公变    | 40     | 二级 |                  |
| 14544 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23     | 田铺台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14545 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV油坊线油516    | 廖家坳台区        | 64.83  | 二级 |                  |
| 14546 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站     | 10kV五里线隽126    | 锡山五台         | 104.38 | 二级 |                  |
| 14547 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站     | 10kV古鸣线隽222    | 惠民家园配电       | 171    | 二级 |                  |
| 14548 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV八斗线高118    | 绿水五组         | 40.38  | 一级 |                  |
| 14549 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站     | 10kV横岭线金25     | 板栗坑          | 40.18  | 二级 |                  |
| 14550 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV大源线传110    | 大屋洪家         | 35.37  | 二级 |                  |
| 14551 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站     | 10kV栗工一回线栗214  | 栗林村二期A区1#    | 172.39 | 二级 |                  |
| 14552 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站     | 10kV栗工一回线栗214  | 栗林村二期8#柱上变压器 | 278.73 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |           |                |             |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|-------------|--------|----|------------------|
| 14553 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站     | 10kV温滨二回线温26   | 泉塘八组3#柱上变压器 | 258.64 | 一级 |                  |
| 14554 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12     | 江田5组台区      | 6.87   | 二级 |                  |
| 14555 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集一回线门78   | 香山三台        | 433.98 | 一级 |                  |
| 14556 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV塘工二回线塘85   | 杨下一组1#柱上变压器 | 80.4   | 一级 |                  |
| 14557 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站     | 10kV宝塔线凤24     | 铁铺村三六组      | 400.07 | 二级 |                  |
| 14558 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站     | 10kV徐司线宝509    | 六三还建点       | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 14559 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站     | 10kV工业园二回线新123 | 元宝佳苑1       | 322.57 | 一级 |                  |
| 14560 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215    | 杨部五变        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14561 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站     | 10kV古鸣线隽222    | 涂家台区        | 23.27  | 二级 |                  |
| 14562 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站     | 10kV古鸣线隽222    | 艾家垅台区       | 42.09  | 二级 |                  |
| 14563 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里所配电班  | 隽水变电站     | 10kV宝塔线隽230    | 锡山路口        | 168.59 | 一级 |                  |
| 14564 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里所配电班  | 隽水变电站     | 10kV宝塔线隽230    | 岭上屋         | 160.86 | 一级 |                  |
| 14565 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站    | 10kV北山线月603    | 王泥坪         | 84.71  | 二级 |                  |
| 14566 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV官洲线溪18     | 邱湾四组        | 59.91  | 二级 |                  |
| 14567 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV白沙一线油509   | 桃源杨家一台      | 22.29  | 二级 |                  |
| 14568 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV丰收线牌17     | 庄屋6#台区      | 81.71  | 一级 |                  |
| 14569 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV三叉港线甘14    | 杨排洲台区       | 144.22 | 二级 |                  |
| 14570 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站     | 10kV白米线樊509    | 细王家台        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14571 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站     | 10kV砖厂线马206    | 大屋肖6组台区     | 35.33  | 二级 |                  |
| 14572 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV香山线崇410    | 香山一号三期三号公变  | 640.56 | 一级 |                  |
| 14573 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV香山线崇410    | 香山一号三期四号公变  | 643.42 | 一级 |                  |
| 14574 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV香山线崇410    | 香山一号三期二号公变  | 650.74 | 一级 |                  |
| 14575 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集二回线门79   | 梅冲李家2号      | 252.36 | 二级 |                  |
| 14576 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229    | 茶园二组安置点台区   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14577 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV柳线梅14      | 荫塘-1#台区     | 6.54   | 二级 |                  |
| 14578 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV大路线犀226    | 塘下新村台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14579 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站     | 10kV香山线崇410    | 香山一号四期四号公变  | 647.75 | 一级 |                  |
| 14580 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV乌龟石线香515   | 西庄畈二台二号     | 80.91  | 二级 |                  |
| 14581 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV花山线桃61     | 渣冲五组二台      | 102.57 | 二级 |                  |
| 14582 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV林上线株117    | 上郑台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14583 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站     | 10kV湾头线程116    | 嘴上屋台区       | 59.97  | 二级 |                  |
| 14584 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV塑料厂线汪85    | 黄龙大道3#公变    | 344.13 | 一级 |                  |
| 14585 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV润田线荻115    | 竹叶二变        | 36.09  | 二级 |                  |
| 14586 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV绿岭线绿405    | 密泉谢家坡       | 83.23  | 二级 |                  |
| 14587 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV石马线石213    | 凡店三台        | 56.63  | 二级 |                  |
| 14588 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV宋河线神206    | 渡母桥但家公变     | 40     | 二级 |                  |
| 14589 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV余码线潘204    | 新街大队        | 160.37 | 一级 |                  |
| 14590 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV沙堆线传106    | 沙镇一         | 247.23 | 二级 |                  |
| 14591 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV八斗线高118    | 高铁5#公变      | 154.46 | 二级 |                  |
| 14592 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV虎山线溪17     | 虎山2队        | 252.29 | 二级 |                  |
| 14593 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV台山线肖111    | 台山三组        | 10.84  | 二级 |                  |
| 14594 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站     | 10kV化纤线车115    | 车埠供电所公变     | 333.98 | 一级 |                  |
| 14595 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV黄沙线黄24     | 毛杨陈家台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14596 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV菖蒲线菖13     | 五里界1,2组2#公变 | 165.06 | 二级 |                  |
| 14597 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23     | 石壁湖台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14598 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城专四回线蒲216  | 矿采办公变       | 179.52 | 一级 |                  |
| 14599 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV柏树线肖113    | 柏树新农村       | 253.56 | 二级 |                  |
| 14600 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV沙坪线沙24     | 永兴小区公变      | 166.93 | 二级 |                  |
| 14601 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV石门线楠607    | 黄坪2#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14602 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV楠林线楠601    | 水响2#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14603 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13     | 浮桥新农村       | 67.14  | 二级 |                  |
| 14604 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13     | 浮桥三组        | 65.55  | 二级 |                  |
| 14605 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81    | 龙岗台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14606 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站     | 10kV寺下线楠503    | 咀背台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14607 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站     | 10kV沙堤线港13     | 长安口外屋       | 82.76  | 二级 |                  |
| 14608 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13     | 清水八组        | 17.24  | 二级 |                  |
| 14609 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站     | 10kV马桥线铜13     | 铜钟案山5组2台区   | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14610 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV白沙一线油509   | 上坳五台        | 227.02 | 二级 |                  |
| 14611 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV白沙一线油509   | 上坳三台        | 147.73 | 二级 |                  |
| 14612 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站     | 10kV灯笼山线官606   | 官塘振兴2#公变    | 297.33 | 一级 |                  |
| 14613 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV一盘丘线杨404   | 梓木洞2#       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14614 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站     | 10kV中坪线随15     | 老虎岩王家公变     | 41.55  | 二级 |                  |
| 14615 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV洪下线菖12     | 松柏岭七组       | 19.71  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                   |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------------|--------|----|------------------|
| 14616 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 怡宁基建柱上变压器         | 0      | 三级 |                  |
| 14617 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV长寿线蒋515   | 洞口七组1#公变          | 23.45  | 二级 |                  |
| 14618 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV政府线崇506   | 陈西烈2#公变           | 333.16 | 二级 |                  |
| 14619 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62    | 港背朱台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14620 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV余码线潘204   | 新街1队3#            | 80.39  | 一级 |                  |
| 14621 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 柘田上台2#            | 90.96  | 二级 |                  |
| 14622 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 坡路陈家              | 40.74  | 二级 |                  |
| 14623 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 大屋李台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14624 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 桃源小镇              | 162.59 | 二级 |                  |
| 14625 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76    | 肖家公变台区            | 326.64 | 二级 |                  |
| 14626 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV铜钟线铜12    | 机关2号3#            | 47.26  | 二级 |                  |
| 14627 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73    | 金三角(117区)         | 265.46 | 一级 |                  |
| 14628 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV桂乡线张23    | 中学公变              | 261.56 | 一级 |                  |
| 14629 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 桃源杨家二台            | 34.82  | 二级 |                  |
| 14630 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25    | 泉洪姜家              | 24.62  | 二级 |                  |
| 14631 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 大柱安置点             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14632 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14    | 周冲台区              | 43.23  | 二级 |                  |
| 14633 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 太平村2#台区（曹家）       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14634 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 雪山街台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14635 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 肥塘安置点二号           | 195.53 | 二级 |                  |
| 14636 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 肥塘安置点一号           | 257.91 | 二级 |                  |
| 14637 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 栗子林台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14638 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61    | 石磊下台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14639 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV环城线湄514   | 南堡塘台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14640 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 香山一号四期一号公变        | 643.74 | 一级 |                  |
| 14641 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404  | 阮坑1#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14642 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV司南线汪83    | 东洲开发区4#公变         | 320    | 一级 |                  |
| 14643 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV英才线丰34    | 东洲小区5#公变          | 222.12 | 一级 |                  |
| 14644 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107   | 易家堤大队2#公变         | 172.28 | 二级 |                  |
| 14645 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116  | 月山李家1#公变          | 176.05 | 一级 |                  |
| 14646 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117   | 袁河四组              | 40.61  | 二级 |                  |
| 14647 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23  | 公路段柱上变压器(淦河1回)    | 263.48 | 一级 |                  |
| 14648 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107   | 易家堤大队3#公变         | 80     | 二级 |                  |
| 14649 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城北二回线隽221 | 破塘配变              | 250.16 | 二级 |                  |
| 14650 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV环城线门76    | 五里界2#公变           | 55.9   | 二级 |                  |
| 14651 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 安乐二队3#            | 67.62  | 二级 |                  |
| 14652 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 曾铺五组二号            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14653 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV麻塘线麻14    | 凡塘一组              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14654 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73    | 林业饮料厂1#(164区)     | 259.1  | 一级 |                  |
| 14655 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73    | 交通局(45区)          | 168.06 | 一级 |                  |
| 14656 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV沙坪线沙24    | 时空街6台区2号公变        | 326.95 | 二级 |                  |
| 14657 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV菖桂线桂12    | 官庄一组2号台区          | 28.98  | 二级 |                  |
| 14658 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607   | 团墩2#              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14659 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV兴民线桃69    | 中津新农村             | 224.25 | 二级 |                  |
| 14660 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62    | 山下严               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14661 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV菖蒲线隽124   | 旭红车站              | 166.56 | 一级 |                  |
| 14662 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 锦山乡政府             | 310.42 | 二级 |                  |
| 14663 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 金鸡岭台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14664 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV宝石线刘13    | 蛇皮畈台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14665 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117 | 甘山垅               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14666 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 锦山四台              | 103.18 | 二级 |                  |
| 14667 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 锦山五台              | 81.65  | 二级 |                  |
| 14668 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉三回线温13  | 电视台柱上变压器温泉III回温13 | 560.4  | 一级 |                  |
| 14669 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站  | 10kV潜洪线潜115   | 潜山七组公变柱上变压器       | 82.75  | 二级 |                  |
| 14670 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV菖蒲线隽124   | 续畈六组配变            | 266.76 | 一级 |                  |
| 14671 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下岭线麻15    | 梨山四组二号            | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 14672 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 麻塘变电站  | 10kV下朱线麻13    | 熬山1.2.9.10组二号     | 2.97   | 二级 |                  |
| 14673 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝凤线宝507   | 石垅开发区公变           | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 14674 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 西河三组2#台区          | 36.32  | 二级 |                  |
| 14675 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV龙洞线蒋613   | 三肖大队3#台区          | 285.94 | 二级 |                  |
| 14676 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21    | 担水三四组2#台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14677 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24   | 渡普营业厅             | 82.21  | 二级 |                  |
| 14678 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611   | 齐心一组2#            | 100.17 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |                 |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 14679 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27     | 进口三组            | 355.18 | 二级 |                  |
| 14680 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13     | 花泉村8组           | 7.73   | 二级 |                  |
| 14681 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 于思窝台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14682 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119    | 雨山街公变           | 119.64 | 二级 |                  |
| 14683 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV桂口线阮15     | 皮姜冲             | 19.78  | 二级 |                  |
| 14684 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV陈坪线石503    | 虎头山台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14685 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206    | 蔡桥国家山2#公变       | 40.93  | 二级 |                  |
| 14686 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412    | 光谷4号(114区)      | 338.14 | 一级 |                  |
| 14687 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412    | 张家岭公变(138区)     | 382.12 | 二级 |                  |
| 14688 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV丰收线牌17     | 新洲4#1变压器        | 163.6  | 一级 |                  |
| 14689 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13     | 西关四组2#台区(陈家)    | 7.12   | 二级 |                  |
| 14690 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13     | 太平村林场台区         | 80.04  | 二级 |                  |
| 14691 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 石黄岩台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14692 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 信通运检班   | 隽水变电站  | 10kV上塍线隽125    | 交投小区            | 256.33 | 二级 |                  |
| 14693 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV九毫线周210    | 九毫六队2#公变        | 89.33  | 二级 |                  |
| 14694 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV九毫线周210    | 九毫十队公变          | 163.67 | 二级 |                  |
| 14695 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV九毫线周210    | 九毫大队2#公变        | 40     | 二级 |                  |
| 14696 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228    | 清水湾台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14697 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV官塘线大116    | 粮管所台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14698 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229    | 五指山台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14699 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV政府线崇506    | 桃溪中学(287区)      | 161.58 | 二级 |                  |
| 14700 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510  | 崇尚华府8号(277区)    | 520.48 | 二级 |                  |
| 14701 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 宋家慈台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14702 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈供电所   | 大畈变电站  | 10kV杉木园线大224   | 周波山台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14703 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81     | 山水天城二期一号配电室1号公变 | 403.2  | 一级 |                  |
| 14704 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81     | 山水天城二期二号配电室2号公变 | 323.72 | 一级 |                  |
| 14705 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 赤颜1#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14706 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13     | 浮桥十三组二台         | 130.24 | 二级 |                  |
| 14707 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218    | 黄沙八组2台          | 18.65  | 二级 |                  |
| 14708 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107    | 边山台区            | 58.66  | 二级 |                  |
| 14709 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV陆溪线溪15     | 陆溪9#            | 295.27 | 二级 |                  |
| 14710 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 劈精七八组1#公变       | 81.74  | 一级 |                  |
| 14711 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 寺下王二号           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14712 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV黄土线桂13     | 镇直3#公变          | 124.14 | 二级 |                  |
| 14713 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106    | 木伦岭一组公变         | 82.28  | 一级 |                  |
| 14714 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 花石变电站  | 10kV镇区线花115    | 官桥1#公变          | 161.76 | 一级 |                  |
| 14715 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV肖沙线肖116    | 大堰四组            | 17.71  | 二级 |                  |
| 14716 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV石油线崇507    | 汽运公司(38区)       | 286.47 | 一级 |                  |
| 14717 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23     | 龙潭              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14718 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV河南街线桃64    | 汽校公变            | 188.86 | 二级 |                  |
| 14719 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77     | 边寨股家安置点         | 204.78 | 二级 |                  |
| 14720 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV湾头线程116    | 金塘六变            | 4.17   | 二级 |                  |
| 14721 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV花龙线花17     | 大桥村3#           | 40.01  | 二级 |                  |
| 14722 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509   | 桃源三台            | 145.24 | 二级 |                  |
| 14723 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502    | 犁子墩             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14724 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13     | 沙子岭分场公变         | 24.36  | 二级 |                  |
| 14725 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18     | 官洲三队            | 81.56  | 二级 |                  |
| 14726 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV护城堤线南117   | 磨盘路1+1#柱上变压器    | 278.07 | 二级 |                  |
| 14727 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24    | 粮所基地支线公变柱上变压器   | 80.42  | 二级 |                  |
| 14728 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122  | 轴承配变            | 277.55 | 一级 |                  |
| 14729 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 钟鸣变电站  | 10kV产业园一回线鸣538 | 渣桥汪家            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14730 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24    | 蒲圻湖七组废品加工       | 100.02 | 二级 |                  |
| 14731 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV珍湖线溪16     | 陆溪营业厅           | 253.89 | 二级 |                  |
| 14732 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV砖瓦线牌22     | 牌洲营业厅           | 82.85  | 二级 |                  |
| 14733 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606    | 程氏              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14734 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 老屋山台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14735 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 大屋庄台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14736 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15     | 四门3#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14737 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV三源线洪502    | 滨河小区台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14738 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108    | 九龙泉2#台区         | 3.62   | 二级 |                  |
| 14739 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV园区二回线茶66   | 十井铺六组           | 104.5  | 二级 |                  |
| 14740 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV青山线青11     | 冷水港2台台区         | 33.34  | 二级 |                  |
| 14741 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV石门线楠607    | 石门光伏台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |           |               |                 |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|-----------------|--------|----|------------------|
| 14742 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV泉口线路204   | 大港背             | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14743 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV七星线崇412   | 桃溪花园3#(98区)     | 261.32 | 一级 |                  |
| 14744 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站    | 10kV西河二回线广27  | 河堤北路2#柱上变压器     | 336.42 | 二级 |                  |
| 14745 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV河背线张21    | 余光南台区           | 40.28  | 二级 |                  |
| 14746 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 朱家2#            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14747 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV陈坪线石503   | 下河台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14748 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 浮桥五组二台          | 23.67  | 二级 |                  |
| 14749 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站     | 10kV群力线横506   | 凉亭塆4组3#         | 179.14 | 二级 |                  |
| 14750 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV白泥线大115   | 朱玉垅台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14751 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV雨山线路208   | 杨家2#台区          | 13.28  | 二级 |                  |
| 14752 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV源头线黄14    | 老屋阮村光伏台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14753 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV畅周线洪510   | 中苏湖台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14754 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV大畈线黄25    | 柏树尖台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14755 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永峰二回线永612 | 粮食车队宿舍公变柱上变压器   | 157.68 | 二级 |                  |
| 14756 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站    | 10kV高湖线刘23    | 西湾台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14757 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228   | 西泉三组台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14758 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV迎宾线门81    | 山水天城二期二号配电室4号公变 | 641.51 | 一级 |                  |
| 14759 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV迎宾线门81    | 山水天城二期一号配电室3号公变 | 642.11 | 一级 |                  |
| 14760 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407   | 下段台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14761 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV杨林线杨504   | 茅坪组台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14762 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站     | 10kV石南线长112   | 何家老屋            | 19.2   | 二级 |                  |
| 14763 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 下徐台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14764 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |           | 10kV杨家岭线赤116  | 月山谢家2#公变        | 81.76  | 一级 |                  |
| 14765 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV下沙线牌14    | 丰收闸             | 40.78  | 一级 |                  |
| 14766 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站     | 10kV阔田线新120   | 官塘角台区           | 23.33  | 二级 |                  |
| 14767 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站    | 10kV强盛线砂105   | 景泰园2#公变         | 214.17 | 一级 |                  |
| 14768 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV秀水线油515   | 祥瑞家园            | 431.38 | 二级 |                  |
| 14769 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV隐水线大228   | 坑口3#台区（下杨七组）    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14770 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站     | 10kV东堡线港12    | 港口老街            | 6.29   | 二级 |                  |
| 14771 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV余码线潘204   | 六贯堤六组           | 82.98  | 一级 |                  |
| 14772 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV节里线高117   | 新合村部            | 80.63  | 二级 |                  |
| 14773 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV乌龟石线香515  | 柏密二台            | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14774 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 江田机站2台区         | 42.81  | 一级 |                  |
| 14775 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站     | 10kV毛坪线桂22    | 下毛坪             | 35.44  | 二级 |                  |
| 14776 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV路口线路205   | 路口街4号           | 118.25 | 二级 |                  |
| 14777 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV东岭线老605   | 广福庵3#           | 163.9  | 二级 |                  |
| 14778 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站     | 10kV白沙一线油509  | 大垅台区            | 82.77  | 二级 |                  |
| 14779 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV畅周线洪510   | 青沟台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14780 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV舒桥线绿404   | 廖家桥村部1S13-100   | 80.24  | 一级 |                  |
| 14781 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站     | 10kV湖畔线杨407   | 盘坑3#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14782 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站    | 10kV开发区线砂209  | 汪家堡村部           | 187.22 | 一级 |                  |
| 14783 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV杨塘线马212   | 三步桥二变           | 41.62  | 二级 |                  |
| 14784 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV西凉线神107   | 钟岭十三组公变         | 40.23  | 二级 |                  |
| 14785 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站     | 10kV芦林畈线小507  | 芦林畈五队公变         | 41.28  | 二级 |                  |
| 14786 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站     | 10kV城隍二回线通114 | 景元隆鼎丽都二期9#台区    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14787 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV畈中线石508   | 官山台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14788 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV塑料厂线汪85   | 司法局公变           | 222.65 | 一级 |                  |
| 14789 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV白霓线白119   | 白霓大窝2台台区        | 16.91  | 二级 |                  |
| 14790 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV大源线传110   | 华家六台区           | 160.93 | 二级 |                  |
| 14791 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV大桥线桃13    | 肥塘安置点三号         | 80.71  | 二级 |                  |
| 14792 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站     | 10kV源头线黄14    | 源头三组台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14793 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站     | 10kV钟鸣线神108   | 吴师月2#公变         | 42.98  | 二级 |                  |
| 14794 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV舒桥线绿404   | 花果山2#           | 80.06  | 一级 |                  |
| 14795 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站     | 10kV王洪线杨210   | 六过村公变           | 25.69  | 二级 |                  |
| 14796 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站     | 10kV县委线通215   | 一中2#            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14797 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV四星线高24    | 堰头村5.6组台区（余家垅）  | 7.44   | 二级 |                  |
| 14798 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV市政线麦116   | 麦市图垅口台区         | 210.39 | 二级 |                  |
| 14799 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV东村线老606   | 螺丝桥1#           | 162.54 | 二级 |                  |
| 14800 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站     | 10kV星桥线肖114   | 柳祠村2#台区         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14801 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV永安二回线文217 | 温泉七组2#台区公变      | 0      | 三级 |                  |
| 14802 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV杨部线大215   | 曾家三变            | 53.83  | 二级 |                  |
| 14803 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV华陂线青17    | 华陂3组2#台区        | 31.13  | 二级 |                  |
| 14804 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站     | 10kV蒲圻湖线渡24   | 蒲圻湖六组台区         | 23.89  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                            |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------------------|--------|----|------------------|
| 14805 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 茅山变电站  | 10kV望山线茅106   | 金潭七组公变                     | 89.02  | 一级 |                  |
| 14806 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26    | 马家垅台区                      | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 14807 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 三门邓家2#公变                   | 42.65  | 二级 |                  |
| 14808 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614 | 书台街4#柱上变                   | 244.45 | 二级 |                  |
| 14809 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16    | 张家坪二六组2#公变                 | 80     | 二级 |                  |
| 14810 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV刘家门线老505  | 刘家门1#+1                    | 161.02 | 二级 |                  |
| 14811 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605   | 罗家边1#                      | 167.63 | 二级 |                  |
| 14812 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文房线文114   | 大畈八组还建点1#（乡政府3#）柱上变压器      | 327.57 | 一级 |                  |
| 14813 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406   | 街道5#台区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14814 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 阮家1#台区（隐水阮家）               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14815 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV车埠线蒲213   | 苦竹桥五组2#公变                  | 178.12 | 二级 |                  |
| 14816 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰二回线永612 | 车站路廉租房变1#柱上变压器             | 161.16 | 一级 |                  |
| 14817 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 吉祥小区公变台区                   | 237.97 | 二级 |                  |
| 14818 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV温泉线南214   | 牛头山移民                      | 180.27 | 二级 |                  |
| 14819 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 路口2#台区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14820 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24    | 黄沙中学                       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14821 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV洪下线菖12    | 王北屋台区                      | 80.54  | 二级 |                  |
| 14822 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂三回线沿516 | 教堂4#台区                     | 144.95 | 二级 |                  |
| 14823 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 雍景四区                       | 641.68 | 一级 |                  |
| 14824 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 华陂8组2#台区                   | 51.56  | 二级 |                  |
| 14825 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 杨畈3组公变                     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14826 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 丹塘五六组公变                    | 82.95  | 二级 |                  |
| 14827 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城南线隽123   | 砂布配变                       | 323.11 | 一级 |                  |
| 14828 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV泉门线陆206   | 陆水湖菜市场公变                   | 354.56 | 一级 |                  |
| 14829 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV凤凰线广13    | 广东畈九组4#台区                  | 108.95 | 二级 |                  |
| 14830 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 新浦4#台区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14831 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406   | 石桥头台区                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14832 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15    | 老虎岩七八九组公变                  | 325.22 | 二级 |                  |
| 14833 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 石垅四变                       | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14834 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118   | 庙下安置点                      | 17.35  | 二级 |                  |
| 14835 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116   | 雁塔桥配变                      | 260.72 | 一级 |                  |
| 14836 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15    | 桥头吴                        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14837 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV大青线上116   | 纸绷三                        | 40.5   | 二级 |                  |
| 14838 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉二回线塘61  | 水利局柱上变压器(塘61)              | 279.6  | 一级 |                  |
| 14839 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 大屋吴公变                      | 60.94  | 二级 |                  |
| 14840 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 铺兴街3#台区                    | 10.48  | 二级 |                  |
| 14841 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 红石八组                       | 149.72 | 二级 |                  |
| 14842 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赵李桥所配电班 | 赵李桥变电站 | 10kV铁路线赵112   | 赵李桥镇茶叶站公变                  | 172.78 | 二级 |                  |
| 14843 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510   | 矮岭罗家公变                     | 200    | 二级 |                  |
| 14844 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站  | 10kV白米线樊509   | 双港三台                       | 240.54 | 二级 |                  |
| 14845 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 铺前村二台区                     | 16.97  | 二级 |                  |
| 14846 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 金塘变电站  | 10kV横岭线金25    | 界牌2台                       | 40.14  | 二级 |                  |
| 14847 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 长垅变电站  | 10kV水口线长117   | 李家二变                       | 54     | 二级 |                  |
| 14848 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV石油线崇507   | 田家村2号公变                    | 331.93 | 一级 |                  |
| 14849 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126   | 锡山罗子冲台区                    | 26.11  | 二级 |                  |
| 14850 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 中国农业银行股份有限公司咸宁分行（潜山路13号）公变 | 202.25 | 一级 |                  |
| 14851 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118   | 郭家一变                       | 176.52 | 二级 |                  |
| 14852 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 杨菊花村六组                     | 41.43  | 二级 |                  |
| 14853 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224   | 石泉九组                       | 24.02  | 二级 |                  |
| 14854 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407   | 厅下2#台区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14855 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 宁虹1#柱上变压器                  | 432.95 | 一级 |                  |
| 14856 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124   | 体育路公变                      | 252    | 二级 |                  |
| 14857 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供电班   | 小柏变电站  | 10kV赤壁线小503   | 周郎二队1#公变                   | 40.98  | 二级 |                  |
| 14858 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 罗城配电站  | 10kV港路线罗11    | 朱家庙2#台区                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14859 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV河背线张21    | 张公庙五六组2#                   | 166.35 | 二级 |                  |
| 14860 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV白泥线大115   | 夏家台区                       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14861 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东岭线老605   | 东岭7#                       | 166.09 | 二级 |                  |
| 14862 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 高田梅家新屋                     | 44.22  | 二级 |                  |
| 14863 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV肖码线港108   | 王家月1# 1台区                  | 281.81 | 二级 |                  |
| 14864 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV润田线荻115   | 润田二变                       | 3.77   | 二级 |                  |
| 14865 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 肖岭变电站  | 10kV台山线肖111   | 桃花二组                       | 8      | 二级 |                  |
| 14866 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 东湖分场一队2+1#                 | 160.61 | 一级 |                  |
| 14867 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15    | 茅坪一二七八组公变                  | 162.01 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                             |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-----------------------------|--------|----|------------------|
| 14868 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 枫树岭2#台区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14869 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV化纤线车115   | 车埠广电公变                      | 282.91 | 一级 |                  |
| 14870 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV大港线楠606   | 大畈2#（白果树）                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14871 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV泉港线湄517   | 朱家窝2#台区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14872 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513   | 赤城2#台区                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14873 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 楠林3组2号台区                    | 106.45 | 二级 |                  |
| 14874 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43    | 财源广场1#配变01                  | 407.2  | 二级 |                  |
| 14875 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 源泉小区公变                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14876 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605 | 藏龙府邸3#公变                    | 657.14 | 一级 |                  |
| 14877 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤一回线砂102 | 雍景2#公变                      | 660.9  | 二级 |                  |
| 14878 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文河线文117   | 宁康一堂养生文化传播有限公司（君临湖畔商住小区）公   | 403.63 | 一级 |                  |
| 14879 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城Ⅱ回线鱼215  | 亿嘉庭苑箱变                      | 408.06 | 一级 |                  |
| 14880 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513   | 康美小镇10#公变                   | 647.38 | 二级 |                  |
| 14881 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙桂线龙206   | 孝子山二期3#公变                   | 508.62 | 一级 |                  |
| 14882 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 福星城二期6#公变配电房2#公变            | 517    | 一级 |                  |
| 14883 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 迎宾新城3#                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14884 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV万安线新24    | 夜珠桥3#公变                     | 171.55 | 二级 |                  |
| 14885 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215   | 时代家园（3#公变）                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14886 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 丹桂香堤C3配电房3#公变               | 412.27 | 二级 |                  |
| 14887 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614 | 壹号院1#公变配电房2#公变              | 648.92 | 一级 |                  |
| 14888 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 锦阳国际4号（231区）                | 666.76 | 二级 |                  |
| 14889 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV砖瓦线牌22    | 爱国长渠                        | 168.25 | 二级 |                  |
| 14890 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37    | 咸宁市温泉东兴置业有限公司（水岸澜庭）7#公变     | 403.55 | 一级 |                  |
| 14891 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV教委线茶42    | 世纪花园1#配变01                  | 674.86 | 二级 |                  |
| 14892 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 十六谭.香缇郡1#公变                 | 405.81 | 一级 |                  |
| 14893 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 柘坑台区                        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14894 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 烟墩村部2#                      | 80.44  | 一级 |                  |
| 14895 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72  | 咸宁市安居工程开发有限公司（学雅芳邻二期）2#公变   | 240.1  | 一级 |                  |
| 14896 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37    | 咸宁市温泉东兴置业有限公司（水岸澜庭）10#公变    | 644.46 | 一级 |                  |
| 14897 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV酒店线汪62    | 世纪豪庭3#公变                    | 409.49 | 二级 |                  |
| 14898 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站  | 10kV五里线隼126   | 留余府邸9#公变                    | 323.3  | 二级 |                  |
| 14899 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV永城一回线永510 | 城际空间站B区#1公变                 | 507.64 | 二级 |                  |
| 14900 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV城四回线鱼120  | 雍豪府1#配电房1#公变                | 816.77 | 二级 |                  |
| 14901 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513   | 银山金城1#公变间隔配电变压器             | 658.79 | 二级 |                  |
| 14902 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉二回线温29  | 中国人民银行咸宁市中心支行公变             | 323.16 | 一级 |                  |
| 14903 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟坳上下台新建1#                  | 81.4   | 二级 |                  |
| 14904 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 金泰华府公变配电房1#公变               | 650.78 | 一级 |                  |
| 14905 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文河线文117   | 芷岸青林A3配电室4#公变               | 817.43 | 一级 |                  |
| 14906 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 农业一三组1#公变                   | 387.14 | 一级 |                  |
| 14907 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513   | 康美小镇5#公变                    | 649.74 | 二级 |                  |
| 14908 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605 | 咸宁雅士林桂府2#公变配电房3#公变          | 647.03 | 一级 |                  |
| 14909 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505   | 咸宁市丹桂园房地产开发有限公司（山水一品三期）5#公变 | 810.29 | 一级 |                  |
| 14910 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 王家坳                         | 337.77 | 二级 |                  |
| 14911 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37    | 书苑小区1#                      | 645.76 | 一级 |                  |
| 14912 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV乡直线株118   | 杨芳新区台区                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14913 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 国际巴黎城二期7#公变室14#配电变压器        | 650.58 | 一级 |                  |
| 14914 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 竹岭                          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14915 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV黄沙线随16    | 张家坪二六组1#公变                  | 160    | 二级 |                  |
| 14916 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 锦绣天城1号（225区）                | 543.41 | 二级 |                  |
| 14917 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513   | 康美小镇7#公变                    | 648.18 | 二级 |                  |
| 14918 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513   | 柏树配变                        | 251.05 | 二级 |                  |
| 14919 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 塞纳河畔二期7#公变                  | 670.72 | 一级 |                  |
| 14920 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙桂线龙206   | 咸宁碧盛房地产开发有限公司（碧桂园浅月湾二期）3#公变 | 645.83 | 一级 |                  |
| 14921 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV桃林线梓108   | 花岸1期1#公变                    | 808.32 | 二级 |                  |
| 14922 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV水晶二回线吴70  | 森林小镇小区7#                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14923 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513   | 财苑小区3台                      | 647.87 | 二级 |                  |
| 14924 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟南程                        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14925 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605 | 咸宁雅士林桂府2#公变配电房1#公变          | 649.62 | 一级 |                  |
| 14926 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉二回线塘61  | 枫林绿洲二期2#公变                  | 510.24 | 一级 |                  |
| 14927 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙桂线龙206   | 铂金公馆1#公变                    | 645.4  | 一级 |                  |
| 14928 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV沿湖线鱼122   | 三湖春天5#箱变                    | 428.99 | 二级 |                  |
| 14929 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜江线潜106   | 肖桥公租房3#公变（潜江线）              | 333.06 | 一级 |                  |
| 14930 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 丹桂香堤C2配电房2#公变               | 649.34 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                            |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------------------|--------|----|------------------|
| 14931 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 天瑞城3#公变                    | 645.47 | 一级 |                  |
| 14932 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV沿湖线鱼122   | 二乔美食城配变间隔配电变压器             | 645.38 | 二级 |                  |
| 14933 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 湖北华宝置业有限公司（银泉名珠二期）公变       | 401.65 | 一级 |                  |
| 14934 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 天瑞城5#公变                    | 648.28 | 一级 |                  |
| 14935 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟谭家庄阴山沟台区                 | 15.15  | 二级 |                  |
| 14936 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 农业一三组4#公变                  | 258.89 | 一级 |                  |
| 14937 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 香溢花城四期2#公变                 | 510.46 | 一级 |                  |
| 14938 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗青二回栗203  | 开发区公租房5#配电变压器              | 647.03 | 一级 |                  |
| 14939 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV温泉线南214   | 山湖温泉03#                    | 405.21 | 二级 |                  |
| 14940 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安四回线文112 | 福桂花园公变                     | 649.02 | 一级 |                  |
| 14941 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗青一回线栗105 | 开发区公租房3#配电变压器              | 0      | 三级 |                  |
| 14942 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 巴黎城一期2#配电变压器               | 517.58 | 一级 |                  |
| 14943 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115   | 五洲新天地3#公变                  | 651.42 | 二级 |                  |
| 14944 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 天通苑三期5#公变                  | 513.12 | 二级 |                  |
| 14945 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV连江线鲍514   | 三国源著03#变                   | 400.85 | 二级 |                  |
| 14946 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV玻纤线麦219   | 株树潭变                       | 9.04   | 二级 |                  |
| 14947 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV山湖线茶69    | 翡翠城二期1#配变                  | 651.3  | 二级 |                  |
| 14948 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨一回线温33  | 滨河财苑箱式变压器（原幼儿园）            | 407.98 | 一级 |                  |
| 14949 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 新力村部1#公变                   | 160.95 | 一级 |                  |
| 14950 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 康园小区公变                     | 504.14 | 一级 |                  |
| 14951 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 芥门楼                        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 14952 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV隼电线油514   | 谢家六组                       | 651.81 | 二级 |                  |
| 14953 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV城北二回线隼221 | 新塘配变                       | 311.16 | 二级 |                  |
| 14954 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 上姜                         | 86.86  | 二级 |                  |
| 14955 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘海线塘83    | 咸宁恒大名都一期6#公变               | 645.11 | 二级 |                  |
| 14956 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 新力六七组3#公变                  | 83.88  | 一级 |                  |
| 14957 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 石塘山井刘家2#公变                 | 160.83 | 一级 |                  |
| 14958 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰二回线南215 | 南门廉租房变压器                   | 504.72 | 二级 |                  |
| 14959 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24    | 郡都7#箱式变7#公变                | 803.21 | 一级 |                  |
| 14960 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV城区二回线隼122 | 旭红桥配变                      | 276.44 | 一级 |                  |
| 14961 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 新敬湾                        | 26.23  | 二级 |                  |
| 14962 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 湖北金昱置业有限公司（双峰新城）4#公变       | 648.74 | 一级 |                  |
| 14963 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 咸宁福星惠誉房地产开发有限公司（福星城二期）5#公变 | 653.08 | 一级 |                  |
| 14964 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 澜郡1#公变                     | 841.7  | 一级 |                  |
| 14965 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 农科一组2#                     | 80.49  | 二级 |                  |
| 14966 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 石桥下                        | 56.54  | 二级 |                  |
| 14967 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV万安线新24    | 蒲首山村2#公变                   | 162.85 | 二级 |                  |
| 14968 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15    | 望夫山六组3#公变                  | 80     | 二级 |                  |
| 14969 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 大湖岭铁道坡2#公变                 | 164.08 | 二级 |                  |
| 14970 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 下姜二台                       | 80.22  | 二级 |                  |
| 14971 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24   | 渡普村二组2#变压器                 | 84.22  | 二级 |                  |
| 14972 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV沿湖线鱼122   | 三湖春天10#                    | 413.68 | 二级 |                  |
| 14973 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城II回线鱼215 | 水岸新城2#配变01                 | 669.85 | 一级 |                  |
| 14974 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV塘口线月602   | 沈家墩                        | 265.86 | 一级 |                  |
| 14975 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 鹏成新都汇二期6#公变                | 675.01 | 一级 |                  |
| 14976 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 越通美院2#公变                   | 404.59 | 一级 |                  |
| 14977 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513   | 银山金城2#公变间隔配电变压器            | 655.77 | 二级 |                  |
| 14978 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV砖瓦线牌22    | 爱国老村2#                     | 82.68  | 二级 |                  |
| 14979 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 石板滩                        | 81.34  | 二级 |                  |
| 14980 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 尚书名府2#公变室1#公变              | 653.75 | 一级 |                  |
| 14981 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 四梅屋                        | 118.6  | 二级 |                  |
| 14982 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 下姜                         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 14983 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 华辰广场2#公变                   | 406.29 | 一级 |                  |
| 14984 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 庞家                         | 45.27  | 二级 |                  |
| 14985 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV塘口线月602   | 汪家畈                        | 81.48  | 一级 |                  |
| 14986 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 金岛香溢花城二期公变室1#公变            | 407.17 | 一级 |                  |
| 14987 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 陶元小区2#公变                   | 510.6  | 一级 |                  |
| 14988 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 花苑小区一配变                    | 511.2  | 二级 |                  |
| 14989 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银安线银505   | 咸宁市御景园二期1#公变               | 813.02 | 一级 |                  |
| 14990 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广昊线广17    | 三元城4#                      | 300    | 二级 |                  |
| 14991 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116   | 公安局小区1#                    | 655.44 | 二级 |                  |
| 14992 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 和江春小区2#公变                  | 809.91 | 一级 |                  |
| 14993 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13    | 云台山五组公变                    | 24.75  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                              |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------------------------|--------|----|------------------|
| 14994 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 锦绣天城2号(237区)                 | 522.9  | 二级 |                  |
| 14995 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉二回线温29  | 中国农业银行咸宁温泉支行（电改）公变           | 258.4  | 一级 |                  |
| 14996 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 水榭花都二期3#公变                   | 644.76 | 一级 |                  |
| 14997 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 烟墩一二三组                       | 160.92 | 一级 |                  |
| 14998 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV教委线茶42    | 世纪花园2#变压器                    | 658.4  | 二级 |                  |
| 14999 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV电力线温19    | 阳光威娜03                       | 240.1  | 一级 |                  |
| 15000 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗建线栗107   | 中建咸宁之星3#配电房1#公变              | 655    | 一级 |                  |
| 15001 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 南泰中央华府一期1#配电室01变压器           | 514.9  | 一级 |                  |
| 15002 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮安线浮221   | 湖北百富盛置业有限公司（裕桂园）2#公变         | 518.82 | 一级 |                  |
| 15003 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV新塔一回线新119 | 福兴园二配变                       | 405.74 | 二级 |                  |
| 15004 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗环线栗104   | 璟湖B地块（2-8#、10-13#楼）公变配电房1#公变 | 655.05 | 一级 |                  |
| 15005 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 咸宁福星惠誉房地产开发有限公司（福星城二期）7#公变   | 518.76 | 一级 |                  |
| 15006 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 新领地4#公变                      | 666.08 | 一级 |                  |
| 15007 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV塘口线月602   | 韩家                           | 40.21  | 一级 |                  |
| 15008 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV桥北线汪61    | 怡景花园1#公变                     | 425.24 | 一级 |                  |
| 15009 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 屋港变电站  | 10kV畈泥线屋120   | 迎宾新城4#                       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15010 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 市安居工程开发有限公司（南苑小区三期香城学府）4#公变  | 515.98 | 一级 |                  |
| 15011 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV新塔一回线新119 | 福兴园一配变                       | 405.57 | 二级 |                  |
| 15012 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 越通美院1#公变                     | 407.87 | 一级 |                  |
| 15013 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV官洲线溪18    | 农科二队                         | 64.44  | 二级 |                  |
| 15014 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV塘口线月602   | 大江口                          | 41.3   | 一级 |                  |
| 15015 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘海线塘83    | 咸宁恒大名都一期10#公变                | 647.7  | 二级 |                  |
| 15016 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 湖北普利科商贸有限责任公司（公园道一号）2#公变     | 321.58 | 一级 |                  |
| 15017 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605 | 湖北暖山房地产开发有限公司（藏龙府邸三期）8#公变    | 812.6  | 一级 |                  |
| 15018 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV柏岭线月601   | 金家边                          | 244.53 | 二级 |                  |
| 15019 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104   | 龙坎湖7组2#                      | 201.52 | 一级 |                  |
| 15020 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 花泉村3组                        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 15021 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV小梅线月604   | 沙坪上谢                         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 15022 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV塘口线月602   | 西岭小镇                         | 163.52 | 一级 |                  |
| 15023 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV园区二回线茶66  | 十井铺六组3#                      | 138.92 | 二级 |                  |
| 15024 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 朱巷石人八组2#公变                   | 160    | 二级 |                  |
| 15025 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站  | 10kV屋城三回线屋222 | 墨香园2#台区                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15026 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV柏岭线月601   | 廖坑口                          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 15027 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 沙店配电站  | 10kV盘垅山线沙11   | 太平山林场                        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15028 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 红菱二机站2#公变                    | 25.19  | 二级 |                  |
| 15029 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 和江春小区1#公变                    | 649.65 | 一级 |                  |
| 15030 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV聂家线朱15    | 梧桐村2#柱上变压器                   | 40.01  | 二级 |                  |
| 15031 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 墩上汪家                         | 82.34  | 二级 |                  |
| 15032 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安四回线文112 | 亲亲时尚广场3#公变                   | 0      | 三级 |                  |
| 15033 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV工业线杨108   | 街镇16线双溪村                     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 15034 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 张朝                           | 42.29  | 二级 |                  |
| 15035 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 金泰华府公变配电房2#公变                | 140.1  | 一级 |                  |
| 15036 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605 | 始峰悦府5#公变                     | 820.79 | 一级 |                  |
| 15037 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 水榭花都二期1#公变                   | 649.38 | 一级 |                  |
| 15038 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 金茂仕中心二期4#公变                  | 646.7  | 一级 |                  |
| 15039 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 平安家园4#公变                     | 281.88 | 一级 |                  |
| 15040 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV迎宾线吴60    | 怡欣小区                         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15041 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 柏林二期C2配电室1#配变                | 417.71 | 一级 |                  |
| 15042 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜江线潜106   | 肖桥公租房5#公变（潜江线）               | 259.98 | 一级 |                  |
| 15043 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧一回线龙208 | 碧桂园云熙山5#公变                   | 652.62 | 一级 |                  |
| 15044 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 金茂仕中心二期3#公变                  | 507.16 | 一级 |                  |
| 15045 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城Ⅱ回线鱼215  | 金南嘉                          | 203.8  | 一级 |                  |
| 15046 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 福星城二期6#公变配电房1#公变             | 508.86 | 一级 |                  |
| 15047 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |        | 10kV砂赤线赤115   | 丰业一期3#公变                     | 434.39 | 一级 |                  |
| 15048 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城北二回线隽221 | 金泰豪苑一台配电变压器                  | 434.65 | 一级 |                  |
| 15049 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 东苑家园小区2#公变                   | 646.58 | 一级 |                  |
| 15050 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 夏家                           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15051 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 屋港变电站  | 10kV屋城三回线屋222 | 公安小区                         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15052 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 柏林二期C1配电室2#配电变压器             | 312.1  | 二级 |                  |
| 15053 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 烟墩麻花咀2#                      | 80.32  | 一级 |                  |
| 15054 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 烟墩三机站2#                      | 320    | 二级 |                  |
| 15055 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV燎原线甘25    | 军山村二组                        | 59.51  | 二级 |                  |
| 15056 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV梓山线张16    | 黄石桥凉家                        | 45.76  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                           |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------------------|--------|----|------------------|
| 15057 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV砖瓦线牌22    | 建新村                       | 42.93  | 二级 |                  |
| 15058 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV塘口线月602   | 堤头段                       | 40.85  | 一级 |                  |
| 15059 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 张家垅                       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15060 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 大屋汪家                      | 67.28  | 二级 |                  |
| 15061 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 新力一组1#公变                  | 204.83 | 一级 |                  |
| 15062 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 领秀城5#公变                   | 809.12 | 一级 |                  |
| 15063 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37    | 咸宁市温泉东兴置业有限公司（水岸澜庭）11#公变  | 512.84 | 一级 |                  |
| 15064 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮院线浮235   | 未来天地1#公变                  | 666.83 | 一级 |                  |
| 15065 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 咸宁市伟光置业有限公司（清泉园小区）公变      | 253.86 | 一级 |                  |
| 15066 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV燎原线甘25    | 军山村一、二组                   | 39.06  | 二级 |                  |
| 15067 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 白羊南山台区                    | 60.8   | 二级 |                  |
| 15068 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 劈精一机站3#公变                 | 40.33  | 一级 |                  |
| 15069 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 上大屋龙家1#公变                 | 166.87 | 一级 |                  |
| 15070 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟三房                      | 80.8   | 二级 |                  |
| 15071 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 习嘉8#                      | 807.34 | 二级 |                  |
| 15072 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟场上下台                    | 41.46  | 二级 |                  |
| 15073 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 劈精新屋龙家2#公变                | 167.54 | 一级 |                  |
| 15074 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 彭家岭五组2#公变                 | 41.41  | 二级 |                  |
| 15075 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 马鞍山茶厂公变                   | 80.27  | 二级 |                  |
| 15076 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 红菱八组公变                    | 44.1   | 一级 |                  |
| 15077 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV栗林线浮229   | 咸宁市丰泰置业有限公司（环卫小区）1#公变     | 515.24 | 一级 |                  |
| 15078 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳一回线鲍512 | 恒基国宾府5#                   | 651.79 | 二级 |                  |
| 15079 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 沙洲里                       | 37.22  | 二级 |                  |
| 15080 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 李家塘三台                     | 165.64 | 二级 |                  |
| 15081 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 朝天畈2#公变                   | 43.19  | 一级 |                  |
| 15082 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 观仕坳七组2#公变                 | 85.05  | 二级 |                  |
| 15083 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 水木清华                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15084 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV司南线汪83    | 永邦小区12#公变                 | 504    | 一级 |                  |
| 15085 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV护城堤线南117  | 金色滨江                      | 531.5  | 二级 |                  |
| 15086 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV南庄线港106   | 中畈二组S13-                  | 147.84 | 二级 |                  |
| 15087 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV柏岭线月601   | 白陶坪                       | 40.95  | 二级 |                  |
| 15088 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 红菱三机站公变                   | 80.8   | 一级 |                  |
| 15089 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 鲁庄一机站公变                   | 84.25  | 一级 |                  |
| 15090 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 高七村4组                     | 39.3   | 二级 |                  |
| 15091 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 高铺村9组                     | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 15092 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 富源商贸1#公变                  | 518.96 | 二级 |                  |
| 15093 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV开发区线砂209  | 赤壁汇馆配电变压器                 | 333.24 | 一级 |                  |
| 15094 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 胡泉3、5组2#公变                | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 15095 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV小梅线月604   | 梅坑                        | 27.14  | 二级 |                  |
| 15096 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 朱巷六组2#公变                  | 92.26  | 二级 |                  |
| 15097 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV砖瓦线牌22    | 先进村公变                     | 173.01 | 二级 |                  |
| 15098 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 下坑杨家                      | 21.27  | 二级 |                  |
| 15099 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV柏岭线月601   | 墩上                        | 80.21  | 二级 |                  |
| 15100 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115 | 卫生局台区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15101 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV柏岭线月601   | 黄金窝                       | 41.49  | 二级 |                  |
| 15102 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV柏岭线月601   | 南竹湾                       | 61.27  | 二级 |                  |
| 15103 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 北山陈家                      | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 15104 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 柏林二期C5配电室（5.6.7#楼）配电变压器1# | 512.24 | 一级 |                  |
| 15105 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV柏岭线月601   | 上营                        | 41.8   | 二级 |                  |
| 15106 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 张家湾                       | 162.48 | 二级 |                  |
| 15107 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 上彭                        | 81.3   | 二级 |                  |
| 15108 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 农业一三组3#公变                 | 171.69 | 一级 |                  |
| 15109 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 北山外汪                      | 16.84  | 二级 |                  |
| 15110 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV玻纤线麦219   | 井堂八方变                     | 22.93  | 二级 |                  |
| 15111 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 巴黎城一期1#配电变压器              | 517.48 | 一级 |                  |
| 15112 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 朝天畈1#公变                   | 86.51  | 一级 |                  |
| 15113 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 门山                        | 80.9   | 二级 |                  |
| 15114 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟大泉洞村2#台区                | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 15115 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513   | 人大二配变                     | 290.82 | 二级 |                  |
| 15116 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24   | 蒲圻湖二组2#柱上变压器              | 44.82  | 二级 |                  |
| 15117 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV金龙线白213   | 堰下4、7、8组                  | 45.69  | 二级 |                  |
| 15118 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站  | 10kV潜洪线潜115   | 京都豪庭4#公变                  | 644.06 | 二级 |                  |
| 15119 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 港口舒家                      | 68.01  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                              |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------------------------|--------|----|------------------|
| 15120 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 油榨                           | 35.18  | 二级 |                  |
| 15121 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 劈精七八组2#公变                    | 82.75  | 一级 |                  |
| 15122 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV沿湖线鱼122   | 阳光淦苑                         | 420.33 | 二级 |                  |
| 15123 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 红菱二机站1#公变                    | 75.88  | 二级 |                  |
| 15124 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 舒家老屋                         | 9.46   | 二级 |                  |
| 15125 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 上汪                           | 41.84  | 二级 |                  |
| 15126 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 北山山背                         | 80.45  | 二级 |                  |
| 15127 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 凯悦学府5#配电变压器                  | 507.5  | 一级 |                  |
| 15128 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 墩上黄家                         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 15129 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隰水变电站  | 10kV菖蒲线隰124   | 海润玉秀苑2配电变压器                  | 329.52 | 一级 |                  |
| 15130 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV小梅线月604   | 沟背代家                         | 77.61  | 二级 |                  |
| 15131 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116  | 月山村部3#公变                     | 200    | 一级 |                  |
| 15132 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV万安线新24    | 夜珠桥4#公变                      | 178.91 | 二级 |                  |
| 15133 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 都市华庭1#配电变压器                  | 810.17 | 一级 |                  |
| 15134 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站  | 10kV虎山线溪17    | 楠竹二组                         | 81.93  | 二级 |                  |
| 15135 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隰水变电站  | 10kV城区二回线隰122 | 物质配变                         | 324.15 | 一级 |                  |
| 15136 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 景泰花园2#配电变压器                  | 809.57 | 一级 |                  |
| 15137 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV山湖线茶69    | 龙湾半岛三期配变01配电变压器              | 419.43 | 二级 |                  |
| 15138 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 黄石市住宅开发（咸宁）有限责任公司（香城梦苑）4#公变  | 0      | 三级 |                  |
| 15139 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV小梅线月604   | 姜家                           | 37.27  | 二级 |                  |
| 15140 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21    | 十家棚三组                        | 36.21  | 二级 |                  |
| 15141 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 北中亨宇通投资发展有限公司（中亨世纪金源小区）1#公变  | 806.12 | 一级 |                  |
| 15142 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43    | 东领尚城2#配变01                   | 419.78 | 二级 |                  |
| 15143 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV小井线上117   | 高泥冲配电变压器                     | 252.11 | 二级 |                  |
| 15144 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城屋三回线通116 | 水岸花园六公变                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15145 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216  | 丰泰田园小区变压器                    | 261.18 | 一级 |                  |
| 15146 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老官线老607   | 红旗二组                         | 154.59 | 二级 |                  |
| 15147 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215 | 咸宁市锦华置业有限公司（锦华温泉都城）1#公变      | 813.38 | 一级 |                  |
| 15148 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 万雅7#公变                       | 508.58 | 一级 |                  |
| 15149 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV玻纤线麦219   | 杨源一变                         | 32.36  | 二级 |                  |
| 15150 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜江线潜106   | 肖桥公租房充电站公变                   | 504.28 | 一级 |                  |
| 15151 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 新领地5#公变                      | 668.99 | 一级 |                  |
| 15152 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV东村线老606   | 江澜赋四期配电室01#配电变压器             | 405.45 | 二级 |                  |
| 15153 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 当代云府2#配电房2#公变                | 642.54 | 一级 |                  |
| 15154 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513   | 康美小镇2#公变                     | 649.6  | 二级 |                  |
| 15155 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV工业线汪59    | 永邦小区2#公变                     | 533.94 | 二级 |                  |
| 15156 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV司南线汪83    | 东亭花园公变                       | 400    | 一级 |                  |
| 15157 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 金茂仕中心二期2#公变                  | 510.08 | 一级 |                  |
| 15158 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗环线栗104   | 璟湖B地块（2-8#、10-13#楼）公变配电房3#公变 | 811.46 | 一级 |                  |
| 15159 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 木田畈2#公变                      | 320    | 一级 |                  |
| 15160 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 清华城3#公变                      | 524.74 | 一级 |                  |
| 15161 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 温泉城柏林三期B3#2#配电变压器            | 310.14 | 二级 |                  |
| 15162 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城屋三回线通116 | 粤汉名居                         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15163 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 清华城1#公变                      | 646.41 | 一级 |                  |
| 15164 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV城鹿线门71    | 大集新城4号                       | 653.25 | 二级 |                  |
| 15165 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 长城花园5#公变                     | 655.5  | 一级 |                  |
| 15166 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 碧桂园温泉城林溪1#配电变压器              | 408.54 | 一级 |                  |
| 15167 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 柏林二期C4配电室1#公变                | 814.19 | 一级 |                  |
| 15168 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 东方明珠                         | 646.38 | 二级 |                  |
| 15169 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 万雅3#公变                       | 508.92 | 一级 |                  |
| 15170 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文泉线文225   | 绿洲湾二期2#公变                    | 510.88 | 一级 |                  |
| 15171 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮办线浮114   | 御龙花园1#配电变压器                  | 674.49 | 一级 |                  |
| 15172 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23  | 市公安局3#户表配电变压器                | 409.97 | 一级 |                  |
| 15173 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 凯阳天骄润城1#配电变压器                | 515.32 | 一级 |                  |
| 15174 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安一回线文121 | 青龙山公园2#配电变压器                 | 80.44  | 一级 |                  |
| 15175 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 社保小区3#配电变压器                  | 509.26 | 一级 |                  |
| 15176 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 畅达机械厂公变1#配电变压器               | 410.64 | 一级 |                  |
| 15177 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银安线银505   | 国税宿舍1#配电变压器                  | 424.62 | 一级 |                  |
| 15178 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文盘线文214   | 咸安建设局2#配电变压器                 | 402.5  | 一级 |                  |
| 15179 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 技术监督局公变                      | 815.09 | 一级 |                  |
| 15180 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉三回线温13  | 华辰大厦公变配电变压器                  | 0      | 三级 |                  |
| 15181 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 时代广场3#配电变压器                  | 652.7  | 一级 |                  |
| 15182 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安一回线文121 | 供电小区1#配电变压器                  | 503.68 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                   |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------------|--------|----|------------------|
| 15183 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 鹏程花苑1#公变          | 651.28 | 一级 |                  |
| 15184 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV小湖线鱼221   | 小湖雅苑1#配电变压器       | 417.12 | 二级 |                  |
| 15185 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广吴线广17    | 三元城1#             | 645.92 | 二级 |                  |
| 15186 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV迎宾线吴60    | 公务员小区3#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15187 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV迎宾线吴60    | 公务员小区2#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15188 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215   | 凤梓皇城三公变           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15189 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV司南线汪83    | 永邦小区7#公变          | 504    | 一级 |                  |
| 15190 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV桃林线梓108   | 观澜A6-2台区          | 492.6  | 二级 |                  |
| 15191 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV桃林线梓108   | 珑湾A1-1台区          | 494.32 | 二级 |                  |
| 15192 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 银泉名座专变室间隔配电变压器    | 0      | 三级 |                  |
| 15193 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV凤凰线广13    | 嘉泰豪庭2#配电变压器       | 505.54 | 一级 |                  |
| 15194 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV井湾线通217   | 粤汉名居十一公变          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15195 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 景泰花园6#配电变压器       | 404.98 | 一级 |                  |
| 15196 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 碧桂园泊林二期C3箱式变1#公变  | 406.02 | 一级 |                  |
| 15197 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲墙线港202  | 杨家洪公租房1#配电01配电变压器 | 408.35 | 二级 |                  |
| 15198 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV隽电线油514   | 银山大道充电站           | 320.3  | 二级 |                  |
| 15199 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 白沙新城1#配变          | 651.6  | 二级 |                  |
| 15200 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 高地嘉境二期2#配电室1#配变   | 658.03 | 二级 |                  |
| 15201 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 佳和颐景三期2#公变        | 240    | 二级 |                  |
| 15202 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 佳和颐景三期1#公变        | 647.34 | 二级 |                  |
| 15203 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114 | 广福国际2#            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15204 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114 | 广福国际1#            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15205 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219   | 电信小区箱变配电变压器       | 632.92 | 二级 |                  |
| 15206 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 公园里3#公变           | 800    | 一级 |                  |
| 15207 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 荣华园小区1#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15208 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23  | 市公安局5#户表配电变压器     | 656.66 | 一级 |                  |
| 15209 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温桂二回线温36  | 滨河花园              | 0      | 三级 |                  |
| 15210 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV淦河二回线文223 | 兴旺城1#配电变压器        | 819.51 | 一级 |                  |
| 15211 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV淦河二回线文223 | 兴旺城2#配电变压器        | 818.19 | 一级 |                  |
| 15212 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV淦河二回线文223 | 财政局1#（淦河11回）配电变压器 | 655.86 | 一级 |                  |
| 15213 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 潭惠小区北块2#配电变压器     | 330.58 | 一级 |                  |
| 15214 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104  | 明尚精英2#公变          | 354.62 | 一级 |                  |
| 15215 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222   | 福人花园2#            | 640    | 二级 |                  |
| 15216 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222   | 福人花园1#            | 658.52 | 二级 |                  |
| 15217 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV迎宾线吴60    | 公务员小区4#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15218 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215   | 时代家园（2#公变）        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15219 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104  | 国源小区1#公变          | 416.29 | 一级 |                  |
| 15220 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV桃林线梓108   | 珑湾A2-1台区          | 502.24 | 二级 |                  |
| 15221 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 书香门第一期1#配电变压器     | 661.38 | 一级 |                  |
| 15222 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 景泰花园4#配电变压器       | 407.1  | 一级 |                  |
| 15223 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲墙线港202  | 杨家洪公租房2#配电01配电变压器 | 411.84 | 二级 |                  |
| 15224 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV山湖线茶69    | 金银湾1#配电01配电变压器    | 537.78 | 二级 |                  |
| 15225 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 白沙新城2#配变          | 653.26 | 二级 |                  |
| 15226 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧一回线龙208 | 碧桂园云熙山3#公变        | 514.08 | 一级 |                  |
| 15227 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV护城堤线南117  | 金色滨江三期配电室02变压器    | 644.5  | 二级 |                  |
| 15228 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV护城堤线南117  | 金色滨江三期配电室01变压器    | 668.29 | 二级 |                  |
| 15229 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 佳和颐景三期3#公变        | 646.28 | 二级 |                  |
| 15230 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 佳和颐景三期4#公变        | 643.66 | 二级 |                  |
| 15231 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 锋尚明珠小区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15232 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 洋城壹号小区1#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15233 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温体线温34    | 输电部配电变压器          | 436.91 | 一级 |                  |
| 15234 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 越通美院3#公变          | 404.72 | 一级 |                  |
| 15235 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 启源置业1#配电变压器       | 0      | 三级 |                  |
| 15236 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23  | 市公安局2#户表配电变压器     | 657.04 | 一级 |                  |
| 15237 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 淦河茶韵A7配电房2#公变     | 532.53 | 二级 |                  |
| 15238 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 清丽雅10#公变配电变压器     | 404.99 | 二级 |                  |
| 15239 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23  | 市公安局1#户表配电变压器     | 668.99 | 一级 |                  |
| 15240 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 三江航天花园2#户表配电变压器   | 648.7  | 一级 |                  |
| 15241 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文盘线文214   | 咸安建设局1#配电变压器      | 403.53 | 一级 |                  |
| 15242 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 淦河Ⅱ回水榭花都1#配电变压器   | 413.78 | 一级 |                  |
| 15243 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安一回线文121 | 文笔路3#配电变压器        | 400.02 | 一级 |                  |
| 15244 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215 | 翰林名都2#户表          | 655.02 | 一级 |                  |
| 15245 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 墨香园3#配电变压器        | 508.67 | 一级 |                  |

|       |              |              |         |        |               |                   |        |    |                  |
|-------|--------------|--------------|---------|--------|---------------|-------------------|--------|----|------------------|
| 15246 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV桃林线梓108   | 花岸1期2#公变          | 807.62 | 二级 |                  |
| 15247 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 亦清园小区2#           | 645.79 | 二级 |                  |
| 15248 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 东方名都三期2#          | 647.92 | 二级 |                  |
| 15249 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 亦清园小区1#           | 644.78 | 二级 |                  |
| 15250 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 福城置业一             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15251 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215   | 凤梓皇城四公变           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15252 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43    | 工商局小区1#配变01配电变压器  | 422.63 | 二级 |                  |
| 15253 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43    | 安监局小区公变01配电变压器    | 169.59 | 二级 |                  |
| 15254 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 碧桂园翠岭-2A82#配电变压器  | 400.01 | 一级 |                  |
| 15255 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 碧桂园翠岭-2A71#配电变压器  | 400.01 | 一级 |                  |
| 15256 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 碧桂园翠岭-2A72#配电变压器  | 323.38 | 一级 |                  |
| 15257 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿安线沿515   | 新华清苑1#公变室间隔配电变压器2 | 514.9  | 一级 |                  |
| 15258 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72  | 枫林绿洲一期公变室2#配电变压器  | 406.78 | 一级 |                  |
| 15259 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV凤凰线广13    | 嘉泰豪庭小区3#变压器       | 505.52 | 一级 |                  |
| 15260 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 佳和颐景二期6#配电变压器     | 515.81 | 二级 |                  |
| 15261 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 碧桂园泊林二期C3箱式变3#公变  | 407.62 | 一级 |                  |
| 15262 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 碧桂园泊林二期C3箱式变4#公变  | 405.31 | 一级 |                  |
| 15263 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 香山一号五期五号          | 647.58 | 一级 |                  |
| 15264 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 高地嘉境二期2#配电室2#配变   | 661.69 | 二级 |                  |
| 15265 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV玉立线新115   | 龙湾城三期C9           | 400.76 | 二级 |                  |
| 15266 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV玉立线新115   | 龙湾城三期C10          | 400.58 | 二级 |                  |
| 15267 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 荣华园小区3#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15268 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮办线浮114   | 御龙花园2#配电变压器       | 666.64 | 一级 |                  |
| 15269 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 畅达机械厂公变2#配电变压器    | 407.3  | 一级 |                  |
| 15270 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 金岛香溢花城2#配电变压器     | 647.99 | 一级 |                  |
| 15271 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 安达公司2#配电变压器       | 407.65 | 一级 |                  |
| 15272 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 洁丽雅7#公变           | 649.34 | 二级 |                  |
| 15273 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 体育路3#配电变压器        | 419.01 | 一级 |                  |
| 15274 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 鹏程花苑2#公变          | 656.06 | 一级 |                  |
| 15275 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 东方名都三期1#          | 647.47 | 二级 |                  |
| 15276 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV迎宾线吴60    | 公务员小区1#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15277 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隰水变电站  | 10kV状元线隰229   | 金鼎城小区配电变压器        | 329.23 | 一级 |                  |
| 15278 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215   | 凤梓皇城公变            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15279 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72  | 枫林绿洲一期公变室1#配电变压器  | 404.94 | 一级 |                  |
| 15280 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV龙洞线蒋613   | 龙潭新社区3#配电室02配电变压器 | 240    | 一级 |                  |
| 15281 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV英才线丰34    | 东洲大厦1#公变          | 857.84 | 一级 |                  |
| 15282 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 阳光家园二期1#公变        | 654.42 | 一级 |                  |
| 15283 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV井湾线通217   | 粤汉名居十公变           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15284 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘都线塘73    | 南苑小区建委3#          | 404.13 | 一级 |                  |
| 15285 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 碧桂园泊林二期C3箱式变2#公变  | 408.66 | 一级 |                  |
| 15286 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |        | 10kV砂赤线赤115   | 高铁明珠2#公变          | 665.1  | 一级 |                  |
| 15287 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 高地嘉境二期3#配电室1#配变   | 660.07 | 二级 |                  |
| 15288 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604   | 佳盛小区公变            | 344.53 | 一级 |                  |
| 15289 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙二回线文224 | 宏宇清华苑公变           | 650.8  | 一级 |                  |
| 15290 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站  | 10kV潜洪线潜115   | 潜山还建点4#配电房01变压器   | 506.42 | 二级 |                  |
| 15291 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV玉立线新115   | 龙湾城三期C8           | 401.14 | 二级 |                  |
| 15292 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 敏捷1#公变            | 519.43 | 一级 |                  |
| 15293 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 荣华园小区2#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15294 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 添地缘配电变压器          | 327.16 | 一级 |                  |
| 15295 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 金岛香溢花城1#配电变压器     | 646.58 | 一级 |                  |
| 15296 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 启源置业2#变压器         | 200.1  | 一级 |                  |
| 15297 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 三江航天花园4#户表配电变压器   | 173.52 | 一级 |                  |
| 15298 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿安线沿515   | 咸安电力（宿舍）配电变压器     | 408.4  | 一级 |                  |
| 15299 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 桂豪1#配电变压器         | 522.34 | 一级 |                  |
| 15300 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城I回线鱼119  | 洪城华庭1#配变01        | 415.54 | 二级 |                  |
| 15301 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 洁丽雅6#公变           | 326.94 | 二级 |                  |
| 15302 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 时代广场1#配电变压器       | 166.4  | 一级 |                  |
| 15303 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV工业二回线砂206 | 维多利亚生活港2#公变       | 652.1  | 一级 |                  |
| 15304 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV工业二回线砂206 | 维多利亚生活港1#公变       | 651.3  | 一级 |                  |
| 15305 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 九宫所配电班  | 九宫变电站  | 10kV邮电线九12    | 滑雪场宾馆（专变）         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15306 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215   | 凤梓皇城二公变           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15307 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43    | 华清园1#公变01配电变压器    | 423.59 | 二级 |                  |
| 15308 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219   | 环保局公变01配电变压器      | 168.82 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                            |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------------------|--------|----|------------------|
| 15309 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 江汉阳小区配电房配变01变压器            | 673.2  | 一级 |                  |
| 15310 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘都线塘73    | 南苑小区建委2#                   | 404.88 | 一级 |                  |
| 15311 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV滨江苑线隽226  | 滨江苑二期2号变压器                 | 646.46 | 一级 |                  |
| 15312 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV滨江苑线隽226  | 滨江苑二期1号变压器                 | 645.98 | 一级 |                  |
| 15313 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站  | 10kV潜洪线潜115   | 潜山还建点4#配电房02变压器            | 648.32 | 二级 |                  |
| 15314 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV玉立线新115   | 龙湾城三期C11                   | 643.29 | 二级 |                  |
| 15315 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 凝香花都小区3#                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15316 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 荣华园小区4#                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15317 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 凝香花都小区1#                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15318 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215 | 建行配电变压器                    | 261.5  | 一级 |                  |
| 15319 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 尚书名府公变室2#配电变压器             | 660.4  | 一级 |                  |
| 15320 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 青龙天下1#配电变压器                | 407.24 | 一级 |                  |
| 15321 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉二回线塘61  | 中百仓储2#                     | 0      | 三级 |                  |
| 15322 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉二回线塘61  | 中百仓储1#                     | 0      | 三级 |                  |
| 15323 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 香泉花园1#配电变压器                | 514.66 | 一级 |                  |
| 15324 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 九鼎房地产配电变压器                 | 405.76 | 一级 |                  |
| 15325 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 金叶两岸2#配电变压器                | 403.41 | 一级 |                  |
| 15326 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤一回线砂102 | 劳动保障局1#公变                  | 421.14 | 二级 |                  |
| 15327 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609   | 官埠枫丹公交箱式变02配电变压器           | 240    | 一级 |                  |
| 15328 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下畈线通524   | 鸿森钢材4#                     | 408.43 | 二级 |                  |
| 15329 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下畈线通524   | 鸿森钢材3#                     | 403.46 | 二级 |                  |
| 15330 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV井湾线通217   | 隧道路灯公变                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15331 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV教委线茶42    | 世通1#配变01                   | 330.24 | 二级 |                  |
| 15332 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 温泉城柏林三期B3#1#配电变压器          | 316.65 | 二级 |                  |
| 15333 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀一回线通216 | 调度大楼公变                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15334 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 阳光家园二期4#公变                 | 649    | 一级 |                  |
| 15335 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 阳光家园二期3#公变                 | 418.1  | 一级 |                  |
| 15336 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 十六潭公园1#公变                  | 515.32 | 一级 |                  |
| 15337 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 景泰花园1#配电变压器                | 809.72 | 一级 |                  |
| 15338 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 景峰尚城3#公变                   | 675.86 | 一级 |                  |
| 15339 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 公园里2#公变                    | 800    | 一级 |                  |
| 15340 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文泉线文225   | 绿洲湾5#公变                    | 813.1  | 一级 |                  |
| 15341 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV玉立线新115   | 龙湾城B1配变                    | 647.06 | 二级 |                  |
| 15342 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 丰才变电站  | 10kV永邦一回线丰33  | 碧水云谷二期配2#电室11#公变           | 408.56 | 一级 |                  |
| 15343 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 阳光国际1#                     | 654.23 | 二级 |                  |
| 15344 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV铁柱一回线新121 | 龙湾城C3                      | 644.82 | 一级 |                  |
| 15345 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV铁柱一回线新121 | 龙湾城C2                      | 644.75 | 一级 |                  |
| 15346 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 福星城二期6#公变配电房4#公变           | 4.1    | 一级 |                  |
| 15347 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 长兴苑1#配电变压器                 | 523.22 | 一级 |                  |
| 15348 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 邮政小区配电变压器                  | 163.93 | 一级 |                  |
| 15349 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 金属材料市场公变                   | 513.55 | 二级 |                  |
| 15350 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 尚书名府公变室1#配电变压器             | 649.46 | 一级 |                  |
| 15351 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安一回线文121 | 文毕山36#地块配电变压器              | 404.8  | 一级 |                  |
| 15352 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 洁丽雅3#公变                    | 511.06 | 二级 |                  |
| 15353 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV工业二回线砂206 | 维多利亚生活港4#公变                | 510.41 | 一级 |                  |
| 15354 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609   | 官埠枫丹公交箱式变01配电变压器           | 240    | 一级 |                  |
| 15355 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下畈线通524   | 鸿森钢材2#                     | 505.92 | 二级 |                  |
| 15356 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘都线塘73    | 肖桥廉租房5#                    | 409.11 | 一级 |                  |
| 15357 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV银轮线砂109   | 银轮新世界1#                    | 440.94 | 二级 |                  |
| 15358 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV肖家岭线鱼220  | 人民武装部公变01配电变压器             | 163.62 | 二级 |                  |
| 15359 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广昊线广17    | 昊天一期6#配电变压器                | 123.58 | 二级 |                  |
| 15360 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 积聚园二台                      | 518.8  | 二级 |                  |
| 15361 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV菖蒲线隽124   | 景秀东方二台配变                   | 518.42 | 一级 |                  |
| 15362 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 阳光家园二期2#公变                 | 414.74 | 一级 |                  |
| 15363 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85   | 万象新城公变                     | 657.11 | 一级 |                  |
| 15364 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV朱砂线绿503   | 聚雄半岛变压器-双绕组                | 394.94 | 二级 |                  |
| 15365 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV翰林线鱼112   | 农商花园小区配电变压器                | 321.87 | 一级 |                  |
| 15366 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站  | 10kV潜洪线潜115   | 潜山还建点7#配电房01变压器            | 505.1  | 二级 |                  |
| 15367 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站  | 10kV潜洪线潜115   | 潜山还建点8#配电房01变压器            | 506.93 | 二级 |                  |
| 15368 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV玉立线新115   | 龙湾城三期C13                   | 507.94 | 二级 |                  |
| 15369 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗建线栗107   | 咸宁之星房地产开发有限公司（中建·咸宁之星2#配电房 | 654.88 | 一级 |                  |
| 15370 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   |                            | 514.66 | 一级 |                  |
| 15371 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   |                            | 522.22 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                         |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------------------|--------|----|------------------|
| 15372 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 嘉和城                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15373 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专四回线蒲216 | 金盾花园2#公变                | 665.18 | 一级 |                  |
| 15374 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV井湾线通217   | 粤汉名居八公变                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15375 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV井湾线通217   | 粤汉名居九公变                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15376 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV山湖线茶69    | 滨湖路小区公变01配电变压器          | 522.19 | 二级 |                  |
| 15377 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV龙温一回线温31  | 潜山嘉苑小区配电变压器             | 256.49 | 一级 |                  |
| 15378 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 油榨湾                     | 55.09  | 二级 |                  |
| 15379 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站  | 10kV潜洪线潜115   | 潜山还建点6#配电房01变压器         | 506.46 | 二级 |                  |
| 15380 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 湖北富鑫房地产开发有限公司（汇鑫家园）1#公变 | 808.07 | 一级 |                  |
| 15381 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 三江航天花园3#户表配电变压器         | 268.36 | 一级 |                  |
| 15382 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 三江航天花园5#户表配电变压器         | 260.18 | 一级 |                  |
| 15383 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 博仁公变室3#配电变压器            | 514.9  | 一级 |                  |
| 15384 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 洁丽雅5#公变                 | 511.06 | 二级 |                  |
| 15385 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 洁丽雅1#公变                 | 509.94 | 二级 |                  |
| 15386 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 10KV市府线国土资源局公变箱式变       | 511.66 | 一级 |                  |
| 15387 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署二回线塘75  | 甘塘李3#公变                 | 0      | 三级 |                  |
| 15388 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV工业二回线砂206 | 东郡1#公变                  | 523.26 | 一级 |                  |
| 15389 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘都线塘73    | 肖桥廉租房7#                 | 325.02 | 一级 |                  |
| 15390 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 富源二配电变压器                | 266.9  | 二级 |                  |
| 15391 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广吴线广17    | 昊天一期3#配电变压器             | 131.01 | 二级 |                  |
| 15392 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广吴线广17    | 昊天一期5#配电变压器             | 905.26 | 二级 |                  |
| 15393 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 碧桂园翠岭-2A81#配电变压器        | 491.34 | 二级 |                  |
| 15394 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 水木岚庭二期5#                | 511.02 | 一级 |                  |
| 15395 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘都线塘73    | 南苑小区建委1#                | 510.16 | 一级 |                  |
| 15396 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 香山一号五期二号                | 520.9  | 一级 |                  |
| 15397 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 香山一号五期三号                | 511.72 | 一级 |                  |
| 15398 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV何家畈线茶70   | 蓝波湾一期1#配变02配电变压器        | 512.9  | 二级 |                  |
| 15399 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116   | 烟草局小区箱变配电变压器            | 254.81 | 二级 |                  |
| 15400 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站  | 10kV潜洪线潜115   | 潜山还建点2#配电房01变压器         | 507.97 | 二级 |                  |
| 15401 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站  | 10kV潜洪线潜115   | 潜山还建点6#配电房02变压器         | 504.32 | 二级 |                  |
| 15402 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 洋河金湾7号2#                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15403 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮办线浮114   | 御龙花园3#配电变压器             | 659.25 | 一级 |                  |
| 15404 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 三江航天花园6#户表配电变压器         | 261.28 | 一级 |                  |
| 15405 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 洁丽雅9#公变配电变压器            | 507.96 | 二级 |                  |
| 15406 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 社保小区2#配电变压器             | 406.3  | 一级 |                  |
| 15407 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮办线浮114   | 御龙花园III期C区2#配电变压器       | 516.16 | 一级 |                  |
| 15408 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 淦河II回水榭花都2#配电变压器        | 505.84 | 一级 |                  |
| 15409 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温桂二回线温36  | 盛世华庭II期1#               | 326.05 | 一级 |                  |
| 15410 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 水木岚庭7#配电变压器             | 513.96 | 一级 |                  |
| 15411 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 鹏成新都汇1#公变               | 677.51 | 一级 |                  |
| 15412 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 鹏程花苑3#公变                | 514.24 | 一级 |                  |
| 15413 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘都线塘73    | 肖桥廉租房6#                 | 257.63 | 一级 |                  |
| 15414 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85   | 沃尔玛1#公变                 | 416.22 | 一级 |                  |
| 15415 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV工业线汪59    | 永邦小区4#公变                | 560.66 | 二级 |                  |
| 15416 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀三回线通116 | 裕丰名居公变                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15417 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉三回线塘66  | 星辰花园1#公变                | 407.38 | 一级 |                  |
| 15418 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广吴线广17    | 昊天一期1#配电变压器             | 75.55  | 二级 |                  |
| 15419 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 长安花苑2#公变配电房4#配电变压器      | 407.03 | 一级 |                  |
| 15420 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 碧桂园翠岭-3A102#配电变压器       | 255.46 | 一级 |                  |
| 15421 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV龙洞线蒋613   | 龙潭新社区1#配电变压器01          | 645.92 | 一级 |                  |
| 15422 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 积聚园一台                   | 517.26 | 二级 |                  |
| 15423 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 香山一号五期一号                | 524.14 | 一级 |                  |
| 15424 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |        | 10kV砂赤线赤115   | 高铁明珠4#公变                | 332.88 | 一级 |                  |
| 15425 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |        | 10kV砂赤线赤115   | 高铁明珠3#公变                | 336.35 | 一级 |                  |
| 15426 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙二回线文224 | 湖北伟创置业有限公司（上上城小区二期）公变   | 651.06 | 一级 |                  |
| 15427 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24    | 景晖二期2#配电室2#公变           | 407.54 | 一级 |                  |
| 15428 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广吴线广17    | 昊天建材城三期2#公变             | 171.54 | 二级 |                  |
| 15429 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV玉立线新115   | 龙湾城三期C12                | 507.4  | 二级 |                  |
| 15430 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门J81   | 森林公馆3号配电09#公变           | 510.22 | 一级 |                  |
| 15431 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温桂二回线温36  | 路灯                      | 84.46  | 一级 |                  |
| 15432 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 喜相逢                     | 0      | 三级 |                  |
| 15433 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215 | 咸宁天地2#配电变压器             | 0      | 三级 |                  |
| 15434 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 九宫所配电班  | 九宫变电站  | 10kV水电线九13    | 云湖#1公变                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |        |               |                        |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------------------|--------|----|------------------|
| 15435 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 洁丽雅2#公变                | 512.48 | 二级 |                  |
| 15436 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 香泉花园箱变3#配电变压器          | 801.87 | 一级 |                  |
| 15437 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 潜山森林广场                 | 510    | 一级 |                  |
| 15438 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 丹桂大厦1#配电变压器            | 326.41 | 一级 |                  |
| 15439 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 鹏程花苑4#公变               | 513.1  | 一级 |                  |
| 15440 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV工业二回线砂206 | 维多利亚生活港3#公变            | 521.64 | 一级 |                  |
| 15441 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV肖家岭线鱼220  | 杨家洪还建配变01配电变压器         | 652.37 | 二级 |                  |
| 15442 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下坂线通524   | 鸿森钢材1#                 | 506.04 | 二级 |                  |
| 15443 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘都线塘73    | 肖桥廉租房8#                | 258.2  | 一级 |                  |
| 15444 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV城北线汪67    | 景秀花园公变                 | 512.99 | 一级 |                  |
| 15445 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV工业线汪59    | 永邦小区1#公变               | 564.14 | 二级 |                  |
| 15446 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215   | 时代家园（1#公变）             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15447 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV桃林线梓108   | 珑湾A2-2台区               | 501.64 | 二级 |                  |
| 15448 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广昊线广17    | 昊天二期2#配电变压器            | 131.54 | 二级 |                  |
| 15449 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 宜园小区1#公变               | 328.07 | 一级 |                  |
| 15450 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV龙温一回线温31  | 远升阳光花园2#配电变压器          | 818.45 | 一级 |                  |
| 15451 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 水木岚庭二期4#               | 514.26 | 一级 |                  |
| 15452 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 景泰花园5#配电变压器            | 405.44 | 一级 |                  |
| 15453 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 香山一号五期四号               | 504.3  | 一级 |                  |
| 15454 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 九宫所配电班  | 九宫变电站  | 10kV邮电线九12    | 凤凰岭台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15455 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV工业一回线砂204 | 开发区充电站公变               | 504.2  | 二级 |                  |
| 15456 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温瑶线温35    | 湖北九州汉地置业有限公司（汉地尚街）2#公变 | 511.64 | 一级 |                  |
| 15457 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 清华府6#公变                | 694.08 | 一级 |                  |
| 15458 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV何家畈线茶70   | 蓝波湾一期1#配变01配电变压器       | 508.2  | 二级 |                  |
| 15459 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV何家畈线茶70   | 蓝波湾一期1#配变04配电变压器       | 515.64 | 二级 |                  |
| 15460 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广昊线广17    | 昊天建材城三期1#公变            | 197.6  | 二级 |                  |
| 15461 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 新领地9#公变                | 830.24 | 一级 |                  |
| 15462 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV翰林线鱼112   | 皇城华府二期配变02             | 412.83 | 一级 |                  |
| 15463 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 洋河金湾7号1#               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15464 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 隽栖谷1号公变                | 505.1  | 二级 |                  |
| 15465 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 洋城壹号小区2#               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15466 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 隽栖谷2号公变                | 506.83 | 二级 |                  |
| 15467 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215 | 温中2#配电变压器              | 164.88 | 一级 |                  |
| 15468 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 桂竹新天地4#配电变压器           | 424.56 | 一级 |                  |
| 15469 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 泉塘小学配电变压器              | 432.82 | 一级 |                  |
| 15470 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 福临天下2#公变配电变压器          | 0      | 三级 |                  |
| 15471 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 三江航天花园7#户表配电变压器        | 256.5  | 一级 |                  |
| 15472 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨一回线温33  | 中央城公变1#配电变压器           | 817.28 | 一级 |                  |
| 15473 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 社保小区4#配电变压器            | 404.86 | 一级 |                  |
| 15474 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23  | 市公安局4#户表配电变压器          | 517.62 | 一级 |                  |
| 15475 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨一回线温33  | 中央城公变2#配电变压器           | 819.68 | 一级 |                  |
| 15476 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 桂花城5#                  | 253.76 | 一级 |                  |
| 15477 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 桂泉3#配电变压器              | 162.99 | 一级 |                  |
| 15478 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 清水别院配电变压器              | 646.58 | 一级 |                  |
| 15479 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车二回线永508 | 杨前湖配电变压器               | 255.07 | 一级 |                  |
| 15480 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 玉泉花园1#配电变压器            | 648.94 | 一级 |                  |
| 15481 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 玉泉花园2#配电变压器            | 644.52 | 一级 |                  |
| 15482 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV淦河二回线文223 | 财政局2#（淦河II回）配电变压器      | 510.27 | 一级 |                  |
| 15483 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 玉泉花园3#配电变压器            | 648.88 | 一级 |                  |
| 15484 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 市政府公变                  | 342.39 | 一级 |                  |
| 15485 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 景峰尚城2#公变               | 664.17 | 一级 |                  |
| 15486 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104  | 国源小区3#公变               | 417.84 | 一级 |                  |
| 15487 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104  | 国源小区4#公变               | 409.1  | 一级 |                  |
| 15488 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永官线永608   | 280充电站                 | 504.08 | 一级 |                  |
| 15489 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115   | 双泉充电站                  | 504.2  | 二级 |                  |
| 15490 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 林溪二期F2配室2#             | 340.57 | 一级 |                  |
| 15491 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 丰才变电站  | 10kV永邦二回线丰27  | 博园2#公变                 | 832.61 | 一级 |                  |
| 15492 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85   | 建委宿舍楼公变                | 658.69 | 一级 |                  |
| 15493 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV工业线汪59    | 永邦小区3#公变               | 542.16 | 二级 |                  |
| 15494 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104  | 国源小区2#公变               | 543.41 | 一级 |                  |
| 15495 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV桃林线梓108   | 龙湾A3-1台区               | 206.64 | 二级 |                  |
| 15496 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV肖家岭线鱼220  | 樱花小区公变01配电变压器          | 256.62 | 二级 |                  |
| 15497 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV龙温一回线温31  | 远升阳光花园1#配电变压器          | 649.62 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                               |         |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------------------------|---------|----|------------------|
| 15498 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV龙洞线蒋613   | 龙潭新社区5#配电室01配电变压器             | 640.5   | 一级 |                  |
| 15499 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV凤凰线广13    | 嘉泰豪庭小区4#变压器                   | 505.04  | 一级 |                  |
| 15500 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV龙洞线蒋613   | 龙潭新社区2#配电室01配电变压器             | 647.64  | 一级 |                  |
| 15501 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV凤凰线广13    | 嘉泰豪庭1#配电变压器                   | 504.93  | 一级 |                  |
| 15502 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 景泰花园3#配电变压器                   | 415.8   | 一级 |                  |
| 15503 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 锦绣天城4号（247区）                  | 519.22  | 二级 |                  |
| 15504 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 清华嘉园4#                        | 511.5   | 二级 |                  |
| 15505 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 清华嘉园3#                        | 509.04  | 二级 |                  |
| 15506 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 白沙新城5#配变                      | 513.46  | 二级 |                  |
| 15507 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24    | 景晖二期4#配电室4#公变                 | 411.39  | 一级 |                  |
| 15508 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | *市安居工程房地产开发有限公司（金桂名苑二期）2      | 648.16  | 一级 |                  |
| 15509 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV余畈线隽223   | 金晖家园1#                        | 811.28  | 一级 |                  |
| 15510 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 洋城壹号小区3#                      | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15511 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV城四回线鱼120  | 雍豪府2#配电房3#公变                  | 806.96  | 二级 |                  |
| 15512 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 湖北亦城置业有限公司（清华城三期5、6、11号楼）3#公变 | 509.8   | 一级 |                  |
| 15513 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115   | 壹号院2#公变配电房5#公变                | 813.22  | 二级 |                  |
| 15514 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 龙泉佳苑2#配电变压器                   | 1023.96 | 一级 |                  |
| 15515 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 龙泉佳苑3#配电变压器                   | 1017.92 | 一级 |                  |
| 15516 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文中线文226   | 老水利局1#公变箱                     | 422.45  | 一级 |                  |
| 15517 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 龙泉佳苑4#配电变压器                   | 1003.52 | 一级 |                  |
| 15518 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV城关线通117   | 南门大院公变                        | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15519 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV永城一回线永510 | 城际空间站B区#5公变                   | 0       | 三级 |                  |
| 15520 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 金日花园                          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15521 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24   | 渡普公变20#柱上变压器                  | 83.66   | 二级 |                  |
| 15522 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 鹏成翰林府1#公变                     | 1020.04 | 一级 |                  |
| 15523 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | *市安居工程开发有限公司（南苑小区三期香城学府）1#2   | 655.98  | 一级 |                  |
| 15524 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 中通                            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15525 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV迎宾线吴60    | 档案局公变                         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15526 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城I回线鱼119  | 城市天地配电01配电变压器                 | 265.5   | 二级 |                  |
| 15527 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 凤凰城三期配电室12#公变                 | 413.2   | 二级 |                  |
| 15528 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 鹏成翰林府2#公变                     | 1054.62 | 一级 |                  |
| 15529 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 壹号公馆6#公变                      | 509.02  | 一级 |                  |
| 15530 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215   | 老一中商业中心二公变                    | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15531 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV肖家岭线鱼220  | 交通局小区公变01配电变压器                | 129.54  | 二级 |                  |
| 15532 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安四回线文112 | 亲亲时尚广场2#公变                    | 647.63  | 一级 |                  |
| 15533 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV玻纤线麦219   | 棋盘一变                          | 163.99  | 二级 |                  |
| 15534 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV大路线犀226   | 财政小区2#台区                      | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15535 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 鹏成翰林府6#公变                     | 1019.16 | 一级 |                  |
| 15536 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 鹏成翰林府5#公变                     | 1013.76 | 一级 |                  |
| 15537 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 碧桂园7#公变                       | 1006.18 | 一级 |                  |
| 15538 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 馨园小区二期2#公变                    | 511.5   | 一级 |                  |
| 15539 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰一回线永613 | 肉联厂配电变压器                      | 261.66  | 一级 |                  |
| 15540 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳二回线鲍513 | 畔湖轩1#箱变                       | 395.9   | 二级 |                  |
| 15541 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV国道二回线蛟108 | 高新公租房2#公变                     | 549.17  | 一级 |                  |
| 15542 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV开发区线砂209  | 砂子岭环建楼5#                      | 505.28  | 一级 |                  |
| 15543 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专四回线蒲216 | 金湖农贸城公变                       | 650.51  | 一级 |                  |
| 15544 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 石屋坑                           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15545 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 锦绣天城3号（246区）                  | 532     | 二级 |                  |
| 15546 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV余畈线隽223   | 阴山桥二台                         | 263.79  | 一级 |                  |
| 15547 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV玻纤线麦219   | 七里山里林变                        | 50.87   | 二级 |                  |
| 15548 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV园区一回线茶65  | 土公桥新农村2#配变                    | 411.24  | 二级 |                  |
| 15549 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV工业二回线砂206 | 祥云小区1#公变                      | 325.44  | 一级 |                  |
| 15550 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 宁馨园小区1#                       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15551 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV滨江苑线隽226  | 平安滨江苑1号变压器间隔配电变压器             | 504     | 一级 |                  |
| 15552 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶一回线潜104 | 哈佛城3#公变                       | 0       | 三级 |                  |
| 15553 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰一回线永613 | 咸宁银辉房地产开发有限公司（宁城新都）3#公变       | 812.24  | 一级 |                  |
| 15554 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV状元线隽229   | 金泉花苑配电变压器                     | 516.52  | 一级 |                  |
| 15555 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温坛线温18    | 佳辰国际.中央城D区2#公变                | 515.2   | 一级 |                  |
| 15556 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV永城二回线永610 | 城际空间站B区#8公变                   | 2004.02 | 二级 |                  |
| 15557 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118   | 县工会小区                         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15558 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 琅琅龟山公变                        | 200     | 一级 |                  |
| 15559 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮院线浮235   | 湖北奥泰投资有限公司（九重锦A地块）3#公变        | 820.28  | 一级 |                  |
| 15560 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV何家畈线茶70   | 九龙郡二期01配变间隔配电变压器              | 518.59  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                        |         |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------------------|---------|----|------------------|
| 15561 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505   | 山水一品二期公变室2#公变          | 810.05  | 一级 |                  |
| 15562 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43    | 东领尚城5#配变01             | 524.34  | 二级 |                  |
| 15563 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412   | 凯鸿国际11#（234）区          | 539.32  | 一级 |                  |
| 15564 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温瑤线温35    | 变电分局配电变压器              | 413.94  | 一级 |                  |
| 15565 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV司南线汪83    | 永邦小区5#公变               | 504     | 一级 |                  |
| 15566 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV城鹿线门71    | 大集新城8号                 | 644.5   | 二级 |                  |
| 15567 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216  | 北门廉租房2#箱变              | 330.44  | 一级 |                  |
| 15568 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 富源商贸2#公变               | 520.88  | 二级 |                  |
| 15569 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 天通苑四期1#公变              | 408.21  | 二级 |                  |
| 15570 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶一回线潜104 | 南都御园1#公变               | 513.78  | 一级 |                  |
| 15571 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV连江线鲍514   | 三国源著04#变               | 253.3   | 二级 |                  |
| 15572 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV沿湖线鱼122   | 三湖春天4#                 | 453.07  | 二级 |                  |
| 15573 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 龙泉华庭1#公变               | 521.78  | 一级 |                  |
| 15574 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV园区一回线茶65  | 土公桥新村3#                | 544.3   | 二级 |                  |
| 15575 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署二回线塘75  | 锦绣香城1#公变               | 659.87  | 一级 |                  |
| 15576 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰一回线永613 | 德华商厦公寓楼公变              | 321.93  | 一级 |                  |
| 15577 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗建线栗107   | 中建咸宁之星5#配电房3#公变        | 525.98  | 一级 |                  |
| 15578 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 云尚北苑4#公变               | 400     | 一级 |                  |
| 15579 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 潜山商业街2#配电变压器           | 1058.6  | 一级 |                  |
| 15580 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 龙泉佳苑1#配电变压器            | 1019.64 | 一级 |                  |
| 15581 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 凯翔花园2#                 | 0       | 三级 |                  |
| 15582 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 凯翔花园1#                 | 668.38  | 一级 |                  |
| 15583 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专四回线蒲216 | 滨河花园1#配电室1#公变          | 662.85  | 一级 |                  |
| 15584 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV赤中四回线蛟110 | 官塘林场1#                 | 518.68  | 二级 |                  |
| 15585 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV城四回线鱼120  | 雍豪府1#配电房2#公变           | 814.45  | 二级 |                  |
| 15586 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV护城堤线南117  | 金色滨江                   | 517.15  | 二级 |                  |
| 15587 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉三回线温13  | 桂花路4#公变                | 408.06  | 一级 |                  |
| 15588 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 月畔湾小区1#配电室1#公变         | 321.44  | 一级 |                  |
| 15589 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 南泰中央华府3#公变             | 651.9   | 一级 |                  |
| 15590 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧一回线龙208 | 碧桂园云熙山二期B4配电房7#公变      | 819.53  | 一级 |                  |
| 15591 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105   | 电力花园4#公变               | 414     | 一级 |                  |
| 15592 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 墨香园1#配电变压器             | 510.18  | 一级 |                  |
| 15593 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 海德公馆3#公变               | 524.26  | 一级 |                  |
| 15594 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV桃林线梓108   | 观澜A5-1台区               | 423.01  | 二级 |                  |
| 15595 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿安线沿515   | 新华清苑1#公变室间隔配电变压器       | 527.84  | 一级 |                  |
| 15596 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV灯笼山线官606  | 高锦花园1#                 | 631.93  | 一级 |                  |
| 15597 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV大路线犀226   | 瑞达小区1#                 | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15598 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 社保小区1#配电变压器            | 510.36  | 一级 |                  |
| 15599 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰二回线南215 | 南门商苑                   | 683.92  | 二级 |                  |
| 15600 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 墨香园2#配电变压器             | 516.48  | 一级 |                  |
| 15601 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215 | 翰林名都1#户表变              | 271.32  | 一级 |                  |
| 15602 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 丹桂香堤C4配电房1#公变          | 515.34  | 二级 |                  |
| 15603 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 海德公馆4#公变               | 521.36  | 一级 |                  |
| 15604 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘都线塘73    | 南苑小区公变室配电变压器           | 264.82  | 一级 |                  |
| 15605 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 佳和颐景二期5#配电变压器          | 518.78  | 二级 |                  |
| 15606 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV翰林线鱼112   | 皇城华府1#配电01配电变压器        | 522.48  | 一级 |                  |
| 15607 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 丰才变电站  | 10kV永邦二回线丰27  | 沁园充电站公变                | 523.74  | 一级 |                  |
| 15608 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV大路线犀226   | 瑞达小区2#                 | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15609 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV酒店线汪62    | 世纪豪庭4#公变               | 405.29  | 二级 |                  |
| 15610 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43    | 嘉御园1#                  | 532.96  | 二级 |                  |
| 15611 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215 | 咸宁天地1#配电变压器            | 0       | 三级 |                  |
| 15612 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 博鑫雅居2#配电变压器            | 510.9   | 一级 |                  |
| 15613 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 地质队3#配电变压器             | 516.44  | 一级 |                  |
| 15614 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广吴线广17    | 昊天建材城2#公变              | 254.1   | 二级 |                  |
| 15615 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝渔线宝513   | 公租房二期2#公变02配电变压器       | 528.26  | 二级 |                  |
| 15616 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12    | 茶园小区8#公变               | 207.84  | 二级 |                  |
| 15617 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 海德公馆1#公变               | 512.86  | 一级 |                  |
| 15618 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV北洪线广18    | 广东畈十组2#                | 518.28  | 二级 |                  |
| 15619 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 江汉阳东区2#配变01            | 253.57  | 一级 |                  |
| 15620 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 湖北瑞阳置业有限公司（学府一号二期）2#公变 | 514.02  | 一级 |                  |
| 15621 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 10KV长兴苑2#配电变压器         | 273.02  | 一级 |                  |
| 15622 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 审计局配电变压器               | 513.14  | 一级 |                  |
| 15623 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 兴林小区公变                 | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |        |               |                            |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------------------|--------|----|------------------|
| 15624 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 海德公馆2#公变                   | 510.37 | 一级 |                  |
| 15625 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 电力小区1#                     | 508.77 | 一级 |                  |
| 15626 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12    | 茶园小区13#公变                  | 505.58 | 二级 |                  |
| 15627 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12    | 茶园小区9#公变                   | 206.81 | 二级 |                  |
| 15628 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工一回线潜108 | 三江2#配电室1#配电变压器             | 252.29 | 一级 |                  |
| 15629 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV城北线汪67    | 中心湖亭公变                     | 422.75 | 一级 |                  |
| 15630 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 洋河金湾二期2#                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15631 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV贺胜二回线梓112 | 绿地梓湾A6 6#公变                | 509.48 | 二级 |                  |
| 15632 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 桂花城11#配电变压器                | 512.24 | 一级 |                  |
| 15633 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV沿湖线鱼122   | 二乔广场2#配变01配电变压器            | 639.68 | 二级 |                  |
| 15634 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115   | 凤凰山庄一公变                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15635 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115 | 盛锦家园                       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15636 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 电力小区2#公变                   | 533.04 | 一级 |                  |
| 15637 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12    | 茶园小区10#公变                  | 506.33 | 二级 |                  |
| 15638 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12    | 茶园小区4#公变                   | 505.15 | 二级 |                  |
| 15639 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 明镜家园配电变压器                  | 510.17 | 一级 |                  |
| 15640 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV桃林线梓108   | 枫溪苑A1                      | 492.94 | 二级 |                  |
| 15641 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 锦绣天城5号（278区）               | 654.44 | 二级 |                  |
| 15642 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 华彬A区2#01配电变压器              | 466.67 | 二级 |                  |
| 15643 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV贺胜二回线梓112 | 绿地梓湾A3 1#公变                | 511.26 | 二级 |                  |
| 15644 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 万雅4#公变                     | 510.58 | 一级 |                  |
| 15645 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 咸宁福星惠誉房地产开发有限公司（福星城二期）1#公变 | 651.47 | 一级 |                  |
| 15646 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 金桂苑A2#                     | 509.8  | 二级 |                  |
| 15647 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 电力大院1#配电变压器                | 504.44 | 一级 |                  |
| 15648 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿安线沿515   | 龙祥配电变压器                    | 510.5  | 一级 |                  |
| 15649 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 碧桂园2#配电房3#公变               | 432.54 | 二级 |                  |
| 15650 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 香吾山庄公变1#配电变压器              | 326.12 | 一级 |                  |
| 15651 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 香吾山庄公变2#配电变压器              | 408.66 | 一级 |                  |
| 15652 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 福星景城2#配电变压器                | 510.15 | 一级 |                  |
| 15653 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 10KV市府线谭惠小区南块2#箱式变         | 649.84 | 一级 |                  |
| 15654 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 时代广场4#配电变压器                | 454.31 | 一级 |                  |
| 15655 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉三回线塘66  | 科技局                        | 258.16 | 一级 |                  |
| 15656 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 时代广场5#配电变压器                | 200.1  | 一级 |                  |
| 15657 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115   | 汉林农贸公变                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15658 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV石梯线涓518   | 安发小区1#                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15659 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV国道二回线蛟108 | 高新公租房1#公变                  | 520.76 | 一级 |                  |
| 15660 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 天鸿美庐台区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15661 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 天洁雅典城11#公变                 | 405.97 | 一级 |                  |
| 15662 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿安线沿515   | 新华清苑一期3#配电室1#配电变压器         | 513.14 | 一级 |                  |
| 15663 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115   | 五洲新天地1#公变                  | 651.02 | 二级 |                  |
| 15664 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 锦绣家园01配电变压器                | 657.42 | 一级 |                  |
| 15665 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉三回线温13  | 华辰500公变                    | 406.91 | 一级 |                  |
| 15666 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV贺胜二回线梓112 | 绿地梓湾A6 10#公变               | 802.66 | 二级 |                  |
| 15667 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115   | 景晨商厦小区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15668 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 银山金城B2#                    | 509.78 | 二级 |                  |
| 15669 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 金桂苑A1#                     | 649.6  | 二级 |                  |
| 15670 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 奥林匹克园配电变压器                 | 324.2  | 一级 |                  |
| 15671 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV电力线温19    | 电力综合设施                     | 413.82 | 一级 |                  |
| 15672 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 华沙城5#配电变压器                 | 653.13 | 一级 |                  |
| 15673 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23  | 公安局还建楼配电变压器                | 522.52 | 一级 |                  |
| 15674 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 银泉花园1#配电变压器                | 642.79 | 一级 |                  |
| 15675 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 金桂花园公变                     | 413.26 | 一级 |                  |
| 15676 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉二回线塘61  | 农机局配电变压器                   | 384.14 | 二级 |                  |
| 15677 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 玉虹3#配电变压器                  | 414.66 | 一级 |                  |
| 15678 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 金信花园配电变压器                  | 332.23 | 一级 |                  |
| 15679 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 塞纳河畔一期5#公变                 | 431.41 | 一级 |                  |
| 15680 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 塞纳河畔二期3#公变                 | 664.89 | 一级 |                  |
| 15681 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 鹏成新都汇3#公变                  | 680.2  | 一级 |                  |
| 15682 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115 | 下焦步行街台区                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15683 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 文博园5#台区                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15684 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12    | 茶园小区11#公变                  | 644.13 | 二级 |                  |
| 15685 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁一回线浮232 | 天洁雅典城8#公变                  | 410.26 | 一级 |                  |
| 15686 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12    | 茶园小区1#公变                   | 318.48 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                           |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------------------|--------|----|------------------|
| 15687 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁一回线浮232 | 天洁雅典城9#公变                 | 512.62 | 一级 |                  |
| 15688 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 天洁雅典城10#公变                | 416.58 | 一级 |                  |
| 15689 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗长二回线栗212 | 玉宇工商配电变压器02               | 647.03 | 一级 |                  |
| 15690 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿安线沿515   | 新华清苑一期4#配电室2#配电变压器        | 511.14 | 一级 |                  |
| 15691 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗长二回线栗212 | 玉宇工商配电变压器01               | 650.53 | 一级 |                  |
| 15692 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安一回线文121 | 东门村四组2#配电变压器              | 404.67 | 一级 |                  |
| 15693 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75    | 大之道6号箱变（271区）             | 653.56 | 二级 |                  |
| 15694 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 雍景12#公变                   | 668.01 | 一级 |                  |
| 15695 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505   | 山水一品2#公变                  | 811.37 | 一级 |                  |
| 15696 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 盛泉庄公变配电房1#变压器             | 803.1  | 一级 |                  |
| 15697 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉一回线温16  | 光谷广场500公变                 | 400.27 | 一级 |                  |
| 15698 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳一回线鲍512 | 恒基国宾府一期配电室2#配变            | 652    | 二级 |                  |
| 15699 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳一回线鲍512 | 恒基国宾府一期配电室1#配变            | 651.38 | 二级 |                  |
| 15700 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰二回线南215 | 格林小镇配电站主变                 | 409.66 | 二级 |                  |
| 15701 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV玉立线新115   | 龙湾城B3配变                   | 647.66 | 二级 |                  |
| 15702 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV玉立线新115   | 龙湾城B5配变                   | 402.9  | 二级 |                  |
| 15703 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 宁馨园小区2#                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15704 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV桃林线梓108   | 梓山郡7#地块1#变压器              | 402.8  | 二级 |                  |
| 15705 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 金桂苑A3#                    | 407.9  | 二级 |                  |
| 15706 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 当代云府2#配电房1#公变             | 641.66 | 一级 |                  |
| 15707 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 水榭花都11期1#配电变压器            | 410.06 | 一级 |                  |
| 15708 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁一回线浮232 | 华沙城3#配电变压器                | 816.23 | 一级 |                  |
| 15709 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁一回线浮232 | 华沙城4#配电变压器                | 815.99 | 一级 |                  |
| 15710 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温体线温34    | 品阁园配电变压器                  | 408.03 | 一级 |                  |
| 15711 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车二回线永508 | 桂花北路5#箱变                  | 408.16 | 一级 |                  |
| 15712 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 碧桂园6#配电房2#公变              | 537.41 | 二级 |                  |
| 15713 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳二回线鲍513 | 三湖春天3#                    | 669.12 | 二级 |                  |
| 15714 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 水木岚庭6#配电变压器               | 647.06 | 一级 |                  |
| 15715 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温桂二回线温36  | 盛世华庭1期2#双绕组变压器            | 650.5  | 一级 |                  |
| 15716 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kVV山湖线茶69   | 文化体育局配变01                 | 166.08 | 二级 |                  |
| 15717 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 翡翠山二期E12#变压器              | 373.82 | 二级 |                  |
| 15718 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 翡翠山二期E11#变压器              | 406.9  | 一级 |                  |
| 15719 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117 | 滨河苑一台区                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15720 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12    | 茶园小区3#公变                  | 401.38 | 二级 |                  |
| 15721 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉一回线温16  | 财茂新都汇2#变压器                | 321.07 | 一级 |                  |
| 15722 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12    | 茶园小区2#公变                  | 399.2  | 二级 |                  |
| 15723 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉一回线温16  | 财茂新都汇1#变压器                | 644.99 | 一级 |                  |
| 15724 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 国际巴黎城二期7#公变室13#配电变压器      | 654.11 | 一级 |                  |
| 15725 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿安线沿515   | 新华清苑一期3#配电室2#配电变压器        | 405.73 | 一级 |                  |
| 15726 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿安线沿515   | 新华清苑一期4#配电室1#配电变压器        | 650.75 | 一级 |                  |
| 15727 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 雍景10#公变                   | 660.04 | 一级 |                  |
| 15728 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505   | 山水一品1#公变                  | 407.78 | 一级 |                  |
| 15729 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温瑶线温35    | 设备厂科长楼配电变压器               | 428.34 | 一级 |                  |
| 15730 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 锦绣家园02配电变压器               | 681.92 | 一级 |                  |
| 15731 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉三回线温13  | 商场500公变                   | 403.9  | 一级 |                  |
| 15732 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV贺胜二回线梓112 | 绿地梓湾A6 7#公变               | 600    | 二级 |                  |
| 15733 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 同城上都B区4#公变                | 672.69 | 一级 |                  |
| 15734 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 同城上都C区3#公变                | 722.53 | 一级 |                  |
| 15735 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 湖北恒鸿房地产开发有限公司（龙山国际四期）7#公变 | 806.77 | 一级 |                  |
| 15736 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 防疫站配电变压器                  | 0      | 三级 |                  |
| 15737 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 雅典城3#配电变压器                | 516.58 | 一级 |                  |
| 15738 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 雅典城1#配电变压器                | 408.69 | 一级 |                  |
| 15739 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 雅典城2#配电变压器                | 401.4  | 一级 |                  |
| 15740 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 银泉花园3#配电变压器               | 648.32 | 一级 |                  |
| 15741 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温体线温34    | 锦绣山庄公变1#配电变压器             | 808.06 | 一级 |                  |
| 15742 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 香泉花园箱变2#配电变压器             | 534.15 | 一级 |                  |
| 15743 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 兴旺新区2#配电变压器               | 408.36 | 一级 |                  |
| 15744 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 兴旺新区3#配电变压器               | 407.7  | 一级 |                  |
| 15745 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 塞纳河畔二期5#公变                | 673.38 | 一级 |                  |
| 15746 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116   | 福瑞小区配变01配电变压器             | 418.35 | 二级 |                  |
| 15747 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 天洁罗马城二期3#公变               | 651.95 | 一级 |                  |
| 15748 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗环线栗104   | 璟湖世纪城B区2#配电变压器            | 659.11 | 一级 |                  |
| 15749 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 龙山国际2#                    | 815.72 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                           |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------------------|--------|----|------------------|
| 15750 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗环线栗104   | 湖景山庄2#                    | 813.99 | 一级 |                  |
| 15751 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗环线栗104   | 湖景山庄1#                    | 655.29 | 一级 |                  |
| 15752 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 文博园3#台区                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15753 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 贺胜变电站  | 10kV贺胜线贺12    | 茶园小区6#公变                  | 322.98 | 二级 |                  |
| 15754 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 长安花苑2#公变配电房3#配电变压器        | 326.43 | 一级 |                  |
| 15755 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 长安花苑1#公变配电房2#配电变压器        | 404.58 | 一级 |                  |
| 15756 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV工业二回线砂206 | 富源地花园公变                   | 405.76 | 一级 |                  |
| 15757 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202   | 头墩小区1#                    | 254.56 | 二级 |                  |
| 15758 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV贺胜二回线梓112 | 绿地梓湾A3 2#公变               | 403.52 | 二级 |                  |
| 15759 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙二回线文224 | 湖北杰瑞置业有限公司（咸宁市书香雅苑二期）1#公变 | 646.74 | 一级 |                  |
| 15760 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 清华府7#公变                   | 676.24 | 一级 |                  |
| 15761 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 锦绣天成四期1号公变                | 404.88 | 二级 |                  |
| 15762 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 湖北瑞阳置业有限公司（学府一号二期）3#公变    | 327.24 | 一级 |                  |
| 15763 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 锦绣天成四期2号公变                | 407.3  | 二级 |                  |
| 15764 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 华沙城6#配电变压器                | 656.9  | 一级 |                  |
| 15765 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 银泉雅苑公变配电变压器               | 408.88 | 一级 |                  |
| 15766 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温瑶线温35    | 三号桥集贸市场配变                 | 363.04 | 一级 |                  |
| 15767 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 兴旺新区1#配电变压器               | 408.41 | 一级 |                  |
| 15768 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43    | 水利局配变01                   | 421.28 | 二级 |                  |
| 15769 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 长安花苑1#公变配电房1#配电变压器        | 409.9  | 一级 |                  |
| 15770 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 江汉阳东区1#配变01               | 660.92 | 一级 |                  |
| 15771 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 柏林二期C4配电室2#公变             | 812.81 | 一级 |                  |
| 15772 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 花亭桥十组3#公变                 | 43.35  | 二级 |                  |
| 15773 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘楚线塘62    | 大楚城配电变压器                  | 411.8  | 一级 |                  |
| 15774 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 雅典城7#配电变压器                | 811.1  | 一级 |                  |
| 15775 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银安线银505   | 御景园公变1#配电变压器              | 407.94 | 一级 |                  |
| 15776 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215 | 翰林名都3#户表                  | 0      | 三级 |                  |
| 15777 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温体线温34    | 锦绣山庄公变2#配电变压器             | 650.56 | 一级 |                  |
| 15778 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 10KV鄂高线气象小区1#配电变压器        | 513.16 | 一级 |                  |
| 15779 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 凯翔4#配电变压器                 | 651.52 | 一级 |                  |
| 15780 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219   | 江湾小区配变01配电变压器             | 656    | 一级 |                  |
| 15781 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 新领地1#公变                   | 425.97 | 一级 |                  |
| 15782 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 天洁罗马城二期4#公变               | 653.27 | 一级 |                  |
| 15783 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 龙山国际1#                    | 815.14 | 一级 |                  |
| 15784 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 茅山变电站  | 10kV蒲工线茅103   | 鑫万国汽车城1#配电室1#公变           | 512.48 | 一级 |                  |
| 15785 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 福城置业二台区                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15786 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV电力线温19    | 阳光威娜02                    | 659.2  | 一级 |                  |
| 15787 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 银泉名座配电室4#配电变压器            | 654.35 | 一级 |                  |
| 15788 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工一回线潜108 | 三江2#配电室3#配电变压器            | 401.65 | 一级 |                  |
| 15789 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 宁康园2#配电变压器                | 257    | 二级 |                  |
| 15790 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 泰业新城一期1#配电变压器             | 409.12 | 一级 |                  |
| 15791 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV桃林线梓108   | 悦湖B组01配电变压器               | 410.96 | 二级 |                  |
| 15792 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118   | 国源小区4#                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15793 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广昊线广17    | 三元城2#配电变压器                | 655.64 | 二级 |                  |
| 15794 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115   | 山城明珠公变                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15795 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215 | 香城明珠2#公变                  | 514.62 | 一级 |                  |
| 15796 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 公交小区1#配电01配电变压器           | 413.36 | 二级 |                  |
| 15797 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV柳山线周107   | 赤壁-农贸市场                   | 514.68 | 二级 |                  |
| 15798 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站 | 10kV中庄线聂117   | 中庄五组+1                    | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 15799 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV市委线汪58    | 景秀花园东2#公变                 | 511.88 | 一级 |                  |
| 15800 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 九宫所配电班  | 九宫变电站  | 10kV鄂电线九17    | 鄂电台区                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15801 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙二回线文224 | 湖北杰瑞置业有限公司（咸宁市书香雅苑二期）2#公变 | 646.1  | 一级 |                  |
| 15802 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV栗林线浮229   | 咸宁市丰泰置业有限公司（环卫小区）2#公变     | 649.89 | 一级 |                  |
| 15803 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 锦绣家园二期配变03                | 655.09 | 一级 |                  |
| 15804 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61    | 裕融城二期3#                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15805 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV翰林线鱼112   | 皇城华府二期配变01                | 437.79 | 一级 |                  |
| 15806 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 银山金城B5#                   | 509.52 | 二级 |                  |
| 15807 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 宏伟大厦1#配电变压器               | 412.22 | 一级 |                  |
| 15808 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文盘线文214   | 咸安建设局3#配电变压器              | 406.67 | 一级 |                  |
| 15809 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 潜山商业街3#配电变压器              | 257.48 | 一级 |                  |
| 15810 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 凯悦学府4#配电变压器               | 512.82 | 一级 |                  |
| 15811 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 怡宁小区5#配电变压器               | 254.68 | 一级 |                  |
| 15812 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 城市规划局配电变压器                | 257.47 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                    |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------------|--------|----|------------------|
| 15813 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 10KV市府线谭惠小区南块1#箱式变 | 648.42 | 一级 |                  |
| 15814 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘楚线塘62    | 大楚城3#配电变压器         | 656.56 | 一级 |                  |
| 15815 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 人行1#配电变压器          | 520.34 | 一级 |                  |
| 15816 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 凯翔2#配电变压器          | 656.56 | 一级 |                  |
| 15817 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 凯翔3#配电变压器          | 647.01 | 一级 |                  |
| 15818 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV桥北线汪61    | 金色水岸1#公变           | 673.05 | 一级 |                  |
| 15819 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤一回线砂102 | 雍景8#公变             | 676.53 | 二级 |                  |
| 15820 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专三回线蒲223 | 时代广场2#公变           | 750.11 | 一级 |                  |
| 15821 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115 | 兴业国际3#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15822 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 清水湾5号公变            | 418.45 | 一级 |                  |
| 15823 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 银泉名座配电室3#配电变压器     | 324.8  | 一级 |                  |
| 15824 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文房线文114   | 金桂源小区2#配电变压器       | 652.48 | 一级 |                  |
| 15825 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉一回线塘64  | 时代华庭4#配电变压器        | 509.96 | 一级 |                  |
| 15826 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 宁康园1#配电变压器         | 254.98 | 二级 |                  |
| 15827 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 泰业新城一期2#配电变压器      | 405.3  | 一级 |                  |
| 15828 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118   | 国源小区3#             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15829 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118   | 国源小区1#             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15830 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118   | 国源小区2#             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15831 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 新领地8#公变            | 415.28 | 一级 |                  |
| 15832 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV翰林线鱼112   | 皇城华府1#配变3配电变压器     | 412.2  | 一级 |                  |
| 15833 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安四回线文112 | 福临天下8#楼配电变压器       | 511.68 | 一级 |                  |
| 15834 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉三回线塘66  | 咸宁同惠广场1#公变         | 663.04 | 一级 |                  |
| 15835 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 锦绣新城2#             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15836 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 锦绣新城3#             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15837 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 锦绣新城4#             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15838 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV阳光线横610   | 横沟街心花园公变           | 505.46 | 二级 |                  |
| 15839 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 锦绣家园二期配变01         | 651.68 | 一级 |                  |
| 15840 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV何家畈线茶70   | 东城时代配变02配电变压器      | 510.82 | 二级 |                  |
| 15841 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 同城上都2期2#公变         | 665.77 | 一级 |                  |
| 15842 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉二回线塘61  | 网通2#               | 0      | 三级 |                  |
| 15843 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23  | 怡和花园配电变压器          | 513.18 | 一级 |                  |
| 15844 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉二回线塘61  | 网通1#               | 0      | 三级 |                  |
| 15845 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 电力鹤平小区2#配电变压器      | 645.66 | 一级 |                  |
| 15846 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 疾控中心配电变压器          | 161.85 | 一级 |                  |
| 15847 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 凯阳天骄润城3#配电变压器      | 514.38 | 一级 |                  |
| 15848 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘楚线塘62    | 大楚城1#配电变压器         | 662.34 | 一级 |                  |
| 15849 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 领秀城3#配电变压器         | 647.98 | 一级 |                  |
| 15850 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 泉塘小学2#配电变压器        | 415.73 | 一级 |                  |
| 15851 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 领秀城1#配电变压器         | 642.46 | 一级 |                  |
| 15852 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉二回线塘61  | 瑞融国际配电室03变压器       | 0      | 三级 |                  |
| 15853 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 塞纳河畔一期3#公变         | 663.52 | 一级 |                  |
| 15854 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24    | 景晖1#配电室1#公变        | 519.86 | 一级 |                  |
| 15855 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115 | 向阳小区2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15856 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV城四回线鱼120  | 御景湾1#公变01断路器配电变压器  | 533.68 | 二级 |                  |
| 15857 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609   | 渡船村九组              | 449.1  | 二级 |                  |
| 15858 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 宜园小区一期2#配电变压器      | 408.14 | 一级 |                  |
| 15859 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 三味舒屋配电室2#配电变压器     | 418.46 | 二级 |                  |
| 15860 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 三味舒屋配电室1#配电变压器     | 413.2  | 二级 |                  |
| 15861 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV石梯线涓518   | 东城明珠1#             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15862 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV滨江苑线隽226  | 平安滨江苑4号配变          | 528.14 | 一级 |                  |
| 15863 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV井湾线通217   | 羊城杏苑3#             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15864 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV井湾线通217   | 羊城杏苑4#             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15865 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 金融财富广场2#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15866 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 万鑫国际四期配变01配电变压器    | 423.94 | 二级 |                  |
| 15867 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 咸宁市学府一号公变          | 414.02 | 一级 |                  |
| 15868 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 丽景新天地二期公变          | 515.14 | 一级 |                  |
| 15869 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 金三角小区1#            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15870 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 东润华府2#公变           | 409.6  | 一级 |                  |
| 15871 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文房线文114   | 金桂雅苑2#公变           | 409.2  | 一级 |                  |
| 15872 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙二回线文224 | 兴旺城2、3期1#公变        | 809.75 | 一级 |                  |
| 15873 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 清华嘉园1#变压器          | 511.88 | 二级 |                  |
| 15874 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606   | 长江花园1#公变           | 240    | 一级 |                  |
| 15875 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606   | 长江花园2#公变           | 240    | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                         |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------------------|--------|----|------------------|
| 15876 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙二回线文224 | 咸宁市书香雅苑1#公变             | 651.11 | 一级 |                  |
| 15877 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙二回线文224 | 咸宁市书香雅苑2#公变             | 653.7  | 一级 |                  |
| 15878 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV科奥线线吴83   | 科奥小区台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15879 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 桂竹花园配电变压器               | 207.86 | 一级 |                  |
| 15880 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 农行宿舍(金惠小区)配电变压器         | 262.16 | 一级 |                  |
| 15881 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 书苑小区D区1#配电变压器           | 649.9  | 一级 |                  |
| 15882 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 书苑小区D区2#配电变压器           | 657.08 | 一级 |                  |
| 15883 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰一回线永613 | 桂乡春城1#配电变压器             | 326.86 | 一级 |                  |
| 15884 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉三回线温13  | 金城时尚广场公变配电变压器           | 415.38 | 一级 |                  |
| 15885 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 福临天下1#公变配电变压器           | 0      | 三级 |                  |
| 15886 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116   | 公安局小区2#配变01             | 656.94 | 二级 |                  |
| 15887 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘楚线塘62    | 大楚城2#配电变压器              | 655.96 | 一级 |                  |
| 15888 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银安线银505   | 国税局宿舍2#配电变压器            | 409.79 | 一级 |                  |
| 15889 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72  | 美好星公馆配电变压器              | 257.71 | 一级 |                  |
| 15890 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV城四回线鱼120  | 嘉福花园配变01                | 411.89 | 二级 |                  |
| 15891 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银安线银505   | 御景园公变2#配电变压器            | 404.96 | 一级 |                  |
| 15892 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温桂二回线温36  | 盛世华庭1期1#                | 643.53 | 一级 |                  |
| 15893 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮办线浮114   | 御龙花园9#                  | 410.83 | 一级 |                  |
| 15894 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉二回线塘61  | 瑞融国际配电室01变压器            | 0      | 三级 |                  |
| 15895 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉二回线塘61  | 瑞融国际配电室02变压器            | 0      | 三级 |                  |
| 15896 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 公交技校配电变压器               | 334.24 | 一级 |                  |
| 15897 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 福星惠誉B2区3#               | 512.83 | 一级 |                  |
| 15898 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 塞纳河畔一期1#公变              | 674.78 | 一级 |                  |
| 15899 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV汪家堡线汪63   | 长城花园1#公变                | 309.8  | 一级 |                  |
| 15900 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV仪表线崇411   | 兴业苑1号(239区)             | 673.76 | 一级 |                  |
| 15901 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 茅山变电站  | 10kV蒲工线茅103   | 鑫万国汽车城2#配电室2#公变         | 515.56 | 一级 |                  |
| 15902 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 丰才变电站  | 10kV宝塔线丰36    | 润园小区3#箱式变3#公变           | 529.66 | 一级 |                  |
| 15903 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 鹏程5#公变                  | 424.19 | 二级 |                  |
| 15904 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 文博园6#台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15905 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 文博园7#台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15906 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀一回线通216 | 水榭天品2#                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15907 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 罗马城1#公变                 | 421.07 | 一级 |                  |
| 15908 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 罗马城2#公变                 | 655.43 | 一级 |                  |
| 15909 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV教委线茶42    | 药监局断路器配电变压器             | 253.87 | 二级 |                  |
| 15910 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 银泉名座配电室2#配电变压器          | 428.06 | 一级 |                  |
| 15911 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 馨园小区2#配电变压器             | 322.87 | 一级 |                  |
| 15912 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 馨园小区1#配电变压器             | 325.39 | 一级 |                  |
| 15913 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 兴旺V期1#配电变压器             | 515.08 | 一级 |                  |
| 15914 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 兴旺V期2#配电变压器             | 514.04 | 一级 |                  |
| 15915 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV井湾线通217   | 羊城香苑2#                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15916 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 广东贩变电站 | 10kV广中线广24    | 北门壹号公变                  | 650.82 | 一级 |                  |
| 15917 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文泉线文225   | 桂泉花园商住小区4#公变            | 508.51 | 一级 |                  |
| 15918 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV杨家庄线隼118  | 古龙湾壹号4#                 | 649.2  | 二级 |                  |
| 15919 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV杨家庄线隼118  | 古龙湾壹号1#                 | 647.14 | 二级 |                  |
| 15920 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV开发区线砂209  | 砂子岭环建楼2#                | 653.8  | 一级 |                  |
| 15921 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 新领地15#公变                | 822.5  | 一级 |                  |
| 15922 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 新领地13#公变                | 818.03 | 一级 |                  |
| 15923 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 清华嘉园2#变压器               | 515.26 | 二级 |                  |
| 15924 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙安线龙205   | 湖北金海湾置业有限公司(金色海湾二期)3#公变 | 653.9  | 一级 |                  |
| 15925 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV桃林线梓108   | 悦湖D组1号公变                | 301.26 | 二级 |                  |
| 15926 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513   | 银山金城4号公变                | 648.92 | 二级 |                  |
| 15927 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV杨家庄线隼118  | 习嘉4#                    | 645.42 | 二级 |                  |
| 15928 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV杨家庄线隼118  | 习嘉5#                    | 808.58 | 二级 |                  |
| 15929 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV杨家庄线隼118  | 习嘉6#                    | 648.18 | 二级 |                  |
| 15930 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 银山金城B8#                 | 510.14 | 二级 |                  |
| 15931 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43    | 卫计局小区公变01配电变压器          | 523.07 | 二级 |                  |
| 15932 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV温泉线南214   | 山湖温泉三期配变01配电变压器         | 536.09 | 二级 |                  |
| 15933 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟西岔下台                  | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 15934 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉三回线温13  | 门窗厂1#(温III回)门窗厂1#配电变压器  | 405.54 | 一级 |                  |
| 15935 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘楚线塘62    | 大楚城6#                   | 330.43 | 一级 |                  |
| 15936 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 凯阳天骄润城2#配电变压器           | 519.14 | 一级 |                  |
| 15937 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车二回线永508 | 温馨家园配电变压器               | 324.27 | 一级 |                  |
| 15938 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 人大宿舍配电变压器               | 664.31 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                      |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------------|--------|----|------------------|
| 15939 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105   | 电力花园2#公变             | 329.05 | 一级 |                  |
| 15940 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 福星惠誉B2区4#            | 517.68 | 一级 |                  |
| 15941 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳二回线鲍513 | 三湖春天1#               | 663.28 | 二级 |                  |
| 15942 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗长二回线栗212 | 工商玉宇小区1#配电变压器        | 509.52 | 一级 |                  |
| 15943 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 澜郡3#公变               | 671.99 | 一级 |                  |
| 15944 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳二回线鲍513 | 滨湖公馆2#配变01配电变压器      | 649.92 | 二级 |                  |
| 15945 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85   | 威泰1#公变               | 541.8  | 一级 |                  |
| 15946 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24    | 浅水湾1#配电室1#公变         | 526.64 | 一级 |                  |
| 15947 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专四回线蒲216 | 金盾花园4#公变             | 657.23 | 一级 |                  |
| 15948 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115 | 商龙大厦台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15949 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115 | 兴业国际2#台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15950 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV酒店线汪62    | 众城国际3#公变             | 534.48 | 二级 |                  |
| 15951 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |        | 10kV砂赤线赤115   | 法院综合楼3#公变            | 215.11 | 一级 |                  |
| 15952 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 丰才变电站  | 10kV永邦二回线丰27  | 三号公馆别墅公变             | 514.82 | 一级 |                  |
| 15953 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV南城线马105   | 南城一品6#公变             | 511.49 | 一级 |                  |
| 15954 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 司法清苑2#公变             | 512.68 | 一级 |                  |
| 15955 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 南泰中央华府一期2#配电室03配电变压器 | 326.59 | 一级 |                  |
| 15956 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 南泰中央华府一期2#配电室04配电变压器 | 407.7  | 一级 |                  |
| 15957 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 兴旺V期4#配电变压器          | 512.8  | 一级 |                  |
| 15958 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75    | 大之道3号箱变（268区）        | 655.62 | 二级 |                  |
| 15959 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75    | 大之道4号箱变              | 653.74 | 二级 |                  |
| 15960 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 金融财富广场1#             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15961 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV山湖线茶69    | 泰丰国际城2#配电室02配变配电变压器  | 517.66 | 二级 |                  |
| 15962 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 南爵嘉苑1#配变01配电变压器      | 517.01 | 二级 |                  |
| 15963 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 古龙湾壹号3#              | 646.7  | 二级 |                  |
| 15964 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 古龙湾壹号6#              | 661.1  | 二级 |                  |
| 15965 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV何家畈线茶70   | 东城时代二期01配变           | 514.99 | 二级 |                  |
| 15966 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 佳和园1#公变              | 419.58 | 一级 |                  |
| 15967 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 清华府1#公变              | 865.04 | 一级 |                  |
| 15968 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604   | 宏运小区1#公变             | 320.82 | 一级 |                  |
| 15969 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV玉立线新115   | 龙湾城B4配变              | 647.72 | 二级 |                  |
| 15970 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV连江线鲍514   | 滨湖公馆三期小区配变01         | 649.89 | 二级 |                  |
| 15971 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 香山一号五期十号             | 522.99 | 一级 |                  |
| 15972 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 电力大院3#配电变压器          | 507.76 | 一级 |                  |
| 15973 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温瑶线温35    | 分局宿舍配电变压器            | 406.74 | 一级 |                  |
| 15974 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温桂二回线温36  | 步行街配电变压器             | 333.42 | 一级 |                  |
| 15975 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰二回线永612 | 桂乡春城3#配电变压器          | 322.9  | 一级 |                  |
| 15976 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉一回线温16  | 桥头服装厂配电变压器           | 405.66 | 一级 |                  |
| 15977 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV淦河一回线文122 | 毕曹菜场公变               | 411.79 | 一级 |                  |
| 15978 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43    | 嘉御园2#                | 523.97 | 二级 |                  |
| 15979 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 青龙山公园1#配电变压器         | 255.22 | 一级 |                  |
| 15980 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文盘线文214   | 财政局3#配电变压器           | 512.62 | 一级 |                  |
| 15981 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 林校配电变压器              | 512.62 | 一级 |                  |
| 15982 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署二回线塘75  | 马柏路2#配电变压器           | 336.78 | 一级 |                  |
| 15983 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 福星惠誉B2区1#            | 654.99 | 一级 |                  |
| 15984 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 福星惠誉B2区2#            | 655.59 | 一级 |                  |
| 15985 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 水木岚庭8#               | 516.98 | 一级 |                  |
| 15986 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 发改委配电变压器             | 257.26 | 一级 |                  |
| 15987 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 福星景城1#配电变压器          | 663.9  | 一级 |                  |
| 15988 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳二回线鲍513 | 滨湖公馆1#配变01配电变压器      | 676.62 | 二级 |                  |
| 15989 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV市委线汪58    | 景秀花园东1#公变            | 659.61 | 一级 |                  |
| 15990 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV沿湖线鱼122   | 御水苑配变01配电变压器         | 325.81 | 二级 |                  |
| 15991 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV仪表线崇411   | 兴业苑2号（240区）          | 671.1  | 一级 |                  |
| 15992 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 兴林小区七公变              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15993 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 丰才变电站  | 10kV宝塔线丰36    | 润园小区2#箱式变2#公变        | 516.59 | 一级 |                  |
| 15994 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 鹏程6#公变               | 432.02 | 二级 |                  |
| 15995 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115 | 兴业国际台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15996 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |        | 10kV砂赤线赤115   | 丰业一期1#公变             | 419.07 | 一级 |                  |
| 15997 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115 | 洋都七八组台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15998 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 文博园4#台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 15999 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116   | 供电所1#公变01断路器配电变压器    | 326.38 | 二级 |                  |
| 16000 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 国际巴黎城二期6#公变室12#配电变压器 | 653.34 | 一级 |                  |
| 16001 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 龙潭柳色1#配电室3#配电变压器     | 400.1  | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                      |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------------|--------|----|------------------|
| 16002 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 国际巴黎城二期6#公变室11#配电变压器 | 0      | 三级 |                  |
| 16003 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37    | 书苑小区2#               | 807.48 | 一级 |                  |
| 16004 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kVV山湖线茶69   | 湖畔花城1#配变01           | 410.99 | 二级 |                  |
| 16005 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV翰林线鱼112   | 万隆国际配变01变压器          | 512.98 | 一级 |                  |
| 16006 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75    | 大之道1号箱变（266区）        | 651.84 | 二级 |                  |
| 16007 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75    | 大之道5号箱变（270区）        | 653.7  | 二级 |                  |
| 16008 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV教委线茶42    | 嘉和明园二期1#配变02配电变压器    | 424.24 | 二级 |                  |
| 16009 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水泥线蒲221   | 西湖国际配电室1#公变          | 640    | 一级 |                  |
| 16010 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kVV山湖线茶69   | 泰丰国际城1#配电室01配变配电变压器  | 512.26 | 二级 |                  |
| 16011 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114 | 隆鼎丽都11#              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16012 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 古龙湾壹号5#              | 647.22 | 二级 |                  |
| 16013 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 古龙湾壹号2#              | 646.86 | 二级 |                  |
| 16014 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV堤防线潘203   | 联乐花园1#               | 509.22 | 一级 |                  |
| 16015 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 壹号公馆1#公变             | 645.76 | 一级 |                  |
| 16016 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23  | 公安处3#公变配电变压器         | 508.42 | 一级 |                  |
| 16017 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV龙温一回线温31  | 检察院配电变压器             | 400.43 | 一级 |                  |
| 16018 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 电力鹤平小区1#配电变压器        | 646.62 | 一级 |                  |
| 16019 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 曦园配电变压器              | 662.1  | 一级 |                  |
| 16020 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 雅典城6#配电变压器           | 0      | 三级 |                  |
| 16021 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙二回线文224 | 上上城Ⅰ期公变2#配电变压器       | 511.6  | 一级 |                  |
| 16022 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV淦河二回线文223 | 巴黎春天2#配电变压器          | 522.54 | 一级 |                  |
| 16023 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43    | 东领尚城4#配变01           | 675.72 | 二级 |                  |
| 16024 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘楚线塘62    | 大楚城1#商业配电变压器         | 512.42 | 一级 |                  |
| 16025 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 双木佳苑3#配电变压器          | 255.55 | 一级 |                  |
| 16026 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳一回线鲍512 | 南嘉商业城1#箱变            | 825.78 | 二级 |                  |
| 16027 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 人行2#配电变压器            | 512.5  | 一级 |                  |
| 16028 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 碧桂园4#配电房2#公变         | 411.66 | 二级 |                  |
| 16029 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 万通公变配电变压器            | 654.35 | 一级 |                  |
| 16030 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |        | 10kV砂赤线赤115   | 铜锣湾1#公变              | 660.18 | 一级 |                  |
| 16031 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳二回线鲍513 | 滨湖公馆3#配变01配电变压器      | 652.08 | 二级 |                  |
| 16032 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 锦阳国际5号（232区）         | 533.14 | 二级 |                  |
| 16033 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 丰才变电站  | 10kV宝塔线丰36    | 润园小区1#箱式变1#公变        | 649.56 | 一级 |                  |
| 16034 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 龙腾小区公变               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16035 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 鹏程4#公变               | 516.91 | 二级 |                  |
| 16036 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 卫监局台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16037 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 宝石                   | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16038 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115 | 向阳小区1#               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16039 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV酒店线汪62    | 众城国际5#公变             | 541.68 | 二级 |                  |
| 16040 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 清水湾4号公变              | 405.17 | 一级 |                  |
| 16041 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 佳和颐景1#               | 651.81 | 二级 |                  |
| 16042 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 龙潭柳色1#配电室1#配电变压器     | 392.69 | 二级 |                  |
| 16043 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 福星城8#配电变压器           | 0      | 三级 |                  |
| 16044 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 碧桂园泊林一期2#配电室1#配电变压器  | 393.34 | 二级 |                  |
| 16045 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 龙潭柳色1#配电室2#配电变压器     | 400.1  | 一级 |                  |
| 16046 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604   | 利民路配电变压器             | 337.48 | 一级 |                  |
| 16047 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV翰林线鱼112   | 万隆国际配变02变压器          | 535.52 | 一级 |                  |
| 16048 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105   | 领秀公寓公变               | 406.43 | 一级 |                  |
| 16049 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kVV山湖线茶69   | 泰丰国际城1#配电室02配变配电变压器  | 511.6  | 二级 |                  |
| 16050 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kVV山湖线茶69   | 泰丰国际城2#配电室01配变配电变压器  | 513.14 | 二级 |                  |
| 16051 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |        | 10kV砂赤线赤115   | 丰业一期6#公变             | 434.78 | 一级 |                  |
| 16052 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文泉线文225   | 桂泉花园商住小区1#公变         | 510.42 | 一级 |                  |
| 16053 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114 | 隆鼎丽都12#              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16054 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV桃林线梓108   | 枫溪苑B2                | 506.47 | 二级 |                  |
| 16055 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105   | 电力花园1#公变             | 334.39 | 一级 |                  |
| 16056 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城Ⅰ回线鱼119  | 洪城华庭2#配变01           | 416.34 | 二级 |                  |
| 16057 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV赤中四回线蛟110 | 秀兰3#                 | 657.88 | 二级 |                  |
| 16058 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤一回线砂102 | 丰业2期8#公变             | 664.91 | 二级 |                  |
| 16059 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤一回线砂102 | 丰业2期6#公变             | 667.19 | 二级 |                  |
| 16060 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV开发区线砂209  | 砂子岭环建楼1#             | 657.86 | 一级 |                  |
| 16061 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 新领地11#公变             | 833.12 | 一级 |                  |
| 16062 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 习嘉3#                 | 509.12 | 二级 |                  |
| 16063 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温桂二回线温36  | 第一街1#公变配电变压器         | 645.66 | 一级 |                  |
| 16064 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 电力大院2#配电变压器          | 516.38 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                    |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|--------------------|--------|----|------------------|
| 16065 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温桂二回线温36  | 第一街2#公变配电变压器       | 657.45 | 一级 |                  |
| 16066 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 领秀城2#配电变压器         | 649.02 | 一级 |                  |
| 16067 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁一回线浮232 | 华沙城1#配电变压器         | 677.18 | 一级 |                  |
| 16068 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰一回线永613 | 桂乡春城2#配电变压器        | 253.69 | 一级 |                  |
| 16069 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉三回线温13  | 交通小区公变1#配电变压器      | 514.38 | 一级 |                  |
| 16070 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉三回线温13  | 交通小区公变2#配电变压器      | 513.78 | 一级 |                  |
| 16071 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 凯悦学府1#配电变压器        | 512.26 | 一级 |                  |
| 16072 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV淦河一回线文122 | 文笔路5#配电变压器         | 333.28 | 一级 |                  |
| 16073 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV文桂线文502   | 幸福小区3#配电变压器        | 652.66 | 一级 |                  |
| 16074 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 银泉花园4#配电变压器        | 649.76 | 一级 |                  |
| 16075 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 10KV鄂高线气象小区2#配电变压器 | 405.22 | 一级 |                  |
| 16076 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘楚线塘62    | 大楚城4#配电变压器         | 650.05 | 一级 |                  |
| 16077 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 桂花城7#配电变压器         | 323.98 | 一级 |                  |
| 16078 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署二回线塘75  | 甘塘李2#配电变压器         | 512.38 | 一级 |                  |
| 16079 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 幸福小区1#配电变压器        | 513.68 | 一级 |                  |
| 16080 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 建管处双绕组变压器          | 221.16 | 一级 |                  |
| 16081 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 金叶两岸1#配电变压器        | 406.74 | 一级 |                  |
| 16082 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 咸宁学院还建楼配电变压器       | 335.1  | 一级 |                  |
| 16083 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城北二回线隽221 | 金泰豪苑二台变压器间隔配电变压器   | 252    | 一级 |                  |
| 16084 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 兴林小区三公变            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16085 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专三回线蒲223 | 时代广场3#公变           | 667.54 | 一级 |                  |
| 16086 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24    | 郡都世家1#箱式变1#公变      | 665.03 | 一级 |                  |
| 16087 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 鹏程2#公变             | 543.63 | 二级 |                  |
| 16088 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 帝景豪庭2#             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16089 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 柏树下3#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16090 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 一中小台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16091 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 清水湾1号公变            | 404.24 | 一级 |                  |
| 16092 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 铁铺二组廉租房2#公变        | 189    | 二级 |                  |
| 16093 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV山湖线茶69    | 湖畔花城3#配变01配电变压器    | 506.27 | 二级 |                  |
| 16094 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 铁铺二组廉租房1#公变        | 508.71 | 二级 |                  |
| 16095 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 佳和颐景3#             | 646.35 | 二级 |                  |
| 16096 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 龙潭柳色A4配电室2#配电变压器   | 404.94 | 一级 |                  |
| 16097 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 龙潭柳色1#配电室4#配电变压器   | 400.1  | 一级 |                  |
| 16098 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 龙潭柳色A4配电室1#配电变压器   | 381.9  | 二级 |                  |
| 16099 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 兴旺V期3#配电变压器        | 409.44 | 一级 |                  |
| 16100 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505   | 三胜印象一期4#配电变压器      | 649.57 | 一级 |                  |
| 16101 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75    | 太之道2号箱变(267区)      | 512    | 二级 |                  |
| 16102 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV大路线犀226   | 财政小区4#公变           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16103 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文房线文114   | 浮山医院宿舍还建点公变        | 324.09 | 一级 |                  |
| 16104 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215 | 香城明珠1#公变           | 409.09 | 一级 |                  |
| 16105 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蛟龙变电站   | 蛟龙变电站  | 10kV赤中四回线蛟110 | 夏龙村2#              | 410.86 | 二级 |                  |
| 16106 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 鹏成新都汇6#公变          | 669.64 | 一级 |                  |
| 16107 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文泉线文225   | 桂泉花园商住小区2#公变       | 509.94 | 一级 |                  |
| 16108 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文泉线文225   | 桂泉花园商住小区3#公变       | 512.82 | 一级 |                  |
| 16109 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 南爵嘉苑3#配变01配电变压器    | 512.39 | 二级 |                  |
| 16110 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 嘉兴园小区配变01配电变压器     | 414.14 | 二级 |                  |
| 16111 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 南嘉公馆1#配变01配电变压器    | 431.81 | 二级 |                  |
| 16112 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV赤中四回线蛟110 | 秀兰1#               | 809.3  | 二级 |                  |
| 16113 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉二回线塘61  | 枫林绿洲二期1#公变         | 507.82 | 一级 |                  |
| 16114 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 清华嘉园6#变压器          | 648.54 | 二级 |                  |
| 16115 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61    | 裕融城二期2#            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16116 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 雍景15#公变            | 830.3  | 一级 |                  |
| 16117 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 雍景13#公变            | 807.38 | 一级 |                  |
| 16118 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116   | 博仁广场6#楼变压器         | 513.26 | 一级 |                  |
| 16119 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 时代悦府4配电室2#         | 643.42 | 二级 |                  |
| 16120 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614 | 博友建设               | 0      | 三级 |                  |
| 16121 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银安线银505   | 区工商局公变1#配电变压器      | 509.95 | 一级 |                  |
| 16122 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙二回线文224 | 上上城I期公变1#配电变压器     | 514.14 | 一级 |                  |
| 16123 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银安线银505   | 区工商局公变2#配电变压器      | 515.89 | 一级 |                  |
| 16124 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安一回线文121 | 龙苑1#配电变压器          | 513.46 | 一级 |                  |
| 16125 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温体线温34    | 10KV市府线国税公变配电变压器   | 457.2  | 一级 |                  |
| 16126 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 桂花城9#配电变压器         | 325.03 | 一级 |                  |
| 16127 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 桂花城10#配电变压器        | 324.02 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                     |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------------|--------|----|------------------|
| 16128 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 福星惠誉B区B4配电变压器       | 514.84 | 一级 |                  |
| 16129 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 福星惠誉B3配电变压器         | 512.32 | 一级 |                  |
| 16130 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤一回线砂102 | 雍景1#公变              | 674.22 | 二级 |                  |
| 16131 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV汪家堡线汪63   | 长城花园3#公变            | 275.96 | 一级 |                  |
| 16132 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24    | 万泰华府3#配电室3#公变       | 659.97 | 一级 |                  |
| 16133 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 开发区管理委员会台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16134 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 刘家岭所配电班 | 刘家岭变电站 | 10kV高湖线刘23    | 西山下                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16135 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609   | 壹.未来城一号             | 400.31 | 一级 |                  |
| 16136 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402   | 下彭                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16137 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114 | 心怡财富广场二             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16138 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV国道线永609   | 壹.未来城二号             | 400.84 | 一级 |                  |
| 16139 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV义乌线永611   | 武广高速铁路灯             | 80.04  | 二级 |                  |
| 16140 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广吴线广17    | 吴天建材城4#公变           | 190.69 | 二级 |                  |
| 16141 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广吴线广17    | 吴天建材城3#公变           | 249.68 | 二级 |                  |
| 16142 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV城四回线鱼120  | 御景湾2#公变01断路器配电变压器   | 410.98 | 二级 |                  |
| 16143 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 碧桂园翠岭一期A5配电室1#配电变压器 | 411.36 | 一级 |                  |
| 16144 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 宜园小区一期3#配电变压器       | 515.66 | 一级 |                  |
| 16145 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505   | 三胜印象一期3#配电变压器       | 417.98 | 一级 |                  |
| 16146 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505   | 三胜印象一期1#配电变压器       | 326.91 | 一级 |                  |
| 16147 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505   | 三胜印象一期2#配电变压器       | 328.64 | 一级 |                  |
| 16148 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV滨江苑线隽226  | 平安滨江苑5号配变           | 649.46 | 一级 |                  |
| 16149 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 司法小区二               | 409.34 | 二级 |                  |
| 16150 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 天洁雅典城1#公变           | 512.98 | 一级 |                  |
| 16151 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 天洁雅典城2#公变           | 513.28 | 一级 |                  |
| 16152 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文房线文114   | 金桂雅苑1#公变            | 513.32 | 一级 |                  |
| 16153 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV教委线茶42    | 嘉和明园二期1#            | 419.06 | 二级 |                  |
| 16154 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 南爵嘉苑2#配变01配电变压器     | 408.35 | 二级 |                  |
| 16155 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 咸宝路廉租房柱上变压器         | 203.76 | 二级 |                  |
| 16156 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61    | 裕融城二期1#             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16157 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 清华嘉园5#变压器           | 651.38 | 二级 |                  |
| 16158 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 万鑫国际五期配变01配电变压器     | 414.28 | 二级 |                  |
| 16159 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广吴线广17    | 在水一方小区配电变压器         | 508.66 | 二级 |                  |
| 16160 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 柏源小区台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16161 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 习嘉2#                | 508.84 | 二级 |                  |
| 16162 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 习嘉1#                | 509.46 | 二级 |                  |
| 16163 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 银山金城B7#             | 646.46 | 二级 |                  |
| 16164 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 壹号公馆4#公变            | 403.31 | 一级 |                  |
| 16165 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 银山金城B6#             | 647.85 | 二级 |                  |
| 16166 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV司南线汪83    | 赤壁外滩6#公变            | 800    | 一级 |                  |
| 16167 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV司南线汪83    | 赤壁外滩8#公变            | 800    | 一级 |                  |
| 16168 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 卫校宿舍配电变压器           | 331.18 | 一级 |                  |
| 16169 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23  | 金泉湾1#               | 430.14 | 一级 |                  |
| 16170 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 凯悦学府2#配电变压器         | 512.84 | 一级 |                  |
| 16171 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215 | 翰林名都4#配电变压器         | 660.23 | 一级 |                  |
| 16172 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜江线潜106   | 肖桥村委会1#配电变压器        | 255.17 | 一级 |                  |
| 16173 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215 | 翰林名都5#配电变压器         | 651.35 | 一级 |                  |
| 16174 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 凯悦学府3#配电变压器         | 513.88 | 一级 |                  |
| 16175 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安一回线文121 | 龙苑2#配电变压器           | 511.51 | 一级 |                  |
| 16176 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 淦河茶韵A8配电房2#公变       | 535.96 | 二级 |                  |
| 16177 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 温泉花园1#公变            | 512.24 | 一级 |                  |
| 16178 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 桂花城8#配电变压器          | 325.03 | 一级 |                  |
| 16179 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙安线龙205   | 城市印象配电变压器           | 0      | 三级 |                  |
| 16180 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 博仁公变室1#配电变压器        | 408.43 | 一级 |                  |
| 16181 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署二回线塘75  | 甘塘李1#配电变压器          | 540.1  | 一级 |                  |
| 16182 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 幸福小区2#配电变压器         | 513.02 | 一级 |                  |
| 16183 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 双鹤供电小区配电变压器         | 514.24 | 一级 |                  |
| 16184 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 凯翔1#配电变压器           | 649.31 | 一级 |                  |
| 16185 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工一回线潜108 | 军分区宿舍配电变压器          | 407.68 | 一级 |                  |
| 16186 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤一回线砂102 | 雍景5#公变              | 672.35 | 二级 |                  |
| 16187 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV左港线石214   | 左港一                 | 241.9  | 二级 |                  |
| 16188 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专三回线蒲223 | 时代广场4#公变            | 552.35 | 一级 |                  |
| 16189 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 丰才变电站  | 10kV永邦一回线丰33  | 碧水云谷2#配电室2#公变       | 672.16 | 一级 |                  |
| 16190 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专三回线蒲223 | 福泰隆5#公变             | 559.58 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                        |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------------------|--------|----|------------------|
| 16191 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 丰才变电站  | 10kV永邦一回线丰33  | 碧水云谷4#公变               | 660.64 | 一级 |                  |
| 16192 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV大幕线大25    | 香苑小区                   | 403.32 | 二级 |                  |
| 16193 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115 | 上焦3#台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16194 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV电力线温19    | 阳光威娜2#配电房2#配变          | 545.92 | 一级 |                  |
| 16195 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV南川线桂13    | 华彬低碳示范园A区              | 403.17 | 二级 |                  |
| 16196 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 福星城11#配电变压器            | 408.83 | 一级 |                  |
| 16197 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘都线塘73    | 南苑小区2#配电变压器            | 410.94 | 一级 |                  |
| 16198 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘都线塘73    | 南苑小区3#配电变压器            | 408.94 | 一级 |                  |
| 16199 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉一回线塘64  | 时代华庭1#配电变压器            | 326.05 | 一级 |                  |
| 16200 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉一回线塘64  | 时代华庭2#配电变压器            | 323.72 | 一级 |                  |
| 16201 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉一回线塘64  | 时代华庭3#配电变压器            | 408.54 | 一级 |                  |
| 16202 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉一回线塘64  | 时代华庭5#配电变压器            | 508.54 | 一级 |                  |
| 16203 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV井湾线通217   | 羊城香苑1#                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16204 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 大广高速电动北区汽车充电站          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16205 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 大广高速电动南区汽车充电站          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16206 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 鹏成新都汇8#公变              | 668.75 | 一级 |                  |
| 16207 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV桥北线汪61    | 怡景花园5#公变               | 442.93 | 一级 |                  |
| 16208 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 锦绣新城1#                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16209 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV玉立线新115   | 龙湾城A商住楼3#              | 507.7  | 二级 |                  |
| 16210 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV玉立线新115   | 龙湾城A商住楼2#              | 509.07 | 二级 |                  |
| 16211 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV玉立线新115   | 龙湾城A商住楼1#              | 508.4  | 二级 |                  |
| 16212 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61    | 裕融城二期6#                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16213 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61    | 裕融城二期5#                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16214 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115   | 壹号院1#公变配电房1#公变         | 814.42 | 二级 |                  |
| 16215 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 红星商贸城5#01断路器配电变压器      | 404.86 | 一级 |                  |
| 16216 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮办线浮114   | 御龙花园4#基建变              | 410.63 | 一级 |                  |
| 16217 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 10KV市府线钦苑小区2#配电变压器     | 405.49 | 一级 |                  |
| 16218 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 宏伟大厦2#配电变压器            | 406.37 | 一级 |                  |
| 16219 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 劲风公变室配电变压器             | 520.08 | 一级 |                  |
| 16220 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 阳光家园1#配电变压器            | 404.1  | 一级 |                  |
| 16221 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 阳光家园二期2#配电变压器          | 409.7  | 一级 |                  |
| 16222 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉二回线塘61  | 瑞融国际配电室04变压器           | 0      | 三级 |                  |
| 16223 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 博仁公变室4#配电变压器           | 515.16 | 一级 |                  |
| 16224 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 水木岚庭2#                 | 650.08 | 一级 |                  |
| 16225 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 水木岚亭1#配电变压器            | 646.16 | 一级 |                  |
| 16226 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮办线浮114   | 御龙花园6#配电变压器            | 514.18 | 一级 |                  |
| 16227 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮办线浮114   | 御龙花园7#配电变压器            | 512.8  | 一级 |                  |
| 16228 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 一九五公变配电变压器             | 0      | 三级 |                  |
| 16229 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV桥北线汪61    | 国贸大厦1#公变               | 416.05 | 一级 |                  |
| 16230 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85   | 凯丰新村1#公变               | 423.93 | 一级 |                  |
| 16231 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 刘家荡                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16232 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 福星惠誉D区7#公变             | 809.08 | 一级 |                  |
| 16233 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV山湖线茶69    | 山湖壹号公变01配电变压器          | 425.02 | 二级 |                  |
| 16234 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 福星惠誉D区2#公变             | 511.32 | 一级 |                  |
| 16235 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV肖家岭线鱼220  | 林业局-杨家洪公变01配电变压器       | 267.02 | 二级 |                  |
| 16236 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV教委线茶42    | 司法局公变01配电变压器           | 326.42 | 二级 |                  |
| 16237 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 福星惠誉D区1#公变             | 511.88 | 一级 |                  |
| 16238 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 联乐广场公变01               | 513.55 | 一级 |                  |
| 16239 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 福星惠誉D区6#公变             | 830.74 | 一级 |                  |
| 16240 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 万鑫国际1#配变1#配电变压器        | 515.86 | 二级 |                  |
| 16241 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 碧桂园丹桂香堤A10#配电变压器2#     | 645.38 | 二级 |                  |
| 16242 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 木田畈8#公变                | 400    | 一级 |                  |
| 16243 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216  | 嘉鱼银厦置业有限公司大众项目部配变配电变压器 | 517.57 | 一级 |                  |
| 16244 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV朱砂线绿503   | 官桥八组1#箱变配变配电变压器        | 654.78 | 一级 |                  |
| 16245 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV沿湖线鱼122   | 三湖春天7#箱变               | 413.88 | 二级 |                  |
| 16246 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118   | 日月华庭2#公变               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16247 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118   | 日月华庭1#公变               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16248 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215 | 天兆1965公变               | 257.06 | 一级 |                  |
| 16249 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨一回线温33  | 佳辰国际.中央城D区4#公变         | 652.1  | 一级 |                  |
| 16250 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV翰林线鱼112   | 万隆国际二期2#配变变压器          | 518.78 | 一级 |                  |
| 16251 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104  | 华景中央公园3#公变             | 663    | 一级 |                  |
| 16252 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV翰林线鱼112   | 万隆国际二期1#配变             | 516.82 | 一级 |                  |
| 16253 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511   | 化工厂1#                  | 412.24 | 一级 |                  |

|       |          |           |         |        |               |                         |         |    |                  |
|-------|----------|-----------|---------|--------|---------------|-------------------------|---------|----|------------------|
| 16254 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116   | 移动公司                    | 82.42   | 二级 |                  |
| 16255 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115   | 澜桥金羊广场2#                | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16256 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 华城七组                    | 653.2   | 二级 |                  |
| 16257 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126   | 留余府邸2#公变                | 325.11  | 二级 |                  |
| 16258 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126   | 留余府邸3#公变                | 323.6   | 二级 |                  |
| 16259 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126   | 留余府邸5#公变                | 161.87  | 二级 |                  |
| 16260 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126   | 留余府邸6#公变                | 321.03  | 二级 |                  |
| 16261 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤一回线砂102 | 丰业三期1#公变                | 1028.82 | 二级 |                  |
| 16262 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司  | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 加泰十一区                   | 653.61  | 一级 |                  |
| 16263 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司  | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 加泰八区                    | 810.87  | 一级 |                  |
| 16264 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司  | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 加泰七区                    | 812.17  | 一级 |                  |
| 16265 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 东兴国际配电变压器               | 406.2   | 一级 |                  |
| 16266 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 水榭花都I期2#                | 407.82  | 一级 |                  |
| 16267 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 书苑小区B区1#配电变压器           | 406.6   | 一级 |                  |
| 16268 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 金茂花园2#配电变压器             | 649.67  | 一级 |                  |
| 16269 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 咸高棚户区1#配电变压器            | 406.98  | 一级 |                  |
| 16270 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 咸高棚户区2#配电变压器            | 412.08  | 一级 |                  |
| 16271 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁一回线浮232 | 华沙城7#配电变压器              | 655.02  | 一级 |                  |
| 16272 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 温泉花园4#公变                | 514.92  | 一级 |                  |
| 16273 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 双木佳苑4#配电变压器             | 84.37   | 一级 |                  |
| 16274 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 温泉花园6#公变                | 521.83  | 一级 |                  |
| 16275 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 温泉花园2#公变                | 510.58  | 一级 |                  |
| 16276 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 公安局1#箱变                 | 259.32  | 一级 |                  |
| 16277 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安一回线文121 | 天骄畔山配电变压器               | 510.75  | 一级 |                  |
| 16278 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 桂花城4#                   | 255.78  | 一级 |                  |
| 16279 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮办线浮114   | 御龙花园8#                  | 414.1   | 一级 |                  |
| 16280 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 谭惠小区北块1#                | 652.14  | 一级 |                  |
| 16281 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 水木岚庭4#                  | 648.93  | 一级 |                  |
| 16282 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 木田畈1#公变                 | 320     | 一级 |                  |
| 16283 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗青一回线栗105 | 开发区公租房4#配电变压器           | 655.24  | 二级 |                  |
| 16284 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 蕲川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24    | 万泰华府1#配电室1#公变           | 2008.69 | 一级 |                  |
| 16285 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 文博园2#台区                 | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16286 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 洋河金湾3#变                 | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16287 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 洋河金湾5#变压器间隔配电变压器        | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16288 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 金色花园                    | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16289 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 福星惠誉D区3#公变              | 511.1   | 一级 |                  |
| 16290 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 万鑫国际4#配变1#配电变压器         | 427.67  | 二级 |                  |
| 16291 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 新世纪建材城小区公变01配电变压器       | 330.44  | 一级 |                  |
| 16292 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116   | 南嘉花园公变01配电变压器           | 340.57  | 二级 |                  |
| 16293 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 三江航天花园二期2#公变            | 653.99  | 一级 |                  |
| 16294 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 碧桂园丹桂香堤A10#配电变压器1#      | 516.1   | 二级 |                  |
| 16295 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 碧桂园翡翠山A12配电变压器1#        | 392.58  | 二级 |                  |
| 16296 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 碧桂园翡翠山A13配电变压器1#        | 387.97  | 二级 |                  |
| 16297 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV朱砂线绿503   | 官桥八组3#配变间隔配电变压器         | 509.44  | 一级 |                  |
| 16298 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV朱砂线绿503   | 官桥八组2#配变间隔配电变压器         | 510     | 一级 |                  |
| 16299 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉二回线塘61  | 钟楼配电变压器                 | 400.1   | 一级 |                  |
| 16300 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 越通美院6#公变                | 408.06  | 一级 |                  |
| 16301 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮院线浮235   | 香泉花园三期3#                | 519.22  | 一级 |                  |
| 16302 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV工业线汪59    | 清兴花园1#公变                | 335.01  | 二级 |                  |
| 16303 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 丰才变电站  | 10kV永邦二回线丰27  | 三号公馆1#公变                | 852.89  | 一级 |                  |
| 16304 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 北大渠苑公变                  | 408.35  | 一级 |                  |
| 16305 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 太冲台区                    | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16306 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 三胜首府公变开闭所三胜首府1#公变       | 339.15  | 一级 |                  |
| 16307 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 湖北三胜房地产开发有限公司（三胜首府）3#公变 | 422.61  | 一级 |                  |
| 16308 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66    | 憬泓4#公变                  | 653     | 一级 |                  |
| 16309 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 塞纳河畔三期7#公变              | 672     | 一级 |                  |
| 16310 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 塞纳河畔三期3#公变              | 531.06  | 一级 |                  |
| 16311 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 同城上都2期6#公变              | 653.41  | 一级 |                  |
| 16312 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV何家畈线茶70   | 九龙郡小区配变02               | 414.78  | 二级 |                  |
| 16313 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤一回线砂102 | 丰业2期4#公变                | 330.13  | 二级 |                  |
| 16314 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115   | 澜桥金羊广场1#                | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16315 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 敏捷8#公变                  | 647.44  | 一级 |                  |
| 16316 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126   | 留余府邸7#公变                | 322.74  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                   |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------------|--------|----|------------------|
| 16317 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 清华府4#公变           | 832.34 | 一级 |                  |
| 16318 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 森林公馆1号配电室2#公变     | 510.02 | 一级 |                  |
| 16319 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 森林公馆1号配电室4#公变     | 511.71 | 一级 |                  |
| 16320 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 书苑小区A区1#配电变压器     | 662.03 | 一级 |                  |
| 16321 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 公安分局2#            | 408.08 | 一级 |                  |
| 16322 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 雅典城4#配电变压器        | 513.32 | 一级 |                  |
| 16323 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 咸宁人家公变            | 406.54 | 二级 |                  |
| 16324 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 雅典城5#配电变压器        | 514.44 | 一级 |                  |
| 16325 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 金茂花园1#配电变压器       | 650.63 | 一级 |                  |
| 16326 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗长二回线栗212 | 工商玉宇小区2#配电变压器     | 409.17 | 一级 |                  |
| 16327 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV淦河一回线文122 | 文笔路2#配电变压器        | 325.53 | 一级 |                  |
| 16328 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 桂花城1#             | 413.08 | 一级 |                  |
| 16329 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 兴旺新区4#配电变压器       | 411.9  | 一级 |                  |
| 16330 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉一回线塘64  | 嘉华城配电变压器          | 662.46 | 一级 |                  |
| 16331 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 瑾瑜小区              | 513.92 | 二级 |                  |
| 16332 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 工商局公变配电变压器        | 406.45 | 一级 |                  |
| 16333 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 时代广场2#配电变压器       | 406.48 | 一级 |                  |
| 16334 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV司南线汪83    | 永邦小区9#公变          | 320    | 一级 |                  |
| 16335 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV教委线茶42    | 江樱花园1#配变01        | 531.91 | 二级 |                  |
| 16336 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 洋河金湾1#变           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16337 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114 | 隆鼎丽都5#            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16338 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 洋河金湾11#变压器间隔配电变压器 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16339 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 福星惠誉D区8#公变        | 808.28 | 一级 |                  |
| 16340 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV肖家岭线鱼220  | 国税局2#配变01配电变压器    | 524.56 | 二级 |                  |
| 16341 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV方庄线鱼219   | 君临天下二期1#公变01配电变压器 | 535.06 | 一级 |                  |
| 16342 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 万鑫国际3#配变1#配电变压器   | 653.93 | 二级 |                  |
| 16343 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 福星惠誉D区10#公变       | 647.94 | 一级 |                  |
| 16344 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 青年E家一期2#          | 262    | 一级 |                  |
| 16345 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 碧桂园翡翠山A12配电变压器2#  | 393.54 | 二级 |                  |
| 16346 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 碧桂园泊林一期1#配电变压器    | 398.12 | 二级 |                  |
| 16347 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 金三角小区3#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16348 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 越通美院5#公变          | 406.62 | 一级 |                  |
| 16349 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104  | 澜岸小镇1#公变          | 652.34 | 一级 |                  |
| 16350 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文泉线文225   | 绿洲湾公变配电室2#公变      | 510.42 | 一级 |                  |
| 16351 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 碧桂园1#公变           | 666.52 | 一级 |                  |
| 16352 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 幸福里3号             | 517.5  | 二级 |                  |
| 16353 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202   | 富汇龙柏1#            | 323.65 | 二级 |                  |
| 16354 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 文博园二期4#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16355 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 文博园二期3#           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16356 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511   | 化工厂2#             | 415.49 | 一级 |                  |
| 16357 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV石矶线高113   | 高铁港口岸电箱式变01配电变压器  | 321.66 | 二级 |                  |
| 16358 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV旗鼓一回线栗106 | 工业园办公楼2#配变        | 410.02 | 一级 |                  |
| 16359 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 龙潭家园公变1#配电变压器     | 404.77 | 一级 |                  |
| 16360 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 龙潭家园公变2#配电变压器     | 404.62 | 一级 |                  |
| 16361 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁一回线浮232 | 华沙城8#配电变压器        | 815.15 | 一级 |                  |
| 16362 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 书苑小区B区2#配电变压器     | 419.65 | 一级 |                  |
| 16363 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 法苑小区2#配电变压器       | 406.64 | 一级 |                  |
| 16364 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 怡宁小区4#配电变压器       | 407.04 | 一级 |                  |
| 16365 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV龙温一回线温31  | 潜龙山庄4#公变配电变压器     | 511.9  | 一级 |                  |
| 16366 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV龙温一回线温31  | 潜龙山庄3#公变配电变压器     | 512.52 | 一级 |                  |
| 16367 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 桂鑫II期配电变压器        | 522.32 | 一级 |                  |
| 16368 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 阳光家园二期1#配电变压器     | 519.2  | 一级 |                  |
| 16369 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 双木佳苑2#配电变压器       | 85.3   | 一级 |                  |
| 16370 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 双木佳苑1#配电变压器       | 326.88 | 一级 |                  |
| 16371 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 碧桂园4#配电房3#公变      | 419.57 | 二级 |                  |
| 16372 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 宏凯配电变压器           | 323.98 | 一级 |                  |
| 16373 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104  | 明尚精英公变            | 352.64 | 一级 |                  |
| 16374 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗青一回线栗105 | 开发区公租房7#配电变压器     | 662.06 | 二级 |                  |
| 16375 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 蕲川公租房3#公变         | 328.99 | 二级 |                  |
| 16376 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 城东雅园1#变压器         | 409.94 | 一级 |                  |
| 16377 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 天河居台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16378 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115 | 上焦台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16379 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 福星惠誉D区9#公变        | 651.02 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                     |         |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|---------------------|---------|----|------------------|
| 16380 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 司法清苑1#公变            | 403.14  | 一级 |                  |
| 16381 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 青年E家一期1#            | 262.19  | 一级 |                  |
| 16382 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 龙潭柳色1#配电室5#配电变压器    | 408.11  | 一级 |                  |
| 16383 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 碧桂园翡翠山A13配电变压器2#    | 409.5   | 一级 |                  |
| 16384 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 碧桂园泊林一期2#配电室2#配电变压器 | 409.08  | 一级 |                  |
| 16385 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 天通苑2#               | 258.99  | 二级 |                  |
| 16386 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61    | 裕融城4#               | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16387 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁一回线浮232 | 天洁巴黎城四期1#公变         | 522.34  | 一级 |                  |
| 16388 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁一回线浮232 | 天洁巴黎城四期2#公变         | 520.02  | 一级 |                  |
| 16389 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 元信置业公变配电变压器         | 822.02  | 一级 |                  |
| 16390 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 丰才变电站  | 10kV永邦二回线丰27  | 三号公馆3#公变            | 849.71  | 一级 |                  |
| 16391 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文泉线文225   | 绿洲湾公变配电室1#公变        | 510.9   | 一级 |                  |
| 16392 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV刘家门线老505  | 江澜赋三期配电室01配变        | 405.84  | 二级 |                  |
| 16393 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 文博园二期2#             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16394 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116   | 嘉鱼县民政局              | 162.54  | 二级 |                  |
| 16395 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 文博园二期1#             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16396 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶一回线潜104 | 华信农贸市场充电桩配电变压器      | 400.42  | 一级 |                  |
| 16397 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 阳光国际2#              | 641.85  | 二级 |                  |
| 16398 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV铁柱一回线新121 | 龙湾城C4               | 513.84  | 一级 |                  |
| 16399 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 书苑小区A区2#配电变压器       | 642.02  | 一级 |                  |
| 16400 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉二回线温29  | 潜山商业街1#配电变压器        | 1324.82 | 一级 |                  |
| 16401 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605 | 荣恩堂配电变压器            | 406.75  | 一级 |                  |
| 16402 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 怡宁小区1#配电变压器         | 654.04  | 一级 |                  |
| 16403 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 环城小区配电室变压器          | 189     | 二级 |                  |
| 16404 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 碧桂园1#配电房1#公变        | 524.04  | 二级 |                  |
| 16405 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 碧桂园5#配电房2#公变        | 525.6   | 二级 |                  |
| 16406 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV工业线汪59    | 永邦小区10#公变           | 333.2   | 二级 |                  |
| 16407 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV教委线茶42    | 嘉和明园2#配变01          | 535.71  | 二级 |                  |
| 16408 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站  | 10kV司南一回线丰38  | 塞纳河畔一期2#公变          | 666.11  | 一级 |                  |
| 16409 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |        | 10kV砂赤线赤115   | 法院综合楼1#公变           | 170.02  | 一级 |                  |
| 16410 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV大路线犀226   | 财政小区1#台区            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16411 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV水晶一回线吴73  | 劳动局台区               | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16412 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61    | 裕融城2#               | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16413 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV南城线马105   | 南城一品4#公变            | 649.62  | 一级 |                  |
| 16414 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV肖家岭线鱼220  | 国税局1#配变01配电变压器      | 513.47  | 二级 |                  |
| 16415 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 三江航天花园二期4#公变        | 649.24  | 一级 |                  |
| 16416 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 天通苑1#               | 258.12  | 二级 |                  |
| 16417 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘楚线塘62    | 大楚城二期7#配电变压器        | 407.65  | 一级 |                  |
| 16418 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘楚线塘62    | 大楚城二期8#配电变压器        | 406.98  | 一级 |                  |
| 16419 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘都线塘73    | 南苑小区4#配电变压器         | 406.62  | 一级 |                  |
| 16420 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 咸高教师小区02配电变压器       | 651.22  | 一级 |                  |
| 16421 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 咸高教师小区01配电变压器       | 650.47  | 一级 |                  |
| 16422 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙桂线龙206   | 孝子山庄5#公变            | 405.73  | 一级 |                  |
| 16423 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙桂线龙206   | 孝子山庄6#公变            | 405.34  | 一级 |                  |
| 16424 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 木田畈小区4#公变           | 400     | 一级 |                  |
| 16425 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 雅典城四期1#公变           | 514     | 一级 |                  |
| 16426 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁二回线浮218 | 雅典城四期2#公变           | 514.16  | 一级 |                  |
| 16427 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117 | 政府充电桩台区             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16428 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV阳光线横610   | 北门华庭2#公变            | 507.9   | 二级 |                  |
| 16429 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV阳光线横610   | 北门华庭1#公变            | 509.1   | 二级 |                  |
| 16430 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV铁柱一回线新121 | 龙湾城C1               | 402.05  | 一级 |                  |
| 16431 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV铁柱一回线新121 | 龙湾城C5               | 400     | 一级 |                  |
| 16432 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 阳光国际3#              | 514.48  | 二级 |                  |
| 16433 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV职教园线横503  | 付桥十三组还建点2#公变        | 115.04  | 二级 |                  |
| 16434 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV职教园线横503  | 付桥十三组还建点4#公变        | 120.34  | 二级 |                  |
| 16435 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 银山金城B1#             | 648.86  | 二级 |                  |
| 16436 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 安居苑1#配电变压器          | 410.61  | 一级 |                  |
| 16437 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 怡宁小区3#配电变压器         | 510.78  | 一级 |                  |
| 16438 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗环线栗104   | 璟湖公变室1#配电变压器        | 815.53  | 一级 |                  |
| 16439 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文房线文114   | 龙祥金龙1#配电变压器         | 323.83  | 一级 |                  |
| 16440 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗环线栗104   | 璟湖公变室2#配电变压器        | 662.2   | 一级 |                  |
| 16441 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 桂花城1#               | 322.24  | 一级 |                  |
| 16442 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 桂花城6#               | 324.48  | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------|--------|----|------------------|
| 16443 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 青龙天下2#配电变压器    | 514.14 | 一级 |                  |
| 16444 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 桂花城3#          | 404.4  | 一级 |                  |
| 16445 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城I回线鱼119  | 香榭里小区1#箱变      | 423.52 | 二级 |                  |
| 16446 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 国税局3#配电变压器     | 256.58 | 一级 |                  |
| 16447 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 国税局1#配电变压器     | 259.87 | 一级 |                  |
| 16448 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 碧桂园4#配电房1#公变   | 515.49 | 二级 |                  |
| 16449 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 碧桂园2#配电房2#公变   | 512.45 | 二级 |                  |
| 16450 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 锦晨花园配电变压器      | 661.54 | 一级 |                  |
| 16451 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 国税局2#配电变压器     | 257.79 | 一级 |                  |
| 16452 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 同城上都C区1#公变     | 673.62 | 一级 |                  |
| 16453 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV教委线茶42    | 江樱花园2#配变01     | 674.78 | 二级 |                  |
| 16454 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV教委线茶42    | 嘉和明园3#配变01     | 717.94 | 二级 |                  |
| 16455 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 凤凰城3#配电室3#公变   | 517.9  | 二级 |                  |
| 16456 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85   | 威泰2#公变         | 518    | 一级 |                  |
| 16457 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV井湾线通217   | 粤汉名居四公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16458 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV大路线犀226   | 检察院宿舍台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16459 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV井湾线通217   | 粤汉名居二公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16460 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 金桂名苑1#变压器      | 809.48 | 一级 |                  |
| 16461 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV井湾线通217   | 粤汉名居三公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16462 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV酒店线汪62    | 天骄华庭1#公变       | 846.77 | 二级 |                  |
| 16463 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43    | 法院小区公变01配电变压器  | 267.62 | 二级 |                  |
| 16464 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV肖家岭线鱼220  | 方庄村委会配变01配电变压器 | 263.86 | 二级 |                  |
| 16465 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 三江航天花园二期7#公变   | 514.51 | 一级 |                  |
| 16466 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 三江航天花园二期5#公变   | 510.29 | 一级 |                  |
| 16467 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂三回线沿516 | 清风苑1#          | 405.95 | 一级 |                  |
| 16468 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 丹桂香堤C3配电房1#公变  | 405.12 | 二级 |                  |
| 16469 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 和江春小区4#公变      | 405.04 | 一级 |                  |
| 16470 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 和江春小区3#公变      | 406.05 | 一级 |                  |
| 16471 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 十六潭公园3#公变      | 211.79 | 一级 |                  |
| 16472 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 森林公馆3号配电7#公变   | 800.04 | 一级 |                  |
| 16473 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV何家畈线茶70   | 东城时代二期02配变     | 512.14 | 二级 |                  |
| 16474 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 文博园二期5#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16475 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 文博园二期6#        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16476 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 海德公馆8#公变       | 514.32 | 一级 |                  |
| 16477 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 海德公馆6#公变       | 511.16 | 一级 |                  |
| 16478 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 海德公馆12#公变      | 513.08 | 一级 |                  |
| 16479 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV铁柱一回线新121 | 龙湾城C7          | 507.66 | 一级 |                  |
| 16480 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 阳光国际5#         | 652.6  | 二级 |                  |
| 16481 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 阳光国际4#         | 654.09 | 二级 |                  |
| 16482 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV铁柱一回线新121 | 龙湾城C6          | 646.79 | 一级 |                  |
| 16483 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV城鹿线门71    | 大集天城2号公变       | 820.64 | 二级 |                  |
| 16484 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 加泰十区           | 649.07 | 一级 |                  |
| 16485 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV城鹿线门71    | 大集天城1号公变       | 818.46 | 二级 |                  |
| 16486 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 加泰九区           | 647.8  | 一级 |                  |
| 16487 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 桂竹新天地2#配电变压器   | 410.71 | 一级 |                  |
| 16488 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614 | 恒华             | 0      | 三级 |                  |
| 16489 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉一回线塘64  | 天慧小区1#配电变压器    | 411.07 | 一级 |                  |
| 16490 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV栗林线浮229   | 金桂路1#配电变压器     | 413.99 | 一级 |                  |
| 16491 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 法苑小区1#配电变压器    | 511.94 | 一级 |                  |
| 16492 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 阳光家园二期3#配电变压器  | 423.22 | 一级 |                  |
| 16493 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安一回线文121 | 供电小区2#配电变压器    | 409.33 | 一级 |                  |
| 16494 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 银泉花园2#配电变压器    | 807.67 | 一级 |                  |
| 16495 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 老二桥建行配电变压器     | 258.72 | 一级 |                  |
| 16496 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104  | 华景中央公园1#公变     | 676.29 | 一级 |                  |
| 16497 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV教委线茶42    | 嘉和明园1#配变01     | 533.48 | 二级 |                  |
| 16498 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV小湖线鱼221   | 小湖雅苑2#配变01     | 674.43 | 二级 |                  |
| 16499 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗青一回线栗105 | 开发区公租房8#配电变压器  | 508.58 | 二级 |                  |
| 16500 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗青二回栗203  | 开发区公租房12#配电变压器 | 326.68 | 一级 |                  |
| 16501 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 沌川公租房2#公变      | 515.92 | 二级 |                  |
| 16502 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117 | 计生委台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16503 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 客运西站三公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16504 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀三回线通116 | 水岸花园公变         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16505 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV井湾线通217   | 粤汉名居六公变        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |              |              |         |             |               |                      |         |    |                  |
|-------|--------------|--------------|---------|-------------|---------------|----------------------|---------|----|------------------|
| 16506 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站      | 10kV银政线银503   | 煊桂园1#公变              | 652.43  | 一级 |                  |
| 16507 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站       | 10kV港口线鱼121   | 高地嘉境1#配变01配电变压器      | 537.79  | 二级 |                  |
| 16508 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站      | 10kV山湖线茶69    | 湖畔花城二期1#配变01配电变压器    | 428.75  | 二级 |                  |
| 16509 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站       | 10kV先锋线鱼116   | 世通二期配变01配电变压器        | 281.46  | 二级 |                  |
| 16510 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站       | 10kV南城线马105   | 南城一品5#公变             | 518.14  | 一级 |                  |
| 16511 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站       | 10kV浮法线浮237   | 三江航天花园二期3#公变         | 511.08  | 一级 |                  |
| 16512 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 菡川供电所   | 蒲圻变电站       | 10kV城专四回线蒲216 | 御龙学府配电室2#公变          | 655.92  | 一级 |                  |
| 16513 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站       | 10kV石航线明17    | 东都花园1#               | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16514 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站       | 10kV龙桂线龙206   | 孝子山庄2#公变             | 512.44  | 一级 |                  |
| 16515 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站      | 10kV银黄线银508   | 水榭花都公变               | 407.89  | 一级 |                  |
| 16516 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站       | 10kV龙桂线龙206   | 孝子山庄1#公变             | 509.82  | 一级 |                  |
| 16517 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站      | 10kV银黄线银508   | 十六潭公园2#公变            | 208.28  | 一级 |                  |
| 16518 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站       | 10kV浮院线浮235   | 香泉花园三期1#             | 814.62  | 一级 |                  |
| 16519 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站       | 10kV工业线官511   | 古驿名都2#               | 442.74  | 一级 |                  |
| 16520 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站       | 10kV迎宾线门81    | 山水天城二期一号配电室4#公变      | 810.74  | 一级 |                  |
| 16521 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站       | 10kV迎宾线门81    | 森林公馆4号配电10#公变        | 800.43  | 一级 |                  |
| 16522 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站       | 10kV广场线油513   | 康美小镇9#公变             | 510.66  | 二级 |                  |
| 16523 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站       | 10kV玉立线新115   | 龙湾城B2配变              | 649.42  | 二级 |                  |
| 16524 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站      | 10kV洞口线广16    | 海德公馆10#公变            | 509.57  | 一级 |                  |
| 16525 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站      | 10kV洞口线广16    | 海德公馆5#公变             | 510.68  | 一级 |                  |
| 16526 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站      | 10kV洞口线广16    | 海德公馆9#公变             | 189     | 一级 |                  |
| 16527 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站       | 10kV潜洪线潜115   | 潜山还建点1#配电房01变压器      | 401.63  | 二级 |                  |
| 16528 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站       | 10kV五里线隽126   | 留余府邸10#公变            | 161.87  | 二级 |                  |
| 16529 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站       | 10kV迎宾线门81    | 森林公馆1号配电室3#公变        | 511.41  | 一级 |                  |
| 16530 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站       | 10kV香山线崇410   | 香山一号五期七号             | 526.7   | 一级 |                  |
| 16531 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站       | 10kV迎宾线门81    | 森林公馆2号配电室5#公变        | 406.3   | 一级 |                  |
| 16532 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站      | 10kV永安二回线文217 | 三六机电                 | 415.7   | 一级 |                  |
| 16533 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |             | 10kV黄龙线赤114   | 黄龙一组2#公变             | 81.86   | 一级 |                  |
| 16534 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站       | 10kV市府线浮115   | 10KV市府线钦苑小区3#配电变压器   | 406.35  | 一级 |                  |
| 16535 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站       | 10kV市府线浮115   | 安居苑2#配电变压器           | 406.16  | 一级 |                  |
| 16536 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站       | 10kV龙温一回线龙110 | 温泉花园3#公变             | 650.68  | 一级 |                  |
| 16537 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站       | 10kV龙温一回线温31  | 潜龙山庄1#公变配电变压器        | 324.5   | 一级 |                  |
| 16538 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站      | 10kV文房线文114   | 龙祥金龙2#配电变压器          | 323.7   | 一级 |                  |
| 16539 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站       | 10kV龙温一回线温31  | 潜龙山庄2#公变配电变压器        | 328.02  | 一级 |                  |
| 16540 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站      | 10kV永安一回线文121 | 文笔路4#配电变压器           | 435.74  | 一级 |                  |
| 16541 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站       | 10kV鄂高线浮226   | 消防配电变压器              | 270.17  | 一级 |                  |
| 16542 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站       | 10kV鄂高线浮226   | 博仁公变室2#配电变压器         | 406.66  | 一级 |                  |
| 16543 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站       | 10kV市府线浮115   | 泉塘水厂配电变压器            | 402.94  | 一级 |                  |
| 16544 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站       | 10kV市府线浮115   | 10KV市府线钦苑小区1#配电变压器   | 258.33  | 一级 |                  |
| 16545 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站       | 10kV龙温一回线温31  | 教院1#配电变压器            | 512.66  | 一级 |                  |
| 16546 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站       | 10kV龙温一回线温31  | 教院2#配电变压器            | 226.06  | 一级 |                  |
| 16547 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站       | 10kV黄畈二回线温23  | 金泉湾4#                | 530.6   | 一级 |                  |
| 16548 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站      | 10kV工业二回线砂206 | 凯旋名都1#公变             | 689.92  | 一级 |                  |
| 16549 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站       | 10kV栗青一回线栗105 | 开发区公租房9#配电变压器        | 507.16  | 二级 |                  |
| 16550 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站      | 10kV教委线茶42    | 江樱花园3#配变01           | 703.92  | 二级 |                  |
| 16551 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站      | 10kV医化线汪66    | 阳光豪庭公变               | 519.36  | 一级 |                  |
| 16552 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站      | 10kV酒店线汪62    | 众城国际2#公变             | 833.32  | 二级 |                  |
| 16553 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站      | 10kV桥北线汪61    | 世纪大厦公变               | 1010.89 | 一级 |                  |
| 16554 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 菡川供电所   | 蒲圻变电站       | 10kV水焦线蒲224   | 凤凰城1#配电室1#公变         | 513.02  | 二级 |                  |
| 16555 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站       | 10kV文博线犀227   | 客运西站二号公变             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16556 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站       | 10kV井湾线通217   | 粤汉名居五公变              | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16557 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站       | 10kV犀城三回线犀222 | 老干部局台区               | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16558 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站      | 10kV教委线茶42    | 国土资源局2#配变01配电变压器     | 165.67  | 二级 |                  |
| 16559 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站       | 10kV方庄线鱼219   | 君临天下1#公变01配电变压器      | 676.66  | 一级 |                  |
| 16560 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班       | 马桥变电站   | 10kV南城线马105 | 南城一品3#公变      |                      | 510.33  | 一级 |                  |
| 16561 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站       | 10kV沿桂三回线沿516 | 清风苑2#                | 404.64  | 一级 |                  |
| 16562 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站       | 10kV龙碧二回线龙215 | 碧桂园温泉城翡翠山A11#2#配电变压器 | 400.1   | 一级 |                  |
| 16563 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站       | 10kV潜工一回线潜108 | 佳华雅苑配电变压器            | 409.3   | 一级 |                  |
| 16564 | 国网咸宁供电公司     | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站       | 10kV石航线明17    | 东都花园2#               | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16565 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站       | 10kV龙桂线龙206   | 孝子山庄4#公变             | 510.68  | 一级 |                  |
| 16566 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站       | 10kV潜兆线潜217   | 华辰广场1#公变             | 406.96  | 一级 |                  |
| 16567 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站       | 10kV龙桂线龙206   | 孝子山庄3#公变             | 506.08  | 一级 |                  |
| 16568 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站      | 10kV银黄线银508   | 十六潭公园4#公变            | 406.67  | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                             |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-----------------------------|--------|----|------------------|
| 16569 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿安线沿515   | 大畈四组新村                      | 0      | 三级 |                  |
| 16570 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412   | 凯鸿国际13号(230区)               | 660.02 | 一级 |                  |
| 16571 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 山水天城二期二号配电室3#公变             | 810.56 | 一级 |                  |
| 16572 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 森林公馆3号配电8#公变                | 517.38 | 一级 |                  |
| 16573 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 海德公馆7#公变                    | 514.84 | 一级 |                  |
| 16574 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 海德公馆11#公变                   | 511.86 | 一级 |                  |
| 16575 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV司南线汪83    | 赤壁外滩1#公变                    | 800    | 一级 |                  |
| 16576 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隰水变电站  | 10kV五里线隰126   | 留余府邸1#公变                    | 324.82 | 二级 |                  |
| 16577 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 壹号公馆(商业)                    | 642.5  | 一级 |                  |
| 16578 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605 | 湖北暖山房地产开发有限公司(藏龙府邸三期)7#公变   | 646.77 | 一级 |                  |
| 16579 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 阳光国际6#                      | 651.69 | 二级 |                  |
| 16580 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 银山金城B3#                     | 510.06 | 二级 |                  |
| 16581 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 银山金城B4#                     | 510.72 | 二级 |                  |
| 16582 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 黄石市住宅开发(咸宁)有限责任公司(香城梦苑)1#公变 | 0      | 三级 |                  |
| 16583 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广昊线广17    | 三元城3#                       | 812.75 | 二级 |                  |
| 16584 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮办线浮114   | 御龙花园5#配电变压器                 | 648.18 | 一级 |                  |
| 16585 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 书苑小区C区1#配电变压器               | 656.86 | 一级 |                  |
| 16586 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 金茂花园3#配电变压器                 | 509.18 | 一级 |                  |
| 16587 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 星愿小区配电变压器                   | 256.88 | 一级 |                  |
| 16588 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮体线浮233   | 尚城国际公变室2#配电变压器              | 654.98 | 一级 |                  |
| 16589 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉三回线塘66  | 阳光丽景配电变压器                   | 662.82 | 一级 |                  |
| 16590 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV栗林线浮229   | 金桂路2#配电变压器                  | 400.29 | 一级 |                  |
| 16591 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮体线浮233   | 尚城国际公变室1#配电变压器              | 821.27 | 一级 |                  |
| 16592 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 地质大队配电变压器                   | 654.45 | 一级 |                  |
| 16593 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV宝院线宝607   | 洁丽雅4#公变                     | 509.75 | 二级 |                  |
| 16594 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗长二回线栗212 | 松苑小区2#                      | 523.54 | 一级 |                  |
| 16595 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 水木岚庭3#                      | 647.96 | 一级 |                  |
| 16596 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217   | 建行(香吾山)配电变压器                | 253.92 | 一级 |                  |
| 16597 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66    | 熙龙湾公变                       | 323.18 | 一级 |                  |
| 16598 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 孟林                          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16599 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV山湖线茶69    | 龙湾半岛1#公变01配电变压器             | 329.74 | 二级 |                  |
| 16600 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 福星惠誉D区4#公变                  | 512.2  | 一级 |                  |
| 16601 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV何家畈线茶70   | 嘉文小区公变01配电变压器               | 418.56 | 二级 |                  |
| 16602 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121   | 万鑫国际小高层1#公变01配电变压器          | 539.9  | 二级 |                  |
| 16603 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 东升星城小区2#                    | 403.94 | 一级 |                  |
| 16604 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 东升星城小区1#                    | 405.07 | 一级 |                  |
| 16605 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专四回线蒲216 | 御龙学府配电室4#公变                 | 657.62 | 一级 |                  |
| 16606 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 莲花公寓1#                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16607 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222 | 莲花公寓2#                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16608 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 金茂仕中心2#公变                   | 322.44 | 一级 |                  |
| 16609 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 金茂仕中心1#公变                   | 651.18 | 一级 |                  |
| 16610 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV肖家岭线鱼220  | 万家花园02配变间隔配电变压器             | 334.05 | 二级 |                  |
| 16611 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV淦河二回线文223 | 人行老家属楼公变                    | 254.97 | 一级 |                  |
| 16612 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮院线浮235   | 香泉花园三期2#                    | 816.15 | 一级 |                  |
| 16613 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85   | 赤壁时代1#公变                    | 657.86 | 一级 |                  |
| 16614 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 幸福里1号                       | 807.41 | 二级 |                  |
| 16615 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66    | 憬泓1#公变                      | 516.76 | 一级 |                  |
| 16616 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 凤凰城四五期配电室6#公变               | 838.22 | 二级 |                  |
| 16617 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 同城上都2期8#公变                  | 661.54 | 一级 |                  |
| 16618 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV永城一回线永510 | 城际空间站B区#7公变                 | 506.2  | 二级 |                  |
| 16619 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隰水变电站  | 10kV五里线隰126   | 留余府邸8#公变                    | 320.84 | 二级 |                  |
| 16620 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410   | 加泰十四区                       | 646.46 | 一级 |                  |
| 16621 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 森林公馆2号配电室6#公变               | 404.12 | 一级 |                  |
| 16622 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 领秀城4#配电变压器                  | 341.39 | 二级 |                  |
| 16623 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 温泉花园5#公变                    | 654.47 | 一级 |                  |
| 16624 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉一回线塘64  | 天慧小区2#配电变压器                 | 406.1  | 一级 |                  |
| 16625 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 怡宁小区2#配电变压器                 | 256.13 | 一级 |                  |
| 16626 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉一回线塘64  | 泰鑫房地产1#双绕组变压器               | 825.53 | 一级 |                  |
| 16627 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503   | 水木岚庭5#                      | 652.28 | 一级 |                  |
| 16628 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 幸福小区4#配电变压器                 | 408.8  | 一级 |                  |
| 16629 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV沿湖线鱼122   | 嘉鱼新天地2#房1#配变配电变压器           | 672.52 | 二级 |                  |
| 16630 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116  | 周画七九组3#公变                   | 176    | 一级 |                  |
| 16631 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24    | 丰泽园3#配电室3#公变                | 566.2  | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |                             |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-----------------------------|--------|----|------------------|
| 16632 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15     | 九折                          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16633 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222  | 帝景豪庭一                       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16634 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227    | 客运西站变压器间隔配电变压器              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16635 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV教委线茶42     | 来燕锋公变01配电变压器                | 169.51 | 二级 |                  |
| 16636 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37     | 书苑小区3#                      | 0      | 三级 |                  |
| 16637 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115   | 学府家园小区配变01配电变压器             | 262.39 | 一级 |                  |
| 16638 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121  | 木田畈6#公变                     | 504    | 一级 |                  |
| 16639 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222    | 啤酒厂改造公变                     | 321.46 | 一级 |                  |
| 16640 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120    | 晟园小区                        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16641 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗山线栗209    | 桂乡苑小区2#公变                   | 645.62 | 一级 |                  |
| 16642 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226    | 书香门第二期公变                    | 662.78 | 一级 |                  |
| 16643 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV司南线汪83     | 新天地4#公变                     | 504    | 一级 |                  |
| 16644 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222  | 人民银行台区                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16645 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516    | 幸福里2号                       | 810.8  | 二级 |                  |
| 16646 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222    | 龙山国际4#公变                    | 510.82 | 一级 |                  |
| 16647 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隼水变电站  | 10kV五里线隼126    | 留余府邸4#公变                    | 320    | 二级 |                  |
| 16648 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121  | 云尚北苑1#公变                    | 400    | 一级 |                  |
| 16649 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410    | 加泰十三区                       | 512.19 | 一级 |                  |
| 16650 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV香山线崇410    | 加泰十二区                       | 648.35 | 一级 |                  |
| 16651 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗山线栗209    | 桂乡苑小区1#公变                   | 644.7  | 一级 |                  |
| 16652 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV司南线汪83     | 新天地1#公变                     | 504    | 一级 |                  |
| 16653 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤一回线砂102  | 丰业2期1#公变                    | 673.43 | 二级 |                  |
| 16654 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV南城线马105    | 南城一品8号公变                    | 400.67 | 一级 |                  |
| 16655 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208    | 碧桂园3#公变                     | 520.68 | 一级 |                  |
| 16656 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37     | 咸宁市温泉东兴置业有限公司（水岸澜庭）1#公变     | 652.29 | 一级 |                  |
| 16657 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV小湖线鱼221    | 天鹅堡6#                       | 407.51 | 二级 |                  |
| 16658 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211  | 福星城二期5#公变配电房2#公变            | 645.76 | 一级 |                  |
| 16659 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV工业园一回线新122 | 陆家三配变                       | 254.32 | 一级 |                  |
| 16660 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里所配电班  | 隼水变电站  | 10kV宝塔线隼230    | 清上园                         | 506.58 | 一级 |                  |
| 16661 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城Ⅱ回线鱼215   | 水岸新城1#箱变                    | 655.2  | 一级 |                  |
| 16662 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16    | 铜钟弯上                        | 81.15  | 二级 |                  |
| 16663 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV砖瓦线牌22     | 先进村3#（变电站）                  | 165.63 | 二级 |                  |
| 16664 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115    | 五洲新天地2#公变                   | 812.12 | 二级 |                  |
| 16665 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215  | 龙潭柳色小区三期1#公变                | 258.13 | 一级 |                  |
| 16666 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15     | 土城村3#公变                     | 86.74  | 二级 |                  |
| 16667 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13     | 徐帝玉                         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 16668 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV工业二回线砂206  | 天瑞广场公变                      | 649.5  | 一级 |                  |
| 16669 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43     | 财源广场2#配变01                  | 398.14 | 二级 |                  |
| 16670 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV新塔一回线新119  | 博仁广场4                       | 649.12 | 二级 |                  |
| 16671 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513    | 财苑小区1台                      | 641.32 | 二级 |                  |
| 16672 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站  | 10kV傅职二回线傅511  | 咸宁市职业教育投资发展有限公司（栗林村还建点）1#公变 | 491.87 | 二级 |                  |
| 16673 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉二回线塘61   | 咸宁市安居工程开发有限公司（咸运集团还建房）公变    | 506.4  | 一级 |                  |
| 16674 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 李产                          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16675 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 北山下                         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16676 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14     | 泉坑                          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16677 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122   | 兴林小区八公变                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16678 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶一回线潜104  | 哈佛城1#公变                     | 659.13 | 一级 |                  |
| 16679 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222    | 湖北恒鸿房地产开发有限公司（龙山国际四期）9#公变   | 508.76 | 一级 |                  |
| 16680 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504    | 咸宁市鸿荣置业有限公司（咸宁·九樾）2#公变      | 642.9  | 一级 |                  |
| 16681 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老官线老607    | 红旗二组2#                      | 162.03 | 二级 |                  |
| 16682 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘海线塘83     | 咸宁恒大名都一期1#公变                | 811.3  | 二级 |                  |
| 16683 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗建线栗107    | 中建咸宁之星7#配电房3#公变             | 825.25 | 一级 |                  |
| 16684 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘海线塘83     | 咸宁恒大名都一期3#公变                | 809.6  | 二级 |                  |
| 16685 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗建线栗107    | 咸宁之星房地产开发有限公司（中建·咸宁之星6#配电房  | 803.66 | 一级 |                  |
| 16686 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗青二回栗203   | 开发区公租房11#配电变压器              | 328.88 | 一级 |                  |
| 16687 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 丰才变电站  | 10kV永邦二回线丰27   | 赤壁印象1#公变                    | 690.83 | 一级 |                  |
| 16688 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘海线塘83     | 恒大名都8#配电房15#公变              | 802.02 | 二级 |                  |
| 16689 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25     | 杨畈                          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16690 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV赤中四回线蛟110  | 官塘林场2#                      | 516.78 | 二级 |                  |
| 16691 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉三回线塘66   | 咸宁同惠上和城2#公变配电房1#公变          | 514.62 | 一级 |                  |
| 16692 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 农科所公变                       | 196.03 | 一级 |                  |
| 16693 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV迎宾线吴60     | 美好通天下2#                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16694 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV滨江苑线隼226   | 平安滨江苑2号配电变压器                | 528.9  | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                              |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|------------------------------|--------|----|------------------|
| 16695 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗青一回线栗105 | 开发区公租房1#配电变压器                | 659.01 | 二级 |                  |
| 16696 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳一回线鲍512 | 恒基国宾府3#                      | 643.26 | 二级 |                  |
| 16697 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV城鹿线门71    | 大集新城7号                       | 658.56 | 二级 |                  |
| 16698 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 狮古山四组2#公变                    | 44.41  | 二级 |                  |
| 16699 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 碧桂园温泉城林溪2#配电变压器              | 404.37 | 一级 |                  |
| 16700 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV玻纤线麦219   | 棋盘三变                         | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 16701 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 壹号公馆5#公变                     | 508.45 | 一级 |                  |
| 16702 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗长一回线栗110 | 璟湖世纪城C地块2#配电室3#公变            | 652.24 | 一级 |                  |
| 16703 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504   | 水榭花都二期2#公变                   | 647.64 | 一级 |                  |
| 16704 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505   | 山水一品二期公变室1#公变                | 642.48 | 一级 |                  |
| 16705 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银安线银505   | 咸宁市御景园二期2#公变                 | 815.39 | 一级 |                  |
| 16706 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24    | 都都2#箱式变2#公变                  | 658.46 | 一级 |                  |
| 16707 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV水晶二回线吴70  | 森林小镇小区6#                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16708 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119   | 咸宁火车站电动汽车充电站01变压器            | 504.22 | 一级 |                  |
| 16709 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73    | 北门建筑公司（296区）                 | 537.01 | 一级 |                  |
| 16710 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124   | 联运小区公变                       | 526.62 | 二级 |                  |
| 16711 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV玻纤线麦219   | 河田三变                         | 31.84  | 二级 |                  |
| 16712 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站  | 10kV潜洪线潜115   | 泉都豪庭6#公变                     | 649.06 | 二级 |                  |
| 16713 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟佛岭村2#台区                    | 106.25 | 二级 |                  |
| 16714 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 丹桂香堤C2配电房1#公变                | 509.42 | 二级 |                  |
| 16715 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37    | 咸宁市温泉东兴置业有限公司（水岸澜庭）8#公变      | 404    | 一级 |                  |
| 16716 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV何家畈线茶70   | 东城时代配变01配电变压器                | 515.02 | 二级 |                  |
| 16717 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV酒店线汪62    | 金源房地产公变                      | 811.19 | 二级 |                  |
| 16718 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗环线栗104   | 璟湖B地块（2-8#、10-13#楼）公变配电房4#公变 | 649.82 | 一级 |                  |
| 16719 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513   | 康美小镇8#公变                     | 647.94 | 二级 |                  |
| 16720 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署二回线塘75  | 甘塘李4#公变                      | 528.66 | 一级 |                  |
| 16721 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 古龙花苑一台配电变压器                  | 407.39 | 二级 |                  |
| 16722 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲脑线港202  | 悦珑湾一期1#配电室1#配变配电变压器          | 806.02 | 二级 |                  |
| 16723 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV赤中四回线蛟110 | 夏龙村4#                        | 509.42 | 二级 |                  |
| 16724 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 花苑小区二配变                      | 510.77 | 二级 |                  |
| 16725 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文房线文114   | 金桂源小区1#配电变压器                 | 651.26 | 一级 |                  |
| 16726 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 尚书名府2#公变室2#公变                | 813.63 | 一级 |                  |
| 16727 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV砖瓦线牌22    | 先进村4#                        | 165.34 | 二级 |                  |
| 16728 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 屋港变电站  | 10kV文博线屋227   | 文博园三期5#                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16729 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 东苑家园小区1#公变                   | 509.76 | 一级 |                  |
| 16730 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂三回线沿516 | 咸宁市金城房地产开发有限公司（御景园.桂语江南）1#公  | 0      | 三级 |                  |
| 16731 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 咸宁市咸安区浮山街道办事处双泉社区（综合市场）公变    | 508.58 | 一级 |                  |
| 16732 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV东风线周108   | 赤壁风景区充电桩                     | 599.36 | 二级 |                  |
| 16733 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗建线栗107   | 咸宁之星房地产开发有限公司（中建·咸宁之星4#配电房   | 804.11 | 一级 |                  |
| 16734 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘都线塘73    | 肖桥公租房4#配电变压器（塘都线）            | 404.53 | 一级 |                  |
| 16735 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV赤岗线朱17    | 赤岗还建点                        | 577.15 | 二级 |                  |
| 16736 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV渡普线渡15    | 渡普11#柱上变压器                   | 268.33 | 二级 |                  |
| 16737 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 万雅5#公变                       | 507.2  | 一级 |                  |
| 16738 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV铁柱一回线新121 | 玉立充电站                        | 504.1  | 一级 |                  |
| 16739 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区二回线隽122 | 学府壹号                         | 327.78 | 一级 |                  |
| 16740 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 万雅8#公变                       | 508.37 | 一级 |                  |
| 16741 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安四回线文112 | 怡景大厦配电变压器                    | 408.2  | 一级 |                  |
| 16742 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43    | 东领尚城1#配变01                   | 428.06 | 二级 |                  |
| 16743 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV苇蒲线隽124   | 海润玉秀3配变间隔配电变压器               | 324.88 | 一级 |                  |
| 16744 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 蕲川公租房2#配电室1#公变               | 346.16 | 二级 |                  |
| 16745 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605 | 始峰悦府1#公变                     | 823.28 | 一级 |                  |
| 16746 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 咸宁福星惠誉房地产开发有限公司（福星城二期）3#公变   | 650.06 | 一级 |                  |
| 16747 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 李家塘二台配变                      | 315.98 | 二级 |                  |
| 16748 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 红菱茶叶罗家公变                     | 80     | 一级 |                  |
| 16749 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 咸宁市安居工程开发有限公司（南苑小区三期香城学府）2#公 | 240.1  | 一级 |                  |
| 16750 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧一回线龙208 | 云熙山一期1#公变                    | 647.01 | 一级 |                  |
| 16751 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 东堡熊家                         | 9.13   | 二级 |                  |
| 16752 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 观仕坳三组2#公变                    | 40.63  | 二级 |                  |
| 16753 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV小梅线月604   | 铺上                           | 48.27  | 二级 |                  |
| 16754 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114 | 景元隆鼎丽都二期7#台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16755 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂三回线沿516 | 咸宁市金城房地产开发有限公司（御景园.桂语江南）2#公  | 0      | 三级 |                  |
| 16756 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV解放线油511   | 金融港                          | 1011.7 | 二级 |                  |
| 16757 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV城鹿线门71    | 大集新城6号                       | 645.15 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                             |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-----------------------------|--------|----|------------------|
| 16758 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗建线栗107   | 咸宁之星房地产开发有限公司（中建·咸宁之星6#配电房  | 240.1  | 一级 |                  |
| 16759 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 丰才变电站  | 10kV永邦二回线丰27  | 山水丽苑1#公变                    | 519.44 | 一级 |                  |
| 16760 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 柏林二期C5配电室（5.6.7#楼）配电变压器4#   | 406.96 | 一级 |                  |
| 16761 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 铁路局保障房2#公变                  | 800.45 | 一级 |                  |
| 16762 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV塘口线月602   | 沈家墩二台                       | 88.45  | 一级 |                  |
| 16763 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 龙山国际3#公变                    | 405.1  | 一级 |                  |
| 16764 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 鸣珂里1#公变                     | 800    | 一级 |                  |
| 16765 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605 | 始峰悦府3#公变                    | 816.06 | 一级 |                  |
| 16766 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮黄线浮230   | 蘭心雅苑公变                      | 510.24 | 一级 |                  |
| 16767 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV宝塔一线新113  | 通城县黄龙山旅游城三台变压器              | 809.74 | 一级 |                  |
| 16768 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 新力六七组1#公变                   | 168.13 | 一级 |                  |
| 16769 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 咸宁市政府停车场电动汽车充电站01间配电变压器     | 400.14 | 一级 |                  |
| 16770 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV小梅线月604   | 石背丁家                        | 84.67  | 二级 |                  |
| 16771 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗青二回栗203  | 开发区公租房6#配电变压器               | 508.14 | 一级 |                  |
| 16772 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV万安线新24    | 张家湾3#公变                     | 257.33 | 二级 |                  |
| 16773 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605 | 咸宁雅士林桂府1#公变                 | 511.88 | 一级 |                  |
| 16774 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 金茂大厦公变                      | 323.76 | 一级 |                  |
| 16775 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 十六谭公园充电站公变                  | 504.44 | 一级 |                  |
| 16776 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘都线塘73    | 肖桥公租房1#配电变压器（塘都线）           | 254.81 | 一级 |                  |
| 16777 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗长一回线栗110 | 璟湖C地块公变开闭所及4#公变配电室8#公变      | 512.7  | 一级 |                  |
| 16778 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 天通苑四期2#公变                   | 404.94 | 二级 |                  |
| 16779 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 南泰中央华府2#公变                  | 651.42 | 一级 |                  |
| 16780 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV园区一回线茶65  | 南江水产小区                      | 407.74 | 二级 |                  |
| 16781 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城1回线鱼119  | 可园之家                        | 429.73 | 二级 |                  |
| 16782 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温瑶线温35    | 阳光俱乐部电动汽车充电桩公变              | 504.2  | 一级 |                  |
| 16783 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧一回线龙208 | 碧桂园云熙山1#公变                  | 654.57 | 一级 |                  |
| 16784 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 福星惠誉A区1#变压器                 | 661.24 | 一级 |                  |
| 16785 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 敏捷4#公变                      | 655    | 一级 |                  |
| 16786 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 坑口                          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 16787 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮青线浮234   | 锦绣华堂1#公变配电房1#公变             | 809.12 | 一级 |                  |
| 16788 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 万雅1#公变                      | 510.46 | 一级 |                  |
| 16789 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站  | 10kV杨家庄线隼118  | 习嘉7#                        | 809.19 | 二级 |                  |
| 16790 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 新力一组2#公变                    | 88.53  | 一级 |                  |
| 16791 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37    | 湖北洁丽雅房地产开发有限公司（龙栖蝶谷一期）3#公变  | 0      | 三级 |                  |
| 16792 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV南城线马105   | 南城一品9号公变                    | 403.78 | 一级 |                  |
| 16793 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 琅琅钱家公变                      | 84.84  | 一级 |                  |
| 16794 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 下坑王家                        | 80.93  | 二级 |                  |
| 16795 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37    | 咸宁市温泉东兴置业有限公司（水岸澜庭）9#公变     | 645.21 | 一级 |                  |
| 16796 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 黄龙中学公变                      | 332.3  | 一级 |                  |
| 16797 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118   | 高铁二组                        | 84.72  | 一级 |                  |
| 16798 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV肖家岭线鱼220  | 方庄二组                        | 162.99 | 二级 |                  |
| 16799 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV源头线黄14    | 大窝张                         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16800 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙桂线龙206   | 铂金公馆2#公变                    | 642.17 | 一级 |                  |
| 16801 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 万雅2#公变                      | 509.66 | 一级 |                  |
| 16802 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV迎宾线吴60    | 公务员小区5#                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16803 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 柏林二期C5配电室（5.6.7#楼）配电变压器3#   | 406.26 | 一级 |                  |
| 16804 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙潜线龙108   | 武汉铁路局咸宁疗养院公变                | 202.74 | 一级 |                  |
| 16805 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 九宫所配电班  | 九宫变电站  | 10kV邮电线九12    | 九管局公变                       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16806 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 柳树下                         | 82.43  | 二级 |                  |
| 16807 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 丰才变电站  | 10kV宝塔线丰36    | 碧水云谷配电室14#公变                | 407.38 | 一级 |                  |
| 16808 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙桂线龙206   | 咸宁碧盛房地产开发有限公司（碧桂园浅月湾二期）1#公变 | 654.04 | 一级 |                  |
| 16809 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗长一回线栗110 | 璟湖C区3#公变配电房6#公变（630）        | 509.06 | 一级 |                  |
| 16810 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶一回线潜104 | 南都御园2#公变                    | 513.5  | 一级 |                  |
| 16811 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 领秀城6#公变                     | 809.92 | 一级 |                  |
| 16812 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37    | 洁丽雅房地产开发有限公司（洁丽雅·龙栖蝶谷二期）6#  | 0      | 三级 |                  |
| 16813 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 锦阳国际6号（264区）                | 676.58 | 二级 |                  |
| 16814 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘海线塘83    | 咸宁恒大名都一期4#公变                | 648.52 | 二级 |                  |
| 16815 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 福星城10#配电变压器                 | 511.79 | 一级 |                  |
| 16816 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215 | 香城明珠二期（星悦公馆）2#公变            | 512.24 | 一级 |                  |
| 16817 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文河线文117   | 学府芳华2#公变                    | 647.27 | 一级 |                  |
| 16818 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文河线文117   | 芷岸青林A3配电室3#公变               | 816.74 | 一级 |                  |
| 16819 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 市安居工程开发有限公司（南苑小区三期香城学府）3#公变 | 240.1  | 一级 |                  |
| 16820 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 东阁豪苑配电变压器                   | 411.41 | 二级 |                  |

|       |          |           |         |        |               |                                   |        |    |                  |
|-------|----------|-----------|---------|--------|---------------|-----------------------------------|--------|----|------------------|
| 16821 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 龙山国际6#公变                          | 511.26 | 一级 |                  |
| 16822 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉一回线塘64  | 咸宁市锦隆置业有限公司（锦隆时代华庭二期公寓）公变         | 656.1  | 一级 |                  |
| 16823 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司  | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟西岔下台新建1#台区                      | 40.51  | 二级 |                  |
| 16824 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 碧桂园淦河茶韵二期配电室03                    | 813.56 | 二级 |                  |
| 16825 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 陶元小区1#公变                          | 511.32 | 一级 |                  |
| 16826 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安四回线文112 | 亲亲时尚广场1#公变                        | 656.13 | 一级 |                  |
| 16827 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV渡普线渡15    | 渡普公变4#                            | 252.82 | 二级 |                  |
| 16828 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司  | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV柏岭线月601   | 小岭坳                               | 16.02  | 二级 |                  |
| 16829 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 五里供电所   | 隼水变电站  | 10kV易家垅线隼119  | 五里二台                              | 77.62  | 二级 |                  |
| 16830 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25    | 下李屋                               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16831 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 咸宁东站电动汽车充电桩公变                     | 504.16 | 一级 |                  |
| 16832 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙桂线龙206   | 咸宁碧盛房地产开发有限公司（碧桂园浅月湾二期）4#公变       | 645.9  | 一级 |                  |
| 16833 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 蕲川供电所   | 丰才变电站  | 10kV永邦一回线丰33  | 碧水云谷5#配电室5#公变                     | 522.56 | 一级 |                  |
| 16834 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216  | 洁丽雅小区配变01                         | 322.84 | 一级 |                  |
| 16835 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 同城上都B区1公变                         | 677.94 | 一级 |                  |
| 16836 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104  | 明尚精英3#公变                          | 267.18 | 一级 |                  |
| 16837 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37    | 咸宁市温泉东兴置业有限公司（水岸澜庭）5#公变           | 510    | 一级 |                  |
| 16838 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮院线浮235   | 未来天地2#公变                          | 400.1  | 一级 |                  |
| 16839 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专四回线蒲216 | 金谷佳园公变                            | 337.09 | 一级 |                  |
| 16840 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 国药控股                              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16841 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 凉林变                               | 93.5   | 二级 |                  |
| 16842 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 金茂仕中心二期1#公变                       | 509.66 | 一级 |                  |
| 16843 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV秀水线油515   | 金城花苑配电变压器                         | 408.27 | 二级 |                  |
| 16844 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124   | 东洲大桥商品住宅楼公变                       | 128    | 二级 |                  |
| 16845 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉五回线塘67  | 咸宁宏业土地整理经营有限公司（肖桥棚户区改造）1#公变       | 640.86 | 一级 |                  |
| 16846 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 何家畈一组                             | 168.39 | 一级 |                  |
| 16847 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15    | 泉口                                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16848 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224   | 凤凰城充电站公变                          | 573.04 | 二级 |                  |
| 16849 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁一回线浮232 | 天洁巴黎城三期8#配电室15#配电变压器              | 651.78 | 一级 |                  |
| 16850 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗环线栗104   | 泉咏天香2#公变                          | 813.59 | 一级 |                  |
| 16851 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 同城上都A区1#公变                        | 682.86 | 一级 |                  |
| 16852 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 云尚北苑5#公变                          | 640    | 一级 |                  |
| 16853 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 壹号公馆3#公变                          | 508.06 | 一级 |                  |
| 16854 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 九宫所配电班  | 九宫变电站  | 10kV邮电线九12    | 财政休养所台区                           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16855 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV汪家堡线汪63   | 翡翠苑1#公变                           | 537.24 | 一级 |                  |
| 16856 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜江线潜106   | 咸宁市旅游集散中心充电桩公变                    | 504.3  | 一级 |                  |
| 16857 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 南泰中央华府1#公变                        | 513.1  | 一级 |                  |
| 16858 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮办线浮114   | 御龙花园III期C区1#配电变压器                 | 511    | 一级 |                  |
| 16859 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV万安线新24    | 新店农贸市场2#公变                        | 86.65  | 二级 |                  |
| 16860 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 福星城二期5#公变配电房3#公变                  | 811.46 | 一级 |                  |
| 16861 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 丹桂香堤C4配电房2#公变                     | 652.62 | 二级 |                  |
| 16862 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 小康小区4#配变配电变压器                     | 504.1  | 一级 |                  |
| 16863 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72  | 咸宁市安居工程开发有限公司（学雅芳邻二期）3#公变         | 510    | 一级 |                  |
| 16864 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 红星商贸城2#                           | 445.14 | 一级 |                  |
| 16865 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37    | 咸宁市温泉东兴置业有限公司（水岸澜庭）4#公变           | 641.87 | 一级 |                  |
| 16866 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉五回线塘67  | 咸宁宏业土地整理经营有限公司（肖桥棚户区改造）2#公变       | 641.25 | 一级 |                  |
| 16867 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV玻纤线麦219   | 株树三变                              | 29.18  | 二级 |                  |
| 16868 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司  | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集一回线门78  | 香山充电站配电变压器                        | 630.09 | 一级 |                  |
| 16869 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV玻纤线麦219   | 株树二变                              | 66.29  | 二级 |                  |
| 16870 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗环线栗104   | 汀湖景山庄房地产开发有限公司A地块（25、26、、40#）1#公变 | 646.7  | 一级 |                  |
| 16871 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215 | 咸宁市锦华置业有限公司（锦华温泉都城）2#公变           | 813.5  | 一级 |                  |
| 16872 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 宁馨园小区3#                           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16873 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司  | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV企业线桃15    | 开发区充电站                            | 400.08 | 二级 |                  |
| 16874 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV何家畈线茶70   | 蓝波湾2#配电房配变01配电变压器                 | 519.18 | 二级 |                  |
| 16875 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 都市华庭2#配电变压器                       | 815.84 | 一级 |                  |
| 16876 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV迎宾线吴60    | 美好通天下1#                           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16877 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 小康小区1#配变配电变压器                     | 505.12 | 一级 |                  |
| 16878 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 蕲川供电所   | 丰才变电站  | 10kV宝塔线丰36    | 丰泽园1#箱式变1#公变                      | 412.62 | 一级 |                  |
| 16879 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 烟墩福利院                             | 80.04  | 一级 |                  |
| 16880 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗青一回线栗105 | 开发区公租房2#配电变压器                     | 662.1  | 二级 |                  |
| 16881 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217 | 咸宁火车站充电桩公变                        | 305.6  | 二级 |                  |
| 16882 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 银泉大道充电桩公变                         | 400.08 | 一级 |                  |
| 16883 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰一回线南119 | 天瑞花园1#配变                          | 645.3  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                         |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------------------|--------|----|------------------|
| 16884 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 蓝岸小区2#                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16885 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 蓝岸小区1#                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16886 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV市府线浮115   | 泉塘小学3#台区箱变变压器           | 405.42 | 一级 |                  |
| 16887 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 天通苑三期6#公变               | 512.5  | 二级 |                  |
| 16888 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 蓝岸小区4#                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16889 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 蓝岸小区3#                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16890 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108  | 新城绿景湾配变01配电变压器          | 325.3  | 一级 |                  |
| 16891 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 八蛇村部2#公变                | 163.28 | 一级 |                  |
| 16892 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV水晶二回线吴70  | 森林小镇小区2#                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16893 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV水晶二回线吴70  | 森林小镇小区8#                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16894 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV肖码线港108   | 新街新农村配变01               | 260    | 二级 |                  |
| 16895 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV水晶二回线吴70  | 森林小镇小区5#                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16896 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV广吴线广17    | 人民医院新能源箱式变              | 400.18 | 二级 |                  |
| 16897 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 铜钟河山村                   | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 16898 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV山湖线茶69    | 南嘉花园旅馆配变01              | 418.75 | 二级 |                  |
| 16899 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 好吃佬配电变压器                | 504.28 | 一级 |                  |
| 16900 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV渡普线渡15    | 渡普公变4-2                 | 254.75 | 二级 |                  |
| 16901 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 碧桂园温泉城柏林三期B41#配电变压器     | 413.1  | 一级 |                  |
| 16902 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站  | 10kV潜洪线潜115   | 泉都豪庭3#公变                | 645.14 | 二级 |                  |
| 16903 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 时代悦府1配电室2#              | 644.14 | 二级 |                  |
| 16904 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 当代云府1#配电房2#公变           | 641.82 | 一级 |                  |
| 16905 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV新塔一回线新119 | 博仁广场1                   | 171.64 | 二级 |                  |
| 16906 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨一回线温33  | 滨河大厦公变                  | 322.72 | 一级 |                  |
| 16907 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211 | 福星城二期8#配电房2#公变          | 406.18 | 一级 |                  |
| 16908 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 月畔湾小区2#配电室1#公变          | 644.6  | 一级 |                  |
| 16909 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614 | 壹号院2#公变配电房8#公变          | 653.4  | 一级 |                  |
| 16910 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 狮古山茶场3#公变               | 80     | 二级 |                  |
| 16911 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 龙泉华庭2#公变                | 510.16 | 一级 |                  |
| 16912 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV城区三回线新117 | 电瓷配变                    | 262.28 | 一级 |                  |
| 16913 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文泉线文225   | 绿洲湾6#公变                 | 649.24 | 一级 |                  |
| 16914 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 丰才变电站  | 10kV永邦一回线丰33  | 碧水云谷二期配电室10#公变          | 409.68 | 一级 |                  |
| 16915 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文房线文114   | 湖北桂乡置业有限责任公司（金桂华府）公变    | 496.68 | 二级 |                  |
| 16916 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 文博园1#台区                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16917 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 时代悦府4配电室1#              | 647.8  | 二级 |                  |
| 16918 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉六回线塘79  | 博鑫雅居1#配电变压器             | 408.12 | 一级 |                  |
| 16919 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工一回线潜108 | 聚龙湾花园1#公变               | 404.11 | 一级 |                  |
| 16920 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV隽电线油514   | 谢家四组                    | 659.61 | 二级 |                  |
| 16921 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216  | 中百2#配变01                | 527.71 | 一级 |                  |
| 16922 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV柏岭线月601   | 三里阳                     | 59.22  | 二级 |                  |
| 16923 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122  | 兴林小区五公变                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16924 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工一回线龙111 | 咸宁城区龙泉佳苑电动汽车充电桩公变       | 504.2  | 一级 |                  |
| 16925 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV刘家门线老505  | 江澜赋一期1#配变               | 633.98 | 二级 |                  |
| 16926 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 时代悦府2配电室2#              | 646.46 | 二级 |                  |
| 16927 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 碧桂园翠岭一期A6配电室1#配变        | 494.47 | 二级 |                  |
| 16928 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 朝天畈3#公变                 | 630.02 | 一级 |                  |
| 16929 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237   | 三江航天花园二期6#公变            | 510.8  | 一级 |                  |
| 16930 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227   | 洋河金湾2#变                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16931 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文河线文117   | 学府方华4#公变                | 646.17 | 一级 |                  |
| 16932 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧一回线龙208 | 云熙山一期2#公变               | 476.86 | 二级 |                  |
| 16933 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV工业二回线砂206 | 东郡3#公变                  | 525.7  | 一级 |                  |
| 16934 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202   | 头墩小区2#                  | 253.74 | 二级 |                  |
| 16935 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘都线塘73    | 南苑小区建委4#                | 402.34 | 一级 |                  |
| 16936 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 杨泗村部2#公变                | 40.53  | 一级 |                  |
| 16937 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀二回线通114 | 景元隆鼎丽都二期10#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16938 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21    | 十家棚三四组                  | 55.72  | 二级 |                  |
| 16939 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 天瑞城1#公变                 | 645.4  | 一级 |                  |
| 16940 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37    | 咸宁市温泉东兴置业有限公司（水岸澜庭）2#公变 | 652.48 | 一级 |                  |
| 16941 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 咸宁市天成投资有限公司（恒隆华府）2#公变   | 645.57 | 一级 |                  |
| 16942 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV小梅线月604   | 泉坑养殖场                   | 80.03  | 二级 |                  |
| 16943 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |        | 10kV砂赤线赤115   | 千贺名苑4#公变                | 342.94 | 一级 |                  |
| 16944 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513   | 财苑小区4台                  | 647.66 | 二级 |                  |
| 16945 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV市局线蒲129   | 局直箱变                    | 276.72 | 一级 |                  |
| 16946 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专四回线蒲216 | 滨河花园3#配电室滨河花园3#公变       | 658.79 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |                               |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-------------------------------|--------|----|------------------|
| 16947 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV城鹿线门71     | 大集新城9号                        | 644.66 | 二级 |                  |
| 16948 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211  | 福星惠誉A区2#变压器                   | 510.94 | 一级 |                  |
| 16949 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV连江线鲍514    | 三湖源著2#公变                      | 404.12 | 二级 |                  |
| 16950 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227    | 宁馨园小区4#                       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16951 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文泉线文225    | 绿洲湾二期1#公变                     | 648.3  | 一级 |                  |
| 16952 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115   | 红星商贸城1#配变01                   | 519.92 | 一级 |                  |
| 16953 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV四桥线门75     | 天城公园充电站配电变压器                  | 400.1  | 二级 |                  |
| 16954 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 丰才变电站  | 10kV宝塔线丰36     | 丰泽园2#箱式变2#公变                  | 415.3  | 一级 |                  |
| 16955 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37     | 咸宁市温泉东兴置业有限公司（水岸澜庭）12#公变      | 0      | 三级 |                  |
| 16956 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV蒲圻湖线渡24    | 渡普公变5#                        | 252.24 | 二级 |                  |
| 16957 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16    | 铜钟港背黄家                        | 45.42  | 二级 |                  |
| 16958 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72   | 咸宁市安居工程开发有限公司（学雅芳邻二期）4#公变     | 509.72 | 一级 |                  |
| 16959 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银507银安三回线  | 金桂路4#公变                       | 413.63 | 一级 |                  |
| 16960 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV工业园一回线新122 | 黄龙山旅游鑫城四号                     | 322.81 | 一级 |                  |
| 16961 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112    | 湖北亦城置业有限公司（清华城三期5、6、11号楼）1#公变 | 519.12 | 一级 |                  |
| 16962 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509    | 北中亨宇通投资发展有限公司（中亨世纪金源小区）2#公变   | 644.15 | 一级 |                  |
| 16963 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 丰才变电站  | 10kV永邦二回线丰27   | 沁园小区1#公变                      | 560.66 | 一级 |                  |
| 16964 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV永城一回线永510  | 城际空间站B区#2公变                   | 0      | 三级 |                  |
| 16965 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513    | 康美小镇3#公变                      | 650.68 | 二级 |                  |
| 16966 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85   | 咸宁宏业土地整理经营有限公司（杨下棚户区改造）2#公变   | 253.54 | 一级 |                  |
| 16967 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72   | 咸宁市安居工程开发有限公司（学雅芳邻二期）1#公变     | 661.34 | 一级 |                  |
| 16968 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216   | 北门廉租房1#箱变                     | 331.51 | 一级 |                  |
| 16969 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224    | 凤凰城三期配电室9#公变                  | 415.87 | 二级 |                  |
| 16970 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24     | 郡都5#箱式变5#公变                   | 728.38 | 一级 |                  |
| 16971 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85   | 咸宁宏业土地整理经营有限公司（杨下棚户区改造）1#公变   | 253.52 | 一级 |                  |
| 16972 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15     | 马坑                            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16973 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温瑶线温35     | 湖北九州汉地置业有限公司（汉地尚街）3#公变        | 516.62 | 一级 |                  |
| 16974 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 新塔变电站  | 10kV平安线新116    | 电信民用楼                         | 164.92 | 一级 |                  |
| 16975 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮青线浮234    | 咸宁市鸿荣置业有限公司（咸宁·九樾）3#公变        | 655.29 | 一级 |                  |
| 16976 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123    | 碧桂园淦河茶韵二期配电室02                | 814.97 | 二级 |                  |
| 16977 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV园区一回线茶65   | 华清园二期配变02配电变压器                | 510.72 | 二级 |                  |
| 16978 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110  | 柏林二期C5配电室（5.6.7#楼）配电变压器2#     | 512.82 | 一级 |                  |
| 16979 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504    | 水榭花都3#公变配电房(二期五批)5#公变         | 809.84 | 一级 |                  |
| 16980 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218  | 南泰中央华府4#公变                    | 648.98 | 一级 |                  |
| 16981 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV瀛通二线通621   | 铁柱板厂                          | 163.41 | 一级 |                  |
| 16982 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513    | 康美小镇1#公变                      | 648.42 | 二级 |                  |
| 16983 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16    | 铜钟西岔上台                        | 59.58  | 二级 |                  |
| 16984 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16    | 铜钟河山徐家                        | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 16985 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文河线文117    | 芷岸青林A3配电室1#公变                 | 410.11 | 一级 |                  |
| 16986 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV教委线茶42     | 世纪花园3#                        | 520.5  | 二级 |                  |
| 16987 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120    | 法苑小区1#                        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16988 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮洁一回线浮232  | 天洁巴黎城三期8#配电室16#配电变压器          | 652.94 | 一级 |                  |
| 16989 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工一回线潜108  | 聚龙湾花园2#公变                     | 398.91 | 二级 |                  |
| 16990 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215  | 碧桂园翠岭-3A92#配电变压器              | 375.79 | 二级 |                  |
| 16991 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215  | 碧桂园翠岭-3A101#配电变压器             | 232.61 | 二级 |                  |
| 16992 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV乡直线株118    | 杨芳老街台区                        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16993 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24     | 郡都1#箱式变1#公变                   | 856.04 | 一级 |                  |
| 16994 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227    | 文博园三期3#                       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16995 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112    | 湖北亦城置业有限公司（清华城三期5、6、11号楼）4#公变 | 507.94 | 一级 |                  |
| 16996 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513    | 焦岩畈台区                         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 16997 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226    | 康园小区2#公变                      | 805.52 | 一级 |                  |
| 16998 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15     | 土城一组2#公变                      | 60.42  | 二级 |                  |
| 16999 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘楚线塘62     | 大楚城二期5#配电变压器                  | 419.85 | 一级 |                  |
| 17000 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙桂线龙206    | 孝子山二期1#公变                     | 406.85 | 一级 |                  |
| 17001 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43     | 东领尚城3#配变01                    | 342.05 | 二级 |                  |
| 17002 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118    | 墨香苑小区                         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17003 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗建线栗107    | 中建咸宁之星2#公变                    | 651.3  | 一级 |                  |
| 17004 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508    | 十六潭公园5#公变                     | 509.9  | 一级 |                  |
| 17005 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211  | 福星城二期6#公变配电房3#公变              | 514.86 | 一级 |                  |
| 17006 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215  | 龙潭柳色2#配电室3#配电变压器              | 247.98 | 二级 |                  |
| 17007 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118   | 古龙花苑二台配电变压器                   | 405.68 | 二级 |                  |
| 17008 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16    | 铜钟旗杆屋                         | 70.61  | 二级 |                  |
| 17009 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银安线银505    | 区政府充电站台区公变                    | 400.32 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |                             |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-----------------------------|--------|----|------------------|
| 17010 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118   | 时代悦府3配电室2#                  | 508.42 | 二级 |                  |
| 17011 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV酒店线汪62     | 世纪豪庭2#公变                    | 418.89 | 二级 |                  |
| 17012 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15     | 川芎林                         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17013 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25     | 烽火                          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17014 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV工业园一回线新122 | 瑞景宏图一配变                     | 405.14 | 一级 |                  |
| 17015 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘海线塘83     | 咸宁恒大名都一期9#公变                | 508.3  | 二级 |                  |
| 17016 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523  | 万雅6#公变                      | 509.7  | 一级 |                  |
| 17017 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站  | 10kV潜洪线潜115    | 威港泉都豪庭1#公变                  | 821.39 | 二级 |                  |
| 17018 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20     | 烟墩麻花咀                       | 128.33 | 一级 |                  |
| 17019 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222    | 龙山国际5#公变                    | 649.4  | 一级 |                  |
| 17020 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505    | 咸宁市丹桂园房地产开发有限公司（山水一品三期）6#公变 | 653.99 | 一级 |                  |
| 17021 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV城四回线鱼120   | 雍豪府3#配电房4#公变                | 507.38 | 二级 |                  |
| 17022 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜江线潜106    | 咸宁市安居工程开发有限公司（司法公寓）公变       | 325.24 | 一级 |                  |
| 17023 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605  | 咸宁雅士林桂府2#公变配电房4#公变          | 644.9  | 一级 |                  |
| 17024 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119    | 湖北金垦置业有限公司（双峰新城）2#公变        | 402.78 | 一级 |                  |
| 17025 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504  | 咸宁长发大厦公变                    | 259.47 | 一级 |                  |
| 17026 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV玻纤线麦219    | 河田一变                        | 87.8   | 二级 |                  |
| 17027 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112    | 凯悦学府6#配电变压器                 | 512    | 一级 |                  |
| 17028 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523  | 壹号公馆2#公变                    | 645.86 | 一级 |                  |
| 17029 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15     | 小洞                          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17030 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城三回线犀222  | 墨香园1#台区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17031 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV玻纤线麦219    | 井堂三变                        | 38.5   | 二级 |                  |
| 17032 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV小湖线鱼221    | 天鹅堡1#                       | 643.76 | 二级 |                  |
| 17033 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV工业二回线砂206  | 立嘉诚4#公变                     | 537.02 | 一级 |                  |
| 17034 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 杨泗村部3#公变                    | 86.11  | 一级 |                  |
| 17035 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72   | 咸宁市中小学教师安居工程2#公变            | 662.68 | 一级 |                  |
| 17036 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 丰才变电站  | 10kV永邦二回线丰27   | 山水丽苑3#公变                    | 518.58 | 一级 |                  |
| 17037 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银办线银504    | 水榭花都3#公变配电房（二期五批）6#公变       | 806.69 | 一级 |                  |
| 17038 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222    | 湖北恒鸿房地产开发有限公司（龙山国际四期）8#公变   | 646.36 | 一级 |                  |
| 17039 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227    | 文博园三期6#                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17040 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37     | 咸宁市温泉东兴置业有限公司（水岸澜庭）3#公变     | 647.73 | 一级 |                  |
| 17041 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV永城二回线永610  | 城际空间站B区#4公变                 | 750    | 二级 |                  |
| 17042 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV新塔一回线新119  | 博仁广场3                       | 649.02 | 二级 |                  |
| 17043 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜茶二回线潜215  | 香城明珠二期（星悦公馆）1#公变            | 512.62 | 一级 |                  |
| 17044 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮院线浮235    | 湖北奥泰投资有限公司（九重锦A地块）5#公变      | 663.33 | 一级 |                  |
| 17045 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘都线塘73     | 肖桥公租房2#配电变压器（塘都线）           | 258.82 | 一级 |                  |
| 17046 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV蜀山线港111    | 蜀山456组                      | 31.69  | 二级 |                  |
| 17047 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗长一回线栗110  | 環湖C地块公变开闭所及4#公变配电室7#公变      | 413.38 | 一级 |                  |
| 17048 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504  | 城东雅园2#变压器                   | 407.74 | 一级 |                  |
| 17049 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215  | 碧桂园温泉城柏林三期B42#配电变压器         | 409.3  | 一级 |                  |
| 17050 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙一回线文113  | 青龙大厦公变                      | 511.36 | 一级 |                  |
| 17051 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV大路线犀226    | 水利局2#台区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17052 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV玻纤线麦219    | 株树一变                        | 12.97  | 二级 |                  |
| 17053 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119    | 湖北金垦置业有限公司（双峰新城）1#公变        | 403.39 | 一级 |                  |
| 17054 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜江线潜106    | 肖桥公租房1#公变（潜江线）              | 333.82 | 一级 |                  |
| 17055 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙桂线龙206    | 孝子山二期4#公变                   | 509.7  | 一级 |                  |
| 17056 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV菖蒲线隽124    | 金居花园配电变压器配电变压器              | 650.97 | 一级 |                  |
| 17057 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV凤凰山线蒲214   | 四中3#公变                      | 530.06 | 一级 |                  |
| 17058 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV永城二回线永610  | 城际空间站B区#6公变                 | 0      | 三级 |                  |
| 17059 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV新塔一回线新119  | 博仁广场2                       | 651.9  | 二级 |                  |
| 17060 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV永城二回线永610  | 城际空间站B区#12公变                | 507.3  | 二级 |                  |
| 17061 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV双峰线文119    | 湖北金垦置业有限公司（双峰新城）3#公变        | 644.54 | 一级 |                  |
| 17062 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16    | 港背黄家2#                      | 82.54  | 二级 |                  |
| 17063 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20     | 烟墩三机站柱上变压器                  | 245.44 | 二级 |                  |
| 17064 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 新力六七组2#公变                   | 43.9   | 一级 |                  |
| 17065 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237    | 三江航天花园二期1#公变                | 266.27 | 二级 |                  |
| 17066 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605  | 藏龙府邸1#公变                    | 808.85 | 一级 |                  |
| 17067 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 通山变电站  | 10kV城犀三回线通116  | 水岸花园二                       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17068 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城南线隽123    | 房改办配变                       | 215.95 | 一级 |                  |
| 17069 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24     | 郡都6#箱式变6#公变                 | 664.87 | 一级 |                  |
| 17070 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22     | 观仕坳三组4#公变                   | 41.09  | 二级 |                  |
| 17071 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118   | 时代悦府2配电室1#                  | 647.36 | 二级 |                  |
| 17072 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜江线潜106    | 肖桥公租房6#公变（潜江线）              | 261.6  | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                             |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-----------------------------|--------|----|------------------|
| 17073 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605 | 始峰悦府7#公变                    | 820.58 | 一级 |                  |
| 17074 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |        | 10kV砂赤线赤115   | 铜锣湾3#公变                     | 658.74 | 一级 |                  |
| 17075 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 平安家园2#公变                    | 682.52 | 一级 |                  |
| 17076 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV蒲首线新15    | 土城村2#公变                     | 80     | 二级 |                  |
| 17077 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV宝塔一线新113  | 通城县黄龙山旅游城一台变压器              | 654.07 | 一级 |                  |
| 17078 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV小湖线鱼221   | 听水居1#配电变01配电变压器             | 536.33 | 二级 |                  |
| 17079 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 锦绣天城商铺                      | 646.89 | 二级 |                  |
| 17080 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安三回线文218 | 南泰中央华府一期1#配电室02变压器          | 409.87 | 一级 |                  |
| 17081 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV工业二回线砂206 | 圣荣嘉苑1#公变                    | 520.1  | 一级 |                  |
| 17082 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专二回线蒲113 | 银河花园城2#配电室2#公变              | 546.19 | 一级 |                  |
| 17083 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV温泉线南214   | 山湖温泉1#配电变01                 | 415.5  | 二级 |                  |
| 17084 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗青一回线栗105 | 开发区公租房10#配电变压器              | 509.32 | 二级 |                  |
| 17085 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV小梅线月604   | 胡汉上                         | 290.58 | 二级 |                  |
| 17086 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV鱼岳二回线鲍513 | 三湖春天6#箱变                    | 420.52 | 二级 |                  |
| 17087 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文河线文117   | 学府方华3#公变                    | 647.25 | 一级 |                  |
| 17088 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城1回线鱼119  | 爱尚亿嘉小区配变01                  | 517.12 | 二级 |                  |
| 17089 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85  | 湖北博仁房地产开发有限责任公司（状元楼小区）公变    | 402.51 | 一级 |                  |
| 17090 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117 | 县政府小区                       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17091 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 新力村部2#公变                    | 88.79  | 一级 |                  |
| 17092 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 敏捷5#公变                      | 512.7  | 一级 |                  |
| 17093 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24    | 郡都4#箱式变4#公变                 | 832.38 | 一级 |                  |
| 17094 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站  | 10kV连江线鲍514   | 三湖源著1#公变                    | 405.02 | 二级 |                  |
| 17095 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV永城一回线永510 | 城际空间站B区#11公变                | 804.74 | 二级 |                  |
| 17096 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙二回线文224 | 锦绣华堂1#公变配电房2#公变             | 509.37 | 一级 |                  |
| 17097 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮院线浮235   | 泉塘六组2#配电变压器                 | 416.89 | 一级 |                  |
| 17098 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 天瑞城2#公变                     | 646.46 | 一级 |                  |
| 17099 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |        | 10kV砂赤线赤115   | 法院综合楼2#公变                   | 166.32 | 一级 |                  |
| 17100 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗长一回线栗110 | 璟湖C地块3#公变配电房5#公变台（800）      | 644.68 | 一级 |                  |
| 17101 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV山湖线茶69    | 翡翠城二期2#配变                   | 648.7  | 二级 |                  |
| 17102 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV易家垅线隽119  | 乐家小区1#                      | 509.6  | 二级 |                  |
| 17103 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV峡山线高229   | 杨山新村2#                      | 15.28  | 二级 |                  |
| 17104 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配网运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 时代悦府1配电室1#                  | 508.76 | 二级 |                  |
| 17105 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 碧桂园翠岭-3A91#配电变压器            | 502.54 | 二级 |                  |
| 17106 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文河线文117   | 芷岸青林A3配电室2#公变               | 409.54 | 一级 |                  |
| 17107 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV银轮线砂109   | 银轮新世界3#                     | 417.42 | 二级 |                  |
| 17108 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮安线浮221   | 湖北百富盛置业有限公司（裕桂园）4#公变        | 409.1  | 一级 |                  |
| 17109 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81    | 森林公馆1号配电室1#公变               | 509.06 | 一级 |                  |
| 17110 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43    | 财源广场3#配变01                  | 431.36 | 二级 |                  |
| 17111 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV渡普线渡15    | 渡普公变7号十1台区                  | 327.29 | 二级 |                  |
| 17112 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文中线文226   | 老水利局2#公变箱                   | 164.9  | 一级 |                  |
| 17113 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24    | 郡都3#箱式变3#公变                 | 828.32 | 一级 |                  |
| 17114 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文淦线文123   | 丹桂香堤C3配电房2#公变               | 405.1  | 二级 |                  |
| 17115 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 丰才变电站  | 10kV永邦一回线丰33  | 碧水云谷二期配电室8#公变               | 652.7  | 一级 |                  |
| 17116 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 朱巷一组2#公变                    | 26.08  | 二级 |                  |
| 17117 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永宝线永502   | 天瑞城6#公变                     | 646.98 | 一级 |                  |
| 17118 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 湖北永盛房地产开发有限公司（永盛·咸宁府）4#公变   | 511.74 | 一级 |                  |
| 17119 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银黄线银508   | 馨园小区二期1#公变                  | 508.78 | 一级 |                  |
| 17120 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV柏岭线月601   | 冷杉窝                         | 80.81  | 二级 |                  |
| 17121 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 虎山一五组1#公变                   | 171.29 | 一级 |                  |
| 17122 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV下沙线牌14    | 渔业4#                        | 82.27  | 一级 |                  |
| 17123 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘甘线塘82    | 咸宁中恒置业有限公司（兴旺学府）2#公变        | 809.84 | 二级 |                  |
| 17124 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙安线龙205   | 湖北金海湾置业有限公司（金色海湾二期）1#公变     | 512.66 | 一级 |                  |
| 17125 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105   | 电力花园3#公变                    | 260.82 | 一级 |                  |
| 17126 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV柏岭线月601   | 柏岭村                         | 93.29  | 二级 |                  |
| 17127 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站  | 10kV傅职二回线傅511 | 咸宁市职业教育投资发展有限公司（栗林村还建点）2#公变 | 599.82 | 二级 |                  |
| 17128 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605 | 藏龙府邸2#公变                    | 812.24 | 一级 |                  |
| 17129 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 红菱庙屋马家公变                    | 81.22  | 一级 |                  |
| 17130 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605 | 藏龙府邸5#公变                    | 648.62 | 一级 |                  |
| 17131 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 湖北恒鸿房地产开发有限公司（龙山国际四期）10#公变  | 508.3  | 一级 |                  |
| 17132 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文河线文117   | 学府方华1#公变                    | 645.26 | 一级 |                  |
| 17133 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城二回线犀117 | 沙堂桥台区                       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17134 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV司南线汪83    | 永邦小区8#公变                    | 504    | 一级 |                  |
| 17135 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104  | 明尚精英1#公变                    | 292.6  | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |                               |         |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-------------------------------|---------|----|------------------|
| 17136 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV农机线通115    | 安顺佳园公变                        | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17137 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘海线塘83     | 恒大名都8#配电房16#公变                | 644.59  | 二级 |                  |
| 17138 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115    | 五洲新天地4#公变                     | 809     | 二级 |                  |
| 17139 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮办线浮114    | 名仕学府1#公变                      | 660.06  | 一级 |                  |
| 17140 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV城鹿线门71     | 大集新城5号                        | 644.43  | 二级 |                  |
| 17141 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 信通运检班   | 隰水变电站  | 10kV上坳线隰125    | 九宫配变                          | 139.78  | 二级 |                  |
| 17142 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 劈精老三组公变                       | 94.35   | 一级 |                  |
| 17143 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银政线银503    | 十六谭.香缇郡3#公变                   | 652.72  | 一级 |                  |
| 17144 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂三回线沿516  | 咸宁市金城房地产开发有限公司（御景园.桂语江南）4#公   | 0       | 三级 |                  |
| 17145 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗建线栗107    | 咸宁之星房地产开发有限公司（中建·咸宁之星6#配电房    | 642.74  | 一级 |                  |
| 17146 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16    | 铜钟东流四组台区                      | 18.74   | 二级 |                  |
| 17147 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV玻纤线麦219    | 河田二台                          | 104.86  | 二级 |                  |
| 17148 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 鲁庄村部2#公变                      | 169.05  | 一级 |                  |
| 17149 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV节里线高117    | 印山三四组2#                       | 325.78  | 二级 |                  |
| 17150 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV政府线崇506    | 崇阳人民政府充电站间隔配电变压器              | 320.32  | 二级 |                  |
| 17151 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108   | 新城绿景湾配变02配电变压器                | 254.38  | 一级 |                  |
| 17152 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗长一回线栗110  | 璟湖C地块1#配电室1#公变(630)           | 509.1   | 一级 |                  |
| 17153 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘都线塘73     | 肖桥公租房3#配电变压器（塘都线）             | 260.54  | 一级 |                  |
| 17154 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120    | 民政局1#台区                       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17155 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘海线塘83     | 咸宁恒大名都一期5#公变                  | 644.15  | 二级 |                  |
| 17156 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513    | 康美小镇4#公变                      | 649.98  | 二级 |                  |
| 17157 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112    | 咸宁市云瑞置业有限公司(云瑞.书香郡1、2、3号楼)1#公 | 656.85  | 一级 |                  |
| 17158 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65   | 湖北永盛房地产开发有限公司（永盛.咸宁府）6#公变     | 512.78  | 一级 |                  |
| 17159 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隰水变电站  | 10kV城南线隰123    | 君临时代26#                       | 320.18  | 一级 |                  |
| 17160 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲垸线港202   | 悦珑湾一期1#配电室2#配变配电变压器           | 808.7   | 二级 |                  |
| 17161 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV塘口线月602    | 老横岭                           | 128.97  | 二级 |                  |
| 17162 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV柏树下线犀122   | 兴林小区九公变                       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17163 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜江线潜106    | 咸宁市肖桥群光房地产开发有限公司（温泉名居）公变      | 406.79  | 一级 |                  |
| 17164 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208    | 碧桂园5#公变                       | 1017.44 | 一级 |                  |
| 17165 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115   | 江汉阳东区2#配变02（江家湾小区）            | 640.67  | 一级 |                  |
| 17166 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV广场线油513    | 财苑小区2台                        | 647.75  | 二级 |                  |
| 17167 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV行署一回线塘72   | 咸宁市中小学教师安居工程4#公变              | 655.86  | 一级 |                  |
| 17168 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV沿湖线鱼122    | 三湖春天8#箱变                      | 413.44  | 二级 |                  |
| 17169 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16     | 当代云府1#配电房1#公变                 | 240     | 一级 |                  |
| 17170 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224    | 太平寺七组                         | 80.88   | 二级 |                  |
| 17171 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文河线文117    | 梅园豪庭公变                        | 643.65  | 一级 |                  |
| 17172 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗建线栗107    | 咸宁之星房地产开发有限公司（中建·咸宁之星6#配电房    | 104.1   | 一级 |                  |
| 17173 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37     | 咸宁市温泉东兴置业有限公司（水岸澜庭）6#公变       | 0.1     | 一级 |                  |
| 17174 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV工业园一回线新122 | 瑞景宏图二配变                       | 406.27  | 一级 |                  |
| 17175 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV沿湖线鱼122    | 嘉鱼新天地1#房1#配变配电变压器             | 667.12  | 二级 |                  |
| 17176 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV玻纤线麦219    | 棋盘二变                          | 78.01   | 二级 |                  |
| 17177 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65   | 湖北虹光置业有限公司（学府华庭）1#公变          | 0       | 三级 |                  |
| 17178 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 九宫所配电班  | 九宫变电站  | 10kV水电线九13     | 云湖#2箱变配变配电变压器                 | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17179 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV凤凰山线蒲214   | 四中4#公变                        | 554.35  | 一级 |                  |
| 17180 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605  | 丹桂天下1#变压器                     | 519.26  | 一级 |                  |
| 17181 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15     | 细竹岭                           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17182 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24     | 万泰华府7#配电室7#公变                 | 436.21  | 一级 |                  |
| 17183 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226    | 荣凯天阶2#公变                      | 405.22  | 一级 |                  |
| 17184 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226    | 咸宁中恒置业有限公司（兴旺学府）3#公变          | 824.63  | 一级 |                  |
| 17185 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘楚线塘62     | 大楚城9#配电变压器                    | 515.82  | 一级 |                  |
| 17186 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰一回线永613  | 咸宁银辉房地产开发有限责任公司（宁城新都）1#公变     | 649.31  | 一级 |                  |
| 17187 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85   | 咸宁宏业土地整理经营有限公司（杨下棚户区改造）3#公    | 252.21  | 一级 |                  |
| 17188 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔供电所   | 新塔变电站  | 10kV宝塔一线新113   | 通城县黄龙山旅游城二台配电变压器              | 650.39  | 一级 |                  |
| 17189 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV文博线犀227    | 下徐台区                          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17190 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧一回线龙208  | 碧桂园春江月2#公变配电房4#公变             | 643.82  | 一级 |                  |
| 17191 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮法线浮237    | 越通美院4#公变                      | 406.42  | 一级 |                  |
| 17192 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV大路线犀226    | 水利局公变                         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17193 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧一回线龙208  | 碧桂园春江月1#公变配电房2#公变             | 656.24  | 一级 |                  |
| 17194 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215  | 龙潭柳色小区三期2#公变                  | 323.17  | 一级 |                  |
| 17195 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配网运检班   | 隰水变电站  | 10kV滨江苑线隰226   | 平安滨江苑2号2变压器间隔配电变压器            | 504     | 一级 |                  |
| 17196 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗建线栗107    | 咸宁之星房地产开发有限公司（中建·咸宁之星4#配电房    | 647.39  | 一级 |                  |
| 17197 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV工业二回线砂206  | 立嘉诚3#公变                       | 540.22  | 一级 |                  |
| 17198 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗环线栗104    | 泉咏天香1#公变                      | 813.26  | 一级 |                  |

|       |          |              |         |             |                |                             |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-------------|----------------|-----------------------------|--------|----|------------------|
| 17199 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站       | 10kV温碧线温37     | 咸宁弘鼎房地产开发有限公司（弘鼎花园）公变       | 509.08 | 一级 |                  |
| 17200 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站       | 10kV沿湖线鱼122    | 三湖春天9#箱变                    | 415.47 | 二级 |                  |
| 17201 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站      | 10kV银办线银504    | 水榭花都二期4#公变                  | 645.02 | 一级 |                  |
| 17202 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站       | 10kV畈泥线犀120    | 法苑小区2#                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17203 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站       | 10kV潜江线潜106    | 肖桥公租房2#公变（潜江线）              | 332.36 | 一级 |                  |
| 17204 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站       | 10kV永宝线永502    | 天瑞城4#公变                     | 646.17 | 一级 |                  |
| 17205 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 丰才变电站       | 10kV永邦二回线丰27   | 博园1#公变                      | 845.69 | 一级 |                  |
| 17206 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站       | 10kV永锦一回线永605  | 咸宁雅士林桂府3#公变配电房1#公变          | 821.34 | 一级 |                  |
| 17207 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站       | 10kV广场线油513    | 银山金城3#公变间隔配电变压器             | 656.82 | 二级 |                  |
| 17208 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站       | 10kV潜洪线潜115    | 京都豪庭5#公变                    | 649.72 | 二级 |                  |
| 17209 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站       | 10kV永城一回线永510  | 城际空间站B区#3公变                 | 0      | 三级 |                  |
| 17210 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站       | 10kV市府线温25     | 广场财苑箱式变压器（原渔业提）             | 405.52 | 一级 |                  |
| 17211 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站       | 10kV鄂高线浮226    | 荣凯天阶1#公变                    | 415.54 | 一级 |                  |
| 17212 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站       | 10kV金桂线桂24     | 华彬B区                        | 508.1  | 二级 |                  |
| 17213 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站       | 10kV黄工一回线龙111  | 咸宁祥茂置业有限公司（金山源小区）1#公变       | 509.98 | 一级 |                  |
| 17214 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站       | 10kV文博线犀227    | 洋河金湾4#                      | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17215 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站       | 10kV古市线港14     | 亚福养殖场                       | 80.01  | 二级 |                  |
| 17216 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站       | 10kV沿桂三回线沿516  | 咸宁市金城房地产开发有限公司（御景园、桂语江南）3#公 | 0      | 三级 |                  |
| 17217 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站       | 10kV宝院线宝607    | 洁丽雅8#公变配电变压器                | 647.8  | 二级 |                  |
| 17218 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站       | 10kV城三回线鱼216   | 中百箱变1#                      | 513.58 | 一级 |                  |
| 17219 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里所配电班  | 隰水变电站       | 10kV宝塔线隰230    | 银城新村                        | 178.1  | 二级 |                  |
| 17220 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站       | 10kV水焦线蒲224    | 沌川公租房2#                     | 334.89 | 二级 |                  |
| 17221 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站      | 10kV塘海线塘83     | 咸宁恒大名都一期8#公变                | 648.06 | 二级 |                  |
| 17222 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站      | 10kV塘海线塘83     | 咸宁恒大名都一期2#公变                | 650.44 | 二级 |                  |
| 17223 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鲍山变电站       | 10kV鱼岳一回线鲍512  | 恒基国宾府4#                     | 644.77 | 二级 |                  |
| 17224 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站       | 10kV浮青线浮234    | 咸宁市鸿荣置业有限公司（咸宁·九樾）1#公变      | 505.9  | 一级 |                  |
| 17225 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 | 10kV黄龙线赤114 | 虎山林场公变         | 85.03                       | 一级     |    |                  |
| 17226 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站      | 10kV塘海线塘83     | 咸宁恒大名都一期7#公变                | 648.14 | 二级 |                  |
| 17227 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站       | 10kV城鹿线门71     | 供电公司公变间隔配电变压器               | 504.34 | 二级 |                  |
| 17228 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站      | 10kV行署二回线塘75   | 锦绣香城2#公变                    | 0      | 三级 |                  |
| 17229 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隰水变电站       | 10kV杨家庄线隰118   | 时代悦府3配电室1#                  | 644.9  | 二级 |                  |
| 17230 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站      | 10kV月亮线月604    | 大梅3组                        | 23.15  | 二级 |                  |
| 17231 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站      | 10kV柏岭线月601    | 余家湾                         | 57.69  | 二级 |                  |
| 17232 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站       | 10kV潜江线潜106    | 肖桥公租房4#公变（潜江线）              | 263.98 | 一级 |                  |
| 17233 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站       | 10kV温碧线温37     | 湖北洁丽雅房地产开发有限公司（龙栖蝶谷一期）1#公变  | 520.44 | 一级 |                  |
| 17234 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站       | 10kV广场线油513    | 康美小镇6#公变                    | 510.64 | 二级 |                  |
| 17235 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站      | 10kV温泉二回线塘61   | 瑞融置业                        | 955.95 | 一级 |                  |
| 17236 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站       | 10kV永咸线永509    | 铁路局保障房1#公变                  | 800.3  | 一级 |                  |
| 17237 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站       | 10kV龙桂线龙206    | 武汉绿源置业有限公司（余佐商住楼）公变         | 405.71 | 一级 |                  |
| 17238 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站       | 10kV西港线石402    | 下彭台区                        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17239 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 钟鸣变电站       | 10kV产业园一回线鸣538 | 渣桥七组三台                      | 80.53  | 二级 |                  |
| 17240 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站       | 10kV永锦一回线永605  | 丹桂天下3#变压器                   | 404.51 | 一级 |                  |
| 17241 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站       | 10kV星星线花13     | 星星1、2组台区                    | 14.8   | 二级 |                  |
| 17242 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站       | 10kV官洲线溪18     | 活湖九组#2                      | 80.02  | 二级 |                  |
| 17243 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站       | 10kV犀城一回线犀115  | 兴业街路口台区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17244 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站       | 10kV犀城一回线犀115  | 好又多台区                       | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17245 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站       | 10kV浮长线浮112    | 毛李5号公变                      | 265.81 | 二级 |                  |
| 17246 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站       | 10kV鸡口山线大117   | 三潮泉3#台区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17247 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站       | 10kV益阳线新14     | 彭家岭一组3#公变                   | 40     | 二级 |                  |
| 17248 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站       | 10kV富水线燕219    | 燕金种养殖台区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17249 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站       | 10kV峡山线白220    | 崇阳县林罡种养合作社                  | 54.34  | 二级 |                  |
| 17250 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站       | 10kV乌龟石线香515   | 谢家坳七组二台                     | 160.92 | 二级 |                  |
| 17251 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站       | 10kV绿岭线绿405    | 官桥五组                        | 160.02 | 二级 |                  |
| 17252 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站       | 10kV节里线高117    | 印山1组2#台区                    | 152.88 | 二级 |                  |
| 17253 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 蒲圻变电站       | 10kV车埠线蒲213    | 苦竹桥八组2#公变                   | 160    | 二级 |                  |
| 17254 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站       | 10kV东湖线渡20     | 烟墩农业组3#                     | 80.2   | 一级 |                  |
| 17255 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站       | 10kV洪口线龙107    | 程益桥台区                       | 80     | 二级 |                  |
| 17256 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 孙田变电站       | 10kV殷家咀线孙38    | 群力4组2#台区                    | 80.04  | 二级 |                  |
| 17257 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站       | 10kV向阳线甘24     | 杨菊花2组2#台区                   | 40.14  | 二级 |                  |
| 17258 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站       | 10kV向阳线甘24     | 秧田棚二组台区                     | 40.79  | 二级 |                  |
| 17259 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站      | 10kV三山线桂14     | 仙坪七八组3#                     | 78.32  | 二级 |                  |
| 17260 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站       | 10kV羊毛岸线老507   | 老官所新能公变                     | 320.04 | 一级 |                  |
| 17261 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站       | 10kV九房线大218    | 千斤屋二变                       | 160.73 | 二级 |                  |

|       |           |              |         |        |               |                   |        |    |                  |
|-------|-----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------------|--------|----|------------------|
| 17262 | 国网咸宁供电公司  | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 千斤屋一变             | 160.69 | 二级 |                  |
| 17263 | 国网咸宁供电公司  | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510 | 白泉一组3号            | 107.56 | 二级 |                  |
| 17264 | 国网咸宁供电公司  | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV芳世湾线陆204  | 大梅村部2#公变          | 83.24  | 一级 |                  |
| 17265 | 国网咸宁供电公司  | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV绿岭线绿405   | 官桥四五组4#台区         | 163.2  | 二级 |                  |
| 17266 | 国网咸宁供电公司  | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126   | 十里市台区             | 122.6  | 二级 |                  |
| 17267 | 国网咸宁供电公司  | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126   | 兰家墩台区             | 55.6   | 二级 |                  |
| 17268 | 国网咸宁供电公司  | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV五里线隽126   | 先周屋台区             | 82.03  | 二级 |                  |
| 17269 | 国网咸宁供电公司  | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV徐司线宝509   | 咸安区宝塔路灯管理局公变2#    | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 17270 | 国网咸宁供电公司  | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 凤凰变电站  | 10kV宝塔线凤24    | 咸安区宝塔路灯管理局公变      | 40.31  | 二级 |                  |
| 17271 | 国网咸宁供电公司  | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 天通苑二期1#配电变压器2#    | 407.04 | 二级 |                  |
| 17272 | 国网咸宁供电公司  | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 天通苑二期1#配电变压器1#    | 409.54 | 二级 |                  |
| 17273 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温桂二回线温36  | 桂花路电站             | 504.08 | 一级 |                  |
| 17274 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮土线浮217   | 自然规划局电站           | 504.08 | 一级 |                  |
| 17275 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV旗鼓一回线栗106 | 甘鲁棚改3#配电房8#公变     | 640.36 | 一级 |                  |
| 17276 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115   | 甘鲁棚改3#配电房7#公变     | 800.39 | 二级 |                  |
| 17277 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV旗鼓一回线栗106 | 甘鲁棚改2#配电房4#公变     | 800.82 | 一级 |                  |
| 17278 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115   | 甘鲁棚改2#配电房5#公变     | 806.42 | 二级 |                  |
| 17279 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV旗鼓一回线栗106 | 甘鲁棚改2#配电房6#公变     | 645.12 | 一级 |                  |
| 17280 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115   | 甘鲁棚改2#配电房3#公变     | 801.68 | 二级 |                  |
| 17281 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV旗鼓一回线栗106 | 甘鲁棚改1#配电室2#公变     | 640.46 | 一级 |                  |
| 17282 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115   | 甘鲁棚改1#配电室1#公变     | 800.36 | 二级 |                  |
| 17283 | 国网咸宁供电公司  | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV迎宾线吴60    | 碧水小区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17284 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰一回线永613 | 壹号公馆1#配电房4#公变     | 643.62 | 一级 |                  |
| 17285 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰一回线永613 | 壹号公馆1#配电房2#公变     | 403.68 | 一级 |                  |
| 17286 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰二回线永612 | 壹号公馆1#配电房1#公变     | 400.67 | 一级 |                  |
| 17287 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰二回线永612 | 壹号公馆1#配电房3#公变     | 504.56 | 一级 |                  |
| 17288 | 国网赤壁市供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV纸厂线蒲114   | 西湖国际3#公变          | 800    | 一级 |                  |
| 17289 | 国网咸宁供电公司  | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV首义二回线鱼113 | 政府新能箱变            | 504.19 | 二级 |                  |
| 17290 | 国网咸宁供电公司  | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 万雅二期8#            | 402.58 | 一级 |                  |
| 17291 | 国网咸宁供电公司  | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 万雅二期7#            | 644.34 | 一级 |                  |
| 17292 | 国网咸宁供电公司  | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 万雅二期6#            | 404.7  | 一级 |                  |
| 17293 | 国网咸宁供电公司  | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 万雅二期5#            | 508.14 | 一级 |                  |
| 17294 | 国网咸宁供电公司  | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 万雅二期4#            | 403.34 | 一级 |                  |
| 17295 | 国网咸宁供电公司  | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 万雅二期2#            | 643.76 | 一级 |                  |
| 17296 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 永盛.咸宁府1#公变配电房1#公变 | 644.25 | 一级 |                  |
| 17297 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65  | 永盛.咸宁府1#公变配电房2#公变 | 645.42 | 一级 |                  |
| 17298 | 国网咸宁供电公司  | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 万雅二期3#            | 812.26 | 一级 |                  |
| 17299 | 国网咸宁供电公司  | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV工业四回线通523 | 万雅二期1#            | 643.52 | 一级 |                  |
| 17300 | 国网咸宁供电公司  | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV刘家门线老505  | 楚江书院5#配电室4#配变     | 504    | 二级 |                  |
| 17301 | 国网咸宁供电公司  | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV刘家门线老505  | 楚江书院4#配电室1#配变     | 303.34 | 二级 |                  |
| 17302 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙潜线龙108   | 壹号桥充电站公变          | 504.1  | 一级 |                  |
| 17303 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37    | 永安阁停车场充电站公变       | 504.1  | 一级 |                  |
| 17304 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614 | 壹号院4#配电房16#公变     | 804.82 | 一级 |                  |
| 17305 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115   | 壹号院4#配电房15#公变     | 803.77 | 二级 |                  |
| 17306 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115   | 壹号院4#配电房13#公变     | 810.23 | 二级 |                  |
| 17307 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614 | 壹号院4#配电房14#公变     | 808.25 | 一级 |                  |
| 17308 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115   | 壹号院3#配电房11#公变     | 805.95 | 二级 |                  |
| 17309 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115   | 壹号院3#配电房9#公变      | 804.22 | 二级 |                  |
| 17310 | 国网咸宁供电公司  | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614 | 壹号院3#配电房10#公变     | 805.93 | 一级 |                  |
| 17311 | 国网咸宁供电公司  | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV贺胜二回线梓112 | 2#配电变压器-双绕组       | 645.9  | 二级 |                  |
| 17312 | 国网咸宁供电公司  | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV陈祠线杨105   | 九彬5组2#台区          | 9.63   | 二级 |                  |
| 17313 | 国网咸宁供电公司  | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 熊岭麻园5#公变          | 41.95  | 二级 |                  |
| 17314 | 国网咸宁供电公司  | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 熊岭麻园4#公变          | 40.72  | 二级 |                  |
| 17315 | 国网咸宁供电公司  | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 熊岭麻园3#公变          | 83.43  | 二级 |                  |
| 17316 | 国网咸宁供电公司  | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 木森养殖专业合作社台区       | 0.04   | 二级 |                  |
| 17317 | 国网咸宁供电公司  | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14   | 石下村3#台区           | 80.22  | 二级 |                  |
| 17318 | 国网咸宁供电公司  | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV纸棚线白218   | 崇阳县茶之韵种养合作社       | 80.04  | 二级 |                  |
| 17319 | 国网咸宁供电公司  | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 黄龙街道2#公变          | 329.6  | 一级 |                  |
| 17320 | 国网咸宁供电公司  | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114   | 新力村部3#公变          | 162.92 | 一级 |                  |
| 17321 | 国网咸宁供电公司  | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV灯笼山线官606  | 官塘古驿2#公变          | 334.45 | 一级 |                  |
| 17322 | 国网咸宁供电公司  | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 大湖岭七组2#公变         | 80.89  | 二级 |                  |
| 17323 | 国网咸宁供电公司  | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 大湖岭三组4#公变         | 81.74  | 二级 |                  |
| 17324 | 国网咸宁供电公司  | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV益阳线新14    | 大湖岭三组3#公变         | 80.41  | 二级 |                  |

|       |          |              |         |           |                |                          |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|--------------------------|--------|----|------------------|
| 17325 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |           | 10kV杨家岭线赤116   | 周画六组2#公变                 | 355.11 | 一级 |                  |
| 17326 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV石油线崇507    | 中百仓储公变                   | 320.44 | 一级 |                  |
| 17327 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV聂家线朱15     | 四联6.7组2#台区               | 38.28  | 二级 |                  |
| 17328 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 丁卯山变电站    | 10kV琅桥线丁510    | 花园十一组2#公变                | 40     | 二级 |                  |
| 17329 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站     | 10kV易家垅线隽119   | 团山塆上台区                   | 52.82  | 二级 |                  |
| 17330 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV七星线崇412    | 国网电动汽车服务湖北有限公司咸宁分公司台区    | 160.02 | 一级 |                  |
| 17331 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV蔡墩线青15     | 蕲艾种植合作社                  | 160.04 | 二级 |                  |
| 17332 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站     | 10kV易家垅线隽119   | 富贵石                      | 115.07 | 二级 |                  |
| 17333 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站     | 10kV碧桂园二回线龙112 | 崇文堂1#公变配电房2#公变           | 640.82 | 一级 |                  |
| 17334 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站     | 10kV碧桂园二回线龙112 | 崇文堂1#公变配电房1#公变           | 644.9  | 一级 |                  |
| 17335 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV向阳线甘24     | 北岭3组2#公变                 | 82.5   | 二级 |                  |
| 17336 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站     | 10kV枫树线北115    | 月形屋场台区                   | 8.32   | 二级 |                  |
| 17337 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV老官线老607    | 东岭10#                    | 80.84  | 二级 |                  |
| 17338 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站    | 10kV阴山线聂118    | 石鼓岭村部2#                  | 162.14 | 二级 |                  |
| 17339 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站     | 10kV白罗拗线阮14    | 兴龙一组台区                   | 18.48  | 二级 |                  |
| 17340 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站     | 10kV三桥二回线崇405  | 天城镇政府公变                  | 334.46 | 二级 |                  |
| 17341 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV乌龟石线香515   | 寺前曾家                     | 80.98  | 二级 |                  |
| 17342 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV蔡墩线青15     | 科鹏养殖场台区                  | 100.02 | 二级 |                  |
| 17343 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站     | 10kV龙印线荻118    | 坪头二变                     | 27.95  | 二级 |                  |
| 17344 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101    | 郭家畈邓家2#公变                | 167.54 | 二级 |                  |
| 17345 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 35kV黄沙配电站 | 10kV双丘线黄101    | 双丘一组2#公变                 | 166.55 | 二级 |                  |
| 17346 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV沙堆线传106    | 沙堆镇府                     | 114.35 | 二级 |                  |
| 17347 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV新联线上119    | 徐家堽                      | 22.71  | 二级 |                  |
| 17348 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV小井线上117    | 大源栎坪                     | 22.65  | 二级 |                  |
| 17349 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |           | 10kV黄龙线赤114    | 石塘五六组3#公变                | 82.91  | 一级 |                  |
| 17350 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |           | 10kV黄龙线赤114    | 石塘山井刘家3#公变               | 179.34 | 二级 |                  |
| 17351 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV四庄线上118    | 庙下六                      | 21.98  | 二级 |                  |
| 17352 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV四庄线上118    | 港下铺                      | 22.06  | 二级 |                  |
| 17353 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站     | 10kV四庄线上118    | 清水水库                     | 41.44  | 二级 |                  |
| 17354 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站    | 10kV大源线传110    | 堤上水库                     | 81.14  | 二级 |                  |
| 17355 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV吴田线犀119    | 横二路台区                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17356 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV菖蒲线菖13     | 竹山吴家2#                   | 15.27  | 二级 |                  |
| 17357 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV菖蒲线桂12     | 龙飞1、2组2号                 | 38.59  | 二级 |                  |
| 17358 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉三回线塘66   | 华夏御境1#配电房3#公变            | 508.68 | 一级 |                  |
| 17359 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉六回线塘79   | 华夏御境1#配电房2#公变            | 644.78 | 一级 |                  |
| 17360 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉三回线塘66   | 华夏御境1#配电房1#公变            | 508.3  | 一级 |                  |
| 17361 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉六回线塘79   | 华夏御境1#配电房4#公变            | 507.68 | 一级 |                  |
| 17362 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉三回线塘66   | 华夏御境2#配电房3#公变            | 508.62 | 一级 |                  |
| 17363 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉六回线塘79   | 华夏御境2#配电房2#公变            | 510.78 | 一级 |                  |
| 17364 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉三回线塘66   | 华夏御境2#配电房1#公变            | 645.23 | 一级 |                  |
| 17365 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉六回线塘79   | 华夏御境2#配电房4#公变            | 509.06 | 一级 |                  |
| 17366 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV玄武线犀118    | 国源小区二期3#                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17367 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV玄武线犀118    | 国源小区二期2#                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17368 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV玄武线犀118    | 国源小区二期1#                 | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17369 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站     | 10kV大路线犀226    | 犀港上3#台区                  | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17370 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV犀港线吴82     | 吴田港台区                    | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17371 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV燎原线甘25     | 甘棠10#台区                  | 321.2  | 二级 |                  |
| 17372 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV国道线永609    | 官塘村一组3#公变                | 164.28 | 一级 |                  |
| 17373 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 纯川供电所   | 茅山变电站     | 10kV望山线茅106    | 金潭八组3#公变                 | 80.29  | 一级 |                  |
| 17374 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站     | 10kV碧桂园二回线龙112 | 碧桂园春江月3#公变配电房#1配电变压器     | 789.71 | 二级 |                  |
| 17375 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV文淦线文123    | 君临江山1#公变                 | 643.41 | 二级 |                  |
| 17376 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV文淦线文123    | 君临江山2#公变                 | 645.54 | 二级 |                  |
| 17377 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站     | 10kV企业线桃15     | 花山安置点                    | 186.31 | 二级 |                  |
| 17378 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站     | 10kV温滨二回线温26   | 希望巷（乾坤街2#）公变             | 341.94 | 一级 |                  |
| 17379 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站    | 10kV塑料厂线汪85    | 新力一组3#公变                 | 79.39  | 二级 |                  |
| 17380 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站     | 10kV洪口线龙107    | 果园3#公变                   | 160.29 | 二级 |                  |
| 17381 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV汀泗线朱12     | 汀泗公变5-1#                 | 338.5  | 一级 |                  |
| 17382 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV杨塘线马212    | 九岭四公变                    | 162.49 | 二级 |                  |
| 17383 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站     | 10kV潭下线马213    | 毕家黄家公变                   | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 17384 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站     | 10kV高峰线潭110    | 丁仙三公变                    | 43.7   | 二级 |                  |
| 17385 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站     | 10kV栗长一回线栗110  | 璟湖世纪城C地块4#公用配电室T11#配电变压器 | 807.8  | 一级 |                  |
| 17386 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站     | 10kV栗长一回线栗110  | 璟湖世纪城C地块4#公用配电室T10#配电变压器 | 802.58 | 一级 |                  |
| 17387 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站     | 10kV栗长一回线栗110  | 璟湖世纪城C地块4#公用配电室T9#配电变压器  | 802.13 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |                   |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-------------------|--------|----|------------------|
| 17388 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85   | 金城学府公变配电房配电变压器    | 508.9  | 一级 |                  |
| 17389 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |        | 10kV砂赤线赤115    | 书香门第1#公变          | 429.52 | 一级 |                  |
| 17390 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV碧桂园二回线龙112 | 碧桂园春江月2#公变配电房3#公变 | 140.1  | 一级 |                  |
| 17391 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV碧桂园二回线龙112 | 碧桂园春江月1#公变配电房1#公变 | 140.1  | 一级 |                  |
| 17392 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37     | 龙栖蝶谷3#公变配电房8#公变   | 644.44 | 一级 |                  |
| 17393 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37     | 龙栖蝶谷3#公变配电房7#公变   | 508.22 | 一级 |                  |
| 17394 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温碧线温37     | 龙栖蝶谷3#公变配电房9#公变   | 643.34 | 一级 |                  |
| 17395 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412    | 新天城镇2号公变          | 332.54 | 一级 |                  |
| 17396 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412    | 新天城镇1号公变          | 346.8  | 一级 |                  |
| 17397 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV水焦线蒲224    | 中石.南樾府1#公变        | 507.47 | 二级 |                  |
| 17398 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV阳光线横610    | 北门华庭4#公变          | 642.16 | 二级 |                  |
| 17399 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV阳光线横610    | 北门华庭3#公变          | 647.06 | 二级 |                  |
| 17400 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV阳光线横610    | 北门华庭5#公变          | 642.02 | 二级 |                  |
| 17401 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV仪表线崇411    | 七星村四组1号公变         | 453.29 | 一级 |                  |
| 17402 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下坂线通524    | 鸿森钢材二期2#          | 643.16 | 二级 |                  |
| 17403 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下坂线通524    | 鸿森钢材二期3#          | 642.14 | 二级 |                  |
| 17404 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下坂线通524    | 鸿森钢材二期1#          | 463.16 | 二级 |                  |
| 17405 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 雩水变电站  | 10kV城南线雩123    | 银河配变              | 327.08 | 一级 |                  |
| 17406 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18     | 吴仕胜台区             | 22.03  | 二级 |                  |
| 17407 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV灯笼山线官606   | 官塘武铁4#公变          | 99.67  | 一级 |                  |
| 17408 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202    | 丰收支渠              | 160.13 | 二级 |                  |
| 17409 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121  | 鹏成玺越3#公变          | 800    | 一级 |                  |
| 17410 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121  | 鹏成玺越1#公变          | 504    | 一级 |                  |
| 17411 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121  | 鹏成玺越7#公变          | 504    | 一级 |                  |
| 17412 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121  | 鹏成玺越5#公变          | 400    | 一级 |                  |
| 17413 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 大井4#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17414 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV大畈线黄25     | 竹根嘴台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17415 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503    | 万家组2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17416 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV横沟线横604    | 国道3#公变            | 60     | 一级 |                  |
| 17417 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV桂乡线张23     | 中学2#公变台区          | 339.78 | 一级 |                  |
| 17418 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV桂乡线张23     | 政通公变              | 321.25 | 一级 |                  |
| 17419 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV黄沙线黄24     | 阮仕禄台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17420 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专一回线蒲123  | 南街2#公变            | 320    | 一级 |                  |
| 17421 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专四回线蒲216  | 周家湾2#公变           | 333    | 一级 |                  |
| 17422 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 桂花所配电班  | 桂花变电站  | 10kV花园线桂16     | 鑫铁木加工厂公变          | 160.02 | 二级 |                  |
| 17423 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120    | 迎宾新城5#            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17424 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65   | 税务局停车场充电站公变       | 504.06 | 一级 |                  |
| 17425 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV永安二回线文217  | 阳光社区停车场充电站公变      | 504.14 | 一级 |                  |
| 17426 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗长二回线栗212  | 远丰停车场充电站公变        | 504.08 | 一级 |                  |
| 17427 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV银轮线砂109    | 澜岸小镇二期1#配电室01配变   | 810.64 | 二级 |                  |
| 17428 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85    | 近水楼台5#公变          | 522.83 | 一级 |                  |
| 17429 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85    | 近水楼台2#公变          | 413.52 | 一级 |                  |
| 17430 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV塑料厂线汪85    | 近水楼台1#公变          | 513.76 | 一级 |                  |
| 17431 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤壁供配电班  | 周郎变电站  | 10kV东风线周108    | 东风村村民委员会公变        | 160    | 二级 |                  |
| 17432 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV七星线崇412    | 七星岭6号公变           | 252.01 | 一级 |                  |
| 17433 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121  | 木田九组3#公变          | 80     | 一级 |                  |
| 17434 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107    | 安咀大队3#公变          | 80     | 二级 |                  |
| 17435 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107    | 从林一队2#公变          | 59.28  | 二级 |                  |
| 17436 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107    | 安咀大队2#公变          | 80     | 二级 |                  |
| 17437 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107    | 安咀五队2#公变          | 80     | 二级 |                  |
| 17438 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209   | 太平口十六队2#公变        | 160    | 二级 |                  |
| 17439 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65   | 塘角路公变（医药2#）       | 328.39 | 一级 |                  |
| 17440 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 肖岭所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV肖沙线沙27     | 黄茆一二组2台           | 61.13  | 二级 |                  |
| 17441 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV沙坪线沙24     | 时空街6台区3台          | 270.49 | 二级 |                  |
| 17442 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 虎山九组2#公变          | 183.43 | 一级 |                  |
| 17443 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 八蛇九岭4#公变          | 42.48  | 一级 |                  |
| 17444 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV黄龙线赤114    | 八蛇九岭3#公变          | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 17445 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15   | 崇阳宏庄新型建材有限公司      | 320.07 | 二级 |                  |
| 17446 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV长寿线蒋515    | 北洪余家公变            | 127.46 | 二级 |                  |
| 17447 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV长寿线蒋515    | 北洪朱家公变            | 56.99  | 二级 |                  |
| 17448 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 中伙变电站  | 10kV新站线中16     | 中伙停车场充电桩公变        | 345.31 | 二级 |                  |
| 17449 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV五公司线蒲116   | 斋公岭（赤强驾校充电桩）公变    | 320    | 二级 |                  |
| 17450 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕤川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124    | 二中停车场（充电桩）公变      | 400.06 | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |                    |         |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|--------------------|---------|----|------------------|
| 17451 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120    | 下阁段家               | 160.3   | 二级 |                  |
| 17452 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV贺胜二回线梓112  | 江南里1#配电房1#公变       | 1602.38 | 二级 |                  |
| 17453 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV三合线隽225    | 中星天街2#             | 646.43  | 二级 |                  |
| 17454 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV三合线隽225    | 中星天街1#             | 644.39  | 二级 |                  |
| 17455 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113    | 嘉泉公路2#公变           | 163.08  | 二级 |                  |
| 17456 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113    | 半亩塘公变              | 164.66  | 二级 |                  |
| 17457 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV农场线泉212    | 泉口十九组2#公变          | 84.79   | 一级 |                  |
| 17458 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV水晶一回线吴73   | 天下阳光A区7#           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17459 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV水晶一回线吴73   | 天下阳光A区6#           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17460 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114    | 洪水六组3#公变           | 22.34   | 二级 |                  |
| 17461 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV市府线温25     | 人民广场1#(公)配电变压器     | 800.8   | 一级 |                  |
| 17462 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516    | 拔茹屋三台区             | 221.05  | 二级 |                  |
| 17463 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516    | 拔茹屋二台区             | 32.37   | 二级 |                  |
| 17464 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13     | 下津十组三台             | 220.32  | 二级 |                  |
| 17465 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 钟鸣变电站  | 10kV产业园一回线鸣538 | 渣桥闻家三台             | 324.69  | 二级 |                  |
| 17466 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 丰才变电站  | 10kV永邦二回线丰27   | 五小停车场充电桩公变         | 320     | 一级 |                  |
| 17467 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208    | 平安家园停车场充电桩公变       | 160     | 一级 |                  |
| 17468 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104   | 赤马港办事处充电桩公变        | 160     | 一级 |                  |
| 17469 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104   | 中石化加油站充电桩公变        | 252     | 一级 |                  |
| 17470 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118   | 习嘉10#              | 803.5   | 二级 |                  |
| 17471 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118   | 习嘉9#               | 803.5   | 二级 |                  |
| 17472 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211  | 福星城二期7#配电房4#公变     | 440.1   | 一级 |                  |
| 17473 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211  | 福星城二期7#配电房2#公变     | 645.78  | 一级 |                  |
| 17474 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211  | 福星城二期7#配电房3#公变     | 240.1   | 一级 |                  |
| 17475 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211  | 福星城二期7#配电房1#公变     | 643.65  | 一级 |                  |
| 17476 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211  | 福星城二期8#配电房4#公变     | 645.14  | 一级 |                  |
| 17477 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV黄工二回线龙211  | 福星城二期8#配电房3#公变     | 400.1   | 一级 |                  |
| 17478 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26     | 陈记台区               | 0       | 三级 | 线路不可接入           |
| 17479 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510  | 锦绣天城三期6号公变         | 809.24  | 二级 |                  |
| 17480 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 崇阳变电站  | 10kV白泉一回线崇510  | 锦绣天城三期7号公变         | 808.59  | 二级 |                  |
| 17481 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站  | 10kV瓷厂线牌18     | 顺发养殖               | 82.44   | 一级 |                  |
| 17482 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116    | 超基屋公变              | 43.84   | 二级 |                  |
| 17483 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV阳光线横610    | 付桥二组还建点2#公变        | 100.84  | 二级 |                  |
| 17484 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV阳光线横610    | 付桥二组还建点1#公变        | 162.6   | 二级 |                  |
| 17485 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226    | 雅士林荣府公变            | 507.12  | 一级 |                  |
| 17486 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧一回线龙208  | 春江月二期B4#公变配电房2#公变  | 803.99  | 一级 |                  |
| 17487 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV碧桂园二回线龙112 | 春江月二期B4#公变配电房1#公变  | 807.02  | 一级 |                  |
| 17488 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 官塘十一组3#公变          | 160     | 二级 |                  |
| 17489 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV解放线油511    | 东方书苑a3             | 507.78  | 二级 |                  |
| 17490 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV解放线油511    | 东方书苑a1             | 510.82  | 二级 |                  |
| 17491 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV解放线油511    | 东方书苑a4             | 507.78  | 二级 |                  |
| 17492 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV解放线油511    | 东方书苑a2             | 505.86  | 二级 |                  |
| 17493 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV街道线余108    | 余家桥一队2#公变          | 160     | 二级 |                  |
| 17494 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV洞口线余110    | 余家桥一队3#公变          | 40      | 二级 |                  |
| 17495 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站  | 10kV犀城一回线犀115  | 兴和天下台区             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17496 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV三桥二回线崇405  | 星光天地公变             | 518.34  | 二级 |                  |
| 17497 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV石油线崇507    | 金泰二期5号公变           | 644.46  | 一级 |                  |
| 17498 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23   | 国宾一号1#公变配电房1#配电变压器 | 401.23  | 一级 |                  |
| 17499 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV黄畈二回线温23   | 国宾一号1#公变配电房2#配电变压器 | 400.62  | 一级 |                  |
| 17500 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65   | 长安花苑3#公变配电房2#配电变压器 | 807.08  | 一级 |                  |
| 17501 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉四回线塘65   | 长安花苑3#公变配电房1#配电变压器 | 807.86  | 一级 |                  |
| 17502 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218    | 大坪供电所充电桩台区         | 320     | 二级 |                  |
| 17503 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV梓山线张16     | 桃李春风2#             | 400.22  | 二级 |                  |
| 17504 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV梓山线张16     | 桃李春风1#             | 400.16  | 二级 |                  |
| 17505 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212    | 七房屋变               | 45.54   | 二级 |                  |
| 17506 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV金矿线高114    | 藕塘一组3#             | 80.03   | 二级 |                  |
| 17507 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV长江线高224    | 金盆四组5#             | 160.02  | 二级 |                  |
| 17508 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212    | 八方段台区              | 82.43   | 二级 |                  |
| 17509 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城北二回线隽221  | 城北新时代2#            | 327.32  | 一级 |                  |
| 17510 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城北二回线隽221  | 城北新时代1#            | 330.78  | 一级 |                  |
| 17511 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202    | 咸潘农业               | 80.23   | 二级 |                  |
| 17512 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119    | 兴明种养专业合作社台区        | 0.25    | 二级 |                  |
| 17513 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117   | 宝庆三台(河田四台区)        | 80.1    | 二级 |                  |

|       |          |           |         |        |               |                        |        |    |                  |
|-------|----------|-----------|---------|--------|---------------|------------------------|--------|----|------------------|
| 17514 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区一回线隽121 | 县医院住宿楼                 | 322.98 | 一级 |                  |
| 17515 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司  | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106   | 路口镇中心幼儿园下岩分园台区         | 161.11 | 二级 |                  |
| 17516 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司  | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 鸿发塑料厂                  | 80.52  | 二级 |                  |
| 17517 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV寺下线楠503   | 土桥茶厂2#台区               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17518 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮土线浮217   | 湖北泰发房地产开发有限公司（锦绣城）6#公变 | 0      | 三级 |                  |
| 17519 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮土线浮217   | 湖北泰发房地产开发有限公司（锦绣城）5#公变 | 0      | 三级 |                  |
| 17520 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮土线浮217   | 湖北泰发房地产开发有限公司（锦绣城）4#公变 | 0      | 三级 |                  |
| 17521 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮土线浮217   | 湖北泰发房地产开发有限公司（锦绣城）3#公变 | 0      | 三级 |                  |
| 17522 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮土线浮217   | 湖北泰发房地产开发有限公司（锦绣城）2#公变 | 0      | 三级 |                  |
| 17523 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮土线浮217   | 湖北泰发房地产开发有限公司（锦绣城）1#公变 | 0      | 三级 |                  |
| 17524 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司  | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21    | 豪霞种养家庭农场公变             | 160.01 | 二级 |                  |
| 17525 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV矾矿线麦118   | 长冲四台                   | 133.76 | 二级 |                  |
| 17526 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV农场线潘208   | 堤防5#                   | 50.02  | 一级 |                  |
| 17527 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV肖家洲线潘108  | 堤防1#                   | 50.02  | 一级 |                  |
| 17528 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV堤防线潘203   | 堤防3#                   | 40.02  | 一级 |                  |
| 17529 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV堤防线潘203   | 堤防2#                   | 50.01  | 一级 |                  |
| 17530 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV堤防线潘203   | 堤防4#                   | 50.06  | 一级 |                  |
| 17531 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 山湖海悦府4#公变              | 640    | 一级 |                  |
| 17532 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 山湖海悦府2#公变              | 504    | 一级 |                  |
| 17533 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 五里供电所   | 程凤变电站  | 10kV湾头线程116   | 凤鸣八景山台区                | 80.27  | 二级 |                  |
| 17534 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115   | 毛家垄台区                  | 54.61  | 二级 |                  |
| 17535 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 天井山一组2#公变              | 40     | 二级 |                  |
| 17536 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV堤坡线港107   | 堤防10#                  | 40.01  | 二级 |                  |
| 17537 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109   | 堤防8#                   | 41.4   | 二级 |                  |
| 17538 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109   | 堤防7#                   | 40.01  | 二级 |                  |
| 17539 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109   | 堤防6#                   | 41.4   | 二级 |                  |
| 17540 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109   | 堤防9#                   | 50.02  | 二级 |                  |
| 17541 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV堤坡线港107   | 堤防12#                  | 41.4   | 二级 |                  |
| 17542 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV堤坡线港107   | 堤防11#                  | 40.01  | 二级 |                  |
| 17543 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV堤坡线港107   | 堤防13#                  | 80.01  | 二级 |                  |
| 17544 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 大塘山所配电班 | 杨林变电站  | 10kV一盘丘线杨404  | 陈家堰3#台区                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17545 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 屋港供电所   | 屋港变电站  | 10kV吴田线屋119   | 福华园小区4#                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17546 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 屋港供电所   | 屋港变电站  | 10kV吴田线屋119   | 福华园小区3#                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17547 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 屋港供电所   | 屋港变电站  | 10kV吴田线屋119   | 福华园小区2#                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17548 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 屋港供电所   | 屋港变电站  | 10kV吴田线屋119   | 福华园小区1#                | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17549 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司  | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14   | 汉兴上台（黄龙村）台区            | 49.48  | 二级 |                  |
| 17550 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV温泉一回线塘64  | 恒福华庭公变                 | 508.42 | 一级 |                  |
| 17551 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司  | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 醇香茶果台区                 | 160.52 | 二级 |                  |
| 17552 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 城市之光5#公变               | 800    | 一级 |                  |
| 17553 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 城市之光3#公变               | 800    | 一级 |                  |
| 17554 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 城市之光1#公变               | 800    | 一级 |                  |
| 17555 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 未来城5#公变                | 640    | 一级 |                  |
| 17556 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 未来城3#公变                | 640    | 一级 |                  |
| 17557 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司 | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 郭家湾八九组2#公变             | 41.22  | 一级 |                  |
| 17558 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 杨部河田                   | 81.04  | 二级 |                  |
| 17559 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV杨部线大215   | 青毛咀                    | 8.18   | 二级 |                  |
| 17560 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV九房线大218   | 大坪镇四变                  | 9.26   | 二级 |                  |
| 17561 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司 | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 堤防14#                  | 40.02  | 一级 |                  |
| 17562 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司  | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV华陂线青17    | 华陂6组2台区                | 41.17  | 二级 |                  |
| 17563 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司  | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV青山线青11    | 青山镇直3台公变               | 151.83 | 二级 |                  |
| 17564 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站  | 10kV傅工一回线傅504 | 团林村8#公变                | 38.26  | 二级 |                  |
| 17565 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站  | 10kV傅工一回线傅504 | 团林村7#公变                | 33.22  | 二级 |                  |
| 17566 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站  | 10kV傅工一回线傅504 | 团林村6#公变                | 0      | 三级 |                  |
| 17567 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司  | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV二桥线桃17    | 河水三组二台                 | 41.85  | 二级 |                  |
| 17568 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司  | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV二桥线桃17    | 花山五组二台                 | 36.04  | 二级 |                  |
| 17569 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 屋港供电所   | 屋港变电站  | 10kV畈泥线屋120   | 瑞华中央花园2#               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17570 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司 | 屋港供电所   | 屋港变电站  | 10kV畈泥线屋120   | 瑞华中央花园1#               | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17571 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银安线银505   | 御景园三期配电变压器2#           | 504.6  | 一级 |                  |
| 17572 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 银桂路变电站 | 10kV银安线银505   | 御景园三期配电变压器1#           | 507.53 | 一级 |                  |
| 17573 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司 | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV油坊线油516   | 山石配变                   | 301.23 | 二级 |                  |
| 17574 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 敖山变电站  | 10KV敖507敖横四回线 | 长岭村3#公变                | 123.36 | 二级 |                  |
| 17575 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 敖山变电站  | 10KV敖507敖横四回线 | 余爱3#公变                 | 172.18 | 二级 |                  |
| 17576 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心   | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温坛线温18    | 佳辰国际中央城C区1#公变          | 645.64 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                   |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------------|--------|----|------------------|
| 17577 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温坛线温18    | 佳辰国际中央城C区2#公变     | 646.72 | 一级 |                  |
| 17578 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 党校1#公变            | 403.87 | 一级 |                  |
| 17579 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙温一回线龙110 | 党校2#公变            | 322.53 | 一级 |                  |
| 17580 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV幸福线泉113   | 幸福堰六组2#公变         | 160    | 二级 |                  |
| 17581 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV山口线吴62    | 长窝垅台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17582 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站  | 10kV寺下线楠503   | 楠林所充电桩台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17583 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406   | 横石所新能源台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17584 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙安线龙205   | 金色海湾4#            | 504.16 | 一级 |                  |
| 17585 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙安线龙205   | 金色海湾3#            | 504.14 | 一级 |                  |
| 17586 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙安线龙205   | 金色海湾2#            | 504.16 | 一级 |                  |
| 17587 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙安线龙205   | 金色海湾1#            | 504.16 | 一级 |                  |
| 17588 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV磨刀线青22    | 参生种植专业合作社台区       | 80.96  | 二级 |                  |
| 17589 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站  | 10KV敖507敖横四回线 | 黄山村5#公变           | 0      | 三级 |                  |
| 17590 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜工一回线潜108 | 报社公变台区            | 161.18 | 一级 |                  |
| 17591 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站  | 10KV敖507敖横四回线 | 黄山村4#公变           | 51.86  | 二级 |                  |
| 17592 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13    | 花泉村4号             | 40.12  | 二级 |                  |
| 17593 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV南港线渡21    | 渡普七组2#            | 80.19  | 二级 |                  |
| 17594 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15    | 新丰二组台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17595 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专一回线蒲123 | 人民医院宿舍2#公变        | 400    | 一级 |                  |
| 17596 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城专一回线蒲123 | 人民医院宿舍1#公变        | 400    | 一级 |                  |
| 17597 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV花洪线花28    | 洪口赵家台区            | 9.96   | 二级 |                  |
| 17598 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 文岭彭家山             | 80.34  | 二级 |                  |
| 17599 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 上家墩台区             | 81.84  | 二级 |                  |
| 17600 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV新联线上119   | 寺背路口台区            | 160    | 二级 |                  |
| 17601 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 汪庄余变电站 | 10kV广电线汪64    | 广电花园小区公变          | 320    | 一级 |                  |
| 17602 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104  | 七七五小区公变           | 400    | 一级 |                  |
| 17603 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118   | 华苑小区二期1#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17604 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙碧二回线龙215 | 龙潭柳色二期3#公变        | 257.6  | 一级 |                  |
| 17605 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永咸线永509   | 瑞祥家园公变            | 0      | 三级 |                  |
| 17606 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 桐梓铺殷家2台区          | 42.14  | 二级 |                  |
| 17607 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV专线线北217   | 易家                | 98.02  | 二级 |                  |
| 17608 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115   | 金家坑               | 25.36  | 二级 |                  |
| 17609 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118   | 沙湾屋               | 82.26  | 二级 |                  |
| 17610 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 八河屋台区             | 116.11 | 二级 |                  |
| 17611 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV沙堆线传106   | 沙堆村               | 59.22  | 二级 |                  |
| 17612 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV城四回线鱼120  | 调度大楼配变1#          | 640.08 | 二级 |                  |
| 17613 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温体线温34    | 咸宁市国税局充电站台区       | 104.1  | 一级 |                  |
| 17614 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 瑞华中央花园8#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17615 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 瑞华中央花园7#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17616 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 瑞华中央花园6#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17617 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 瑞华中央花园5#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17618 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 瑞华中央花园4#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17619 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV畈泥线犀120   | 瑞华中央花园3#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17620 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV栗林线浮229   | 公共检测中心充电站台区       | 504.1  | 一级 |                  |
| 17621 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙二回线文224 | 考拉壹佰充电站台区         | 504.06 | 一级 |                  |
| 17622 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV小新堤线鱼115  | 外国语新能箱变           | 325.51 | 一级 |                  |
| 17623 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV教委线茶42    | 茶庵岭新能箱变           | 322.27 | 二级 |                  |
| 17624 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV樱花线茶43    | 供电公司新能箱变          | 504.25 | 二级 |                  |
| 17625 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 石人二组3#公变          | 40     | 二级 |                  |
| 17626 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 石人二组2#公变          | 40     | 二级 |                  |
| 17627 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 石人八组3#公变          | 80     | 二级 |                  |
| 17628 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 朱巷七组5#公变          | 40     | 二级 |                  |
| 17629 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站  | 10kV洪山线新22    | 朱巷七组4#公变          | 40     | 二级 |                  |
| 17630 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV旗鼓一回线栗106 | 置境·贺胜府4#公变        | 640.79 | 一级 |                  |
| 17631 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV旗鼓一回线栗106 | 置境·贺胜府3#公变        | 640.34 | 一级 |                  |
| 17632 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV旗鼓一回线栗106 | 置境·贺胜府2#公变        | 801.05 | 一级 |                  |
| 17633 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV旗鼓一回线栗106 | 置境·贺胜府1#公变        | 641.06 | 一级 |                  |
| 17634 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 毛李6#公变台区          | 353.66 | 一级 |                  |
| 17635 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 南门变电站  | 10kV凤凰一回线南119 | 南门新能公变            | 320.07 | 二级 |                  |
| 17636 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118   | 石塘14.15组2#        | 80.02  | 一级 |                  |
| 17637 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙桂线龙206   | 孝子山庄二期1#公变配电房2#公变 | 641.34 | 一级 |                  |
| 17638 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙桂线龙206   | 孝子山庄二期1#公变配电房1#公变 | 320.7  | 一级 |                  |
| 17639 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV洞口线广16    | 嫦娥广场新能源           | 400.06 | 一级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                   |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------------|--------|----|------------------|
| 17640 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙桂线龙206   | 孝子山庄二期3#公变配电房1#公变 | 642.45 | 一级 |                  |
| 17641 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙桂线龙206   | 孝子山庄二期3#公变配电房2#公变 | 506.86 | 一级 |                  |
| 17642 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙桂线龙206   | 孝子山庄二期2#公变配电房2#公变 | 641.1  | 一级 |                  |
| 17643 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙桂线龙206   | 孝子山庄二期2#公变配电房1#公变 | 801.38 | 一级 |                  |
| 17644 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 龙山国际6#配电室1#配变     | 320.71 | 一级 |                  |
| 17645 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 龙山国际5#配电房2#配变     | 643.14 | 一级 |                  |
| 17646 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文桂线文222   | 龙山国际5#配电房1#配变     | 642.69 | 一级 |                  |
| 17647 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222   | 恒泰汽车城3#           | 504.35 | 二级 |                  |
| 17648 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222   | 恒泰汽车城1#           | 505.12 | 二级 |                  |
| 17649 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222   | 恒泰汽车城4#           | 505.25 | 二级 |                  |
| 17650 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隽水变电站  | 10kV古鸣线隽222   | 恒泰汽车城2#           | 620.46 | 二级 |                  |
| 17651 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512   | 和谐雅园              | 161.4  | 二级 |                  |
| 17652 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18    | 新丰村2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17653 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV钟鸣线神108   | 莲塘五组3#公变          | 40     | 二级 |                  |
| 17654 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV龙印线荻118   | 石港方家配变            | 81.99  | 二级 |                  |
| 17655 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV润田线荻115   | 竹池塘二台             | 62.93  | 二级 |                  |
| 17656 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站 | 10kV水泥线城115   | 狼荷桥头台区            | 40.1   | 二级 |                  |
| 17657 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124   | 疾控2#公变            | 400    | 二级 |                  |
| 17658 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菰川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124   | 疾控1#公变            | 400    | 二级 |                  |
| 17659 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山二回线蛟112 | 木田九组4#公变          | 80     | 一级 |                  |
| 17660 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 公安局充电桩公变          | 400.06 | 一级 |                  |
| 17661 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV强盛线砂105   | 交通小区充电桩公变         | 160    | 一级 |                  |
| 17662 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV渣枫线余106   | 烟家冲二队2#公变         | 80     | 二级 |                  |
| 17663 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV月星山线余109  | 长垅机站1#公变          | 80     | 二级 |                  |
| 17664 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV从林线余107   | 冷家湖胡家垅2#公变        | 40     | 二级 |                  |
| 17665 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511   | 官塘化工路2#公变         | 320    | 一级 |                  |
| 17666 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV工业线官511   | 官塘村徐家公变           | 80     | 一级 |                  |
| 17667 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 陆水湖变电站 | 10kV丝织线陆103   | 东流二组2#公变          | 160    | 一级 |                  |
| 17668 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV工业一回线砂204 | 城发集团充电站公变         | 320    | 二级 |                  |
| 17669 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV西凉线神107   | 凤凰四组2#公变          | 80     | 二级 |                  |
| 17670 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 橘亿养殖场             | 330.37 | 二级 |                  |
| 17671 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 明水变电站  | 10kV纤维线明13    | 化肥厂新能源台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17672 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118   | 移动公司新能源台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17673 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505   | 山水一品三期9#公变        | 504.8  | 一级 |                  |
| 17674 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505   | 山水一品三期12#公变       | 801.23 | 一级 |                  |
| 17675 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505   | 山水一品三期11#公变       | 804.38 | 一级 |                  |
| 17676 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站  | 10kV沿桂线沿505   | 山水一品三期10#公变       | 505.94 | 一级 |                  |
| 17677 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 羊狮洞2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17678 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV山界线厦18    | 新开2#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17679 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV水晶一回线吴73  | 天下阳光新能源台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17680 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116   | 桐梓铺村4台            | 10.39  | 二级 |                  |
| 17681 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV乌龟石线香515  | 蛤蟆石六组三台           | 160.91 | 二级 |                  |
| 17682 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV长冲线随17    | 洋泉畈四组2#公变         | 80     | 二级 |                  |
| 17683 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 随阳变电站  | 10kV中坪线随15    | 老虎岩村部2#公变         | 80     | 二级 |                  |
| 17684 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 大岭饶家台区            | 42.25  | 二级 |                  |
| 17685 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 新塔变电站  | 10kV阔田线新120   | 上阔老村委会            | 96.5   | 二级 |                  |
| 17686 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 排上余家              | 0      | 三级 | 本身不可接入           |
| 17687 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站  | 10kV徐司线宝509   | 湖北咸安经济开发区管理委员会充换电 | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 17688 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV花洪线花28    | 洪口村熊家湾充换电         | 320.02 | 二级 |                  |
| 17689 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站 | 10kV赤岗线朱17    | 汀泗桥镇人民医院充电桩       | 320.05 | 一级 |                  |
| 17690 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15    | 高桥人民政府充电桩         | 504.08 | 二级 |                  |
| 17691 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606   | 东林天府充换电设施         | 630.06 | 一级 |                  |
| 17692 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV河南街线桃64   | 三角洲充电站            | 400.08 | 二级 |                  |
| 17693 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站 | 10kV西河二回线广27  | 通发台区              | 200.08 | 二级 |                  |
| 17694 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV长寿线蒋515   | 广东畈村委会充换电台区       | 400.06 | 二级 |                  |
| 17695 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站  | 10kV高塘线高15    | 白水上下李             | 59.9   | 二级 |                  |
| 17696 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 北岭村委会充电桩          | 320.01 | 二级 |                  |
| 17697 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV水晶一回线吴73  | 天下阳光B区4#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17698 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV水晶一回线吴73  | 天下阳光B区3#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17699 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV水晶一回线吴73  | 天下阳光B区2#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17700 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV山湖线茶69    | 泰丰阳光城5#配电房1#公变    | 641.7  | 二级 |                  |
| 17701 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 茶庵岭变电站 | 10kV山湖线茶69    | 泰丰阳光城5#配电房2#公变    | 646.12 | 二级 |                  |
| 17702 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV湄港线厦13    | 厦铺供电所新能源台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |        |                |                          |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|--------------------------|--------|----|------------------|
| 17703 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112    | 东山塘台区                    | 160.38 | 二级 |                  |
| 17704 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓青线梓109    | 际华园5#配电变压器               | 413.96 | 二级 |                  |
| 17705 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓青线梓109    | 际华园3#配电变压器               | 320.4  | 二级 |                  |
| 17706 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓青线梓109    | 际华园1#配电变压器               | 94.5   | 二级 |                  |
| 17707 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV政府线崇506    | 美景天城2号公变                 | 965.24 | 二级 |                  |
| 17708 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV政府线崇506    | 美景天城1号公变                 | 966.18 | 二级 |                  |
| 17709 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站  | 10KV敖507敖横四回线  | 酒泉五组2#                   | 64.79  | 二级 |                  |
| 17710 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV易家垅线隽119   | 时代大厦2#                   | 505.15 | 二级 |                  |
| 17711 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 隽水变电站  | 10kV易家垅线隽119   | 时代大厦1#                   | 506.11 | 二级 |                  |
| 17712 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85   | 湖北华瑞置业发展有限公司（华瑞香苑）1#公变   | 504.98 | 一级 |                  |
| 17713 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘工二回线塘85   | 湖北华瑞置业发展有限公司（华瑞香苑）2#公变   | 506    | 一级 |                  |
| 17714 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰一回线永613  | 咸宁湘瑞置业有限公司（瑞景天城景苑小区）2#公变 | 802.64 | 一级 |                  |
| 17715 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永峰一回线永613  | 咸宁湘瑞置业有限公司（瑞景天城景苑小区）1#公变 | 644.51 | 一级 |                  |
| 17716 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV朱砂线绿503    | 聚雄半岛北湖2#                 | 504.19 | 一级 |                  |
| 17717 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV朱砂线绿503    | 聚雄半岛北湖1#                 | 640.2  | 一级 |                  |
| 17718 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112    | 湖北亦城置业有限公司（清华城10#）公变     | 510    | 一级 |                  |
| 17719 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112    | 湖北亦城置业有限公司（清华城9#）公变      | 508.54 | 一级 |                  |
| 17720 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV银轮线砂109    | 建工壹号苑#1公变                | 800    | 二级 |                  |
| 17721 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208    | 咸通高速咸安服务区充电桩2#台区         | 504.04 | 二级 |                  |
| 17722 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV马桥线马208    | 咸通高速咸安服务区充电桩1#台区         | 504.04 | 二级 |                  |
| 17723 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15     | 湖北绿峰农业科技开发有限公司           | 160.49 | 二级 |                  |
| 17724 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81     | 山水天城三期一号配电室2号公变          | 803.1  | 一级 |                  |
| 17725 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV迎宾线门81     | 山水天城三期一号配电室1号公变          | 642.23 | 一级 |                  |
| 17726 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV铜钟线铜12     | 铜钟政府充电桩                  | 320.31 | 二级 |                  |
| 17727 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV官塘线官510    | 泉洪岭九组公变                  | 80     | 二级 |                  |
| 17728 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮安线浮221    | 咸宁市宏鑫房地产开发有限公司（香城花园）2#公变 | 0      | 三级 |                  |
| 17729 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮安线浮221    | 咸宁市宏鑫房地产开发有限公司（香城花园）1#公变 | 646.07 | 一级 |                  |
| 17730 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77     | 三特充电桩                    | 320.14 | 二级 |                  |
| 17731 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV小港线门77     | 二中充电桩                    | 320.05 | 二级 |                  |
| 17732 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226    | 横温路2#柱上变压器               | 178.78 | 二级 |                  |
| 17733 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV石马线石213    | 神家垅二台区                   | 211.24 | 二级 |                  |
| 17734 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV左港线石214    | 神家垅一台区                   | 19.7   | 二级 |                  |
| 17735 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站  | 10kV义源线义116    | 高视机关2号                   | 160.02 | 二级 |                  |
| 17736 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV迎宾线吴60     | 文信台区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17737 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21     | 武深高速沙坪停车区(武汉方向)充电桩台区     | 320.02 | 二级 |                  |
| 17738 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站  | 10kV泉湖线沙21     | 武深高速沙坪停车区(湖南方向)充电桩台区     | 400.06 | 二级 |                  |
| 17739 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 茶庵变电站  | 10kV红茶线茶13     | 赵家生产组2#公变                | 400.05 | 二级 |                  |
| 17740 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV白霓线白119    | 毛家桥3台                    | 61.22  | 二级 |                  |
| 17741 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 老鸦村3台公变                  | 64.93  | 二级 |                  |
| 17742 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV峡山线白220    | 峡山2、3组2台                 | 50.34  | 二级 |                  |
| 17743 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站  | 10kV城鹿线门71     | 大集公园停车场充电桩台区             | 504.11 | 二级 |                  |
| 17744 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV东门线门73     | 大之道充电桩台区                 | 500.12 | 一级 |                  |
| 17745 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 公园里一期公变4号                | 651.04 | 一级 |                  |
| 17746 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 公园里一期公变3号                | 647.25 | 一级 |                  |
| 17747 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 公园里一期公变1号                | 642.52 | 一级 |                  |
| 17748 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站  | 10kV西外环一回线香516 | 公园里一期公变2号                | 649.19 | 一级 |                  |
| 17749 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站  | 10kV红光线白116    | 油市村委会充电桩                 | 320.05 | 二级 |                  |
| 17750 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112    | 黄土塆台区                    | 61.83  | 二级 |                  |
| 17751 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112    | 东山二台区                    | 80.68  | 二级 |                  |
| 17752 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV双龙线石210    | 樊店街台区                    | 147.99 | 二级 |                  |
| 17753 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213    | 三凤台区                     | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 17754 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213    | 黄荷塘台区                    | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 17755 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV潭下线马213    | 彭段六台区                    | 0      | 三级 | 线路不可接入           |
| 17756 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV杭瑞线石216    | 建楼台区                     | 29.06  | 二级 |                  |
| 17757 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 高冲屋台区                    | 80.55  | 二级 |                  |
| 17758 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 黄狮洞台区                    | 50.74  | 二级 |                  |
| 17759 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 万罗山台区                    | 80.03  | 二级 |                  |
| 17760 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV杨塘线马212    | 敬屋台区                     | 81.41  | 二级 |                  |
| 17761 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV枫树线北115    | 张家畈二台                    | 80     | 二级 |                  |
| 17762 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118    | 次嘴二台                     | 122.87 | 二级 |                  |
| 17763 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212    | 杨田茶厂                     | 123.75 | 二级 |                  |
| 17764 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212    | 叶家牌                      | 154.02 | 二级 |                  |
| 17765 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212    | 塔岭四台                     | 80     | 二级 |                  |

|       |          |              |         |           |                |               |        |    |                   |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|----------------|---------------|--------|----|-------------------|
| 17766 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站     | 10kV里港线水212    | 塔岭三台          | 160    | 二级 |                   |
| 17767 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站     | 10kV三源线洪502    | 大塘山新能源台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 17768 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站     | 10kV八一线路202    | 路口高速台区        | 320.28 | 二级 |                   |
| 17769 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站     | 10kV西外环一回线香516 | 香山体育馆台区       | 400.39 | 一级 |                   |
| 17770 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站     | 10kV迎宾线门81     | 山下村安置点        | 322.15 | 一级 |                   |
| 17771 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站     | 10kV内冲线大110    | 小岭大坳变         | 38.99  | 二级 |                   |
| 17772 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV峡山线白220    | 大市停车场台区       | 160.02 | 二级 |                   |
| 17773 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站     | 10kV青山线青11     | 青山12组3台区      | 103.37 | 二级 |                   |
| 17774 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东岷变电站    | 10kV洞口线广16     | 水果市场3#台区      | 125.39 | 二级 |                   |
| 17775 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV绿岭线绿405    | 株树林五组2#       | 80.34  | 二级 |                   |
| 17776 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站     | 10kV大集一回线门78   | 香山安置点         | 337.07 | 一级 |                   |
| 17777 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电站 | 张家湾二回线         | 阮家山五七组+1      | 82.62  | 一级 |                   |
| 17778 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV广场线油513    | 康美二期4#        | 641.92 | 二级 |                   |
| 17779 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV广场线油513    | 康美二期3#        | 510.54 | 二级 |                   |
| 17780 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV广场线油513    | 康美二期6#        | 646.05 | 二级 |                   |
| 17781 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV广场线油513    | 康美二期5#        | 806.51 | 二级 |                   |
| 17782 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV广场线油513    | 康美二期2#        | 807.05 | 二级 |                   |
| 17783 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站     | 10kV广场线油513    | 康美二期1#        | 808.1  | 二级 |                   |
| 17784 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 牌洲所配电班  | 牌洲变电站     | 10kV砖瓦线牌22     | 刘家堤2#         | 162.45 | 二级 |                   |
| 17785 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 蒲圻变电站     | 10kV城普线蒲124    | 蕲川派出所公变       | 320    | 二级 |                   |
| 17786 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉三回线塘66   | 同惠停车场3#充电站公变  | 0      | 三级 |                   |
| 17787 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉三回线塘66   | 同惠停车场2#充电站公变  | 0      | 三级 |                   |
| 17788 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站    | 10kV温泉三回线塘66   | 同惠停车场1#充电站公变  | 0      | 三级 |                   |
| 17789 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV台桥线沙14     | 时空街十台2台       | 111.6  | 二级 |                   |
| 17790 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV沙坪线沙24     | 中街八台2台        | 75.36  | 二级 |                   |
| 17791 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站     | 10kV沙坪线沙24     | 邮政十六台二台区      | 172.79 | 二级 |                   |
| 17792 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站     | 10kV花龙线花17     | 双碑村3#台区       | 30     | 二级 |                   |
| 17793 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔所配电班  | 沿河变电站     | 10kV沿洞线沿506    | 洞口3#公变        | 300    | 一级 |                   |
| 17794 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔所配电班  | 沿河变电站     | 10kV沿洞线沿506    | 洞口1#公变        | 300    | 一级 |                   |
| 17795 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站    | 10kV梓青线梓109    | 际华园滑雪馆充电桩     | 504.08 | 二级 |                   |
| 17796 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 杨林变电站     | 10kV杨林线杨504    | 明贵台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 17797 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117   | 黄龙三台区         | 80.5   | 二级 |                   |
| 17798 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117   | 卢段三台区         | 80     | 二级 |                   |
| 17799 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117   | 野鸭塘二台区        | 80.11  | 二级 |                   |
| 17800 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站     | 10kV小黄龙线麦117   | 赶鸭岭二台区        | 80.43  | 二级 |                   |
| 17801 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站     | 10kV高峰线潭110    | 高兵屋台区         | 80     | 一级 |                   |
| 17802 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站     | 10kV高峰线潭110    | 李家岭台区         | 17.49  | 二级 |                   |
| 17803 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 潭下配电站     | 10kV高峰线潭110    | 毛家岭台区         | 80     | 一级 |                   |
| 17804 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站     | 10kV窑咀线张20     | 赵坡四组2#台区      | 80.26  | 二级 |                   |
| 17805 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站     | 10kV山口线吴62     | 石门塘水库台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 17806 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金沙所配电班  | 梅花变电站     | 10kV柳林线梅14     | 海龙养殖场台区       | 142.01 | 二级 |                   |
| 17807 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站     | 10kV宝院线宝607    | 人才公寓1#公变      | 812.66 | 二级 |                   |
| 17808 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 宝塔变电站     | 10kV宝院线宝607    | 人才公寓2#公变      | 300    | 二级 |                   |
| 17809 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV圳上线程113    | 武深高速通城服务区深圳方向 | 504.06 | 二级 |                   |
| 17810 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程凤变电站     | 10kV圳上线程113    | 武深高速通城服务区武汉方向 | 504    | 二级 |                   |
| 17811 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站     | 10kV北山一回线蛟121  | 锦蓝5#公变        | 800    | 一级 |                   |
| 17812 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站     | 10kV北山一回线蛟121  | 锦蓝3#公变        | 504    | 一级 |                   |
| 17813 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站     | 10kV北山一回线蛟121  | 锦蓝1#公变        | 640    | 一级 |                   |
| 17814 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |           | 10kV杨家岭线赤116   | 月山停车场公变       | 504    | 一级 |                   |
| 17815 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 蕲川供电所   | 茅山变电站     | 10kV望山线茅106    | 斋公岭停车场公变      | 504    | 一级 |                   |
| 17816 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 丰才变电站     | 10kV司南一回线丰38   | 青泉小学停车场公变     | 504    | 一级 |                   |
| 17817 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站     | 10kV沿安线沿515    | 金桂西桥配电变压器     | 316.72 | 二级 |                   |
| 17818 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |           | 10kV黄龙线赤114    | 黄龙研学基地公变      | 160.04 | 一级 |                   |
| 17819 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV官桥线绿402    | 绿岭集镇4#        | 161.67 | 二级 |                   |
| 17820 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV舒桥线绿404    | 梅山村部3#        | 80.92  | 一级 |                   |
| 17821 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV双河线株215    | 株林新能源台区       | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 17822 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站    | 10kV菖桂线桂12     | 留清香台区         | 80.18  | 二级 |                   |
| 17823 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄下片线石15   | 湖北子傲旅游开发有限公司  | 160.02 | 二级 |                   |
| 17824 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站     | 10kV西庄线株116    | 晓寨2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 17825 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV鸡口山线大117   | 理卿生态农场台区      | 0      | 三级 | 线路不可接入  上级电源点不可接入 |
| 17826 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站     | 10kV白霓线白119    | 客运2号          | 151.14 | 二级 |                   |
| 17827 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV菖蒲线菖13     | 新屋门3#         | 68.57  | 二级 |                   |
| 17828 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站     | 10kV洪下线菖12     | 金竹上台3#公变      | 60.29  | 二级 |                   |

|       |              |              |         |        |               |                            |        |    |  |
|-------|--------------|--------------|---------|--------|---------------|----------------------------|--------|----|--|
| 17829 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV潘湾线潘202   | 达咸街3#                      | 161.66 | 二级 |  |
| 17830 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站  | 10kV老官线老607   | 罗家边5#                      | 82.43  | 二级 |  |
| 17831 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115   | 壹号院7#公变配电房23#变压器           | 641.18 | 二级 |  |
| 17832 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614 | 壹号院7#公变配电房24#变压器           | 640.84 | 一级 |  |
| 17833 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614 | 壹号院7#公变配电房26#变压器           | 504.96 | 一级 |  |
| 17834 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115   | 壹号院7#公变配电房25#变压器           | 400.21 | 二级 |  |
| 17835 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115   | 壹号院6#公变配电房21#变压器           | 641.03 | 二级 |  |
| 17836 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614 | 壹号院6#公变配电房22#变压器           | 400.1  | 一级 |  |
| 17837 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614 | 壹号院5#公变配电房18#变压器           | 641.46 | 一级 |  |
| 17838 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 崇阳里3号配电室2#公变               | 644.38 | 二级 |  |
| 17839 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 崇阳里3号配电室1#公变               | 648.59 | 二级 |  |
| 17840 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 崇阳里2号配电室2#公变               | 404.28 | 二级 |  |
| 17841 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 崇阳里2号配电室1#公变               | 514.1  | 二级 |  |
| 17842 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 崇阳里1号配电室2#公变               | 652.06 | 二级 |  |
| 17843 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站  | 10kV大集二回线门79  | 崇阳里1号配电室1#公变               | 504.97 | 二级 |  |
| 17844 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 张公所配电班  | 张公变电站  | 10kV张公线张14    | 官埠政府充换电设变压器                | 120    | 一级 |  |
| 17845 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614 | 壹号院3#配电房12#公变变压器           | 240.1  | 一级 |  |
| 17846 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 吴井甫台区                      | 80.2   | 二级 |  |
| 17847 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605 | 宾凯置业发展有限公司（咸宁雅士林桂府）4#公变配电房 | 0      | 三级 |  |
| 17848 | 国网咸宁供电公司     | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦一回线永605 | 宾凯置业发展有限公司（咸宁雅士林桂府）4#公变配电房 | 0      | 三级 |  |
| 17849 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 丰才变电站  | 10kV永邦二回线丰27  | 五号路2#公变                    | 160    | 一级 |  |
| 17850 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 供销建材城2#公变                  | 160    | 一级 |  |
| 17851 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV砖厂线马206   | 温泉香都2#公变                   | 150    | 二级 |  |
| 17852 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 马桥变电站  | 10kV砖厂线马206   | 温泉香都1#公变                   | 407.22 | 二级 |  |
| 17853 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄下片线石15  | 亚兵茶业种植合作社台区                | 320.23 | 二级 |  |
| 17854 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 广济二三组3#                    | 80.16  | 二级 |  |
| 17855 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 云尚南苑5#公变                   | 640    | 一级 |  |
| 17856 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 云尚南苑3#公变                   | 800    | 一级 |  |
| 17857 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 云尚南苑1#公变                   | 800    | 一级 |  |
| 17858 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 公园里二期5#公变                  | 800    | 一级 |  |
| 17859 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 公园里二期4#公变                  | 800    | 一级 |  |
| 17860 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 公园里二期1#公变                  | 800    | 一级 |  |
| 17861 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603   | 大东港胡引                      | 40.25  | 二级 |  |
| 17862 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV金鸡山线大13   | 街镇九号                       | 320.89 | 二级 |  |
| 17863 | 国网咸宁供电公司     | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV黄土线桂13    | 黄土村3#                      | 80.2   | 二级 |  |
| 17864 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV宋河线神206   | 方山庵公变                      | 160.04 | 二级 |  |
| 17865 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV石马线石213   | 二楠屋台区                      | 80     | 二级 |  |
| 17866 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109   | 南栢堤上                       | 80     | 二级 |  |
| 17867 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 大坪配电班   | 大坪变电站  | 10kV内冲线大110   | 丘家岭变                       | 80     | 二级 |  |
| 17868 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV肖家岭线鱼220  | 嘉庭北区1#配变                   | 639.88 | 二级 |  |
| 17869 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV肖家岭线鱼220  | 嘉庭北区3#配变                   | 801.9  | 二级 |  |
| 17870 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 罗家湾台区                      | 160    | 二级 |  |
| 17871 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 车家坪二台区                     | 160    | 二级 |  |
| 17872 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 车家坪一台区                     | 80     | 二级 |  |
| 17873 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV石南线长112   | 路口湾台区                      | 160    | 二级 |  |
| 17874 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 长垅变电站  | 10kV农林线长115   | 农林六台区                      | 80     | 二级 |  |
| 17875 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV里港线水212   | 吴家台区                       | 20.98  | 二级 |  |
| 17876 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV永久线北117   | 杨河二台区                      | 80     | 二级 |  |
| 17877 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV沙堆线传106   | 庙铺咀台区                      | 80     | 二级 |  |
| 17878 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV水兴线水109   | 廖家塘台区                      | 160    | 二级 |  |
| 17879 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 小井坑台区                      | 80     | 二级 |  |
| 17880 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 油坊变电站  | 10kV白沙一线油509  | 马坳台区                       | 80     | 二级 |  |
| 17881 | 国网咸宁供电公司     | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV润田线荻115   | 围房二变                       | 40     | 二级 |  |
| 17882 | 国网咸宁供电公司     | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV先锋线鱼116   | 人寿保险                       | 80.55  | 二级 |  |
| 17883 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV燎原线甘25    | 人才公寓1#公变                   | 120    | 二级 |  |
| 17884 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV燎原线甘25    | 人才公寓2#公变                   | 120    | 二级 |  |
| 17885 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓青线梓109   | 际华园7#公变                    | 94.5   | 二级 |  |
| 17886 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓青线梓109   | 际华园9#公变                    | 240    | 二级 |  |
| 17887 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站 | 10kV梓青线梓109   | 际华园11#公变                   | 94.5   | 二级 |  |
| 17888 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站  | 10kV五一线横505   | 将军山茶叶种植专业合作社               | 30     | 二级 |  |
| 17889 | 国网咸宁供电公司     | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV周桥线渠18    | 汤埡村养鸡场                     | 60     | 二级 |  |
| 17890 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 蛟龙变电站  | 10kV北山一回线蛟121 | 砂子岭公园充换电设施                 | 320.13 | 一级 |  |
| 17891 | 国网咸宁供电公司     | 国网赤壁市供电公司    | 菴川供电所   | 蒲圻变电站  | 10kV城普线蒲124   | 疾控二期充换电设施                  | 320    | 二级 |  |

|       |          |              |         |            |               |                  |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|------------|---------------|------------------|--------|----|------------------|
| 17892 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站      | 10kV照明线高115   | 枫林畈5.6组3#台区      | 83.65  | 二级 |                  |
| 17893 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站      | 10kV合明线老508   | 畈湖新村6#           | 320.26 | 一级 |                  |
| 17894 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站      | 10kV合明线老508   | 畈湖新村5#           | 320.02 | 一级 |                  |
| 17895 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 宝塔供电所   | 广东畈变电站     | 10kV洞口线广16    | 洞口新村             | 60     | 一级 |                  |
| 17896 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站      | 10kV下泉线大229   | 消水山新村2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17897 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站      | 10kV下泉线大229   | 消水山新村台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17898 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站      | 10kV方庄线鱼219   | 财苑小区箱式变配变        | 333.55 | 一级 |                  |
| 17899 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站     | 10kV文泉线文225   | 龙湾壹号1#公变         | 0      | 三级 |                  |
| 17900 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站     | 10kV文泉线文225   | 龙湾壹号2#公变         | 0      | 三级 |                  |
| 17901 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站      | 10kV沙店线洪503   | 沙店线阮坑2#台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17902 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站      | 10kV楠林线楠601   | 横岭台区             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17903 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站      | 10kV大集二回线门79  | 七星安置点2号          | 320.5  | 二级 |                  |
| 17904 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站      | 10kV大集二回线门79  | 七星安置点1号          | 320.26 | 二级 |                  |
| 17905 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站      | 10kV孟垅线黄15    | 岭背2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17906 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站      | 10kV大集二回线门79  | 一中安置点2号          | 320.88 | 二级 |                  |
| 17907 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站      | 10kV大集二回线门79  | 一中安置点1号          | 320.92 | 二级 |                  |
| 17908 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 鹿门变电站      | 10kV大集二回线门79  | 军警小区             | 400.89 | 二级 |                  |
| 17909 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站     | 10kV淦河二回线文223 | 咸安区供销社           | 338.78 | 一级 |                  |
| 17910 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站     | 10kV文泉线文225   | 香泉国际1#公变配电房2#变压器 | 0      | 三级 |                  |
| 17911 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站     | 10kV文泉线文225   | 香泉国际1#公变配电房1#变压器 | 0      | 三级 |                  |
| 17912 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站      | 10kV董岭线蛟114   | 罗县六组2#公变         | 80     | 二级 |                  |
| 17913 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站      | 10kV菖蒲线隼124   | 东阁桥台区            | 80     | 一级 |                  |
| 17914 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 35kV舒桥配电电站 | 张家湾二回线        | 阮家山4组2#          | 84.39  | 一级 |                  |
| 17915 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站      | 10kV白泥线大115   | 洲地3#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17916 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 金塘所配电班  | 义源变电站      | 10kV义源线义116   | 黄家3#台区           | 80.34  | 二级 |                  |
| 17917 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站      | 10kV犀城三回线犀222 | 花园2#             | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17918 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 横沟变电站      | 10kV米厂线横601   | 殷家咀2#            | 48.34  | 二级 |                  |
| 17919 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 白霓所配电班  | 白霓变电站      | 10kV白霓线白119   | 邮政2台             | 320.46 | 二级 |                  |
| 17920 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站      | 10kV红旗线车117   | 盘石六组公变           | 128    | 二级 |                  |
| 17921 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站      | 10kV新城线油512   | 通城县公安局充电站配变      | 504    | 二级 |                  |
| 17922 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 隼水变电站      | 10kV古鸣线隼222   | 通城县金福家园充电站配变     | 504    | 二级 |                  |
| 17923 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站      | 10kV迎宾线门81    | 人民医院充电桩台区        | 400.11 | 一级 |                  |
| 17924 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站      | 10kV工业四回线通523 | 壹号公馆二期1#         | 640    | 一级 |                  |
| 17925 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站      | 10kV工业四回线通523 | 壹号公馆二期2#         | 640    | 一级 |                  |
| 17926 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站      | 10kV石门线阮17    | 长坪九组3号(新桥上台2#)   | 29.22  | 二级 |                  |
| 17927 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站      | 10kV洪下线菖12    | 佳俊竹业台区           | 160.03 | 二级 |                  |
| 17928 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站      | 10kV磨刀线青22    | 长林12组台区          | 160.54 | 二级 |                  |
| 17929 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 沙坪所配电班  | 沙坪变电站      | 10kV东关线沙17    | 大屋邹家             | 160.18 | 二级 |                  |
| 17930 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站      | 10kV迎宾线门81    | 铂金湾2#公变          | 800.53 | 一级 |                  |
| 17931 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 鹿门变电站      | 10kV迎宾线门81    | 铂金湾1#公变          | 800.47 | 一级 |                  |
| 17932 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站     | 10kV三山线桂14    | 上源五组台区           | 80.03  | 二级 |                  |
| 17933 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站      | 10kV大白线菖14    | 茅井三组             | 80.29  | 二级 |                  |
| 17934 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站     | 10kV青龙一回线文113 | 臻茂府10kV公变配电房变压器  | 0      | 三级 |                  |
| 17935 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站     | 10kV医化线汪66    | 营里四组4#公变         | 160    | 一级 |                  |
| 17936 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  |            | 10kV砂赤线赤115   | 铁塘边2#公变          | 80     | 一级 |                  |
| 17937 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 香山变电站      | 10kV乌龟石线香515  | 西庄神屋七组三台         | 80.02  | 二级 |                  |
| 17938 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站      | 10kV傅工一回线傅504 | 团林村9#            | 0      | 三级 |                  |
| 17939 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站      | 10kV黄工二回线龙211 | 福星城二期9#配电房1#公变   | 0      | 三级 |                  |
| 17940 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站      | 10kV黄工二回线龙211 | 福星城二期9#配电房3#公变   | 0      | 三级 |                  |
| 17941 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站      | 10kV黄工二回线龙211 | 福星城二期9#配电房4#公变   | 0      | 三级 |                  |
| 17942 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站      | 10kV黄工二回线龙211 | 福星城二期9#配电房2#公变   | 0      | 三级 |                  |
| 17943 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 配网抢修班   | 犀港变电站      | 10kV犀城一回线犀115 | 邮政新能源台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17944 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站     | 10kV温泉一回线塘64  | 建筑大院2#           | 0      | 三级 |                  |
| 17945 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 楠林供电所   | 楠林变电站      | 10kV大港线楠606   | 港路3#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17946 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隼水变电站      | 10kV滨江苑线隼226  | 古龙社区六组           | 800    | 一级 |                  |
| 17947 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站      | 10kV三源线洪502   | 洪港政府充电桩台区        | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17948 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站      | 10kV旗鼓一回线栗106 | 市民之家充电站2#配变      | 0      | 三级 |                  |
| 17949 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站      | 10kV旗鼓一回线栗106 | 市民之家充电站1#配变      | 0      | 三级 |                  |
| 17950 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 沿河变电站      | 10kV沿安线沿515   | 土管局公变            | 0      | 三级 |                  |
| 17951 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站      | 10kV傅工一回线傅504 | 团林村10#柱上变        | 0      | 三级 |                  |
| 17952 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站      | 10kV银山线油510   | 银山二配变            | 320    | 二级 |                  |
| 17953 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 菹川供电所   | 丰才变电站      | 10kV宝塔线丰36    | 青泉12#公变          | 320    | 一级 |                  |
| 17954 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站      | 10kV埠头线神204   | 龙瓦2#公变           | 160    | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |               |                   |        |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|-------------------|--------|----|------------------|
| 17955 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV东湖线渡20    | 东湖三组3#            | 82.65  | 一级 |                  |
| 17956 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14    | 章贵4#台区柱上变         | 30     | 二级 |                  |
| 17957 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV港背线大14    | 大幕四组台区            | 30     | 二级 |                  |
| 17958 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 崇阳变电站  | 10kV外贸线崇508   | 崇阳世奥商贸有限公司箱变      | 504.06 | 一级 |                  |
| 17959 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV西港线石402   | 李家铺新能源台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17960 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 蛟龙变电站  | 10kV赤中四回线蛟110 | 河北大道停车场1#公变配电变压器  | 400    | 二级 |                  |
| 17961 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 城南所配电班  | 桃溪变电站  | 10kV大桥线桃13    | 下津七组一台            | 400.18 | 二级 |                  |
| 17962 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站  | 10kV官埠线永606   | 官埠充电站             | 120    | 一级 |                  |
| 17963 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 双泉五六组3#柱上变压器      | 0      | 三级 |                  |
| 17964 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮官线浮116   | 双泉五六组2期柱上变压器      | 0      | 三级 |                  |
| 17965 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 屋港变电站  | 10kV文博线屋227   | 洋河金湾新能源台区         | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17966 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV城北线汪67    | 周画路停车场公变          | 320    | 一级 |                  |
| 17967 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104  | 交通局公变             | 320    | 一级 |                  |
| 17968 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站  | 10kV科奥线线吴83   | 中医院新能源台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17969 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 水兴所配电班  | 水兴变电站  | 10kV云溪线水112   | 顺信养猪专业合作社         | 160    | 二级 |                  |
| 17970 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 孙田变电站  | 10kV小缆线孙43    | 余艾3#公变            | 0      | 三级 |                  |
| 17971 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 古龙湾贰号2#           | 504    | 二级 |                  |
| 17972 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV杨家庄线隽118  | 古龙湾贰号1#           | 504    | 二级 |                  |
| 17973 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV青龙二回线文224 | 建设局4#             | 0      | 三级 |                  |
| 17974 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV甘港线燕119   | 龙珠2#台区            | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17975 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV淦河一回线文122 | 毕曹3#公变            | 0      | 三级 |                  |
| 17976 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 淘沙港2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17977 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219   | 黄连山2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17978 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV下石线杨107   | 曲港丁家2#台区          | 30     | 二级 |                  |
| 17979 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16    | 蔡家畈2#台区           | 30     | 二级 |                  |
| 17980 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV农场线潘208   | 头墩6#              | 163.2  | 一级 |                  |
| 17981 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117   | 熊岭大队3#公变          | 80     | 二级 |                  |
| 17982 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 渠首变电站  | 10kV杨林线渠13    | 王以忠               | 30     | 二级 |                  |
| 17983 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 余家桥变电站 | 10kV丛林线余107   | 安咀六队3#公变          | 160    | 二级 |                  |
| 17984 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV石城湾线石21   | 瑞农农机              | 160.49 | 二级 |                  |
| 17985 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14   | 黄龙饮水工程变压器         | 80.11  | 二级 |                  |
| 17986 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV双河线株215   | 棚上台区              | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17987 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV泉港线湄517   | 短洞桥2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17988 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV泉港线湄517   | 天梯路口2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17989 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温桂二回线温36  | 联乐广场10kV配电房2#变压器  | 0      | 三级 |                  |
| 17990 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温泉一回线温16  | 联乐广场10kV配电房1#变压器  | 0      | 三级 |                  |
| 17991 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV复兴线港109   | 农场王家月1#+2         | 86.45  | 二级 |                  |
| 17992 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215   | 尚远国际小区2#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17993 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 通山变电站  | 10kV县委线通215   | 尚远国际小区1#          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17994 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙安线龙205   | 越通华府1#公变          | 0      | 三级 |                  |
| 17995 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV花纹线厦17    | 楠木红2#台区           | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17996 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228   | 西泉西垅2#台区          | 0      | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 17997 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 董岭邵家公变            | 80     | 二级 |                  |
| 17998 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV磨桥线程112   | 上坡台区              | 160    | 二级 |                  |
| 17999 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 五里供电所   | 程风变电站  | 10kV磨桥线程112   | 大坡台区              | 80     | 二级 |                  |
| 18000 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV蛟龙线砂208   | 七星华府1#公变          | 640    | 一级 |                  |
| 18001 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲垌线港202  | 中农储嘉鱼农博城8#公变变压器   | 1008.2 | 二级 |                  |
| 18002 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲垌线港202  | 中农储嘉鱼农博城1#配电房2#公变 | 808.6  | 二级 |                  |
| 18003 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲垌线港202  | 中农储嘉鱼农博城1#配电房1#公变 | 808.2  | 二级 |                  |
| 18004 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲垌线港202  | 中农储嘉鱼农博城2#配电房4#公变 | 808.2  | 二级 |                  |
| 18005 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲垌线港202  | 中农储嘉鱼农博城7#公变变压器   | 1008.4 | 二级 |                  |
| 18006 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲垌线港202  | 中农储嘉鱼农博城3#配电房6#公变 | 1008.1 | 二级 |                  |
| 18007 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 新街所运维班  | 港东变电站  | 10kV茅洲垌线港202  | 中农储嘉鱼农博城3#配电房5#公变 | 1008.1 | 二级 |                  |
| 18008 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV八斗线高118   | 大岩1.10组2#         | 82.6   | 一级 |                  |
| 18009 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV照明线高115   | 枫林畈7.9组2#         | 162.8  | 二级 |                  |
| 18010 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗供电所   | 蒋家洞变电站 | 10kV龙洞线蒋613   | 茶籽龙家台区            | 30     | 一级 |                  |
| 18011 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 官塘变电站  | 10kV林场线官507   | 西湾三组2#公变          | 40     | 一级 |                  |
| 18012 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208   | 旺发养殖场             | 160.16 | 二级 |                  |
| 18013 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 雅士林荣府二期公变配电房2#变压器 | 0      | 三级 |                  |
| 18014 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV浮长线浮112   | 雅士林荣府二期公变配电房1#变压器 | 0      | 三级 |                  |
| 18015 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 龙潭变电站  | 10kV洪口线龙107   | 太乙温泉1#公变          | 240    | 二级 |                  |
| 18016 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站  | 10kV潜洪线潜115   | 泉都豪庭8#公变          | 189    | 二级 |                  |
| 18017 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 马桥所配电班  | 潜山变电站  | 10kV潜洪线潜115   | 泉都豪庭7#公变          | 189    | 二级 |                  |

|       |          |              |         |        |                |                 |         |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|----------------|-----------------|---------|----|------------------|
| 18018 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66     | 营里集贸区2#公变       | 320     | 一级 |                  |
| 18019 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 横沟所配电班  | 孙田变电站  | 10kV殷家咀线孙38    | 凉亭埫台区           | 120     | 二级 |                  |
| 18020 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15     | 东山六组4#台区        | 160. 02 | 二级 |                  |
| 18021 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港供电所  | 汪庄余变电站 | 10kV医化线汪66     | 赤壁时代二期2#公变      | 800     | 一级 |                  |
| 18022 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116   | 月山廖家3#公变        | 160     | 一级 |                  |
| 18023 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 沌川供电所   | 丰才变电站  | 10kV公园线丰24     | 青泉11#公变         | 320     | 一级 |                  |
| 18024 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV井头线大16     | 上石台区            | 30      | 二级 |                  |
| 18025 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV菖桂线桂12     | 湖北节节升竹业有限公司     | 160. 43 | 二级 |                  |
| 18026 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 墩上吴3#台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18027 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 神山所配电班  | 神山变电站  | 10kV振兴线神106    | 红领广场公变          | 160     | 一级 |                  |
| 18028 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV塘下线吴61     | 大垅口3#台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18029 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202  | 图书馆1#公变         | 80      | 一级 |                  |
| 18030 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 湄港变电站  | 10kV厦铺线湄513    | 丰富外4#台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18031 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226    | 金信汽贸公变          | 0       | 三级 |                  |
| 18032 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 隽水变电站  | 10kV城区一回线隽121  | 隽桥配变            | 320     | 一级 |                  |
| 18033 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜兆线潜217    | 二号桥小学2#台区       | 0       | 三级 |                  |
| 18034 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512    | 未来城#7           | 640     | 二级 |                  |
| 18035 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512    | 未来城#4           | 640     | 二级 |                  |
| 18036 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 配电运检班   | 油坊变电站  | 10kV新城线油512    | 未来城#3           | 640     | 二级 |                  |
| 18037 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 潜山变电站  | 10kV潜江线潜106    | 潜山六组3#台区        | 0       | 三级 |                  |
| 18038 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV办事处线砂104   | 凤清小区2#公变        | 160     | 一级 |                  |
| 18039 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 高新区所配电班 | 砂子岭变电站 | 10kV银轮线砂109    | 建工壹号苑2#配电室3#公变  | 800     | 二级 |                  |
| 18040 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 花纹变电站  | 10kV星星线花13     | 新铺3#台区          | 30      | 二级 |                  |
| 18041 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 月亮山变电站 | 10kV北山线月603    | 老北山             | 80. 01  | 二级 |                  |
| 18042 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117    | 银盆2#台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18043 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 杨林变电站  | 10kV湖畔线杨407    | 厅下3#台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18044 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站  | 10kV富水线燕219    | 西台3#台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18045 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117    | 横溪3#台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18046 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16    | 汪家垅台区           | 40. 36  | 二级 |                  |
| 18047 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV菖桂线桂12     | 桂花五组2#台区        | 80. 02  | 二级 |                  |
| 18048 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV隐水线大228    | 成方2#台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18049 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV港口线鱼121    | 万鑫国际2#配电变压器     | 510. 8  | 二级 |                  |
| 18050 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城 I 回线鱼119 | 鱼岳新能公变          | 508. 2  | 二级 |                  |
| 18051 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站  | 10kV峡山线高229    | 峡山1、2组2#        | 162. 46 | 二级 |                  |
| 18052 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV田心线路105    | 路口镇沙墩村安置点       | 320. 27 | 二级 |                  |
| 18053 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14     | 鹿门铺三四组2号        | 320. 05 | 二级 |                  |
| 18054 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 神堂3#台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18055 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 吴田变电站  | 10kV界水岭线吴81    | 新桥四五组2#台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18056 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站  | 10kV杨芳线厦15     | 埽坑台区            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18057 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 配电运检班   | 鹿门变电站  | 10kV医院线门74     | 五里界村2#台区        | 400. 11 | 二级 |                  |
| 18058 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV白羊线路106    | 下岩王家新屋          | 80. 2   | 二级 |                  |
| 18059 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV头墩线潘104    | 龙坎湖养殖场          | 82. 5   | 一级 |                  |
| 18060 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永锦二回线永614  | 壹号院5#公变配电房20#公变 | 0       | 三级 |                  |
| 18061 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115    | 壹号院5#公变配电房19#公变 | 0       | 三级 |                  |
| 18062 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 栗林变电站  | 10kV栗桂线栗115    | 壹号院5#公变配电房17#公变 | 0       | 三级 |                  |
| 18063 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118    | 清华府小区1#         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18064 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 犀港供电所   | 犀港变电站  | 10kV玄武线犀118    | 清华府小区2#         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18065 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站  | 10kV西庄上片线石14   | 白果树6#台区         | 80. 01  | 二级 |                  |
| 18066 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106   | 李沛5组1号          | 30      | 二级 |                  |
| 18067 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 北港配电班   | 北港变电站  | 10kV瓷厂线北118    | 建材仓变            | 80      | 二级 |                  |
| 18068 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14    | 兴龙上台2#台区        | 80. 55  | 二级 |                  |
| 18069 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 桂花泉变电站 | 10kV东山线桂15     | 西冲台区            | 80. 03  | 二级 |                  |
| 18070 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站  | 10kV朱砂线绿503    | 田野九养小区1#        | 806. 5  | 一级 |                  |
| 18071 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV瑶桑线传111    | 黄泥猪厂台区          | 80      | 二级 |                  |
| 18072 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV平安线车213    | 骆家2#公变          | 80      | 一级 |                  |
| 18073 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV红旗线车117    | 车埠老街公变          | 320     | 二级 |                  |
| 18074 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116   | 月山金家公变          | 80      | 一级 |                  |
| 18075 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 赤马港所配电班 |        | 10kV杨家岭线赤116   | 新庄龚家公变          | 160     | 一级 |                  |
| 18076 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 营抄班     | 鱼岳变电站  | 10kV城三回线鱼216   | 沙阳路2+1#         | 202. 5  | 一级 |                  |
| 18077 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107    | 平坳村委会           | 320     | 二级 |                  |
| 18078 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 黄沙所配电班  | 黄沙变电站  | 10kV孟垅线黄15     | 黄沙新区新能源台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18079 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 新塔所配电班  | 通城变电站  | 10kV下畈线通524    | 鸿森钢材三期          | 1000    | 二级 |                  |
| 18080 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV富有线石510    | 湖游台区            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |

|       |          |              |         |        |               |                |         |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|--------|---------------|----------------|---------|----|------------------|
| 18081 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV清水线传109   | 向家桥            | 80      | 二级 |                  |
| 18082 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 传宝岭变电站 | 10kV大柱线传107   | 陈家咀            | 160     | 二级 |                  |
| 18083 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 沙堆所配电班  | 上坪变电站  | 10kV四庄线上118   | 五花小学           | 80      | 二级 |                  |
| 18084 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤一回线砂102 | 砂子岭八组6#公变      | 320     | 二级 |                  |
| 18085 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 通羊供电所   | 涓港变电站  | 10kV泉港线涓517   | 短洞4#台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18086 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV首义二回线鱼113 | 至和府5#配电室1#配变   | 646. 2  | 二级 |                  |
| 18087 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站  | 10kV首义二回线鱼113 | 至和府5#配电室2#配变   | 646. 4  | 二级 |                  |
| 18088 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 城墙山变电站 | 10kV图垅线城118   | 咀背四            | 160     | 二级 |                  |
| 18089 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV荻塘线荻117   | 蔡家咀变           | 160     | 二级 |                  |
| 18090 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 塘湖所配电班  | 荻田变电站  | 10kV荻塘线荻117   | 铁山四变           | 200     | 二级 |                  |
| 18091 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 温泉变电站  | 10kV温滨二回线温26  | 郭家湾3#公变        | 0       | 三级 |                  |
| 18092 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 塘角镇变电站 | 10kV塘楚线塘62    | 但家庄3#公变        | 0       | 三级 |                  |
| 18093 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV石门线阮17    | 长坪7组3号         | 80. 17  | 二级 |                  |
| 18094 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21    | 洪桥陈家4台区        | 80. 26  | 二级 |                  |
| 18095 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV蔡墩线青15    | 雅安村3台          | 80. 41  | 二级 |                  |
| 18096 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21    | 洪桥沈家3台区        | 80. 4   | 二级 |                  |
| 18097 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 配网抢修班   | 砂子岭变电站 | 10kV砂赤二回线砂202 | 检察院公变          | 400     | 一级 |                  |
| 18098 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV硃矿线麦118   | 长冲三台区          | 80      | 二级 |                  |
| 18099 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV小黄龙线麦117  | 洪源二台区          | 80      | 二级 |                  |
| 18100 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 株林变电站  | 10kV林上线株117   | 冷水塘台区          | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18101 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 龙潭变电站  | 10kV龙安线龙205   | 龙潭小学3#台区       | 0       | 三级 |                  |
| 18102 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209  | 太平口新村3#公变      | 400     | 二级 |                  |
| 18103 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 黄盖湖所配电班 | 黄盖湖变电站 | 10kV太平口线黄209  | 太平口新村4#公变      | 252     | 二级 |                  |
| 18104 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 大幕所配电班  | 大幕变电站  | 10kV石桥线大26    | 十号公变           | 0       | 三级 | 线路不可接入           |
| 18105 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 泰业新城2#变压器4#    | 0       | 三级 |                  |
| 18106 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站  | 10kV永车一回线永504 | 泰业新城2#变压器3#    | 0       | 三级 |                  |
| 18107 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 车埠所配电班  | 车埠变电站  | 10kV斗门线车216   | 鸡公山村充电桩公变      | 80      | 二级 |                  |
| 18108 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 沙店配电站  | 10kV盘垸山线沙11   | 谭家组2#台区        | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18109 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503   | 沙店门楼2#台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18110 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站  | 10kV四邑线潘209   | 九湾四门闸1#        | 83. 5   | 一级 |                  |
| 18111 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 陆水湖所配电班 | 荆泉变电站  | 10kV荆泉二回线荆15  | 蒲纺医院公变         | 320     | 二级 |                  |
| 18112 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大塘山所配电班 | 洪港变电站  | 10kV沙店线洪503   | 沙店街道4#台区       | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18113 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV李家畈线杨106  | 大屋李3#台区        | 60      | 二级 |                  |
| 18114 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 洪水铺王家公变        | 160     | 二级 |                  |
| 18115 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 龟山王家公变         | 80      | 二级 |                  |
| 18116 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 李港八组公变         | 162. 67 | 二级 |                  |
| 18117 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 官塘所配电班  | 泉口变电站  | 10kV高峰线泉215   | 御屏二组2#公变       | 80      | 一级 |                  |
| 18118 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文房线文114   | 鑫博桂苑2#变压器      | 0       | 三级 |                  |
| 18119 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站 | 10kV文房线文114   | 鑫博桂苑1#变压器      | 0       | 三级 |                  |
| 18120 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站  | 10kV左港线石214   | 梅岭罗塘台区         | 80      | 二级 |                  |
| 18121 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 梨树岭2#台区        | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18122 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站  | 10kV下泉线大229   | 岩山3#台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18123 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 渡普所配电班  | 渡普变电站  | 10kV高岭线渡16    | 王庄一九组4#        | 83. 8   | 二级 |                  |
| 18124 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 路口所配电班  | 路口变电站  | 10kV雨山线路208   | 张光明            | 80. 06  | 二级 |                  |
| 18125 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV砖瓦厂线甘16   | 李家州台区          | 30      | 二级 |                  |
| 18126 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 港口所配电班  | 港口变电站  | 10kV古市线港14    | 下坑徐家           | 80. 14  | 二级 |                  |
| 18127 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 阮新变电站  | 10kV白罗拗线阮14   | 叶家湖2#（九季岭2#）   | 80. 02  | 二级 |                  |
| 18128 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 青山变电站  | 10kV太平线青21    | 叶家山三台区         | 160. 03 | 二级 |                  |
| 18129 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 铜钟所配电班  | 铜钟变电站  | 10kV大泉洞线铜16   | 湖北飞博户外旅游开发有限公司 | 160. 07 | 二级 |                  |
| 18130 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站  | 10kV向阳线甘24    | 北岭村3#台区        | 55      | 二级 |                  |
| 18131 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 双溪所配电班  | 杨畈变电站  | 10kV王洪线杨210   | 胡桥村2#台区        | 60      | 二级 |                  |
| 18132 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116   | 坳背六台区          | 80      | 二级 |                  |
| 18133 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 麦市所配电班  | 麦市变电站  | 10kV市政线麦116   | 坳背五台区          | 80      | 二级 |                  |
| 18134 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 九岭所配电班  | 马港变电站  | 10kV石溪线马110   | 庄家冲            | 80      | 二级 |                  |
| 18135 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 山界配电站  | 10kV冷水坪线山11   | 咀头2号台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18136 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站  | 10kV横石线石406   | 庄杨2#台区         | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18137 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 茶庵所配电班  | 曲铺变电站  | 10kV南渠一回线曲710 | 武深高速茶庵服务区公变    | 400     | 一级 |                  |
| 18138 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站  | 10kV董岭线蛟114   | 杨家岭熊家公变        | 80      | 二级 |                  |
| 18139 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 傅桥变电站  | 10kV傅工一回线傅504 | 付桥12组2#公变      | 0       | 三级 |                  |
| 18140 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 桂花泉所配电班 | 菖蒲变电站  | 10kV大白线菖14    | 山下村用水          | 80. 06  | 二级 |                  |
| 18141 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 甘鲁村一三五六组4#公变   | 0       | 三级 |                  |
| 18142 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 甘鲁村一三五六组3#公变   | 0       | 三级 |                  |
| 18143 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站  | 10kV鄂高线浮226   | 甘鲁村一三五六组6#公变   | 0       | 三级 |                  |

|       |          |              |         |           |               |                    |         |    |                  |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------------|---------|----|------------------|
| 18144 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV鄂高线浮226   | 甘鲁村一三五六组5#公变       | 0       | 三级 |                  |
| 18145 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV鄂高线浮226   | 甘鲁村一三五六组2#公变       | 0       | 三级 |                  |
| 18146 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 浮山变电站     | 10kV鄂高线浮226   | 甘鲁村一三五六组1#公变       | 0       | 三级 |                  |
| 18147 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 青山所配电班  | 35kV蔡墩配电站 | 10kV西冲线蔡12    | 西冲一组2号台区           | 80. 44  | 一级 |                  |
| 18148 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 向阳湖所配电班 | 甘棠变电站     | 10kV三叉港线甘14   | 杨排洲还建点台区           | 120     | 二级 |                  |
| 18149 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站    | 10kV养生谷线梓113  | 恒大养生谷11#公变         | 240     | 一级 |                  |
| 18150 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站    | 10kV养生谷线梓113  | 恒大养生谷9#公变          | 240     | 一级 |                  |
| 18151 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站    | 10kV养生谷线梓113  | 恒大养生谷7#公变          | 189     | 一级 |                  |
| 18152 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站    | 10kV养生谷线梓113  | 恒大养生谷5#公变          | 189     | 一级 |                  |
| 18153 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站    | 10kV养生谷线梓113  | 恒大养生谷3#公变          | 189     | 一级 |                  |
| 18154 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 贺胜所配电班  | 梓山湖变电站    | 10kV养生谷线梓113  | 恒大养生谷1#公变          | 189     | 一级 |                  |
| 18155 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 对门陈台区              | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18156 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 石南变电站     | 10kV左港线石214   | 五斗六台区              | 80      | 二级 |                  |
| 18157 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 潘湾所配电班  | 潘湾变电站     | 10kV堤防线潘203   | 潘湾4. 5组2#          | 83. 74  | 一级 |                  |
| 18158 | 国网咸宁供电公司 | 国网崇阳供电公司     | 石城所配电班  | 石城变电站     | 10kV西庄下片线石15  | 丹仁村3#              | 80. 01  | 二级 |                  |
| 18159 | 国网咸宁供电公司 | 国网通城县供电公司    | 石南所配电班  | 樊牌变电站     | 10kV白米线樊509   | 白米六台区              | 80      | 一级 |                  |
| 18160 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114   | 罗县二组公变             | 80      | 二级 |                  |
| 18161 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114   | 董岭丁家公变             | 80      | 二级 |                  |
| 18162 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 中伙所配电班  | 蛟龙变电站     | 10kV董岭线蛟114   | 罗县王家公变             | 80      | 二级 |                  |
| 18163 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV永城一回线永510 | 城际空间站A区7#公变        | 189     | 二级 |                  |
| 18164 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV永城一回线永510 | 城际空间站A区3#公变        | 189     | 二级 |                  |
| 18165 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV永城二回线永610 | 城际空间站A区4#公变        | 189     | 二级 |                  |
| 18166 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV永城二回线永610 | 城际空间站A区6#公变        | 189     | 二级 |                  |
| 18167 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV永城一回线永510 | 城际空间站A区5#公变        | 189     | 二级 |                  |
| 18168 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV国道线永609   | 城际空间站A区2#公变        | 189     | 一级 |                  |
| 18169 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 官埠供电所   | 永安变电站     | 10kV永城一回线永510 | 城际空间站A区1#公变        | 300     | 二级 |                  |
| 18170 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 聂家湖变电站    | 10kV三门线聂119   | 港南二三组3#            | 163. 6  | 二级 |                  |
| 18171 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 汀泗所配电班  | 朱家湾变电站    | 10kV大桥线朱21    | 半亩塘台区              | 60      | 一级 |                  |
| 18172 | 国网咸宁供电公司 | 国网赤壁市供电公司    | 新店所配电班  | 新店变电站     | 10kV蒲首线新15    | 土城七组3#公变           | 80      | 二级 |                  |
| 18173 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 屋港供电所   | 吴田变电站     | 10kV界水岭线吴81   | 八面山台区              | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18174 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 永安变电站     | 10kV永宝线永502   | 宏大农贸市场10kV配电房2#变压器 | 400. 1  | 一级 |                  |
| 18175 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV文中线文226   | 宏大农贸市场10kV配电房3#变压器 | 300. 1  | 一级 |                  |
| 18176 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 文毕山变电站    | 10kV文中线文226   | 宏大农贸市场1#变压器        | 0       | 三级 |                  |
| 18177 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV花纹线厦17    | 夏家湾台区              | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18178 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV涓港线厦13    | 九里坑2#台区            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18179 | 国网咸宁供电公司 | 高新区供电中心      | 配网运检抢修班 | 敖山变电站     | 10KV敖507敖横四回线 | 运管局2#公变            | 326. 63 | 一级 |                  |
| 18180 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 畈中3#台区             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18181 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 燕厦供电所   | 燕厦变电站     | 10kV甘港线燕119   | 湖坪畈3#台区            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18182 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 高铁所配电班  | 高铁变电站     | 10kV八斗线高118   | 李珠港6、7、8组3#        | 82. 5   | 一级 |                  |
| 18183 | 国网咸宁供电公司 | 国网咸宁市咸安区供电公司 | 高桥所配电班  | 高桥变电站     | 10kV高塘线高15    | 高塘3组学校             | 0       | 三级 |                  |
| 18184 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 配网抢修班   | 鱼岳变电站     | 10kV小新堤线鱼115  | 新世纪建材城小区公变02配电变压器  | 324. 2  | 一级 |                  |
| 18185 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 横石所配电班  | 石龙变电站     | 10kV富有线石510   | 坳头3#台区             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18186 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 慈口变电站     | 10kV石印线慈119   | 朱里3#台区             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18187 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV老野一回线老506 | 野猪湖3#              | 83. 1   | 二级 |                  |
| 18188 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 老官所配电班  | 老官变电站     | 10kV老官线老607   | 广福庵11#             | 82. 78  | 二级 |                  |
| 18189 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV虎山线溪17    | 铜山一八组3#            | 83. 6   | 二级 |                  |
| 18190 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 陆溪所配电班  | 陆溪变电站     | 10kV官洲线溪18    | 安乐四组2#             | 163. 5  | 二级 |                  |
| 18191 | 国网咸宁供电公司 | 国网嘉鱼县供电公司    | 官桥所配电班  | 绿岭变电站     | 10kV巩固线绿502   | 舒桥集镇5#             | 162. 5  | 二级 |                  |
| 18192 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 山口光伏2#台区           | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18193 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 礼湖4#台区             | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18194 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 大畈所配电班  | 大畈变电站     | 10kV下泉线大229   | 合兴园台区              | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |
| 18195 | 国网咸宁供电公司 | 国网通山县供电公司    | 厦铺所配电班  | 厦铺变电站     | 10kV杨芳线厦15    | 桥头吴3#台区            | 0       | 三级 | 线路不可接入 上级电源点不可接入 |