

备注信息：台区、线路可接入容量数据会随项目接入动态变化，实时数据咨询属地营业厅。								
序号	市公司	县公司	变电站	线路名称	配变名称	可接入容量(kW)	可接入容量等级	不可接入原因
1	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV竹林口线马59	扁洞河#2台区	80.67	二级	
2	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV竹林口线马59	扁洞河#1台区	26.51	二级	
3	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	灵庙六组6#	71.9	二级	
4	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	李湾四组	0	三级	线路不可接入
5	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	腊树二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	谭恼一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	木渠二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	谭埡三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	南河十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	南河八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	南河六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	南河二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	木渠三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	谭埡七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	南河村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	谭埡五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	腊树八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	谭埡四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	腊树一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	南河五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	谭埡村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	谭埡三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	谭埡八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	南河九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	腊树九组2#	204.4	二级	
26	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	腊树六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	腊树三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	木渠一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	南河三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	木渠四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
31	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	谭埡二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
32	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	南河一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
33	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	南河十一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
34	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	南河七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
35	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	南河十二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
36	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	木渠五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
37	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	腊树七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
38	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	木渠村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
39	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	齐心五组（公）柱上变压器	40.23	二级	
40	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	宋闸七组公变	23.34	二级	
41	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	李家湾村公变	59.61	二级	
42	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	徐堤八组（公）柱上变压器	54.23	二级	
43	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	龚洲一组（公）柱上变压器	21.14	二级	
44	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	大冲四组（公）柱上变压器	160.94	二级	
45	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	茶庵村（公）柱上变压器	111.02	二级	
46	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	先进三组（公）柱上变压器	104.18	二级	
47	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	肖笆村（公）柱上变压器	102.62	二级	
48	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	朱岗一组（公）柱上变压器	27.17	二级	
49	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	严湾三组（公）柱上变压器	12.58	二级	
50	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	严湾二组（公）柱上变压器	40.64	二级	
51	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	严湾六组(公)柱上变压器	84.89	二级	
52	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	严湾一组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
53	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	田山九组（公）柱上变压器	160.59	二级	
54	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	园艺场（公）柱上变压器	46.44	二级	
55	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	田山三组（公）柱上变压器	164.94	二级	
56	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	田山四组（公）柱上变压器	35	二级	
57	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	肖笆八组（公）柱上变压器	161.7	二级	
58	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太60	田山二组（公）柱上变压器	125.66	二级	
59	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	田山五组（公）柱上变压器	76.26	二级	
60	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田线B线太57	田山十组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
61	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	计生站（公）柱上变压器	268.44	二级	
62	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	田山七组（公）柱上变压器	99.58	二级	

63	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	徐庄三组（公）柱上变压器	16.71	二级	
64	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	五板五组（公）柱上变压器	46.94	二级	
65	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	张园一组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
66	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	田山八组（公）柱上变压器	195.2	二级	
67	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联三线团50线路	韩洼村（公）柱上变压器	149.9	二级	
68	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	钱徐村（公）柱上变压器	32.66	二级	
69	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	茶庵一组（公）柱上变压器	81.88	二级	
70	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	先进六组（公）柱上变压器	80.55	二级	
71	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	大冲九组（公）柱上变压器	160.99	二级	
72	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	合心六组（公）柱上变压器	80.42	二级	
73	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	钱徐一组（公）柱上变压器	80.33	二级	
74	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	大冲五组(公)柱上变压器	44.1	二级	
75	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	合心村（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
76	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	王堤二组（公）柱上变压器*	160.48	二级	
77	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	龚洲下洲(公)柱上变压器	2.25	二级	
78	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	杨旗营村（公）柱上变压器	112.58	二级	
79	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	昌盛大道1#（公）柱上变压器	443.38	二级	
80	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	李集八组（公）柱上变压器	48.62	二级	
81	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	晏楼一组（公）柱上变压器	45.46	二级	
82	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	李集二组（公）柱上变压器	80.74	二级	
83	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	李集四组（公）柱上变压器	81.4	二级	
84	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	王堤村(公)柱上变压器	0	三级	本身不可接入
85	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	梁庄一组（公）柱上变压器	67.97	二级	
86	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	先进四组（公）柱上变压器	81.32	二级	
87	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	崔湾四组（公）柱上变压器	40.01	二级	
88	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	大冲七组（公）柱上变压器	160.43	二级	
89	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	先进一组（公）柱上变压器	160.01	二级	
90	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	大冲一组（公）柱上变压器	40.75	二级	
91	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	齐心八组（公）柱上变压器	162.86	二级	
92	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	邵楼七组（公）柱上变压器	134.31	二级	
93	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	齐心一组（公）柱上变压器	59.74	二级	
94	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	齐心二组（公）柱上变压器	91.97	二级	
95	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	乔岗一组（公）柱上变压器	36.65	二级	
96	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	沈河村（公）柱上变压器	138.59	二级	
97	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	沈河七组1#（公）柱上变压器	106.54	二级	
98	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	邵楼一组（公）柱上变压器	83.03	二级	
99	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	齐心六组（公）柱上变压器	4.27	二级	
100	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	乔岗村（公）柱上变压器	13.16	二级	
101	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	沈河十组（公）柱上变压器	98.6	二级	
102	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	齐心九组1#（公）柱上变压器	160.1	二级	
103	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	邵楼四组（公）柱上变压器	151.66	二级	
104	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	沈河十二组1#（公）柱上变压器	59.61	二级	
105	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	蔡岗二组（公）柱上变压器	74.74	二级	
106	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	刘河五组（公）柱上变压器	45.27	二级	
107	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	刘河村（公）柱上变压器	78.75	二级	
108	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	邵楼九组（公）柱上变压器	80.74	二级	
109	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	沈河二组（公）柱上变压器	17.02	二级	
110	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	小龙洲四组（公）柱上变压器	39.14	二级	
111	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	小龙洲村（公）柱上变压器	71.11	二级	
112	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	郭岗三组（公）柱上变压器	101.81	二级	
113	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	李家湾三组（公）柱上变压器	27.66	二级	
114	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	莫岗七组公变	103.97	二级	
115	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐营五组公变	0	三级	本身不可接入
116	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	肖笆六组公变	40.57	二级	
117	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	张园村（公）柱上变压器	121.21	二级	
118	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐堤道班公变	131.56	二级	
119	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	杜湾村五组公变	130.53	二级	
120	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	莫岗二组公变	81.23	二级	
121	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	宋闸四组公变	8.72	二级	
122	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	曾岗村公变	69.89	二级	
123	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	曾岗一组公变	34.4	二级	
124	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	杜湾二组公变	22.35	二级	
125	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	莫岗五组公变	324.82	二级	
126	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	张园九组公变	77.96	二级	

127	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	孙蔡村公变	48.2	二级	
128	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	莫岗一组公变	160.98	二级	
129	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐营二组公变	134.01	二级	
130	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	龙李村1#（公）柱上变压器	41.44	二级	
131	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	龙李四组公变	0	三级	本身不可接入
132	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	莫岗三组公变	86.86	二级	
133	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	孙蔡泵站公变	160.88	二级	
134	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	朱坡站内变公变	295.26	二级	
135	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐堤学校公变	67.31	二级	
136	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹团联一线竹62	熊营村四组4#	177.96	二级	
137	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	熊集村王家7#（公）柱上变压器	21.08	二级	
138	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	李沟村四组2#（公）柱上变压器	52.04	二级	
139	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张岗村七组2#（公）柱上变压器	21.84	二级	
140	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张岗村六组7#（公）柱上变压器	26.13	二级	
141	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	张湖村三组3#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
142	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张湖村十一组5#（公）柱上变压器	21.38	二级	
143	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	王坡村四组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
144	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	上堰村2#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
145	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	张湖村四组8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
146	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	陈李湾村四组2#（公）柱上变压器	11.3	二级	
147	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	王坡村村委会院内1#	80.21	二级	
148	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	堰口村一组1#	3.83	二级	
149	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	汪营村1#	18.55	二级	
150	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	李洼村二组5#（公）柱上变压器	74.9	二级	
151	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	上堰村4#	0	三级	线路不可接入
152	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	上堰村一组6#	0	三级	线路不可接入
153	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	上堰村八组1#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
154	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	刘管冲村2#	80.02	一级	
155	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张湖村二组10#	18.33	二级	
156	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	上堰村7#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
157	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	上堰村十组5#	0	三级	线路不可接入
158	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	陈李湾村学校1#	38.61	二级	
159	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	王坡村一组3#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
160	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	张湖村六组1#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
161	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	纸管厂公变	172.47	二级	
162	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	王台七组公变	160.29	一级	
163	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	李洼村五组4#（公）柱上变压器	135.25	二级	
164	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	胥营三组公变	227.14	二级	
165	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	王台五组公变	220.7	二级	
166	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	王台六组公变	232.54	二级	
167	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	王台九组公变	70.66	二级	
168	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	王台四组公变	160.1	一级	
169	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	广播站（公）柱上变压器	272.46	一级	
170	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	配电室（公）柱上变压器	251.06	二级	
171	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	王台八组（公）柱上变压器	167.57	一级	
172	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	王台一组公变	240.64	二级	
173	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	共建街（公）柱上变压器	268.95	二级	
174	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	八一下洲1#（公）柱上变压器	201.1	二级	
175	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	八一中洲（公）柱上变压器	81.14	二级	
176	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	龙巷村（公）柱上变压器	159.98	二级	
177	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	八一下洲（公）柱上变压器	53.22	二级	
178	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	龙巷路（公）柱上变压器	330.62	一级	
179	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	龙巷新村（公）柱上变压器	147.17	二级	
180	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	刘岗村六组1#（公）柱上变压器	14.86	二级	
181	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	张王岗村二组2#	0	三级	线路不可接入
182	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	刘岗村二组2#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
183	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	晏楼三组（公）柱上变压器	80.22	二级	
184	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	晏楼二组（公）柱上变压器	40.38	二级	
185	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	先进二组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
186	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	尤河三组（公）柱上变压器	121.39	二级	
187	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	尤河村一组1#（公）柱上变压器	54.66	二级	
188	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	尤河二组（公）柱上变压器	160	二级	
189	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	周营三组1#（公）柱上变压器	65.22	二级	
190	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	散洲1#100（公）柱上变压器	80	二级	

191	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	石湾五组1#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
192	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	曾埡2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
193	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	王营二组2#（公）柱上变压器	80	二级	
194	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	石湾3#	0	三级	线路不可接入
195	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	肖洲三组1#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
196	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	曾埡五组3#（公）柱上变压器	19.09	二级	
197	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	曾埡1#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
198	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	贺店4#（公）柱上变压器	37.23	二级	
199	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	王营二组1#（公）柱上变压器	145.61	二级	
200	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	大洲一组2#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
201	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安60安集线	洪山路2#台区	286.03	一级	
202	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	熊河8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
203	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	千弓七组7#公变	7.41	二级	
204	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武62路灯线	码头2#台区	255.19	一级	
205	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	化建公司门口公变187#	252	一级	
206	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	梁堰六组2#	160.07	二级	
207	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	玉皇村7#	80	二级	
208	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	光彩2#	508.1	一级	
209	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联三线贞608	黄家二组3#（公）柱上变压器	325.1	二级	
210	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	青林村委会台区	21.16	二级	
211	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	椴树#4-1台区	10.99	二级	
212	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	付岗三组10#（公）柱上变压器	133.77	二级	
213	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	唐吕15#（新农村2）	80.44	二级	
214	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	赵庄二组2#（公）柱上变压器	89.5	二级	
215	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	姚岗4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
216	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	新中下（新中八组2#）	0	三级	本身不可接入
217	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV桥金联线金60	古泉沟#1台区	11.2	二级	
218	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	洪庙四组（公）柱上变压器	320	二级	
219	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	胡湾6#	42.89	二级	
220	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）财508线路	樊岗8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
221	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	岳岗#1(大队)	1.7	二级	
222	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	董岗2#（董岗3.4组）	56.67	二级	
223	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	纪洪10#台区	0	三级	本身不可接入
224	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	李家寨10#台区	0.6	二级	
225	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV胡井线银56	锅底湖8#	0	三级	本身不可接入
226	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	胡家寨6#台区	0	三级	本身不可接入
227	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	黄畈5#	16.23	二级	
228	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	高庄路（公）柱上变压器	280.54	二级	
229	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	吕寨9#中变	80.01	二级	
230	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	黄岗5#	167.22	二级	
231	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	化纤路2#(公)柱上变压器	162.05	二级	
232	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	罗仕沟#5台区	82.81	二级	
233	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	杨祠三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
234	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	邓店新庄120911	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
235	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	高明1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
236	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联B线马65	清和园1#	516.3	二级	
237	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	陈湾二组2#公变	0	三级	线路不可接入
238	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	胡庄村4#(八组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
239	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	堰口二组3#（公）柱上变压器	6.97	二级	
240	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	谭湾4.9组5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
241	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	杨湾村部变压器	65.99	二级	
242	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	赵店1#公变	80.41	一级	
243	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	西牛包1#公变	80.18	一级	
244	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	后营三组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
245	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	周寨十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
246	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	三桥村3#（村）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
247	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	梁堰八组	167.16	二级	
248	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV水泥厂线双55线路	双坪社区	80.81	一级	
249	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	小陌山7#	41	二级	
250	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	赵康6#	332.73	二级	
251	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	松树坡6#5组	60.83	二级	
252	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联二线（谷63-筑509）筑509线路	太平坊17#	262.89	一级	
253	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村21#	89.43	二级	
254	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV腊楚二回线楚59	周岗十组2#	150.51	二级	

255	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV保寺联一线保63	老卫生局家属院台区	0	三级	线路不可接入
256	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	官斗#11台区	80.01	一级	
257	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	老湾5#(冷集)	80.01	一级	
258	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	邱家畈7#	31.29	二级	
259	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢三回线白64	窑湾十组7#	319.89	二级	
260	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	双堰9#	304.16	二级	
261	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	老街村4#(二组东)	56.41	二级	
262	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	汪营村1#(曹桥)	136.26	二级	
263	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	杜湾六组（公）柱上变压器	45.56	二级	
264	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	占云五组2#	0	三级	线路不可接入
265	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	梁西四组3#（公）柱上变压器	33.8	二级	
266	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	东方社区07#公用变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
267	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV青龙线锯61	闫家岗村14#（道班门口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
268	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	石堰三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
269	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	东冲三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
270	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	小河余云五组2#	115.13	二级	
271	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨岗二组2#	0	三级	线路不可接入
272	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	小河余云三组	54.7	二级	
273	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	胡湾八组2#	136.51	二级	
274	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	路	曾家营3#	415.38	二级	
275	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	周湾5#	81.01	二级	
276	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	天明齐7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
277	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	潘洼6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
278	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	龙潭村12#（三组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
279	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧治河变电站	10kV桥尧联二线尧58	黄龙观#3台区	165.61	二级	
280	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	柏桥1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
281	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	曾岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
282	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	四中队1#台区(安阳口1组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
283	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	简坡2#学校	137.94	二级	
284	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	南元1#	0	三级	线路不可接入
285	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV桥金联线金60	古泉沟#3台区	7.12	二级	
286	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV洞河线桥61	鳌头山#2台区	160.02	一级	
287	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百马联线（百55-马55）百55线路	王龙沟#5台区	42.26	二级	
288	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百马联线（百55-马55）百55线路	胡家店#2台区	20.31	二级	
289	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	沮源#4台区	9.03	二级	
290	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	张庄2#	156.91	二级	
291	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	(94X) 烟厂	286.4	一级	
292	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	彭庄6#	162.92	二级	
293	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	马鹿3#公变	40.01	二级	
294	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东59雨淋台二回线	西沟村2#	60.46	二级	
295	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武据联三线（武55-据54）据54	程岗村10#（黄庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
296	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	谭山5#	0	三级	线路不可接入
297	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	孙王营5#四组	57.92	二级	
298	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶庄05#(2组)	44.2	二级	
299	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	南竹园	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
300	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何营村9#	0	三级	本身不可接入
301	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	赵庙八组7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
302	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	梁坡11#（公）柱上变压器	265.88	二级	
303	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	长岭3#	0	三级	线路不可接入
304	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）柳520线路	白龙岗6#	90.5	二级	
305	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	万营8#	128.78	二级	
306	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	公溪沟#3台区	39.04	二级	
307	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV胡井线银56	锅底湖7#	9.59	二级	
308	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	李家寨8#	0	三级	本身不可接入
309	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	羊胡岗5#	0	三级	本身不可接入
310	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	土岭5#	47.56	二级	
311	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	尖角5#	82.97	二级	
312	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	曹营村6#（徐岗）	80	二级	
313	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	下新店5#	53.93	二级	
314	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	邵楼村6#	80.38	二级	
315	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	邵楼9#	80.1	二级	
316	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	羊五#6台区	40.32	一级	
317	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）庙62线路	回流湾6#	322.72	二级	
318	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	安坪4#	40.43	二级	

319	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	老湾9#	161.18	二级	
320	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	陶湾10#	146.5	二级	
321	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	桐北7#	81.13	二级	
322	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	张湖村三组13#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
323	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	鄂西社区04#公用变-1	255.42	二级	
324	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	10kV肖梁线大56谭营#6变	0	三级	线路不可接入
325	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	蒋畈新农村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
326	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	东湾3#	66.63	二级	
327	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保三回线黄66	广大#18-2台区	0	三级	线路不可接入
328	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	泉水堰一组公变	129.89	二级	
329	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	潘湾2#-2	13.71	二级	
330	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	桃庄3#	0	三级	线路不可接入
331	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	何冲3#变压器	0	三级	线路不可接入
332	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	刘楼6#台区	51.7	二级	
333	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	胡巷6组公变	112.46	二级	
334	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	康嘴5#公变	80	二级	
335	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	高峰七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
336	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	夏家湾3#台区	39.85	二级	
337	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台九组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
338	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	何骆二组	0	三级	线路不可接入
339	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹团联一线竹62	大李营一组（公）	92.47	二级	
340	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	吴楼01#（1组）	0	三级	本身不可接入
341	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	辛常村8#十二组	0	三级	线路不可接入
342	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	馆驿#6台区	14.13	二级	
343	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	秦岗7#（敏庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
344	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔徐联一线乔56	贾洼15#（公）柱上变压器	286.69	二级	
345	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	生铁炉5#（九组）	0	三级	本身不可接入
346	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	申家冲8#	80.25	一级	
347	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	皇城十一组2-	80.02	二级	
348	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV刑川线赤59	桐树庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
349	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	小河沟#4台区	43.8	二级	
350	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	铁路局5#公变	320.34	一级	
351	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	羊胡岗6#	284.78	二级	
352	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	柏杨沟7#	80.47	二级	
353	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联二线（谷63-筑509）筑509线路	粮食局2#	324.08	一级	
354	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	外沟#4（叶洼）	80.01	二级	
355	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	三管石#1台区	52.51	二级	
356	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	庞岗4#（公）柱上变压器	12.39	二级	
357	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	韦庄2#	165.1	二级	
358	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	供电北站82#	134.29	一级	
359	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	蒋家坡#1台区	80.42	一级	
360	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	胡家寨1#	13.12	二级	
361	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	彭梁06#（上王）	40.01	二级	
362	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	蚕种场一组柱上变压器	163.87	一级	
363	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	邹营4#变压器	88.86	一级	
364	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	土桥5#	0	三级	本身不可接入
365	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	王旗营农场二组西	44.17	二级	
366	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	大笋峪2#公变	84.65	一级	
367	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	天子坪#1台区	25.34	二级	
368	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联一线银城分支银66	莫家河9#	70.71	二级	
369	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾五组2#	42.43	二级	
370	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	营口6#东变	85.33	二级	
371	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	朝阳办3#公变	0	三级	线路不可接入
372	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	鄢洲一组柱上变压器	5.7	二级	
373	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	汉江8#	69.14	二级	
374	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	石咀子4#	80.19	二级	
375	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	五房4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
376	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	马家洲七组一台区1#	301.38	一级	
377	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	王畈七八组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
378	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	新桥19#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
379	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	王湖村7#	160	二级	
380	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	横岭三组30（公）柱上变压器	80	二级	
381	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	檀湾村9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
382	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	千弓6#公变	25.46	二级	

383	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	江庙3#公变	20.94	二级	
384	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	沿河街1#	160	二级	
385	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	杨祠四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
386	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王河6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
387	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	张湾二组	160.79	二级	
388	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60—琚57）武60	杨畝村4#（解畝东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
389	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	白马山3#变压器	177.26	一级	
390	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV汉水线小56	小河街道1#	182.15	一级	
391	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	惠泽苑对面公变128#	237.08	二级	
392	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	占云七组	0	三级	线路不可接入
393	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414—柳522）德414线路	团湖店1#	17.14	二级	
394	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	华湾一组2#公变	0	三级	线路不可接入
395	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	麻坪#8台区	80.02	二级	
396	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	航宇路2#（公）柱上变压器	121.36	二级	
397	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联一线皇62	孔湾街道公变7#	0	三级	线路不可接入
398	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	黄家坪8#	80.3	一级	
399	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	孙家巷七组2#（公）柱上变压器	59.01	二级	
400	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	刘庄六组2#（公）柱上变压器	96.66	二级	
401	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	前锋村3#三组（1#）	84.16	一级	
402	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	郭安七组（村）2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
403	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	大张洼10#	0	三级	本身不可接入
404	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508—峪58）峪58线路	响井6#	33.61	二级	
405	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508—峪58）峪58线路	响井8#	12.18	二级	
406	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508—峪58）峪58线路	响井7#	16.14	二级	
407	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	北张庄5#（路边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
408	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	曹岗七组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
409	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	龙兴七组光伏	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
410	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	三合17#二组新农村	162.59	二级	
411	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	甘沟1#	31.13	二级	
412	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV汾银联一线（汾62—银55）银55	乾坤通苑	322.18	一级	
413	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	袁家天坑3#	80.01	二级	
414	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	白云庵	36.95	二级	
415	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	余堰1#（余堰）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
416	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60—琚57）武60	郭庄村5#（台子）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
417	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60—琚57）武60	郭庄村4#（六组西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
418	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	红星#44	269.18	二级	
419	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	尤岗四组2#台区	81.54	一级	
420	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	贺湾四组1#	80	二级	
421	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	小河余云一组3#	160.98	二级	
422	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	砖庙街道3#	258.56	二级	
423	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	街道5-1#公变	0	三级	线路不可接入
424	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV前湾线赤54	李楼村7#（七组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
425	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77—大63）大63线路	周家湾4#	149.85	二级	
426	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77—大63）大63线路	周家湾1#	150.23	二级	
427	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77—大63）大63线路	周家湾7#	126.02	二级	
428	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77—大63）大63线路	周家湾5#	75.94	二级	
429	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77—大63）大63线路	居委会14#	95.55	二级	
430	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77—大63）大63线路	居委会16#	82.98	二级	
431	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	雷祖殿13 #	321.42	二级	
432	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60—茨58）茨58线路	后庄2#	82.34	二级	
433	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	华湾二组2#	65.02	二级	
434	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV桥金联线金60	金斗#3台区	81.06	二级	
435	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60—琚57）武60	车站村8#（八方湾北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
436	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515—大61）大61线路	土桥6#	3.56	二级	
437	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV田大联一线大57	寨湾#1台区	41.81	二级	
438	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	大河洼#5台区	0	三级	本身不可接入
439	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414—柳522）德414线路	团湖店5#	67.03	二级	
440	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	万寿桥6#（万寿桥4#）	70.9	二级	
441	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇A线庙56	陈营11#	162.49	二级	
442	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畝线庙63	花梨岗7#	259.85	二级	
443	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	乔营一组2#（公）柱上变压器	323.78	二级	
444	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	柴堰冲3#台区公变	81.28	二级	
445	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	金桥二组柱上变压器	42.56	二级	
446	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV闻畝线（A闻57—B闻59）A闻57线路	文畝20#	81.17	二级	

447	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	文畝24#	161.68	二级	
448	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	秦畝5#	41.95	二级	
449	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	秦畝6#	80.15	二级	
450	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	真武观7#	166.04	一级	
451	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	旗杆湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
452	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	谭湾5#	67.24	二级	
453	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	蔡西村22#（申畝路口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
454	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	泉水村5#五组（1#）	80.01	二级	
455	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联二线（谷63-筑509）筑509线路	博喜门口公变	268.93	一级	
456	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60—琚57）武60	闻庄村7#（陶庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
457	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	文店4#公变	61.32	二级	
458	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	峰山2#公变	40.93	二级	
459	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	堰口村三组2#公变	14.07	二级	
460	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	前营村7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
461	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	官山二组公变	0	三级	本身不可接入
462	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	七里村2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
463	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	水洼六组2#公变	160	二级	
464	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	上泉坪一组3#	67.38	二级	
465	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	陶沟2#公变	0	三级	线路不可接入
466	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	岳畝1#变压器	0	三级	线路不可接入
467	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	赵庄1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
468	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）枣70	王湾五组	160.92	一级	
469	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	优良东郊	0	三级	线路不可接入
470	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	（55N）粮食公司台区	344.84	一级	
471	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	陈岗7组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
472	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	杜岗村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
473	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	高店村2#（六组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
474	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	当铺4#	90.9	二级	
475	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	槐树2#（一组）	141.13	二级	
476	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	宋营村4#	215.27	二级	
477	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	孔畝村四组	42.15	二级	
478	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	武当路7#	169.91	一级	
479	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	东台村2#（六组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
480	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	蔡营2#	69.38	二级	
481	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	朱坡三组	80.01	二级	
482	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联一线皇62	孔湾街道公变4#	0	三级	线路不可接入
483	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	新河村9#村	83.91	二级	
484	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	新河村8#四组	0	三级	本身不可接入
485	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	泉水村2#二组（2#）	110.97	二级	
486	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
487	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	长坪#4台区	0	三级	线路不可接入
488	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	朱家厂#8台区	0	三级	线路不可接入
489	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	肖庄4#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
490	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	新集2#	55.34	二级	
491	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	庙岗9#	148.49	二级	
492	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	贺湾三组3#	9.44	二级	
493	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	电信家属院（人民路）	321.62	一级	
494	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨岗一组2#	0	三级	线路不可接入
495	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	新华三组3#	160.83	二级	
496	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	新庙一组2#	0	三级	线路不可接入
497	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	新庙一组3#	0	三级	线路不可接入
498	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV前湾线赤54	李楼村6#（六组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
499	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	付楼三组3#	80	二级	
500	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	郭王6#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
501	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	双堰12#	267.16	二级	
502	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	双堰11#	278.17	二级	
503	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛康镇线盛67	雷祖殿14 #	345.42	一级	
504	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	月亮5#	80	二级	
505	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	余咀5#（余咀3）	46.03	二级	
506	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV毛河线梁59	(6235930)宋湾六祖	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
507	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	张史1#台区（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
508	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	土门#2台区	0	三级	线路不可接入
509	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	吊楼1#	0	三级	线路不可接入
510	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百二回线歇56	尚家坡#3台区	14.03	二级	

511	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	邓庄村5#（李巷）	0	三级	本身不可接入
512	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	温坪3#	146.64	二级	
513	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗营村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
514	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	杨岗1#	29.56	二级	
515	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	王楼#2（大队）	0	三级	本身不可接入
516	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	刘坪6#公变	82.03	二级	
517	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV紫官联线（紫58-官58）官58线路	大柳树4#	40.42	二级	
518	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	方湾4#	163.93	二级	
519	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	老林垭#4台区	38.57	二级	
520	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川11#	85.7	一级	
521	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）柳520线路	龚家河3#	160.16	二级	
522	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）柳520线路	聂家滩5#	56.83	二级	
523	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	春华小区（公）柱上变压器	346.72	二级	
524	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	李家寨9#	4.3	二级	
525	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	陡山3#台区	80.01	二级	
526	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	李家寨7#	0	三级	本身不可接入
527	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	吴楼06#(6组新郭家)	0	三级	本身不可接入
528	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	肉联厂2#	412.41	二级	
529	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	刘坪5#公变	42.8	二级	
530	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	凉水井7#	73.49	二级	
531	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	沙河二组2#	0	三级	线路不可接入
532	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	三里岗三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
533	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	三里岗六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
534	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	蔡西村23#（李楼六组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
535	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	彭咀三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
536	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	石湾2#(公)柱上变压器	160	二级	
537	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联一线（财602-峪57）峪57线路	吴湾5#	0	三级	线路不可接入
538	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV岗潘联线岗63	洪山头七组2#公变	0	三级	线路不可接入
539	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西洪二回线西66	西关村2#	0	三级	本身不可接入
540	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	楼子村3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
541	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	石桩河1#公变	24.36	二级	
542	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	王城街道18#	252	二级	
543	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西五回线西67	油厂公变87#	12.5	二级	
544	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	和平路九洲宾馆对面公变188#	320	一级	
545	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	杨树淌2#公变	16.53	二级	
546	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	陈家榜老道班公变	80.4	一级	
547	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	凤凰山#1-1台区	0	三级	线路不可接入
548	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	郭安十组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
549	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	东坡#5台区	82.22	二级	
550	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	老范8#	6.18	二级	
551	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	砖庙街道2#	310.08	二级	
552	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	付楼一组2#	80	二级	
553	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）谷57线路	邱家楼15#	262.09	二级	
554	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	西张庄2#（白庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
555	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	大王岗村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
556	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	汤冲村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
557	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	周垱村5#	80.5	二级	
558	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV烟厂A线樊56	万户北（公）柱上变压器	264.56	二级	
559	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	大畈#1台区	83.92	二级	
560	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	大市场（公）柱上变压器	259.23	一级	
561	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	陈岗4组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
562	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	梅庄3#	80.24	二级	
563	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	望粮山#3台区	62.37	二级	
564	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线下521	计生委4#	25.19	二级	
565	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	王台三组变压器	243.06	二级	
566	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	龙凤#5台区	9.78	二级	
567	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	下口泉3#公变	40.07	二级	
568	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	王家庄4#台区	40.16	一级	
569	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南60漳南二回线	洞坪4#台区	209.77	二级	
570	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	周湾二组2#	0	三级	线路不可接入
571	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张59	张集村15#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
572	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	隆兴村7#（上水坡）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
573	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	龚咀3#	164.02	二级	
574	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	石桥19#台区（柳吉胜门口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

575	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	九里坪1#	296.14	二级	
576	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	文庄村5#（煤气站）	25.61	二级	
577	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	朱楼村3#	35.42	二级	
578	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	前常5#台区（学校边上）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
579	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	黄庙十一组2#（吴店）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
580	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	石台寺3#	0	三级	线路不可接入
581	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	下郝湾3#	81.14	二级	
582	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	鄂北门口公变152#	320	一级	
583	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	宋集街道1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
584	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联二线（徐58-竹70）徐58线路	梁坡七组9#（公）柱上变压器	165.41	二级	
585	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	峡峪河#3台区	13.64	二级	
586	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	赵畈3#	76.09	二级	
587	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	王冲4#（钟闰）	106.39	二级	
588	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	梅庄6#	10.3	二级	
589	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	尚湾5#台区	0	三级	本身不可接入
590	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	范家岭2#台区	40.02	二级	
591	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	赵湾村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
592	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	肖云四组3#	0	三级	线路不可接入
593	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	刘岗村7#（彭洲）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
594	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	龙湾16#	266.47	二级	
595	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	黄岗9#	22.77	二级	
596	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	文化市场#22-2台区	262.46	二级	
597	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	余刘村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
598	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	董台变电生活区	640.76	二级	
599	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	八里村15#	154	二级	
600	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	南河十组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
601	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	风景区2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
602	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	隆中六组3#（公）柱上变压器	70.1	二级	
603	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线A郑58	皇城七组3-	66.16	二级	
604	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变3#（信用社）	267.4	一级	
605	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	小河5#台区（四五六队路东边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
606	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV粮站线黄56	前程01#（东）	113.12	二级	
607	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	马坡14#（10组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
608	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	冯家岭#2台区	40.46	一级	
609	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百马联线（百55-马55）百55线路	胡家店#1台区	5.51	二级	
610	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	盘龙#2台区	161.8	一级	
611	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	圣埡#1台区	55.75	二级	
612	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	姚家沟#1台区	80.31	一级	
613	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联二线康56	陆寨七组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
614	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	曾陈4#1组	0	三级	本身不可接入
615	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	后营4#公变	35.52	二级	
616	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	刘洲7#公变	74.91	二级	
617	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	黄家场#2台区	15.18	二级	
618	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林街道11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
619	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	银隆花园1#	646.44	二级	
620	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	古驿街道14#（经管站门前）	272.64	二级	
621	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	火星庙村5#	21.58	二级	
622	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	杨坡3#	0	三级	线路不可接入
623	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联一线韩74	四方旺（世益小区）	265.57	一级	
624	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	新桥18#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
625	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	张史2#台区（3、4组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
626	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	水厂路2#（公）柱上变压器	157.89	二级	
627	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	三房1#	0	三级	线路不可接入
628	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	白马四组4#柱上变压器	0	三级	本身不可接入
629	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	李桥村十一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
630	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联一线（石64-大56）大56线路	居委会15#	180.75	二级	
631	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	付庄3#（太平）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
632	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	蚩子营2#（张庙太平）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
633	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	凤山村	61.55	二级	
634	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	星伙3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
635	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	天明齐3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
636	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	王湾#2台区	324.38	二级	
637	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV大庙山线峪62	金寨1#	64.64	二级	
638	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	简庄一组台区125704	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

639	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛浴线薛58	刘家冲2#公变	41.22	二级	
640	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	杜家庄6#台区	0	三级	本身不可接入
641	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光二回线光71	杨营6#	186.34	二级	
642	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	陈庄9#	50.57	二级	
643	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	卧岗岗1#	0	三级	线路不可接入
644	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	杜湾三组1#（公）柱上变压器	17.16	二级	
645	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	范湾六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
646	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	田湾10#(10组)	32.31	二级	
647	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	水田3#	112.92	二级	
648	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	甘沟4#	5.91	二级	
649	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	染坊村部2#台区	0	三级	线路不可接入
650	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集六组台区	0	三级	线路不可接入
651	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡#8台区	0	三级	线路不可接入
652	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	柳沟3#陈万	80.01	二级	
653	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川村8#	167.02	一级	
654	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	肖刘1#6组	0	三级	本身不可接入
655	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	上张#2（上张）	63.58	二级	
656	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	月亮2#	42.94	二级	
657	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津(政府)	258.46	一级	
658	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	窑岭张家老屋	80.37	二级	
659	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	杜家庄5#台区	2.81	二级	
660	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	机车社区四区2#柱上变压器	258.33	二级	
661	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	肖湾5#台区	80	二级	
662	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	胡岗村5#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
663	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联四线团63	黄家七组2#（公）柱上变压器	169.04	二级	
664	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	汪营村三组4#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
665	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	张西二组9#（公）柱上变压器	140.12	二级	
666	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	清水店一组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
667	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	重阳#8台区	24.79	二级	
668	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	前常6#台区（光传超市边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
669	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	五连村13#（十一组）台区	0	三级	线路不可接入
670	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	肖湾二组（吴店）1	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
671	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	严湾二组3#（公）柱上变压器	46.93	二级	
672	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	龙坪#3台区	81.49	一级	
673	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	竹园4#台区(老站)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
674	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	韩堂1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
675	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	三溪沟#3台区	84.14	二级	
676	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	东吴#6（东吴6队）	134.78	二级	
677	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	于王岗村4#（李岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
678	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	汪家河1#	48.45	二级	
679	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	赵家营6#台区新建工程柱上变压器	80.11	一级	
680	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	黄莲树（一场5队公变）	21.41	二级	
681	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村八、九组8#	55.24	二级	
682	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	崔当5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
683	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	罗家湾#9台区	0	三级	线路不可接入
684	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	马岗村4#	20.15	二级	
685	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	东王岗1#	0	三级	线路不可接入
686	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	中营村6#	160.32	二级	
687	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口二组2#	0	三级	本身不可接入
688	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	六管营9#	0	三级	本身不可接入
689	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	尚寨5#	0	三级	本身不可接入
690	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天朝一回线天515	枫香坪#1台区	164.21	二级	
691	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	茅坪#3台区	54.03	二级	
692	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	彭家岭1#	119.75	二级	
693	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	鹿门寺3#郑冲	80.01	一级	
694	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	五家沟	80.01	二级	
695	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	王咀4#	24.32	二级	
696	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	钱湾村3#	81.68	一级	
697	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫金镇线紫59	哑子路口1#	164.19	二级	
698	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张镇线张61	张集村16#	16.66	二级	
699	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV后金联线金54	金斗#4台区	100.76	二级	
700	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	车家店（李家院6#）	0	三级	线路不可接入
701	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建一回线韩63	沙店小学台区	354.94	一级	
702	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣建一回线枣56	建设西路	334.54	一级	

703	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	王营2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
704	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	余庄村12#（柿子园）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
705	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	南王4#（粮站）	28. 73	二级	
706	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	馆驿#2台区	56. 13	二级	
707	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	杜湾村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
708	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	湖北电器厂居民1#	45	二级	
709	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐庄六组公变50KVA	4. 9	二级	
710	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	居委会一组4#柱上变压器	81. 51	一级	
711	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	金王6#（小金家）	0	三级	本身不可接入
712	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	王营村9#	33. 42	二级	
713	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	仲庄村5#(二组)台区柱上变压器	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
714	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	高店村8#（高店八组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
715	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	学府馨园变压器	256. 4	二级	
716	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保58	土产小区台区	252. 02	二级	
717	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	尖角2#	85. 21	二级	
718	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	新河村10#十组（1#）	0	三级	线路不可接入
719	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	鸡冠河#8台区	127. 6	二级	
720	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	腰铺4号	80. 27	二级	
721	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	交警队公变4号	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
722	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶吉联一线叶512	方湾村	30. 98	二级	
723	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	毕庙村3#（公）柱上变压器	40	二级	
724	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡#5台区	0	三级	线路不可接入
725	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南李联线南67线路	剪子沟4号	9. 63	二级	
726	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	党校门口公变45#	320	一级	
727	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	赵湾村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
728	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	中郭02#(中郭村)	29. 04	二级	
729	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV米油二线油74	谢洼3#公变	329. 32	一级	
730	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	西关村7#	0	三级	本身不可接入
731	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	许湾3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
732	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	杨岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
733	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	北河五组4#	7	二级	
734	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	王沟四组8#（公）柱上变压器	160	二级	
735	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	庙坪#10台区	80	一级	
736	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	清水店一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
737	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	二中队6#台区（土豆地）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
738	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	邓坪6号	80. 41	二级	
739	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	中郭03#(泵站)	80. 04	二级	
740	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	制鞋厂门口二号公变143#	320	一级	
741	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	简槽#1台区	94. 9	二级	
742	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	泉眼1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
743	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	前王121109	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
744	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畈七组	194. 4	二级	
745	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	周当村8#	81. 57	二级	
746	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	张伙5#（新增）	29. 3	二级	
747	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	唐店3#泵站	160. 02	二级	
748	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV张家沟线大55	张家沟#6台区	0	三级	线路不可接入
749	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	巡检司11#（三组）台区	169. 6	二级	
750	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	施营村1#	27. 75	二级	
751	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	王冲1#（坝边）	61. 03	二级	
752	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	10kV磷化工线赵家营环建房2#公变	260. 82	一级	
753	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	高河清4#	36. 02	二级	
754	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花60花庄线	花庄五组公变	90. 84	一级	
755	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	巡检司新社区	237. 89	二级	
756	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	华湾六组变压器	24. 54	二级	
757	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	李家湾一组1#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
758	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	院子湾村4#台区	42. 57	二级	
759	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	上河村五组6#	0	三级	本身不可接入
760	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	七里村1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
761	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武据联三线（武55-锯54）锯54	郑岗村4#(钱庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
762	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武据联三线（武55-锯54）锯54	三王村3#(中心)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
763	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	何家坪2#台区	0	三级	本身不可接入
764	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	刘畈二组5#	128. 02	二级	
765	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	10kV清油联线605小区公变	330. 4	二级	
766	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武坡五组3#公变	160. 02	二级	

767	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	万洋村7#（开发区）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
768	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	西街4#公变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
769	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石73-石65）石73线路	武当路3#	284.69	一级	
770	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	省一建102小区315（公）柱上变压器	215.55	二级	
771	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	梁家畈6#	160.34	一级	
772	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	韩家卡13#	159.31	二级	
773	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	武营村10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
774	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	方庙六组台区	0	三级	线路不可接入
775	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	彪庙13#	81.73	二级	
776	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	彪庙12#	81.18	二级	
777	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	严湾迁移点	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
778	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	庞营四组10#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
779	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	散洲一组4#（公）柱上变压器	33.71	二级	
780	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	砖庙街道5#	241.18	二级	
781	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	沈畈四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
782	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	柳树湖村12#	100.6	二级	
783	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	孟桥川3#	6.79	二级	
784	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	沙河三组6#	0	三级	线路不可接入
785	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	李湾三组3#	0	三级	线路不可接入
786	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	王大桥3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
787	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	剪刀沟2#	28.23	二级	
788	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV樊阳线光55	杨寨5#	25.24	二级	
789	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	古驿街道1#（古驿公用）	267.42	二级	
790	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	张铁炉台区125714	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
791	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联二线康56	陆寨四组1#（公）柱上变压器	84.56	二级	
792	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	康佳变电站	10kV王湾线康75	王湾1#	18.3	二级	
793	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	王家庄3#台区柱上变压器	41.03	一级	
794	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	草寺一组5#	13.44	二级	
795	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	长乐五组1#	0	三级	线路不可接入
796	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	石灰十二组2#	49.72	二级	
797	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	水利局2#	261.08	一级	
798	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾筑联二线汾66线路	泰山庙9#	517.1	一级	
799	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	孔畈四组2#	10.01	二级	
800	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	上洲3#四组	59.48	二级	
801	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阎钱联线阎425线路	十家庙五组2#（公）柱上变压器	80	一级	
802	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	古乐寺9#	81.29	二级	
803	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV生活区线东61线路	白水峪3#	40.01	二级	
804	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	五家沟3#	41.62	二级	
805	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	刘湾三组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
806	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗泵站1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
807	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	杜寨村4#（七组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
808	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	潘岗村5#（谷城）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
809	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV古城线武59	古城村9#（五组路西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
810	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	二环路北	458.27	一级	
811	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	朱砂3#变压器	0	三级	线路不可接入
812	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	团湖店9#	70.9	二级	
813	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	凤凰5#	76.4	二级	
814	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	庞营村四组4#	0	三级	线路不可接入
815	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	甘家畈2#	82.1	二级	
816	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西洪一回线西56	西关村10#	0	三级	本身不可接入
817	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	云旗山#4台区	15.4	二级	
818	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	刘家营5#	64.8	二级	
819	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	贺岗6#	34.89	二级	
820	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	狮子口张家河2#公变	40.07	一级	
821	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	旧县二组变压器	0	三级	线路不可接入
822	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	大王庙1#	67.19	二级	
823	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	大沟四组变压器	0	三级	线路不可接入
824	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	袁巷五组（公）柱上变压器	15.97	二级	
825	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	南北街4#（公）柱上变压器	160	二级	
826	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	钱湾村4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
827	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	罗寨四组	0.85	二级	
828	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛浴线薛58	店子坪1#公变	40.32	二级	
829	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	兴隆四组3#	199.59	二级	
830	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	长堰村2#（七、八组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

831	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联三线春55	茶棚村11#	192.94	二级	
832	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	老街2#台区	161.42	二级	
833	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	杜庙村1#（杜庙北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
834	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	信家沟	131.73	一级	
835	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV刑川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	孟子坪3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
836	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联三线春64	(61A)公路段家属院	320	一级	
837	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	资山五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
838	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	路	镇政府1公变	262.53	一级	
839	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	襄江三组	0	三级	线路不可接入
840	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	老君台1#	270.92	一级	
841	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板56板桥线	新集1#公变	118.55	二级	
842	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武营二组2#公变	141.68	二级	
843	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢三回线白64	会计局	162	二级	
844	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	前锋村2#二组	0	三级	本身不可接入
845	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	张家淌4#台区	14.21	二级	
846	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	柳树坪3#	0	三级	线路不可接入
847	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈垭线紫56	茶园沟2#	80	二级	
848	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	龙家沟6#	82.11	一级	
849	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	韩家卡12#	145.15	二级	
850	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）庙62线路	兰康7#	271.94	二级	
851	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	后庄11#	80.22	二级	
852	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	梅畈三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
853	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	凤凰六组1#（公）柱上变压器	75.03	二级	
854	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	将军山9#	91.77	二级	
855	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	刘湾2#	8.74	二级	
856	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	李家湾#9台区	35.5	二级	
857	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	民政村2#	160.58	二级	
858	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	猴垱三组3#	80.77	二级	
859	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	黄集六组2#	140.93	二级	
860	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	贺台4#	40.1	二级	
861	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	李湾三组2#	0	三级	线路不可接入
862	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	双河2#（聂庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
863	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	程河8#	151.39	二级	
864	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	周岗4#	0	三级	本身不可接入
865	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	长河#1台区	80.55	二级	
866	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	九路寨#3台区	80.01	二级	
867	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV电台线钱71	水洼一组1#（公）柱上变压器	223.56	二级	
868	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	张湾2#	4.61	二级	
869	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场王湾4#	80	二级	
870	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	沈畈六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
871	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	良种场2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
872	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	西村3#新增台区	159.95	二级	
873	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	东吴16#（三队2）	25.22	二级	
874	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV谷丰路线汾78线路	皮家洼7#	167.92	二级	
875	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	双堰6#	117.2	二级	
876	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾三组2#	0	三级	线路不可接入
877	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	钟岗六组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
878	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊广一回线樊62	3545生活区2#（公）	668.38	二级	
879	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	李冲3#（公）柱上变压器	10.11	二级	
880	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	殷畈10#	323.55	一级	
881	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	马棚村二组7#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
882	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	古乐寺7#	40.17	二级	
883	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联二线竹70	李马村一组4#（公）柱上变压器	152.33	二级	
884	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	花梨岗4#	161.58	二级	
885	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	水沟3#	40.03	二级	
886	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	五家沟2#	41.61	二级	
887	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	刘湾二组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
888	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	琚东村5#（政府东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
889	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	杨河村马庄3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
890	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV塔园线沈61	坡寨子3#	40.02	一级	
891	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV工业园线汉55	吴店中队	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
892	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	孙巷四组2#公变	160	二级	
893	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	珍珠二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
894	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	龚河七组1#	52.89	二级	

895	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV油潘二回线潘71	养路费征稽所	268.18	一级	
896	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗营村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
897	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	宋冲2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
898	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	红星村5#	267.53	二级	
899	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	木桥3#变压器	40.19	二级	
900	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	杨林一组	106.01	二级	
901	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	南山寺2#公变	82.21	二级	
902	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	磨坪3#公变	41.74	二级	
903	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	郭家棚村2#台区	40.28	二级	
904	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	街道公用变1#	160.16	二级	
905	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	平林八组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
906	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60—琚57）武60	吴湾村7#（七组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
907	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王城线王61	王城街道一号（JD）	242.22	二级	
908	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55—七59）七59线路	赵岗村2#（信用社）	170.81	二级	
909	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	马家洲3#变压器	263.16	一级	
910	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59—沈55）冷59线路	李洲1#	113.85	二级	
911	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	胡湾一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
912	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV清油联线清63	楚江家属院	172.45	二级	
913	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	红星10#公变	166.73	一级	
914	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢四回线鄢505	七里岗一组	119.95	二级	
915	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55—资50）资50	团山五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
916	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	洪庙七组（公）柱上变压器	46.87	二级	
917	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	翠花铺8#	82.69	一级	
918	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	玛瑙观3#	81.28	二级	
919	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	倒沟3#	0	三级	线路不可接入
920	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光一回线河531	贾湖村8#	57.32	二级	
921	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	郭安三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
922	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	轩庄四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
923	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	陶湾12#	82.87	二级	
924	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	付湾8#	329.34	二级	
925	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68—庙62）庙62线路	杉沟2#	80	二级	
926	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	茅坪#5台区	80.45	一级	
927	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	槐树湾5#	80	二级	
928	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马头一组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
929	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	梅畈四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
930	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	美华建筑（公）柱上变压器	252	二级	
931	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	黄营12#	320	二级	
932	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	黑林沟2#	0	三级	线路不可接入
933	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	马套1#	0	三级	本身不可接入
934	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	路	王家营3#	257.09	二级	
935	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	占云八组2#	0	三级	线路不可接入
936	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	猴挡三组4#	12.95	二级	
937	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59—方51）方51线路	畜牧场15#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
938	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	瓦庙4#公变	43.93	二级	
939	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59—荣50）荣50线路	袁庄3#（李湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
940	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62—龙63）龙63	吴岗3#1组	13.08	二级	
941	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	二中队4#台区（万家坪）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
942	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	南漳大酒店	29.27	二级	
943	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70—竹56）竹56线路	苏家店3#	0	三级	本身不可接入
944	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49—排55）排55线路	吴楼03#（陈家）	34.74	二级	
945	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	观音1#村	0	三级	本身不可接入
946	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	棋盘山3#（三组）	194.31	二级	
947	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	白集8#8组	161.4	二级	
948	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	薛家湾2#公变	0	三级	线路不可接入
949	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场孙湾3#	46.75	二级	
950	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	耿畈9组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
951	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	后庄9#	75.98	二级	
952	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	杜岗三组1#	79.49	二级	
953	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	双泉四组	17.43	二级	
954	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615—团47）团47线路	李冲村4组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
955	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	潘岗村6#（陈寨）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
956	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	小河3#	48.52	二级	
957	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	郭峪4#	81.1	二级	
958	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	小河6#	163.22	二级	

959	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	东赵湖村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
960	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV塔园线沈61	马庄6组	82.04	一级	
961	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	仓房3#	0	三级	线路不可接入
962	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保三回线黄66	供电所#11-4台区	0	三级	线路不可接入
963	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	岳底6#大周营	160.01	二级	
964	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV岗潘联线岗63	魏庄6#公变	0	三级	线路不可接入
965	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联一线（石64-大56）大56线路	居委会2#	336.58	一级	
966	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	六股泉7#台区	0	三级	本身不可接入
967	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武62路灯线	10kVA路灯线政府1#公变	289.09	一级	
968	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	庵沟一组公变	81.74	一级	
969	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	金狮垭4#公变	40.12	二级	
970	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	高垭3#公变	40.62	二级	
971	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	隆南3#公变	76.3	二级	
972	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	吉河郭巷村3#	160	二级	
973	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	高庵村4#(郭家)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
974	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安56双柏线	邓家咀5#台区	0	三级	线路不可接入
975	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	般若寺1#公变	56.42	二级	
976	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	龙家沟1#	52.69	二级	
977	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	新集街道3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
978	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	真武观1#	82.49	一级	
979	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	代庄村1#（代庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
980	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	谭墙六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
981	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	方各五组	0	三级	线路不可接入
982	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	企业局1#公变	426.51	二级	
983	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石73-石65）石73线路	菜场3#	325.03	一级	
984	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄龙沟#7台区	0	三级	线路不可接入
985	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	杨村4#	4.63	二级	
986	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	汪洲5#	86.63	二级	
987	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	新街二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
988	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	断层沟6#	21.78	二级	
989	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	断层沟5#	153.8	二级	
990	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	刘家沟11#	163.57	二级	
991	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	望佛山#6台区	80.01	一级	
992	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	祠堂村6#(扶贫)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
993	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	付寨6#戎岗新农村	164.08	二级	
994	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁黄联二线翁526分支线	孙家湾#1-1台区	0	三级	线路不可接入
995	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	上集10#	137.36	二级	
996	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	锻造三院	258.02	二级	
997	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	李洲4#	134.01	二级	
998	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV杨溪湾线石76线路	余店9#	255.02	一级	
999	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	枣庄台区1262011	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1000	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	齐集村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1001	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	冯冲2#	80.69	二级	
1002	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	街道3-1#公变	133.79	二级	
1003	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星四组1#	160.76	二级	
1004	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	凉水井11	47.83	二级	
1005	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	王桥八组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1006	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	槐树一组1#	168.02	二级	
1007	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	三里岗四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1008	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光一回线河531	贾湖村4#	0	三级	本身不可接入
1009	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	粮食收储公变	256.3	二级	
1010	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	廖坪1#	24.21	一级	
1011	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	张湾六组1#	161.51	二级	
1012	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	唐冲6#一组2	80.06	一级	
1013	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场李湾2#	2.8	二级	
1014	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	隆中一组3#（公）变压器	252	一级	
1015	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	水星台9#	356.62	二级	
1016	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	高楼三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1017	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	皮家洼6#	166.02	二级	
1018	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	西山#3台区	82.66	二级	
1019	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	周湾2#	80.29	二级	
1020	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	蒋套3#	83.63	二级	
1021	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	南营村8#（五组）台区	0	三级	线路不可接入
1022	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	岳畈三组台区	0	三级	线路不可接入

1023	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	肖洲3#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
1024	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	蔡东村15#（朱庄北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1025	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	清潭街道6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1026	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐堤五组1#（公）柱上变压器	80.29	二级	
1027	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	郭峪3#	83.22	二级	
1028	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	皂角树9#	40.37	二级	
1029	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	沙河王庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1030	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV塔园线沈61	王家山4#	81.2	一级	
1031	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	郭楼3#	17.93	二级	
1032	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	合力4#一组	81.87	二级	
1033	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	江家洲5#	31.66	二级	
1034	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	洪堰9#台区公变	246.58	二级	
1035	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	九屋3#公变	0	三级	线路不可接入
1036	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	漫云村	18.62	二级	
1037	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	大沟村部变压器	0	三级	线路不可接入
1038	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	马鹿1#公变	65.47	二级	
1039	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场油坊2#	40	二级	
1040	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	三里岗五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1041	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫金镇线紫59	双庙垭6#	23.31	二级	
1042	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	新市南街4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1043	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV杨溪湾线石76线路	余店2#	208.33	一级	
1044	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	武当路8#	262.51	一级	
1045	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾二组	0	三级	线路不可接入
1046	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	三洲五组	162.57	二级	
1047	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星二组	28.6	二级	
1048	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	七里岗六组	221.29	二级	
1049	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV花庙线楚50	七里村3#三组	135.04	二级	
1050	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	荆家棚6#	0.64	二级	
1051	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	孙家沟2#	0	三级	线路不可接入
1052	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫金镇线紫59	双庙垭4#	112.72	二级	
1053	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	牌坊一组1#（公）柱上变压器	40	一级	
1054	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	司法局	28.48	一级	
1055	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	万寿桥7#	80.33	二级	
1056	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联二线康56	陆寨一组3#（公）柱上变压器	8.13	二级	
1057	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	三湾2#	0	三级	线路不可接入
1058	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	猴岗四组2#	22.72	二级	
1059	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	罗榜4#	51.73	二级	
1060	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	程岗村13#（上王）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1061	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	老街村5#（扶贫）	160.07	二级	
1062	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	宋王村2#（扶贫）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1063	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1064	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	江坡三组2#	80.09	二级	
1065	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	槐树三组	81.03	一级	
1066	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	槐树六组	28.53	二级	
1067	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV杨溪湾线石76线路	杨溪湾7#	251.98	二级	
1068	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	倒座庙7#	81.77	二级	
1069	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	曹岗9组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1070	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	陆寨三组2#（公）柱上变压器	4.44	二级	
1071	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	检察院家属院公变	131.28	二级	
1072	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何岗村7#公变	0	三级	本身不可接入
1073	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	张楼村6#（六组）	0	三级	本身不可接入
1074	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	宋湾1#	0	三级	线路不可接入
1075	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	辛店岗3#	0	三级	本身不可接入
1076	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	唐湾一组	42.29	二级	
1077	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	公用13#（水塔）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1078	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	槐树湾4#台区	121.6	二级	
1079	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	界牌垭4#	40.59	一级	
1080	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	柳树沟5#	40.71	二级	
1081	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇A线庙56	李洼5#	163.32	二级	
1082	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	柳树沟4#	18.02	二级	
1083	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	铁庙沟3#	82.28	一级	
1084	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	黄丰村一组8#	0	三级	线路不可接入
1085	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	企业局2#公变	545.37	二级	
1086	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	柏桥8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

1087	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	刘庄5#台区公变	80	二级	
1088	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	熊营村九组16#	0	三级	线路不可接入
1089	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	老君山8#	0	三级	线路不可接入
1090	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	四季青5#（公）变压器	252	二级	
1091	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	中心路5#	267.13	一级	
1092	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	钟岗六组2#	55.25	二级	
1093	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王城线王61	王城街道15#	292.21	二级	
1094	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV石棉线钱64	钱营五组2#（公）柱上变压器	78.59	二级	
1095	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	朱寨村4#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1096	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	柴店岗村10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1097	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	王庄村3#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1098	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	王门4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1099	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	梁咀4#	29.87	二级	
1100	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	金盘洞#1台区	0	三级	线路不可接入
1101	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	韩家湾#1台区	0	三级	线路不可接入
1102	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	油房湾村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1103	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	马岗2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1104	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV田大联一线大57	砬峪#1台区	72.96	二级	
1105	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安60安集线	洪山路1#台区	284.15	一级	
1106	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	月明寺6#台区公变	50.49	二级	
1107	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	大埠口9#台区	0	三级	线路不可接入
1108	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	陈寨村3#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1109	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	朱湾村2#变压器	82.39	二级	
1110	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）枣70	龙联2#	361.9	一级	
1111	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	西赵湖一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1112	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	高峰九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1113	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	三里岗五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1114	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	黑河村2#台区	40.47	二级	
1115	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	上集2#	29.1	二级	
1116	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星四组	322.28	二级	
1117	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳银联一线柳524	彭家山4#台区	168.2	二级	
1118	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	雁落坪村3#台区	70.89	二级	
1119	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星七组	8.24	二级	
1120	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	三洲2#一组	191.98	二级	
1121	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	方各七组1#	0	三级	线路不可接入
1122	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联线皇56	金铺八组	160.02	二级	
1123	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	双龙村	0	三级	线路不可接入
1124	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	陶湾9#	21.96	二级	
1125	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	小坦山6#	95.77	二级	
1126	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	关岗9#变压器	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1127	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联二线贞502	余岗五组6#（公）柱上变压器	343.54	二级	
1128	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	车桥厂后街3#（三供一业）	518.06	一级	
1129	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	猴挡五组2#	20.52	二级	
1130	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	横溪#9台区	67.62	二级	
1131	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	横溪#8台区	161.58	二级	
1132	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	钟岗五组1#	80.41	二级	
1133	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	金牛寺5#	62.04	二级	
1134	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	石河四组3#	81.14	二级	
1135	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	蒋湾村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1136	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	龙王河2#	85.84	二级	
1137	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	刘寨居委会4#(扶贫)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1138	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1139	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗一组1#	66.95	二级	
1140	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	五房村3#（五房东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1141	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	太山庙四组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1142	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗二组1#	25.53	二级	
1143	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	土岭7#	81.47	二级	
1144	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	后畈14#	217.43	二级	
1145	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	王集南街（派出所门口）	0	三级	线路不可接入
1146	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	马岗4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1147	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	盐业公司家属院	81.42	一级	
1148	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	候井12#	160	一级	
1149	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	槐树一组2#	207.03	二级	
1150	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV腊楚二回线楚59	鄢城供电所2#	321.61	二级	

1151	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	菜园#9台区	40.2	二级	
1152	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	三官2#（李庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1153	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	陈埠村3#	11.84	二级	
1154	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线A线卞511	便河三组公变	17.9	二级	
1155	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	粮管所2#	257.31	二级	
1156	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	二郎村三组	0	三级	本身不可接入
1157	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	马良街#3台区	266.28	一级	
1158	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	（聂家坪）2#	323.78	二级	
1159	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	张楼村1#（一组）	8.96	二级	
1160	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	上集7#	105.54	二级	
1161	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇A线庙56	北街4#	83.37	二级	
1162	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	熊营5#	172.67	二级	
1163	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	下磨石4#	60.34	二级	
1164	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	倒座庙6#	34.92	二级	
1165	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	新街七组台区2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1166	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	大冲六组2#公变	0	三级	本身不可接入
1167	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	盛丰村（王家洼六组）2#（公）柱上变压器	170.35	二级	
1168	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	牛首村七组13#	0	三级	线路不可接入
1169	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	车站巷4#	245.02	二级	
1170	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	朱寨村1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1171	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	团湖店7#	40.21	二级	
1172	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	宋洲4#	82.49	二级	
1173	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	白龙庙9#	199.2	二级	
1174	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	杜岗五组1#	121.08	二级	
1175	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	尹集四组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
1176	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场东岗2#	24.74	二级	
1177	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏油联线魏545	云湾18#公变	269.64	二级	
1178	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	向家湾6#台区公变	80.97	二级	
1179	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	夏家湾7#台区公变	84.7	二级	
1180	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	10kV磷化工线赵家营环建房1#公变	254.4	一级	
1181	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	长岭4#台区	0	三级	线路不可接入
1182	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	杜湾9组公变	77.72	二级	
1183	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	冰林二组变压器	0	三级	线路不可接入
1184	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	下新店2#	75.3	二级	
1185	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	杨大桥北台区125403（JD）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1186	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	古林坪台区变压器	0	三级	线路不可接入
1187	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林村三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1188	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	杜岗八、十组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1189	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	榆树街道公用2#	128	二级	
1190	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	南街公用	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1191	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心5#（JD）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1192	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	郑家咀3#台区	43.04	二级	
1193	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	高庄七组	162.43	二级	
1194	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	安乐埝3#台区	161.37	二级	
1195	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	马台4#	164.81	二级	
1196	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	高湾六组	0	三级	线路不可接入
1197	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾三组	0	三级	线路不可接入
1198	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	武湖二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1199	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	八庙一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1200	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	荣新花园3#台区	252	一级	
1201	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	寨子07#（村委会）	29.69	二级	
1202	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联二线顺56	麒麟工业园4#柱上变压器	252	一级	
1203	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	安家岗8#	82.92	一级	
1204	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	彭湾村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1205	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞑闻联一线（闻58-鞑58）闻58线路	秦家畈4#	80.38	二级	
1206	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	酒厂2#公变	259.59	二级	
1207	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	黄坪#6台区	80.56	二级	
1208	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	吴家营8#	81.9	一级	
1209	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	龚埝村8#（二组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1210	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV青龙线琚61	青龙村9#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1211	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	红星六组#2-	0	三级	线路不可接入
1212	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	太山庙村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1213	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	圣庙四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1214	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	彪庙16#	80.67	二级	

1215	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	胡家井11#	81.61	二级	
1216	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清风路1#（公）柱上变压器	286.16	二级	
1217	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畝六组2#	291.51	二级	
1218	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河一组1#（公）柱上变压器	327.89	二级	
1219	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	安沟8#（安沟2组）	22.14	二级	
1220	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪一回线袁57	袁冲10#	29.74	二级	
1221	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	八里16#	305.5	二级	
1222	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	孟桥川4#	0	三级	本身不可接入
1223	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	马桥街#1台区	0	三级	线路不可接入
1224	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	徐岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1225	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	曹坡3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1226	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	五小门口公变63#	186.2	一级	
1227	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	峡峪河#2台区	57.31	二级	
1228	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	雷祖殿8#	170.38	二级	
1229	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集三组2#台区	0	三级	线路不可接入
1230	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	甲子河公变	0	三级	线路不可接入
1231	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	闫岗村7#（塔湾）	10.15	二级	
1232	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	张楼村2#（二组）	19.32	二级	
1233	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	兰家岗5#	0	三级	本身不可接入
1234	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	北街3#	162.29	二级	
1235	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV闻畝线（B闻59-A闻57）B闻59线路	西湾10#	82.2	二级	
1236	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石73-石65）石73线路	石花计生办	242.23	二级	
1237	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	埡子口6#	7.67	二级	
1238	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云二回线贞607	黄家五组2#（公）柱上变压器	261.62	二级	
1239	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	绿洼7#	82.46	二级	
1240	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV阁钱联线钱55线路	钱营二组2#（公）柱上变压器	12.28	二级	
1241	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗七组1#	95.55	二级	
1242	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	双堰2#	163.7	二级	
1243	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联二线竹70	李马村一组3#（公）柱上变压器	14.2	二级	
1244	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	黄营村8#	161.34	一级	
1245	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畝线庙63	王家嘴6#	69.07	二级	
1246	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畝配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	财庙6#	77.48	二级	
1247	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	朱寨村3#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1248	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	团湖店8#	65.33	二级	
1249	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	下七坪6#	67.26	二级	
1250	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）庙62线路	回流湾5#	255.01	二级	
1251	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄峪铺7#	49.21	二级	
1252	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	石桥头三组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1253	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	簏子湾公变	41.2	一级	
1254	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	三道峡#3台区	22.93	二级	
1255	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	李家咀3#新增	0	三级	本身不可接入
1256	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	赵店小学公变	80.13	一级	
1257	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集十四组变压器	0	三级	线路不可接入
1258	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	曾岗六组公变	15.66	二级	
1259	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	李家沟2#台区	40.01	二级	
1260	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	沙沟子2#变压器	24.58	二级	
1261	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	李洼村四组1#（公）柱上变压器	30.51	二级	
1262	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	菜街3#公变	211.82	二级	
1263	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董广一回线董510	幸福小区铁院4#柱上变压器	263.53	二级	
1264	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	腰铺2#	161.95	二级	
1265	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董广一回线董510	幸福小区铁院3#柱上变压器	260.3	二级	
1266	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	昔岗二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1267	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	(93H)海天花园	173.26	一级	
1268	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	徐坪1#公变	120.43	二级	
1269	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王资联一线王55	王城街道4#(JD)	188.64	二级	
1270	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	余家湾台区变压器	0	三级	线路不可接入
1271	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	木桥1#变压器	42.55	二级	
1272	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	白沙岗	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1273	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV闻畝线（B闻59-A闻57）B闻59线路	堰河3#	40.06	二级	
1274	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山一组2#	12.28	二级	
1275	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	C襄樊金源供水有限公司公变	82.08	二级	
1276	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	赵咀二组2#	81.19	一级	
1277	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	王集街道（北街）	0	三级	线路不可接入
1278	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨岗六组	0	三级	线路不可接入

1279	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	10kV清油联线红星村15#公变	264.67	二级	
1280	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	南河四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1281	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	联合董家岗	211.34	二级	
1282	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	余云八组	0	三级	线路不可接入
1283	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	发改委公变	256.49	二级	
1284	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	皇城八组2号	279.27	二级	
1285	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	南营村4#（四组）台区	0	三级	线路不可接入
1286	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	柴岗4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1287	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	杜河村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1288	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王河7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1289	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	柳树沟6#	62.31	二级	
1290	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	张家淌5#台区	40.18	二级	
1291	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	吴集7#台区（庄子营）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1292	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	黄湾村七组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1293	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	红卫化工柱上变压器	252	二级	
1294	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑三回线郑60	团结巷315（公）柱上变压器	252	二级	
1295	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	邓家湾6#	81.87	二级	
1296	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	彪庙11#	60.17	二级	
1297	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联一线线康76	陆寨九组3#（公）柱上变压器	85.78	二级	
1298	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	城关五组3#	258.75	二级	
1299	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV丹阳一回线卞513线路	剪子沟一组	20	二级	
1300	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	罗家坪#4台区	132.03	二级	
1301	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	孟湾七组9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
1302	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	下四河淤4#	40	二级	
1303	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）汾64线路	石龙沟6#	80.31	二级	
1304	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	大峪14#	80.13	二级	
1305	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	段湾2组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1306	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV段湾线梁61	段湾七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1307	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	土桥10#	31.84	二级	
1308	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	张集村20#	307.44	二级	
1309	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	彪庙15#	81.13	二级	
1310	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	凉水井9#	249.81	二级	
1311	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV杨溪湾线石76线路	杨溪湾8#	315.98	二级	
1312	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	徐寨三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1313	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	东坪#6台区	67.02	二级	
1314	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡检联线巡56线路	凤山2#	80.01	二级	
1315	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	云岫七组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
1316	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	李家湾四组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
1317	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	张岗1#	61.24	二级	
1318	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	施吴02#（潭营）	197.82	二级	
1319	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	程歧#1台区	80.89	二级	
1320	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	赵山2#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
1321	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	石咀子2#	29.86	二级	
1322	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	陈店村1#（十一组）	31.32	二级	
1323	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	两仪街公变122 #	252	一级	
1324	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	史李5#台区（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1325	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	郭营南河2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1326	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	张巷3#变压器	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1327	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	陈营10#	239.99	二级	
1328	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	黄垭4#	12.13	二级	
1329	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	付湾7#	125.93	二级	
1330	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	熊岗4#	12.68	二级	
1331	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	西湾9#	80.01	二级	
1332	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	北河三组3#	0	三级	本身不可接入
1333	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	三岔路10#	166.06	二级	
1334	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	绿洼8#	81.58	二级	
1335	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）柳520线路	安岗9#	80.81	二级	
1336	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	卢畈5#变压器	78.28	二级	
1337	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	茶庵8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
1338	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	胡河5#柱上变压器	0	三级	本身不可接入
1339	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	龚河村1#	50.3	二级	
1340	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	彭家河7#	80.19	二级	
1341	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	黄家坪6#	70.85	二级	
1342	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	邵楼10#	42.46	二级	

1343	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	红马庙6#	79.62	二级	
1344	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武珩联一线（武60-珩57）武60	吴湾村14#（高庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1345	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	冯岗五组1#	80	二级	
1346	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	兴隆殿6#	75	二级	
1347	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	薤山配电站	10kV东薤联线薤501	高庙6#	40.53	一级	
1348	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联线皇56	金铺四组#2-	0	三级	本身不可接入
1349	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	杜岗六组1#	82.47	二级	
1350	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	江坡六组1#	8.63	二级	
1351	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	赵岗6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1352	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	南街三号公变20#	200	一级	
1353	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV中铁线云622	三珍食品	90.52	二级	
1354	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畋变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	咎家铺4#	83.65	二级	
1355	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	夏家湾6#	38.8	二级	
1356	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	彭家村4#（四组）	113.39	二级	
1357	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛鸟联一线牛612	李洼村三组公变	0	三级	本身不可接入
1358	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	谭湾4#变压器	47.36	二级	
1359	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	曾岗三组公变	31.18	二级	
1360	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹团联一线竹62	熊营村四组8#	63.81	二级	
1361	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	王沟5#（公）柱上变压器	80	二级	
1362	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	圣庙五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1363	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	随阳村1#	177.31	二级	
1364	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	熊河九组2#公用	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1365	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联一线油62	洪山头一组1#公变	185.8	二级	
1366	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	刘湾1#	0	三级	本身不可接入
1367	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联二线董60	黄金七组2#	80.26	二级	
1368	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	10kV清油联线西湾15#台区公变	271.07	二级	
1369	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	小坦山1#	155.77	二级	
1370	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	油坊坪5#	80.79	二级	
1371	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	朱坡四组	161.08	二级	
1372	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	老君台4#	337.87	一级	
1373	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	万洋村4#（六组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1374	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	洪山嘴19#	192.39	二级	
1375	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	建材路公变16#	160	一级	
1376	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	任岗村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1377	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV尹洛洛线薛58	洛洛河2#公变	16.01	二级	
1378	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥村三组12#（公）柱上变压器	80	一级	
1379	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	涂家巷三组2#柱上变压器	129.92	二级	
1380	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	高湾5#柱上变压器	0	三级	本身不可接入
1381	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畋配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	申家冲6#	3.96	二级	
1382	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	观音沟7#	166.01	二级	
1383	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联一线线康76	陆寨九组2#（公）柱上变压器	205.87	二级	
1384	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	肖湾6#	22.36	二级	
1385	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	王湾6#	0	三级	线路不可接入
1386	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	罗家坪#5台区	51.71	二级	
1387	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	天明齐6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1388	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁钱联线阁425线路	十家庙一组（公）柱上变压器	320	一级	
1389	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	李占岗5#（3组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1390	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	钟湾村12#（七组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1391	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	中洲2#三组	115.16	二级	
1392	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV段湾线梁61	段湾5组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1393	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	八庙村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1394	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	土桥9#	80.29	二级	
1395	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	邓湖6#台区	23.46	二级	
1396	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	石佛寺5#	13.21	二级	
1397	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	浙峪2#	0	三级	线路不可接入
1398	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	韩家山3#	80	二级	
1399	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	唐湾六组1#	0	三级	本身不可接入
1400	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪一回线袁57	袁冲11#	69.91	二级	
1401	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV杨溪湾线石76线路	余店11#	323.01	一级	
1402	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	凉水井12	81.91	一级	
1403	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	余畋九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1404	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	余畋二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1405	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	大冲四组2#（公）柱上变压器	22.06	二级	
1406	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	太坪坊20#	260.89	一级	

1407	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	七房2#	0	三级	线路不可接入
1408	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联三线春55	茶棚村八组	80	一级	
1409	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百二回线歇56	尚家坡#1台区	41.28	二级	
1410	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	姜梁2#	40.79	二级	
1411	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	九池#3台区	80.01	二级	
1412	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	竹林沟台区	160.14	二级	
1413	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	尚庄5#	65.21	二级	
1414	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	木林包6#台区	1.04	二级	
1415	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	刘湾四组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1416	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	关岗8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1417	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	民政二组2#	81	二级	
1418	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	茶庵8#	261.19	一级	
1419	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	赵沟6#	55.13	二级	
1420	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄岭铺5#	20.39	二级	
1421	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	沈湾5#	166.8	二级	
1422	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	柏家宴2#	81.04	一级	
1423	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	埡子口7#	80.11	二级	
1424	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	铁庙沟4#	80.42	一级	
1425	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	南沟3#公变	40.01	二级	
1426	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	全家湾9#公变	81.62	二级	
1427	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	余营3#	0	三级	线路不可接入
1428	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	土门畈5#	80.73	二级	
1429	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	小陌山6#	43.39	二级	
1430	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子埡变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）鞍60线路	熊岗8#	171.25	二级	
1431	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇A线庙56	南街1#	258.13	二级	
1432	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	两峪#12台区	80.59	二级	
1433	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	公用15#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1434	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	刘坡村7#（刘坡东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1435	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	秦庄村4#（吴庄南）	36.07	二级	
1436	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	黄营6#	31.97	二级	
1437	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	河心村一组2#（公）柱上变压器	252	二级	
1438	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	薤山配电站	10kV东薤联线薤501	高庙7#	41.5	一级	
1439	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄岭铺8#	12.95	二级	
1440	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）财508线路	樊岗11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1441	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡#2公变台区	0	三级	线路不可接入
1442	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	赵冲一组3#公变	128	二级	
1443	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	老街村7#（李岗）	90.87	二级	
1444	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	胡家营九组	41.37	二级	
1445	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	舒向湾六组台区	83.31	二级	
1446	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV霍庄线枣58	霍庄小区2#	0	三级	线路不可接入
1447	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	院子湾村1#	147.79	二级	
1448	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	李楼五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1449	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	候井二组	49	二级	
1450	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	王畈六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1451	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	高夏庄1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1452	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	榆树学校公用	96.12	二级	
1453	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	水产公司3#台区	58.2	二级	
1454	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	公用6#台区1208211	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1455	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	徐寨村1#（徐寨）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1456	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	盐矿路1#	320	一级	
1457	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	易家湾变压器	95.14	二级	
1458	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	前程一组2#	25.5	二级	
1459	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	李湾一组2#台区	0	三级	线路不可接入
1460	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	兴隆殿2#	80.89	二级	
1461	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	贾沟村7#	0	三级	本身不可接入
1462	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	四甲2#2组	15.62	二级	
1463	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	街西居民3#柱上变压器	252	一级	
1464	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	橡树3#柱上变压器	141.42	二级	
1465	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	张岗9#	165.56	二级	
1466	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	四建(公)柱上变压器	252	二级	
1467	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	马套7#	1.58	二级	
1468	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	公变11#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1469	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	郭楼4#	0	三级	本身不可接入
1470	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	陡沟河7#	64.6	二级	

1471	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	三中4#	330.15	二级	
1472	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	联盟四组3#	138.78	二级	
1473	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	三中3#	326.3	二级	
1474	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	张冲村4#（大东湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1475	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	杜河村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1476	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊二回线乔76	乔营三组（公）柱上变压器	261.03	一级	
1477	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	东城逸景2#（公）柱上变压器	400	二级	
1478	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1479	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）德413线路	鲍湾11#	80.83	二级	
1480	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	辛庙村11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1481	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	当铺5#	214.28	二级	
1482	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	徐家堰#7台区	160.04	二级	
1483	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV二库线板58	曾桥一组3#	76.82	二级	
1484	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联一线（石64-大56）石64线路	余店10#	291.93	二级	
1485	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	阳坡#6台区	80.79	一级	
1486	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	阳坡#5台区	76.92	二级	
1487	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	宏兴家园台区	274.29	二级	
1488	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	六股泉3#	14.8	二级	
1489	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV天马联一线马57	双坪#1台区	81.56	二级	
1490	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	邵棚村1#	49.38	二级	
1491	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	金狮垭5#公变	10.15	二级	
1492	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	隆中五组2#（公）柱上变压器	54.44	二级	
1493	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	张湾7#台区	0	三级	本身不可接入
1494	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	老家3#台区（7组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1495	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄龙沟8#	40.01	二级	
1496	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	沙河五组2#	0	三级	线路不可接入
1497	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	石井冲6#	327.78	二级	
1498	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	蔡营6#	13.33	二级	
1499	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（A闻57-B闻59）A闻57线路	文畈15#	83.23	二级	
1500	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV粮站线黄56	大王06#（大王家）	144.46	二级	
1501	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	狮子岩4#	160.03	二级	
1502	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	肖湾一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1503	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联三线竹59	熊营八组12#	193.98	二级	
1504	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（A闻57-B闻59）A闻57线路	下七坪8#	255.72	二级	
1505	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	明家山6#	10.48	二级	
1506	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	吴湾村11#（十组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1507	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	苏区3#	0.34	二级	
1508	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	红马庙4#	0	三级	本身不可接入
1509	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联三线陶59	垱华二组（公）柱上变压器	6.55	二级	
1510	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	小左岗5#台区	87.22	二级	
1511	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安56双柏线	邓家咀11#公变	0	三级	线路不可接入
1512	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	方庙林场公变	0	三级	线路不可接入
1513	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	方庙三组2#台区	0	三级	线路不可接入
1514	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武62路灯线	伏虎3#台区	166.82	一级	
1515	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	汪家岗公变	80.36	一级	
1516	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	李石3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1517	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	(60P)建材大市场	331.26	一级	
1518	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南59城西三回线	南背4#公变	217.55	二级	
1519	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	(Q)杉树林公用	86.92	二级	
1520	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	西湾三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1521	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集九组变压器	0	三级	线路不可接入
1522	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	(55X)市乡公路段台区	261.22	一级	
1523	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	汤湾3#	80.02	二级	
1524	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）庙62线路	回流1#	58.8	二级	
1525	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	新店二组	3.83	二级	
1526	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	代庄村4#（代庄南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1527	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	方各3#（四组）	0	三级	线路不可接入
1528	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	张湾一组	123.74	二级	
1529	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云董联一线云514	西湾13#公变	274.51	二级	
1530	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	中心28#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1531	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	黄庄村（新市）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1532	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	官庄村8#（公用）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1533	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	方各9#（七组）	0	三级	线路不可接入
1534	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾九组	0	三级	线路不可接入

1535	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV板新联线新59	白鹤四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1536	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	大堰4#台区	1.44	二级	
1537	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄠三回线白64	汉江社区3#	79.01	二级	
1538	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集二组2#台区	160.71	二级	
1539	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	西湾13#	40.14	二级	
1540	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	聂营5#柱上变压器	65.65	二级	
1541	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	陈营14#	259.26	二级	
1542	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	符淌一组2#	155.27	二级	
1543	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	曾庙七组2#	80.01	二级	
1544	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV汉水线小56	新华村2#	160.32	一级	
1545	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊二回线乔76	乔营云锦小区（公）柱上变压器	263.07	一级	
1546	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	天宝寨#5台区	160.95	二级	
1547	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	锅炉#6台区	48.79	二级	
1548	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	谢湾村七组11#	62.69	二级	
1549	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	曹坡13#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1550	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	崔胡9#姚坡新农村	74.7	二级	
1551	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	庞公祠五组（公）柱上变压器	252	二级	
1552	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	大峪10#	80.91	二级	
1553	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	大峪9#	82.39	二级	
1554	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石73-石65）石73线路	余店8#	406.34	一级	
1555	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	万洋村9#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1556	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	彪庙14#	140.99	二级	
1557	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	天星#7台区	80.04	二级	
1558	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	刘家营10#	88.89	二级	
1559	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	将军山14#	283.83	二级	
1560	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	大堰5#	160	二级	
1561	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	九里岗2#1257022	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1562	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	交警大队家属院	0	三级	本身不可接入
1563	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	新中10#（公）柱上变压器	36.44	二级	
1564	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	胡家营111#	128	一级	
1565	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	刘坡01#（1组后坡）	81.55	二级	
1566	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王资联一线王55	杜湾三组（王城）	152.35	二级	
1567	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	朱洼2#	40.08	二级	
1568	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	凉泉2#公变	80.82	一级	
1569	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	石黄2#台区（5、6组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1570	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	公溪沟#2台区	8.8	二级	
1571	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	高垭5#公变	82.78	二级	
1572	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	全家湾8#公变	24.31	二级	
1573	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	苗冲三组	0	三级	线路不可接入
1574	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳七回漳60线路	开发公司4#台区柱上变压器	265	一级	
1575	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	谭湾村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1576	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	黄连树（一场场部4#台区）	141.96	二级	
1577	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	翠花铺6#	81.08	一级	
1578	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）汾64线路	谢营8#公变	72.78	二级	
1579	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	官堰村8#九组（1#）	14.31	二级	
1580	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾16#	52.89	二级	
1581	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾筑联二线汾66线路	泰山庙8#	336.26	一级	
1582	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	文畈16#	49.35	二级	
1583	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	蔡营5#	50.44	二级	
1584	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	丁湾5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1585	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	十家庙四组（公）柱上变压器	160	一级	
1586	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	尹集街道5#（公）柱上变压器	160	一级	
1587	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV大庙山线峪62	金寨13#台区	142.63	二级	
1588	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	大王庙7#	168.71	二级	
1589	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马头村三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1590	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	五家洲5#	9.49	二级	
1591	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	陈湾6#	2.59	二级	
1592	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太60	五板二组（公）柱上变压器	121.51	二级	
1593	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	杨湾9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1594	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	柜门关6#	0	三级	线路不可接入
1595	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	五房5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1596	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	黄营7#	80.79	一级	
1597	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	黄营8#	130.54	二级	
1598	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	美术厂2#（公）柱上变压器	252	二级	

1599	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV山泥联一线泥54	隆中街3#（公）柱上变压器	151.28	二级	
1600	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联一线皇62	杜岗八组1#	0	三级	线路不可接入
1601	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线762	七方社区22#（广场西）	328.06	一级	
1602	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	土门#5台区	0	三级	线路不可接入
1603	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	太平三组	111.41	二级	
1604	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗营村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1605	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	安乐堰8#台区	63.07	二级	
1606	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	砖桥冲4#	67.24	二级	
1607	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	麒麟六组3#公变	160	二级	
1608	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	九仙观十组2#变压器	165.16	一级	
1609	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	肖冲三组2#公变	80	一级	
1610	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	龙李三组公变	35.84	二级	
1611	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	冰林三组变压器	0	三级	线路不可接入
1612	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	冰林村部2#变压器	0	三级	线路不可接入
1613	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	高湾7#公变	50	二级	
1614	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	优良社区1#	0	三级	线路不可接入
1615	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	农贸市场（公）柱上变压器	200.17	一级	
1616	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清三回线董516	洪沟新区（公）柱上变压器	250.55	二级	
1617	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	胡庄村6#（六组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1618	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	史岗村八组	81.91	一级	
1619	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	周湾二组台区	80.56	二级	
1620	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	叶庄四组	0	三级	线路不可接入
1621	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	县沟1#变压器	62.86	二级	
1622	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	松岗村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1623	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	姚湾村二组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1624	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	湘冲4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1625	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）庙62线路	喻湾1#	164.8	二级	
1626	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	孙冲村5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1627	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV六零三线郑67	昌盛公寓3#（公）315柱上变压器	40	一级	
1628	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	熊集街道11#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1629	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	罗畈四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1630	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王资联一线王55	王城街道3#（JD）	252	一级	
1631	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	张官村1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1632	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	何路五六组1#-	0	三级	线路不可接入
1633	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	官庄村4#（公用）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1634	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	辛常村3#四、七组（1#）	0	三级	线路不可接入
1635	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	岛岩1#	81.64	二级	
1636	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	胡坪一组2#	80.62	一级	
1637	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	七里村6#六组	34.44	二级	
1638	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	红星21#	339.24	一级	
1639	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	曹营4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1640	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	高台铺2#	66.36	二级	
1641	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	板桥北服务区电动汽车充电站公变台区	504.2	二级	
1642	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	新中11组（公）柱上变压器	80	二级	
1643	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	褚庙6#柱上变压器	56.19	二级	
1644	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	卫东生活4#柱上变压器	252	一级	
1645	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	文老二组2#柱上变压器	0	三级	线路不可接入
1646	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联三线陶59	梁家七组（公）柱上变压器	121.6	二级	
1647	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	太古桥9#	265.32	二级	
1648	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	红星八组3#	0	三级	线路不可接入
1649	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	肖湾7#	40	二级	
1650	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	烟草常青小区（公）柱上变压器	252	二级	
1651	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	窑湾一组4#	259.36	二级	
1652	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	梅畈六组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1653	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	曾庙九组2#	161.99	二级	
1654	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	联盟四组2#	160.18	二级	
1655	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	马岗村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1656	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	栾家坡#5台区	161.01	二级	
1657	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV返乐配电站	10kV落返联线返501	返集二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1658	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	洪山嘴22#	80	二级	
1659	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线B沈60	塔园5#	33.57	二级	
1660	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	崔胡8#四组新农村	332.92	一级	
1661	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	甘家庄3#	40.69	二级	
1662	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	甘家庄4#	160.77	二级	

1663	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	大峪11#	82.26	二级	
1664	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	玉皇村四组	160	二级	
1665	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	唐家湾1#	278.77	二级	
1666	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	山头里6#（李湾村4#）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1667	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	谢庄四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1668	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	梁集5组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1669	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV砖瓦厂线石61	竹园7#台区(养牛场)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1670	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张镇线张61	张集村21#	65.26	二级	
1671	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石靛联一线（石58-靛60）石58线路	五家洲6#	115.29	二级	
1672	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金包#4台区	27.19	二级	
1673	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	杨湖一组2#	80.86	二级	
1674	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	老君台16#	316.24	二级	
1675	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	路	肖营15#	350.24	二级	
1676	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	将军山13#	132.74	二级	
1677	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	将军山12#	327.2	一级	
1678	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	将军坪4#	0	三级	线路不可接入
1679	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	大堰6#	0	三级	本身不可接入
1680	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	马营九组1#公变	264.75	二级	
1681	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	梁营11#台区(王正永门前)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1682	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	肖王营二组1#公变	46.09	二级	
1683	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV胡井线银56	过山口村4#	322.2	二级	
1684	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	黄龙庙村5#	0	三级	本身不可接入
1685	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	龙岗一号公变65#	252	二级	
1686	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	公用11#-1	320.06	二级	
1687	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	闫岗村8#（新庄）	1.52	二级	
1688	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	杜寨村2#（杜寨）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1689	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	杨岗120807	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1690	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	泉眼2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1691	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	南苑小区公变	258.25	一级	
1692	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	黄家坡村3#公变	41.55	二级	
1693	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	耿桥八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1694	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	曾桥二组2#	72.36	二级	
1695	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	黄岗4#	80.06	二级	
1696	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云董联一线云514	西湾17#	253.22	二级	
1697	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（A闻57-B闻59）A闻57线路	文畈17#	43.63	二级	
1698	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	邓棚联校3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1699	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	陈家河#1台区	0	三级	线路不可接入
1700	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	寺坪街公租房台区	0	三级	线路不可接入
1701	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	马台9#	83.62	二级	
1702	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）柳520线路	三岔路9#	173.74	二级	
1703	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	一社3#学校	115.66	二级	
1704	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	耿桥四组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1705	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	吕家湾2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1706	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联一线（石64-大56）大56线路	火车站1#	139.52	二级	
1707	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石靛联一线（石58-靛60）石58线路	殷畈8#	162.83	一级	
1708	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武据联三线（武55-锯54）锯54	长堰村10#（毛岗东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1709	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武营一组1#公变	72.45	二级	
1710	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	柜门关9#	0	三级	线路不可接入
1711	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	白马九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1712	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	闫坡村5#(指挥部)	138.58	二级	
1713	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	五房3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1714	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	庙岗7#	52.82	二级	
1715	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	孙寨村2#（东庙）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1716	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板58夹马寨线	大淌4#台区	0	三级	线路不可接入
1717	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	青龙五组（公）柱上变压器	160	二级	
1718	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	江冲一组2#变压器	0	三级	线路不可接入
1719	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑二回线山506分支	襄城区司法局公变	80	二级	
1720	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	玉皇一组公变	6.68	二级	
1721	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	姚湾村3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1722	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	回龙村一组公变	52	二级	
1723	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	高湾6#公变	80	二级	
1724	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	胡庄1#	43.25	二级	
1725	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	白土办公室6#	34.1	二级	
1726	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	滋坪一号台区	0	三级	线路不可接入

1727	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	商业街4#	37.57	一级	
1728	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	大山沟1#	69.89	二级	
1729	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV九武联线武65线路	刘家河十组公变	64.02	一级	
1730	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔徐联二线乔63	观天下变压器	282.34	二级	
1731	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	陈店街道2#	0	三级	线路不可接入
1732	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV刘升线罗61线路	刘升东街2#	16.61	二级	
1733	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	龚埡村5#（一组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1734	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨岗五组	0	三级	线路不可接入
1735	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	二社4#开发区	76.91	二级	
1736	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	桐树村6#（五组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1737	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	庄冲2#枣林	80.01	一级	
1738	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄岗一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1739	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	鹿门寺1#茶场	82.55	一级	
1740	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	庄冲4#一组	80.02	一级	
1741	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	翠花铺2#	56.33	二级	
1742	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联二线叶621	叶庄村办公室5#	252	一级	
1743	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	老庄村3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1744	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王堰4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1745	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	吴家沟1#	37.1	二级	
1746	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	朝阳湖7#	38.21	二级	
1747	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（A闻57-B闻59）A闻57线路	文畈19#	263.98	二级	
1748	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥一组3#柱上变压器	37.23	二级	
1749	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	孔湾5#	50.75	二级	
1750	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	茅草五组3#	0	三级	线路不可接入
1751	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联一线皇62	孔湾街道公变9#	0	三级	线路不可接入
1752	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联一线皇62	孔湾街道公变8#	0	三级	线路不可接入
1753	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	梅畈六组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1754	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	前岗10#新农村	80.14	二级	
1755	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	街道19#配变（哑巴台）	80.45	二级	
1756	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	红星43#	307.83	二级	
1757	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	闫家村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1758	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴集二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1759	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩城联一线（韩66-城502）韩66	惠岗六组2#	161.35	一级	
1760	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩城联一线（韩66-城502）韩66	惠岗五组	160.49	一级	
1761	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	长乐七组3#	0	三级	线路不可接入
1762	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	后岗1#二组	0	三级	本身不可接入
1763	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴集一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1764	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垵二组2#	3.58	二级	
1765	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	方各村3#	0	三级	线路不可接入
1766	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	火焰坡2#	52.71	二级	
1767	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV板新联线新59	两河口七组5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1768	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	三坪#7台区	162.45	二级	
1769	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	小河余云三组2#	86.63	二级	
1770	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	高湾八组2#	0	三级	线路不可接入
1771	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	韩家卡15#	323.92	一级	
1772	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈埡线紫56	观音堂3#	69.21	二级	
1773	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	周家湾2#	82.49	二级	
1774	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	桃花沟3#	65.47	二级	
1775	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	许营五组2#公变	94.46	二级	
1776	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	滚水峪2#	28.14	二级	
1777	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲7组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1778	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	洪家院#1台区	2.99	二级	
1779	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	谭营4#	0	三级	线路不可接入
1780	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	上张7#（供销社）	29.92	二级	
1781	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	马道岗2#	0	三级	本身不可接入
1782	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	关厅村2#（关厅中）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1783	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	邓寨村1#（二组）	0	三级	本身不可接入
1784	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	下磨石1#	77.92	二级	
1785	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联二线春69	（94J）新雅巷台区	429.38	一级	
1786	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	赵家山#1台区	25.06	二级	
1787	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣建一回线枣56	国税局	269.56	一级	
1788	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	大西四组9#	80	二级	
1789	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	湾堰村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1790	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	罗庙九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

1791	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	白湾12#柱上变压器	63.7	二级	
1792	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	下郝湾5#	143.49	二级	
1793	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	洞山寺4#	196.08	二级	
1794	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	周湾3#	29.93	二级	
1795	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	王家嘴5#	38.92	二级	
1796	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	黄家冲9#	59.33	二级	
1797	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	吊楼3#	0	三级	线路不可接入
1798	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	居委会10#	254.54	二级	
1799	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	章洲四组2#公变	64.52	二级	
1800	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	沙埡一组变压器	80.28	二级	
1801	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	熊集村五组6#柱上变压器	21.19	二级	
1802	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	大堰#5台区	79.94	二级	
1803	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	衡庄二组11#（公）柱上变压器	98.67	二级	
1804	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	崔胡6#二组	0	三级	本身不可接入
1805	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	东赵湖三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1806	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	蒜园4#（4组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1807	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	罗畈二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1808	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	史祠五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1809	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	符淌五组	160.1	二级	
1810	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	童湾4#台区	0	三级	线路不可接入
1811	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	卡子村3#	11.62	二级	
1812	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	吴马营4#3组	23.61	二级	
1813	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	丁兰社区2#变压器	0	三级	线路不可接入
1814	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	长岗5#台区配变	0	三级	本身不可接入
1815	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	曾庄六组变压器	80.71	一级	
1816	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	杜冲2#公变	125.07	二级	
1817	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	回龙村（公）柱上变压器	107.43	二级	
1818	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联三线徐60线路	东村15#公变	80.14	二级	
1819	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	柳铺4#	137.6	二级	
1820	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	谭庄二组3#公变	111.57	二级	
1821	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	谭庄二组2#公变	93.24	二级	
1822	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联三线陶59	徐台村1组公变	39.68	二级	
1823	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	玉皇八组公变	80	二级	
1824	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	西冲变压器	22.71	二级	
1825	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	刘楼武岗西	160	二级	
1826	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	周湾一组台区	85.7	二级	
1827	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	公用4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1828	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	金山变压器	41.13	二级	
1829	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	果坪2#公变	83.59	二级	
1830	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	新市北街4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1831	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	宋集街道2#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1832	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	竹园3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1833	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联三线春64	（55E）新华市场台区	504	一级	
1834	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	孟桥川1#	0	三级	本身不可接入
1835	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	旗杆湾村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1836	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	彭庄2#	162.1	二级	
1837	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	王城街道10#	246.42	二级	
1838	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	三桥村4#（五组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1839	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV岗潘联线岗63	纺织工业园公变	0	三级	线路不可接入
1840	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	高桥河1#	22.35	二级	
1841	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村10#（九组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1842	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	檀树湾2#	90.13	二级	
1843	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	官堰村8#九组	127.93	二级	
1844	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柴岗15#台区（王爱国门口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1845	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	车站巷5#	264.25	一级	
1846	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV赵59腰平线	腰儿坪4#	168.51	一级	
1847	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	甘坪2#	82.71	一级	
1848	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	闻畈六组1#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
1849	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	红星八组2#	0	三级	线路不可接入
1850	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）谷65线路	三里桥23#	253.32	二级	
1851	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	郭安五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1852	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲五组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1853	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	和平路烟草局公变234#	320	一级	
1854	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	李岗村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

1855	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	新庄一组2#（平林）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1856	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	八里14#	158.32	二级	
1857	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	质量技术监督局台区	83.37	一级	
1858	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	胡家畈	80.25	二级	
1859	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	竹坪	89.48	二级	
1860	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗十组2#	160.01	二级	
1861	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗五组2#	63.84	二级	
1862	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	何湾一组12#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
1863	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	高冲6#	84.39	二级	
1864	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	李洲6#	252.83	二级	
1865	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	余嘴村5#(五组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1866	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV板新联线新59	两河口七组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1867	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	新街四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1868	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	茅坪4#公变	137.03	二级	
1869	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	夏岗四组1#台区	81.27	一级	
1870	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	小河余云一组2#	81.27	二级	
1871	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	新华三组2#	149.55	二级	
1872	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	小河余云二组2#	80.38	二级	
1873	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	莲花#7台区	1.99	二级	
1874	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	刘家沟12#	324.76	二级	
1875	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	周家湾6#	305.07	二级	
1876	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	紫阳#7台区	105.65	二级	
1877	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	三岔#5台区	40.59	二级	
1878	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	柴堰冲5#台区	68.78	二级	
1879	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲7组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1880	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	河南坪#2台区	0	三级	线路不可接入
1881	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	小王庄三组121106	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1882	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	詹家坡#1台区	160.09	二级	
1883	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	武警中队公变	36.25	二级	
1884	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	长坪#2台区	0	三级	线路不可接入
1885	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	崔营2#	0	三级	线路不可接入
1886	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	白竹头#1台区	30.5	二级	
1887	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢三回线白64	窑湾十组4#公变	174.41	二级	
1888	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡2#（大队）	80.5	二级	
1889	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	李佬四组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
1890	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	谭湾林场台区	40.6	二级	
1891	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河五组（公）柱上变压器	83.78	二级	
1892	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV河西联线西61	查营村4#	18.3	一级	
1893	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	苍苔河堤3#	210.9	二级	
1894	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	月明寺7#台区	0	三级	本身不可接入
1895	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨六组公变	80.88	一级	
1896	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	李庙六组6#	160	一级	
1897	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV阁钱联线钱55线路	钱营二组3#（公）柱上变压器	69.45	二级	
1898	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	大竹园三组2#台区柱上变压器	0	三级	线路不可接入
1899	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	闻畈三组2#(公)柱上变压器	38.42	二级	
1900	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	榆树岭五组台区	34.53	二级	
1901	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	居委会7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1902	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	邵楼8#	12.74	二级	
1903	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	前庄4#	161.05	二级	
1904	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	陈家河#5台区	0	三级	线路不可接入
1905	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	刘洲6#	82.56	二级	
1906	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	二堂#12台区	26.68	二级	
1907	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	万寿桥5#	81.3	二级	
1908	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	钟岗七组1#	60.26	二级	
1909	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保58	万家包#1台区	82.06	二级	
1910	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	刘家河四组公变	38.34	二级	
1911	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	周寨八组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1912	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	西村9#（公）柱上变压器	164.69	二级	
1913	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	畜牧场3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1914	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	新雅巷4#	267.82	一级	
1915	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	陈庙三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1916	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联二线康56	陆寨八组3#柱上变压器	2.83	二级	
1917	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	衡庄一组12#（公）柱上变压器	92.46	二级	
1918	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	安埡村8#（光伏）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

1919	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	董河新村2#（吉河）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1920	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	同心十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1921	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	朱寨村5#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1922	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡#7台区	0	三级	线路不可接入
1923	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	胥营六组公变	314.85	二级	
1924	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV丹阳一回线卞513线路	便河6#公变	12.92	二级	
1925	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	陡沟河5#	32.12	二级	
1926	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	向家湾7#台区	78.65	二级	
1927	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	刘升东街公用3#	187.48	二级	
1928	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	郑家咀4#	81.45	二级	
1929	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	鲁家楼2#公变	163.2	一级	
1930	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	徐湾3#（公）柱上变压器	116.8	二级	
1931	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	刘庄一组4#（公）柱上变压器	92.82	二级	
1932	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	汉丹生活4#公变	400	一级	
1933	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	郭巷村南	0	三级	本身不可接入
1934	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	草堰村三组	24.73	二级	
1935	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	西湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1936	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	兴缘寺4#新增	110.45	二级	
1937	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	白土八组	0	三级	线路不可接入
1938	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	闻庄村6#（六组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1939	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	余刘村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1940	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV青龙线琚61	青龙村4#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1941	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	雷祖殿3#	14.4	二级	
1942	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	金狮垭1#公变	40.46	二级	
1943	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	俞家岗3#台区	41.6	二级	
1944	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1945	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴集五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1946	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	冷家沟2#	61.64	二级	
1947	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	电力实业公司	0	三级	线路不可接入
1948	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	胡湾4#	251	二级	
1949	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	商贸城5#	273.86	二级	
1950	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里一组2#	0	三级	线路不可接入
1951	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	三洲1#四组	80.26	二级	
1952	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	观音沟5#	0	三级	本身不可接入
1953	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	后岗3#四组	45.27	二级	
1954	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	南垭10台区	81.04	二级	
1955	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV垭子口线紫55	万家湾2#	80.01	二级	
1956	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	桐北8#	36.68	二级	
1957	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	黄康11#	0	三级	线路不可接入
1958	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明五回线郑65	供电公司（公）柱上变压器	77.6	二级	
1959	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	崔胡7#姚坡2	157.18	二级	
1960	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川17#	255.69	一级	
1961	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川19#	255.53	一级	
1962	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	白湾13#（公）柱上变压器	144.12	二级	
1963	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	付岗8#柱上变压器	171.78	二级	
1964	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗八组1#	81.35	二级	
1965	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	孟楼村17#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1966	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	蒋湾村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1967	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	金厢坪4#	35.46	二级	
1968	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	格垒嘴14#	161.96	一级	
1969	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	西关村14#	4.39	二级	
1970	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	徐家滩7#	0	三级	本身不可接入
1971	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）谷65线路	三里桥22#	344.82	二级	
1972	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	后庄12#	139.25	二级	
1973	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	袁店6#公变	32.26	二级	
1974	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	周湾#9台区	66.25	二级	
1975	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄冲九组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1976	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	孙家湾#2-1台区	0	三级	线路不可接入
1977	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	杨棚九组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1978	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马头五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1979	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1980	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	美人潭1#	162.18	二级	
1981	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV刑川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	汤河4#（黑沟村）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1982	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	合力6#七组	254.54	二级	

1983	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	五里桥5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1984	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	夏家寨6号	80.23	二级	
1985	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联一线（柳510-谷59）谷59线路	三里桥25#	330.34	二级	
1986	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	辛店岗7#	0	三级	本身不可接入
1987	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	陈营16#	332.88	二级	
1988	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	黄湾5#	143.9	二级	
1989	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	黄湾6#	115.38	二级	
1990	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV排子河线石54	宏道4#台区（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1991	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	玉皇八组10#（公）柱上变压器	160	二级	
1992	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	东吴4#（芝麻岗）台区	0	三级	本身不可接入
1993	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	朱庄2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1994	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	报社公变78#	160	一级	
1995	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张镇线张61	张集村4#	341.59	二级	
1996	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	李百户1#台区(李海洋门前)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
1997	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	槐树湾6#	0	三级	本身不可接入
1998	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	九池#2台区	45.98	二级	
1999	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	胡湾1#	0	三级	本身不可接入
2000	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	宋咀4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2001	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV李59街道线	晓烟坪3#公变	40.01	二级	
2002	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）荆50	（新市）孟子坪4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2003	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	刘寨居委会2#（十组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2004	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	隆中三组3#（公）柱上变压器	160	一级	
2005	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	金桥一组	2.2	一级	
2006	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	曾庙六组2#	30.97	二级	
2007	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	彭湾3#	153.47	二级	
2008	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	马鹿岩#4台区	80.45	二级	
2009	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV塔园线沈61	马庄4#	123.94	二级	
2010	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	后庄8#	130.69	二级	
2011	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	朝阳湖6#	65.57	二级	
2012	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	蛮力海二组2#台区	80.01	二级	
2013	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	尤岗三四五组变压器	161.16	一级	
2014	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	夏岗三组公变	60.27	二级	
2015	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	温畈六组公变	80.01	一级	
2016	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	黄家坪1#	71.92	二级	
2017	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	曲阳岗4#台区	40.02	二级	
2018	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹团联一线竹62	熊营村2#（公）柱上变压器	6.81	二级	
2019	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	方湾7#	209.19	二级	
2020	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	中洲5#二组	31.29	二级	
2021	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	下湾3#公变	27.18	二级	
2022	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）德413线路	苏家盘1#	93.41	二级	
2023	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	罗寨村三组	8	二级	
2024	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	骆庄2#台区1207121	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2025	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	陈家集6#公变	80	二级	
2026	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	望家冲5#	82.11	二级	
2027	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	彭家村3#(办公室)	206.98	二级	
2028	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	郑畈村部2#变压器	121.74	二级	
2029	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	杨大桥北4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2030	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	黄家咀3#台区公变	80.35	二级	
2031	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	孟湾5#公变	0	三级	线路不可接入
2032	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	当华村一组公变	80	一级	
2033	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	高湾4#公变	60.36	二级	
2034	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	安乐埡2#台区	122.18	二级	
2035	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	夏家湾5#台区	55.67	二级	
2036	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	五金巷北	435.54	一级	
2037	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	张家冲台区配变	56.24	二级	
2038	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	玉皇村8#	160	二级	
2039	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	旗杆湾一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2040	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	铁匠沟1#	66.86	二级	
2041	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	熊河1.2组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2042	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	三合班1#	80.58	二级	
2043	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	俞家岗4#台区	43.07	二级	
2044	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	六管营6#台区	125.15	二级	
2045	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	临沮四组	190.33	二级	
2046	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	安埡村4#（四组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

2047	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	汉江1#	258.54	二级	
2048	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	庄冲1#六组	166.16	一级	
2049	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	西湾7#	0	三级	本身不可接入
2050	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	东台村5#（五组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2051	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安60安集线	大埠口2#台区	82.64	一级	
2052	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	庄冲3#石场	85.31	一级	
2053	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	太山庙二组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2054	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	相公庄2#	151.23	二级	
2055	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	安场村5#（六组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2056	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	竹元4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2057	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	邱家畈1#	55.87	二级	
2058	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	蔡营1#	35.65	二级	
2059	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV红石亮线银52	正洪春天6#	404.75	二级	
2060	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	黄龙观农场公变	45.8	二级	
2061	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村27#（十组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2062	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	陈庙3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2063	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	徐家滩6#	160	二级	
2064	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	九仙观十组3#台区	85.76	一级	
2065	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪54	牧场10#	0	三级	本身不可接入
2066	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	赵营村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2067	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村9#九组（2#）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2068	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	范湾村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2069	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV竹林口线马59	深溪河#5台区	80.12	二级	
2070	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	霍庄三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2071	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	王湾5#	0	三级	线路不可接入
2072	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	一社2#村委会	132.11	二级	
2073	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	两河口2#	0	三级	线路不可接入
2074	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）柳520线路	王家营4#（聂家滩）	320	二级	
2075	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	陈营15#	314.78	二级	
2076	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联一线银城分支银66	蒋家冲7#（苏盘）	81.43	二级	
2077	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	柏湾一组9#	160	二级	
2078	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集18#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2079	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	双阳桥7#	41.86	二级	
2080	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏油联线魏545	云湾29#	344.05	二级	
2081	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	杨榜村10#	27.5	二级	
2082	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联B线马65	襄郢6#（何冲西组）	60.93	二级	
2083	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	老范5#（老范六组）	49.41	二级	
2084	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	王湖村2#	57.6	二级	
2085	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	田营2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2086	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	南街公变19#	320	一级	
2087	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	简家坪#8台区	66.9	二级	
2088	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	七界河#1台区	23.18	二级	
2089	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	溪峪#3台区	56.54	二级	
2090	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	吴湾村9#（九组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2091	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	老君台8#	311.6	二级	
2092	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	刘坪3#公变	63.63	二级	
2093	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳二回线漳68线路	桐树店开发区4#	0	三级	本身不可接入
2094	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	琚西村4#（西街小学）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2095	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	箱庄村5#（曾湾）	80.47	二级	
2096	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联二线顺56	麒麟工业园3#（公）柱上变压器	252	一级	
2097	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	华新桥头柱上变压器	0	三级	线路不可接入
2098	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畈三组1#	80.01	二级	
2099	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	沈湾6#	81.33	二级	
2100	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	龚畈5#	321.14	二级	
2101	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	龚畈4#	83.59	二级	
2102	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南李联线南67线路	漳河厂3#公变	60.14	二级	
2103	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	染坊二组公变	0	三级	线路不可接入
2104	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林街道4#（JD）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2105	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	车河街道1#（JD）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2106	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畈二组	143.04	二级	
2107	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	董岗6#（裴家）	0	三级	本身不可接入
2108	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川村7#	173.44	二级	
2109	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	李洼村三组6#（公）柱上变压器	37.36	二级	
2110	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	东王岗8#	0	三级	线路不可接入

2111	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	王寨4#南变	163.15	二级	
2112	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	辛庙村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2113	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	长汉路3#（公）柱上变压器	260.05	一级	
2114	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	蒋畈一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2115	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	榆树岭3组	58.12	二级	
2116	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	胡家棚3#变压器	0	三级	线路不可接入
2117	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	余家湾2#变压器	0	三级	线路不可接入
2118	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	南北街3#（公）柱上变压器	175.05	二级	
2119	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	斗城2#变压器	0	三级	本身不可接入
2120	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	江冲一组变压器	0	三级	线路不可接入
2121	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	安乐埝七组台区	135.48	二级	
2122	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	刘家河3#台区	15.42	二级	
2123	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	阮店村2#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2124	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	健康巷台区	252	一级	
2125	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60—琚57）武60	吴湾村8#（八、十组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2126	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	闫家岗村6#（大堰）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2127	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	赵老湾村2#	9.43	二级	
2128	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	刘坡村3#（张桥）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2129	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	罗家冲2#台区	0	三级	线路不可接入
2130	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	西村1#（孙岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2131	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	石矿厂1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2132	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2133	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	联合村4#	80.01	一级	
2134	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	朱坡五组	81.17	二级	
2135	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集14#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2136	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62—排54）黄62	陶家#16（柳林）	56.77	二级	
2137	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515—大61）大61线路	鲍湾8#	81.4	二级	
2138	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55—鞍59）闻55线路	闻畈27#	86.7	二级	
2139	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55—陶55）庙55线路	鸭子湖8#	17.34	二级	
2140	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	面粉厂小区（公）柱上变压器	252	二级	
2141	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59—荣50）荣50线路	双河8#（8组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2142	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515—大61）大61线路	高冲7#	80.2	二级	
2143	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513—冷54）冷54线路	胡湾14#	61.09	二级	
2144	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513—冷54）冷54线路	胡湾13#	112.08	二级	
2145	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联二线（柳520—谷57）柳520线路	龚家河4#	264.44	二级	
2146	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62—银55）汾62线路	桥梁厂4#（三供一业）	322.77	一级	
2147	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62—银55）汾62线路	桥梁厂2#（三供一业）	322.71	一级	
2148	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62—银55）汾62线路	桥梁厂5#（三供一业）	326.19	一级	
2149	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	铁炼村8#（四组）台区	0	三级	线路不可接入
2150	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	潘河四组#4—	0	三级	线路不可接入
2151	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	红星42#	331.3	二级	
2152	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏油联线魏545	云湾28#	337.18	二级	
2153	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	铁庙沟7#	80.01	一级	
2154	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	左庙4#	82.32	二级	
2155	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	大林#10台区	80.79	二级	
2156	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	左庙3#	82.55	二级	
2157	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马头五组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2158	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	茶棚十三组3#	252	一级	
2159	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	龙坪#13台区	243	二级	
2160	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55—陶55）陶55线路	狮子岩5#	80.83	二级	
2161	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	陡坡8#	81.29	二级	
2162	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60—茨58）茨58线路	石咀子6#	20	二级	
2163	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55—陶55）陶55线路	陶湾11#	80.4	二级	
2164	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	台子湾三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2165	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	张云七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2166	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	王集东街1#	322.77	一级	
2167	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联二线银城分支银72	莫河6#	82.09	一级	
2168	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV宋大联一线宋55	大雁道2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2169	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	兴龙坡#5台区	2.81	二级	
2170	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV宋大联一线宋55	大雁道1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2171	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62—银55）汾62线路	韩家卡14#	316.72	二级	
2172	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	雷山五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2173	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712—宋50）宋50	宋集三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2174	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	庄家沟7#	3.32	二级	

2175	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	丁楼8#	4.11	二级	
2176	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	柏湾十二组10#	80	二级	
2177	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV生活区线东61线路	东坪6#	2.18	二级	
2178	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	老街#7台区	80.17	二级	
2179	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	石井冲10#	38.07	二级	
2180	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	湾子4#（湾子五组）	36.69	二级	
2181	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	赵山4#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
2182	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	龙湾8#	323.49	二级	
2183	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	槐树湾1#（袁冲）	0	三级	本身不可接入
2184	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	清潭街道3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2185	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	郑湾1#雷庄	237.35	二级	
2186	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2187	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	尹集六组（公）柱上变压器	16.41	二级	
2188	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	洪山嘴8#	51.94	二级	
2189	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	倒座庙#4台区	39.69	二级	
2190	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	（93A）建行家属院台区	328.11	一级	
2191	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	高埡2#	40.48	一级	
2192	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	杜家沟六组柱上变压器公变	40.01	一级	
2193	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	卓营村东枣桥	39.03	二级	
2194	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	大朱堰五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2195	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	啤酒厂2#台区柱上变压器	145.96	二级	
2196	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	竹林桥8#台区	0	三级	本身不可接入
2197	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	农科所3#	84.53	一级	
2198	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	高冲3#	81.04	二级	
2199	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	白峪沟#6台区	10.36	二级	
2200	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	周当村6#	34.33	二级	
2201	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石73-石65）石73线路	菜场1#	257.42	一级	
2202	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	冷家沟5#	71.17	二级	
2203	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	王家湾4#	77.08	二级	
2204	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	方湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2205	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	谭山4#	0	三级	线路不可接入
2206	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	方湾一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2207	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	麻城河3#	40.38	一级	
2208	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	山西（东坑）台区	0	三级	线路不可接入
2209	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	青山二组（公）柱上变压器	15.8	二级	
2210	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	观音村四组柱上变压器	7.9	二级	
2211	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	畜牧场8#砖厂	161.94	一级	
2212	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	姜梁7#	22.35	二级	
2213	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	毛岗05#（3组）	15.19	二级	
2214	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	石门2#	81.15	一级	
2215	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇A线庙56	花梨岗9#	227.18	二级	
2216	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	李洼6#	242.82	二级	
2217	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集七组2#	9.4	二级	
2218	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	刘管冲村四组5#（公）柱上变压器	10.35	二级	
2219	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	彭家河9#	80.71	二级	
2220	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	石灰一组	40.01	二级	
2221	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	简庄3#台区125706	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2222	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	高杆灯台区	255.31	一级	
2223	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	鸭子湖3#	82.48	二级	
2224	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	卢营5#	65.44	二级	
2225	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV红石亮线银52	邱家楼5#	142.49	二级	
2226	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	聂岗村3#	50.62	二级	
2227	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	老街5#台区	81.55	二级	
2228	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	甘沟街1#公变	274.73	二级	
2229	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	陈家湾#068柱上变	66.92	二级	
2230	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	洪庙五组公变	45.79	二级	
2231	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	马棚五组公变	50.59	二级	
2232	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥三组1#（公）柱上变压器	80	一级	
2233	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	昔岗二三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2234	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	白马山2#变压器	159.79	二级	
2235	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	郭巷村	37.04	二级	
2236	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	院子湾3#台区	42.9	二级	
2237	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	联合3#（七组）	80.51	一级	
2238	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	郑家咀1#台区	0	三级	本身不可接入

2239	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗一组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2240	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	新观1#(村)	0	三级	线路不可接入
2241	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄岗五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2242	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	轩庄二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2243	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集13#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2244	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	后岗5#南变	320.01	二级	
2245	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	咎家铺1#	40.95	二级	
2246	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联一线（石64-大56）石64线路	余店1#	135.21	二级	
2247	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	唐吕18#（唐吕2队2）	61.45	二级	
2248	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	西张湾村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2249	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	铜山4#	80.6	一级	
2250	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畝线庙63	檀树湾6#	73.9	二级	
2251	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	李集三组1#（公）柱上变压器	82.99	二级	
2252	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	谭庄2组柱上变压器	147.77	二级	
2253	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	袁庄5#台区	0	三级	本身不可接入
2254	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV宋大联二线宋60	磷矿公变2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2255	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	桥梁厂3#（三供一业）	324.64	一级	
2256	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联二线（谷63-筑509）筑509线路	博喜门前3#	330.69	一级	
2257	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	太平坊25#	164.9	一级	
2258	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	金牛寺6#	80	二级	
2259	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联一线余55	铁湖六组3#	57.09	二级	
2260	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联二线余55	铁湖九组2#	110.16	二级	
2261	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	界牌埡9#	80.04	一级	
2262	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联一线（财602-峪57）峪57线路	蒋岗9#公变	0	三级	线路不可接入
2263	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	一桥头#5台区	337.3	二级	
2264	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	轩庄九组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2265	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	胡家寨7#	80	二级	
2266	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	石咀子5#	71.33	二级	
2267	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	金华园	320.56	一级	
2268	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	先河小区240#	316	一级	
2269	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	吴集二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2270	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	冯岗一组	53.6	二级	
2271	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	黄营8#	0	三级	本身不可接入
2272	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	温畝村部1#台区	163.97	一级	
2273	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV黄保一回线翁525分支线	封银岩#6-3台区	0	三级	线路不可接入
2274	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店埡变电站	10kV老街线店55	大林#12台区	160.44	二级	
2275	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	小沟11#	80.46	二级	
2276	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店埡变电站	10kV杨树线店58	钢厂#5台区	81.81	二级	
2277	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	石桥27#台区（史小安旁边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2278	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南59城西三回线	洞坪村委会（三道河）	139.62	二级	
2279	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	报社门口公变56#	320	一级	
2280	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	关岗6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2281	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	东元四组	20.95	二级	
2282	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	邹家院#1台区	84.58	二级	
2283	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV三道岭线赵57	胡埡村	40.13	二级	
2284	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶庄02#(3组)	3.04	二级	
2285	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子埡变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	九里岗2#	74.52	二级	
2286	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	镇直#1台区	52.99	二级	
2287	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	七里店4#	71.07	二级	
2288	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	太平高夏庄3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2289	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	赵坡8#	0	三级	线路不可接入
2290	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	姜新1组2#变压器	40.83	二级	
2291	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	凤凰四组2#（公）柱上变压器	5.47	二级	
2292	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	南刘岗7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2293	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV大庙山线峪62	金寨4#	67.18	二级	
2294	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	八庙村五组#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2295	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	峡口#5台区	161.44	二级	
2296	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	水星台8#	121.38	二级	
2297	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子埡变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	熊岗5#	81.16	二级	
2298	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	彭家河4#	81.35	二级	
2299	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	木园5#	0	三级	线路不可接入
2300	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	旧县一组变压器	0	三级	线路不可接入
2301	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	黄龙观4#公变	160	二级	
2302	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	梨园村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

2303	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	金狮垭6#公变	80.17	二级	
2304	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畋变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄峪铺6#	26.56	二级	
2305	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）鞍60线路	熊岗9#	160.53	二级	
2306	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	光寺村6#（新后庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2307	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	彭岗五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2308	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联二线康56	陆寨一组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
2309	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV三道岭线赵57	窑岭3#	80	二级	
2310	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲九组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2311	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	沙垭四组2#公变	63.7	二级	
2312	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	二社7#三组	158.27	二级	
2313	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川16#	80.71	一级	
2314	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	三王村8#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2315	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	齐集9#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2316	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	清水店二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2317	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	黄庄村5#（林厂）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2318	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	三官4#（庄头）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2319	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	狮子岩6#	162.66	二级	
2320	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	陡山（西垭台区）	0	三级	本身不可接入
2321	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	中亚照明3#	252.04	二级	
2322	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联一线叶622	水果市场2#	252	一级	
2323	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV清油联线清63	姜华公变	82.64	二级	
2324	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	王台十四组公变	82.57	一级	
2325	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	梁营8#台区（12组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2326	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	齐家岗3#公变	0	三级	本身不可接入
2327	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	曾家坪4#公变	0	三级	本身不可接入
2328	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	易家湾3#变压器	77.22	二级	
2329	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	芦坡村2#(西乡)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2330	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV六零三线郑67	王府小区	252	一级	
2331	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	大沟村部2#变压器	0	三级	线路不可接入
2332	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV六零三线郑67	昌盛公寓2#公变	252	一级	
2333	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	大李营村六组#6	0	三级	本身不可接入
2334	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	宋集街道3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2335	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	夏家湾1#台区	40.65	二级	
2336	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	高垭4#公变	81.14	二级	
2337	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	江冲九组变压器	152.79	二级	
2338	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	马家洲5#变压器	227.53	二级	
2339	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	李岗村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2340	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	夏岗村部变压器	80.52	一级	
2341	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	资山四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2342	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	商业街(南)公变	51.86	一级	
2343	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王城线王61	王城街道9#(JD)	305.1	二级	
2344	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	梅畋五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2345	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	许营四组1#公变	108.86	二级	
2346	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城村12#（二组）台区	0	三级	线路不可接入
2347	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	牌坊二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2348	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联一线东84	刘店2#公变	160.12	二级	
2349	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	油坊坪1#	221.04	二级	
2350	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	杨山5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2351	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建一回线韩63	沙店四组2#	339.65	一级	
2352	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	贾湾9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2353	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	光彩1#	80.98	一级	
2354	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	石棉生活2#（公）柱上变压器	252	二级	
2355	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	翠花铺9#	80.37	一级	
2356	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	姚庵一组4#（公）柱上变压器	110	二级	
2357	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畋变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	邓坪5#	209.21	二级	
2358	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	张岗8#	54.03	二级	
2359	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集六组5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2360	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	烟草公司公变	322.09	一级	
2361	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	柏果树8#	304.54	二级	
2362	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	刘猴街道8#	0	三级	线路不可接入
2363	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	龙畋1#	80.51	二级	
2364	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	龙湾19#	349.3	二级	
2365	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV白腊一回线腊705	白庙六组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2366	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	渔坪2#	0	三级	线路不可接入

2367	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	马桥街#11台区	0	三级	线路不可接入
2368	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	水田坪3#	56.66	二级	
2369	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）枣70	天立公寓	255.21	一级	
2370	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马头二组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2371	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	长里岗四组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2372	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	营口9#新农村	287.91	二级	
2373	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	谭庄一组4#（公）柱上变压器	93.85	二级	
2374	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	合力5#三组	40.02	二级	
2375	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	坡下村十组	80	二级	
2376	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	冯冲4#	80.87	二级	
2377	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	李档街道6#	201.14	二级	
2378	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	新华三组5#	135.52	二级	
2379	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	东坪#12台区	80.67	二级	
2380	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	童营13#	227.54	二级	
2381	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	宋集三组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2382	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	朱集7#	1.48	二级	
2383	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	三里岗四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2384	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	张桥2#（环城）	45.12	二级	
2385	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	柏桥7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2386	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柴岗4#台区(陈家营)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2387	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	局修配厂公变75#	252	二级	
2388	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	玉皇阁市场公变130#	200	一级	
2389	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	新桥8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2390	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	朱洼1#	13.59	二级	
2391	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	耿坡03#(营李家)	0	三级	本身不可接入
2392	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	董岗1#（董岗村）	17.47	二级	
2393	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	太平5#台区	69.47	二级	
2394	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	柏树七组6#	3.74	二级	
2395	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	张东4#（公）柱上变压器	30.9	二级	
2396	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	咎家铺7#	59.11	二级	
2397	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	洪峪4#	0	三级	本身不可接入
2398	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	庙岗6#	81.21	二级	
2399	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	丁集街道2#公变	270.52	二级	
2400	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	双泉三组	0	三级	本身不可接入
2401	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	毛炸村11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2402	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	金狮垭7#公变	86.12	二级	
2403	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	谭庄四组3#（公）柱上变压器	118.06	二级	
2404	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百马联线（百55-马55）百55线路	胡家店#6台区	40.16	二级	
2405	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联一线孙56	孙岗村5#（任庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2406	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	东河村四组柱上变压器	47.1	二级	
2407	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	闫咀六组3#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
2408	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾24#	39.83	二级	
2409	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV油潘二回线潘71	粮苑小区2#	130.34	一级	
2410	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	方家坪2#	0	三级	线路不可接入
2411	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	程冢4#	0	三级	线路不可接入
2412	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	岛岩6#	44.64	二级	
2413	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	衡庄四组10#（公）柱上变压器	129.78	二级	
2414	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	南沿5#	146.54	二级	
2415	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳二回线漳68线路	花石桥七组	40.06	二级	
2416	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	司岗4#（4组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2417	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	东赵湖七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2418	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	郭岗三组2#（公）柱上变压器	82.34	二级	
2419	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变16#（卫生院）	263.34	一级	
2420	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	新雅巷3#	330.47	一级	
2421	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	李沟村一组3#	6.94	二级	
2422	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	榆树村公用3#	0	三级	本身不可接入
2423	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	王畈六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2424	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	舒向湾八组	81.49	二级	
2425	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何营村2#	84.97	二级	
2426	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	毛梁2#公变	0	三级	本身不可接入
2427	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	白玉六组台区	0	三级	线路不可接入
2428	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	亢老湾二组1#	160	一级	
2429	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	胡家棚变压器	0	三级	线路不可接入
2430	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛浴线薛58	孙山1#公变	40.75	二级	

2431	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	候岗村2#(汪庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2432	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	翔凤湾公变	40.88	一级	
2433	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	亢老湾公用2#	149.61	二级	
2434	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	泉水埡九组变压器	61.13	二级	
2435	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	芦坡村5#(南乡)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2436	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	楼子村2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2437	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	尹张3#（周李家）	80.54	二级	
2438	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	桂花沟3#	0	三级	本身不可接入
2439	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV前湾线赤54	骆楼村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2440	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	松岗四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2441	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	殷家湾3#台区	38.46	二级	
2442	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	柴埡冲2#台区	58.12	二级	
2443	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	上河村	0	三级	本身不可接入
2444	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联一线余55	铁湖五组	93.92	二级	
2445	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	张咀六组	148.41	二级	
2446	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	米庄五组（公）柱上变压器	332.32	一级	
2447	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	崔胡3#三组	161.95	一级	
2448	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	柳林三组7#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
2449	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	土岭6#	80.75	二级	
2450	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	邓家湾5#	161.06	二级	
2451	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	禹岗7#	84.11	二级	
2452	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	柏杨沟6#	82.15	二级	
2453	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	承恩寺4#	84.52	二级	
2454	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	铁庙沟6#	80.84	一级	
2455	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子埡变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾27#	40.16	二级	
2456	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	宋家坪3#台区	30.16	二级	
2457	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	花栳扒6#	133.95	二级	
2458	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	禹岗10#	51.33	二级	
2459	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	禹岗9#	42.25	二级	
2460	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	胡咀七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2461	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾九组2#	80.2	二级	
2462	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	冯冲3#	82.42	二级	
2463	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	艾畈5#	153.98	二级	
2464	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	大峪8#	82.17	二级	
2465	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	菜园二组2#	155.78	二级	
2466	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	魏岗六组开发区	320.1	二级	
2467	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	东坪#7台区	81.14	二级	
2468	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	杨集四组10#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
2469	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	占云二组2#	0	三级	线路不可接入
2470	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	东坪#13台区	161.1	二级	
2471	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	南山#6台区	35.79	二级	
2472	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	凉水井10	193.01	二级	
2473	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	范湾五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2474	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	陆寨三组3#（公）柱上变压器	2.88	二级	
2475	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇璞联线皇65	余营一组2#	154.94	二级	
2476	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	张集村18#	145.14	二级	
2477	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	老李村2#(柳树头)	53.92	二级	
2478	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店埡变电站	10kV老街线店55	观淌#2台区	80.29	二级	
2479	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	星伙1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2480	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	北河镇家属区1#	40.53	二级	
2481	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	王咀3#	0	三级	本身不可接入
2482	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	杨庙村1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2483	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	堰塘#2台区（城关）	42.36	二级	
2484	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联一线孙56	小河湾村2#（居庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2485	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	丁兰社区	228.16	二级	
2486	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	丹阳大道北	21.25	二级	
2487	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	火田3#台区	41.73	二级	
2488	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	建工2#（公）柱上变压器	252	一级	
2489	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	七里岗七组6#公变	519.96	二级	
2490	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	陈店村2#(二组)	84.75	二级	
2491	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	宋洲3#	74.45	二级	
2492	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	东风小学台区公变	360.75	一级	
2493	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	韩家卡9#	161.31	一级	
2494	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨岗六组2#	0	三级	线路不可接入

2495	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	余嘴村11#(十一组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2496	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	高坪6#公变	6. 97	二级	
2497	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	华岗六组(公)柱上变压器	30	二级	
2498	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹团联一线竹62	熊营14#（公）柱上变压器	43. 75	二级	
2499	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	王家坑5#	163. 86	二级	
2500	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈垭线紫56	元老2#	40. 43	二级	
2501	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV垭子口线紫55	青湾2#	80. 22	二级	
2502	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	南沿4#	152. 39	二级	
2503	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联一线（石64-大56）石64线路	彪庙9#	60. 17	二级	
2504	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	岩湾5#	66. 21	二级	
2505	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	上集8#	81. 54	二级	
2506	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	董岗村九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2507	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）汾59线路	城关供电所1#	327. 19	一级	
2508	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	杨湾村5#	22. 45	二级	
2509	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	利美2#公变	56. 7	二级	
2510	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	谭庄一组1#315公变	217. 49	二级	
2511	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	黄庄村四组1#	40. 02	二级	
2512	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	华湾三组2#变压器	74. 17	二级	
2513	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2514	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联一线叶622	（94N）水果市场	320	一级	
2515	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心12#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2516	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	马家洲7#变压器	211. 51	一级	
2517	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	双槽门四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2518	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	泰山庙5#	518. 05	一级	
2519	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	南沟1#公变	60. 76	二级	
2520	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山三组2#	24. 52	二级	
2521	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	牌坊五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2522	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	铁湖十四组	325. 92	二级	
2523	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）柳512线路	蒋家冲5#	57. 46	二级	
2524	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	陡坡7#	82. 63	二级	
2525	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	杨家湖6#	27. 36	二级	
2526	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	杨湖1组4#315kVA（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
2527	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	鸭子湖7#	55. 12	二级	
2528	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	大王庙9#	100. 28	二级	
2529	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	塔湾10#	81. 25	二级	
2530	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联一线银城分支银66	莫家河12#（应急）	331. 8	二级	
2531	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV三道岭线赵57	胡垭2#	80	二级	
2532	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	桥梁厂1#台区（三供一业）	321. 72	一级	
2533	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	断层沟4#	80. 25	二级	
2534	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	罗榜5#	40. 94	二级	
2535	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	路	红星40#	353. 89	一级	
2536	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	小沟10#	80. 28	二级	
2537	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	南沟2#	80. 49	一级	
2538	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	周家湾3#	115. 4	二级	
2539	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	东坪5#	83. 43	二级	
2540	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	双堰10#	135	二级	
2541	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	居委会2#	168. 98	二级	
2542	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	棉花站公变315kVA(公)	252	二级	
2543	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	禹岗8#	5. 72	二级	
2544	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	前庄6#	152. 44	二级	
2545	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	前庄5#	64. 12	二级	
2546	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾九组3#	15. 77	二级	
2547	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	财神庙7#	64. 82	二级	
2548	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV邓流联线流57	余棚村七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2549	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	张云二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2550	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	胡岗10#(6组)	161. 44	二级	
2551	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	堰坪#7台区	147. 03	二级	
2552	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV宋大联一线宋55	大雁道3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2553	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	堰坪#8台区	26. 24	二级	
2554	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	龙潭村11#（七组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2555	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	韩家湾#2-1台区	0	三级	线路不可接入
2556	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	1大田堰2#	42. 32	一级	
2557	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	袁冲9#	0	三级	本身不可接入
2558	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	何营村2#	0	三级	本身不可接入

2559	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	田山八组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
2560	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	凉水井1#	205.35	一级	
2561	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	安庄村6#（六组）	16.73	二级	
2562	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	一中1#	252.1	二级	
2563	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	简庄6#台区125709	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2564	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	丁庄村5#一组120912	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2565	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）严532	王湾二组（梁集）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2566	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	田湾03#（翻身张）	55.98	二级	
2567	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	云岫四组（公）柱上变压器	36.18	二级	
2568	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	柴家湾二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2569	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	桐树村8#（一组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2570	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畎变电站	10kV闻畎线（B闻59-A闻57）B闻59线路	老湾7#	33.15	二级	
2571	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	舒向湾九组台区	154.67	二级	
2572	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	牌坊四组3#（公）柱上变压器	80	二级	
2573	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	牌坊七组1#（公）柱上变压器	148.53	二级	
2574	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	张湖村五组7#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
2575	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	袁营村一组5#	0	三级	线路不可接入
2576	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	八里岔8#	0	三级	线路不可接入
2577	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	文塆4#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
2578	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	铜山3#	76	二级	
2579	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈垭线紫56	干溪沟2#	80.18	二级	
2580	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	陈营13#	255.1	二级	
2581	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	街道1#	255.53	二级	
2582	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	界牌垭8#	81.14	一级	
2583	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	车站村10#（新堰）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2584	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	岩湾4#	18.84	二级	
2585	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畎变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	文畎9组	2.61	二级	
2586	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	张咀五组2#	19.78	二级	
2587	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	武庄3#（陈坡）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2588	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	胡庄6#（1组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2589	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变17#（太和居）	99.97	二级	
2590	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	彭家河8#	28.31	二级	
2591	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	冷岗3#	244.96	二级	
2592	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	长征路货场家属院柱上变压器	272.56	二级	
2593	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊A55线路	熊集街道16#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2594	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣建一回线枣56	警苑小区2#	665.44	一级	
2595	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	西湾7#公变	0	三级	线路不可接入
2596	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁黄联二线翁526分支线	土门#6台区	0	三级	线路不可接入
2597	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	袁湾5#	19.9	二级	
2598	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	付家营1#	0	三级	本身不可接入
2599	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV谷丰路线汾78线路	龙湾尚品2#	512.44	二级	
2600	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西三回线光62	纺织局门口公变25#	320	一级	
2601	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	屠巷三组1#（公）柱上变压器	76.48	二级	
2602	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	李店13#（李店二组）	59.82	二级	
2603	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	营口8#菜场	177.66	二级	
2604	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	东台村8#（蚕场）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2605	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	殷庄4#（老一组）	64.06	一级	
2606	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	宋庄3#	0	三级	线路不可接入
2607	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	泰山庙4#	345.82	二级	
2608	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百一回线歇60	歇马街#1台区	359.99	一级	
2609	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	汤湾	40.33	二级	
2610	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	石井冲1#	82.5	二级	
2611	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	罗家冲4#台区	0	三级	线路不可接入
2612	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	罗家冲6#	0	三级	线路不可接入
2613	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	罗庄2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2614	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	曾庄十二组2#变压器	40.01	一级	
2615	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	十字街4#公变	262.2	二级	
2616	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	冯家10#（陈圆）	40.63	二级	
2617	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	徐家堰#4台区	18.3	二级	
2618	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	黄棟树7#台区	40	二级	
2619	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	大畎#3台区	41.63	二级	
2620	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联二线谷63线路	太平坊14#	261.24	二级	
2621	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV街道线桔60	新农村2#台区	145.99	二级	
2622	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗北街4#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

2623	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	王营村11#	36.68	二级	
2624	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田线B线太57	高田新区1#（公）柱上变压器	257.71	二级	
2625	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	僧庄三组2#台区	64.14	二级	
2626	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	竹元2#（马岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2627	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	康河3#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2628	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	东湾#1台区	80.11	二级	
2629	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	汽车站公变83#	252	一级	
2630	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV红石亮线银52	红石亮2#	137.96	二级	
2631	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	长山3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2632	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	上寨2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2633	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	雷家岭#2台区	0	三级	线路不可接入
2634	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	宋营2#5组	17.08	二级	
2635	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南59城西三回线	洞坪5#公变	171.34	一级	
2636	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	大坪9#台区	41.93	二级	
2637	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧治河变电站	10kV桥尧联一线尧56	鸡公岭#3台区	0	三级	线路不可接入
2638	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	刘家河7#台区新增	165	二级	
2639	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	白竹#10台区	81.54	二级	
2640	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	大张洼9#	112.29	二级	
2641	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）银55	盐业公司汾阳路1#	80.02	一级	
2642	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	刘家河11#台区	0	三级	本身不可接入
2643	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	周营三组9#（公）柱上变压器	128.95	二级	
2644	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	徐庶庙工程指挥部	56.25	二级	
2645	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	大埡冲办公室公变	275.38	二级	
2646	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	梁家畈4#台区公变	81.91	一级	
2647	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	大房营村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2648	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	果坪4#公变	41.11	二级	
2649	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	杜岗5#	190.14	二级	
2650	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	李楼二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2651	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	双北17#	263.31	二级	
2652	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	李坡6#	0	三级	线路不可接入
2653	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陶王岗3#	35.64	二级	
2654	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	曾家垭#6台区	14.98	二级	
2655	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	花栎树包#4台区	21.63	二级	
2656	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	大周营3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2657	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪54	新增孙家洼1#台区	11.6	二级	
2658	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	下四河淤1#	0	三级	本身不可接入
2659	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城村19（四组）台区	0	三级	线路不可接入
2660	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	陈家集10#台区	194.56	二级	
2661	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV乔徐联一线徐56	东村九组10#（公）柱上变压器	335.34	二级	
2662	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	中楼14#四组	160.02	二级	
2663	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	马道岗4#	0	三级	本身不可接入
2664	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊五组1	0	三级	本身不可接入
2665	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	后营2#	161.92	二级	
2666	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	石井冲2#	143.2	二级	
2667	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV街道线桔60	峡口10#	148.81	二级	
2668	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	闫咀二组6#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
2669	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	朱家湾台区	80.04	一级	
2670	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王资联一线王55	王城街道21#	244.6	二级	
2671	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	郑岗村12#（徐庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2672	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	马岗村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2673	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	王家营2#	252.06	二级	
2674	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	王老庄2#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2675	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	天星#6台区	19.51	二级	
2676	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	陈家集9#台区	0.33	二级	
2677	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	胡湾4#	12.44	二级	
2678	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	铁炼村9#（二组）	0	三级	线路不可接入
2679	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	老林垭#5台区	80.38	一级	
2680	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	老街10#台区	252.38	二级	
2681	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	庙坡2#2组	38.88	二级	
2682	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	陈店村6#（九组）	160.01	二级	
2683	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	董王02#（张家庄）	9.6	二级	
2684	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	（94F）大西街台区	328.88	一级	
2685	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	双阳桥2#	4.41	二级	
2686	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	田湾01#（7组）	11.69	二级	

2687	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）谷65线路	劳动局门口公变	218.18	二级	
2688	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	李岗#3（石庄）	0	三级	本身不可接入
2689	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	车店七组台区	0	三级	线路不可接入
2690	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	陶沟四组2#公变	0	三级	线路不可接入
2691	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东59雨淋台二回线	魏家湾（扶莲塔）	80.35	二级	
2692	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	肖刘5#4组	0	三级	本身不可接入
2693	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	花屋脊一组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2694	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	雷家岭#3台区	0	三级	线路不可接入
2695	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	孙寨6#（大路张2#）	81.15	二级	
2696	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	物资局2#公变	0	三级	本身不可接入
2697	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）谷69线路	大古桥8#	161.55	二级	
2698	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联B线马65	伙牌2#（康庄）	163.13	二级	
2699	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	白玉福利院台区	0	三级	线路不可接入
2700	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV竹林口线马59	扁洞河#5台区	36.74	二级	
2701	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	王岗四组8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
2702	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	尚寨1#	15.29	二级	
2703	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	钢材市场2#公变	266.81	一级	
2704	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	公共汽车门口64#	252	一级	
2705	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	庙坪#5台区	21.01	二级	
2706	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	吉岗三组120803	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2707	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	孔湾1#	0	三级	本身不可接入
2708	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV田大联一线大57	大坪#2台区	119.74	二级	
2709	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	泉水6#	80.87	二级	
2710	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	张庄村9#（张庄二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2711	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	百庙#4台区	80.24	二级	
2712	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	康湾六组8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
2713	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	庞营二组8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
2714	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV生活区线东61线路	东坪7#	40.62	二级	
2715	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	供电所#11-3台区	163.37	二级	
2716	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	南北街6#（公）柱上变压器	252.01	二级	
2717	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	前坪#8台区	84.35	二级	
2718	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	圣庙二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2719	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾三组4#	0	三级	本身不可接入
2720	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱当村2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2721	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	柏湾村2#	80	二级	
2722	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	王集13#	138.53	二级	
2723	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	卓营十一组11#（公）柱上变压器	60.75	二级	
2724	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	青山一组3#（公）柱上变压器	14.16	二级	
2725	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	大树垭#1台区	3.69	二级	
2726	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	丝织厂公变	119.41	一级	
2727	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV桥金联线金60	大三沟#1台区	118.26	二级	
2728	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九61粮食线	九集派出所公变	161.49	一级	
2729	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	大店社区4#（四组）	53.75	二级	
2730	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	粮苑小区	407.38	一级	
2731	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	付王3#台区（王金超门前）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2732	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）荆50	骆庄3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2733	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	南垭#5台区	81.63	二级	
2734	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	尹寨村3#（兰湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2735	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	太平坊21#（新）	213.91	二级	
2736	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	朱庄3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2737	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联一线银城分支银66	莫家河7#	174.24	二级	
2738	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	文庄村4#（办公室）	53.48	二级	
2739	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	洪庙八组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
2740	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	龙门社区2#	283.74	二级	
2741	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	赵岗村8#（东关冲）	44.59	二级	
2742	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	陈岗2组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2743	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双南13#	330.87	二级	
2744	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	范湾七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2745	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	徐庶花园公变	40.52	一级	
2746	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	牌坊村（公）柱上变压器	97	二级	
2747	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	中山大市场门口公变81#	252	一级	
2748	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石73-石65）石73线路	巩湾村2#	80.01	一级	
2749	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙吉联一线沙50	公用1#台区125404(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2750	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联三线竹59	熊营村三组9#	36.55	二级	

2751	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡山寨八组	0	三级	本身不可接入
2752	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	赵老湾村6#	35.86	二级	
2753	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	徐楼一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2754	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	长王05#(前王)	158.88	二级	
2755	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	黄冲7#柱上变压器	1.61	二级	
2756	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	符庄7#8组	0	三级	本身不可接入
2757	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	七方张桥村三组	5.81	二级	
2758	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	街西三组2#（公）柱上变压器	235.26	二级	
2759	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	曹坡10#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2760	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	李楼还建点1#	80	二级	
2761	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	方岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2762	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	韩营9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2763	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	十姑洞3#	162.27	一级	
2764	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	邵楼2#	40.01	二级	
2765	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	邹家院#6台区	99.23	二级	
2766	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口三组3#	81	二级	
2767	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	河南坪#1台区	0	三级	线路不可接入
2768	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	靳庄村4号	269.31	一级	
2769	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	白竹#3台区	80.33	二级	
2770	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	吴家岭#2台区	220.18	二级	
2771	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	西流坪3#台区	162.06	二级	
2772	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	白马三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2773	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	黄土岭#5台区	88.35	二级	
2774	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联三线苏409	肖岗5#九组	138.78	二级	
2775	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	长岭湾#5台区	17.77	二级	
2776	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	郑营四号公变134#	152.87	二级	
2777	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	上四河淤1#	160	二级	
2778	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	苏家店2#	0	三级	本身不可接入
2779	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（A闻57-B闻59）A闻57线路	文畈26#(应急)	43.23	二级	
2780	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	何骆八组#2-	0	三级	线路不可接入
2781	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	光化卫生院门口公变44#	252	一级	
2782	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇璞联线皇65	余云一组#3-	132.14	二级	
2783	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV霍庄线枣58	福田1#	0	三级	线路不可接入
2784	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	刘寨村2#	37.35	二级	
2785	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	南刘岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2786	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保三回线黄66	广大#18台区	0	三级	线路不可接入
2787	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	施营村3#	80.04	二级	
2788	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	潘岗村1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2789	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	陈楼村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2790	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄龙沟3#	40.19	二级	
2791	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	杨树垭#1台区	40.03	二级	
2792	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	三坪#3台区	39.97	二级	
2793	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	后湾#8台区	0	三级	线路不可接入
2794	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	峰山#4台区	14.31	二级	
2795	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	莺河六组3#	73.03	二级	
2796	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	瓦房滩#6台区	0	三级	线路不可接入
2797	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV峪镇线峪63	峪山7#	332.02	一级	
2798	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集20#(教会)	292.72	二级	
2799	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安60安集线	邓家嘴6#台区	344.95	一级	
2800	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	大垭中间湾台区	126.01	二级	
2801	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	板桥五组4#	46.09	二级	
2802	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	上张3#(上张)	67.08	二级	
2803	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	涂沟5#（公）柱上变压器	10.62	二级	
2804	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	邓岗9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2805	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	石桥4#台区(矿泉路一、二组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2806	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	香石二组	0	三级	线路不可接入
2807	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	中厂#3台区	139.39	二级	
2808	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	李家山2#	40.73	二级	
2809	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	衡庄9#（公）柱上变压器	72.44	二级	
2810	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	尤河三组3#（公）柱上变压器	5.83	二级	
2811	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	信家沟3#	40.12	一级	
2812	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	代岗4#	0	三级	线路不可接入
2813	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	圣垭#6台区	46.75	二级	
2814	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	军对河5#	0	三级	本身不可接入

2815	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳一回线水50线路	木林9#公变	147.62	二级	
2816	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	大堰沟3#	80.12	一级	
2817	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	一场场部3#台区	127.89	二级	
2818	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	洪山嘴9#	0	三级	本身不可接入
2819	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	褚庙四组10#（公）柱上变压器	80	二级	
2820	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武珞联一线（武60—珞57）武60	曹冲村11#（七组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2821	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61—太57）太57线路	付庄1#（太平）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2822	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	明星电影院72#	252	一级	
2823	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57—欧54）欧54	欧店#1台区	50.54	二级	
2824	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	江冲八组公变	130.38	一级	
2825	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615—团47）团47线路	马棚村三组5#（公）柱上变压器	4.66	二级	
2826	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	朱砂5#公变	0	三级	线路不可接入
2827	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联线余76	五条路四组2#	211.95	二级	
2828	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	祝冲村6#（祝冲）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2829	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58—黑51）黑51线路	张营4#台区（九姓庄）	142.96	二级	
2830	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	黄河六组（公）柱上变压器	28.1	二级	
2831	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV时瑞达线（马55—马73）马73线路	伙牌9#（杨寨新）	295.68	二级	
2832	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	石矿厂4#（袁庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2833	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	木林包7#台区	81.67	二级	
2834	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV清油联线清63	西湾村4#	173.6	二级	
2835	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	张集村11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2836	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石73—石65）石73线路	乙晨言2#	800	一级	
2837	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	回龙寺3#台区	160.31	一级	
2838	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	何湾一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2839	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村4#四组（2#）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2840	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	张湾#25台区	91.01	二级	
2841	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	骆庄村120709	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2842	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	当铺2#	82.89	二级	
2843	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	凤凰3#	41.2	二级	
2844	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59—方51）峪59线路	万荡1#	26.53	二级	
2845	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	伍垭1#台区柱上变压器	40.3	一级	
2846	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	沙河水库2#	258.21	一级	
2847	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	马家营5#台区新建工程柱上变压器	370	二级	
2848	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联一线（闻58—鞍58）闻58线路	文畈14#	84.09	二级	
2849	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	童湾5#台区	0	三级	线路不可接入
2850	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	曾庄六组2#公变	81.14	一级	
2851	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	新一6#（新市）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2852	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	任岗汪庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2853	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	井湾4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2854	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	刘庄1#（刘庄南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2855	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	赵寨2#	0	三级	本身不可接入
2856	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	闫岗村13#（沈家湾）	41.36	二级	
2857	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财峪联二线（财508—峪58）财508线路	樊岗16#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2858	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武珞联一线（武60—珞57）武60	吴湾村2#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2859	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	水洼八组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
2860	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集九组3#台区	0	三级	线路不可接入
2861	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	莲花三组2#（公）柱上变压器	8.55	二级	
2862	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张岗学校11#	119.48	二级	
2863	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65—谷69）汾65线路	一招门口公变	286.76	一级	
2864	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58—朱62）朱58线路	代碑4#	11.16	二级	
2865	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58—孟60、袁62）线路	王李岗3#	0	三级	线路不可接入
2866	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55—资50）资50	团山三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2867	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	白峪沟3#	0	三级	线路不可接入
2868	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	新庄六组（平林）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2869	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	肖畈二组台区	0	三级	线路不可接入
2870	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	白马山木林七组公变	158.18	二级	
2871	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	大竹园2#公变	0	三级	线路不可接入
2872	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	冯营6#8组	33.19	二级	
2873	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62—石71）石62线路	巩湾村7#	28.47	二级	
2874	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	司岗2#台区（大队部边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2875	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建一回线韩63	沙店民营区西	277.27	一级	
2876	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变5#（邮政局）	445.34	一级	
2877	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	五里桥2#（一、二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2878	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	温畈三组2#台区	73.48	二级	

2879	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	衡庄13#（公）柱上变压器	109.76	二级	
2880	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	方集5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2881	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	朱家寨2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2882	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	朱集5#	12.87	二级	
2883	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	猴埡三组	73.01	二级	
2884	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	光明村三组	55.89	二级	
2885	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	羊五#2台区	21.48	二级	
2886	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	关庄南台区125711	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2887	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	古桥村3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2888	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	宝山寨7#（柳树滩）台区	40	二级	
2889	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	胡咀五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2890	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	新集13#	0.58	二级	
2891	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	红土5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2892	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	万洋村8#（三组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2893	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	赵庙村9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2894	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	大李营四组9#（公）柱上变压器	27.99	二级	
2895	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	庄园住宅台区	81.26	二级	
2896	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	李店9#（移民点）	12.49	二级	
2897	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	界牌垭7#	83.41	一级	
2898	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	莲花#4台区	12.04	二级	
2899	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	朱庄4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2900	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	堰塘#5台区（后坪）	81.14	二级	
2901	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	关庄3#	59	二级	
2902	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	三户刘8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2903	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	西村13#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
2904	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	冯家2#（后湾）	72.94	二级	
2905	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	观音3#六组	128.86	二级	
2906	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	吉河1村121115	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2907	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	彭梁03#（六郭家）	10.01	二级	
2908	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	王楼#4（东尹）	0	三级	本身不可接入
2909	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	前岗7#二组2	0	三级	本身不可接入
2910	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	黄龙观3#（公）柱上变压器	128	二级	
2911	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	何家坪13#	83.03	二级	
2912	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	李佬二组7#（公）柱上变压器	21.49	二级	
2913	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	邓冲六组2#-1	39.91	二级	
2914	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	泗渚河一二组	0	三级	线路不可接入
2915	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	辛庙村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2916	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	后湾#1台区	0	三级	线路不可接入
2917	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	三洲一组2#	138.83	二级	
2918	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV古城线武59	古城村3#(关庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2919	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	何冲三组台区	0	三级	线路不可接入
2920	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	秦庄3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2921	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚刘02#（黄山洼）	160.03	二级	
2922	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	官斗#4台区	40.37	一级	
2923	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	三房营村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2924	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	老街村8#（李沟八组）	48.72	二级	
2925	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	胡沿1#3组	23.59	二级	
2926	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	薤山配电站	10kV东薤联线薤501	高庙1#	40.14	一级	
2927	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	老湾#2台区	80.01	二级	
2928	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	锅厂#2台区	34.42	二级	
2929	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	关庙集新农村台区	118.58	二级	
2930	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	邓家湾4#	1.16	二级	
2931	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联一线韩74	韩岗家属院	252.47	一级	
2932	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	施营村8#	109.36	二级	
2933	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	胡巷三组柱上变压器	0	三级	本身不可接入
2934	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	C邮电柱上变压器	264.1	二级	
2935	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	毛草三四组#2柱上变压器	0	三级	线路不可接入
2936	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	桐树6#	82.28	二级	
2937	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	宝林寺二组3#	13.04	二级	
2938	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	湖北逸云旅游有限开发公司（公）柱上变压器	160	二级	
2939	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变22#台区	329.13	一级	
2940	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	茅坪3#公变	15.32	二级	
2941	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	舒庙五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2942	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康团联一线康80线路	施坡七组2#(公)柱上变压器	5.73	二级	

2943	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	龙湾11#	257.87	二级	
2944	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集11#(居四组)	178.95	二级	
2945	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	三尖山#2台区	80.02	二级	
2946	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	（94A）剧院台区	262.76	一级	
2947	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	石黄1#台区(3组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2948	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	聂岗村2#	51.82	二级	
2949	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	孙岗村3#(卫生院)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2950	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	石溪4#	165.11	一级	
2951	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	法龙4#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
2952	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	史畈村8#	69.35	二级	
2953	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	吴家洼6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2954	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	杨岗4#	50.95	二级	
2955	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张湖村九组2#（公）柱上变压器	107.89	二级	
2956	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	三湾村	0	三级	线路不可接入
2957	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	西乡四组2#（公）柱上变压器	95.36	二级	
2958	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	彭冲9组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2959	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	太平岗移迁点	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2960	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	简坡9#五组	80.68	二级	
2961	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集13#(修造厂西)	237.8	二级	
2962	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	醉美莺河3#	320.13	二级	
2963	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	邹湾一组4#（公）柱上变压器	63.52	二级	
2964	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	水利局公变87#	160	一级	
2965	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	韩巷村1#	11.59	一级	
2966	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	合作#4台区	41.62	一级	
2967	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	方湾村七组120806	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2968	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2969	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	钟杨湾村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2970	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	水斗#2台区	40.03	二级	
2971	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	后庄5#	73.63	二级	
2972	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联一线严521	舒庙3组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2973	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	赵营村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2974	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	皇城八组#3-	153.81	二级	
2975	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	吉庄六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2976	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV邓流联线流57	余棚三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2977	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	薛沟9#台区	0	三级	本身不可接入
2978	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）谷69线路	大古桥10#	266.55	二级	
2979	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾九组#2	0	三级	线路不可接入
2980	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双南3#	278.35	二级	
2981	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡#21台区	0	三级	线路不可接入
2982	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	杨湾五组2#台区	177.32	一级	
2983	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	火车站烟草仓库	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2984	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	韩岗村5#	80.34	二级	
2985	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV县府街线谷68线路	大华安门口公变	269.91	二级	
2986	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	种畜场1#	103.7	二级	
2987	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	园林村1#（交警队对面）	81.28	一级	
2988	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	(J)公用3#	242	二级	
2989	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	九龙四组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
2990	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	虾扒沟台区变压器	24.86	二级	
2991	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	邓坪1#	42.16	二级	
2992	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	刘家山2#	40.01	二级	
2993	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	竹林桥7#台区	48.56	二级	
2994	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV翁黄联二线黄63	保康县福康城物业有限公司台区	809.18	二级	
2995	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	宋闸八组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
2996	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶吉联一线叶512	孙庄二组2#	80	一级	
2997	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	金王8#（老金家2）	80.44	二级	
2998	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	巩湾11#	161.96	一级	
2999	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	东王岗7#	0	三级	线路不可接入
3000	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	陈楼办公室3#	10.06	二级	
3001	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	龙兴六组（村）#3-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3002	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	泉沟（官人沟）	18.39	二级	
3003	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	梓栎变电站	10kV梓曾联线梓507线路	王花园一组粮站	82.59	一级	
3004	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	方家冲4#	0	三级	线路不可接入
3005	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	白竹#9台区	80.82	二级	
3006	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	杨湾一组2#	82.33	一级	

3007	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	赵庙村6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3008	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	柴园#7台区	3. 7	二级	
3009	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	邹湾三组1#台区	81. 69	二级	
3010	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	柿子园村（环城）	200	一级	
3011	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	观音堂#4台区	292. 8	二级	
3012	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	黄龙观1#（公）柱上变压器	119. 61	二级	
3013	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	康咀3#（公）柱上变压器	128	二级	
3014	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV排子河线石54	周洼3#台区(周李香门口)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3015	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	前岗8#一组2	81. 64	二级	
3016	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广一回线朝48	化学制剂（公）柱上变压器	342. 75	二级	
3017	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	农行公变160#	200	一级	
3018	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	刘寨村5#	25. 47	二级	
3019	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	长坪新街1#	162. 9	二级	
3020	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	史畈村#12（三组）	80. 74	二级	
3021	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	隆兴村6#（移民点）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3022	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV返乐配电站	10kV落返联线返501	杨林一组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3023	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	湖河西街5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3024	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	西马1#（叶庄）	0	三级	本身不可接入
3025	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	耿寨08#(8组)	82. 94	二级	
3026	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	谭庄七组（公）柱上变压器	25	二级	
3027	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	财庙3#	23. 92	二级	
3028	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	凉水井6#	77. 01	二级	
3029	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	台子包#1台区	0	三级	线路不可接入
3030	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	上川村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3031	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	毛坡村2#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3032	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	张蓬	80. 3	二级	
3033	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	新南路3#	417. 31	一级	
3034	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	云旗山#2台区	41. 21	二级	
3035	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	老湾1#1	86. 43	二级	
3036	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	冥阳洞4#公变	80. 05	二级	
3037	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	小沟#4台区	22. 78	二级	
3038	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV塔园线沈61	瓜子沟2#	40. 11	一级	
3039	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	方庙7#	0	三级	线路不可接入
3040	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	合力8#六组	105. 33	二级	
3041	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	设备三分厂160KVA	133. 74	二级	
3042	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	张官社区1#（扶贫）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3043	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪二回线纪60	牧场11#	48. 76	二级	
3044	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	刘家岭#4台区	81. 07	一级	
3045	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	杨大桥北2#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3046	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线A潘57	万宝照明公变	128. 09	二级	
3047	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	杨岗5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3048	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	航瑞大厦（公）柱上变压器	252. 34	二级	
3049	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	史畈村2#	40. 04	二级	
3050	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	裴家桥1#	32. 34	二级	
3051	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	赵岭一组台区	40. 09	一级	
3052	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	四马六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3053	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV白水线（汉60-汉62）汉62	中心七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3054	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	倒座庙#9台区	83. 03	二级	
3055	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	绣品厂公变	276. 82	二级	
3056	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	郑张营3#	163. 43	二级	
3057	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	姜湾3#变压器	80. 74	一级	
3058	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	熊绎中学#36-3台区	319. 55	二级	
3059	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	长岭#7台区	40. 04	一级	
3060	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	舞旗山村部公变	0	三级	线路不可接入
3061	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪54	牧场4#	0	三级	本身不可接入
3062	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	薛沟3#	0	三级	本身不可接入
3063	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	王营1#	0	三级	线路不可接入
3064	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	岗庙四组4#（公）柱上变压器	79. 65	二级	
3065	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	邓寨村3#（老湾）	11. 64	二级	
3066	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	白龙庙5#	83. 15	二级	
3067	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	西关村6#	76. 26	二级	
3068	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	徐家滩1#	133. 8	二级	
3069	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	老街8#台区	64. 27	二级	
3070	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨九组1#变压器	40	一级	

3071	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	沉河滩5#（王家湾）台区	40.01	二级	
3072	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	倒庙四组1#	81.63	二级	
3073	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	二看家属院	81.34	一级	
3074	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	李家院四组	0	三级	线路不可接入
3075	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	龙头湾2#	40.12	二级	
3076	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	何家坪8#台区	81.53	二级	
3077	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	田山四组2#（公）柱上变压器	40.14	二级	
3078	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	程营02#(姚挡)	320.22	二级	
3079	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV翁后联线后58	车峰坪#5台区	40.42	二级	
3080	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	何骆十组#2-	0	三级	线路不可接入
3081	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联三线春55	西郊村5#	70	二级	
3082	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	龙李四组2#(公)柱上变压器	80.9	二级	
3083	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	董岗04#(铁路)	79.95	二级	
3084	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	方营村2#	7.82	二级	
3085	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	麻坪#5台区	79.85	二级	
3086	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	柳林1#	40.01	二级	
3087	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区1#（朝阳路南）	261.7	一级	
3088	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	简棚村1#（简棚）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3089	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	范湾四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3090	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	梁营10#台区（6.7组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3091	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联三线柳511-谷55	正洪春天1#	521.7	二级	
3092	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV马套线朱60	关庄4#	0	三级	线路不可接入
3093	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	肖云五组2#	0	三级	线路不可接入
3094	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	刘家营 8#	66.15	二级	
3095	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	蓄牧场1#	42.29	二级	
3096	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	贺店一组11#（公）柱上变压器	160	二级	
3097	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	三管石#4台区1	80.03	二级	
3098	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	孔湾4#	40.21	二级	
3099	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	高王03#(高速路)	166.41	二级	
3100	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	庞营四组11#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
3101	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV县府街线谷68线路	双飞机械小区	166.02	二级	
3102	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星村1#	263.11	二级	
3103	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	王庄8#(李洼)	81.08	二级	
3104	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	张伯岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3105	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	翟庄1#（翟庄西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3106	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	朝阳村（公）柱上变压器	156.18	二级	
3107	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	寺坪街#1台区	0	三级	线路不可接入
3108	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	仓房2#	82.89	二级	
3109	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	朱坡七组200KVA	128.14	二级	
3110	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	罗家湾#2台区	0	三级	线路不可接入
3111	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	雷家岭#1台区	0	三级	线路不可接入
3112	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	谢楼120707	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3113	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	吴马营3#4组	37.3	二级	
3114	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	王花园四组2#公变	177.82	一级	
3115	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	秦家坪5#公变	12.3	二级	
3116	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	坡下村5#	14.76	二级	
3117	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	罗庄5#	43.62	二级	
3118	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板56板桥线	新集14#	226.55	二级	
3119	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇璞联线皇65	蒋湾十二组#2-	82.87	二级	
3120	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	洪家院#5台区50kVA	12.38	二级	
3121	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	苏家寨#5台区	12.06	二级	
3122	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	东冲二组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3123	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村16#	124.56	二级	
3124	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	罗庙四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3125	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	八里岔11#	0	三级	线路不可接入
3126	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	烟草幸福小区（公）柱上变压器	334.92	一级	
3127	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	三尖山#8台区	21.37	二级	
3128	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	胡家棚5#台区	0	三级	线路不可接入
3129	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	莲花#3台区	24.76	二级	
3130	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	黄坑5#	270.28	一级	
3131	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	武湖六组#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3132	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百二回线歇56	尚家坡#4台区	41.02	二级	
3133	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	方湾三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3134	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联一线线康76	陆寨九组(公)柱上变压器	322.6	二级	

3135	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗辛庄2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3136	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-歇54）歇54	堰坪#1台区	56.58	二级	
3137	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	黄岗7#（冲口）	120.39	二级	
3138	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	畜牧场10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3139	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	夏庄村6#（路边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3140	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	长岭湾#3台区	2.17	二级	
3141	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	郑湾一组2#100KVA	3.4	二级	
3142	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	郝岗6#台区	0	三级	线路不可接入
3143	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联一线（柳510-谷59）谷59线路	输电工区	269.03	二级	
3144	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	候岗村6#（马庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3145	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	安山5#台区	40.27	二级	
3146	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山3#	320	二级	
3147	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	襄北农场家属院台区（公）柱上变压器	317.17	二级	
3148	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联一线银城分支银66	莫家河3#	80.83	二级	
3149	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	汽运公司	0	三级	本身不可接入
3150	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	庾家坪#5台区	0	三级	线路不可接入
3151	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	峡口#1台区	40.09	二级	
3152	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	胡家泉1#	84.4	二级	
3153	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	石桥5#公变	0	三级	本身不可接入
3154	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	张家营七组	51.91	二级	
3155	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋十组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3156	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	殷畈村7#	47.16	二级	
3157	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	乔岗九组柱上变压器	8.99	二级	
3158	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	刘李湾6#3组	0	三级	本身不可接入
3159	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV翁后联线后58	车峰坪#9台区	160.95	二级	
3160	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	联合七组2#	45.54	二级	
3161	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	张佰岗5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3162	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）谷69线路	大古桥7#	325.78	二级	
3163	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	前常2#台区（赵集）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3164	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	王寨六组8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3165	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	王花园一组3#	162.19	一级	
3166	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清62线路	锦绣花园2#（公）柱上变压器	334.85	二级	
3167	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	张云四组2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3168	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场刘湾2#	40	二级	
3169	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	水田坪#6台区	0	三级	线路不可接入
3170	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	五连村18#（十二组）台区	0	三级	线路不可接入
3171	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	蒋口#6台区	0	三级	线路不可接入
3172	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	华湾一组3#台区	109.85	二级	
3173	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	符庄2#学校	0	三级	本身不可接入
3174	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	南街3#（菜市场）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3175	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	赵庙1.2组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3176	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光一回线河531	贾湖村1#	0	三级	本身不可接入
3177	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	曹营3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3178	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	杨祠村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3179	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	上湾2#	11.78	二级	
3180	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	黄家沟五组公变	24.01	一级	
3181	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	武岗北台区126013	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3182	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	柳铺3#	48.08	二级	
3183	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	三房营村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3184	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	大张#1（12张）	4.43	二级	
3185	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨十三组3#公变	40.18	一级	
3186	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居七组1#	42.15	二级	
3187	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九61粮食线	九集街道社区	82.36	一级	
3188	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	花庄九组3#台区	82.02	二级	
3189	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱62线路	四新13#	43.31	二级	
3190	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	王庄6#（3组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3191	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV徐团联三线贞411线路	王伙八组9#（公）柱上变压器	166.28	二级	
3192	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	李家染坊村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3193	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	马集06#（1组）	46.6	二级	
3194	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	黄岗1#	96.44	二级	
3195	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武62路灯线	西关菜市场3#台区	329.64	一级	
3196	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	后冲3#台区	0	三级	线路不可接入
3197	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	下坪#6台区	44.1	二级	
3198	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	刘岗3#	0	三级	本身不可接入

3199	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	棉纺厂门口80#	55.99	一级	
3200	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	李桥三组（梁集）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3201	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	杨湾2#4组	87.49	二级	
3202	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	付湾2#	83.93	二级	
3203	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	九龙一二组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3204	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	（冯湾5#）水星台12#	161.62	二级	
3205	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	桂花树3#台区	39.83	二级	
3206	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	马道岗7#台区	120.95	二级	
3207	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	琚庄村7#（铁路北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3208	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	保康县看守所台区	268.19	二级	
3209	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	红花三组4#	6.59	二级	
3210	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	福瑞小区1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3211	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	太平岗四组东	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3212	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	杨棚八组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3213	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	袁寨2#（西街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3214	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联一线（财602-峪57）峪57线路	蒋岗5#	0	三级	线路不可接入
3215	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙5#台区（边界李南）	139.34	二级	
3216	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	周庄村2#（陈庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3217	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	红树木沟2#	0	三级	本身不可接入
3218	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV街道线吉58	吉河二村121003(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3219	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	徐营1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3220	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	段家湾#13台区	334.51	二级	
3221	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	大王庙一组	83.72	二级	
3222	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	北街8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3223	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	杨华岗4#	13.02	二级	
3224	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪54	六管营8#台区	40	二级	
3225	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	格兰#5台区	82.16	二级	
3226	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联二线吴59	黄集24#（上李家）	230.89	二级	
3227	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	西湾1#	82.08	二级	
3228	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	兰家岗3#	45	二级	
3229	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	桐树榜三组3#（平林）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3230	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	汤河5#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3231	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津6#四组	331.51	一级	
3232	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	寺庄8#（8组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3233	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联一线油66	云湾30#	262.01	二级	
3234	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	鄢洲五组3#（公）柱上变压器	53.27	二级	
3235	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	邹湾3#（公）柱上变压器	35.99	二级	
3236	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	寺庄1#（街南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3237	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	张弓#3台区	0	三级	线路不可接入
3238	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	简家坪#10台区	40.16	二级	
3239	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	史畈村4#	0	三级	本身不可接入
3240	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	苍峪村2#	162.68	一级	
3241	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	王山3#公变	40.51	一级	
3242	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	天明齐1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3243	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	黄寨村6#	53.67	二级	
3244	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV高桥河线桥57	黄湾#5台区	0	三级	线路不可接入
3245	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	九溪山庄小区	162.22	一级	
3246	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV园区东线富65	襄州大道1#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
3247	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	寨子06#（三甲）	17.77	二级	
3248	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	钱湾一组3#	40.3	一级	
3249	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	康咀7#（公）柱上变压器	80	二级	
3250	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	莲花五组（公）柱上变压器	80	二级	
3251	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	城关派出所公变	29.52	一级	
3252	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	小河3#台区（农机对面）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3253	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	薛梁四组(公)柱上变压器	0	三级	本身不可接入
3254	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园二回线园47	前进小学(公)柱上变压器	66.32	二级	
3255	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	杜湾三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3256	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	汤河3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3257	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	联合八组1#	8.08	二级	
3258	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	莫营村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3259	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	大峪村5#	80.04	二级	
3260	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	彭家村1#（一组）	161.1	二级	
3261	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	官坊4#	45.98	二级	
3262	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	张官村5#（二组）台区（待定）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

3263	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	上河村东组2#	160	二级	
3264	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	孙岗3#柱上变压器	0	三级	线路不可接入
3265	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	虹海房地产2#（公）柱上变压器	263.52	二级	
3266	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	便河二组1#台区	69.83	一级	
3267	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	茶庵一组2#（公）柱上变压器	163.54	二级	
3268	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	计生委2#	34.61	二级	
3269	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	童营4#	241.31	二级	
3270	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	前常3#台区(李家)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3271	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳五回线卞528	食品厂公变	18.95	二级	
3272	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	高王庄#1（高庄）	19.96	二级	
3273	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）汾59线路	棉花公司门口公变	261.26	一级	
3274	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	格咀1#	210.76	二级	
3275	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	邓畈3#4组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3276	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	王冲3#	32.16	二级	
3277	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	安家岗泵站2#	258.65	一级	
3278	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	闫家村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3279	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	种畜场（罗坡队）1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3280	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	马良锦福苑小区#2台区	253.66	一级	
3281	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	金山村13#（二组）台区	58.54	二级	
3282	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	东王岗4#	0	三级	线路不可接入
3283	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	凡庄村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3284	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	董河新村1211171	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3285	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	张家淌2#台区	80.04	二级	
3286	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	万邦正通（八里七组）	252	一级	
3287	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	良种场村部1#台区	0	三级	线路不可接入
3288	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	魏岗六组#3-	319.65	二级	
3289	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	刘台二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3290	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联二线银城分支银72	莫家河五组	81.97	一级	
3291	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	粮管所3#	156.46	二级	
3292	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	付家营2#台区	4.18	二级	
3293	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	安沟7#（安沟2#）	159.58	二级	
3294	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	白庙3#六组120809	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3295	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	严湾7组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3296	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	亢山3#台区	0	三级	线路不可接入
3297	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	九家河3#公变	40.03	二级	
3298	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐营三组变压器	52.27	二级	
3299	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	申家嘴6#台区	144.93	二级	
3300	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	韩岗村6#	12.45	二级	
3301	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	郑湾七组2#	80.72	二级	
3302	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	沙河四组2#	0	三级	线路不可接入
3303	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陶河3#	129.76	二级	
3304	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧治河变电站	10kV桥尧联二线尧58	黄龙观#6台区	163.17	二级	
3305	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	八里岔9#	0	三级	线路不可接入
3306	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	贾岗村5#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3307	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	罗井1#	85.86	二级	
3308	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	毕庙七组（公）柱上变压器	80	二级	
3309	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	井湾五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3310	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	李石2#（叶庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3311	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李四组2#	16.17	二级	
3312	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	程营03#(路北)	15.7	二级	
3313	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	檀溪六组2#（公）柱上变压器	160	一级	
3314	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	桂竹园（东浴沟村3#）	80.16	二级	
3315	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV姚荣联一线（姚59-荣50）姚59线路	大王1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3316	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）谷65线路	新悦公变	529.86	二级	
3317	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	便河3#公变	14.63	一级	
3318	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	潮水#2台区	44.36	二级	
3319	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	六股泉1#	67.82	二级	
3320	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	丁楼6#	0	三级	本身不可接入
3321	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	峪山10#	117.71	二级	
3322	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨八组公变	16.7	二级	
3323	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	骆王村2#（骆王东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3324	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	程岐#7台区	40.08	二级	
3325	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	大店社区2#（加油站旁）	92.02	二级	
3326	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	马冲长冲	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

3327	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太60	田山新区（公）柱上变压器.	221.92	二级	
3328	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	虾扒沟3#	24.37	二级	
3329	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	兴缘寺11#台区	63.29	二级	
3330	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	刘口4#（公）柱上变压器	64	二级	
3331	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV临空一回线河541	付堤村1#	71.37	二级	
3332	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	郭楼1#	7.05	二级	
3333	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	高公6#（刘庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3334	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	朱洲3#	156.86	二级	
3335	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	龙潭村3#（六组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3336	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	赞阳路工商局家属院门口公变6#	252	一级	
3337	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV朱莲联线莲64	廖河村11#十组(1#)	113.98	二级	
3338	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	柏果树5#	249.88	二级	
3339	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲四组2#(公)柱上变压器	80	二级	
3340	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	孙庙1#2组	91.6	二级	
3341	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	原种厂12#（原二队2）	80.02	二级	
3342	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	工会2#	344.73	一级	
3343	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	陈湾八组4#台区	171.24	一级	
3344	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV张家沟线大55	张家沟#1台区	0	三级	线路不可接入
3345	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	凤凰村1#	84.52	二级	
3346	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV保寺联一线保63	王湾#4台区	0	三级	线路不可接入
3347	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	同心九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3348	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	太山04#(总支)	0	三级	本身不可接入
3349	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	小张营村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3350	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	彭王#10	0	三级	本身不可接入
3351	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	毕庙三组6#（公）柱上变压器	160	二级	
3352	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	高楼六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3353	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩城联一线（韩66-城502）韩66	惠岗七组2#	161.04	一级	
3354	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	韩巷村5#	303.5	一级	
3355	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	文家埡6#(尚家庄)台区	12.44	二级	
3356	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平村8#八组(1#)	80.02	一级	
3357	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	二堂#13台区	47.63	二级	
3358	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	黄庄村九组2#柱上变压器	0	三级	本身不可接入
3359	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武垌联一线（武60-垌57）武60	吴湾村12#（程湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3360	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	龙王冲村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3361	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV黄保一回线翁525分支线	封银岩#6-2台区	0	三级	线路不可接入
3362	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金桥沟#5台区	40.83	一级	
3363	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	红岗5#台区	8.33	二级	
3364	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保三回线黄66	广大#18-3台区	0	三级	线路不可接入
3365	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	杜沟6#	0	三级	线路不可接入
3366	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垌变电站	10kV马段联线店59分支线	公溪沟#4台区	161.98	二级	
3367	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	龙巷十四组（公）柱上变压器	122.36	二级	
3368	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）汾59线路	住房资金门面公变	331.75	一级	
3369	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	风岭村	42.65	二级	
3370	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	黄家沟村公变	82.35	一级	
3371	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	闫岗村5#（五组）	129.76	二级	
3372	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	瓦城沟1#	0	三级	本身不可接入
3373	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王堰3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3374	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	九皇山#1台区	20.49	二级	
3375	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	龙兴6#2组	149.16	二级	
3376	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV粮站线黄56	李楼04#(尤王家)	79.05	二级	
3377	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	刘坡村5#（张桥南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3378	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垌变电站	10kV鞍阊联一线（鞍58-阊58）鞍58线路	谢湾25#	53.32	二级	
3379	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	中楼12#五组	166.52	二级	
3380	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV朱莲联线莲64	雷河街道公用变4#	45.04	二级	
3381	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	隋洲6#	67.38	二级	
3382	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV河西联线西61	查营村5#	100.87	一级	
3383	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	冯岗五六组	44.6	二级	
3384	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	郑营八号公变2#	294.8	二级	
3385	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	尤岗九组3#变压器	131.97	二级	
3386	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	杜湾四组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3387	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	蛮力海三组2#柱上变压器	30.35	二级	
3388	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建一回线韩63	建材制品厂2#	334.27	一级	
3389	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳二回线漳68线路	桐树店四组	29.95	二级	
3390	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	堰塘#3台区（后坪）	80.13	二级	

3391	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	二中队3#台区(万家坪)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3392	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	刘家坪#2台区	0	三级	线路不可接入
3393	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百一回线歇60	河东#1台区	129.57	二级	
3394	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	朱寨村7#（七组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3395	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	朱楼村4#	0	三级	本身不可接入
3396	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	板桥五组3#台区	163.28	二级	
3397	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	玉皇庙四组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3398	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联三线苏409	肖岗1#北变	48.75	二级	
3399	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	上河5#	70.54	二级	
3400	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	蒋家坡#5台区	16.37	二级	
3401	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	翠花铺12#	40.35	一级	
3402	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	皇城十组#7-	254.35	二级	
3403	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	池岗9#	0	三级	本身不可接入
3404	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	马鹿岩#3台区	78.81	二级	
3405	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	青山山3#（火焰坡）	40.16	二级	
3406	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	武庄1#台区1255081	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3407	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	梁家畈2#	40.43	一级	
3408	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	街道6#	21.92	二级	
3409	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪一回线袁57	袁冲8#台区	0	三级	本身不可接入
3410	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	杨道子村5#	100.5	二级	
3411	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	胡湾一组2#	0	三级	线路不可接入
3412	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	堰塘#6台区（城关）	40.31	二级	
3413	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	红光9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3414	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	大坡7#	65.76	二级	
3415	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	雷庄村村民居委会2#	80.03	二级	
3416	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	齐集10#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3417	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	黄丰村九组7#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
3418	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	三岔路6#台区	323.29	二级	
3419	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	八里岔6#	0	三级	线路不可接入
3420	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	罗榜1#	83.73	二级	
3421	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧治河变电站	10kV桥尧联一线尧56	鸡公岭#2台区	0	三级	线路不可接入
3422	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	曹营村4#(四组)	126.82	二级	
3423	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	莫岗一组2#(公)柱上变压器	81.02	二级	
3424	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平村3#三组（1#）	64.74	二级	
3425	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	孙寨#3（小孙庄）	62.78	二级	
3426	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	拦马河路口73#	195.26	一级	
3427	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	罗家山#1台区	26.34	二级	
3428	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	皮家坡#3台区	22.53	二级	
3429	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	梁庄六组（公）柱上变压器	8.94	二级	
3430	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	马良街#2台区	376.4	一级	
3431	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	东吴2#（赵岗西队）	80.66	二级	
3432	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	许湾1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3433	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	周岗2#1组	35.55	二级	
3434	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	史畈村7#	18.49	二级	
3435	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	上河四组2#	149.2	二级	
3436	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV紫官联线（紫58-官58）官58线路	油坊坪6#	7.74	二级	
3437	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	中号村一组3#柱上变压器	164.33	一级	
3438	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	茶庵村一组7#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
3439	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	杨家湾9号	63.55	二级	
3440	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	三景街道3#公变	29.34	二级	
3441	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	沙河三组5#柱上变压器	0	三级	线路不可接入
3442	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	龚埡村9#（五组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3443	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	刘台三组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3444	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	乔庄2#	160.05	二级	
3445	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	九仙观八组3#台区	65.98	二级	
3446	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	前庄3#	80.04	二级	
3447	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	赵集6#2组	88.24	二级	
3448	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津村1#	80	一级	
3449	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王堰2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3450	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	张云七组#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3451	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李七组3#	82.42	一级	
3452	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	李湾四组2#	0	三级	线路不可接入
3453	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	兴隆沿河街2#	278	二级	
3454	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联一线（柳510-谷59）谷59线路	邱家楼还建房4#楼1单元	253.7	二级	

3455	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	董王07#(7组大任家)	44.52	二级	
3456	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	韩家坪#3台区	43.95	二级	
3457	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	油房湾村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3458	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	吴家营4#台区	160.47	一级	
3459	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	福利院2#	253.73	二级	
3460	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集一组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3461	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）严532	王湾七组（梁集）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3462	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南李联线南67线路	三道河自用变	40.64	二级	
3463	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	大店社区9#（二级站）	160.5	二级	
3464	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	张湾3#	0	三级	本身不可接入
3465	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	周庄东台区126017	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3466	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨村部公变	40.16	一级	
3467	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	洪寨村3#（洪岗）	36.09	二级	
3468	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	黄棟树8#台区	32.08	二级	
3469	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	钟寨村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3470	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	塔湾9#公变	80.46	二级	
3471	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	邓林七组2#	0	三级	本身不可接入
3472	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	石龙沟5#台区公变	0	三级	线路不可接入
3473	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV山泥联一线泥54	贾洲法培（公）柱上变压器	80	二级	
3474	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	白云庵3#	16.73	二级	
3475	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	畜牧场7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3476	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	古泉沟#5台区	22.57	二级	
3477	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	寨子03#(1组)	48.91	二级	
3478	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	胡湾六组2#	82.12	二级	
3479	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV河西联线西61	查营村6#	0	三级	本身不可接入
3480	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	杜挡村5#（六组）	4.07	二级	
3481	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田线B线太57	高田村五组1#（公）柱上变压器	166.38	二级	
3482	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	胡巷一组9#（公）柱上变压器	105.64	二级	
3483	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	赵庄三组8#（公）柱上变压器	4.05	二级	
3484	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	汤咀四组3#台区	58.08	二级	
3485	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	韩岗1#(韩岗)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3486	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	中楼3#小桥湾	115.14	二级	
3487	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	郭庄1#	2.92	二级	
3488	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	九仙观新风街变压器	259.33	一级	
3489	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金包#1台区	24.64	一级	
3490	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	兰家岗1#	0	三级	本身不可接入
3491	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财新联一线（财505-新58）财505线路	毕岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3492	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	庙岗1#	58.66	二级	
3493	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV高亢线朱62	高亢二组西	57.79	二级	
3494	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	赵家坪2#公变	0	三级	线路不可接入
3495	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	龙洞#6台区	40.45	一级	
3496	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	张家冲2#台区	29.23	二级	
3497	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	文庄村3#（磷肥厂）	252.14	二级	
3498	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	三顾人家3#（公）柱上变压器	320	一级	
3499	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新岗七组2#	40.66	一级	
3500	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	朝阳村三组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
3501	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊五组3#	80.22	二级	
3502	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	断疆#5台区	46.18	二级	
3503	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	向家湾10#台区	82.95	二级	
3504	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV工业园线汉55	中心11#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3505	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	曾岗5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3506	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	黄营01#(2组)	81.39	二级	
3507	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	王城街道11#	150.78	二级	
3508	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	池岗1#	71.09	二级	
3509	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河八组1#（公）柱上变压器	160.06	二级	
3510	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	民主村3#四组(1#)	81.52	二级	
3511	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	黑岗台区1207141	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3512	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	赵坑4#台区	234.72	二级	
3513	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	孙井村三组2#台区	0	三级	线路不可接入
3514	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	左庄2#	14.29	二级	
3515	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV大庙山线峪62	金寨8#	40.01	二级	
3516	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	王湾五组6#	10.79	二级	
3517	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	红树木沟5#	80	二级	
3518	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	二堂#18台区	73.08	二级	

3519	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	肖王营六七八组2#公变	17.24	二级	
3520	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	西张湾村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3521	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV樊阳线光55	杨寨2#	22.86	二级	
3522	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	卸山五组5#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
3523	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	郑湾3#四组	81.31	二级	
3524	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	周岗1#	0	三级	本身不可接入
3525	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV长庄联线三道河分支南63线路	木园4#台区	161.42	二级	
3526	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	拾河村刘庄台区126009	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3527	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	邹湾三四组2#台区	57.38	二级	
3528	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	七房5#	0	三级	线路不可接入
3529	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区26#（财政所）	265.55	一级	
3530	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	关庙集5#台区	25.51	二级	
3531	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	兴缘寺9#台区新建工程柱上变压器	162.48	二级	
3532	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	张湖村一组9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
3533	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联三线陶59	梁家新农村变压器	19.35	二级	
3534	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	水洼四组3#（公）柱上变压器	300.83	二级	
3535	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV塔园线沈61	水田冲4#	40.09	一级	
3536	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	胡沿4#4组	78.09	二级	
3537	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	康乐鑫苑小区公变	206.05	二级	
3538	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	小沟4#	80.15	二级	
3539	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联线余76	面粉厂1#	83.5	二级	
3540	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	小漳河7#（幼儿园）	101.46	二级	
3541	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	北棚二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3542	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	岗庙一组7#（公）柱上变压器	80	二级	
3543	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集14#(政府南)	214.03	二级	
3544	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	范湾三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3545	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集九组4#台区	80.29	二级	
3546	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	卫岗2#（刘庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3547	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	薛沟4#	0	三级	本身不可接入
3548	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	西后街#26台区	265.14	二级	
3549	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV歇百一回线百54	长坡#1台区	83.65	二级	
3550	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	闫坡4#	19.5	二级	
3551	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	东冲二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3552	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	万荡5#	0	三级	本身不可接入
3553	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	蒋家坡#6台区	80.93	一级	
3554	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	刘营村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3555	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	邓家院（哑铃山）	61.99	二级	
3556	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	潘湾2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3557	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	南岗村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3558	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	郝集二组#2-	0	三级	线路不可接入
3559	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	南元3#	0	三级	线路不可接入
3560	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	翟湾7#	12.24	二级	
3561	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	姜新三组2#（公）柱上变压器	139.26	二级	
3562	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	洪山嘴21#台区	84.97	二级	
3563	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	蛮力海七组3#	0	三级	线路不可接入
3564	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV保寺联一线保63	郦塔路#29台区	0	三级	线路不可接入
3565	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	柳沟1#胡湾	80.42	二级	
3566	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	民政局家属院108#	80	一级	
3567	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金桥沟#2台区	49.49	二级	
3568	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	姜梁4#	81.96	二级	
3569	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	白土八组1#	80	一级	
3570	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	八庙一组#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3571	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	宋庄6#	0	三级	线路不可接入
3572	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	冯家9#	49.32	二级	
3573	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	黄湾村七组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3574	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	柳沟4#四组	120.6	二级	
3575	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	谭庄五组4#（公）柱上变压器	17.9	二级	
3576	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	西冲2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3577	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	余家坪#10-2台区	160.9	二级	
3578	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	大张8#（徐厂3）	13.87	二级	
3579	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	党畈二组2#	57.6	二级	
3580	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲三组12#（公）柱上变压器	50.89	二级	
3581	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV社区线板62	板桥村12#（西街开发区）	263.96	一级	
3582	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐营一组2#（公）柱上变压器	14.1	二级	

3583	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王河4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3584	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	夫妇峪2 #	0	三级	线路不可接入
3585	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石桥5#台区（5、6组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3586	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	加岗8#台区（福利院边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3587	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	马桥街#10台区	0	三级	线路不可接入
3588	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	花园村八组3#	114. 67	二级	
3589	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	襄江 1 #村	0	三级	线路不可接入
3590	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	张家营3#台区	80. 9	二级	
3591	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	龙沟村委会台区	0	三级	线路不可接入
3592	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	沈河七组2#（公）柱上变压器	163. 5	二级	
3593	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	七里村3#（一二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3594	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	白鹤岗村10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3595	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	高庙三组3#	73. 25	二级	
3596	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	医院1#	65. 18	二级	
3597	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	简家庄2#	8. 92	二级	
3598	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	柳湾二组1#	0	三级	线路不可接入
3599	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	学府路财政局公变84#	189. 88	一级	
3600	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	史畈村1#	52. 98	二级	
3601	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	畜牧局	19. 8	二级	
3602	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	西园3#	52. 09	二级	
3603	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	亢老湾四组3#	18. 47	二级	
3604	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	罗桥村2#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3605	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板桥线板57	板桥卫生院	338. 5	一级	
3606	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	武马岗7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3607	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	郑湾7#张岗2	58. 56	二级	
3608	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	左庄6#台区	80. 55	二级	
3609	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	包畈一组3 #	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3610	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	范营村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3611	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	韩家卡8#	168. 48	一级	
3612	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	余刘村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3613	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	邓岗5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3614	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	二堂#9台区	132. 53	二级	
3615	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	李家山（杨家坪）	76. 69	二级	
3616	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	上坡2#台区(王营)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3617	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	胡庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3618	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	曾塆五组6#（公）柱上变压器	43. 52	二级	
3619	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳六回线卞527线路	电信柱上公变	270. 67	二级	
3620	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	胡巷三组5#（公）柱上变压器	44. 47	二级	
3621	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	赵冲二三组（公）柱上变压器	68. 73	二级	
3622	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	松扒四组台区125702	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3623	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	财神庙4#	81. 34	一级	
3624	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	田河9#	163. 02	二级	
3625	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	高坪5#公变	20. 27	二级	
3626	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	八里岔7#	0	三级	线路不可接入
3627	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	张伙4#（小张伙）	109. 6	二级	
3628	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	汉江11#	205. 62	二级	
3629	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	小黄营3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3630	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	童营10#	125. 34	二级	
3631	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	公用7#（鹿头）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3632	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	粮食二库公变29#	160	二级	
3633	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	大河村三组移民点	80	二级	
3634	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	东赵湖一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3635	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太60	郭岗七组2#（公）柱上变压器	168. 74	一级	
3636	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV姚荣联一线（姚59-荣50）姚59线路	付岗2#(张湾)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3637	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV孟镇线孟55	孟楼村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3638	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	大峪村7#	143. 52	二级	
3639	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	染织厂公变59#	128	一级	
3640	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV高桥河线桥57	高桥河#2台区	0	三级	线路不可接入
3641	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	（86M）东元村10#	400. 84	一级	
3642	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变9#（政府）	323. 47	一级	
3643	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	孙庙2#3组	132. 3	二级	
3644	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	梨园开发区台区	82. 91	一级	
3645	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	丁湾8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3646	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	襄州区肖湾办事处机车2#柱上变压器	257. 56	二级	

3647	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚店05#（7组）	26.59	二级	
3648	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）严532	王湾6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3649	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	鲁衙1#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
3650	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	徐寨村2#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3651	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV太姚联一线（太54-姚56）姚56线路	姚岗公用8#（8组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3652	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	前王村4#（小白杨）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3653	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	滚河六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3654	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	砖厂村1#（砖厂）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3655	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	童营5#	20.08	二级	
3656	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	邓岗4#	0	三级	线路不可接入
3657	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	黄潭沙湾台区	0	三级	线路不可接入
3658	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	水池2#	80.05	一级	
3659	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	方庙三组3#	0	三级	线路不可接入
3660	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	赵湾3#	252.03	二级	
3661	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏油联线魏545	云湾9#	270.44	二级	
3662	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV丹阳一回线卞513线路	便河4#公变	59.23	二级	
3663	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	瓦城沟3#	0	三级	本身不可接入
3664	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	晾甲山	40.05	二级	
3665	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	易岗06#（王马洼）	52.47	二级	
3666	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	洪庙三组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
3667	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	白营村5#	80.67	二级	
3668	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	肖冲一组2#（公）柱上变压器	18.85	二级	
3669	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	寇集6#	112.7	二级	
3670	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊一组3#	40.12	二级	
3671	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	宜城工大	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3672	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	水田2#	40.03	二级	
3673	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	物资公司	0	三级	本身不可接入
3674	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	路灯管理所门口公变	255.3	一级	
3675	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	兴隆寺4#	0	三级	本身不可接入
3676	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	桐树榜一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3677	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	华湾二组3#公变	27.39	二级	
3678	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	茶庵#5台区	57.82	二级	
3679	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	王冲分场2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3680	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	小翟营	80.27	二级	
3681	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾二组15#	48.95	二级	
3682	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	龙凤#4台区	14.83	二级	
3683	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV毛河线梁59	毛河123组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3684	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	中营村5#	146.82	二级	
3685	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	路灯变2#（公）柱上变压器	330.3	一级	
3686	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保58	生资#34台区	279.38	二级	
3687	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	永乐小区北65#	320	一级	
3688	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	龙沟二组	0	三级	线路不可接入
3689	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	闫岗村6#（三组）	5.89	二级	
3690	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	（93C）大西街3#台区	347.42	一级	
3691	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	闫营2#1组	58.94	二级	
3692	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	王营村8#	114.85	二级	
3693	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	槐云九组2#	0	三级	线路不可接入
3694	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	三官庙3#	113.58	二级	
3695	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁黄联二线翁526分支线	三溪沟#8台区	0	三级	线路不可接入
3696	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	寨子04#（2组二甲）	83.01	二级	
3697	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	东元六组2#	332.46	一级	
3698	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	黄金谷2#（张庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3699	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	彭梁02#（5组）	83.93	二级	
3700	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	黄营村2#	80.02	一级	
3701	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	虞家坪#2台区	0	三级	线路不可接入
3702	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	腊树五组公变	49.23	二级	
3703	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）财508线路	樊岗6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3704	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	长岭村	0	三级	线路不可接入
3705	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	莲花岗3#公变	81	二级	
3706	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	韩家山2#公变	81.74	二级	
3707	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	黄沟3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3708	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	李家寨5#台区	0	三级	本身不可接入
3709	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	黄坎9#公变	144.41	二级	
3710	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	刘家沟台区	63.02	二级	

3711	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	潘台18#	504.46	二级	
3712	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV店垭街线店56	老街#8台区	0	三级	本身不可接入
3713	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	凉水一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3714	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	田营4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3715	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	王楼5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3716	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	钟湾村一组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3717	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	肖笆七组1#（公）柱上变压器	3.97	二级	
3718	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	红星37#公变	128.07	一级	
3719	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	马集03#（电管站）	128.58	二级	
3720	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联三线苏409	肖岗2#南变	69.66	二级	
3721	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	南山#2台区	12.86	二级	
3722	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	大峪村4#	80.23	二级	
3723	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV米油二线油74	谢洼2#公变	171.42	一级	
3724	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	熊庙7#（公）柱上变压器	14.98	二级	
3725	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	檀溪六组（公）柱上变压器	80	一级	
3726	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	唐岗2#1组	0	三级	本身不可接入
3727	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	贺湾2#	90.96	二级	
3728	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联一线（财602-峪57）峪57线路	柏店6#	0	三级	线路不可接入
3729	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	二堂#8台区	18.63	二级	
3730	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	祠堂村1#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3731	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	毛炸村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3732	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林四组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3733	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	李家湾	80.16	一级	
3734	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	党畈二组1#	80.02	二级	
3735	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	王沟7#（公）柱上变压器	49.11	二级	
3736	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	龙兴园小区#2台区	504.06	二级	
3737	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	粮食局台区	166.83	二级	
3738	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	薛集6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3739	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	八斗坪#2台区	39.86	二级	
3740	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	白马山五组2#台区	73.75	二级	
3741	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	刘家坡2#台区	40	二级	
3742	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	新河村5#七组（1#）	0	三级	线路不可接入
3743	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	新市沈庄2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3744	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联三线春64	新华路2#（环城）	320	一级	
3745	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	张庄4#	0.91	二级	
3746	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	当咀八组7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3747	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	水星台5#	207.58	二级	
3748	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	简坡12#三组	50.28	二级	
3749	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联二线（谷63-筑509）筑509线路	府内新城1#	512.66	一级	
3750	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	袁庄2#（东周庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3751	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	观音堂#3台区	11.19	二级	
3752	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	大竹园村公变	0	三级	线路不可接入
3753	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	兴隆寺3#	0	三级	本身不可接入
3754	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	三官村1#（办公室）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3755	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	刘口6#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
3756	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联一线严521	舒庙4组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3757	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	黄垭5#	81.05	二级	
3758	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	罗岗3#（前刘）	46.31	二级	
3759	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	居委会2#（盛康）	121.79	二级	
3760	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	杨树垭#9台区	21.49	二级	
3761	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	李楼四组1#	12.82	二级	
3762	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV粮站线黄56	大王01#（湾里家）	40.87	二级	
3763	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	邓家咀14#台区	1.4	二级	
3764	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垱一组2#	40.68	一级	
3765	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	普陀庵3#公变	80.36	二级	
3766	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张59	易居家园1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3767	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光一回线河531	贾湖6#	26.75	二级	
3768	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	黄庄八组9#（公）柱上变压器	73.21	二级	
3769	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	电影院3#台区	336.91	二级	
3770	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	赵庄1#（高士牙）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3771	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	李河村3#	0	三级	本身不可接入
3772	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	邓家营2#	0	三级	本身不可接入
3773	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	农行院内119#	200	一级	
3774	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	武营村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

3775	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	贾岗村1#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3776	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳二回线漳68线路	桐树店三组	45.97	二级	
3777	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居一组	27.92	二级	
3778	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	观音坪1#	35.04	二级	
3779	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	毛山河3#公变	44.17	二级	
3780	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	长营村3#(长营东)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3781	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	三王04#(3组)	161.42	二级	
3782	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡东村12#（中学南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3783	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财新联一线（财505-新58）财505线路	峪山1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3784	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	大堰#3台区	285.66	二级	
3785	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	二中(公用)#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3786	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	武马岗10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3787	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	刘家岭#5台区	13.19	二级	
3788	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	康咀六组11#（公）柱上变压器	83.72	二级	
3789	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	吴集4#台区(二组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3790	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	曹坡4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3791	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	土门畈1#	88.03	二级	
3792	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	九仙观八组2#	31.57	二级	
3793	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	小龙洲三组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
3794	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	桃园小区公变52#	91.4	二级	
3795	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	翟湾5#	95.08	二级	
3796	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	石台寺1#	0	三级	线路不可接入
3797	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	白竹#4台区	80.26	二级	
3798	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	三坪#4台区	160.99	二级	
3799	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	邓湖4#（四队）	150.76	二级	
3800	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	兴隆街道公用9#	204.15	二级	
3801	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	吉庄村大火楼	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3802	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	方湾一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3803	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3804	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	官堰村6#七组(1#)	0	三级	线路不可接入
3805	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV田大联一线大57	大坪#6台区	128.55	二级	
3806	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	熊集卫生院公变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3807	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	杜家沟一组公变	42.41	一级	
3808	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	姜沟6#（马岗）	71.59	二级	
3809	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	杜庙村4#(杜庙四组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3810	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	紫荆花园公变88#	252	一级	
3811	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶吉联一线叶512	方湾村六组	196.62	二级	
3812	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	花园村四组8#(公)柱上变压器	0	三级	本身不可接入
3813	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	莲花堰7#	0	三级	本身不可接入
3814	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	黄老营6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3815	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	天子坪#3台区	3.96	二级	
3816	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	白峪沟#2台区	32.05	二级	
3817	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	胡家泉3#	40.26	二级	
3818	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	下郝湾1#	116.61	二级	
3819	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	供销车队120#	290.74	一级	
3820	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	龙凤#2台区	128.16	二级	
3821	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	杨华岗1#	33.66	二级	
3822	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	李家湾#2台区	22.53	二级	
3823	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	朱杨2#台区(陈柳)	74.73	二级	
3824	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	范湾村1#	52.23	二级	
3825	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	胡庄3#	82.06	二级	
3826	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	七里岗八组2#公变	223.49	二级	
3827	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变8#（鄢西队）	259.08	一级	
3828	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	闫湾7#	81.01	二级	
3829	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	云台一组2#	8.19	二级	
3830	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	石河一组1#（公）柱上变压器	110.2	二级	
3831	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园二回线园47	茂盛小区3#（公）柱上变压器	321.94	二级	
3832	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥五组1#（公）柱上变压器	160	一级	
3833	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	肖湾五组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3834	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	黄岗1#(黄岗五组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3835	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	衡庄5#（公）柱上变压器	127.49	二级	
3836	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	北溪沟2#（刘家沟）	81.22	二级	
3837	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇璞联线皇65	余营一组	80.42	二级	
3838	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	马坡2#台区(马红波堰梗南)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

3839	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	联众住房小区公变206#	400	一级	
3840	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	梁曹洼3#台区	0	三级	本身不可接入
3841	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	中号学校2#	81.52	一级	
3842	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	李百户3#台区（宋家）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3843	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	红花四组11#	57.39	二级	
3844	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	卡子村5#	15.09	二级	
3845	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	竹园10#台区（村委会）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3846	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	闫坡村7#（东风路）	199.96	二级	
3847	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇A线庙56	粮贸公变(庙滩)	320.87	二级	
3848	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	何湾三组10#(公)柱上变压器	0	三级	线路不可接入
3849	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	莫家冲5#台区	53.35	二级	
3850	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	水档1#(刘庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3851	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	朱楼村2#	0	三级	本身不可接入
3852	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	高营1#	67.96	二级	
3853	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联一线银城分支银66	莫河5#	82.86	二级	
3854	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	蒋家坡#2台区	80.19	一级	
3855	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	二郎村六组	0	三级	本身不可接入
3856	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	胡岗05#(移民点)	80.42	二级	
3857	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	谢营1#	0	三级	本身不可接入
3858	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	下磨石5#	68.92	二级	
3859	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	东浴沟村2#公变	42.06	二级	
3860	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	谭营5#	0	三级	线路不可接入
3861	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	张官桥04#(2组)	87.01	二级	
3862	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	粉阳商场公变	264.58	二级	
3863	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	周庄六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3864	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	耿家湾#6台区	81.99	二级	
3865	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	甘家庄6#	160	二级	
3866	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	下坪#7台区	80.22	二级	
3867	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	何营村3#	0	三级	本身不可接入
3868	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	宋营村2#	78.54	二级	
3869	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	彭王04#(高岗)	66.45	二级	
3870	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	韩家坪#1台区	43.56	二级	
3871	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联二线竹70	梁坡五组8#（公）柱上变压器	33.33	二级	
3872	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	朱寨村6#（六组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3873	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	徐桥村2#（上桥）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3874	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV九武联线武65线路	刘家河6#台区	83.39	一级	
3875	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	徐窝村5#	122.83	二级	
3876	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	梅铺村6#	79.76	二级	
3877	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	王家坡#3台区	40.53	二级	
3878	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	紫阳#4台区	87.62	二级	
3879	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	秦岗9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3880	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	红土7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3881	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	毛炸村10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3882	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	梁坡13#柱上变压器	102.15	二级	
3883	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	旗杆湾二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3884	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	八里13#	160	一级	
3885	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	王营4#	0	三级	线路不可接入
3886	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	吴家岭#3台区	22.12	二级	
3887	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV樊阳线光55	泰山3#	43.87	二级	
3888	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	桂竹园村三组	15.9	二级	
3889	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	黄寺垭公变	83.78	一级	
3890	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	工业设备安装公司	259.85	一级	
3891	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	前王5#2组	110.85	二级	
3892	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	邓林村一组	40.44	二级	
3893	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	晏湾四组5#（公）柱上变压器	160	二级	
3894	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	路灯变1#（公）柱上变压器	310.88	二级	
3895	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	贾角尖#1台区	16.84	二级	
3896	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	小王庄村1组121108	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3897	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	横溪#5台区	82.12	二级	
3898	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	王湾三组（平林）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3899	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	胡家井村1#	5.86	二级	
3900	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	陈店村5#(五组)	40.82	二级	
3901	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	大坡6#	80.01	二级	
3902	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	汤咀二组公变	80.03	一级	

3903	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	马岗3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3904	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	槐树二组1#	42.19	二级	
3905	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	道场坪#4台区	60.39	二级	
3906	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	胡湾8#	79.35	二级	
3907	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	曹河7#	0	三级	线路不可接入
3908	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	南湾3#	18.49	二级	
3909	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	毛山河4#公变	0	三级	本身不可接入
3910	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	机车社区七区2#公变柱上变压器	256.73	二级	
3911	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	代碑7#	0	三级	本身不可接入
3912	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	宋闸九组（公）柱上变压器	49.77	二级	
3913	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	人大台区	66.48	二级	
3914	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	郭王5#(4组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3915	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	高湾村（公）柱上变压器	232.2	二级	
3916	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	黄老营3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3917	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	居委会1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3918	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV腊郑二回线郑63	魏岗一组3#-	144.87	二级	
3919	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	月亮4#	162.08	一级	
3920	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	杨家湾#6台区	81.4	一级	
3921	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	王营村1#	2.62	二级	
3922	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	刘台七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3923	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	长坪#1台区	0	三级	线路不可接入
3924	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联一线（柳510-谷59）谷59线路	邱家楼3#	159.43	二级	
3925	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	施家沟#1台区	52.89	二级	
3926	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	毛家河#1台区	165.7	二级	
3927	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	艾家沟1#	0	三级	本身不可接入
3928	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	倒座庙3#	38.11	二级	
3929	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	仁合#1台区	11.89	二级	
3930	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	罗坪2#	80.75	二级	
3931	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联三线高70	余岗五组2#(公)柱上变压器	264.46	二级	
3932	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	陈岗村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3933	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	张湾四组	48.05	二级	
3934	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	钱湾村2#	0.03	二级	
3935	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	周寨八组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3936	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	王湾4#	0	三级	本身不可接入
3937	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联二线严522	王湾一组（二）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3938	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV峪镇线峪63	峪山14#	80.02	一级	
3939	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联二线郑58	襄樊军分区2#公变	160	二级	
3940	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	贺湾6#台区	0	三级	本身不可接入
3941	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	山头里5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3942	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	彭庄8#	157.59	二级	
3943	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	陈楼村2#（七组）	9.98	二级	
3944	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	邵楼八组（公）柱上变压器	11.27	二级	
3945	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	水利监察大队公变161#	151	一级	
3946	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津供电	342.02	一级	
3947	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱62线路	四新7#	91.16	二级	
3948	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	西引沟（宋家口）	40.31	二级	
3949	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	观音五组3#（公）柱上变压器	1.37	二级	
3950	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	郑营70#	81.35	二级	
3951	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	竹林村9#（九组）	80	一级	
3952	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	新集村二组8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
3953	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	老年大学	82.82	一级	
3954	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	舒庄4#（聂庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3955	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	农行生活（公）柱上变压器	311.7	二级	
3956	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	冯家6#（杨家2#）	23.87	二级	
3957	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	梁营7#台区(2.3组村后)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3958	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	阳坡#2台区	68.49	二级	
3959	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	闫坡村1#（二组）	100.93	二级	
3960	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	钟杨湾村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3961	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）鞍60线路	四棵树1#	66.73	二级	
3962	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	甘河村3#(镰刀湾)	83.31	二级	
3963	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	廖家岗3#台区	42.2	二级	
3964	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	山河二组2#	3.69	二级	
3965	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	郑家沟1#台区	40.46	二级	
3966	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	王堤一组2#台区公变	0	三级	本身不可接入

3967	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	魏岗六组#2-	59.88	二级	
3968	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	刘台十一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3969	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	李岗7#（易贾洼）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3970	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	桐树店四九组（公）柱上变压器	167.39	二级	
3971	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	官沟村4#	14.32	二级	
3972	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	土产2#公变	121.54	二级	
3973	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	黄坪#4台区	62.61	二级	
3974	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	黄营4#	22.12	二级	
3975	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	古城营2#	80.18	二级	
3976	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	蔡营3#	124.5	二级	
3977	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	六房4#	16.36	二级	
3978	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	姚岗3#6组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3979	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	东台村9#（五组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3980	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	张史4#台区（张清有门前边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3981	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	秦岗8#（街南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3982	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	熊河3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3983	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶家09#(陈白家)	10.55	二级	
3984	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	郭湾村2#	0	三级	本身不可接入
3985	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	赵岭五组	2.08	二级	
3986	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白腊一回线白65	楚都大道公用公变	0	三级	线路不可接入
3987	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）庙62线路	大杉沟1#	40	二级	
3988	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	翟庙北台区126018	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3989	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	陈岗1组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3990	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	杜家坪（吴家湾）	32.3	二级	
3991	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	农业队2#台区	153.58	二级	
3992	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	长山5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
3993	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	郭家土城5#	0	三级	线路不可接入
3994	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	杨旗营二组（公）柱上变压器	166.47	二级	
3995	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	望佛山#5台区	47.01	二级	
3996	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东59雨淋台二回线	六里垭4号	80.5	二级	
3997	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	畜牧场13#台区	40.01	二级	
3998	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	小左岗4#	0	三级	本身不可接入
3999	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	干河村#5一	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4000	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	关厅村3#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4001	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联线双56	刘猴四组3#	164.01	二级	
4002	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧治河变电站	10kV桥尧联二线尧58	黄龙观#5台区	168.71	二级	
4003	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	莲花#1台区	53.08	二级	
4004	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳五回线漳65	交警队公变	374.4	二级	
4005	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	肖湾3#	0	三级	本身不可接入
4006	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV社区线板62	板桥南街	274.51	一级	
4007	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	大桥三组4#公变	106.98	二级	
4008	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	常庄村1#（一组）	112.24	二级	
4009	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	江垱村一组2#（公）柱上变压器	80	二级	
4010	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	毛炸村13#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4011	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	双庙村王庄2#	162.87	一级	
4012	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	陈庄6#	58.11	二级	
4013	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	徐楼八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4014	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严春联三线严526	王寨5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4015	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	李楼三组1#	1.33	二级	
4016	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	骆王村3#（骆王西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4017	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	新桥15#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4018	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	韩集村4#	47.88	二级	
4019	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	麻城河（陈家坑）	80.2	一级	
4020	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	小张营村5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4021	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	陈家营3#台区	0	三级	本身不可接入
4022	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	新集村五组2#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
4023	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	甘河6#台区	85.44	二级	
4024	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	沉河滩（后河）	60.16	二级	
4025	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	双山五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4026	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	白湾16#（公）柱上变压器	305.92	二级	
4027	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	文庙路公变	34.71	二级	
4028	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	谭营2#	0	三级	线路不可接入
4029	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	程河4#	30.61	二级	
4030	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	武营村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

4031	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	方庙中心2#台区	0	三级	线路不可接入
4032	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	李庄村6#（李庄二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4033	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	肖湾三组（清潭）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4034	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡13#（杨庄）	0	三级	本身不可接入
4035	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	东湾#7台区	40.34	二级	
4036	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	占云九组2#	82.21	二级	
4037	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	太山庙13#	0	三级	本身不可接入
4038	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	张营村十组13#（公）柱上变压器	326.18	二级	
4039	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	刘集七组1#公变	227.65	二级	
4040	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	花梨岗8#	164.59	二级	
4041	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	平林村四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4042	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	张王岗二组6#	0	三级	线路不可接入
4043	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	姜营6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4044	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳银联二线柳525-银58	彭家山自建小区2#	202.02	二级	
4045	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	生铁炉6#（七组）	0.64	二级	
4046	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	张铁沟3#公变	44.72	二级	
4047	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	新范02#（东）	148.05	二级	
4048	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	东浴沟4组（王河）	56.83	二级	
4049	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	向湾1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4050	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	程河7#	162.52	二级	
4051	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联一线武54	蔡东村1#（潘庄路西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4052	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	茶树坪#1台区	15.14	二级	
4053	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	园艺场1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4054	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	白云四组2#（公）柱上变压器	160	二级	
4055	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	太山庙8#	46.75	二级	
4056	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	山河一组2#	124.66	二级	
4057	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	皂角树8#公变	161.38	二级	
4058	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	万营9#	40.77	二级	
4059	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	白云五组2#（公）柱上变压器	80	一级	
4060	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	干河4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4061	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	王台新区柱上变	230.16	二级	
4062	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	新一7#（新市）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4063	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	黄湾村4#	40	二级	
4064	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	胡家棚4#	0	三级	线路不可接入
4065	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	简庄三组2#台区1257181-50kVA	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4066	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清二回线清77	仪表生活2#（公）柱上变压器	280.59	二级	
4067	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	泰山4#	29.3	二级	
4068	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	石峡坪5#	82.72	一级	
4069	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	黄龙庙村1#	0	三级	本身不可接入
4070	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	万宝5#	339.06	二级	
4071	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑三回线郑60	激光研究所2#（公）柱上变压器	252	二级	
4072	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垸六组2#	32.85	二级	
4073	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里六组2#	0	三级	线路不可接入
4074	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河四组2#（公）柱上变压器	211.46	二级	
4075	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	月当2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4076	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV店垭街线店56	店垭街#7台区	267.79	二级	
4077	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	贺店四组10#（公）柱上变压器	119.54	二级	
4078	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	月明寺8#台区	83.81	二级	
4079	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	严湾5组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4080	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	中楼6#长渠	24.14	二级	
4081	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	外贸63#	320	一级	
4082	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	腊树四组2#公变	20.12	二级	
4083	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津3#水厂	268.1	一级	
4084	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	雨兰坪3#公变	12.02	二级	
4085	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	柳树湖村8#	31.6	二级	
4086	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV高桥河线庙57	高桥河4#	52.93	二级	
4087	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	便河新村公变	40.69	一级	
4088	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	柳树湖村4#	13.1	二级	
4089	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	钟家湾村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4090	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	高庵村8#（孙家）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4091	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV马套线朱60	旺午1#	0	三级	线路不可接入
4092	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	望佛山#7台区	252.18	一级	
4093	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	五龙4#	24.79	二级	
4094	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	肖湾六组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

4095	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	官庄村4#(四组)	49.85	二级	
4096	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	杨道子村3#	1.87	二级	
4097	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	打仗3#东岗	136.06	二级	
4098	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	湾子2#（湾子三组）	0	三级	本身不可接入
4099	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	坡下五组	90.24	二级	
4100	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	秦坪4#公变	4.55	二级	
4101	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	下洲8#一组	60.06	二级	
4102	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	卓营村二组6#	45.65	二级	
4103	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	石家沟3#台区	40.7	二级	
4104	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	大王庙4#	96.47	二级	
4105	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	付寨七组2#	0	三级	线路不可接入
4106	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	刘畎8#	40.89	二级	
4107	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	江华厂生活7#(公)柱上变压器	252	二级	
4108	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	二堂#15台区	22.22	二级	
4109	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	龚洲九组（公）柱上变压器	31.85	二级	
4110	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	杨棚十一组 2 #	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4111	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	高庄村7#	47.39	二级	
4112	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	郭营六组1255211	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4113	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	宁家湾4#	7.86	二级	
4114	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	聂岗村1#	0	三级	本身不可接入
4115	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	上堰村七组8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
4116	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊村3#	80.2	二级	
4117	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV红石亮线银52	盛世豪庭2#配变	653.95	二级	
4118	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	北溪沟3#（杨家老屋）	55	二级	
4119	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	张家坪2#公变	80.26	一级	
4120	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	原种厂13#（原三队2）	85.72	二级	
4121	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	水档2#(王庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4122	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	张伙2#（钟湾）	57.3	二级	
4123	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	高碑#1台区	20.02	二级	
4124	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	汇珍公变	169.35	二级	
4125	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	竹林桥6#	0	三级	本身不可接入
4126	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	余营3#	76.41	二级	
4127	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	齐集村十一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4128	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	后营1#	140.73	二级	
4129	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	七里冲5#	23.69	二级	
4130	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	反贪局公变	414.96	一级	
4131	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	柏营4#2组	7.5	二级	
4132	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	雁落坪5#台区	13.3	二级	
4133	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	洛河北6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4134	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	赵当8#	113.67	二级	
4135	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	优良办公室2#	0	三级	线路不可接入
4136	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	胡坪五组1#	116.94	二级	
4137	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	王岗村7#	71.01	二级	
4138	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	黄湾六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4139	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾23#公变	174.13	二级	
4140	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	木桥6#台区	40.44	二级	
4141	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	太平余堰3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4142	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	简坡10#一组	32.29	二级	
4143	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村2#二组(2#)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4144	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	烟草仓库专变	322.14	二级	
4145	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	陡沟河2#	0	三级	本身不可接入
4146	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	耿坡04#(耿坡)	40.04	二级	
4147	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	（86L）东元西台区	167.11	一级	
4148	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	小沟3#	86.26	二级	
4149	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畎线庙63	干沟	81.31	二级	
4150	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	小河9#台区（史保善大门）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4151	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	郑湾6#雷庄五组	138.82	二级	
4152	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垸五组3#	80.82	一级	
4153	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	杨集四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4154	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	罗家冲3#	0	三级	线路不可接入
4155	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	羊五#4台区	23.26	二级	
4156	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	王集7#	34.02	二级	
4157	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇璞联线皇65	余云三组-2	3.78	二级	
4158	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	熊湾10#	68.92	二级	

4159	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	张园七组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
4160	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	醉美莺河1#	322.34	二级	
4161	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	吉岗村5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4162	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV张家沟线大55	张家沟#3台区	0	三级	线路不可接入
4163	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	中楼5#北奄	40.13	二级	
4164	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	锅炉厂门口东边公变23#	252	一级	
4165	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	姚岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4166	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	曹岗3组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4167	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	康咀2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
4168	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	刘李冲5#5组	2.32	二级	
4169	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	(86T)东元村14#	271.34	一级	
4170	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	柏店3#三组	82.55	二级	
4171	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	木桥4#	6.58	二级	
4172	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	土地岭7#台区	0	三级	线路不可接入
4173	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	尤家河#2台区	72.93	二级	
4174	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	马套5#	34.59	二级	
4175	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	龙家沟5#	82.81	一级	
4176	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	龙洞#7台区	13.95	二级	
4177	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	龙湾15#	341.03	二级	
4178	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	中湾四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4179	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	丁庄新村路南	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4180	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	王家畈八组4#	80.97	二级	
4181	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	河心村七组2#（公）柱上变压器	80	二级	
4182	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	凉水泉（万家垭）	54.65	二级	
4183	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	南街二号128#	252	一级	
4184	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	彪庙7#	161.92	二级	
4185	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	闫咀四组7#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
4186	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV山泥联一线泥54	隆中三组2#柱上变压器	252	二级	
4187	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	李占岗4#(3组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4188	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	孙蔡六组1#（公）柱上变压器	78.26	二级	
4189	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣建一回线枣56	章陵酒店	326.59	一级	
4190	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	安沟5#（安沟3组）	161.67	二级	
4191	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	槐树湾3#	35.72	二级	
4192	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳一回线卞512	蚕种厂2#公变	41.74	二级	
4193	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东59雨淋台二回线	老屋场	80.02	二级	
4194	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	郝店村4#(郝店北)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4195	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口十组2#	68.92	二级	
4196	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	叶湾三组1#台区	0	三级	线路不可接入
4197	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV红石亮线银52	过山口22#	163.54	二级	
4198	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	肖畈六组台区	0	三级	线路不可接入
4199	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	上湾3#	71.14	二级	
4200	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	下坪#3台区	40.44	二级	
4201	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	短峪沟#3台区	57.7	二级	
4202	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	黄寨村1#	132.28	二级	
4203	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村二组15#（公）柱上变压器	33.47	二级	
4204	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集30#(文化站)	239.5	二级	
4205	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	车桥厂后街2#（三供一业）	323.86	一级	
4206	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	李岗13#（移迁点）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4207	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	卢岗六组8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4208	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	王湾#4-2台区	319.99	二级	
4209	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	地税局公变	23.01	二级	
4210	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平社区A（新）	325.18	一级	
4211	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	三户刘1#(石匠庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4212	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	周李庄1#	0	三级	线路不可接入
4213	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	南刘岗4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4214	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇璞联线皇65	余云六组2-	0	三级	本身不可接入
4215	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	下张8#（上顾2）	0	三级	本身不可接入
4216	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百马联线（百55-马55）百55线路	南山#1台区	64.93	二级	
4217	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	肖毛4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4218	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	新市北街5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4219	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	八庙二组2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4220	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	板凳岗3#	8.73	二级	
4221	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	齐心五组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
4222	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	柴店岗村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

4223	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联二线（谷63-筑509）筑509线路	城关二中门口2#	251.85	二级	
4224	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	吴店中心一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4225	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	黄庄村6#(河湾)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4226	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	九龙花园台区	256.8	二级	
4227	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	辛庙村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4228	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	宋营村4#	63.33	二级	
4229	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	杜岗4#	9.74	二级	
4230	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	黄沟2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4231	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	王楼13#（张咀）	14.56	二级	
4232	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	人民路2#	341.8	二级	
4233	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛洛线薛58	洛洛办3#公变	4.75	二级	
4234	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	柴家庙三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4235	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪二回线纪60	吴家营7#	0	三级	本身不可接入
4236	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	大王岗村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4237	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	翟庄2#（张王庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4238	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	荣庄2#(高庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4239	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	张湾#2台区	64.27	二级	
4240	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	肖集6#7组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4241	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	东楼1#5组	31.22	二级	
4242	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	大营四组3#（公）柱上变压器	26.37	二级	
4243	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	宋营村6#	57.51	二级	
4244	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	仲庄村7#(仲庄东)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4245	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	王冲6#（谢坡）	63.4	二级	
4246	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	大阳坡#10台区	80.03	一级	
4247	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	梁庄村4组（公）柱上变压器	162.36	二级	
4248	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	裴家桥9#	0	三级	本身不可接入
4249	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	七里店5#新增	26.41	二级	
4250	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	代碑8#	0	三级	本身不可接入
4251	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东56镇直线	东巩社区	84.66	二级	
4252	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	张集村19#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4253	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥六组7#（公）柱上变压器	14.68	一级	
4254	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	桂花树4#台区	0	三级	本身不可接入
4255	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV红石亮线银52	正洪春天5#	646.21	二级	
4256	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	流水牌坊五组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4257	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	旗杆湾三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4258	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	长乐六组4#	0	三级	线路不可接入
4259	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	青山三组11#（公）柱上变压器	7.45	二级	
4260	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	便河四组台区（凤凰山）	333	二级	
4261	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	梁西一组5#（公）柱上变压器	106.34	二级	
4262	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	西关村1#	67.54	一级	
4263	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	白竹#2台区	80.01	二级	
4264	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	彭家岭4#	40	一级	
4265	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	梓栎变电站	10kV梓曾联线梓507线路	曾庄九组3#变压器	41.48	一级	
4266	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	乔洼2#	0	三级	本身不可接入
4267	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	牛王庙2#	0	三级	本身不可接入
4268	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	马营六组1#公变	164.23	二级	
4269	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	旧县三组2#变压器	0	三级	线路不可接入
4270	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	随阳公用6#	185.53	二级	
4271	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	八里小区4#	320	一级	
4272	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	王集12#	81.93	二级	
4273	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	陆寨三组1#（公）柱上变压器	0.19	二级	
4274	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	康咀三组9#（公）柱上变压器	259.75	二级	
4275	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	赵河2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4276	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	杨岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4277	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	黄坑1#	0	三级	线路不可接入
4278	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	刘坑1#	136.71	二级	
4279	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	周湾#4台区	50.04	二级	
4280	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）银76线路	过山口村1#	167.1	二级	
4281	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	陈店村8#(十组)	61.92	二级	
4282	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	卫庄村4#（谭庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4283	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	大张洼2#	40	二级	
4284	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	张岗5#	169.23	二级	
4285	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	苏区	40.24	一级	
4286	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV街道线桔60	峡口11#	71.7	二级	

4287	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	五龙3#	84.26	二级	
4288	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	孙畈一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4289	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	街东一组（公）柱上变压器	218.25	二级	
4290	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	茶庵村七组1#	0	三级	线路不可接入
4291	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	辛庙村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4292	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联三线团50线路	王伙三组3#（公）柱上变压器	277.37	二级	
4293	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	小河2#	80.12	二级	
4294	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	槐树湾4#	0	三级	本身不可接入
4295	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	大堰3#	19.28	二级	
4296	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	下涂1#（小大房）	83.7	二级	
4297	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	大埡沟2#	80.16	一级	
4298	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联二线（徐58-竹70）徐58线路	梁坡八组2#（公）柱上变压器	39.64	二级	
4299	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	蚕种厂1#公变	17.75	二级	
4300	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	张巷#1(张巷南)	0	三级	本身不可接入
4301	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线金58	百福头村(巫坪)2#公变	83.58	二级	
4302	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	雨兰坪村2#公变	20.4	二级	
4303	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	罗畈十组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4304	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	晨光小学2#（公）柱上变压器	273.26	二级	
4305	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	任岗二组台区126010	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4306	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	泉水村3#三组(1#)	108.99	二级	
4307	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	肖笛三组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
4308	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	武当路5#公变	270.45	一级	
4309	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	东河村1#（公）柱上变压器	160	二级	
4310	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	姚岗三组2#	135.33	二级	
4311	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	黄庄村2#（黄庄东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4312	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	闫营3#5组	70	二级	
4313	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	大堰二组5#（公）柱上变压器	80	一级	
4314	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	桐树榜三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4315	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	岗子#7台区	0	三级	线路不可接入
4316	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	赵老湾7#	52.07	二级	
4317	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	袁营村五组9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
4318	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	教育局公变	37.17	一级	
4319	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	团湖店3#	80.13	二级	
4320	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	圣埡#2台区	24.21	二级	
4321	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	小漳河6#台区	269.95	二级	
4322	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	龙王冲6#公变	160.71	一级	
4323	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV毛河线梁59	毛岗二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4324	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	吴店中心社区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4325	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	青山一组2#(公)柱上变压器	4.74	二级	
4326	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV团赵线团62	张营三组12#公变	287.67	二级	
4327	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	温岗7#台区	0	三级	线路不可接入
4328	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	鄂西社区10#公用变	253.52	二级	
4329	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	西坪#9台区	80.05	二级	
4330	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联一线（财602-峪57）峪57线路	蒋岗7#	0	三级	线路不可接入
4331	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	付湾5#	287.95	二级	
4332	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	刘埂2#（公）柱上变压器	249.46	二级	
4333	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	郑庄村2#（二组）	80.2	二级	
4334	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	聂岗村5#	2.22	二级	
4335	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	尹张7#	82.09	二级	
4336	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV二库线板58	曾桥三组4#	80.53	二级	
4337	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	梁西二组4#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
4338	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	三王05#(2组)	80.46	二级	
4339	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	峡口#7台区	81.53	二级	
4340	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村10#	160	二级	
4341	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	白果村1组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4342	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	南元4#	0	三级	线路不可接入
4343	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	龙兴二组#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4344	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	西湾4#	80.38	二级	
4345	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	白竹头#5台区	80.25	二级	
4346	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	谭湾中心2#变压器	44.65	二级	
4347	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	雷家牌坊村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4348	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV徐团联三线贞411线路	王伙七组7#（公）柱上变压器	174.55	二级	
4349	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	太山03#(村委会)	21.78	二级	
4350	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	陈家湾2#	80.75	二级	

4351	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	刘口1#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
4352	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	必位岗村2#	20.15	二级	
4353	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4354	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	张咀六组3#	80.12	二级	
4355	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	龙湾2#	272.25	二级	
4356	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	白果园#1台区	39.97	二级	
4357	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	魏湾一组（公）柱上变压器	22.04	二级	
4358	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双北3#	272.36	二级	
4359	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	白玉马家湾	0	三级	线路不可接入
4360	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	前坪#4台区	54.22	二级	
4361	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	关山3#台区	42.43	二级	
4362	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	红1光6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4363	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	大房营村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4364	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	七里扁#6台区	44.1	二级	
4365	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	李桥十一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4366	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）谷65线路	雅思小区公变	129.42	二级	
4367	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	余起营4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4368	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	陈家榜报信小学公变	160.57	一级	
4369	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联二线（王60-丁62）王60	中楼村6#（六组）	80	二级	
4370	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	高楼五组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4371	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	茶贝5#（小范冲新）	0	三级	本身不可接入
4372	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	太山06#（6组）	0	三级	本身不可接入
4373	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	同心十一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4374	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	林工商公变	56.85	一级	
4375	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	袁庄村8#	164.05	一级	
4376	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	邓岗3#	0	三级	线路不可接入
4377	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	居委会	87.18	二级	
4378	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	毛炸五组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4379	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联二线桥63	笔架#3台区	33.2	二级	
4380	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	李店2#（后李家）	26.96	二级	
4381	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	韩岗村3#	9.33	二级	
4382	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	双龙六组#2-	0	三级	线路不可接入
4383	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居四组	80.02	一级	
4384	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	大道村4#	147.16	二级	
4385	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	史祠三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4386	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	王营村3#鹤55	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4387	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	下张9#（营李王2）	14.51	二级	
4388	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	余营1#	73.38	二级	
4389	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	巡检充电桩	320.08	二级	
4390	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	南王7#（尹坡新）	0	三级	本身不可接入
4391	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板58夹马寨线	九龙观1#台区	0	三级	线路不可接入
4392	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	麒麟二组3#（公）柱上变压器	320	一级	
4393	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	米庄7#（公）柱上变压器	331.68	一级	
4394	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	长岗6#台区	81.88	二级	
4395	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	石台寺5#	0	三级	线路不可接入
4396	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	李营村3#	142.72	二级	
4397	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	衡庄4#（公）柱上变压器	171.76	二级	
4398	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	龙王沟#2台区	0	三级	线路不可接入
4399	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	下郝湾6#	106.15	二级	
4400	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV黄保一回线翁525分支线	酒厂#7-3台区	0	三级	线路不可接入
4401	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河2#（公）柱上变压器	255.44	二级	
4402	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	张咀一组 3 #	0	三级	线路不可接入
4403	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广四回线清71	果品干菜（公）柱上变压器	167.14	二级	
4404	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	油坊村5#	80	二级	
4405	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	东坪#9台区	80.99	二级	
4406	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线A郑58	皇城九组#6-	162.47	二级	
4407	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张镇线张61	张集村9#	252.55	二级	
4408	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	王家嘴2#	37.11	二级	
4409	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	严湾2组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4410	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联一线银城分支银66	苏家盘7#	140.98	二级	
4411	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	柳树湖村3#	0	三级	本身不可接入
4412	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	旧县村部2#公变	0	三级	线路不可接入
4413	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	宋岗3#	68.02	二级	
4414	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	王家庄5#台区	40.01	一级	

4415	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	熊岗10#	181.7	二级	
4416	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	张庄村7#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4417	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	畜牧场11#-2	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4418	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	龙王滩（王家湾）	80.94	二级	
4419	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联一线（柳510-谷59）谷59线路	大古桥6#	342.94	二级	
4420	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	张湾街道2#公变	0	三级	线路不可接入
4421	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联二线（谷63-筑509）筑509线路	府内新城2#	646.1	一级	
4422	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清73线路	樊城分局2#（公）柱上变压器	327.79	二级	
4423	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	上河二组1#	117.61	二级	
4424	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	田营6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4425	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联一线武54	徐畈村4#(李湖)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4426	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	皇城十组6号	234.53	二级	
4427	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	赵岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4428	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	张湾#1台区	0	三级	线路不可接入
4429	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	杨道子村2#	49.32	二级	
4430	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	胡湾八组	160.83	二级	
4431	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	童营3#	246	二级	
4432	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	油山#1台区	80.5	一级	
4433	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	军队河1#	63.75	二级	
4434	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	响井1#	68.96	二级	
4435	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	（93E）北城供电所台区	324.36	一级	
4436	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	马家嘴2#	4.13	二级	
4437	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	国税局公变132#	160	一级	
4438	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集十一组3#	0	三级	线路不可接入
4439	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	合心二组（公）柱上变压器	22.79	二级	
4440	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百二回线歇56	尚家坡#5台区	43.89	二级	
4441	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武坡四组4#公变	183.39	二级	
4442	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	竹条新街11#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
4443	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	肖湾一组2#（吴店）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4444	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	郭家土城4#	130.03	二级	
4445	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	黄营村3#	64.84	二级	
4446	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	尹张4#（东冯家）	40.75	二级	
4447	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	前营2#	290.85	二级	
4448	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡#4（易巷）	13.68	二级	
4449	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	李岗#1（郑岗）	0	三级	本身不可接入
4450	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	八一林场1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4451	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	清水店四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4452	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	尚岗村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4453	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	二场二队2#台区	161.42	二级	
4454	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集11#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4455	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	倒座庙#8台区	8.63	二级	
4456	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	李全岗03#(董岗路)	143.49	二级	
4457	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	外沟2#（大队部）	163.46	二级	
4458	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	杜家坪3#	30.16	二级	
4459	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	邓岗2#	0	三级	线路不可接入
4460	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	王台十组（公）柱上变压器	194.86	二级	
4461	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	曹岗八组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4462	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集09#(烟站)	278.6	一级	
4463	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	赤坡一组2-	0	三级	线路不可接入
4464	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	杨大桥北3#台区(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4465	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王资联一线王55	双楼四组	75.64	二级	
4466	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	陈家榜村公变	174.93	一级	
4467	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	韩家坪#5台区	161.57	二级	
4468	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	官斗#3台区	19.98	二级	
4469	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	黄坪#1台区	317.98	二级	
4470	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨九组2#变压器	23.6	二级	
4471	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	东岗2#公变	0	三级	线路不可接入
4472	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	鲍河村9#	0	三级	本身不可接入
4473	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	天子坪#5台区	252	二级	
4474	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	桥洼4#（316路口）	0	三级	本身不可接入
4475	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	白集4#5组	160.02	二级	
4476	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）柳520线路	白龙岗4#	106.08	二级	
4477	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	大张#9（陈庄）	0	三级	本身不可接入
4478	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光二回线光71	世纪一品一号公变163#	400	二级	

4479	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	安坪5#	162.96	二级	
4480	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	刘岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4481	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	良种场四组#4台区	0	三级	线路不可接入
4482	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	赵当村10#	95.65	二级	
4483	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	竹条十字街10#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
4484	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里二组1#	0	三级	线路不可接入
4485	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	政府2#二组	260.1	一级	
4486	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联三线风59	鹏运小区2#公变	330.26	一级	
4487	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	朱庄7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4488	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	舒庄2#（刘庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4489	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村13#	40.03	二级	
4490	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	周寨五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4491	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	余起营2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4492	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	李文成4#	61.86	二级	
4493	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	工具1#	120	二级	
4494	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣建一回线枣56	南城地税	266.48	一级	
4495	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	崔营4#-4	59.99	二级	
4496	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	陈家集7#台区	81.76	二级	
4497	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	熊湾2#	244.22	二级	
4498	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	望家冲3#	81.36	二级	
4499	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	高冲村4#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4500	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	前刘5#（鄢庄）	97.44	二级	
4501	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	立业路315（公）柱上变压器	259.87	二级	
4502	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南李联线南67线路	剪子沟六组	110	二级	
4503	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	白龙庙12#	242.63	二级	
4504	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	关庄村5#	160	二级	
4505	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	牛庄村6#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4506	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	胡坪二组2#	64.67	二级	
4507	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	唐吕5#（桥后）	0	三级	本身不可接入
4508	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	潘湾4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4509	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	李河村5#	80	二级	
4510	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	袁冲4#	129.86	二级	
4511	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV谷丰路线汾78线路	C龙湾尚品1#	510.1	二级	
4512	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	宋王营4#	23.31	二级	
4513	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	蒋峪#6台区	0	三级	线路不可接入
4514	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	万嘉熙园1#变	516.28	二级	
4515	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	刘岗村九组3#(公)柱上变压器	0	三级	本身不可接入
4516	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	杨湾6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4517	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	大张12#（12张3）	0	三级	本身不可接入
4518	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	东元18#台区	341.13	一级	
4519	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	汤冲村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4520	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	营口11#中刘湾2	258.71	二级	
4521	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	水斗#3台区	80.01	二级	
4522	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	张档4#(尤岗)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4523	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	马台6#	40.72	二级	
4524	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV排子河线石54	石桥14#台区(水厂旁边)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4525	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	新街一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4526	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	大店社区3#（尚庄）	154.4	二级	
4527	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	六股泉4#	0	三级	本身不可接入
4528	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	白湾7、8组2#（公）柱上变压器	173.2	二级	
4529	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	卢营2#	0	三级	本身不可接入
4530	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	青安山2#	40.12	二级	
4531	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	垭子口#2台区	36.3	二级	
4532	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	唐湾二组	145.22	二级	
4533	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	徐营8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4534	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柴岗7#台区（王冲）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4535	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	张桥4#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
4536	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗北街3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4537	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	周岗5#2组	27.52	二级	
4538	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	熊集7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4539	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	杨湾5#7组	10.68	二级	
4540	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里七组2#	0	三级	线路不可接入
4541	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集七组台区	0	三级	线路不可接入
4542	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	姜湾村7#（三组）	6.92	二级	

4543	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	袁庄4#(沙子岗)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4544	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙6#台区(老街十字路口)	137.36	二级	
4545	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙3#台区(信用社)	172.16	二级	
4546	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	魏李4#大队部	178.51	二级	
4547	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	后庄6#	71.4	二级	
4548	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	朱州10#	67.18	二级	
4549	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	高堤村4#	0	三级	本身不可接入
4550	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	小沟1#	80	二级	
4551	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	茨湾2#	70.7	二级	
4552	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康团联一线康80线路	施坡四组2#（公）柱上变压器	16.25	二级	
4553	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	谢湾3#	41.58	二级	
4554	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳一回线水50线路	廖店6#变压器	86.73	二级	
4555	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	凉水五组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4556	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	观淌#4台区	41.03	二级	
4557	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	高王庄#15（三房）	0	三级	本身不可接入
4558	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	刘寨村4#	115.18	二级	
4559	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV谷丰路线汾78线路	锦程房产公变	652.09	二级	
4560	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	肖巷村1#（肖巷）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4561	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	黄营6#	33.22	二级	
4562	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	红土四组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4563	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	范湾村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4564	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	印染生活5#（公）柱上变压器	322.9	二级	
4565	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	5710生活2#（双生）公变	326.62	二级	
4566	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	王营村5#	134.6	二级	
4567	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	黄龙庙村4#	7.4	二级	
4568	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	肖坡1#	0	三级	线路不可接入
4569	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	狮子巷台区	0	三级	本身不可接入
4570	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	维也纳门口公变	268.69	二级	
4571	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	姜岗04#(4-5队)	79.95	二级	
4572	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	王畈五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4573	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV洞河线桥61	堰堰#1台区	24.18	一级	
4574	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	陈庄2#（太平）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4575	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联一线油62	红星村11#公变	85.1	一级	
4576	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口四组2#	80.74	二级	
4577	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	朱坡村二组1#（公）柱上变压器	222.31	二级	
4578	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	大张营村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4579	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡#8（高庄）	49.89	二级	
4580	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	王楼10#（张岗2）	62.18	二级	
4581	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	五连村17#（四组）	0	三级	线路不可接入
4582	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	康河5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4583	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	上张4#(王枣)	0	三级	本身不可接入
4584	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	云岫一组9#(公)柱上变压器	160	二级	
4585	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	宋王村5#（潘庄三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4586	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	三官3#(王庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4587	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	舒庄8#(新村)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4588	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保58	森林公园#37台区	160.8	二级	
4589	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	中楼4#大桥湾	165.29	二级	
4590	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	韩家坪#2台区	77.26	二级	
4591	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	供电所#11台区	357.12	二级	
4592	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	马家湾1#	0	三级	本身不可接入
4593	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	温坪1#	70.9	二级	
4594	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	黄岗1#	0	三级	本身不可接入
4595	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳一回线卞512	便渔渔场	160.15	二级	
4596	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	潘台#7柱上变压器	266.63	二级	
4597	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	鳌头山#6台区	0	三级	线路不可接入
4598	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村15#	0	三级	本身不可接入
4599	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	毕岗4#	56.72	二级	
4600	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	西冲2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4601	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	花屋脊五组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4602	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	张湾还建小区（三期）1#	504	一级	
4603	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	白营村3#	80.03	二级	
4604	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	仓房5#	82.54	二级	
4605	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	五里桥8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4606	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	胡岗02#(7组)	32.7	二级	

4607	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV粮站线黄56	李楼01#(2组)	62.98	二级	
4608	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	干河村#1-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4609	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）汾64线路	谢营3#	75.03	二级	
4610	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	朱洲5#	0	三级	线路不可接入
4611	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	东吴#2（二队）	11.5	二级	
4612	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	五连村14#（二组）台区	0	三级	线路不可接入
4613	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	黄渠2#（八九队）	90.78	二级	
4614	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	陈家湾#2台区	99.73	二级	
4615	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	申家冲1#	163.74	一级	
4616	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	泉水1#	23	二级	
4617	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	九仙观十组变压器	80.03	一级	
4618	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶庄01#(岗陶家)	0	三级	本身不可接入
4619	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	曾庄村部3#台区	33.57	二级	
4620	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	猴挡二组2#	41.13	二级	
4621	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	雅口二组2#	0	三级	本身不可接入
4622	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	曹坡11#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4623	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	老街9#台区	57.33	二级	
4624	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	井湾四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4625	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	土门二组4#	40	二级	
4626	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	施家沟#6台区	40.65	二级	
4627	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首村八组15#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
4628	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	2分厂4队2#	64.02	二级	
4629	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	杨棚十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4630	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	火星庙村3#	0	三级	本身不可接入
4631	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	王家嘴1#	38.42	二级	
4632	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	崔营村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4633	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	安埡村12#（六组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4634	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	杨岗6#	0	三级	本身不可接入
4635	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛洛线薛58	孙湾2#公变	25.27	二级	
4636	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	技术监督局台区	164.79	一级	
4637	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	旗杆三组7#	80	二级	
4638	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	王庄7#	0	三级	本身不可接入
4639	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	尚湾6#	50.4	二级	
4640	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	石桥6#公变	80.15	二级	
4641	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石桥28#台区（信用社门前）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4642	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	蒜园1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4643	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联三线柳511-谷55	锦绣国际2#	646.69	二级	
4644	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	信用社2#（新华市场）	504	一级	
4645	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	鳌头山#1台区	33.24	二级	
4646	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百二回线歇56	后园#2台区	81.31	二级	
4647	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联二线竹70	梁坡六组3#（公）柱上变压器	50.42	二级	
4648	国网襄阳市襄州区供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	大张#5（毕庄）	0	三级	本身不可接入
4649	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	刘寨村3#	0	三级	本身不可接入
4650	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	桐树榜二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4651	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	梁坡12#	135.35	二级	
4652	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	新集9#	180.94	二级	
4653	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	新庄骆庄（鹿头）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4654	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	付岗9#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
4655	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	东豪逸景一号公变31#	400	一级	
4656	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	小张营村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4657	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	鸡冠河#9台区（新）	342.13	一级	
4658	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	康河4#（二组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4659	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	罗庙四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4660	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV魏庄线米60	郑岗8#	3.52	一级	
4661	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	烟草公司红卫商店公变	24.08	二级	
4662	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	牛王庙6#	0	三级	本身不可接入
4663	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	周营二组8#（公）柱上变压器	57.54	二级	
4664	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	南山#8台区	80.77	二级	
4665	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	姚岗1#1组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4666	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	姚岗公用3#（北街）（JD）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4667	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	李庄1#台区（2、4组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4668	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	李庄3#台区（1组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4669	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV烟厂B线樊84	中天爱百颗制剂厂生活1#柱上变压器	332.58	二级	
4670	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何岗村3#	80.98	二级	

4671	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	橡树三组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
4672	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	候岗村3#(中寨)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4673	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	大峪村3#	161.22	二级	
4674	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	枣林3#变压器	145.6	二级	
4675	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	指山坪村3#公变	60.81	二级	
4676	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	方寨村3#（二组）	95.55	二级	
4677	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	苍峪5#	80.87	一级	
4678	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV山泥联一线泥54	花木店四组2#（公）柱上变压器	160	二级	
4679	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	茶棚村13组（二）	390.07	二级	
4680	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心3#(JD)吴店	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4681	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV岗潘联线潘63	洪山头14#	339.16	二级	
4682	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	范湾三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4683	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	棉织#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4684	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	寺庄3#(尚庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4685	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	高公2#（韩庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4686	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	付家寨7#	107.56	二级	
4687	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汽配线汉58	二郎十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4688	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	襄郢1#（候同一组）	120.62	二级	
4689	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	龙坪#4台区	160.02	一级	
4690	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	曾庄120708	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4691	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	程岗村7#(下王)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4692	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	水田坪#2台区	77.89	二级	
4693	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	王湾1#	0	三级	线路不可接入
4694	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明五回线明59	老龙提1#315（公）柱上变压器	252	二级	
4695	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	王营村7#	85.7	二级	
4696	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	荣河三组2#	146.64	二级	
4697	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	池岗12#	71.26	二级	
4698	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联三线柳511-谷55	正洪春天2#	518.38	二级	
4699	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	鄂西社区23#公用变	81	二级	
4700	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	峰山#5台区	23.06	二级	
4701	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	孙田村2#（操庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4702	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	大张营村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4703	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	莫营村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4704	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	高王02#(棉花站)	305.69	二级	
4705	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	董家河4#台区配变	112.02	二级	
4706	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	杜河10#台区（许小发路口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4707	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	寺坪村#6台区	161.84	二级	
4708	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山七组2#	40.82	一级	
4709	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	童梅三组#2-	162.7	二级	
4710	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	五里桥1号	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4711	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	葫芦滩9#台区	160.11	二级	
4712	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	太山庙10#	80	二级	
4713	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张59	张集村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4714	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	路庄3#	20.02	二级	
4715	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	程冢3#	0	三级	线路不可接入
4716	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	鳌头山#4台区	24.41	二级	
4717	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	丁楼2#	6.06	二级	
4718	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	汤冲村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4719	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	（86X）东元棉织厂台区	254.75	一级	
4720	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	雷祖殿2#	161.02	二级	
4721	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	格兰#2台区	19.41	二级	
4722	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	雷家巷2#	28.27	二级	
4723	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联三线苏409	肖岗4#六组	47.83	二级	
4724	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV马套线朱60	四新11#	0	三级	线路不可接入
4725	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	陈埠村10#	0	三级	本身不可接入
4726	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	蔡东村13#（王庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4727	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	土沟1#	0	三级	本身不可接入
4728	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	杨榜村5#	61.69	二级	
4729	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	宋咀6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4730	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	刘湾9#	80	二级	
4731	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊村4#	79.8	二级	
4732	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	北关菜市场	320	一级	
4733	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾村10#	121.4	二级	
4734	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	中心仓库2#（公）柱上变压器	323.94	二级	

4735	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	路庄1#	55.13	二级	
4736	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	薛沟1#	0	三级	本身不可接入
4737	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联一线（柳510-谷59）柳510线路	三岔路1#	322.7	二级	
4738	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村3#	225.6	二级	
4739	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	黄渠5#（八九队烤烟）	24.57	二级	
4740	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	兴隆寺2#	0	三级	本身不可接入
4741	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	丁庄村4#三组120909	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4742	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	高庄村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4743	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	崔岗2#台区（王庄）	80.94	二级	
4744	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	白集5#12组	58.2	二级	
4745	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	西湾二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4746	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	黄洼村5#	41.51	二级	
4747	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	罗家湾#5台区	0	三级	线路不可接入
4748	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	玄虎#8台区	56.98	二级	
4749	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻堰变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	五陡坡1#	40.06	二级	
4750	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV山泥联一线泥54	街西4组2#（公）柱上变压器	252	二级	
4751	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	郑张营5#	147.05	二级	
4752	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石桥16#台区（农水站门前）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4753	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	良种场四组2#公变	0	三级	线路不可接入
4754	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）鞍60线路	罗井4#	43.33	二级	
4755	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV后堰线石74线路	杨溪湾11#	40.64	一级	
4756	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板桥线板57	板桥四组4#	312.15	二级	
4757	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	金狮岩2#公变	67	二级	
4758	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	树头二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4759	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	竹林桥13#	22.36	二级	
4760	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	槐树村4#	135.56	二级	
4761	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	联合二组4#	322.97	一级	
4762	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	财神庙	81.07	二级	
4763	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	李岗10#（2队3）	28.47	二级	
4764	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	农场医院生活区台区	160.68	一级	
4765	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁黄联二线翁526分支线	楚翁泉酒厂小区台区	0	三级	线路不可接入
4766	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	闻堰二组10#（公）柱上变压器	80	二级	
4767	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	简家坪#20台区	0	三级	线路不可接入
4768	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻堰变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	下七坪9#	132.58	二级	
4769	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	飞源机电266#	320	二级	
4770	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	熊湾14#（刘畈）	0	三级	本身不可接入
4771	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	齐岗16#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4772	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	卸山六组4#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
4773	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	天星寨2#	0	三级	线路不可接入
4774	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	路	肖营1#	275.03	二级	
4775	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	老李家1#（吴家营）	22.98	二级	
4776	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	郭营2#台区（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4777	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	艾家沟4#	52.06	二级	
4778	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	马庄村2#（马庄南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4779	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	小沟5#	80.17	二级	
4780	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线线盛56	柳桥1#	81.53	二级	
4781	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线线龙62	白集9#11组	80.44	二级	
4782	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	黄潭飞石台区	0	三级	线路不可接入
4783	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	原种厂10#（1队）	80.47	二级	
4784	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	龚埡村6#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4785	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV田大联一线大57	砣峪#6台区	60.62	二级	
4786	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	关冲村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4787	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	唐湾六组2#（吴店）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4788	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	西刘3#	0	三级	线路不可接入
4789	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV临空一回线河541	付堤村4#	57.95	二级	
4790	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	长岭2#	0	三级	线路不可接入
4791	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	方家冲5#	0	三级	线路不可接入
4792	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	鸡冠河#3台区	94.22	二级	
4793	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	贾湾6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4794	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	李河4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4795	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	万宝3#	333.38	二级	
4796	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	杨家湾1#	0	三级	本身不可接入
4797	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	杨柳3#	66.19	二级	
4798	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	朝阳三组3#（公）柱上变压器	80	二级	

4799	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	上王庄10#	31.63	二级	
4800	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	熊湾15#	118.74	二级	
4801	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	柏营7#5组	55.23	二级	
4802	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	吴湾8#四组2	112.32	二级	
4803	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	石井冲12#	74.61	二级	
4804	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄龙沟13#	57.64	二级	
4805	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	达子二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4806	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	干警新村1#台区	322.05	一级	
4807	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联二线叶621	叶庄10#台区	320	一级	
4808	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	学校家属院2#台区	322.04	一级	
4809	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	箱庄村7#（四组）	122.76	二级	
4810	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	峡峪河#8台区	80.63	一级	
4811	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV赵59腰平线	腰儿坪5#	80.88	一级	
4812	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	鲁家油坊3#	40.02	二级	
4813	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百一回线歇60	歇马街#9台区	105.55	二级	
4814	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	蒋套4#	301.03	二级	
4815	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	邓家湾7#	81.01	二级	
4816	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV阁钱联线钱55线路	湖药6#（公）柱上变压器	320	二级	
4817	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	秦家畝8#	40.06	二级	
4818	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	秦家畝9#	40.12	二级	
4819	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	桃园南267#	320	二级	
4820	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垵九组2#	8.59	二级	
4821	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	十字冲#5台区	55.43	二级	
4822	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	韩家卡17#	160.01	一级	
4823	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾四组1#	40.5	二级	
4824	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV大庙山线峪62	金寨20#（金寨一组）	80.84	二级	
4825	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV大庙山线峪62	金寨17#（金寨九组）	81.41	二级	
4826	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	吴湾7#下岗	66.05	二级	
4827	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	齐岗17#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4828	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	汪家河4#	40.08	二级	
4829	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	刘湾8#	0	三级	本身不可接入
4830	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）庙62线路	熊营6#	320.05	二级	
4831	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	黄朝营新2组	0	三级	线路不可接入
4832	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	毛梁四组8#（公）柱上变压器	63.08	二级	
4833	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV街道线徐59	徐寨5#（变电站）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4834	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨河3组二#	0	三级	线路不可接入
4835	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	刘台一组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4836	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	将军坪5#	0	三级	线路不可接入
4837	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇璞联线皇65	余云6组（新）	57.67	二级	
4838	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	松树堡#4台区	6.96	二级	
4839	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	蒋家坡4#	0	三级	本身不可接入
4840	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	秦庄村6#（六组）	39.46	二级	
4841	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV工业园线汉55	吴店中心30#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4842	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	宋冲5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4843	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石桥24#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4844	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石桥25#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4845	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	史湾二组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4846	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳三回线卞516	玉溪小区2#	30.7	二级	
4847	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	沮源#3台区	43.83	二级	
4848	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	冠兴房地产3#	649.36	二级	
4849	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	吴湾3#六组	1.16	二级	
4850	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	姜梁3#	33.93	二级	
4851	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	邵楼村5#	59.97	二级	
4852	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	易岗05#(4组)	12.66	二级	
4853	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	李志方村3#(村北)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4854	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	老君台11#	169	一级	
4855	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	陈桥5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4856	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	龚咀1#	80.27	二级	
4857	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	王堤三组（公）柱上变压器2	82.84	二级	
4858	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	杨华岗5#台区	0	三级	本身不可接入
4859	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金桥沟#6台区	40.51	一级	
4860	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	韩营5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4861	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	大王庙5#	270.41	二级	
4862	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁黄联二线翁526分支线	土门#9台区	0	三级	线路不可接入

4863	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川村4#	144. 21	二级	
4864	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	白鹤岗14#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4865	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	付山7#	80. 01	二级	
4866	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗东街2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4867	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	汉江湿地1#	81. 57	一级	
4868	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	泗渚河四五组2#	0	三级	线路不可接入
4869	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	泗渚河四五组	35. 82	二级	
4870	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	谢营11#	0	三级	线路不可接入
4871	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	粮校台区	524. 45	一级	
4872	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	谢营12#	0	三级	线路不可接入
4873	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	前常9#台区（李广新门前）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4874	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	过山口33#柱上-变压器	320. 05	一级	
4875	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	史畈村11#	42. 63	二级	
4876	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	西湾14#	40. 11	二级	
4877	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	曹坡14#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4878	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	马鹿5#公变	80. 78	二级	
4879	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	杨老湾村7#（六组）	80	二级	
4880	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄龙沟14#	20. 06	二级	
4881	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	彭梁14#（4组）	13. 39	二级	
4882	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄龙沟12#	0	三级	本身不可接入
4883	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	站用变台区	80. 86	二级	
4884	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	望粮山#12台区	162. 92	二级	
4885	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	物资局台区	80. 21	一级	
4886	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	仁河二组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4887	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	机电公司	260. 16	二级	
4888	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）德413线路	吴家营11#	324. 61	二级	
4889	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广一回线广82	焦家台2#（公）柱上变压器	266. 89	二级	
4890	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	赵畈6#-2	80. 61	二级	
4891	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	莫岗五组2#（公）柱上变压器	163. 57	二级	
4892	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	彭家河10#	57. 78	二级	
4893	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	鲁家油坊4#	40. 88	二级	
4894	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	黑林沟4#	0	三级	线路不可接入
4895	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	天双健小区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4896	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王资联一线王55	王城街道25#	314. 22	二级	
4897	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	茅坪#6台区	80. 91	一级	
4898	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	罗畈十组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4899	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	欧店#10台区	79. 91	二级	
4900	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	万营11#	82. 32	二级	
4901	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	刘家沟13#柱上-变压器	322. 33	二级	
4902	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	民营新区1#	315. 76	二级	
4903	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	杨家岭#4台区	40. 58	二级	
4904	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	卓营八组10#（公）柱上变压器	162. 97	二级	
4905	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV石棉线钱64	三利达生活#2（公）柱上变压器	110	二级	
4906	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	韩家卡16#	157. 83	二级	
4907	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	齐岗11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4908	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	二场六队	44. 22	二级	
4909	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	张湾还建小区（三期）3#	640	一级	
4910	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾四组3#	7. 96	二级	
4911	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾四组2#	24. 42	二级	
4912	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV大庙山线峪62	金寨16#（金寨八组）	13. 74	二级	
4913	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联四线徐66	东村24#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
4914	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	熊集五组10#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4915	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）庙62线路	喻湾7#	85. 28	二级	
4916	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	夏家寨8#	53. 55	二级	
4917	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	荆家棚7#	0	三级	本身不可接入
4918	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板58夹马寨线	潮水3#台区	0	三级	线路不可接入
4919	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	冷水沟2#	0	三级	线路不可接入
4920	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾6组二#台区	62. 58	二级	
4921	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶庄06#（陶集）	2. 24	二级	
4922	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	曾湾村2组（新）	125. 17	二级	
4923	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	钢板弹簧厂2#	331. 08	一级	
4924	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV韩汉联一线(汉56-韩66）汉56	吴店中心31#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4925	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	齐岗14#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4926	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	齐岗15#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

4927	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV马套线朱60	旺午11#	0	三级	线路不可接入
4928	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	莘庄6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4929	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	枣林1#（公）柱上变压器	178	二级	
4930	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	七桥村3#（公）柱上变压器	280.12	二级	
4931	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	尹张5#（黄魏家）	160.01	二级	
4932	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	陈寨村2#（邢庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4933	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV保寺联一线保63	王湾#3台区	0	三级	线路不可接入
4934	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	乱泥湖2#台区	68.34	二级	
4935	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	朝阳湖4#	116.17	二级	
4936	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	张家淌3#	35.91	二级	
4937	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	张咀村2#	61.62	二级	
4938	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	朱湾三组台区	75.3	二级	
4939	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	李楼三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4940	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	包畈四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4941	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	樟木沟#4台区	67.74	二级	
4942	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	高明8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4943	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	易仓十组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4944	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV二库线板58	曾桥一组4#	85.9	二级	
4945	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	水沟5#	40.57	二级	
4946	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	赵营村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4947	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	瓦城沟5#	160	二级	
4948	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）银55	过山口30#	330.03	一级	
4949	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）银55	过山口35#	305.17	二级	
4950	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	过山口34#	323.35	一级	
4951	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	瓦庙5#公变	53.55	二级	
4952	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	池岗15#	30.56	二级	
4953	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡23#（大队卫生室）	107.75	二级	
4954	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	余咀6#（三义路口）	0	三级	本身不可接入
4955	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联二线春69	正阳华庭台区	325.73	一级	
4956	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	随洲9#	165.22	二级	
4957	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	干警新村2#台区	321.6	一级	
4958	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	高碑#6台区	9.66	二级	
4959	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	建筑公司台区	161.16	一级	
4960	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	大营八组5#（公）柱上变压器	87.5	二级	
4961	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	李寨六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4962	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	黄家坪10#	80.81	一级	
4963	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	职高公变台区	325.2	二级	
4964	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	杨家湾13号	80	二级	
4965	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	汉十路245号	114.15	二级	
4966	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	程湾三组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4967	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	李湾6#四组新农村	161.09	二级	
4968	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	李湾5#三组	4.59	二级	
4969	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	小陌山10#	80.3	二级	
4970	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）谷69线路	大古桥13#	322.09	二级	
4971	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	石龙沟8#	0	三级	线路不可接入
4972	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）庙62线路	喻湾6#	330.12	二级	
4973	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV工业园线黄62	云溪沟#4台区	82.36	二级	
4974	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	沙河三组7#	0	三级	线路不可接入
4975	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV石棉线钱64	三利达生活#1（公）柱上变压器	80	二级	
4976	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	家属院2#（公）柱上变压器	328.84	一级	
4977	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	财政局2#	321.92	二级	
4978	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	横溪#12台区	88.91	二级	
4979	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	徐庄五组3#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
4980	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联三线徐60线路	东村25#（公）柱上变压器	217.95	二级	
4981	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	龙坪#15台区	40.07	一级	
4982	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	蒋湾10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4983	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	玉皇庙三组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4984	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	苏区4#	81.24	一级	
4985	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾4组五#台区	31.17	二级	
4986	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾6组一#台区	80.01	二级	
4987	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	段营村十组11#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4988	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	姚岗公用14#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4989	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	齐集四组北台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4990	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	彭梁08#（莲花寺）	40.92	二级	

4991	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	朱楼村1#	0	三级	本身不可接入
4992	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	小河10#台区（七队）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4993	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	清凉寺01#（牛羊圈北）	64.09	二级	
4994	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村8#	138.86	二级	
4995	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	白龙庙3#	0	三级	本身不可接入
4996	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	潘湾1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
4997	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	杨榜村1#	80.01	二级	
4998	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	汉三7#（新农村）	13.52	二级	
4999	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾一组4#	35.66	二级	
5000	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV保寺联一线保63	王湾#5台区	0	三级	线路不可接入
5001	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	倒沟2#	0	三级	线路不可接入
5002	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	双柏树4#台区	65.91	二级	
5003	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	郭湾村4#	69.39	二级	
5004	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	杜河村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5005	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	天星#3台区	0	三级	本身不可接入
5006	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	新风街3#	171.83	二级	
5007	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	兴缘寺12#台区	57.64	二级	
5008	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集一组2#	162.69	二级	
5009	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）荆50	大郑家湾	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5010	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	双槽门五组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5011	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	任岗村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5012	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	刘营村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5013	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	腊树四组3#	165.73	二级	
5014	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV粮站线黄56	前程2#（西）	80.08	二级	
5015	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	彭梁13#（1组）	77.06	二级	
5016	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	胡岗13#（七组）	40.14	二级	
5017	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	三大队林业队台区	40.21	二级	
5018	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	三大队五队台区	80.13	二级	
5019	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	入监队生活区台区	321.46	二级	
5020	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	宁家湾6#	80.58	一级	
5021	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	打仗7#二组2	253.6	二级	
5022	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联三线陶59	梁家一组（公）柱上变压器	60.07	二级	
5023	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	叶庄村9#	0	三级	线路不可接入
5024	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	杨家湾12号	0	三级	本身不可接入
5025	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	李营村7#	81.65	二级	
5026	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	石龙沟7#	0	三级	线路不可接入
5027	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	邓家院5#	35.02	二级	
5028	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	生资#34-2公变	324.04	二级	
5029	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	罗庙十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5030	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	杨棚八组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5031	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	舒向湾五组2#	81.48	二级	
5032	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	柳树沟8#	58.4	二级	
5033	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）汾59线路	农业局2#	324.43	一级	
5034	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联一线（柳510-谷59）谷59线路	三里桥28#	324.51	二级	
5035	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联一线（柳510-谷59）谷59线路	三里桥27#	319.61	二级	
5036	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）银76线路	过山口32#	325.76	二级	
5037	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）银76线路	过山口27#	322.08	二级	
5038	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	古林寺4#	162.03	二级	
5039	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	瓦子岗村4#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5040	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	姚岗公用13#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5041	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	檀湾村二组12#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5042	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV丹阳一回线卞513线路	便河2#公变	43.65	二级	
5043	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	刘家岭#2台区	42.48	一级	
5044	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	白马村（公）柱上变压器	2.59	二级	
5045	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	蛮子营（新市）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5046	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	（94T）烟厂	259.01	一级	
5047	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	格兰#3台区	83.29	二级	
5048	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	宁家湾5#	42.66	一级	
5049	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	班竹坪3#台区	41.41	二级	
5050	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	韩高楼7#	0	三级	本身不可接入
5051	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	杨集二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5052	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	刘家营 7#	40.96	一级	
5053	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢三回线白64	窑湾十组6#	253	二级	
5054	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	白鹤岗7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

5055	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	街道2#（街道公用）	0	三级	本身不可接入
5056	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集一组3#柱上-变压器	58.87	二级	
5057	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱岗龚庄4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5058	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张59	张集村18#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5059	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV白腊一回线腊705	白庙七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5060	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	东吴11#（13队2）	7.03	二级	
5061	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	机械厂台区	320.97	一级	
5062	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	杨湾10#5组台区	61.18	二级	
5063	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	四甲3#3组	24.82	二级	
5064	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	八庙村2#-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5065	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	霍庄五组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5066	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	太平四组3#	227.64	二级	
5067	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）谷69线路	大古桥12#	322.18	二级	
5068	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联二线春69	邮政家属院	321.63	一级	
5069	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	柳树沟7#	40.17	二级	
5070	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	玉牛2#台区	333.25	二级	
5071	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	皮家洼12#	322.15	一级	
5072	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）鞍60线路	熊岗11#	320.88	二级	
5073	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	安垆村2#（三、四组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5074	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山5组二#台区	66.66	二级	
5075	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	关岗11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5076	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	马桥街#2台区	0	三级	线路不可接入
5077	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	衡庄6#（公）柱上变压器	215.49	二级	
5078	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	商业街3#公变	101.85	一级	
5079	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	财政局4#（环城）	128.17	一级	
5080	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	艾家沟2#	52.28	二级	
5081	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	沈岗1#（李楼）	0	三级	本身不可接入
5082	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	明湾1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5083	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	周湾七组	84.53	二级	
5084	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	胡家营四组台区	88.09	二级	
5085	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	姚湾村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5086	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	玉皇村9#	320	二级	
5087	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	二房1#（前二房）	78.18	二级	
5088	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	土沟3#	39.12	二级	
5089	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱62线路	公用5#-2	160.71	二级	
5090	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV团赵线团62	九冢村二组5#（公）柱上变压器	255.62	一级	
5091	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	仁合#4台区	40.01	一级	
5092	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	白峪沟#4台区	16.83	二级	
5093	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV时瑞达线（马55-马73）马73线路	伙牌4#（杨寨）	151	二级	
5094	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	莲花池1#公变	0	三级	本身不可接入
5095	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	怀家沟公变	61.34	二级	
5096	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）鞍60线路	罗井6#	80.61	二级	
5097	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	洞尔一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5098	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	东吴12#（8队2）	119.52	二级	
5099	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武坡五组5#公变	320.22	二级	
5100	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	马台13#	80.02	二级	
5101	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	马台12#	84.38	二级	
5102	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	马台11#	66.25	二级	
5103	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	榆树村8#（十组）	0	三级	本身不可接入
5104	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	大店社区10#(十组)	52.09	二级	
5105	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太60	郭岗二组2#（公）柱上变压器	317.47	二级	
5106	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	龙李村2#（公）柱上变压器	26.47	二级	
5107	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	张集村20#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5108	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平村1#一组（2#）	160.72	一级	
5109	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联二线明57	检验检测研究院襄城家属院（公）柱上变压器	80	二级	
5110	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	胥营六组2#（公）柱上变压器	102.73	二级	
5111	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	艾家沟15#	0	三级	本身不可接入
5112	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	胡巷八组（公）柱上变压器	100.32	二级	
5113	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	胡家井12#	219.45	二级	
5114	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	詹家坡#4台区	11.27	二级	
5115	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	十里铺村雷岗南台区	80	一级	
5116	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	魏李3#植树	320.04	一级	
5117	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	庞公春晓2#（公）柱上变压器	252	二级	
5118	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙吉联一线沙50	刘庄四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

5119	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	后庄15#	74.79	二级	
5120	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	庙岗8#	163.65	二级	
5121	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	冷岗13#台区	320.22	二级	
5122	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	新集环卫（公）柱上变压器	224.92	二级	
5123	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	春芳营村三组12#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
5124	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	春芳营村一组11#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
5125	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	公路段#4-3台区	320.1	二级	
5126	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	薛集21#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5127	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	纪洪16#	0	三级	本身不可接入
5128	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	商业局#3-3台区	337.39	二级	
5129	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联一线顺55	襄公馆小区400kVA（公）	320	二级	
5130	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	友谊路电信家属院254#	320	一级	
5131	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧治河变电站	10kV桥尧联二线尧58	黄龙观#8台区	320.02	二级	
5132	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV店垭街线店56	店垭镇卫生院公变	166.76	二级	
5133	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	张冲村5#（周湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5134	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	白营村6#	47.84	二级	
5135	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平社区B（新）	325.76	一级	
5136	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	上王庄9#	81.04	二级	
5137	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	四水厂居民315kVA变（公）	252	二级	
5138	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	二桥#14-4台区变压器	162.97	二级	
5139	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	人民西路五水厂家属院315kVA变（公）	256.42	二级	
5140	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	李桥村四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5141	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	宋冲4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5142	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	大石桥5#	84.22	二级	
5143	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	吴家桥7#	84.7	二级	
5144	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	孙家洼5#	0	三级	本身不可接入
5145	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	韩营4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5146	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	中楼1#电工组	252.09	二级	
5147	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	岗子2#台区	0	三级	线路不可接入
5148	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	建设局#23台区	262.58	二级	
5149	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	纪会沟1#	0	三级	本身不可接入
5150	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	余起营1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5151	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	朱堰任庄120702	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5152	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV朱莲联线莲64	雷河街道公用变	71.25	二级	
5153	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	响水寺4#	80.03	一级	
5154	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡检联线巡56线路	五道溪4#公变	26.48	二级	
5155	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	断缰#4台区	63.45	二级	
5156	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	黄营村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5157	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	原种厂9#	99.64	二级	
5158	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV杨溪湾线石76线路	杨溪湾4#	256.41	一级	
5159	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	居委会6#	83.62	二级	
5160	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	李湾五组2#	0	三级	线路不可接入
5161	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	李湾一组3#	0	三级	线路不可接入
5162	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台八组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5163	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	高明9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5164	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	高庄村9#	83.88	二级	
5165	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	何湾四组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5166	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	何湾四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5167	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	陕峪瑞2#	0	三级	线路不可接入
5168	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	刘家坪#5台区	0	三级	线路不可接入
5169	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	大畈#5台区	16.09	二级	
5170	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	甘河4#（郑家湾）	41.94	二级	
5171	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	周湾村2#	0	三级	线路不可接入
5172	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪54	六管营10#	7.28	二级	
5173	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	黄家坪9#	80.35	一级	
5174	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	田湾二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5175	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	陈店五组2#台区	0	三级	线路不可接入
5176	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	小陌山9#	80.61	二级	
5177	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	小左岗8#	80	二级	
5178	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	东吴17#（四队2）	113.78	二级	
5179	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	回龙寺6#台区	160.02	一级	
5180	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	徐庄三组2#（公）柱上-变压器	0	三级	本身不可接入
5181	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	马道岗9#	51.64	二级	
5182	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	纪洪17#	0	三级	本身不可接入

5183	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	竹坪2#台区	72.07	二级	
5184	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	周湾#10台区	34.5	二级	
5185	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	秦岗12#（葡萄园）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5186	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	羊角山碗厂	83.7	二级	
5187	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾5组三#台区	80.79	二级	
5188	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	花栎扒7#	80.73	二级	
5189	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	沙店五组（园林）	324.19	一级	
5190	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	罗寨一组2#	74.68	二级	
5191	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	刘冲9#	91.95	二级	
5192	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	姚岗9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5193	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	高庄7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5194	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	汤冲7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5195	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）汾64线路	刘坑4#	84.77	二级	
5196	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	王庄02#（村委会）	59.32	二级	
5197	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV洞河线桥61	林川#1台区	81.44	二级	
5198	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	肖湾1#	80	二级	
5199	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	王城街道22#	242	二级	
5200	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	太阳坡#11台区	23.16	二级	
5201	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	耿坡07#（下马家）	161.47	二级	
5202	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	杨营3#	320	一级	
5203	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	谷一中公变3	511.08	一级	
5204	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	老街#4台区	104.78	二级	
5205	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	李湾五组3#	0	三级	线路不可接入
5206	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	石门集6#	0	三级	线路不可接入
5207	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	井湾6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5208	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	大王庙11#	81.2	二级	
5209	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	水沟6#	40.25	二级	
5210	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	范湾村6#	80.86	二级	
5211	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场杨岗3#	58.27	二级	
5212	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	新村四组4#	320	一级	
5213	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	谢湾村14#（十一组）	80	二级	
5214	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	鄢阳路东272#	320	一级	
5215	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	谢湾村13#（十二组）	123.12	二级	
5216	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	薤山配电站	10kV东薤联线薤501	高庙9#	40	一级	
5217	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	给力幸福1#	408.22	一级	
5218	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	彭家河11#	80.97	二级	
5219	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	黄家坪11#	80.14	一级	
5220	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	聂集村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5221	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	拾河三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5222	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	董田村6#台区	0	三级	线路不可接入
5223	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	程湾三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5224	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	刘家营11#	23.4	二级	
5225	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	骆蓄港1#	257.35	一级	
5226	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	蛮力海五组2#	27.7	二级	
5227	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	四季青大队6#（公）柱上变压器	252	二级	
5228	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	鲤鱼山6#台区	65.57	二级	
5229	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	马岗6#二组2	141.3	二级	
5230	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联一线线康76	陆寨二组3#（公）柱上变压器	258.86	二级	
5231	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光一回线河531	贾湖村10#	32.38	二级	
5232	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹团联一线竹62	竹条卫生院3#柱上变压器	238.36	二级	
5233	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	洪山嘴23#	262.4	二级	
5234	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	胡湾二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5235	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	关厅村5#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5236	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾4组三#台区	66.3	二级	
5237	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	陈湾6组四#台区	0	三级	线路不可接入
5238	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联三线高70	余岗实业2#（公）柱上变压器	342.58	二级	
5239	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	莘庄5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5240	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	候井13#	87.07	二级	
5241	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保三回线黄66	审计局#8台区	0	三级	线路不可接入
5242	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	供电所1#公变	256.05	二级	
5243	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	王集2#	32.04	二级	
5244	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	严湾一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5245	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	郝岗1#	0	三级	本身不可接入
5246	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	友谊路西公变93#	252	一级	

5247	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	聂集村4#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5248	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	庙岗3#	54.82	二级	
5249	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	丁楼3#	0	三级	本身不可接入
5250	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	王家洼五组2#（公）柱上变压器	80	一级	
5251	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	大桥五六组1#公变	24.16	二级	
5252	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	褚庙2#(公)柱上变压器	135.38	二级	
5253	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	张园一组2#（公）柱上变压器	22.82	二级	
5254	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	七里扁#1台区	30	二级	
5255	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	庙坪#3台区	40.01	一级	
5256	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	椴树#1台区	22.58	二级	
5257	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	绿洼2#	35.58	二级	
5258	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	七里扁#3台区	24	二级	
5259	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	西湾四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5260	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	秦庄5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5261	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	彪庙8#	81.94	二级	
5262	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	新桥11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5263	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	施家沟#7台区	79.45	二级	
5264	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	当咀六组9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5265	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	西坪#5台区	66.6	二级	
5266	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	胡家井6#	64.91	二级	
5267	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	杜湾村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5268	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	童梅三组3-	161.31	二级	
5269	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柳堰1#台区(后李家五队)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5270	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	张咀村3#	71.12	二级	
5271	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶家06#(刘林)	27.23	二级	
5272	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	下张5#（营李王）	295.98	二级	
5273	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	前刘#3（前刘四组）	50.31	二级	
5274	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳七回漳60线路	文庙路3#	185.22	一级	
5275	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	姚岗二组	77.58	二级	
5276	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	石河一组2#	101.22	二级	
5277	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	分水岭#8台区	51.32	二级	
5278	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV保寺联一线保63	王湾#5-2台区	0	三级	线路不可接入
5279	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	振华小区2#柱上变压器	277.61	二级	
5280	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	卸山7#柱上变压器	0	三级	线路不可接入
5281	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联三线陶59	垵华三组2#(公)柱上变压器	52.47	二级	
5282	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	杨坡6#	0	三级	线路不可接入
5283	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	姚庵二组3#（公）柱上变压器	70.28	二级	
5284	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	辛庙村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5285	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪54	吴家营4#	5.35	二级	
5286	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	李百户2#台区(大队部)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5287	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	武镇清河公路服务区充电桩台区配变	320.05	二级	
5288	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联二线桥63	中坪九组#3台区	164.88	二级	
5289	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	物价局公变	24.2	二级	
5290	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	金寨7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5291	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	钱徐四组（公）柱上变压器	19.78	二级	
5292	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	高营2#	80.51	二级	
5293	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	龙坪#6台区	81.09	一级	
5294	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	黄康10#	233.29	二级	
5295	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	金堂#4台区	0	三级	线路不可接入
5296	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	滋坪宋家嘴台区	0	三级	线路不可接入
5297	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	大户杨1#台区(下高家)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5298	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	下洲6#六组	54.5	二级	
5299	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	闫湾8#	81.72	二级	
5300	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	白马山二组	82.99	一级	
5301	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	谭庄五组3#（公）柱上变压器	35.9	二级	
5302	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	卓营一组8#（公）柱上变压器	87.61	二级	
5303	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广一回线朝48	爱百颗制剂厂	333.16	二级	
5304	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	秦岗1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5305	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	雷祖殿5#	160	二级	
5306	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	候井学校	120.41	二级	
5307	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	于王岗村5#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5308	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清二回线清77	县生资（公）柱上变压器	269.61	二级	
5309	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	勾庄村8#（张寨东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5310	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	大阳坡#8台区	80.03	一级	

5311	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	宋咀8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5312	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	南王6#	25.9	二级	
5313	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	翟庙六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5314	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	张家堙村2#	80.64	二级	
5315	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	王庄村2#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5316	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	洪寨村2#（二组）	24.83	二级	
5317	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	前刘#1（前刘）	44.75	二级	
5318	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	肖冲二组3#（公）柱上变压器	80	一级	
5319	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	前常7#台区（前常5组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5320	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清73线路	检察院（公）柱上变压器	263.26	二级	
5321	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	县农场3#（董岗）	75.36	二级	
5322	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	金钟街道1#台区	80.07	一级	
5323	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	杨庄1#（刘庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5324	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	土地岭4#	0	三级	线路不可接入
5325	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	天子坪#2台区	54.28	二级	
5326	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	苏家河2#	160	二级	
5327	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV三道岭线赵57	光裕河村	24.23	二级	
5328	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	柜门3#	0	三级	线路不可接入
5329	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV邓流联线流57	余棚村七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5330	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	张营9#台区（八、九组）	21.4	二级	
5331	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	水坞4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5332	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	水田坪#4台区	0	三级	线路不可接入
5333	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	新建二组2#(公)柱上变压器	99.61	二级	
5334	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	方集三组2#	0	三级	线路不可接入
5335	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	沈岗2#（王冲）	95.58	二级	
5336	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区21#（国税）	338.79	一级	
5337	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	花木公司	46.48	一级	
5338	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV后金联线金54	老鸦池#4台区	17.11	二级	
5339	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	卫生院宿舍	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5340	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	关庄北1#台区125712	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5341	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	新东北街2#	414.59	一级	
5342	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	熊湾	40.22	二级	
5343	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	大坪5#台区	27	二级	
5344	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	石桥10#台区(饮料厂)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5345	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	李坡1#-1	0	三级	本身不可接入
5346	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）严532	王湾8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5347	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	陶家12#(岗王东)	30.02	二级	
5348	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV翁后联线后58	车峰坪#8台区	84.49	二级	
5349	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	宋咀5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5350	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	前坪#5台区	43.69	二级	
5351	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	南山#4台区	81.94	二级	
5352	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	祝岗村3#（章寨）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5353	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV流水线邓57	襄南监狱1#	80.19	二级	
5354	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	施营村9#	9.16	二级	
5355	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV高桥河线桥57	桃坪河#2台区	0	三级	线路不可接入
5356	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	东坡#1台区	165.72	二级	
5357	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5358	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	马场村	0	三级	线路不可接入
5359	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	严湾1组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5360	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	梅花#3台区	56.9	二级	
5361	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	代碑1#	0	三级	本身不可接入
5362	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集32#(政府北)	258.11	一级	
5363	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	郭家庄#3台区	0	三级	线路不可接入
5364	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	黄老营5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5365	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	花庄九组2#台区	51.72	二级	
5366	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾一组2#	0	三级	本身不可接入
5367	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV段湾线梁61	段湾七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5368	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	史岗三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5369	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	云盘王家湾	41.48	二级	
5370	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	三里桥5#	340.65	二级	
5371	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	落花潭街道3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5372	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	杜岗7#	131.82	二级	
5373	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	木林杨家冲	168.48	二级	
5374	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	黄王庄3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

5375	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	镇直#6台区	143.47	二级	
5376	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	秦庄1#	0	三级	线路不可接入
5377	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	汪庄村2#	33.63	二级	
5378	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	两峪#1台区	80.02	二级	
5379	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	艾畈4#	9.14	二级	
5380	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	齐岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5381	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	贺岗4#	81.32	二级	
5382	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	羊胡岗2 #	82.02	二级	
5383	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联一线线康76	陆寨七组柱上变压器	18.93	二级	
5384	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	大道2组2#	161.29	二级	
5385	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	梁咀6#	219.19	二级	
5386	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	兴缘寺8#台区新建工程柱上变压器	82.75	二级	
5387	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联一线油62	潘台八组3#公变	253.89	一级	
5388	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	李冲03#(李冲村)	0	三级	本身不可接入
5389	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清70分支	太白路（公）柱上变压器	263.83	二级	
5390	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	两峪#11台区	165.24	二级	
5391	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV桥金联线金60	金斗#5台区	80.03	二级	
5392	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	界牌垭3#	80.6	一级	
5393	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	新集村4#五组（1#）	99.42	二级	
5394	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV黄保一回线翁525分支线	监察委公变台区	0	三级	线路不可接入
5395	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	何家台（公）柱上变压器	336.34	二级	
5396	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	王家井公变4#	252	一级	
5397	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	柳林5#	144.13	二级	
5398	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV青龙线琚61	青龙村3#(一组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5399	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	上王庄2#	29.9	二级	
5400	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	花栎树包#3台区	129.11	二级	
5401	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	齐岗4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5402	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	堰塘洼台区	143.2	二级	
5403	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	南裕沟3#台区	40.02	二级	
5404	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	任庄4#	57.28	二级	
5405	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	居委会#3-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5406	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	朱洲11#	144.49	二级	
5407	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	大坪3#台区	40.02	二级	
5408	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	秦嘴9#二组2	61.15	二级	
5409	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	石桥21#台区（九组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5410	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗南街5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5411	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	龙兴11#7组	262.24	二级	
5412	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV段湾线梁61	居委会三组5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5413	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑二回线山506分支	襄城区检察院公变	200	二级	
5414	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	莲花六组7#（公）柱上变压器	68.85	二级	
5415	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	下口泉5#台区	22.96	二级	
5416	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	龙兴14#车站	194.83	二级	
5417	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	自来水厂1#	44.68	一级	
5418	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	雷坪变55板雷联线断河坪2#变压器	52.22	二级	
5419	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV米岗联一线米59	孙居六组公变	96.43	二级	
5420	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	机电公司柱上变压器	166.18	二级	
5421	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	薛坪街道2#公变	138.04	二级	
5422	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV上河线叶522	袁庄村北一组	237.1	二级	
5423	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	张官村4#（张官中）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5424	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	姚岗公用10#（10组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5425	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	肖毛6#（3组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5426	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	简庄六组2#（鹿头）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5427	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	广播局路口公变174#	252	一级	
5428	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	石台寺7#	0	三级	线路不可接入
5429	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	宋家冲2#台区	37.22	二级	
5430	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	梅岗9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
5431	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	金寨14#	76.24	二级	
5432	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	北棚二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5433	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联四线桃57	郭河四组2#（公）柱上变压器	203.65	二级	
5434	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	旧县四组3#台区	39.43	二级	
5435	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV段湾线梁61	段湾六组南	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5436	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	秦岗6#(秦岗)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5437	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	工业起步区柱上变压器	0	三级	线路不可接入
5438	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	三岔河#2台区	80.93	一级	

5439	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	杨道子村1#	0	三级	本身不可接入
5440	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	望岗七组#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5441	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	槐树三组1#	54.85	二级	
5442	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	峰山#2台区	42.62	二级	
5443	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	张营1#台区(余红彦房后)	24.03	二级	
5444	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	老林垭#1台区	43.54	二级	
5445	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	韩巷村2#	114.85	一级	
5446	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	凉泉1#公变	18.14	二级	
5447	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	杨坡5#	0	三级	本身不可接入
5448	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	严湾五组柱上变压器	41.32	二级	
5449	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	普陀村一组8#	0.84	二级	
5450	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）德413线路	蒋家冲五组4#	160.62	二级	
5451	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄冲九组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5452	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	碑垭2#	63.64	二级	
5453	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	江冲五组公变	82.42	一级	
5454	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联一线油66	云湾5#公变	258.54	二级	
5455	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	红星三组#2-	0	三级	线路不可接入
5456	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	合作#11台区	64.47	二级	
5457	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联四线桃57	郭河三组1#（公）柱上变压器	82.69	二级	
5458	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光一回线河531	贾湖村2#	22.91	二级	
5459	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙2#台区(烟站对面)	217.37	二级	
5460	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	张岗2#	0	三级	本身不可接入
5461	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	泉水村1#一组	128.21	二级	
5462	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	三官村5#（宁庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5463	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	肖庄1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5464	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	湖北电器厂居民2#	18.97	二级	
5465	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	柴园#2台区	40.02	二级	
5466	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	刘李湾3#5组	27.36	二级	
5467	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	金堂#3台区	0	三级	线路不可接入
5468	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板56板桥线	长冲3#	40.01	二级	
5469	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	刘坡03#(5组都岗)	82.32	二级	
5470	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV米客联一线（米61-客506）米61线路	金王5#（安阳家）	0	三级	本身不可接入
5471	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	程家8#	0	三级	线路不可接入
5472	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	高寨六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5473	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	西郊7#	7.04	二级	
5474	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	方集四组台区	0	三级	线路不可接入
5475	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	玉皇六组（公）柱上变压器	20.53	二级	
5476	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	十里学校2#台区	0	三级	线路不可接入
5477	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	五龙寺一组台区	81.38	一级	
5478	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	徐家堰#5台区	80.02	二级	
5479	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	纺织品仓库2#（公）柱上变压器	253.91	二级	
5480	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	李岗村8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5481	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	聂营四组7#（公）柱上变压器	109.6	二级	
5482	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV垭子口线紫55	垭子口5#	74.33	二级	
5483	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	天鹅#2台区	9.11	二级	
5484	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	九仙观五组2#公变	0	三级	线路不可接入
5485	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	优良八组6#	30.57	二级	
5486	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	袁湾7#	7.41	二级	
5487	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	赵山七组11#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
5488	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	薛集03#(5组)	32.76	二级	
5489	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	龙兴四组#3-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5490	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	姜新二组9#（公）柱上变压器	0.23	二级	
5491	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	大桥七组3#公变	2.49	二级	
5492	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	谢营3#	0	三级	线路不可接入
5493	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	马桥街#5台区	0	三级	线路不可接入
5494	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	李河3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5495	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	天明齐4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5496	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	开发区2#	265.15	一级	
5497	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV六零三线郑67	昌盛公寓（公）柱上变压器（待退役）	200	一级	
5498	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	朱杨3#台区(朝阳城遗址上)	160	二级	
5499	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	彭嘴四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5500	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	东坡#3台区	84.9	二级	
5501	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	襄州区肖湾办事处机车4#柱上变压器	257.74	二级	
5502	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联一线（财602-峪57）峪57线路	峪山11#	0	三级	线路不可接入

5503	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	孙楼村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5504	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	畜牧场12#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5505	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	大林#5台区100kVA	18.98	二级	
5506	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	一社4#金家巷	236.59	二级	
5507	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	罗家湾#1台区	0	三级	线路不可接入
5508	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	梅花#6台区	79.62	二级	
5509	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水三组	0	三级	本身不可接入
5510	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	河南坪#5台区	0	三级	线路不可接入
5511	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	竹条居委会1#	0	三级	线路不可接入
5512	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	二郎庙村	0	三级	线路不可接入
5513	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	皮家坡#7台区	160.11	二级	
5514	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	船湾三组	0	三级	线路不可接入
5515	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村5#五组（1#）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5516	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广四回线清71	讲师团3#（公）柱上变压器	252.71	二级	
5517	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村一组13#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
5518	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	马家咀4#台区	52.98	二级	
5519	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	宁家湾2号	40.08	一级	
5520	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV青龙线琚61	长堰村8#（长堰埂）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5521	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	熊营六组11#	0	三级	线路不可接入
5522	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	毛梁一组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
5523	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	西湾12#	40.01	二级	
5524	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	曹坡12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5525	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	朱家湾#7台区	41.83	二级	
5526	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	五板三组（公）柱上变压器	7.86	二级	
5527	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	大林#7台区	80.45	二级	
5528	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	法龙7#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
5529	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	杨旗营2#（公）柱上变压器	45.24	二级	
5530	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	凤凰山公用变	28.67	二级	
5531	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	陈李湾村二组4#	17.89	二级	
5532	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	横溪#14台区	63.87	二级	
5533	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	美人潭2#	321.4	二级	
5534	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	街道15#公变	89.51	二级	
5535	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	九屋三组2#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
5536	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集一组3#台区	0	三级	线路不可接入
5537	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	安岗村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5538	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	申家营1#	0	三级	本身不可接入
5539	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	水泥厂生活区4#	114.81	二级	
5540	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	寺冲4#公变	40.14	一级	
5541	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	长里岗五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5542	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	毕庄5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5543	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊A55线路	熊集街道17#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5544	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	邹湾五组3#	55.44	二级	
5545	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	董田村林场	3.04	二级	
5546	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村9#九组（1#）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5547	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV流落联线落61	刘台新农村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5548	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	湖河东街2#（刘庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5549	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	明湾3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5550	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	闫家岗村11#（勾北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5551	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	天鹅池变压器	35.28	二级	
5552	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾七组	0	三级	线路不可接入
5553	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	新建二、四组200（公）柱上变压器	77.17	二级	
5554	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	私营经济城1#（公）柱上变压器	332.79	一级	
5555	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场高堤2#	150	二级	
5556	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	响水洞十二组公变	40.27	一级	
5557	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	千弓3#（公）柱上变压器	64.83	二级	
5558	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	熊庙一组6#（公）柱上变压器	296.24	二级	
5559	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	黄湾村1组	42.2	二级	
5560	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	曾湾村一组	4.98	二级	
5561	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	东吴#10（14队）	51.91	二级	
5562	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	张蓬2#	35.79	二级	
5563	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	大阳坡#6台区	12.31	二级	
5564	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	小吕庄2#	24.53	二级	
5565	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	卢畈4#（公）柱上变压器	19.86	二级	
5566	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	星伙6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

5567	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	赵湾村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5568	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	鄂西社区12#公用变	252.86	二级	
5569	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚刘12#(村委会)	62.77	二级	
5570	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	朱堰陈庄台区1207101	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5571	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	小王庄新村1211191	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5572	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	井湾2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5573	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	付家寨4#	0	三级	本身不可接入
5574	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	方集二组2#	0	三级	线路不可接入
5575	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	石桥8#公变	80.05	二级	
5576	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	曾家垭#5台区	25.39	二级	
5577	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	白竹#7台区	81.18	二级	
5578	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	黄营03#(付岗机井)	80.09	二级	
5579	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	董河村孙庄121105	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5580	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	陈庙七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5581	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	魏湾村100（公）柱上变压器	6.4	二级	
5582	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	胡巷村四组（公）柱上变压器	174.14	二级	
5583	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	新中567组（公）柱上变压器	23.79	二级	
5584	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	胡坡村2#(农科所)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5585	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	祝冲村1#(张湾)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5586	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	大房村6#(郭家)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5587	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	莲花六七组100(公)柱上变压器	2.6	二级	
5588	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	殷家冲变压器	80.01	二级	
5589	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	审计局	160.76	一级	
5590	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	张咀村2#	27.02	二级	
5591	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	杜岗九组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5592	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	崔家庄1#公变	64.14	二级	
5593	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾十一组	0	三级	线路不可接入
5594	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾四组	0	三级	线路不可接入
5595	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	高锋四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5596	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	石桥1#公变	25.31	二级	
5597	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	马家沟1#	80	一级	
5598	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	古驿街道11#公变	126.74	二级	
5599	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场高堤	80	二级	
5600	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场王湾	110.76	二级	
5601	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	杜家沟五组公变	40.69	一级	
5602	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	陈家榜五组公变	24.05	一级	
5603	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	响水洞五组公变	161.61	一级	
5604	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	王家塘#3台区	80.01	二级	
5605	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	王沟四组3#（公）柱上变压器	48.32	二级	
5606	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	生铁炉村2#	0	三级	本身不可接入
5607	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	姜湾村3#	30.1	二级	
5608	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	范湾2组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5609	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	包畈四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5610	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	界牌垭1#	83.83	一级	
5611	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	程湾一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5612	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	达子五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5613	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	上集3#	0.34	二级	
5614	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV邓流联线流57	余棚村九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5615	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	新一村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5616	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	红卫村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5617	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	曾湾六组2#	9.15	二级	
5618	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	孔畈村三组	43.31	二级	
5619	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	雅口村七组	127.96	二级	
5620	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	黄坑8#	243.36	二级	
5621	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	梓栎变电站	10kV梓曾联线梓507线路	曾庄一组3#台区	80.04	一级	
5622	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	冯营村5#	0	三级	本身不可接入
5623	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	吴马营5#5组	0	三级	本身不可接入
5624	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾三组16#	12.72	二级	
5625	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	汪家畈一组3#	83.38	二级	
5626	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水梓一回水83线路	邓集二组2#	0	三级	线路不可接入
5627	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	候井村11#	320	一级	
5628	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV街道线徐59	余庄村14#（利名小区）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5629	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	江庙三组5#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
5630	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	白凤路1#公变	44.26	二级	

5631	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	上湾4#	0	三级	本身不可接入
5632	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石庙1#台区(小黄庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5633	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	资山六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5634	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	华岗四组（公）柱上变压器	5.03	二级	
5635	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	毛梁村（公）柱上变压器	29.92	二级	
5636	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	华岗4#200（公）柱上变压器	70.9	二级	
5637	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	隆兴村1#(车站)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5638	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	隆兴村4#(四组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5639	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	柏水四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5640	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	鄢洲六组（公）柱上变压器	5.02	二级	
5641	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV古城线武59	古城村7#(十组南)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5642	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	长冲二组	0	三级	线路不可接入
5643	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	石堰五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5644	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	赵冲一组（公）柱上变压器	181.57	二级	
5645	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	杨楼二组1#	63.26	二级	
5646	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV乡直线新57	粮所公用	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5647	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV板新联线新59	白鹤二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5648	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	段营1.2组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5649	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	草寺二组3#	16.57	二级	
5650	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场油坊	40	二级	
5651	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	狮子口四组公变	84.47	一级	
5652	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	杜家沟二组公变	65.94	一级	
5653	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	周湾三组台区	80.53	二级	
5654	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	宋庄村2#（宋庄南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5655	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	熊庙2#80（公）柱上变压器	12.5	二级	
5656	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	付岗6#（公）柱上变压器	46.04	二级	
5657	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	陈湾一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5658	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	吴集村六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5659	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	司岗6#台区(岗坡李北)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5660	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	上集1#	134.47	二级	
5661	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	冷岗2#	268.34	二级	
5662	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	窑湾七组2#公变	325.67	一级	
5663	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	雅口村一组	230.65	二级	
5664	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武据联三线（武55-锯54）锯54	郑岗村9#(韩庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5665	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	白山岭	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5666	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV邓流联线流57	余棚村八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5667	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	孔畈村六组	12.96	二级	
5668	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	莺河三组3#	83.59	二级	
5669	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	莺河六组2#	66.11	二级	
5670	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	三官庙#2台区	17.26	二级	
5671	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	陈棚2#4组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5672	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	中楼11#大桥湾2	163.65	二级	
5673	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	关庙3#台区（王俊豪西边）	41.23	二级	
5674	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	鹿门寺还建1#	644.25	一级	
5675	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线A郑58	皇城十组#5-	152.93	二级	
5676	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	大埠口7#台区	0	三级	线路不可接入
5677	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV落讴联线落58	杨棚四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5678	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	七房6#	0	三级	线路不可接入
5679	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV姚荣联一线（姚59-荣50）姚59线路	舒庄1#(驼庄七组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5680	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	鸿兴园#5台区	8.32	二级	
5681	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	薛梁七组100（公）柱上变压器	27.7	二级	
5682	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦九二回线桦503线路	梅园大道变压器	89.47	一级	
5683	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	赵当六组	0	三级	本身不可接入
5684	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	瓦子岗村1#(三组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5685	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	高庵村6#(徐桥)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5686	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联一线武54	徐畈村2#(章畈)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5687	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	凉水二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5688	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	泉水村5#五组	70.77	二级	
5689	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	余畈四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5690	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武据联一线（武60-据57）武60	曹冲村7#(十里)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5691	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	孙冲五组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5692	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武据联一线（武60-据57）武60	闻庄村3#(王湾)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5693	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	前营村4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5694	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	前营3.4组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

5695	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	三桥村1#（一组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5696	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	南冲1#公变	47.3	二级	
5697	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板桥线板57	板桥二组	125.39	二级	
5698	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场刘湾	80	二级	
5699	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛浴线薛58	薛坪街道1#公变	50.82	二级	
5700	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	施楼一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5701	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	西流坪台区	160.02	二级	
5702	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	伏龙川二组公变	163.01	一级	
5703	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	褚庙4#50（公）柱上变压器	22.18	二级	
5704	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	橡树二组4#（公）柱上变压器	15.46	二级	
5705	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	熊庙五组1#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
5706	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗二组	80.22	二级	
5707	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	田台二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5708	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	黄湾村1#	0	三级	本身不可接入
5709	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	莫家垭#1台区	40.11	一级	
5710	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	胡湾四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5711	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	裴家桥4#	71.16	二级	
5712	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	(JD)中心1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5713	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	西赵湖十一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5714	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	黄湾	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5715	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV白水线（汉60-汉62）汉62	肖湾六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5716	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	程岗村6#（堂子）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5717	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	北街6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5718	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	孔畈村七组	63.82	二级	
5719	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	孔畈六组2#	50.36	二级	
5720	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	店子村4#（店子南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5721	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	刘坡村1#（大刘坡）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5722	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	马家嘴3#	64.02	一级	
5723	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	下坪#2台区	56.21	二级	
5724	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	冯营7#5组	59.81	二级	
5725	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	珍珠三组2#	0	三级	线路不可接入
5726	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	老街#9台区	80.04	二级	
5727	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	陈湾八组2#公变	0	三级	线路不可接入
5728	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	李石5#（6组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5729	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	胡湾7#	80.15	二级	
5730	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	马家洲8#	166.98	一级	
5731	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	箱庄村1#（大沟园）	80.05	二级	
5732	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	街西居民6#（公）柱上变压器	291.5	二级	
5733	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	蔡岗五组2#（公）柱上变压器	79.71	二级	
5734	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	宋集街道4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5735	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里六组3#	0	三级	线路不可接入
5736	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	肖集10#1组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5737	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	严湾3组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5738	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	家境天城公变138#	320	一级	
5739	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	张庄村3#（张庄南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5740	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	凡家河2#变压器	44.73	二级	
5741	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	断河坪1#变压器	61.32	二级	
5742	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	张湾村七组	79.1	二级	
5743	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	蔡西村19#(申畈何咀)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5744	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	泉水村2#二组（1#）	140.89	二级	
5745	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	赵当三组	160	一级	
5746	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	泉水村1#一组（1#）	143.31	二级	
5747	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	油坊坪3#	67.21	二级	
5748	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	施楼六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5749	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	观音沟1#公变	40.97	一级	
5750	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	派出所	320	一级	
5751	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾八组	0	三级	线路不可接入
5752	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	白果坪1#公变	81.85	一级	
5753	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛浴线薛58	大水泉1#公变	40.08	二级	
5754	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	秦家坪2#公变	85.1	一级	
5755	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	周寨九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5756	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	陈垭台区	51.13	二级	
5757	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	李家沟台区	40.64	二级	
5758	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV高桥河线桥57	高桥河#1台区	0	三级	线路不可接入

5759	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	庞岗3#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
5760	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	菜街6#（公）柱上变压器	320	一级	
5761	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	玄虎#2台区	80.01	一级	
5762	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	雷山四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5763	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	杜档村3#	0	三级	本身不可接入
5764	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	姜湾村1#	28.75	二级	
5765	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	洞尔四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5766	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	生铁炉村1#	8.09	二级	
5767	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	金银三组	80	二级	
5768	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	徐寨四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5769	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	钟湾村六组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5770	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	燕京社区2#	57.67	二级	
5771	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	薛场村4#（杨岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5772	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	大营4#（公）柱上变压器	40	二级	
5773	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	温家坑2#公变	99.26	二级	
5774	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	余咀四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5775	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	六房3#	0	三级	线路不可接入
5776	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	简庄一组2#台区1257341	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5777	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾筑联二线汾66线路	肖营5#	342.56	一级	
5778	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	井湾村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5779	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	镇三中(南街4#)	84.42	一级	
5780	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	大埠口12#台区	173.92	二级	
5781	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	泉水村2#二组	77.8	二级	
5782	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	鲤鱼山7#台区	81.8	二级	
5783	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	范冲2#	40	二级	
5784	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	金营1#	162.21	二级	
5785	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	薛沟2#	0.21	二级	
5786	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	八一1#	0.34	二级	
5787	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	甘沟2#变压器	16.7	二级	
5788	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	黄河三组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
5789	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	新中4组（公）柱上变压器	1.79	二级	
5790	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	杨寺庙变压器	41.61	二级	
5791	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	宋家坪2#变压器	22.74	二级	
5792	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	勾庄村7#(枣林)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5793	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	勾庄村1#(王马庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5794	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	候井七组	125.92	二级	
5795	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	薛坪二组公变	40.01	二级	
5796	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	施楼五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5797	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	滚河六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5798	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	高脚顶1#公变	21.83	二级	
5799	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇璞联线皇65	蒋湾十五组	83.07	二级	
5800	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾十四组	0	三级	线路不可接入
5801	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾五组	0	三级	线路不可接入
5802	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇璞联线皇65	蒋湾十二组	41.83	二级	
5803	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	平桥村公变	1.98	二级	
5804	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	高锋二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5805	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	三景街道1#公变	48.69	二级	
5806	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场孙湾2#	80	二级	
5807	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场孙湾	14	二级	
5808	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	栗林坪村	0	三级	线路不可接入
5809	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	狮子口一组公变	41.53	一级	
5810	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	伏龙川五组公变	63.45	二级	
5811	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	狮子口七组公变	82.15	一级	
5812	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	李庄村2#（李庄中）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5813	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	伍河二组	80	二级	
5814	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	卸山4#50（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
5815	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	简槽#3台区	15.96	二级	
5816	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	黄湾村2#	7.3	二级	
5817	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	吴集村一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5818	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	油坊村1#	6.82	二级	
5819	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	姜湾村2#	0	三级	本身不可接入
5820	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	杜档村1#	25	二级	
5821	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	新集街道2#（JD）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5822	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	套楼村1#（办公室）	65.32	二级	

5823	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	古岭一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5824	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联一线银城分支银66	苏家盘6#	84.94	二级	
5825	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV邓流联线流57	余棚村五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5826	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	大庙二组2#	24	二级	
5827	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	土门村1#	0	三级	本身不可接入
5828	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	莺河村五组(3	10.94	二级	
5829	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨七组变压器	80.85	一级	
5830	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	白蜡#2台区	149.41	二级	
5831	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	崔庄村10#	23.2	二级	
5832	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	付寨三组2#	0	三级	线路不可接入
5833	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	余沟3#（二小门前）	127.11	二级	
5834	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川村12#	123.82	二级	
5835	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	唐店4#一组	89.64	二级	
5836	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60—琚57）武60	车站村5#(八方湾)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5837	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	总督包7#台区	62.55	二级	
5838	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	庞营村一组9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
5839	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	七界河#3台区	20.35	二级	
5840	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪二回线纪60	陡沟河3#	0	三级	本身不可接入
5841	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康团联一线康80线路	施坡六组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
5842	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	杉树林四组7#	0	三级	本身不可接入
5843	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	程营05#(3组)	80.74	二级	
5844	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	曹营村3#(三组)	23.95	二级	
5845	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	方营村3#	0	三级	本身不可接入
5846	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	唐洲2#	9	二级	
5847	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	承恩寺2#	81.3	二级	
5848	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联一线油62	潘台八组1#公变	260.79	一级	
5849	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	新建二组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
5850	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板56板桥线	长冲变压器	15.54	二级	
5851	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	东河村（公）柱上变压器	160	二级	
5852	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	余嘴村8#(八组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5853	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	枣林村3#	6.28	二级	
5854	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	邓店二组泵站	0	三级	线路不可接入
5855	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	新市南街5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5856	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	天子沟1#	60	二级	
5857	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	十里村杜河	0	三级	线路不可接入
5858	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	桑树沟1#	0	三级	本身不可接入
5859	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	前井1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5860	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联三线陶59	垱华三组（公）柱上变压器	125.53	二级	
5861	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	树头七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5862	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	龙凤办事处台区	78.54	二级	
5863	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	茅湖台区	40.67	一级	
5864	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	黄冲5#100(公)柱上变压器	37.43	二级	
5865	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	罗寨村1#	20.15	二级	
5866	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	王湾村1#	0	三级	本身不可接入
5867	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	肖云二组	0	三级	线路不可接入
5868	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	珍珠三组	0	三级	线路不可接入
5869	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	北街公用	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5870	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	王岗5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5871	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱岗桑树沟	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5872	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	圣龙一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5873	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	华湾二组变压器	80.01	二级	
5874	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	洪山嘴（赵）3#	110.26	二级	
5875	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗湾村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5876	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	桂花沟4#	80.98	二级	
5877	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	栾家坡#1台区	81.75	二级	
5878	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	神龙#4台区	61.7	二级	
5879	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	朱坡老街口(公)柱上变压器	16	二级	
5880	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	大山二组	40.32	二级	
5881	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	太山05#(加油站)	101.13	二级	
5882	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	园艺厂2#	59.82	二级	
5883	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	贾洼4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5884	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	徐湾村一组6#（公）柱上变压器	29.59	二级	
5885	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	凡庄村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5886	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	郭家庄#2台区	0	三级	线路不可接入

5887	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	小河8#台区（张坡路西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5888	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	杨柳5#	315.65	二级	
5889	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星五组	42.53	二级	
5890	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	观音堂#11台区	12.88	二级	
5891	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	闫庄村2#（村西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5892	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	秦庄#5	0	三级	线路不可接入
5893	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV店垭街线店56	店垭街#6台区	328.71	二级	
5894	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	马庄#2台区（闫徐7#）	0	三级	本身不可接入
5895	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	谢营5#	0	三级	线路不可接入
5896	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川村9#	160.03	一级	
5897	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	杉树林村5#	160	一级	
5898	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	摩天垭1#变压器	46.19	二级	
5899	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板56板桥线	河口变压器	0	三级	本身不可接入
5900	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	守祖坪变压器	12.76	二级	
5901	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	新建四组100（公）柱上变压器	140.99	二级	
5902	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	付楼村加工厂	72.31	二级	
5903	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡西村10#(郭庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5904	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV油潘二回线潘71	粮贸	264.24	一级	
5905	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	凡家河1#变压器	33.76	二级	
5906	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	赵当四组	18.44	二级	
5907	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	泉水村3#三组	40.12	二级	
5908	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	赵当七组	80	一级	
5909	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	廖河村4#四组	81.19	二级	
5910	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	东郊三组	1.82	二级	
5911	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	东郊五组1#台区	123.1	二级	
5912	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	十里村六组	0	三级	线路不可接入
5913	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	高庄1.2组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5914	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	李庙四组1#	80	一级	
5915	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾一组	0	三级	线路不可接入
5916	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	五连村5#（十一组）台区	0	三级	线路不可接入
5917	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	水田坪1#	80.01	二级	
5918	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	街道公用2#	252	一级	
5919	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场公用2#	272.34	二级	
5920	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	旗杆七组4#	2.15	二级	
5921	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	花庄八组台区	83.59	二级	
5922	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	紫庙六组1#	40	一级	
5923	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	江庙1#50（公）柱上变压器	135.25	二级	
5924	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	胡湾五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5925	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	高堤村2#	22.31	二级	
5926	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	范湾三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5927	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	杜档村2#	148.66	二级	
5928	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	王湾村2#	4	二级	
5929	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	古岭八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5930	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	华湾五组变压器	162.07	一级	
5931	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	王家湾1#	73.81	二级	
5932	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾九组	40.11	二级	
5933	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	黄湾村四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5934	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV吕岗线宋54	王淌村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5935	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	燕京社区3#	144.94	二级	
5936	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	卢岗二组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5937	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	资山七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5938	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	王桥六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5939	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV高桥河线庙57	高桥河2#	71.46	二级	
5940	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	钟湾村八组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5941	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	东村4#（杨坡南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5942	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	杨田村5#（一、二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5943	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	（94W）烟厂	329.57	一级	
5944	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	龙头三组2#	259.85	二级	
5945	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	茶庵村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5946	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	大坪4#台区	80.03	二级	
5947	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水四组1#	15.67	二级	
5948	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	李庄四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5949	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	古驿街道12#	161.91	二级	
5950	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	王岗村5#	45.97	二级	

5951	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	晋公庙村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5952	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	施吴01#(施吴)	47. 47	二级	
5953	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	高碑#5台区 100kVA	13. 5	二级	
5954	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩城联一线（韩66-城502）韩66	惠岗七组	160. 2	一级	
5955	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	胡咀四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5956	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联一线叶622	北关村13#（北关六组）	252	一级	
5957	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	科达机械厂台区	255. 79	一级	
5958	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	靳湾村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5959	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	三户刘6#(刘时七)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5960	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	洪家院#2台区	12. 26	二级	
5961	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	农贸市场公变	43. 86	一级	
5962	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	王楼#5（吉庄）	160. 12	二级	
5963	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	薛沟5#	0	三级	本身不可接入
5964	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	毛梁七组（公）柱上变压器	12. 78	二级	
5965	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	宋家坪1#变压器	56. 6	二级	
5966	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	大房村4#(邱家)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5967	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	工商局	320	一级	
5968	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	花果园村	0	三级	线路不可接入
5969	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	西赵湖四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5970	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾十组	0	三级	线路不可接入
5971	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV六零三线郑67	六零三桥（公）柱上变压器	252	一级	
5972	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	东桩峪1#	25. 23	二级	
5973	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	安沟3#（杜沟）	80. 62	二级	
5974	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	余畈一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5975	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	高堤村5#	55. 51	二级	
5976	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	范湾五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5977	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	三官村8#（夹河学校）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5978	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联三线春64	靳庄村钱庄	252	一级	
5979	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	李湾村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5980	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV毛河线梁59	耿畈6组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5981	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	长岗3#2组	0	三级	本身不可接入
5982	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	武营村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5983	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	黄水冲3#	82. 24	一级	
5984	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶吉联一线叶512	孙庄村魏庄北	0. 25	二级	
5985	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	黄庄二组丁家	83. 97	二级	
5986	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	柳湾一组2#	0	三级	线路不可接入
5987	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	老湾6#	80. 85	二级	
5988	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	西泉庙5#台区	40. 33	二级	
5989	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柴岗6#台区(大队)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5990	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	四铺村4#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5991	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	杨树垭#7台区	32. 76	二级	
5992	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）银55	过山口18#	69. 19	二级	
5993	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	翟湾8#	80. 22	二级	
5994	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	谢湾4#1组	57. 08	二级	
5995	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石桥3#台区(一中)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5996	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	艾畈3 #	60. 86	二级	
5997	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何岗村8#	253. 26	二级	
5998	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	双河9#（9组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
5999	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	张湾供销社考核柱上变压器	0	三级	线路不可接入
6000	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	齐心四组2#（公）柱上变压器	162. 5	二级	
6001	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳五回线卞528	便河工程指挥部公变	128. 02	二级	
6002	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	顺河街1#台区公变	20. 92	二级	
6003	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	新东北街5#	446. 98	一级	
6004	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	土铺村	242	二级	
6005	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	小贺营1#	0	三级	本身不可接入
6006	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	二房2#（杨沟2#）	160. 16	二级	
6007	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV歇百一回线百54	百峰#3台区	21. 68	二级	
6008	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	王湾一组（平林）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6009	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	文化市场#22台区	267. 98	二级	
6010	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心10#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6011	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	过渡湾#2台区	34. 19	二级	
6012	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	三合14#三组	82. 01	二级	
6013	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	不二坪3#公变	40. 02	二级	
6014	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	胡湾三组台区	0	三级	线路不可接入

6015	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	小营6#（邵冲2）	4. 32	二级	
6016	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	师范#9-3台区	264. 05	二级	
6017	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	丁湾7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6018	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	胡岗11# (1组)	82. 42	一级	
6019	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石庙2#台区 (后营)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6020	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV张家沟线大55	大坪#4台区	0	三级	线路不可接入
6021	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	杨家坪台区	0	三级	线路不可接入
6022	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	蒋家坡#8台区	82. 93	一级	
6023	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝二回线樊63	银河纺织（人民路生活）2#	210. 46	二级	
6024	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	朱洼6#	15. 75	二级	
6025	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	程河18#	1. 68	二级	
6026	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV孟镇线孟55	孟楼村18#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6027	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	董台加油站（公）柱上变压器	333. 26	二级	
6028	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	九仙观十一组台区	162. 73	一级	
6029	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	北京路五金门口公变162#	252	一级	
6030	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	邓家营1#	5. 63	二级	
6031	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV董广一回线广76	卧龙生活 (王家台)柱上变压器	260. 12	二级	
6032	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板桥线板57	粮所生活区	84. 45	一级	
6033	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6034	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	洪山嘴2#	113. 25	二级	
6035	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	老街#2台区	36. 98	二级	
6036	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	优良林场2#	0	三级	线路不可接入
6037	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	果元厂三组2#	0	三级	本身不可接入
6038	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	韩堂4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6039	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	清潭街道7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6040	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	西坪#8台区	80. 01	二级	
6041	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	化纤路1#（公）柱上变压器	203. 7	二级	
6042	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	张伙8#	32. 77	二级	
6043	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	姜岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6044	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	凉水井2#	273. 06	一级	
6045	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	白蜡#7台区	65	二级	
6046	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河五组3#（公）柱上变压器	156. 66	二级	
6047	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝二回线樊63	银河纺织（人民路生活）1#	209. 93	二级	
6048	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	西刘#4	0	三级	线路不可接入
6049	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	韩集村5#	0	三级	本身不可接入
6050	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	前刘6#（前刘2）	0	三级	本身不可接入
6051	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	路	大古桥11#	256. 82	二级	
6052	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	太平荣庄1#（肖庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6053	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	电信公司三供一业台区	523. 33	二级	
6054	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	蚕种厂3#公变	148. 29	二级	
6055	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	寇集2#	44. 1	二级	
6056	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	黄龙庙村6#	0	三级	本身不可接入
6057	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	邓岗村4#	25. 58	二级	
6058	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	秦家冲公变	40. 36	二级	
6059	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	大张洼6#	30. 1	二级	
6060	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	孙王营3#十组	103. 93	二级	
6061	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	小百货公变57#	252	一级	
6062	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	竹林桥2#	76. 22	二级	
6063	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	温坪#1台区	29. 31	二级	
6064	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	南山#3台区	80. 4	二级	
6065	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	汤岗5#（军事学院）	81. 15	二级	
6066	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV毛河线梁59	毛岗一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6067	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	星伙5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6068	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园二回乔65	王寨二组（公）柱上变压器	281. 69	一级	
6069	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	白云二组3#（公）柱上变压器	320	二级	
6070	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	茶庵7#公变	60. 36	二级	
6071	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	前坪#3台区	80. 92	二级	
6072	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	方集9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6073	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	鄢洲三组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
6074	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	茨湾4#	81. 2	二级	
6075	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	盘龙#6台区	163. 96	一级	
6076	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	新桥12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6077	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	曹坡9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6078	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	黄祠2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

6079	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	金桥四组3#（公）柱上变压器	80	一级	
6080	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	均宜村1#台区	57.09	二级	
6081	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	岗家沟公变	32.58	二级	
6082	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	李洲7#	321.57	二级	
6083	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	张家营4#台区变压器	22.46	二级	
6084	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	土桥12#	41.59	二级	
6085	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	司岗10#台区（七组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6086	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）财508线路	樊岗15#台区（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6087	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV鹤李联线鹤64	陈埠13#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6088	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	郝岗7#	25.72	二级	
6089	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	易岗10#	66.79	二级	
6090	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨彭家嘴	81.95	一级	
6091	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	大坡8#（大坡2组）	153.47	二级	
6092	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	陈湾2#（盛康）	107.82	二级	
6093	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	李家湾二组（公）柱上变压器	42.91	二级	
6094	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV乡直线新57	新街信公	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6095	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	邓冲一组2#	64.21	二级	
6096	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	十里铺村雷岗北台区	80	一级	
6097	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	姚岗公用15#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6098	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	李占岗6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6099	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	大林#4-1台区	130	二级	
6100	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	枣林十二组8#	0	三级	本身不可接入
6101	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	上川2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6102	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	居委会三组6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6103	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	上洲10#五组	0	三级	本身不可接入
6104	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	梅花#7台区	65.05	二级	
6105	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）枣70	王湾五组1#	324.81	一级	
6106	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	老庄村三组7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6107	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	方岗7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6108	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	刘寨村8#	139.18	二级	
6109	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	陶巷8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6110	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	白营村7#	119.04	二级	
6111	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	池岗14#	0	三级	本身不可接入
6112	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	曾陈泵站台区	50.16	二级	
6113	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	尹张1#（王坡）	145.66	二级	
6114	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	鲍湾村5#	0	三级	本身不可接入
6115	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	胡湾九组2#	161.84	二级	
6116	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	联盟村	80.98	二级	
6117	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	长沟#3台区	162.68	二级	
6118	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	铜山村1#	160.26	一级	
6119	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	三官村6#（路西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6120	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	廖家岗4#	80.61	二级	
6121	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	曾家畈4#公变	0	三级	本身不可接入
6122	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	车站村7#（楼子）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6123	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	周岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6124	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	杨家河3#	20.94	二级	
6125	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	寺坪4#公变	80.1	二级	
6126	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	大修厂2#台区	13.7	二级	
6127	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	江冲4#	97.67	二级	
6128	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	窑湾3#公变	40.84	二级	
6129	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线B沈60	塔园6#	40.27	二级	
6130	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	何庄五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6131	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	谭垱四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6132	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡#11（2队）	0	三级	本身不可接入
6133	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	吴集十组变压器	40.01	一级	
6134	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	叶湾三组3#公变	0	三级	线路不可接入
6135	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	莲花池2#公变	130.58	二级	
6136	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	二场一队公变	40.13	二级	
6137	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	朱家洲8#	161.39	一级	
6138	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	李洲8#	155.18	二级	
6139	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	土地岭8#	0	三级	线路不可接入
6140	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	塔湾12#	83.56	二级	
6141	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	孙坡村5#(赵岗)	29.79	二级	
6142	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	张集村21#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

6143	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平村10#十组	166.5	一级	
6144	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	兴隆六组6#	10.9	二级	
6145	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场刘湾5#	292.42	二级	
6146	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	曾岗10#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6147	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	闫岗村14#（充电桩）	160.05	二级	
6148	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	兴隆街道公用10#（变电站）	320	一级	
6149	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	二房11#（后二房3）	124.15	二级	
6150	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	山头里7#（李湾村5#）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6151	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	十里铺村三组台区	160	一级	
6152	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	王寨八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6153	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	付山6#（应急）	162.81	二级	
6154	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	百果2#台区	80.57	一级	
6155	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	杜湾四组2#（公）柱上变压器	64.29	二级	
6156	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	肖笆八组2#（公）柱上变压器	38.55	二级	
6157	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	梁集村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6158	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	梅花#8台区	81.83	一级	
6159	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	窑湾十组8#	331.06	二级	
6160	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	葫芦滩8#台区	81.08	二级	
6161	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	北关工行家属院台区	325.57	一级	
6162	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	代庄村5#（代庄中）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6163	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张镇线张61	张集22#	159.95	二级	
6164	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	万荡6#	80.27	二级	
6165	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV大庙山线峪62	金寨15#	19.85	二级	
6166	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	黄畈六组1#	148.26	二级	
6167	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	孙家洼7#	0	三级	本身不可接入
6168	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	卫岗3#（侯庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6169	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村2#	110.75	二级	
6170	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	周垱村2#	0	三级	本身不可接入
6171	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	黄畈3#	51.64	二级	
6172	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	杜王营1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6173	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	齐岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6174	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	吴集七组2#公变	80.01	一级	
6175	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	曹岗六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6176	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	胡湾五组	47.31	二级	
6177	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	申家冲5#	160.03	一级	
6178	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	大垭射冲山台区	82.04	一级	
6179	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	赵冲一组4#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
6180	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	程家7#	0	三级	线路不可接入
6181	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	鲁家楼3#公变	160.71	一级	
6182	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	过山口20#	0	三级	本身不可接入
6183	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	杜家坪（尹家峡）	21.78	二级	
6184	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	马家洲九组变压器	166.8	一级	
6185	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	博文小区公变	320	一级	
6186	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	莫康一组1#（公）柱上变压器	160	二级	
6187	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	岛岩8#	16.22	二级	
6188	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	均宜村#2台区	40.28	二级	
6189	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢三回线白64	南环路2#	346.41	二级	
6190	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV华侨城二回线（东82-华701）线路	周寨4#	162.35	二级	
6191	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	五口村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6192	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	朝阳湖9#	156.78	二级	
6193	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	宋集三组5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6194	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	油房湾村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6195	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	尚岗村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6196	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	赵集11#5组	18.71	二级	
6197	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	大埠口11#台区	0	三级	线路不可接入
6198	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV刘升线罗61线路	刘升西街公用2#	252	二级	
6199	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	茶庵12#	120.83	二级	
6200	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	简槽#7台区	135.77	二级	
6201	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	文化局东公变221#	252	一级	
6202	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	毛岗02#(河里王)	35.17	二级	
6203	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	方集10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6204	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	刘沟2#(金杆)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6205	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	十里铺村9#北台区	80	一级	
6206	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	万楼一组1#	80	二级	

6207	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	崔档10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6208	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙吉联一线沙50	刘庄五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6209	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）鞍60线路	龙湾20#	40. 23	二级	
6210	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联二线叶621	四方工业园2#	320	一级	
6211	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	春芳营村巷街13#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
6212	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	牛首八组24#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
6213	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	薛沟11#	0	三级	本身不可接入
6214	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	花栎树包#8台区	15. 06	二级	
6215	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	司法局	331. 55	一级	
6216	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60—琚57）武60	尹寨村5#（刘咀）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6217	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	魏庄村5#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6218	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	姚岗公用16#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6219	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	袁湾8#	146. 14	二级	
6220	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	仓房4#	99. 93	二级	
6221	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV后金联线金54	老鸦池#6台区	40. 22	二级	
6222	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	石台寺8#	0	三级	线路不可接入
6223	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	大石桥4#	199. 68	二级	
6224	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	秦岗2#(办事处)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6225	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	金王1#（金王）	38. 62	二级	
6226	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	船湾2#公变	348. 21	二级	
6227	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳三回线卞516	中行	89. 94	二级	
6228	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	宋庄1#	0	三级	线路不可接入
6229	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	杨湾7#5组	0	三级	本身不可接入
6230	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	何庄二组东	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6231	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢三回线白64	龙头卫生院公变	259. 28	二级	
6232	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	崔庄一组6#	189. 39	二级	
6233	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	耿集一组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6234	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董三回线董607	董台一居2#（公）柱上变压器	253. 32	二级	
6235	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	滚河新村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6236	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	船湾5#台区（漳66）	271. 58	一级	
6237	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	铁椽庵4#	81. 2	一级	
6238	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	吉河一村2#台区120915	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6239	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	王寨6#	117. 35	二级	
6240	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	杜河村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6241	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	吴家坑台区	80. 57	一级	
6242	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	张家岭公变	81. 48	二级	
6243	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	郑营10#	91. 58	二级	
6244	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	六房6#	99. 77	二级	
6245	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联一线孙56	司庄村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6246	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	五口村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6247	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	余堰4#（姜庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6248	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	罗畈一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6249	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	武营村11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6250	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	赵集10#4组	0	三级	本身不可接入
6251	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	方勤8#	15. 12	二级	
6252	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	刘洲8#	80. 88	二级	
6253	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	张园五组2#（公）柱上变压器	21. 95	二级	
6254	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	当咀村6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6255	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联二线魏552	团山粮库（公）柱上变压器	162. 92	一级	
6256	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	陈家河#6台区	0	三级	线路不可接入
6257	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	简槽#6台区	79. 74	二级	
6258	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	立业路2#（公）柱上变压器	266. 53	二级	
6259	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	赵集村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6260	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	尖角6#	320. 1	二级	
6261	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	袁庄7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6262	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	万楼七组1#	35. 98	二级	
6263	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	财政局生活三区	337. 32	一级	
6264	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	李占岗7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6265	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	桑园8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6266	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	东元市场西	342. 62	一级	
6267	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	黄埡9#	80. 05	二级	
6268	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	黄埡10#	80	二级	
6269	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲十组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6270	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

6271	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇A线庙56	新街5#	153.41	二级	
6272	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	六股泉9#	160	二级	
6273	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张岗村四组14#（公）柱上变压器	43.23	二级	
6274	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	联合二组3#	80.5	一级	
6275	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	观音堂#7台区	18.89	二级	
6276	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	襄江四组1#	0	三级	线路不可接入
6277	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾村2#（一组）	26.77	二级	
6278	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	端公三组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6279	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	桑杈园公变3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6280	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	武装部246#	320	一级	
6281	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	双庙村四组	89.38	二级	
6282	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	曾庄一组4#台区	41.88	一级	
6283	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	沙店六组（开关厂）	339.2	一级	
6284	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	李湖三组台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6285	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	食品家属院2#	345.93	一级	
6286	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陶王岗8#	0	三级	本身不可接入
6287	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	郝湾7#	155.36	二级	
6288	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗二组泵站	53.79	二级	
6289	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗蔬菜基地台区（新）	80.01	二级	
6290	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊二回线乔76	乔营云锦小区2#（公）柱上变压器	327.46	一级	
6291	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	王集15#	110.97	二级	
6292	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	马桥街#12台区	0	三级	线路不可接入
6293	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天朝一回线天515	枫香坪#7台区	320.14	二级	
6294	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	宋营村1#	54.8	二级	
6295	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV田大联一线大57	张家沟#2台区	82.67	二级	
6296	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	种子公司公变	165.91	二级	
6297	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	罗咀村5#（罗咀机井）	80.27	二级	
6298	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	庄家沟4#	40	二级	
6299	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗湾村1#公变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6300	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	东沟2#公变	32.85	二级	
6301	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	谭湾中心3#变压器	80.51	二级	
6302	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	胡巷村五组2#（公）柱上变压器	253.96	二级	
6303	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	汤岗9#（新农村）	59.5	二级	
6304	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	后咀#2（鄢岗）	59.37	二级	
6305	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）银76线路	过山口12#台区	170.84	二级	
6306	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	秦集5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6307	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	彭冲一组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6308	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	谭庄一组7#（公）柱上变压器	278.47	二级	
6309	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	张集村22#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6310	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	下张11#（张连营2）	59.83	二级	
6311	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	安沟9#（安沟1组2）	29.69	二级	
6312	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	猴挡二组3#	32.52	二级	
6313	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	潘台19#	335.94	二级	
6314	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	李湾9#（公）柱上变压器	30.5	二级	
6315	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	李湾8#（公）柱上变压器	105.15	二级	
6316	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	千弓六组9#（公）柱上变压器	113.05	二级	
6317	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	塔湾2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6318	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	中营村8#	57.78	二级	
6319	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	武马岗12#（5组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6320	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	王冲10#（4组）	81.13	二级	
6321	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	前营4#	98.39	二级	
6322	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	赵岗9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6323	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	赵岗10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6324	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	竹林桥12#	232.88	二级	
6325	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	周台六七组1#台区	66.25	二级	
6326	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	朱洼7#	160.67	二级	
6327	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	尚岗村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6328	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	毛岗四组西	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6329	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	西村5#（石台寺北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6330	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	团山一组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6331	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	朱坡新区1#（公）柱上变压器	143.95	二级	
6332	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	方家坪4#	0	三级	线路不可接入
6333	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	二郎庙3#	0	三级	线路不可接入
6334	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	凤凰花园2#	20.01	一级	

6335	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	方家坪3#	0	三级	线路不可接入
6336	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	桃庄4#	160	二级	
6337	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	榆树村6#	12. 2	二级	
6338	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV段湾线梁61	居委会三组2#东	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6339	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	印刷厂2#	345. 12	一级	
6340	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	宋湾社区2#（冷库）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6341	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	柿子园村8#	42. 96	二级	
6342	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	袁庄村7-1#台区	332. 2	一级	
6343	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	袁庄村5-1#台区	323. 61	一级	
6344	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	七里村一组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6345	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	东街#28-3台区	336. 6	二级	
6346	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	莫营村6#柱上-变压器	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6347	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	交警#5-2台区	326. 36	二级	
6348	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	牌坊三组2#（公）柱上变压器	252	一级	
6349	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	金盘洞#4台区	0	三级	线路不可接入
6350	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	韩家湾#3-1台区	0	三级	线路不可接入
6351	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	杜岗七组2#	135. 13	二级	
6352	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	观音堂#8台区	30. 04	二级	
6353	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	上洲11#三组	35. 71	二级	
6354	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	旧县3#	0	三级	线路不可接入
6355	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	崔营村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6356	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	习湾村5#（六组）	0. 14	二级	
6357	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV工业园线黄62	云溪沟#3台区	80. 14	二级	
6358	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保三回线黄66	审计局#8-3台区	0	三级	线路不可接入
6359	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	邮政家属院252#	320	一级	
6360	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	杨大桥北7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6361	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	孙岗4#	196. 86	二级	
6362	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	刘岗5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6363	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	云雾山1#	80. 2	二级	
6364	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	程河19#	288. 31	二级	
6365	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	陶巷7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6366	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	埠口11#	309. 14	二级	
6367	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	刘湾5#	18. 67	二级	
6368	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	张寨12#	0	三级	线路不可接入
6369	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	袁湾9#	138. 86	二级	
6370	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	甘溪街道	154. 97	二级	
6371	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	茹湾村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6372	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	寺坪街#4台区	0	三级	线路不可接入
6373	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	宋湾移民点	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6374	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	尚湾2#	0	三级	本身不可接入
6375	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联一线（石64-大56）大56线路	居委会8#	265. 94	一级	
6376	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	刘坑2#	0	三级	线路不可接入
6377	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	王家塘#1台区	64. 74	二级	
6378	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	黄湾3#	160	二级	
6379	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）财508线路	樊岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6380	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	漫云3#台区	28. 23	二级	
6381	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	邓岗6#	0	三级	线路不可接入
6382	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱62线路	公用6#	156. 98	二级	
6383	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	大河3#	56. 1	二级	
6384	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	熊庙9#（公）柱上变压器	80	二级	
6385	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	后薛02#(1组)	50. 98	二级	
6386	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄冲村七组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6387	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	小黄营5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6388	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	庙垭#5台区	25. 72	二级	
6389	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	槐云四组2-	0	三级	线路不可接入
6390	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津村8#八组	252. 38	一级	
6391	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）德413线路	苏家盘8#	46. 56	二级	
6392	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	玄虎#6台区	36. 63	二级	
6393	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	宋庄村4#(八组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6394	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	褚庙二组12#（公）柱上变压器	71. 12	二级	
6395	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	郭家庄#1-1台区	0	三级	线路不可接入
6396	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	花庄八组南沟台区	160. 97	二级	
6397	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	杜湾四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6398	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	七里村三组5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

6399	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	交警#5-3台区	332.1	二级	
6400	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	张家营九组	51.11	二级	
6401	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV田大联一线田57	大树垭#3台区	25.5	二级	
6402	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	黄土村台区1262031	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6403	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保58	正泰#20台区	361.42	二级	
6404	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	陈楼村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6405	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	刘李湾4#7组	51.96	二级	
6406	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	秦嘴7#三组	80.39	一级	
6407	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	张庄村10#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6408	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	观音三组	150.87	二级	
6409	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	谭湾二组2#	42.55	二级	
6410	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	五连村15#(十三组)	0	三级	线路不可接入
6411	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	泉水8#	88.54	二级	
6412	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	艾家沟13#	105.19	二级	
6413	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	齐集7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6414	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV华侨城二回线（东82-华701）线路	周寨3#	172.66	二级	
6415	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	陈湾4#	271.55	二级	
6416	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	董岗4#（县农场）	11.97	二级	
6417	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	老家2#台区（5、6组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6418	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	高庄村6#	64.49	二级	
6419	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	尚寨3#	27.18	二级	
6420	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	韩营3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6421	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	神龙#1台区	99.53	二级	
6422	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	张岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6423	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	肖溪沟四组	162.63	一级	
6424	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联一线（石64-大56）石64线路	余店7#	59.97	二级	
6425	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	中石桥二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6426	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	童梅四组2#	59.26	二级	
6427	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	竹林村6#（六组）	15.48	二级	
6428	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	黄营村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6429	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	蔡东村14#（程庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6430	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	十里铺7#	160	一级	
6431	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	街西居民4#（公）柱上变压器	196.07	二级	
6432	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	王沟4#（公）柱上变压器	36.35	二级	
6433	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	战胜2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6434	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	韦庄1#	153.17	二级	
6435	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	西冲3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6436	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾三组3#	39.9	二级	
6437	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石庙10#台区（袁营富昌门前）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6438	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	徐庄2#（寇庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6439	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	朱家厂#1台区	0	三级	线路不可接入
6440	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	马岗1#三组	37.33	二级	
6441	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	鲍湾7#	40.2	二级	
6442	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	郑庄村6#（沟湾）	73.65	二级	
6443	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	榨溪#2台区	80.88	二级	
6444	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	福利院1#	360.1	二级	
6445	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	赵家山#2台区	80.56	二级	
6446	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	望粮山#2台区	64.89	二级	
6447	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	李湖村5#（柳园）	32.87	二级	
6448	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	沈营7#六组	80	二级	
6449	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	高冲5#	82.36	二级	
6450	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	新中九组（公）柱上变压器	0.08	二级	
6451	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	张庄村5#（卜庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6452	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	包畈三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6453	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	良种厂2#台区	318.03	二级	
6454	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	秦集4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6455	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	杨湖七组200K V A	120.22	二级	
6456	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	八泉二组	80.53	一级	
6457	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	华湾八组3#	67.82	二级	
6458	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	黄营04#(1组)	31.95	二级	
6459	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	郭营4#台区（1组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6460	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	轩庄十组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6461	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	平桥三组2#（公）柱上变压器	13.03	二级	
6462	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	船湾1#台区公变	165.09	一级	

6463	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	文笔峰2#公变	265.82	二级	
6464	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	王岗村6#	120.79	二级	
6465	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	长虹公变60#	160	一级	
6466	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	詹冲村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6467	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	刘寨村1#	18.41	二级	
6468	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	普陀庵2#公变	40.01	二级	
6469	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	兴隆殿4#	69.83	二级	
6470	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	东台村6#（二组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6471	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	东冲五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6472	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	沙垭六组公变	85.47	二级	
6473	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	周李庄2#	0	三级	线路不可接入
6474	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百二回线歇56	河东#4台区	144.05	二级	
6475	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	赵寨3#	39.23	二级	
6476	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	黄祠1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6477	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	马良中学台区	326.72	一级	
6478	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑三回线郑60	三汇电气（公）柱上变压器	160	二级	
6479	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	田营1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6480	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东56镇直线	东巩街道粮管所公用变	361.69	二级	
6481	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	林业局门口公变131#	0	三级	本身不可接入
6482	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	简家坪#7台区	93.1	二级	
6483	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	金属回收柱上变压器	265.83	二级	
6484	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾2#	59.12	二级	
6485	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	武马岗4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6486	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	刘家坪台区	0	三级	线路不可接入
6487	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	田冲8#五组	67.2	二级	
6488	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	李冲大队1#（公）柱上变压器	10.74	二级	
6489	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	刘岗村8#（徐台）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6490	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	长冲四组2#	0	三级	线路不可接入
6491	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	白集13#1组	70.29	二级	
6492	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	双龙五组2#	0	三级	线路不可接入
6493	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陶河2#	146.75	二级	
6494	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	贾洼1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6495	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	杨寨4#台区公变	0	三级	本身不可接入
6496	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	东王岗2#	0	三级	线路不可接入
6497	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	郑湾4#张岗	261.42	二级	
6498	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	九路寨#1台区	80.01	二级	
6499	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	南王2#（尹坡）	41.79	二级	
6500	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	刘李湾1#1组	22.17	二级	
6501	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	汪家畈1组4#	161.31	二级	
6502	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	大营2#（大营）	71.25	二级	
6503	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	观音一组	103.92	二级	
6504	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	台子包#5台区	0	三级	线路不可接入
6505	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	孟楼村14#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6506	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	兴隆路公变2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6507	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场刘湾村3#	80	二级	
6508	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱岗龚庄3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6509	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	李家院2#	0	三级	线路不可接入
6510	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集村四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6511	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	般若寺3#公变	0	三级	本身不可接入
6512	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山一组3#	0	三级	本身不可接入
6513	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	杨棚十组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6514	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	秦岗5#（林庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6515	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	朱家厂#3台区	0	三级	线路不可接入
6516	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	朱岗2#	0	三级	线路不可接入
6517	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西三回线光62	检察院公变27#	320	一级	
6518	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	施营村4#	150.04	二级	
6519	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	高集社区3#（马武北）	2.15	二级	
6520	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	肖湾2#	80	二级	
6521	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联三线春55	茶棚四环路台区	252	一级	
6522	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	东风头#2台区	9.34	二级	
6523	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	二堂#1台区	329.42	一级	
6524	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	莫岗四组（公）柱上变压器	25.26	二级	
6525	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	张家垭2组2#	40.42	二级	
6526	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	大张7#（郭李2）	0	三级	本身不可接入

6527	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	赵坑3#台区	164.11	二级	
6528	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	白鹤岗村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6529	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	郭安一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6530	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	寺庄7#(7组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6531	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙18#台区（老食品）	320.01	二级	
6532	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	水库#1-1台区(翁泉)	0	三级	本身不可接入
6533	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	桐树店六组3#（公）柱上变压器	333.53	二级	
6534	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	茶贝2#（杨冲）	13.93	二级	
6535	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	马道岗5#	80	二级	
6536	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保三回线黄66	交通局#33台区	0	三级	线路不可接入
6537	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	陡沟河4#	0	三级	本身不可接入
6538	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	彭王06#(4组)	54.75	二级	
6539	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	孙寨2#（大路张）	74.69	二级	
6540	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	庾家坪#1台区	0	三级	线路不可接入
6541	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	胡家台#2台区	40.08	二级	
6542	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	崔岗村6#（刘坡）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6543	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	三官庙2#	24.06	二级	
6544	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	西泉庙五组台区柱上变压器	80.02	二级	
6545	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	杨当市场1#（南街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6546	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	凉水井8#	67.53	二级	
6547	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	汪洲3#	139.04	二级	
6548	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV二库线板58	曾桥四组2#	131.45	二级	
6549	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	郝店村5#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6550	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	瓦房滩#8台区	0	三级	线路不可接入
6551	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	黄湾三组6#	0.05	二级	
6552	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	刘营5#台区	0	三级	本身不可接入
6553	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	檀树湾5#	74.37	二级	
6554	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	二桥#14-2台区	161.6	二级	
6555	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	西张庄4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6556	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	陈店村3#(三组)	160.44	二级	
6557	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何岗村11#	0	三级	本身不可接入
6558	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	熊庙11#（公）柱上变压器	3.09	二级	
6559	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康团联一线康80线路	施坡九组（公）柱上变压器	34.18	二级	
6560	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石桥29#台区（烟站门前）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6561	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	寇集1#	34.2	二级	
6562	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	谭营3#	0	三级	线路不可接入
6563	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	米面厂前院公变14#	252	一级	
6564	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	宋王营3#	18.2	二级	
6565	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	上湾1#	160.01	二级	
6566	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	蒋湾村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6567	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	七里扁#2台区	21.58	二级	
6568	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张59	张集村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6569	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	肖湾十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6570	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	杨树垭#3台区	26.44	二级	
6571	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾11#	197.47	二级	
6572	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联三线柳511-谷55	正洪春天3#	513.65	二级	
6573	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	杨山4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6574	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首村五组10#柱上变压器	0	三级	线路不可接入
6575	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	六股泉8#	24.01	二级	
6576	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	李岗村4#(开发区)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6577	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	何湾四组11#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
6578	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	邓庄村3#(三组)	30.54	二级	
6579	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	龚营村3#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6580	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	雷祖殿9#	101.62	二级	
6581	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	张湾5#公变	0	三级	线路不可接入
6582	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	张咀一组2#	0	三级	线路不可接入
6583	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	尚湾4#台区	0	三级	本身不可接入
6584	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张镇线张61	张集村12#	93.96	二级	
6585	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	牛王庙3#	41.72	二级	
6586	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山一组4#	65.28	二级	
6587	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	土桥11#	29.95	二级	
6588	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	粮食局2#台区	321.06	一级	
6589	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	三大队六中队	80.39	二级	
6590	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	断疆#7台区	88.88	二级	

6591	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	黄岗8#新（黑嘴岗）	30.01	二级	
6592	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	堰河9#	81.05	二级	
6593	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	王营村9#	80	二级	
6594	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	随州8#	298.33	二级	
6595	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	军休所台区	343.64	一级	
6596	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百一回线歇60	歇马街#14台区	164.43	一级	
6597	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	大笋峪3#	82.5	一级	
6598	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	新增裴家桥11#	80.08	一级	
6599	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	农科所厂部台区	80.14	二级	
6600	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	王集16#	17.37	二级	
6601	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	军对河6#	80	二级	
6602	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢二回线白62	富贵锦城居民公变2	253.61	一级	
6603	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	陈营17#	327.92	二级	
6604	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	祝冲村7#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6605	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	洪岗一组5#	162.47	一级	
6606	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	王营村12#	99.9	二级	
6607	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	下洲9#一、二组	110.51	二级	
6608	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	秦岗13#（南街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6609	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	下洲10#四、五组	27.47	二级	
6610	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗湾村12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6611	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗湾村11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6612	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	打拌岗6#（刘湾）	29.13	二级	
6613	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	朱彭9#一组	160.78	一级	
6614	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩城联一线（韩66-城502）韩66	惠岗村三组2#	324.87	一级	
6615	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集四组	0	三级	线路不可接入
6616	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV翁后联线后58	前坪#10台区	21.73	二级	
6617	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	泰山庙13#	329.08	一级	
6618	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	黄岗7#	82.26	二级	
6619	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	柜门关13#	0	三级	线路不可接入
6620	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	李寨村十一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6621	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	工业设备安装公司2#	323.86	一级	
6622	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	肖王营三组2#公变	0	三级	本身不可接入
6623	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	青龙山4#	80.04	二级	
6624	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	杜沟7#	0	三级	线路不可接入
6625	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	三里岗（庙湾）	56.94	二级	
6626	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	兴隆10#	169.44	二级	
6627	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	长坪#5台区	0	三级	线路不可接入
6628	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	木排3#	139.13	二级	
6629	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	吴家桥8#	0.26	二级	
6630	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV谷丰路线汾78线路	皮家洼1#	326.6	二级	
6631	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石庙4#台区（袁营）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6632	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	汪家沟#3台区	12.87	二级	
6633	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	刘坎3#（黄康移民点）	0	三级	线路不可接入
6634	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西三回线光62	汉路口三六0七分厂公变80#	200	一级	
6635	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	迎风沟	80.62	二级	
6636	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	九路寨#2台区	24.71	二级	
6637	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	武马岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6638	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	常庄村2#（大孙岗）	179.22	二级	
6639	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	秦庄村7#（七组）	7.96	二级	
6640	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联二线风56	新城路1#（公）柱上变压器	163.35	二级	
6641	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	张庄村二组120813	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6642	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	柜门1#	0	三级	线路不可接入
6643	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	汪家河2#	40.02	二级	
6644	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	昔岗二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6645	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线A郑58	皇城五组2-	35.55	二级	
6646	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	太平坊19#	511.67	一级	
6647	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	砖桥冲5#台区	82.16	二级	
6648	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	青峰岭2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6649	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	张园村四组1#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
6650	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	鸡冠河#5台区	208.1	二级	
6651	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	牌坊5组3#（公）柱上变压器	17.63	二级	
6652	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	毛家河#5台区	80.96	二级	
6653	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	垭子口#5台区	7.12	二级	
6654	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	水库#2台区（黄堡）	0	三级	线路不可接入

6655	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	周岗7#1组	0	三级	本身不可接入
6656	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	胡家泉8#	40.05	二级	
6657	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	临江284#	320	一级	
6658	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	农科所二队工作站	40.08	二级	
6659	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	一大队四队台区	40.17	二级	
6660	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	农科所五队	40	二级	
6661	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	杨家湾14#	35.62	二级	
6662	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	席垭9#	21.43	二级	
6663	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	耿集公用9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6664	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	金牛寺7#	36.9	二级	
6665	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	万兴2#	80.12	二级	
6666	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	莲花#8台区	21.14	二级	
6667	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV粮站线黄56	三大队八队台区	40.07	二级	
6668	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	官沟村8#	23.53	二级	
6669	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	黄岗12#	25.83	二级	
6670	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	高坪8#公变	13.84	二级	
6671	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	刘集八组1#（公）柱上变压器	323.92	二级	
6672	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	刘猴三组3#	0	三级	线路不可接入
6673	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	滚河六组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6674	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	中湾四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6675	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	前海#3台区	0	三级	线路不可接入
6676	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	地税稽查家属区柱上-变压器	162.47	二级	
6677	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	黄畈9#	51.33	二级	
6678	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	小沟12#	80	二级	
6679	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	熊湾2#	81.03	二级	
6680	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	洪岗一组4#	94.46	二级	
6681	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	高庄4#（北巷）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6682	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	洞尔四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6683	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	车河街道6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6684	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	小营9#（小营）	82.26	二级	
6685	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	朱彭8#二组	161.07	一级	
6686	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	刘坪8#公变	80.86	二级	
6687	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	六股泉11#	0	三级	本身不可接入
6688	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	商贸城7#	555.82	一级	
6689	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	新街八组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6690	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	武营村15#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6691	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	武营村13#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6692	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	龚畈7#	82	二级	
6693	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线B沈60	沈湾8#	320.11	二级	
6694	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	冷集一中1#	318.44	二级	
6695	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	熊营7#	244.08	二级	
6696	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	杨溪湾9#	127.12	二级	
6697	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	甘家庄7#	317.6	二级	
6698	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	吴湾村16号（九组北）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6699	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	市乡公路段2号台区	320.92	一级	
6700	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	童湾7#	0	三级	线路不可接入
6701	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	电信家属院251#公变	320	一级	
6702	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	大桥七组2#公变	0	三级	本身不可接入
6703	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武坡五组2#公变	66.23	二级	
6704	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	吴店财政所公用变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6705	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	六0五家属院2#	172.9	二级	
6706	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	熊湾13#	80.95	二级	
6707	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	观音沟8#	145.16	二级	
6708	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）银55	过山口25#	123.15	二级	
6709	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	张庄村4#	24.25	二级	
6710	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集10#（居委会）	264.91	一级	
6711	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	刘家坪#3台区	0	三级	线路不可接入
6712	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV段湾线梁61	段湾十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6713	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	王庄村4#（吴庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6714	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	南垭#3台区	40.1	二级	
6715	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	赵坡5#	0	三级	线路不可接入
6716	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陶王岗6#	53.79	二级	
6717	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	艾家沟12#	23.93	二级	
6718	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	黄岗7#	0	三级	本身不可接入

6719	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	毛炸村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6720	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	邓店村胜庄2#（吉河）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6721	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	黄桥四组7#（公）柱上变压器	91. 91	二级	
6722	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾村一组西	0	三级	线路不可接入
6723	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV排子河线石54	周洼6#台区（任岗桥下边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6724	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	北沟2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6725	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园二回线园55	化纤公司（公）柱上变压器	256. 19	二级	
6726	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV油潘二回线潘71	红星18#123	268. 02	一级	
6727	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	韦庄5#（1）	253. 73	二级	
6728	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	国土资源所公变	162. 14	二级	
6729	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联二线叶621	四方工业园3#（阳光中学南门）	200	一级	
6730	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	王家坑11#	80. 36	二级	
6731	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	韩公村8#（二组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6732	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	肖畈齐家湾	0	三级	线路不可接入
6733	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	农科所二队	80. 19	二级	
6734	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	老庄村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6735	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	柏杨沟8#	80. 83	二级	
6736	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	温坪4#	80. 74	一级	
6737	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	崔营村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6738	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	观音沟11#	81. 37	二级	
6739	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV段湾线梁61	段湾十组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6740	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	王伙18#（公）柱上变压器	333. 4	二级	
6741	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	芦坡村8#（新农村）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6742	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	王家营5#	160. 04	一级	
6743	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪二回线纪60	吴家咀6#	36. 13	二级	
6744	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	小星店7#	2. 32	二级	
6745	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	三大队四队台区	40. 06	二级	
6746	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联二线吴59	农科所九分厂厂部台区	80. 18	二级	
6747	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV粮站线黄56	三大队一队生活区台区	80. 06	二级	
6748	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	柏树二组2#	65. 15	二级	
6749	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	格垒嘴15#	160. 03	一级	
6750	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙吉联一线沙50	（鹿头西街）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6751	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV街道线吉58	吉河商贸街台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6752	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	堰坪#6台区	163. 33	一级	
6753	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	张庄7#	148. 82	二级	
6754	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	程营04#(路南)	61. 86	二级	
6755	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	石龙沟9#	0	三级	线路不可接入
6756	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	檀树湾7#	60. 19	二级	
6757	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	韩营8号	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6758	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	秦集养殖小区3号公变柱上-变压器	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6759	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	谭垸七组2#柱上-用户变压器	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6760	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	酒厂2#	334. 45	一级	
6761	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣建一回线枣56	建设中路1#	259. 76	一级	
6762	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山8#	320	二级	
6763	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗苹果园2#	80. 02	二级	
6764	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	太山庙四组5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6765	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪二回线纪60	吴家营5#	80	二级	
6766	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	春芳营村交警队7#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
6767	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	建虹房地产柱上变压器	252. 61	二级	
6768	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	锦绣玫瑰园	320	一级	
6769	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	永兴驾校	320	一级	
6770	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	三道峡#5台区	81. 61	二级	
6771	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	大张庄2#(二组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6772	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄龙沟15#	160. 26	二级	
6773	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	吴岗5#5组	32. 98	二级	
6774	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	张湖村七组16#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
6775	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	郭岗五组（公）柱上变压器	317. 84	二级	
6776	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联一线（财602-峪57）峪57线路	柏店7#	0	三级	线路不可接入
6777	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	畜牧场18#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6778	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	江营村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6779	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线B沈60	沈湾7#	325. 6	二级	
6780	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	刘家沟14#	41. 31	二级	
6781	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	王家坑10#	80. 78	二级	
6782	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	余岗三组5#（公）柱上变压器	323. 43	二级	

6783	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	观音坪3#	82.76	一级	
6784	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	彪庙17#	137.03	二级	
6785	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联一线（石64-大56）大56线路	冯湾5#	81.68	一级	
6786	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	后庄17#	40.59	二级	
6787	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	食品厂2#	0	三级	线路不可接入
6788	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	郭营村候河2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6789	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	砖瓦村西台区	336.6	一级	
6790	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王城线王61	王城六、九组1#台区	80	一级	
6791	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	八里粮站	160	一级	
6792	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV岗潘联线潘63	洪山头15#	170.52	二级	
6793	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	张湾供销社考核柱上变2#	0	三级	线路不可接入
6794	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	刘湖六组2#公变	104.15	二级	
6795	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	赵当龚家湾	71.25	二级	
6796	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	庄家沟8#	80	二级	
6797	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV三道岭线赵57	新庄6#	80.05	二级	
6798	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集19#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6799	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	梅庄9#	68.92	二级	
6800	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	金寨19#	121.25	二级	
6801	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	二郎庙4#	0	三级	线路不可接入
6802	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	横溪#11台区	28.77	二级	
6803	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	安家湾#7台区	50.77	二级	
6804	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张镇线张61	张集村8#	146.29	二级	
6805	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	潘河一组2-	0	三级	线路不可接入
6806	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）庙62线路	兰康2#	122.49	二级	
6807	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	郭楼2#	0	三级	本身不可接入
6808	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	六管营4#台区	0	三级	本身不可接入
6809	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畈2#一组	116.03	二级	
6810	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	马集04#（马集村）	49.22	二级	
6811	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	王沟六组1#（公）柱上变压器	160	二级	
6812	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	申冲村2#（学校）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6813	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	小左岗3#	0	三级	本身不可接入
6814	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	龙坪#2台区	24.01	一级	
6815	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	郭海二组2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6816	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	大山沟6	66.37	二级	
6817	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	常营3#	168.83	二级	
6818	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	马桥街#9台区	0	三级	线路不可接入
6819	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	周寨六组0	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6820	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）鞍60线路	罗井5#	28.96	二级	
6821	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	刘官6#5组	46.21	二级	
6822	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	崔湾三组（公）柱上变压器	80.32	二级	
6823	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	李洼村四组7#（公）柱上变压器	32.25	二级	
6824	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	路	肖营14#	272.83	二级	
6825	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	（新市所）桐树庄2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6826	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	方集六组2#	0	三级	线路不可接入
6827	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	褚庙四组9#（公）柱上变压器	160	二级	
6828	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	莲花3#	40.01	二级	
6829	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	兰家岗6#	160	二级	
6830	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	一大队八队	40.01	二级	
6831	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	洪沟市场（公）柱上变压器	326.83	二级	
6832	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV朱莲联线莲64	廖河村十组柱上-变压器	80.02	二级	
6833	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	黄营11#	44.51	二级	
6834	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联三线岗49	官庄5#公变	164.29	一级	
6835	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	钱湾四组2#	135.14	二级	
6836	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联二线吴59	酒厂（麦芽厂）台区	80.07	二级	
6837	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	二大队三队老场部1#台区	80.01	二级	
6838	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	土场专变台区	23.92	二级	
6839	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV时瑞达线（马55-马73）马73线路	伙牌11#	261.69	二级	
6840	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	朱楼9#	0	三级	线路不可接入
6841	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	纪会沟2#台区	9.97	二级	
6842	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	天明齐5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6843	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	米庄1#（公）柱上变压器	259.63	一级	
6844	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	胡坪四组2#	80.15	二级	
6845	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	胡家泉6#	40.01	二级	
6846	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	陶湾13#	80.74	二级	

6847	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	胡家泉5#	40.01	二级	
6848	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	孙畈四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6849	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	梁庄村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6850	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	镇直7#台区	123.34	二级	
6851	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	杜河村10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6852	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾四组3#	0	三级	本身不可接入
6853	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	薛沟12#	9.8	二级	
6854	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太60	田山二组2#（公）柱上变压器	14.97	二级	
6855	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	袁冲12#	7.92	二级	
6856	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	武马岗11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6857	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	朱家厂#9台区	0	三级	线路不可接入
6858	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	畜牧场17#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6859	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	长山7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6860	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闸联二线（鞍59-闸55）鞍59线路	席垭6#	320.87	二级	
6861	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	陈庙10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6862	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电厂线桥59	马桥街#14台区	324.74	二级	
6863	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	禹岗11#	160.01	二级	
6864	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	罗咀村6#（二组）	69.54	二级	
6865	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	马岗村7#二组台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6866	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	张岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6867	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV六两河线潘60	C航空路8#	348.42	二级	
6868	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	刘集六组1#公变	152.58	二级	
6869	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	肖王营四组1#公变	82.09	二级	
6870	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	滴水3#	40.65	二级	
6871	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	兴隆11#	40.18	二级	
6872	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	建工管理站1#	326.62	二级	
6873	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陶河1#	66.72	二级	
6874	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	十里乡	160	一级	
6875	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	赵营2#	0	三级	线路不可接入
6876	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	观坪#2台区	80.06	二级	
6877	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武锯联一线（武60—锯57）武60	车站村3#（四方湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6878	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	柏营6#3组	80.15	二级	
6879	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	格垒嘴10#	162.69	一级	
6880	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村23#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6881	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	上洲5#东变	320.43	二级	
6882	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	吴家桥5#台区	0	三级	本身不可接入
6883	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	周营一组4#（公）柱上变压器	80	二级	
6884	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	鸭子湖9#	103	二级	
6885	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	石龙沟4#	0	三级	线路不可接入
6886	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	一大队一队	80.01	二级	
6887	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	二大队九队	40.12	二级	
6888	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闸联二线（鞍59-闸55）鞍59线路	席垭8#	74.76	二级	
6889	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光一回线光54	卢营7#	160	二级	
6890	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV垭子口线紫55	中股岭5#	40.09	二级	
6891	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武锯联一线（武60—锯57）武60	闻庄村10#（范湾小学南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6892	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗营12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6893	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	三大队二队台区	160.25	二级	
6894	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	粮食局台区	321.13	一级	
6895	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	汪庄7#	160.08	二级	
6896	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石桥34#台区（卫生院房后）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6897	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	后庄16#	40.85	二级	
6898	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV县府街线谷68线路	城垣路电信局公变（三供一业）	403.07	二级	
6899	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	一库农业队2#	42.77	二级	
6900	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	文家垭村7#（白云观茶场）	51.71	二级	
6901	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联二线春60	春阳4#	304	二级	
6902	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	施沟六组2#	0	三级	线路不可接入
6903	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾一组5#	1.54	二级	
6904	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	龙坪#17台区	283.88	二级	
6905	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	王冲9#（10组）	45.93	二级	
6906	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV峪镇线峪63	峪山17#（政府院内）	315.69	二级	
6907	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	柳林6#	108.72	二级	
6908	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	吴岗6#7组	112.53	二级	
6909	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	太平坊26#	67.72	二级	
6910	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	胡家棚6#	0	三级	线路不可接入

6911	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	陈庙9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6912	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	亢营村10#	0	三级	本身不可接入
6913	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联二线康56	陆寨四组3#（公）柱上变压器	74. 83	二级	
6914	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	后庄19#	36. 52	二级	
6915	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	柜门关7#	0	三级	线路不可接入
6916	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	园林村3#（一组）	309. 22	二级	
6917	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	小张营7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6918	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	邓林村五组3#	81. 47	二级	
6919	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	长安市场5#	0	三级	线路不可接入
6920	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	刘湖五组2#公变	141. 8	二级	
6921	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	滴水4#	161. 79	二级	
6922	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	赵沟7#	40. 14	二级	
6923	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	兴隆8#	159. 14	二级	
6924	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	兴隆9#	40. 9	二级	
6925	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	纪洪14#	320	二级	
6926	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	水星台13#	95. 72	二级	
6927	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	上洲2#一组	163. 89	二级	
6928	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	贾湾5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6929	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光一回线光54	童营九组	252	二级	
6930	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	小吕庄1#	0	三级	线路不可接入
6931	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	任岗村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6932	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	重阳#2台区	89. 12	二级	
6933	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	岩湾村2#	90. 59	二级	
6934	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	洪峪5#	54. 08	二级	
6935	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	章洲3#柱上变压器	150. 1	二级	
6936	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	大埡#5台区	19. 3	二级	
6937	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	C开发区2#	328. 29	一级	
6938	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	塔湾6#	259. 34	二级	
6939	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	范营村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6940	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	新风街2#	116. 67	二级	
6941	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	畜牧场4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6942	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	虾扒沟4#台区	3. 3	二级	
6943	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	朱家洲10#	152. 8	二级	
6944	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	代碑10#	0	三级	本身不可接入
6945	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	水田7#	147. 68	二级	
6946	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	老君山11#	0	三级	线路不可接入
6947	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV街道线徐59	刘坡村8#（前廖庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6948	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	姜岗4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6949	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	涨潮铺6#	40. 03	二级	
6950	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	简家坪#22台区	40. 92	二级	
6951	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	蔡营8#	123. 1	二级	
6952	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子埡变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）鞍60线路	潭口1#	161. 97	二级	
6953	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	农科所七队生活区台区	40. 03	二级	
6954	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	一大队六队台区	80. 35	二级	
6955	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	向湾9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6956	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联一线（财602-峪57）峪57线路	蒋岗11#	0	三级	线路不可接入
6957	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柴岗16#台区（李小根房后）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6958	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	洞山寺7#	0	三级	本身不可接入
6959	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV水星台线银64	锅底湖11#	44. 78	二级	
6960	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	下四河淤6号	160	二级	
6961	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	黄家冲11#	318. 57	二级	
6962	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	窑湾三组	320. 4	二级	
6963	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山9#	320	二级	
6964	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山6#	320	二级	
6965	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧治河变电站	10kV桥尧联二线尧58	黄龙观#7台区	81. 13	二级	
6966	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店埡变电站	10kV店埡街线店56	店埡街#4台区	12. 98	二级	
6967	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	陈庙11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6968	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	陈庙12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6969	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	洪家湾渡槽	0	三级	线路不可接入
6970	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	龙坪#18台区	282. 13	二级	
6971	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV马套线朱60	关庄7#	0	三级	线路不可接入
6972	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	黄渠河9#（兽医站）	41. 84	二级	
6973	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	张官村6#（九组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6974	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	谢湾5#5组	0	三级	本身不可接入

6975	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	马营七组1#公变	135.17	二级	
6976	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	纪洪15#	59.83	二级	
6977	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	林业局2#	329.18	一级	
6978	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	梁曹洼6#	80	二级	
6979	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联二线康56	陆寨七组3#（公）柱上变压器	2.14	二级	
6980	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联二线康56	陆寨六组5#（公）柱上变压器	10.57	二级	
6981	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	温岗8#	0	三级	线路不可接入
6982	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	军队河4#	56.63	二级	
6983	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	关岗10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6984	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	莺河村三组7#	81.24	二级	
6985	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	街道7#	0	三级	线路不可接入
6986	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	赵沟10#	40.52	二级	
6987	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	大屋场3#	0	三级	线路不可接入
6988	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	赵沟8#	41.71	二级	
6989	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	任岗11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6990	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	水星台15#	165.33	二级	
6991	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	付湾13#	164.63	二级	
6992	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲二组2#（公）柱上变压器	160	二级	
6993	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	太山01#	254.79	二级	
6994	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畈4#七组	79.63	二级	
6995	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	杜家庄2#	54.43	二级	
6996	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	梁家村1#(烟站)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6997	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	宋咀3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
6998	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	七里岗六组3#	235.77	二级	
6999	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	横溪#4台区	50.19	二级	
7000	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	胡家寨4#	0	三级	本身不可接入
7001	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汽配线汉58	李桥村七组（梁集）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7002	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	贾岗村2#（蛮子营二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7003	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	窑湾五组4#	252.15	二级	
7004	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV董广一回线广76	金桥农资（公）柱上变压器	266.18	二级	
7005	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	罗庄6#-1	12.45	二级	
7006	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	罗寨四组1#	0	三级	本身不可接入
7007	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	关冲村7#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7008	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	检察院公变5#	160	一级	
7009	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	黄家冲6#	184.06	二级	
7010	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	玉皇三组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
7011	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	湖河西街1#（街北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7012	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	易岗02#(6组殷姚洼)	45.89	二级	
7013	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	唐吕17#（唐吕6队）	142.59	二级	
7014	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	四新16#	0	三级	本身不可接入
7015	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李五组3#	31.03	二级	
7016	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	水田6#	142.35	二级	
7017	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	李家寨11#	80	二级	
7018	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	李家寨1#	1.9	二级	
7019	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	肖湾8#	80	二级	
7020	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	襄州区交警大队柱变	81.04	二级	
7021	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	林岗6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7022	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	韩高楼9#	160	二级	
7023	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	文畈28#	80.15	二级	
7024	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	刘家沟15#	317.19	二级	
7025	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	皇村四组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7026	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	刘家沟16#	292.48	二级	
7027	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	二大队一队台区	24	二级	
7028	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	二大队五队台区	24.05	二级	
7029	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	二大队七队台区	80.51	二级	
7030	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	张官桥08#	25.46	二级	
7031	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	麒麟六组6#（公）柱上变压器	109.63	二级	
7032	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	张庄村万庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7033	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	朱号1组10#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7034	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	荆川3#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7035	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	姚岗公用12#（电信大门）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7036	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	陈庄村万庄2#120820	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7037	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	皂角树13#	27.95	二级	
7038	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	皂角树12#	32.29	二级	

7039	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	皂角树14#	81.97	二级	
7040	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢二回线白62	富贵锦城居民公变1	405.34	一级	
7041	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	耿桥七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7042	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）枣70	龙联家属院	332.16	一级	
7043	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）枣70	龙联3#	326.98	一级	
7044	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山5#	320	二级	
7045	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山7#	320	二级	
7046	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山10#	320	二级	
7047	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山4#	320	二级	
7048	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	李湾六七组2#	0	三级	线路不可接入
7049	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联一线皇62	孔湾社区1#	0	三级	线路不可接入
7050	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	李湾六七组3#	0	三级	线路不可接入
7051	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	棉纺院内2#	320	一级	
7052	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	汾阳商场2#	419.07	二级	
7053	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	云帆数码城公变	401.38	二级	
7054	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	肖畈水库	0	三级	线路不可接入
7055	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	北元5#台区	320.24	一级	
7056	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	夏庄村7#（黑龙庙）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7057	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	骆王村4#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7058	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	徐庄五组2#（公）柱上变压器	79.61	二级	
7059	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	聂集村6#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7060	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV黄保一回线翁525分支线	银丰花园	0	三级	线路不可接入
7061	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	丁楼9#	80	二级	
7062	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	胡家寨8#	0	三级	本身不可接入
7063	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	陡沟河8#	9.2	二级	
7064	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联一线叶622	水果市场黄龙巷台区	271.3	二级	
7065	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV清油联线清63	西湾19#	175.08	二级	
7066	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	红花店4#	47.17	二级	
7067	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	马营三组1#公变	29.73	二级	
7068	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	马营一组1#公变	147.51	二级	
7069	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严春联三线严526	鲍庄柴岗1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7070	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	余畈四组2#	99.46	二级	
7071	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	三岔2#	81.28	二级	
7072	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	北沟4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7073	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	任岗村12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7074	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	两河口#7台区	24.13	二级	
7075	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	付湾12#	112.69	二级	
7076	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	贺店一组8#（公）柱上变压器	59.99	二级	
7077	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	中营村2#	137.36	二级	
7078	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV马套线朱60	旺午2#	0	三级	线路不可接入
7079	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	化工厂杨营公变30#	80	二级	
7080	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	龙岗二号公变66#	58.9	二级	
7081	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢四回线鄢505	北水坝2#公变	269.03	二级	
7082	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园六回线董601	紫贞3#（公）柱上变压器	160.95	二级	
7083	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	王庄3#（连铺）	0	三级	本身不可接入
7084	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	前岗9#三组2	80.01	二级	
7085	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	沉河滩3#公变	50.25	二级	
7086	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	老君台12#	251.7	二级	
7087	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	姚岗6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7088	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村11#	160	二级	
7089	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	白鹤岗村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7090	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	潮水#4台区	24.09	二级	
7091	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	朱洲9#	0	三级	线路不可接入
7092	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	新桥1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7093	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	良种厂1#（公）柱上变压器	76.1	二级	
7094	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集二组3#	163.75	二级	
7095	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	陈集12#	48.09	二级	
7096	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	谢营10#	0	三级	线路不可接入
7097	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	朱号9#10组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7098	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	郭湾村7#	80.19	二级	
7099	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	冷家沟8#	80	二级	
7100	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	发改局家属院	161.34	一级	
7101	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	金丰路台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7102	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	马冲陈家湾台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

7103	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	吊楼4#	0	三级	线路不可接入
7104	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	学校家属院1#台区	161.86	一级	
7105	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	运输队台区	160.24	一级	
7106	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	亢老湾五组4#	0	三级	本身不可接入
7107	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保一回线黄56	大学生公寓台区	254.86	二级	
7108	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	后海#1台区	0	三级	线路不可接入
7109	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	桐树村7#（八组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7110	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	邓坪7#	80	二级	
7111	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	大王岗村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7112	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	罗汉五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7113	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	鲍庄村11#台区	80	一级	
7114	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	邮政三供一业台区	330.49	二级	
7115	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	珍珠六组2#	0	三级	线路不可接入
7116	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊A55线路	高庄九组2#台区（东环路）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7117	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	民营新区2#	321.96	一级	
7118	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	申家营10#	17.9	二级	
7119	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	转坡岭2#台区	80.36	二级	
7120	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	申家营9#	160	二级	
7121	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	皮家洼11#	325.81	二级	
7122	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	闫坡8#（花林）	8.81	二级	
7123	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩城联一线（韩66-城502）韩66	惠岗村二组1#	80	一级	
7124	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	余刘14#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7125	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	七桥村6#（公）柱上变压器	333.67	二级	
7126	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	甫洲1#抽水台区	160	二级	
7127	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	袁庄1#台区	147.81	二级	
7128	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	泰山1#抽水台区	160	二级	
7129	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	杨林八组1#	80.31	二级	
7130	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	姚岗公用17#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7131	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石73-石65）石73线路	物华街3#	331.2	一级	
7132	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）牛615线路	卓营村东枣桥12#（公）柱上变压器	194	二级	
7133	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	滴水2#	80.88	二级	
7134	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	刘台二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7135	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	大房村7#大房南台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7136	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	姚营1#	0	三级	线路不可接入
7137	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	赵沟9#	41.08	二级	
7138	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	尚寨7#	0	三级	本身不可接入
7139	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV魏庄线米60	朱庄11#（公）柱上变压器	336.85	一级	
7140	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV马套线朱60	关庄6#	0	三级	线路不可接入
7141	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河张联线河545	张沟4#	40	二级	
7142	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	针织厂公变	32.34	一级	
7143	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	供电所2#公变	262.36	二级	
7144	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	井湾五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7145	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	三合3#四组	84.63	二级	
7146	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	陶家03#(岗王西)	108.92	二级	
7147	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV板新联线新59	白鹤三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7148	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	袁畈村部变压器	19.77	二级	
7149	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	钱寨村2#(钱寨办)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7150	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	刘岗村3#(邵庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7151	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	柿子园后店	118.97	二级	
7152	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	余刘村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7153	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	柏水六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7154	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	东坡1#	0	三级	线路不可接入
7155	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村13#（公用）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7156	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV段湾线梁61	居委会三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7157	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	闻畈一组50(公)柱上变压器	54.49	二级	
7158	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	东台村3#（二组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7159	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	肖湾五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7160	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	龙沟六祖	0	三级	线路不可接入
7161	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	聂营2#50（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
7162	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	卢畈2#100(公)柱上变压器	80	二级	
7163	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	油坊村3#	10.41	二级	
7164	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	罗汉十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7165	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	界碑头3#台区	160.01	二级	
7166	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗张湾	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

7167	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV邓流联线流57	余棚八组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7168	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	杨湾3#5组	0	三级	本身不可接入
7169	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）柳512线路	蒋家冲1#	126.23	二级	
7170	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	狮子口二组2#公变	40.57	一级	
7171	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	二堂#6台区	9.13	二级	
7172	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	杨家湾10#	160	二级	
7173	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	东冲二组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7174	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	王大桥4#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7175	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	卓营村三组14#（公）柱上变压器	26.24	二级	
7176	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	闫家村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7177	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	杨营5#台区（史前毛门前）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7178	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	三房8#	0	三级	线路不可接入
7179	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	潼口2组8#（公）柱上变压器	141.57	二级	
7180	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	冷家沟9#	58.16	二级	
7181	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	团湖水库1#	80.02	一级	
7182	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	塔湾11#	80.91	二级	
7183	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	贺湾三组1#	16.76	二级	
7184	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	韩公村7#（五组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7185	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	秦集7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7186	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV水星台线银64	锅底湖12#	21.79	二级	
7187	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	新村五组2#	160	一级	
7188	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	新集村2#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7189	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	两河口3#	0	三级	线路不可接入
7190	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	宋湾村四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7191	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	琚东村6#（二中）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7192	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾八组2#	149.71	二级	
7193	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	街道4-1#公变变压器	80.98	二级	
7194	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV高亢线朱62	高亢三组北	101.6	二级	
7195	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	九路寨#9台区	80.36	二级	
7196	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁黄联二线翁526分支线	孙家湾#1-2台区	0	三级	线路不可接入
7197	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	张畈4#2组	81.07	二级	
7198	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	台板家具厂柱上变压器	422.93	二级	
7199	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村22#	0	三级	本身不可接入
7200	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	韩高楼8#	48.25	二级	
7201	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	纪洪13#	59.46	二级	
7202	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	转坡岭3#台区	40	二级	
7203	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩城联一线（韩66-城502）韩66	惠岗村二组2#	161.21	一级	
7204	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	高王庄19#（武岗2）	10.74	二级	
7205	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	高王庄18#（武岗1）	0	三级	本身不可接入
7206	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	朱庄6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7207	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	余刘12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7208	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	七桥四组4#（公）柱上变压器	250.09	二级	
7209	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	晨光1#抽水台区	160	二级	
7210	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	甫洲2#抽水台区	160	二级	
7211	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	泰山2#抽水台区	160	二级	
7212	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	东街#28-2台区	330.54	二级	
7213	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	街道8#	0	三级	线路不可接入
7214	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	杨林四组	164.03	二级	
7215	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	名城路1#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
7216	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	七彩阳光台区	332.47	一级	
7217	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	刘台一组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7218	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	六0五家属院1#	255.72	二级	
7219	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	新庄六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7220	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	杨棚二组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7221	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	刘台二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7222	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	谭营7#	0	三级	线路不可接入
7223	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	马场3#	0	三级	线路不可接入
7224	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	大屋场4#	0	三级	线路不可接入
7225	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	小笋峪5#	40.06	一级	
7226	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV魏云联一线云616	云湾32#	338.42	一级	
7227	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	水星台14#	123.2	二级	
7228	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	任岗10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7229	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	三尖山#3台区	51.26	二级	
7230	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	电力#1台区	160.16	二级	

7231	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	曾庄村部变压器	40.99	一级	
7232	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	孙畈三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7233	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV韩汉联一线(汉56-韩66) 汉56	陈湾七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7234	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	金银村	72.7	二级	
7235	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	陕峪璠1#	0	三级	线路不可接入
7236	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV古城线武59	杨畈村3#(解畈)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7237	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	赵当村	1.7	二级	
7238	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	闻畈三组50(公)柱上变压器	46.08	二级	
7239	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7240	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	高湾二组(公)柱上变压器	141.39	二级	
7241	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	双庙村王村	82.07	一级	
7242	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线(王55-资50) 资50	圣龙五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7243	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线(熊59-耿50) 耿50线路	耿集1#公用	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7244	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	三里岗一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7245	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	新庄八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7246	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	桐树村3#(村)台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7247	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	尤河五组(公)柱上变压器	200	二级	
7248	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	秦家坪1#公变	80.61	一级	
7249	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛浴线薛58	陶沟3#公变	81.23	二级	
7250	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	同心五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7251	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	姜新一组(公)柱上变压器	0	三级	本身不可接入
7252	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	肖湾七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7253	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	天池垭	80.03	一级	
7254	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百马联线(百55-马55) 百55线路	王龙沟#2台区	16.28	二级	
7255	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	熊庙5#(公)柱上变压器	15.2	二级	
7256	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	付岗5#(公)柱上变压器	58.61	二级	
7257	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	卸山3#(公)柱上变压器	0	三级	线路不可接入
7258	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	油坊村4#	80	二级	
7259	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	油坊村2#	3.35	二级	
7260	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV前湾线赤54	骆庄村2#(王庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7261	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联二线(王60-丁62) 王60	中楼三组	80	二级	
7262	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗九组	154.95	二级	
7263	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	上寨1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7264	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗白露	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7265	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线(唐56-汉61) 唐56	李寨六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7266	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	雅口村二组	24.16	二级	
7267	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线(唐56-汉61) 唐56	沈畈四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7268	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤荆联一线(赤55-荆50) 荆50	张河	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7269	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗八组	60.45	二级	
7270	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	李桥二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7271	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	陈楼村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7272	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	分水岭#3台区	27.05	二级	
7273	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	朱家湾#4台区	41.3	二级	
7274	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	文家埡村4#(店子坪)	32.6	二级	
7275	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	雁落坪7#台区	82.47	二级	
7276	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	黄营村7#	82.59	一级	
7277	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊三组3#	66.37	二级	
7278	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线(财508-峪58) 峪58线路	樊岗9#	51.24	二级	
7279	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	卓营村陈野湖柱上变压器	137.99	二级	
7280	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	柏树岗2#台区	88.24	二级	
7281	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	吉岗6#台区1208231	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7282	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	毛岗5组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7283	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	新庄5#(新庄大队)	18.37	二级	
7284	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百马联线(百55-马55) 百55线路	胡家店#3台区	19.72	二级	
7285	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	襄阳车务段公变98#	252	一级	
7286	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	孙岗2#	0	三级	线路不可接入
7287	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾六组4#	134.58	二级	
7288	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	刘猴供电所自用变	81.05	二级	
7289	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联二线董60	洪岗六组2#	51.62	二级	
7290	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线(庙55-陶55) 庙55线路	万营12#	164.19	二级	
7291	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	当铺12#	80.37	二级	
7292	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线(汾68-庙62) 汾68线路	朱家洲9#	74.11	二级	
7293	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	养殖场台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7294	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	四中队台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

7295	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云二回线贞607	黄家五组3#（公）柱上变压器	333.19	二级	
7296	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	漳口1组6#（公）柱上变压器	75.02	二级	
7297	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	漳口1组7#（公）柱上变压器	15.19	二级	
7298	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	杜家庄7#	80	二级	
7299	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄠三回线白64	汉江社区6#	335.98	二级	
7300	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	农科所三队台区	40.03	一级	
7301	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	白湾17#（公）柱上变压器	110.99	二级	
7302	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	殷畎村3#	69.81	二级	
7303	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双南16#台区	330.01	二级	
7304	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	新集村6#八组（1#）	63.84	二级	
7305	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥四组（公）柱上变压器	80	一级	
7306	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	五房2#(王岗)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7307	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	庙埡#6台区	17.82	二级	
7308	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	吴家营10#	292.65	二级	
7309	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	董田村三组	0	三级	线路不可接入
7310	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	上塄七组	25.33	二级	
7311	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	石井冲11#	252.18	二级	
7312	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	锅底湖10#	83.85	二级	
7313	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	袁庄3#	59.14	二级	
7314	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	榆树村7#	42.95	二级	
7315	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畎变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄龙沟11#	160	二级	
7316	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁黄联二线翁526分支线	天兴加油站公变	0	三级	线路不可接入
7317	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	宋湾村五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7318	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	洪岗四组2#	29.46	二级	
7319	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	罗坪2#公变	80.01	二级	
7320	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	周湾9#	49.92	二级	
7321	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	槐树湾8#	80	二级	
7322	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	街道21#（菜场南）	167.5	二级	
7323	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津村9#（中学）	172.01	一级	
7324	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津村10#（地税）	164.3	一级	
7325	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧治河变电站	10kV桥尧联二线尧58	笔架#6台区	80.69	二级	
7326	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	田台二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7327	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	湖沿6#1组	9.8	二级	
7328	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV段湾线梁61	段湾八组北	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7329	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	高王庄20#（武岗3）	57.87	二级	
7330	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	余刘13#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7331	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	八一-1#抽水台区	107.44	二级	
7332	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	马营四组2#公变	161.99	二级	
7333	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联一线叶622	花鸟市场	320	一级	
7334	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	三房村9号（二组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7335	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	马岗村8#（小学）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7336	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	樊营6#（三组）	162.09	一级	
7337	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双南14#	320.38	二级	
7338	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	畜牧场6#杜坡2	81.16	一级	
7339	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	邓林村五组2#	80.85	二级	
7340	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联二线叶621	北关张庄2#	320	一级	
7341	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	小笋峪7#	42.65	二级	
7342	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	小笋峪6#	44.16	二级	
7343	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	陈寨村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7344	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	彭湾7#	131.44	二级	
7345	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	裴桥6#	73.11	二级	
7346	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	廖湾2#2组	46.04	二级	
7347	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	交警#5台区	266.14	二级	
7348	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光一回线河531	黄寨村3#	22.44	二级	
7349	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	龙坪#7台区	40.8	一级	
7350	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台六组 3 #	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7351	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	孙家洼2#	55.04	二级	
7352	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	沿江路雅斯公变135#	252	一级	
7353	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	街东锯木2#柱上变压器	0.52	二级	
7354	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武锯联一线（武60-锯57）武60	尹寨村1#(四组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7355	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	兴隆殿1#	47.12	二级	
7356	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	董田村七组	0	三级	线路不可接入
7357	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	圣庙三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7358	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	龙王冲1#公变	0	三级	本身不可接入

7359	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	姜新村四组(公)柱上变压器	0	三级	本身不可接入
7360	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	花老池台区	26.12	一级	
7361	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	聂营3#100(公)柱上变压器	41.32	二级	
7362	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	王湾村3#	0.4	二级	
7363	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	十里铺学校	80	一级	
7364	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	蛮力海三组	80.04	二级	
7365	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	观音岩3#公变	49.69	二级	
7366	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	五道埡3#(大树旁)台区	13.95	二级	
7367	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV孟镇线孟55	公变7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7368	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	洞山寺5#公变	55.42	二级	
7369	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	罗家冲7#	0	三级	线路不可接入
7370	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	中号村八组4#柱上变压器	160.02	一级	
7371	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	简坡7#二组	8.92	二级	
7372	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	邹营5#	160.45	二级	
7373	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	木桥村6#(六房)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7374	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	鄂西社区07#公用变-1	254.57	二级	
7375	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线(黄59-古61)线路黄59	张坡14#(大房2)	0	三级	本身不可接入
7376	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	后湾#3台区	0	三级	线路不可接入
7377	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百一回线歇60	河东#3台区	43.13	二级	
7378	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	钟家湾村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7379	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	竹园15#台区(李爱朝门口)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7380	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线(梅56-笋501)梅56线路	岛岩7#	11.26	二级	
7381	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	三官庙4#	70.32	二级	
7382	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板桥线板57	板桥四组3#	28.77	二级	
7383	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	李垵开关站自用变	56	一级	
7384	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	姜梁8#	33.48	二级	
7385	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	所部1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7386	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	机务队台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7387	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张59	襄阳新城1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7388	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	杨湖9#(公)柱上变压器	0	三级	线路不可接入
7389	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子埡变电站	10kV石鞍联一线(石58-鞍60)鞍60线路	潭口2#	141.02	二级	
7390	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川21#	162.56	一级	
7391	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	方营村12#	252	二级	
7392	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁黄联一线翁541	保康新一中公变	333.32	二级	
7393	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV油潘二回线潘71	地税局#1公变	321.54	一级	
7394	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线(柳513-冷54)冷54线路	柏杨沟9#	40.85	二级	
7395	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园一回线园66	三十二中生活(公)柱上变压器	326.94	二级	
7396	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线(龙59-北51)龙59	吴岗7#2组	61.08	二级	
7397	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	指山坪(指山沟)	51.49	二级	
7398	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	花园路275#	193.37	一级	
7399	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线(熊A55-熊B60)熊60线路	撒子堰4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7400	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	小左岗9#	53.91	二级	
7401	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	张园五组1#(公)柱上变压器	81.23	二级	
7402	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	荆家棚3#	1.9	二级	
7403	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁黄联二线翁526分支线	孙家湾#1-3台区	0	三级	线路不可接入
7404	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线(韩82-丁55)韩82	张湾村四组北	0	三级	线路不可接入
7405	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	长营村5#(二组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7406	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线(徐55-七59)七59线路	敖坡村6#(八组)	104.39	二级	
7407	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线(姚59-荣50)荣50线路	康河6#(康沟)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7408	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV青龙线琚61	长堰村12#(高速路口)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7409	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	上垵八组	80	一级	
7410	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	袁寨4#(北街)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7411	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	王畈七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7412	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	窑湾八组5#	297.04	二级	
7413	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	城关四组4#	336.06	二级	
7414	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	袁庄2#	0	三级	本身不可接入
7415	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	工商局247#	143.04	一级	
7416	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	后坪中学公变#1台区	160.04	二级	
7417	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	洪岗三组2#	23.89	二级	
7418	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	周湾6#	147.92	二级	
7419	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	西村11#(公)柱上变压器	0	三级	本身不可接入
7420	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线(客502-古58)客502线路	街道20#(毛营路口北)	319.15	二级	
7421	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线(古56-吴56)古56线路	街道22#(玉石厂南)	286.65	二级	
7422	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	三道峡#4台区	81.63	二级	

7423	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	张咀村7#	16.15	二级	
7424	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	熊营村十组17#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
7425	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	临沮岗二组2#	160.92	二级	
7426	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	田台四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7427	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV田大联一线大57	岷峪#2-1台区	13.99	二级	
7428	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）柳515线路	彭家山自建小区4#	320	二级	
7429	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳银联二线柳525-银58	白龙岗自建小区3#	313.41	二级	
7430	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	莲花堰9#台区	0	三级	本身不可接入
7431	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	六股泉10#	18.26	二级	
7432	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾十组2#柱上-变压器	0	三级	线路不可接入
7433	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV李59街道线	罗家塘2#公变	80.41	二级	
7434	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	马鞍山林场台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7435	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	公用5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7436	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	公用6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7437	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	大房村8#（舒湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7438	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联一线叶622	北关12#	320	一级	
7439	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾九组南17#台区	0	三级	本身不可接入
7440	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	金营3#	141.8	二级	
7441	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	淖河4#五组	124.9	二级	
7442	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	樊湾九组1#	84.09	二级	
7443	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	邱家畈8#	82.07	二级	
7444	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	蒋岗10#	0	三级	本身不可接入
7445	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	杨大桥北5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7446	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	沙店六组西	336.28	一级	
7447	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	五金巷1#台区（襄阳路商贸城）	331.22	一级	
7448	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙吉联一线沙50	龙窝西3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7449	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	安岗3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7450	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	公路局公变	174.92	二级	
7451	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	张岗1#	73.13	二级	
7452	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	晏山1#变压器	38.76	二级	
7453	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	刘湾4#	0	三级	本身不可接入
7454	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	伍河五组	75.77	二级	
7455	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	焦家湾1#变压器	81.27	一级	
7456	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	彭湾村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7457	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	西赵湖七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7458	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	梁家村3#（董庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7459	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	白土九组4#	130.05	二级	
7460	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	黄楼一组	0	三级	线路不可接入
7461	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	草堰一组	160	一级	
7462	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	双庙村刘庄	82.07	一级	
7463	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	老干部局	85.68	二级	
7464	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛浴线薛58	平田公变	80.09	二级	
7465	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	周湾九组	0	三级	线路不可接入
7466	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	龚埡村4#（七组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7467	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	五连村4#（十组）台区	0	三级	线路不可接入
7468	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	薛梁三组50（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
7469	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城村4#（七组）台区	0	三级	线路不可接入
7470	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	龙家川2#台区	82.86	一级	
7471	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	桐树淌台区	40.7	一级	
7472	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	青岭二号台区	79.79	二级	
7473	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢四回线鄢505	西街居委会1#公变	528.8	二级	
7474	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	端公三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7475	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	付岗3#100(公)柱上变压器	74.57	二级	
7476	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	团山六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7477	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	北水河2#台区	16.76	二级	
7478	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	彭冲3.4组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7479	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	黄冲2#100(公)柱上变压器	87.12	二级	
7480	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	乌金村2#	160	二级	
7481	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	彭庄1#一组	34.66	二级	
7482	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	四马五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7483	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV塔园线沈61	木排港1#	81.07	一级	
7484	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	马家营1#台区	76.39	二级	
7485	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV幸福线莲57	雷河街道公用变3#	81.18	一级	
7486	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	王老庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

7487	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	吴家洼1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7488	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱岗泉沟村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7489	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	界碑头2#台区	84.78	二级	
7490	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱岗泉沟村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7491	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	高冲2#	81.34	二级	
7492	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	腊树九组	136.79	二级	
7493	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	小坦山2#	0	三级	本身不可接入
7494	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	陈庙一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7495	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	螺丝岗三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7496	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云董联一线云514	西湾16#柱上变压器	254.31	二级	
7497	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	瓦城沟4#	0	三级	本身不可接入
7498	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	彭王07#（移民点）	5.1	二级	
7499	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲八组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7500	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	诚投公司公变	82.3	一级	
7501	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	武营村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7502	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	电影院	254.17	二级	
7503	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	二房15#	309.34	二级	
7504	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	上堰村八组17#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
7505	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV流水线邓57	邓林社区5#	326.4	二级	
7506	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	猪子冲台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7507	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	清水店三组5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7508	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	上张10#	50.01	二级	
7509	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	陈家楼7#	150.34	二级	
7510	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	三户刘9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7511	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	曾家营4#	80.62	一级	
7512	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	李档街道7#	208.06	一级	
7513	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	松树坡8#7组	81.16	二级	
7514	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	松树坡9#4组	32.21	二级	
7515	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	方勤7#	40.33	二级	
7516	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	茶庵五组2#（公）柱上变压器	127.84	二级	
7517	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	熊营村九组1#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
7518	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	白鹤岗村12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7519	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	鲍庄村九组	160	一级	
7520	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	王台十四组2#（公）柱上变压器	64.11	二级	
7521	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	秦集养殖小区4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7522	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	小黄营6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7523	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）枣70	霍庄1组2#	332.71	一级	
7524	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	袁寨5#（南街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7525	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	窑湾七组4#公变	297.58	二级	
7526	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	汉江社区5#	343.63	二级	
7527	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	望江路社区3#公变	329.91	二级	
7528	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	燕京社区5#变压器	161.3	二级	
7529	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	旗杆湾村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7530	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	李石7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7531	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	陡沟河9#	0	三级	本身不可接入
7532	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	牛首七组23#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
7533	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	李集五组2#（公）柱上变压器	80.69	二级	
7534	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）银76线路	过山口31#	328.66	二级	
7535	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	张咀村8#	88.34	二级	
7536	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张岗村三组15#（公）柱上变压器	60.37	二级	
7537	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV高桥河线庙57	高桥河5#	80.02	一级	
7538	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	付咀四组2#	160.2	二级	
7539	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）柳515线路	彭家山自建小区3#	160.9	二级	
7540	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	晋公庙村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7541	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	周岗6#台区	0	三级	本身不可接入
7542	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	隋洲7#	160.1	二级	
7543	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	石梯熊坡台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7544	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	平林街道15#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7545	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡22#（高庄2）	4.65	二级	
7546	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	张湾8#	40.12	二级	
7547	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	杨柳8#	238.57	二级	
7548	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	金营4#	57.36	二级	
7549	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联三线苏409	肖岗8#赵畈	162.08	二级	
7550	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	钟家湾6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

7551	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	柴家庙二组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7552	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	上河村三组	181.17	二级	
7553	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	柴岗6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7554	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	二拖台区公变	35.81	二级	
7555	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	花石桥2#公变	0	三级	线路不可接入
7556	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	李桥一组2#（王城）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7557	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	孙冲1.2组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7558	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	黄楼六组	0	三级	线路不可接入
7559	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	宝林寺村2#	2.47	二级	
7560	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	梁家村2#(王庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7561	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	杨楼八组3#	24	二级	
7562	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	蔡西村15#(申畈二组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7563	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	三房村2#(果园)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7564	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	西赵湖八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7565	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	顺河三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7566	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	陈湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7567	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥二组100（公）柱上变压器	80	一级	
7568	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	罗畈一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7569	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	圣庙七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7570	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	安埡村3#（五组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7571	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	优良九组2#	0	三级	线路不可接入
7572	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村12#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7573	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村6#（五组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7574	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村7#（六组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7575	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	冥阳洞1#公变	23.74	二级	
7576	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	凡庄村2#（徐庄南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7577	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	石油公司台区	167.61	二级	
7578	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	火田2#台区	40.87	二级	
7579	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	班竹坪1#台区	42.1	二级	
7580	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	郑家湾6#（六组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7581	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花60花庄线	花庄七组台区	260.75	一级	
7582	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	柏水三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7583	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	耿桥六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7584	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	罗庙八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7585	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	王沟一组2#（公）柱上变压器	20.5	二级	
7586	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	杨家湾#5台区	64.84	二级	
7587	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	何湾2#100(公)柱上变压器	0	三级	线路不可接入
7588	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	柏树四组3#	56.83	二级	
7589	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线B沈60	王山1#	66.45	二级	
7590	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	陈岗一组2#	0	三级	本身不可接入
7591	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	雷家营2#台区	80.17	一级	
7592	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	陈庄六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7593	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	邓棚村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7594	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	花屋脊五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7595	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	王桥一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7596	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	新村一组4#	320	一级	
7597	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园二回线园47	茂盛小区(公)柱上变压器	319.23	二级	
7598	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	同乐寺3#台区	18.4	二级	
7599	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线A线卞511	便河三组3#	39.96	二级	
7600	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	卡子村6#	48.64	二级	
7601	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV翁后联线后58	车峰坪#4台区	80.83	二级	
7602	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	唐店2#三组	153.84	二级	
7603	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金包#3台区	80.16	一级	
7604	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	裴家桥2#	70.69	二级	
7605	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	赵寨1#	0	三级	本身不可接入
7606	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	果园队台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7607	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	茶队台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7608	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾二组3#	0	三级	线路不可接入
7609	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	十里村三组泵站	0	三级	线路不可接入
7610	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	槐树湾5#台区	0	三级	本身不可接入
7611	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞公祠线庞65	庞公祠七组3#（公）柱上变压器	160	二级	
7612	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	张营11#台区（陈发国门前）	160.4	二级	
7613	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	张官桥07#(杨集南)	21.54	二级	
7614	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	台子湾二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

7615	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	一大队厂部台区	160.43	二级	
7616	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	古林寺6#	76.75	二级	
7617	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	付家寨11#台区	122.48	二级	
7618	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	十家庙六组3#（公）柱上变压器	160	二级	
7619	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	十里村8#	0	三级	线路不可接入
7620	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	张官桥05#(1组)	108.36	二级	
7621	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	杨楼五组9#	80	二级	
7622	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	北沟3#公变	39.61	二级	
7623	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	江山13#	320	二级	
7624	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	江山12#	320	二级	
7625	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	砖庙街道6#	325.77	二级	
7626	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	吴家口1#	85.66	二级	
7627	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV洞河线桥61	堰堰#7台区	80.76	一级	
7628	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇A线庙56	南街4#	320.78	二级	
7629	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV桥金联线金60	大三沟#4台区	54.53	二级	
7630	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	牌坊三组4#（公）柱上变压器	8.16	二级	
7631	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	桃花沟4#	80.01	二级	
7632	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV河西联线西61	查营村7#	94.48	一级	
7633	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何岗村12#	133.24	二级	
7634	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	马营一组2#公变	82.07	二级	
7635	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	路	金华路2#	336.46	一级	
7636	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	盛融房地产柱上变压器	209.79	二级	
7637	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	赵集8#6组	0	三级	本身不可接入
7638	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	下涂11#（下涂西）	81	二级	
7639	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	杜沟8#	0	三级	线路不可接入
7640	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	下涂7#（下涂东）	0	三级	本身不可接入
7641	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	黄王庄7#（艾庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7642	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	岳底12#大周营2	162.77	二级	
7643	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	卫岗5#（赵庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7644	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	当咀三组11#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7645	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陶岗4#	299.5	二级	
7646	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	大河村3#（一组）	0	三级	本身不可接入
7647	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	孙家沟5#	0	三级	线路不可接入
7648	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	齐家岗4#公变	48.53	二级	
7649	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	杨家湖7#	96.25	二级	
7650	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV富岗联二线岗59	骆驼公变	0	三级	线路不可接入
7651	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	芦坡村7#（蔬菜基地）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7652	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡山寨二组1#	80.94	二级	
7653	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV街道线徐59	徐寨4#（十字街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7654	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	白水高中	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7655	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	兴隆13#	145.14	二级	
7656	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板桥线板57	板桥9组	339.25	一级	
7657	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	吕寨12#一组2#	81.08	二级	
7658	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	中心1#村	10.85	二级	
7659	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	武装部#27台区	328.9	二级	
7660	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	杨湾村2#	56.31	二级	
7661	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	熊河6.7.8组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7662	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	真武观2#	80.77	一级	
7663	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	三房村4#(四组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7664	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7665	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心13#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7666	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	东台村1#（村）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7667	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	龙潭村1#（村）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7668	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	董楼五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7669	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	新街六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7670	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	观音三组（公）柱上变压器	92.14	二级	
7671	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花60花庄线	花庄北山台区	79.28	二级	
7672	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	柏树岗台区	44.18	二级	
7673	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	黄冲1#100(公)柱上变压器	9.08	二级	
7674	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-歇54）歇54	金桥沟#7台区	53.23	二级	
7675	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	平林村四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7676	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	康咀4#（公）柱上变压器	145.15	二级	
7677	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	涂沟三组8#（公）柱上变压器	43.32	二级	
7678	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV塔园线沈61	瓜子沟1#	80.25	一级	

7679	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	上寨3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7680	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	夏家湾2组	47.32	二级	
7681	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗上桥	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7682	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	安乐埵1#台区	128.87	二级	
7683	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗占庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7684	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王资联一线王55	王城四组	287.2	二级	
7685	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7686	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	宋集二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7687	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	双山四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7688	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	张巷8#（吴咀）	0	三级	本身不可接入
7689	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨河五组2#	0	三级	线路不可接入
7690	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV塔园线沈61	水田冲5#	26.12	二级	
7691	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	孟庄3#	0	三级	本身不可接入
7692	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联一线银城分支银66	苏家盘11#	66.18	二级	
7693	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）德413线路	苏家盘12#	62.18	二级	
7694	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	六中队台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7695	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	五中队台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7696	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	观音沟6#公变	40.25	一级	
7697	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	竹林三组2#	15.5	二级	
7698	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	候井14#（九组）	80.48	二级	
7699	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	安岗7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7700	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	李湾村二组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7701	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	史李8#台区（李玉生门前）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7702	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	清水店三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7703	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	罗湾三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7704	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	古林寺5#	161.25	二级	
7705	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	古林寺7#	12.18	二级	
7706	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村25#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7707	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	鸡冠河#6台区	328.18	一级	
7708	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	张西6#（公）柱上变压器	80	二级	
7709	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚刘03#（朱家湾）	66.84	二级	
7710	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	江山11#	320	二级	
7711	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	联盟五组2#	116.96	二级	
7712	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	砖庙街道4#	160.84	二级	
7713	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV工业园线黄62	小沟#2-3台区	53.43	二级	
7714	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	断层沟7#	40.53	二级	
7715	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联二线董60	洪岗五组2#	81	二级	
7716	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	河南坪#11台区	0	三级	线路不可接入
7717	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV河西联线西61	查营村8#	0	三级	本身不可接入
7718	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	大西街4#	164.34	一级	
7719	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	明家山8#	23.47	二级	
7720	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联二线（徐58-竹70）徐58线路	西村12#（公）柱上变压器	164.78	一级	
7721	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	赵集9#8组	0	三级	本身不可接入
7722	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	张畈2#4组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7723	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	肖集13#3组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7724	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	王营村14#	60.45	二级	
7725	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	韦庄6#	34.89	二级	
7726	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）财508线路	樊岗14#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7727	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	曹河11#	0	三级	线路不可接入
7728	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	曹河8#	0	三级	线路不可接入
7729	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	孙岗7#	160.04	二级	
7730	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	松岗四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7731	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	余沟7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7732	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	殷畈14#	151.57	二级	
7733	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	老县城7#台区	211.76	二级	
7734	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV樊阳线光55	杨寨9#台区	86.92	二级	
7735	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	蒋家坡3#	22.99	二级	
7736	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联一线韩74	光武加油站（四达家属院）台区	322.45	一级	
7737	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡山寨六组1#	52.34	二级	
7738	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	种兔厂2#台区	41.06	二级	
7739	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾3组二 号	81.25	二级	
7740	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾3组一号	46.67	二级	
7741	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	石井冲3#	80.73	二级	
7742	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡#2台区	0	三级	线路不可接入

7743	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	姜岗01#(姜岗)	17. 73	二级	
7744	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	大周营2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7745	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	黄河村一组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
7746	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	彭家岭2#	0	三级	本身不可接入
7747	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	陈店村4#(四组)	81. 78	二级	
7748	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	赵沟1 #	57. 55	二级	
7749	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	雷祖殿2#	14. 93	二级	
7750	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	大林#3台区	62. 74	二级	
7751	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垱八组3#	49. 61	二级	
7752	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	北水河#8台区	63. 45	二级	
7753	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	祝家湾村4#	8. 11	二级	
7754	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐庄一组柱上变压器	3. 1	二级	
7755	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	陈集6#	7. 7	二级	
7756	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	焦洼3#（赵冲）	76	二级	
7757	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	刘家营13#	161. 39	二级	
7758	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV徐团联三线贞411线路	王伙五组2#（公）柱上变压器	169. 92	二级	
7759	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）庙62线路	汪洲6#	80. 08	二级	
7760	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	三中队台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7761	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	所部2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7762	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	二中队台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7763	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	洪山嘴24#	80	二级	
7764	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV流水线邓57	邓林社区3#台区	160. 31	二级	
7765	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	耿寨11#（张家）	80. 01	二级	
7766	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	响井9#(三组)	31. 33	二级	
7767	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	商贸城8#台区	336. 72	二级	
7768	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	肖王营二组2#公变	141. 18	二级	
7769	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	科委2#公变	327. 87	二级	
7770	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	邓岗9#	0	三级	线路不可接入
7771	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	老君台17#	329. 95	一级	
7772	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	段家沟2#公变	40. 01	一级	
7773	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垱三组2#	15. 36	二级	
7774	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	李桥村三组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7775	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	枣园村四组9#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
7776	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武据联三线（武55-据54）据54	候岗村7#(张庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7777	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢三回线白64	汉江社区4#	400. 1	二级	
7778	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	撇子堰3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7779	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV县府街线谷68线路	邮政2#台区	327. 03	二级	
7780	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	洪岗二组5#	80. 13	二级	
7781	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	洪岗三组3#	184. 21	二级	
7782	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	明家山7#	45. 54	二级	
7783	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	周湾7#	80. 26	二级	
7784	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	周湾8#	82. 22	二级	
7785	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	隆林一组3#（公）柱上变压器	51. 2	二级	
7786	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	南王8#	10. 39	二级	
7787	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	孙庙7#8组	45. 88	二级	
7788	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	武坡三组6#公变	320. 52	二级	
7789	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	丁湾9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7790	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	宋营11#	160	二级	
7791	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	川山#6台区	40. 4	一级	
7792	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	曹河9#	0	三级	线路不可接入
7793	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	艾家沟17#	46. 34	二级	
7794	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	团山六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7795	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	后营三组8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7796	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	新华三组4#	127. 2	二级	
7797	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	舒向湾四组1#	139. 05	二级	
7798	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	快乐老家公变253#	320	一级	
7799	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	三里桥26#	329. 95	二级	
7800	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	龚畈6#	59. 61	二级	
7801	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	上堰村一组15#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
7802	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	资山六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7803	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	生铁炉8#（一组）	40	二级	
7804	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	胡庄村8#(西岗)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7805	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	秦嘴12#四组	128. 93	一级	
7806	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	邓湖7#	70. 56	二级	

7807	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	畜牧场7#杜坡3	130.42	二级	
7808	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	双南15#	268.17	二级	
7809	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	杨岗7#	133.62	二级	
7810	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	三合班3#	41.47	二级	
7811	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	董王04#（陈家庄）	126.02	二级	
7812	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	下新店3#	132.85	二级	
7813	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	供电公司3#公变	129.96	二级	
7814	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	何庄村七组台区1255051	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7815	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区18#（石化）	228.67	二级	
7816	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	大张洼4#	20.79	二级	
7817	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛康镇线盛67	雷祖殿4#	260.12	一级	
7818	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柳堰7#台区（后李家7队）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7819	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	邹湾三四组4#公变	23.45	二级	
7820	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	余刘村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7821	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	跑马岗10号台区	82.38	二级	
7822	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	吴集一组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7823	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	独树垭4#	151.2	二级	
7824	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	凤凰9#	40.37	二级	
7825	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	范湾村7#	27.02	二级	
7826	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	峡口王家湾	61.14	二级	
7827	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV流水线邓57	邓林社区1#台区	327.1	二级	
7828	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV流水线邓57	襄南监狱3#台区	163.46	二级	
7829	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	小营11#（1.6队）	0	三级	本身不可接入
7830	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	彭王09#（渠道东）	160.4	二级	
7831	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	许湾7#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7832	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）德413线路	鲍湾12#	161.4	二级	
7833	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联二线吴59	农科所四队台区	40.13	二级	
7834	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-一据57）武60	尹寨村4#（胡冲组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7835	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	天星#5台区	23.79	二级	
7836	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	魏湾四组6#（公）柱上变压器	3.24	二级	
7837	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	庞岗二组5#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
7838	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联一线严521	史岗4组3	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7839	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	孙畈四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7840	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	余咀一组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7841	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	李岗14#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7842	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	熊集村四组9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7843	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）银55	铁路局1#公变变压器	322.96	一级	
7844	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）汾59线路	汾阳路电信局公变	321.12	一级	
7845	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	横溪#10台区	81.47	二级	
7846	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）银55	铁路局4#公变-变压器	301.77	二级	
7847	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	石花电信支局	367.68	一级	
7848	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV洞河线线桥61	堰垭#8台区	40.02	一级	
7849	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	晋公庙村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7850	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	玄虎#5台区	25.6	二级	
7851	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	郝湾5#	0	三级	本身不可接入
7852	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	田湾14#	52.64	二级	
7853	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	冷家沟6#	81.09	二级	
7854	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	文畈27#	81.18	二级	
7855	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	龙坪#16台区	46.68	二级	
7856	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	艾家沟16#	49.52	二级	
7857	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪二回线纪60	吴家咀5#	0	三级	本身不可接入
7858	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	曹河10#	0	三级	线路不可接入
7859	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	曹河12#	0	三级	线路不可接入
7860	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	梁山村2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7861	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	梁山村3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7862	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	胡营中心小学	234.6	二级	
7863	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	丁冲五组1#	0	三级	本身不可接入
7864	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	金狮垭8#公变	160.4	二级	
7865	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	元冲7#	80.58	二级	
7866	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	观音沟9#	82.59	二级	
7867	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广三回线广55	神州运业大庆路4#（公）柱上变压器	335.92	一级	
7868	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	一鼎南台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7869	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	兴隆12#	162.1	二级	
7870	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV时瑞达A线马55	伙牌10#	0	三级	本身不可接入

7871	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	湾子9#	99.04	二级	
7872	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	闫徐9#（大黄家2#）	80.64	二级	
7873	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	胡湾15#	82.39	二级	
7874	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	朝阳湖8#	37.25	二级	
7875	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳六回线卞527线路	新街1#台区公变	39.14	二级	
7876	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	周岗3#	0	三级	本身不可接入
7877	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	中楼2#小学	261.94	二级	
7878	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	童营1#	160	二级	
7879	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	程河1#	236.26	二级	
7880	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	闫岗村1#（一组）	29.05	二级	
7881	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	宋咀2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7882	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张59	张集村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7883	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	大王庙五组	84.2	二级	
7884	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	黑林沟村	0	三级	线路不可接入
7885	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	断层沟3#	40.01	二级	
7886	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	前王1#1组	25.1	二级	
7887	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	罗湾一组2#公变	22.78	二级	
7888	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	刘家岭#3台区	24.28	二级	
7889	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	响井5#-2	0	三级	本身不可接入
7890	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	老街（公）柱上变压器	236.26	二级	
7891	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	洪寨村1#（一组）	80.31	二级	
7892	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	丁庄村赵庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7893	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	鄂西社区02#公用变	260.09	二级	
7894	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	雷家牌坊村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7895	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	公用9#	13.63	二级	
7896	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	鹿二村台区125402(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7897	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联一线（石64-大56）石64线路	杨溪湾10#	166.38	一级	
7898	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	李庙中学公变	165.5	二级	
7899	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV流水线邓57	三分厂1#台区	260.05	二级	
7900	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV流水线邓57	襄南监狱4#台区	354.32	二级	
7901	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	雷祖店12#	115.12	二级	
7902	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西五回线西67	油厂88#	80	二级	
7903	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	拦马河信用社79#	304.88	一级	
7904	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	龙岗7#	0	三级	本身不可接入
7905	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	水田坪5#	28.27	二级	
7906	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	水田坪4#	41.63	二级	
7907	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	姜店村6#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7908	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	袁湾10#	96.29	二级	
7909	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	大堰村3#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7910	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	清水店三组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7911	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	大树垭#6台区	26.89	二级	
7912	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	一大队三中队台区	40.01	二级	
7913	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	杨湾三组2#变压器	22.82	二级	
7914	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱岗罗庄2#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7915	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	优良九组3#	0	三级	线路不可接入
7916	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	方营村10号	131.06	二级	
7917	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	莘庄4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7918	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	昔岗二组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7919	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	地稅家属区公变	256.87	一级	
7920	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	长沟#6台区	80.71	二级	
7921	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	罗家山#7台区	21.16	二级	
7922	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	昌集2#	35.45	二级	
7923	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	后庄14#	83.3	二级	
7924	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	下涂9#（下涂中北）	292.04	二级	
7925	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	下涂10#（下涂中）	0.93	二级	
7926	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	牛首村五组25#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
7927	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	下涂8#（大队广场南）	127.46	二级	
7928	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	冷家沟7#	59.97	二级	
7929	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	黄丰村九组12#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
7930	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王河8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7931	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	黄岗7#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7932	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	良种场2#	322.78	二级	
7933	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	当咀四组10#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7934	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	来庄6#	96.03	二级	

7935	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	大房营泵房台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7936	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	吴集八组	80.36	一级	
7937	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	周湾10#	21.71	二级	
7938	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广五回线清81	纺织局2#（公）柱上变压器	327.26	一级	
7939	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾九组北18#	0.52	二级	
7940	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	兴隆14#	41.66	二级	
7941	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	资山六组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7942	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	杨大桥北6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7943	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	兴隆15#	165.86	二级	
7944	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV二库线板58	板桥卫生院(新)	342.8	二级	
7945	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	路	肖营16#	326.12	二级	
7946	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV社区线板62	板桥政府(新)	171.54	一级	
7947	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	王庄9#	14.41	二级	
7948	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河张联线河545	张沟3#	132.28	二级	
7949	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	陶湾14#	40.37	二级	
7950	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	林果场2#	40.61	二级	
7951	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	化肥厂	211.91	二级	
7952	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	庙坪#9台区	160.27	一级	
7953	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	窑湾五组2#公变	252.02	二级	
7954	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	徐家滩3#	61.25	二级	
7955	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	黄土岭#2台区	40.05	二级	
7956	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联一线严521	舒庙4组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7957	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	石门4#	0	三级	本身不可接入
7958	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	长乐三组1#	0	三级	线路不可接入
7959	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	梅庄7#.	157.54	二级	
7960	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	寨子05#(5组二甲)	66.26	二级	
7961	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	界牌垭6#	80.25	一级	
7962	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	新庄小河（鹿头）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7963	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）财508线路	樊岗10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7964	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	高庄四组 2 #	80.58	二级	
7965	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	辛店岗4#	16.9	二级	
7966	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变20#台区	324.43	一级	
7967	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	廖湾3#	0	三级	线路不可接入
7968	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	紫盖山2#公变	519.32	二级	
7969	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	胡家井13#	80	二级	
7970	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	南刘岗9 #	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7971	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	占云六组2#	0	三级	线路不可接入
7972	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	占云十组2#	0	三级	线路不可接入
7973	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	占云四组2#	0	三级	线路不可接入
7974	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	云旗山#7台区	80.96	二级	
7975	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	云旗山#8台区	80.74	二级	
7976	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	二大队四队台区	40.01	二级	
7977	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	埠口12#	87.27	二级	
7978	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	二大队三队老场部2#台区	40.01	二级	
7979	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	淳河7#小学	111.33	二级	
7980	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园一回线园70	前进五居2#（公）柱上变压器	330.85	二级	
7981	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	莺河村三组4#	161	二级	
7982	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	金王4#（老金家）	133.31	二级	
7983	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	黄营9号	145.76	二级	
7984	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台一组3	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7985	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢四回线鄢505	七里岗一组3#	117.29	二级	
7986	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	中心路6#	164.04	一级	
7987	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	小陈营7#	0	三级	本身不可接入
7988	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	艾畈6#	82.71	一级	
7989	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	小笋峪4#	44.87	二级	
7990	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	金盆岭3#	0	三级	线路不可接入
7991	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	车店二组1#	0	三级	线路不可接入
7992	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	后庄13#	81.07	二级	
7993	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	洛河北8#（八组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
7994	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV天马联一线马57	双坪#6台区	297.25	二级	
7995	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	庞营五组12#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
7996	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	石场专变	160.01	二级	
7997	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	供销家属院2#	249.73	二级	
7998	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	三医院家属院	189.65	二级	

7999	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	大堰7#	55.63	二级	
8000	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	张岗村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8001	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	徐营10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8002	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	枣阳市福民小区公变	0	三级	线路不可接入
8003	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	庙坡3#3组	46.07	二级	
8004	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	任庄#7	160.65	二级	
8005	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	洞山寺8#	69.72	二级	
8006	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	铁庙沟9#	80.38	一级	
8007	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	董台村2#（公）柱上变压器	324.45	一级	
8008	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	铁庙沟8#	80.57	一级	
8009	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	观音沟10#	161.82	二级	
8010	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	后庄18#	78.77	二级	
8011	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	陶湾16#	68.66	二级	
8012	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	马营三组2#公变	135.24	二级	
8013	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	徐岗8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8014	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	姜沟11#	96.56	二级	
8015	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	七里岗6组五号台区	342.76	一级	
8016	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	东吴19#	62.36	二级	
8017	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	周李庄4#	0	三级	线路不可接入
8018	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	中楼10#北庵2	81.24	二级	
8019	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	金寨18#	122.25	二级	
8020	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	桃庄5#	0	三级	线路不可接入
8021	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	易家湾1#	0	三级	线路不可接入
8022	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	桃庄6#	0	三级	线路不可接入
8023	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	下四河淤3#	40	二级	
8024	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西三回线光62	石油公司公变55#	252	一级	
8025	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	冥阳洞2#公变	65.06	二级	
8026	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	郑庄村5#（何沟）	42.62	二级	
8027	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	（94C）棉花公司台区	167.58	一级	
8028	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	冯家湾6#柱上变压器	40.77	二级	
8029	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	王营村10#	53.34	二级	
8030	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	鳌头山#5台区	80.02	二级	
8031	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	翟庙南2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8032	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张岗村五组5#（公）柱上变压器	64.77	二级	
8033	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	泉眼4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8034	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV分路碑线金55	分路碑#4台区	40.58	二级	
8035	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	李坡4#	0	三级	线路不可接入
8036	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保58	康复桥#17-2台区	332.62	二级	
8037	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	桂花沟1#	8.08	二级	
8038	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	后王1#5组	100.1	二级	
8039	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV流水线邓57	襄南监狱5#台区	333.7	二级	
8040	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV流水线邓57	三分厂2#台区	162.71	二级	
8041	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV流水线邓57	襄南监狱6#台区	161.45	二级	
8042	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	大柳树公变	160.1	二级	
8043	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	付庄5#三组（太平）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8044	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	汪家井杨家冲2#配变	200.17	一级	
8045	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	护州三组2#-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8046	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	符淌三组2#	160.88	二级	
8047	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	朱坡一组2#	118.77	二级	
8048	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	溜石2#	80.78	二级	
8049	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联二线吴59	酒厂泵站台区	322.15	二级	
8050	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	王城街道20#变压器	320	二级	
8051	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV岗潘联线潘63	洪山头6#	81.61	二级	
8052	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	桑杈园公变1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8053	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	邹家院#7台区	38.74	二级	
8054	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	石河三组3#	10.15	二级	
8055	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	后畝17#	66.09	二级	
8056	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	高庄一二组5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8057	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊A55线路	高庄一二组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8058	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	铁湖十四组2#	168.6	二级	
8059	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	八里林场台区	320	一级	
8060	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	杨集5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8061	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV三道岭线赵57	青龙山3#	80.04	二级	
8062	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	熊湾3#	54.92	二级	

8063	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	竹园9#	128.89	二级	
8064	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	中国电信公变	322.16	一级	
8065	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	红卫村2#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8066	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	黄垭11#	80.02	二级	
8067	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	种畜场3#	46.16	二级	
8068	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	王岗12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8069	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集17#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8070	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	杨楼村2#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8071	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	陈楼村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8072	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	彪庙18#	81.51	二级	
8073	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	潘湾梨园2#	160.01	二级	
8074	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	蒋湾9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8075	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	酒厂#7-4台区	85.26	二级	
8076	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	殷畈13#	141.45	二级	
8077	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	田河16#	40.01	二级	
8078	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）德413线路	苏家盘10#	162.05	二级	
8079	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	李庙五组8#	80	一级	
8080	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	杜庙村5#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8081	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	官庄村6#（六组）	122.93	二级	
8082	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	荆家棚8#	24.59	二级	
8083	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	淳河6#粮站	251.03	二级	
8084	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	汤岗10#	83.56	二级	
8085	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	尹张9#	81.82	二级	
8086	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	周李庄3#	0	三级	线路不可接入
8087	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	孙王营8#七组	162.8	二级	
8088	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	王桥六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8089	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	桃庄7#	0	三级	线路不可接入
8090	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	杨岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8091	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何岗村1#	283.16	二级	
8092	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	王家坪4#（山家湾）	40.62	二级	
8093	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居六组	80.02	一级	
8094	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	中郭05#（移民点）	80.01	二级	
8095	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	石佛寺3#	132.82	二级	
8096	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	黄岗6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8097	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	沈岗3#	80.63	二级	
8098	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	苏家店8#	1.8	二级	
8099	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	李集3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8100	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV流水线邓57	三分厂3#台区	168.58	二级	
8101	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV流水线邓57	邓林社区2#台区	325.33	二级	
8102	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗八组#3-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8103	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV粮站线黄56	李楼07#（3组）	0	三级	本身不可接入
8104	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	申家冲9#	80.55	一级	
8105	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	张湖小学4#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
8106	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	石桥32#（周畅军门口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8107	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清73线路	浩然路2#（公）柱上-变压器	253.54	二级	
8108	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联二线吴59	工人新村台区	161.59	二级	
8109	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陈湾10#	107.81	二级	
8110	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	农场3#台区	80	二级	
8111	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	龙兴9#5组	282.36	二级	
8112	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	新集村5#六、七组（1#）	19.15	二级	
8113	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV落讴联线落58	杨棚五组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8114	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	宋集一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8115	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	新庄二组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8116	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联线余76	面粉厂2#	322.98	二级	
8117	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	檀湾村八组11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8118	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保一回线黄56	艺园小区公变	511.16	二级	
8119	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	前营村三组11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8120	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）银76线路	铁路局2#公变变压器	313.26	二级	
8121	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV垭子口线紫55	中股岭4#	71.17	二级	
8122	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	七里3#一组	105.48	二级	
8123	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪二回线纪60	吴家咀4#	0	三级	本身不可接入
8124	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集16#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8125	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	凡庄村10#（聂庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8126	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV电台线钱71	水洼三组2#	267.07	二级	

8127	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	方冲#8	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8128	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	胡营街道2#	133.04	二级	
8129	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	柜门关14#	0	三级	线路不可接入
8130	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	王家坑9#	80.59	二级	
8131	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	史岗村一组（三）	315.49	二级	
8132	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	东吴18#	80.38	二级	
8133	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	王庄08#（下范家）	82.09	二级	
8134	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	姜沟12#	48.66	二级	
8135	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	肖庄5#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8136	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	八里小区5#	306.32	二级	
8137	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	服装厂公变	28.48	一级	
8138	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	龙兴3#大门口	167.94	二级	
8139	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶家10#（陶冲）	54.35	二级	
8140	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	方庄村5#（马档）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8141	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	金牛寺1#	80.36	二级	
8142	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	曾庄二组2#公变	80.68	一级	
8143	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	吉岗村梁档	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8144	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	大林#6台区	71.26	二级	
8145	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	程岗村9#（小李庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8146	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武锯联一线（武60-锯57）武60	吴湾村13#（五组南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8147	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	蒋口#4台区	0	三级	线路不可接入
8148	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	贾角尖#2台区	27.46	二级	
8149	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	西关村8#	160	一级	
8150	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村9#	109.37	二级	
8151	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	付湾6#	263.41	二级	
8152	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	小河沟#6台区	7.68	二级	
8153	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星五组1#	80.33	二级	
8154	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	姚庵一组17#（公）柱上变压器	80	一级	
8155	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	亢营村4#	76.81	二级	
8156	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	化肥院公变9#	160	一级	
8157	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	下四河淤2#	80	二级	
8158	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	方各1#村	0	三级	线路不可接入
8159	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	泰山1#	93.73	二级	
8160	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	百峰#6台区	41.37	二级	
8161	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	欧店#6台区	53.04	二级	
8162	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	明湾6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8163	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	曾家垭#8台区	30.34	二级	
8164	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	王楼9#（大队2）	8.81	二级	
8165	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首村六组14#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
8166	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	栾家坡#3台区	78.17	二级	
8167	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	温坪#4台区	1.66	二级	
8168	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡#11台区	0	三级	线路不可接入
8169	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	夏岗太阳坡变压器	180.17	一级	
8170	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	李家湾#6台区	0	三级	本身不可接入
8171	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	方冲5#6组	80.01	二级	
8172	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	关庙6#台区	40.05	二级	
8173	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8174	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	姚湾村1#（路北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8175	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	郭安一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8176	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	胡庄1#（黄庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8177	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	阴阳坡2#	0	三级	本身不可接入
8178	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	李河村2#	0	三级	本身不可接入
8179	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	贺湾5#	0	三级	线路不可接入
8180	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	学府路国税局公变94#	200	一级	
8181	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	华岗3组（公）柱上变压器	31.19	二级	
8182	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	简槽#2台区	10.44	二级	
8183	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	狮子岩2#	163.19	二级	
8184	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	西马#6（张马庄）	51.42	二级	
8185	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	鲁家油坊2#	40.05	二级	
8186	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	崔庄（新市）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8187	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	缫丝厂公变	83.62	二级	
8188	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV山泥联一线泥54	花木店二组3#（公）柱上变压器	252	二级	
8189	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	赵堂村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8190	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	郝棚村2#（郝棚西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

8191	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	赵山8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
8192	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	板凳岗（喝大块）	22.84	二级	
8193	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	白鹤岗6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8194	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲四组1#（公）柱上变压器	195.25	二级	
8195	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村十五组4#（公）柱上变压器	12.23	二级	
8196	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	湖河西街4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8197	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	平川村1#	83.2	一级	
8198	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	姜梁5#	74.12	二级	
8199	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	红花村11#（五组）	44.4	二级	
8200	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	姚岗公用4#（东街）（JD）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8201	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV石棉线钱64	钱营4组1#（公）柱上变压器	80	二级	
8202	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	鹿二村2#台区125731	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8203	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联二线（王60-丁62）王60	王城三组	63.5	二级	
8204	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	方庙1#变压器	0	三级	线路不可接入
8205	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	耿湾四组	0	三级	线路不可接入
8206	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	前湾工作站3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8207	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	长堰村5#（李庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8208	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	下河村	160	二级	
8209	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	瓦屋场1#变压器	80.32	二级	
8210	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	程岗村1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8211	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联三线春55	西郊村委会	21.1	二级	
8212	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	候岗村4#（敖庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8213	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村9#（八组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8214	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	万洋村3#（一组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8215	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	顺流2#公变	0	三级	线路不可接入
8216	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡东村8#（东街一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8217	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	长冲四组	0	三级	线路不可接入
8218	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛浴线薛58	洛浴办	55.01	二级	
8219	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	余畈三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8220	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	董河村李庄121104	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8221	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	李湾八组	0	三级	线路不可接入
8222	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	仪表厂小区（公）3#柱上变压器	252	二级	
8223	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	杨家河三组（公）柱上变压器	252	一级	
8224	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	山西二号台区	0	三级	线路不可接入
8225	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	朝阳二号台区	0	三级	线路不可接入
8226	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊A55线路	高庄3.4组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8227	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	万楼二组1#	80	二级	
8228	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	梅岗1#50（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
8229	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	平桥一组100（公）柱上变压器	35.97	二级	
8230	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	雷山五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8231	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	包畈一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8232	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	中石桥三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8233	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾五组	9.77	二级	
8234	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊七组	2.25	二级	
8235	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	蛮力海七组	0	三级	线路不可接入
8236	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	刘家营1#	62.84	二级	
8237	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	彭家河1#	14.4	二级	
8238	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	杨大方	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8239	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	松树坡1#2组	0	三级	本身不可接入
8240	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗许坡村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8241	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	高锋村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8242	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	莺河村五组	142.11	二级	
8243	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	僧庄村四组	69.89	二级	
8244	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	陈庙五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8245	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	邓林村三组2#	69.06	二级	
8246	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	耿家湾#1台区	21.46	二级	
8247	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	三桥村6#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8248	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	大浪淘沙2#公变	265.47	一级	
8249	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	钟鼓坪收费站台区	15.73	二级	
8250	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV山泥联一线泥54	花木店三组2#（公）柱上变压器	155.17	二级	
8251	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV烟厂B线樊84	3607生活区1#（公）	344.48	二级	
8252	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	辛庙村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8253	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	罗仕沟#5-1台区	23.9	二级	
8254	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV洞河线桥61	堰堰#4台区	82.18	一级	

8255	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	龙堰	163.44	二级	
8256	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	方庄村1#（卫生室）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8257	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	金盘洞#3台区	0	三级	线路不可接入
8258	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾一组1#	45.94	二级	
8259	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	宋家湾#7台区	10.59	二级	
8260	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	大庙3#公变	40.72	一级	
8261	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	汪家井杨家冲台区	61.4	二级	
8262	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	黄老营4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8263	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	郑营二号公变68#	201.92	二级	
8264	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	枣林村1#	83.73	二级	
8265	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	余嘴村13#(十三组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8266	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	余嘴村10#(十组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8267	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	优良二组6#	80	二级	
8268	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	套楼村2#（小套楼）	39.39	二级	
8269	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	柿子园李庄	160	一级	
8270	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	罗棚村3#(毛楼)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8271	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	祝冲村2#(新庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8272	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	长堰村3#(江庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8273	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	上河四组	145.2	二级	
8274	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	孙井村一组	0	三级	线路不可接入
8275	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	玉皇五组（公）柱上变压器	18.34	二级	
8276	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	马寨村2#	11.24	二级	
8277	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	赵家坪1#公变	0	三级	线路不可接入
8278	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	铁炼村4#（八组）台区	0	三级	线路不可接入
8279	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾六组	40.02	二级	
8280	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	灵庙街道4#	162.06	二级	
8281	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	政府公变（公）柱上变压器	281.5	二级	
8282	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	洪庙村四组（公）柱上变压器	126.55	二级	
8283	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	香石五组	0	三级	线路不可接入
8284	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV街道线徐59	余庄村2#（十字街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8285	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	朝阳一号台区	0	三级	线路不可接入
8286	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	新街五组2#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
8287	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	董楼四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8288	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	段营村2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8289	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	长冲三组	0	三级	线路不可接入
8290	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	何湾四组4#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
8291	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	杨楼村	139.82	二级	
8292	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊八组	35.22	二级	
8293	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	新集六七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8294	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	肖湾八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8295	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	谢湾村6#	106.98	二级	
8296	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	三房村7#(潭湾)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8297	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗辛庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8298	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	勾庄村2#(程庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8299	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	鸿雁河2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8300	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	张巷	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8301	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	大堰村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8302	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	李湾2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8303	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	窑湾四组	333.54	二级	
8304	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	僧庄村二组	144.1	二级	
8305	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	三桥村2#(三组)台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8306	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	邓林村五组	80.31	二级	
8307	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	雅口村四组（东）	90.54	二级	
8308	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	竹林桥4#	55.3	二级	
8309	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV大庙山线峪62	金寨10#	76.83	二级	
8310	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	宋湾2#（宋湾）	82.2	二级	
8311	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板58夹马寨线	新集11#台区	0	三级	线路不可接入
8312	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	曹河6#	0	三级	线路不可接入
8313	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	张王岗河滩5#	0	三级	线路不可接入
8314	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	柴岗5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8315	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫金镇线紫59	双庙垭7#	104.29	二级	
8316	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	百峰#11台区	80.72	二级	
8317	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	兰康4#	0	三级	本身不可接入
8318	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	陈湾5#	31.2	二级	

8319	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏油联线魏545	云湾33#	175.65	二级	
8320	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	长沟#5台区	66.79	二级	
8321	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	梅庄8#	148.7	二级	
8322	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	宋庄村5#(刘荣庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8323	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	王家沟4#	33.34	二级	
8324	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV竹林口线马59	松岗岭#3台区	30.57	二级	
8325	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	方各10#（八组）	0	三级	线路不可接入
8326	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	金桥四组（公）柱上变压器	8	二级	
8327	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	西河街2#	230.88	二级	
8328	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	玛瑙观1#	40	二级	
8329	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	八里七组	252	一级	
8330	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	铁庙沟2#	83.58	一级	
8331	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	竹林四五组5#	40	一级	
8332	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	三门二组	80	二级	
8333	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	杜岗1.7组5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8334	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	董田村二组	0	三级	线路不可接入
8335	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	沙河三组	0	三级	线路不可接入
8336	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	油房湾村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8337	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	随阳公用2#	320	一级	
8338	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	李桥五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8339	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	五连村8#台区	0	三级	线路不可接入
8340	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村8#（七组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8341	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	马道池3#	28.67	二级	
8342	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	泉沟1#	61.39	二级	
8343	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	同心二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8344	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	滋坪二号台区	0	三级	线路不可接入
8345	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	荣新花园1#	226.48	二级	
8346	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	随阳农场	112.78	二级	
8347	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	标湖二号台区	0	三级	线路不可接入
8348	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	中岭二号台区	0	三级	线路不可接入
8349	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	标湖一号台区	0	三级	线路不可接入
8350	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	陈家榜一组公变	80.62	一级	
8351	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	竹林村3#	59.87	二级	
8352	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	谭湾五组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8353	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	范湾四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8354	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	余咀五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8355	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	新集一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8356	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	宋集二组(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8357	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	李桥三组（王城）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8358	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	刘寨居委会3#（南头）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8359	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	台子湾四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8360	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	前井村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8361	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	董楼六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8362	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗北街	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8363	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	柏湾六、八组5#	80	二级	
8364	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	黄家坪3#	80.54	一级	
8365	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	史岗三组（2）	162.41	一级	
8366	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗王庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8367	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	吴湾村6#(六组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8368	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	相弓河	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8369	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白腊一回线白65	农业局公用	0	三级	线路不可接入
8370	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV邓流联线流57	余棚八组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8371	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	田台八组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8372	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	王桥五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8373	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	关冲村三、四4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8374	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村4#(三组)台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8375	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	陶湾村1#	0	三级	本身不可接入
8376	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	齐岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8377	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	华楼5#	59.3	二级	
8378	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	公变9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8379	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	李河村4#	0	三级	本身不可接入
8380	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	李家湾#5台区	17.74	二级	
8381	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	后湾#6台区	0	三级	线路不可接入
8382	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	长坪#3台区	0	三级	线路不可接入

8383	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	毛炸村12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8384	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	桥洼1#（桥洼）	0	三级	本身不可接入
8385	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV粮站线黄56	李楼05#（秦家）	63.33	二级	
8386	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	韩巷村11#	196.79	一级	
8387	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	大垭#8台区	3.68	二级	
8388	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV汉水线小56	汉水一组3#200	133.66	二级	
8389	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳六回线卞527线路	建筑公司2#	204.01	二级	
8390	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	前常1#台区（大队部边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8391	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	柳营5#台区（东桥边）	42.1	二级	
8392	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐堤一组2#（公）柱上变压器	43.79	二级	
8393	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双北13#	161.54	二级	
8394	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪一回线袁57	袁冲5#台区	5.63	二级	
8395	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	洪岗二组1	80.69	二级	
8396	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	柏果树3#	261.16	一级	
8397	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	施沟2#变压器	0	三级	线路不可接入
8398	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	谭湾2#变压器	135.72	二级	
8399	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	马岗村6#（翟湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8400	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV刘升线罗61线路	刘升东街1#	0	三级	本身不可接入
8401	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	薤山配电站	10kV东薤联线薤501	高庙2#	82.51	一级	
8402	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	董田村	149.1	二级	
8403	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	崔庄村五组	80	一级	
8404	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	袁庄村	256.75	二级	
8405	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	八里四组	60.7	二级	
8406	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	十里村河边	0	三级	线路不可接入
8407	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	崔庄八组	320	一级	
8408	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	大堰一组30（公）柱上变压器	25.71	二级	
8409	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	杨家湖3#	62.21	二级	
8410	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛沿线薛58	刘家冲1#公变	166.84	二级	
8411	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	新街二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8412	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	韩公村2#（四组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8413	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	龙潭村2#（二组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8414	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	南街6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8415	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	果元厂1#	80.37	二级	
8416	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	金竹二号台区	0	三级	线路不可接入
8417	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	星河台区	0	三级	线路不可接入
8418	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	鱼泉河三号台区	0	三级	线路不可接入
8419	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	响水洞一组公变	24.43	一级	
8420	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	大庙五组	160	二级	
8421	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	山西一号台区	0	三级	线路不可接入
8422	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	涂家巷三组（公）柱上变压器	247.23	二级	
8423	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	乌金公用1#	141.3	二级	
8424	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	包畈五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8425	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	中石桥二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8426	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	吴集村二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8427	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	罗寨七组	0	三级	本身不可接入
8428	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	池湾三组1#	10.7	二级	
8429	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	毛庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8430	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	高庵村2#（张咀）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8431	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗蒋庄村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8432	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	窑湾六组2#	343.59	二级	
8433	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	流水街道3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8434	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	万寿桥3#	40.01	二级	
8435	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	蛮力海五组	32.1	二级	
8436	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	段营四组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8437	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	杉树林村4#	0	三级	本身不可接入
8438	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱岗龚庄2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8439	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	茶庵四组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8440	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	凉水	40	二级	
8441	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	潘湾3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8442	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	圣庙二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8443	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	杜河1#台区（杜河泵站）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8444	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	毕岗5	143.84	二级	
8445	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	彭咀二组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8446	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	路	大吉桥3#	355.72	二级	

8447	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口三组4#	81.05	二级	
8448	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	普陀村一组11#（公）柱上变压器	80.79	二级	
8449	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	区教育体育局#2	201.81	二级	
8450	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	下口泉4#台区	61.53	二级	
8451	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	陈湾3#	66.59	二级	
8452	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	高王庄#12（小庄）	120.87	二级	
8453	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	方庙3#变压器	0	三级	线路不可接入
8454	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	施沟1#变压器	0	三级	线路不可接入
8455	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	北井街1号变压器	263.26	二级	
8456	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	张湾村五组	260.93	一级	
8457	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	周湾八组	0	三级	线路不可接入
8458	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严春联三线严526	鲍庄潭家湾	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8459	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	上当二组	59.22	二级	
8460	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	建筑公司（环城）	265.61	一级	
8461	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	刘楼村五组	0	三级	本身不可接入
8462	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	二郎村6#	43.64	二级	
8463	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	石堰三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8464	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	罗庙街道1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8465	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	三里岗四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8466	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	新村二组1#	498.4	二级	
8467	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	范湾四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8468	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	五连村1#（三组）台区	0	三级	线路不可接入
8469	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	万洋村2#（四组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8470	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	龚埭村1#（村）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8471	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	一碗水1#公变	38.4	二级	
8472	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊九组	13.53	二级	
8473	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	觅水洞1#公变	0	三级	线路不可接入
8474	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	后冲二号台区	0	三级	线路不可接入
8475	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	金竹一号台区	0	三级	线路不可接入
8476	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV刘升线罗61线路	刘升北街公用2#	54.79	二级	
8477	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	柳湖台区	0	三级	线路不可接入
8478	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	晏湾村（公）柱上变压器	80	二级	
8479	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	阳坡台区	0	三级	线路不可接入
8480	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	长岭一组	0	三级	线路不可接入
8481	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	西泉庙台区	96.15	一级	
8482	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	古岭四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8483	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	古岭五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8484	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	杨集1#160（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
8485	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	孟湾2#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
8486	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	吴集村七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8487	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	余咀四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8488	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	台子湾一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8489	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8490	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV二库线板58	曾桥二组	15.87	二级	
8491	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	大庙一组1#	40	二级	
8492	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢三回线白64	粮油供应公司	261.14	二级	
8493	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡西村3#(蔡阳中学北)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8494	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	陈庄三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8495	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	吕冲	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8496	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	周楼	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8497	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联三线陶59	梁家村100（公）柱上变压器（待退役）	68.22	二级	
8498	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	紫庙五组3#	23.41	二级	
8499	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	官营三、四组	73.01	二级	
8500	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	一库农业队	28.35	二级	
8501	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	端公四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8502	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	罗家界	0	三级	线路不可接入
8503	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	杜沟5#	0	三级	线路不可接入
8504	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	江垱四组1#（公）柱上变压器	160	二级	
8505	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	西郊村五组	40	二级	
8506	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	老街#5台区	82.09	二级	
8507	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	公用8#	82.51	二级	
8508	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	黄岗11#	0	三级	本身不可接入
8509	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	高庄村5#	69.01	二级	
8510	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	白集14#6组	112.49	二级	

8511	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	黄营06#(付岗)	161.67	二级	
8512	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60—琚57）武60	郭庄村7#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8513	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	汪洋变电站	10kV官庄线万60	安垆村11#（公用）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8514	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）谷69线路	大古桥5#	330.99	二级	
8515	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	赵庄三组3#（公）柱上变压器	160	二级	
8516	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	前岗6#六组	80.83	二级	
8517	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	廖湾村1#变压器	0	三级	线路不可接入
8518	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	白水纸厂	291.58	一级	
8519	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	箭弓垭1#	65.59	一级	
8520	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	雨坛三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8521	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板58夹马寨线	大淌3#台区	0	三级	线路不可接入
8522	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	石桥2#公变	80.38	二级	
8523	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	粮机250（公）柱上变压器	200	二级	
8524	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	鲍庄村	80	一级	
8525	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	董田村六组	87.33	二级	
8526	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	长冲五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8527	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	马寨村3#	64	二级	
8528	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	三门村四组	74.3	二级	
8529	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	闻畈村二组#（公）柱上变压器	80	二级	
8530	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	闫家岗村1#(琚察路口)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8531	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	白水一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8532	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	胡巷678组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
8533	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口五	13.04	二级	
8534	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	白马三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8535	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	铁椽庵2#	81.04	一级	
8536	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	邓家院2#	167.76	一级	
8537	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	泉沟2#	16.01	一级	
8538	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	响水寺2#	18.16	二级	
8539	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	鱼泉河四号台区	0	三级	线路不可接入
8540	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	庙垭二号台区	0	三级	线路不可接入
8541	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	滋坪三号台区	0	三级	线路不可接入
8542	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	鱼泉河一号台区	0	三级	线路不可接入
8543	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	狮子口三组公变	81.53	一级	
8544	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	庙岗华场公变	85.22	一级	
8545	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	薛梁五组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
8546	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	狮子口六组公变	42.7	一级	
8547	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	孟湾1#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
8548	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	江庙2#50（公）柱上变压器	72.56	二级	
8549	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	孟湾4#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
8550	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	北水河#4台区	40.02	二级	
8551	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	白竹头#2台区	33.68	二级	
8552	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	杨楼七组4#	1.29	二级	
8553	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	聂营1#100（公）柱上变压器	23.63	二级	
8554	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	洞尔一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8555	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	马冲台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8556	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	大堰(后湾组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8557	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	邱家畈3#	81.27	二级	
8558	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	黄庙六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8559	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联一线武54	古城村4#(四组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8560	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV刑川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	付家湾2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8561	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60—琚57）武60	郭庄村1#(一、三、四组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8562	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	洛河北1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8563	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	南山村	0	三级	线路不可接入
8564	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	中湾	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8565	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	车站村1#(邵庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8566	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	莺河村四组	46.22	二级	
8567	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	莺河村三组（2	80.37	二级	
8568	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	周湾村	0	三级	线路不可接入
8569	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	莺河村六组	83.47	二级	
8570	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	大阳坡#3台区	67	二级	
8571	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	桐树店二八组（公）柱上变压器	207.65	二级	
8572	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	打鼓台4#台区	9.18	二级	
8573	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	耿湾六组2#	0	三级	线路不可接入
8574	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	柳营1#台区(小学)	52.75	二级	

8575	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	河南坪#6台区	0	三级	线路不可接入
8576	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	大畈#6台区	82.18	二级	
8577	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	罗湾03#（1组）	161.89	二级	
8578	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	天鹅#7台区	80.19	二级	
8579	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	金店4号	81.2	二级	
8580	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	大营一组6#（公）柱上变压器	54.59	二级	
8581	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	大埡冲三组2#	14.25	二级	
8582	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	合心三组1#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
8583	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁保联一线翁523	黄土岭#3台区	268.05	二级	
8584	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	白峪沟#3台区	10.92	二级	
8585	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	龙湾5#	329.51	二级	
8586	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	谭湾3#变压器	68.76	二级	
8587	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	谭湾8.10组6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8588	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板58夹马寨线	潮水1#台区	0	三级	线路不可接入
8589	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	曹冲村1#（油房）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8590	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	鲍庄村张庄	261.43	二级	
8591	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	铁炼村3#（六组）台区	0	三级	线路不可接入
8592	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	董家台变压器	42.08	一级	
8593	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV吕岗线宋54	吕岗一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8594	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	余畈五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8595	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	喻咀二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8596	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口九组	40.2	二级	
8597	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	茶场三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8598	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	大房营村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8599	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	资山街道2#（JD）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8600	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口八	60.48	二级	
8601	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8602	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	龙潭村5#（八组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8603	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村11#（十组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8604	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	桐树村1#（六组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8605	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	马道池1#	67.17	二级	
8606	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	马道池2#	81.82	一级	
8607	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	杜家坪2#	40.52	一级	
8608	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	庙埡一号台区	0	三级	线路不可接入
8609	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	亢山台区	0	三级	线路不可接入
8610	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	庵沟五组公变	40.32	一级	
8611	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	周湾四组台区	167.1	二级	
8612	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	中岭一号台区	0	三级	线路不可接入
8613	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	孙家巷六组（公）柱上变压器	252	二级	
8614	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	杨家河四组（公）柱上变压器	252	一级	
8615	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV街道线徐59	余庄村5#（王庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8616	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	杨集五组4#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
8617	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	何湾六组100（公）住上变压器	0	三级	线路不可接入
8618	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	褚庙1#100（公）柱上变压器	160	二级	
8619	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	吴集村四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8620	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	台子湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8621	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	冰林一组变压器	0	三级	线路不可接入
8622	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	马台1#	81.08	二级	
8623	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	刘口7#200（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
8624	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	前湾1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8625	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗火神庙	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8626	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	潘台9#	274.76	二级	
8627	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	付家湾3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8628	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV古城线武59	古城村1#（古城）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8629	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	高庙一组	0	三级	本身不可接入
8630	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	张冲村2#（小东湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8631	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	黄湾村二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8632	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV白楚四回线楚74	白庙五组3#	124.8	二级	
8633	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾村六组	0	三级	线路不可接入
8634	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	伍河九组	71.07	二级	
8635	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	古山2#	162.62	二级	
8636	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	樊湾四组	80.01	二级	
8637	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	袁寨3#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8638	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV清油联线清63	西湾8#配变！	0	三级	本身不可接入

8639	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	樟木沟#5台区	84.09	二级	
8640	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	东元一组	0	三级	线路不可接入
8641	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	企业局公变35#	200	一级	
8642	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	茶树坪#6台区	12.55	二级	
8643	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	习湾村6#（一组）台区	0.38	二级	
8644	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垱七组3#	0	三级	本身不可接入
8645	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	九屋二组4#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
8646	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联三线贞608	黄家二组4#（公）柱上变压器	306.2	二级	
8647	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	简家坪#17台区	71.08	二级	
8648	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董三回线董607	董台一居（公）柱上变压器	350.21	二级	
8649	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	尤岗七组台区	43.03	二级	
8650	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	棉花加工厂公变	35.21	二级	
8651	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南59城西三回线	华新公变	151.94	二级	
8652	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	勾庄村4#(武岗)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8653	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾一组1#	51.9	二级	
8654	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	曹河#3	0	三级	线路不可接入
8655	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	三房村6#(高二房)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8656	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	大堰角一组台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8657	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	桃花沟2#	37.57	二级	
8658	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	横岭二组（公）柱上变压器	1.05	二级	
8659	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口二组	48.11	二级	
8660	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东59雨淋台二回线	汪家畈五组	58.25	二级	
8661	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	邓家院1#	70.36	二级	
8662	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	冯岗四组4#	200	一级	
8663	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	庄庙台区	0	三级	线路不可接入
8664	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	响水洞九组公变	81.07	一级	
8665	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	庙岗张家河公变	81.44	一级	
8666	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	伍河三组加工厂	67.9	二级	
8667	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花60花庄线	花庄六组台区	85.71	一级	
8668	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	大庙村5#	101.52	二级	
8669	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	孔家畈四号台区	0	三级	线路不可接入
8670	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	梅岗2#100（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
8671	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	橡树1#（公）柱上变压器	56.71	二级	
8672	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	庙坪#4台区	61.23	二级	
8673	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	胡湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8674	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	刘畈	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8675	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	双湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8676	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	大张庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8677	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	候岗村1#(候岗)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8678	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	曾湾村三组	10.54	二级	
8679	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	曾湾村六组	81.5	二级	
8680	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡西村9#(西街五组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8681	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV邓流联线流57	余棚村六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8682	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	黄湾村五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8683	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	孔畈村二组	39.09	二级	
8684	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	付寨三组	0	三级	线路不可接入
8685	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	骆王村1#（骆王）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8686	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	梁集8组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8687	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	畜牧场6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8688	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联一线（财602-峪57）峪57线路	蒋岗2#	0	三级	线路不可接入
8689	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	任岗村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8690	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	田营4#台区（4组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8691	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV红石亮线银52	红石亮4#	149.04	二级	
8692	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	付岗7#柱上变压器	18.31	二级	
8693	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	雷家岭#4台区	0	三级	线路不可接入
8694	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	马家嘴2组1#	40.56	一级	
8695	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	何庄三组2#台区1255011	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8696	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	巩湾村8#	85.01	一级	
8697	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	陈庙4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8698	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区28#（千手对面）	99.5	二级	
8699	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	汪家沟#2台区	54.11	二级	
8700	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	郝营2#	0	三级	本身不可接入
8701	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	牌坊街建行门口公变20#	320	一级	
8702	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	兴隆路公变1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

8703	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	八一4#	65.87	二级	
8704	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	方庙4#变压器	0	三级	线路不可接入
8705	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	袁畈二组变压器	16.15	一级	
8706	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	高庵村5#(高庵)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8707	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV古城线武59	古城村6#(九组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8708	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	雨坛二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8709	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	市种兔厂	8.44	二级	
8710	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	官庄村2#(村)台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8711	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	白峪沟1#	0	三级	线路不可接入
8712	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	石堰一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8713	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	夏庄村3#(二马张)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8714	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线(武60—琚57)武60	郭庄村2#(二组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8715	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	横岭一组30(公)柱上变压器	0	三级	本身不可接入
8716	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城村1#(八组)台区	0	三级	线路不可接入
8717	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东59雨淋台二回线	魏家湾村	65.56	二级	
8718	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	杜家坪1#	113.47	二级	
8719	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场谢寨	104.65	二级	
8720	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场园艺	160	二级	
8721	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场东岗	80	二级	
8722	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	井泉坪一组公变	24.25	一级	
8723	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	响水洞二组公变	41.09	一级	
8724	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	狮子口二组公变	40.56	一级	
8725	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8726	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	路	红星6#公变	337.19	一级	
8727	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	张西4#(公)柱上变压器	80	二级	
8728	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	橡树5#(公)柱上变压器	83.67	二级	
8729	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	洞尔三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8730	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	中湾三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8731	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汽配线汉58	二郎村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8732	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	西赵湖六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8733	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	闫家岗村12#(江寨)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8734	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线(武55-琚54)琚54	三王村4#(李河)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8735	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线(武55-琚54)琚54	马岗村1#(马岗)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8736	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄湾村九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8737	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	省一建4#(公)柱上变压器	252	一级	
8738	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	省一建1#(公)柱上变压器	252	一级	
8739	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	余棚村二组	83.44	二级	
8740	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	余棚村一组	143.05	二级	
8741	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	莺河村三组(1)	63.94	二级	
8742	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	孔畈一组2#	26.76	二级	
8743	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	王城五组	0	三级	线路不可接入
8744	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	薛场村3#(汪营)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8745	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	邓林村三组	81.52	二级	
8746	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	雅口七组2#	22.51	二级	
8747	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	僧庄一组2#	83.47	二级	
8748	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	马桥街#3台区	0	三级	线路不可接入
8749	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线(汾64-盛49)盛49线路	柳桥2#	80.65	二级	
8750	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线(石77-大63)大63线路	方湾1#	247.87	二级	
8751	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	洪堰10#	42.54	二级	
8752	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	花门楼5#	24.07	二级	
8753	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	陡山气象站台区	30.28	二级	
8754	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	口泉8组2#	18.52	二级	
8755	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线(峪59-方51)峪59线路	泉水7#	80.89	二级	
8756	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	龙沟六组垭子冲	0	三级	线路不可接入
8757	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	便河广场2#	26.12	一级	
8758	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	皇城四组2#	83.1	二级	
8759	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾二组3#	56.25	二级	
8760	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	余岗二组3#(公)柱上变压器	252.23	二级	
8761	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线(歇57-欧54)欧54	长岭#4台区	80.69	一级	
8762	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	史李3#台区(小学)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8763	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	江冲六组2#变压器	81.91	一级	
8764	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联线双56	刘猴四组5#	3.65	二级	
8765	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线(唐56-汉61)唐56	易仓四组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8766	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联线双56	刘猴四组4#	47.46	二级	

8767	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	南山#5台区	81.2	二级	
8768	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳五回线卞528	凤凰小区公租房01#变	20.7	二级	
8769	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	团山一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8770	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	八里岔3#	0	三级	线路不可接入
8771	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV霍庄线枣58	霍庄六组2#	0	三级	线路不可接入
8772	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	柳林四组4#（公）柱上变压器	35.35	二级	
8773	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	辛家坪4#公变	80.34	二级	
8774	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	烂泥湖冲3#台区	130.11	二级	
8775	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴集七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8776	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	钟湾村五5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8777	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	雨坛一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8778	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	蔡西村16#（申畈三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8779	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV青龙线锯61	青龙村2#（六组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8780	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV古城线武59	杨畈村6#（后畈）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8781	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	陈坡1#公变	262.56	一级	
8782	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	上当四组	124.5	二级	
8783	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	八里九组	320	一级	
8784	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	宋岗	257.24	一级	
8785	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	黄楼四组	0	三级	线路不可接入
8786	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	湾堰八组5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8787	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	莲花四组1#100（公）柱上变压器	28.31	二级	
8788	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东59雨淋台二回线	西沟村	17.43	二级	
8789	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城村7#（十一组）台区	0	三级	线路不可接入
8790	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8791	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	双坪4#	23.66	二级	
8792	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	铁椽庵1#	29.9	二级	
8793	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	双坪3#	41.73	一级	
8794	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	闻畈五组（公）柱上变压器	80	二级	
8795	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场李湾	1.93	二级	
8796	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	周湾五组台区	80.21	二级	
8797	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	响水洞三组公变	40.22	一级	
8798	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	徐湾5#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
8799	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	卞岗3#（公）柱上变压器	17.77	二级	
8800	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	庾家坪#4台区	0	三级	线路不可接入
8801	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	雷山二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8802	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董二回线董508	长春小区（公）柱上变压器	228.44	二级	
8803	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	三王村5#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8804	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	程岗村5#（王庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8805	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	田湾一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8806	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	黄湾村七组（1	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8807	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）荆50	前湾2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8808	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	流水街道公变2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8809	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	省一建2#（公）柱上变压器	252	一级	
8810	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	雅口村三组	0	三级	本身不可接入
8811	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	莺河村二组	80.01	二级	
8812	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	莺河村一组	160.7	二级	
8813	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	刘坡村2#（余寨）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8814	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	僧庄村一组	40.18	二级	
8815	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV店垭街线店56	店垭街#1台区	274.11	二级	
8816	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	余畈一组台区	81	二级	
8817	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	冯家8#	58.94	二级	
8818	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林九组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8819	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山五组3#	81.64	一级	
8820	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	江垱三组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
8821	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	雷祖殿10#	6.61	二级	
8822	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	九屋四组5#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
8823	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV徐团联三线贞411线路	王伙六组6#（公）柱上变压器	169.39	二级	
8824	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	韩岗村1#	180.47	二级	
8825	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV园区东线富52	北经八路公变	251.19	二级	
8826	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	宋家湾#6台区	278.29	二级	
8827	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	白鹤岗村11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8828	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山三组3#	44.72	二级	
8829	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	自来水2#	42.15	一级	
8830	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	高王01#（高王）	146.28	二级	

8831	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	春陵二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8832	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板58夹马寨线	大淌1#台区	0	三级	线路不可接入
8833	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	红星26#公变	261.85	二级	
8834	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	龙淌1#变压器	28.6	二级	
8835	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	晏山2#变压器	42.74	二级	
8836	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	公用3#(农行)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8837	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	肖湾十二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8838	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	八里村	320	一级	
8839	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	赵当二组照明	10.25	二级	
8840	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	万楼五组3#	47.2	二级	
8841	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	杜岗十一组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8842	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	黄柏埡变压器	16.68	二级	
8843	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	池湾一组3#	160	一级	
8844	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	杨楼办公室6#	110.97	二级	
8845	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	安埡村1#（一、二组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8846	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	官山五组50（公）柱上变压器	4.54	二级	
8847	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	旗杆三组6#	80	二级	
8848	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	大西一组1#	0	三级	本身不可接入
8849	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	观音一组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
8850	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	李庙二组2#	59.53	二级	
8851	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	河心六组（公）柱上变压器	80	二级	
8852	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	电教中心4#（公）柱上变压器	252	一级	
8853	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	毛家山二号台区	40.19	一级	
8854	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	火田1#台区	43.13	二级	
8855	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	河心一组（公）柱上变压器	80	二级	
8856	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	胡河4#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
8857	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	大河村4#（二组）	0.5	二级	
8858	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	柴家湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8859	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	赵庙6.7组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8860	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	草寺四组1#	13.46	二级	
8861	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	鸿雁河1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8862	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV塔园线沈61	坡寨子1#	40.65	一级	
8863	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	大庙六组7#	27.63	二级	
8864	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	刘猴街道1#	282.71	二级	
8865	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	陈楼办公室2#	45.02	二级	
8866	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	熊河水库1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8867	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	长堰村6#(毛岗)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8868	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	界碑头1#台区	129.18	二级	
8869	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	窑湾十组2#	128.79	二级	
8870	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	赵岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8871	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	刘家河5#台区	0	三级	本身不可接入
8872	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	雷家营3#台区	87.11	一级	
8873	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV邓流联线流57	黄湾村八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8874	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV邓流联线流57	余棚村三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8875	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	四铺村1#（四铺）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8876	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	皂角树2#	74.01	二级	
8877	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	红土村三.五组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8878	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	莘庄2#台区1252005	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8879	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	付家寨6#	40	二级	
8880	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	莲花石1#	83.17	一级	
8881	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	李岗村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8882	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	白集6#3组	171.2	二级	
8883	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店埡变电站	10kV老街线店55	天星1#台区	0	三级	本身不可接入
8884	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店埡变电站	10kV杨树线店58	老街#3台区	35.08	二级	
8885	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石73-石65）石73线路	苍台新村4#	169.62	一级	
8886	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	刘达湾3#	0	三级	线路不可接入
8887	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	杜冲3#公变	81.61	二级	
8888	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店埡变电站	10kV杨树线店58	埡子口#7台区	33.53	二级	
8889	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	五家洲3#	90.62	二级	
8890	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	李佬九组8#（公）柱上变压器	55.62	二级	
8891	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	赤湖六组2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8892	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	金山村11#（三组）	0	三级	本身不可接入
8893	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区20#（老信用社）	157.16	二级	
8894	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	岗子#4台区	0	三级	线路不可接入

8895	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联B线马65	伙牌5#（加油站）	334.15	二级	
8896	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集五组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8897	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	茹湾村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8898	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	大户杨5#台区（大渠南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8899	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	落花潭街道9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8900	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	梅畈五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8901	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村16#（九组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8902	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	岗庙三组1#（公）柱上变压器	80	二级	
8903	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	黄庄村十组7#（公）柱上变压器	64.07	二级	
8904	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村二组7#（公）柱上变压器	45.46	二级	
8905	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳五回线卞528	金漳1#台区公变	222.94	二级	
8906	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	林业局门口公变	342.4	一级	
8907	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	孟楼村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8908	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	一建车队公变32#	320	一级	
8909	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	方庙2#变压器	0	三级	线路不可接入
8910	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板58夹马寨线	新集3#台区	0	三级	线路不可接入
8911	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	焦家湾2#变压器	24.65	一级	
8912	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	黄家河变压器	80.16	二级	
8913	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板58夹马寨线	大淌2#台区	0	三级	线路不可接入
8914	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	老湾3#变压器	40.33	一级	
8915	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	余嘴村1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8916	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	十里铺雷岗	160	一级	
8917	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡西村4#（西街四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8918	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	八里7#台区	80	一级	
8919	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	光明村	80	二级	
8920	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	崔庄四组	160	一级	
8921	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇璞联线皇65	蒋湾十三组	53.7	二级	
8922	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	桐树村4#（一组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8923	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	耿湾六组	0	三级	线路不可接入
8924	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	兴隆五、六组	114.82	二级	
8925	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	洪庙一组50（公）柱上变压器	3.4	二级	
8926	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	尤河四组100（公）柱上变压器	27.18	二级	
8927	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	新庄#2（高营）	5.59	二级	
8928	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	旗杆五组3#	0.94	二级	
8929	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	灵庙二组2#	24	二级	
8930	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	大西五组4#	64	二级	
8931	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	三门一组	75.14	二级	
8932	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	青岭一号台区	19.05	二级	
8933	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	大垭台区	55.23	二级	
8934	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	钟湾村四组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8935	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	平桥六组（公）柱上变压器	80	二级	
8936	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	清水店一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8937	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	彭咀二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8938	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾二组	0.18	二级	
8939	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	何庄一组台区1255171	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8940	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	王岗村3#（张庄）	80.89	二级	
8941	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	董楼八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8942	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	清凉11#（大艾庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8943	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	双槽门一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8944	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV塔园线沈61	马庄2#	40	一级	
8945	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	陈岗五组3#	50.58	二级	
8946	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）荆50	付家湾1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8947	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	龚垭村3#（六组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8948	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	马家营4#台区	143.66	二级	
8949	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	刘家河2#台区	159.9	二级	
8950	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）赤55	大堰褚庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8951	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	城关五组1#	82.58	二级	
8952	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	城关五组2#	266.26	二级	
8953	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	石库2#	40.36	二级	
8954	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	周寨十三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8955	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	薛场村1#（薛场）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8956	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	长岭湾#2台区	70.76	二级	
8957	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	张坪4#公变	40.36	一级	
8958	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	斗城5#公变	47.39	二级	

8959	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	李家院一组1#	0	三级	线路不可接入
8960	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	碑垭3#	20.8	二级	
8961	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	下河村李桥	23.5	二级	
8962	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	张档6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8963	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	刘猴四组2#	85.31	二级	
8964	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联一线朱60	平堰一组北	166.08	二级	
8965	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	冯家岭#5台区	17.44	二级	
8966	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	舞旗山四组公变	0	三级	线路不可接入
8967	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	枣庄2#台区1262111	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8968	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	高王庄14#（前刘沟）	0	三级	本身不可接入
8969	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	大堰#2台区	160.13	二级	
8970	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	宏源公司台区	80.28	二级	
8971	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	陈桥2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8972	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	姚河三组2#（公）柱上变压器	53.27	二级	
8973	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	格垒嘴12#	233.93	二级	
8974	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	鸡冠河#7台区	324.9	一级	
8975	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	官庄村3#（三组）	154.43	二级	
8976	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	蒋家坡#7台区	40.04	一级	
8977	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	云岫五组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
8978	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	胡家营三组2#	53.52	二级	
8979	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙闫联线龙55线路	邓家湾(黄花峪台区)	80.09	二级	
8980	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	石井冲4#	66.46	二级	
8981	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	朱坡六组1	80.08	二级	
8982	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	王家湾变压器	40.61	一级	
8983	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	白水四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8984	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	马家湾变压器	20.38	二级	
8985	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	樊家寨2#变压器	80.92	一级	
8986	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	高庵村1#(程坡)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8987	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡西村5#(西街)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8988	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	鲍庄闫岗	66.25	二级	
8989	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	余嘴村3#(三组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8990	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	杨湾村1#	80.29	二级	
8991	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	木桥村4#(章庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8992	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	官庄村1#（一组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8993	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	公用5#(西街办)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8994	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	琚庄村1#(琚庄小学)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8995	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	无线电厂2#（公）柱上变压器	128	二级	
8996	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾六组	0	三级	线路不可接入
8997	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	白水二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
8998	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城村5#（村）台区	0	三级	线路不可接入
8999	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城村10#（十三组）台区	0	三级	线路不可接入
9000	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	大堰六组1#	13	二级	
9001	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	前王村1#（前王）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9002	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	树头一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9003	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢四回线鄢505	北水坝1#公变	329.45	二级	
9004	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	杨家山台区	16.1	二级	
9005	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	龙家川1#台区	41.48	二级	
9006	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	毛家山一号台区	80	一级	
9007	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	黄冲3#50(公)柱上变压器	91.6	二级	
9008	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	罗畈五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9009	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	柏树八组5#	40	二级	
9010	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	柴家湾一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9011	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	彭咀一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9012	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	宋集三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9013	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	彪庙3#	81.41	二级	
9014	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	邓家湾2#	53.65	二级	
9015	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	520小区	7.54	二级	
9016	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	贺湾六组4#	80	二级	
9017	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线B沈60	塔园1#	25.33	二级	
9018	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV塔园线沈61	水田冲1#	42.76	二级	
9019	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV青龙线琚61	三王村2#(上庄东)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9020	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	夏家湾4#台区	160.41	二级	
9021	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	谢棚	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9022	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	柳湾一组	0	三级	线路不可接入

9023	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	撒子堰2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9024	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	大西八组7#	141.36	二级	
9025	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	新店五组	80	二级	
9026	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	小星店6#公变	252	二级	
9027	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水二组2#	161.58	二级	
9028	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	白水寺风景区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9029	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	葫芦潭7#台区	0	三级	本身不可接入
9030	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	赵山三组3#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
9031	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	柳沟5#学校	164.6	二级	
9032	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联二线董60	黄金二组 2 #	53.89	二级	
9033	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	熊湾9#	149.19	二级	
9034	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	红树木沟7#	40	二级	
9035	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV孟镇线孟55	公变2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9036	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	杨湾2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9037	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	肖湾村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9038	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	摩天埡2#变压器	24.03	一级	
9039	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	罗棚村2#(金寨)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9040	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60—琚57）武60	车站村4#(汤寨)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9041	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	瓦屋场2#变压器	80.7	二级	
9042	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	胡坡村1#(胡坡)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9043	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	啤酒厂100（公）柱上变压器	80	二级	
9044	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	瓦子岗村3#(观音寺)台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9045	国网襄阳供电公司	国网襄阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	蔡西村14#(申畈一组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9046	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	胡岗村1#(一组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9047	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV青龙线琚61	闫家岗村13#(十三组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9048	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV青龙线琚61	闫家岗村5#(黄庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9049	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	杨井一组（公）柱上变压器	20.74	二级	
9050	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	横岭五组(公)柱上变压器	61.94	二级	
9051	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	毕庙五组50（公）柱上变压器	80	二级	
9052	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城村6#（三组）台区	0	三级	线路不可接入
9053	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	旗杆一组2#	80	二级	
9054	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	刘畈泵站1#	252	二级	
9055	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	柏树九组4#	53.67	二级	
9056	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	街道公用5#	320	一级	
9057	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	大堰移民5#	24	一级	
9058	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	苗家沟台区	28.24	二级	
9059	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	杨家河六组（公）柱上变压器	252	一级	
9060	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	伍垭台区	80.01	一级	
9061	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	黑河六组台区	42.3	二级	
9062	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	黄桥1#100(公)柱上变压器	7.86	二级	
9063	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	杜湾六组	160	二级	
9064	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	邹湾配变#100(公)柱上变压器	17.27	二级	
9065	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	李寨村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9066	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	刘庄3#（公）柱上变压器	80	二级	
9067	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	宋集一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9068	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	高冲四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9069	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	柴家湾三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9070	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	彭咀四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9071	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	埡子口4#	55.02	二级	
9072	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	罗庙六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9073	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	彪庙1#	166	二级	
9074	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	宝林寺村1#	0.08	二级	
9075	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	李桥村二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9076	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	马家营2#台区	164.74	二级	
9077	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	朱家垌	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9078	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	彭庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9079	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV腊楚二回线楚59	周岗十一组	128.22	二级	
9080	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	黄湾村六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9081	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	方湾3#	134.6	二级	
9082	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	资山三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9083	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	吴家营1#	72.63	二级	
9084	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	洪山嘴11#	104.42	二级	
9085	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	陈岗5组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9086	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	青龙湾#2台区	33.26	二级	

9087	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	秋风路公变68#	320	一级	
9088	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	三合15#九组	253.41	二级	
9089	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	大石桥村委会	80.02	二级	
9090	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	杨道子村4#	9.18	二级	
9091	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	襄州区肖湾办事处机车东北2#柱上变压器	197.23	二级	
9092	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	观音三组2#(公)柱上变压器	134.44	一级	
9093	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	青山山5#	80.21	二级	
9094	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	龙头湾3#	29.51	二级	
9095	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	通用机械厂门口公变	522.28	一级	
9096	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	清河陈家湾台区配变	80.5	二级	
9097	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	前进八组2#(公)柱上变压器	420.44	二级	
9098	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏高联一线魏543	台子湾三组公柱上变压器	172.38	二级	
9099	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	郑庄村1#(一组)	43.71	二级	
9100	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	田湾4#	0	三级	本身不可接入
9101	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	新街七组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9102	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	高寨二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9103	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	前海#2台区	0	三级	线路不可接入
9104	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	舒庙5组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9105	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	后坪#4台区	50.17	二级	
9106	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	小儿沟台区	40.02	一级	
9107	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	鄂北西侧公变11#	200	一级	
9108	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线(汾68-庙62)汾68线路	格咀2#	132.09	一级	
9109	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	樊家寨1#变压器	61.77	二级	
9110	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线(武60—琚57)武60	闻庄村1#(范湾)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9111	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线(武60—琚57)武60	曹冲村6#(怀店)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9112	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	蔡西村20#(申畈七组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9113	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV吕岗线宋54	王淌五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9114	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	胡岗村3#(朱家)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9115	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡西村11#(西街中心西)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9116	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	勾庄村5#(林场)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9117	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	十里村一组	0	三级	线路不可接入
9118	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	东台村4#(蚕场)台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9119	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	横岭四组30(公)柱上变压器	12.61	二级	
9120	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	薛梁二组50(公)柱上变压器	0	三级	本身不可接入
9121	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线(熊59-耿50)耿50线路	耿集2#公用	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9122	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城村3#(六组)台区	0	三级	线路不可接入
9123	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城村9#(四组)台区	0	三级	线路不可接入
9124	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	大堰四组2#	16.42	二级	
9125	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	大堰三组3#	15.39	二级	
9126	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线(丁57-丁67)丁57线路	兴隆二组1#	200	一级	
9127	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	旗杆八组1#	0	三级	本身不可接入
9128	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	井泉坪八组公变	24.07	一级	
9129	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	凉水一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9130	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线(唐56-汉61)唐56	李寨四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9131	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	徐湾2#(公)柱上变压器	131.28	二级	
9132	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	台子湾四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9133	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	高冲五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9134	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	优良八组5#	80	二级	
9135	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	红花六组6#	24	一级	
9136	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	邓家湾1#	155.19	二级	
9137	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	杨湾村3#	5.73	二级	
9138	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	木桥村2#(黄岗)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9139	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	马家营3#台区	101.6	二级	
9140	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	刘家河4#台区	162.52	二级	
9141	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	洛河北2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9142	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV邓流联线流57	黄湾八组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9143	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV韩汉联一线(汉56-韩66)汉56	二郎三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9144	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄湾村一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9145	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	倒座庙1#	40.48	二级	
9146	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	三里岗二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9147	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线(黄59-古61)线路黄59	上张#1(大王)	0	三级	本身不可接入
9148	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线(马62-龙63)龙63	松树坡5#2组	0	三级	本身不可接入
9149	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	鸿兴园#1台区	61.9	二级	
9150	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	石门集3#公变	0	三级	线路不可接入

9151	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	孙井五组6#	0	三级	线路不可接入
9152	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	八一上洲2#（公）柱上变压器	189.07	二级	
9153	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	杜河7#台区（凡营渠道边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9154	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	重阳#6台区	48.81	二级	
9155	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	朱家岗柱上变压器	82.2	二级	
9156	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	苗家沟2#台区	40.73	二级	
9157	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	冯湾4#	254.57	二级	
9158	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	小黄营4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9159	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	设计院公变	200	一级	
9160	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	七里店7#台区	0	三级	本身不可接入
9161	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	曹坡8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9162	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	后王3#6组	80.25	二级	
9163	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	黄沟1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9164	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	安庄村3#（三组）	25.31	二级	
9165	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	黄渠河8#（赵坡）	23.13	二级	
9166	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV刘升线罗61线路	刘升南村公用5#	94.79	二级	
9167	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	康咀一组10#（公）柱上变压器	88.2	二级	
9168	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	周庄村5#（办公室）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9169	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	武马岗5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9170	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	台口#2台区	40.01	二级	
9171	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	申家楼2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9172	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	黄坑4#	323.2	一级	
9173	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	赤湖村#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9174	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西三回线光62	公安局公变76#	252	一级	
9175	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	大庙三组3#	41.37	二级	
9176	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	店子村3#（郭庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9177	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	边家湾变压器	53.05	二级	
9178	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡西村2#（西街公用）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9179	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋六组2	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9180	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	程岗村2#（吴庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9181	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联一线武54	徐畈村3#（邓寨）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9182	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	桐树榜一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9183	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	杨畈村5#（石畈）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9184	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	闸口1#315（公）柱上变压器	252	二级	
9185	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武锯联三线武55	闫家岗村7#（上寨）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9186	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	莲花二组100（公）柱上变压器	0.57	二级	
9187	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	灵庙八组1#	46.43	二级	
9188	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武锯联三线武55	闫家岗村8#（中寨）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9189	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	长堰村4#（高埔）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9190	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	长堰村7#（李咀）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9191	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	马岗村3#（草堰）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9192	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	官庄村3#（八组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9193	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	杨楼五组5#	24	二级	
9194	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联二线（王60-丁62）王60	中楼一组1#	80	二级	
9195	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	黄河三组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
9196	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	玻纤厂（公）柱上变压器	235.8	二级	
9197	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	潘台4#公变	215.27	二级	
9198	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥六组（公）柱上变压器	252	一级	
9199	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	大冲1#变压器	43.36	二级	
9200	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	南湾变压器	40.67	二级	
9201	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武锯联一线（武60-锯57）武60	吴湾村10#（后头湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9202	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	冯岗6#	160	一级	
9203	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	大西三组3#	40	二级	
9204	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	亢老湾三组3#	45.56	二级	
9205	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联二线（王60-丁62）王60	钟楼办公室2#	80	二级	
9206	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞公祠线庞65	涂家巷一组（公）柱上变压器	80	二级	
9207	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	小坪台区	43.38	二级	
9208	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞公祠线庞65	庞公祠七组（公）柱上变压器	252	二级	
9209	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广一回线广82	二毛巾厂柱上变压器	133.22	二级	
9210	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	曲阳岗台区	81.48	二级	
9211	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	李家山台区	40.5	二级	
9212	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	涂巷四组（公）柱上变压器	80	二级	
9213	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	顺河四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9214	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	陈楼四组3#	14.7	二级	

9215	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	资山街道1#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9216	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	九屋1#100（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
9217	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	陈湾组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9218	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	王湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9219	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	高冲二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9220	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	马虎桥村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9221	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	财庙2#	75.95	二级	
9222	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	罗汉九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9223	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	罗汉五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9224	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	同心六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9225	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	乌金八组4#	160	二级	
9226	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	亢老湾七组2#	80	一级	
9227	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	北河村2#	0	三级	本身不可接入
9228	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	杨公河	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9229	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	黄湾村七组(2	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9230	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	曾湾四组2#	38.87	二级	
9231	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚三回线白72	农科所	217.53	二级	
9232	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张59	张集村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9233	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	柏湾九组1#	36.11	二级	
9234	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	卢岗三组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9235	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	冯楼七组1#	40	二级	
9236	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	雅口村六组	0	三级	本身不可接入
9237	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	邓林村二组	18.54	二级	
9238	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	孔畈村一组	80.53	二级	
9239	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	邓林村四组	81.1	二级	
9240	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	宋营村3#	0	三级	本身不可接入
9241	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	陈集2#	80	二级	
9242	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	南垭2#台区	25.23	二级	
9243	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴集四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9244	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV张家沟线大55	大坪#5台区	0	三级	线路不可接入
9245	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	张岗6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9246	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	火星庙村4#	0	三级	本身不可接入
9247	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	肖畈五组新增	0	三级	线路不可接入
9248	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	黄河四组（公）柱上变压器	11.2	二级	
9249	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	1路灯工区40#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9250	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	李岗#7（石庄2）	0	三级	本身不可接入
9251	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	西泉庙四组	101.89	二级	
9252	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	盘龙村（邓家湾）	41.86	二级	
9253	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	黄祠4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9254	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	茹湾村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9255	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	松职小区3#（公）柱上变压器	258.37	二级	
9256	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	后岗6#二组	130.41	二级	
9257	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	春芳营八组15#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
9258	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	陈埠村2#	77.59	二级	
9259	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	程岗村3#(草堰)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9260	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	王桥七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9261	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	勾庄村3#(勾庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9262	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	隆兴村2#(徐坡)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9263	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	王家洼八组100（公）柱上变压器	160	二级	
9264	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联一线武54	杨畈村1#(农场)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9265	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	西乡一组50（公）柱上变压器	40	一级	
9266	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	将军山1#	100.02	二级	
9267	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	郑岗村8#(毛寨)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9268	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	大店社区1#（一组）	111.34	二级	
9269	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武锯联一线（武60—锯57）武60	吴湾村4#(四组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9270	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	刘楼村六组	35.36	二级	
9271	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	马岗村5#(藕堰)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9272	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	大树扒1#	0	三级	本身不可接入
9273	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	韩公村1#（一组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9274	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	史祠三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9275	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	二郎一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9276	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	大堰七组4#	26.51	二级	
9277	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	李庙五组4#	28.98	二级	
9278	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	贺湾二组1#	10.98	二级	

9279	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	树头四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9280	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	刘畎四组4#	24	二级	
9281	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	孙家巷三组（公）柱上变压器	80	二级	
9282	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	水田畈台区	80. 89	二级	
9283	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	王家洼五组（公）柱上变压器	160	一级	
9284	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	杨家河八组（公）柱上变压器	160	一级	
9285	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	茅垭台区	80. 4	一级	
9286	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	王家庄台区	40. 45	一级	
9287	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	周寨四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9288	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	杨家湾#3台区	105	一级	
9289	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	徐楼六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9290	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	何湾1#50（公）柱上变压器（待退役）	0	三级	线路不可接入
9291	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	付岗1#100(公)柱上变压器	2. 07	二级	
9292	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	古岭七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9293	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	凉水四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9294	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	池湾村移民5#	24	一级	
9295	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	梅岗五组5#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
9296	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	加油站（公）柱上变压器	249. 7	二级	
9297	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集八组	40. 01	二级	
9298	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	彭冲七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9299	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	种子子公	256. 68	一级	
9300	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	达子八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9301	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	黄家坪2#	48	二级	
9302	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	三房村5#(王岗)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9303	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV邓流联线流57	余棚村四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9304	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗南街	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9305	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	平林村十一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9306	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗姚棚	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9307	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	邓棚联校	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9308	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	燕京社区	266. 93	二级	
9309	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	新河村1#一组	81. 75	二级	
9310	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	金银五组	80	二级	
9311	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	付寨七组	0	三级	线路不可接入
9312	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	九集变九59吴集线徐寨十三组变压器	80. 22	一级	
9313	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁黄联二线翁526分支线	土门#4台区	0	三级	线路不可接入
9314	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	西郊八组	160	二级	
9315	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡16#（杨三房2#）	8. 63	二级	
9316	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	姜湾村4#（一组）	0	三级	本身不可接入
9317	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	红光5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9318	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV谷丰路线汾78线路	龙湾尚品3#	511. 1	二级	
9319	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳银联一线柳524	彭家山3#	122. 31	二级	
9320	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV板新联线新59	白鹤二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9321	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	北风头5#台区	73. 48	二级	
9322	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	上海路南2#	343. 32	一级	
9323	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	茅草八组#2-	0	三级	线路不可接入
9324	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	市委2# 公变126#	252	一级	
9325	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武据联三线（武55-据54）据54	罗棚村1#(上下棚)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9326	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武据联三线武55	公用2#(财政所)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9327	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	南洲村1#（一组）台区	81	二级	
9328	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	上当村	160	一级	
9329	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	新庄二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9330	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	余嘴村12#(刘坡路口)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9331	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	酒精厂2#315（公）柱上变压器	252	二级	
9332	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	木桥村3#(小大房)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9333	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	酒精厂1#315（公）柱上变压器	252	二级	
9334	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	勾庄村6#(张寨)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9335	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武据联三线（武55-据54）据54	青龙村5#(八组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9336	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	叶庄村	0	三级	线路不可接入
9337	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武据联三线武55	据东村1#(老服装厂)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9338	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	玉皇村胡庄	320	二级	
9339	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	姜新三组50（公）柱上变压器	32	二级	
9340	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	玉皇村林场	40	二级	
9341	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	赵冲五组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
9342	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	天星寨1#	0	三级	线路不可接入

9343	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村5#（四组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9344	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	天池1#	0	三级	线路不可接入
9345	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	五连村6#（十二组）台区	0	三级	线路不可接入
9346	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	桐树村2#（七组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9347	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗五组	11.65	二级	
9348	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	罗汉三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9349	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	兴隆村一组2#	160	一级	
9350	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	刘畈三组2#	80	二级	
9351	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	云盘台区	40.17	二级	
9352	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	孔家畈一号台区	0	三级	线路不可接入
9353	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	白玉三组台区	0	三级	线路不可接入
9354	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	王家洼六组（公）柱上变压器	230.11	二级	
9355	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	河心二组（公）柱上变压器	160	二级	
9356	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	石棉生活（公）柱上变压器	252	二级	
9357	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	何湾5#100（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
9358	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	范湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9359	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	古岭六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9360	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	闫咀1#100（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
9361	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	冯楼八组4#	160	二级	
9362	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	高庙五组	154.02	二级	
9363	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	高冲一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9364	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	彪庙2#	248.96	二级	
9365	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	禹岗3#	80.11	二级	
9366	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	小陌山1#	69.66	二级	
9367	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	祝冲村5#（祝园）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9368	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	李湾1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9369	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗西街	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9370	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	刘沟	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9371	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢三回线白64	燕京啤酒	320.07	二级	
9372	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	付楼一组	80	二级	
9373	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	窑湾七组1#公变	405.24	二级	
9374	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	流水街道公变1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9375	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄湾一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9376	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白腊一回线白65	供电公司老电厂	0	三级	线路不可接入
9377	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	冯楼五组3#	262.44	二级	
9378	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	孔畈村五组	32.13	二级	
9379	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	孟湾2#	0	三级	线路不可接入
9380	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	袁店2#	16.68	二级	
9381	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	陈岗3组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9382	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	明家山4#	160	二级	
9383	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	徐家滩5#	0	三级	本身不可接入
9384	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	倒座庙#7台区	38.85	二级	
9385	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	刘家沟10#	165.7	二级	
9386	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐营一组1#（公）柱上变压器	32.1	二级	
9387	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	闫徐6#（闫徐2.3组）	62.5	二级	
9388	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	五家洲4#	176.03	二级	
9389	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	10kV雪美线B华新水泥公变	252	二级	
9390	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	精细化工公变28#	252	一级	
9391	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	西湾6#	25.89	二级	
9392	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	八里村9#（小蒋庄）	0	三级	线路不可接入
9393	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	胡家台#5台区	45.63	二级	
9394	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	土门畈2#	160.27	二级	
9395	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	王集1#	34.07	二级	
9396	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	泰山2#	182.54	二级	
9397	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	余嘴村4#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9398	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	大房村1#（大房东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9399	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	草堰七组	160	一级	
9400	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	祝岗村1#（祝岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9401	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	古林寺2#	129.8	二级	
9402	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	肖湾九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9403	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	杨家湖2#	36.93	二级	
9404	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	琚西村2#（卫生院西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9405	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	翠花铺1#	76.72	二级	
9406	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联三线春55	茶棚村委会	160	一级	

9407	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	(Q)高庄九组1#公用	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9408	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城村8#（十四组）台区	0	三级	线路不可接入
9409	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	张坪1#公变	80.25	一级	
9410	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城村2#（十二组）台区	0	三级	线路不可接入
9411	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	双湾五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9412	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	万洋村1#（村）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9413	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	五连村3#（村）台区	0	三级	线路不可接入
9414	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	冯岗三组1#	34.06	二级	
9415	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	贺湾五组3#	25.89	二级	
9416	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	洪庙一组（公）变柱上变压器	80	二级	
9417	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花60花庄线	花庄四组台区	85.22	一级	
9418	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	美术厂（公）柱上变压器	252	二级	
9419	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	范湾六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9420	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	闫咀2#100（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
9421	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	车河街道4#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9422	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	车河街道3#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9423	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	万楼村2#	0	三级	本身不可接入
9424	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	梅岗4#30（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
9425	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	王畎七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9426	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	清水店三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9427	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV紫官联线（紫58-官58）官58线路	大柳树1#	63.23	二级	
9428	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	华湾三组变压器	60.3	二级	
9429	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）严532	王湾四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9430	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	李楼六组3#	19.07	二级	
9431	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	达子三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9432	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联一线严521	(Q)王湾四级站	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9433	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武据联三线（武55-锯54）锯54	郑岗村2#(黄庄路口)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9434	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	陈家楼2#	3.76	二级	
9435	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	梓栎变电站	10kV梓曾联线梓507线路	曾庄九组变压器	72.83	二级	
9436	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	耿桥四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9437	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	邓林二组2#	17.72	二级	
9438	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	伍河六组	153.88	二级	
9439	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗二组#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9440	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畎线庙63	皂角树10#	163.67	二级	
9441	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首村五组11#柱上变压器	0	三级	线路不可接入
9442	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	桐树5#	80.08	二级	
9443	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	三王03#(1组)	81.9	二级	
9444	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	梓栎变电站	10kV梓曾联线梓507线路	王花园四组3#公变	181.3	一级	
9445	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	高碑#4台区	41.73	二级	
9446	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	刘店一组2#变压器	41.54	一级	
9447	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	汪家沟#9台区	3.82	二级	
9448	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV姚荣联一线（姚59-荣50）姚59线路	姚岗北街2#(河西庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9449	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	尤河村二组2#（公）柱上变压器	201.76	二级	
9450	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV石棉线钱64	钱营4组2#（公）柱上变压器	80	二级	
9451	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	后坪#3台区	29.4	二级	
9452	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	陈埠村6#	99.04	二级	
9453	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	郑营三号公变69#	0	三级	本身不可接入
9454	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	黄营村1#	168.53	一级	
9455	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	杨树淌变压器	80.17	二级	
9456	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	闸口2#315（公）柱上变压器	252	二级	
9457	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡西村13#(黄洲)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9458	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV上河线叶522	双庙村	160	一级	
9459	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武据联三线（武55-锯54）锯54	闫家岗村9#(余庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9460	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	李湾村2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9461	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	沈畎一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9462	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	金银一组	152.15	二级	
9463	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	卢岗公用1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9464	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	春陵一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9465	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口六组	40.03	二级	
9466	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	灵庙四组5#	0.02	二级	
9467	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	李庙八组	1.26	二级	
9468	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	涂家巷六组（公）柱上变压器	80	二级	
9469	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	杨家河一组（公）柱上变压器	160	一级	
9470	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	梨梓台区	0	三级	线路不可接入

9471	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	孙家巷七组（公）柱上变压器	252	二级	
9472	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	寨垭台区	80.66	二级	
9473	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	桐树岗组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9474	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	梅岗3#30（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
9475	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	史祠四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9476	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	殷畛村1#	99.85	二级	
9477	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	三门七组	73.45	二级	
9478	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	古树垭1#公变	15.96	二级	
9479	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武珞联三线武55	闫家岗村4#(钟庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9480	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畛线庙63	皂角树3#	80.4	二级	
9481	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	唐湾三组1#	40	一级	
9482	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	邓林村七组	82.33	二级	
9483	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	薤山配电站	10kV东薤联线薤501	红军村1#	80.65	一级	
9484	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河六组柱上变压器	163.89	二级	
9485	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	新集一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9486	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联一线魏525	台子湾一组2#（公）柱上变压器	252.26	二级	
9487	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	甫洲2#	80	二级	
9488	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	大户杨4#台区（道班）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9489	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	焦洼5#（沟北）	86.33	二级	
9490	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	杨坡5#	0	三级	线路不可接入
9491	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	龚陈七组	0	三级	本身不可接入
9492	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	凉水井5#	322.71	一级	
9493	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	肖湾4#	1.36	二级	
9494	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	商业街北台区	24.15	一级	
9495	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	大营7#（公）柱上变压器	237	二级	
9496	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	环保局公变	163.53	一级	
9497	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	尹张#11	63.45	二级	
9498	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV流水线邓57	农科所台区	80.42	二级	
9499	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	沈河三组1#（公）柱上变压器	7.18	二级	
9500	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	杨河台区1255131	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9501	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畛变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	咎家铺10号	82.88	二级	
9502	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	上堰村六组13#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
9503	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	孙李庄2#（风景区）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9504	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	西坪#4台区	130.64	二级	
9505	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	毛坡村3#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9506	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	坡下村	22.4	二级	
9507	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝三回线樊64	万户南（公）柱上变压器	260.23	二级	
9508	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	观音堂#1台区	1.36	二级	
9509	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV田大联一线大57	砗峪#2台区	5.48	二级	
9510	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居八组	49.54	二级	
9511	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	刘岗4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9512	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	董王06#(2组)	80.02	二级	
9513	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联二线余75	七里岗四组2#	153.86	二级	
9514	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	观音寨（李家坪）	59.56	二级	
9515	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	麒麟六组5#（公）柱上变压器	80	二级	
9516	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿各局线	上泉坪一组4#	252.13	二级	
9517	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	蔡岗村（公）柱上变压器	243.1	二级	
9518	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板56板桥线	长冲（河口3#）	0	三级	本身不可接入
9519	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	何庄村四组台区1255151	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9520	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	杨棚十组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9521	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	黄坪#3台区	46.42	二级	
9522	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	榆树岭1#	96.15	二级	
9523	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	王岗4#公变	0	三级	线路不可接入
9524	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	丁楼4#	31.88	二级	
9525	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	九里川#1台区	106.37	二级	
9526	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	艾家沟7#	40	二级	
9527	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联一线韩74	神龙居小区1#	7.24	二级	
9528	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联四线团63	邓城10#（公）柱上变压器	254.75	二级	
9529	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	龙潭村9#（六组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9530	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	周当村9#	38.47	二级	
9531	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	杨坡7#	0	三级	线路不可接入
9532	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	童湾6#台区	0	三级	线路不可接入
9533	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	小营3#（小冲）	46.18	二级	
9534	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪二回线纪60	吴家咀1#	0	三级	本身不可接入

9535	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	翠花铺5#	84.02	一级	
9536	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	李湾村4.5组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9537	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	李湾二组2#	0	三级	线路不可接入
9538	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	太平政府（公）柱上变压器	232.06	二级	
9539	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	邓林村六组	80.53	二级	
9540	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	廖庄2#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9541	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	东吴#9（13队）	0	三级	本身不可接入
9542	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	石灰山#2台区	81.06	二级	
9543	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	赵坡4#	0	三级	线路不可接入
9544	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	中厂	0	三级	本身不可接入
9545	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明五回线明59	二十五中（公）柱上变压器	252	二级	
9546	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	刘家3#（米集）	80	二级	
9547	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	龙门集2#公变	124.1	二级	
9548	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	观音沟4#公变	80.05	一级	
9549	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	石孙九组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9550	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	刘台八组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9551	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	下郝湾10#	71.31	二级	
9552	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	太平南街8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9553	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	姜庄2#（吴庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9554	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	武岗村桃庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9555	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	白马山七组台区	165.91	二级	
9556	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	大营6#（罗庄）	0	三级	本身不可接入
9557	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	百峰#9台区	40.85	二级	
9558	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	黄家冲4#	85.3	二级	
9559	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	高湾10#（公）柱上变压器	80	二级	
9560	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	王寨七组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9561	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	胡家井9#	10.23	二级	
9562	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9563	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	泉水堰六组1#台区	96.73	二级	
9564	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	涂沟6#（公）柱上变压器	59.66	二级	
9565	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	龙湾10#	327.56	二级	
9566	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	汪家沟#1台区	5.44	二级	
9567	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	韩家山1#公变	82.46	二级	
9568	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	居委会3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9569	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	翟湾1#	0	三级	本身不可接入
9570	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	马坡3#台区（装甲兵）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9571	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	张咀村1#	105.39	二级	
9572	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	大堰二组（公）柱上变压器	80	一级	
9573	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	邵楼村1#	7.6	二级	
9574	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	水泥厂农变	80.26	二级	
9575	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	肖溪沟1#	164.68	一级	
9576	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）银76线路	过山口二组3#	203.4	二级	
9577	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	夏岗一五组2#公变	41.36	一级	
9578	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	宋湾5#（3队）	4.81	二级	
9579	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	柴家湾四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9580	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	巩湾村10#	81.13	一级	
9581	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	护洲一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9582	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	羊五#5台区	161	一级	
9583	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	砂坪#5台区	52.2	二级	
9584	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	刘家坪#4台区	0	三级	线路不可接入
9585	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV大庙山线峪62	峪山15#	181.64	二级	
9586	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	胡庄5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9587	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	春陵八组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9588	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	杨大桥3#台区1257351	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9589	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	韩家卡4#	66.2	二级	
9590	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	万荡3#	17.82	二级	
9591	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	二房5#（东刘）	83.16	二级	
9592	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	吴马营1#2组	67.05	二级	
9593	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	洪家湾3#台区	0	三级	线路不可接入
9594	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	贾沟村8#	80	二级	
9595	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	付咀一组3#	80.13	二级	
9596	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪一回线袁57	袁冲13#	0	三级	本身不可接入
9597	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金桥沟#13台区	43.88	二级	
9598	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	东台村7#（一组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

9599	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	龙兴四组#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9600	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	司岗6#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9601	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	杨榜村9#	144.96	二级	
9602	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河张联线河545	张庄村3#	0	三级	本身不可接入
9603	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	合力7#四组	152.59	二级	
9604	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	黄坑3#	144.71	二级	
9605	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	程河2#	261.87	二级	
9606	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	胡家寨3#	60	二级	
9607	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	卫庄村2#（卫庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9608	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汽配线汉58	二郎十组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9609	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	杨祠六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9610	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	西村4组4#100KVA(公)柱上变压器	67.5	二级	
9611	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	转坡岭村	24.32	二级	
9612	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	芭桃#3台区	80.02	二级	
9613	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	李家院5#	0	三级	线路不可接入
9614	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	峡峪河#5台区	61.19	二级	
9615	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	望粮山#6台区	55.27	二级	
9616	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	牌坊七组2#（公）柱上变压器	8	二级	
9617	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	郑张营4#	149.05	二级	
9618	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	官山一组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
9619	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	湖河东街5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9620	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	李桥三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9621	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	西关村9#	18.94	二级	
9622	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村14#	179.55	二级	
9623	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	胡庄村2#（陈庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9624	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	刘岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9625	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	响水洞葡萄垭公变	80.44	一级	
9626	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	寺坪村#5台区	33.13	二级	
9627	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广五回线清81	种子公司2#（公）柱上变压器	257.7	一级	
9628	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	长坊	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9629	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	郭营6#台区（郭艳丽门前）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9630	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	梁营12#台区（73号饭馆对面）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9631	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	姚岗公用1#（十字街）(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9632	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	陈庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9633	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	张集村6#	75.86	二级	
9634	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	龙洞#3台区	40.21	一级	
9635	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	邓岗8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9636	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	张湾5#	10.43	二级	
9637	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	王伙小学（公）柱上变压器	325.47	二级	
9638	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	雷祖殿5#	258.94	二级	
9639	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	马家嘴小学台区	161.87	二级	
9640	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	土桥4#	21.37	二级	
9641	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	邹家院#3台区	57.28	二级	
9642	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	西湾8#	40.6	二级	
9643	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV竹林口线马59	深溪河#3台区	80.01	二级	
9644	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	廖店11#	0	三级	线路不可接入
9645	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	回龙村五组柱上变压器	0	三级	本身不可接入
9646	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶家14#(老杨家)	125.16	二级	
9647	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV青龙线琚61	长堰村9#（李咀北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9648	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	王李岗9#	0	三级	线路不可接入
9649	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	徐庶小区1#公变	20.95	二级	
9650	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	四新10#	203.8	二级	
9651	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河二组3#（公）柱上变压器	208.27	二级	
9652	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	电线厂2#	19.86	二级	
9653	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张镇线张61	张集村5#	132.48	二级	
9654	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	郝集二组#3-	0	三级	线路不可接入
9655	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	白龙池4#台区	80.9	二级	
9656	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张湖村九组15#	110.51	二级	
9657	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	超市（公）柱上变压器	128	一级	
9658	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	孙蔡七组2#（公）柱上变压器	6.84	二级	
9659	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	石油公司公用变	151.43	二级	
9660	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	王庄5#（杨庄）	51.13	二级	
9661	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	六股泉2#	40	二级	
9662	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	李岗村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

9663	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	詹冲村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9664	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	刘家沟村	73.14	二级	
9665	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	米居三组（公）柱上变压器	259.1	一级	
9666	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	鸡冠河#4台区	231.64	二级	
9667	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	陡坡6#	7.61	二级	
9668	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV古城线武59	古城村8#（关庄中）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9669	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	陈家集8#	81.04	二级	
9670	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	大李营三组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
9671	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	邹家院#5台区	83.02	二级	
9672	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	泉水埝8组	81.16	一级	
9673	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	彭湾村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9674	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	张弓#5台区	0	三级	线路不可接入
9675	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	给力幸福2#	402.74	一级	
9676	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	珍珠一组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9677	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	刘河五组2#（公）柱上变压器	161.79	二级	
9678	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	武营14#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9679	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	十里村六组2#	0	三级	线路不可接入
9680	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	二房14#（后二房4）	71.22	二级	
9681	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	简庄村四组台区125707	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9682	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	舒庄5#（马庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9683	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	康河4#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9684	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	熊河1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9685	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集15#（五干渠）	178.98	二级	
9686	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	光化办对面124#	252	一级	
9687	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	大冲八组（公）柱上变压器	52.76	二级	
9688	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	短峪沟#2台区	80.93	一级	
9689	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	尚岗村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9690	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	简庄七组台区125710	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9691	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	陈庙5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9692	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	涂沟一组1#（公）柱上变压器	80	二级	
9693	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	曾家垭#2台区	24.04	二级	
9694	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	九里岗5#	15.31	二级	
9695	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	陶湾村2#	84.24	一级	
9696	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	杜家坪4#	162.97	一级	
9697	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	王冲6#	1.66	二级	
9698	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	泉水埝九组2#公变	64.2	二级	
9699	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	砖庙街道	242.46	二级	
9700	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畝三组2#	80	二级	
9701	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	垭子口#9台区	45.84	二级	
9702	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾七组#2	0	三级	线路不可接入
9703	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	花园村四组2#（公）柱上变压器	10.24	二级	
9704	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	唐岗3#3组	81.12	二级	
9705	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	丁家场公变	271.65	一级	
9706	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	苏庄	40	二级	
9707	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	陈桥3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9708	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	回龙寺4#台区	228.2	二级	
9709	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	杨柳7#台区	279	二级	
9710	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	张咀七组	57.51	二级	
9711	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	申家营3#	15.2	二级	
9712	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	永乐五队58#	230.72	一级	
9713	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百马联线（百55-马55）百55线路	王龙沟#1台区	12.27	二级	
9714	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	窑湾一组1#公变	14.93	二级	
9715	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	观音沟4#	82.32	二级	
9716	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	三官庙#1台区	80.03	二级	
9717	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	郑家沟2#台区柱上变压器	40.74	二级	
9718	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	大堰褚庄2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9719	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	店子村9#（店子街南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9720	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV垭子口线紫55	天子沟2#	81.19	二级	
9721	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	榨溪#5台区	80.99	二级	
9722	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	亢山2#（西牛川）	0	三级	线路不可接入
9723	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	潘湾4#-2	95.85	二级	
9724	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	肖毛5#（路边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9725	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	园艺场3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9726	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园二回乔65	七桥6#（公）柱上变压器	327.4	一级	

9727	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	后湾#4台区	0	三级	线路不可接入
9728	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	胡湾1#	52.97	二级	
9729	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	王岗村10#	80.08	二级	
9730	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	中营村7#	58.16	二级	
9731	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪54	牧场8#	0	三级	本身不可接入
9732	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	宋营村10#	281.46	二级	
9733	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	曹坡5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9734	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	秦岗公用10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9735	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	郝岗2#	0	三级	线路不可接入
9736	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV樊阳线光55	卢营1#	0.16	二级	
9737	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	界牌垭2#	80.83	一级	
9738	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	施家沟#2台区	79.35	二级	
9739	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	柴家湾四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9740	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	彭岗6组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9741	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	（86Y）涇水小区	268.32	一级	
9742	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	双阳桥1#	5.61	二级	
9743	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	高庄村2#	59.35	二级	
9744	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	淳河5#一组	1.71	二级	
9745	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	薛刘03#（熊营）	0	三级	本身不可接入
9746	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	曹冲村9#（大房）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9747	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	沙河六组3#台区	82.79	二级	
9748	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	薛集06#（3组）	220.99	二级	
9749	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	月当3#（11组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9750	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	罗庄7#	47.47	二级	
9751	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	新桥16#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9752	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	韩家湾#3台区	0	三级	线路不可接入
9753	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	湾子5#（湾子六组）	62.13	二级	
9754	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）银55	过山口7#	210.19	一级	
9755	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	施吴04#（6组）	34.96	二级	
9756	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	曾岗一组2#（公）柱上变压器	42.54	二级	
9757	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联一线（柳510-谷59）谷59线路	邱家楼还建房	254.54	二级	
9758	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	大张13#（9队小张）	28.56	二级	
9759	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	主山寨2#公变	80.57	一级	
9760	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	陈庄（何庄）120815	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9761	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	舞旗山二组公变	0	三级	线路不可接入
9762	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	杨家湖5#	38.74	二级	
9763	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	闫徐3#（国道旁）	80.39	二级	
9764	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	金厢坪2#（学校处）	59.83	二级	
9765	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	打仗8#福利院	80.04	二级	
9766	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	甘沟街2#	180.14	二级	
9767	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	长岭3#台区	0	三级	线路不可接入
9768	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	东坪#1台区	51.02	二级	
9769	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	高集社区2#（马武街东）	163.84	二级	
9770	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王岗4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9771	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	谢湾3#4组	49.38	二级	
9772	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	罗榜3#	79.14	二级	
9773	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	芭桃#7台区	56.48	二级	
9774	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	高集社区5#（马武楼板厂）	135.89	二级	
9775	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	相公庄3#	133.21	二级	
9776	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居七组3#	256.71	一级	
9777	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	二房10#（左岗2）	43.06	二级	
9778	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	金王2#（王家洼）	0	三级	本身不可接入
9779	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	朱楼5#	0	三级	线路不可接入
9780	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	来庄5#	94.17	二级	
9781	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	高营3#	80.77	二级	
9782	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	塔湾2#	41.75	二级	
9783	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	路	街道9#	322.74	一级	
9784	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首村一组20#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
9785	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	莺河三组5#	131.23	二级	
9786	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	盐矿路2#	252	一级	
9787	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村十四组20#（公）柱上变压器	87.61	二级	
9788	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	小营10#（王山坡2）	23.88	二级	
9789	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	白鹤岗村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9790	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	小河4#台区（黑营）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

9791	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	齐岗6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9792	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱62线路	公用7#	100.96	二级	
9793	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）柳520线路	龚家河1#	322.8	二级	
9794	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	吴家桥2#	0	三级	本身不可接入
9795	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联三线陶59	大堰四组（公）柱上变压器	160	一级	
9796	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	安家湾#1台区	111.37	二级	
9797	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢三回线白64	窑湾十组3#	250.44	二级	
9798	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	青山五组（公）柱上变压器	12.48	二级	
9799	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	田湾04#（魏家）	0	三级	本身不可接入
9800	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	长岗4#台区	151.04	二级	
9801	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	罗湾一组3#公变	0	三级	本身不可接入
9802	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	雁落坪6#台区	42.53	二级	
9803	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张59	张集村14#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9804	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	何湾5#	0	三级	本身不可接入
9805	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	叶湾村部2#台区	0	三级	线路不可接入
9806	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	沈河一组（公）柱上变压器	83.24	二级	
9807	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙13#台区（余世杰门口）	81.45	二级	
9808	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李五组4#	16.86	二级	
9809	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	陈湾8#	28.02	二级	
9810	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴集六组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9811	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	黄庄村十组8#（公）柱上变压器	15.98	二级	
9812	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	流水街道公变4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9813	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	二房#12（加油站）	160.73	二级	
9814	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	坡下村6#	10.29	二级	
9815	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	廖家岗6#台区	156.22	二级	
9816	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	水库#3台区（翁泉）	24.29	二级	
9817	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	群运公变60#	21.47	一级	
9818	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	黄家场#1台区	40.05	二级	
9819	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	双堰3#	139.38	二级	
9820	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	彭家岭3#	0	三级	本身不可接入
9821	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	梅花#1台区	51.55	二级	
9822	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	王冲1#	121.81	二级	
9823	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	姜湾2#公变	40	一级	
9824	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	桐树村9#（四组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9825	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	漳口4#（公）柱上变压器	107.01	二级	
9826	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	贾湾3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9827	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	韩高楼2#	17.2	二级	
9828	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联二线谷63线路	太坪坊21#	275.28	二级	
9829	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛康镇线盛67	雷祖殿10#	334.65	一级	
9830	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV毛河线梁59	宋湾一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9831	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	小河7#台区（张发军门前）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9832	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百一回线歇60	歇马街#15台区	165.99	一级	
9833	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	唐湾一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9834	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	三合18#四组2	0.76	二级	
9835	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	振华小区4#（公）柱上变压器	267.37	二级	
9836	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	跑马岗7#台区	42.29	二级	
9837	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	朱彭6#四组	160.13	一级	
9838	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	黄家寨5#台区	8.68	二级	
9839	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	饲料养殖场公变	161.54	二级	
9840	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	九仙观九组变压器	87.03	二级	
9841	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	纪洪2#	80	二级	
9842	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	梁营1#台区（4、5组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9843	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区2#（市场）	234.08	二级	
9844	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	石梯2#台区1262081	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9845	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	黄洼村1#	23.27	二级	
9846	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	水田坪2#公变	80.04	一级	
9847	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	李山2#台区	32.02	二级	
9848	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	三房村8#（王岗北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9849	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	桑杈园公变2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9850	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	东湾#6台区	40.43	二级	
9851	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	汪洲4#	232.43	二级	
9852	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	郭营3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9853	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	董岗7#（董岗一组）	40.01	二级	
9854	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	先进七组（公）柱上变压器	80.01	二级	

9855	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	钟寨村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9856	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	阮店村1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9857	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	樊湾七组	160. 02	二级	
9858	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	易岗11#(11组朱岗)	61. 54	二级	
9859	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	姚岗5#2组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9860	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	桑元1#（桑元）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9861	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联一线东84	肖营10#	80	二级	
9862	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	大桥路富灵门口公变1#	252	一级	
9863	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪二回线纪60	吴家营2#	41. 53	二级	
9864	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶家04#(干罗家)	55. 45	二级	
9865	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	彭王05#(3组)	85. 49	二级	
9866	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	杨家岭#2台区	48. 85	二级	
9867	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	韩家坪#4台区	80. 93	二级	
9868	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	赵坡1#台区	0	三级	线路不可接入
9869	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	陈家湾#1台区	57. 95	二级	
9870	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	梁家畈3#	59. 22	二级	
9871	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	原种厂3#(原四队)	160. 82	二级	
9872	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	官沟村2#	81. 96	二级	
9873	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	秦嘴6#六组	80. 79	一级	
9874	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	严湾七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9875	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	王楼6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9876	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	东浴沟5组2#	40. 9	二级	
9877	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	白集10#10组	16. 66	二级	
9878	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	机车社区四区6#公变柱上变压器	258. 78	二级	
9879	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	朱岗4#台区	0	三级	线路不可接入
9880	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	朱楼8#	0	三级	线路不可接入
9881	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	邓岗7#	0	三级	线路不可接入
9882	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	三景庄4#公变	42. 49	一级	
9883	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	软木厂1#	352. 77	一级	
9884	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	罗家湾#6台区	0	三级	线路不可接入
9885	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	阳太坪三号台区	40. 23	二级	
9886	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	尤岗四组变压器	67. 48	二级	
9887	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶庄7#台区	82. 97	二级	
9888	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	曾岗6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9889	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	李楼雷咀2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9890	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	郝集二三组2-	0	三级	线路不可接入
9891	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联二线叶621	方圆公寓	504	一级	
9892	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	杨湾村部1#台区	11. 67	二级	
9893	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	凉泉4#	19. 3	二级	
9894	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	司岗2#(西-月河)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9895	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	(Q)乌金六组3#	2. 7	二级	
9896	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	镇政府公变1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9897	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	方寨村2#	32. 14	二级	
9898	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	孙楼村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9899	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡#5（张坡）	19. 12	二级	
9900	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV米油二线油74	谢洼5#公变	257. 1	一级	
9901	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	路庄4#	76. 84	二级	
9902	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汽配线汉58	二郎六组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9903	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	街道5#	156. 19	二级	
9904	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	西坪#7台区	80. 03	二级	
9905	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	北河林场6#	72	二级	
9906	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	王堤一组（公）柱上变压器	161. 91	二级	
9907	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	金山村10#（二组）	40. 46	二级	
9908	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	何骆九组2-	0	三级	线路不可接入
9909	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	彪庙6#	60. 5	二级	
9910	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	梅铺村4#	124. 56	二级	
9911	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	天宝寨#3台区	27. 96	二级	
9912	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	胡营7#7组	69. 77	二级	
9913	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	朱楼2#	0	三级	线路不可接入
9914	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	良种场三组2#	162. 57	一级	
9915	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	东坪#10台区	80. 61	二级	
9916	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联一线魏525	商贸小区4#（公）柱上变压器	334. 25	二级	
9917	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	东街3#（杜庄村南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9918	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	占云一组2#	0	三级	线路不可接入

9919	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村九组19#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
9920	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	木林包8#台区	23	二级	
9921	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	三岔河#1台区	29.62	二级	
9922	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	大王岗村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9923	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡#9台区	0	三级	线路不可接入
9924	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	开发区1#	334.51	一级	
9925	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	文湾1#3组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9926	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	瓦房滩#1台区	0	三级	线路不可接入
9927	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	吴湾一组（平林）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9928	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	九龙社区3#公变	258.18	一级	
9929	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	黄丰十组9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
9930	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	宋营村8#	69.14	二级	
9931	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	金铺九组2#	0	三级	线路不可接入
9932	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	李佬五组1#（公）柱上变压器	127.11	二级	
9933	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	方集7#	211.26	二级	
9934	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	清潭街道8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9935	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	曾岗村二组1#（公）柱上变压器	160.92	二级	
9936	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	武坡一组1#（公）柱上变压器	270.33	二级	
9937	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	林岗村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9938	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陈湾#3	80.01	二级	
9939	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	大张#4（徐厂）	8.26	二级	
9940	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	姜湾村8#（六组）台区	24.56	二级	
9941	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	前程一组4#	18.26	二级	
9942	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	闫营4#3组	96.14	二级	
9943	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	长岭#5台区	80.82	一级	
9944	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	土门畈6#	80.14	二级	
9945	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV山泥联一线泥54	花木店五组3#(公)柱上变压器	80	二级	
9946	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	西关村13#	4.25	二级	
9947	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	高楼二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9948	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城村13#（十组）台区	0	三级	线路不可接入
9949	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV魏庄线米60	郑岗9#	80.74	一级	
9950	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	茶庵七组9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
9951	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	贺店四组7#（公）柱上变压器	80	二级	
9952	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	龚洲七组2#（公）柱上变压器	37.77	二级	
9953	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	龚家坪（郑家湾）	44.79	二级	
9954	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	龙兴4#镇小	172.6	二级	
9955	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	桥头公变162#	160	一级	
9956	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	白杨沟1#	32.34	二级	
9957	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	东冲村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9958	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	唐湾五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9959	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	朱号6#9组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9960	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	西村10#（公）柱上变压器	161.98	二级	
9961	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	航空路社区门口公变207#	219.48	二级	
9962	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	蜡烛山#6台区	20.37	二级	
9963	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	李桥十组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9964	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	周庄西台区126016	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9965	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村十三组21#（公）柱上变压器	65.11	二级	
9966	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	马家营8#变压器	153.67	二级	
9967	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	彭梁01#(村委会)	8.17	二级	
9968	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	范湾村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9969	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	大竹园#5台区	0	三级	线路不可接入
9970	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	薛梁二组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
9971	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV竹团联一线团49	大李营村十组14#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
9972	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	石牛坪4#台区	162.57	二级	
9973	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	秦岗4#(四组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9974	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	姚家沟#2台区	35.16	二级	
9975	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	王寨3#四组	29.69	二级	
9976	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光二回线光71	城东工业区临时公用变	80	二级	
9977	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	大王岗村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9978	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	峰山#1台区	47.14	二级	
9979	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV塔园线沈61	王家山2#	12.43	二级	
9980	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	潘洼1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9981	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	大坡1#	221.46	二级	
9982	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	高王庄#5（杨岗）	23.97	二级	

9983	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV赵59腰平线	腰儿坪村1#	251.37	二级	
9984	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	响井2#	141.51	二级	
9985	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	贾湾2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9986	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	樊湾八组	40.08	二级	
9987	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	东村6#（西街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9988	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	马虎桥3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9989	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	赵岗8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9990	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	下湾4#	0	三级	本身不可接入
9991	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	太平五组2#	240.43	二级	
9992	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	安埡村7#（二组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9993	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	南岗村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9994	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	柳营2#台区（杜家营）	25.29	二级	
9995	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	大营#7（大营2）	38.35	二级	
9996	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	梁东六组4#（公）柱上变压器	145.15	二级	
9997	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	刘湾4#	52.01	二级	
9998	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	高冲五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
9999	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	建材市场#41台区	252.06	二级	
10000	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV下漳三回线漳61线路	徐庶庙6#	0	三级	本身不可接入
10001	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	雷祖殿7#	80	二级	
10002	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	九仙观十组4#	57.98	二级	
10003	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	散洲二组5#（公）柱上变压器	84.06	二级	
10004	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	莺河一组2#台区	134.9	二级	
10005	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	唐湾六组2#（兴隆）	80	一级	
10006	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	张档2#(水庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10007	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡#4台区	0	三级	线路不可接入
10008	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	友谊路东公变46#	238	一级	
10009	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	周湾#1台区	79.12	二级	
10010	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV歇百一回线百54	长坡#2台区	41.45	二级	
10011	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	马冲翟庄台区125716	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10012	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	白庙村九组120810	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10013	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	沟堰2#公变	0	三级	线路不可接入
10014	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	新庄五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10015	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪54	牧场7#台区	0	三级	本身不可接入
10016	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	茶庵四组（公）柱上变压器	125.32	二级	
10017	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	郝集五组2-	0	三级	线路不可接入
10018	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	方庙林场台区新增变压器	0	三级	线路不可接入
10019	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	台子湾三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10020	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	襄北一院（公）柱上变压器	164.91	一级	
10021	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	庙埡#3台区	40.61	二级	
10022	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	周岗5#台区	0	三级	本身不可接入
10023	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王河1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10024	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	张柏岗4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10025	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	方营村5#	145.1	二级	
10026	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	张庄村2#	0	三级	本身不可接入
10027	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	公用2#台区125407(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10028	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	二郎公用14#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10029	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	肖营2#	255.95	一级	
10030	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪一回线袁57	袁冲2#	8.05	二级	
10031	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	岗子#1台区	0	三级	线路不可接入
10032	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	申冲村1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10033	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	朱寨村2#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10034	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联一线（石64-大56）石64线路	施湾3#	154.58	二级	
10035	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	峡峪河#1台区	30.01	二级	
10036	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	东吴#3（四队）	54.05	二级	
10037	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	辛店岗1#	0	三级	本身不可接入
10038	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	七里店3#	54.8	二级	
10039	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	金银六组2#	80	二级	
10040	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV乔徐联一线徐56	东村17#（公）柱上变压器	256.65	二级	
10041	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	石灰十组2#	72.72	二级	
10042	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	龚埡村7#(六组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10043	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	二堂#16台区	22.02	二级	
10044	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	长岭湾#4台区	13.63	二级	
10045	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	杜岗村2#（杜岗南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10046	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	张集村10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

10047	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳六回线卞527线路	医药公变	12. 9	二级	
10048	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	熊河4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10049	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双南2#	255. 9	二级	
10050	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	涨潮铺2 #	40. 4	二级	
10051	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	薛梁三组3#（公）柱上变压器	41. 73	二级	
10052	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	黄龙观一组6#（公）柱上变压器	160	二级	
10053	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	高楼门5#（5组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10054	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张岗村九组13#（公）柱上变压器	114. 17	二级	
10055	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	新建三组7#（公）柱上变压器	82. 47	二级	
10056	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	张庄2#（张庄东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10057	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	王冲2#	69. 96	二级	
10058	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	姜沟5#	56. 63	二级	
10059	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天朝一回线天515	枫香坪#2台区	19. 5	二级	
10060	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	大峪村1#	94. 27	二级	
10061	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	曾埡4#	0	三级	本身不可接入
10062	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	上王庄1#	42. 35	二级	
10063	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	徐家堰#2台区	50. 59	二级	
10064	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	木桥5#	40. 01	二级	
10065	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	太平王庄4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10066	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	王家湾5#	80. 28	二级	
10067	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	白蜡#5台区	139. 25	二级	
10068	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	机场路兴隆苑公变219#	252	二级	
10069	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	向湾4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10070	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	张湾6#台区	0	三级	本身不可接入
10071	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	李湾村二组5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10072	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	闫徐8#	38. 65	二级	
10073	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	简槽#8台区	80. 03	二级	
10074	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	姚庵四组4#（公）柱上变压器	80	一级	
10075	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV歇百一回线百54	歇马街#12台区	332. 13	二级	
10076	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	鲍河村6#	0	三级	本身不可接入
10077	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	吴集1#台区（大队）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10078	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	光联小区公变142#	320	二级	
10079	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	局修配厂东公变51#	150	二级	
10080	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	重阳#4台区	0. 14	二级	
10081	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	丁庄村五组120906	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10082	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	李坡1#	0	三级	线路不可接入
10083	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	孔家畈五号台区	0	三级	线路不可接入
10084	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百马联线（百55-马55）百55线路	王龙沟#3台区	61. 74	二级	
10085	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	马岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10086	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明五回线明59	怡虹公寓（公）柱上变压器	252	二级	
10087	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	宋咀1#柱上变压器	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10088	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	齐岗9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10089	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	鄂西社区09#公用变	254. 44	二级	
10090	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	毛炸村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10091	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	枣园村1#（公）柱上变压器	35. 1	二级	
10092	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	纪洪9#	166. 69	二级	
10093	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	唐吕7#（小翟营2）	0	三级	本身不可接入
10094	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	师范#9-2台区	252. 62	二级	
10095	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	李楼村1#（兴隆）	9. 48	二级	
10096	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	星火街3#	252	一级	
10097	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	赵畈9#	35. 56	二级	
10098	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV店垭街线店56	供电所#1台区	206. 84	二级	
10099	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	镇直#5台区	246. 96	二级	
10100	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联二线康56	陆寨六组1#（公）柱上变压器	11. 2	二级	
10101	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	衡庄2#（公）柱上变压器	121. 37	二级	
10102	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	韩巷村6#	65. 01	一级	
10103	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	罗家湾#4台区	0	三级	线路不可接入
10104	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	大垭#3台区	12. 93	二级	
10105	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	大张洼3#	11. 23	二级	
10106	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	盘龙123组3#	4. 17	二级	
10107	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	任岗一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10108	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	刘猴一组3#	107. 97	二级	
10109	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	珍珠四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10110	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	老君台10#	259. 52	一级	

10111	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	下坪#5台区	18. 61	二级	
10112	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	赵家坎5#	262. 23	二级	
10113	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变13#（飞跃超市）	275. 55	一级	
10114	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	新店三、四组3#	0	三级	本身不可接入
10115	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石桥8#台区(政府院内)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10116	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	砂坪#6台区	57. 75	二级	
10117	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	柏湾七组9#	21. 94	二级	
10118	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	康咀6#（公）柱上变压器	114. 8	二级	
10119	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	严湾三组2#（公）柱上变压器	8. 48	二级	
10120	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	八里岔2#	0	三级	线路不可接入
10121	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	陶湾5#	11. 25	二级	
10122	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	余营七组	0	三级	线路不可接入
10123	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联一线郑56	审计局1#315（公）柱上变压器	252	二级	
10124	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	汤冲村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10125	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	宦家坪#1台区	26. 56	二级	
10126	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	曾城二组5#	182. 52	二级	
10127	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	梅庄2#	38. 08	二级	
10128	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	赵沟2#	24. 09	二级	
10129	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	孙湾村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10130	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	徐窝村2#	10. 39	二级	
10131	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗营村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10132	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	明家山3#	13	二级	
10133	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	杨榜村2#	0	三级	本身不可接入
10134	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	双坪街道7#	40. 64	一级	
10135	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	何家坪9#台区	62. 48	二级	
10136	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	李岗村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10137	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	魏岗开发区#2-	80. 14	二级	
10138	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	关岗7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10139	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	燕京社区4#	234. 71	二级	
10140	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10141	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	王坡村3#（五组）	3. 99	二级	
10142	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	下张10#（一队2）	26. 83	二级	
10143	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	红光3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10144	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	龙巷村一组柱上变压器	108. 4	二级	
10145	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	神龙#11台区	63. 86	二级	
10146	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	徐湾村六组7#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
10147	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	圣庙四组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10148	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪二回线纪60	孙家洼4#	0	三级	本身不可接入
10149	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙11#台区(黑龙7组路口)	134. 36	二级	
10150	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	东街#28-1台区	263. 1	二级	
10151	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	大付庄村2#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10152	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	钱庄120705	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10153	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	高楼四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10154	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	双河7#（7组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10155	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV返乐配电站	10kV落返联线返501	杨林八组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10156	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶庄04#(岗阳家)	2. 58	二级	
10157	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	茹湾村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10158	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	北街4#（JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10159	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柴岗1#台区(耿岗)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10160	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	印刷厂公变24#	320	一级	
10161	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	甫洲3#	160	二级	
10162	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	吴家洼4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10163	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	赵家坑1#	252. 06	二级	
10164	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	白集3#9组	285. 03	二级	
10165	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	杨井二组2#配变	0	三级	本身不可接入
10166	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	打拌岗5#	29. 03	二级	
10167	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	云溪沟#12-2台区	168. 38	二级	
10168	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	杨树垭#6台区	15. 94	二级	
10169	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	陈桥6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10170	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	幸家坪3#公变	84. 03	二级	
10171	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）荆50	郑家湾西垭	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10172	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	杨湾8#8组	60. 82	二级	
10173	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	宋营村7#	89. 3	二级	
10174	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	陈家湾1#公变	322. 87	二级	

10175	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	新市南街3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10176	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	大冲四组2#	81.26	二级	
10177	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	龙兴六组(村)#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10178	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	莫家垭#4台区	80.02	一级	
10179	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	赵集四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10180	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	平桥四组2#（公）柱上变压器	64.99	二级	
10181	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	大南门公变	525.1	一级	
10182	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝二回线朝40	5710人民路生活（户表）柱上变压器	424.82	二级	
10183	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	翟湾2#	0	三级	本身不可接入
10184	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	马坡8#台区(村委会院)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10185	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	莫家垭#2台区	16.88	二级	
10186	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	闫坡村2#（交警队旁）	222.95	二级	
10187	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	赵岗村6#（李兰）	80.68	二级	
10188	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	关厅村1#（关厅南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10189	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	土岭1#	77.3	二级	
10190	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）财508线路	王冲4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10191	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	莲花堰1#	13.38	二级	
10192	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	泉眼9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10193	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	老街#1台区	83.25	二级	
10194	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	肖坡3#	0	三级	线路不可接入
10195	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	双池寺3#公变	40	二级	
10196	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	杨冲村1#（孙岗）	9.79	二级	
10197	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	罗家湾#7台区	0	三级	线路不可接入
10198	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	口泉二组2#	104.99	二级	
10199	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	尤河村一组13#（公）柱上变压器	17.67	二级	
10200	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙17#台区（文化站）	333.69	二级	
10201	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	玉皇村七组	80	二级	
10202	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	何营村1#	0	三级	本身不可接入
10203	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	焦家窖公变53#	258.14	二级	
10204	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄龙沟#2台区	0	三级	线路不可接入
10205	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	(J)（94B）东南街1#	416.68	一级	
10206	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	韩公村4#（五组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10207	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	七里岗六组4#	245.91	二级	
10208	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	山河五组2#	81.96	二级	
10209	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	标湖（东湾）	0	三级	线路不可接入
10210	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲一组3#（公）柱上变压器	137.54	二级	
10211	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	平林街道10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10212	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	朱家湾#5台区	20.76	二级	
10213	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	仁合#5台区	40.13	一级	
10214	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	青龙寨村（瓦屋场办事处）	14.57	二级	
10215	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	兰康1#	298.63	二级	
10216	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	吴楼05#(2-3队)	30.18	二级	
10217	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	张营2#台区(曹营)	44.78	二级	
10218	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	莫康一组3#（公）柱上变压器	114.56	二级	
10219	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	庙垭3#台区	0	三级	线路不可接入
10220	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	刘庄4#（2组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10221	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	白龙庙10#	130.4	二级	
10222	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV腊郑二回线郑63	魏岗六组开发区#1-	322.7	二级	
10223	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	刘猴三组2#	0	三级	线路不可接入
10224	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	方集五组变压器	0	三级	线路不可接入
10225	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	太山庙6#	55.2	二级	
10226	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	晏湾五组3#（公）柱上变压器	40	二级	
10227	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	张嘴2#合作社	128.02	二级	
10228	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	庙坪#6台区	80.13	一级	
10229	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	榨溪#1台区	81.2	二级	
10230	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	耿集村六组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10231	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	杨家湾3#	52.72	二级	
10232	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	白蜡#3台区	153.36	二级	
10233	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	垭子口#1台区	0	三级	本身不可接入
10234	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	张冲村3#（张冲西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10235	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	关庙集六组	142.04	二级	
10236	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	马集05#	110.15	二级	
10237	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	下湾1#	35.84	二级	
10238	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	天星#4台区	1.33	二级	

10239	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	石矿厂2#（上册）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10240	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	冯营5#1组	252.83	二级	
10241	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	古城营1#	35.14	二级	
10242	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	姚岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10243	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	华楼1#	148.24	二级	
10244	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄峪铺3#	0	三级	本身不可接入
10245	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	蔡岗三组（公）柱上变压器	60.3	二级	
10246	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	小店村4#	30.27	二级	
10247	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	三岔#2台区	55.19	二级	
10248	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	3607生活区2#（公）	351.32	二级	
10249	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱62线路	公用11#	110.28	二级	
10250	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	耿寨06#(11组)	63.75	二级	
10251	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	桃园小区1#	200	二级	
10252	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何营村6#	0	三级	本身不可接入
10253	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	朱楼4#	0	三级	线路不可接入
10254	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	周家4#	0	三级	本身不可接入
10255	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	东园二城台区	263.15	二级	
10256	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	湖北省新华资产管理有限公司（枣阳光武路家属院）	202.37	一级	
10257	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾三组1#	45.48	二级	
10258	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	花栎树包#7台区	8.74	二级	
10259	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	魏岗七八组2-	0	三级	线路不可接入
10260	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	县农场1#（一队）	61.91	二级	
10261	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	茶树坪#3台区	24.35	二级	
10262	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财新联一线（财505-新58）财505线路	峪山13#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10263	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	武营村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10264	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	泉眼5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10265	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	后王2#2组	63.52	二级	
10266	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	粮所公变2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10267	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	沙河四组台区	22.98	二级	
10268	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	北沟村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10269	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	章洲三组5#（公）柱上变压器	160	一级	
10270	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	郭营村南河台区1255141	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10271	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	林岗村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10272	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	金营村2#	123.97	二级	
10273	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百马联线（百55-马55）百55线路	王龙沟#6台区	40.21	二级	
10274	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	西湾8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
10275	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	平桥一组2#（公）柱上变压器	29.31	二级	
10276	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张镇线张61	张集村7#	238.51	二级	
10277	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	刘营村2#	56.06	二级	
10278	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	新建一组1#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
10279	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	余家湾1#	24.12	二级	
10280	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	王寨七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10281	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	化建#24台区	429.2	二级	
10282	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	陈湾	41.33	二级	
10283	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	张湾还建小区（三期）7#	518.4	一级	
10284	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	高庄村一组6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10285	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	上当5#	0	三级	本身不可接入
10286	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	邓岗村8#	80	二级	
10287	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	观音岩4#公变	26.08	二级	
10288	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	柿子园7#	80	一级	
10289	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	幸福路1#1254121	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10290	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	刘岗村八组4#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
10291	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	耿家湾#4台区	20.55	二级	
10292	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星十二组1#柱上变压器	160.01	二级	
10293	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	严湾村一组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10294	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	崔当村3#(姜口)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10295	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	陶湾7#	80.31	二级	
10296	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	胡家井村	99.39	二级	
10297	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	马桥街#4台区	254.93	二级	
10298	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	金堂#1台区	0	三级	线路不可接入
10299	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	曾岗4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10300	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	韩洼四组3#（公）柱上变压器	261.76	二级	
10301	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	茅坡1#	0	三级	本身不可接入
10302	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	吴马营2#1组	31.87	二级	

10303	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	余畝1#台区	81.66	二级	
10304	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	杨湾5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10305	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	孙冲村7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10306	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	泉水2#	29.64	二级	
10307	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV大庙山线峪62	金寨11#-1	154.02	二级	
10308	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	金山村12#（四组）	0	三级	本身不可接入
10309	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	付家寨1#	19.33	二级	
10310	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村17#	57.53	二级	
10311	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	杜岗1#	62.16	二级	
10312	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	长坪法庭	0	三级	线路不可接入
10313	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	钱徐一组2#（公）柱上变压器	41.84	二级	
10314	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV邓流联线流57	余棚村四组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10315	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	范湾村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10316	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	望佛山#2台区	80.78	一级	
10317	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	张营5#台区(余营北八组)	24.23	二级	
10318	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）汾64线路	谢营5#	187.53	二级	
10319	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	余云七组2#	34.79	二级	
10320	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	鲍湾1#	199.75	二级	
10321	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	古城营4#	80.48	二级	
10322	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	杨坡8#	0	三级	线路不可接入
10323	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	上当4#	80	一级	
10324	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	东赵湖四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10325	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	樊湾五组1#	32.7	二级	
10326	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	农业技术推广中心公变19#	320	二级	
10327	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安60安集线	大埠口6#新增	160.02	一级	
10328	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV红石亮线银52	正洪春天7#	404.11	二级	
10329	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	史李7#台区（陈贵清旁边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10330	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	李湾4#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
10331	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳五回线漳65	城关政府公变	153.94	二级	
10332	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	百峰坪#2台区	48.64	二级	
10333	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	前程三组	45.24	二级	
10334	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	罗家湾#3台区	0	三级	线路不可接入
10335	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	双龙八组2-	0	三级	线路不可接入
10336	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	寺坪街#9台区	0	三级	线路不可接入
10337	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	梁庄村（公）柱上变压器3	56.82	二级	
10338	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	朱营3#泵站	160.02	二级	
10339	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	席垭5#台区	34.38	二级	
10340	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	下河5#-1	48.05	二级	
10341	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	赤湖五组2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10342	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	板桥东街开发区	100.85	二级	
10343	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）银55	过山口26#	269.74	一级	
10344	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	井泉坪关庙公变	82.89	一级	
10345	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	春陵十一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10346	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云二回线贞607	黄家四组2#（公）柱上变压器	276.23	二级	
10347	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广一回线广82	中铁人民路小区（公）柱上变压器	261.84	二级	
10348	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	马鹿岩#7台区	33.03	二级	
10349	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	小河2#台区(三队路边)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10350	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	种子公司	29.65	一级	
10351	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	农委家属院121#	80	一级	
10352	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	司岗1#台区(学校边)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10353	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	姜店村3#（高庄路边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10354	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡#3（杨大房）	0	三级	本身不可接入
10355	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	泉眼3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10356	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	熊河七组10#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10357	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	长冲#5台区	82.77	二级	
10358	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	龙凤八组	39.84	二级	
10359	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	格咀3#	83.02	一级	
10360	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	土铺村2#	80	一级	
10361	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	庞岗八组6#（公）柱上变压器	118.68	二级	
10362	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	界山贺家湾台区	5.46	二级	
10363	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	斗城一组台区	71.32	二级	
10364	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	老范1#（老范八组）	147.93	二级	
10365	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变6#（垃圾中转站）	160.01	一级	
10366	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳一回线卞512	粮建2#公变	13.31	二级	

10367	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	柳湾二组2#	0	三级	线路不可接入
10368	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	韦庄3#	55.51	二级	
10369	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	郑张营1#	12.11	二级	
10370	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	武营村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10371	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	居委会5#台区	86.67	一级	
10372	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	梁咀7#	30.44	二级	
10373	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	花庄七组3#	160.46	二级	
10374	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	肖堰加油站台区	287.21	一级	
10375	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	陈庄7#	130.8	二级	
10376	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	观音五组2#(公)柱上变压器	16.04	二级	
10377	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）枣70	王湾五组2#	168.04	一级	
10378	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	老湾4#（冷集）	40.59	一级	
10379	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	赞阳路西交通路口公变120#	169.13	一级	
10380	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	赞南路口公变171#	160	一级	
10381	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	土门畈3#	40.02	二级	
10382	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	红星20#123	330.2	二级	
10383	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	七里1#四组	139.21	二级	
10384	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	重阳#3-1台区	77.81	二级	
10385	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	长乐四组2#	0	三级	线路不可接入
10386	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	栎桦寨村委会	0	三级	线路不可接入
10387	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹团联一线竹62	大李营十一组13#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
10388	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	韩家卡7#	203.19	一级	
10389	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	阴阳坡1#	0	三级	本身不可接入
10390	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	曹营2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10391	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	郝营1#	73.26	二级	
10392	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	民政局公变64#	160	一级	
10393	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	樊营1#	324.66	一级	
10394	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV洞河线桥61	马桥三级站生活区台区	162.23	一级	
10395	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	张岗4#	83.56	二级	
10396	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）财508线路	樊岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10397	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	殷庄1#公变	23.68	二级	
10398	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV河西联线西61	查营村3#	42.2	一级	
10399	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	古桥三组7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10400	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	田营6#台区（1.2组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10401	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	宋王营6#	39.86	二级	
10402	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	界牌垭5#	81.64	一级	
10403	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	前王2#（吉河）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10404	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	街道16#	63.6	二级	
10405	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾五组2#	5.88	二级	
10406	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	梓栎变电站	10kV梓曾联线梓507线路	王花园五组台区	77.35	一级	
10407	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	杜沟4#	0	三级	线路不可接入
10408	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	冯家岭#4台区	55.65	二级	
10409	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	下新店7#	55.86	二级	
10410	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	大张#6（徐厂2）	0	三级	本身不可接入
10411	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV张家沟线大55	大坪#8台区	0	三级	线路不可接入
10412	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	桃花仓库	320	二级	
10413	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	柳树沟9#	67.87	二级	
10414	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV马套线朱60	旺午4#台区	0	三级	线路不可接入
10415	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变21#台区	168.87	一级	
10416	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	赵庄5#（公）柱上变压器	252	二级	
10417	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	隋洲10#	36.24	二级	
10418	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	兴隆寺高速服务区（西）1#	320	二级	
10419	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	司岗7#台区（6、9组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10420	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV峪镇线峪63	峪山6#	304.84	一级	
10421	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	寨子02#(寨子组)	80.01	二级	
10422	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	格兰#1台区	165.46	二级	
10423	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	小王庄三组南	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10424	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王河9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10425	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	夏家湾8#台区	43.05	二级	
10426	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	金铺二组2#-	0	三级	本身不可接入
10427	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	贺岗8#	81.36	二级	
10428	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	柏集5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10429	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	尹张2#（尹张组）	27.14	二级	
10430	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	科技馆公变	320.04	二级	

10431	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	方岗5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10432	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	钟岗四组2#	80.35	二级	
10433	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花60花庄线	花庄一组3#	82.85	一级	
10434	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	李洼7#	82.09	二级	
10435	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	蔡营9#	87.55	二级	
10436	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	牌坊一组2#（公）柱上变压器	135.32	二级	
10437	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光二回线光71	童营14#（诚泰车桥）	2.26	二级	
10438	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	张咀村9#	38.96	二级	
10439	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	何湾六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10440	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	邱家畈9#	81.34	二级	
10441	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	长安市场#6	0	三级	线路不可接入
10442	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV后畈线石74线路	后畈18#	299.17	二级	
10443	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	钱寨村3#（四组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10444	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	周湾九组2#	0	三级	线路不可接入
10445	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV朱莲联线莲64	火车站社区	323	二级	
10446	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	敖坡村1#（一组）	77.15	二级	
10447	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	荣光4#（小高庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10448	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	下冯5#（6队）	64.09	二级	
10449	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧治河变电站	10kV桥尧联二线尧58	黄龙观#1台区	80.15	二级	
10450	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	孙湾村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10451	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	苍峪村1#	166.39	一级	
10452	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	两河口#2台区	310.59	二级	
10453	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	罗仕沟#1台区	22.72	二级	
10454	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川村2#	40.99	一级	
10455	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	周岗1#5组	81.89	二级	
10456	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	明湾5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10457	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	周湾八组2#	0	三级	线路不可接入
10458	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	南刘岗6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10459	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	东吴1#（高田）	0	三级	本身不可接入
10460	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	李石6#（9组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10461	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	段营村10#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10462	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	龙窝	80.46	二级	
10463	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	荆家棚5#	34.6	二级	
10464	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡#13台区	0	三级	线路不可接入
10465	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	余家湾2#	0	三级	本身不可接入
10466	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线A郑58	皇城九组3#-	251.81	二级	
10467	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	千柏4#八组	142.19	二级	
10468	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇A线庙56	新街6#	83.77	二级	
10469	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	襄阳汉江资产经营管理有限公司（公）柱上变压器	160.04	二级	
10470	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	泉沟村10#（石佛寺）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10471	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗一村13#（三里桥）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10472	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	财神庙8#	81.52	一级	
10473	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV九武联线武65线路	刘家河十组2#台区	46.16	二级	
10474	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	桐树村11#（八组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10475	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	兴龙坡#6台区	40.42	二级	
10476	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	陈湾社区4#（李集组4#）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10477	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	落花潭街道10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10478	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	居委会福利院	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10479	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	王沟六组6#（公）柱上变压器	80	二级	
10480	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	火星庙村1#	0	三级	本身不可接入
10481	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	杜沟3#	0	三级	线路不可接入
10482	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	杨营2#台区（5、6、7组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10483	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康团联一线康80线路	施坡一组（公）柱上变压器	11.97	二级	
10484	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）柳520线路	范家河1#	81.73	二级	
10485	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线A郑58	皇城九组4#-	266.65	二级	
10486	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	汤冲村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10487	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	鲁衙5#公变	0	三级	线路不可接入
10488	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	馆驿#3台区	24.01	二级	
10489	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	赵营村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10490	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	黄坪#2台区	0	三级	本身不可接入
10491	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	官沟村1#	0	三级	本身不可接入
10492	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	何家坪7#	80.5	二级	
10493	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	祝岗村2#（邱大房）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10494	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	大营5#（移民点）	58.3	二级	

10495	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	友谊路社区门口公变200#	246	一级	
10496	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	薛刘05#(张岗西)	28.38	二级	
10497	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	上堰村四组10#(公)柱上变压器	0	三级	线路不可接入
10498	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线(庙55-陶55)庙55线路	万营10#	87.62	二级	
10499	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线(汾79-谷61)谷61线路	三里桥20#	258.39	二级	
10500	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	徐岗9#公变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10501	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	樊营8#(五组)	327.57	一级	
10502	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	樊营7#(一组)	320.01	一级	
10503	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	大房村9#(李湾)台区配变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10504	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	政府2#(公)柱上变压器	332.73	二级	
10505	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联一线严521	舒庙三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10506	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	关岗12#(公)柱上变压器	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10507	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	检察院家属院	255.49	一级	
10508	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	杨田社区1#(扶贫)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10509	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	高楼二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10510	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集17#(粮管所)	257.03	一级	
10511	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	甘河村7#(猴耳洞)	37.28	二级	
10512	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	聂营一组6#(公)柱上变压器	0	三级	本身不可接入
10513	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线(太62-叶521)太62	黄王庄2#(罗朋)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10514	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变1#(供电所)	353.99	一级	
10515	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	建委	33.49	一级	
10516	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	下坪#1台区	69.99	二级	
10517	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛洛线薛58	薛坪街道4#公变	255.31	二级	
10518	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	关庙集学校台区	156.87	二级	
10519	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线(石77-大63)石77线路	龙家沟4#	56.8	二级	
10520	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV洞河线桥61	堰堰#6台区	81.77	一级	
10521	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛康镇线盛67	雷祖殿11#	161.57	一级	
10522	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	赵营村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10523	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线(朱58-朱62)朱58线路	代碑2#	60.71	二级	
10524	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陈湾7#	84.94	二级	
10525	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线(财505-新58)新58线路	陈桥7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10526	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗六组2#	80	二级	
10527	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	宋家埡3#公变	0	三级	线路不可接入
10528	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线(财505-新58)新58线路	方岗8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10529	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	兴隆寺高速服务区(东)2#	320	二级	
10530	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	张集村23#台区	320.01	二级	
10531	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	岳底10#四组	157.83	二级	
10532	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联一线(柳510-谷59)谷59线路	邱家楼14#	329.22	二级	
10533	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百马联线(百55-马55)百55线路	南山#7台区	81.01	二级	
10534	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	西邦#1台区	2.48	二级	
10535	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银谷联一线(银76-谷60)银76线路	过山口14#台区	261.14	二级	
10536	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变2#	352.74	一级	
10537	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	峡口#3台区	62.29	二级	
10538	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	李坡2#	0	三级	线路不可接入
10539	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线(徐55-七59)七59线路	杨冲村3#(三组)	55.51	二级	
10540	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	柜门5#	0	三级	线路不可接入
10541	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐庄七组2#(公)柱上变压器	60.68	二级	
10542	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线(客604-古62)客604线路	大张#2(郭李)	0	三级	本身不可接入
10543	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	谭湾二、三组2#公变	0	三级	本身不可接入
10544	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线(唐56-汉61)唐56	李寨十组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10545	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	干河3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10546	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	鄢洲四组	131.25	二级	
10547	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线(姚59-荣50)荣50线路	崔当6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10548	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	胡巷村六组4#(公)柱上变压器	106.41	二级	
10549	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV田大联一线大57	张家沟#4台区	17.51	二级	
10550	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	水库#2台区(翁泉)	40.06	二级	
10551	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	公路段#4-2台区	270.07	二级	
10552	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	程河20#	0	三级	本身不可接入
10553	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	韩家坪#7台区	41.49	二级	
10554	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	绿洼9#	46.94	二级	
10555	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	双堰13#	66.57	二级	
10556	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	柳铺7#	158.94	二级	
10557	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	柏树岗3#台区	80.91	二级	
10558	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水三组1#	298.16	二级	

10559	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	大堰村7#(后湾组北)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10560	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	高楼#10台区	160	二级	
10561	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	钟寨5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10562	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV团赵线团62	九冢村七组3号台区（公）	271. 33	二级	
10563	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	安家岗10#	80. 05	一级	
10564	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	褚庙五组8#（公）柱上变压器	160	二级	
10565	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	向家集4#台区	112. 41	二级	
10566	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	杨湖8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
10567	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	小吕庄6#	127. 35	二级	
10568	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	肖集4#4组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10569	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	峰山#3台区	85. 5	二级	
10570	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	沮源#5台区	16. 07	一级	
10571	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	紫阳#3台区	112. 91	二级	
10572	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联B线马65	公变12#（盛天达）	253. 26	二级	
10573	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	白龙岗1#（石花）	80. 02	二级	
10574	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	张庄5#	0	三级	本身不可接入
10575	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东59雨淋台二回线	雨淋台三组2#	40. 08	二级	
10576	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水七组3#	47. 57	二级	
10577	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）严532	王湾六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10578	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	罗岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10579	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	龙门社区1#	128. 9	二级	
10580	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV金科一回线叶618	电大2#公变	325. 94	一级	
10581	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	龙潭村14#（八组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10582	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV米风联二线风58	天籛大道1#（公）柱上变压器	161. 11	二级	
10583	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	襄阳市公共交通集团有限责任公司（檀溪路家属院）	252	一级	
10584	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	毛坡村1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10585	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	闫岗村11#（扶贫）	80. 15	二级	
10586	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	中铁大桥局集团第六工程有限公司7#箱变	409. 38	一级	
10587	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	赵家营9#台区	80. 02	一级	
10588	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	杜河3#台区(岗王)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10589	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	鲍河村3#	40	二级	
10590	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚刘04#(冯马家)	36. 58	二级	
10591	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	王岗村1#（学校）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10592	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	朱岗3#	0	三级	线路不可接入
10593	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	吴坡村1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10594	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	隆林二组（公）柱上变压器	57. 73	二级	
10595	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	长岭#1台区	40. 81	一级	
10596	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	官斗#2台区	160. 5	一级	
10597	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	小河村1#	72. 92	二级	
10598	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	黄渠1#（乔庄）	0	三级	本身不可接入
10599	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联一线油66	云湾21#柱上变压器	267. 26	二级	
10600	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	樟木沟#3台区	34. 78	二级	
10601	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集12#(二中变)	170. 07	二级	
10602	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	桃园一组（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
10603	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	梁营5#台区(十三队)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10604	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	枣园村三组5#（公）柱上变压器	20. 76	二级	
10605	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	砂坪#8台区	34. 85	二级	
10606	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV田大联一线田57	大屋场#5台区	34. 33	二级	
10607	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场亢湾村2#	61. 81	二级	
10608	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	余嘴村6#(六组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10609	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	薛集01#	187. 89	二级	
10610	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	龙坪#12台区	303. 15	二级	
10611	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广一回线清54	铁配（公）柱上变压器	209. 98	二级	
10612	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫金镇线紫59	双庙垭5 #	159. 06	二级	
10613	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑三回线郑60	鼓楼商场（公）柱上变压器	200	二级	
10614	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	杜家庄3#	0	三级	本身不可接入
10615	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	李家湾#1台区	80. 13	二级	
10616	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	中营村4#	39. 16	二级	
10617	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	双龙九组2-	0	三级	线路不可接入
10618	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	新庙四组2#	0	三级	线路不可接入
10619	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百二回线歇56	后园#5台区	82. 32	二级	
10620	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	物资公司3#台区	103. 02	一级	
10621	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	楚农2#	252. 44	二级	
10622	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	王庄05#(7组)	24. 65	二级	

10623	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	郝营5#	12. 33	二级	
10624	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	武岗村朱冲	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10625	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	平桥村四组（公）柱上变压器	40. 31	二级	
10626	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	唐吕8#（7队）	127. 2	二级	
10627	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	胡家井5#	86. 76	二级	
10628	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	王门3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10629	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	王庄04#(杨岗)	81. 1	二级	
10630	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	白竹#5台区	166. 32	二级	
10631	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV富岗联三线岗58	经三路公变	267. 17	二级	
10632	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	罗湾二组	80. 16	一级	
10633	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	河湾变压器	63. 48	二级	
10634	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	熊绎中学36-5#台区	254. 45	二级	
10635	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	余沟6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10636	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村三组12#	289. 25	二级	
10637	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	黄湾村三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10638	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	莲花堰9#台区	64. 22	二级	
10639	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	杨坡9#	0. 48	二级	
10640	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	何骆三组#2-	0	三级	线路不可接入
10641	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	上堰村十组16#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
10642	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	殷庄5#(西园)	40	一级	
10643	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	下涂6#（水库边）	80	二级	
10644	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	张庄村1#	80	二级	
10645	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	柳营泵站台区（公专）	0	三级	本身不可接入
10646	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV流落联线流62	黄冲六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10647	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	赵家营8#	56. 31	二级	
10648	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广一回线清54	红光航运(户表)柱上变压器	214. 5	二级	
10649	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	袁湾2#	76. 37	二级	
10650	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	平林村七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10651	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	黄楝树2#	11. 82	二级	
10652	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳银联一线柳524	白龙岗1#	165. 8	二级	
10653	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	刘畈3 #	40. 36	二级	
10654	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	贾沟村4#	128. 95	二级	
10655	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	叶湾三组2#台区	0	三级	线路不可接入
10656	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	宋冲3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10657	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	畜牧场11#-1	80. 01	二级	
10658	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	官斗#1台区	40. 52	一级	
10659	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	彭岗三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10660	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳一回线卞512	蚕种厂6#公变	82. 57	二级	
10661	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	后湾#2台区	0	三级	线路不可接入
10662	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	黄家河	40. 57	二级	
10663	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	东冲二组5#200KVA	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10664	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	张西二组8#(公)柱上变压器	320	二级	
10665	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	柳林2#公变	0	三级	线路不可接入
10666	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	余畈七组	64. 93	二级	
10667	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV皇璞联线璞56	龙兴七组#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10668	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	苏家店6#台区	9. 71	二级	
10669	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	沈营3#三组	128. 6	二级	
10670	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新洲1#村	146. 26	二级	
10671	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	十字#2台区	0	三级	本身不可接入
10672	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	刘畈1 #	62. 25	二级	
10673	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闸联二线（鞍59-闸55）鞍59线路	熊岗2 #	224. 05	二级	
10674	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	农科所1#	280. 41	二级	
10675	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	斗城4#公变	54. 78	二级	
10676	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	温畈七组1#变压器	81. 74	一级	
10677	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	马坡11#台区（马红波堰梗北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10678	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	公变8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10679	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	西街公变5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10680	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	豆腐社公变16#	160	一级	
10681	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	张家竹园村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10682	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	北沟村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10683	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	水斗#4台区	40. 14	二级	
10684	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	九里川#5台区	112. 89	二级	
10685	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	刘家沟4#	165. 63	二级	
10686	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	皮家坡#5台区	30	二级	

10687	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	屠巷三组（公）柱上变压器	20.23	二级	
10688	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	张西5#（公）柱上变压器	80	二级	
10689	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	码头4#台区	324.84	二级	
10690	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	东村乡政府13#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
10691	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	椴树#4台区	12.36	二级	
10692	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	万洋村11#（四组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10693	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	泉水村4#四组	82.16	二级	
10694	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	卡子村1#	86.34	二级	
10695	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV街道线桔60	峡口村1#(新农村)	115.29	二级	
10696	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	下张6#（草场王）	59.47	二级	
10697	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	刘家岭#1台区	58.32	二级	
10698	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	涂沟二组2#（公）柱上变压器	25.55	二级	
10699	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV生活区线东61线路	大谷峪	40.28	二级	
10700	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	朱杨4#台区（莲花堰上）	1.85	二级	
10701	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	鄢洲10组变压器	54.44	一级	
10702	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	0001002571菜场（公）柱上变压器	49.71	二级	
10703	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV白腊一回线腊705	白庙七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10704	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾15#	98.01	二级	
10705	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	短峪沟#4台区	25.34	二级	
10706	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	陈集8#	81.51	二级	
10707	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	崔湾四组2#（公）柱上变压器	40.26	二级	
10708	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹团联一线竹62	职工公用	167.75	二级	
10709	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	鄂西社区01#公用变	123.08	二级	
10710	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV徐团联三线贞411线路	王伙八组东8#（公）柱上变压器	178.19	二级	
10711	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林村2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10712	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	卢畈四组6#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
10713	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	双楼五组2#	80	二级	
10714	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线A郑58	皇城七组#4-	94.52	二级	
10715	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南60漳南二回线	西关公变	80.55	一级	
10716	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	兴龙坡#1台区	52.12	二级	
10717	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳五回线卞528	法院公变	29.12	二级	
10718	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	赵庄四组4#（公）柱上变压器	252	二级	
10719	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	付寨7#下寨	160.05	二级	
10720	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	三尖山#1台区	24.11	二级	
10721	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV田大联一线田57	大屋场#1台区	228.58	二级	
10722	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	樟木沟#2台区	160	二级	
10723	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	卫庄村3#（草原）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10724	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	石门3#	80	二级	
10725	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	石门集台区变压器	0	三级	线路不可接入
10726	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	夏岗五组变压器	138.56	一级	
10727	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	平林十一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10728	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈垭线紫56	沈垭5#台区公变	80.55	二级	
10729	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	王庄07#(雷家)	43.6	二级	
10730	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾七组4#	40.02	二级	
10731	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	杨营4#	63.5	二级	
10732	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	小张营村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10733	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	王湾3#台区	0	三级	线路不可接入
10734	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	王集南环路1#	0	三级	线路不可接入
10735	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	双山三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10736	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	孟楼村16#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10737	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	东街1#（二中）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10738	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	翟庙南台区1260190	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10739	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心6#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10740	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV歇百二回线百58	百峰#8台区	61.71	二级	
10741	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	龙兴13#大队	339.63	二级	
10742	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	上堰村六组14#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
10743	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇璞联线皇65	余云五组#2-	0	三级	本身不可接入
10744	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10745	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	杨营2#	204.88	二级	
10746	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	桃坪河#3台区	40.04	二级	
10747	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	小岔沟村	40.01	二级	
10748	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	北大街1#	345.43	一级	
10749	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	九仙观一组2#公变	0	三级	线路不可接入
10750	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	小王庄村鲁庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

10751	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	李坡3#-3	7. 13	二级	
10752	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥六组4#（公）柱上变压器	160	一级	
10753	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	宋湾6#（宋湾街2）	73. 52	二级	
10754	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	季莲十一组#2	119. 24	二级	
10755	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	蜜子营2#（新市）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10756	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）银55	过山口36#	80	一级	
10757	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	槐树湾10#台区	0	三级	本身不可接入
10758	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	太平岗一组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10759	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	王家坡#4台区	80. 33	二级	
10760	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联三线竹59	熊营三组7#（公）柱上变压器	149. 4	二级	
10761	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	上堰村十组12#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
10762	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	花林幼儿园台区	320	二级	
10763	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	卞岗三组7#（公）柱上变压器	51. 09	二级	
10764	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	姜岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10765	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV马套线朱60	四新12#	0	三级	线路不可接入
10766	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾七组2#	6. 13	二级	
10767	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	三中1#公变	308. 09	二级	
10768	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	黄营2#	0	三级	本身不可接入
10769	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	冯营2#4组	10. 96	二级	
10770	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	客车生活3#（户表）柱上变压器	209. 9	二级	
10771	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	孙湾村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10772	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	汉江4#	179. 7	二级	
10773	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝四回线朝66	市酱品厂（公）柱上变压器	142. 23	二级	
10774	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	王山1#公变	40. 31	一级	
10775	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	公路段对面公变	405. 62	二级	
10776	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	同乐寺4#	41. 47	一级	
10777	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	俞家岗6#台区新建工程柱上变压器	105	二级	
10778	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	杨营3#台区（1、2组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10779	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	李河村6#	95. 36	二级	
10780	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	新街一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10781	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	朱砂#7台区	14. 39	二级	
10782	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	朱岗6#台区	0	三级	线路不可接入
10783	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线B沈60	王家山3#	82. 18	二级	
10784	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	高冲四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10785	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	刘家沟6#台区	85. 97	二级	
10786	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	八里岔1#	0	三级	线路不可接入
10787	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	回龙寺8#台区	32. 07	二级	
10788	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	马寨村4#	66. 89	二级	
10789	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	贾沟村5#.	160	二级	
10790	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	赵冲五组3#（公）柱上变压器	80	二级	
10791	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	西马#3（雷庄）	0	三级	本身不可接入
10792	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	柏桥5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10793	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	熊集村二组10#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
10794	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV县府街线谷68线路	县政府门口公变	215. 72	二级	
10795	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	双阳桥5#	84. 41	二级	
10796	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	水洼六组160（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
10797	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	丁字街公变17#	320	一级	
10798	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	武岗台区126015	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10799	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	客车生活2#（户表）柱上变压器	206. 74	二级	
10800	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	客车生活1#（户表）柱上变压器	203. 41	二级	
10801	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	水星台1#	141. 55	二级	
10802	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	胎坪4#台区	41. 37	二级	
10803	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	耿畈八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10804	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居五组1#	19. 91	二级	
10805	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	亢营村9#	50. 38	二级	
10806	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV翁后联线后58	车峰坪#7台区	80. 83	二级	
10807	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	薛梁一组2#(公)柱上变压器	65. 15	二级	
10808	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	神龙#9台区	15. 87	二级	
10809	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	詹冲9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10810	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	三坪#6台区	155. 41	二级	
10811	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	汤岗7#（冯湾北队）	0	三级	本身不可接入
10812	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	乔子沟公变	80. 29	二级	
10813	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	陈庄11#	30. 89	二级	
10814	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	长坪#5-1台区	0	三级	线路不可接入

10815	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联二线（王60-丁62）王60	中楼村5#（五组）	80	二级	
10816	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	王家湾7#	80.23	二级	
10817	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联二线（严544-韩87）严544	惠居小区6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10818	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	范湾二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10819	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	卧阳岗3#	0	三级	线路不可接入
10820	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	黄河村3#（阮家王）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10821	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西洪二回线西66	西关村11#	87.65	一级	
10822	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	尹张8#	42.17	二级	
10823	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联三线春64	襄阳路2#	320	一级	
10824	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	郭庄2#	28.78	二级	
10825	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	四新5#	28.34	二级	
10826	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV竹林口线马59	深溪河#1台区	80.11	二级	
10827	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	宋庄2#	0	三级	线路不可接入
10828	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	红花五组5#	99.6	一级	
10829	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	苏家河4#	40	二级	
10830	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	温岗1#	0	三级	线路不可接入
10831	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	凉泉3#公变	24.27	一级	
10832	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	光寺村4#（七组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10833	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	王家畈2组3#公变	83.91	二级	
10834	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛洛线薛58	洛洛办2#公变	82.66	二级	
10835	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	大王庙8#	79.17	二级	
10836	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	凤凰6#	42.01	二级	
10837	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	芭桃#9台区	81.61	二级	
10838	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	罗家冲5#台区	0	三级	线路不可接入
10839	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	吴湾村15#（六组后湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10840	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	老街村10#（十组）	122.9	二级	
10841	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	邓店6#台区1209161	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10842	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	汪家畈二组2#	82.94	二级	
10843	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	街东小学（公）柱上变压器	315.14	二级	
10844	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙16#台区（六组）	26.74	二级	
10845	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	郑岗村6#（王坡）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10846	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（A闻57-B闻59）A闻57线路	文畈7#	129.46	二级	
10847	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	太古桥4#	211.86	二级	
10848	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳五回线卞528	水镜社区北院1#	26.22	二级	
10849	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	姚河村一组（公）柱上变压器	45.71	一级	
10850	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	家属院（公）柱上变压器	280.22	一级	
10851	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	曹湾3#（公）柱上变压器	174.17	二级	
10852	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	安家湾#3台区	40.02	二级	
10853	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫金镇线紫59	双庙垭2#	168.98	二级	
10854	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	黄庄村1#（黄庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10855	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	洪山嘴3#	0	三级	本身不可接入
10856	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广四回线广57	市政柱上变压器	212.99	二级	
10857	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	王冲3#（东周）	40.09	二级	
10858	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	南刘岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10859	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	朱洼5#	148	二级	
10860	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水八组1#	64.32	二级	
10861	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾二组#2	0	三级	线路不可接入
10862	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	格兰#6台区	80.12	二级	
10863	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	魏李1#林场	252.15	一级	
10864	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	李家湾#4台区	17.67	二级	
10865	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汽配线汉58	二郎十组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10866	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	茶贝6#	12.96	二级	
10867	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	丁家湾3#变压器	160.54	二级	
10868	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	水斗#6台区	27.47	二级	
10869	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	罗咀村2#（福利院）	164.28	二级	
10870	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	尤岗九组2#台区	1.2	二级	
10871	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石桥30#台区（邮局门前）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10872	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	晏湾四组6#（公）柱上变压器	80	二级	
10873	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	毛炸村6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10874	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园一回线园70	游泳池柱上变压器	330.62	二级	
10875	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	火车站土产公司	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10876	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	沙河1#变压器	80.01	二级	
10877	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	杜庄村2#（杜庄北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10878	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	关庙集七组	54.14	二级	

10879	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联一线（石64-大56）石64线路	余店6#	171	一级	
10880	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV腊楚一回线楚58	周岗九组	128.79	二级	
10881	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	柴岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10882	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV汉水线小56	新华一组台区	345.55	一级	
10883	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	刘家院2#(五组)	24.33	二级	
10884	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV竹园线宋59	吕岗五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10885	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	土城子台区变压器	83.44	二级	
10886	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	千弓5#100（公）柱上变压器	160	二级	
10887	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	长冲一组	0	三级	线路不可接入
10888	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	前岗4#四组	80.56	二级	
10889	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	长沟#1台区	81.43	二级	
10890	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广六回线清74	汽配（公）柱上变压器	412.77	二级	
10891	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建一回线韩63	沙店民营区东区	421.4	一级	
10892	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	大西七组6#	80	二级	
10893	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	杨庙村2#（杨桥）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10894	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	洪寨村4#(汪寨)	1.02	二级	
10895	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	赵岗村5#(五组)	59.36	二级	
10896	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	邓家湾3#	24.53	二级	
10897	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	楚都大道2#公变	45.62	二级	
10898	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	黄庙二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10899	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	米庄九组（公）柱上变压器	141.51	一级	
10900	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	石峡坪1#	58.19	二级	
10901	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	油厂	132.16	一级	
10902	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	陈河二组（公）柱上变压器	81.51	二级	
10903	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	螺丝岗二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10904	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	中南加油站	344.74	一级	
10905	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV宋大联一线宋55	广电1#南	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10906	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村9#九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10907	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	九州2#公变	406.09	二级	
10908	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	毛炸八组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10909	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	赵坡7#	0	三级	线路不可接入
10910	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	新集村2#二组(1#)	100.93	二级	
10911	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	红光1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10912	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	大东门1#	241.74	二级	
10913	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	赵庙村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10914	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	七里店6#台区新增	81.17	二级	
10915	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	汉三5#台区	45.44	二级	
10916	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	小河7#	76.77	二级	
10917	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	王湾二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10918	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集八组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10919	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	皇城三组2#	23.62	二级	
10920	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村二组6#（公）柱上变压器	7.73	二级	
10921	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊九组2#	41.88	二级	
10922	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	康河2#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10923	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	石棉厂（中）	424.82	一级	
10924	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV社区线板62	板桥八组	331.06	一级	
10925	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联二线余75	铁湖十一组	71.41	二级	
10926	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	竹林二组2#	0.18	二级	
10927	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	将军山5#	160	一级	
10928	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	新村五#台区	252	一级	
10929	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	姚岗一组	66.47	二级	
10930	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	武湖六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10931	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	辛常村2#三组	0	三级	线路不可接入
10932	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	巡检司村4#（柏果树）	65.56	二级	
10933	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	石家沟1#	40.64	二级	
10934	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄岗八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10935	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾六组2#	13.47	二级	
10936	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	水产公司2#台区变压器	41.21	二级	
10937	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	凉水井4#	40.27	一级	
10938	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	八里2#台区	252	一级	
10939	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑二回线山506分支	102檀溪生活2#（公）柱上变压器	252	二级	
10940	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	陈营5#	275.31	二级	
10941	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	红星13#	252.11	二级	
10942	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	陈店二组台区	0	三级	线路不可接入

10943	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	肖营4#	218.57	二级	
10944	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	常庄2#	0	三级	线路不可接入
10945	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	古桥村2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10946	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	西坪#1台区	80.01	二级	
10947	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	特种眼镜厂柱上变压器	172.29	二级	
10948	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	(Q)白果村1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10949	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	洪河1#公变	0	三级	线路不可接入
10950	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	鄢洲五组2#50（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
10951	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	蛮力海一组	6.42	二级	
10952	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	大西九组8#	135.03	二级	
10953	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	小陌山2#	40.01	二级	
10954	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	关庄4#	140.52	二级	
10955	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	大柳树2#	0	三级	线路不可接入
10956	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	牛庄村2#（牛庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10957	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	唐湾五组2#	13.25	二级	
10958	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	红星9#	173.63	一级	
10959	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	王坡村2#（六组）	105.37	二级	
10960	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	李庄村1#（李庄北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10961	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	郑洼村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10962	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	曹岗4组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10963	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云二回线贞607	黄家5#（公）柱上变压器	263.78	二级	
10964	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	杨湾一组变压器	81.49	一级	
10965	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	倒沟1#	0	三级	线路不可接入
10966	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	宋营4#4组	0	三级	本身不可接入
10967	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	激光设备厂（公）柱上变压器	80	二级	
10968	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	宁家湾1#	10.8	二级	
10969	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	陈湾五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10970	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	（94L）西元村5#	334.63	一级	
10971	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	梁西1#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
10972	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	杨湖2、3组6#(公)100KVA柱上变压器	0	三级	线路不可接入
10973	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	朱砂台区变压器	0	三级	线路不可接入
10974	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV宋大联一线宋55	农场三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10975	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	阳坪1#公变	160.1	一级	
10976	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	茅坪2#公变	40.2	一级	
10977	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	李店6#（前周）	41.04	二级	
10978	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村2#二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10979	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	下七坪2#	163.99	二级	
10980	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联三线风59	鹏运小区1#公变	80	一级	
10981	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	七里岗七组1#公变	258.19	二级	
10982	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	麻堰坪2#公变	40.64	二级	
10983	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	葡萄架2#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10984	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	曾家畈6#公变	82.9	二级	
10985	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联线皇56	金铺六组2#	58.3	二级	
10986	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	赵家山#4台区	30.3	二级	
10987	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村十四组22#（公）柱上变压器	262.16	二级	
10988	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	胡岗村6#（王岗）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10989	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	温岗09#(1组)	90.29	二级	
10990	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	彭咀二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10991	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	郑畈四组1#	169.07	一级	
10992	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	孙井3#台区（一组）	0	三级	线路不可接入
10993	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	桑元3#（李庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10994	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	黄王庄4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10995	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	算元	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
10996	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）谷65线路	三里桥13#	325.22	二级	
10997	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）汾64线路	谢营4#	47.54	二级	
10998	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	中心仓库1#（公）柱上变压器	325.55	二级	
10999	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	李湾村4.5组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11000	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	苗家冲	0	三级	线路不可接入
11001	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	大山村1组	40.35	二级	
11002	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥六组3#100（公）柱上变压器	15.85	二级	
11003	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	武湖三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11004	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	二中队2#台区(五峰)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11005	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	田冲4#四组	62.31	二级	
11006	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	范湾七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

11007	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	柏果垭2#	81.02	二级	
11008	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄岗二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11009	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈垭线紫56	沈垭1#	83.49	二级	
11010	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄冲四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11011	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	王家湾3#	40.5	二级	
11012	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	罗岗4#（蒋湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11013	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	付山3#	162.69	二级	
11014	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	董楼村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11015	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	新村办公室1#	232.08	二级	
11016	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心18#（JD）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11017	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	齐岗7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11018	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	史湾4#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11019	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	龙兴五（公用）建筑	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11020	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集七组	65.45	二级	
11021	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	黄家坪4#	40.26	一级	
11022	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	郝店村3#（郝店东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11023	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	长安市场1#	0	三级	线路不可接入
11024	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	施楼四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11025	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	高台铺3#	24.64	二级	
11026	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	徐楼二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11027	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV二库线板58	曾桥四组	9.76	二级	
11028	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	柏湾三组4#	160	二级	
11029	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	优良办公室1#	160	二级	
11030	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	尚庄村五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11031	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	玉皇村	232.1	二级	
11032	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	耿湾五组	0	三级	线路不可接入
11033	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	白马五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11034	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	专纺织（西）	271.33	二级	
11035	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联三线风59	顺正河三组（公）柱上变压器	261.06	一级	
11036	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	旗杆四组5#	24	二级	
11037	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛浴线薛58	下石槽公变	80.15	二级	
11038	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	四季青3#（公）柱上变压器	320	二级	
11039	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石73-石65）石73线路	武当路2#	278.09	一级	
11040	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	（6238708）金刚石台区	322.09	一级	
11041	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康团联一线康80线路	陆寨五组1#柱上变压器	122.79	二级	
11042	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	（56F）地稅七分局台区	161.99	一级	
11043	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	（60B）窝托村	7.25	二级	
11044	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	九仙观石庙变压器	0	三级	线路不可接入
11045	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	杨林三组	81.38	二级	
11046	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	石库1#	325.07	二级	
11047	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	古乐寺3#	28.18	二级	
11048	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	晋公庙村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11049	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	隋洲1#	292.28	二级	
11050	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	姚岗四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11051	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑一回线顺62	建陶生活1#（公）柱上变压器	252	二级	
11052	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	杜岗五组7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11053	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	沙坪1#公变	40.41	一级	
11054	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村3#三组（1#）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11055	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	沙坪2#公变	80	一级	
11056	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱岗罗庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11057	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	曾家店变压器	78.71	二级	
11058	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	张家坪1#公变	40.03	一级	
11059	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	汽车运输公司公变	336.88	二级	
11060	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	装具厂公变	258.53	二级	
11061	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	峡口12#	43.63	二级	
11062	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	丁家湾2#公变	55.77	二级	
11063	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	江垱四组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
11064	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	西邦#4台区	42.23	一级	
11065	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧治河变电站	10kV桥尧联二线尧58	鸡公岭#5台区	80.52	二级	
11066	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	金山村8#（一组）	2.79	二级	
11067	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV歇百一回线百54	长坡#3台区	21.73	二级	
11068	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	蒋峪#5台区	0	三级	线路不可接入
11069	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	吴家营2#	151.91	二级	
11070	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	大泉眼3#（谭楼四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

11071	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	李文成10#	52.06	二级	
11072	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天朝一回线天515	枫香坪#6台区	0	三级	本身不可接入
11073	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	姚岗6#3组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11074	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	八里五组	200.88	二级	
11075	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	东街3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11076	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	桑园5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11077	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	孟子坪2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11078	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	西湾1#公变	0	三级	线路不可接入
11079	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	鲁衙2#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
11080	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	临沮岗六组	0	三级	线路不可接入
11081	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛浴线薛58	孙湾八组公变	82.57	二级	
11082	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	三景街道2#公变	116.01	二级	
11083	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	东街#28台区	266.59	二级	
11084	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联三线陶59	徐台村三组（公）柱上变压器	11.19	二级	
11085	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严春联三线严526	鲍庄潭家湾2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11086	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	姚岗四组	38.07	二级	
11087	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	护洲一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11088	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV县府街线谷68线路	一建公司公用变	210.26	二级	
11089	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	望岗村二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11090	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	板桥一组4#	39.66	二级	
11091	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	陈埠村5#	224.31	二级	
11092	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	新集吴庄1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11093	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV街道线桔60	峡口6号台区（邮政局处）	168.62	二级	
11094	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	鸭子湖1#	0	三级	本身不可接入
11095	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	庙儿岗村	114.28	二级	
11096	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄冲三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11097	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	南浴沟村1#	21.11	二级	
11098	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	闫湾3#	81.09	二级	
11099	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄冲二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11100	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	甘溪村1#	60.77	二级	
11101	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	石家沟2#(小溪沟)	14.77	二级	
11102	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	水产公司1#台区变压器	62.06	二级	
11103	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨河六组	0	三级	线路不可接入
11104	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	杜冲九组2#公变	80.33	二级	
11105	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐堤一组公变	41.82	二级	
11106	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	花栎扒4#	80.39	二级	
11107	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	农科所2#	126.47	二级	
11108	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	新村办公室2#	20.85	二级	
11109	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	龙李一组公变	75.86	二级	
11110	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	李集七组（公）柱上变压器	37.81	二级	
11111	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	新河村4#五、六组（1#）	0	三级	线路不可接入
11112	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	蒋套2#	82.67	二级	
11113	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	汪洲2#	80.83	二级	
11114	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	双龙四组	0	三级	线路不可接入
11115	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	孔家畈村委会	0	三级	线路不可接入
11116	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	光寺村1#（丁王庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11117	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	杜湾七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11118	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	中湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11119	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	司岗3#台区(10组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11120	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	高寨村3、4、5组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11121	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）严532	(6236416)王湾小区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11122	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联二线郑58	二零二机关200（公）柱上变压器	160	二级	
11123	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	当嘴村1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11124	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	路	金华路公用	324.67	一级	
11125	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	新店六组	80	二级	
11126	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	大沟三组变压器	0	三级	线路不可接入
11127	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	杜岗村1#（杜岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11128	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	贺湾三组2#	40	二级	
11129	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	桐树榜三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11130	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	洪庙二组（公）柱上变压器	113.71	二级	
11131	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	城关三组	342.18	二级	
11132	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	罗汉四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11133	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	贺店二组2#	147.33	二级	
11134	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）谷57线路	邱家楼9#	169.06	二级	

11135	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	双湾一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11136	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	杨湖6组1#(公)400KVA柱上变压器	0	三级	线路不可接入
11137	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林村九组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11138	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11139	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	金狮岩1#公变	40.01	一级	
11140	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	双池寺变压器	0	三级	本身不可接入
11141	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV朱莲联线莲64	廖河村9#九组	0	三级	本身不可接入
11142	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	吴湾三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11143	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	彭家营台区变压器	80.58	一级	
11144	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻暇变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	邓坪4#	46.34	二级	
11145	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	旗杆湾三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11146	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	石佛寺1#	83.87	一级	
11147	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	张家营6组	0	三级	本身不可接入
11148	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	邓林村六组2#	80.17	二级	
11149	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百马联线（百55-马55）百55线路	王龙沟#4台区	40.42	二级	
11150	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	下河6#	63.21	二级	
11151	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾二组2#	81.82	二级	
11152	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	王岗6#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
11153	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	高庄村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11154	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云董联一线云514	西湾20#	166.27	二级	
11155	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	打仗6#四组	81.09	二级	
11156	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	姜庄3#（3组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11157	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	程歧#8台区	161.43	二级	
11158	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	曾家坪3#公变	24.02	二级	
11159	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	陡坡3#	81.79	二级	
11160	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	寺庄5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11161	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	板桥五组	262.66	二级	
11162	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	果元厂三队	44.56	二级	
11163	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	王岗1#公变	0	三级	线路不可接入
11164	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	张园二组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
11165	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	马岗村2#(雷庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11166	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	廖店2#变压器	162.37	二级	
11167	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	大石桥2#	24.34	二级	
11168	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	杉树林村2#	0	三级	本身不可接入
11169	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	董岗9、10组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11170	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	高庙三组	120	二级	
11171	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	柏杨沟3#	63.72	二级	
11172	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	大山3#	81.86	二级	
11173	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	下冯3#（车李西组）	81.83	二级	
11174	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	原种场三组	80.01	二级	
11175	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	胡咀二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11176	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV汉水线小56	新华村台区	82.53	二级	
11177	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11178	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	老湾1#	40	一级	
11179	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	松树沟村1#	41	二级	
11180	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	石河三组	77.66	二级	
11181	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈垭线紫56	袁家垭1#	60	二级	
11182	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV前湾线赤54	李楼村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11183	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	潘河一组	0	三级	线路不可接入
11184	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石73-石65）石73线路	乙晨言1#	812.64	一级	
11185	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清二回线清77	白兰集粮生活（户表）柱上变压器	339.63	二级	
11186	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	胡家湾2#台区	161.64	二级	
11187	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	将军山4#	131.32	二级	
11188	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	隆林一组100（公）柱上变压器	41.02	二级	
11189	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	纪洪4#	0	三级	本身不可接入
11190	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV高桥河线桥57	桃坪河1台区	0	三级	线路不可接入
11191	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	台子包#3台区	0	三级	线路不可接入
11192	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	高王庄10#（聂庄）	300.69	二级	
11193	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	周湾七组	0	三级	线路不可接入
11194	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙吉联一线沙50	龙窝西台区125008	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11195	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	艾家沟5#	1.28	二级	
11196	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	何湾四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11197	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV垭子口线紫55	铜锣观1#	6.53	二级	
11198	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	北河村1#	20.4	二级	

11199	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	薛场村2#（王庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11200	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	檀树湾3#	40.31	二级	
11201	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	(Q) 杉树林村1#	234.73	二级	
11202	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	杜庙村2#（杜庙南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11203	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	杨湾六组变压器	113.41	二级	
11204	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	吴集一组变压器	81.26	一级	
11205	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	杜岗2.3.4组6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11206	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	印染生活4#（公）柱上变压器	84.92	二级	
11207	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV二库线板58	曾桥三组2#	9.89	二级	
11208	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	万兴1#	40	二级	
11209	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	大田埂1#	40.48	一级	
11210	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	（56D）交管站台区	342.02	一级	
11211	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	筒车2#	40.37	二级	
11212	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	铁庙沟1#	82.54	一级	
11213	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	莫康二组2#（公）柱上变压器	320	二级	
11214	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	罗畈七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11215	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	肖湾十一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11216	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	刘家湾变压器	0	三级	线路不可接入
11217	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	（86H）北元1#台区	344.26	一级	
11218	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	九集镇双池寺村2组变压器	25	二级	
11219	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村7#七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11220	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	昔岗一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11221	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV朱莲联线莲64	廖河村8#八组	83.31	二级	
11222	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村8#八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11223	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	孙家河台区变压器	34.24	二级	
11224	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	汪家井1#变压器	86.67	一级	
11225	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	姚湾变压器	0	三级	本身不可接入
11226	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	堰河4#	84.79	二级	
11227	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	田河3#	106.56	二级	
11228	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	农工街1#公变	337.42	二级	
11229	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	沙河二组	0	三级	线路不可接入
11230	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	红光#3	428.76	二级	
11231	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	周岗4#4组	0	三级	本身不可接入
11232	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	北水河#6台区	80.85	二级	
11233	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	田河11#	45.45	二级	
11234	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	东浴沟4组2#	84.21	二级	
11235	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	梁咀8#	76.33	二级	
11236	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	周当村10#	55.99	二级	
11237	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	银泰百货公变	255.34	一级	
11238	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	兴缘寺13#台区	80.7	二级	
11239	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	方勤5#	64.38	二级	
11240	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	张王岗村一组10#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
11241	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	石棉厂家属院	349.94	一级	
11242	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	周岗	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11243	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	赵庄村3#（六组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11244	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	桑元2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11245	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（A闻57-B闻59）A闻57线路	文畈6#	150.64	二级	
11246	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	张伙6#	69.9	二级	
11247	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	孙蔡2#公变	145.34	二级	
11248	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板桥线板57	板桥一组2#	340.85	一级	
11249	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV街道线吉58	吉河1#121002(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11250	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	武湖四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11251	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	三里桥12#	264.88	二级	
11252	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	龙兴一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11253	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚三回线白72	白庙村	101.8	二级	
11254	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV腊楚一回线楚58	周岗七组	152.24	二级	
11255	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	三里岗村1#	7.75	二级	
11256	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈垭线紫56	干溪沟1#	3.62	二级	
11257	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV霍庄线枣58	金龙市场台区	0	三级	线路不可接入
11258	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	金铺九组	0	三级	线路不可接入
11259	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	三合班2#	40.43	二级	
11260	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	南浴沟村2#	80.52	二级	
11261	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	鲍庄村七#台区	160	一级	
11262	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	刘洲3#	21.73	二级	

11263	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV青龙线琚61	青龙村1#(移民点)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11264	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	大坪1#台区	80.04	二级	
11265	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	赤坡一组	0	三级	线路不可接入
11266	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	新集6#变压器	65.99	二级	
11267	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	黄楼一组2#	0	三级	线路不可接入
11268	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	马寨村1组	22.97	二级	
11269	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	牌坊五组50（公）柱上变压器	80	二级	
11270	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	朱岗1#	0	三级	线路不可接入
11271	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	魏岗九组	0	三级	线路不可接入
11272	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	大树垭#2台区	27.17	二级	
11273	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	长营村2#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11274	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二.0线丁64	红花四组4#	0.1	二级	
11275	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区3#（搬运站）	260.47	一级	
11276	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	赵岗村3#(西关冲)	15.88	二级	
11277	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	陈湾三组变压器	0	三级	线路不可接入
11278	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	交通局公变	164.6	二级	
11279	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV县府街线谷68线路	移动公司门口公变	324.87	二级	
11280	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	夏庄村2#（黑龙庙）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11281	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	李老1#（公）柱上变压器	30.68	二级	
11282	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	李桥七组（王城）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11283	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	徐楼七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11284	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	新河村10#十组	0	三级	线路不可接入
11285	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV朱莲联线莲64	廖河村7#七组	81.14	二级	
11286	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	方家坪1#公变	80.29	一级	
11287	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	田河4#	82.48	二级	
11288	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	田河5#	161.97	二级	
11289	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	茶果公司公变	84.21	二级	
11290	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	陈集4#	58.8	二级	
11291	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	彭湾1#	82.27	二级	
11292	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板桥线板57	板桥小学	336.76	一级	
11293	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居二组1#	35.7	二级	
11294	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	将军山6#	115.17	二级	
11295	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	刘寨村6#	15.41	二级	
11296	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	雷庄村村民居委会1#	43.34	二级	
11297	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV丹阳一回线卞513线路	便河水库公变	15.2	二级	
11298	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	前常4#台区（1队村子边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11299	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	响水洞村委会公变	80.28	一级	
11300	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	梅畈四组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11301	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柴岗14#台区（庄阔）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11302	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV红石亮线银52	盛世豪庭1#	657.91	二级	
11303	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	黄龙观四组7#（公）柱上变压器	80	二级	
11304	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	肖笆九组1#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
11305	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	刘畈3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11306	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	高庄2#（南巷）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11307	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	李石4#（邓庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11308	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	栗林坪3#公变	0	三级	线路不可接入
11309	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	薛坪社区2#公变	59.26	二级	
11310	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	唐湾村	50.65	二级	
11311	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广二回线广83	县油厂2#（公）柱上变压器	255.3	二级	
11312	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	沙河一组	0	三级	线路不可接入
11313	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	木林3#变压器	164.8	二级	
11314	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	沈湾3#	24	二级	
11315	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	东大路4#	264.16	一级	
11316	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石庙7#台区（前营）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11317	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV街道线桔60	峡口村2#(街道)	163.81	二级	
11318	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	王家坪村1#	12.53	二级	
11319	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	窑湾村2#	81.5	二级	
11320	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	王家沟2#	22.42	二级	
11321	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	宋洲1#	83.74	二级	
11322	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	金铺十组	0	三级	线路不可接入
11323	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	公用9#（泰和）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11324	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	史湾三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11325	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	张公祠（公）柱上变压器	243	二级	
11326	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	南北街1#（公）柱上变压器	240.48	二级	

11327	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	田湾村1#	160	二级	
11328	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	朱洲2#	0	三级	线路不可接入
11329	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	长沟#2台区	23.95	二级	
11330	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	土桥1#	42.01	二级	
11331	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联一线（石64-大56）大56线路	居委会3#	326.22	一级	
11332	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	桐柏2#	85.12	二级	
11333	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	桐柏1#	80.48	二级	
11334	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联二线春60	茶棚7#台区	295	二级	
11335	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	姚岗二八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11336	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	陈湾三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11337	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	彭家村2#（二组）	80.06	二级	
11338	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	红土村四组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11339	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	埡子口2#	60	二级	
11340	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	屠巷村100（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
11341	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	（94G）西元村3#	162.52	一级	
11342	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏高联一线魏543	台子湾六组柱上变压器	250.53	二级	
11343	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	吴集六组变压器	35.95	二级	
11344	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	后营五组3台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11345	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	（55Q）西元村7#	389.86	一级	
11346	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	皇村三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11347	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	农行公变	164.43	一级	
11348	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	段湾3组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11349	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	刘店村变压器	162.68	一级	
11350	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	杉树林村3#	21.33	二级	
11351	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	翠花铺3#	76.81	二级	
11352	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	张桥1组1#（公）125KVA柱上变压器	0	三级	线路不可接入
11353	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	下河1#	32.1	二级	
11354	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV乔徐联一线徐56	东村5组12#（公）	0	三级	本身不可接入
11355	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	沙店五组南	197.69	一级	
11356	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	东岗台区变压器	0	三级	线路不可接入
11357	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	齐家岗1#公变	166.14	一级	
11358	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清73线路	樊城分局（公）柱上变压器	326.79	二级	
11359	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	鄢洲九组（公）柱上变压器	50.52	二级	
11360	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	王山2#公变	40.01	一级	
11361	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	王家岩台区变压器	0	三级	线路不可接入
11362	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村3#三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11363	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	车站村2#（小垌庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11364	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	干西沟变压器	65.62	二级	
11365	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村6#六组（1#）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11366	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	堰河2#	164.61	二级	
11367	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	堰河5#	83.95	二级	
11368	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	住宅经营公司柱上变压器	268.88	二级	
11369	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	郑畈一组变压器	80.01	一级	
11370	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	武当路9#公变	265.67	一级	
11371	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	路灯工区	347.76	二级	
11372	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	曹河#2	0	三级	线路不可接入
11373	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	温畈三组变压器	161.9	一级	
11374	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	汤咀村部变压器	21.43	二级	
11375	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	北大街3#	334.56	一级	
11376	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	周湾二组	0	三级	线路不可接入
11377	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	余畈七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11378	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	陈岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11379	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV孟镇线孟55	孟楼村10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11380	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	尹集街四组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
11381	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河张联线河545	张庄村6#	136.06	二级	
11382	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	王家畈八组5#	321.31	二级	
11383	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	榆树垭3#台区	81.69	二级	
11384	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	枫香坪#5台区	24.26	二级	
11385	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	庙儿岗3#台区	40.22	二级	
11386	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	范湾村3#	80.12	二级	
11387	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	石孙四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11388	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	姜岗05#（泵站）	80	二级	
11389	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV排子河线石54	排子河2#台区（鱼塘院子边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11390	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	南高庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

11391	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	南街4#（加油站旁）（JD）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11392	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	胡庄2#（胡庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11393	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	高庄3#（学校）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11394	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	赵庄2#（三合一）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11395	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	板桥村田集三组2#	259.09	二级	
11396	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	赵山6#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
11397	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡山寨九组	80.01	二级	
11398	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	丁冲一组	83.28	二级	
11399	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	洪峪2#	160.15	二级	
11400	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	马家洲4#变压器	85.38	一级	
11401	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	力特电机生活1#（双生）柱上变压器	332.78	二级	
11402	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	力特电机生活2#（双生）柱上变压器	337.62	二级	
11403	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	茶场二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11404	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	莫岗八组公变	133.74	二级	
11405	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	望岗七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11406	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	莲花#2台区	29.48	二级	
11407	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV街道线桔60	峡口村3#（街道）	274.2	二级	
11408	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV腊楚二回线楚59	周岗六组2#	137.1	二级	
11409	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	窑湾村1#	80.31	二级	
11410	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV马套线朱60	关庄1#	0	三级	线路不可接入
11411	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	原钟场场部	0	三级	线路不可接入
11412	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄岗村三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11413	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	南营村3#（街道）台区	0	三级	线路不可接入
11414	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11415	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	铁炼村1#（村）台区	0	三级	线路不可接入
11416	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	闫湾4#	82.47	二级	
11417	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	铁炼村2#（一组）台区	0	三级	线路不可接入
11418	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	胡咀村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11419	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	松树沟村2#（回子沟）	40.05	二级	
11420	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	莲花岗1#公变	81.42	二级	
11421	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV乡直线新57	新街九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11422	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	旧县四组变压器	38.44	二级	
11423	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	柴坊四组公变	0	三级	线路不可接入
11424	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	木林8#公变	0	三级	线路不可接入
11425	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	高冲3#1	42.86	二级	
11426	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	曹营村5#（王庄）	8.44	二级	
11427	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV段湾线梁61	段湾移民点	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11428	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	三中队移民01#	43.7	二级	
11429	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	新庄#7（小罗家）	15.43	二级	
11430	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	熊营3#	73.12	二级	
11431	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	陈营1#	357.54	二级	
11432	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	杜湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11433	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	前锋村11#九组	14.41	二级	
11434	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	杜湾关冲	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11435	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	李洼2#	85.7	二级	
11436	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联一线孙56	司庄村1#（司庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11437	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	王庄村5#（付棚）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11438	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	赵岗村1#（一组）	130.87	二级	
11439	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	陈寨村1#（陈寨）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11440	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	凡庄村3#（徐庄东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11441	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	陈湾六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11442	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	双庙中心村	130.89	二级	
11443	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	潭湾六组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11444	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	段营七组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11445	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	（93K）北关村6#	265.58	一级	
11446	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	罗庙一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11447	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	宋营6#3组	0	三级	本身不可接入
11448	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	马庄村1#（马庄北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11449	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	杜庄村1#（杜庄南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11450	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	八里八组	252	一级	
11451	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联一线余55	铁湖七组	187.47	二级	
11452	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	铁四局3#（公）柱上变压器	252	二级	
11453	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	方各7#（一组）	0	三级	线路不可接入
11454	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	（86E）东元3#	329.71	一级	

11455	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	明教寺村部变压器	82.28	一级	
11456	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	徐楼二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11457	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	梁东3#（公）柱上变压器	140.2	二级	
11458	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	古乐寺2#	40.41	二级	
11459	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	安坪2#	2.02	二级	
11460	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	螺丝岗一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11461	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	杨湖2组5#（公）200KVA柱上变压器	0	三级	线路不可接入
11462	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广五回线清81	纺织局（公）柱上变压器	251.78	二级	
11463	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清62线路	置地花园柱上变压器	254.25	二级	
11464	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	苍苔街2#	326.37	一级	
11465	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联一线明58	一米厂家属院（公）柱上变压器	246.6	二级	
11466	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	碾子坪#4台区	7.65	二级	
11467	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV朱莲联线莲64	廖河村10#九、十组	40.05	二级	
11468	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	小横山变压器	40.09	二级	
11469	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村5#五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11470	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV朱莲联线莲64	廖河村11#十组	59.9	二级	
11471	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙闫联线龙55线路	朱家峪台区变压器	84.14	二级	
11472	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	彭家营四组变压器	35.91	二级	
11473	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（A闻57-B闻59）A闻57线路	文畈11#	172.75	二级	
11474	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV米客联一线（米61-客506）米61线路	朱庄村7#（八组）公变	260.48	一级	
11475	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	唐岗1#2组	0	三级	本身不可接入
11476	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	刘官4#8组	80.02	二级	
11477	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	建委2#	38.08	一级	
11478	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	城管局公变	255.19	一级	
11479	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	刘湾3#	35.75	二级	
11480	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	李湾四组3#（公）柱上变压器	80	二级	
11481	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	大埠口九组新增	0	三级	线路不可接入
11482	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	百峰坪#3台区	58.39	二级	
11483	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）汾59线路	住房资金2#	268.28	一级	
11484	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	苍苔河堤5#（应急）	326.05	一级	
11485	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	阳坪3#公变	3.13	二级	
11486	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	醉美莺河2#	321.37	二级	
11487	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	加岗10#台区（加岗东3组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11488	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	卫岗1#（学校）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11489	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	湖河西街3#（街西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11490	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	李岗5#（油厂）（JD）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11491	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	徐庄1#（徐庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11492	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	赵山7#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
11493	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	胡岗村2#（叶岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11494	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	杨林五组	23.32	二级	
11495	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广四回线清71	财委（公）柱上变压器	264.68	二级	
11496	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心7#（JD）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11497	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	五口村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11498	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊广一回线樊62	亚奇（汉江路）（户表）柱上变压器	84.65	二级	
11499	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈垭线紫56	磨盘沟1#	40.01	二级	
11500	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	闫湾2#	40.54	二级	
11501	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV吕岗线宋54	吕岗四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11502	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	巡检司村1#	303.39	二级	
11503	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武坡四组2#公变	253.74	二级	
11504	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	二场六队2#	80.47	二级	
11505	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	武岗西2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11506	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联一线油66	云湾2#公变	273.94	二级	
11507	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	二房营村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11508	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	马家沟2#	40.44	一级	
11509	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	南北街2#（公）柱上变压器	211.74	二级	
11510	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	胥营五组（公）柱上变压器	95.94	二级	
11511	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	科委1#公变	273.01	二级	
11512	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	黄洼村3#	0	三级	本身不可接入
11513	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	审计局台区	272.16	一级	
11514	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	花城门102#	160	一级	
11515	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	大房营村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11516	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	彭庄1#	168.29	二级	
11517	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	许营二组1#公变	0	三级	本身不可接入
11518	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板56板桥线	九龙观（谢家川2#）	0	三级	本身不可接入

11519	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	前锋村5#五组（1#）	81.46	一级	
11520	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	杜湾四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11521	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	黄湾村三组7#	160	二级	
11522	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	李岗村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11523	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	新庄十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11524	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	良种场1#	205.09	二级	
11525	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	印染生活2#（公）柱上变压器	267.37	二级	
11526	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	印染生活3#（公）柱上变压器	260.03	二级	
11527	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈垭线紫56	茶园沟1#	80.03	二级	
11528	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	关岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11529	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	刘畈5#公变	24.05	二级	
11530	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区16#(旺旺幼儿园)	165.81	一级	
11531	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	王桥三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11532	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙闫联线龙55线路	邓家湾五组变压器	40.14	二级	
11533	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联二线魏552	商贸小区1#柱上变压器	266.15	一级	
11534	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑一回线顺62	营盘村2#（公）柱上变压器	252	二级	
11535	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	水池台区	17.68	二级	
11536	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	建行宿舍（公）柱上变压器	269.17	二级	
11537	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	幸福路（公）柱上变压器	295.47	一级	
11538	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	田河1#	0	三级	本身不可接入
11539	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	湾堰村五组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11540	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	上张5#（南林场）	320.78	二级	
11541	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	望江路社区1#公变	252.5	二级	
11542	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	江冲六组变压器	81.81	一级	
11543	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	江华厂生活3#(公)柱上变压器	252	二级	
11544	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光一回线光54	玻纤1#	70.52	二级	
11545	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广一回线广82	永安巷（公）柱上变压器	283.34	二级	
11546	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	丹阳大道北2#	16.76	二级	
11547	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	李寨二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11548	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	姚家沟#4台区	53.69	二级	
11549	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）汾64线路	谢营6#公变	162.59	二级	
11550	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	祝家湾村3#	40.12	二级	
11551	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	皂角树11#	21.35	二级	
11552	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	碾子台3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11553	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	史李6#台区（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11554	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV竹团联一线团49	大李营八组5#(公)柱上变压器	0	三级	线路不可接入
11555	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	水洼四组（公）柱上变压器	43.78	二级	
11556	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	龙门充电桩	320.17	二级	
11557	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	李家寨12#	80	二级	
11558	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	闫咀5#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
11559	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	龙李三组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
11560	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV徐团联三线贞411线路	王伙17#（公）柱上变压器	82.87	二级	
11561	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	春芳营二组10#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
11562	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	路	红星4#	267.16	一级	
11563	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	三元小区2#（公）柱上变压器	258.81	二级	
11564	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清一回线董513	洪沟桥（公）柱上变压器	254.12	二级	
11565	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广一回线清54	旭东路（公）柱上变压器	256.26	二级	
11566	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	高王庄13#（后刘沟）	81.29	二级	
11567	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	王湖村3#	128	二级	
11568	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	向家集1#台区变压器	88.19	二级	
11569	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	新市南街2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11570	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	方各8#(三组)	0	三级	线路不可接入
11571	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	董河村小吉庄121103	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11572	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	袁冲公1#	128	二级	
11573	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	（55C）东元村5#	327.34	一级	
11574	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	随阳店公用5#	200	一级	
11575	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	胥营一组公变	235.14	二级	
11576	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	肖畈2#变压器	0	三级	线路不可接入
11577	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	李湾3#四组	81.75	二级	
11578	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV油潘二回线潘71	交通路1#公变	264.43	一级	
11579	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳二回线漳68线路	修配厂公变	58.89	二级	
11580	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	南街公用	281.15	二级	
11581	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	张家岭#2台区	40.71	二级	
11582	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	祥荣置业（公）柱上变压器	269.98	二级	

11583	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	五家洲2#	174.08	二级	
11584	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	王门5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11585	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	下涂5#（四房2）	252.06	二级	
11586	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	鹿二村3#三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11587	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	隆中居委会3#（公）柱上变压器	164.28	二级	
11588	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	陶巷5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11589	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	清凉10#（10组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11590	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	李集四组2#（公）柱上变压器	80.11	二级	
11591	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	新集村7#九组(1#)	81.34	一级	
11592	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	胡湾四组2#	0	三级	线路不可接入
11593	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	柏桥11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11594	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	邓庄村6#（李巷北）	80.63	二级	
11595	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	伍河五组2#	74.2	二级	
11596	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	老李家3#(新农村)	169.72	二级	
11597	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV米油二线油74	谢洼4#公变	332.29	一级	
11598	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百一回线歇60	歇马街#11台区	272.12	二级	
11599	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	张巷9#（张巷2）	0	三级	本身不可接入
11600	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏油联线魏545	云湾31#	335.91	二级	
11601	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园二回乔65	王寨1#（公）柱上变压器	220.53	二级	
11602	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	金方房地产柱上变压器	256	二级	
11603	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	江华厂生活1#(公)柱上变压器	252	二级	
11604	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南60漳南二回线	剪刀沟7#公变	168.42	一级	
11605	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	保险公司	0	三级	本身不可接入
11606	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	高峰岭公变	290.55	二级	
11607	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	顺河2#公变	258.55	二级	
11608	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	建设路1#台区	257.04	一级	
11609	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	岷山小区（公）柱上变压器	252	二级	
11610	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	余岗三组2#(公)柱上变压器	265.31	二级	
11611	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	方各12#（南公用变）	0	三级	线路不可接入
11612	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	升石坪#3台区	43.32	二级	
11613	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	农业队	80.75	二级	
11614	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	朱砂#2台区	47.42	二级	
11615	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广五回线广78	内配生活1#（公）柱上变压器	342.78	二级	
11616	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广五回线广78	内配生活2#（公）柱上变压器	262.69	二级	
11617	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清二回线清77	仪表生活（公）柱上变压器	260.06	二级	
11618	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	田营5#台区（2组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11619	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	（56B）包装厂台区	272.82	一级	
11620	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联一线（财602-峪57）峪57线路	柏店2#	0	三级	线路不可接入
11621	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	土地局公变	256.79	二级	
11622	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	观音堂村委会	88.09	二级	
11623	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	马坡15#台区（堰张）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11624	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV汭乐配电站	10kV落汭联线汭501	牌坊四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11625	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	范冲4#台区	0	三级	本身不可接入
11626	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞公祠线庞65	王家洼一组2#（公）柱上变压器	80	二级	
11627	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	亢营村7#	80	二级	
11628	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	太平北街7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11629	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	付家寨8#台区	23.49	二级	
11630	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	崔营3#	0	三级	线路不可接入
11631	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	李沟三组6#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
11632	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	冯营8#2组	42.09	二级	
11633	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	阳坪2#公变	40.23	一级	
11634	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	柴园#6台区	160.01	二级	
11635	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV凯骑线水88线路	白马山村	166.26	二级	
11636	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	百庙#2台区	80.12	二级	
11637	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	长岗4#5组	49.66	二级	
11638	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	韩集村2#	110.91	二级	
11639	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	二郎村一组	80	二级	
11640	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	梅庄4#	40.48	二级	
11641	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	检察院公变	206.54	二级	
11642	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	徐坪3#公变	40.74	一级	
11643	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	李庙办公室7#	21.09	二级	
11644	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	水星台7#	163.62	二级	
11645	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	池湾村6#（三组）	21.28	二级	
11646	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢四回线鄢505	西街居委会2#公变	252.89	二级	

11647	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区12#（烟站）	274. 75	一级	
11648	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	寺坪村#4台区	13. 05	二级	
11649	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	双堰4#	156. 26	二级	
11650	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	南沿6#	127. 05	二级	
11651	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	下郝湾4#	0	三级	本身不可接入
11652	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	李家染坊村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11653	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	堰坪#5台区	163. 49	一级	
11654	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	兴龙坡#4台区	102. 77	二级	
11655	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	花梨岗12#(应急)	300. 55	二级	
11656	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV缙丝线万57	万洋村12#（七组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11657	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	高庄1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11658	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	下涂3#（四房）	40. 01	二级	
11659	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	电线厂1#	264. 21	二级	
11660	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金桥沟#1台区	10. 39	二级	
11661	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	张岗3#（薛集）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11662	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	宋营村6#	97. 82	二级	
11663	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	刘岗2#	0	三级	本身不可接入
11664	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	华楼2#	71. 42	二级	
11665	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	石门集5#公变	0	三级	线路不可接入
11666	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	宋集二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11667	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	下冯6#（胡坡）	80. 96	二级	
11668	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水一组2#	40. 29	二级	
11669	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	芭桃#10台区	80. 81	二级	
11670	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	观坪#3台区	48. 88	二级	
11671	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	闫家台3#台区	0	三级	本身不可接入
11672	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张湖村二组14#（公）柱上变压器	115. 61	二级	
11673	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫金镇线紫59	邓家坡2#	185. 9	二级	
11674	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	龙湾17#	342. 27	二级	
11675	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	司岗5#（3组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11676	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	凡庄村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11677	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	西马#8（张洼）	0	三级	本身不可接入
11678	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	岩湾村1#	122. 2	二级	
11679	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	曹湾五组5#(公)柱上变压器	0	三级	本身不可接入
11680	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	观淌#7台区	35. 31	二级	
11681	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安60安集线	大埠口10#台区	34. 77	二级	
11682	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV县府街线谷68线路	正洪金座2#（专转公）	406. 16	二级	
11683	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	肖冲三组4#（公）柱上变压器	80	一级	
11684	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	罗咀村3#（三组）	61. 42	二级	
11685	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊A55线路	高庄六组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11686	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	申坪#2台区	23. 35	二级	
11687	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南李联线南67线路	剪子沟6#	80. 17	二级	
11688	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝二回线朝40	工行（公）柱上变压器	402. 3	二级	
11689	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚店01#(1组)	81. 67	二级	
11690	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	高王庄#8（王庄）	0	三级	本身不可接入
11691	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）柳520线路	聂家滩2#	75. 23	二级	
11692	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	横河#2台区	13. 42	二级	
11693	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	皇城二组2#-	80. 27	二级	
11694	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	三房营村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11695	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	袁冲7#台区	13. 98	二级	
11696	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	桐树店村公变	18. 17	二级	
11697	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	思安药业公变	165. 47	一级	
11698	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV清油联线清63	航空公寓2#	80. 35	二级	
11699	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	刘湖一组1#公变	140. 93	二级	
11700	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	杨老湾村6#（二组）	0	三级	本身不可接入
11701	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	八斗坪#7台区	52. 75	二级	
11702	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	梁集社区2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11703	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	马庄台区1255061	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11704	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	胡湾三组2#	0	三级	线路不可接入
11705	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	毛梁三组7#（公）柱上变压器	108. 93	二级	
11706	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	三户刘5#(老君洼)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11707	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳三回线卞516	玉溪小区1#	0	三级	本身不可接入
11708	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	三岔#1台区	102. 76	二级	
11709	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	寺坪村#3台区	9. 97	二级	
11710	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	南岗村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

11711	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	团湖店6#	41.79	二级	
11712	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	潘岗村2#（柯庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11713	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	曾家垭#4台区	107.93	二级	
11714	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	羊胡子岗1#	34.67	二级	
11715	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	甘坪沟1#	80.02	一级	
11716	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	龙兴2#信用社	94.82	二级	
11717	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	锅厂#1台区	81.34	二级	
11718	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	张档7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11719	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垸八组2#	113.68	二级	
11720	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	简家坪#16台区	30.54	二级	
11721	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	程河14#	207.5	二级	
11722	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	石灰五组3#	163.23	二级	
11723	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	二房8#（后二房2）	161.03	二级	
11724	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	九皇山#3台区	114.03	二级	
11725	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	龙苑小区	264.4	一级	
11726	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	黄畈1#	29.42	二级	
11727	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双南5#	314.13	二级	
11728	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	徐岗4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11729	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	袁营村八组8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
11730	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	刘集六七组2#公变	158.24	二级	
11731	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	韩营7号	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11732	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	老范3#（老范三组）	62.52	二级	
11733	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	余咀2#（大房岗）	90.93	二级	
11734	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	洞宾楼公变13#	160	一级	
11735	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光一回线河531	贾湖村3#台区变压器	80	二级	
11736	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	市政府公变40#	320	一级	
11737	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	丁楼5#	0	三级	本身不可接入
11738	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	八斗坪#3台区	30	二级	
11739	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	赵畈6#-1	52.4	二级	
11740	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	袁家天坑1#	40.03	二级	
11741	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	溪峪#1台区	6.01	二级	
11742	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	高垭3#台区	81.1	一级	
11743	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	莲花池3#	81.36	一级	
11744	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	刘树集	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11745	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	余岗三组3#（公）柱上变压器	253.22	二级	
11746	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	王家洼8组3#（公）变压器	80	二级	
11747	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	襄州区经济贸易局公变柱上变压器	82.44	二级	
11748	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	公用12#	191.67	二级	
11749	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV高亢线朱62	高亢一组3#	146.06	二级	
11750	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	河南坪#9台区	0	三级	线路不可接入
11751	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	丁家场2#	516.37	一级	
11752	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	太平付庄4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11753	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	邵棚村4#	10.2	二级	
11754	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	月明寺9#台区	6.37	二级	
11755	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	峰山#6台区	117.09	二级	
11756	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川22#	160.04	一级	
11757	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾村六组东	0	三级	线路不可接入
11758	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	石矿厂6#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11759	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV山泥联一线泥54	隆中牌坊（公）柱上变压器	252	二级	
11760	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	洪庙六组2#（公）柱上变压器	46.52	二级	
11761	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	丁集街道4#台区	244.68	二级	
11762	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	七界河#2台区	29.85	二级	
11763	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	高王庄9#（春张）	0	三级	本身不可接入
11764	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	格咀5#	166.26	一级	
11765	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	范冲1#	0	三级	本身不可接入
11766	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	后庄1#	81.52	二级	
11767	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	将军山8#	166.64	一级	
11768	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	曾洲四组东	80.14	二级	
11769	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	凤凰四组3#（公）柱上变压器	80	二级	
11770	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	向家店#3台区	42.06	二级	
11771	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	发展大道3#公变	163.37	一级	
11772	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联一线油66	云湾3#（砖厂院内）公变	204.32	二级	
11773	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝二回线朝40	5710生活（公）柱上变压器	329.36	二级	
11774	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV高桥河线桥57	周湾#13台区	0	三级	线路不可接入

11775	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	西坪2-1台区	144.23	二级	
11776	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	闫家岗村15#（光武驾校）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11777	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	崔胡10#二组2	81.76	一级	
11778	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	熊庙10#（公）柱上变压器	80	二级	
11779	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	大周营1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11780	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	马湾3#	0	三级	本身不可接入
11781	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	李佬一组3#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
11782	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	竹园4#	174.83	二级	
11783	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	李岗8#（1组）	0	三级	本身不可接入
11784	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	秦庄村3#（幼儿园）	31.34	二级	
11785	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	崔营村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11786	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	冠兴房地产4#	513.96	二级	
11787	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	马家洲三组台区	0	三级	线路不可接入
11788	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	石油公司2#	320	二级	
11789	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	公溪沟#6台区	1.14	二级	
11790	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	跑马岗9#台区	41.05	二级	
11791	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	郭王1#（郭王）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11792	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）银55	过山口4#	170.21	二级	
11793	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姜岗02#（1组）	24.01	二级	
11794	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	望城岗2#	40.07	一级	
11795	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	（60M）西关口台区	527.31	一级	
11796	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	中郭04#（小郭家机井）	44.31	二级	
11797	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV塔园线沈61	瓜子沟3#	10.44	二级	
11798	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	覃湾3#一组	316.09	二级	
11799	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	邹湾五组4#	81.2	二级	
11800	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	南垭#4台区	40.04	二级	
11801	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV丹阳一回线卞513线路	星灿苑	11.37	二级	
11802	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	廖湾6#七组	25.08	二级	
11803	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	公变24号（襄都一号新）台区	118.26	二级	
11804	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	大户杨7#台区（高会林门口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11805	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	东元村六组	330.48	一级	
11806	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	白集12#2组	38.01	二级	
11807	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里七组3#	0	三级	线路不可接入
11808	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	苗家冲一组	0	三级	线路不可接入
11809	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金包#6台区	80.02	一级	
11810	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	潮水#7台区	120.38	二级	
11811	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南李联线南67线路	肖溪沟六组	81.36	二级	
11812	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	彭王08#（路东）	17.28	二级	
11813	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	皮家坡#4台区	40.85	二级	
11814	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	简家庄1#	0	三级	本身不可接入
11815	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	红树木沟3#	49.62	二级	
11816	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	茅湖2#柱上变压器	40.14	一级	
11817	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	冷岗8#公变	58.39	二级	
11818	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	杜坡村3#（一组）	58.81	二级	
11819	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	寺庄6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11820	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	王楼7#（老王楼）	0	三级	本身不可接入
11821	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	姜新村五组2#柱上变压器	53.86	二级	
11822	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	苏坡5#	0	三级	线路不可接入
11823	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	方集#6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11824	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	刘集二组3#公变	167.27	二级	
11825	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	范家岭3#台区	80.04	二级	
11826	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	高升门公变112#	252	一级	
11827	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	贺湾4#	0	三级	本身不可接入
11828	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	镇政府公变2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11829	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	李百户6#台区（李家3组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11830	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	溪峪#6台区	30.84	二级	
11831	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	于王岗村6#（小王岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11832	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	贾湾10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11833	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	赵集14#（侯定银对门）	27.24	二级	
11834	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	毛岗6#台区	160.01	二级	
11835	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变23号（郢营社区）台区	0	三级	本身不可接入
11836	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	王门4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11837	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	县教委2#（公）柱上变压器	258.01	二级	
11838	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联二线（谷63-筑509）筑509线路	太平坊24#（谷63）	262.39	一级	

11839	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	范湾村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11840	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	曹营6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11841	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	种畜场2#	0	三级	本身不可接入
11842	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	黄丰村四组6#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
11843	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	康河1#（坡楼）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11844	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	孟集	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11845	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV翁后联线后58	车峰坪#1台区	26. 43	二级	
11846	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	张嘴1#村变	31. 85	二级	
11847	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	万宝4#	273. 16	二级	
11848	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV樊阳线光55	八一2#	269. 6	二级	
11849	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	竹园5#台区（大渠新农村）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11850	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	肖湾四组（清潭）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11851	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	刘李湾7#2组	282. 5	二级	
11852	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	徐营9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11853	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	熊河村13#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11854	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	黄庄村3#（黄庄西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11855	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏油联线魏545	云湾8#公变	264. 91	二级	
11856	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	随阳公用8#	86. 08	二级	
11857	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	贾湾11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11858	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	毛岗7#台区	80. 04	二级	
11859	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	黄集33#（充电桩）台区	160. 37	二级	
11860	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	上坡7#（王法学门口）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11861	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	百果3#台区	80. 01	一级	
11862	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	九里坪8#	80. 95	一级	
11863	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	吕镇#1（吕镇）	231. 1	二级	
11864	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	清凉2#（李集）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11865	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	曹坡6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11866	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	邓岗7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11867	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	龙岗六号公变59#	0	三级	本身不可接入
11868	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	史畈村3#	40	二级	
11869	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	黄桥四组3#（公）柱上变压器	80	一级	
11870	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	周庄村3#（柯庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11871	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	大店社区5#（路岗）	64. 88	二级	
11872	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	贾岗村4#（高庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11873	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	石孙七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11874	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	衡庄8#（公）柱上变压器	98. 94	二级	
11875	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	崔营村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11876	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	方寨村2#（林场）	7. 76	二级	
11877	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	黄龙庙村7#	0	三级	本身不可接入
11878	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	熊庙四组4#（公）柱上变压器	239. 68	二级	
11879	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	前锋村5#五组	161. 99	一级	
11880	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	下郝湾11#	66. 8	二级	
11881	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	沈河十二组2#（公）柱上变压器	28. 59	二级	
11882	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	槐树湾7#台区	28. 1	二级	
11883	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	九仙观一组3#台区	0	三级	线路不可接入
11884	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畈 3 #三组	62. 53	二级	
11885	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	东坪#5台区	0	三级	本身不可接入
11886	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	军队河3#	22. 36	二级	
11887	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡#1台区	0	三级	线路不可接入
11888	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	刘家巷6#台区	0	三级	线路不可接入
11889	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	李沟村学校1#	0	三级	本身不可接入
11890	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联二线（徐58-竹70）徐58线路	梁坡10#变压器	73. 87	二级	
11891	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	刘畈7#公变	82. 48	二级	
11892	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	胡湾五组	0	三级	线路不可接入
11893	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	郑畈1组2#变压器	80. 01	一级	
11894	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	岛岩3#	220. 53	二级	
11895	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	窑湾五组5#	271. 99	二级	
11896	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	李岗10#（广场）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11897	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	杨坡2#	0	三级	线路不可接入
11898	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	界碑头6#台区	150. 5	二级	
11899	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	齐心六组2#（公）柱上变压器	80. 34	二级	
11900	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李一组3#	8. 88	二级	
11901	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	良种场四组3#变压器	0	三级	线路不可接入
11902	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV临空一回线河541	付堤村2#	47. 46	二级	

11903	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严春联三线严526	王寨一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11904	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	闫家山2#公变	40.29	一级	
11905	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	鲍河村10#	41.06	二级	
11906	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	洪山嘴17#台区	0	三级	本身不可接入
11907	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	贺湾7#	57.79	二级	
11908	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	杜湾八组柱上变压器	18.19	二级	
11909	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV高桥河线桥57	高桥河#4台区	0	三级	线路不可接入
11910	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集八组2#	80.31	二级	
11911	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	吉河安昌路口	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11912	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	文化街东（鹿头）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11913	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	双湾二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11914	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	莫营村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11915	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	杨柳2#	139.83	二级	
11916	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	小贺营3#	27.27	二级	
11917	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	独树垭1#	80.01	一级	
11918	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	高楼五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11919	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	滋坪宋家嘴2#台区	0	三级	线路不可接入
11920	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	西张湾村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11921	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	贾洼2#（施庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11922	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	中楼7#学校	165.02	二级	
11923	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	祠堂村3#（东庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11924	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	闫岗村9#（十一组）	160.17	二级	
11925	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	张集村14#	163.03	二级	
11926	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	滴水	81.79	二级	
11927	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	老湾8#公变	81.55	一级	
11928	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居三组	4.29	二级	
11929	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	西泉庙6#台区	165.85	二级	
11930	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	染坊八组2#台区	0	三级	线路不可接入
11931	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	湾子6#（湾子七组）	35.52	二级	
11932	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	牛首村五组12#柱上变压器	0	三级	线路不可接入
11933	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV临空一回线河541	付堤村5#	78.87	二级	
11934	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	雷坪街道2#	86.06	二级	
11935	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	邹湾三四组6#	80.38	二级	
11936	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	大洲二组1#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
11937	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	马冲村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11938	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	黄岗3#	156.32	二级	
11939	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	大王4#台区	68.68	二级	
11940	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	洪家院#6台区50kVA	41.13	二级	
11941	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	南营村10#（二组）	0	三级	线路不可接入
11942	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	车桥厂双雄路3#（三供一业）	323.5	二级	
11943	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	云岫二组8#（公）柱上变压器	49.38	二级	
11944	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	卸山四组8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
11945	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联三线徐60线路	东村22#（公）柱上变压器	171.62	二级	
11946	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	三合1#	28.9	二级	
11947	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	徐营2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11948	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	谢湾2#2组	118.15	二级	
11949	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	良种场五组公变	0	三级	线路不可接入
11950	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	车站村6#（泉水湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11951	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	江垱一组1#（公）柱上变压器	223.84	二级	
11952	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	西泉庙二组台区	84.22	一级	
11953	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	八一下洲3#（公）柱上变压器	43.3	二级	
11954	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	彭湾村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11955	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	竹林桥10#台区	4.39	二级	
11956	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	春陵新社区2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11957	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	亢营村6#	0	三级	本身不可接入
11958	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV霍庄线枣58	霍庄小区	0	三级	线路不可接入
11959	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	姜营8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11960	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	洪庙村三组2#（公）柱上变压器	160	一级	
11961	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	彭家营2#台区	44.76	二级	
11962	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	堰塘#4台区（后坪）	80.17	二级	
11963	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	白风路2#公变	29.35	二级	
11964	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	丁庄村6#台区1209141	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11965	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	沙店四组台区	280.5	一级	
11966	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	赵岭村	14.83	二级	

11967	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	杨坡三组	36.33	二级	
11968	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	余起营5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11969	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	九池#1台区	30.08	二级	
11970	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	简家坪#4台区	0	三级	线路不可接入
11971	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	雷祖殿1#	3	二级	
11972	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	紫庙二组1#	80	一级	
11973	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	史李4#台区（三组路口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11974	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	中石桥三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11975	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	杨树垭#5台区	211.38	二级	
11976	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林街道12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11977	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	龙坪#10台区	80.72	一级	
11978	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安60安集线	邓家咀1#新增	163.23	一级	
11979	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	严湾8组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11980	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	大埠口3#新增	0	三级	线路不可接入
11981	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	白竹#8台区	64.9	二级	
11982	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山1#	320	二级	
11983	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	周营二组6#（公）柱上变压器	17.66	二级	
11984	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	仪表厂生活（公）柱上变压器	326.92	二级	
11985	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	白湾七组7#（公）柱上变压器	144.66	二级	
11986	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	堰塘洼二号台区	171.71	一级	
11987	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	刘庄3#（刘庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11988	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	丁湾6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11989	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	王楼1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11990	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	杜河5#台区（耿家洼）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11991	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	史畈村5#	91.39	二级	
11992	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	新庄六组（吴店）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11993	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	赵岗4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11994	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南59城西三回线	南背三组	157.06	二级	
11995	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	下河6#台	23.17	二级	
11996	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV刑川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	新集小冲2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
11997	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	杨家湾7#	55.2	二级	
11998	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张岗村一组8#（公）柱上变压器	82	一级	
11999	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	郝集四组2#	0	三级	线路不可接入
12000	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	南营村9#（公用）	0	三级	线路不可接入
12001	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	薛场村6#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12002	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	娄子庄台区1262041	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12003	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	罗家湾#11台区	0	三级	线路不可接入
12004	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	花门楼7#台区	68.83	二级	
12005	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	大户杨2#台区(河里吴)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12006	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	龙巷十三组（公）柱上变压器	142.56	二级	
12007	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄龙沟#4台区	0	三级	线路不可接入
12008	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV樊阳线光55	杨寨6#台区公变	165.75	二级	
12009	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	梁曹洼4#	0	三级	本身不可接入
12010	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	郭营3#台区(杨八营)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12011	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	新庄#9（吉营中）	80.91	二级	
12012	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	砂坪#1台区	2.71	二级	
12013	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	高楼1#	0	三级	本身不可接入
12014	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	采购站2#	254.1	一级	
12015	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV魏庄线米60	黄坡村1#公变	80.4	一级	
12016	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	下川2#1组	152.12	二级	
12017	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	连三坡二组	20.49	二级	
12018	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	当咀八组6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12019	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	付山5#	84.65	二级	
12020	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	董王05#(国道边)	80.81	二级	
12021	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	邱树湾台区1255031	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12022	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河张联线河545	张沟村2#	80	二级	
12023	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	枣园村一组2#（公）柱上变压器	34.1	二级	
12024	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV樊阳线光55	晨光5#	121.7	二级	
12025	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	大冲二组2#	81.04	二级	
12026	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	牛庄村4#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12027	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	西马#4（叶岗）	0	三级	本身不可接入
12028	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	冯家7#（前湾东）	80.19	二级	
12029	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	龙坪#8台区	148.66	二级	
12030	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	中药材院内公变	215.7	二级	

12031	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	黄营1#	4.69	二级	
12032	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	孙坡村3#（二组）	160.17	二级	
12033	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	赵家坑2#	330.86	二级	
12034	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	三源公司台区	136.13	二级	
12035	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	西赵湖九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12036	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	红星#30柱上变压器	262.97	二级	
12037	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	陈湾七组台区公变	0	三级	线路不可接入
12038	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡10#（林场）	80.2	二级	
12039	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	钟杨湾村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12040	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	松岗村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12041	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津7#镇小	332.02	一级	
12042	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	池岗3#	0	三级	本身不可接入
12043	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	陈李湾村三组6#（公）柱上变压器	19.74	二级	
12044	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	王大桥2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12045	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	人民路公变	345.67	二级	
12046	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	余沟3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12047	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	泉水3#	67.05	二级	
12048	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	鸿兴园#7台区	50.69	二级	
12049	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	陈垭2#台区柱上变压器	40.68	二级	
12050	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	付家山3#	80.03	二级	
12051	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱岗角冲2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12052	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV翁后联线后58	前坪#6台区	24.42	二级	
12053	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	邓岗6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12054	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	百福坪村(百福头)	9.27	二级	
12055	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	福利院3#	93.52	二级	
12056	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双北#16	13.91	二级	
12057	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	幸福小区3#（公）柱上变压器	342.6	二级	
12058	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	王花园二组公变	131.11	一级	
12059	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联一线（石64-大56）石64线路	杨溪湾2#	207.59	一级	
12060	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	日杂1#（公）柱上变压器	337.2	二级	
12061	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	胡河3#（公）柱上变压器	139.82	二级	
12062	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	何庄3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12063	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	车站巷1#	253.9	一级	
12064	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	苍苔街3#	247.85	二级	
12065	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	农工街2##公变	274.87	二级	
12066	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	方勤2#	84.3	二级	
12067	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	老县城3#	14.98	二级	
12068	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	泉沟3#	82.19	一级	
12069	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	花屋脊五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12070	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联三线高70	余岗五组5#（公）柱上变压器	257.44	二级	
12071	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	雷庄村村民居委会3#	0	三级	本身不可接入
12072	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	陈店一组	0	三级	线路不可接入
12073	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	花园村三组7#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
12074	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	曹坡7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12075	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV歇百一回线百54	后园#4台区	12.12	二级	
12076	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	双坪太平4#	52.28	二级	
12077	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	鸭子湖5#	40.77	二级	
12078	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	罗岗村1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12079	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柴岗12#台区（赵甲汉门口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12080	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV阜童线A郑58	皇城九组#5-	281.21	二级	
12081	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	施吴05#(铁塔)	38.38	二级	
12082	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	张西三组7#（公）柱上变压器	268.03	二级	
12083	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	星火路2#（公）柱上变压器	278.16	二级	
12084	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	梁堰三组200 K V A	100.55	二级	
12085	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	马鹿岩#2台区	81.13	二级	
12086	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	大阳坡#4台区	63.38	二级	
12087	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	(86R)南陈庄台区	266.7	一级	
12088	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	吴集村部变压器	190.02	二级	
12089	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	毛纺生活（公）柱上变压器	260.88	二级	
12090	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园二回线园47	建新路2#（公）柱上变压器	254.81	二级	
12091	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	高庄小学（公）柱上变压器	260.84	二级	
12092	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	李集（平林）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12093	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联四线桃57	街道1#（公）柱上变压器	320	二级	
12094	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	街道1#	0	三级	线路不可接入

12095	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	路	肖营9#	334.53	二级	
12096	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	九州1#公变	268.57	二级	
12097	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	农工街3#公变	259.71	二级	
12098	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	余咀1#（余咀）	39.62	二级	
12099	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	红星1#	262.25	一级	
12100	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾一组3#	161.76	二级	
12101	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	老君台13#	209.91	二级	
12102	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	创业路（公）柱上变压器	266.14	二级	
12103	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	华湾七组2#公变	0	三级	本身不可接入
12104	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	孟集3#（3组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12105	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	大营8#（公）柱上变压器	137.68	二级	
12106	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	骆驼巷3#	327.58	一级	
12107	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联三线风59	顺正河四七组2#（公）柱上变压器	269.15	一级	
12108	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	将军山10#	30.76	二级	
12109	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	柳桥7#	80.02	二级	
12110	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	毕庙村5#（公）柱上变压器	80	二级	
12111	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	李岗8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12112	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	张档3#（张档）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12113	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	C中亚照明1#公变	259.88	二级	
12114	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	三场11队	19.94	二级	
12115	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	沿河路特产局台区	269.29	一级	
12116	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	三岔路村3#	131.12	二级	
12117	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	腊树四组公变	131.77	二级	
12118	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园二回线园47	建新路1#（公）柱上变压器	266.99	二级	
12119	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广三回线清76	供销社（公）柱上变压器	419.09	二级	
12120	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	水利局公变	81.75	一级	
12121	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清62线路	鹿场（公）柱上变压器	253.4	二级	
12122	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	柳树湖村1#	14.54	二级	
12123	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	庙岗华场2#公变	43.3	一级	
12124	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	东风2#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12125	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	张庄6#	81.14	二级	
12126	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	庾家坪#9台区	0	三级	线路不可接入
12127	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	梨子园3#公变	330.42	一级	
12128	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV孟镇线孟55	孟楼公变12#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12129	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	散洲三组6#（公）柱上变压器	17.9	二级	
12130	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	李寨四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12131	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	敖坡村8#（十二组）	65.68	二级	
12132	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区19#（棉花站小区）	261.2	一级	
12133	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	大桥路财政局公变85#	252	一级	
12134	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联一线东84	樊坡（北变）	253.09	二级	
12135	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	丁湾3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12136	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	平顶山#	80.14	二级	
12137	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	贾湾4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12138	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	屠宰厂	262.48	二级	
12139	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联四线桃57	街道5#（公）柱上变压器	116.48	二级	
12140	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联一线余55	铁湖一组	146.52	二级	
12141	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	周营二组2#（公）柱上变压器	160	二级	
12142	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	明家山5#	0.08	二级	
12143	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联二线谷63线路	太平坊13#	162.39	二级	
12144	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	二大队八队台区	40.01	二级	
12145	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联一线东84	陈坡5#（五组）	165.36	二级	
12146	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	胡营8#1组台区	81.01	二级	
12147	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	向湾10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12148	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶家18#	96.59	二级	
12149	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑一回线顺62	汉丹生活5#台区（公）柱上变压器	106	二级	
12150	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	新街七组5#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
12151	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙吉联一线沙50	九里岗北3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12152	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	张伙9#	32.62	二级	
12153	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪二回线纪60	孙家洼6#	0	三级	本身不可接入
12154	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	八泉三组2#台区	0	三级	线路不可接入
12155	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	谭庄六组4#（公）柱上变压器	281.05	二级	
12156	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	宋家湾#8台区	83.33	一级	
12157	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	C中亚照明2#公变	264.07	二级	
12158	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云董联一线云514	西湾11#公变	265.75	二级	

12159	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	韩岗3#（罗庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12160	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联二线魏552	蔡庄二组2#（公）柱上变压器	257.46	一级	
12161	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	潘台5#（六组新区）公变	266.11	二级	
12162	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡东村3#（邮政）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12163	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	电厂1#315（公）柱上变压器	222.08	二级	
12164	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	修配厂对面公变	518.9	一级	
12165	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	八泉街道2#变压器	66.12	二级	
12166	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	玻璃厂生活2#柱上变压器	266.04	二级	
12167	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清62线路	绿岛（公）柱上变压器	341.2	二级	
12168	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	塔湾3#	82.3	二级	
12169	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	（55D）东北街1#	264.73	一级	
12170	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	罗桥村1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12171	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	窑湾八组2#	252.22	一级	
12172	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	（55M）环卫所台区	261.48	一级	
12173	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	金利傲园2#	266.09	一级	
12174	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	化肥厂居安3#	270.32	一级	
12175	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	酒厂1#公变	260.49	二级	
12176	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	明家山1#	14.86	二级	
12177	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳二回线漳68线路	桐树店1号	20.31	二级	
12178	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	竹园3#	326.61	二级	
12179	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	居委会老街柱上变压器	80.02	一级	
12180	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林街道7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12181	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	南刘岗5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12182	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	彭湾村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12183	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	官营二组4#	74.2	二级	
12184	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	胡岗08#（新2）	126.82	二级	
12185	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚刘08#（3组）	9.35	二级	
12186	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	彭梁10#（6组）	32.2	二级	
12187	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）汾59线路	公路段4#	272.39	一级	
12188	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	新桥14#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12189	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	三股泉2#	80.68	一级	
12190	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	刘寨村9#	16.95	二级	
12191	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联四线贞503	黄家五组4#（公）柱上变压器	321.45	一级	
12192	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	肖集14#（4队）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12193	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星一组1#台区	142.48	二级	
12194	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	杨营6#（鸡场门口）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12195	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	梁咀11#	320.16	二级	
12196	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	雷祖殿12#	319.77	二级	
12197	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱岗桑树沟2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12198	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	乔庄7#	128.58	二级	
12199	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	周台七组1#	80	二级	
12200	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	万荡8#	5.2	二级	
12201	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	庙凹1#	80.02	二级	
12202	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	小营8#（1、6队2）	60.09	二级	
12203	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	南城砖瓦村	274.8	一级	
12204	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	余岗一组2#（公）柱上变压器	253.56	二级	
12205	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云二回线贞607	黄家3#（公）柱上变压器	253.56	二级	
12206	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	熊河2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12207	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV粮站线黄56	董岗02#（2组）	86.61	二级	
12208	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	汪庄村1#	56.35	二级	
12209	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东59雨淋台二回线	雨淋台村	44.22	二级	
12210	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	齐集村胡坡组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12211	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明五回线明59	一零二（公）柱上变压器	252	二级	
12212	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	陈湾九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12213	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联二线魏552	蔡庄二组1#（公）柱上变压器	332.56	一级	
12214	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁钱联线阁425线路	油厂（公）柱上变压器	320	一级	
12215	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	太平岗五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12216	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联一线油62	创新工业园公变	273.25	一级	
12217	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	王营三组5#（公）柱上变压器	54.66	二级	
12218	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	小漳河5#公变	49.96	二级	
12219	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	西关路灯公变	80	二级	
12220	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	银河纺织公司2#（户表）柱上变压器	329.74	二级	
12221	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	春芳营村七组1#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
12222	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	王花园三组公变	74.56	一级	

12223	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	温岗02#(4组张庄)	113.46	二级	
12224	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	襄江二组台区	0	三级	线路不可接入
12225	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	宋庄7#	0	三级	线路不可接入
12226	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	梁咀10#	80.08	二级	
12227	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	庙滩自来水厂家属院	80.02	二级	
12228	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	古岭七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12229	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	马家庄柱上变压器	163.95	一级	
12230	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场刘湾村6#	160	二级	
12231	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陶王岗9#	43.4	二级	
12232	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	祝冲村4#(猫后)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12233	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	居委会5#	15.03	二级	
12234	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广一回线朝48	人民路小学（公）柱上变压器	416.43	二级	
12235	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	张铁沟2#公变	8.39	二级	
12236	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡山寨六组	22	二级	
12237	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	马家洲6#变压器	368.5	一级	
12238	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联一线余55	铁湖八组	36.71	二级	
12239	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联三线徐60线路	贾洼3#（公）	115.38	二级	
12240	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	胡家棚2#变压器	0	三级	线路不可接入
12241	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	龙湾3#	322.3	二级	
12242	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东56镇直线	东巩街道十字街变	285.9	二级	
12243	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王资联一线王55	王城街道8#(JD)	252	一级	
12244	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV后金联线金54	唐二河#3台区	17.74	二级	
12245	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广一回线广82	焦家台（公）柱上变压器	256.14	二级	
12246	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	春陵三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12247	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	罗湾三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12248	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	木材公司（公）柱上变压器	270.2	二级	
12249	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	史岗村四组	81.54	一级	
12250	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	四季青4#（公）柱上变压器	252	二级	
12251	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星一组	82	二级	
12252	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	何湾	3.62	二级	
12253	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	床单厂生活（公）柱上变压器	256.76	二级	
12254	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	龙王冲3#公变	81.02	一级	
12255	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	李湖一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12256	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村6#六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12257	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	老湾4#	83.44	二级	
12258	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	石佛寺2#	81.01	一级	
12259	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	长坊3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12260	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	闫岗村2#（七组）	31.82	二级	
12261	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	官堰村5#五、六组(1#)	50.55	二级	
12262	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	红土6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12263	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东59雨淋台二回线	汪家畈五组2#	13.08	二级	
12264	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	店子村8#（办公室东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12265	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	陈庄13#台区	0	三级	本身不可接入
12266	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	永乐小区98#	320	一级	
12267	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈垭线紫56	磨盘沟2#	80.62	二级	
12268	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	甘家畈4#	80	二级	
12269	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	大河5#台区	160.03	一级	
12270	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	大李营一组17#（公）柱上变压器	160.73	一级	
12271	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	群运公变61#台区	160	一级	
12272	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	大堰角四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12273	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	万荡7#	60.09	二级	
12274	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	龚湾4#5组	18.98	二级	
12275	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	朱砂五组台区	0	三级	线路不可接入
12276	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	金桥五组2#（公）柱上变压器	54.44	二级	
12277	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集三组变压器	0	三级	线路不可接入
12278	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	司岗1#(东-靳庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12279	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩城联一线（韩66-城502）韩66	惠岗小区	160.01	一级	
12280	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	熊湾3#	0	三级	本身不可接入
12281	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	樊湾九组	81.01	二级	
12282	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	余畈九组	80.4	二级	
12283	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	柏水二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12284	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	肖湾1#变压器	81.63	一级	
12285	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV青龙线琚61	闫家岗村2#(农机站)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12286	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	青山六组（公）柱上变压器	47.84	二级	

12287	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线B沈60	塔园2#	80.12	二级	
12288	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	玉皇村（公）柱上变压器	7.23	二级	
12289	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	陶瓷厂4#（公）柱上变压器	320	二级	
12290	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	王家坪村2#（山家湾）	72.16	二级	
12291	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	不二坪村1#	26.39	二级	
12292	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	安山村2#（蓼坪）	26.43	二级	
12293	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	寺坪1#公变	13.27	二级	
12294	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板桥线板57	板桥四组	61.82	二级	
12295	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	刘洲1#	80.01	二级	
12296	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	李集六组（公）柱上变压器	40.88	二级	
12297	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	王集8#	99.47	二级	
12298	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	池岗10#	0	三级	本身不可接入
12299	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集五组	21.73	二级	
12300	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	枣林村4#	46.7	二级	
12301	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	桐树榜二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12302	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平村2#二组（1#）	61.83	二级	
12303	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	楚虹1#台区	289.82	二级	
12304	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口四组	0	三级	本身不可接入
12305	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	井湾一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12306	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV街道线徐59	余庄村3#（棉花站）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12307	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	莲花堰4#	28.32	二级	
12308	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	汤咀一组变压器	48.43	二级	
12309	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	付寨八组	0	三级	线路不可接入
12310	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	张桥2组2#(公)315KVA柱上变压器	0	三级	线路不可接入
12311	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	姚岗七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12312	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	老君台5#	60.46	二级	
12313	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村4#四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12314	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	紫盖山1#公变	335.1	二级	
12315	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	廖庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12316	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	曹湾五组6#（公）柱上变压器	231.21	二级	
12317	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	两峪#10台区	82.82	二级	
12318	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口九组3#	80.01	二级	
12319	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	猴挡一组2#	0	三级	本身不可接入
12320	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联一线油66	云湾村16#台区公变	263.57	二级	
12321	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	熊集村一组5#（公）柱上变压器	161.58	一级	
12322	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	尚寨4#	0	三级	本身不可接入
12323	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	马桥街#8台区	0	三级	线路不可接入
12324	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	李集2#（平林）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12325	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	张巷11#（后营）	1.47	二级	
12326	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	普陀一组12#（公）柱上变压器	80.01	二级	
12327	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	茅草坡	200.01	二级	
12328	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥二组5#（公）柱上变压器	80	一级	
12329	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	车河街道8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12330	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李二组2#	6.3	二级	
12331	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥一组4#（公）柱上变压器	8.56	二级	
12332	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	肖王营三组1#公变	64.09	二级	
12333	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	刘集三组1#公变	124.62	二级	
12334	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	顺流3#公变	0	三级	线路不可接入
12335	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	幸福居委会（公）柱上变压器	160.58	二级	
12336	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	桑园9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12337	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	大庙2#公变	40.52	一级	
12338	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	冥阳洞3#公变	25.98	二级	
12339	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	谭庄六组2#50（公）柱上变压器	40	二级	
12340	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	凡家河3#公变	40.33	二级	
12341	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	衡庄7#（公）柱上变压器	119.53	二级	
12342	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	白云庵2#公变	40.58	二级	
12343	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	樊湾五组	80.01	二级	
12344	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	余畝村十组	160.78	二级	
12345	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	胡岗村4#(李岗)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12346	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	白马山四组	90.21	一级	
12347	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	龙洞#1台区	31.15	二级	
12348	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV乔徐联一线徐56	贾洼4#（公）	404.26	二级	
12349	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	周家2#（村委会）	80.08	二级	
12350	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	十家庙6组2#50（公）柱上变压器	160	二级	

12351	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	文家坪村2#(尚家庄)	0.38	二级	
12352	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	李山村	40.01	二级	
12353	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV乡直线新57	新街八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12354	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	白土五组5#	160	一级	
12355	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畎变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	下七坪4#	63.5	二级	
12356	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊二回线乔76	乔营8#（公）柱上变压器	331.39	一级	
12357	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	王堤六组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
12358	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	唐店街道4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12359	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	柳树沟1#	148.45	二级	
12360	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	范湾一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12361	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	花屋脊一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12362	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王城线王61	王城六、九组	80	一级	
12363	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	胡河2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
12364	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	新店一组	73.22	二级	
12365	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心9#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12366	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	前进四居（公）柱上变压器	332.07	二级	
12367	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园二回园67	王寨2#（公）柱上变压器	201.3	二级	
12368	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	端公五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12369	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	旧县村部变压器	0	三级	线路不可接入
12370	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	张桥3组3#(公)120KVA柱上变压器	0	三级	线路不可接入
12371	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	东沟1#公变	67.3	二级	
12372	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	方家湾台区变压器	0	三级	线路不可接入
12373	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	斗城3#变压器	162.11	二级	
12374	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	洪山头2#公变	0	三级	本身不可接入
12375	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	赵岗村7#(居委会)	116.42	二级	
12376	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畎变电站	10kV闻畎线（B闻59-A闻57）B闻59线路	老湾3#	40.73	二级	
12377	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畎变电站	10kV闻畎线（B闻59-A闻57）B闻59线路	堰河1#	86.97	二级	
12378	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	长里岗四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12379	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联一线余55	铁湖四组	40.14	二级	
12380	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	蔬菜公司公变	415.05	二级	
12381	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	郑畎六组变压器	0	三级	本身不可接入
12382	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	肖湾十二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12383	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏油联线魏545	云湾19#公变	269.04	二级	
12384	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡#15台区	0	三级	线路不可接入
12385	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV姚荣配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	崔当7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12386	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水二组1#	0	三级	本身不可接入
12387	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄龙沟#3台区	0	三级	线路不可接入
12388	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联二线吴59	黄集01#(信用社)	125.51	二级	
12389	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	食品厂1	267.25	一级	
12390	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	古山	108.53	二级	
12391	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	褚庙一组11#公变	252.67	二级	
12392	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	常庄村5#（林场）	80.01	二级	
12393	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	岛岩9#	81.12	二级	
12394	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	九里坪7#	71.38	二级	
12395	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	黄营12#	44.18	二级	
12396	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	格垵嘴13#	252.43	一级	
12397	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	廖家岗5#台区	64.65	二级	
12398	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光一回线河531	贾湖村9#	178.45	二级	
12399	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	庞岗四组7#（公）柱上变压器	121.12	二级	
12400	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV时瑞达A线马55	公变19#(实业公司)	64.18	二级	
12401	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	郝营3#	136.04	二级	
12402	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV岗潘联线岗63	洪山头七组1#公变	0	三级	线路不可接入
12403	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	刘集五组1#公变	70.33	二级	
12404	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	北张庄1#（张庄西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12405	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	大埧冲五组	24.2	二级	
12406	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥六组2#50（公）柱上变压器	160	一级	
12407	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV黄保一回线翁525分支线	封银岩#6台区	0	三级	线路不可接入
12408	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	龙兴七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12409	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	果坪3#公变	80.84	二级	
12410	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	金铺十一组	0	三级	线路不可接入
12411	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾村7#	7.34	二级	
12412	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	郑湾二组	41.39	二级	
12413	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	樊阳路东司司法局门口公变121#	252	一级	
12414	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联一线（财602-峪57）峪57线路	柏店5#	0	三级	线路不可接入

12415	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	孙畈一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12416	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	春陵五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12417	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	杨田村3#（杨田南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12418	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾村八组	0	三级	线路不可接入
12419	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	西湾一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12420	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	代庄村3#（代庄东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12421	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	古乐寺1#	64.92	二级	
12422	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	泉水埡三组	142.75	二级	
12423	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV赵59腰平线	腰儿坪2#	42.3	一级	
12424	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	老鸭沟公变	24.37	一级	
12425	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	(56H) 交通局	324.97	一级	
12426	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	石桥4#公变	16.63	二级	
12427	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	方岗6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12428	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	许湾5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12429	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV团赵线团62	张营村六组14#公变	348.06	一级	
12430	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	杨坡4#	0	三级	线路不可接入
12431	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	城东开发区2#	59.12	二级	
12432	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	尚庄1#	161.35	二级	
12433	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	罗庄2#	34.49	二级	
12434	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	吉河卫生院门口	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12435	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	西马11#（前马2）	164.19	二级	
12436	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	王家湾#3台区新	80.87	一级	
12437	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	李楼五组1#	26.06	二级	
12438	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	梁家畈7#	161.2	一级	
12439	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	东赵湖四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12440	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	贺台3#	80.33	二级	
12441	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	八里川3#公变	18.74	二级	
12442	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	姜庄1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12443	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	连山坡五组	38.7	二级	
12444	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	丁冲五组	75.31	二级	
12445	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	马家洲9#变压器	321.09	二级	
12446	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	隆南1#100（公）柱上变压器	1.39	二级	
12447	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	郝店村2#（郭庄庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12448	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	玉皇庙村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12449	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	付楼七组	80	二级	
12450	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	蔡东村6#(潘庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12451	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	大道村2#台区	53.89	二级	
12452	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	通城河村1#(大洪山)	55.7	二级	
12453	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	文家埡村1#(郭家湾)	40.68	二级	
12454	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV腊楚一回线楚58	周岗八组	58.56	二级	
12455	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV街道线桔60	峡口村4#(天鹅池)	83.02	二级	
12456	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12457	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	打鼓台1#	6.63	二级	
12458	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	何骆10、11组	0	三级	线路不可接入
12459	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	碑埡	21.92	二级	
12460	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	雷家巷台区变压器	26.61	二级	
12461	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	关山1#台区变压器	44.77	二级	
12462	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV板新联线新59	白鹤五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12463	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武营二组1#公变	79.61	二级	
12464	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	同心一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12465	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV田大联一线田57	水田坪#3台区	15	二级	
12466	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	福利院公变	149.82	二级	
12467	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	郑畈二组公变	165.97	一级	
12468	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	王庄03#(小岗上)	14.11	二级	
12469	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联二线董60	洪岗六组	58.47	二级	
12470	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾五组2#	0	三级	本身不可接入
12471	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	欧店#3台区	143.01	二级	
12472	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	铜锣观2#	0.38	二级	
12473	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	洞尔五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12474	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	杜湾四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12475	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	孙田村1#（孙田）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12476	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	泉水埡七组变压器	88.7	一级	
12477	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	石桥头一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12478	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	贺台1#	160.77	二级	

12479	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	毛炸1.2组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12480	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV赵59腰平线	腰儿坪3#	90.98	一级	
12481	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV生活区线东61线路	东坪3#	80.14	二级	
12482	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	建筑预制厂公变	165.76	二级	
12483	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	杨家河2#	40.89	一级	
12484	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	仲庄村1#（仲庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12485	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	双泉三组变压器	80.17	一级	
12486	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	胡家坪1#公变	40.02	一级	
12487	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	付家湾台区变压器	0	三级	线路不可接入
12488	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	潘台村3#公变	339.3	二级	
12489	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	张东2#（公）柱上变压器	63.57	二级	
12490	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	董岗1组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12491	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	田河6#	87.5	二级	
12492	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV乡直线新57	新街五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12493	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口三组	10.72	二级	
12494	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV返乐配电站	10kV落返联线返501	牌坊村三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12495	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	苏家店7#台区	42.79	二级	
12496	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	黄河五组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
12497	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	张庄7#	80	二级	
12498	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	制鞋厂门口一号公变43#	138.72	一级	
12499	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	十二生肖充电桩公变	320.1	二级	
12500	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV岗潘联线潘63	洪山头16#	164.48	二级	
12501	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	大户杨8#（渠道边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12502	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	马台14#	164.82	二级	
12503	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗营村11#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12504	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	赵畈8#	62.93	二级	
12505	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	崔营#3	54.49	二级	
12506	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	东坑二号	0	三级	线路不可接入
12507	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王资联一线王55	王城街道7#(JD)	320	一级	
12508	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	莘庄1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12509	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	张湾#6台区	58.53	二级	
12510	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	老二看公变台区	82.37	一级	
12511	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	梁集市场	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12512	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	舒向湾4#	20.76	二级	
12513	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡山寨七组	0	三级	本身不可接入
12514	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	张家营一组	54.89	二级	
12515	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）银55	过山口8#	335.56	一级	
12516	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV乔徐联一线徐56	东村11、12组5#（公）	126.74	二级	
12517	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV百段一回线段511	西山#2台区	24.12	二级	
12518	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联线余76	龙头四组2#	328.83	二级	
12519	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	大桥二组1#公变	118.15	二级	
12520	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	闻庄村5#(彭庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12521	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	王桥八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12522	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	大道村	0	三级	本身不可接入
12523	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	通城河村2#(马石坡)	67.04	二级	
12524	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	黄家坡村2#(李家湾)	82	二级	
12525	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	高灯山村	34.26	二级	
12526	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	安山村1#	40.63	二级	
12527	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	胎坪村1#	43.58	二级	
12528	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	张铁沟1#公变	80.25	二级	
12529	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	打鼓台2#	42.11	二级	
12530	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12531	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	兴隆殿3#	80.01	二级	
12532	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	马坡4#台区(史正海边上)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12533	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联二线董60	洪岗五组	80.18	二级	
12534	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	高亢五组	163.36	二级	
12535	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊六组1#	49.5	二级	
12536	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	洞尔三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12537	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	碾子台	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12538	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	坛楼三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12539	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平村7#七、九组	82.4	一级	
12540	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	易仓十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12541	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	王桥四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12542	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	茶庵五组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

12543	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	张官桥03#(6组凡庄)	82.06	二级	
12544	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV米风联一线米57	孙庄四组（公）柱上变压器	80.69	二级	
12545	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	高院2#	40.56	二级	
12546	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	柏树一组1#	44.46	二级	
12547	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	高寨1、6、7组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12548	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	唐店街道1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12549	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	何湾一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12550	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	叶湾村部变压器	0	三级	线路不可接入
12551	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊A55线路	熊集四组3#公用	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12552	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	茅坪1#公变	64.03	一级	
12553	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	段家沟1#公变	80.09	一级	
12554	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	沙洲河公变	40.03	一级	
12555	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	兴隆七、八组5#	145.42	二级	
12556	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	罗寨二组	16.08	二级	
12557	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	榆树岭2号	83.7	二级	
12558	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	胡咀七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12559	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（A闻57-B闻59）A闻57线路	下七坪1#	71.9	二级	
12560	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	文畈3#	83.73	二级	
12561	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	五居一组	170.45	二级	
12562	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	湾堰七组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12563	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	闫家湾台区	0	三级	线路不可接入
12564	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	吴湾9#五组2	7.98	二级	
12565	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	熊庙8#（公）柱上变压器	80	二级	
12566	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	高湾一组2#	0	三级	线路不可接入
12567	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	文墙三组5#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
12568	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	前营村9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12569	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	汪家井杨家冲3#台区	200.28	一级	
12570	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	双堰14#	76.08	二级	
12571	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩城联一线（韩66-城502）韩66	沙店五组2#	292.92	二级	
12572	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	左庄7#	80.27	二级	
12573	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳一回线卞512	狮子包村委会台区	15.23	二级	
12574	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	祥荣置业2#（公）柱上变压器	330.19	二级	
12575	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	黄岗2#(黄岗二组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12576	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	辛庄3#（汪当）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12577	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	赵冲四组100（公）柱上变压器	7.55	二级	
12578	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	陈河3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12579	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	辛庄2#（张庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12580	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	彭庄3#	40.69	二级	
12581	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	二郎庙2#公变	4.19	二级	
12582	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	临咀公用变	200.42	二级	
12583	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	马岗村4#(坡下)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12584	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	张冲村1#(小学)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12585	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	高店村4#（周桥）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12586	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV乔徐联一线徐56	东村小学4#（公）	356.88	二级	
12587	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	高庵村7#(付家)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12588	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	郭家棚村	237.25	二级	
12589	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	通城河村4#（羊角山）	72.1	二级	
12590	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	李河村1#	0	三级	本身不可接入
12591	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	刘家山村	32.19	二级	
12592	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	刘家坡	80.31	二级	
12593	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	通城河3#（村委会）	43.27	二级	
12594	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	峡口村5#(张河淌)	79.28	二级	
12595	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	石河三组2#	7.24	二级	
12596	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12597	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	向家集2#台区	128.66	二级	
12598	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	辛常村9#十三组（1#）	47.6	二级	
12599	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	文畈9#	74.9	二级	
12600	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	李湾村4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12601	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	张岗2#	81.8	二级	
12602	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	董岗村移民点	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12603	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	余庄村6#（姚湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12604	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	合心五组（公）柱上变压器	166	二级	
12605	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	李集一组（公）柱上变压器	40.15	二级	
12606	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	皂角树6#	145.22	二级	

12607	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪54	牧场1#	11.96	二级	
12608	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	曾庙二组	44.55	二级	
12609	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳二回线漳68线路	桐树店2号	118.64	二级	
12610	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林村二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12611	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平村9#公用变	329.69	一级	
12612	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	夫妇峪1#	0	三级	线路不可接入
12613	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	同心七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12614	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	聂集村2#（聂集北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12615	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	胡咀四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12616	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	彭冲6组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12617	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	徐楼五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12618	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	紫阳#1台区	183	二级	
12619	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	水泥厂生活区1#	88.66	二级	
12620	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	耿畈1、2组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12621	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	王家湾2#	81.89	二级	
12622	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	赵岗村4#（四组）	163.97	二级	
12623	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	月亮3#	67.89	二级	
12624	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	刘坡村4#（余寨）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12625	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨三组变压器	26.65	二级	
12626	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	焦家湾公变	80.01	一级	
12627	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	冷家沟3#	81.62	二级	
12628	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV朱莲联线莲64	胡耳村1#一组	40.28	二级	
12629	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV朱莲联线莲64	公用变2#	272.52	二级	
12630	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	珍珠一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12631	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（A闻57-B闻59）A闻57线路	下七坪3#	82.26	二级	
12632	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	温畈村部变压器	14.41	二级	
12633	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	五里墩变压器	297.78	二级	
12634	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	（60T）西环二路台区	517.54	一级	
12635	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	塔湾台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12636	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	汉三8#（四组）	13.66	二级	
12637	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	灵庙9#（九组）	11.84	二级	
12638	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	枣园村一组6#（公）柱上变压器	0.44	二级	
12639	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联三线徐60线路	贾洼7#(公)柱上变压器	189.28	二级	
12640	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	中厂#4台区	40.95	一级	
12641	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	天宝寨#1台区	80.67	二级	
12642	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	三溪沟#3-1台区	83.57	二级	
12643	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	庵沟官道场公变	81.13	一级	
12644	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	园林局公变	161.29	二级	
12645	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联B线马65	伙牌12#台区	335.59	二级	
12646	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	孙庙一组9#	0	三级	本身不可接入
12647	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	五龙寺六组	20.89	二级	
12648	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	罗坪3#	83.34	二级	
12649	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	鲍庄还建点	200	一级	
12650	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	陈湾社区3#（陈湾组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12651	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	百福头2#台区	62.77	二级	
12652	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李一组2#	1.44	二级	
12653	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	武马岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12654	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	百家宴1#	82.61	一级	
12655	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	北街2#（太平）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12656	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	一建工程建筑公司	200	二级	
12657	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV白水线（汉60-汉62）汉62	龙源小区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12658	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	冯家岭#3台区	81.66	二级	
12659	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	付岗八组2#（公）柱上变压器	174.55	二级	
12660	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园三回线园49	建设银行柱上变压器	205.27	二级	
12661	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	老君台3#	307.83	二级	
12662	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	高庄村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12663	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	邓坪3#	49.28	二级	
12664	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	公溪沟#1台区	117.8	二级	
12665	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	钟鼓坪村委会台区	37.06	二级	
12666	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	新集街道4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12667	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-歇54）歇54	合作#6台区	56.05	二级	
12668	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	竹园6#台区(小管理处对面)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12669	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联二线吴59	黄集22#(老八队)	259.9	二级	
12670	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村21#（四组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

12671	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	秦河2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12672	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	春陵十组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12673	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	寺庄4#（尚庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12674	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾十组11#	0.31	二级	
12675	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	拾河村三组台区126011	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12676	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	来庄3#	55.67	二级	
12677	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	箱庄村2#（小沟园）	87.57	二级	
12678	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	冯家11#（水冲新）	34.26	二级	
12679	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	胡家坪3#公变	82.76	一级	
12680	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	龚家湾柱上变压器	56.6	二级	
12681	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	四新村1#台区	115.33	二级	
12682	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	大沟六组2#台区	0	三级	线路不可接入
12683	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	大峪15#	80.95	二级	
12684	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	陈棚8#（8组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12685	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	龙王充电桩台区	327.96	二级	
12686	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	谢湾8#	160	二级	
12687	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	彭冲村6#台区（九组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12688	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	郭海村（四，七组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12689	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	龙坪#5台区	40.24	一级	
12690	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳一回线卞512	水推中心公变	86.23	二级	
12691	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	张弓#2台区	0	三级	线路不可接入
12692	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	月亮1#	55.17	二级	
12693	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐营变电站	10kV孙徐联一线徐60	龚营村2#（郝庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12694	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	童营十一组	21.72	二级	
12695	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	舒向湾二组1#	32.28	二级	
12696	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	舒向湾6#	28.16	二级	
12697	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12698	国网襄阳供电公司		樊城供电中心	10kV牛竹联一线竹63	黄丰村三组10#	0	三级	线路不可接入
12699	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	鄂西社区11#公用变	255.5	二级	
12700	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	朱楼7#	0	三级	线路不可接入
12701	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	廖家坪二组	161.85	二级	
12702	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	临江4号公变168#	302.22	一级	
12703	国网襄阳供电公司		襄城供电中心	10kV法龙线A结535	徐湾四组8#（公）柱上变压器	80	二级	
12704	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	上当二组南	40	一级	
12705	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石庙11号（野湾）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12706	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集34#（黄家小区）	320.42	一级	
12707	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	陈棚7#（1组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12708	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	梁营14#（李雷门口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12709	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	赵家营10#台区	165.18	一级	
12710	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	温坪5#	80.01	一级	
12711	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板桥线板57	板桥四组5#	200.08	一级	
12712	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	高庄村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12713	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	雷家巷3#台区	14.7	二级	
12714	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	王岗村4#（张庄一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12715	国网襄阳供电公司		襄城供电中心	10kV桃结联四线桃57	菜街4#（公）柱上变压器	214.41	二级	
12716	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	荆川5#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12717	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-歇54）歇54	长岭#6台区	80.87	一级	
12718	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	界碑头5#台区	160.12	二级	
12719	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	郑湾二组2#	164.44	二级	
12720	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳七回漳60线路	人民医院台区公变	55.47	一级	
12721	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	宋王营1#	40.1	二级	
12722	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星1#村	202.94	二级	
12723	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	王山4#公变	40.25	一级	
12724	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	将军坪1#	0	三级	线路不可接入
12725	国网襄阳供电公司		樊城供电中心	10kV乔樊二回线樊82	棉织生活2#（公）柱上变压器	203.83	二级	
12726	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	白集7#13组	65.04	二级	
12727	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	观音沟3#公变	40.08	一级	
12728	国网襄阳供电公司		樊城供电中心	10kV乔徐联一线徐56	东村19#（公）柱上变压器	141.96	二级	
12729	国网襄阳供电公司		襄城供电中心	10kV保园一回线结532	章洲一组4#（公）柱上变压器	150.36	二级	
12730	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联线余76	龙头四组3#	328.21	二级	
12731	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	前程三组3#	8.49	二级	
12732	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联二线（谷63-筑509）筑509线路	太平坊2#	343.34	一级	
12733	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	祠堂村4#（粮站）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12734	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV流水线邓57	襄南监狱2#	80.89	二级	

12735	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	大王村#7（赵马岗）台区	67.12	二级	
12736	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV翁黄联二线黄63	三溪沟#1-1台区	324.17	二级	
12737	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	赵坑7#	328.75	一级	
12738	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柳堰10#（大队部门口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12739	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	枣林村9#	160	二级	
12740	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	前井村14#（信用社）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12741	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联二线竹70	梁坡五组15#（公）柱上变压器	92.25	二级	
12742	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	王家岩2#台区	0	三级	线路不可接入
12743	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	三官庙5#	65.55	二级	
12744	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV阜郑联二线郑57	双龙村2#	0	三级	线路不可接入
12745	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV红石亮线银52	正洪春天4#	648.07	二级	
12746	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	大李营村二组12#（公）柱上变压器	27.59	二级	
12747	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV百段一回线段511	段江变临时变	160.39	二级	
12748	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园四回线董509	义丰公司柱上变压器	206.64	二级	
12749	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	泗渡河2#变压器	0	三级	线路不可接入
12750	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV电台线钱71	水洼一组2#（公）柱上变压器	80	二级	
12751	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	庙坪#1台区	115.28	二级	
12752	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	武营村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12753	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	赵庄四组6#（公）柱上变压器	80	二级	
12754	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	棉织生活4#（公）柱上变压器	268.65	二级	
12755	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	棉织生活3#（公）柱上变压器	206.04	二级	
12756	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	高楼3#	0	三级	本身不可接入
12757	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	大房营村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12758	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	大竹园#1台区	0	三级	线路不可接入
12759	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联二线（王60-丁62）王60	唐湾村1#	80	二级	
12760	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	郝营4#	0.45	二级	
12761	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	横河#8台区	80.13	一级	
12762	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	中郭08#（许马家）	31.38	二级	
12763	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	熊集街道12#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12764	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	涂沟三组7#（公）柱上变压器	24.73	二级	
12765	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	杜河11#台区（大队部旁边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12766	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	宝林寺4#	7.38	二级	
12767	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	陈楼四组4#	85.72	二级	
12768	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	白果坪3#公变	80.56	一级	
12769	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	外沟8#（一、八队2）	53.91	二级	
12770	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	向家湾15#台区	19.67	二级	
12771	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	司法局2#	326.06	一级	
12772	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	刘李湾8#（八组）台区	110.4	二级	
12773	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙19#（四队）	230.22	二级	
12774	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	曾家集	41.37	一级	
12775	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联三线徐60线路	贾洼五组14#（公）柱上变压器	141.26	二级	
12776	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	翟庄3#（郭庄）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12777	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	王树岗6#（公）柱上变压器	160	二级	
12778	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	向家店#4台区	80.01	二级	
12779	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV排子河线石54	石桥1#台区（七队张营）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12780	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	毛岗04#（路口东）	33.79	二级	
12781	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	竹园1#台区（老营子）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12782	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	市委党校台区	81.55	一级	
12783	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	七房1#台区	137.09	二级	
12784	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝四回线樊80	福如房地产公司（虚）	212.8	二级	
12785	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	吉河二村五组120701	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12786	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	木园1#（东园）	0	三级	线路不可接入
12787	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	简庄8组2#1256211	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12788	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	杨井村二组2#（公）柱上变压器	80	二级	
12789	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联三线贞608	黄家二组1#（公）柱上变压器	329.74	二级	
12790	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	棉织厂道子公变	269.89	一级	
12791	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	郝岗4#	0	三级	线路不可接入
12792	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	刘湾5#台区	0	三级	本身不可接入
12793	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武据联一线（武60-据57）武60	曹冲村12#（四组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12794	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	宋冲6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12795	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	王岗村11#	65.2	二级	
12796	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	金龙市场1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12797	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	中号村八组5#（公）柱上变压器	161.52	一级	
12798	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	朱坡四组2#（公）柱上变压器	164.86	二级	

12799	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	前海#1台区	0	三级	线路不可接入
12800	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	西河街1#	270.07	一级	
12801	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV姚荣联一线（姚59-荣50）姚59线路	二王1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12802	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	白马七组4#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
12803	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武62路灯线	港科小区	651.45	一级	
12804	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV竹林口线马59	双坪#3台区	48.14	二级	
12805	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	冯营4#6组	34.18	二级	
12806	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	孙岗1#	131.69	二级	
12807	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	姜新村二组（公）柱上变压器	27.45	二级	
12808	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	张营6#台区（余营南九组）	81.68	二级	
12809	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	二房4#（左岗）	128.38	二级	
12810	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清三回线清66	航运公司制漆厂柱上变压器	208.78	一级	
12811	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集21#（站用变）	67.58	二级	
12812	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清二回线清77	汽车贸易公司柱上变压器	204.24	二级	
12813	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	付家营1#（竹林桥）	0	三级	本身不可接入
12814	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	施家沟#3台区	61.23	二级	
12815	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚店06#（9组）	63.46	二级	
12816	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	代岗3#	0	三级	线路不可接入
12817	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	李庄2#台区（3组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12818	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	胡沿3#1组	30.25	二级	
12819	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	罗庙七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12820	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	唐湾一组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12821	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	外沟9#（叶洼2）台区	82.19	二级	
12822	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	花栎树包#10台区	80.02	二级	
12823	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	庙坡4#1组台区	18.8	二级	
12824	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	星火8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12825	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	雷家巷1#台区	34.88	二级	
12826	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡25#（杨二房2）	40.06	二级	
12827	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡24#（林场2）	40.09	二级	
12828	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	陈家湖台区	80.02	二级	
12829	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	台口#4台区	18.89	二级	
12830	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	船湾九组台区	139.88	二级	
12831	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	芭桃#2台区	160.43	二级	
12832	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	冷岗6#	82.96	二级	
12833	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	麻坪#4台区	79.88	二级	
12834	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	武马岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12835	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	樟木沟#1台区	11.47	二级	
12836	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	梅铺村7#	29.88	二级	
12837	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	代家棚（盘龙12组3#）	81.15	二级	
12838	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲二组（公）柱上变压器	47.74	二级	
12839	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	郑湾5#八组	80	二级	
12840	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	北水河#5台区	78.5	二级	
12841	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	孙寨9#（杨庄）台区	110.46	二级	
12842	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	桑园10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12843	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	史岗三组（牛坡）柱上变压器	161.62	一级	
12844	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	万营13#	138.23	二级	
12845	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	黄潭桥头台区	0	三级	线路不可接入
12846	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	杨田村8#（三、四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12847	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	梁东五组5#（公）柱上变压器	133.18	二级	
12848	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	袁寨1#（东街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12849	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋三组 2 #	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12850	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	下湾2#	9.4	二级	
12851	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	宋王营2#	21.46	二级	
12852	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	油山#2台区	80.04	一级	
12853	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	草寺五组4#	0	三级	本身不可接入
12854	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	万荡2#	14.18	二级	
12855	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	鄂西社区05#公用变	255.68	二级	
12856	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	韩家卡5#	166.18	一级	
12857	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联三线陶59	徐台村二组	159.24	二级	
12858	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV紫官联线（紫58-官58）官58线路	官坊6#	136.74	二级	
12859	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	汉江13#	323.48	二级	
12860	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	马道岗10#	80	二级	
12861	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	下冯8#台区	153.87	二级	
12862	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联三线徐60线路	东村27#（公）柱上变压器	78.18	二级	

12863	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	汪家沟#7台区	64.49	二级	
12864	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	新中一组16#（公）柱上变压器	10.5	二级	
12865	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	李百户5#台区（李明占门前）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12866	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畎变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	腰铺5号	81.98	二级	
12867	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	简家坪#6台区	12.67	二级	
12868	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	长冲#4台区	79.43	二级	
12869	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	潘湾1#-1	130.97	二级	
12870	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	生资家属院85#	504	一级	
12871	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	庞岗1#（公）柱上变压器	160	二级	
12872	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	闫坡3#	30.03	二级	
12873	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王河5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12874	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	陈集5#	7.54	二级	
12875	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	朱号5#8组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12876	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	三岔	74.07	二级	
12877	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	张桥村	7.88	二级	
12878	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	大王岗村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12879	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	宋庄5#	0	三级	线路不可接入
12880	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	崔湾五组(公)柱上变压器	80.5	二级	
12881	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	张庄村2#（张庄街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12882	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	庞公祠三组2#（公）柱上变压器	252	二级	
12883	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	土岭4#	0	三级	本身不可接入
12884	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	太平岗四组西	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12885	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津街道12#台区	324.06	一级	
12886	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台八组5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12887	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	宋营5#台区（大队部）	134.55	二级	
12888	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	青山五组10#（公）柱上变压器	20.7	二级	
12889	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	杜家沟老七组公变	81.46	一级	
12890	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	凤翔坪4#公变	31.88	二级	
12891	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	狮子口老学校公变	82.58	一级	
12892	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	龙坪#14台区	96.65	二级	
12893	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联二线竹70	梁坡村委会4#（公）柱上变压器	162.11	二级	
12894	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东56镇直线	新月街4#	168.96	二级	
12895	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板58夹马寨线	冯家湾5#台区	0	三级	线路不可接入
12896	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	北棚一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12897	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	银隆花园2#	511.22	二级	
12898	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	马集09#（派出所）	228.37	二级	
12899	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	元冲5#	124.77	二级	
12900	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	黄庙七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12901	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾六组2#	0	三级	线路不可接入
12902	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	申家嘴7#台区	80.15	一级	
12903	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	范湾村8#	1.37	二级	
12904	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	廖湾7#（村委会门前）	2.16	二级	
12905	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	廖湾8#（9组）	0	三级	本身不可接入
12906	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾村（三组西）19#	0	三级	本身不可接入
12907	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	千峰庵1#	80.08	二级	
12908	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳七回漳60线路	天地时代城1号楼楼上变压器	255.1	一级	
12909	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV砖瓦厂线石61	周洼8#（周学良门口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12910	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	红星45#公变	325.51	二级	
12911	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV会展一回线（浩621-会展51）线路	唐庄9#肖坡2	0	三级	线路不可接入
12912	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	翠花铺11#	40.89	一级	
12913	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里五组1#	0	三级	线路不可接入
12914	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张岗八组12#（公）柱上变压器	51.02	二级	
12915	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12916	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	亢营村2#	65.97	二级	
12917	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	曹湾三组4#（公）柱上变压器	200	二级	
12918	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	大张#3（大张1队）	0	三级	本身不可接入
12919	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	祁巷村1#	252.01	一级	
12920	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	高楼9#	7.55	二级	
12921	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	辛庙村10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12922	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	焦洼4#（村委会）	214.83	二级	
12923	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	张庄村8#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12924	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	竹条供销社仓库6#	0	三级	线路不可接入
12925	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	龙兴7#1组	66.2	二级	
12926	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	文旅局#1台区	164.1	二级	

12927	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	柏营8#（粮站）	146.89	二级	
12928	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	长渠街4#	320	一级	
12929	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	王山5#台区	80.41	一级	
12930	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	丁湾10#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12931	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	孙岗5#台区	0	三级	线路不可接入
12932	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV返乐配电站	10kV落返联线返501	杨林七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12933	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	康湾四组10#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
12934	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	赵集13#3组台区	20.7	二级	
12935	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	前常10#（杨李家）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12936	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	民政四组3#	129.69	二级	
12937	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	耿集公用10#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12938	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	付咀二组2#100kVA	38.22	二级	
12939	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	官山五组2#（公）柱上变压器	40.93	二级	
12940	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	贾洼3#（田庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12941	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	南堰台区	80.04	二级	
12942	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董广一回线董510	三元路农行生活（户表）柱上变压器	254.97	二级	
12943	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV烟厂B线樊84	五金公司生活（公）柱上变压器	215.77	二级	
12944	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建一回线韩63	(J)沙店民营区中区台区	361.64	一级	
12945	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	七桥村5#（公）柱上变压器	223.67	二级	
12946	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	长河#2台区	80.8	二级	
12947	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	李集村洪湾组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12948	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	新集居民1#（公）柱上变压器	25.18	二级	
12949	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV阎钱联线钱55线路	钱营一组（公）柱上变压器	160	二级	
12950	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	余沟1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12951	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	付家山1#	72.18	二级	
12952	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	柏家湾村台区	80.01	二级	
12953	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	丁家沟村4#（常家岭）	24.13	二级	
12954	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	西元9#台区	347.66	一级	
12955	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	高河清村2#（袁处）	82.92	二级	
12956	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	输电部公变	164.74	二级	
12957	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	沈湾4#	85.26	二级	
12958	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	端公六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12959	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	化工南院（户表）柱上变压器	210.19	二级	
12960	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV杨溪湾线石76线路	余店4#	170.55	一级	
12961	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV韩汉联一线（汉56-韩66）汉56	二郎公用15#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12962	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	皂角树4#	53.2	二级	
12963	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	大庙移民	24	二级	
12964	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	长安市场3#	0	三级	线路不可接入
12965	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	顺流4#公变	0	三级	线路不可接入
12966	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	龙头五组1#公变	259.16	一级	
12967	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	西郊村8#台区	320	二级	
12968	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	街道4#公变	160.04	二级	
12969	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	黄集一组	48.86	二级	
12970	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	尹沟台区1262071	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12971	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联一线余55	铁湖六组	81	二级	
12972	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板56板桥线	苏家湾变压器	56.99	二级	
12973	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	冯岗一组2#	80	二级	
12974	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	上陈1#	106.13	二级	
12975	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	五连村7#（十三组）台区	0	三级	线路不可接入
12976	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	同乐寺1#	81.24	一级	
12977	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平村3#三组	167.29	一级	
12978	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	孙庄村三组	0	三级	线路不可接入
12979	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	前锋村2#二组（1#）	4.01	二级	
12980	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	前锋村4#四组	163.38	一级	
12981	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	方庄村2#（泵站）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12982	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	毛河七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12983	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾七组2#	11.19	二级	
12984	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	将军山2#	42.16	二级	
12985	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊二回线乔76	乔营5#（公）柱上变压器	263.94	一级	
12986	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	大沟六组变压器	0	三级	线路不可接入
12987	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	蛮力海六组	0	三级	线路不可接入
12988	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	立业路（公）柱上变压器	279.86	二级	
12989	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV三道岭线赵57	青龙山2#	24.42	二级	
12990	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	窑湾八组3#	85.27	一级	

12991	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	杜湾三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12992	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	熊湾1#	85.41	二级	
12993	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	枪岭公变	80.02	一级	
12994	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广四回线广57	市政（公）柱上变压器	257.69	二级	
12995	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广一回线清54	三十五中（公）柱上变压器	279.97	二级	
12996	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	孙冲八组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
12997	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九61粮食线	九集政府变压器	353.73	一级	
12998	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	龙头服务站公变	256.36	一级	
12999	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联一线线康76	陆寨八组柱上变压器	6.3	二级	
13000	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	高庄1#公变	40.59	一级	
13001	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	园艺厂1#(赵岗)	0	三级	本身不可接入
13002	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）谷65线路	三里桥1#	192.7	二级	
13003	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	谢庄2组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13004	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	闫家山1#公变	80.64	一级	
13005	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV乔徐联二线徐54	东村12、13组6#（公）柱上变压器	249.07	二级	
13006	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	柏湾五组7#	56.82	二级	
13007	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	雌凤坪村	0	三级	线路不可接入
13008	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	刘岗村2#(付湖)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13009	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	范湾三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13010	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛洛线薛58	分路碑1#公变	81.06	二级	
13011	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	龙王冲2#公变	12.32	二级	
13012	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	陈家湾#4台区	80.51	二级	
13013	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	南洲村22#（一组）	40.47	二级	
13014	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐庄八组柱上变压器	0	三级	本身不可接入
13015	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV田大联一线大57	寨湾#2台区	162.87	二级	
13016	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	冯家1#（前湾西）	80.01	二级	
13017	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	下川5#3组台区	62.36	二级	
13018	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	堰坪#9台区	11.86	二级	
13019	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	崔湾9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13020	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	过渡湾中学台区	142.83	二级	
13021	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	红星17#	253.49	二级	
13022	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	李岗1#（李岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13023	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	陈河1#（吴集）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13024	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	韩庄(公)柱上变压器	403.23	二级	
13025	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园二回园67	王寨一组（公）柱上变压器	432.56	二级	
13026	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	良种场小区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13027	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗北街2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13028	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	陈楼七组1#	14.75	二级	
13029	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	霍庄福田路台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13030	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	北棚三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13031	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	商贸城3#	267.66	一级	
13032	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣建一回线枣56	供电局物资公司	270.84	一级	
13033	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	何湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13034	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	胡湾村	0	三级	线路不可接入
13035	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	黄朝营4组	0	三级	线路不可接入
13036	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	珍珠四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13037	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	城关中学公变	0	三级	本身不可接入
13038	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	柏果垭1#	24	二级	
13039	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	余营2#	0	三级	线路不可接入
13040	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	付家山2#	24.4	二级	
13041	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳三回线卞516	中医院公变	26.14	二级	
13042	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南李联线南67线路	肖溪沟3#公变	55.34	二级	
13043	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	农机公司台区公变	42.11	一级	
13044	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	朱家厂#2台区	0	三级	线路不可接入
13045	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	高河清村3#	14.83	二级	
13046	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广四回线广57	蔬菜公司(定中门)（户表）柱上变压器	166.3	二级	
13047	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	红花一组1#	80	二级	
13048	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	辛常村3#四、七组	0	三级	线路不可接入
13049	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	东村办事处14#柱上变压器	0	三级	线路不可接入
13050	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	街道3#公变	160.15	二级	
13051	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	赤湖四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13052	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	茅坪#1台区	67.5	二级	
13053	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	堰坪#3台区	57.65	二级	
13054	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	资山街道3#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

13055	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	黄庙四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13056	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	施沟3#变压器	0	三级	线路不可接入
13057	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	田台十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13058	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶吉联一线叶512	孙庄村一组	160	一级	
13059	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	新集村3#三、四组	82.78	一级	
13060	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	（86K）东元东台区	334.14	一级	
13061	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	彪庙5#	41	二级	
13062	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	油坊坪2#	71.3	二级	
13063	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	西乡四组50（公）柱上变压器	40	一级	
13064	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	熊湾1#	134.82	二级	
13065	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	毛炸村5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13066	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	前进四居2#（公）柱上变压器	215.33	二级	
13067	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	蛮力海二组	82.79	二级	
13068	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV峪镇线峪63	峪山4#	214.26	一级	
13069	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	胡巷1-2组（公）柱上变压器	129.45	二级	
13070	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	窑湾八组1#	352.74	一级	
13071	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	十字街1#公变	425.64	二级	
13072	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	油坊沟2#	40.02	二级	
13073	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联一线韩74	史岗村六组	138.45	二级	
13074	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	复烤厂	66.08	一级	
13075	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太60	田山一组（公）柱上变压器	87.56	二级	
13076	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	王花园村部变压器	30.87	二级	
13077	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾8#	81.28	二级	
13078	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	熊岗3#	41.7	二级	
13079	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	麻城河2#	80.17	一级	
13080	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	沙河六组	80.21	二级	
13081	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	公用4#(食品所)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13082	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里四组	0	三级	线路不可接入
13083	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	(56G)明月花园	270.67	一级	
13084	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾六组	1.66	二级	
13085	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	何庄村4#十一局指挥部公变	292.09	一级	
13086	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	新集村台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13087	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙闫联线龙55线路	仰天洼变压器	29	二级	
13088	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	瓦屋坪1#公变	41.11	一级	
13089	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	邓坪2#	40.27	二级	
13090	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	华盛公寓（公）柱上变压器	339.34	二级	
13091	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	老君台6#	322.68	一级	
13092	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	坛楼村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13093	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	三景庄1#公变	0	三级	本身不可接入
13094	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	祁巷3#	260.58	一级	
13095	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	标湖（徐家冲）	0	三级	线路不可接入
13096	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	王营村2#	80.57	二级	
13097	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	张集村13#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13098	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	雷祖殿11#	47	二级	
13099	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	周台村四组	0	三级	本身不可接入
13100	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾十四组#2	0	三级	线路不可接入
13101	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	米庄四六组1#（公）柱上变压器	265.66	一级	
13102	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	下河4#	81.25	二级	
13103	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	后畈广场公变	161.59	一级	
13104	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	三王01#(村委会)	60.88	二级	
13105	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	米庄七组（公）柱上变压器	346.29	一级	
13106	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	施吴06#(养殖场)	15.45	二级	
13107	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	谢营7#	0	三级	线路不可接入
13108	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	南街5#（政府）(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13109	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	江华厂生活6#(公)柱上变压器	252	二级	
13110	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板桥线板57	供电所	161.34	一级	
13111	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	前街（公）柱上变压器	272.88	二级	
13112	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	检察院家属院（公）柱上变压器	260.29	一级	
13113	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	下磨石2#	84.36	二级	
13114	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	洪河2#公变	0	三级	线路不可接入
13115	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	红星12#	277.86	二级	
13116	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	田家营村	0	三级	线路不可接入
13117	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	谭山村	0	三级	线路不可接入
13118	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾三组	11.26	二级	

13119	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	钱营六组（公）柱上变压器	160	二级	
13120	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞公祠线庞65	王家洼四组（公）柱上变压器	242.82	二级	
13121	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	10kV水清联线二狼岗2#台区公变	18.54	二级	
13122	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑一回线顺62	建陶生活2#（公）柱上变压器	252	二级	
13123	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	新街三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13124	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南60漳南二回线	洞坪3#公变	167.67	一级	
13125	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	指山坪村1#	38.88	二级	
13126	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳二回线漳68线路	报社2#	115.68	二级	
13127	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	峰岭沟村	34.24	二级	
13128	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	院子湾村2#	12.74	二级	
13129	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	观音岩2#公变	81.07	二级	
13130	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	龚畈1#	80	二级	
13131	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	丁家沟3#(邹家湾)	24.02	二级	
13132	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	冯家山公变	80.27	二级	
13133	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	北竹园台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13134	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	邵棚村3#	39.92	二级	
13135	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	田台八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13136	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	郊区建行（公）柱上变压器	165.69	一级	
13137	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	辛常村5#六组	0	三级	线路不可接入
13138	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	新河村3#三组	25.9	二级	
13139	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	赵山1#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
13140	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	护洲四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13141	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	新庙一组	0	三级	线路不可接入
13142	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	鲁衙3#公变	0	三级	线路不可接入
13143	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	陈湾六组变压器	0	三级	线路不可接入
13144	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	尤岗二组变压器	160.2	一级	
13145	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV吕岗线宋54	王淌四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13146	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	吴集6#台区（余世有门口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13147	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	齐集村四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13148	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV杨溪湾线石76线路	余店3#	171.15	一级	
13149	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联二线（王60-丁62）王60	王城八组	72.48	二级	
13150	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	史岗村七组	255.39	一级	
13151	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	张楼村5#(五组)	80.04	二级	
13152	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	李湖村1#(一二组西)	93.93	二级	
13153	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	湾堰三组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13154	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	梁庄七组（公）柱上变压器	3.44	二级	
13155	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	染房三组变压器	0	三级	线路不可接入
13156	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦九二回线桦503线路	九仙观五组变压器	136.1	二级	
13157	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	茶棚三组	165.03	一级	
13158	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九61粮食线	北井街2号变压器	252.04	一级	
13159	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	十字街2#公变	446.9	二级	
13160	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	十字街3#公变	262.22	二级	
13161	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	窑湾八组4#	157.75	二级	
13162	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清二回线清77	石油公司（公）柱上变压器	254.52	二级	
13163	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	丰源商场台区	321.42	一级	
13164	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	四马二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13165	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	徐楼九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13166	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	施楼二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13167	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	双槽门五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13168	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）鞍60线路	跃进林场4#	40.04	二级	
13169	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	东湾2#	19.46	二级	
13170	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	西牛包2#公变	40.51	一级	
13171	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	火车站3号（石油）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13172	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	棉花公司变压器	82.93	二级	
13173	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	宋家垭1#公变	0	三级	线路不可接入
13174	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	徐坪2#公变	28.93	二级	
13175	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	六管营7#台区	0	三级	本身不可接入
13176	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	梁营4#台区（八队）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13177	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13178	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	后营村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13179	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联三线高70	余岗五组4#（公）柱上变压器	268.07	二级	
13180	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	水厂路柱上变压器	129.99	二级	
13181	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	董家河3#	81.77	二级	
13182	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	柴店岗村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

13183	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	申坪#4台区	81.03	二级	
13184	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV县府街线谷68线路	工会门口公变	342.47	二级	
13185	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	后薛03#	8.45	二级	
13186	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳七回漳60线路	船湾安置房公变	162.38	一级	
13187	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV樊阳线光55	八一6#	5.56	二级	
13188	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	优良六组4#	43.15	二级	
13189	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	胡巷5#100（公）柱上变压器	4.55	二级	
13190	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	范家岭台区	161	二级	
13191	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV毛河线梁59	毛岗1组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13192	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	大堰角四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13193	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙吉联一线沙50	刘庄一组台区1250401	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13194	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	栗家湾村2#	40.42	二级	
13195	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	水电公司	0	三级	本身不可接入
13196	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	巡检司村3#（乱泥湖）	81.87	二级	
13197	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	高河清1#（吴处）	44.9	二级	
13198	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	龚家坪村1#（黄处）	68.28	二级	
13199	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	季莲十一组	155.9	二级	
13200	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	薛坪街道3#公变	0	三级	本身不可接入
13201	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	王桥村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13202	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	毛巾厂（公）柱上变压器	334.93	二级	
13203	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	晨光小学（幸福小区1#）（公）柱上变压器	263.39	二级	
13204	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	银河纺织公司1#柱上变压器	337.26	二级	
13205	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	辛常村6#九组	0	三级	线路不可接入
13206	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV毛河线梁59	毛河5、6组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13207	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	金土地台区	278.06	一级	
13208	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	辛家坪2#公变	40.15	二级	
13209	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康团联一线康80线路	陆寨五组2#（公）柱上变压器	203.81	二级	
13210	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	（56E）南园7#	335.43	一级	
13211	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	简坡3#小沟	80.02	二级	
13212	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨河村	0	三级	线路不可接入
13213	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	东神公司（户表）柱上变压器	262.52	二级	
13214	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联二线董60	黄金一组	40.18	二级	
13215	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	新庙三组	0	三级	线路不可接入
13216	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	黄庙十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13217	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平村6#六组	164.02	一级	
13218	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平村9#公用变（1#）	170	一级	
13219	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	罗庙五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13220	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	来庄1#	0	三级	本身不可接入
13221	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）荆50	郑家湾1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13222	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	（94M）北关村5#	272.46	一级	
13223	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	李桥四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13224	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	凉水三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13225	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	杨林1#	185.13	二级	
13226	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	汉江3#	322.98	二级	
13227	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	李洲2#	294.26	二级	
13228	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	何湾3#	2.45	二级	
13229	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）鞍60线路	跃进林场3#	38.85	二级	
13230	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	苍苔河堤1#	326.8	一级	
13231	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	孙畈四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13232	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	公用6#（经管站）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13233	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	南垭#1台区	80.6	二级	
13234	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	汤咀七组变压器	53.84	二级	
13235	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV宋大联一线宋55	广电5#（车站路）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13236	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	曾家坪1#公变	56.38	二级	
13237	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	油桃基地	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13238	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	金店1#	164.04	二级	
13239	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝三回（樊64-朝53）朝53线路	农行营业部柱上变压器	80	二级	
13240	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥一组（公）柱上变压器	160	一级	
13241	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	桃园村2#（新桥）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13242	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	王畈五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13243	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	曾家坪2#公变	79.97	二级	
13244	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	八里川1#公变	17.17	二级	
13245	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	神龙#3台区	37.29	二级	
13246	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	浙峪1#	0	三级	线路不可接入

13247	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	朱市菜场	255.97	二级	
13248	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联三线竹59	李马2#（公）柱上变压器	19.07	二级	
13249	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	张家岭#3台区	61.1	二级	
13250	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石桥17#台区(卫生院)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13251	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	老县城6#	121.08	二级	
13252	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	章洲四组6#（公）柱上变压器	131.78	二级	
13253	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	玉皇七组（公）柱上变压器	80	二级	
13254	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联一线银城分支银66	莫家河10#	255.29	二级	
13255	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	县烟草2#（公）柱上变压器	304.95	二级	
13256	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	蒋峪#1台区	0	三级	线路不可接入
13257	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	井盘高	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13258	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	彭家河3#	75.46	二级	
13259	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	王树岗2#（公）柱上变压器	1.88	二级	
13260	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	阳太坪一号台区	100.22	二级	
13261	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	化建（虚）	265.38	二级	
13262	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	许家坪二号台区	118.55	二级	
13263	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	岳畈2#变压器	0	三级	线路不可接入
13264	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	人事局	326.43	一级	
13265	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾农科所	0	三级	线路不可接入
13266	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	(J)商园市场	428.08	一级	
13267	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	杨井三组100（公）柱上变压器	2.53	二级	
13268	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	前进4#	0	三级	线路不可接入
13269	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV板新联线新59	两河口七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13270	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	茅山坪村1#（石庙湾）	80.55	二级	
13271	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	罐子埡	23.2	二级	
13272	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	胎坪村2#（严家冲）	80.01	二级	
13273	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	金厓坪1#	76.75	二级	
13274	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花60花庄线	花庄一组台区	81.91	一级	
13275	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	毛草一二组	0	三级	线路不可接入
13276	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	龚家坪村2#(王处)	72.18	二级	
13277	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	刘洲4#	56.89	二级	
13278	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	原种场二组	81.48	二级	
13279	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	翟庙北2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13280	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	银河纺织公司5#柱上变压器	344.7	二级	
13281	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园一回线园70	前进五居（公）柱上变压器	260.87	二级	
13282	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	银河纺织公司2#柱上变压器	333.89	二级	
13283	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联二线（王60-丁62）王60	中楼移民3#	24	二级	
13284	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	古树埡2#公变	0	三级	本身不可接入
13285	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	龙王冲5#公变	40.62	一级	
13286	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	唐洲1#	34.13	二级	
13287	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	八庙三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13288	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	护洲村（六组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13289	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨河二组	0	三级	线路不可接入
13290	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	石台寺6#-1	0	三级	线路不可接入
13291	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王资联一线王55	双楼村	315.69	二级	
13292	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	桐柏4#	80.08	二级	
13293	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	蒋畈三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13294	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	常营1#	319.94	二级	
13295	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	白土四组2#	160	二级	
13296	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	滚河一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13297	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV吕岗线宋54	王淌三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13298	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV古城线武59	古城村5#(五组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13299	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV板新联线新59	两河口七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13300	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	明教寺一组变压器	24.2	一级	
13301	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	杨家湖1#	130.67	二级	
13302	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	陡坡1#	58.62	二级	
13303	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	白湾1组北5#100KVA(公)柱上变压器	117.32	二级	
13304	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	西乡三组30（公）柱上变压器	0.19	二级	
13305	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	熊湾8#	4.75	二级	
13306	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	胡湾组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13307	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	碾子台2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13308	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	九家河1#公变	80.01	二级	
13309	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	同心八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13310	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	苍苔街1#	240.85	二级	

13311	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	汉江2#	161.98	二级	
13312	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	秦河	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13313	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	教管会公变	259.94	二级	
13314	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾二组	32.52	二级	
13315	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	王家岩一组台区变压器	0	三级	线路不可接入
13316	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	生资公司1#公变	425.8	一级	
13317	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	园艺场2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13318	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	青龙寨公变	65.6	一级	
13319	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	陈棚6#6组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13320	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	高脚顶2#公变	80.05	一级	
13321	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	石油公司	168.65	一级	
13322	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	大石岬1#公变	0	三级	线路不可接入
13323	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	温家坑1#公变	60.16	二级	
13324	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	大石岬2#公变	0	三级	线路不可接入
13325	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	柴岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13326	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	李庄4#台区（5组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13327	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	左庄4#台区	52.53	二级	
13328	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	神龙#12台区	12.47	二级	
13329	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	冯湾3#	42.47	二级	
13330	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	黄营5#	0	三级	本身不可接入
13331	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	上陈5#	37.96	二级	
13332	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	文家河	70.04	二级	
13333	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾四组2#-	0	三级	线路不可接入
13334	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	韩家湾#5台区	0	三级	线路不可接入
13335	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥四组2#（公）柱上变压器	75.41	二级	
13336	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	大张11#（12张2）	0	三级	本身不可接入
13337	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	薛场村7#（六组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13338	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV徐团联三线贞411线路	王伙15#（公）柱上变压器	168.01	二级	
13339	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	许营一组1#公变	151.16	二级	
13340	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	周岗3#3组	21.55	二级	
13341	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	许营二组2#公变	37.67	二级	
13342	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	张庄东	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13343	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	孙家沟1#	0	三级	线路不可接入
13344	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	洪庙二组2#（公）柱上变压器	80	二级	
13345	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	陡山办	4.1	二级	
13346	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	清水店二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13347	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	木林7#变压器	83.35	二级	
13348	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	新村五组3#	83.24	二级	
13349	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	朱洲8#	85.39	二级	
13350	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	刘猴街道2#	0	三级	线路不可接入
13351	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	新街四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13352	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	太平村	142.89	二级	
13353	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	张林二组	49.02	二级	
13354	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	台口#1台区	23.77	二级	
13355	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	板凳岗2#	10.97	二级	
13356	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	西河口三组2#	134.09	二级	
13357	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	巡检司村5#（荆家沟）	150	二级	
13358	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联一线（柳510-谷59）谷59线路	三里桥3#	323.02	二级	
13359	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	指山坪村2#	61.34	二级	
13360	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	茅山坪村2#	41.14	二级	
13361	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡营街道5#	60.3	二级	
13362	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	峰山1#公变	53.56	二级	
13363	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	丁家沟1#（二组）	62.41	二级	
13364	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	宝山寨1#	16.02	二级	
13365	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	平桥三组200（公）柱上变压器	65.58	二级	
13366	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	尤河四组3#50（公）柱上变压器	1.89	二级	
13367	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV春华线楚63	七里村8#八组	36.32	二级	
13368	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集一组	120.79	二级	
13369	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	紫庙村移民4#	111.02	二级	
13370	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	二建台区	281.63	一级	
13371	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	南冲3#公变	23.48	二级	
13372	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	春陵六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13373	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV高亢线朱62	高亢二组	1.59	二级	
13374	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	黄集村	306.56	二级	

13375	国网襄阳供电公司	国网宣城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	街道1#公变	150.26	二级	
13376	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	熊湾4#	16.27	二级	
13377	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳银联二线柳525-银58	白龙岗2#	371.11	二级	
13378	国网襄阳供电公司	国网宣城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	新集村8#十组	80.3	一级	
13379	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶吉联一线叶512	方湾村一组	160	一级	
13380	国网襄阳供电公司	国网宣城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	范湾村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13381	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	吉河蒋庄村	79	二级	
13382	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨十组变压器	16.52	二级	
13383	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	邹湾1#变压器	22.27	二级	
13384	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	灵庙七组3#	38.25	二级	
13385	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	川山#1台区	24.11	一级	
13386	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	殷畈村2#	81.3	一级	
13387	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	白湾4、5组9#125KVA（公）柱上变压器	124.67	二级	
13388	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	陈湾二组变压器	0	三级	线路不可接入
13389	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	李家寨4#	0	三级	本身不可接入
13390	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	长里岗五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13391	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	（94Q）金谷小区	256.52	一级	
13392	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联二线谷63线路	监狱背后公变	313.81	二级	
13393	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13394	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	西冲组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13395	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	顺河二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13396	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	龙滩1#	40	二级	
13397	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	保险公司	277.03	一级	
13398	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	（J）史岗村9#台区	249.54	二级	
13399	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	凤凰4#	73.89	二级	
13400	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	鄢洲八组50（公）柱上变压器	15.45	二级	
13401	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）柳512线路	蒋家冲6#	159.81	二级	
13402	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	青龙湾#1台区	32.33	二级	
13403	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	夏庄村1#（夏庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13404	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	沈畈六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13405	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗营村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13406	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	何湾2#	111.62	二级	
13407	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	王畈一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13408	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	柿子园二组公变	40.32	一级	
13409	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	柏杨沟4#	40.5	二级	
13410	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	法龙3#公变	0	三级	线路不可接入
13411	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	曾家畈台区变压器	0	三级	本身不可接入
13412	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	程湾四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13413	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	三十一中（公）柱上变压器	257.47	二级	
13414	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	陈楼十组5#	52.46	二级	
13415	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	罗畈九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13416	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	贾沟村1#	0	三级	本身不可接入
13417	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	良种场四组变压器	0	三级	线路不可接入
13418	国网襄阳供电公司	国网宣城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾七组1#	125.11	二级	
13419	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	谢湾村12#（十三组）	2.5	二级	
13420	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）荆50	北沟台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13421	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康马联一线马53	伙牌6#（国道旁）	228.69	二级	
13422	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	官斗#8台区	43.24	二级	
13423	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	曾庄九组2#变压器	40.02	一级	
13424	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	张营村九组10#柱上变压器	170.27	二级	
13425	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	官营二组3#	67.9	二级	
13426	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	汪家沟#31-1台区	163.13	二级	
13427	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	韩巷村9#	0	三级	本身不可接入
13428	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨卓线新59	姜营7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13429	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	高庄8组5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13430	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村六组23#（公）柱上变压器	21.11	二级	
13431	国网襄阳供电公司	国网宣城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	落花潭街道8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13432	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	染坊三组2#台区	0	三级	线路不可接入
13433	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	西赵湖移民小区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13434	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	沈畈村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13435	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	许家坪一号台区	40.11	二级	
13436	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	榆树村五#台区	1	二级	
13437	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	界山二号台区	115	二级	
13438	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	神州运业中原路1#（户表）柱上变压器	262.62	一级	

13439	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	舒向湾七组	80.01	二级	
13440	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	军干医院1#（公）柱上变压器	261.37	一级	
13441	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	沙河3#变压器	43.02	二级	
13442	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联二线严522	王湾八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13443	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	木林5#变压器	12.86	二级	
13444	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	黄畎四组	180	二级	
13445	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	郭家土城二组	126.13	二级	
13446	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV阁钱联线钱55线路	湖药3#（公）柱上变压器	252	二级	
13447	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	百福头村(巫坪)	112.49	二级	
13448	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV腊楚二回线楚59	周岗五组	162.99	二级	
13449	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	雷坪村	50.49	二级	
13450	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	南营村1#（一组）台区	0	三级	线路不可接入
13451	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	丁家沟2#(栗家台)	40.79	二级	
13452	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	宝山寨2#	24.04	二级	
13453	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	丁冲二组1#	80.92	二级	
13454	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳七回漳60线路	南宜花园	273.62	一级	
13455	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	季莲八组	141.45	二级	
13456	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	秦家坪3#公变	80.57	一级	
13457	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	高庙四组	67.6	二级	
13458	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	端公一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13459	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	银河纺织公司3#柱上变压器	330.74	二级	
13460	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	李楼移民	24	二级	
13461	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心29#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13462	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV街道线徐59	余庄村1#（城建）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13463	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐堤六组公变	160.68	二级	
13464	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	张坪3#公变	0	三级	本身不可接入
13465	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	邓棚联校2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13466	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	车站巷3#	256.41	一级	
13467	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保58	南北坛#30台区	341.06	二级	
13468	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	蒋套1#	80.01	二级	
13469	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	柳沟2#姚庄	76.23	二级	
13470	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	高王庄#3（程湾）	57.75	二级	
13471	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	符淌一组	131.22	二级	
13472	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨河三组	0	三级	线路不可接入
13473	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV歇百二回线百58	百峰#1台区	214.72	二级	
13474	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联一线（石64-大56）大56线路	冯湾2#	87.12	一级	
13475	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	马台3#	196.84	二级	
13476	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	朝阳湖1#	148.72	二级	
13477	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	新集村7#九组	81.57	一级	
13478	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	前锋村3#三组	154.98	二级	
13479	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	新集村1#一组	142.93	二级	
13480	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	高冲1#	320.03	二级	
13481	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶吉联一线叶512	蒋庄村吴庄	80	一级	
13482	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	大堰三组（公）柱上变压器	80	一级	
13483	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	赵堂村1#（赵堂北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13484	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	凉水井3#	164.73	一级	
13485	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩城联一线（韩66-城502）韩66	惠岗村四组	163.74	一级	
13486	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	李湖村4#(马湖)	27.78	二级	
13487	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	柳树沟3#	32.77	二级	
13488	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	石棉厂南	342.87	一级	
13489	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	史湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13490	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	龙峪沟1#	80.14	二级	
13491	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	染房五组变压器	0	三级	线路不可接入
13492	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	平安花园（公）柱上变压器	250.75	二级	
13493	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊A55线路	高庄六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13494	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	付楼六组	80	二级	
13495	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	高店村1#（村西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13496	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	陈岗村1#	6.69	二级	
13497	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	（60G）运管所公变	257.53	一级	
13498	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	坛楼五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13499	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	城关四组2#	436.38	二级	
13500	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	耿畎7、8组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13501	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	新庄2#	0	三级	线路不可接入
13502	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畎配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	莲花石2#	40.22	一级	

13503	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	化肥厂居安1#	352.1	一级	
13504	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	双湾三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13505	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	黄岗2#	0	三级	本身不可接入
13506	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV前湾线赤54	李楼村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13507	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广三回线广55	大庆东路（公）柱上变压器	416.62	一级	
13508	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	甘家庄1#	104.43	二级	
13509	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	胡营村4#（胡营）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13510	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	花屋脊林场	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13511	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	田山六组（公）柱上变压器	21.45	二级	
13512	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联一线余55	铁湖村	140.21	二级	
13513	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	甘家畈1#	0	三级	本身不可接入
13514	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	洞尔二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13515	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	七0三厂公变	0	三级	线路不可接入
13516	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	钢铁厂家属院	273.33	二级	
13517	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	柏香寺台区变压器	0	三级	线路不可接入
13518	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清73线路	渔梁洲（公）柱上变压器	267.17	二级	
13519	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	郑家湾街道	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13520	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	东沟五组公变	60.65	二级	
13521	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	姜湾台区变压器	40.03	一级	
13522	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	官营六组	80	二级	
13523	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV魏庄线米60	郑岗4#公变	20.82	二级	
13524	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	柳树坪1#	0	三级	线路不可接入
13525	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	石棉厂北	280.55	一级	
13526	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	栗林坪2#公变	0	三级	线路不可接入
13527	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	珍珠二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13528	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	孙庙4#9组	56.59	二级	
13529	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	耿坡09#(小马)	0	三级	本身不可接入
13530	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王岗10#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13531	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	龙王沟#3台区	0	三级	线路不可接入
13532	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	宋湾1#（宋湾街）	0	三级	本身不可接入
13533	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV红石亮线银52	扎花厂家属楼	81.74	二级	
13534	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	杨湾4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13535	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	惠丰路公变38#	320	一级	
13536	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	尤岗六组	82.56	一级	
13537	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	星火街4#台区	196.9	二级	
13538	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	花园3#	76.66	二级	
13539	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清一回线董513	洪沟桥2#（公）柱上变压器	321.34	二级	
13540	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	朱湾3#5组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13541	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	孙岗村1#（一、二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13542	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	清凉4#(艾庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13543	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园二回园67	王寨新区（公）柱上变压器	128.96	二级	
13544	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郝二回线庞54分支	仪表生活2#（公）柱上变压器	252	二级	
13545	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾四组	81.91	二级	
13546	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	窑岭台区	120.79	二级	
13547	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	长山1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13548	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	界山一号台区	80.63	二级	
13549	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	钟鼓坪台区	40.03	二级	
13550	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	军干医院2#（公）柱上变压器	266.87	一级	
13551	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	史岗村10#（桃园路）	329.25	一级	
13552	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	钢板弹簧厂	342.62	一级	
13553	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	黄朝营村	0	三级	线路不可接入
13554	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	李家院二组	0	三级	线路不可接入
13555	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	船湾二组	270.92	二级	
13556	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑一回线郑63	四季美（公）柱上变压器	160	二级	
13557	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	甘河村(上方)1#	61.47	二级	
13558	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	马家洲2#变压器	0	三级	线路不可接入
13559	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	栗家湾村3#（灵关垭）	44.16	二级	
13560	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	土门畈	40.02	二级	
13561	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV汉水线小56	新华四组台区	164.86	一级	
13562	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	何骆七组	0	三级	线路不可接入
13563	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈埡线紫56	晏家洲1#	128.01	二级	
13564	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	季莲五组	49.89	二级	
13565	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	龙王冲4#公变	40.37	一级	
13566	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	三景庄2#公变	40.46	一级	

13567	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	大石岬3#公变	0	三级	线路不可接入
13568	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	陈庙五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13569	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	万营5#	24. 55	二级	
13570	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	万营4#	295. 16	二级	
13571	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	唐湾村移民4#	43. 87	二级	
13572	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	孙家巷五组（公）柱上变压器	252	二级	
13573	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	檀湾村7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13574	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）庙62线路	回流4#	146. 91	二级	
13575	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）庙62线路	回流2#	165. 6	二级	
13576	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	临江公变58#	80	一级	
13577	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨河一组	0	三级	线路不可接入
13578	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨河四组	0	三级	线路不可接入
13579	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	西郊村林场	114. 35	二级	
13580	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	长岭#2台区	40. 94	一级	
13581	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	徐楼村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13582	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	周台三组1#	80	二级	
13583	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	大山沟3#	40. 2	二级	
13584	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	新集村6#八组	152. 25	二级	
13585	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平村1#一组	144. 92	二级	
13586	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	新集村5#六、七组	70. 41	二级	
13587	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	中心路4#	331. 93	一级	
13588	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	邓庄村2#（广场）	11. 54	二级	
13589	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	汪营村5#（孙坡）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13590	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	白果村3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13591	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	茶庵三组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13592	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	贾湾1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13593	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	胡营村1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13594	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	埡子口3#	0. 66	二级	
13595	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	柏湾一组3#	5. 55	二级	
13596	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	二郎公用2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13597	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	庄稼沟6#	0	三级	本身不可接入
13598	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳二回线漳68线路	南漳县石门工管局	88. 81	二级	
13599	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	李庄6、7组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13600	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	东坪2#	40. 2	二级	
13601	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	大王庙2#	41. 79	二级	
13602	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	熊湾5#	40	二级	
13603	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	临沮七组	64. 91	二级	
13604	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	花栎扒2#	80. 11	二级	
13605	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	长汉路（公）柱上变压器	253. 84	一级	
13606	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	端公五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13607	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	龚埡村2#（四组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13608	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	小星店3#	0	三级	本身不可接入
13609	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	供销家属院	332. 4	一级	
13610	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	双泉7#（二组）	41	二级	
13611	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线A潘57	C航空路2#（质监站）公变	260. 95	二级	
13612	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	李店3#（宋滩）	46. 65	二级	
13613	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	般若寺2#公变	11. 19	二级	
13614	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	沈家湾台区变压器	0	三级	线路不可接入
13615	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	聚福园小区	504	一级	
13616	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	刘猴街道3#	0	三级	线路不可接入
13617	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	武当路6#	278. 28	一级	
13618	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	果元厂2#	54. 54	二级	
13619	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	熊湾6#	51. 88	二级	
13620	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	水产4#	61. 48	二级	
13621	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	孙寨村3#（邓界）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13622	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张镇线张61	张集村17#	97. 93	二级	
13623	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	孙寨8#（大孙庄）	34. 32	二级	
13624	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	朱湾1#2组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13625	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	高夏庄4#（太平）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13626	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星三组1#	138. 92	二级	
13627	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝二回线朝40	车桥生活（公）柱上变压器	331. 69	二级	
13628	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	僧庄村三组	0	三级	本身不可接入
13629	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹团联一线竹62	刘岗村五组9#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
13630	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	尤河三组2#（公）柱上变压器（待拆除）	129. 31	二级	

13631	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	客运站（公）柱上变压器	252	一级	
13632	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联一线油62	潘台八组2#公变	264.71	一级	
13633	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	烂泥湖冲2#台区	121.39	二级	
13634	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	迎风沟2#	40.32	二级	
13635	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	钟鼓坪路口	17.22	二级	
13636	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	许家坪三号台区	40.03	二级	
13637	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	新村四组2#	320	一级	
13638	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	沙河2#变压器	160.79	二级	
13639	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）荆50	郑家湾3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13640	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	长渠街公用1#	302.08	二级	
13641	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广三回线广75	定中街4#（公）柱上变压器	263.05	二级	
13642	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	胜利花园	277.01	一级	
13643	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	啤酒厂	426.16	一级	
13644	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	惠丰楼	263.97	一级	
13645	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	石桥3#公变	41.38	二级	
13646	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	前进村三组	0	三级	线路不可接入
13647	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	前进五组	0	三级	线路不可接入
13648	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV腊楚二回线楚59	周岗四组	120.05	二级	
13649	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保三回线黄66	烟草#32台区	0	三级	线路不可接入
13650	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	栗家湾村1#（胡处）	40.68	二级	
13651	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV汉水线小56	汉水村台区	103.77	二级	
13652	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	小漳河村2#（沙沟子）	41.31	二级	
13653	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV汉水线小56	新华二组台区	27.6	二级	
13654	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13655	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	季莲一组	0	三级	本身不可接入
13656	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	宋家堽2#公变	0	三级	线路不可接入
13657	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	银河纺织公司4#柱上变压器	332.82	二级	
13658	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	沙河七组	0	三级	本身不可接入
13659	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	冯楼移民5#	13.4	二级	
13660	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武62路灯线	新居民区公变	261.24	一级	
13661	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	琚西村3#(法庭西)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13662	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	冷岗5#	166.14	二级	
13663	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	东元11#	117.38	二级	
13664	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	资山街道4#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13665	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台八组2	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13666	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	东元16#台区	326.72	一级	
13667	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津樊营	258.55	一级	
13668	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV魏云联一线云616	云湾12#公变	270.53	一级	
13669	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨河七组	0	三级	线路不可接入
13670	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）德413线路	苏盘四队2#	83.47	二级	
13671	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	双泉一组变压器	28.62	二级	
13672	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	光寺村3#（崔庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13673	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集一组变压器	0	三级	线路不可接入
13674	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康蔡线康79	蔡庄一组（公）柱上变压器	254.18	二级	
13675	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	马台2#	17.19	二级	
13676	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	田台四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13677	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平村4#四组	108.04	二级	
13678	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平村5#五组	165.22	一级	
13679	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联一线（石64-大56）石64线路	彪庙4#	40.28	一级	
13680	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	董楼三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13681	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	徐寨一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13682	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	梁坡1组7#125KVA(公)柱上变压器	103.01	二级	
13683	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	仁河村1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13684	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联一线魏525	陆寨十组柱上变压器	163.13	二级	
13685	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV生活区线东61线路	东坪1#	83.51	二级	
13686	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	长里岗六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13687	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	尖角1#	219.98	二级	
13688	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	团山三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13689	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	毛纺生活2#（公）柱上变压器	269.81	一级	
13690	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	毛纺生活3#（公）柱上变压器	256.72	一级	
13691	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	毛纺生活1#（公）柱上变压器	341.4	一级	
13692	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	泉水埡二组变压器	21.69	二级	
13693	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）鞍60线路	跃进林场2#	24.07	二级	
13694	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	黄水冲1#	40.53	一级	

13695	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琨联一线（武60—琨57）武60	曹冲村3#(庙湾)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13696	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	祝冲村3#(猫前)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13697	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫金镇线紫59	双庙垭1#	327.88	二级	
13698	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	大桥七组1#公变	140.83	二级	
13699	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	化肥厂居安2#	263.28	一级	
13700	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59—沈55）沈55线路	常营2#	80.07	二级	
13701	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联一线油62	洪山头一组2#公变	301.48	二级	
13702	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55—熊B60）熊60线路	熊河十组5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13703	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	红马庙1#	29.92	二级	
13704	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	黄洼村2#	0	三级	本身不可接入
13705	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV魏庄线米60	郑岗村2#（肖冲）公变	80.01	一级	
13706	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林街道公用2#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13707	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	林果厂1#	80.75	二级	
13708	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	李湾4#二组	55	二级	
13709	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	新店六组2#(新店)	80	二级	
13710	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	施营村7#	136.2	二级	
13711	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61—太57）太57线路	南街7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13712	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	钟杨湾村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13713	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	杨庄2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13714	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508—峪58）峪58线路	袁店4#	42.04	二级	
13715	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	南垭#9台区	40.06	二级	
13716	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	肖云四组4#	0	三级	线路不可接入
13717	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	园丁村二号公变232#	252	二级	
13718	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	旗杆四组8#	80	二级	
13719	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	万洋村10#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13720	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱岗山头李村台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13721	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	茶庵五组12#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
13722	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515—大61）大61线路	水星台3#	141.6	二级	
13723	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	高夏庄2#（学校）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13724	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联二线明57	虎头山北路（公）柱上变压器	252	二级	
13725	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太60	开发区公变	167.99	一级	
13726	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	沙河水库	272.07	一级	
13727	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	赵冲三组（公）柱上变压器	82.13	二级	
13728	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	肖云一组	0	三级	线路不可接入
13729	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	张湾2#	0	三级	线路不可接入
13730	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡东村10#(东街河边)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13731	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	九龙社区1#公变	256.26	一级	
13732	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	太平公路（一组）	160.04	二级	
13733	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	李家院一组	0	三级	线路不可接入
13734	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	护洲三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13735	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	甘河村2#(朱家垭)	72.39	二级	
13736	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55—熊B60）熊60线路	熊河村6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13737	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62—湖501）冷62线路	小陌山5#	67.1	二级	
13738	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	不二坪村2#（尖包山）	24.34	二级	
13739	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南李联线南67线路	漳河厂2#公变	160.29	二级	
13740	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄岗四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13741	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	南营村2#（二组）台区	0	三级	线路不可接入
13742	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	小漳河村1#	192.13	二级	
13743	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花60花庄线	花庄三组台区	88.94	一级	
13744	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	巡检司村2#	142.81	二级	
13745	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	黄楼四组2#	0	三级	线路不可接入
13746	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	刘楼村5#台区	21.65	二级	
13747	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	崔家庄2#公变	0	三级	本身不可接入
13748	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	大冲三组(公)柱上变压器	103.71	二级	
13749	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	（56C）庙前6#	268.9	一级	
13750	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	下郝湾2#	3.75	二级	
13751	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	双龙二组	0	三级	线路不可接入
13752	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联线皇56	金铺四组	12.68	二级	
13753	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨河八组	0	三级	线路不可接入
13754	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	十中南公变29#	155	一级	
13755	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西三回线光62	杨营1#	70.5	一级	
13756	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	杨坡村委会	153.7	二级	
13757	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49—排55）排55线路	易岗03#(9组段垭)	41.71	二级	
13758	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	喻咀五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

13759	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	莲花五组50（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
13760	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	肖云三组	0	三级	线路不可接入
13761	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	沙河四组	0	三级	线路不可接入
13762	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	肖云四组	0	三级	线路不可接入
13763	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集六组	0	三级	本身不可接入
13764	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	彭家河2#	41.87	二级	
13765	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集二组变压器	0	三级	线路不可接入
13766	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	玉皇庙四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13767	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	罗汉六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13768	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶吉联一线叶512	方湾村骆庄	225.6	二级	
13769	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	耿湾一组2#	0	三级	线路不可接入
13770	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	段营3.9组5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13771	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	树头三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13772	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	罗岗社区2#（中心街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13773	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	团山八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13774	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	杜湾七组公变	4.19	二级	
13775	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	团山四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13776	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	朝阳办1#公变	0	三级	线路不可接入
13777	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	东村2#（街道）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13778	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV吕岗线宋54	农场一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13779	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	晏山4#公变	40.25	二级	
13780	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	台湾街公变	279.49	二级	
13781	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	老君台2#	166.26	一级	
13782	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	梅庄1#	40.01	二级	
13783	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广一回线广82	樊西建筑生活（公）柱上变压器	269.23	二级	
13784	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场亢湾	6.02	二级	
13785	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	（94K）北关村2#	272.62	一级	
13786	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	刘畈6#公变	75.24	二级	
13787	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台六组 2	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13788	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王城线王61	王城街道二号（JD）	320	一级	
13789	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	大王庙3#	81.79	二级	
13790	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	（60H）养路费征稽所	320.01	一级	
13791	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	交警中路公用	339.32	二级	
13792	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	绿洼村4#	24.12	二级	
13793	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	（60N）西元村5#台区	263.17	一级	
13794	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	杨湾村4#	0	三级	本身不可接入
13795	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	李湾1#200（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
13796	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	冷家沟1#	32.13	二级	
13797	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	花栎扒1#	81.7	二级	
13798	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武坡四组3#公变	249.87	二级	
13799	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	石油公司	259.8	二级	
13800	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	长岭湾1#台区	6.52	二级	
13801	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村2#二组（1#）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13802	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	县沟2#变压器	140.7	二级	
13803	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	同乐寺2#	24.24	一级	
13804	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	老官庙变压器	163.99	二级	
13805	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	老君店公变	81.16	一级	
13806	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	汪家河3#	40.52	二级	
13807	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛洛线薛58	洛洛河1#公变	80.25	二级	
13808	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	吴坡村3#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13809	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	青山一组（公）柱上变压器	22.14	二级	
13810	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集03#(修造厂东)	115.04	二级	
13811	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	程河13#	222.03	二级	
13812	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV马套线朱60	旺午3#	0	三级	线路不可接入
13813	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	水洼六组7#（公）柱上变压器	86.52	二级	
13814	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	护洲七组2#-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13815	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	隆林村三组7#（公）柱上变压器	58.45	二级	
13816	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	刘家河12#台区	81.44	二级	
13817	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	方湾2#	122.42	二级	
13818	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	南街2#(木检站)（JD）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13819	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	黄岗4#(化岗)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13820	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	李占岗2#（王庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13821	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	云岫二组50(公)柱上变压器	40	二级	
13822	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑二回线山506分支	102檀溪生活1#（公）柱上变压器	252	二级	

13823	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	厢式汽车改装厂台区	335.74	一级	
13824	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	连山坡三组	121.32	二级	
13825	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	三十七中（公）柱上变压器	252.02	二级	
13826	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	谭湾1#变压器	42.47	二级	
13827	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	中股岭2#	80.03	二级	
13828	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	姚岗九组	46.37	二级	
13829	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广三回线广75	定中街2#（公）柱上变压器	267.26	二级	
13830	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	仪表生活1#（公）柱上变压器	252	二级	
13831	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白腊一回线白65	白庙一组	0	三级	线路不可接入
13832	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV腊楚二回线楚59	周岗一组	149.93	二级	
13833	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV腊楚二回线楚59	周岗三组	162.06	二级	
13834	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	闫湾1#	40.22	二级	
13835	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈埡线紫56	观音堂1#	0	三级	本身不可接入
13836	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	堰堤坪村1#	32.35	二级	
13837	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	米厂公变	23.64	二级	
13838	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈埡线紫56	沈埡2#	3.11	二级	
13839	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	和平花园公变	167.62	二级	
13840	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	冷水沟	69.67	二级	
13841	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	罗庙六组5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13842	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV乡直线新57	新街八组2	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13843	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	自来水台区	162.96	一级	
13844	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	郭岗二组公变	346.7	一级	
13845	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	金桥村（公）柱上变压器	1.32	二级	
13846	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13847	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	郭海三组（七）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13848	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	合力3#八组	60.97	二级	
13849	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	肖云七组	5.48	二级	
13850	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾五组	80.02	二级	
13851	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	刘家营3#	38.81	二级	
13852	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	小陌山3#	2.16	二级	
13853	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	朝阳湖2#	40.25	二级	
13854	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	星火路1#（公）柱上变压器	349.71	二级	
13855	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	前锋村7#七组	82.65	一级	
13856	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	八泉村部	110.29	二级	
13857	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	余畝四组	8.94	二级	
13858	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	陈湾八组变压器	101.04	二级	
13859	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	马庄村3#（马庄中）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13860	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	染房六组变压器	0	三级	线路不可接入
13861	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	李志方村1#（村西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13862	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	张岗村2#(张岗南)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13863	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	青湾1#	0	三级	本身不可接入
13864	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	（56A）步行街东头	355.6	一级	
13865	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	(86V)沙店3#	252	一级	
13866	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	湘冲1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13867	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	汉江社区	259.31	二级	
13868	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	广发纸业公变	168.63	二级	
13869	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	印发厂公用	183.26	二级	
13870	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	彭湾村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13871	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	樊湾六组	86.03	二级	
13872	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	东赵湖六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13873	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	董楼二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13874	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	甘家庄2#	160.86	二级	
13875	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	杨田村1#（杨田北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13876	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余鄢一回线余74	龙头三组	164.71	二级	
13877	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	平林村九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13878	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	梁集村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13879	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV朱莲联线莲64	廖河村6#六组	84.39	二级	
13880	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV朱莲联线莲64	廖河村2#二组	168.75	二级	
13881	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV二库线板58	曾桥三组1#	80.4	二级	
13882	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	河浴沟变压器	82.15	二级	
13883	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	主山寨1#公变	24.06	一级	
13884	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	海达川公变	40.28	一级	
13885	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV闻畝线（B闻59-A闻57）B闻59线路	田河7#	72.88	二级	
13886	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	路	张湾村3#公变	222.08	一级	

13887	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	董岗2组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13888	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	麻城河1#	81.17	一级	
13889	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	史湾一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13890	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	樊湾二组1#	60.35	二级	
13891	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	李家湾八组2#变压器	80.32	二级	
13892	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	赤坡五组	0	三级	线路不可接入
13893	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	锅厂#4台区	227.16	二级	
13894	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张镇线张61	张集村15#	239.09	二级	
13895	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	南垭#7台区	80.16	二级	
13896	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	太山07#(4组)	62.93	二级	
13897	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	鄢洲一组2#50（公）柱上变压器	37.25	二级	
13898	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV竹园线宋59	吕岗四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13899	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	李石1#(吴庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13900	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	李岗2#（易家洼）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13901	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广四回线清71	讲师团（公）变柱上变压器	268.14	二级	
13902	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	赵庄2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13903	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	陈营3#	80.62	二级	
13904	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	丁冲六组	10.54	二级	
13905	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	优良工业园	0	三级	线路不可接入
13906	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	张坪2#公变	51.83	二级	
13907	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV宋大联一线宋55	广电2#北	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13908	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	郑岗村5#(中心)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13909	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV毛河线梁59	耿畈10组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13910	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	火车站2号（农机）	252.1	一级	
13911	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板58夹马寨线	潮水2#台区	0	三级	线路不可接入
13912	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	沈家湾2#变压器	0	三级	线路不可接入
13913	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	郭家土城3#	0	三级	线路不可接入
13914	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板桥线板57	板桥七组	268.75	一级	
13915	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV阁钱联线钱55线路	湖药4#（公）柱上变压器	320	二级	
13916	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	戴家河2#公变	40.6	一级	
13917	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	鸭子湖2#	162.14	二级	
13918	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	雁落坪村(雁落坪)	60.42	二级	
13919	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	下新店1#	148.29	二级	
13920	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV白腊一回线腊705	白庙六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13921	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	棋盘山1#	73.98	二级	
13922	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	堰堤坪村2#（南坡）	42.35	二级	
13923	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	第三人民医院	354.3	一级	
13924	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	松树沟3#台区	40.16	二级	
13925	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	八里川4#公变	4	二级	
13926	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	龙坑2#公变	160.02	二级	
13927	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV韩汉联一线(汉56-韩66）汉56	中心20#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13928	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	池湾二组2#	24	一级	
13929	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	美容公司（户表）柱上变压器	161.43	二级	
13930	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩城联一线（韩66-城502）韩66	惠湾四组（2）	257.65	一级	
13931	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	郭海一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13932	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	护洲七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13933	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	蛮河公用变	57.19	二级	
13934	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	张庄1#	0	三级	线路不可接入
13935	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	冯湾1#	41.6	二级	
13936	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	购物中心（公）柱上变压器	271.39	二级	
13937	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	圣庙二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13938	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	胡湾3#	80.06	二级	
13939	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	前锋村8#八组	84.26	一级	
13940	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	红花店2#	85.82	二级	
13941	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	陡坡2#	32.6	二级	
13942	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	水沟1#	40.03	二级	
13943	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	姜店村2#(余头)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13944	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	西赵湖三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13945	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	古岭三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13946	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	五家洲1#	60.86	二级	
13947	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	五龙寺村部变压器	0	三级	本身不可接入
13948	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）荆50	陈家门	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13949	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	（55F）西元村8#	260.65	一级	
13950	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	城关四组1#	202.14	二级	

13951	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	(60K)前进路地税分局	162.15	一级	
13952	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV三道岭线赵57	窑岭2#	40.18	二级	
13953	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	湘冲2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13954	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢三回线白64	汉江社区2#	249.89	二级	
13955	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛浴线薛58	孙湾1#公变	80.65	二级	
13956	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	楚农公司	89.61	二级	
13957	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	郑家湾2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13958	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	檀树湾1#	83.75	二级	
13959	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	李桥六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13960	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广四回线广57	县礼堂1#（公）柱上变压器	262.56	二级	
13961	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	花栎树包#2台区	80.01	二级	
13962	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广四回线广57	县礼堂2#（公）柱上变压器	332.2	二级	
13963	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	江冲村部	201.49	二级	
13964	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	袁庄村5#台区	331.87	一级	
13965	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林街道五组5#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13966	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	刘集二组1#公变	89.11	二级	
13967	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	前五组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13968	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集四组	80.51	二级	
13969	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV宋大联一线宋55	农场三组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13970	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	江华厂生活4#(公)柱上变压器	252	二级	
13971	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	鲁家楼1#公变	81.97	一级	
13972	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	西湾5#	39.99	二级	
13973	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清62线路	锦绣花园(公)柱上变压器	220.22	二级	
13974	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	刘湖三组1#公变	85.81	二级	
13975	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	长里岗二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13976	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	二郎七组（环城）	27.4	二级	
13977	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	沙垭二组变压器	162.13	二级	
13978	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	云湾25#	547.94	二级	
13979	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集07#(恒泰花园)	240.28	二级	
13980	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳六回线卞527线路	新街2#	52.42	二级	
13981	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚刘06#(老郭家)	65.56	二级	
13982	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	裴家桥5#	60.78	二级	
13983	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	下冯#7	81.65	二级	
13984	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	中心粮店公变	265.88	二级	
13985	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	下冯4#（陈家）	83.5	二级	
13986	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百马联线（百55-马55）百55线路	胡家店#5台区	58.18	二级	
13987	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	湖河东街4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13988	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	王家坡#2台区	40.25	二级	
13989	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板56板桥线	新集5#变压器	7.63	二级	
13990	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡山寨四组	0	三级	本身不可接入
13991	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	杨林八组	15.92	二级	
13992	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	舒向湾村	44.9	二级	
13993	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	隆林一组2#（公）柱上变压器	135.65	二级	
13994	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV县府街线谷68线路	实验小学公变	412.9	二级	
13995	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	江坡五组	68.85	二级	
13996	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	祝家湾4组	40.51	二级	
13997	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	曹冲村4#(曹楼)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13998	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	刘岗村6#(裴湾)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
13999	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	收储公司	255.46	一级	
14000	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	白水三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14001	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV临空一回线河541	付堤村3#	40	二级	
14002	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	廖加坪村	66.84	二级	
14003	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	计生委1#	0	三级	本身不可接入
14004	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	何冲2#变压器	0	三级	线路不可接入
14005	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV腊楚二回线楚59	周岗十组	120.81	二级	
14006	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	和平花园2#公变	261.57	二级	
14007	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	水洼三组（公）柱上变压器	234	二级	
14008	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广三回线广55	神州运业大庆路3#（户表）柱上变压器	168.11	一级	
14009	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	五道垭村1#（陶处）	16.01	二级	
14010	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广三回线广55	神州运业大庆路2#（户表）柱上变压器	163.62	一级	
14011	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	杜冲九组1#公变	160.59	二级	
14012	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	响水寺1#	42.56	一级	
14013	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	陈家河#2台区	0	三级	线路不可接入
14014	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	泉湾1#公变	64.74	二级	

14015	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	付山1#	80.04	二级	
14016	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	宋洲2#	81.01	二级	
14017	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	化工北院（卢表）柱上变压器	269.51	二级	
14018	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	皇村四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14019	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	二水厂台区	335.79	一级	
14020	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	耿桥七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14021	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	新步行街西	530.78	一级	
14022	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	靳庄村	168.77	一级	
14023	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐堤七组公变	117.19	二级	
14024	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	杜湾四组公变	43.23	二级	
14025	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	中山后街（公）柱上变压器	272.41	二级	
14026	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	齐心四组（公）柱上变压器	29.53	二级	
14027	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	姚河村200（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
14028	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	王家嘴3#	82.48	二级	
14029	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	郭湾村3#	0	三级	本身不可接入
14030	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	苏家店1#	0	三级	本身不可接入
14031	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	罗岗2#（张洼-）	0	三级	本身不可接入
14032	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV三零三线大61	大雁钟岗一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14033	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	耿畈5组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14034	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	冷岗4#	320.01	二级	
14035	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	蔡东村9#（龚寨）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14036	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	新集村4#五组	40.19	一级	
14037	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡东村4#（东街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14038	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	蔡西村18#（申畈五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14039	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	白鹤一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14040	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广一回线朝48	一橡胶生活（公）柱上变压器	252.05	二级	
14041	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	光寺村2#（后庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14042	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	枣林村2#	0.84	二级	
14043	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	唐湾六组3#	16.76	二级	
14044	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	柏湾办事处1#	148.05	二级	
14045	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	杨公河2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14046	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	红花村3#	4.48	二级	
14047	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	树头五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14048	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	龙窝1#公变	12.41	二级	
14049	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	白湾7、8组3#（公）柱上变压器	140.5	二级	
14050	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	皂角树1#	164.43	二级	
14051	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	郝棚村1#（郝棚）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14052	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	胡咀六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14053	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	中行公变	275.43	一级	
14054	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联一线余55	铁湖三组	130.84	二级	
14055	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	新四达公司台区	432.8	一级	
14056	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	胡营村3#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14057	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	易仓一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14058	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	迎宾东楼公变	325.58	二级	
14059	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	熊河五组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14060	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	石堰四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14061	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV毛河线梁59	毛岗2、3组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14062	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	陈湾八组3#公变	11.04	二级	
14063	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	九集镇丁家营2#台区变压器	0	三级	本身不可接入
14064	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	肖王营一组1#（公）柱上变压器	31.72	二级	
14065	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	马营二组1#公变	60.61	二级	
14066	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	马营五组1#公变	27.02	二级	
14067	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	彭岗3、4组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14068	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	陶沟1#公变	0	三级	线路不可接入
14069	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	大桥一组1#公变	143.33	二级	
14070	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	服装厂公变	254.69	一级	
14071	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	许营六组1#（公）柱上变压器	90.57	二级	
14072	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛浴线薛58	张家沟1#公变	80.67	二级	
14073	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	李寨五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14074	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	贾庙2#	67.65	二级	
14075	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林街道五组6#（JD）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14076	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛康镇线盛67	雷祖殿1#	358.52	一级	
14077	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	熊营2#	262.85	二级	
14078	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花60花庄线	花庄北山2#台区	166.33	一级	

14079	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	四新14#	94.18	二级	
14080	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	宋咀9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14081	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张湖村七组12#（公）柱上变压器	5.88	二级	
14082	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	李店10#（魏岗）	19.8	二级	
14083	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	古驿街道18#	0	三级	本身不可接入
14084	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	冰林一组台区#2台区	0	三级	线路不可接入
14085	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	余刘村10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14086	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	大东门十字路口公变222#	89.54	二级	
14087	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	岗子#6台区	0	三级	线路不可接入
14088	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	湘冲5#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14089	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	黄河村4#（杜庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14090	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	陈棚5#2组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14091	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	梁西三组6#（公）柱上变压器	61.59	二级	
14092	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	汪营村三组7#（公）柱上变压器	156.48	二级	
14093	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	宏运气站（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
14094	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	崔当村1#（万书店）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14095	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	新河村4#五、六组	0	三级	线路不可接入
14096	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	晏山3#变压器	10.1	二级	
14097	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	陈营4#	329.73	二级	
14098	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	染房八组公变	0	三级	线路不可接入
14099	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	倒庙村	175.01	二级	
14100	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	舒向湾五组	51.53	二级	
14101	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板桥线板57	板桥一组1#	184.05	二级	
14102	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV烟厂A线樊56	亚奇纺织曾家巷（户表）柱上变压器	166.63	二级	
14103	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	耿湾一组	0	三级	线路不可接入
14104	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	隆中街1#（公）柱上变压器	155.57	二级	
14105	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	肖云六组	0	三级	线路不可接入
14106	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	田湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14107	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡家营二组	100.17	二级	
14108	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV社区线板62	板桥三组1#	72.1	二级	
14109	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	武湖一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14110	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐营四组公变	0	三级	本身不可接入
14111	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	望岗村（一，二，	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14112	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	化肥厂公变	0	三级	线路不可接入
14113	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	汉三村三组(石板沟)	37.1	二级	
14114	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV高桥河线庙57	石齐湾1#	160.47	一级	
14115	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	黄家坡村1#(柏家河)	70.94	二级	
14116	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV高桥河线庙57	石齐湾2#	80.51	一级	
14117	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	汉三村(谢家坪)	83.79	二级	
14118	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	江华厂生活8#(公)柱上变压器	252	二级	
14119	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	五道堰村2#	19.83	二级	
14120	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	泉花坪公变	80.05	二级	
14121	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	凤翔坪台区	21.89	二级	
14122	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	胡咀一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14123	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	沉河滩村2#（学校处）	63.57	二级	
14124	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	响水寺3#	11.53	二级	
14125	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	毛草五组	0	三级	线路不可接入
14126	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	毛山河三组公变	77.15	二级	
14127	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	柴家山公变	82.34	二级	
14128	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	龙坑1#公变	0.91	二级	
14129	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星2#三组	67.62	二级	
14130	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清73线路	桃花缘(公)柱上变压器	82.14	二级	
14131	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV烟厂B线樊84	农行（户表）柱上变压器	329.68	二级	
14132	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联二线康56	陆寨六组2#（公）柱上变压器	0.79	二级	
14133	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	圣庙移民小区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14134	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	李家湾八组公变	40.62	二级	
14135	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	朱岗二组公变	40.83	二级	
14136	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	龚河六组	77.84	二级	
14137	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾三组1#	3.03	二级	
14138	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	新庙四组	0	三级	线路不可接入
14139	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	袁巷一组2#（公）柱上变压器	80.88	二级	
14140	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心2#（JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14141	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	店子村2#（十组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14142	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	水泥厂生活区	69.56	二级	

14143	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	新集村2#二组	68.9	二级	
14144	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	青峰林场	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14145	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV宋莲联线宋61	前锋村1#一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14146	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	九里岗村台区125713	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14147	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	施楼七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14148	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	(Q)霍庄五组(2)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14149	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	禹岗2#	51.14	二级	
14150	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	宋营村1#	1.44	二级	
14151	国网襄阳供电公司	樊城供电公司	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	高庄（公）柱上变压器	358.65	二级	
14152	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV时瑞达A线马55	清河九组(公)柱上变压器	87.39	二级	
14153	国网襄阳供电公司	樊城供电公司	徐营变电站	10kV徐竹联二线（徐58-竹70）徐58线路	西村三组7#（公）柱上变压器	181.91	二级	
14154	国网襄阳供电公司	樊城供电公司	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	西村2组8#160KVA(公)柱上变压器	147.81	二级	
14155	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	沙河一组2#	0	三级	线路不可接入
14156	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	胡营村2#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14157	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	孔湾3#	0	三级	本身不可接入
14158	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	板凳岗1#	66.21	二级	
14159	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回路水78线路	方集村部变压器	0	三级	线路不可接入
14160	国网襄阳供电公司	襄城供电公司	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	新中上（新中3#）	4.86	二级	
14161	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	吴湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14162	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	工会	266.14	一级	
14163	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	东坪4#	40.03	二级	
14164	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV生活区线东61线路	白水峪1#	24	二级	
14165	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联一线叶622	(94P)牲畜市场	252	一级	
14166	国网襄阳供电公司	襄城供电公司	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	回龙二组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
14167	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	戴家河1#公变	40.74	一级	
14168	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	圣庙一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14169	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	易仓四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14170	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	郝店村1#（郝店）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14171	国网襄阳供电公司	襄城供电公司	昭明台变电站	10kV郑明四回线明60	乳制品厂315（公）柱上变压器	252	二级	
14172	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	双泉四组变压器	80.46	一级	
14173	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	曾庄一组变压器	34.42	二级	
14174	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	黄庙八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14175	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	蒋庄村泵站	75	二级	
14176	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	潘台村2#公变	335.64	二级	
14177	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心8#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14178	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	谭湾3.7组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14179	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	五条路三组1#	251.42	二级	
14180	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	许营三组1#（公）柱上变压器	65.96	二级	
14181	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	冯营村2#	45.37	二级	
14182	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	随阳公用3#	40.25	二级	
14183	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南59城西三回线	洞坪村2#（南59）	163.42	一级	
14184	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	老官2#公变	80.01	二级	
14185	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口五组3#	80.96	二级	
14186	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	洪河3#公变	0	三级	线路不可接入
14187	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	马沟2#	80.42	二级	
14188	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	蛮力海七组2#柱上变压器	0	三级	线路不可接入
14189	国网襄阳供电公司	樊城供电公司	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	刘管冲村五组6#（公）柱上变压器	81.53	一级	
14190	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	方家冲6#	0	三级	线路不可接入
14191	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚店04#(水塔)	80.04	二级	
14192	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV九武联线武65线路	吉美小区	264.98	一级	
14193	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	蒋庄一组5#	50	二级	
14194	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	百峰坪#4台区	7.29	二级	
14195	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城村18#（一组）台区	0	三级	线路不可接入
14196	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	红花村福利院8#	35.01	二级	
14197	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	华湾一组公变	0	三级	线路不可接入
14198	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	临沮二组	161.74	二级	
14199	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	尖角3#	141.26	二级	
14200	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡山寨三组	166.77	二级	
14201	国网襄阳供电公司	襄城供电公司	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	横岭二组2#（公）柱上变压器	40	二级	
14202	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾二组	0	三级	线路不可接入
14203	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	郭庄村3#(五、六、七组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14204	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	珍珠六组	0	三级	线路不可接入
14205	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	胡坪五组	11.28	二级	
14206	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	北溪沟1#	57.67	二级	

14207	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	白鹤船村1#	68.14	二级	
14208	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV物流南线米88	朱庄1#公变	160.05	二级	
14209	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	二郎庙公变	80.15	二级	
14210	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14211	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14212	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	石洞子2#台区变压器	209.91	二级	
14213	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	赤坡四五组	0	三级	线路不可接入
14214	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石73-石65）石73线路	武当路4#	275.81	一级	
14215	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇璞联线皇65	余云五组#3-	15.49	二级	
14216	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园二回线园47	园林（公）柱上变压器	262.14	二级	
14217	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	灵庙公用7#	87.88	二级	
14218	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV韩汉联一线（汉56-韩66）汉56	二郎公用16#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14219	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	霍庄6组	357.33	一级	
14220	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	梁庄三组（公）柱上变压器	12.64	二级	
14221	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	肖笆一组公变	32.85	二级	
14222	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	杜湾一组公变	82.13	二级	
14223	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	南岗村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14224	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾四组	114.79	二级	
14225	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	建行家属院105#	200	一级	
14226	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	万寿桥1#	81.01	二级	
14227	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV韩汉联一线（汉56-韩66）汉56	二郎村四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14228	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	郑畈村部变压器	94.51	二级	
14229	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	万营1#	130.89	二级	
14230	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	（60A）二环路台区	331.88	一级	
14231	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	大房村5#（七组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14232	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平村2#二组	73.68	二级	
14233	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	市汽运公司	257.15	一级	
14234	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	张庄村1#（张庄街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14235	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	付寨五组	0	三级	线路不可接入
14236	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	桃园村4#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14237	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	柳树沟2#	35.9	二级	
14238	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	罗湾村部变压器	64.94	二级	
14239	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	（55B）大北街台区	339.31	一级	
14240	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14241	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	栏杆桥	261.31	二级	
14242	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	变电工区	254.69	一级	
14243	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	东大路3#公变	259.41	一级	
14244	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联三线高70	余岗实业（公）柱上变压器	270.2	二级	
14245	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	（55G）大南街台区	259.94	一级	
14246	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	白水五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14247	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	新桥4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14248	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	（6239524）火车站4#台区	327.35	一级	
14249	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	新庄三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14250	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	华湾八组公变	51.83	二级	
14251	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	梓栎变电站	10kV梓曾联线梓507线路	曾庄十一组变压器	40.17	一级	
14252	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	水田坪1#公变	107.64	二级	
14253	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	后营一组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14254	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	大桥三组1#公变	255.4	二级	
14255	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	河浴沟六七组变压器	36.74	二级	
14256	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	杉树林九组9#	14.45	二级	
14257	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	马营四组1#公变	162.9	二级	
14258	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清73线路	风味酒楼（公）柱上变压器	80.52	二级	
14259	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV水星台线银64	锅底胡村2#	147.35	二级	
14260	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	方集六组变压器	0	三级	线路不可接入
14261	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	（86S）东元村12#	430.14	一级	
14262	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）荆50	前湾工作站	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14263	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	吴店中心五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14264	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	隆中街2#（公）柱上变压器	252	一级	
14265	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV上河线叶522	双庙村中庄北5#	0	三级	本身不可接入
14266	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	白竹园1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14267	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	黄河1#	160.01	二级	
14268	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	黄龙泉1#	23.75	二级	
14269	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	小黄营1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14270	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	方岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

14271	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	陈湾社区2#（陈湾组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14272	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	黄营村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14273	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集四组2#	56.89	二级	
14274	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	余套二组2#-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14275	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	邓营村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14276	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广三回线广75	定中街3#（公）柱上变压器	333.68	二级	
14277	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	肖毛1#(新农村)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14278	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	禹岗4#	162.51	二级	
14279	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	郭岗村（公）柱上变压器	265.05	二级	
14280	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	张湾五组	1.92	二级	
14281	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	张家营四组	331.03	二级	
14282	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡山寨一组	80.14	二级	
14283	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	白马山5#变压器	131.38	一级	
14284	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	肖云五组	0	三级	线路不可接入
14285	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV二库线板58	曾桥一组	131.09	二级	
14286	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	李湾二组	0	三级	线路不可接入
14287	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	十里铺六组5#	65.2	二级	
14288	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁钱联线阁425线路	观音阁5#（公）柱上变压器	133.27	二级	
14289	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV腊楚二回线楚59	周岗二组	137.85	二级	
14290	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV农业线大56	广电4#（磷肥）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14291	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	麻堰坪1#公变	82.46	二级	
14292	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	小漳河村3#(西引沟)	24.06	二级	
14293	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	郝集五组	0	三级	线路不可接入
14294	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV吕岗线宋54	吕岗六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14295	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	白马一组315（公）柱上变压器	120.87	二级	
14296	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	水星台4#	273.33	二级	
14297	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	新河村2#二组	121.65	二级	
14298	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	居委会一组台区	161.91	一级	
14299	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	修造厂	214.56	一级	
14300	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	东城一品小区	320	一级	
14301	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	棉纺厂家属院	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14302	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	龚河七组	45.86	二级	
14303	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	市政公司113#	320	一级	
14304	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	古驿街道8#	324.57	二级	
14305	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV洞河线桥61	堰堰#2台区公变	40.01	一级	
14306	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	沈湾1#	157.57	二级	
14307	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	南街1#（南街村）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14308	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	胡湾5#	73.03	二级	
14309	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	琚西村1#(商场)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14310	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡东村7#(新街)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14311	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	罗汉八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14312	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	聂集村1#（聂集南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14313	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	张岗村1#（张岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14314	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	土门村2#	30.47	二级	
14315	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清联线水63线路	马家洲四组公变	0	三级	本身不可接入
14316	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	团山二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14317	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	邱家楼4#	340.1	二级	
14318	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	柿子园程河	80	一级	
14319	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	田湾四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14320	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	温畈七组变压器	66.81	二级	
14321	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联二线（徐58-竹70）徐58线路	梁坡9、10组1#200KVA(公)柱上变压器	109.83	二级	
14322	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	梁庄八组（公）柱上变压器	40.98	二级	
14323	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	竹林八九组4#	1.42	二级	
14324	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	柳湾四组	0	三级	线路不可接入
14325	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV白水线（汉60-汉62）汉62	中心14#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14326	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	前营一组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14327	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	华岗1#100（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
14328	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	付楼五组	45.6	二级	
14329	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	线路工区	251.47	二级	
14330	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	张坊1#	38.48	二级	
14331	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	(QJ)沙店六组	256.67	一级	
14332	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	云岫三组（公）柱上变压器	125.98	二级	
14333	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	前庄1#	67.94	二级	
14334	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	五龙寺2#变压器	40.35	一级	

14335	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	华湾七组公变	54.41	二级	
14336	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	红土沟1#变压器	0	三级	线路不可接入
14337	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广五回线清81	泰安路（公）柱上变压器	262.28	一级	
14338	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）鞍60线路	跃进林场1#	40.06	二级	
14339	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	红岩泵站变压器	62.1	二级	
14340	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	柿园四组公变	20.64	二级	
14341	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	太平四组	160.48	二级	
14342	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联一线云516	云湾村6#公变	252.08	二级	
14343	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	坛楼四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14344	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	刘湖七组1#公变	66.62	二级	
14345	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	钱湾北台1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14346	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	七里岗八组1#公变	418.06	二级	
14347	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	良种场场部	0	三级	线路不可接入
14348	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	春陵十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14349	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡西村1#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14350	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	黄家坡村4#	40.65	二级	
14351	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	圣庙四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14352	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV歇百一回线百54	杨家湾#7台区	81.14	二级	
14353	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	齐集胡坡2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14354	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	黄祠6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14355	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	尤河二组粮站（公）柱上变压器	80	二级	
14356	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	新集村五组6#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
14357	国网襄阳供电公司	国网襄阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	南城福利院	333.22	一级	
14358	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	谭垸三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14359	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV毛河线梁59	毛河4组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14360	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋六组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14361	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡20#（桥岗3）	55.88	二级	
14362	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗许坡2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14363	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	赤眉一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14364	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	顺城小学台区	160.62	一级	
14365	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	胡巷4#50（公）柱上变压器	15.75	二级	
14366	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV白水线（汉60-汉62）汉62	吴店镇肖湾小区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14367	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	清水店四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14368	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡山寨二组	40.88	二级	
14369	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	倒庙四组	35.88	二级	
14370	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	空压机3#（公）柱上变压器	262.86	二级	
14371	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联二线余75	七里岗四组	70.87	二级	
14372	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	陈湾1#	30.26	二级	
14373	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	楚花乐园王伙12#（公）400KVA	330.75	二级	
14374	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	肖筓五组公变	0	三级	本身不可接入
14375	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪线线后55	堰塘#1台区（后坪）	26.47	二级	
14376	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	聂家沟村	78.59	二级	
14377	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV腊楚二回线楚59	周岗六组	144.11	二级	
14378	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	槐云四五组	0	三级	线路不可接入
14379	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	槐云三组	0	三级	线路不可接入
14380	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	胡咀三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14381	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	杜冲1#公变	80.89	二级	
14382	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	辛家坪1#公变	0	三级	本身不可接入
14383	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳五回线漳65	南漳县银河贸易有限责任公司	322.98	二级	
14384	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	胡坡村3#（肖家）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14385	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园二回线园55	星河纺织	330.03	二级	
14386	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	薛梁沙场柱上变压器	80	二级	
14387	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	曹湾1#200（公）柱上变压器	105.37	二级	
14388	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	万营3#	135.75	二级	
14389	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	杨老湾村2#	24	二级	
14390	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	曾庙村	82.34	二级	
14391	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾六组3#	43.41	二级	
14392	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	赤湖村（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14393	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	郭海五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14394	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	丁湾1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14395	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV过山线银75	锅底胡村7组	0	三级	线路不可接入
14396	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	董岗村3、6组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14397	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	李庄5组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14398	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集九组	59.95	二级	

14399	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	花梨岗1#	175.83	二级	
14400	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	芦坡村6#(东乡)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14401	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	染房一组公变	0	三级	线路不可接入
14402	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	双湾四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14403	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	方集八组公变	0	三级	线路不可接入
14404	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	玉皇庙三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14405	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	西村3#(西赵庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14406	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	洪峪1#	80.6	二级	
14407	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	仲庄村2#(仲庄南)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14408	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	米庄八组(公)柱上变压器	222.11	一级	
14409	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线(柳513-冷54)冷54线路	朝阳湖3#	71.21	二级	
14410	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林街道公用1#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14411	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	刘畈4#	37.74	二级	
14412	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	南环路	267.41	二级	
14413	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线(太62-叶521)太62	郭王4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14414	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV霍庄线枣58	福田家属院	0	三级	线路不可接入
14415	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线(唐56-汉61)唐56	徐楼四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14416	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线(石77-大63)石77线路	陈家楼1#	0.87	二级	
14417	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	周寨一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14418	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集十一组变压器	0	三级	线路不可接入
14419	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾一组	40.02	二级	
14420	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	王花园六组变压器	80.01	一级	
14421	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	张家湾台区变压器	85.58	一级	
14422	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	高庄2#公变	24.06	一级	
14423	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	C航运小区公变	0	三级	线路不可接入
14424	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	松职小区(公)柱上变压器	264.01	二级	
14425	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	龙门集台区变压器	77.29	二级	
14426	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联三线春64	(66A)西元19#台区	400	一级	
14427	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	樊城法院(公)柱上变压器	257.01	二级	
14428	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	丁家营变压器	76.81	二级	
14429	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	刘湖五组1#公变	38.85	二级	
14430	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	大桥四组1#公变	116.58	二级	
14431	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	刘湖六组1#公变	10.46	二级	
14432	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	新桥2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14433	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	城源房地产(公)柱上变压器	260.61	二级	
14434	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	大桥三组3#公变	51.09	二级	
14435	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV魏庄线米60	郑岗村1#(郑岗)公变	163.49	二级	
14436	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	湾堰二组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14437	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾一组2#	0	三级	本身不可接入
14438	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	大庙1#公变	80.05	一级	
14439	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河四组(公)柱上变压器	159.75	二级	
14440	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	竹园1#	161.01	二级	
14441	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线(丁57-丁67)丁57线路	亢老湾小区1#	252	一级	
14442	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	宋咀7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14443	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	翟湾6#	0	三级	本身不可接入
14444	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联四线徐66	东村四组2#(公)	114.12	二级	
14445	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	大店社区7#(国道边)	242.54	二级	
14446	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	苏坡1#	0	三级	线路不可接入
14447	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	冯楼四组7#	80	二级	
14448	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	王家湾6#	80.39	二级	
14449	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线(牛615-团47)团47线路	普陀村一组10#(公)柱上变压器	125.76	二级	
14450	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	小坦山3#	140.76	二级	
14451	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	余堰2#(鲁庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14452	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV汽配城线富50	经二路公变	255.63	二级	
14453	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	阳太坪二号台区	27.51	二级	
14454	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	樊湾二组	80.6	二级	
14455	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	胡家营公用变	143.41	二级	
14456	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	丁冲二组	42.13	二级	
14457	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	大埧冲三组	116.35	二级	
14458	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	空压机2#(公)柱上变压器	268.24	二级	
14459	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心15#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14460	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV工业线潘55	潘台10#	274.68	二级	
14461	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	隆南2#160(公)柱上变压器	23.87	二级	
14462	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	桃园村1#(桃园)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

14463	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	王家畈8组2#台区	6.87	二级	
14464	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	张伙3#	153.91	二级	
14465	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明三回线明69	北龙1#315（公）柱上变压器	252	二级	
14466	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明三回线明69	北龙2#315（公）柱上变压器	252	二级	
14467	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV石棉线钱64	钱营五组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
14468	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	雁落坪村(简家湾)	61.9	二级	
14469	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	石河二组	0	三级	本身不可接入
14470	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	郝集一组	0	三级	线路不可接入
14471	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	石河一组	11.41	二级	
14472	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	沉河滩村1#（亮家台）	53.28	二级	
14473	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	毛草七八组	0	三级	线路不可接入
14474	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	普陀庵1#公变	12.07	二级	
14475	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	刘洲2#	0	三级	本身不可接入
14476	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾八组	13.21	二级	
14477	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	张庄村4#（十字街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14478	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	蛮力海四组	0	三级	本身不可接入
14479	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	小龙洲六组（公）柱上变压器	9.33	二级	
14480	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	朱坡收费站公变	128.88	一级	
14481	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	新河村6#九组	0	三级	线路不可接入
14482	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	董台（公）柱上变压器	366.18	一级	
14483	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	凉水泉	12.5	二级	
14484	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	种子公司门口公变	329.43	二级	
14485	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞51	居委会	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14486	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	大房营村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14487	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	韩高楼6#台区	4.02	二级	
14488	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝四回线朝66	县建材（虚）	84.81	二级	
14489	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	马庄1#	83.84	二级	
14490	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口九组2#	66.37	二级	
14491	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林街道8#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14492	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	谢庄村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14493	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	喻咀一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14494	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	紫庙二组2#	27.3	二级	
14495	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	茶安七组6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14496	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	郭家土城村	48.6	二级	
14497	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	喻咀六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14498	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里六组	0	三级	线路不可接入
14499	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	邱家畈2#	12.65	二级	
14500	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	北井街3号变压器	299.5	二级	
14501	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	光武加油站	272.05	一级	
14502	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	床单生活2#（公）柱上变压器	326.1	一级	
14503	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	小河湾村3#（南街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14504	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	（94H）西元村4#	345.01	一级	
14505	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	叶湾三组变压器	0	三级	线路不可接入
14506	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	（60E）茶棚村二组	160	一级	
14507	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	振兴中路公变	352.71	一级	
14508	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	滚水峪1#	40.3	二级	
14509	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	金盆岭2#	0	三级	线路不可接入
14510	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	李湖2、3、4组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14511	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	（93F）信用社	252	一级	
14512	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV刑川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	吕家湾	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14513	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	达子二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14514	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	纺织品仓库（公）柱上变压器	415.28	二级	
14515	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	瓦屋厂1#	0	三级	线路不可接入
14516	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	王花园一组变压器	81	一级	
14517	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	唐店街道2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14518	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾5#	123.8	二级	
14519	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	袁畈一组变压器	82.09	一级	
14520	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	李湾一组	0	三级	线路不可接入
14521	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	一碗水2#公变	5.6	二级	
14522	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	潘台1#	334.52	二级	
14523	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV刑川线赤59	镇政府	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14524	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	自忠村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14525	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津街道5#公变	324.14	一级	
14526	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	桃花沟1#	23.1	二级	

14527	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV街道线徐59	余庄村4#（刘坡南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14528	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	石峡坪7#	41.33	一级	
14529	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	外沟1#（红岭）	0	三级	本身不可接入
14530	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	熊营村十一组9#柱上变压器	0	三级	线路不可接入
14531	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡东村17#（新农）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14532	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	薛集10#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14533	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	三十七中2#（公）柱上变压器	272.6	二级	
14534	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	上堰村二组9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
14535	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	上张6#（西周）	49.49	二级	
14536	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	李占岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14537	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	袁家天坑2#	41.29	二级	
14538	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	北街3#（税务所）(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14539	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	鄢洲五组（公）柱上变压器	70.23	二级	
14540	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	街道村三组	13.89	二级	
14541	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	胡家营三组	51.73	二级	
14542	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	富宁小区	270.68	一级	
14543	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	杨井二组（公）柱上变压器	5.52	二级	
14544	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	牌坊二组1#(公)柱上变压器	16.82	二级	
14545	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	岗庙五组5#（公）柱上变压器	37.61	二级	
14546	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	白马十一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14547	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	天一公司（户表）柱上变压器	262.66	二级	
14548	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	当咀七组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14549	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	黄畈二组	101.37	二级	
14550	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV阁钱联线钱55线路	钱营2组（公）柱上变压器	84.42	二级	
14551	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	翠屏山庄（公）柱上变压器	80	一级	
14552	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡检联线巡56线路	白鹤船村2#（石板沟）	25.85	二级	
14553	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	青龙湾2#公变	66.78	二级	
14554	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	雨兰坪村	33.02	二级	
14555	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	何骆八组	0	三级	线路不可接入
14556	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	丁冲四组	80.58	二级	
14557	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	王家井台区	41.39	一级	
14558	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄岗村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14559	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	赤坡二三组	0	三级	线路不可接入
14560	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	付山2#	41.95	二级	
14561	国网襄阳供电公司	开发区供电公司	油坊变电站	10kV风油联一线油64	顺正河五组（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
14562	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口十	130.08	二级	
14563	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园二回园67	王寨8#（公）柱上变压器	292.8	二级	
14564	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	莲花岗2#公变	80.99	二级	
14565	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	莫岗村六组公变	162.65	二级	
14566	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	老君台7#	164.98	一级	
14567	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	新河村7#八组	0	三级	线路不可接入
14568	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	杜岗2#	36.49	二级	
14569	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	曾庙六组	42.65	二级	
14570	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	郭海二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14571	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何营村5#	54.87	二级	
14572	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	新集五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14573	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	白马二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14574	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	吴坡村2#(四组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14575	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	桐柏5#	79.65	二级	
14576	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）德413线路	鲍湾4#	44.07	二级	
14577	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	凡庄村1#（徐庄北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14578	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	五房村1#（五房）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14579	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	赵堂村2#（赵堂南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14580	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	襄阳旅店2#（公）柱上变压器	252	一级	
14581	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	熊河风景区1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14582	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	床单生活1#（公）柱上变压器	325.38	一级	
14583	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联一线（石64-大56）大56线路	居委会1#	340.84	一级	
14584	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林街道公用3#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14585	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	陈湾1#	85.93	一级	
14586	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	农业银行（汉江路）	199.33	二级	
14587	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV三道岭线赵57	青龙山1#	25.19	二级	
14588	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财新联一线（财505-新58）财505线路	峪山8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14589	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	国税局(供销社)	271.86	一级	
14590	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	鸡冠河#1台区	261.32	一级	

14591	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	梨园村北台1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14592	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	洪家湾台区变压器	0	三级	线路不可接入
14593	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	梓栎变电站	10kV梓曾联线梓507线路	曾庄二组变压器	81.75	一级	
14594	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	梓栎变电站	10kV梓曾联线梓507线路	王花园四组变压器	22.91	二级	
14595	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	当嘴村八组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14596	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	袁畈五组变压器	40.8	一级	
14597	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	李庙一组5#	0	三级	本身不可接入
14598	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联二线春60	茶棚六组	252	一级	
14599	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	花屋脊三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14600	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	大石桥1#	82.27	二级	
14601	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	武坡三组3#公变	289.89	二级	
14602	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14603	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	关冲村二组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14604	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	（55L）油坊巷台区	337.92	一级	
14605	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	粮食局1#公变	324.62	二级	
14606	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	物价局小区公变	266.11	二级	
14607	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	当嘴六组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14608	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	田湾三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14609	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	梨园村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14610	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶吉联一线叶512	方湾一组北	0	三级	本身不可接入
14611	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	黄龙庙村9#	53.6	二级	
14612	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	高峰六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14613	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	李桥村五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14614	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	苏家寨3#台区	58.95	二级	
14615	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	垭子口#10台区	120.74	二级	
14616	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	李集一组2#（公）柱上变压器	125.85	二级	
14617	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里三组3#	0	三级	线路不可接入
14618	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	西赵湖十三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14619	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	谢洼一组3#公变	0	三级	线路不可接入
14620	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	东村20#（公）柱上变压器	326.12	二级	
14621	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	市政工程总公司（公）柱上变压器	128	一级	
14622	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙闫联线龙55线路	邓家湾变压器	64.24	二级	
14623	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	张档1#（辛庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14624	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	熊集5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14625	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	基娥巷（公）柱上变压器	263.47	二级	
14626	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	县粮贸（公）柱上变压器	262.28	一级	
14627	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云二回线贞607	黄家6#（公）柱上变压器	279.68	二级	
14628	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	团山九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14629	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联三线柳511-谷55	邱家楼11#	165.16	二级	
14630	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	前进一组	160.39	二级	
14631	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	路	乡镇开发#002公变	175.95	一级	
14632	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	银河小区	320.36	一级	
14633	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	黄水冲2#	35.6	二级	
14634	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV阁钱联线钱55线路	湖药2#（公）柱上变压器	160	二级	
14635	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	护洲二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14636	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	申家楼3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14637	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柴岗2#台区(厨子岗)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14638	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	胡家营五组	0	三级	本身不可接入
14639	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	金铺三组	114.62	二级	
14640	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV粮站线黄56	彭王01#(后陈)	94.54	二级	
14641	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	青龙湾1#公变	82.06	二级	
14642	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	云台二组2#	0	三级	本身不可接入
14643	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	二狼岗台区变压器	38.54	二级	
14644	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	石洞子1#台区变压器	63.15	二级	
14645	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	随阳公用4#	239.11	二级	
14646	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	严湾四组（公）柱上变压器	64.36	二级	
14647	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	曾庙八组	322.5	二级	
14648	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	长冲#2台区	79.9	二级	
14649	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇歇线（歇57-欧54）欧54	阳坡#1台区	81.26	一级	
14650	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	龙家沟2#	69.44	二级	
14651	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	万寿桥2#	72.39	二级	
14652	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	胡湾二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14653	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	沈湾2#	161.49	二级	
14654	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV宋大联一线宋55	硫酸公变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

14655	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	游乐园3#（公）柱上变压器	307.46	二级	
14656	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平村8#八组	143.27	二级	
14657	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	派出所(大商圆)	343.06	一级	
14658	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	新街六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14659	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	木桥村1#(朱家)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14660	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	前锋村6#六组	80.64	一级	
14661	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60—琚57）武60	闻庄村4#(古井)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14662	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清联线水63线路	马家洲社区公变	304.6	二级	
14663	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	梁冲村1#（烟楼）	129.56	二级	
14664	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	端公二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14665	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	温畈五组公变	163.85	一级	
14666	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	邹湾五组2#公变	82.71	二级	
14667	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	张官村3#（十组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14668	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑一回线郑63	檀溪委员会公变	56.24	二级	
14669	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	白湾1组西6#100KVA(公)柱上变压器	81.14	二级	
14670	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	杜岗十二组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14671	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	皇村五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14672	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	坛楼一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14673	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳二回线漳68线路	修配厂自用变	23.89	二级	
14674	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	自行车厂2#	357.62	一级	
14675	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	小陌山4#	40.43	二级	
14676	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	莲花1#	24.2	二级	
14677	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	陈集1#	80.03	二级	
14678	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV前湾线赤54	东风村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14679	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	凉水五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14680	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	竹林三组1#	0.06	二级	
14681	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	大竹园#2台区	0	三级	线路不可接入
14682	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	赵集村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14683	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV社区线板62	板桥政府	80.98	一级	
14684	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	乡直变压器	282.06	一级	
14685	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	袁畈四组变压器	38.45	二级	
14686	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	七里冲2#	71.15	二级	
14687	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	红花七组7#	11.82	二级	
14688	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	汤咀四组变压器	80.71	一级	
14689	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	南垭#2台区	40.77	二级	
14690	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	余岗二组2#（公）柱上变压器	160.39	二级	
14691	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联二线余75	七里岗二组	125.96	二级	
14692	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集三组	37.76	二级	
14693	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	唐湾六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14694	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV米客联一线（米61-客506）米61线路	朱庄村9#（林科所）公变	260.24	一级	
14695	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	胡河1#（公）柱上变压器	58	二级	
14696	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	粮食局2#公变	169.05	二级	
14697	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	五居一组2#	277.53	二级	
14698	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	钱湾南台2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14699	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	观音沟2#公变	24.18	一级	
14700	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	八里川2#公变	80.16	一级	
14701	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	钢厂#3台区	80.02	二级	
14702	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	合作#9台区	40.04	一级	
14703	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾五组3#	24.34	二级	
14704	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	石河七组柱上变压器	11.32	二级	
14705	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV峪镇线峪63	峪山16#	262.56	一级	
14706	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV马套线朱60	四新9#	0	三级	线路不可接入
14707	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	白龙庙1#	206.44	二级	
14708	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安56双柏线	邓家咀12#台区	0	三级	线路不可接入
14709	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	张集村19#	155.14	二级	
14710	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	观淌#5台区	27.22	二级	
14711	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV竹团联一线团49	大李营村十组15#	0	三级	线路不可接入
14712	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	板桥五组2#	64.33	二级	
14713	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	玛瑙观2#	40.58	二级	
14714	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	公用8#(派出所)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14715	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	麻坪#1台区	160.64	二级	
14716	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	榆树垭三组	80.4	二级	
14717	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	叶家坪1组	51.63	二级	
14718	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	汪家畈七八组	8.08	二级	

14719	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	李家院路边（花56）	0	三级	线路不可接入
14720	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	大圣化工	266.96	一级	
14721	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	张林四组	60.77	二级	
14722	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石73-石65）石73线路	物华街1#	218.08	一级	
14723	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广三回线清76	供销社2#（公）柱上变压器	412.56	二级	
14724	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	望岗五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14725	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联一线（石64-大56）大56线路	施湾2#	68.75	二级	
14726	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	付咀一组	80.95	二级	
14727	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄岗七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14728	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄岗村六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14729	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV汉水线小56	八一农场	320.84	一级	
14730	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	云台三组	0	三级	本身不可接入
14731	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	季莲二组	33.98	二级	
14732	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	薛坪五组公变	80.79	二级	
14733	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄冲五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14734	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	大兴洲台区变压器	80.3	二级	
14735	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畋变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄龙岗7#	40.17	二级	
14736	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV青龙线锯61	长堰村1#(移民点)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14737	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝二回线朝40	韩庄2#（公）柱上变压器	271.33	二级	
14738	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武据联三线（武55-锯54）锯54	郑岗村1#(移民点)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14739	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	河心三组公变	223.2	二级	
14740	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	乔岗十组（公）柱上变压器	40.51	二级	
14741	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	董河121102	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14742	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	春陵十一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14743	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗果园	37.52	二级	
14744	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	武营村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14745	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	蒋口#2台区	0	三级	线路不可接入
14746	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	刘集六七组1#公变	111.02	二级	
14747	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	白土一组1#	141.01	二级	
14748	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	廖河村1#一组	307.11	二级	
14749	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	林业局公变	253.34	一级	
14750	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	邓庄村4#(二组)	278.87	二级	
14751	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	施沟4#公变	0	三级	线路不可接入
14752	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV韩汉联一线(汉56-韩66) 汉56	二郎四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14753	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	洪庙六组30（公）柱上变压器	54.89	二级	
14754	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	白湾3组8#125KVA(公)柱上变压器	52.94	二级	
14755	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	池湾四组4#	0	三级	本身不可接入
14756	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广三回线广55	红光电阻（公）柱上变压器	407.39	一级	
14757	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛洛线薛58	雷家坡1#公变	0	三级	本身不可接入
14758	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	鱼坪1#	0	三级	线路不可接入
14759	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联一线线康76	陆寨二组柱上变压器	14.78	二级	
14760	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	霍庄五组（1）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14761	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	冷水沟1#	0	三级	线路不可接入
14762	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	光寺村5#（小庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14763	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	东大路1#公变	335.66	一级	
14764	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	罗湾一组变压器	80.11	一级	
14765	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	优良一组3#	52.39	二级	
14766	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	杨家河1#	1.89	二级	
14767	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	石峡坪2#	40.71	一级	
14768	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建一回线韩63	民营区环卫所	269.61	一级	
14769	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	泗渚河变压器	0	三级	线路不可接入
14770	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	小尹沟(马冲五组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14771	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	罗湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14772	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畋变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	腰铺1#	41.78	二级	
14773	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畋变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	咎家铺3#	39.79	二级	
14774	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联线余76	五条路四组	268.74	二级	
14775	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	(86F) 顺城村	346.09	一级	
14776	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	新集吴庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14777	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武据联一线（武60-据57）武60	锯庄村3#(二组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14778	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	中湾一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14779	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	金王7#（水李家2）	0	三级	本身不可接入
14780	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	西村1#(五组)（公）柱上变压器	50.34	二级	
14781	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	申家营6#	40	二级	
14782	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	毕庙村4#（公）柱上变压器	80	二级	

14783	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	陈河2#（孔庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14784	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	琚东村3#(人民街东)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14785	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60—琚57）武60	琚庄村4#(八组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14786	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	回龙四组50（公）柱上变压器	30.1	二级	
14787	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	金王3#（水李家）	9.02	二级	
14788	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV吕岗线宋54	吕岗二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14789	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	晏湾村一二组（公）柱上变压器	40	二级	
14790	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨四组变压器	84.46	一级	
14791	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	白龙庙4#	49.25	二级	
14792	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	黄畈3#	32.11	二级	
14793	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	高堰	24.23	一级	
14794	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	石峡坪3#	92.8	一级	
14795	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	一桥城管315（公）柱上变压器	252	一级	
14796	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	付湾4#	168.18	二级	
14797	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	都家巷村	19.4	二级	
14798	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	观音岩1#公变	0	三级	本身不可接入
14799	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	杨老湾村3#	24	二级	
14800	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	路	泰山小区公变	206.8	二级	
14801	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾四组	24.59	二级	
14802	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	蔡西村7#(移民点)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14803	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	自行车厂东	339.34	一级	
14804	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	大石桥3#	81.25	二级	
14805	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫金镇线紫59	双庙垭3#	257.16	二级	
14806	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	黄楼二组	0	三级	线路不可接入
14807	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	观音寨1#	13.66	二级	
14808	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	环城东陈庄	332.72	一级	
14809	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	石堰二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14810	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	青山村（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
14811	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	麻坪#2台区	80.07	二级	
14812	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	孙寨村1#（孙寨）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14813	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	胡咀五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14814	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	大冲二组(公)柱上变压器	6.64	二级	
14815	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	熊集五组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14816	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	红土村3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14817	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	两河口1#	0	三级	线路不可接入
14818	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林村六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14819	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	杜湾二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14820	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	(620055A)北关台区	378.7	一级	
14821	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	李湾五组	0	三级	线路不可接入
14822	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	谭湾二组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14823	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	火车站石油公司	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14824	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	赵庙8.9组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14825	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	薛家湾变压器	0	三级	线路不可接入
14826	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石73-石65）石73线路	武当路1#	165.27	一级	
14827	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	付家坪公变	33.06	二级	
14828	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	咎家铺2#	0	三级	本身不可接入
14829	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	五条路三组2#	240.58	二级	
14830	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	望江路社区2#公变	272.24	二级	
14831	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	寺冲1#公变	0	三级	本身不可接入
14832	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	竹林桥1#	252	二级	
14833	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	酒厂	262.49	一级	
14834	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛洛线薛58	分路碑2#公变	67.3	二级	
14835	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	毛巾厂公变	519.73	二级	
14836	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	余嘴村9#(九组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14837	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	罗岗社区1#（卫生院）台区柱上变压器	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14838	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	七彩大道2#公变	0	三级	线路不可接入
14839	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	向湾11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14840	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）谷65线路	三里桥10#	328.14	二级	
14841	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	屠巷一组1#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
14842	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	高冲村3#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14843	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	黄龙观二组5#（公）柱上变压器	16.5	二级	
14844	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	黄丰村五组11#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
14845	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	杨岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14846	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	孟家湾#3台区	81.48	二级	

14847	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	刘湖四组1#公变	16.76	二级	
14848	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	肖毛3#（木材厂）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14849	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	道场坪#1台区	71.76	二级	
14850	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁钱联线阁425线路	观音阁二组（公）柱上变压器	252	一级	
14851	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清62线路	绝妙（公）柱上变压器	264.85	二级	
14852	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	卢岗村5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14853	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔徐联一线乔56	乔营3#（公）	349.75	一级	
14854	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联三线陶59	垱华六组（公）柱上变压器	258.01	二级	
14855	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	张家营八组	130.2	二级	
14856	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	木林4#变压器	34.06	二级	
14857	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	朱湾村变压器	84.91	二级	
14858	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心19#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14859	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	白峪沟#1台区	8.5	二级	
14860	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	杨湖居委会(公)160KVA柱上变压器	0	三级	线路不可接入
14861	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	铁威建筑（公）柱上变压器	331.18	二级	
14862	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	叶家坪村	27.25	二级	
14863	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV阁钱联线钱55线路	湖药1#（公）柱上变压器	128	二级	
14864	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	白鹤船村3#（8组）	24.25	二级	
14865	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	南山寺台区	86.68	二级	
14866	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	茅湖坪公变	17.95	二级	
14867	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	后畝村3#	0	三级	本身不可接入
14868	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV吕岗线宋54	王淌一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14869	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	高坪2#公变	81.42	二级	
14870	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV杨溪湾线石76线路	杨溪湾1#	80.05	一级	
14871	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄冲一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14872	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	张家营2#台区	17.74	二级	
14873	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	潘河四组	0	三级	线路不可接入
14874	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	周台三组3#	11.14	二级	
14875	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡山寨五组	81.57	二级	
14876	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	赤湖五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14877	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	赤湖六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14878	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	王庄1#	53.82	二级	
14879	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	吴家桥3#	9.2	二级	
14880	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	孙冲村2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14881	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	春陵四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14882	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畝线庙63	郭峪2#	81.33	二级	
14883	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	史祠村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14884	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	茶安村3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14885	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	禹岗1#	60.26	二级	
14886	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	团山七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14887	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	杜庄村4#（二中）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14888	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	梁坡二组6#(公)柱上变压器	102.29	二级	
14889	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	彭岗1、7、8组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14890	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	吴湾四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14891	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	熊河四组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14892	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	西关口2#	337.92	一级	
14893	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	将军山3#	51.56	二级	
14894	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	贺岗1#	15.11	二级	
14895	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	（94S）茶棚十二组	160	一级	
14896	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄆三回线白64	新电厂	323.36	二级	
14897	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄆城变电站	10kV白鄆一回线鄆504	公安局住宅区	160.13	一级	
14898	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	耿畝3组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14899	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	涨潮铺1#	80.14	二级	
14900	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	霍庄四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14901	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	胡湾三组	0	三级	线路不可接入
14902	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	张官村2#（张官北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14903	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	唐店街道3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14904	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	李寨二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14905	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联线余76	龙头四组1#	170.55	二级	
14906	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广二回线广83	县油厂1#（公）柱上变压器	252.05	二级	
14907	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	丁家湾变压器	22.61	二级	
14908	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）荆50	新集小冲	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14909	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	范湾五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14910	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	长里岗三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

14911	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	三股泉	80.78	一级	
14912	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	新苑服装厂公变	263.32	二级	
14913	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	长营村1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14914	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	程湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14915	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	彭冲一组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14916	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	车河街道2#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14917	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	道场坪#3台区	50.38	二级	
14918	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	水库#3台区（黄堡）	0	三级	线路不可接入
14919	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	下口泉2#台区.	3.44	二级	
14920	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	甘家畈3#台区	59.72	二级	
14921	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV刑川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	前井3#（郑家湾5#）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14922	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	格咀6#	80.91	一级	
14923	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	雷祖殿6#台区公变	5.07	二级	
14924	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	黄土包台区	42.8	一级	
14925	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	柳桥4#	0.17	二级	
14926	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	唐湾3#3组	80.01	二级	
14927	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	石孙三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14928	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	罗家湾#12台区	0	三级	线路不可接入
14929	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	田山七组2#（公）柱上变压器	111.7	二级	
14930	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	真武观3#	45.61	二级	
14931	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	冯岗五#台区	64	一级	
14932	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	寺冲2#公变	37.05	二级	
14933	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	广播台（公）柱上变压器	258.37	二级	
14934	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	马营二组2#公变	117.27	二级	
14935	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	端公6#（七组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14936	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨一组变压器	81.31	一级	
14937	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联一线余55	铁湖二组	148.95	二级	
14938	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板桥线板57	板桥六组	339.81	一级	
14939	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	刘猴三组1	0	三级	线路不可接入
14940	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV白腊一回线腊705	白庙八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14941	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	政府公变	680.66	二级	
14942	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚三回线白72	白庙三组	258.18	二级	
14943	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	刘家院1#（胡处）	35.1	二级	
14944	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	老湾2#	40.47	一级	
14945	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	移进山公变	80.11	二级	
14946	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	高坪1#公变	24.96	二级	
14947	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	关山2#台区变压器	27.84	二级	
14948	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳五回线漳65	玉溪宾馆公变	281.84	二级	
14949	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	刘猴一组2#	0	三级	线路不可接入
14950	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	惠湾一组2#	273.26	一级	
14951	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	王家洼七组2#（公）柱上变压器	252	二级	
14952	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV毛河线梁59	毛河村移民点	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14953	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	金利做园台区	252.05	一级	
14954	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	报社台区	349.31	一级	
14955	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊A55线路	高庄3.4组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14956	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	艾家沟8#	0.95	二级	
14957	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联二线（王60-丁62）王60	罗汉七组	80	二级	
14958	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄岗五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14959	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	白湾2组10#(公)柱上变压器	106.54	二级	
14960	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	太山庙1#	0.5	二级	
14961	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	汉丰1#	5.23	二级	
14962	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	钟湾村三组6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14963	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	李塙七组4#（公）柱上变压器	97.67	二级	
14964	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	耿坡05#(村委会)	166.24	二级	
14965	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	董楼一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14966	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	龙凤#1台区	109.02	二级	
14967	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	斗城变压器	181.84	二级	
14968	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联一线油66	云湾1#公变	201.65	二级	
14969	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	贾庙3#	82.66	二级	
14970	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	吴集村部2#台区	83.29	二级	
14971	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	邓家院4#	34.92	二级	
14972	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	清凉8#（白河）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14973	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	古桥一组5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14974	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	莺河村五组2#	92.11	二级	

14975	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	老湾#4台区	60.34	二级	
14976	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	丁王庄1#（八组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14977	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	西关十一组	0	三级	本身不可接入
14978	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	上泉坪村上湾台区	146.79	二级	
14979	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	中营村3#	80.01	二级	
14980	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	长王04#(德胜庄园)	0	三级	本身不可接入
14981	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	邓湖2#（二队）	83.05	二级	
14982	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	团湖店10#	80.12	二级	
14983	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联三线徐60线路	贾洼13#（公）柱上变压器	335.11	二级	
14984	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	孟湾十组10#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
14985	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	胡营村7#（白树庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14986	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线路54	黑清河	0	三级	线路不可接入
14987	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	雷祖殿16#	331.17	二级	
14988	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	张王岗村委会9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
14989	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	黄金谷1#（高庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14990	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	涌泉粮管所公变	80.18	一级	
14991	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）银76线路	过山口5#	169.8	二级	
14992	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	龙王滩村三组	79.14	二级	
14993	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	晨光1#	48.76	二级	
14994	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	黄潭村	0	三级	线路不可接入
14995	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	公用13#	206.41	二级	
14996	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	徐湾一组1#（公）柱上变压器	160	二级	
14997	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	祠堂村2#（水厂）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
14998	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV工业园线黄62	云溪沟#1台区	68.81	二级	
14999	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	张庄四组120811	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15000	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百一回线歇60	河东#5台区	81.02	一级	
15001	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	金王9#（老金家3）	14.46	二级	
15002	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	石湾4#（公）柱上变压器	28.01	二级	
15003	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	韩堂3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15004	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武60粮食线	棉花站3#台区	327.84	二级	
15005	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	陈集9#	51.93	二级	
15006	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	新观六组1#	0	三级	线路不可接入
15007	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联一线油66	云湾26#	278.08	二级	
15008	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	轩庄十组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15009	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	竹元5#（马桥）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15010	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	宋营3#1组	144.89	二级	
15011	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV马套线朱60	关庄2#	0	三级	线路不可接入
15012	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	冯家4#（宋马）	114.95	二级	
15013	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	下川1#6组	29.1	二级	
15014	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	姚岗2#7组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15015	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	梁家畈1#	73.42	二级	
15016	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	胡营6#6组	80.51	二级	
15017	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	土岭3#	55.77	二级	
15018	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	马家湾3#（彭家沟）	40.01	二级	
15019	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	东村1组后3#(公)柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15020	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	老庄村4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15021	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	郭湾村5#	59.61	二级	
15022	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联二线康56	陆寨四组2#（公）柱上变压器	96.19	二级	
15023	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	姚家沟#3台区	50.83	二级	
15024	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	瓦房滩#5台区	0	三级	线路不可接入
15025	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	班竹坪6#台区	42.4	二级	
15026	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	寺坪2#公变	40.23	二级	
15027	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	曹营村7#(园芝岗)	0	三级	本身不可接入
15028	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾五组4#	0	三级	本身不可接入
15029	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV高亢线朱62	高亢一组2#	45.38	二级	
15030	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV乔徐联一线徐56	东村八组（公）柱上变压器	88.18	二级	
15031	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	钟寨村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15032	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双南8#	543.74	二级	
15033	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	观音沟2#	59.54	二级	
15034	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	两峪#8台区	134.77	二级	
15035	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	文化街公变47#	200	一级	
15036	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV毛河线梁59	宋湾移迁点	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15037	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心17#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15038	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	物资局廉租房台区	212.31	二级	

15039	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	何骆5.6组2-	0	三级	线路不可接入
15040	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV桥金联线金60	大三沟#2台区	141.18	二级	
15041	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百一回线歇60	歇马街#3台区	353.1	一级	
15042	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	郑庄村4#（四组）	95.4	二级	
15043	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	窑湾二组公变	259.6	二级	
15044	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊村部	64.06	二级	
15045	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	杨湖四五组2#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15046	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	李店5#（洼张）	16.43	二级	
15047	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	罗家坪#2台区	80.09	一级	
15048	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	八一上洲3#公变变压器	76.99	二级	
15049	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	山河四组2#	65.93	二级	
15050	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	后营5#公变	162.75	二级	
15051	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	黄垭7#	40.04	二级	
15052	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	三里桥19#	265.88	一级	
15053	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	清河陈家湾2#	0	三级	本身不可接入
15054	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	街西居民5#（公）柱上变压器	279.23	二级	
15055	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	王楼4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15056	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	王李岗7#台区	0	三级	线路不可接入
15057	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV红石亮线银52	红石亮3#	160.02	二级	
15058	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	赵庄一组1#（公）柱上变压器	299.48	二级	
15059	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	钱湾二组2#	0.03	二级	
15060	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	分水岭#9台区100kVA	81.44	二级	
15061	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	赵畈7#	49.65	二级	
15062	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	前程一组3#	39.83	二级	
15063	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	刘湾2#1组	53.81	二级	
15064	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	乌金公用4#	252	二级	
15065	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	高楼门2#（路北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15066	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联一线严521	舒庙2组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15067	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	贾湾3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15068	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	方营村1#	2.41	二级	
15069	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	后咀1#（后咀）	0	三级	本身不可接入
15070	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	邵楼村4#	80.12	二级	
15071	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	黄家湾1#	128.2	二级	
15072	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	詹冲村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15073	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	小左岗1#	39.9	二级	
15074	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	前进二组台区	0	三级	线路不可接入
15075	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	百庙#5台区	80.01	二级	
15076	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金桥沟#10台区	80.52	一级	
15077	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	张伙7#（钟湾新）	12.07	二级	
15078	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	胡岗12#（邓邵家）	43.12	二级	
15079	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	羊五#7台区	29.64	二级	
15080	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	苍峪7#	120.68	二级	
15081	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	前井4#（郑家湾4#）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15082	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	熊集街道19#（东环路）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15083	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	周当村11#	251.61	二级	
15084	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	柳营3#台区（1.9组）	30.49	二级	
15085	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	鹿一村2#54081（JD）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15086	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	毛炸九组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15087	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	张家岭#5台区	30.67	二级	
15088	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	平桥一组3#（公）柱上变压器	80	二级	
15089	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	小河沟#5台区	160.39	一级	
15090	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	清水店四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15091	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	跑马岗8#台区	40.86	二级	
15092	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首村四组22#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15093	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	何家坪14#台区	65.25	二级	
15094	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾五组6#	49.76	二级	
15095	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV前湾线赤54	骆楼村5#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15096	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双北14#	274.04	二级	
15097	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	四中队2#台区（安阳口2组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15098	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	孟集村1#	1.69	二级	
15099	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	原种厂6#（原牛棚照明）	80.09	二级	
15100	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV洞河线桥61	鳌头山#3台区	133.41	二级	
15101	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	龙王沟#1台区	0	三级	线路不可接入
15102	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	王咀2#	15.69	二级	

15103	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	曹岗9组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15104	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联二线桥63	中坪九组#2台区	51.02	二级	
15105	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	刘家沟8#公变	86.04	二级	
15106	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	观音寨5#	25.88	二级	
15107	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	文笔峰1#台区	0	三级	线路不可接入
15108	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	王冲7#（东周新）	49.93	二级	
15109	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百一回线歇60	歇马街#6台区	145.14	二级	
15110	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联二线康56	陆寨一组1#（公）柱上变压器	6.41	二级	
15111	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	红星五组#2-	0	三级	线路不可接入
15112	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	上坡3#台区(李家楼)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15113	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	马道岗1#	10.39	二级	
15114	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	坡下村东组	122.37	二级	
15115	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	未庄台区1252004-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15116	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	大东门2#	251.37	二级	
15117	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	马蹄沟	24.44	一级	
15118	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	太平坊15#	504.71	一级	
15119	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	油山#4台区	81.31	一级	
15120	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	范营村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15121	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山二组1#	44.37	二级	
15122	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV前湾线赤54	骆楼4#（新市）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15123	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	龙家冲2#台区	70.88	二级	
15124	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	韦庄4#	75.56	二级	
15125	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲三组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
15126	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	姚岗7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15127	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	张伙1#（2.3组）	22.3	二级	
15128	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	梁咀2#	178.53	二级	
15129	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	谭庄六组（公）柱上变压器	74.01	二级	
15130	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	庄家沟1#	0	三级	本身不可接入
15131	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	承恩寺3#	81.2	二级	
15132	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	李文成8#	0	三级	本身不可接入
15133	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	新桥10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15134	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	彭庄5#一组2	80.7	一级	
15135	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	齐集村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15136	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	四合坪	0	三级	线路不可接入
15137	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	洪山嘴7#	193.25	二级	
15138	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	郭海三组#3-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15139	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	小沟#2-5台区	81.74	二级	
15140	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	供电所#11-5台区	257.88	二级	
15141	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	新风街1#台区	317.36	二级	
15142	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	张家冲3#台区	80.75	二级	
15143	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	石桥26#台区（公厕旁边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15144	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	徐庶庙4#	32.24	二级	
15145	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	老家4#台区（1、2组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15146	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙吉联一线沙50	刘庄三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15147	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	西坪#2台区	70.94	二级	
15148	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	吴集七组3#公变	40.4	一级	
15149	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	古乐寺5#	41.49	二级	
15150	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	贾洼5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15151	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	蒋口#5台区	0	三级	线路不可接入
15152	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	洪山嘴(赵)1#	11.85	二级	
15153	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	程冢2#	0	三级	线路不可接入
15154	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	团山寺3#	80.4	二级	
15155	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	水电公司2#台区	15.71	一级	
15156	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	县社公变	32.58	一级	
15157	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	房改办公变	0	三级	本身不可接入
15158	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	候井7#（九组）台区	55	二级	
15159	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	中山路戏院门口公变48#	252	一级	
15160	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	河咀1#台区1262051	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15161	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	寨子01#(6组)	0	三级	本身不可接入
15162	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	官庄村9#（三组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15163	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	官山三组（公）变压器	0	三级	本身不可接入
15164	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	曾陈1#2组	116.78	二级	
15165	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	白鹤岗村13#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15166	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	邓庄村1#（一组）	102.38	二级	

15167	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石桥22#台区（管老五门口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15168	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	黄老营7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15169	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	苍苔河堤4#（应急）	335.68	一级	
15170	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	官沟村3#	51.88	二级	
15171	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联三线陶59	梁家五组（公）柱上变压器	61.79	二级	
15172	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱62线路	公用2#	334.94	二级	
15173	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	郝湾2#	28.58	二级	
15174	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	廖河村1#一组（1#）	88.24	一级	
15175	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	汪营村3#（姜庄一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15176	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花60花庄线	花庄四组2#公变	164.36	一级	
15177	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	三房5#台区	0	三级	线路不可接入
15178	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联一线东84	樊坡4#公变	80.02	二级	
15179	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	黄湾3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15180	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	格垒嘴8#公变	165.05	一级	
15181	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	农场2#台区	0	三级	本身不可接入
15182	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	康湾五组7#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15183	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	华岗七组（公）柱上变压器	42.39	二级	
15184	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	长岭湾#6台区	5.46	二级	
15185	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	吴店白水小区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15186	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	祠堂村5#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15187	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	邹湾五组5#	80.41	二级	
15188	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线A56	余营1#	0	三级	线路不可接入
15189	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	夏庄村5#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15190	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	余起营3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15191	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	朝阳二组2#（公）柱上变压器	57	二级	
15192	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	汽配门口公变	508.2	一级	
15193	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	汽贸中心公变21#	320	一级	
15194	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	麻坪#3台区	57.5	二级	
15195	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	张河村120904	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15196	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	梓栎变电站	10kV梓曾联线梓507线路	曾庄村部4#台区	43.55	一级	
15197	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	都家巷3#公变	40.02	二级	
15198	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	花栎树包#5台区	25.13	二级	
15199	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	卸山6#柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15200	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	吕寨1#北变	160.29	二级	
15201	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	拾河七组台区1260431	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15202	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	贾洼9#（公）柱上变压器	234.17	二级	
15203	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	仁合#6台区	7.42	二级	
15204	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	谢湾村六组10#	13.68	二级	
15205	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	齐岗10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15206	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	水斗#8台区	9.84	二级	
15207	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	韩集村1#	82.53	二级	
15208	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV歇百二回线百58	百峰#2台区	153.35	二级	
15209	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	陈庙1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15210	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	下河2#	58.32	二级	
15211	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双北2#	160.6	二级	
15212	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	白集1#1组	160.95	二级	
15213	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨二组3#公变	80.04	一级	
15214	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	雷山四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15215	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	西马9#（张马庄2）	0	三级	本身不可接入
15216	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	白果园#3台区	80.01	二级	
15217	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	翟庄4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15218	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	车河街道5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15219	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	徐庶庙8组公变	25.37	二级	
15220	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	吴集5#台区（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15221	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	代岗2#	0	三级	线路不可接入
15222	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	龙坪#9台区	81.41	一级	
15223	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	宋王村1#（李庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15224	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡#25台区	0	三级	线路不可接入
15225	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡山寨一组1#	81.41	二级	
15226	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV姚荣联一线（姚59-荣50）姚59线路	大王2#（郭楼）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15227	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	天鹅#4台区	16.73	二级	
15228	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	符庄5#7组	13.2	二级	
15229	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	夏家寨2#	64.51	二级	
15230	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	王门2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

15231	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	明湾2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15232	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	湾堰村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15233	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	虞家坪#3台区	0	三级	线路不可接入
15234	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	娄子庄张冲	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15235	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	高湾11#（公）柱上变压器	80	二级	
15236	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联四线桃57	西街3#（公）柱上变压器	320	二级	
15237	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	黄岗4#（学校）	98. 98	二级	
15238	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	袁巷三组7#（公）柱上变压器	79. 54	二级	
15239	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡15#（张坡1组2）	115. 78	二级	
15240	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	不二坪4#（村委会）	47. 63	二级	
15241	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	王庄3#(小王庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15242	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	工商局公变	16. 08	一级	
15243	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	后营3#	82. 41	二级	
15244	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	唐湾1#1组新配变	82. 02	二级	
15245	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	横溪#2台区	82. 89	二级	
15246	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	冯营1#3组	0	三级	本身不可接入
15247	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	韩家卡1#	80. 43	一级	
15248	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	罗庙三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15249	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	龙头八组2#公变	285. 24	二级	
15250	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	三合10#十七组	81. 94	二级	
15251	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	春芳营六组8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15252	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	高王庄17#（马湾2）	9. 35	二级	
15253	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	圣埡#4台区	67. 52	二级	
15254	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	方家坪2#公变	124. 06	二级	
15255	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	闫家村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15256	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	花园村4#（李庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15257	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	高明3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15258	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	胡岗01#(村委会)	80. 69	一级	
15259	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	小沟7#	116. 14	二级	
15260	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	陈庄村二组120816	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15261	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	姚岗公用2#（南街）(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15262	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	塔湾5#	82. 69	二级	
15263	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	童营2#	0	三级	本身不可接入
15264	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	杨集1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15265	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	姜营1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15266	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	易岗04#(10组朱岗)	11. 08	二级	
15267	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	埠口8#	34. 3	二级	
15268	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村18#(七组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15269	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	后坪小区#1台区	147. 22	二级	
15270	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清联线水63线路	马家洲一组1#台区	148. 4	二级	
15271	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	曲阳岗3#台区	42. 14	二级	
15272	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	王家坡4#台区	164. 05	二级	
15273	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	龙兴12#幸福花园	324. 35	二级	
15274	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	街西村柱上变压器	46. 22	二级	
15275	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	夏家寨5号	25. 52	二级	
15276	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	肉联厂250kVA(公)柱上变压器	200	二级	
15277	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	方寨村3#	68. 67	二级	
15278	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	东坪#8台区	80. 88	二级	
15279	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	张巷10#（张巷3）	0	三级	本身不可接入
15280	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	染坊五组2#台区	0	三级	线路不可接入
15281	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	李岗#4（李洼）	26. 46	二级	
15282	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	包畝三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15283	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	官斗#9台区	81. 56	一级	
15284	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	熊河十组11#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15285	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	建材市场2#	329. 9	一级	
15286	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	左庄3#	80. 15	二级	
15287	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	刘营村4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15288	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	护洲二组#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15289	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	大堰冲五组1#	61. 37	二级	
15290	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	姜家嘴台区	80. 01	二级	
15291	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV孟镇线孟55	孟楼公用变1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15292	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	秦庄1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15293	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	郭家庄#1台区	0	三级	线路不可接入
15294	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV汉水线小56	新华一组2#台区	64. 73	二级	

15295	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	杨湾3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15296	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	岗子#3台区	0	三级	线路不可接入
15297	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	西马5#（前马）	57.92	二级	
15298	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	黄岗1#（郭虎组）	0	三级	本身不可接入
15299	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	柳树湖村2#	0	三级	本身不可接入
15300	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	古桥七组9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15301	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	良种场2#	67.98	二级	
15302	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	七里岗七组5#公变	271.91	二级	
15303	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	峡峪河#6台区	80	一级	
15304	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	双阳桥3#	48.98	二级	
15305	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	塔湾8#公变	84	二级	
15306	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	平林村七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15307	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	王营3#	0	三级	线路不可接入
15308	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	云岫七组2#（公）柱上变压器	51.57	二级	
15309	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	二郎七组（吴店）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15310	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落6#	落花潭街道6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15311	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	代家垭3#	81.06	二级	
15312	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	春园变电站	10kV董园六回线园77	机场家属院（公）柱上变压器	332.73	二级	
15313	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	莲花三组1#（公）柱上变压器	80	二级	
15314	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	舒庄3#（舒庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15315	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	柜门4#	0	三级	线路不可接入
15316	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	龚洲中洲（公）柱上变压器	109.14	二级	
15317	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV高桥河线桥57	黄湾#3台区	0	三级	线路不可接入
15318	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	陈店五组	0	三级	线路不可接入
15319	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	白果园#2台区	15.1	二级	
15320	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	庙子头	125.38	二级	
15321	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	赵营村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15322	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	路	肖营8#	139.73	二级	
15323	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林六组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15324	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	余刘村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15325	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	安家湾#6台区	80.56	二级	
15326	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	彭岗二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15327	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首村六组18#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15328	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	柴店岗村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15329	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	熊绎中学36#台区	270.59	二级	
15330	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	柳湖公家湾台区	0	三级	线路不可接入
15331	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴返配电站	10kV落讴联线讴501	讴集六组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15332	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	张庄村11#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15333	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	高庄5#（姚棚五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15334	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	韩村村6#（三组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15335	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	朱家寨4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15336	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	余沟1#（豆岗）	137.03	二级	
15337	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	杨大桥2#台区125729	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15338	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	刘店四组公变	85.73	一级	
15339	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	凡庄村5#（肖庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15340	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	竹园6#公变	171.37	二级	
15341	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东59雨淋台二回线	雨淋台（卢家台）	80.11	二级	
15342	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	何冲四组	0	三级	线路不可接入
15343	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	曾老一组8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15344	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里一组3#	0	三级	线路不可接入
15345	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	茶庵七组10#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15346	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	石桥12#台区（桥头煤气站）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15347	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	大山沟2#	81.12	二级	
15348	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	榜田1#	40.17	二级	
15349	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	江营村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15350	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	小星店1#	41.67	二级	
15351	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	枫香坪#3台区	81.09	二级	
15352	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	水斗#5台区	17.79	二级	
15353	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	普陀三组7#（公）柱上变压器	11.84	二级	
15354	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	严湾一组2#（公）柱上变压器	160.02	二级	
15355	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	闫家村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15356	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	郑营七号公变170#	0	三级	本身不可接入
15357	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	刘岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15358	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	公路段3#	160.39	二级	

15359	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	花园村一组10#（公）柱上变压器	31.03	二级	
15360	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	姚岗公用11#（路南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15361	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	翟湾9#	0	三级	本身不可接入
15362	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	优良林场7#	0	三级	线路不可接入
15363	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	巡司街公变100#	252	一级	
15364	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	王花园新农村公变	8.48	二级	
15365	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	龙家川4#台区柱上变压器	84.63	二级	
15366	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畍一组1#	80.02	二级	
15367	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	二房9#（孙铺）	249.92	二级	
15368	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	宋营村10#	1.07	二级	
15369	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	史岗四组2#	159.43	二级	
15370	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	罗岗社区3#（杨庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15371	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	大营3#（金庄）	60.44	二级	
15372	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	赵山5#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15373	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	陈埠村7#	118.82	二级	
15374	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	陶湾1#	140	二级	
15375	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	闫家村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15376	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV邓流联线流57	余棚村四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15377	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	岳畈四组公变	0	三级	线路不可接入
15378	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陶王岗2#	13.7	二级	
15379	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	大王岗村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15380	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	康咀1#（公）柱上变压器	18.76	二级	
15381	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	财庙1#	159.06	二级	
15382	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	庄家沟2#	0	三级	本身不可接入
15383	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	襄郢8#（张庄组）	23.1	二级	
15384	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	汤咀七组2#	24.6	二级	
15385	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	姜沟7#（南周）	0	三级	本身不可接入
15386	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧治河变电站	10kV桥尧联二线尧58	笔架#4台区	31.13	二级	
15387	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	沙河5#	123.89	二级	
15388	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	耿集公用6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15389	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	刘台十一组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15390	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	槐云四五组#3-	0	三级	线路不可接入
15391	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	陈庄村全庄120817	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15392	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	白湾15#（公）柱上变压器	169.68	二级	
15393	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV华侨城二回线（东82-华701）线路	周寨2#（公）柱上变压器	81.6	二级	
15394	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	拦马河小区78#	16.88	一级	
15395	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	代岗1#	0	三级	线路不可接入
15396	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	黄坑7#	104.78	二级	
15397	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	肖溪沟4#	81.68	一级	
15398	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	隆兴村5#（胡家）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15399	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	江冲七组1#变压器	0	三级	本身不可接入
15400	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	梅铺村9#	60.07	二级	
15401	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	乔庄6#	17.53	二级	
15402	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	柏家宴3#	50.91	二级	
15403	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	付家寨9#	0	三级	本身不可接入
15404	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	二大队二队台区	40.01	二级	
15405	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	高庄村一组7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15406	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	付楼七组2#	80	二级	
15407	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	曾岗7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15408	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	黄王庄1#（杨岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15409	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔徐联二线乔63	贾洼二组(公)柱上变压器	202.53	二级	
15410	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV孟镇线孟55	孟楼公用变6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15411	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV孟镇线孟55	孟楼村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15412	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	体育场公变	517.33	一级	
15413	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶家08#(2组)	50.05	二级	
15414	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	张楼村3#（三组）	80.53	二级	
15415	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保58	工商局#21台区	378.26	二级	
15416	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	艾岗村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15417	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	李店9#	53.82	二级	
15418	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV段湾线梁61	梁坡1、2组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15419	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	横岭4组2#变压器	5.93	二级	
15420	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	胡咀三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15421	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	王李岗8#	0	三级	线路不可接入
15422	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	陡坡5#	0	三级	本身不可接入

15423	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	一场五队4#	24. 09	二级	
15424	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	林岗村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15425	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安60安集线	粮站台区	83. 9	一级	
15426	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	付家寨5#	0	三级	本身不可接入
15427	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	曹岗1组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15428	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	高庙四组2#	80	二级	
15429	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	庾家坪#7台区	0	三级	线路不可接入
15430	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	付咀三组2#100kVA	66. 63	二级	
15431	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	梁东二组7#（公）柱上变压器	173. 95	二级	
15432	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	居委会4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15433	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	金城公司106#	117. 5	一级	
15434	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	中山路建行门口公变123#	293. 36	一级	
15435	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	西郊村	160	二级	
15436	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	大峪村2#	160. 42	二级	
15437	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	张楼村7#（学校北）	80. 01	二级	
15438	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	黄湾村三组（1	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15439	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	小笋峪2#	78. 58	二级	
15440	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	陈集3#	80. 01	二级	
15441	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	陶巷4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15442	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	方湾末庄2#（吉河）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15443	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	黄土2#1270141	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15444	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	吴家桥6#台区	10. 75	二级	
15445	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	榨溪#4台区	76. 05	二级	
15446	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	汤岗2#（凉水总支）	169. 2	二级	
15447	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津村三组柱上变压器	333. 59	一级	
15448	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊六组3#	67. 66	二级	
15449	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	崔营5#	58. 14	二级	
15450	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	龙头八组1#公变	296. 1	二级	
15451	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	白云四组4#（公）柱上变压器	80	二级	
15452	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	冯岗村8#（四组）	80	一级	
15453	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	水洼八组3#（公）柱上变压器	116. 85	二级	
15454	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	庙前2#1组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15455	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	周家1#（洼子）	45. 43	二级	
15456	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保一回线黄56	三溪湾#5台区	260. 04	二级	
15457	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联B线马65	襄郢11#（何西路口）	257. 77	二级	
15458	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	周垱村1#	113. 98	二级	
15459	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	县农场2#（二队）	65. 14	二级	
15460	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	田营2#台区(王李)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15461	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱铛1#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15462	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	谭垱六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15463	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	太平卫岗4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15464	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱铛3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15465	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	台口#3台区	2. 15	二级	
15466	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	关庄北2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15467	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	机车社区七区1#公变柱上变压器	258. 09	二级	
15468	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	李楼档堰	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15469	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV后金联线金54	老鸦池#5台区	80. 46	二级	
15470	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	田河2#	10. 56	二级	
15471	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	科协	48. 49	一级	
15472	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	合作#12台区	67. 26	二级	
15473	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	褚庙五组3#（公）柱上变压器	151	二级	
15474	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	蛮子营1#（太平）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15475	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）谷69线路	大古桥1#	338. 54	二级	
15476	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	黄龙泉2#	22. 74	二级	
15477	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	西湾5#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15478	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津街道#3变压器	207. 49	一级	
15479	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	十姑洞2#	161. 24	一级	
15480	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	灵庙8#（三组）	19. 78	二级	
15481	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	战胜3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15482	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	工商局#21-2台区	252. 02	二级	
15483	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	峡口#6台区	41. 66	二级	
15484	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15485	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	二房营村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15486	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	薛坪社区1#公变	0	三级	线路不可接入

15487	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	湾堰村9#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15488	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV段湾线梁61	段湾1、4组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15489	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	谢家沟公变	41. 52	一级	
15490	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	耿集村三组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15491	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联一线（石64-大56）大56线路	施湾1#	85. 33	一级	
15492	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	吴湾2#周台	142. 3	二级	
15493	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	高明7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15494	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	大庙二组3#	80	二级	
15495	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	闫家台4#台区	0	三级	本身不可接入
15496	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	横河#6台区	80. 16	一级	
15497	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	观音村四组2#柱上变压器	0	三级	本身不可接入
15498	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	任岗村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15499	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	县沟7#	163. 7	二级	
15500	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	潘台14#	263. 27	二级	
15501	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏油联线魏545	10kV魏油联线云湾7#公变	350. 16	二级	
15502	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV分路碑线金55	金斗#1台区	29. 3	二级	
15503	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百二回线歇56	后园#1台区	148. 45	二级	
15504	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	西村5#（公）柱上变压器	255. 42	二级	
15505	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康团联一线康80线路	施坡二组1#（公）柱上变压器	6. 12	二级	
15506	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	观音堂#2台区	81. 59	二级	
15507	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	尚庄3#	84. 47	二级	
15508	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	宝山寨5#（袁处）	11. 61	二级	
15509	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊6组	80. 04	二级	
15510	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	俞家岗8号台区	82. 52	二级	
15511	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	一大队二队台区	79. 96	二级	
15512	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	苗家冲二组台区	0	三级	线路不可接入
15513	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV时瑞达A线马55	清河九组2#（公）柱上变压器	160. 72	二级	
15514	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	仪表厂小区4#（公）柱上变压器	320	二级	
15515	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	黄庙七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15516	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	紫阳#8台区	69. 96	二级	
15517	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	洪山嘴13#	252	二级	
15518	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	胡岗03#(前张家)	0	三级	本身不可接入
15519	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	八里岔4#	0	三级	线路不可接入
15520	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV洞河线桥61	林川#2台区	20. 94	二级	
15521	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	鸿兴园#6台区	40. 97	一级	
15522	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	老官3	0	三级	本身不可接入
15523	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	胡营村5#（胡营西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15524	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	武坡二组1#公变	141. 29	二级	
15525	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱岗高庄4#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15526	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV高亢线朱62	菜园三组	113. 91	二级	
15527	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	邹家院#8台区	164. 03	二级	
15528	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV青龙线琚61	长堰村11#(黄庄路口南)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15529	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	余刘村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15530	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙吉联一线沙50	刘庄二组125031	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15531	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	团湖店2#	81. 38	二级	
15532	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	耿家湾#2台区	77. 82	二级	
15533	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	云岫一组(公)柱上变压器	80	二级	
15534	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV竹林口线马59	扁洞河#3台区	40. 35	二级	
15535	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	杨祠村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15536	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	姜营3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15537	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	长安市场4#公变	0	三级	线路不可接入
15538	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里四组2#	0	三级	线路不可接入
15539	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板56板桥线	板桥坪3#	40. 02	二级	
15540	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	薛沟10#台区	0. 2	二级	
15541	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	曾庄2#（吉河）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15542	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	董岗村八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15543	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	邹湾三四组5#	0	三级	本身不可接入
15544	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	响井4#	35. 22	二级	
15545	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	长王03#(丁家岗)	149. 87	二级	
15546	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	总场2#台区	108. 37	二级	
15547	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	龙堰3#	80. 77	二级	
15548	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾八组#2400kVA	0	三级	线路不可接入
15549	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	护洲村（六组）#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15550	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV竹林口线马59	松岗岭#4台区	80. 02	二级	

15551	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	孟楼公用变3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15552	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨卓线新59	杨湾1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15553	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	程歧#3台区	0	三级	本身不可接入
15554	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	简家坪#3台区	80	二级	
15555	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	何庄六组台区1255121	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15556	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	钟家湾村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15557	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	李文成5#	0	三级	本身不可接入
15558	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	孟湾4#	58.47	二级	
15559	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	闫徐5#	25.43	二级	
15560	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	黄坪#5台区	81.91	二级	
15561	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	西后街#26-2台区	176.57	二级	
15562	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	龙沟三组台区	0	三级	线路不可接入
15563	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	平桥村二组(公)柱上变压器	10.82	二级	
15564	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	郭岗一组柱上变压器	273.14	二级	
15565	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	平靖总支柱上变压器	9.94	二级	
15566	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	岳畈五组2#公变	0	三级	线路不可接入
15567	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	王伙一组东2#（公）柱上变压器	271.89	二级	
15568	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	钟杨湾村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15569	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	赞南村公变61#	200	一级	
15570	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	小沟2#	40.54	二级	
15571	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	振兴门#15-2台区	270.23	二级	
15572	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	鸡冠河#11台区	328.87	一级	
15573	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集六组2#	80.32	二级	
15574	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联二线尹411	凤凰三组3#（公）柱上变压器	61.22	二级	
15575	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	李楼村（一组）	33.18	二级	
15576	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联二线董60	黄金六组2#	0	三级	本身不可接入
15577	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	柳树湖村11#	80	二级	
15578	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	荆川7#（七组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15579	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	北溪沟4#（张子沟）	32.07	二级	
15580	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV米油二线米81	孙居五组1#（公）柱上变压器	80.01	一级	
15581	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	南岗村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15582	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	李桥八组（王城）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15583	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	吴家洼3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15584	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	余家坪#10台区	162.66	二级	
15585	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	太山庙5#	0	三级	本身不可接入
15586	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	肖湾四五组1#公变	80.04	一级	
15587	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	觅水洞2#公变	0	三级	线路不可接入
15588	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV桥金联线金60	古泉沟#2台区	43.16	二级	
15589	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	季莲九组2-	35.81	二级	
15590	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	横河#7台区	80.23	一级	
15591	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财新联一线（财505-新58）财505线路	峪山3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15592	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武珞联一线（武60-珞57）武60	闻庄村9#（古井学校）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15593	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	团湖店4#	81.08	二级	
15594	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	公变4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15595	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶家#15	28.75	二级	
15596	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	詹冲村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15597	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）谷69线路	大古桥2#	263.88	二级	
15598	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	宋营村3#	17.28	二级	
15599	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	军队河2#	80	二级	
15600	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	三房2#	0	三级	线路不可接入
15601	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	田营3#台区(1、3组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15602	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	东村1组前1#(公)柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15603	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	杨岗5#	161.3	二级	
15604	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	都家巷2#公变	12.76	二级	
15605	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	邓湖3#（三队）	21.87	二级	
15606	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	黄岗3#（赵冲）	0	三级	本身不可接入
15607	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	段营八组8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15608	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	丁楼7#	0	三级	本身不可接入
15609	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	付家营3#	32.9	二级	
15610	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	双湾一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15611	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	雷家营9#台区	160.36	一级	
15612	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	云台五组3#	3.13	二级	
15613	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康团联一线康80线路	施坡五组2#（公）柱上变压器	2.74	二级	
15614	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	晨光2#	107.12	二级	

15615	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变7#（罗马庄园）	263.4	一级	
15616	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	油坊村120905	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15617	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	张庄1#	19.85	二级	
15618	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	席堽1#	99.53	二级	
15619	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	崔胡4#三组2	161.27	一级	
15620	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	关庙集五组	83.97	二级	
15621	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	小营2#（邵冲）	17.82	二级	
15622	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	石桥18#台区（基金会）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15623	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	谷山广场小区二期#1台区	511.72	二级	
15624	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	李家湾#3台区	23.68	二级	
15625	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张59	张集村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15626	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	新庄4#（赵营）	54.23	二级	
15627	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板58夹马寨线	新集12#台区	0	三级	线路不可接入
15628	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	谢营9#	0	三级	线路不可接入
15629	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	赵营3#	0	三级	线路不可接入
15630	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	张河2#台区1209171	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15631	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	杨岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15632	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	冯岗七组4#	11.56	二级	
15633	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	圣庙四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15634	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	辛庙村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15635	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	赵山二组10#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15636	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	詹家坡#5台区	80.32	二级	
15637	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV县府街线谷68线路	正洪金座1#（专转公）	405.52	二级	
15638	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	官庄村12#（一组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15639	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	毛草一二组2#-	0	三级	线路不可接入
15640	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	精美印务公变	260.71	二级	
15641	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	冯冲	53.26	二级	
15642	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	鸿兴园#3台区	80.23	一级	
15643	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	白鹤船5#（村委会）台区	40.02	二级	
15644	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	孙冲村8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15645	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	耿湾五组2#	0	三级	线路不可接入
15646	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	岩湾3#	91.64	一级	
15647	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	付庄2#（张庄太平）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15648	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	标湖（三股水）	0	三级	线路不可接入
15649	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	泉眼8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15650	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	凉水五组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15651	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	杜河村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15652	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	码头3#	167.36	二级	
15653	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	周庄村4#（薛庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15654	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	孙寨#1（孙寨）	204.28	二级	
15655	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	黄营05#（柳岗）	80.41	二级	
15656	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	黄庙三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15657	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	旧县四组2#台区	99.18	二级	
15658	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	田湾12#（孙咀）	33.47	二级	
15659	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	电影院（公）柱上变压器	268.06	一级	
15660	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	马套4#	60.76	二级	
15661	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	刘沟台区125717	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15662	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	方勤3#	45.57	二级	
15663	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	独树堽2#	79.65	二级	
15664	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	方勤1#	55.9	二级	
15665	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	肖湾一组（清潭）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15666	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	店子河四组2#	80.01	二级	
15667	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	三桥村7#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15668	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV竹团联一线团49	大李营四组3#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15669	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	大堰#7台区	143.9	二级	
15670	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	张家竹园村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15671	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	辛庙村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15672	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	胡庄村5#（陈岗南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15673	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	陈家营2#	0	三级	本身不可接入
15674	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	范家岭四号台区	80.28	二级	
15675	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山2#	320	二级	
15676	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	青龙湾#5台区	32.4	二级	
15677	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	秦庄#2变	0	三级	线路不可接入
15678	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	易岗09#（5组）	64.47	二级	

15679	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	简坡1#车站	99.89	二级	
15680	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	仙中公变1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15681	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西五回线西67	拦马河3#	0	三级	本身不可接入
15682	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	吴家沟4#	40.26	二级	
15683	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄龙沟#1台区	0	三级	线路不可接入
15684	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	关岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15685	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	高王庄#2(武湾)	156.9	二级	
15686	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	观音寨4#	41.56	一级	
15687	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	喻嘴五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15688	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	张庄3#	0	三级	线路不可接入
15689	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	湖北龙鹏房地产集团有限责任公司（龙鹏大厦1#变）	26.82	一级	
15690	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	隆中居委会2#(公)柱上变压器	252	一级	
15691	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	红星35#	267.98	二级	
15692	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	孙庄一组6#	261.06	一级	
15693	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	大坡5#（二组）	85.57	二级	
15694	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV乡直线新57	新街九组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15695	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	供电公司2#变	252.05	二级	
15696	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	窑湾台区变压器	0	三级	线路不可接入
15697	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	雌凤坪2#公变	0	三级	线路不可接入
15698	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	水田坪#8台区	0	三级	线路不可接入
15699	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津粮站1#台区	338.41	一级	
15700	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	郑湾2#胡沟	80	二级	
15701	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	香满园公变1#	200	一级	
15702	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	合作#3台区	40.68	一级	
15703	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	天明齐2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15704	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	老君山5#	81.65	一级	
15705	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	明湾4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15706	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	魏湾一组1#（公）柱上变压器	79.11	二级	
15707	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	郭庄村3#	125.68	二级	
15708	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	三岔河#3台区	56.25	二级	
15709	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	黄家冲3#	131.88	二级	
15710	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	余云九组	161.28	二级	
15711	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶家#17（柳路边）	29.79	二级	
15712	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	吴集村6#（四组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15713	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	李桥十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15714	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联三线团50线路	王伙16#（公）柱上变压器	165.76	二级	
15715	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	申坪#6台区	40.07	一级	
15716	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	孙王营1#六组	154.77	二级	
15717	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	机场路公变50#	320	二级	
15718	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	毕岗2#	63.87	二级	
15719	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	中股岭3#	40.01	二级	
15720	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陶王岗4#	61.95	二级	
15721	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	安埡村6#（一组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15722	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	孟湾3#柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15723	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	金铺公路桥#1-	48.31	二级	
15724	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店埡变电站	10kV杨树线店58	杨树埡#8台区	57.41	二级	
15725	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	简家庄3#	85.28	二级	
15726	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康团联一线康80线路	施坡二组3#（公）柱上变压器	16.43	二级	
15727	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	柴店岗村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15728	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	附件厂公变91#	252	一级	
15729	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	秀峰#3台区	80	二级	
15730	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	清凉9#（9组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15731	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	胡湾七组2#	48.77	二级	
15732	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	二中队1#台区(五峰)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15733	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	陈埠村4#	0	三级	本身不可接入
15734	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	四中队4#台区(安阳口7组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15735	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	庾家坪#6台区	0	三级	线路不可接入
15736	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	罗桥村3#（水库）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15737	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV大庙山线峪62	金寨3#	87.66	二级	
15738	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	（86A）东元9#台区	206.71	一级	
15739	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	土门一组3#	20.48	二级	
15740	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫金镇线紫59	庞家湾3#	80.14	二级	
15741	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联二线谷63线路	太平坊7#	344.64	二级	
15742	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	五条路居委会三组3#公变	115.33	二级	

15743	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	牛王庙5#台区	41.59	二级	
15744	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	白马山8#变压器	42.56	二级	
15745	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	小龙洲四组2#（公）柱上变压器	56.76	二级	
15746	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清73线路	浩然路（公）柱上变压器	263.2	二级	
15747	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	孙湾村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15748	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	肖冲三组3#（公）柱上变压器	1.48	二级	
15749	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	胡家坪2#公变	84.16	一级	
15750	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	南刘岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15751	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	尚湾3#	0	三级	本身不可接入
15752	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	观音沟1#	82.06	二级	
15753	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	杨湾七组公变	81.88	一级	
15754	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	方家湾2#公变	0	三级	线路不可接入
15755	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	木桥村7#（申家北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15756	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	山河六组3#	44.11	二级	
15757	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	九池#4台区	6.8	二级	
15758	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	瓦房滩#4台区	0	三级	线路不可接入
15759	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	襄州区肖湾办事处机车东北1#柱上变压器	266.22	二级	
15760	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	襄州区肖湾办事处机车东北6#柱上变压器	256.12	二级	
15761	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	赵庄四组7#（公）柱上变压器	80	二级	
15762	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV保寺联一线保63	王湾#3-2台区	0	三级	线路不可接入
15763	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	王冲5#	31.02	二级	
15764	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	苗圃办事处	0	三级	本身不可接入
15765	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	罗家山#6台区	15.91	二级	
15766	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	邓林二组3#	81.03	二级	
15767	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联四线桃57	西街2#（公）柱上变压器	96.2	二级	
15768	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	双河1#（双河街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15769	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	小西门菜场台区公变	19.57	二级	
15770	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	土产公司公用变	275.13	二级	
15771	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	大营1#（1.2组）	177.56	二级	
15772	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柴岗5#台区（小李庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15773	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	新庄6#（韩庄）	79.69	二级	
15774	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	水庄台区126023	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15775	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）财508线路	樊岗7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15776	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	秦家畈1#	80.25	二级	
15777	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	倒座庙#3台区	80.02	一级	
15778	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	柏营3#10组	80	二级	
15779	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	肖洲二组2#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15780	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	甫洲4#	9.03	二级	
15781	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石庙5#台区(大队)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15782	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	横岭五组2#（公）柱上变压器	40	二级	
15783	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	谭垸二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15784	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	清滩#2台区	17.91	二级	
15785	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳银联一线柳524	聂家滩4#	165.33	二级	
15786	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	冯营村4#	0	三级	本身不可接入
15787	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	纪会沟3#	5	二级	
15788	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	胡坪二组4#	2.9	二级	
15789	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	茅草八组#3-	0	三级	线路不可接入
15790	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	信家沟5#	32.73	二级	
15791	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	大竹园3#公变	0	三级	线路不可接入
15792	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	三岔路村2#	80.99	二级	
15793	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	鸡冠河#2台区	84.97	二级	
15794	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	刘官2#烟校	0	三级	本身不可接入
15795	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区24#（福兴小区）	165.44	一级	
15796	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	孟庄4#	10.78	二级	
15797	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	横岭1组2#变压器	23.91	二级	
15798	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	荣家坡#4台区	80.01	二级	
15799	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	宋家湾#5台区	26.05	二级	
15800	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	上集6#	70.36	二级	
15801	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	官营二组1#	80	二级	
15802	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金桥沟#11台区	40.15	一级	
15803	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	唐吕12#（9队1）	35.53	二级	
15804	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）德413线路	苏家盘4#	81.43	二级	
15805	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	苏家河6#	4	二级	
15806	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联一线（石64-大56）大56线路	居委会9#	265.19	一级	

15807	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	黄冲4#公变	38.55	二级	
15808	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	杉树林公用2#	20.66	二级	
15809	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄龙沟#6台区	0	三级	线路不可接入
15810	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	平林街道17#（平林村）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15811	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	竹条七组12#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15812	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	七桥新区（公）柱上变压器	261.47	二级	
15813	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	仲庄村6#（仲庄西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15814	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	湾堰村10#（杨庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15815	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	金桥五组1#（公）柱上变压器	7.99	二级	
15816	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	邓冲二组2#	0	三级	本身不可接入
15817	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	黄湾五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15818	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV歇百二回线百58	百峰#7台区	18.51	二级	
15819	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	寺庄2#（寺庄北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15820	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	石咀子3#	22.33	二级	
15821	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	关岗5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15822	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	小陈营3#	0	三级	本身不可接入
15823	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	耿桥一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15824	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	曾家垭#1台区	11.89	二级	
15825	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	堰塘#3台区（城关）	17.08	二级	
15826	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	陈庄2#	57	二级	
15827	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	刘台2#	24.95	一级	
15828	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	毕庙村	80	二级	
15829	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	付王1#台区（付王北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15830	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	罗岗5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15831	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	武坡三组5#公变	121.88	二级	
15832	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	刘管冲村二组7#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
15833	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	龚洲八组（公）柱上变压器	140.46	二级	
15834	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	建筑公司（梁集）	257.72	一级	
15835	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	辛庙村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15836	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	上集5#	82.77	二级	
15837	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金桥沟#8台区	41.57	一级	
15838	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	刘李湾2#4组	0	三级	本身不可接入
15839	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	随阳农场公用3#	218.31	二级	
15840	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊九组3#	0	三级	本身不可接入
15841	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	仁合#7台区	114.17	二级	
15842	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云董联一线云514	西湾18#	337.14	二级	
15843	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	李岗9#（后刘2）	81.08	二级	
15844	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	六里垭村2号台区	40.02	二级	
15845	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	王湖村5#	0	三级	本身不可接入
15846	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张镇线张61	张集村10#	26.29	二级	
15847	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	中百院内公变177#	252	一级	
15848	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	张楼村8#（八组）	21.02	二级	
15849	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	黄棟树3#	136.06	二级	
15850	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	陈棚1#3组	48.68	二级	
15851	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区5#（邮局西）	253.05	一级	
15852	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	圣龙三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15853	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	姚湾村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15854	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	机车社区四区1#柱上变压器	131.28	二级	
15855	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	花梨岗10#	274.27	二级	
15856	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	两峪#9台区	257.52	二级	
15857	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何营村3#	5.58	二级	
15858	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	老县城8#台区	142.82	二级	
15859	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	文湾8#5组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15860	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	隋洲5#	166.62	二级	
15861	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	小黄营2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15862	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙1#台区（电管站）	58.35	二级	
15863	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	二房营村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15864	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	蚕种厂4#公变	182.01	一级	
15865	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	汉宾大队公变57#	0.87	一级	
15866	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV工业园线汉55	福利院台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15867	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	赵咀四组2#	80.43	一级	
15868	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）庙62线路	喻湾4#公变	82.15	二级	
15869	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村十一组6#	257.81	二级	
15870	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹团联一线竹62	熊营15柱上变压器	70.28	二级	

15871	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	孟湾6#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15872	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	莫家垭#3台区	65.28	二级	
15873	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	任庄2#	15.27	二级	
15874	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	王家坑2#	82.43	二级	
15875	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	土门#8台区	150.64	二级	
15876	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	申楼4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15877	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川村6#	82.93	一级	
15878	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV前湾线赤54	李楼村5#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15879	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	前常8#台区（1.2组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15880	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	郑湾11#胡沟2	160.42	二级	
15881	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	马庄5#	57.19	二级	
15882	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV店垭街线店56	店垭街#3台区	33.38	二级	
15883	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	王岗村3#	290.74	二级	
15884	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	周圪村3#	86.34	二级	
15885	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	百峰#4台区	0	三级	本身不可接入
15886	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	余刘村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15887	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	杜寨村1#（杜岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15888	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	重阳#3台区	67.87	二级	
15889	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	宋王营5#	144.07	二级	
15890	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）柳512线路	白龙岗8#	131.01	二级	
15891	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	白龙庙8#	60.22	二级	
15892	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	钟湾村10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15893	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	崔营村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15894	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	文庄村2#（吴冲）	139.1	二级	
15895	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	战胜5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15896	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	琚庄村6#（十字口北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15897	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	潘岗村4#（学校）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15898	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	袁店3#	19.27	二级	
15899	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	二堂#5台区	82.6	一级	
15900	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	程河11#	0	三级	本身不可接入
15901	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊五组2#1	29.82	二级	
15902	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	何家坪12#台区	160.27	二级	
15903	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	党畈四组2#	80.6	二级	
15904	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姜岗06#(徐王)	109.38	二级	
15905	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	中山后街2#（公）柱上变压器	278.2	二级	
15906	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	王冲2#（齐家）	17.78	二级	
15907	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	碾子坪#1台区	44.69	二级	
15908	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	尤家河#1台区	56.53	二级	
15909	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	崔岗村4#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15910	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王河3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15911	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	冯楼二组2#	40	二级	
15912	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	九皇山#2台区	84.52	二级	
15913	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	白蜡#1台区	114.31	二级	
15914	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	官营二组2#	56.5	二级	
15915	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联一线（石64-大56）大56线路	居委会11#	323.8	一级	
15916	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	新华路2#（梁集）	66.61	一级	
15917	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	总督包6#台区	61.16	二级	
15918	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	长岗5#1组	0	三级	本身不可接入
15919	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV高桥河线桥57	周湾#7台区	0	三级	线路不可接入
15920	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	石桥6#台区(八组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15921	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	黄垭2#	40.62	二级	
15922	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	安乐堰9#台区	85.74	二级	
15923	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	农科所台区	27.09	二级	
15924	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	舒庄6#（吉庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15925	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	姜沟3#（宋楼）	75.91	二级	
15926	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	皮家洼山上3#	210.02	二级	
15927	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	曹坡1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15928	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板56板桥线	九龙观（谢家川1#）	27.91	二级	
15929	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	九里川#3台区	80.93	二级	
15930	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	刘岗1#	0	三级	本身不可接入
15931	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	熊湾7#	27.57	二级	
15932	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	马家嘴1#	167.33	一级	
15933	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	刘庄粮站1252006	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15934	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	前营村8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

15935	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡山寨四组1#	84.37	二级	
15936	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	下张7#（草场王2）	41.12	二级	
15937	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康团联一线康80线路	施坡一组2#（公）柱上变压器	20.86	二级	
15938	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	余起营10#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15939	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	马良锦福苑小区#3台区	252.73	一级	
15940	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	小营7#《小冲2》	16.47	二级	
15941	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	刘家4#	149.98	二级	
15942	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清联线水63线路	马家洲还建房二期	253.74	二级	
15943	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集29#（水厂）	257.27	一级	
15944	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	薛集05#（1组）	223.95	二级	
15945	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙吉联一线沙50	居委会七组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15946	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	姚庵五组2#（公）柱上变压器	29.02	二级	
15947	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	秦集6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15948	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	王家沟3#	12.96	二级	
15949	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV谷丰路线汾78线路	皮家洼2#	337.52	二级	
15950	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	菜园四组	141.64	二级	
15951	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	两河口#6台区	59.42	二级	
15952	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	前王4#1组	41.75	二级	
15953	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	余庄村11#（徐杨路）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15954	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	黄家寨4#台区	81.39	二级	
15955	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田线B线太57	高田六组3#（公）柱上变压器	198.49	二级	
15956	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	鲁衙五组4#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15957	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	粮管所1#-1	170.91	二级	
15958	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	向家店#1台区	83.26	二级	
15959	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊四组1	28.44	二级	
15960	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	陶湾3#	85.32	二级	
15961	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV长庄联线三道河分支南63线路	剪子沟七组公变太空山	10.73	二级	
15962	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	分水岭#2台区	41.24	二级	
15963	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	张岗3#	85.42	二级	
15964	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	温岗2#	0	三级	线路不可接入
15965	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	桐树店五组1#（公）柱上变压器	162.71	二级	
15966	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	郭营西	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15967	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	朱坡卫生院柱上变压器	93.62	二级	
15968	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柴岗11#台区（柴岗4组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15969	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	石黄6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15970	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV山泥联一线泥54	花木店果园（公）柱上变压器	80	二级	
15971	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何岗村6#	19.55	二级	
15972	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	雷家营8#台区	163.31	一级	
15973	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾村四组南	0	三级	线路不可接入
15974	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	方百堰台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15975	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	月当1#（卫庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15976	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	中陈岗移迁点	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15977	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	王城街道17#（王城）	252	二级	
15978	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康团联一线康80线路	施坡七组1#（公）柱上变压器	17.12	二级	
15979	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	吴家岭#1台区	44.87	二级	
15980	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	曹湾四组2#（公）柱上变压器	160	二级	
15981	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	徐湾4#（公）柱上变压器	80	二级	
15982	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	宋王村4#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15983	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	柴家庙村二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15984	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	黄湾1#	27.48	二级	
15985	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	楼子五组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15986	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	观音堂5#台区	58.37	二级	
15987	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	望粮山#1台区	26.88	二级	
15988	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	晋公庙村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15989	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV前湾线赤54	骆庄4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15990	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）财508线路	凡岗13#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15991	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	法龙8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
15992	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	范冲3#台区	23.22	二级	
15993	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	蒋湾村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15994	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	吴湾6#村变	34.59	二级	
15995	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	刘猴二组4#	107.22	二级	
15996	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	云台四组	10.43	二级	
15997	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柳堰9#台区（一组桥头）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
15998	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	凤凰7#	162.82	二级	

15999	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	熊集村三组2#	113.2	二级	
16000	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	小龙洲六组2#（公）柱上变压器	159.47	二级	
16001	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	石湾三组6#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16002	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	黄岗3#（刘庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16003	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	焦洼2#（小张湾）	13.39	二级	
16004	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	新庄四组（平林）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16005	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	刘岗村4#(孙庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16006	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV分路碑线金55	分路碑#2台区	160.56	二级	
16007	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	白竹#1台区	24.28	二级	
16008	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	蒋口#1台区	0	三级	线路不可接入
16009	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢三回线白64	窑湾十组5#公变	163.15	二级	
16010	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	杨家湾4#	71.3	二级	
16011	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	杜湾村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16012	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	何湾1#	14.64	二级	
16013	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	韩岗村4#	59.7	二级	
16014	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津街道11#（老街）	320.23	一级	
16015	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗姚棚4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16016	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	树头四组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16017	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	民政三组2#	80.74	二级	
16018	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畝四组	121.1	二级	
16019	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	李湾4#四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16020	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	坛楼一组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16021	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	贺岗10#台区	80.95	二级	
16022	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	唐吕11#（（9队北）	14.16	二级	
16023	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	白峪沟#5台区	5.49	二级	
16024	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	重阳#5台区	40.55	一级	
16025	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	杨冲村4#（肖庄）	80.81	二级	
16026	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王河2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16027	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	九屋一组6#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16028	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	莫家堽#6台区	62.64	二级	
16029	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV姚荣联一线（姚59-荣50）姚59线路	姚岗北街1#(切岗)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16030	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	襄郢2#（候闫二三组）	52.08	二级	
16031	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	马台5#	80.56	二级	
16032	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柴岗10#台区（刘冲）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16033	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	屠巷一组（公）柱上变压器	16.38	二级	
16034	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	高湾村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16035	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	玄虎#1台区	42.55	一级	
16036	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	安庄村1#(九组)	31.88	二级	
16037	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV水泥厂线双55线路	双坪街道3#	128.77	二级	
16038	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV上河线叶522	袁庄村一组2#	45.2	二级	
16039	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	包畈五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16040	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	横河#5台区	80.32	一级	
16041	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	石井冲7#	160.64	二级	
16042	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	申家冲4#	80.79	一级	
16043	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	竹园2#台区（魏言房后）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16044	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	船湾6组	0	三级	线路不可接入
16045	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联三线陶59	梁家四组1#（公）变压器	0	三级	本身不可接入
16046	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	凡庄村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16047	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	方集4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16048	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏高联一线魏543	台子湾五组柱上变压器	163.71	二级	
16049	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	杨集3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16050	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	仁义街公变I22#	320	一级	
16051	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	上坡6#台区（赵国政门口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16052	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	断缰#6台区	50.39	二级	
16053	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	钱湾五组2#	9.23	二级	
16054	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	凉水五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16055	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV落讴联线落58	杨棚七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16056	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	东吴14#（7队3）	32.16	二级	
16057	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	白湾14#（公）柱上变压器	241.62	二级	
16058	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	岗庙三组2#（公）柱上变压器	80	二级	
16059	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	黄龙庙村3#	0	三级	本身不可接入
16060	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳五回线卞528	剪刀沟1#公变	17.16	二级	
16061	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	纪洪7#	1.86	二级	
16062	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV高桥河线桥57	黄湾#2台区	0	三级	线路不可接入

16063	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	耿集村3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16064	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	西关村5#	160	二级	
16065	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	白龙庙2#	38. 81	二级	
16066	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶庄03#(武家营)	59. 37	二级	
16067	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联一线银城分支银66	彭家山1#	84. 08	二级	
16068	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	王庄6#（小王庄）	73. 99	二级	
16069	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	余庄7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16070	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	曹岗五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16071	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	星火街2#	195. 2	一级	
16072	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	玄虎#7台区	31. 11	二级	
16073	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	升石坪#7台区	80	二级	
16074	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	畜牧兽医服务中心	449. 3	一级	
16075	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳一回线水50线路	涌泉公租房	329. 66	二级	
16076	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	杜岗四组10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16077	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	李岗11#（东井）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16078	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	朱坡财政所（公）柱上变压器	187. 59	二级	
16079	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	长河#3台区	40. 49	二级	
16080	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	沮源#10台区	18. 27	二级	
16081	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	木林五组	337. 47	二级	
16082	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	王集北街1#（爱心超市门口）	0	三级	线路不可接入
16083	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	耿坡01#(上马家)	164. 51	二级	
16084	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳二回线漳68线路	邮政家属院柱上公变	22. 69	二级	
16085	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	宋湾3组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16086	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	杜河8#台区（柴岗路口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16087	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	杜沟1#	0	三级	线路不可接入
16088	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	花园小区三号公变167#	252	一级	
16089	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	王岗3#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16090	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	蒋家坡#3台区	24. 07	一级	
16091	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	大付庄村1#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16092	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	新庄四组（吴店）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16093	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	长岗7#台区	61. 37	二级	
16094	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	襄州区肖湾办事处机车1#柱上变压器	270. 59	二级	
16095	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	下郝湾9#	59. 34	二级	
16096	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联三线团50线路	王伙14#（公）柱上变压器	264. 82	二级	
16097	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光一回线河531	贾湖村5#	80. 77	二级	
16098	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	孔畈一组3#	0	三级	本身不可接入
16099	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李六组2#	84. 19	二级	
16100	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	温岗03#(村委会)	80	二级	
16101	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	马岗4#新农村	320. 4	二级	
16102	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	东风头#5台区	160. 11	一级	
16103	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	涂沟一组4#（公）柱上变压器	160	二级	
16104	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	甘河8#（任家沟）	80. 2	二级	
16105	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	五龙2#（毛坡队）	44. 32	二级	
16106	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	下新店4#	130. 92	二级	
16107	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	钟杨湾村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16108	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	方寨村1#	98. 3	二级	
16109	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	赵集5#8组学校	0	三级	本身不可接入
16110	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	胡家泉2#	38. 4	二级	
16111	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	邓棚2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16112	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	三官村10#（夹河西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16113	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	朱楼村6#	34. 6	二级	
16114	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	大周营4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16115	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	周楼2#台区柱上变压器	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16116	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	泉水村5#五组(2#)	40	二级	
16117	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过渡501线路	二堂#14台区	38. 51	二级	
16118	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	孟湾六组8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16119	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	陶湾村3#	52	二级	
16120	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	跑马岗6#台区	0	三级	本身不可接入
16121	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	小坦山4#	63. 03	二级	
16122	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	梅铺村1#	49. 26	二级	
16123	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	庙坪#13台区	63. 54	二级	
16124	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	庙坪#14台区	24. 27	二级	
16125	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆十一组16#（公）柱上变压器	164. 38	二级	
16126	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金桥沟#4台区	40. 15	一级	

16127	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	王岗四组7#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16128	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	刘家巷8#台区	0	三级	线路不可接入
16129	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	蜡烛山#1台区	80.01	二级	
16130	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	文笔峰4#公变	0	三级	线路不可接入
16131	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	黄渠7#（2、3组）	151.02	二级	
16132	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	程河10#	198.29	二级	
16133	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	大垭#2台区	14.38	二级	
16134	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	九仙观五里街变压器	308.38	二级	
16135	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	郭营2#台区1262091	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16136	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	王家坑1#	81.6	二级	
16137	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV田大联一线田57	张弓#1台区	66.75	二级	
16138	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	松树坡3#8组	5.3	二级	
16139	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	九仙观八组变压器	83.03	一级	
16140	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡#6台区	0	三级	线路不可接入
16141	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	闫坡1#	18.14	二级	
16142	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	黄岗2#（316国道旁）	80.02	二级	
16143	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	交警二中队公变77#	80	二级	
16144	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	孙蔡四组公变变压器	10.62	二级	
16145	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16146	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	蜡烛山#5台区	80	二级	
16147	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	关冲村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16148	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	巡检司9#（后坪）台区	193.73	二级	
16149	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	大林#8台区	0	三级	本身不可接入
16150	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	洞山寺村	28.97	二级	
16151	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	水田坪2#	34.43	二级	
16152	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	西赵湖二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16153	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	下张3#（下顺）	80	二级	
16154	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	小河沟#1台区	54.95	二级	
16155	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	杜坡村2#（二组）	165.03	二级	
16156	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	东吴#7（7队）	9.6	二级	
16157	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	陈店村7#（七组）	160.27	二级	
16158	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	打拌岗4#	281.08	二级	
16159	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	古桥二组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16160	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	陈楼一组7#	19.06	二级	
16161	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心七组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16162	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	殷家冲3#	0	三级	本身不可接入
16163	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	唐吕#10（（11队）	124.17	二级	
16164	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	襄州区肖湾办事处机车3#柱上变压器	258.58	二级	
16165	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	杨坡9#	0	三级	线路不可接入
16166	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	崔庄村8#	40	一级	
16167	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	云旗山#3台区	82.11	二级	
16168	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	三里桥4#	284.35	二级	
16169	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV樊阳线光55	杨寨8#	79.6	二级	
16170	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	杨林五组2#台区	40.51	二级	
16171	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗村2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16172	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	郭营5#台区（2组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16173	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	肖集7#1组	258.14	二级	
16174	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	河南坪#3台区	0	三级	线路不可接入
16175	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	西村10组6#400KVA（公）柱上变压器	307.87	二级	
16176	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	刘岗4#	0	三级	本身不可接入
16177	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV米油二线米81	孙庄村委会四组（公）柱上变压器	160.01	一级	
16178	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	罗庄3#	0	三级	本身不可接入
16179	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	梅庄5#	80.01	二级	
16180	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	铜山村2#	80.52	一级	
16181	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	柏集3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16182	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	台子湾四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16183	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花60花庄线	花庄一组2#	82.87	一级	
16184	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	韩家坪#6台区	121.68	二级	
16185	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶吉联一线叶512	方湾一组南	87.95	二级	
16186	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	郝湾4#	32.94	二级	
16187	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	梁庄村120706	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16188	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天朝一回线天515	枫香坪#4台区	40.4	二级	
16189	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畝配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	申家冲3#	46.9	二级	
16190	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	七里扁#5台区	81.82	二级	

16191	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳六回线卞527线路	水镜社区北院3#	14. 53	二级	
16192	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	大冲六组（公）柱上变压器	65. 95	二级	
16193	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	刘家沟三级站2#	83. 74	二级	
16194	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	余沟2#（二房新庄）	143. 66	二级	
16195	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	方湾村1#一组120818	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16196	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	大王岗村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16197	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV排子河线石54	宏道2#台区(四组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16198	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	曾家店2#公变	84. 18	二级	
16199	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	三官村2#（肖庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16200	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口八组2#	80. 11	二级	
16201	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	九家河4#公变	48. 17	二级	
16202	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	陶巷1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16203	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	任岗村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16204	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	黄河八组（公）柱上变压器	13. 03	二级	
16205	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	罗湾02#(闫庄)	9. 45	二级	
16206	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	杜寨村3#（罗庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16207	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	秦庄4#	0	三级	线路不可接入
16208	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	杨家湾8号	0	三级	本身不可接入
16209	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	王家坪5#台区（马家埡）	65. 2	二级	
16210	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	简坡11#新农村	232. 33	二级	
16211	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	孙王营6#九组	140. 57	二级	
16212	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV白腊一回线腊705	白庙六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16213	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	黄营村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16214	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村6#	18. 21	二级	
16215	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	长坪政府台区	269. 24	一级	
16216	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	古乐寺4#	126. 03	二级	
16217	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	信家沟4#	24. 88	二级	
16218	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	机车社区四区4#公变柱上变压器	257. 53	二级	
16219	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	汤岗8#（蔡家）	12. 76	二级	
16220	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	总场1#台区	156. 8	二级	
16221	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	公用3#台区1254091	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16222	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	清水店二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16223	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	董王08#(张庄西)	8. 78	二级	
16224	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	卢岗四五组7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16225	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	望岗村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16226	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	谭庄一组6#（公）柱上变压器	225. 73	一级	
16227	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	桃园一组3#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16228	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	老范4#（老范四组）	15. 29	二级	
16229	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	日化厂公变	15. 6	二级	
16230	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV物流南线米88	朱庄10#（福源塘）公变	172. 29	二级	
16231	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	袁湾4#	16. 31	二级	
16232	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陶岗1#	131. 16	二级	
16233	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	姜营4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16234	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	良种场九组变压器	0	三级	线路不可接入
16235	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	（94D）大西街2#	264. 12	一级	
16236	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	仓房1#	124. 62	二级	
16237	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	老街7#	165. 66	二级	
16238	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	古桥八组10#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16239	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	李庄村7#（李庄八组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16240	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	高集社区4#（马武街道西）	105. 51	二级	
16241	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	鲍湾5#	81. 37	二级	
16242	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	机车社区六区1#公变柱上变压器	252. 63	二级	
16243	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	上张9#	35. 64	二级	
16244	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	长营村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16245	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集27#(胜利北)	265. 59	一级	
16246	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	路	肖营12#	274. 35	二级	
16247	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	夏庄村4#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16248	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	张湾4#	25. 9	二级	
16249	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	莲花七组（公）柱上变压器	19. 99	二级	
16250	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	新建二组1#（公）柱上变压器	80	二级	
16251	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	长乐二组2#	0	三级	线路不可接入
16252	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	郭海五组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16253	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	张畈6#5组2	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16254	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董广一回线董510	饲料公司（公）柱上变压器	271. 6	二级	

16255	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	四新6#	76.64	二级	
16256	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	三岔#3台区	0.59	二级	
16257	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚店02#（粮站）	79.23	二级	
16258	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	郝岗3#	0	三级	线路不可接入
16259	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村4#	8.59	二级	
16260	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	小河沟#2台区	52	二级	
16261	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	蒋口#3台区	0	三级	线路不可接入
16262	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	康湾二组2#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16263	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	仁合#3台区	34.95	二级	
16264	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	李岗村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16265	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	尚庄2#	64.24	二级	
16266	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邹湾2#	0	三级	线路不可接入
16267	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	十字冲#4台区	10.15	二级	
16268	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	宋闸路口（公）柱上变压器	93.45	二级	
16269	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV樊阳线光55	杨寨7#	51.95	二级	
16270	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	吴店社区居委会	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16271	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	茶棚九组13#台区	160	一级	
16272	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	石门5#	80	二级	
16273	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	胡坪二组3#	145.97	二级	
16274	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	卢岗村6#（6组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16275	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	郭海五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16276	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	云旗山#1台区	81.23	二级	
16277	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	大营#4（孙湾）	33.27	二级	
16278	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	毕庄2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16279	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	詹冲村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16280	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	黄河村1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16281	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	秦庄村2#（卫生院）	45.94	二级	
16282	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	道场坪#2台区	65.28	二级	
16283	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	方集2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16284	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨一组2#变压器	80.67	一级	
16285	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	白马村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16286	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	王营村6#	110.04	二级	
16287	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联B线马65	伙牌1#（村委会）	146.86	二级	
16288	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	柏营5#8组	0	三级	本身不可接入
16289	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	雷家牌坊村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16290	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	公溪沟#5台区	20.74	二级	
16291	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛浴线薛58	店子坪2#公变	7.07	二级	
16292	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	王营2#	0	三级	线路不可接入
16293	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津村4#	204.02	一级	
16294	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	东风头#1台区	57.24	二级	
16295	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	石河五组柱上变压器	0	三级	本身不可接入
16296	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	齐心十组（公）柱上变压器	55.47	二级	
16297	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	八斗坪#8台区	58.97	二级	
16298	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	茶树坪#5台区	20.62	二级	
16299	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	汉江6#	227.24	二级	
16300	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	向家店#5台区	56.64	二级	
16301	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	九集充电桩	320.07	一级	
16302	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	新集街道6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16303	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	周湾#5-1台区	16.48	二级	
16304	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	山河七组2#	80.04	二级	
16305	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	熊集村王家8#（公）柱上变压器	93.86	二级	
16306	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	洪山头9#（大队部）公变	0	三级	本身不可接入
16307	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	申家营2#	80	二级	
16308	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	太山庙7#	40	二级	
16309	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	罗岗村2#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16310	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	宏发公司门口公变	207.99	二级	
16311	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	柳铺2#	39.16	二级	
16312	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	水田坪#1台区	0	三级	线路不可接入
16313	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	辛店岗2#	0	三级	本身不可接入
16314	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	刘官3#4组	26.47	二级	
16315	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	郑岗村11#（十里）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16316	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）赤55	长坊2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16317	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	马虎桥2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16318	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	南湾2#	17.44	二级	

16319	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	大石岬5#公变	0	三级	线路不可接入
16320	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	肖堰卫生院台区	283.28	二级	
16321	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	左庄4#	80.23	二级	
16322	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙9#台区(财政所门口)	92.57	二级	
16323	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	禹岗5#	157.47	二级	
16324	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	郭海3组#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16325	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏油联线魏545	云湾村10#	274.43	二级	
16326	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	梁堰四组2#100kVA	67.85	二级	
16327	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	新庄5#	0	三级	线路不可接入
16328	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	矿产公司	21.62	一级	
16329	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	水库#1台区（黄堡）	0	三级	线路不可接入
16330	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	财政局家属楼公变92#	252	一级	
16331	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	新中六组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
16332	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	化工路公变10#	191.48	一级	
16333	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	大兴洲2#台区	40	二级	
16334	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线762	七方社区17#（王冲路口）	227.34	二级	
16335	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	大树扒3#	41.33	二级	
16336	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变14#（计生办）	252.88	一级	
16337	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	安庄村5#（彭家二组）	16.31	二级	
16338	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	方集8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16339	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	横溪#13台区	16.1	二级	
16340	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	龚咀4#	264.46	二级	
16341	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	高庄小学2#(公)柱上变压器	269.16	二级	
16342	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	园丁村一号公变231#	252	二级	
16343	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	胡湾6#台区	0	三级	本身不可接入
16344	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	西乡三组6#（公）柱上变压器	80	一级	
16345	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	周家6#	0	三级	本身不可接入
16346	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	龚畈3#	160.9	二级	
16347	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	周家3#	151.24	二级	
16348	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	大桥路加油站公变71#	290	一级	
16349	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	黄棟树4#	57.8	二级	
16350	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	符庄3#10组	18.81	二级	
16351	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联一线（财602-峪57）峪57线路	蒋岗3#	0	三级	线路不可接入
16352	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	宋营村7#	69.09	二级	
16353	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	小横山2#公变	40.23	二级	
16354	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	曹冲村8#（李咀）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16355	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	张桥村3#	10.3	二级	
16356	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	八斗坪#6台区	155.48	二级	
16357	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	余畈七组1#	82.13	二级	
16358	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联四线团63	邓城12#（公）柱上变压器	87.41	二级	
16359	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV桥金联线金60	古泉沟#6台区	28.63	二级	
16360	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	街道公用7#（兴隆）	28.73	二级	
16361	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳五回线卞528	剪子沟10#公变	0	三级	本身不可接入
16362	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	红星2#公变	266.26	二级	
16363	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张岗村九组9#	23.12	二级	
16364	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	八里岔5#	0	三级	线路不可接入
16365	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	曹湾五组8#（公）柱上变压器	146.83	二级	
16366	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	华岗三组2#柱上变压器	40	二级	
16367	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	朱砂三组台区	0	三级	线路不可接入
16368	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	武家嘴3#台区	80.32	一级	
16369	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	秦庄2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16370	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	简坡4#余营	297.55	二级	
16371	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	翟庄1#	0	三级	本身不可接入
16372	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	二堂#4台区	40.2	二级	
16373	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	葫芦滩5#台区	25.39	二级	
16374	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	白马五组（公）柱上变压器	42.16	二级	
16375	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	腰铺3#	82.31	二级	
16376	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	新河村3#三组(1#)	76.86	二级	
16377	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	王庄2#（杨棚）	48.18	二级	
16378	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	法龙6#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16379	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	船湾安置点公变	260.23	一级	
16380	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	星伙4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16381	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	罗岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16382	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百二回线歇56	歇马街#5台区	47.16	二级	

16383	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	贾岗村6#（蛮子营一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16384	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	小洲子4#台区	52.69	二级	
16385	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村20#	201.8	二级	
16386	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	竹园12#台区（新农村广场）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16387	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	三王村6#(河坑)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16388	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	姜新五组3#（公）柱上变压器	17.95	二级	
16389	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV太姚联一线（太54-姚56）姚56线路	公用7#(太平ID)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16390	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	西郊移民点	44.16	二级	
16391	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	陈河一组2#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16392	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石桥11#台区（三队）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16393	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	柏营1#5组	0	三级	本身不可接入
16394	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	马道池4#	81.37	一级	
16395	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	花园村1#（国道边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16396	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	陈埠村9#	0	三级	本身不可接入
16397	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	打拌岗1#	42.8	二级	
16398	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	汤冲村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16399	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	王楼8#（吉庄2）	0	三级	本身不可接入
16400	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	陈寨村5#（陈寨五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16401	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	汪家井一组	19.44	二级	
16402	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村24#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16403	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	泉眼6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16404	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	薛集12#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16405	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安60安集线	大埠口8#台区	209.76	二级	
16406	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	大巷子公变	66.45	二级	
16407	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	西冲1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16408	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	双楼四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16409	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	大桥五六组2#公变	7.79	二级	
16410	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	仙管区公变1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16411	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	耿集公用8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16412	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	高公3#（农科所）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16413	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	九仙观二组	0	三级	线路不可接入
16414	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV团赵线团62	张桥7#（公）柱上变压器	128.96	二级	
16415	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	王营村13#	80.28	二级	
16416	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	田湾06#(胡眼)	0	三级	本身不可接入
16417	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	杨榜村3#	0	三级	本身不可接入
16418	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	槐树4#(三组)	83.15	一级	
16419	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	简家坪#9台区	34.29	二级	
16420	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	闻堰六组100(公)柱上变压器	66.09	二级	
16421	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	羊五#3台区	66.8	二级	
16422	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	付王2#台区（付王南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16423	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	李店1#（一队）	59.77	二级	
16424	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	刘官1#3组	53.52	二级	
16425	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	连三坡五组1#	160.02	二级	
16426	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陶王岗7#	81.08	二级	
16427	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	刘寨居委会1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16428	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴乐街道3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16429	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	高坪7#公变	40.85	二级	
16430	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	石柱河4#公变	29.44	二级	
16431	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	太山庙14#	0	三级	本身不可接入
16432	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	李洼村一组2#	22.06	二级	
16433	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	易岗08#(8组段垅)	108.3	二级	
16434	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联二线谷63线路	太坪坊1#	262.07	二级	
16435	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	章洲1#（公）柱上变压器	69.12	二级	
16436	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	毕庄1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16437	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张59	张集村12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16438	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	陈河三组3#（公）柱上变压器	83.82	二级	
16439	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	龙王冲村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16440	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	春陵七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16441	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	五里桥3号（韩岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16442	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	水田1#	80.05	二级	
16443	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	松树坡7#3组	0	三级	本身不可接入
16444	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	南漳站台区变压器	15.68	一级	
16445	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	泰山庙7#	271.59	一级	
16446	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐庄七组(公)柱上变压器	30.39	二级	

16447	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	郝湾1#	0	三级	本身不可接入
16448	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	南岗村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16449	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	蒋湾村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16450	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	油山#3台区	80. 2	一级	
16451	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	新桥3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16452	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	范湾村4#	80	二级	
16453	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	清滩#1台区	80. 02	一级	
16454	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	马棚村四组6#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
16455	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	许营五组1#公变	253. 22	二级	
16456	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	圣埡#5台区	40. 21	二级	
16457	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垱八组4#	52. 37	二级	
16458	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	姚庵一组3#（公）柱上变压器	160	一级	
16459	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	刘家沟5#	77. 54	二级	
16460	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	安家泵站1#	103. 25	二级	
16461	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	倒座庙2#	27. 64	二级	
16462	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳三回线卞516	安监局公变	27. 54	二级	
16463	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	赵当村11#	80	一级	
16464	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陈湾1#	124. 58	二级	
16465	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	宜城工大2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16466	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	胡庄4#（太平）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16467	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	武岗陈庄2#台区126036	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16468	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	庙坪#7台区	169. 32	二级	
16469	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	沮源#1台区	160. 02	一级	
16470	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	十字冲#2台区	80. 24	一级	
16471	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	上湾5#	80. 01	二级	
16472	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板56板桥线	板桥坪4#	9. 42	二级	
16473	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	岳畈七组公变	0	三级	线路不可接入
16474	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	王大桥5#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16475	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	车站巷2#公变	132. 74	二级	
16476	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	老街村6#（后营）	68. 58	二级	
16477	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	文湾3#8组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16478	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	乔营一组西（公）柱上变压器	272. 09	二级	
16479	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	付家营8#	0	三级	本身不可接入
16480	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	纪洪12#	138. 24	二级	
16481	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	龙兴寺村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16482	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	周庄西2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16483	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村朱湾2#	52. 04	二级	
16484	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	莺河三组6#	81	二级	
16485	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	杨岗南街1#（南街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16486	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳六回线漳58线路	食品公司公变	368. 78	二级	
16487	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱62线路	公用10#	161. 8	二级	
16488	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	光化所北侧125 #	200	一级	
16489	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	洪山嘴12#	61. 47	二级	
16490	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	后畈村8#	53. 3	二级	
16491	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	青龙湾4#公变	81. 95	二级	
16492	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄠一回线白58	南街公用2#	272. 08	二级	
16493	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	峡口#4台区	61. 47	二级	
16494	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（A闻57-B闻59）A闻57线路	文畈18#	89. 52	二级	
16495	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	官营五组	80	二级	
16496	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	程冢6#	0	三级	线路不可接入
16497	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	张寨10#	0	三级	线路不可接入
16498	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联二线谷63线路	太平坊23#	271. 24	二级	
16499	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	舞旗山三组	0	三级	线路不可接入
16500	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄岗七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16501	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	严湾村二组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16502	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	叶庄村8#	0	三级	线路不可接入
16503	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	木林九组2#	69. 22	二级	
16504	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV排子河线石54	石桥2#台区(派出所对面)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16505	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	孙楼村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16506	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	吉河一村南	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16507	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	岗庙六组10#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
16508	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	焦洼6#（小张湾新）	0	三级	本身不可接入
16509	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	王庄2#（孟庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16510	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保一回线黄56	三溪沟#7台区	141. 41	二级	

16511	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	寺坪街#3台区	0	三级	线路不可接入
16512	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东56镇直线	政府2#公变	2. 25	二级	
16513	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	邹家院#4台区	41. 61	二级	
16514	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	石咀子1#	22. 46	二级	
16515	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	向湾2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16516	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	花栎树包#1台区	24. 34	二级	
16517	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	高院1#	25. 33	二级	
16518	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	上泉坪村5#	35. 07	二级	
16519	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	上泉坪村8#	122. 64	二级	
16520	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	齐集村委会	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16521	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	文老柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16522	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	彭梁11#(上王家)	74. 72	二级	
16523	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	土桥8#	161. 83	二级	
16524	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	何湾三组9#(公)柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16525	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	井湾3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16526	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	茹湾村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16527	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	庙岗5#	72. 34	二级	
16528	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	黄龙观2#（公）柱上变压器	80	二级	
16529	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	余刘村15#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16530	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	黄庙十一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16531	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	川山#5台区	40. 86	一级	
16532	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	霍庄二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16533	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	卞岗三组6#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
16534	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联一线韩74	一鼎台区	267. 79	一级	
16535	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪54	牧场2#	0	三级	本身不可接入
16536	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	机场路变压器厂对面公变72#	252	二级	
16537	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	王庄4#（余庄）	0	三级	本身不可接入
16538	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV段湾线梁61	宋湾社区6组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16539	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	小坦山5#	21. 47	二级	
16540	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	白庙村五组120819	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16541	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	湾子#8	35. 83	二级	
16542	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	庙儿岗2#台区	40. 87	二级	
16543	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	龙兴一组2#-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16544	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	联合七组1#	33. 65	二级	
16545	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	朱洲6#	153. 82	二级	
16546	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	两河口#4台区	87. 72	二级	
16547	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	闫坡村6#（中心小学）	250. 41	二级	
16548	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	江营村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16549	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	小河沟#3台区	18. 1	二级	
16550	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	气象局门口公变194#	240	二级	
16551	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	方冲9#10组	0	三级	本身不可接入
16552	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	毛梁六组（公）柱上变压器	117. 27	二级	
16553	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏高联一线魏543	台子湾四组2#（公）柱上变压器	320. 32	二级	
16554	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	高脚顶5#公变	40. 12	一级	
16555	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳五回线卞528	凤凰小区公租房2#变	20. 71	二级	
16556	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	三房村1#(一组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16557	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	邓林二组4#	81. 06	二级	
16558	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	聂营8#（公）柱上变压器	157. 03	二级	
16559	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	文湾10#1组	123. 9	二级	
16560	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	杨家岭#1台区	41. 09	二级	
16561	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	赵集2#6组	0. 22	二级	
16562	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	五龙寺五组变压器	40. 51	一级	
16563	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	宋家湾#3台区	40	一级	
16564	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	过渡湾#1台区	14. 48	二级	
16565	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	冷家沟4#	3. 74	二级	
16566	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	法龙5#柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16567	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明五回线郑65	襄城区财政局公变	160	一级	
16568	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	舞旗山一二组公变	0	三级	线路不可接入
16569	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	胡巷村五组3#（公）柱上变压器	218. 32	二级	
16570	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	平林街道13#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16571	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	朱杨6#台区（高小海老屋门口）	193. 49	二级	
16572	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	三王02#(宋营)	80. 01	二级	
16573	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV水泥厂线双55线路	双坪街道	180. 71	一级	
16574	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	高店村7#（高店南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

16575	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV竹林口线马59	深溪河#6台区	80.41	二级	
16576	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	湾子10#	60.61	二级	
16577	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	峰岭沟（大柳树）	40.62	二级	
16578	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	春园路25#家属院（公）柱上变压器	161.69	二级	
16579	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	汤河6#（孟子场）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16580	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联二线（王60-丁62）王60	王城三组2#	80	二级	
16581	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	张园八组1#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
16582	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	简坡5#车站南	81.03	二级	
16583	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联一线东84	樊坡（南变）	128.04	二级	
16584	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	宋营1#4组	148.96	二级	
16585	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	新集居民2#（公）柱上变压器	17.22	二级	
16586	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	玻纤2#	12.68	二级	
16587	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	黄潭五官山	0	三级	线路不可接入
16588	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	花园村5#（小王庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16589	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	范湾村2#	80.36	二级	
16590	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	许湾6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16591	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV青龙线琚61	青龙村7#（民源）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16592	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	三中家属院（公）柱上变压器	273.54	一级	
16593	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	邓湖5#	83.49	二级	
16594	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	胜丰居委会2#变压器	252	二级	
16595	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪54	牧场3#台区	0	三级	本身不可接入
16596	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	凉水一组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16597	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	平林九组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16598	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	寇集3#	52.7	二级	
16599	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	白营村4#	47.63	二级	
16600	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	两峪#2台区	134.06	二级	
16601	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	杜岗村12#（九组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16602	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	春陵八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16603	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	杜河9#台区（杜家河）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16604	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	卸山五组9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16605	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	纪洪1#	80.4	二级	
16606	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村7#	205.32	二级	
16607	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	十字#1台区	8.73	二级	
16608	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	付湾3#	19.89	二级	
16609	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	柏桥4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16610	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	武湖三组#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16611	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	松树沟4#（栗家堰）台区	40.01	二级	
16612	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	高湾三组（公）变压器	50.59	二级	
16613	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村18#	252	二级	
16614	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	苏家寨#4台区	23.97	二级	
16615	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	段营村八组9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16616	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	台子湾三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16617	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	周寨十一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16618	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡#12台区	0	三级	线路不可接入
16619	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	莲花堰7#台区	80.03	二级	
16620	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	信家沟2#	77.57	二级	
16621	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	桂花沟2#	40.37	二级	
16622	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	官沟村7#	115.75	二级	
16623	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	莫岗新区（公）柱上变压器	156.07	二级	
16624	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	过渡湾#4台区	28.12	二级	
16625	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	莫岗一组3#（公）柱上变压器	55.45	二级	
16626	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	寺坪街#12台区	0	三级	线路不可接入
16627	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	柳林五组5#（公）柱上变压器	115	二级	
16628	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	黄家金岗三组2#（公）柱上变压器	315.28	二级	
16629	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV工业园线汉55	中心16#（JD）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16630	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	方营村7#	40	二级	
16631	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	船湾3#公变	0	三级	线路不可接入
16632	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	余套一组#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16633	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	洪庙九组（公）柱上变压器	141.89	二级	
16634	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	洪庙三组（公）柱上变压器	10.18	二级	
16635	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	朱砂#4台区	17.95	二级	
16636	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	杨家湾#1台区	105.58	二级	
16637	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	庙垭#1台区	36.8	二级	
16638	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联一线（财602-峪57）峪57线路	峪山12#	0	三级	线路不可接入

16639	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柳堰6#台区（2、3组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16640	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	新庄七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16641	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16642	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧治河变电站	10kV桥尧联二线尧58	笔架#5台区	88.22	二级	
16643	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	白集11#4组	0	三级	本身不可接入
16644	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶家11#（1组）	35.72	二级	
16645	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	缙丝厂2#公变	27.15	二级	
16646	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	黄岗6#（周岗）	19.54	二级	
16647	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	赵营1#	0	三级	线路不可接入
16648	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花60花庄线	花庄老派出所台区	170.24	一级	
16649	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	后畈村15#（加）	270.51	二级	
16650	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	姜岗2#（杨庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16651	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	王楼3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16652	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	孙王营2#三组	325.53	二级	
16653	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙10#台区（商场）	198.83	二级	
16654	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	加岗2#台区（2.4组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16655	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	砂石路2#公变	252.05	二级	
16656	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	赵家山#5台区	72.01	二级	
16657	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	孙寨#5（兴隆寺）	10.25	二级	
16658	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明五回线郑65	化工机械厂（公）柱上变压器	160	一级	
16659	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	朱家寨3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16660	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	畜牧场2#	80.16	二级	
16661	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	张档5#（下尤房）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16662	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	胡湾7#台区	0	三级	本身不可接入
16663	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	王岗村9#	15.38	二级	
16664	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	东街2#（交管站）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16665	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	原种厂7#（原砖厂照明）	81.01	二级	
16666	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV烟厂B线樊84	中天爱百颗粒剂厂生活2#柱上变压器	331.98	二级	
16667	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	新庄七组（平林）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16668	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	朱砂#3台区	80.36	一级	
16669	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	乔庄3#（张滩五组）	160.03	二级	
16670	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV生活区线东61线路	县厂1#	80.03	二级	
16671	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	李文成6#	80	二级	
16672	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	商业局#3台区	432.93	二级	
16673	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	徐营3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16674	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV排子河线石54	宏道3#台区（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16675	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	柴园#4台区	80.96	二级	
16676	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	新庄二组（吴店）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16677	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	施营村5#	34.2	二级	
16678	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	大东门铁路东公变201#	160	二级	
16679	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	东吴5#（芝麻岗新）	6.27	二级	
16680	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾二组3#	15.87	二级	
16681	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	朱家厂#4台区	0	三级	线路不可接入
16682	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	杜岗3#	53.8	二级	
16683	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	杨柳4#	40.31	二级	
16684	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联三线陶59	梁家村二组（公）柱上变压器	3.77	二级	
16685	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	杨湾三组3#台区	161.54	一级	
16686	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村19#	117.4	二级	
16687	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联三线贞608	黄家二组5#（公）柱上变压器	326.13	二级	
16688	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联二线叶621	四方工业园西	252	一级	
16689	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	鹿钱路七组台区125406(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16690	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	牌坊三组3#（公）柱上变压器	1.64	二级	
16691	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	龙坪#11台区	324.78	一级	
16692	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥一组2#（公）柱上变压器	32.29	二级	
16693	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	胡家台1#台区	80.01	二级	
16694	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	武岗陈庄126035	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16695	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	赵营村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16696	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	松树堡#1台区	73.75	二级	
16697	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	曾陈3#5组	16.45	二级	
16698	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	苍坪村2#	32.92	二级	
16699	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	高台铺6#	40.4	二级	
16700	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	郑畈六组1#变压器	81.77	一级	
16701	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	晨光3#	30.56	二级	
16702	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	琚庄村2#（磷肥厂）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

16703	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集06#(黄家渠道)	200. 08	二级	
16704	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	周桥5#（周桥南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16705	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚店08#(3-4队)	9. 39	二级	
16706	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	杨湾4#6组	200	二级	
16707	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张岗村1#公变	83. 85	二级	
16708	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	陈集11#	47. 31	二级	
16709	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16710	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	余庄村13#（丁王庄路口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16711	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	崔岗1#台区(大队)	119. 96	二级	
16712	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陈湾6#	21. 49	二级	
16713	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	盘龙#4台区	22. 98	二级	
16714	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	池岗5#	248. 52	二级	
16715	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	秦集1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16716	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	后庄4#	20	二级	
16717	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	王李岗5#	0	三级	线路不可接入
16718	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲三组2#(公)柱上变压器	6. 1	二级	
16719	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	双龙一三组2-	0	三级	线路不可接入
16720	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	刘台八组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16721	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子埡变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	九里岗6#公变	81. 62	二级	
16722	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变15#（镇中学）	272. 99	一级	
16723	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	沈营9#一组2	160. 81	二级	
16724	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	白马山1#	324. 67	一级	
16725	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口六组2#	130. 49	二级	
16726	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	贺岗5#	80. 3	二级	
16727	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店埡变电站	10kV马段联线店59分支线	望粮山#7台区	82. 29	二级	
16728	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	曹庄1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16729	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	江营村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16730	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	韩岗村2#	137. 38	二级	
16731	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	千柏八组3#	145. 27	二级	
16732	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	溪峪#5台区	54. 75	二级	
16733	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	向家湾12#台区	40. 84	二级	
16734	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	邱家楼1#	258. 92	二级	
16735	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	锅炉厂门口西边公变36#	252	一级	
16736	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	罗岗1#（罗岗）	126. 99	二级	
16737	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	唐吕1#（三队）	121. 14	二级	
16738	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	升石坪#2台区	59. 02	二级	
16739	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	前王2#6组	0	三级	本身不可接入
16740	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	张铁炉2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16741	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	双泉六组	43. 95	二级	
16742	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板56板桥线	九龙观3#台区	62. 76	二级	
16743	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	双柏树7#台区	0	三级	本身不可接入
16744	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	文笔峰村公变	128. 89	二级	
16745	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	铁路泰安路家属院（公）柱上变压器	203. 82	二级	
16746	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	杨集三组5#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16747	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	李桥村六组(梁集)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16748	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	法龙街道9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16749	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	吴集8#台区（田明发房后）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16750	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	韩堂2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16751	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	梁咀1#	22. 72	二级	
16752	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	西马#7（马岗）	54. 01	二级	
16753	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	耿集街道4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16754	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	张蓬3#	131. 25	二级	
16755	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	张巷#2（张巷）	12. 93	二级	
16756	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	胡营3#4组	121. 11	二级	
16757	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	过渡湾#3台区	26. 88	二级	
16758	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	赵家山2#	80. 8	一级	
16759	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV朱莲联线莲64	雷河街道公用变5#	84. 31	二级	
16760	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	七里冲7#	60. 97	二级	
16761	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	朱集6#	0	三级	本身不可接入
16762	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	贾湾7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16763	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	柳林3#	26. 86	二级	
16764	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	袁冲3#	0	三级	本身不可接入
16765	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	丁楼1#	80	二级	
16766	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	梁堰七组2#	126. 34	二级	

16767	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	后岗7#四组	74.01	二级	
16768	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	胡家井8#	162.18	二级	
16769	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	官斗#12台区	81.16	一级	
16770	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	顺正河二组3#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16771	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	刘营村1#	0	三级	本身不可接入
16772	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	季莲七组2-	30.2	二级	
16773	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	化工三厂公变89#	75	一级	
16774	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	赵集1#9组	160	二级	
16775	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16776	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	重阳#1台区	237.35	二级	
16777	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	下河3#	135.96	二级	
16778	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	夏家寨1#	5.64	二级	
16779	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	南王1#	40.37	二级	
16780	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	潮水#3台区	26.8	二级	
16781	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	太平桑园6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16782	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	袁庄村9#	160.08	一级	
16783	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	开发区5#公变	268.01	二级	
16784	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁保联一线翁523	叶家湾社区#2台区	171.81	二级	
16785	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	陈岗4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16786	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	陈岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16787	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	五龙1#	40.01	二级	
16788	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	安沟1#（安沟--）	81.3	二级	
16789	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	大树垭#5台区	5.92	二级	
16790	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	柳林4#	135.1	二级	
16791	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	王庄5#（1组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16792	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	学府路公变	50.28	一级	
16793	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联一线银城分支银66	莫家河1#	260.41	二级	
16794	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	竹林桥9#台区	0	三级	本身不可接入
16795	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	杨坡九组	20.8	二级	
16796	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	贾沟村6#	80	二级	
16797	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	重阳#5-1台区	142.55	二级	
16798	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	蒜园2#（2组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16799	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联二线魏552	蔡庄二组3#（公）柱上变压器	254.82	一级	
16800	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	简家坪#18台区	73.85	二级	
16801	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	蒋峪#3台区	0	三级	线路不可接入
16802	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	泉水埡（五里墩2#台区）	40.38	一级	
16803	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康团联一线康80线路	施坡二组2#（公）柱上变压器	10.68	二级	
16804	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	鸿雁河4#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16805	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	莲花堰3#	79.8	二级	
16806	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	茶庵#1台区	27.12	二级	
16807	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	两峪#5台区	150.03	二级	
16808	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	敖坡村7#（十一组）	160.84	二级	
16809	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	南元5#	0	三级	线路不可接入
16810	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	生铁炉村4#(四组)	54.81	二级	
16811	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	谢营8#	0	三级	线路不可接入
16812	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	段湾三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16813	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	化肥院北公变199#	252	一级	
16814	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	杨榜村8#	77.12	二级	
16815	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	张嘴3#四组	107.66	二级	
16816	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	裴家桥10#	34.37	二级	
16817	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	赵山9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16818	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	竹条十字街2#(公)柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16819	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	古林坪2#	0	三级	线路不可接入
16820	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	高湾三组8#（公）柱上变压器	7.47	二级	
16821	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	总督包9号台区	163.25	二级	
16822	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	三合3#	22.34	二级	
16823	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	谷山广场小区二期#2台区	512.08	二级	
16824	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞公祠线庞65	王家洼三组（公）柱上变压器	160	二级	
16825	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	张畈5#1组	80.14	二级	
16826	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	茹湾村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16827	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	邓岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16828	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	申家楼1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16829	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	公用4#	56.51	二级	
16830	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	土地岭3#	0	三级	线路不可接入

16831	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV紫官联线（紫58-官58）官58线路	官坊2#	103.77	二级	
16832	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV天马联一线马57	双坪#2台区	139.67	二级	
16833	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	秦家畈3#	41.49	二级	
16834	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	尤岗二组3#公变	16.9	二级	
16835	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	吉河居委会十一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16836	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	龚洲中洲四组（公）变压器	104.77	二级	
16837	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	陡山村	76.73	二级	
16838	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	黄祠5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16839	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	路	棉花管理站12	83.29	一级	
16840	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	梁庄一组2#（公）柱上变压器	13.4	二级	
16841	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	武坡三组4#公变	320.02	二级	
16842	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	晋公庙村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16843	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	必位岗村5#	0	三级	本身不可接入
16844	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16845	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	文笔峰（久通）公变	129.23	二级	
16846	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	秦岗村3#（街北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16847	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	红马庙2#	0	三级	本身不可接入
16848	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	袁庄1#（赵庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16849	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	四中队3#台区（安阳口5组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16850	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	耿寨04#（东庄）	135.39	二级	
16851	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	刘家沟1#	80.79	二级	
16852	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	农北办门口公变22#	320	一级	
16853	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	庙坪#8台区	128.75	二级	
16854	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联三线苏409	岳岗4#西王	170.51	二级	
16855	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	断疆#3台区	80.69	二级	
16856	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	大阳坡#9台区	43.64	二级	
16857	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线线盛56	张岗7#	153.62	二级	
16858	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16859	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	机车社区四区5#公变柱上变压器	258.29	二级	
16860	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	余家湾4#台区	0	三级	本身不可接入
16861	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	宋营村9#	0	三级	本身不可接入
16862	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	孙庙5#10组	60.69	二级	
16863	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	郑营五号公变97#	178.13	二级	
16864	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	营口12#三组	160.91	二级	
16865	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	落花潭街道7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16866	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	皇村二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16867	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	李百户4#台区（李红兵房后）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16868	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	辛庙村12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16869	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	韩家湾#2台区	0	三级	线路不可接入
16870	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	刘台七组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16871	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	吉河水库公变	266.88	一级	
16872	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	三里桥6#	322.06	一级	
16873	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳五回线漳65	中心粮管所台区公变	392.16	二级	
16874	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联三线苏409	堰坡1#西变2	82.64	二级	
16875	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪54	孙家洼3#	0.85	二级	
16876	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	韩巷村4#	142.34	一级	
16877	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV高桥河线桥57	周湾#3台区	0	三级	线路不可接入
16878	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	粮管所公变2#台区	142.55	二级	
16879	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	分水岭#6台区	41.11	二级	
16880	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	韩家卡10#公变	0	三级	线路不可接入
16881	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	双坪#5台区	82.6	二级	
16882	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	东吴15#（二队2）	30.05	二级	
16883	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV砖瓦厂线石61	周洼7#台区（3、7队）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16884	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡#12（12队）	35.77	二级	
16885	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	后湾#5台区	0	三级	线路不可接入
16886	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	西坪#6台区	80.21	二级	
16887	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	塔湾1#	150.6	二级	
16888	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	梁堰三组2#100K V A	64.48	二级	
16889	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	龙巷路2#（公）柱上变压器	54.38	二级	
16890	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	上张2#（上张二组）	5.49	二级	
16891	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	黄寨村2#	40	二级	
16892	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	车家店1#公变	0	三级	线路不可接入
16893	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	王岗村1#	23.34	二级	
16894	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	星伙2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

16895	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	杨营磷肥院公变73#	80	二级	
16896	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	花梨岗6#	173.14	二级	
16897	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	张庄村一组120814	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16898	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	柏树办公室2#	84.62	二级	
16899	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	黄畈2#	62.86	二级	
16900	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	李家寨2#	7.19	二级	
16901	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	孟家湾#2台区	42.17	二级	
16902	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	花石桥5#（二组）公变	182.98	一级	
16903	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	临沮岗二组1#	85	二级	
16904	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV孟镇线孟55	孟楼村12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16905	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	小星店5#	0	三级	本身不可接入
16906	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	白果园#4台区	145.57	二级	
16907	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	糖酒副食门口公变	255.98	一级	
16908	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	曾岗8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16909	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村4#四组（1#）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16910	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	彭梁15#（六郭家2）	16.8	二级	
16911	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	郭王3#（赵岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16912	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	孙王营4#五组	95.79	二级	
16913	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	江家洲1#	167.18	一级	
16914	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	永乐小区94#	320	一级	
16915	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	高湾村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16916	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	杨家湾#4台区	24.19	一级	
16917	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳一回线卞512	粮建台区	34.71	二级	
16918	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	徐桥村1#（下桥）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16919	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区8#（政府院）	326.65	一级	
16920	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	刘桥村	21.24	二级	
16921	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	池岗4#	0	三级	本身不可接入
16922	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	绿洼5#	75.94	二级	
16923	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	孙湾村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16924	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	农科所#2台区	164.26	一级	
16925	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	李桥村三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16926	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	红光8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16927	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	三溪沟#9台区	20.25	二级	
16928	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	桐树店六组1#（公）柱上变压器	329.16	二级	
16929	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	打仗2#街道	163.05	二级	
16930	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	六股泉6#	0	三级	本身不可接入
16931	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	毕岗3#	18.58	二级	
16932	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	余起营9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16933	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城村17#（十二组）	0	三级	线路不可接入
16934	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	管家铺9号	81.29	二级	
16935	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	岳底11#朱坞2	291.4	二级	
16936	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇璞联线皇65	余开#3-	65.83	二级	
16937	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	刘营村3#	95.92	二级	
16938	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	蚕种场总场公变	136.32	一级	
16939	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	阳坡#3台区	148.15	二级	
16940	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	宋王村3#（阮杨州）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16941	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	太山庙3#	49.25	二级	
16942	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	九仙观三组公变	141.07	二级	
16943	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	鸿雁河3#（新市）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16944	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	禹岗6#	28.18	二级	
16945	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	何湾8#	0	三级	本身不可接入
16946	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	先进五组（公）柱上变压器	74.7	二级	
16947	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	杨祠3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16948	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	朱家湾#8台区	49.52	二级	
16949	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	巩湾12#	14.08	二级	
16950	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	龙洞#4台区	41.06	二级	
16951	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾三组2#	17.58	二级	
16952	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	老湾2#变压器	38.49	二级	
16953	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百一回线歇60	歇马街#13台区	74.76	二级	
16954	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	胡岗04#（庄子上）	107.59	二级	
16955	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳五回线卞528	外贸公变	299.65	二级	
16956	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西三回线光62	玉雕门口北侧公变35#	320	一级	
16957	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	公用7#（琚湾水厂）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16958	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV后金联线金54	老鸦池#2台区	14.9	二级	

16959	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	后王121113	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16960	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	杨集2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16961	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV田大联一线大57	砗峪#3台区	39.05	二级	
16962	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	孟家湾#1台区	24.35	二级	
16963	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	秀峰#1台区	80.15	二级	
16964	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	闫营1#4组	40	二级	
16965	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	彭家营一二组2#台区	51.06	二级	
16966	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	九家河2#公变	40.05	二级	
16967	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	莲花堰6#台区	0	三级	本身不可接入
16968	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	曹营5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16969	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	大营#8（大营3）	0	三级	本身不可接入
16970	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	敖坡村2#（二组）	82.72	二级	
16971	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	清潭街道9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16972	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲一组4#（公）柱上变压器	80	二级	
16973	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	谭湾八组	0	三级	本身不可接入
16974	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	岳底8#朱档	49.83	二级	
16975	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	东启街公变39#	200	一级	
16976	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集十组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16977	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	大店社区8#（扶贫）	1.01	二级	
16978	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石庙9#台区（宋宝成房后）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16979	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	观音 4 #九组	0	三级	线路不可接入
16980	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	刘口四组3#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16981	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	俞家岗5#	54.75	二级	
16982	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	果坪1#公变	82.14	二级	
16983	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	钟湾二组9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16984	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	朝阳湖5#	31.5	二级	
16985	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	自忠村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16986	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联二线严522	王湾5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16987	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	小河湾村7#（人造湖）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16988	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	新街3#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
16989	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	枣阳宾馆公变	320.02	一级	
16990	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	泰山庙2#	333.91	一级	
16991	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳一回线卞512	金家洼2#	27.87	二级	
16992	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	大巷子2#公变	47.13	二级	
16993	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	龙凤#3台区	67.43	二级	
16994	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	万宝2#	269.51	二级	
16995	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	袁巷一二组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
16996	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	枣林村5#	45.83	二级	
16997	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村19#（六组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
16998	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	三尖山#5台区	40	二级	
16999	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	麻坪#6台区	160.79	二级	
17000	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	雷祖殿9#	150.77	二级	
17001	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	龙峪沟2#	80.17	二级	
17002	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	振华小区5#（公）柱上变压器	270.98	二级	
17003	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	衬衫厂2#	0	三级	线路不可接入
17004	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	高湾3#160（公）柱上变压器	8.78	二级	
17005	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	龙湾7#	207.1	二级	
17006	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	横溪#6台区	59.27	二级	
17007	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线A线卞511	廉租房3#公变	21.82	二级	
17008	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	汪家畈七组2#	61.26	二级	
17009	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清62线路	绿岛2#（公）柱上变压器	324.05	二级	
17010	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	高集社区6#（扶贫）	80.04	二级	
17011	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	皇城十二组2#-	153.31	二级	
17012	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	肖坡2#	0	三级	线路不可接入
17013	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇璞联线皇65	余云四组开发	109.39	二级	
17014	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	吉岗东楼120802	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17015	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	贺湾3#	0	三级	本身不可接入
17016	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	安山4#台区	40.01	二级	
17017	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	徐楼五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17018	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	龙兴八组2#-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17019	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	富鑫尚品台区	658.48	二级	
17020	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	西马10#（叶岗2）	86.39	二级	
17021	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	康湾4#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
17022	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	神龙#10台区	18.3	二级	

17023	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	韩家卡6#	73.58	二级	
17024	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	财校2#公变	30.26	一级	
17025	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	汤岗4#（何段家）	80.1	二级	
17026	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	敖家湾台区	80.25	一级	
17027	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	防锈化工厂（户表）柱上变压器	131.78	二级	
17028	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	茅草五组2#-	0	三级	线路不可接入
17029	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	水斗#7台区	80.2	二级	
17030	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	杨家湾2#	78	二级	
17031	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV歇百一回线百54	庙坪12#台区	122.33	二级	
17032	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	文畈1#	30.53	二级	
17033	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	焦洼1#（小岗上）	54.9	二级	
17034	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	安沟6#（杜沟2#）	17.86	二级	
17035	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	移民点（县农场二队）	94.7	二级	
17036	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	老县城4#	0	三级	本身不可接入
17037	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	二房营村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17038	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	晋公庙村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17039	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄龙沟5#	40.18	二级	
17040	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	梨元村南台2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17041	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联二线顺56	麒麟三组2#（公）柱上变压器	231.55	二级	
17042	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	尤岗二组2#台区	19.32	二级	
17043	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	徐营7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17044	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板56板桥线	板桥坪5#	41.38	二级	
17045	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	庞营村五组7#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
17046	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	魏湾一组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
17047	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联一线武54	徐畈村5#（李湖林场）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17048	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆石场9#	128.3	二级	
17049	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	西街公变3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17050	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	洪山嘴1#	0	三级	本身不可接入
17051	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	两峪#6台区	261.28	二级	
17052	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	榆树村1#	160	二级	
17053	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	赵集12#9组	250.45	二级	
17054	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	卢家台台区	82.46	二级	
17055	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	三官1#（三官）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17056	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	邵楼一组2#（公）柱上变压器	30.57	二级	
17057	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百一回线歇60	歇马街#7台区	316.77	二级	
17058	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	唐吕4#（九队）	42.74	二级	
17059	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线A线卞511	廉租房1#公变	17.38	二级	
17060	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	孟楼村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17061	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	闫岗村4#（四组）	81.01	二级	
17062	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	小沟#1台区	131.95	二级	
17063	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	胡岗06#（宋岗）	80.01	二级	
17064	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	堰堤坪4#台区	37.45	二级	
17065	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	佳鑫宜家小区	335.74	一级	
17066	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋九组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17067	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	官坊3#	161.36	二级	
17068	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨河七组2#	0	三级	线路不可接入
17069	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	罗家湾#10台区	0	三级	线路不可接入
17070	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	大垭村三里坡	85	一级	
17071	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	云湾村14#公变	205.97	二级	
17072	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	庙垭#4台区	5.63	二级	
17073	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	申家楼5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17074	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	东湾#5台区	40.66	二级	
17075	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	大王庙6#	130.31	二级	
17076	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	方集八组2#	0	三级	线路不可接入
17077	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	电线厂3#	264.37	二级	
17078	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	赵庄村9#	0	三级	本身不可接入
17079	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）银76线路	过山口28#	162.24	二级	
17080	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	耿寨01#（2组）	83.99	二级	
17081	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	茶庵1#	203.32	一级	
17082	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV分路碑线金55	分路碑#1台区	79.92	二级	
17083	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	谢营2#	0	三级	线路不可接入
17084	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	付岗七组4#（公）柱上变压器	20.6	二级	
17085	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王堰1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17086	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	竹林桥5#	0	三级	本身不可接入

17087	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	新桥9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17088	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	孙庙3#6组	32.46	二级	
17089	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	马良锦福苑小区#1台区	161.04	一级	
17090	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	襄州区肖湾办事处机车东北4#柱上变压器	257.96	二级	
17091	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	大堰#6台区	165.51	二级	
17092	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	凤凰五组（公）柱上变压器	128	二级	
17093	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	官沟村5#	6.54	二级	
17094	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	桐树3#	213.34	一级	
17095	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水六组2#	111.07	二级	
17096	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	发展大道2#公变	236.15	二级	
17097	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	邓营村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17098	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	党畈三组3#	80.5	二级	
17099	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	张云三组2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17100	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河二组1#（公）柱上变压器	276.19	二级	
17101	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	平安花园2#（公）柱上变压器	118.11	二级	
17102	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV孟镇线孟55	孟楼村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17103	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	柴河三组	134.33	二级	
17104	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	冯家岭#1台区	54.69	二级	
17105	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	园林村2#（水库）	252.99	一级	
17106	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	（86B）东元8#台区	267.06	一级	
17107	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线A线卞511	徐庶庙3#公变	0	三级	本身不可接入
17108	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	白马山二组1#公变	83.55	一级	
17109	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛洛线薛58	大水泉2#公变	0	三级	本身不可接入
17110	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	简庄四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17111	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	太平四组	166.64	二级	
17112	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	石佛寺4#	80.84	二级	
17113	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	神龙#5台区	36.89	二级	
17114	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	唐吕9#（10队）	48.02	二级	
17115	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	升石坪#10台区	39.33	二级	
17116	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	东王岗5#	0	三级	线路不可接入
17117	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	陈楼村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17118	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	开发区3#	342.35	一级	
17119	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	刁湾村1#	0	三级	本身不可接入
17120	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪54	六管营5#	58.58	二级	
17121	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	石桥7#公变	80.35	二级	
17122	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	联合村5#	160.1	一级	
17123	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集村直2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17124	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	荣光2#（荣光西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17125	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	陶湾4#	126.26	二级	
17126	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南59城西三回线	南背2#公变	14.89	二级	
17127	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	山河四组	119.42	二级	
17128	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	箱庄村3#（尚湾）	64.81	二级	
17129	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变11#（利龙源）	335.5	一级	
17130	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳三回线卞516	剪子沟小学2#台区	1.47	二级	
17131	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	张云二组2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17132	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	夏家湾10#台区	77.03	二级	
17133	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	钟家湾村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17134	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	新庄#1吉营	15.64	二级	
17135	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	司岗9#台区（一组南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17136	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	汉江牌坊1#160(公)柱上变压器	128	二级	
17137	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	龙王冲村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17138	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	兴缘寺4#台区	18.32	二级	
17139	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	陈营7#	134.46	二级	
17140	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶家13#(赵湾)	81.16	二级	
17141	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东56镇直线	东巩十字街2#	189.49	二级	
17142	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	光荣院	205.79	一级	
17143	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	漫水桥台区	113.84	二级	
17144	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV竹园线宋59	吕岗三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17145	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	吴集一组5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17146	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	西湾三组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17147	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	公溪沟#7台区	93.22	二级	
17148	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV樊阳线光55	黄营7#	24.8	二级	
17149	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村二组5#	40.93	二级	
17150	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	杨棚二组5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

17151	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	小河12#台区（拖拉机站门前）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17152	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联二线（谷63-筑509）筑509线路	城关二中门口公变	365.77	一级	
17153	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV粮站线黄56	李楼03#（沙布张）	25.16	二级	
17154	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	东湾#2台区	65.77	二级	
17155	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里七组	0	三级	线路不可接入
17156	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	高庙三组2#	247.65	二级	
17157	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	辛常村9#十三组	40.12	二级	
17158	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口一组	19.62	二级	
17159	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	全家湾2#公变	169.62	二级	
17160	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	童梅四组	163.71	二级	
17161	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	石孙九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17162	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）汾64线路	石龙沟1#	80.04	二级	
17163	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	邓店蔡庄120910	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17164	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	任庄6#	60.16	二级	
17165	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	中天花园	162.6	一级	
17166	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	牌坊五组2#配变	80	二级	
17167	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	洪家院#4台区100kVA	4.03	二级	
17168	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	十里7#	0	三级	线路不可接入
17169	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	王花园六组3#	83.56	一级	
17170	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	兴缘寺10#台区	0	三级	本身不可接入
17171	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾还建小区1#	0	三级	线路不可接入
17172	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	万楼四组4#	40	二级	
17173	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV山泥联一线泥54	花木店二组2#（公）柱上变压器	24	二级	
17174	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	大埠口3#台区	0	三级	线路不可接入
17175	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联三线竹59	熊营村6#（公）柱上变压器	160.02	二级	
17176	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	北风头3#台区	10.02	二级	
17177	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心25#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17178	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	惠岗八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17179	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	席堰4#	31.15	二级	
17180	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	高冲四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17181	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	万家湾1#	0	三级	线路不可接入
17182	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗十组1#	80	二级	
17183	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	联合村3#	27.72	二级	
17184	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	民政村	150.09	二级	
17185	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗五组1#	161.76	二级	
17186	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗五组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17187	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	榆树村4#	40	二级	
17188	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	路	肖营6#	166.12	二级	
17189	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	赵庙村5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17190	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联二线谷63线路	矿产公司门口公变	267.38	二级	
17191	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	畜牧场5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17192	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV高桥河线线桥57	黄湾#4台区	0	三级	线路不可接入
17193	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	梁营3#台区(1.3组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17194	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	街道17#	134.04	二级	
17195	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	茨湾6#	80.69	二级	
17196	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	付王6#台区（河边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17197	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何岗村10#	114.89	二级	
17198	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡检联线巡56线路	栗家湾村4#（茶场）	80.61	二级	
17199	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	黄家咀4#台区	81.05	二级	
17200	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	步行街2#公变	348.73	一级	
17201	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	大道村3#台区	0	三级	本身不可接入
17202	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	彭庄4#小覃湾	81.56	一级	
17203	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联二线余75	七里岗三组	199.08	二级	
17204	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	刘猴六组2#	90.86	二级	
17205	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	钱湾二组	81.57	一级	
17206	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	钱湾村	63.46	二级	
17207	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	洪家湾一组变压器	0	三级	线路不可接入
17208	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV宋大联二线宋60	广电3#（纸浆）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17209	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	高湾二组	0	三级	线路不可接入
17210	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	江坡六组	31.94	二级	
17211	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	线路工区公变18#	320	一级	
17212	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	拓新变电站	10kV拓风联三线拓411分支线	米庄十组（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
17213	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	双龙六组	0	三级	线路不可接入
17214	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	襄江2#四组	0	三级	线路不可接入

17215	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	红星二组	0	三级	线路不可接入
17216	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	长湖村	26.86	二级	
17217	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	双龙十一组	0	三级	线路不可接入
17218	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	荣河四组2#	108.41	二级	
17219	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	长湖六七组	75.99	二级	
17220	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星六组1#	23.39	二级	
17221	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	魏岗七八组	0	三级	线路不可接入
17222	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	轩庄二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17223	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	杜岗五组	83.41	二级	
17224	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	曾州二组2#	124.68	二级	
17225	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	七桥村4#（公）柱上变压器	211.82	二级	
17226	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	槐树二组2#	26.24	二级	
17227	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	北街5#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17228	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	熊营4#	330.1	二级	
17229	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	杜家庄1#	1.29	二级	
17230	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	黄湾村5#	0	三级	本身不可接入
17231	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	常庄村4#（小孙岗）	47.53	二级	
17232	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	溪峪#4台区	62.84	二级	
17233	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	张湾#5台区	110.73	二级	
17234	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	詹家坡#3台区	32.28	二级	
17235	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	十里铺6#	50	二级	
17236	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV刘升线罗61线路	刘升北街公用1#	12	二级	
17237	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	朱坡4#公变	59.46	二级	
17238	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	薛场村5#（西庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17239	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	八里6组	252	一级	
17240	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联三线春55	茶棚8#台区	160	一级	
17241	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	柿子园村5#	80	一级	
17242	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	梅畈三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17243	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	梅畈四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17244	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林八组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17245	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	袁营村六组2#	0	三级	线路不可接入
17246	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	刘家巷1#台区	0	三级	线路不可接入
17247	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	洪山寺4#台区	83.49	二级	
17248	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	姚庵一组（公）柱上变压器	80	一级	
17249	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	望家冲1#台区	0	三级	本身不可接入
17250	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	游乐园2#（公）柱上变压器	355.46	二级	
17251	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	三合9#村委会	80.01	二级	
17252	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	外贸台区	84.64	一级	
17253	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳一回线卞512	金家洼	30.58	二级	
17254	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联三线春55	茶棚村十#	252	一级	
17255	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	岗庙村一组（公）柱上变压器	51.11	二级	
17256	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	公用11#(汽车站东)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17257	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	大仙山台区	80	一级	
17258	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣建一回线枣56	二幼台区	268.85	一级	
17259	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	赵畈2#	98.16	二级	
17260	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	松职小区2#（公）柱上变压器	270.32	二级	
17261	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南59城西三回线	珍珠泉公变	80.02	一级	
17262	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	千柏八组公变	162.77	二级	
17263	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	千柏五组公变	0	三级	线路不可接入
17264	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	千柏一组公变	0	三级	线路不可接入
17265	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	西城派出所	162.11	一级	
17266	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	姚岗4#	40.12	二级	
17267	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	关庙集三组	280.22	二级	
17268	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	前进4组	0	三级	线路不可接入
17269	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	赵老湾村1#	0	三级	本身不可接入
17270	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	董田八组	0	三级	线路不可接入
17271	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	草堰4#	44.98	二级	
17272	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	榆树面粉公用1#	4	二级	
17273	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	王湖村6#	80	二级	
17274	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	江南路3#	266.42	一级	
17275	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联四线团63	张桥8#(公)柱上变压器	161.79	二级	
17276	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	搬运杨营车队公变31#	320	一级	
17277	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	格垵嘴11#	81.49	一级	
17278	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	李家染坊村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

17279	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	刘庄2#(盐店)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17280	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	西邦#2台区	0	三级	本身不可接入
17281	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	卸山1#公变	0	三级	线路不可接入
17282	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	候井村6#（一组）	128	一级	
17283	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里一组	0	三级	线路不可接入
17284	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	邓冲一组	40.12	一级	
17285	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾六组	52.58	二级	
17286	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	付楼四组	44.44	二级	
17287	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	小星店2#	41.42	二级	
17288	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	高湾九组	0	三级	线路不可接入
17289	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	余云八组2#	271.21	二级	
17290	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	高湾三组	0	三级	线路不可接入
17291	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	山河二组	13.62	二级	
17292	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	红星四组	0	三级	线路不可接入
17293	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	大冲三组	17.28	二级	
17294	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	山河三组	39.28	二级	
17295	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	长湖四组	0	三级	本身不可接入
17296	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨岗四组	0	三级	线路不可接入
17297	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	大冲一组	269.75	二级	
17298	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	红星三组	0	三级	线路不可接入
17299	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	皇城十一组	82.19	二级	
17300	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	钟岗八组	41.49	二级	
17301	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联一线朱60	平堰四组	62.17	二级	
17302	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾五组	14.59	二级	
17303	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	辛常村10#十组	0	三级	线路不可接入
17304	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	槐云一组	0	三级	线路不可接入
17305	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	祝家湾村	24.15	二级	
17306	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	钟岗三组	22.56	二级	
17307	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广四回线清71	讲师团2#（公）柱上变压器	259.38	二级	
17308	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	长乐六组2#	0	三级	线路不可接入
17309	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山四组2#	42.07	一级	
17310	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联二线尹411	凤凰二组（公）柱上变压器	80	一级	
17311	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联二线尹411	凤凰一组（公）柱上变压器	320	一级	
17312	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联二线尹411	凤凰三组（公）柱上变压器	80	一级	
17313	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	茶庵2#变压器	117.66	二级	
17314	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	槐树村2#	82.41	一级	
17315	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	后畈村9#	221.41	二级	
17316	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	江冲七组变压器	46.44	二级	
17317	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西三回线光62	物质局公变42#	160	一级	
17318	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	真武观5#	142.02	二级	
17319	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	真武观4#	131.12	二级	
17320	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	红花店10#	58.93	二级	
17321	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV金科一回线叶618	实验中学家属院	346.98	一级	
17322	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	优良九组1#	0	三级	线路不可接入
17323	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联二线叶621	四方工业园1#路灯	252	一级	
17324	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV落讴联线落58	杨棚五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17325	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园二回乔65	王寨7#（公）柱上变压器	154.4	二级	
17326	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17327	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17328	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	新集村一组3#	0	三级	线路不可接入
17329	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联一线东84	唐庄8#姚庄	80.01	二级	
17330	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	新观五组	0	三级	线路不可接入
17331	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV竹团联一线团49	大李营三组1#	0	三级	线路不可接入
17332	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	罗家冲1#台区	0	三级	线路不可接入
17333	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	刘家巷2#台区	0	三级	线路不可接入
17334	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	白云三组（公）柱上变压器	160	二级	
17335	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	白云二组（公）柱上变压器	320	二级	
17336	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	尹集五组1#（公）柱上变压器	160	一级	
17337	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	榆树堽1#台区	58.3	二级	
17338	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太60	五板一组	138.15	二级	
17339	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	有家沟2#台区	34.29	二级	
17340	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV霍庄线枣58	福田2#	0	三级	线路不可接入
17341	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	兴隆街道公用8#	252	一级	
17342	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	化肥厂居安4#	271.67	一级	

17343	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	特色街台区	200.04	二级	
17344	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董广一回线董510	幸福小区铁院2#（户表）柱上变压器	260	二级	
17345	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	七里河铁院（户表）柱上变压器	337.2	二级	
17346	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	白土九组3#	46.39	二级	
17347	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	新一村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17348	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	红星25#	345.78	二级	
17349	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	南营村5#（七组）	0	三级	线路不可接入
17350	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	官堰村7#八组	0	三级	线路不可接入
17351	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	卞营新区（公）柱上变压器	259.45	二级	
17352	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	九里坪5#	127.48	二级	
17353	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	泰山庙3#	283.53	一级	
17354	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	千柏二组公变	0	三级	线路不可接入
17355	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	水田坪#5台区	0	三级	线路不可接入
17356	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	廖家岗2#台区	68.47	二级	
17357	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	肖笆二组公变	30.12	二级	
17358	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	李家院3#	0	三级	线路不可接入
17359	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	舒向湾5#	87.54	二级	
17360	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	大堰冲3#	37.83	二级	
17361	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安56双柏线	邓家嘴一五组台区	0	三级	线路不可接入
17362	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	联合村1#	103.71	二级	
17363	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	老君山4#	0	三级	线路不可接入
17364	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水五组2#	26.81	二级	
17365	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV社区线板62	板桥二组2#台区	80.78	一级	
17366	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	杨老湾村1#	0	三级	本身不可接入
17367	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	石梯3#台区1270121	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17368	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	吴家营6#台区	318.43	二级	
17369	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）汾59线路	过山口13#	338.61	一级	
17370	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	赵老湾村3#	0.15	二级	
17371	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	山头里3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17372	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	土门#10台区	163.32	二级	
17373	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安60安集线	洪山路4#台区	288.5	二级	
17374	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	前刘7#（前刘3）	119.07	二级	
17375	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	韩集村6#	82.71	二级	
17376	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	大张14#（大张1队2）	0	三级	本身不可接入
17377	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	三官村7#（路东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17378	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥二组1#（公）柱上变压器	26.04	一级	
17379	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	何家坪11#台区	80.48	二级	
17380	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	沟堰1#公变	0	三级	线路不可接入
17381	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	上营1#北变	40.04	二级	
17382	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李七组	56.53	二级	
17383	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垵五组	20.31	二级	
17384	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	油厂2#	507.56	一级	
17385	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	八里小区3#	246.8	二级	
17386	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	木林2#变压器	131.93	二级	
17387	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	刘湾五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17388	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	石柱河2#公变	40.01	二级	
17389	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	梁堰七组	83.62	二级	
17390	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	刘湾四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17391	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	刘湾六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17392	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	高湾八组	0	三级	线路不可接入
17393	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	大冲二组	81.94	二级	
17394	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	莲花池1#	29.97	二级	
17395	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV李59街道线	五渡沟1#公变	51.01	二级	
17396	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	石桥头三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17397	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	金狮垵2#公变	80.23	二级	
17398	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	张家垵2组	41.14	二级	
17399	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	槐云二组	0	三级	线路不可接入
17400	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	石灰五组	65.85	二级	
17401	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17402	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	罗畈八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17403	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	断河坪3#公变	10.2	二级	
17404	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄龙沟6#	81	二级	
17405	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	石龙沟2#	0	三级	线路不可接入
17406	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	太坪村三号	249.58	二级	

17407	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	后冲一号台区（香石）	0	三级	线路不可接入
17408	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV街道线吉58	吉河一村4#121101(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17409	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	黄岗2#	61.88	二级	
17410	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	凉水2#	80.13	二级	
17411	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	马营八组1#公变	56.44	二级	
17412	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	徐窝村6#	212.82	二级	
17413	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	下坪#4台区	16.74	二级	
17414	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	马良公租房台区	164.76	一级	
17415	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	庄冲6#六组2	164.9	一级	
17416	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津财政所	326.35	一级	
17417	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	堰塘#7台区（城关）	14.59	二级	
17418	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联二线尹411	凤凰一组2#（公）柱上变压器	40	一级	
17419	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	南河十一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17420	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	彭湾2#	81.95	二级	
17421	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	民政局台区	356.8	一级	
17422	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	石门集2#变压器	0	三级	线路不可接入
17423	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋四组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17424	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	赵河4#（赵河西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17425	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	汪家井2组变压器	40.46	二级	
17426	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马头二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17427	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	新村四组3#	320	一级	
17428	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV落讴联线落58	杨棚四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17429	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	刘台九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17430	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	巡检司村6#台区	172.46	二级	
17431	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	双泉五组1#	81.55	二级	
17432	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	隆中一组2#（公）柱上变压器	80	一级	
17433	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	黄丰村一组2#	0	三级	线路不可接入
17434	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	洪山寺7#台区	42.14	二级	
17435	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	肖冲三组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
17436	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	七里冲1#台区	55.89	二级	
17437	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王资联一线王55	王城街道5#(JD)	252	一级	
17438	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武珞联三线武55	公用10#(教管会)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17439	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	市标	341.53	一级	
17440	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	西赵湖五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17441	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	李湾三组台区	0	三级	线路不可接入
17442	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联四线团63	邓城1#(公)柱上变压器	27.35	二级	
17443	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	高公5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17444	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	大唐置业1#变	526.06	一级	
17445	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	铁炼村6#（四组）台区	0	三级	线路不可接入
17446	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	中心三组	42.76	二级	
17447	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板桥线板57	板桥九组台区	172.02	一级	
17448	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	王湾三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17449	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV春华线楚63	民主村4#五组	81	二级	
17450	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	七里村4#四组	115.79	二级	
17451	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	辛常村11#十四组	0	三级	线路不可接入
17452	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	史岗村五组	320.19	一级	
17453	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV吕岗线宋54	王淌一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17454	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	孙蔡二组公变	37.62	二级	
17455	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV韩汉联一线(汉56-韩66) 汉56	二郎村新社区2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17456	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	花木公司2#公变	26.83	一级	
17457	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	前进七组	0	三级	线路不可接入
17458	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	舒向湾四组	17.67	二级	
17459	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	耿集公用5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17460	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	莫家冲1#台区	28.94	二级	
17461	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	赵家营1#台区	66.23	一级	
17462	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水五组4#	61.88	二级	
17463	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水五组3#	24.13	二级	
17464	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	张咀三组	143.17	二级	
17465	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV春华线楚63	七里村10#十组	28.24	二级	
17466	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	钟岗三组1#	80.48	二级	
17467	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	杨老湾村5#	38.97	二级	
17468	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	胡家井7#	102.84	二级	
17469	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	小店村3#	40.64	二级	
17470	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳银联二线柳525-银58	白龙岗自建小区2#	184.88	二级	

17471	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清73线路	楚才高中（公）柱上变压器	259.35	二级	
17472	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	红树木沟6#	0	三级	本身不可接入
17473	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-歇54）歇54	莫家垭#5台区	81.82	一级	
17474	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	建工学校3#（公）柱上变压器	320	一级	
17475	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	肖集11#7组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17476	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV歇百二回线百58	百峰#13台区	41.03	二级	
17477	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	鹿门寺4#郑冲林场	24	一级	
17478	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李九组	50.66	二级	
17479	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李三组	86.88	二级	
17480	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李八组	80.1	一级	
17481	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	大堰冲四号	60.54	二级	
17482	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	刘湾七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17483	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	余云七组	80.6	二级	
17484	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17485	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	郑湾村六组	81.5	二级	
17486	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV李59街道线	罗家塘1#公变	51.55	二级	
17487	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	石桥头二组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17488	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	皇城一组	81	二级	
17489	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV李59街道线	晓烟坪1#公变	40.47	二级	
17490	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	赵家山	40.39	一级	
17491	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	钟岗五组	77.08	二级	
17492	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	东浴沟4组	81.64	二级	
17493	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	王旗营农场1#	54.8	二级	
17494	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17495	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	东浴沟村	0.46	二级	
17496	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）汾64线路	谢营1#	44.33	二级	
17497	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	程河5#	0	三级	本身不可接入
17498	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	高堤村3#	31.24	二级	
17499	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	崔岗村1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17500	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	马岗3#四组	146.45	二级	
17501	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	孙冲三组9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17502	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	孙冲四组10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17503	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	下七坪7#	18.97	二级	
17504	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV三道岭线赵57	油坊6#	40.18	二级	
17505	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	宋湾7#（辽湾）	45.82	二级	
17506	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	沙店2组2#	522.97	一级	
17507	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马头一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17508	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马头五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17509	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	梁堰村	22.28	二级	
17510	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	新观六组	0	三级	线路不可接入
17511	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	隆中1组1#（公）柱上变压器	160	一级	
17512	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	黄丰十组4#	0	三级	线路不可接入
17513	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	洪山寺6#台区	41.42	二级	
17514	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	黄丰村三组1#	0	三级	线路不可接入
17515	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	凤凰三组2#（公）柱上变压器	80	二级	
17516	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV石棉线钱64	钱营三组（公）柱上变压器	155.1	二级	
17517	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	殷家湾2#台区	44.88	二级	
17518	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	七里冲2#台区	81.83	二级	
17519	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	郑家咀2#台区	82.86	二级	
17520	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	闻庄村2#(范湾小学)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17521	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	杜家沟六组公变	82.38	一级	
17522	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	玉皇村三组	160	二级	
17523	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	孔湾2#	16.87	二级	
17524	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联二线魏552	团山供电所(公)柱上变压器	367.34	一级	
17525	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	芦坡村3#(山庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17526	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	槐云六组	0	三级	线路不可接入
17527	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	民主村6#七、八组	146.1	二级	
17528	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	当铺7#	160.46	二级	
17529	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	西尹#1（西尹）	0	三级	本身不可接入
17530	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	李文成7#	6.24	二级	
17531	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	姚岗七组	80.36	二级	
17532	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	卞岗4#100（公）柱上变压器	45.19	二级	
17533	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	七里2#五组	86.13	二级	
17534	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	卞岗1#200（公）柱上变压器	136.13	二级	

17535	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	符淌四组	0	三级	本身不可接入
17536	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	坡下村4#	28.06	二级	
17537	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	莫家冲2#台区	24.66	二级	
17538	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	烂泥湖冲台区	0	三级	本身不可接入
17539	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	花门楼2#台区	142.93	二级	
17540	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	谭湾四组	38.38	二级	
17541	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水五组1#	15.95	二级	
17542	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	钟岗二组1#	65.31	二级	
17543	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	钱湾村3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17544	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	候井8#（九组）	105.33	一级	
17545	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	榆树村2#	96.76	二级	
17546	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	谢湾村2#	217.34	二级	
17547	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	当咀村5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17548	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	车家店八组	0	三级	线路不可接入
17549	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	盛世中华城1#（备用）	410.65	二级	
17550	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	竹林村8#（七组）	0	三级	本身不可接入
17551	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	李家湾8#台区	72.06	二级	
17552	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	庞岗四组9#（公）柱上变压器	7.36	二级	
17553	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	潮水#7-1台区	43.38	二级	
17554	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联二线风56	新城路2#（公）柱上变压器	365.18	二级	
17555	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变4#（财政所）	235.58	二级	
17556	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	太平二组	19.99	二级	
17557	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李四组	39.45	二级	
17558	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李五组	41	一级	
17559	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾二组	83.56	二级	
17560	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	彭王02#（2组）	50.94	二级	
17561	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	六里埡1号台区	40.03	二级	
17562	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	山河七组	64.78	二级	
17563	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	全家湾1#公变	168.93	二级	
17564	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	槐云七组	0	三级	线路不可接入
17565	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	赵庄4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17566	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV吕岗线宋54	吕岗七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17567	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	李家湾四组公变	80.97	二级	
17568	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）汾64线路	谢营2#	74.4	二级	
17569	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17570	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	水坑3	80.38	一级	
17571	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	白竹头#6台区	49.86	二级	
17572	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联一线（石64-大56）大56线路	居委会13#	267.43	一级	
17573	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	李楼二组1#	8.62	二级	
17574	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	刘集四组1#公变	164.02	二级	
17575	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	高寨4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17576	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	梅畈六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17577	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	胡巷村三组1#	22.85	二级	
17578	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	新集7#台区	60.26	二级	
17579	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	新观4#（四组）	0	三级	线路不可接入
17580	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	洪山寺3#台区	28.51	二级	
17581	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	黄丰八组5#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
17582	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区二回线顺87	尹集三组（公）柱上变压器	252	二级	
17583	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	北风头1#台区	24.38	二级	
17584	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	北风头2#台区	1.64	二级	
17585	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	红花二组9#	58.3	二级	
17586	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	朱洼4#	23.26	二级	
17587	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	肖湾五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17588	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	官堰村6#七组	0	三级	线路不可接入
17589	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	李庄村4#（李庄西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17590	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	十里学校	0	三级	线路不可接入
17591	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山一组	81.3	一级	
17592	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	上陈8#	27.7	二级	
17593	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	莫家冲3#台区	151.23	二级	
17594	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	赵家洲台区	160.06	二级	
17595	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联一线线康76	陆寨八组2#（公）柱上变压器	17.74	二级	
17596	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新洲二组	159.53	二级	
17597	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	龚陈村4#	32.86	二级	
17598	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河一组2#（公）柱上变压器	253.74	二级	

17599	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	五里街2#变压器	296.71	二级	
17600	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	宋营村9#	43.46	二级	
17601	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	千弓五组8#（公）柱上变压器	19.12	二级	
17602	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	周岗6#5组	15.1	二级	
17603	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	肖庄2#	0	三级	线路不可接入
17604	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	荆川6#（六组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17605	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	三合5#十一组	162.66	二级	
17606	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	三合2#二组	160.13	二级	
17607	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	前程一组	81	二级	
17608	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垱九组	65	一级	
17609	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	白马山4#变压器	361.28	二级	
17610	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	梁堰九组	160.01	二级	
17611	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	红星一组	0	三级	线路不可接入
17612	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	童梅三组	80.02	二级	
17613	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	郭安九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17614	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	东浴沟5组	40.82	二级	
17615	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	双泉二组2#	42.68	二级	
17616	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	新庄3#（宋堰）	116.58	二级	
17617	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	九路寨#4台区	80.01	二级	
17618	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	槐树湾2#（鄢阳）	0	三级	本身不可接入
17619	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	石门	115.38	二级	
17620	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾1#	0	三级	本身不可接入
17621	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	良种场八九组2#公变	0	三级	线路不可接入
17622	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	苏坡3#	0	三级	线路不可接入
17623	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	温岗06#(林场)	48.16	二级	
17624	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	三坪#8台区	164.3	二级	
17625	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	大林#4台区	46.73	二级	
17626	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	长王06#（慧家洼）	136.02	二级	
17627	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	太平二组	63.04	二级	
17628	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区27#(粮站)	300.3	二级	
17629	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	2分场4队1#	14.94	二级	
17630	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲一组1#100(公)柱上变压器	80	二级	
17631	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	邓家咀3#台区	80.34	二级	
17632	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	中号村五组1#(公)柱上变压器	177.33	一级	
17633	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	谭庄5组1#50（公）柱上变压器	64.69	二级	
17634	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁钱联线阁425线路	十家庙五组（公）柱上变压器（待退役）	80	一级	
17635	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	街东村柱上变压器（公）	204.12	二级	
17636	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	董家河2#台区	24.73	二级	
17637	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	木林包3#台区	0	三级	本身不可接入
17638	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	尹集二组2#（公）柱上变压器	80	一级	
17639	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	食品315柱上变压器（公）	252	一级	
17640	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	新华路	275.66	一级	
17641	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	彭庄4#	82.03	二级	
17642	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	陈营2#	272.84	二级	
17643	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	九龙社区4#公变	541.04	一级	
17644	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	代庄村2#（代庄北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17645	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	杨岗3#	48.95	二级	
17646	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	东园市场	369.12	一级	
17647	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	江坡一组1#	41.46	二级	
17648	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	芦坡村1#(四组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17649	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	王家沟1#	40.02	一级	
17650	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	尤岗七八组变压器	80.01	一级	
17651	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV东著二回线岗62	南纬四路公变	261.08	二级	
17652	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	田台九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17653	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	刘台一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17654	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马头二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17655	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV宋大联一线宋55	广电6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17656	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	南洲村2#（一组）台区	80.71	二级	
17657	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	龚陈二组	0	三级	本身不可接入
17658	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	胡湾四组	0	三级	线路不可接入
17659	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	陈楼二组4#	0	三级	本身不可接入
17660	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	文畈8#	80.25	二级	
17661	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	刘湾村1#	31.14	二级	
17662	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	龚陈村5#	0	三级	本身不可接入

17663	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗东街	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17664	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	草寺三组2#	3. 42	二级	
17665	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	联盟五组	82. 94	二级	
17666	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	梁营13#台区（梁志伟北面）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17667	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	红花店3#（二组）	133. 53	二级	
17668	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	吴集村部4#台区	138. 57	二级	
17669	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	田冲2#二组	66. 88	二级	
17670	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	唐店1#二组	35. 36	二级	
17671	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	三合7#石场	80. 02	二级	
17672	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	三合4#八组	74. 15	二级	
17673	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板桥线板57	板桥三组2#	344. 34	一级	
17674	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	张咀村	231. 12	二级	
17675	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	联盟六组3#	83. 35	二级	
17676	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	郑湾村三组	81. 25	二级	
17677	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	双泉1#(村)	0	三级	本身不可接入
17678	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	刘湾村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17679	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	双坪2#	152. 87	二级	
17680	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	泉水埡村部变压器	40. 09	一级	
17681	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	皇城三组	161. 87	二级	
17682	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	石灰三组	148. 5	二级	
17683	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	石灰十三组	81. 7	二级	
17684	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	郭安十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17685	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	石孙一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17686	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	金店2#	320	二级	
17687	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	明教寺二组变压器	82. 42	一级	
17688	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	上集4#	157. 41	二级	
17689	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	余畝5组	44. 48	二级	
17690	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	中山法厅门口公变34#	320	二级	
17691	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	杨岗2#	134. 07	二级	
17692	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何营村8#	70. 63	二级	
17693	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	芭桃#8台区	80. 52	二级	
17694	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	田营5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17695	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	雷家营7#台区	131. 91	二级	
17696	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	方岗4#-1	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17697	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联二线董60	黄金五组2#	19. 07	二级	
17698	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联二线魏552	商贸小区2#柱上变压器	264. 8	一级	
17699	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	东陈庄2#	0	三级	线路不可接入
17700	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	万联物流公变	161	一级	
17701	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	七里岗七组3#公变	519. 18	二级	
17702	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	总工会公变	522. 8	二级	
17703	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	联盟六组	160. 99	二级	
17704	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲一组2#30(公)柱上变压器	40	二级	
17705	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	邓家咀4#台区	0	三级	本身不可接入
17706	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	花园一、二组4#	0	三级	本身不可接入
17707	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村一组3#	90. 94	二级	
17708	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	白云五组（公）柱上变压器	177. 28	一级	
17709	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	木林包2#台区	11. 43	二级	
17710	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	凤凰四组（公）柱上变压器	52. 28	二级	
17711	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	街东居民（公）柱上变压器	252	一级	
17712	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	花果园2#	253. 8	一级	
17713	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	史岗村一组（二）	258. 36	一级	
17714	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线A线卞511	东漳凤凰城3#台区	52	二级	
17715	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	南营村6#（八组）	0	三级	线路不可接入
17716	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	大唐置业2#变	512. 62	一级	
17717	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	玉皇庙二组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17718	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡西村8#(三组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17719	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星十一组	81. 15	二级	
17720	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	董田胡庄5#台区	160	一级	
17721	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	高冲一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17722	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	龚河二组1#	16. 28	二级	
17723	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	邓棚村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17724	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	大张庄1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17725	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	大南街1#台区	265. 96	一级	
17726	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	五连村11#（八组）台区	0	三级	线路不可接入

17727	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV韩汉联一线(汉56-韩66) 汉56	二郎村新社区1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17728	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	尤岗一组变压器	124.9	二级	
17729	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	江冲2#变压器	80.01	一级	
17730	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	月明寺4#台区	40.46	二级	
17731	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新洲一组	251.73	二级	
17732	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	官庄村7#(一组) 台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17733	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇璞联线皇65	余云开2号	41.18	二级	
17734	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	杨老湾村4#	0.06	二级	
17735	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	聂岗村4#	0	三级	本身不可接入
17736	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	大冲五组2#	80.36	二级	
17737	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	刘台十组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17738	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	薛坪社区3#公变	0	三级	线路不可接入
17739	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	电管站公变	0	三级	本身不可接入
17740	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	彭庄7#郭湾2	80.08	一级	
17741	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	简坡8#四组	65.71	二级	
17742	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	三合6#十五组	150.31	二级	
17743	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垱一组	68.13	二级	
17744	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垱七组	43.91	一级	
17745	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李一组	39.64	二级	
17746	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	木林1#变压器	326.2	二级	
17747	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	木林6#变压器	40.64	二级	
17748	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	陈店街道4#	0	三级	线路不可接入
17749	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广四回线广57	交通北路(公)柱上变压器	337.4	二级	
17750	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	联合4#(九组)	12.31	二级	
17751	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	梁堰六组	23.16	二级	
17752	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	高湾五组	0	三级	线路不可接入
17753	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	余云三组3#	80.8	二级	
17754	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	荣河五组	163.94	二级	
17755	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	水坑2#	24.45	一级	
17756	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV腊郑二回线郑63	魏岗五组	94.65	二级	
17757	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广五回线广78	内配生活3#柱上变压器	255.18	二级	
17758	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	轩庄三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17759	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	钟岗四组	161.54	二级	
17760	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	石灰四组	14.89	二级	
17761	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联一线(鞍58-闻58) 鞍58线路	小星店4#	42.86	二级	
17762	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	李洼3#	135.74	二级	
17763	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV流水线邓57	襄南监狱7#台区	163.89	二级	
17764	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	大庙四组4#	70.64	二级	
17765	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	司岗4#台区(秋树王南)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17766	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	双泉二组公变	0	三级	本身不可接入
17767	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	黄岗5#(五组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17768	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线(银76-谷60) 谷60线路	皮家洼5#公用变	283.71	二级	
17769	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	洪庙一组2#(公)柱上主压器	20.22	二级	
17770	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	昔岗一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17771	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	刘湖四五组1#公变	67.71	二级	
17772	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	官庄村2#(二组)	40.67	二级	
17773	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	党畈三组2#	26.98	二级	
17774	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17775	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	七里岗七组2#公变	533.42	二级	
17776	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	振兴北路公变	431.08	一级	
17777	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首棉花公司7#	0	三级	线路不可接入
17778	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	刘家巷5#台区	0	三级	线路不可接入
17779	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	花园村1#(大队中间)柱上变压器	9.26	二级	
17780	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	洪山寺2#台区	164.7	二级	
17781	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	窑冲台区	65.72	二级	
17782	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	肖冲一组(公)柱上变压器	83.8	二级	
17783	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	街东锯木(公)柱上变压器	58.93	二级	
17784	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	肖冲二组(公)柱上变压器	58.91	二级	
17785	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	街西三组(公)柱上变压器	252	一级	
17786	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	据湾变电站	10kV武据联三线(武55-据54) 据54	程岗村8#(孙庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17787	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	圣庙一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17788	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV春华线楚63	七里村9#九组	154.02	二级	
17789	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	辛常村1#一、二组(1#)	0	三级	线路不可接入
17790	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线(徐55-七59) 七59线路	老街村1#(一组)	127.9	二级	

17791	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	杜庄村7#（八组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17792	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	滋坪天刨台区	0	三级	线路不可接入
17793	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	龙潭村6#（一组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17794	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	果园场2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17795	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康蔡线康79	蔡庄四组（公）柱上变压器	262.06	二级	
17796	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	马冲一组台区1211201	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17797	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	大沟五组变压器	0	三级	线路不可接入
17798	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	刘升刘湾村3#	105.77	二级	
17799	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	六管营1#	40	二级	
17800	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	西湾3#	44.33	二级	
17801	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	刘猴一组5#	24.33	二级	
17802	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	官沟村6#	36.1	二级	
17803	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	大河4#	0	三级	本身不可接入
17804	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	楼子村5#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17805	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	双山一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17806	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	彭王03#（桥边）	70.39	二级	
17807	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	三溪沟4#台区	60.25	二级	
17808	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	皇城二组	161.39	二级	
17809	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西五回线西67	北郊公变76#	160	二级	
17810	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	刘集一组1#公变	254.63	二级	
17811	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	张官桥01#（六房）	45.07	二级	
17812	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	木园3#台区	80.77	一级	
17813	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	彭梁05#（桥沟）	21.71	二级	
17814	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	文笔峰新村台区	0	三级	线路不可接入
17815	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	龚家坪4#台区	40.08	二级	
17816	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	良种场六组公变	0	三级	线路不可接入
17817	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	胡营5#3组	45.76	二级	
17818	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	梅铺村5#	0	三级	本身不可接入
17819	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	崔湾二组（公）柱上变压器	42.12	二级	
17820	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	岳岗3#（岳岗南）	27.1	二级	
17821	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	黄桥2#（公）柱上变压器	27.7	二级	
17822	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	街道4#	0	三级	线路不可接入
17823	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	龙头六组2#公变	323.61	二级	
17824	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	姚岗新村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17825	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	徐庄3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17826	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV霍庄线枣58	霍庄四组（3）	0	三级	线路不可接入
17827	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	和谐佳苑铁二院1#公变	0	三级	线路不可接入
17828	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	米庄6#柱上变压器	261.47	一级	
17829	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV二库线板58	喜山开发区	110.05	二级	
17830	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	财培台区	329.28	一级	
17831	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	米庄4#柱上变压器	258.26	一级	
17832	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	榆树公用1#	54.05	二级	
17833	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	黄桥4#公变	80	一级	
17834	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联一线东84	刘店3#二组（公）柱上变压器	80.18	二级	
17835	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	邵楼四组2#（公）柱上变压器	76.6	二级	
17836	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	王台新区2#（公）柱上变压器	327.86	一级	
17837	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	孟楼村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17838	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	肖庄1#	0	三级	线路不可接入
17839	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广二回线清57	轻工仓库（公）柱上变压器	265.37	二级	
17840	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	新华六组	153.18	二级	
17841	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV岗潘联线潘63	洪山头8#（四组新区）公变	253.96	二级	
17842	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	医院2#	263.2	二级	
17843	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	槐云八组	0	三级	线路不可接入
17844	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	高集社区1#（马武街道）	67.38	二级	
17845	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	王坡村1#（三组）	4.03	二级	
17846	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	郭家棚村3#	80.5	二级	
17847	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	江华厂生活5#（公）柱上变压器	252	二级	
17848	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	班竹坪4#台区	28.96	二级	
17849	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	小营1#（小营）	80.01	二级	
17850	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	沈河四组（公）柱上变压器	58.22	二级	
17851	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	许湾4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17852	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	中山路量贩店门口公变198#	320	一级	
17853	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	小河湾村1#（小河湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17854	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	质检站台区	427.3	一级	

17855	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	尹集街1#（公）柱上变压器	284.5	一级	
17856	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	二郎七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17857	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	白鹤岗村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17858	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	新市西街	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17859	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石73-石65）石73线路	菜场2#	259.57	一级	
17860	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	靳庄6#	284.51	一级	
17861	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV团高联一线高74	余岗六组（公）柱上变压器	255.43	二级	
17862	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	商业局#3-2台区	353.06	二级	
17863	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	怡德家园1#	27.24	二级	
17864	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	殷家湾1#台区新建	91.17	二级	
17865	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	曾庄十一组2#	80.4	一级	
17866	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	姜新村四组2#（公）柱上变压器	101.46	二级	
17867	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	东河四组3#（公）柱上变压器	137.46	二级	
17868	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	响井5#-1	68.02	二级	
17869	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	马坡16#台区（谢岗东边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17870	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	物华街4#	344.55	一级	
17871	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	胡家台#6台区	54.69	二级	
17872	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	蜡烛山#2台区	80.62	二级	
17873	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余鄢一回线余74	龙头一组	257.3	二级	
17874	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	东吴#4（三队）	22.18	二级	
17875	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广二回线清57	红光路（内配生活）柱上变压器	282.23	二级	
17876	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	米庄2#（公）柱上变压器	292.84	一级	
17877	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	尤岗村部变压器	0	三级	本身不可接入
17878	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	树头四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17879	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	王家塘#4台区	40	二级	
17880	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	横岭3组2#变压器	0	三级	本身不可接入
17881	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	朱家厂#7台区	0	三级	线路不可接入
17882	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	九龙社区5#公变	259.47	一级	
17883	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	上寨5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17884	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	红星16#公变	262.97	二级	
17885	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	大坡4#	74.47	二级	
17886	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	向家湾2#台区	0	三级	本身不可接入
17887	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联一线余55	铁湖十组	241.63	二级	
17888	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	新庄一组2#（吴店）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17889	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	粮食储备库	262.42	一级	
17890	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	规划局	253.66	一级	
17891	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊A55线路	熊集街道14#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17892	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	八里村10#	252	一级	
17893	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园二回线园47	茂盛小区2#（公）柱上变压器	251.48	二级	
17894	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	春陵宾馆台区	254.53	一级	
17895	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	袁家畈村部2#	40.01	一级	
17896	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	宋家冲1#台区	0	三级	本身不可接入
17897	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	庆德大厦（公）柱上变压器	260.61	二级	
17898	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	杜垆7#	7.48	二级	
17899	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	宋王营8#	33.89	二级	
17900	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首村总支21#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
17901	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	张庄2#	0	三级	线路不可接入
17902	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-歇54）歇54	长岭#3台区	24.74	一级	
17903	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张镇线张61	张集村2#（张集路）	300	二级	
17904	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	巩湾村4#	46.27	二级	
17905	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	文店3#	37.81	二级	
17906	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	舒向湾一组	51.75	二级	
17907	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	莲花一组变压器	6.25	二级	
17908	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	大堰村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17909	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	广东步行街224#公变台区	252	一级	
17910	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	后湾#7台区	0	三级	线路不可接入
17911	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	土地岭5#台区	0	三级	线路不可接入
17912	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	刘庄五组8#（公）柱上变压器	51.62	二级	
17913	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	还建房2#公变	25.31	二级	
17914	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	北风头4#台区	31.61	二级	
17915	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广二回线清57	红光路2#（公）柱上变压器	268.68	二级	
17916	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	庙岗林场还建房	253.95	一级	
17917	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	陈店二组2#	0	三级	线路不可接入
17918	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	云旗山#5台区	62.5	二级	

17919	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	余沟2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17920	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	水洼八组（公）柱上变压器	160	二级	
17921	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊A55线路	熊集村4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17922	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区4#（邮局）	360.06	一级	
17923	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	程河9#	72.07	二级	
17924	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	王树岗一组3#（公）柱上变压器	252	二级	
17925	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	孙岗村1#（任庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17926	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	李营村1#	31.81	二级	
17927	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏油联线魏545	云湾20#公变	269.41	二级	
17928	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城村14#（五组）	0	三级	线路不可接入
17929	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	新河村8#四组（1#）	54.46	二级	
17930	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	园艺场4#-1	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17931	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡家营一组	179.48	二级	
17932	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	杨集七组8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
17933	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	茶贝4#	15.38	二级	
17934	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河八组2#柱上变压器	0.44	二级	
17935	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	二堂#7台区	97.85	二级	
17936	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	南刘岗8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17937	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	五里桥6#台区100kVA	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17938	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	陈湾3#	112.14	二级	
17939	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联二线春69	(93.J)市客运管理处台区	170.76	一级	
17940	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	清凉7#（老街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17941	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	财政门口公变7#	320	一级	
17942	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	简家坪#11台区	11.44	二级	
17943	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西三回线光62	汉口路一轻门口公变33#	308.12	一级	
17944	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	兰康3#	51.22	二级	
17945	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	大坡3#	28.79	二级	
17946	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV长庄联线三道河分支南63线路	太空山2#台区	160.29	二级	
17947	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	吕寨8#五组	255.45	二级	
17948	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	望粮山#9台区	14.99	二级	
17949	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	胡庄村7#（陈岗北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17950	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联一线武54	蔡东村2#（潘庄路东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17951	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区23#（工商所）	265.62	一级	
17952	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	东湾#4台区	40.24	二级	
17953	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联三线春55	茶棚村9#台区	252	一级	
17954	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	胡巷村廖洲（公）柱上变压器	57.57	二级	
17955	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	朱营1#一组	78.06	二级	
17956	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇璞联线皇65	余云四组#2-	74.86	二级	
17957	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV竹团联一线团49	大李营三组11#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
17958	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	小左岗7#	40	二级	
17959	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	卡子村2#	40	二级	
17960	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	黄河二组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
17961	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	耿集三号公用	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17962	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	吉岗张庄120804	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17963	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	吴家洼2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17964	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	长岗1#3组	68.86	二级	
17965	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗营村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17966	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明五回线郑65	农牧局1#（公）柱上变压器	253.43	一级	
17967	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	曹岗一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17968	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	胡咀三组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17969	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	杨岗7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17970	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	张桥6#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
17971	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	马台10#	86.6	二级	
17972	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	蜡烛山#3台区	82.12	二级	
17973	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	陈桥1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17974	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄冲三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17975	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	观音堂#5台区	29.76	二级	
17976	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	郑湾10#张岗新农村	320.13	二级	
17977	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	杜河4#台区（小学）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17978	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	马套2#	31.85	二级	
17979	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV大庙山线峪62	金寨5#	54.97	二级	
17980	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	(94V)烟厂	262.09	一级	
17981	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）财508线路	樊岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17982	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	龚家坪3#公变	6.38	二级	

17983	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV马套线朱60	关庄5#	0	三级	线路不可接入
17984	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	机车社区六区2#公变柱上变压器	257.36	二级	
17985	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	赵堂村7#（王庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17986	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	梁集污水处理厂	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17987	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	开发公司公变	81.89	一级	
17988	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV返乐配电站	10kV落返联线返501	流水牌坊一组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17989	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	果元厂3#	28.01	二级	
17990	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	供电所局门口66#	320	一级	
17991	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪一回线袁57	袁冲1#	0	三级	本身不可接入
17992	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	天鹅#3台区	11.61	二级	
17993	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	唐吕2#(二队)	135.81	二级	
17994	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	赵湾村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17995	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV河西联线西61	查营村1#	47.25	一级	
17996	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	宋王营9#	80.72	二级	
17997	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	秦庄4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17998	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	长山6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
17999	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	胡湾2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18000	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV马套线朱60	王午6#	0	三级	线路不可接入
18001	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	陈集7#	0	三级	本身不可接入
18002	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	张湾#7台区	160.06	二级	
18003	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	张王岗河滩4#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
18004	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	棉织生活5#（公）柱上变压器	321.51	二级	
18005	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集十组2#台区	0	三级	线路不可接入
18006	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	马良街#4台区	166.97	一级	
18007	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV高桥河线桥57	黄湾#1台区	0	三级	线路不可接入
18008	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	短峪沟#1台区	80.01	一级	
18009	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	杨村1#	205.22	二级	
18010	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	文庄村6#（张冲）	82.94	二级	
18011	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	赵营村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18012	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	吴家营5#台区	51.69	二级	
18013	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	花门楼4#	40.01	一级	
18014	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张岗村七组10#	0	三级	本身不可接入
18015	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	观音岩5#公变	57.28	二级	
18016	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	桃园村5#（桃园西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18017	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集28#（八监区）	248.01	二级	
18018	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联一线武54	徐畈村6#（孙档）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18019	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	云岫5#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
18020	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	高湾9#（公）柱上变压器	80	二级	
18021	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	星河河盘盘树台区	0	三级	线路不可接入
18022	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV毛河线梁59	耿畈10组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18023	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	三房7#	0	三级	线路不可接入
18024	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	周湾#8台区	43.37	二级	
18025	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	高店村6#（扶贫）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18026	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	玉皇阁公变129#	252	一级	
18027	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平村1#一组（1#）	35.97	二级	
18028	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	简庄5#台区125708	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18029	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）银55	过山口9#	344.78	一级	
18030	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	泉湾3#公变	40.65	二级	
18031	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	瓦屋场3#台区	80.25	二级	
18032	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	北棚二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18033	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	钟寨村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18034	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	杨坡8#	0	三级	本身不可接入
18035	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	冷岗1#	171.17	二级	
18036	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	朱砂#6台区	0	三级	本身不可接入
18037	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	盘龙#7台区	15.15	二级	
18038	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	平林村4#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18039	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	大王庙10#	147.7	二级	
18040	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	新集村六组7#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
18041	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联三线徐60线路	贾洼12#（公）柱上变压器	320.8	二级	
18042	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	五房1#（五房）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18043	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	石河六组1#（公）柱上变压器	41.61	二级	
18044	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	罗家冲8#台区	0	三级	线路不可接入
18045	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	观音一组9#（公）柱上变压器	48.9	二级	
18046	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	黄营村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

18047	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	毛梁3#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
18048	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	贾庙5#	43.65	二级	
18049	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	龚湾1#2组	2.2	二级	
18050	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	周湾六组	164.55	二级	
18051	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	石河二组2#	6.3	二级	
18052	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	梨园村四组7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18053	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	方岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18054	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	梁冲村3#(六组)	253	二级	
18055	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	胡家台#4台区	33.65	二级	
18056	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	郭海村#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18057	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	（60D）茶棚村一组	160	一级	
18058	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）柳520线路	聂家滩1#	189.77	二级	
18059	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	邓店村前店120902	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18060	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	七方社区14#（小杨冲）	48.51	二级	
18061	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	熊岗五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18062	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	庄家沟5#	6.16	二级	
18063	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	太平四组2#	216.25	二级	
18064	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	花园路派出所对面公变208#	252	一级	
18065	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	冯营村3#	0	三级	本身不可接入
18066	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	箱庄村4#（王巷）	29.14	二级	
18067	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水一组1#	54.21	二级	
18068	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	八一下洲2#（公）柱上变压器	122.27	二级	
18069	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	贺店5#柱上变压器	80	二级	
18070	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	李店12#	54.53	二级	
18071	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	三官庙#4台区	50.77	二级	
18072	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	三岔路5#台区	275.72	二级	
18073	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	新庄十组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18074	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	七桥新区2#（公）柱上变压器	169.24	二级	
18075	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	东昌房地产3#	323.08	二级	
18076	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	龙洞#2台区	31.55	二级	
18077	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	曹营1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18078	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	下涂2#（五房）	32.35	二级	
18079	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	前庄2#	40.02	二级	
18080	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	贺店三组3#	190.46	二级	
18081	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	王营村3#	28.06	二级	
18082	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙12#台区（张营路口）	78.89	二级	
18083	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	七里冲8#	80.73	一级	
18084	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	吴家沟2#	40.37	二级	
18085	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	兰家岗2#	48.04	二级	
18086	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联二线谷63线路	一小门口公变	341.32	二级	
18087	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	秦庄6#	0	三级	线路不可接入
18088	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	葫芦滩10#台区	141.85	二级	
18089	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	何骆二组#2-	0	三级	线路不可接入
18090	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	文店6#台区	42.31	二级	
18091	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首村二组19#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
18092	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柳堰2#台区(一组泵站)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18093	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	苏家店4#	0	三级	本身不可接入
18094	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	姚岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18095	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）谷65线路	生资门口公用变	333.31	二级	
18096	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	胜利路仝吉门口公变163#	617.6	一级	
18097	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	东昌房地产1#	321.52	二级	
18098	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	邓岗1#	0	三级	线路不可接入
18099	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	罗家坪#1台区	116.52	二级	
18100	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	甘沟3#	40.54	一级	
18101	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	王树岗5#(公)柱上变压器	158.49	二级	
18102	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	格兰#4台区	53.91	二级	
18103	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	老县城1#	20.5	二级	
18104	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	陈岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18105	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	马岗村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18106	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	胡巷村（公）柱上变压器	66.76	二级	
18107	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	草寺三组6#	29.78	二级	
18108	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	太平岗三组1#（梁集）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18109	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	文湾9#6组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18110	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	黄老营2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

18111	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	罗庄1#	91.58	二级	
18112	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	张庄3#	144.62	二级	
18113	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	风岭一组	41.39	一级	
18114	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	左庙村	81.62	二级	
18115	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）鞍60线路	罗井3#	31.64	二级	
18116	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	古树垭3#公变	40.44	二级	
18117	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	沈家湾3#公变	0	三级	线路不可接入
18118	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	马坡12#台区（一组西路边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18119	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	梁曹洼5#	0	三级	本身不可接入
18120	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	大冲二组2#（公）柱上变压器	40.32	二级	
18121	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	春芳营五、六组4#	0	三级	线路不可接入
18122	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	双南9#	334.27	二级	
18123	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安56双柏线	邓家咀13#台区	0	三级	线路不可接入
18124	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	唐吕6#（乔后2#）	0	三级	本身不可接入
18125	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	高台铺5#	82.82	二级	
18126	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	陈庄12#	44.22	二级	
18127	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	寇集5#	135.88	二级	
18128	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	赵咀三组4#	33.63	二级	
18129	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张镇线张61	张集村3#	292.82	二级	
18130	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	花园2#	151.55	二级	
18131	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	崔岗3#台区（3、4组）	303.39	二级	
18132	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）柳520线路	安家岗七组4#	161.22	二级	
18133	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	宋家湾1#台区	17.36	二级	
18134	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集九组2#公变	0	三级	线路不可接入
18135	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	曾庙四组东	50.19	二级	
18136	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18137	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	山头里4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18138	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	罗庙街道2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18139	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	龚陈村7#（九组）	0.9	二级	
18140	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	双山六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18141	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	断河坪4#台区	50.97	二级	
18142	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	尚岗村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18143	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨十三组2#	40.75	一级	
18144	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	岳底9#九组	82.63	二级	
18145	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	长山4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18146	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇璞联线皇65	蒋湾十三组#2	61.26	二级	
18147	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	简家坪#12台区	0	三级	线路不可接入
18148	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	吴家桥1#	0	三级	本身不可接入
18149	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	鲁远刚陈湾2#	40.59	二级	
18150	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	中营村1#	44.19	二级	
18151	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	钱湾三组2#	40.45	一级	
18152	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	云台四组3#	5.45	二级	
18153	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	棉花站小区2#	330.54	一级	
18154	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱岗王大桥台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18155	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	李洲5#	65.49	二级	
18156	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	曹坡2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18157	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	荆家棚4#	45.28	二级	
18158	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	黄湾村三组（2	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18159	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	刘湖七组2#公变	0	三级	本身不可接入
18160	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	下张1#（张连营）	80.13	二级	
18161	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	余棚二组2#	106.62	二级	
18162	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	埡子口#8台区	49.01	二级	
18163	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	前刘#4（前刘四组2）	29.48	二级	
18164	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	魏湾二组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
18165	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	赵坡2#	0	三级	线路不可接入
18166	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	大阳坡1#台区	12.8	二级	
18167	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	万宝1#	136.52	二级	
18168	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	武庄村2#台区1255071	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18169	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	尚寨6#	56.6	二级	
18170	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	坛楼三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18171	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	朱坡五组2#	80.56	二级	
18172	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	据湾变电站	10kV武据联三线（武55-据54）据54	程岗村12#（二组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18173	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	卢畈三组1#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
18174	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	雷祖殿8#	31	二级	

18175	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	李冲01#(闫家)	26.33	二级	
18176	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇A线庙56	南街3#	331.21	二级	
18177	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	河南坪#4台区	0	三级	线路不可接入
18178	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	火星庙村2#	80	二级	
18179	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	安沟4#（4队）	53.03	二级	
18180	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百一回线歇60	龙王花园台区	255.75	一级	
18181	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	西坡村1#（西坡）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18182	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	朱家湾#3台区	80.61	二级	
18183	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	望粮山#4台区	81.05	二级	
18184	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	韩巷村10#	0	三级	本身不可接入
18185	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	任岗李庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18186	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	新桥17#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18187	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张岗村三、四组4#	80.03	二级	
18188	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	大竹园#3台区	0	三级	线路不可接入
18189	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	吴家营7#(应急)	164.23	二级	
18190	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	太平吴庄台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18191	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	王家坑3#	82.98	二级	
18192	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	韩营1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18193	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	魏庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18194	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	二堂#11台区	43.66	二级	
18195	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	白竹头#4台区	21.15	二级	
18196	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	瓦房滩#2台区	0	三级	线路不可接入
18197	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	张档8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18198	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	观音寨6#	40.3	一级	
18199	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	张官桥02#(杨集)	56.45	二级	
18200	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	八一十八组柱上变压器	0	三级	本身不可接入
18201	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	曹营村2#（七组）	86.18	二级	
18202	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	大道村（石板河）	81.46	二级	
18203	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	舒庙二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18204	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星十一组1#	80.3	二级	
18205	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	西尹#3（西尹（西）	0	三级	本身不可接入
18206	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	杨岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18207	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	吴集2#台区（吴集道班）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18208	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	松扒五组台区1257331	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18209	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	西湾2#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
18210	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	二房3杨沟	110.49	二级	
18211	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	西坪#3台区	62.1	二级	
18212	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	江家洲3#	66.63	二级	
18213	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	尤岗五组变压器	85.51	一级	
18214	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	白马十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18215	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李七组2#	81.26	一级	
18216	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	散洲3#变压器	4.56	二级	
18217	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	张岗村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18218	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	黄埡3#	81.47	二级	
18219	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	袁庄村6-1#	236.26	二级	
18220	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	胡岗09#(6组)	60.55	二级	
18221	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	韩岗4#(陈庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18222	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	亢营村3#	42.05	二级	
18223	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	二中队5#台区（大棚地）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18224	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	龙兴8#邮局	203.16	二级	
18225	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	寺坪街#6台区	0	三级	线路不可接入
18226	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	双山三组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18227	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三台线朱64	郝湾3#	25.18	二级	
18228	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	松树堡#3台区	0	三级	本身不可接入
18229	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	泗渡河四组台区	0	三级	线路不可接入
18230	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV歇百一回线百54	后园#8台区	80.52	二级	
18231	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保一回线黄56	三溪沟#1台区	331.02	二级	
18232	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三台线朱64	袁湾1#	41.18	二级	
18233	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	1天海小区公变159#	160	一级	
18234	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	长坪卫生院台区	205.78	二级	
18235	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	天鹅#1台区	0	三级	本身不可接入
18236	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	蒋岗4#	80.01	二级	
18237	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	马岗村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18238	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	官庄村10#（七组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

18239	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	孙庄一组5#	160.11	一级	
18240	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团放二回线团74	邓城11#（公）柱上变压器	48.66	二级	
18241	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	王楼6#（袁堂）	7.72	二级	
18242	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV分路碑线金55	分路碑#5台区	40.32	二级	
18243	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	杨家湖4#	156.39	二级	
18244	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	洞岭台区	43.51	一级	
18245	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV韩汉联一线(汉56-韩66) 汉56	二郎四组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18246	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV二库线板58	曾桥三组5#	80.02	二级	
18247	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	李洲3#	107.39	二级	
18248	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	王树岗七组7#(公)柱上变压器	79	二级	
18249	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	李湾5#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
18250	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	九里坪2#	317.74	二级	
18251	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	韩高楼1#	7.23	二级	
18252	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	皮家坡#1台区	60.73	二级	
18253	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	乔庄1#	24.47	二级	
18254	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	枣林村7#	0	三级	本身不可接入
18255	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	肖营11#	338.95	一级	
18256	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	苏家河5#	10.87	二级	
18257	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	米居二组（公）柱上变压器	252.09	一级	
18258	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双北15#	163.39	二级	
18259	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	北棚三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18260	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	黄营村6#	148.9	二级	
18261	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	新庄一组（平林）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18262	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	姜沟2#（北周）	12.35	二级	
18263	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	叶庄村5组2#	0	三级	线路不可接入
18264	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	龙洞#5台区	41.22	一级	
18265	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	西邦#3台区	105.66	二级	
18266	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联一线严521	王湾一组（梁集）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18267	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	六里坪3#	99.65	二级	
18268	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	老湾5#	63.91	二级	
18269	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	韩家湾#4台区	0	三级	线路不可接入
18270	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	黏土矿变压器	80.18	二级	
18271	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星十二组2#柱上变压器	122.45	二级	
18272	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	赵咀三组5#	81.61	一级	
18273	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	合作#10台区	166.75	一级	
18274	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	马坡6#台区（6组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18275	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	西街公变1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18276	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	横河#4台区	41.2	一级	
18277	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	杨华岗3#	160	二级	
18278	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	宋营村2#	25.88	二级	
18279	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	马湾2#	0	三级	线路不可接入
18280	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严春联二线严534	王湾九组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18281	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	北元4#	258.81	一级	
18282	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	北棚四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18283	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	李营村4#	17.78	二级	
18284	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	中厂#5台区	54.15	二级	
18285	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联一线徐69	东村18#（公）柱上变压器315kVA	275.26	二级	
18286	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗四组#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18287	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	河南坪#7台区	0	三级	线路不可接入
18288	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	谭山6#	0	三级	线路不可接入
18289	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	余嘴村14#（十二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18290	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	高冲五组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18291	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张59	张集村16#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18292	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	柏桥9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18293	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	隆中六组2#(公)柱上变压器	56.64	二级	
18294	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	上陈7#	10.37	二级	
18295	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	熊集村二组9#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
18296	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶吉联一线叶512	孙庄村二组3#	320	一级	
18297	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV翁后联线后58	前坪#1台区	25.14	二级	
18298	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保一回线黄56	三溪沟#6台区	344.32	二级	
18299	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	学府路口公变154#	160	一级	
18300	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	沈营1#一组	162.96	二级	
18301	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	高庄村	253.79	二级	
18302	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV马套线朱60	四新8#	0	三级	线路不可接入

18303	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	新庄七组(吴店)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18304	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	北街1#(卫生院) (JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18305	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	樊营3#三组	257. 4	一级	
18306	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	彭湾村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18307	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	青龙湾5#公变	40. 02	二级	
18308	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹赵线(竹58-赵71) 线路	大李营村七组10#	60. 4	二级	
18309	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	江庙4#柱上变压器	0	三级	本身不可接入
18310	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	崔湾六组(公)柱上变压器	80. 42	二级	
18311	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	李岗12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18312	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线(石71-石62) 石71线路	骆驼巷1#	253. 62	一级	
18313	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	东方市场	266. 14	一级	
18314	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV九武联线武65线路	磷肥厂公变	223. 7	二级	
18315	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	金屋建材315(公)柱上变压器	252	二级	
18316	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	民航办(户表)柱上变压器	264. 28	二级	
18317	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	长坪新街2#	159. 03	二级	
18318	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV樊阳线光55	黄营3#	103. 72	二级	
18319	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	付岗八组11#(公)柱上变压器	160	二级	
18320	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	胡家湾村4#(五组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18321	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	罗家山#5台区	0. 99	二级	
18322	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	中岭(朝阳村委会)	0	三级	线路不可接入
18323	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	新建四组2#(公)柱上变压器	74. 48	二级	
18324	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	75768部队柱上变压器	160. 45	二级	
18325	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	李湾八组 2 #	0	三级	线路不可接入
18326	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	兴龙坡#2台区	56. 35	二级	
18327	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	梁营2#台区(王半坡)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18328	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	汉水1#村	0	三级	线路不可接入
18329	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线(庙55-陶55) 陶55线路	庙岗4#	81. 12	二级	
18330	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	刘家巷7#	0	三级	线路不可接入
18331	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	洪家湾2#公变	0	三级	线路不可接入
18332	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	泉水村4#四组(1#)	80. 62	二级	
18333	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保58	顺达公司台区	258. 05	二级	
18334	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	殷家冲2#	40. 2	二级	
18335	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	张桥5#(公)柱上变压器	0	三级	线路不可接入
18336	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线(赤55-刑50) 赤55	葡萄架	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18337	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	王湖8#台区	29. 25	二级	
18338	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	鄂西社区06#公用变	254. 82	二级	
18339	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联四线桃57	街道3#(公)柱上变压器	252	二级	
18340	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	黄连树台区配变	86. 01	二级	
18341	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV九武联线武65线路	伏虎公变1#台区	0	三级	本身不可接入
18342	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV山泥联一线泥54	花木店五组250(公)柱上变压器	122. 96	二级	
18343	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔徐联一线乔56	乔营4#(公)	266. 52	二级	
18344	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	谭庄村315柱上变压器(公)	252	一级	
18345	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	正阳台区	260. 85	一级	
18346	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	沙店一组2#	261. 52	一级	
18347	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	五连村10#(四组) 台区	0	三级	线路不可接入
18348	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	利民巷公变	265. 57	二级	
18349	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联一线叶622	北关7#	252	一级	
18350	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联二线康56	陆寨六组3#(公)柱上变压器	90. 1	二级	
18351	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河十组2#(公)柱上变压器	9. 85	二级	
18352	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	五洲国际还建房#1公变	259. 42	二级	
18353	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	(Q)王湾村4#	0	三级	本身不可接入
18354	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	观音 2 #四组台区	110. 95	二级	
18355	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	下湾3#	13. 45	二级	
18356	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线(石58-黑51) 黑51线路	关庙5#台区(王合门前)	34. 29	二级	
18357	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	陈家湾电杆台区	401. 86	二级	
18358	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	松树沟村委会台区	68. 2	二级	
18359	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	杜岗村11#(九组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18360	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线(姚59-荣50) 荣50线路	三户刘7#(4组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18361	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	郭海一组2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18362	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	高湾村-王家祠堂(公)柱上变压器	55. 64	二级	
18363	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	付寨1#北变	260. 5	二级	
18364	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余鄢一回线余74	龙头二组	182. 46	二级	
18365	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	卫东生活3#台区315(公)柱上变压器	252	一级	
18366	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	卫东生活2#台区315(公)柱上变压器	252	一级	

18367	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	孙楼村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18368	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	松树坡4#9组	54.71	二级	
18369	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV谷丰路线汾78线路	皮家洼4#	276.07	二级	
18370	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	高庵村9#（潘档）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18371	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	陈李湾村四组5#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
18372	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	车站村9#（史庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18373	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	金桥四组2#（公）柱上变压器	9.27	二级	
18374	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田线B线太57	高田村（公）柱上变压器	265.89	二级	
18375	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	能源办	272.53	一级	
18376	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV九武联线武65线路	加油站1#台区	269.48	一级	
18377	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联三线春64	上海路西	252	一级	
18378	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	龙兴寺村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18379	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	凤凰山#2-1台区	0	三级	线路不可接入
18380	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	周寨八组（吴店）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18381	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	姜沟9#	62.05	二级	
18382	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	米居三组2#（公）柱上变压器	325.63	一级	
18383	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畎变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	咎家铺8#	161.55	二级	
18384	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	尤河四组4#（公）柱上变压器	34.27	二级	
18385	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	郝湾6#	0	三级	本身不可接入
18386	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	观音岩6#公变	80.81	二级	
18387	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联一线严521	舒庙4组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18388	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV谷丰路线汾78线路	肖营7#	160.86	二级	
18389	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	畜牧场1#场部	253.41	一级	
18390	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	付寨2#南变	216.67	二级	
18391	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	太平三组	254.05	二级	
18392	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	袁湾3#	31.9	二级	
18393	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	三中台区	256.7	一级	
18394	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	大王03#(刘岗渠道)	252.64	二级	
18395	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王城线王61	王城街道14#	241	二级	
18396	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武62路灯线	埝河街公变	270.61	一级	
18397	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武62路灯线	西关街公变	267.32	一级	
18398	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	卫东生活5#台区315（公）柱上变压器	252	一级	
18399	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石73-石65）石73线路	江南路2#	255.78	一级	
18400	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	岗庙六组3#（公）柱上变压器	80	二级	
18401	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	刘李河村126020	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18402	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	殷畎村4#	170.03	一级	
18403	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	黄庙九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18404	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	东吴3#（坡李队）	80.01	二级	
18405	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	程岗村11#（小张庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18406	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	赵咀四组3#	81.76	一级	
18407	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	方勤4#	81.65	二级	
18408	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	李洼村一组8#(公)柱上变压器	72.36	二级	
18409	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	县沟3#变压器	147.63	二级	
18410	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	广厦建筑安装公司专变	205.46	二级	
18411	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	水利局公变	268.03	一级	
18412	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	打伙4#一组	162.5	二级	
18413	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	邱庄台区1255021	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18414	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武62路灯线	二医院2#公变	267.43	一级	
18415	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武62路灯线	电影院2#台区	267.89	一级	
18416	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武62路灯线	电信局2#公变	150.47	二级	
18417	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	七桥四组2#柱上变压器	256.38	二级	
18418	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云董联一线云514	西湾5#公变	283.2	二级	
18419	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	黄龙庙村8#	0	三级	本身不可接入
18420	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	打伙5#三组	218.34	二级	
18421	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联二线董60	黄金七组3#	0	三级	本身不可接入
18422	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	田湾11#(1组)	60.04	二级	
18423	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	温坪#5台区	64.93	二级	
18424	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	营口1#中刘湾	252.04	二级	
18425	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	李湾2#南变	219.4	二级	
18426	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武62路灯线	二医院公变	270.87	一级	
18427	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	双泉2#(一组)	80.04	二级	
18428	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	杨湖九组	80.1	二级	
18429	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	双龙九组	0	三级	线路不可接入
18430	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	民政一组	115.29	二级	

18431	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	染房村部变压器	0	三级	线路不可接入
18432	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	宋家湾#2台区	125	二级	
18433	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	朱砂4#公变	0	三级	线路不可接入
18434	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	安家湾#5台区	38.27	二级	
18435	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	李冲05#（金家湾）	39.42	二级	
18436	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV九武联线武65线路	清河口公变	185.52	二级	
18437	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	崔营村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18438	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊二回线乔76	乔营9#（公）柱上变压器	326.23	一级	
18439	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	星火街1#	252	一级	
18440	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联二线叶621	北关张庄	252	一级	
18441	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	洛河北村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18442	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	江华厂生活2#（公）柱上变压器	252	二级	
18443	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武62路灯线	车站	264.59	一级	
18444	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云董联一线云514	西湾6#公变	272.37	二级	
18445	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	张湾街道#6台区	0	三级	线路不可接入
18446	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	龚陈村2#	40	二级	
18447	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾村9#	0	三级	本身不可接入
18448	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾村1#	103.82	二级	
18449	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	七里冲1#	83.58	一级	
18450	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV古城线武59	杨畈村2#（克绳小学）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18451	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	杜垱村一组移民点	5.64	二级	
18452	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	石河三组1#（公）柱上变压器	40.12	二级	
18453	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	胡家营九组1#	163.4	二级	
18454	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	花石桥3#公变	0	三级	线路不可接入
18455	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	船湾移民台区公变	83.84	一级	
18456	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	前岗2#二组	59.34	二级	
18457	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	李湾1#一组	0	三级	本身不可接入
18458	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	陈家榜七组公变	42.01	一级	
18459	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18460	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	杨湖六组	28.44	二级	
18461	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	上泉坪村3#	35.05	二级	
18462	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	代家垭村	42.91	二级	
18463	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	观音寨2#	40.89	一级	
18464	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	龚河五组	69.85	二级	
18465	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	荣河二组	69.67	二级	
18466	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	占云十一组	0	三级	线路不可接入
18467	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗七组#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18468	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	石灰村	31.44	二级	
18469	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	花栎扒5#	118.71	二级	
18470	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居7#（七组）	67.07	二级	
18471	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何岗村2#	86.94	二级	
18472	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	下张4#（1队）	81.43	二级	
18473	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	黄家冲1#	230.48	二级	
18474	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	百果1#公变	40.02	一级	
18475	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	红星二组#2-	0	三级	线路不可接入
18476	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陶岗3#	165.4	二级	
18477	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	赵家山#7台区	23.6	二级	
18478	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	简槽#5台区	38.82	二级	
18479	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	梁东2#（公）柱上变压器	22.98	二级	
18480	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV紫官联线（紫58-官58）官58线路	大柳树3#（旧）	80.47	二级	
18481	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	董岗六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18482	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	杨棚二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18483	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	杨棚十一组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18484	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	庞营村三组1#	0	三级	线路不可接入
18485	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪二回线纪60	纪洪8#	0	三级	本身不可接入
18486	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	庞营村一组5#	0	三级	线路不可接入
18487	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联三线徐60线路	东村二组9#（公）	21.82	二级	
18488	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村十四组10#	0	三级	本身不可接入
18489	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）枣70	霍庄居委会	346.06	一级	
18490	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	木林包1#台区	21.01	二级	
18491	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	李家咀2#台区	40.84	二级	
18492	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	李家咀1#台区	29.89	二级	
18493	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	张家淌1#台区	0	三级	本身不可接入
18494	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武坡四组1#公变	162.98	二级	

18495	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	方各六组	0	三级	线路不可接入
18496	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	韩公村3#（三组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18497	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	余嘴村2#(二组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18498	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	蚕种场三组	155. 5	二级	
18499	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小筭峪配电站	10kV梅筭联线（梅56-筭501）筭501线路	九里坪4#	229. 9	二级	
18500	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	机场路房产所公变183#	160	二级	
18501	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	八泉四组变压器	67. 91	二级	
18502	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	泉水堰四组变压器	42. 47	一级	
18503	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	八泉三组变压器	67. 72	二级	
18504	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	耿集公用7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18505	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	赵家营3#台区	127. 11	一级	
18506	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	太山庙三组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18507	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	龚陈村1#	16. 94	二级	
18508	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	龚陈村3#	65. 33	二级	
18509	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗四组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18510	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	杨岗6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18511	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	安埡村10#（四组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18512	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	湖河东街1#（街东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18513	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV阁钱联线钱55线路	湖药5#（公）柱上变压器	320	二级	
18514	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	田冲9#一组2	80. 01	一级	
18515	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	三合1#一组	165. 1	二级	
18516	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	王寨1#	19. 62	二级	
18517	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	陈家榜大组2#公变	42. 63	一级	
18518	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	前程二组	20. 67	二级	
18519	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	孟庄2#	122. 58	二级	
18520	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV二库线板58	镇园艺厂	80. 54	二级	
18521	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	杨湖八组	106. 75	二级	
18522	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	双泉8#三组	60. 17	二级	
18523	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水4#(四组)	0	三级	本身不可接入
18524	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	张咀四组	46. 66	二级	
18525	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	红星六组	0	三级	线路不可接入
18526	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	郭安七组（村）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18527	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	郭安五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18528	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	晏楼五组（公）柱上变压器	80. 06	二级	
18529	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	隋洲4#	68. 26	二级	
18530	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	牛王庙1#	0	三级	本身不可接入
18531	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	榆树岭4#公变	134. 15	二级	
18532	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	陈岗6组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18533	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	大林#1台区	6. 06	二级	
18534	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	上洲8#二组	21. 61	二级	
18535	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	张史3#台区（1组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18536	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	锡锋河1#	19	二级	
18537	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	郭庄4#	214. 79	二级	
18538	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	梁家村4#（徐庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18539	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	花屋脊三组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18540	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	李楼四组5#	40	二级	
18541	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	谭山2#	0	三级	线路不可接入
18542	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	杨祠七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18543	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	杨棚九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18544	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊二回线乔76	乔营6#（公）柱上变压器	342. 44	一级	
18545	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV九武联线武65线路	伏虎公变2#台区	331. 45	一级	
18546	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村三组7#	162. 59	二级	
18547	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口五组2#台区	40. 01	二级	
18548	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	太山庙一组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18549	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV三零三线大61	农场二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18550	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	龙潭村8#（五组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18551	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	泉水堰五组变压器	42. 19	一级	
18552	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	罗湾四组变压器	64. 81	二级	
18553	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	杜岗村8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18554	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾村3#	7. 02	二级	
18555	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	周湾#12台区	129. 04	二级	
18556	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	新中二组（公）柱上变压器	80	二级	
18557	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	建材厂（公）315住上变压器	252	二级	
18558	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV朱莲联线莲64	雷河街道公用变6#	325. 61	二级	

18559	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	双河3#（切湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18560	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	王湖村4#	80	二级	
18561	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武62路灯线	东关公变	365.12	一级	
18562	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	梁堰四组	122.45	二级	
18563	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗泵站	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18564	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	联合5#八组	18.56	二级	
18565	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	杜溪沟村	31.34	二级	
18566	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	桂竹园村2#	41.03	二级	
18567	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	高垭1#公变	81.29	二级	
18568	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	方各5#（九组）	305.8	二级	
18569	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	董集街道	201.1	二级	
18570	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	八庙二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18571	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	泉沟村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18572	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	郑畈五组变压器	55.96	二级	
18573	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	温畈二组变压器	52.91	二级	
18574	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	大冲2#变压器	40.16	二级	
18575	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV桥金联线金60	金斗#2台区	77.5	二级	
18576	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联二线（王60-丁62）王60	王城供电所	80	二级	
18577	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	槐树湾1#	40.94	二级	
18578	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	罗坪1#	62.38	二级	
18579	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	艺华商城公变	520.03	一级	
18580	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	竹林村7#（八组）	80	一级	
18581	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	冯营村6#	129.33	二级	
18582	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	汉三6#台区	167.98	二级	
18583	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山二组2#	29.94	二级	
18584	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	杨集四组6#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
18585	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	赵畈5#	15.39	二级	
18586	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	青龙湾3#公变	20.41	二级	
18587	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	崔家庄3#公变	4.9	二级	
18588	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	党畈三组	53.18	二级	
18589	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	刘台六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18590	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	长乐八组	0	三级	线路不可接入
18591	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴集二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18592	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	高湾九组2#	0	三级	线路不可接入
18593	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	黄家寨2#台区	0	三级	本身不可接入
18594	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	姚庵四组2#（公）柱上变压器	80	一级	
18595	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	中心一组	11.57	二级	
18596	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV粮站线黄56	董岗03#（1组机井）	43.41	二级	
18597	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团放二回线团74	邓城6#（公）柱上变压器	320.35	二级	
18598	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	马家沟3#	43.19	一级	
18599	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	叶庄村6#	0	三级	线路不可接入
18600	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	万营2#	77.33	二级	
18601	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	关庙集二组	74.5	二级	
18602	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	沙河六组2#公变	83.04	二级	
18603	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板56板桥线	新集8#公变	34.9	二级	
18604	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV花庙线楚50	七里村2#二组	70.17	二级	
18605	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾村4#	134.7	二级	
18606	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	酒厂#7-2台区	80.11	二级	
18607	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	叶家坪村4#	156.18	二级	
18608	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	县沟8#公变	152.62	二级	
18609	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	刘家院4#（段家湾）	40	二级	
18610	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	杨湖一组7#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
18611	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	新观村1#	0	三级	线路不可接入
18612	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	郑集余云七组#2100kVA	0	三级	线路不可接入
18613	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园一回线园70	前进五居委会3#（公）柱上变压器	340.59	二级	
18614	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	龚畈2#	41.1	二级	
18615	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	付寨4#新农村	160.94	二级	
18616	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	前岗5#五组	25.82	二级	
18617	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	付寨3#戎岗	160.04	二级	
18618	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联一线东84	肖营2#王包	64	二级	
18619	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	上陈9#（待退役）	0	三级	本身不可接入
18620	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	高庄二组	114.46	二级	
18621	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水6#（六组）	8.43	二级	
18622	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	龚河一组	172.8	二级	

18623	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	童梅二组	35.92	二级	
18624	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	菜园村	80.01	二级	
18625	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	高埡2#公变	40.24	二级	
18626	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	桂竹园村	21.66	二级	
18627	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18628	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	金山村4#（三组）台区	57.43	二级	
18629	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	郭安六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18630	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18631	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	金山村5#（四组）台区	83.71	二级	
18632	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	洪岗二组2#	83.78	二级	
18633	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	石孙六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18634	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾二组3#	80.95	一级	
18635	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	王家塘#2台区	62.47	二级	
18636	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	法龙1#公变	0	三级	线路不可接入
18637	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-歇54）欧54	望佛山#4台区	80.15	一级	
18638	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	瓦城沟2#	0	三级	本身不可接入
18639	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	堰塘#1台区（城关）	40.02	二级	
18640	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	龙兴5#7组路边	171.29	二级	
18641	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	观音一组2#（公）柱上变压器	28.12	二级	
18642	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐堤二组变压器	117.82	二级	
18643	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	康佳变电站	10kV王湾线康75	王湾2#	84.23	二级	
18644	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	周寨二组台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18645	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	田湾09#（巴家）	2.39	二级	
18646	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联四线徐66	东村16#公变	58.57	二级	
18647	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	小河11#台区（四五六队路西边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18648	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田线B线太57	高田村一组（公）柱上变压器	208.12	二级	
18649	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田线B线太57	高田村2#（公）柱上变压器	83.76	二级	
18650	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	南山2#公变	0	三级	线路不可接入
18651	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	南冲2#公变	39.79	二级	
18652	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	刘台四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18653	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	高楼五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18654	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴集四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18655	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	刘台五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18656	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	长乐三组	0	三级	线路不可接入
18657	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	孟集2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18658	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	汉三村（花渔沟）	20.71	二级	
18659	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	熊河村7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18660	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	方家冲3#台区	0	三级	线路不可接入
18661	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	散洲2#50（公）柱上变压器	34.56	二级	
18662	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	梁西2#（公）柱上变压器	115	二级	
18663	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	黄家寨3#台区	40.01	二级	
18664	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	螺丝岗4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18665	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV段湾线梁61	段湾四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18666	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	聂集村3#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18667	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	惠湾小区	82.03	一级	
18668	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	文畝13#	152.87	二级	
18669	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱岗李湾村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18670	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	干河开发区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18671	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集九组3#台区	66.64	二级	
18672	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	下冯#2（车东）	137.51	二级	
18673	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联一线叶622	惠民小区	320	一级	
18674	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	吉河蒋庄村4#	160	二级	
18675	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	薛坪街道5#公变	0	三级	本身不可接入
18676	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	峡口8#台区	80.09	二级	
18677	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	袁巷村（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
18678	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	总督包1#台区	68.7	二级	
18679	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	洪堰4#台区	16.67	二级	
18680	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	七里店2#台区	93.21	二级	
18681	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	熊集村6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18682	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾村6#	0	三级	本身不可接入
18683	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾村8#	18.53	二级	
18684	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV花庙线楚50	七里村1#一组	240.37	二级	
18685	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	白龙岗3#	320.12	二级	
18686	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	北峰办事处公变	0	三级	本身不可接入

18687	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱岗黄庄2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18688	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	青山村四组（公）柱上变压器	112.54	二级	
18689	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60—琚57）武60	吴湾村3#(三组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18690	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV宋大联一线宋55	农场三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18691	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	柴岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18692	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	前岗3#三组	80	二级	
18693	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	前岗1#一组	161.47	二级	
18694	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	太平一组	0	三级	本身不可接入
18695	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	沙河五组	0	三级	线路不可接入
18696	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汽配线汉58	圣庙七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18697	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	刘湾三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18698	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水7#(七组)	41	二级	
18699	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水8#(八组)	60.01	二级	
18700	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	张咀八组	3.52	二级	
18701	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18702	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	占云九组	80.98	二级	
18703	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	上泉坪村1.7组	42.96	二级	
18704	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	胡湾七组	80.14	二级	
18705	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	双龙五组	0	三级	线路不可接入
18706	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	龚河四组	30.37	二级	
18707	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	占云一组	0	三级	线路不可接入
18708	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	金狮垭3#公变	40.75	二级	
18709	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	团山寺村	10.1	二级	
18710	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	太平3#	80.4	一级	
18711	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18712	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台九组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18713	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡#3台区	0	三级	线路不可接入
18714	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	温坪#3台区	0	三级	本身不可接入
18715	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津街道2#	327.22	一级	
18716	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	砂坪#4台区	43.22	二级	
18717	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	裴家桥3#	8.29	二级	
18718	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62—龙63）龙63	谢湾1#3组	58.37	二级	
18719	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59—A闻57）B闻59线路	西湾11#	81	二级	
18720	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	梅铺村3#	85.32	二级	
18721	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	鸿兴园#4台区	40.38	一级	
18722	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	寺冲3#公变	160.24	一级	
18723	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	方湾张庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18724	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	粮管所（公）柱上变压器	161.99	一级	
18725	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	辛常村10#十组(1#)	0	三级	线路不可接入
18726	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	姚庵三组3#(公)柱上变压器	85.02	一级	
18727	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV姚荣联一线（姚59—荣50）姚59线路	付岗3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18728	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	茶庵五组（公）柱上变压器	81.93	二级	
18729	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	茶庵三组（公）柱上变压器	204.47	二级	
18730	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV长庄联线三道河分支南63线路	黄垭二组	45.22	二级	
18731	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	卸山2#公变	0	三级	线路不可接入
18732	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	刘台一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18733	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615—团47）团47线路	马棚二组3#（公）柱上变压器	17.85	二级	
18734	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	一分场一队台区配变	0	三级	本身不可接入
18735	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	何湾3#80(公)柱上变压器	0	三级	线路不可接入
18736	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	大房村2#(大房西)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18737	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	洪山寺5#台区	142.41	二级	
18738	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	印刷厂	331.29	一级	
18739	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	姚庵四组1#(公)柱上变压器	80	一级	
18740	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	大桥三组2#公变	160.02	二级	
18741	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联一线韩74	惠湾村一组	322.8	一级	
18742	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	班竹张家湾台区	8.26	二级	
18743	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	五口村一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18744	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	蛮子营1#（新市）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18745	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联二线春69	新雅巷2#台区	544.53	一级	
18746	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV九武联线武65线路	清河口2#台区	134.38	二级	
18747	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严春联二线严534	王湾九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18748	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	黄冲6#50(公)柱上变压器	17.03	二级	
18749	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	五连村12#（七组）台区	0	三级	线路不可接入
18750	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	符淌二组2#	42.89	二级	

18751	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV街道线桔60	峡口9#台区（新农村）	103.48	二级	
18752	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河七组2#柱上变压器	165.26	二级	
18753	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	王花园七组变压器	320.01	一级	
18754	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	王花园一组2#变压器	160.29	一级	
18755	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	曾庄一组2#变压器	42.95	一级	
18756	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙吉联一线沙50	刘庄村六组1250021	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18757	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	总督包3#台区	57.67	二级	
18758	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	雷家营1组台区	54.87	二级	
18759	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	田营8#台区（王金堂庞边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18760	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集一组4#变压器	0	三级	线路不可接入
18761	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	七方社区10#（中学新门）	331.22	二级	
18762	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV山泥联一线泥54	花木店一组3#（公）柱上变压器	246.46	二级	
18763	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	大市场3#（公）柱上变压器	320.08	一级	
18764	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	柳营4#台区（柳营西路口）	123.97	二级	
18765	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	北水河3#台区	40.42	二级	
18766	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）鞍60线路	席垭2#	80.53	二级	
18767	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦九二回线桦503线路	襄南怡景	160.84	一级	
18768	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	白集2#学校	147.59	二级	
18769	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	茶庵6#公变	320.04	一级	
18770	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	箱庄村6#（周庄）台区柱上变压器	81.29	二级	
18771	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	韩巷村8#	17.44	一级	
18772	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	太平一组2#	180.46	二级	
18773	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	杜河村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18774	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV九武联线武65线路	西关桥头公变	131.77	一级	
18775	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	易岗07#（殷庄）	148.17	二级	
18776	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV园区东线富65	武坡四组5#公变	0	三级	线路不可接入
18777	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团放二回线团74	邓城8号（公）柱上变压器	358.81	二级	
18778	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV九武联线武65线路	磷肥厂2#公变	169.73	一级	
18779	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	普陀村四组9#（公）柱上变压器	67.04	二级	
18780	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畎配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	艾畎1#	72.21	二级	
18781	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	前王村3#（十字路口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18782	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	建筑公司2#	339.57	一级	
18783	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊一组1	54.68	二级	
18784	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联一线（财602-峪57）峪57线路	柏店1#	0	三级	线路不可接入
18785	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	秦集3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18786	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	叶家坪3#	95.51	二级	
18787	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	山河三组2#	26.76	二级	
18788	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李九组2#	9.59	二级	
18789	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	腊树九组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18790	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚刘10#（4组）	40.5	二级	
18791	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	卓营村五组1#	90.38	二级	
18792	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV山泥联一线泥54	花木店三组1#（公）柱上变压器	297.51	二级	
18793	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	黄家湾（公）柱上变压器	128	一级	
18794	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	振宇商住楼公变139#	160	一级	
18795	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广一回线清54	百货家属2#（公）柱上变压器	263.1	二级	
18796	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	南营村11#（七组）	0	三级	线路不可接入
18797	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	西尹#4（西尹（中）	27.95	二级	
18798	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	陈家集11#台区	62.8	二级	
18799	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	高公1#（高公）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18800	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石73-石65）石73线路	来福门	168.8	一级	
18801	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	张桥马庄	33.39	二级	
18802	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	黄潭二组	0	三级	线路不可接入
18803	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	大堰#1台区	87.97	二级	
18804	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV峪镇线峪63	峪山5#	253.13	一级	
18805	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	黄岗5#（黑嘴岗）	40.02	二级	
18806	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	高庄村1#	31.48	二级	
18807	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	西郊七组	80	二级	
18808	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	榆树岭村委会台区	85.16	二级	
18809	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV春华线楚63	七里村10#十组（1#）	29.34	二级	
18810	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	榨溪#6台区	50.92	二级	
18811	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	金山村9#（一组）	20.83	二级	
18812	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	棉花站小区（梁集）	327.61	一级	
18813	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	原种厂8#（原种厂2）	171	二级	
18814	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	曾家垭#7台区	13.81	二级	

18815	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云董联一线云514	西湾10#公变	215.55	二级	
18816	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	花栎树包#9台区	38.9	二级	
18817	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	南埡#8台区	40.25	二级	
18818	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	凤凰#8	81.24	二级	
18819	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	司岗3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18820	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	康咀二组8#（公）柱上变压器	279.34	二级	
18821	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	三合2#-1	16.9	二级	
18822	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联线皇56	潘河四组2#	16.85	二级	
18823	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	崔营1#-1	63.18	二级	
18824	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	六管营2#	122.36	二级	
18825	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	王冲5#（一组）	81.06	二级	
18826	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	黄营村4#	67.24	二级	
18827	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	崔庄村（环城）	48.62	二级	
18828	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	向家店#2台区	161.27	二级	
18829	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	罗仕沟#2台区	24.52	二级	
18830	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	兰家岗4#	0	三级	本身不可接入
18831	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	白杨沟2#	40.01	二级	
18832	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店埡变电站	10kV老街线店55	天宝寨#2台区	39.53	二级	
18833	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	韩营2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18834	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	长岭陈家老屋	0	三级	线路不可接入
18835	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨十四组变压器	80.89	一级	
18836	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	胡庄2#	57	二级	
18837	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	观音堂7#台区	41.64	二级	
18838	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	袁营村二组7#柱上变压器	0	三级	线路不可接入
18839	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	沙河六组2#	31.3	二级	
18840	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	供销社	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18841	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	银河纺织公司1#（户表）柱上变压器	329.14	二级	
18842	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV谷丰路线汾78线路	龙湾尚品4#	512.3	二级	
18843	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	花园村六组5#柱上变压器	103.66	二级	
18844	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村六组1#	0	三级	本身不可接入
18845	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	小陈营5#	14.22	二级	
18846	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙7#台区(史根有旁边)	116.62	二级	
18847	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	刘猴六组3#	57.35	二级	
18848	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）荆50	前湾工作站2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18849	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧泊河变电站	10kV桥尧联一线尧56	鸡公岭#4台区	0	三级	线路不可接入
18850	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	夏岗二组台区	83.81	一级	
18851	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	白云二组4#（公）柱上变压器	320	二级	
18852	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	二中(公用)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18853	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联一线严521	舒庙村移民点	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18854	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	薛集02#(三王路口南)	105.59	二级	
18855	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	太平街道	70.44	二级	
18856	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	玻璃厂生活（公）1#柱上变压器	261.84	二级	
18857	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	莲花堰2#	38.31	二级	
18858	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	马营十一组1#公变	24.07	二级	
18859	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	丁家营3#公变	67.23	二级	
18860	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	肖坡4#	0	三级	线路不可接入
18861	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	李家咀4#台区	73.39	二级	
18862	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	尹集街3#（公）柱上变压器	316.4	二级	
18863	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集25#(菜场北)	261.74	一级	
18864	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张岗村一组3#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
18865	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	八斗坪#4台区	25.22	二级	
18866	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	司岗5#台区(千亩堰边)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18867	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	宋湾#4（1队）	11.55	二级	
18868	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	茶棚村一组1号公变	160	一级	
18869	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	刘台十一组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18870	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV乡直线新57	新街政府	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18871	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	龙家冲3#台区	81.34	二级	
18872	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	观音二组（公）柱上变压器	1.33	二级	
18873	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	闫坡村3#（李湾）	245.78	二级	
18874	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	贺店三组9#（公）柱上变压器	130.52	二级	
18875	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳五回线卞528	建筑公司公变	210.2	二级	
18876	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	西湾一组4#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
18877	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	新有线台	538.99	一级	
18878	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	耿寨05#(张家)	58.44	二级	

18879	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	龙沟茶厂	0	三级	线路不可接入
18880	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	大堰#4台区	320.01	二级	
18881	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	三王村7#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18882	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	王营一组3#（公）柱上变压器	128.27	二级	
18883	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	方营村8#	80	二级	
18884	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	梅畈一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18885	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	三合16#十组2	243.19	二级	
18886	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	官山3、4组（公）柱上变压器	10.34	二级	
18887	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	倒座庙#5台区	40.16	一级	
18888	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	官坊村1#	74.55	二级	
18889	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	彭湾村6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18890	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	黄庄村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18891	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	张咀村6#	0	三级	本身不可接入
18892	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	大张洼8#	14.61	二级	
18893	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	高峰五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18894	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	寺坪街#10台区	0	三级	线路不可接入
18895	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	北棚四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18896	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	姜沟10#	58.83	二级	
18897	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	向家湾13#台区	0	三级	本身不可接入
18898	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	简槽#9台区	79.89	二级	
18899	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	收储公司2#	333.78	一级	
18900	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	三户刘3#（三户刘）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18901	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	便河1#台区公变	0	三级	本身不可接入
18902	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城村11#（九组）台区	0	三级	线路不可接入
18903	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	六股泉5#	0.27	二级	
18904	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	居委会4#	324.42	二级	
18905	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	泗堵河3#公变	0	三级	线路不可接入
18906	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	郭家土城一组	0	三级	线路不可接入
18907	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	余起营11#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18908	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	廖店四组	82.04	二级	
18909	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	老君山10#	0	三级	线路不可接入
18910	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡#6（黄营）	5.57	二级	
18911	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	土门#7台区	0	三级	线路不可接入
18912	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	魏岗十组#1-	0	三级	线路不可接入
18913	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村六组24#（公）柱上变压器	44.25	二级	
18914	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV山泥联一线泥54	花木店二组4#（公）柱上变压器	281.12	二级	
18915	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联一线魏525	台子湾一组（公）柱上变压器	322.72	二级	
18916	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	陈集10#	80.6	二级	
18917	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	米居二组2#（公）柱上变压器	341.19	一级	
18918	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	温岗5#	0	三级	线路不可接入
18919	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	龙淌3#	20.04	二级	
18920	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	符庄1#3组	23.39	二级	
18921	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	竹园3#台区（周岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18922	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	马坡1#台区（三队转弯处）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18923	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	三官庙1#	48.47	二级	
18924	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	陈家营1#	0	三级	本身不可接入
18925	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	吴湾1#一组	22.93	二级	
18926	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄龙沟1#	35.76	二级	
18927	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	杨营5#	43.36	二级	
18928	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	何湾8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
18929	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津（地税）	80.41	一级	
18930	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	刘岗村九组7#	120.43	二级	
18931	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	贾洼8#（公）柱上变压器	163.2	二级	
18932	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	衬衫厂公变	0	三级	线路不可接入
18933	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	凤翔坪3#公变	40.31	二级	
18934	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	文店7#台区	51.32	二级	
18935	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柳堰4#台区（三队）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18936	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	二桥头#14台区	252.02	二级	
18937	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	刘台1#	45.23	二级	
18938	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	梁咀5#	58.94	二级	
18939	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	下七坪5#公变	67.67	二级	
18940	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	水洼三组3#（公）柱上变压器	1.89	二级	
18941	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡18#（大队部2）	1.69	二级	
18942	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	赵堂村5#（杜庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

18943	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	霍庄七组2#	286.08	二级	
18944	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	朱集4#（8组）	202.96	二级	
18945	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	马良街#5台区	290.28	一级	
18946	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	罗岗6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18947	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	古楼寺公变	0	三级	本身不可接入
18948	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	孙庙3组9#台区	45.08	二级	
18949	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	青龙咀1#	36.87	二级	
18950	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百马联线（百55-马55）百55线路	胡家店#7台区	42.26	二级	
18951	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	赵冲一组2#（公）柱上变压器	101.5	二级	
18952	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	官庄村7#（南刘）	22.32	二级	
18953	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南60漳南二回线	左岸心城公变	57.14	一级	
18954	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保58	振兴门#15台区	338.12	二级	
18955	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	西尹#2（刘马）	55.78	二级	
18956	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	水库#1台区（翁泉）	47.95	二级	
18957	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联一线徐69	东村7#（公）柱上变压器	131.93	二级	
18958	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	松树堡#2台区	1.2	二级	
18959	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	倒座庙#2台区	40.33	二级	
18960	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	官庄村11#（八组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18961	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	垱华一组2#变压器	80	一级	
18962	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	吕家湾3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18963	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	西张庄3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18964	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	官斗#7台区	47.85	二级	
18965	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	荣光6#（周庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18966	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳五回线卞528	水镜路1#公变（机械厂）	280.19	二级	
18967	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	韩高楼5#台区	8.05	二级	
18968	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联一线皇62	孔湾街道公变5#	0	三级	线路不可接入
18969	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	季莲四组	35.7	二级	
18970	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	食品公司	295.91	一级	
18971	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	谢湾14#	0	三级	本身不可接入
18972	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	体委广场	271.28	一级	
18973	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集20#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18974	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	幸福小区4#（公）柱上变压器	259.4	二级	
18975	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	罗家山#4台区	139.2	二级	
18976	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	赵咀一组	311.18	二级	
18977	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	千柏3#（二组）	0	三级	线路不可接入
18978	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗六组	24.6	二级	
18979	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水1#（村）	25.45	二级	
18980	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗一组	57.16	二级	
18981	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	胡湾六组	81.51	二级	
18982	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	龚河村	71.41	二级	
18983	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	埝沟1#公变	160.54	二级	
18984	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾一组	0	三级	本身不可接入
18985	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	杜岗六组	66.26	二级	
18986	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲十一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18987	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	石孙二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
18988	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星4#十二组	162.36	二级	
18989	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄峪铺4#	35.23	二级	
18990	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	联合2#二组	80.1	一级	
18991	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居七组2#	99.15	二级	
18992	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居2#一组	17.59	二级	
18993	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	联合二组1#	125.33	二级	
18994	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	优良三组9#	12.5	二级	
18995	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	陈楼村6#	160	一级	
18996	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	望佛山#3台区	20.21	二级	
18997	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	沮源#8台区	37.7	二级	
18998	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畝配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	望城岗1#	40.22	一级	
18999	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	郝岗5#台区	0	三级	线路不可接入
19000	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	朱市街道6#	117.77	二级	
19001	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	吴集一组2#	59.89	二级	
19002	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	范湾二组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19003	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	姚岗公用6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19004	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董广一回线董510	洪沟路铁院1#（户表）柱上变压器	257.59	二级	
19005	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	元冲3#	80.68	二级	
19006	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	南城卫生院	275.04	一级	

19007	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	人事局公变	336.44	二级	
19008	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	种蓄场2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19009	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	双山一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19010	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）柳520线路	范家河2#	85.37	二级	
19011	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄冲九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19012	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	王家河2#台区配变	28.9	二级	
19013	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	宝山寨村3#台区	38.72	二级	
19014	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	甘溪村2#	15.92	二级	
19015	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	袁营村四组6#	0	三级	线路不可接入
19016	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	天鹅池2#变压器	7.63	二级	
19017	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	隆中居委会1#(公)柱上变压器	252	一级	
19018	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	文店1#台区	81.19	二级	
19019	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	兴缘寺5#台区	8.36	二级	
19020	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	卞岗5#50（公）柱上变压器	4.3	二级	
19021	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	仲庄村3#（栾庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19022	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	桃园村3#（桃园南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19023	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	西村4#（孙岗南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19024	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	陈营8#	140.56	二级	
19025	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	鸭子湖4#	81.12	二级	
19026	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	树头新村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19027	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	和谐佳苑铁一院2#公变	0	三级	线路不可接入
19028	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	和谐佳苑铁一院3#公变	0	三级	线路不可接入
19029	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董广一回线董510	云集铁院2#（公）柱上变压器	253.18	二级	
19030	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董广一回线董510	云集铁院1#（公）柱上变压器	263.45	二级	
19031	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	双河村2#	6.75	二级	
19032	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	上泉坪村4#	19.26	二级	
19033	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	谢家台1#台区	14.6	二级	
19034	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	洪堰6#台区	80.11	二级	
19035	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	洪堰12#台区	21.75	二级	
19036	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	王集工贸有限公司	0	三级	线路不可接入
19037	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	谭湾村2#	15.19	二级	
19038	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	孔湾街道公变6#	41.16	二级	
19039	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	谭湾村3#	94.17	二级	
19040	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	季莲三组	60.31	二级	
19041	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	银河西区	413.09	一级	
19042	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	市南城经管站	270.9	一级	
19043	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	陈李湾村五组3#	109.11	二级	
19044	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	唐湾2#2组	31.08	二级	
19045	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	朝阳一组（公）柱上变压器	16.94	二级	
19046	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联一线（柳510-谷59）谷59线路	三里桥2#	262.36	二级	
19047	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	邓冲二组	40.01	一级	
19048	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新岗二组	0	三级	本身不可接入
19049	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	赵咀二组	33.58	二级	
19050	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗十组	80.01	二级	
19051	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	新观2#（一组）	0	三级	线路不可接入
19052	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	马鹿2#公变	79.98	二级	
19053	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	魏岗村办	39.87	二级	
19054	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	占云五组	0	三级	线路不可接入
19055	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东59雨淋台二回线	盘龙七组	22.91	二级	
19056	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾一组2#	24.88	二级	
19057	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19058	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	方各2#（二组）	0	三级	线路不可接入
19059	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19060	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	杜岗二组	15.63	二级	
19061	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星 5 #五组	82.7	二级	
19062	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	余套一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19063	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	轩庄十组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19064	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	石河四组2#	11.6	二级	
19065	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	秦庄村5#（吴庄北）	41.97	二级	
19066	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	杨坡村七组	120.48	二级	
19067	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	孙坡村2#（四组）	60.51	二级	
19068	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	袁店1#	60.7	二级	
19069	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	李庄六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19070	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	红光7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

19071	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	桐树岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19072	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	蜡烛山#4台区	2. 35	二级	
19073	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	向湾5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19074	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联三线高70	余岗五组3#（公）柱上变压器	253. 14	二级	
19075	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	东村3#（金旭）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19076	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	铁四局1#315（公）柱上变压器	252	二级	
19077	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董广一回线董510	洪沟路铁院2#（户表）柱上变压器	259. 47	二级	
19078	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV流落联线流62	种畜场4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19079	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）柳520线路	聂家滩3#	0	三级	本身不可接入
19080	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	种畜场1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19081	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	一场场部台区配变	25. 83	二级	
19082	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	棉花公司台区配变	80. 5	二级	
19083	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	闫家台2#台区配变	0	三级	本身不可接入
19084	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	黄丰村九组3#	0	三级	线路不可接入
19085	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联三线徐60线路	贾洼6#（公）	266. 66	二级	
19086	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联二线山503	贾洲七组4#（公）柱上变压器	25. 71	二级	
19087	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	光明路台区	24. 78	二级	
19088	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	新建村一五组100柱上变压器（公）	9. 18	二级	
19089	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	桂花树1#台区	63. 05	二级	
19090	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	朱家洲7#	0	三级	线路不可接入
19091	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	北街2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19092	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）庙62线路	喻湾3#	162. 92	二级	
19093	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	王家井供电所公变172#	160	一级	
19094	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联一线韩74	惠湾村	160. 16	一级	
19095	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	民主村3#四组	148. 01	二级	
19096	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	三里桥9#	263. 7	一级	
19097	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	贺台2#	40. 63	二级	
19098	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	清水店三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19099	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢四回线鄢505	七里岗一组2#	123. 74	二级	
19100	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙吉联一线沙50	龙窝西2#台区1250041	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19101	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畝村1#	162. 21	二级	
19102	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	店子河四组	12. 64	二级	
19103	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	上泉坪村	131. 02	二级	
19104	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	柴埝冲1#台区	36. 19	二级	
19105	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	谢家台3#台区	3. 45	二级	
19106	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	砖桥冲6#台区	85. 25	二级	
19107	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	洪堰7#台区	83	二级	
19108	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	俞家岗2#	119. 05	二级	
19109	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居二组	30. 06	二级	
19110	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	魏庄西坡	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19111	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居五组	9. 57	二级	
19112	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	洪岗一组3#	100. 97	二级	
19113	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV清油联线清63	企业局公变	161. 41	二级	
19114	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	十里6#	0	三级	线路不可接入
19115	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	环城詹庄（环城）	24. 56	二级	
19116	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	孙井5#台区	0	三级	线路不可接入
19117	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇A线庙56	李洼4#	256. 68	二级	
19118	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	两峪#15台区	255. 01	二级	
19119	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	荆川4#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19120	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	董王01#（3组）	78. 99	二级	
19121	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	贾洼11#（公）柱上变压器	160. 71	二级	
19122	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	二社1#编织袋厂	212. 61	二级	
19123	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	刘猴五组	184. 75	二级	
19124	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山四组	19. 64	二级	
19125	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶吉联一线叶512	方湾村4#	80	一级	
19126	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗七组	4. 82	二级	
19127	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	盘龙村	104. 97	二级	
19128	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	太山庙村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19129	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	占云四组	0	三级	线路不可接入
19130	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东56镇直线	东巩新月街2#公用变	175. 59	二级	
19131	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	金铺公路桥	0	三级	本身不可接入
19132	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线A郑58	皇城五组	86. 22	二级	
19133	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	石灰十组	14. 86	二级	
19134	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV高亢线朱62	高亢一组	120	二级	

19135	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19136	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	圣龙五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19137	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	夏岗四组变压器	72.06	二级	
19138	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	联合二组2#	160.02	一级	
19139	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV刘升线罗61线路	刘升南街公用2#	10	二级	
19140	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	黄棟树5#	7.41	二级	
19141	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	白河九组	0	三级	线路不可接入
19142	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	罗咀村1#（大文庄）	26.65	二级	
19143	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王资联一线王55	双楼二组	80	一级	
19144	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村15#（八组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19145	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	莫营村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19146	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	牛王庙7#	0	三级	本身不可接入
19147	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清联线水63线路	马家洲八组1#	101.71	二级	
19148	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	砖瓦新村	264.92	一级	
19149	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	双南6#	272.08	二级	
19150	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV青龙线琚61	三王村1#(上庄西)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19151	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV流落联线流62	种畜场3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19152	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	杨棚二组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19153	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	菜园一组	85.78	二级	
19154	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）枣70	霍庄1组	163.3	一级	
19155	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	街道4#台区	94.04	二级	
19156	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹团联一线竹62	熊营村3#柱上变压器	62.37	二级	
19157	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	跑马岗3#台区	81.86	二级	
19158	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	桂花树2#台区	96.62	二级	
19159	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	曾家营2#	267.32	一级	
19160	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	十里铺9#	232	二级	
19161	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	春陵九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19162	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	陈湾八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19163	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	工商分局	21.02	一级	
19164	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	包畈一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19165	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	唐岗4#4组	70.66	二级	
19166	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾三组2#台区	0	三级	本身不可接入
19167	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾五组2#	28.42	二级	
19168	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	官堰村5#五、六组	94.93	二级	
19169	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	郑岗村7#(二组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19170	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	太平岗一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19171	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	石柱河3#公变	40.22	二级	
19172	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	团山寺2#	77.89	二级	
19173	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	上泉坪一组2#台区	41.48	二级	
19174	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	龙汪滩村2#	41.01	二级	
19175	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	莲花堰1#台区	53.25	二级	
19176	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	莲花堰3#台区	83.09	二级	
19177	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	砖桥冲2#台区	82.24	二级	
19178	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	俞家岗1#台区	80.06	二级	
19179	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	何家坪1#台区	80.55	二级	
19180	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	轩庄一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19181	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾四组2#	0	三级	本身不可接入
19182	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板桥线板57	板桥三组3#台区	277.88	一级	
19183	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	洪岗一组2#	140.49	二级	
19184	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	刘湾村2#	0	三级	本身不可接入
19185	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	褚庙五组7#（公）柱上变压器	160	二级	
19186	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	王畈五组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19187	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙8#台区(二中)	13.62	二级	
19188	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	马营五组2#公变	66.18	二级	
19189	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山三组	80.67	一级	
19190	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	付咀二组	3.15	二级	
19191	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水9#（一组）	195.22	二级	
19192	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	谭湾水库	80.39	二级	
19193	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	谭湾三组	160.02	二级	
19194	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨岗村	0	三级	线路不可接入
19195	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	红星五组	0	三级	线路不可接入
19196	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	沙河三组3#	0	三级	线路不可接入
19197	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	槐树湾2#（袁冲）	0	三级	本身不可接入
19198	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	魏岗六组	40.41	二级	

19199	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV腊郑二回线郑63	魏岗开发区	77.43	二级	
19200	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	胡湾二组	0	三级	线路不可接入
19201	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光一回线光54	甫洲1#	0	三级	本身不可接入
19202	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	龙兴四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19203	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19204	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	黄集五组	95.32	二级	
19205	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	车店村二组	0	三级	线路不可接入
19206	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	金铺二组	143.69	二级	
19207	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	方各村2#	0	三级	线路不可接入
19208	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居6#(四组)	139.59	二级	
19209	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居1#村	75.22	二级	
19210	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	关庙1#台区(小学)	130.51	二级	
19211	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	吴岗1#3组	42.04	二级	
19212	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	耿畈5组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19213	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	有家沟4#台区新建工程柱上变压器	160.01	二级	
19214	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	柳湾四组2#	0	三级	线路不可接入
19215	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	范湾村5#	37.68	二级	
19216	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联二线谷63线路	博喜门前2#	263.06	二级	
19217	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	邓岗8#	0	三级	线路不可接入
19218	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联一线余55	铁湖九组	109.11	二级	
19219	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	邓冲五组	33.51	二级	
19220	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	杨棚八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19221	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联二线谷63线路	太平坊小区公变	162.69	二级	
19222	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西五回线西67	龙岗四号公变147#	0.68	二级	
19223	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	柴店岗村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19224	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	春阳2#	234.56	二级	
19225	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑一回线顺62	营盘村1#315(公)#柱上变压器	252	二级	
19226	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	隆中五组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
19227	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首村三组3#	0	三级	线路不可接入
19228	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	高店村5#（七组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19229	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首村五组2#	0	三级	线路不可接入
19230	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	青龙五组2#（公）柱上变压器	40	二级	
19231	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	梁东1#（公）柱上变压器	135.45	二级	
19232	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联二线竹70	李马村一组1#（公）柱上变压器	28.47	二级	
19233	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	陈家集1#台区	124.45	二级	
19234	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	同心二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19235	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	统一药业星火路（户表）柱上变压器	164.87	二级	
19236	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首五组9#	0	三级	线路不可接入
19237	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	南营7#（三组）台区	0	三级	线路不可接入
19238	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	茶庵#4台区	20.12	二级	
19239	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧治河变电站	10kV桥尧联二线尧58	黄龙观#4台区	160.01	二级	
19240	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	牛庄村3#（牛庄东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19241	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集九组2#台区	80.99	二级	
19242	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊村2#台区	164.36	二级	
19243	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60—琚57）武60	曹冲村5#（粉坊）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19244	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	东郊3#	63.27	二级	
19245	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	和谐佳苑铁二院2#公变	0	三级	线路不可接入
19246	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗三组1#	41.76	二级	
19247	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	河浴沟3#变压器	22.75	二级	
19248	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60—琚57）武60	曹冲村2#(梅冲)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19249	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石桥7#台区(银河商场门口)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19250	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东59雨淋台二回线	雨淋台村三组	40.01	二级	
19251	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	桂竹园三组2#	23.16	二级	
19252	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	唐店街道5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19253	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	莲花堰4#	81.37	二级	
19254	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	何家坪4#台区	69.26	二级	
19255	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	双堰1#台区	81.65	二级	
19256	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	何家坪3#台区	160.02	二级	
19257	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	大山沟5#	165.92	二级	
19258	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	汪营村二组6#（公）柱上变压器	97.4	二级	
19259	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	陈楼村8#（四组）	80	一级	
19260	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联B线马65	襄郢5#（郢东）	234.54	二级	
19261	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	高庄村3#	26.41	二级	
19262	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	翟湾4#	84.29	二级	

19263	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV中铁线云622	运政公变	81.54	二级	
19264	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV刘升线罗61线路	刘升西街公用1#	262.5	二级	
19265	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	胡坪三组	107.82	二级	
19266	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	高庄四组	161.74	二级	
19267	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	梁堰一组	162.35	二级	
19268	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	郑湾村一组	80.65	二级	
19269	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV李59街道线	五渡沟2#公变	50.61	二级	
19270	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	北沟2#公变	36.33	二级	
19271	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	黄集六组	312.82	二级	
19272	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	防预站台区	253.78	一级	
19273	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19274	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居5#(三组)	128.18	二级	
19275	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	黄畈4#	10.84	二级	
19276	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞公祠线庞65	王家洼村四组2#公变	320	二级	
19277	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	阳坡#4台区	19.85	二级	
19278	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	刘李冲6#6组	0	三级	本身不可接入
19279	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	中医院东71#	252	一级	
19280	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	仲庄4#(二组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19281	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	朱杨5#台区（朱小四大门口）	61.19	二级	
19282	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	窑岭小坑子	40.26	二级	
19283	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	王堤村四组	50.73	二级	
19284	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	高王庄16#（聂庄2）	80.75	二级	
19285	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	刘湾一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19286	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	马庄村4#（马庄东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19287	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	聂营4#100（公）柱上变压器	3.82	二级	
19288	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联一线云516	云湾17#公变	253.28	二级	
19289	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联一线叶622	煤炭市场	320	一级	
19290	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	南街公用2#步行街	0	三级	线路不可接入
19291	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	2分厂6队4#	0	三级	本身不可接入
19292	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	茶庵三、四组（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
19293	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	春芳营村巷街5#	0	三级	线路不可接入
19294	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首粮食公司	0	三级	线路不可接入
19295	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	三顾人家2#（公）柱上变压器	247.32	二级	
19296	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	温畈一组变压器	0	三级	本身不可接入
19297	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	居委会3#台区	280.86	二级	
19298	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	隆中六组(公)柱上变压器	107.73	二级	
19299	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	三顾人家（公）柱上变压器	320	一级	
19300	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	方家冲2#台区	0	三级	线路不可接入
19301	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	廖家岗1#台区	81.48	二级	
19302	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	董家河1#台区	0	三级	本身不可接入
19303	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	万荡4#	63.09	二级	
19304	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	霍庄七组	326.72	一级	
19305	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董广一回线董510	幸福小区铁院1#（户表）柱上变压器	257.34	二级	
19306	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联一线叶622	北关9#	252	一级	
19307	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	双槽门二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19308	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	李桥三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19309	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	张东1#（公）柱上变压器	160	二级	
19310	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	龙湾6#	341.76	二级	
19311	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	官堰村3#三组	14.32	二级	
19312	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	船湾七八组	162.46	一级	
19313	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	新村四组1#	252	一级	
19314	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	春阳3#台区	335.88	一级	
19315	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	合力2#五组	158.01	二级	
19316	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畈村2#	91.81	二级	
19317	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗二线1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19318	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV二库线板58	板桥四组2#	162.12	二级	
19319	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾村12#	24	二级	
19320	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	陶巷2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19321	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垱四组2#	33.06	二级	
19322	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联一线东84	肖营8#	160.04	二级	
19323	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	云旗山#6台区	81.08	二级	
19324	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	薤山配电站	10kV东薤联线薤501	高庙4#	83.39	一级	
19325	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV田大联一线大57	大坪#3台区	22.4	二级	
19326	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	付咀三组	42.98	二级	

19327	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	千柏2#(一组)	0	三级	线路不可接入
19328	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	舒向湾村三组	69.3	二级	
19329	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	郑湾村七组	81.19	二级	
19330	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	北沟1#公变	40.02	二级	
19331	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	胡湾一组	0	三级	线路不可接入
19332	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊郑一回线腊707	魏岗二三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19333	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	杜岗七组	81.56	二级	
19334	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	黄集四组	142.23	二级	
19335	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居3#二组	16.8	二级	
19336	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）柳512线路	白龙岗5#	185.26	二级	
19337	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	黄畈6#	84.09	二级	
19338	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	吴庄良种厂2#	263.64	一级	
19339	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	杜湾四组（王城）	80	二级	
19340	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联一线（财602-峪57）峪57线路	柏店4#	0	三级	线路不可接入
19341	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	元冲6#	80.64	二级	
19342	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	凉水一组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19343	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	柳林1#50（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
19344	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄冲六组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19345	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	双山六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19346	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	老街4#台区	40.62	二级	
19347	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	老街1#台区	66.04	二级	
19348	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	方家冲1#台区	0	三级	线路不可接入
19349	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	覃湾2#二组	80.01	二级	
19350	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV春华线楚63	七里村7#七组	9.07	二级	
19351	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	富贵楼	342.74	一级	
19352	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡东村5#(蔡电信局)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19353	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	民主村1#一、二组（1#）	35.47	二级	
19354	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	官堰村4#四组	19.14	二级	
19355	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	亢老湾公用1#	320	一级	
19356	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津街道10#公变	274.79	一级	
19357	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	顺正河二组1#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
19358	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	一场四队台区	32.01	二级	
19359	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	田河8#	57.09	二级	
19360	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	杨坡八组	80	二级	
19361	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水六组3#	13.74	二级	
19362	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	农行鄢城公变	132.78	一级	
19363	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	肖冲二组2#（公）柱上变压器	160	一级	
19364	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东59雨淋台二回线	雨淋台村2#	80.02	二级	
19365	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	昌集村	24.53	二级	
19366	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	祝家湾村2#	31.26	二级	
19367	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	双堰2#台区	4.41	二级	
19368	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	洪堰5#台区	21.14	二级	
19369	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	朱坡六组2#	160.65	二级	
19370	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	王集东街（政府门口）	274.32	一级	
19371	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	余云二组	80.61	二级	
19372	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	双泉七组	80.5	二级	
19373	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	江家洲4#	92.71	二级	
19374	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾村13#	160	二级	
19375	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	二堂#10台区	81.92	一级	
19376	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	丁湾4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19377	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	杨坡1#	0	三级	线路不可接入
19378	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	锡峰河2#（应急）	80.04	二级	
19379	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集六组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19380	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	高楼门4#(4组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19381	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	便河小学公变	4.75	一级	
19382	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南李联线南67线路	剪刀沟8#	153.41	二级	
19383	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	冯营3#7组	55.32	二级	
19384	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	付家寨2#	0	三级	本身不可接入
19385	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	宋闸五组（公）柱上变压器	12.69	二级	
19386	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	C水推广	336.35	二级	
19387	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李二组	30.86	二级	
19388	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	后庄7#	31.52	二级	
19389	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	付咀四组	12.97	二级	
19390	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	胡坪一组	81	一级	

19391	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	千柏1#村	0	三级	线路不可接入
19392	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV李59街道线	白果树公变	80.01	二级	
19393	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线A郑58	皇城七组2号	52.22	二级	
19394	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	太山庙三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19395	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	大冲六组	103.88	二级	
19396	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	盘龙六组	0.07	二级	
19397	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	洪岗四组	82.08	二级	
19398	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV高亢线朱62	高亢三组	322.81	二级	
19399	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	石灰九组	61.79	二级	
19400	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19401	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾四组3#	81	二级	
19402	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畋变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	席埪3#	80.12	二级	
19403	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居一组1#	21.87	二级	
19404	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居六组2#	163.61	一级	
19405	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	老君山1#	0	三级	线路不可接入
19406	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居8#（八组）	12.85	二级	
19407	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	亢老湾七组1#	196.76	二级	
19408	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	陈家楼3#	36.21	二级	
19409	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	官斗#5台区	16.21	一级	
19410	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	欧店#2台区	88.8	二级	
19411	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	东湾#3台区	80.01	二级	
19412	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	朱堰刘庄120704	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19413	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	高楼2#	51.28	二级	
19414	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	安家岗3#	170.17	一级	
19415	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	曾家店四组台区	83.18	二级	
19416	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	北街9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19417	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	程岐#5台区	51.26	二级	
19418	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	北水河#7台区	80.01	二级	
19419	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	长岭5#台区	0	三级	线路不可接入
19420	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	上张8#	106.98	二级	
19421	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	鹿一村中学门口	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19422	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	望家冲6#台区	31.37	二级	
19423	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	王树岗1#（公）柱上变压器	93.97	二级	
19424	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	双山五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19425	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	双山四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19426	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊A55线路	高庄六组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19427	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	2分厂6队3#	46.46	二级	
19428	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄冲七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19429	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄冲八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19430	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	关冲村一组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19431	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	张家营台区配变	47.79	二级	
19432	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	阳光花园公变	264.23	二级	
19433	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	闫家台1#台区配变	44.14	二级	
19434	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	袁营村二组1#	0	三级	线路不可接入
19435	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV团赵线团62	九冢村2#	293.64	一级	
19436	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	竹条政府4#	0	三级	线路不可接入
19437	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	老街3#台区	7.38	二级	
19438	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	杜庄村5#（田庄西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19439	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	熊营村十组5#	0	三级	线路不可接入
19440	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	街西四组（公）柱上变压器	223.2	二级	
19441	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	双坪#4台区	24.17	二级	
19442	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾还建小区4#	0	三级	线路不可接入
19443	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	马营十组1#公变	47.69	二级	
19444	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	高台铺4#	120.48	二级	
19445	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	袁庄村7#	334.14	一级	
19446	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	和谐佳苑铁一院1#公变	0	三级	线路不可接入
19447	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	王营村2#	160	二级	
19448	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	三里桥7#	348.07	二级	
19449	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	大道2组	42.66	二级	
19450	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	代家垭2#	41.76	二级	
19451	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	谢家台2#台区	114.08	二级	
19452	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	月明寺5#台区	47.82	二级	
19453	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	洪堰1#台区	82.78	二级	
19454	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	洪堰2#台区	0	三级	本身不可接入

19455	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区6#（供电所）	322. 27	一级	
19456	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	菜园二组	161. 16	二级	
19457	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	刘台三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19458	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	王集南环路	0	三级	线路不可接入
19459	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	胡湾二组2#	0	三级	线路不可接入
19460	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	新华七组	0	三级	线路不可接入
19461	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	刘家沟9#台区	80. 97	二级	
19462	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊A55线路	熊集街道15#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19463	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	方集3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19464	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	赵集村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19465	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	青龙湾#4台区	80. 05	二级	
19466	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	司岗8#台区（秋树王北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19467	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	宋庄村6#(丁刘庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19468	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石庙3#台区(老湾)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19469	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柳堰3#台区(大王营10组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19470	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	一社1#鱼池	320. 32	二级	
19471	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	上营5#六组	162. 57	二级	
19472	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	崔胡2#西变	53. 37	二级	
19473	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	钱湾一组	27. 63	二级	
19474	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	刘猴街道5#台区	282. 39	二级	
19475	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垸六组	39. 18	二级	
19476	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾五组3#	16. 75	二级	
19477	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	古驿街道9#	75. 34	二级	
19478	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	罗汉二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19479	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	廖店1#变压器	155. 46	二级	
19480	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	赵咀四组	44. 63	二级	
19481	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	市政门口台区	331. 32	一级	
19482	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	双泉6#(七组)	35. 32	二级	
19483	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	刘湾二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19484	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	联盟六组2#	97. 35	二级	
19485	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	磨坪2#公变	40. 47	二级	
19486	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线A郑58	皇城六组	81. 9	二级	
19487	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	太山庙四组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19488	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联一线朱60	平堰三组	62. 97	二级	
19489	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	张云四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19490	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联一线朱60	平堰一组	41. 08	二级	
19491	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	方各4#(八组)	0	三级	线路不可接入
19492	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	黄集二组	135. 11	二级	
19493	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	刁湾村4#	0. 65	二级	
19494	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV吕岗线宋54	吕岗一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19495	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	张云三组（村）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19496	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19497	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心21#(JD)	0	三级	本身不可接入
19498	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	麒麟工业园2#315（公）柱上变压器	252	一级	
19499	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	麒麟工业园1#315（公）柱上变压器	252	一级	
19500	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	四针织2#（户表）柱上变压器	260. 08	二级	
19501	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	老君山2#	0	三级	线路不可接入
19502	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	龙湾1#	321. 81	二级	
19503	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联二线顺56	麒麟三组（公）柱上变压器	252	一级	
19504	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	中心路1#公变	262. 38	一级	
19505	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	三房村3#(二组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19506	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	蒋峪#2台区	0	三级	线路不可接入
19507	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	贾岗村3#（刘岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19508	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	徐营4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19509	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	芭桃#5台区	61. 18	二级	
19510	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	分水岭1#台区	39. 7	二级	
19511	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联二线春69	城建办台区	261. 1	一级	
19512	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	闫坡2#	20. 03	二级	
19513	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联三线苏409	肖岗3#二组	160. 07	二级	
19514	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	赵畈1#	37. 87	二级	
19515	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	彭岗村七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19516	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	刘桥村3#	32. 78	二级	
19517	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园二回线园47	建新路3#公变	268. 19	二级	
19518	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	琚庄村5#（十字路口东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

19519	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联二线严522	王湾4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19520	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡17#（杨三房3#）	11. 48	二级	
19521	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	杨集六组7#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
19522	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	啤酒厂1#	275. 35	一级	
19523	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	孙井4#吴家庙	61. 1	二级	
19524	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	农行环城分理处	204. 97	二级	
19525	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19526	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	太平4#	172. 43	二级	
19527	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴乐街道1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19528	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV团赵线团62	九家村四组4#	366. 76	一级	
19529	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊二回线乔76	乔营五组（公）柱上变压器	268. 86	一级	
19530	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	王家湾2#公变	81. 7	一级	
19531	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畎变电站	10kV闻畎线（A闻57-B闻59）A闻57线路	文畎10#	249. 89	二级	
19532	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	清潭新社区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19533	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	西郊9#	252	二级	
19534	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾二组东台区	0	三级	线路不可接入
19535	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV街道线徐59	余庄村9#（回行街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19536	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	五连村9#（一组）台区	0	三级	线路不可接入
19537	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	闫坡村4#（社保局）	198. 12	二级	
19538	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畎变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	夏家寨4#	80. 47	二级	
19539	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV白楚一回线楚70	白庙四组	85. 3	二级	
19540	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV姚荣联一线（姚59-荣50）姚59线路	二王3#（庄北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19541	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）荆50	郑家湾东庄2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19542	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	国税局1#	262. 57	一级	
19543	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	朱彭4#学校	108. 23	二级	
19544	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	张家竹园村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19545	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	水星台2#	70	二级	
19546	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	邓冲五组2#	14. 88	二级	
19547	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	教育建筑	261. 83	一级	
19548	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	代家棚	81. 15	二级	
19549	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	莲花堰2#台区	80. 01	二级	
19550	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	砖桥冲1#台区	84. 94	二级	
19551	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	月明寺3#台区	80. 6	二级	
19552	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	七里店1#台区	0	三级	本身不可接入
19553	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	街道5#公变	0	三级	线路不可接入
19554	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	高庄三组	145. 11	二级	
19555	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	柳树湖村7#	0	三级	本身不可接入
19556	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	余云六组	27. 08	二级	
19557	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	钟岗四组1#	40. 5	二级	
19558	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林八组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19559	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	梁堰二组2#	2. 6	二级	
19560	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV汉水线小56	汉水村2#	81. 82	一级	
19561	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈垭线紫56	观音堂2#	87. 3	二级	
19562	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	双南10#	275. 81	二级	
19563	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	小河6#台区（村委会旁边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19564	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	余庄村10#（农药厂）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19565	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	两峪#3台区	68. 12	二级	
19566	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李六组	67. 73	二级	
19567	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	王家井1#台区	41. 67	一级	
19568	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗南街2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19569	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	胡坪四组	2. 95	二级	
19570	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垱三组	40. 27	一级	
19571	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垱四组	80. 35	一级	
19572	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	新观3#（二组）	0	三级	线路不可接入
19573	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联一线皇62	孔湾街道公变1#	0	三级	线路不可接入
19574	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	下湾2#公变	81. 07	二级	
19575	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	槐树湾3#（袁冲）	0	三级	本身不可接入
19576	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	钟岗六组	63. 2	二级	
19577	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	十方院4#	128. 3	二级	
19578	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联二线董60	黄金五组	0. 96	二级	
19579	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联线皇56	金铺五组	18. 76	二级	
19580	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	前进村	0	三级	线路不可接入
19581	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19582	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	黄畎六组	176. 03	二级	

19583	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	石灰五组2#	67. 2	二级	
19584	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	金铺一组	105. 94	二级	
19585	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	虎居4#(六组)	21. 45	二级	
19586	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）谷57线路	邱家楼2#	267	二级	
19587	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	伍河一组7#	155. 2	二级	
19588	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	大坪2#台区	43. 24	二级	
19589	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳银联一线柳524	白龙岗7#	163. 47	二级	
19590	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	太平6#台区	242. 31	二级	
19591	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	长湖村#2-	164. 69	二级	
19592	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	唐冲7#北组	79. 84	二级	
19593	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	大营9#（孙娃2）	0	三级	本身不可接入
19594	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	水洼四组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
19595	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	舒庙五组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19596	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	(J)自行车厂	538. 67	一级	
19597	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	日杂2#（公）柱上变压器	316. 76	二级	
19598	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	铁四局2#200（公）柱上变压器	160	二级	
19599	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	张东3#（公）柱上变压器	295. 05	二级	
19600	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	王老庄1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19601	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	马庄3#	80	二级	
19602	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	高楼三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19603	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	李垱街道1#	160. 91	二级	
19604	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	高楼村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19605	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV返乐配电站	10kV落返联线返501	返集六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19606	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）柳520线路	龚家河2#	257. 38	二级	
19607	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨五组	45. 43	二级	
19608	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	马棚5#	73. 97	二级	
19609	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	春芳营村6#	0	三级	线路不可接入
19610	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	隆中三组(公)柱上变压器	98. 94	一级	
19611	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	张西2#（公）柱上变压器	74. 25	二级	
19612	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联四线团63	黄家7组(公)柱上变压器	271. 59	二级	
19613	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV缙丝线万57	万洋村5#（七组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19614	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	将军坪3#	0	三级	线路不可接入
19615	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	田台八组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19616	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	闽安小区	257. 42	一级	
19617	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	三桥村5#（二组）	210. 2	二级	
19618	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	官庄村6#（八组）	40. 92	二级	
19619	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	铁炼村5#（七组）	0	三级	线路不可接入
19620	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV二库线板58	曾桥一组2#台区	0	三级	本身不可接入
19621	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	神州运业中原路2#(户表)柱上变压器	267. 37	一级	
19622	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾12#	78. 56	二级	
19623	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	枣阳市第四中学	349. 71	一级	
19624	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	付山4#（旧）	81. 98	二级	
19625	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	竹条村三组7#	0	三级	线路不可接入
19626	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	树头六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19627	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	莲花堰5#	41. 25	二级	
19628	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	月明寺2#台区	45. 33	二级	
19629	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	后岗4#一组	253. 64	二级	
19630	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	王集十字街（工商）	0	三级	线路不可接入
19631	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	联合村2#	16. 78	二级	
19632	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	赵咀三组2#	81. 81	一级	
19633	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	惠湾小区2	268. 26	一级	
19634	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	大河学校	40	二级	
19635	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	观音四组	38	二级	
19636	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	民主村5#六组	21. 69	二级	
19637	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	茶庵5#	59. 29	二级	
19638	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川村3#	265. 66	一级	
19639	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）财508线路	樊岗17#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19640	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	峡峪河#7台区	24. 61	二级	
19641	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV田大联一线大57	大坪#7台区	19. 88	二级	
19642	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	南营村13#（七组）台区	0	三级	线路不可接入
19643	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	龙兴八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19644	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	茶树坪#4台区	83. 97	二级	
19645	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联一线东84	樊营（二组）	163. 73	二级	
19646	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	一看台区	272. 38	一级	

19647	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	赵咀三组	80.74	一级	
19648	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	谭湾二组	80.01	二级	
19649	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	余云五组	80.29	二级	
19650	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	余云一组	40.02	二级	
19651	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	莲花池2#	24.28	一级	
19652	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	观音寨3#	41.61	一级	
19653	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	北坡1#公变	79.91	二级	
19654	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	民政四组2#	71.63	二级	
19655	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	山河一组	47.48	二级	
19656	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	联盟一组	0	三级	本身不可接入
19657	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	山河五组	76.06	二级	
19658	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	黄垭村	0	三级	线路不可接入
19659	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联线皇56	金铺六组	160.04	二级	
19660	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	曾州村	230.86	二级	
19661	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19662	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	关庙集一组	68.51	二级	
19663	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	龙兴二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19664	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	韩岗5#（韩岗街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19665	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	陈湾2#	76.66	二级	
19666	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	沙店民营区南	400	一级	
19667	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	茶庵4#	83.69	一级	
19668	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	茶庵3#	77.76	二级	
19669	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	观音堂2#台区	81.33	二级	
19670	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	良种场三组公变	259.22	一级	
19671	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西三回线光62	燃料公司公变41#	204	一级	
19672	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	大阳坡#2台区	38.83	二级	
19673	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	西关村3#	165.28	二级	
19674	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV大庙山线峪62	金寨2#	48.04	二级	
19675	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	李家洲台区	53.46	二级	
19676	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	马坡7#台区（5组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19677	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	段营村6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19678	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	余云四组	64.6	二级	
19679	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	米庄4#	48.9	二级	
19680	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	秦庄#3变	0	三级	线路不可接入
19681	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	魏庄4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19682	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	胡庄村3#(小崔庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19683	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19684	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	梅畈二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19685	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	(Q)沙店一组	266.95	一级	
19686	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	高楼一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19687	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	春芳营村二组2#	0	三级	线路不可接入
19688	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV街道线桔60	峡口村7#台区（学校处）	164.85	二级	
19689	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	春芳营八组3#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
19690	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	庞营村五组2#	0	三级	线路不可接入
19691	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	榆树垭2#台区	40.42	二级	
19692	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	长岗1#台区	69.82	二级	
19693	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	店子村6#（郭庄一二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19694	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	胜利街菜场（公）柱上变压器	320	二级	
19695	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联二线康56	陆寨六组4#（公）柱上变压器	4.37	二级	
19696	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	畜牧场4#望城岗	202.68	一级	
19697	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（A闻57-B闻59）A闻57线路	文畈4#	270.53	二级	
19698	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	方各二组	0	三级	线路不可接入
19699	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	骆驼巷2#	237.43	二级	
19700	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV县府街线谷68线路	工行公变	271.91	二级	
19701	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	园林小区北	252	一级	
19702	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗三组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19703	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	官庄村5#(一组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19704	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	兴隆街道公用6#	252	一级	
19705	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	白土三组	0	三级	本身不可接入
19706	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV二库线板58	二库农业队3#台区	93.96	二级	
19707	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV白楚一回线楚70	天琦工业园公用	160.52	二级	
19708	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河二组2#（公）柱上变压器	58.35	二级	
19709	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	谢湾13#	27.44	二级	
19710	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	何湾4#	29.36	二级	

19711	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	刘家营2#	0	三级	本身不可接入
19712	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	井湾七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19713	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	谭山3#	0	三级	线路不可接入
19714	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	总督包2#台区	71.87	二级	
19715	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	张湾六组	83.58	二级	
19716	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	总督包8#台区	84.55	二级	
19717	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水六组1#	52.24	二级	
19718	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	南高庄2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19719	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	曾州四组	41.95	二级	
19720	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	襄江四组	0	三级	线路不可接入
19721	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	季莲九组	20.44	二级	
19722	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	习湾村2#	0	三级	本身不可接入
19723	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	大河村2#（四组）	12	二级	
19724	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	赵老湾村4#	40	二级	
19725	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	杨湾9#5组	149.77	二级	
19726	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	朱湾林场变压器	81.62	二级	
19727	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV竹团联一线团49	九冢一组15#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
19728	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	金王10#（王家洼2）	0	三级	本身不可接入
19729	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	七方社区13#（信用社）	248.2	二级	
19730	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	中陈岗九组移民点	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19731	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	岳底4#郭岗	160.06	二级	
19732	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	二社3#开发区砖厂	252.73	二级	
19733	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	唐冲3#三区	82.96	一级	
19734	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山五组2#	40.16	一级	
19735	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾七组	51.65	二级	
19736	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	谭湾村	160.74	二级	
19737	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	谭湾六组	17.78	二级	
19738	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	太山庙四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19739	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	民政四组	49.6	二级	
19740	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联线皇56	双龙七组	161.07	二级	
19741	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19742	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	双龙一三组	0	三级	线路不可接入
19743	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	车店村	0	三级	线路不可接入
19744	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	魏岗十组	0	三级	线路不可接入
19745	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	张家垭村	40.17	二级	
19746	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	燃料公司公变	812.36	二级	
19747	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	槐树村3#	29.8	二级	
19748	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	肖畈4#变压器	0	三级	线路不可接入
19749	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	小王庄五组121107	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19750	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	池岗7#	80.02	二级	
19751	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	垭子口#3台区	40.97	二级	
19752	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	峰岭沟村台区公变	35	二级	
19753	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	杨田村7#（六组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19754	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋十组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19755	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	马鹿岩#6台区	51.86	二级	
19756	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百二回线歇56	后园#6台区	26.22	二级	
19757	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	黄寨村5#	34.99	二级	
19758	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	王营四组6#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
19759	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	东王岗6#	0	三级	线路不可接入
19760	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	马家嘴2组	8.97	二级	
19761	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联一线银城分支银66	莫家河6#	52.13	二级	
19762	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线B沈60	塔园3#	23.24	二级	
19763	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	隆兴村3#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19764	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV落讴联线落58	杨棚七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19765	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云二回线贞607	黄家三组2#（公）柱上变压器	274.63	二级	
19766	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	新集村二组1#	0	三级	线路不可接入
19767	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首一组6#	0	三级	线路不可接入
19768	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联三线徐60线路	贾洼5#（公）	229.9	二级	
19769	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联三线徐60线路	贾洼10#（公）	226.51	二级	
19770	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	庞营村六组3#	0	三级	线路不可接入
19771	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	隆中四组（公）柱上变压器	179.26	二级	
19772	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	岳底5#尹岗	149.59	二级	
19773	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	陶瓷厂2#（公）柱上变压器	320	二级	
19774	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	刘家巷3#台区	0	三级	线路不可接入

19775	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	姚庵五组（公）柱上变压器	40	一级	
19776	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	姚庵二组（公）柱上变压器	33.14	一级	
19777	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	清潭街道5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19778	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊A55线路	熊集街道13#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19779	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	长渠街3#	80	一级	
19780	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV青龙线锯61	青龙村6#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19781	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	八里11#	179.84	二级	
19782	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	板桥村13组台区	163.92	二级	
19783	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	黄营村5#	232.62	二级	
19784	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	宋集三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19785	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	覃湾1#三组	231.23	二级	
19786	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	米庄5#柱上变压器	325.86	一级	
19787	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV九武联线武65线路	小汉口明珠城公变	254.2	一级	
19788	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	（6238709）沙店居民区	186.49	一级	
19789	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	胡湾二组	0	三级	线路不可接入
19790	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	廖家坪一组	85.51	二级	
19791	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	大埠口4#台区	0	三级	线路不可接入
19792	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾七组3#	80.01	二级	
19793	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	高庄五组	162.11	二级	
19794	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	付咀一组2#	9.4	二级	
19795	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	三洲三组	202.63	二级	
19796	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	蛮力海四组2#台区	53.83	二级	
19797	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	谢营3#台区	2.95	二级	
19798	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV高亢线朱62	高亢二组2#	132.46	二级	
19799	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	大河村1#	54.12	二级	
19800	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	谢湾村1#	74.3	二级	
19801	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	台子包#4台区	0	三级	线路不可接入
19802	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	何湾2#（盛康）	32.18	二级	
19803	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	龙潭村13#（四组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19804	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村5#五组（2#）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19805	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV前湾线赤54	骆楼村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19806	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联二线明57	粮食局（公）柱上变压器	160	二级	
19807	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	龙头七组1#公变	260.57	一级	
19808	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐堤六组2#（公）柱上变压器	13.69	二级	
19809	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	三房村10#（办公室）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19810	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	汤咀四组2#台区	40.8	一级	
19811	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	步行街4#	342.74	一级	
19812	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	营口3#南变	41.82	二级	
19813	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	打仗1#二组	80.01	二级	
19814	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	钱湾五组	25.87	二级	
19815	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	秦嘴2#周庄2	72.63	二级	
19816	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	唐冲2#一组	147.6	二级	
19817	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	钱湾三组	40	一级	
19818	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联线双56	刘猴四组	7.63	二级	
19819	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV永安线B云512	无机化工生活二区公变	272.04	二级	
19820	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	尚湾1#	0	三级	本身不可接入
19821	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联二线董60	黄金一组2#	0	三级	本身不可接入
19822	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19823	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	九里岗3#	82.08	二级	
19824	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	双泉5#（六组）	40.16	二级	
19825	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	谭湾一组	80.03	二级	
19826	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	肖畈3#变压器	0	三级	线路不可接入
19827	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	石灰十二组	38.03	二级	
19828	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	金铺七组	0	三级	线路不可接入
19829	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联二线董60	黄金二组	38.52	二级	
19830	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联二线董60	黄金七组	42.42	二级	
19831	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	杜岗一组	68.32	二级	
19832	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	槐云九组	0	三级	线路不可接入
19833	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	余套二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19834	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联二线董60	黄金三组	0	三级	本身不可接入
19835	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联线皇56	潘河五组	40.17	二级	
19836	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	金山村6#（四组）台区	42.37	二级	
19837	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	胜利码头公变22#	640	一级	
19838	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	双泉村1#	81.67	二级	

19839	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	沙河三组2#	0	三级	线路不可接入
19840	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV魏云联一线云616	云湾13#公变	213.62	一级	
19841	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	方湾未庄120805	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19842	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	绿洼3#	40.11	二级	
19843	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	胡营街道三组1#	43.64	二级	
19844	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	晨光4#	49.13	二级	
19845	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	中郭07#(郭家)	54.68	二级	
19846	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV竹林口线马59	阮家湾#3台区	80.07	二级	
19847	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19848	国网襄阳供电公司	国网襄阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	王城街道12#	504	二级	
19849	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	随阳公用1#	167.87	二级	
19850	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19851	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清73线路	楚天基地（公）柱上变压器	156.82	二级	
19852	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV落讴联线落58	杨棚六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19853	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南59城西三回线	南背1#公变（南59）	68.08	二级	
19854	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	曾家畈2#变压器	57.3	二级	
19855	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	九冢村十组1#	164.83	二级	
19856	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畈六组	129.29	二级	
19857	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	陶瓷厂3#（公）柱上变压器	320	二级	
19858	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	刘家巷4#台区	0	三级	线路不可接入
19859	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	高家冲3#台区	81.1	二级	
19860	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板56板桥线	板桥坪2#台区	80.03	二级	
19861	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	陈营9#	266.55	二级	
19862	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	靳庄5#	330.19	一级	
19863	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	西流杨家湾台区	47.04	二级	
19864	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	凡庄村4#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19865	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	市工贸生活1#（公）	263.86	二级	
19866	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	钱湾一组2#	81.35	一级	
19867	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	杨楼一组8#	40	二级	
19868	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	(60X)前进路农行	261.34	一级	
19869	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	尤河四组2#200（公）柱上变压器	56.72	二级	
19870	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	卞岗2#200（公）柱上变压器	60.69	二级	
19871	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	宋庄村3#（宋庄东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19872	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	张林三组	66.12	二级	
19873	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	黄畈村一组	41.19	二级	
19874	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	大埠口5#台区	0	三级	线路不可接入
19875	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安59新集线	大埠口6#台区	0	三级	线路不可接入
19876	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	柿子园6#	215.6	二级	
19877	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	双山三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19878	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	方各一组	0	三级	线路不可接入
19879	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	刁湾村3#	9.23	二级	
19880	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	联盟三组	117.22	二级	
19881	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	李家寨6#台区	270.35	二级	
19882	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	(Q)田湾村2#	0	三级	本身不可接入
19883	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	吴集一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19884	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	余咀一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19885	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	田山五组2#（公）柱上变压器	84.29	二级	
19886	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	简槽#4台区	38.59	二级	
19887	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	文店8#台区	57.45	二级	
19888	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	白马一组2#（公）柱上变压器	160	二级	
19889	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇A线庙56	新街2#	160.33	二级	
19890	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡山寨九组1#	80.99	二级	
19891	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	上营3#南变	321.38	二级	
19892	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	田冲6#六组	81.58	一级	
19893	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	中洲1#一组	83.04	二级	
19894	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	下洲#1学校	87.81	二级	
19895	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	朱集小区	40.14	二级	
19896	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	耿寨10#(南庄)	18.34	二级	
19897	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柴岗9#台区（耿正群门口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19898	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	云台二组1#	0	三级	本身不可接入
19899	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	凉水五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19900	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	双泉4#(五组)	68.29	二级	
19901	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	张咀九组	214.75	二级	
19902	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗四组	52.11	二级	

19903	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水5#(五组)	256.37	二级	
19904	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	民政二组	83.56	二级	
19905	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	刘坪1#公变	35.59	二级	
19906	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	占云八组	0	三级	线路不可接入
19907	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	太山庙一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19908	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	杨湖五组	0	三级	本身不可接入
19909	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	磨坪1#公变	80.95	二级	
19910	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	石灰二组	13.65	二级	
19911	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19912	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	桐树村5#（八组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19913	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	金山村2#（一组）台区	81.5	二级	
19914	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	余套三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19915	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	钟岗七组	162.51	二级	
19916	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	关庙集4组新增	123.7	二级	
19917	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	槐树3#二组	34.58	二级	
19918	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	双泉五组2#	57.11	二级	
19919	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	花梨岗5#	266	二级	
19920	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	芭桃#6台区	20.75	二级	
19921	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	安庄村4#（彭家一组）	75.01	二级	
19922	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	黄河村2#（坡下）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19923	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	罗湾一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19924	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	立业小区2#（公）柱上变压器	261.9	二级	
19925	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	辛常村4#五、八组(1#)	0	三级	线路不可接入
19926	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	王庄06#(胡家)	26.28	二级	
19927	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	还建房1#公变	25.97	二级	
19928	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	胡湾2#（山坡）	40.02	二级	
19929	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	庾家坪#8台区	0	三级	线路不可接入
19930	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	麻城河（伍家嘴）	40.03	一级	
19931	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	资山街道5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19932	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV上河线叶522	双庙村6#台区	134.8	二级	
19933	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	长乐五组	0	三级	线路不可接入
19934	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	台子湾1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19935	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	长乐二组	0	三级	线路不可接入
19936	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马头四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19937	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	化肥厂2#公变	0	三级	线路不可接入
19938	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	杨湖四组	46.41	二级	
19939	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	九冢村十组7#	39.99	二级	
19940	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	广德寺(公)柱上变压器	160	一级	
19941	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	唐冲4#五组	81.16	一级	
19942	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	牛首村五组5#	0	三级	线路不可接入
19943	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	谭庄一组2#柱上变压器（公）	320	一级	
19944	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	葫芦滩1#台区	0	三级	本身不可接入
19945	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	姚庵三组（公）柱上变压器	53	二级	
19946	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严春联三线严526	鲍庄柴岗	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19947	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	上营4#开发区	80.02	二级	
19948	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	石牛坪1#台区	2.54	二级	
19949	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	岛岩4#	81.26	二级	
19950	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙吉联一线沙50	居委会七组1250001	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19951	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	高店村3#（村中）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19952	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	松职路（公）柱上变压器	269.02	二级	
19953	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	三合8#十组	163.35	二级	
19954	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	刘猴二组2#	12.42	二级	
19955	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	小笋峪3#	83.44	一级	
19956	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	官庄村2#（二组）	80	一级	
19957	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	刘集二组2#公变	205.13	二级	
19958	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV古城线武59	古城村2#(十组北)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19959	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	安乐埝5#新增	162.04	二级	
19960	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	商业储运公司2#公变	264.37	二级	
19961	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	赵堂村3#（赵堂东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19962	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联一线银城分支银66	莫家河8#	39.77	二级	
19963	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	黄畈五组	0	三级	线路不可接入
19964	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	月明寺1#台区	0	三级	本身不可接入
19965	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	薛沟8#台区	3.73	二级	
19966	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	建行道子公变	203.39	二级	

19967	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	小店村2#（兴隆）	17. 07	二级	
19968	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	小店村1#	139. 21	二级	
19969	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柴岗13#台区（柴岗8组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19970	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	吴楼02#（7组新郭家）	0	三级	本身不可接入
19971	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	何骆五组#4-	0	三级	线路不可接入
19972	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	官庄村5#（五组）	0	三级	本身不可接入
19973	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐庄六组2#（公）柱上变压器	32. 27	二级	
19974	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	新集居民4#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
19975	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南60漳南二回线	洞坪2#台区	127. 45	二级	
19976	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	合力1#二组	160. 5	二级	
19977	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联一线东84	肖营1#赵元	80	二级	
19978	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	岳底1#三组	155. 49	二级	
19979	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	营口5#彭营	61. 2	二级	
19980	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	中洲3#四组	36. 45	二级	
19981	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	杜湾五组	75. 5	二级	
19982	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	云台五组	128. 29	二级	
19983	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	江坡三组	81. 3	二级	
19984	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	梁堰二组	162. 74	二级	
19985	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	梁堰五组	143. 32	二级	
19986	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗三组	80. 01	二级	
19987	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	刘坪2#公变	163. 1	二级	
19988	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	何骆四组	0	三级	线路不可接入
19989	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	店子河五组	63. 74	二级	
19990	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	郝集二三组	0	三级	线路不可接入
19991	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	钟岗一组	80. 94	二级	
19992	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV李59街道线	全家湾6#公变	83. 6	二级	
19993	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	轩庄五组(村)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
19994	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新洲3#一组	50. 12	二级	
19995	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	汉丹生活1#台区315（公）柱上变压器	320	一级	
19996	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	汉丹生活3#台区315（公）柱上变压器	320	一级	
19997	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	麒麟一组台区30（公）柱上变压器	80	一级	
19998	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	伍河十组	15. 05	二级	
19999	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	童梅五组	56. 78	二级	
20000	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	双泉二组	62. 55	二级	
20001	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲2组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20002	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	三家属院	257. 63	一级	
20003	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	桑园4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20004	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	许湾2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20005	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集十一组2#公变	0	三级	线路不可接入
20006	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	康湾四组6#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
20007	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	大西六组5#	80	二级	
20008	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	店子村7#（七、八组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20009	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	华湾八组2#变压器	90	二级	
20010	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	党畈四组	19. 12	二级	
20011	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	梅畈一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20012	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	长乐六组	0	三级	线路不可接入
20013	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	党畈一组	29. 83	二级	
20014	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马头三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20015	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	赵店2#公变	105. 95	二级	
20016	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	卓营3#	321. 98	二级	
20017	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑一回线顺62	营盘还建小区2#	220	二级	
20018	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	尹集五组2#（公）柱上变压器	160	一级	
20019	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	物资局家属院	332. 7	一级	
20020	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	白龙池3#台区	39. 89	二级	
20021	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	白龙池2#台区	68. 51	二级	
20022	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	原种场一组	44. 55	二级	
20023	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	武岗街道2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20024	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	计生委3#	0	三级	本身不可接入
20025	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	和谐佳苑铁二院3#公变	0	三级	线路不可接入
20026	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	中心四组	27. 71	二级	
20027	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	三中2#	106. 27	二级	
20028	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	全家湾3#公变	81. 07	二级	
20029	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	橡胶厂2#（户表）柱上变压器	261. 64	二级	
20030	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	李庄4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

20031	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	界碑头4#台区	83.72	二级	
20032	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	谢家台4#台区	57.94	二级	
20033	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	宾馆生活区公变	265.88	二级	
20034	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	武湖村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20035	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	刘坪4#公变	40.83	二级	
20036	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	闫家岗村10#(城中城)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20037	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	金镶坪3#	16.77	二级	
20038	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场王湾3#	75.63	二级	
20039	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	观音七组	57.85	二级	
20040	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	三里桥11#	254.42	一级	
20041	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	季莲六七组	11.77	二级	
20042	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾村5#	0	三级	本身不可接入
20043	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	罗汉三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20044	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	黄岗5#	0	三级	本身不可接入
20045	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	钟湾村八组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20046	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	庞公祠四组2#柱上变压器	186.68	二级	
20047	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	郑家咀7#台区	24.98	二级	
20048	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	寺坪街#13台区	0	三级	线路不可接入
20049	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	老李家4#（农场三队）	160.9	二级	
20050	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	岳底2#杨底	160.04	二级	
20051	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	中洲4#四组2	15.87	二级	
20052	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	岳底3#东变	80.01	二级	
20053	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	下洲2#四组	2	二级	
20054	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	钱湾四组	80.01	一级	
20055	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山七组	80.21	一级	
20056	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	猴埡二组	7.86	二级	
20057	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	新华三组	78.67	二级	
20058	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	槐树5#(六组)	25.78	二级	
20059	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	杨湖村	148.69	二级	
20060	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	高庄一组	145.98	二级	
20061	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	江坡村	129.86	二级	
20062	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	张咀五组	50.67	二级	
20063	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	双河村	68.21	二级	
20064	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	毛草六组	0	三级	线路不可接入
20065	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	石孙三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20066	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	金山7村#台区	23.11	二级	
20067	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾二组2#	165.05	一级	
20068	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	八庙五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20069	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	钟岗二组	11.72	二级	
20070	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	金山村3#（二组）台区	160.33	二级	
20071	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	方各6#(十组)	80.91	一级	
20072	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	石孙五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20073	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20074	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	龙兴四（公用）政府	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20075	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	汉丹生活2#台区315（公）柱上变压器	320	一级	
20076	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	麒麟村台区200（公）柱上变压器	80	一级	
20077	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集一组2#变压器	0	三级	线路不可接入
20078	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	和谐佳苑铁二院4#公变	0	三级	线路不可接入
20079	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇A线庙56	北街1#	256.58	二级	
20080	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	槐树村1#	108.86	二级	
20081	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	齐家岗2#公变	21.51	二级	
20082	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	车店村3#	0	三级	线路不可接入
20083	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	孙坡村1#（一组）	2.49	二级	
20084	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	响井3#	45.81	二级	
20085	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	局望江楼56#	128	一级	
20086	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	朱家湾#1台区	0	三级	本身不可接入
20087	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	观坪#1台区	30.71	二级	
20088	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	常庄3#	0	三级	线路不可接入
20089	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	小左岗6#台区	80	二级	
20090	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	前程二组2#	17.01	二级	
20091	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	清凉寺03#(牛羊圈南)	243.53	二级	
20092	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	西赵湖十二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20093	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	粮食新院（公）柱上变压器	164.38	二级	
20094	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	中心路2#公变	275.04	一级	

20095	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	落花潭街道1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20096	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴集村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20097	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20098	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴集七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20099	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	长乐七组2#	0	三级	线路不可接入
20100	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武60粮食线	棉花站2#公变	269.96	二级	
20101	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	联盟二组	13.63	二级	
20102	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	马棚村一组4#	0.33	二级	
20103	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲五组1#200（公）柱上变压器	134.64	二级	
20104	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	葫芦滩3#台区	42.2	二级	
20105	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	二十六中（公）柱上变压器	252	一级	
20106	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	葫芦滩2#台区	41.35	二级	
20107	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	葫芦滩4#台区	81.56	二级	
20108	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	谭庄4组（公）柱上变压器	117.96	二级	
20109	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	麒麟二组2#（公）柱上变压器	160	一级	
20110	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	石牛坪董家冲2#台区	67.15	二级	
20111	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	白龙池1#台区	42.21	二级	
20112	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	瓦子岗村2#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20113	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	琚东村4#（东园）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20114	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	曲阳岗2#台区	83.78	二级	
20115	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联四线团63	邓城2#（公）柱上变压器	36.46	二级	
20116	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	郭家土城四组	90.35	二级	
20117	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	岗庙二组2#100（公）柱上变压器	21.25	二级	
20118	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	鲍庄村8#	320	一级	
20119	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	韩洼2组2#（公）柱上变压器	165.21	二级	
20120	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	曾家店3#变压器	0	三级	本身不可接入
20121	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	袁畈六组变压器	82.76	一级	
20122	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	岳底7#小周营	148.74	二级	
20123	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	汽运公司2#	19.96	一级	
20124	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	高井3#台区	57.07	二级	
20125	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	建筑公司公变#	135.06	二级	
20126	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	凤翔坪2#公变	41.6	二级	
20127	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	九里坪3#	38.49	二级	
20128	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线A线卞511	廉租房2#公变	42.94	二级	
20129	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	樊湾2#	0	三级	本身不可接入
20130	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	张家营4#	0	三级	本身不可接入
20131	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	面粉厂2#台区	256.01	一级	
20132	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	段营村7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20133	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	刘台十组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20134	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	杨棚二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20135	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV高亢线朱62	高亢三组2#	139.64	二级	
20136	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（A闻57-B闻59）A闻57线路	文畈5#	248.89	二级	
20137	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	江南路4#公变	263.66	一级	
20138	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	温岗01#（水塔）	30.45	二级	
20139	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	东湾1#	82.9	二级	
20140	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	财苑路公变	262.62	二级	
20141	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联一线（财602-峪57）峪57线路	蒋岗1#	0	三级	线路不可接入
20142	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联线皇56	双龙六组#3-	80.01	二级	
20143	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	邵楼五组1#（公）柱上变压器	80.01	二级	
20144	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	邵棚村5#	85.04	二级	
20145	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	王李岗6#台区	0	三级	线路不可接入
20146	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	环城办事处	252.54	一级	
20147	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV会展一回线（浩621-会展51）线路	唐庄7#肖坡	0	三级	线路不可接入
20148	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV会展一回线（浩621-会展51）线路	唐庄5#前畈	0	三级	线路不可接入
20149	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV会展一回线（浩621-会展51）线路	唐庄6#后畈	0	三级	线路不可接入
20150	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	崔胡1#姚坡	82.93	一级	
20151	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV板新联线新59	白鹤六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20152	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	马沟1#	3.46	二级	
20153	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	猴垱五组	35.87	二级	
20154	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡营大山2#	67.32	二级	
20155	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	杜岗一组2#	79.44	二级	
20156	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	谭湾五组	31.92	二级	
20157	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV米风联二线米78	铁岗村（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
20158	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	十方院3#台区	80.23	二级	

20159	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	珍珠一组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20160	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	刘店村三组公变	69.3	二级	
20161	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	老君山3#	128.86	一级	
20162	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	桐树1#	160.57	一级	
20163	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联三线高70	余岗五组1#（公）柱上变压器	257.59	二级	
20164	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	光明村公变81#	154.64	一级	
20165	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	万营7#	45.63	二级	
20166	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	高庙一组2#	80	二级	
20167	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	大埡沟1#	82.78	一级	
20168	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	高明2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20169	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	凤岭（松柏河台区）	80.63	一级	
20170	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	东坡#4台区	55.02	二级	
20171	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村十三组11#柱上变压器	81	二级	
20172	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	新市周庄2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20173	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV长庄联线三道河分支南63线路	南背5号公变	55.31	二级	
20174	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	田山八组3#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
20175	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	西城工商分局	261.76	一级	
20176	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	徐庄二组（公）柱上变压器	50.02	二级	
20177	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	徐庄四组（公）柱上变压器	14.07	二级	
20178	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	肖庄3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20179	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林十一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20180	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20181	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	杨棚一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20182	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	长渠街2#	320	一级	
20183	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	牌坊四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20184	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲七组1#315（公）	0	三级	本身不可接入
20185	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	麒麟六组1#（公）柱上变压器	160	二级	
20186	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	跑马岗5#台区	11.49	二级	
20187	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安56双柏线	邓家咀9#台区	0	三级	线路不可接入
20188	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	文店2#台区	84.73	二级	
20189	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	辛常村1#一、二组	0	三级	线路不可接入
20190	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	柏果树4#	80.02	一级	
20191	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV青龙线锯61	闫家岗村3#（烟站）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20192	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	曾家畈5#台区公变	7.5	二级	
20193	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	襄阳路1#	259.94	一级	
20194	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（A闻57-B闻59）A闻57线路	文畈2#	134.13	二级	
20195	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV宋大联一线宋55	广电7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20196	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	姚岗三组（花56）	171.78	二级	
20197	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	东门桥315（公）柱上变压器	252	一级	
20198	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	木林包4#台区	41.35	二级	
20199	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	木林包5#台区	0	三级	本身不可接入
20200	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV李59街道线	晓烟坪2#公变	40.01	二级	
20201	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	代碑5#	0	三级	本身不可接入
20202	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	赵家营4#台区	272.04	二级	
20203	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	巡检司村7#台区	130.11	二级	
20204	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畈二三八组	162.03	二级	
20205	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV流落联线落61	刘台七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20206	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV花庙线楚50	七里村13#村	43.55	二级	
20207	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	坛楼五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20208	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	韩岗6#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20209	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	雷祖殿6#	162.92	二级	
20210	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	交通路公变190#	252	一级	
20211	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	上洲4#花厂	320.01	二级	
20212	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	秦嘴3#五组	66.39	二级	
20213	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	郑张营2#	82.3	二级	
20214	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	刘猴六组	121.83	二级	
20215	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	刘猴二组	65.97	二级	
20216	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	翠花铺4#	85.05	一级	
20217	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	云台一组	0	三级	本身不可接入
20218	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	猴挡三组2#	12.58	二级	
20219	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	齐岗8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20220	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	杨湖十组	163.11	二级	
20221	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	龚河二组	120.72	二级	
20222	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	罗坪1#公变	160.01	二级	

20223	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	毛草三四组	0	三级	线路不可接入
20224	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	口泉8组	79.89	二级	
20225	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	占云村	0	三级	线路不可接入
20226	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	瓦庙1#公变	63.24	二级	
20227	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	石桥头二组2#	124.3	二级	
20228	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联一线皇62	孔湾街道公变2#	0	三级	线路不可接入
20229	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	占云二组	0	三级	线路不可接入
20230	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20231	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	十方院1#	121.92	二级	
20232	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20233	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	龙兴三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20234	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	轩庄八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20235	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	杨湾三组公变	40.01	一级	
20236	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	邹营2#	163.91	一级	
20237	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）庙62线路	喻湾2#	80.38	二级	
20238	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	前进2#	0	三级	线路不可接入
20239	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	杨林2#	24.95	二级	
20240	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	倒庙1#	85.48	二级	
20241	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	白营村1#	65.66	二级	
20242	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	翔凤湾3#公变	81.29	一级	
20243	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	双河村3#	17.18	二级	
20244	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	宝山寨4#（徐家垭）	40.02	二级	
20245	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	新河村1#一组(1#)	59.16	二级	
20246	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	杨湾6#1组	33.97	二级	
20247	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	郭营七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20248	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	白湾11#（公）变压器	83.26	二级	
20249	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	吴家岭#4台区	20.62	二级	
20250	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	刘湾7#台区	0	三级	本身不可接入
20251	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	俞家岗7#台区	0	三级	本身不可接入
20252	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	米庄四六组2#（公）柱上变压器	180.97	二级	
20253	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	物资机电柱上变压器	40.16	二级	
20254	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	新村一组2#	252	一级	
20255	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	牌坊三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20256	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20257	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	牌坊一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20258	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20259	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林四组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20260	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	牌坊四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20261	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	大李营四组	0	三级	本身不可接入
20262	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武60粮食线	棉花公用变	256.15	二级	
20263	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武60粮食线	荃忱路公变	530.16	二级	
20264	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	白鹤船村4#	60.25	二级	
20265	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶吉联一线叶512	方湾5#	211	二级	
20266	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	官堰村1#一组	18.62	二级	
20267	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	四铺村2#（四铺北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20268	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	兴缘寺6#台区	40.89	二级	
20269	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安56双柏线	邓家咀8#台区	0	三级	线路不可接入
20270	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV李59街道线	全家湾4#公变	165.75	二级	
20271	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	兴缘寺1#台区	152.98	二级	
20272	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	兴缘寺2#台区	219.28	二级	
20273	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	辛常村4#五、八组	0	三级	线路不可接入
20274	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	绿化所台区	257.13	一级	
20275	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	大房村3#（大房北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20276	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	蔡西村12#（何咀二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20277	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾还建小区5#	0	三级	线路不可接入
20278	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	10kV油潘二回金富士支线#003食品厂公变	0	三级	线路不可接入
20279	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	铁匠沟2#	80.02	一级	
20280	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太60	郭岗七组变	81.3	一级	
20281	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	焦家湾3#公变	42.12	一级	
20282	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV白楚二回线楚52	白庙二组	258.24	二级	
20283	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二.0线丁64	柏湾办公室8#	71.02	二级	
20284	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	板桥十组台区	60.9	二级	
20285	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	赵家营5#台区	63.86	二级	
20286	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	回龙寺5#台区	0	三级	本身不可接入

20287	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	太平岗五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20288	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	十里铺8#	160	一级	
20289	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	回龙寺1#台区	4. 17	二级	
20290	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	花门楼1#台区	0	三级	本身不可接入
20291	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	申家嘴1#台区	81. 76	一级	
20292	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云董联一线云514	西湾14#公变	80. 24	二级	
20293	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	农场王湾2#	0	三级	本身不可接入
20294	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	太山庙四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20295	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	董家台2#公变	0	三级	本身不可接入
20296	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	王畈七八组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20297	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	范湾三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20298	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	清风街2#台区柱上变压器	37. 92	二级	
20299	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	东元村9组	83. 47	一级	
20300	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	柳树湖村6#	21. 75	二级	
20301	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	秦嘴5#周庄	161. 75	一级	
20302	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	二社2#总支	209. 96	二级	
20303	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	田冲7#七组	71. 11	二级	
20304	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山六组	64. 36	二级	
20305	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	石河四组	21. 33	二级	
20306	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍阡联一线（鞍58-阡58）鞍58线路	谢湾6#	0	三级	本身不可接入
20307	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	太平五组	265. 7	二级	
20308	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	江坡一组	81. 44	二级	
20309	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	高湾七组	0	三级	线路不可接入
20310	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	杨湖一组	80. 28	二级	
20311	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	高公4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20312	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	杨店村	6. 66	二级	
20313	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	大冲七组	71. 16	二级	
20314	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	口泉1. 2组	28. 95	二级	
20315	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	皇城十二组	161. 27	二级	
20316	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	何骆三组	0	三级	线路不可接入
20317	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	联盟四组	65. 22	二级	
20318	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20319	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	十方院2#	104. 96	二级	
20320	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	轩庄九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20321	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	金山村1#（一组）台区	0	三级	本身不可接入
20322	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集十三组	0	三级	线路不可接入
20323	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	邹营1#	326. 38	一级	
20324	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）庙62线路	回流3#	41. 24	二级	
20325	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	童梅一组	72. 34	二级	
20326	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	严湾4组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20327	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	花厂1#	322. 6	二级	
20328	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汽配线汉58	李桥村七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20329	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	张王岗四组7#(公)柱上变压器	0	三级	线路不可接入
20330	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	郭营1#台区(3、4组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20331	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	外沟6#（饶洼）	4. 49	二级	
20332	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	八里12#一组	160	一级	
20333	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	花屋脊一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20334	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	凤凰山台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20335	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	牌坊五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20336	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	长乐七组	0	三级	线路不可接入
20337	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	黄康6#	0	三级	线路不可接入
20338	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴集六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20339	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	刘猴新农村	0	三级	线路不可接入
20340	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武60粮食线	面粉厂公变	273. 9	二级	
20341	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）谷65线路	印刷厂公变	261. 7	二级	
20342	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	泉水4#	80. 2	二级	
20343	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首村五组1#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
20344	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	黄家咀1#台区	80. 01	二级	
20345	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	黄家寨1#台区	0. 59	二级	
20346	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安56双柏线	邓家咀2#台区	0	三级	线路不可接入
20347	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	兴缘寺3#台区	153. 51	二级	
20348	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	向家湾1#台区	143. 08	二级	
20349	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）德413线路	苏家盘5#	80. 29	二级	
20350	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	吴集二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

20351	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津3#公变	374.05	一级	
20352	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	兴隆华阳街2#	320	一级	
20353	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联三线春64	上海路南	314.3	二级	
20354	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	大商园家属院	250.8	二级	
20355	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	姚岗二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20356	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	长里岗一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20357	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村14#（六组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20358	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	史岗社区	320.53	一级	
20359	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	倒座庙4#	83.58	二级	
20360	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	东元五组	346.28	一级	
20361	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	福瑞小区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20362	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	二分场五队台区	64.98	二级	
20363	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	马家营5#新增	278.01	二级	
20364	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	雷家营5#新增	80.81	一级	
20365	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联二线叶621	北郊路1#	320	一级	
20366	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	前王村2#（前王南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20367	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	江坡三组1#	40.79	二级	
20368	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	余畝四组新增	80.73	二级	
20369	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	赵家营7#	82.96	一级	
20370	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	回龙寺2#台区	23.07	二级	
20371	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	花门楼3#台区	67.42	二级	
20372	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	粮食二库二号公变179#	160	二级	
20373	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	聚财商贸	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20374	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	梅畝四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20375	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	梅畝六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20376	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	前营村5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20377	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	谢湾5#	18.59	二级	
20378	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	红土村4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20379	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	梨元村3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20380	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV田大联一线田57	砣峪#7台区	122.62	二级	
20381	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	张家营一组1#	93.9	二级	
20382	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南60漳南二回线	电力局南院公变	34.11	一级	
20383	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联一线东84	唐庄2#八组	40.01	二级	
20384	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	营口2#街道	257.65	二级	
20385	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	唐冲1#凤嘴	166.07	一级	
20386	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	杜庙村3#（一、二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20387	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	武坡三组2#公变	96.34	二级	
20388	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	郑湾村五组	143.4	二级	
20389	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20390	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	盘龙123组	23.83	二级	
20391	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	胡湾九组	162.33	二级	
20392	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	龙汪滩七组	81.31	二级	
20393	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	太山庙二组7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20394	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联一线皇62	杜岗八组	0	三级	线路不可接入
20395	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	店子河村	63.04	二级	
20396	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	双龙八组	0	三级	线路不可接入
20397	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	石孙七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20398	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	曾庙三组	31.66	二级	
20399	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	财神庙2#	30.78	二级	
20400	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	王家湾1#台区	5.05	二级	
20401	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	洪岗一组	94.71	二级	
20402	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	八泉五组变压器	64.93	二级	
20403	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	余畝3#	50.1	二级	
20404	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	加岗3#台区(岗王)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20405	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	王庄村1#（小学）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20406	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	王家坡#1台区	80.08	二级	
20407	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	徐家堰#1台区	25.4	二级	
20408	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳一回线卞512	便河二组	28.75	二级	
20409	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柳堰8#台区（大王营9组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20410	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	徐坪4#公变	144.43	二级	
20411	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	沈家湾4#公变	0	三级	线路不可接入
20412	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	后营村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20413	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV农业线大56	广电8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20414	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	鲍河村12#	62.22	二级	

20415	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	水星台6#台区	145.16	二级	
20416	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲七组2#（公）柱上变压器	13.8	二级	
20417	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	太平（黄家庄）	83.32	一级	
20418	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	桐树店五组2#（公）柱上变压器	258.48	二级	
20419	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	油坊坪4#	59.02	二级	
20420	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	窑湾七组3#公变	328.03	二级	
20421	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	姚庵三组2#（公）柱上变压器	74.28	二级	
20422	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV三零三线大61	农场二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20423	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV韩汉联一线（汉56-韩66）汉56	二郎新社区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20424	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）赤55	新市南街6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20425	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	2分厂4队3#	96.77	二级	
20426	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20427	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴集三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20428	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20429	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	高楼二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20430	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林八组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20431	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	堰堤坪3#	30	二级	
20432	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	汉三村（庾家冲）台区	62.52	二级	
20433	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	玉皇二组（公）柱上变压器	142.79	二级	
20434	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	张西1#（公）柱上变压器	220.52	二级	
20435	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	下口泉1#台区	81.1	二级	
20436	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	跑马岗4#台区	42.46	二级	
20437	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV李59街道线	全家湾5#公变	95.56	二级	
20438	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	鲤鱼山3#台区	80.65	二级	
20439	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	陈家集3#台区	40.01	二级	
20440	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	鲤鱼山5#台区	72.44	二级	
20441	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	宋湾新农村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20442	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	二郎七组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20443	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	何湾五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20444	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	红星24#	267.45	二级	
20445	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	玉皇村6#台区	252	二级	
20446	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	杨坡村7#	99.18	二级	
20447	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	小坪口台区	81.31	二级	
20448	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	肖云四组2#台区	0	三级	线路不可接入
20449	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	万营6#	197.47	二级	
20450	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	高台铺1#	113.2	二级	
20451	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾三组	0	三级	线路不可接入
20452	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	春陵新社区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20453	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	七里村5#五组	64.43	二级	
20454	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	民主村2#三组	0	三级	本身不可接入
20455	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	金桥台区	261.96	一级	
20456	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	郑岗村3#（关台）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20457	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV后畈线石74线路	杨溪湾3#	148.04	二级	
20458	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	友谊雅苑公变	203.86	二级	
20459	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	漫水桥2#台区	16.06	二级	
20460	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东56镇直线	东巩新月街1#公用变	232.53	二级	
20461	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	苍坪二组2#	44.44	二级	
20462	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	大酒店2#	177.33	二级	
20463	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	南沿1#台区	76.64	二级	
20464	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	申家嘴3#台区	249.3	二级	
20465	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	申家嘴2#台区	240.03	二级	
20466	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	王家坡台区	100.26	二级	
20467	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	王家坡2#台区	113.62	二级	
20468	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗苹果园1#	124.63	二级	
20469	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	财培2#	322.04	一级	
20470	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20471	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV落讴联线落58	杨棚三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20472	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	秦嘴4#水库	153.83	二级	
20473	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	牌坊一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20474	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	高庄3.4组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20475	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	谢湾村7#	40	二级	
20476	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍阡联一线（鞍58-阡58）鞍58线路	九里岗4#	81.15	二级	
20477	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	花屋脊四组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20478	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	小张营村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

20479	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	云岫三组10#（公）柱上变压器	80	二级	
20480	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	方勤6#	15.45	二级	
20481	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	卞岗二组8#（公）柱上变压器	37.35	二级	
20482	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	新华路1#	294.77	一级	
20483	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	李湾6#（公）柱上变压器	8.8	二级	
20484	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	茶贝1#（茶贝村）	6.49	二级	
20485	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	杜沟2#	0	三级	线路不可接入
20486	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	辛常村7#十一组	0	三级	线路不可接入
20487	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾五组	0	三级	本身不可接入
20488	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	新范01#(西)	105.31	二级	
20489	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20490	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	朱坡二组	320.01	二级	
20491	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	店子河六组	40.01	二级	
20492	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	太山庙二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20493	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	大冲四组	86.5	二级	
20494	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	口泉村5.6组	40.33	二级	
20495	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	郭安三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20496	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	龙兴六组（村）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20497	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	曾庙四组	105.8	二级	
20498	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV宋大联二线宋60	磷矿公变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20499	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶吉联一线叶512	孙庄村5#	80	一级	
20500	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联二线叶621	叶庄村4#	160	一级	
20501	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	西冲2#公变	26.88	二级	
20502	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	人事局公变33#	320	一级	
20503	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	余畈八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20504	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	黄潭街道	0	三级	线路不可接入
20505	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区11#（中学旧门）	335.06	一级	
20506	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	赵集4#7组	0	三级	本身不可接入
20507	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	吴湾4#四组	62.34	二级	
20508	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	古山3#	12.09	二级	
20509	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）财508线路	樊岗5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20510	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	秦家畈2#	40	二级	
20511	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	符庄6#1组	20.14	二级	
20512	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	孟湾8#台区	0	三级	本身不可接入
20513	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	C襄州区林业局公变柱上变压器	160.74	二级	
20514	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	申坪#5台区	17.96	二级	
20515	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	孙畈三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20516	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	宋营村8#	160	二级	
20517	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	石河二组（公）柱上变压器	32.4	二级	
20518	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	石河村（公）柱上变压器	94.18	二级	
20519	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	姚庵二组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
20520	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	冷库台区	266.66	一级	
20521	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	新村一组3#	320	一级	
20522	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	姚岗公用5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20523	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	秦庄村8#(二组)	15.81	二级	
20524	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	刘台三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20525	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	双山二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20526	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴乐街道2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20527	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20528	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴集八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20529	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）汾59线路	建行公变	207.78	一级	
20530	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	杨湖二组	27.11	二级	
20531	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	牛首七组4#	0	三级	线路不可接入
20532	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊二回线乔76	乔营7#（公）柱上变压器	258.44	一级	
20533	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	双柏树1#台区	40.82	二级	
20534	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	张西3#（公）柱上变压器	28.03	二级	
20535	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	跑马岗2#台区	41.84	二级	
20536	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	黄家咀2#台区	80.81	二级	
20537	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	鲤鱼山4#台区	53.76	二级	
20538	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	有家沟1#台区	82.65	二级	
20539	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	鲤鱼山2#台区	57.71	二级	
20540	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	琚东村2#(琚湾一中)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20541	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	田冲1#一组	51.03	二级	
20542	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	大山村3组	80.68	二级	

20543	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	柳林3#100（公）柱上变压器	97.76	二级	
20544	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	北大街2#	267.02	一级	
20545	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	公用12#(政府)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20546	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	邓城9#（公）柱上变压器	205.49	二级	
20547	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV吕岗线宋54	王淌二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20548	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	龙潭村7#（三组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20549	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	彭庄5#	85.76	二级	
20550	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	西街街3#公变	167.44	一级	
20551	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	玫瑰园路灯	0	三级	线路不可接入
20552	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗六组1#	0	三级	本身不可接入
20553	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	(Q)生铁炉3#	0	三级	本身不可接入
20554	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武60粮食线	武镇政府2#台区	255.61	二级	
20555	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	黄连树2#台区	142.16	二级	
20556	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	申家嘴5#台区	187.61	二级	
20557	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	清风街台区	96.69	二级	
20558	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	赵家洲2#台区	112.1	二级	
20559	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV落讴联线落58	杨棚四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20560	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV落讴联线落58	杨棚五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20561	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	泰山庙1#	505.84	一级	
20562	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	刘口二组5#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
20563	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV田大联一线大57	砣峪#8台区	120.29	二级	
20564	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV店垭街线店56	店垭街#5台区	118.82	二级	
20565	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	千弓1#（公）柱上变压器	25.44	二级	
20566	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	南山#9台区	38.13	二级	
20567	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张59	张集村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20568	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	秦嘴1#西变	162.24	一级	
20569	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	朱彭2#南变	81.91	一级	
20570	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	袁庄村6#	80.58	一级	
20571	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	高湾四组	0	三级	线路不可接入
20572	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联一线皇62	孔湾街道公变3#	0	三级	线路不可接入
20573	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	占云六组	0	三级	线路不可接入
20574	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	皇城八组1号	262.17	二级	
20575	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	汪家畈一组2#台区	11.27	二级	
20576	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	石孙村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20577	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	黄集一组2#	84.44	二级	
20578	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	郭安三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20579	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	王旗营农场2#	33.69	二级	
20580	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	财神庙1#	91.94	二级	
20581	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	卫东生活1#台区（公）柱上变压器	320	一级	
20582	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	郑畈四组公变	81.25	一级	
20583	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	畜牧局门口公变	218.06	一级	
20584	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	学府二路公变	200	二级	
20585	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	汉水村3#	0	三级	线路不可接入
20586	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇A线庙56	北街2#	168.18	二级	
20587	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	杨楼三组7#	303.5	二级	
20588	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	温岗4#	0	三级	线路不可接入
20589	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	温坪#2台区	81.28	一级	
20590	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	官庄村8#（陈沟）	3.15	二级	
20591	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	水泥厂生活区3#	124.04	二级	
20592	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	吉庄九组121114	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20593	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	朱杨1#台区(朱杨村)	28.85	二级	
20594	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	龙淌2#	80.03	二级	
20595	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	紫庙村六组2#	0	三级	本身不可接入
20596	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	刘猴五组2#	176.72	二级	
20597	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	七里岗七组4#公变	341.01	二级	
20598	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	川山#3台区	7.71	二级	
20599	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏高联一线魏543	台子湾四组柱上变压器	250.25	二级	
20600	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	双河5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20601	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	北元3#	337.5	一级	
20602	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20603	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	高楼六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20604	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	双山三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20605	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20606	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	大修厂公变台区配变	60.83	二级	

20607	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	黄庄村八组5#	0	三级	本身不可接入
20608	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV九武联线武65线路	加油站2#台区	341.05	一级	
20609	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	张王岗1#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
20610	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	红岗1#台区	34.42	二级	
20611	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	鲤鱼山1#台区	80.19	二级	
20612	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV丹阳一回线卞513线路	凤凰大道安置点	125.16	二级	
20613	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	高桥河3#	82.49	二级	
20614	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	石龙沟3#	0	三级	线路不可接入
20615	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	万寿桥4#	15.31	二级	
20616	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	桥头2#	517.56	一级	
20617	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	高夏庄5#（高夏庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20618	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	官堰村2#二组	109.6	二级	
20619	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	西赵湖十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20620	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武60粮食线	刘家河9#台区	137.39	二级	
20621	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	红岗3#台区	44.01	二级	
20622	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武62路灯线	西关菜市场2#公变	270.76	一级	
20623	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	关厅村4#（十字街）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20624	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	赵家营2#台区	120	二级	
20625	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	落花潭街道4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20626	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星三组	254.11	二级	
20627	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	刘台五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20628	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	襄江一组	0	三级	线路不可接入
20629	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	赤坡三组	0	三级	线路不可接入
20630	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财新联一线（财505-新58）财505线路	峪山9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20631	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV樊阳线光55	黄营9#台区	27.82	二级	
20632	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	大河洼7#台区	41.39	二级	
20633	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	党畈一组2#	71.97	二级	
20634	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	庞岗七组8#（公）柱上变压器	18.22	二级	
20635	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	罗湾01#（2组）	53.36	二级	
20636	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧治河变电站	10kV桥尧联一线尧56	笔架#1台区	0	三级	线路不可接入
20637	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	田营3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20638	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	上洲6#东变2	224.73	二级	
20639	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联一线余55	铁湖六组2#	128.01	二级	
20640	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV中铁线云622	红星14#	176.75	二级	
20641	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	邓冲三组	42.88	二级	
20642	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联一线（石64-大56）大56线路	居委会7#	289.87	二级	
20643	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	猴垱四组	2.71	二级	
20644	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	胡坪二组	139.71	二级	
20645	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	余云村1#	18.12	二级	
20646	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水3#（三组）	274.41	二级	
20647	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	张咀一组	0	三级	线路不可接入
20648	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	埝沟2#公变	33.69	二级	
20649	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广二回线清57	二招（公）柱上变压器	272.8	二级	
20650	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨岗一组	0	三级	线路不可接入
20651	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	苍坪二组	124.1	二级	
20652	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	杨溪铺1#台区	36.05	二级	
20653	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	杨溪铺2#台区	54.39	二级	
20654	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	轩庄六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20655	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	黄集三组	78.96	二级	
20656	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	胡咀四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20657	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	市委公变27#	400	一级	
20658	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	方各村1#	0	三级	线路不可接入
20659	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集六组2#变压器	0	三级	线路不可接入
20660	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	简岗台区126024	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20661	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	马家嘴一组	72.76	二级	
20662	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	口泉村5.6组2#	40.35	二级	
20663	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	护洲五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20664	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	明教寺村部2#台区	57.39	二级	
20665	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	路	红星31#柱上变压器	263.6	一级	
20666	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	外沟5#（新农村.）	160	二级	
20667	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心23#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20668	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	华阳街1#	320	二级	
20669	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	老庄村1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20670	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	李档街道2#	138.22	一级	

20671	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20672	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	高楼四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20673	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV落讴联线落58	刘台八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20674	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	一场五队台区配变	33.91	二级	
20675	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	跑马岗1#台区	42.18	二级	
20676	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	青龙二组（公）柱上变压器	40	二级	
20677	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	下洲5#东变	160.01	二级	
20678	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	红岗2#台区	24.46	二级	
20679	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡西村6#(西街中心东)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20680	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	向家湾4#台区	69.67	二级	
20681	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	淳河3#大队	165.5	一级	
20682	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	新河村5#七组	0	三级	线路不可接入
20683	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	街道公用4#	160	一级	
20684	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳五回线卞528	水镜社区北院2#	34.24	二级	
20685	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	廖家坪2#	17.38	二级	
20686	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	东郊半岛1#	0	三级	线路不可接入
20687	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园二回园67	王寨新区2#(公)柱上变压器	336.63	二级	
20688	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣建一回线枣56	建设中路	329.1	一级	
20689	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	曾家畝3#变压器	18.42	二级	
20690	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	老庄1.2组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20691	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	赵咀一组3#	56.91	二级	
20692	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	陈营6#	275.38	二级	
20693	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇A线庙56	李洼1#	160.62	二级	
20694	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联三线风59	顺正河四七组（公）柱上变压器	268.62	一级	
20695	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广五回线清81	泰安路2#（公）柱上变压器	269.1	一级	
20696	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	胡湾一组	0	三级	线路不可接入
20697	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	黄家坪5#	40.19	一级	
20698	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联一线线康76	陆寨二组2#(公)柱上变压器	121.39	二级	
20699	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	兴缘寺7#台区	87.46	二级	
20700	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳二回线漳68线路	城东交警大队	20.99	二级	
20701	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	宁家湾3#	54.29	二级	
20702	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV李59街道线	全家湾7#公变	167.8	二级	
20703	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	苍坪村	24.72	二级	
20704	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	凉水泉2#	40.29	一级	
20705	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	高井1#台区	40.98	二级	
20706	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	高井2#台区	147.54	二级	
20707	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云董联一线云514	西湾村7#公变	268.79	二级	
20708	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	武家嘴2#台区	80.05	一级	
20709	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	何家坪5#台区	81.88	二级	
20710	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	何家坪6#台区	81.84	二级	
20711	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	子母冲台区	40.01	二级	
20712	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星十组	164.82	二级	
20713	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV水星台线银64	锅底湖6#	0	三级	本身不可接入
20714	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20715	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	谢湾村3#	0.4	二级	
20716	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	将军坪2#	0	三级	线路不可接入
20717	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	三房营6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20718	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	沈庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20719	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	钟庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20720	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	候岗村5#(李家)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20721	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	淳河1#四组	14.67	二级	
20722	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	淳河2#街道	157.05	二级	
20723	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV中铁线云622	残联	65.39	二级	
20724	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV中铁线云622	环卫所公变	80.02	二级	
20725	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	王城街道13#	246.3	二级	
20726	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	皂角树7#	78.15	二级	
20727	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联二线双59	猴垵一组	16.22	二级	
20728	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	徐营六组公变	81.18	二级	
20729	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	联合1#(村)	128.84	二级	
20730	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	张咀二组	33.03	二级	
20731	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨岗二组	0	三级	线路不可接入
20732	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	占云十组	0	三级	线路不可接入
20733	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊郑一回线腊707	魏岗四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20734	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	何骆九组	0	三级	线路不可接入

20735	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	郝集四组	0	三级	线路不可接入
20736	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	皇城四组	81.89	二级	
20737	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	曾庙一组	78.88	二级	
20738	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	轩庄七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20739	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	洪岗三组	130.58	二级	
20740	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	老街村2#(三四组)	138.86	二级	
20741	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	襄北巷（公）柱上变压器	262.73	二级	
20742	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	曹湾五组9#（公）柱上变压器	80	二级	
20743	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	姜梁6#	60.67	二级	
20744	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	张庄村5#	94.45	二级	
20745	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	高冲4#	81.32	二级	
20746	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	朱砂#8台区	21.95	二级	
20747	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	彭庄9#	81.42	二级	
20748	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	火车站5#	266.89	一级	
20749	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	钱寨村1#(李庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20750	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV工业园线汉55	中心24#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20751	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	三门五组	80	二级	
20752	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	刘台十一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20753	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20754	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV落讴联线落58	杨棚三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20755	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	2分厂6队2#	39.14	二级	
20756	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云二回线贞607	黄家中心村（公）柱上变压器	332.32	二级	
20757	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	青龙三四组2#（公）柱上变压器	40	二级	
20758	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	史岗村一组	328.27	一级	
20759	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	龙家冲1#台区	80.84	二级	
20760	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	文畎12#	80.34	二级	
20761	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV毛河线梁59	毛河一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20762	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶吉联一线叶512	孙庄村7#	188.23	二级	
20763	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团放二回线团74	邓城4#(公)柱上变压器	160.01	二级	
20764	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	洪峪3#	41.43	二级	
20765	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV李万联线万59	万洋村6#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20766	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	刘湖二组1#公变	3.48	二级	
20767	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	千弓4#200（公）柱上变压器	136.31	二级	
20768	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	郑家咀6#	16.31	二级	
20769	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	望家冲4#台区	40.55	二级	
20770	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	十姑洞	80.56	一级	
20771	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	石峡坪4#	40.01	一级	
20772	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	李湖村2#(一二组东)	40.2	二级	
20773	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	南沿2#台区	124.94	二级	
20774	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	南沿3#台区	31.14	二级	
20775	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	小洲子1#台区	76.61	二级	
20776	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	武家嘴1#台区	44.23	二级	
20777	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	胡家湾台区	150.66	二级	
20778	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	惠湾村六组	76.5	二级	
20779	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	国土局门口公变69#	160	一级	
20780	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV清油联线清63	C襄阳华润有限公司考核公变	140.09	二级	
20781	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20782	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	朱坡六组3#	160.23	二级	
20783	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	谢湾村4#	43.2	二级	
20784	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	邹营3#	80.01	一级	
20785	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	肖刘3#3组	82.08	二级	
20786	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	北张庄3#（4组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20787	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	牌坊四组(公)柱上变压器	80	二级	
20788	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	二环路西	295.84	一级	
20789	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	赞南新区公变70#	0	三级	本身不可接入
20790	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	郑湾村四组	64.03	二级	
20791	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	双泉3#(四组)	18.93	二级	
20792	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	大冲五组	25.17	二级	
20793	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	薛沟6#	0	三级	本身不可接入
20794	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	汪家畎一组	164.73	二级	
20795	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	瓦庙2#公变	56.76	二级	
20796	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV荅坪二回线东57线路	龙汪滩村	141.59	二级	
20797	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	山河六组2#	80.63	二级	
20798	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	轩庄一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

20799	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	曾庙九组	81.25	二级	
20800	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联一线朱60	平堰村	154.29	二级	
20801	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	街道2#公变	340.62	二级	
20802	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	轩庄四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20803	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	曾庙七组	7.98	二级	
20804	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	王家湾2#台区	16.36	二级	
20805	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	麒麟二组315（公）柱上变压器	252	一级	
20806	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	夏家寨3#	66.55	二级	
20807	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	何骆一组	0	三级	线路不可接入
20808	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	同心四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20809	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	长岭村	0	三级	线路不可接入
20810	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	艾家沟3#	24	二级	
20811	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	花园村2#（花园）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20812	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	陈庙8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20813	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20814	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾筑联二线汾66线路	泰山庙6#	505.62	一级	
20815	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	郭家土城6#台区	140.42	二级	
20816	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	滋坪龙头河台区	0	三级	线路不可接入
20817	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	廖店5#公变	15.23	二级	
20818	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	上陈3#	3.02	二级	
20819	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	街道2#	0	三级	线路不可接入
20820	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	赵老湾村5#（三组）	5.09	二级	
20821	国网襄阳供电公司	国网襄阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心22#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20822	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	耿湾四组2#	0	三级	线路不可接入
20823	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	2分厂6队1#	0	三级	本身不可接入
20824	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV返乐配电站	10kV落返联线返501	杨林四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20825	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20826	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	刘台十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20827	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武60粮食线	刘家河8#台区配变	116.63	二级	
20828	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	青龙三四组（公）柱上变压器	40	二级	
20829	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	刘岗村5#（马湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20830	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	向家湾5#台区	64.24	二级	
20831	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	陈家集2#台区	66.14	二级	
20832	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV车站线蔡58	刘岗村1#（刘岗组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20833	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	陈家集5#台区	137.07	二级	
20834	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	李老湾14#	0.96	二级	
20835	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	耿桥五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20836	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建一回线韩63	沙店民营区居委会	248.99	一级	
20837	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	民主村1#一、二组	1.82	二级	
20838	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	洪山头11#	264.48	二级	
20839	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	三场10队	114.54	二级	
20840	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	翟庙五组台区1252002	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20841	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	工交巷公变	407.98	二级	
20842	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	邓家院3#	321.76	一级	
20843	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	小洲子3#台区	167.35	二级	
20844	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	小洲子2#台区	251.59	二级	
20845	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	二场二队台区	40.11	二级	
20846	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王岗7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20847	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	杉树林7#	80	一级	
20848	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	徐家滩8#	160	二级	
20849	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	长岭上合坪台区	0	三级	线路不可接入
20850	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	毛山河2#公变	80.72	二级	
20851	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	狮子岩1#	128.23	二级	
20852	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	三溪沟#2台区	268.73	二级	
20853	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	蔡岗五组（公）柱上变压器	128.68	二级	
20854	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚刘01#（2组）	4.04	二级	
20855	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	黄棟树6#	23.3	二级	
20856	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百二回线歇56	尚家坡#2台区	10.15	二级	
20857	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	窑湾一组3#公变	83.94	二级	
20858	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	符庄4#6组	67.7	二级	
20859	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	夏岗三组2#台区	82.97	一级	
20860	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	方集二组公变	0	三级	线路不可接入
20861	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	冷水沟村2#公变	41.73	二级	
20862	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石庙6#台区（野人湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

20863	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	闫坡5#	9.8	二级	
20864	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	宋闸村柱上变压器	11.02	二级	
20865	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	竹林桥11#台区	0	三级	本身不可接入
20866	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	余岗一组（公）柱上变压器	253.18	二级	
20867	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	小张营4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20868	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	北关11#	320	一级	
20869	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV流水线邓57	邓林社区4#台区	85.9	二级	
20870	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	花梨岗11#	160.85	二级	
20871	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩城联一线（韩66-城502）韩66	惠岗六组	80.04	一级	
20872	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	袁店5#	16.05	二级	
20873	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	尹集四组1#（公）柱上变压器	80	一级	
20874	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	田湾村3#（五组）	0.2	二级	
20875	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	秦家坪6#公变	40.21	一级	
20876	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	食尚坊	354.28	一级	
20877	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳二回线漳68线路	报社公变	268.07	二级	
20878	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	干河村#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20879	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	刘湾3#	27.93	二级	
20880	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	九里川#2台区	8.82	二级	
20881	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	秦庄村1#(赵庄)	40.34	二级	
20882	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	断层沟2#(二组)	43.84	二级	
20883	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	鲍庄村010#	160	一级	
20884	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	双阳桥4#	66.22	二级	
20885	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	太平街道5#	164.47	一级	
20886	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	中号村二组5#柱上变压器	206.77	二级	
20887	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	汪庄村3#	18.22	二级	
20888	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	二郎村	167.91	二级	
20889	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	李桥村一泵	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20890	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	邓冲三组2#	48.3	二级	
20891	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV朱莲联线莲64	廖河村9#九组（1#）	302.98	二级	
20892	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	黄龙观四组8#（公）柱上变压器	80	二级	
20893	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	田湾13#(翻身张)	132.78	二级	
20894	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	凤凰山#1台区	0	三级	线路不可接入
20895	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	护洲五组#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20896	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）柳520线路	三岔路村4#	210.31	二级	
20897	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	二房7#（后二房）	40.07	二级	
20898	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	打拌岗2#	15.96	二级	
20899	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	后湾#9台区	0	三级	线路不可接入
20900	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	石孙二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20901	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	高庄3#公变	0	三级	本身不可接入
20902	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	吴楼04#(刘家)	47.31	二级	
20903	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	刘岗三组6#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
20904	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙15#台区（边界李北）	0	三级	本身不可接入
20905	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	关庄3#	7.34	二级	
20906	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	四甲1#1组	58.16	二级	
20907	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	尤岗八组	80.54	一级	
20908	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	罗寨移民点四组	1.47	二级	
20909	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	油坊6#	80	二级	
20910	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川村13#	173.64	一级	
20911	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	李档街道4#	245.85	二级	
20912	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	李岗6#(姜菜园)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20913	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	茅坪#2台区	80.8	一级	
20914	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	长山2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20915	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	战胜1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20916	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	龙巷学校（公）柱上变压器	170.63	一级	
20917	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	高庄村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20918	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	大树垭#4台区	17.79	二级	
20919	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	彭庄6#郭湾	84.62	一级	
20920	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	肖刘2#1组	64.1	二级	
20921	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	马集08#	71.43	二级	
20922	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	高营4#	81.89	二级	
20923	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	化纤路3#（公）柱上变压器	162.04	二级	
20924	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄岗村三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20925	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	横河#9台区	57	二级	
20926	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	舒庙一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

20927	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	农行	17.44	一级	
20928	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	李岗村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20929	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	苍峪村3#	36.36	二级	
20930	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	施沟二组台区	0	三级	线路不可接入
20931	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	文庄村1#（小文庄）	63.64	二级	
20932	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV店垭街线店56	店垭公租房台区200kVA	91.32	二级	
20933	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	黄棟树1#	59.11	二级	
20934	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV三道岭线赵57	窑岭村	24.22	二级	
20935	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	鹿门寺还建3#别墅	515.06	一级	
20936	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	彭家营四组3#台区	69.15	二级	
20937	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	宝山寨6#台区公变	31.01	二级	
20938	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	双坪6#	12.4	二级	
20939	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	街道3#	66.25	二级	
20940	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲五组4#（公）柱上变压器	121.02	二级	
20941	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	晏楼四组（公）柱上变压器	72.73	二级	
20942	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	崔营村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20943	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	老街1#	506.09	一级	
20944	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	茶庵#6台区	51.95	二级	
20945	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	五连村16#（三组）台区	0	三级	线路不可接入
20946	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV福欣园一回线贞404	乔营四组11#（公）柱上变压器	307.64	二级	
20947	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	施沟九组1#台区	0	三级	线路不可接入
20948	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	龙潭村10#（五组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20949	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	下河五组台区	80	二级	
20950	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	文笔峰5#	0	三级	线路不可接入
20951	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	太平2#台区	60.31	二级	
20952	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	罗冲2#	40.06	一级	
20953	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	杨榜村7#	80.82	二级	
20954	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	张家岭#1台区	79.96	二级	
20955	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河十组（公）柱上变压器	13.22	二级	
20956	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	闫岗村3#（下场）	28.29	二级	
20957	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	王畈一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20958	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	胡湾10#	0	三级	本身不可接入
20959	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	石峡坪6#	99.58	二级	
20960	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	王家塘#8台区	40.55	二级	
20961	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	史岗二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20962	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	薛沟7#台区	2.2	二级	
20963	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	彭咀村2#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20964	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	张官桥06#(7组凡庄)	79.84	二级	
20965	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	马集10#(7组)	53	二级	
20966	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	陈家湾#5台区	164.58	一级	
20967	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	亢营村1#	49.89	二级	
20968	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	文笔峰6#公变	0	三级	线路不可接入
20969	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	耿寨03#(董河)	28.29	二级	
20970	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	小陈营2#	55.26	二级	
20971	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	艾家沟6#	0	三级	本身不可接入
20972	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	两峪#4台区	18.86	二级	
20973	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	韩巷村3#	48.5	一级	
20974	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	高脚顶3#公变	40.36	一级	
20975	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	向湾6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20976	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	吴店二中	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20977	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	马鹿岩#5台区	79.66	二级	
20978	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	白庙柿子塘	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20979	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	守祖坪2#台区	40.46	一级	
20980	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	孙庄五组	0	三级	线路不可接入
20981	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	吴集六组2#	0	三级	本身不可接入
20982	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	黄岗10#	74.48	二级	
20983	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联一线余55	铁湖二组2#	103.74	二级	
20984	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV板新联线新59	白鹤五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20985	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	卓营七组9#（公）柱上变压器	81.5	二级	
20986	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林八组5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20987	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	南沟村1#	80.01	一级	
20988	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	桥头公变	505.55	一级	
20989	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	兴隆寺1#	0	三级	本身不可接入
20990	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	周台五组	36.2	二级	

20991	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡#7（杨二房）	0	三级	本身不可接入
20992	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	李王岗1#	0	三级	线路不可接入
20993	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	黄河村（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
20994	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	沮源#6台区	22. 05	二级	
20995	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	孙寨7#（小高家）	0	三级	本身不可接入
20996	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV竹团联一线团49	九冢村八组6#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
20997	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	雷家牌坊村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
20998	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	徐家滩2#	58	二级	
20999	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊二组1	64. 14	二级	
21000	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	红光4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21001	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清三回线清66	路灯春城路铁院（公）柱上变压器	332. 25	一级	
21002	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	筑阳小区3#	418. 29	二级	
21003	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	堰塘#5-1台区（城关）	161. 39	二级	
21004	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	夏家寨7#	20. 91	二级	
21005	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	宋家垭4#公变	0	三级	线路不可接入
21006	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	沮源#2台区	37. 34	二级	
21007	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	祁巷2#四组	213. 64	一级	
21008	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	阳峪2#	59. 54	二级	
21009	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	湾堰五组7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21010	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	华湾六组1#变压器	34. 56	二级	
21011	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	闻庄村8#（上湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21012	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	雷家岭#5台区	0	三级	线路不可接入
21013	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡东村16#（朱庄南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21014	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾村三组西	0	三级	线路不可接入
21015	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	平林村四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21016	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	永兴花园小区公变144#	320	一级	
21017	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	黄庄村十组6#(公)柱上变压器	164. 8	二级	
21018	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	王咀6#	97. 91	二级	
21019	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	闫咀一组4#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
21020	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	古林坪移民点台区	0	三级	线路不可接入
21021	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	山河六组1#	30. 12	二级	
21022	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV孟镇线孟55	孟楼村9#变压器	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21023	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	周圪村4#	56. 98	二级	
21024	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	老湾#1台区	26. 11	二级	
21025	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	郑庄村3#（路边）	109. 62	二级	
21026	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李八组2#	56. 72	二级	
21027	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	天鹅#5台区	40. 15	二级	
21028	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	榆树岭8#	27. 83	二级	
21029	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	便河一组	23. 91	二级	
21030	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	油桃基地2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21031	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪二回线纪60	吴家咀3#台区	10. 51	二级	
21032	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	青山七组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
21033	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV峪镇线峪63	峪山19#台区	160. 08	一级	
21034	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联二线春60	茶棚社区繁荣巷台区	320	一级	
21035	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	上王庄6#	114. 78	二级	
21036	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	李家染坊村7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21037	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畈 1 #村	200. 04	二级	
21038	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	榆树村3#	0	三级	本身不可接入
21039	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	砂坪#3台区	73. 39	二级	
21040	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	邓店村后店120901	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21041	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	原种厂1#（原种场）	161. 56	二级	
21042	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV张家沟线大55	大坪#1台区	0	三级	线路不可接入
21043	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	南山寺3#台区	167. 93	二级	
21044	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	宝山寨8#台区公变	25. 43	二级	
21045	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王资联一线王55	双楼三组2#	75	二级	
21046	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	南岗村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21047	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	王堤六组2#台区公变	12. 97	二级	
21048	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联B线马65	襄郃4#（余庄）	78. 2	二级	
21049	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	三合班4#	40. 06	二级	
21050	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	清潭街道4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21051	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV刘台线落56	落花潭街道 2 #	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21052	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联一线银城分支银66	莫家河2#	79. 78	二级	
21053	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	朱洼3#	44. 81	二级	
21054	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	徐岗5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

21055	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	枣园村六组4#（公）柱上变压器	0.95	二级	
21056	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）柳512线路	蒋家冲2#	160	二级	
21057	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	粮管所1#	0	三级	线路不可接入
21058	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	白云一组11#（公）柱上变压器	193.5	二级	
21059	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆十组17#（公）柱上变压器	70.44	二级	
21060	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	伍河四组	74.5	二级	
21061	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	廖店4#公变	40.37	二级	
21062	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	田营1#台区（大队部边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21063	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	官庄村1#（一组）	99.08	二级	
21064	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财新联一线（财505-新58）财505线路	峪山2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21065	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	世纪名都城2#台区	39.72	二级	
21066	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	红星29#公变	274.36	二级	
21067	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	韩高楼4#	0	三级	本身不可接入
21068	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财新联一线（财505-新58）财505线路	峪山18#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21069	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	孟集村2#	161.32	二级	
21070	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	花栎树包#6台区	20.78	二级	
21071	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	三里桥8#	252.44	二级	
21072	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	胡家寨2#	33.2	二级	
21073	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	古驿街道4#	270.86	二级	
21074	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	洪湾2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21075	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	三里庙村2#	81.62	二级	
21076	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	南街9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21077	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	郝营6#	290.85	二级	
21078	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	黄桥6#（公）柱上变压器	70.8	二级	
21079	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV丹阳一回线卞513线路	便河5#台区公变	54.61	二级	
21080	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	杨湾7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21081	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	陡山办2#台区	32.98	二级	
21082	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花60花庄线	花庄街道7#台区	24.51	一级	
21083	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集六组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21084	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	江垭四组3#（公）柱上变压器	7.27	二级	
21085	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾七组4#	14.61	二级	
21086	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	荣河一组	148.61	二级	
21087	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	杨营1#台区（2、4组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21088	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	西街公变2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21089	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联二线（谷63-筑509）筑509线路	粮贸公变	82.08	一级	
21090	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西五回线西67	金树楼99#	109.88	二级	
21091	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	二房6#（大队部）	131.07	二级	
21092	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	罗家山#3台区	19.05	二级	
21093	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	龙王庙	80.39	一级	
21094	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	土桥3#	71.38	二级	
21095	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	吉庄三组121112	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21096	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	尚庄6#	61.73	二级	
21097	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	赵坡6#	0	三级	线路不可接入
21098	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	良种场二组公变	68.05	二级	
21099	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	一碗水3#公变	27.57	二级	
21100	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	廖店9#公变	56.41	二级	
21101	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	康湾七组5#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
21102	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	孙李庄4#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21103	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	榆树岭四组	67.48	二级	
21104	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	杜河村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21105	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	重溪#2台区	30.61	二级	
21106	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	车身厂院公变54#	128	二级	
21107	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	喻咀一组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21108	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	三洲一组1#	109.32	二级	
21109	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	唐吕13#（大队）	59.2	二级	
21110	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	回龙寺7#台区	320.2	一级	
21111	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	王寨村1	127.04	二级	
21112	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	龚洲二组（公）柱上变压器	40.2	二级	
21113	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾二组1#	12.44	二级	
21114	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	骆庄村1#（骆庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21115	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	吉岗七组120801	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21116	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	小沟#2台区	323.32	二级	
21117	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	赵集3#5组	14.68	二级	
21118	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	川山#4台区	52.75	二级	

21119	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	夏家湾9#台区	48.06	二级	
21120	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	罗营村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21121	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	三里桥还建房1#	406.77	二级	
21122	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	江家洲2#	80.06	一级	
21123	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	黄龙庙村2#	37.46	二级	
21124	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康团联一线康80线路	施坡六组（公）柱上变压器	3.13	二级	
21125	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	姚湾村2#（路南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21126	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	花园村六组9#（公）柱上变压器	117.4	二级	
21127	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联三线团50线路	王伙四组4#（公）柱上变压器	323.8	二级	
21128	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	宋冲1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21129	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）谷69线路	党校旁边公变	332.67	二级	
21130	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	方庄村3#（水塔）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21131	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	柿子园（新市）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21132	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	实验小学#2台区	359.5	二级	
21133	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	泉水埝七组2#公变	80.01	一级	
21134	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	三尖山#4台区	33.27	二级	
21135	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太60	五板学校（公）柱上变压器	123.65	二级	
21136	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	张家竹园村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21137	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳银联二线柳525-银58	彭家山自建小区1#	144.28	二级	
21138	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双南4#.	331.5	二级	
21139	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	朱营2#	47.07	二级	
21140	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	东沟3#公变	80.38	一级	
21141	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛洛线薛58	张家沟3#公变	0	三级	本身不可接入
21142	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	国拖变3#（公）柱上变压器	328.44	一级	
21143	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧治河变电站	10kV桥尧联二线尧58	黄龙观#2台区	82.05	二级	
21144	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	新集4#（南湾村）	53.96	二级	
21145	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	长岗2#4组	49.41	二级	
21146	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	高碑#2台区	35.01	二级	
21147	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	大堰村3#	21.12	二级	
21148	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柴岗3#台区(后洼)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21149	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	刘猴街道7#	0	三级	线路不可接入
21150	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	韩集村3#	96.81	二级	
21151	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	茶贝3#（小范冲）	80.01	二级	
21152	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	洪山嘴14#	0	三级	本身不可接入
21153	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲新村2#（公）柱上变压器	252	二级	
21154	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清二回线清77	集粮街2#（公）柱上变压器	252.11	二级	
21155	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	米庄3#（公）柱上变压器	281.03	一级	
21156	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	赵营5#	0	三级	线路不可接入
21157	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	马湾5#	0	三级	线路不可接入
21158	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	纪洪5#	0	三级	本身不可接入
21159	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	姜岗03#(赵洼)	140.64	二级	
21160	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥三组(公)柱上变压器	117.49	二级	
21161	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV过山线银75	锅底湖4#公变	0	三级	线路不可接入
21162	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	沈营4#小岛	80.68	二级	
21163	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	观音堂一组	80.63	二级	
21164	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	陈店一组2#	0	三级	线路不可接入
21165	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	宋王营7#	13.15	二级	
21166	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	老君山7#公变	85.24	一级	
21167	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	康湾二组3#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
21168	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	汤岗6#	53.89	二级	
21169	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	董岗5#（周冲）	0	三级	本身不可接入
21170	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	汉江12#	240.15	二级	
21171	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花60花庄线	花庄七组2#台区	269.42	一级	
21172	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛康镇线盛67	雷组殿3#	231.04	二级	
21173	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	龙岗五号公变195#	13.35	二级	
21174	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	向家湾14#台区	160.15	二级	
21175	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	榆树村七组移民点	0	三级	本身不可接入
21176	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	所用变（公）柱上变压器	160	二级	
21177	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	柳沟9#三组2	129.13	二级	
21178	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	姚庵二组4#（公）柱上变压器	172.32	一级	
21179	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	湾子7#（湾子2组）	197.78	二级	
21180	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	柏桥2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21181	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	长冲#1台区	79.71	二级	
21182	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	大坡2#	73.6	二级	

21183	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双北1#	253.49	二级	
21184	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	新市崔庄3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21185	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王岗9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21186	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	井湾1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21187	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何岗村4#	90.37	二级	
21188	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	泉水5#	11.19	二级	
21189	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	大张洼1#	68.66	二级	
21190	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	龙头河二号台区	0	三级	线路不可接入
21191	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	李集十组（公）柱上变压器	80.5	二级	
21192	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	方庙三组粮站台区	0	三级	线路不可接入
21193	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	吕寨11#大队部	80.05	二级	
21194	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	三户刘4#(陈棚)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21195	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	熊营1#	215.64	二级	
21196	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	峡峪河#4台区	25.54	二级	
21197	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	洞山寺三组2#	49.83	二级	
21198	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	毛家河#2台区	44.71	二级	
21199	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	闫岗村12#（八组）	101.73	二级	
21200	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	史李1#台区(大队)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21201	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	胡营1#1组	64	二级	
21202	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	袁家畈五组2#台区	80.11	一级	
21203	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	三房4#台区	0	三级	线路不可接入
21204	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	榆树岭3#台区	47.54	二级	
21205	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV返讴配电站	10kV落讴联线讴501	讴集一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21206	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	龙巷新村2#（公）柱上变压器	143.9	二级	
21207	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	金属材料公司2#	269.97	一级	
21208	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	西村7#（石台寺东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21209	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	茶庵#3台区	40.32	一级	
21210	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	简家坪#19台区	0	三级	线路不可接入
21211	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	武岗北街道台区126014	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21212	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	李庄5#台区（石小伟门前边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21213	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	宋闸六组（公）柱上变压器	92.3	二级	
21214	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	王李岗4#	0	三级	线路不可接入
21215	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	椴树#2台区	13.72	二级	
21216	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	朱洲4#	55.49	二级	
21217	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	邵楼村3#	160.4	二级	
21218	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	大阳坡#5台区	15.93	二级	
21219	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	青鞍山1#	200.04	二级	
21220	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	郑家咀5#台区	28.4	二级	
21221	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨十三组4#公变	21.74	二级	
21222	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	刘李湾5#6组	35.02	二级	
21223	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	茶庵9#公变	165.35	一级	
21224	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	神龙#7台区	3.54	二级	
21225	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	刘营村4#	58.88	二级	
21226	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	松扒一组台区1257341	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21227	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	花庄九组	272.02	二级	
21228	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	老林垭#3台区	7.36	二级	
21229	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-歇54）歇54	合作#5台区	81.12	一级	
21230	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	金店3#	81.65	二级	
21231	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	马集07#(卫生院)	87.99	二级	
21232	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	简家坪#21台区	0	三级	线路不可接入
21233	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联三线苏409	肖岗7#五组	14.63	二级	
21234	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	西山#1台区	40	二级	
21235	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	申坪#1台区	9.98	二级	
21236	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	童湾3#	0	三级	线路不可接入
21237	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	印刷厂公变	29.27	二级	
21238	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	赵湾2#	320.82	二级	
21239	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	新庄五组（吴店）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21240	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	大河洼#6台区	17.77	二级	
21241	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	柴堰冲2#台区	19.3	二级	
21242	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	堰塘#5台区（城关）	58.56	二级	
21243	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	鲍河村11#	24.37	二级	
21244	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚刘07#(韭菜园)	120.92	二级	
21245	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	白鹤岗8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21246	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV高桥河线桥57	高桥河#3台区	0	三级	线路不可接入

21247	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	白龙庙6#	166.47	二级	
21248	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	胡湾2#	80.01	二级	
21249	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何营村12#	22.01	二级	
21250	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	孟集村3#	81.55	二级	
21251	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	高脚顶4#公变	25.14	二级	
21252	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联一线东84	樊营#5二组	166.01	二级	
21253	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	下冯10#	154.91	二级	
21254	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田线B线太57	五板六组1#（公）柱上变压器	164.17	二级	
21255	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	肖王营一组2#公变	48.08	二级	
21256	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	西张庄1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21257	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	杨岗4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21258	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	彭庄2#村委会	80.53	一级	
21259	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	白湾5、6组4#160KVA(公)柱上变压器	103	二级	
21260	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	罗榜2#	82.37	二级	
21261	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV后畈线石74线路	江南路1#公变	129	二级	
21262	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	老街村3#（二组西）	25.14	二级	
21263	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	王集9#	90.95	二级	
21264	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	张庄村6#（六组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21265	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	欧店#9台区	164.06	一级	
21266	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线A郑58	皇城六组#2-	163.36	二级	
21267	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	石台寺4#	0	三级	线路不可接入
21268	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	花园村1#	16.84	二级	
21269	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	余家湾3#	14	二级	
21270	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	范营村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21271	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	九屋五组7#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
21272	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	梁坡14#(公)柱上变压器	144.92	二级	
21273	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	随阳公用7#台区	80	一级	
21274	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	杨祠村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21275	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	马桥街#7台区	0	三级	线路不可接入
21276	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	耿寨07#(5队)	80.87	二级	
21277	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	白庙罗岗120808	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21278	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	李文成2#	0	三级	本身不可接入
21279	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	田湾02#(2组)	14.01	二级	
21280	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	高楼7#台区	0	三级	本身不可接入
21281	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	冷岗9#公变	88.83	二级	
21282	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	水星台11#	106.86	二级	
21283	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双南12#	138.16	二级	
21284	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	金属回收公司2#	258.57	二级	
21285	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	大沟二组台区	0	三级	线路不可接入
21286	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	高湾村3#-2（公）柱上变压器	103.87	二级	
21287	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	街东居民4#公变	252	一级	
21288	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	槐树1#村	130.76	二级	
21289	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	一方俏25#	504	一级	
21290	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	川山#2台区	81.83	一级	
21291	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	绿洼1#	84.23	二级	
21292	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	二堂#2台区	21.49	二级	
21293	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	前锋村6#六组(1#)	80.01	一级	
21294	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	程岐6#台区	35.82	二级	
21295	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	施营村6#	29.77	二级	
21296	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	季莲五组#2-	48.14	二级	
21297	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	何湾7#柱上变压器	0	三级	线路不可接入
21298	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	王营村7#	0	三级	本身不可接入
21299	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	菜园#5台区	80.39	二级	
21300	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	韩洼三组4#（公）柱上变压器	164.41	二级	
21301	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	蒜园3#（3组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21302	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	钟杨湾村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21303	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	正兴花园公变15#	252	一级	
21304	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	松树坡2#6组	80.01	二级	
21305	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	漫水桥3#台区	160.22	二级	
21306	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	兴隆民主街1#	252	二级	
21307	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	滚河六组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21308	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	邹家院#9台区	88.56	二级	
21309	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村28#（二组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21310	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	方集1#	165.63	二级	

21311	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	刘达湾1#	0	三级	线路不可接入
21312	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联一线东84	樊坡1#6组	251.76	二级	
21313	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	王集3#	200.4	二级	
21314	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	花园路邮局门口公变37#	252	一级	
21315	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	高王庄#4（马湾）	39.45	二级	
21316	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金包#2台区	50.43	二级	
21317	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联一线（柳510-谷59）谷59线路	三里桥15#	258.06	二级	
21318	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	曾陈2#4组	89.8	二级	
21319	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	王岗村4#	80.92	二级	
21320	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	巡检司10#台区	276.79	二级	
21321	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	龚陈十二组	35.36	二级	
21322	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	鲍湾6#	51.24	二级	
21323	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	梨园村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21324	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	魏李2#一组	80.9	一级	
21325	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV时瑞达A线马55	伙牌8#（柴庄新）	64.02	二级	
21326	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）财508线路	樊岗12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21327	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	杨棚一组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21328	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	双堰5#	83.86	二级	
21329	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	符淌三组	160.98	二级	
21330	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	向湾3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21331	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	总督包4号台区	87.38	二级	
21332	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	付寨三组3#	0	三级	线路不可接入
21333	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV板新联线新59	两河口七组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21334	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	王湖村9#	123.57	二级	
21335	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶家01#（村委会）	230.73	二级	
21336	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	谢营2#	68.44	二级	
21337	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾7#	129.56	二级	
21338	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	柴堰冲7#台区	81.34	二级	
21339	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王堰5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21340	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	铁炼村7#（五组）台区	0	三级	线路不可接入
21341	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	石库5#	81.02	二级	
21342	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	新南阳路4#	446.22	一级	
21343	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林村3#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21344	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	马桥街#15台区	0	三级	线路不可接入
21345	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV返乐配电站	10kV落返联线返501	杨林村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21346	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	广益（公）柱上变压器	254.49	二级	
21347	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	四铺村5#（扶贫）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21348	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汽配线汉58	二郎村移民小区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21349	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	梁营6#台区（管理处大院）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21350	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	李岗#5（后刘）	0	三级	本身不可接入
21351	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	南元2#	0	三级	线路不可接入
21352	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	大堰#4台区	9.26	二级	
21353	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	井泉坪村公变	80.61	一级	
21354	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	大河洼#3台区	24.04	二级	
21355	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	加岗4#台区（杨家）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21356	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	塔湾4#	82.01	二级	
21357	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV翁后联线后58	前坪#2台区	41.52	二级	
21358	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	后畈村4#	201.9	一级	
21359	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛洛线薛58	雷家坡2#公变	0	三级	本身不可接入
21360	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	周营一组5#（公）柱上变压器	51.33	二级	
21361	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	古桥六组8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21362	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	窑湾五组6#	265.51	二级	
21363	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）谷65线路	生资门口公变2#	261.96	二级	
21364	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	刘营村1#鹤55	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21365	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	王家嘴4#	80.01	二级	
21366	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	官斗#6台区	80.38	一级	
21367	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	莲花堰5#	0	三级	本身不可接入
21368	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	熊集村三组3#	225.67	二级	
21369	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	榨溪#8台区	11.51	二级	
21370	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	高湾村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21371	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	龙兴10#工商所	297.44	二级	
21372	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	杜河村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21373	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	鹿一村台区125401（JD）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21374	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	杨集2#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入

21375	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	简家坪#5台区	73.28	二级	
21376	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	凤凰2#	103.84	二级	
21377	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	雷坪村2#公变	40.03	二级	
21378	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	任庄5#	0	三级	本身不可接入
21379	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板56板桥线	长冲2#	0	三级	本身不可接入
21380	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	谢湾砖厂公变	81.94	二级	
21381	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林街道9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21382	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙14#台区（5组）	74.44	二级	
21383	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	棉花公司2#（环城）	332.11	一级	
21384	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	老湾2#1	83.05	二级	
21385	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	新中四组1#（公）柱上变压器	15.1	二级	
21386	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	杨营4#台区（3组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21387	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	南王3#（祝食店）	38.03	二级	
21388	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	董岗3#（董冲）	21.63	二级	
21389	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	小河1#台区（8、9组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21390	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV竹团联一线团49	大李营村九组16#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
21391	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	凤凰山#2台区	0	三级	线路不可接入
21392	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	两河口#1台区	160.02	二级	
21393	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	阮店村3#（熊岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21394	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	李家寨3#	0	三级	本身不可接入
21395	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	茨湾3#	81.28	二级	
21396	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	王咀1#	24.68	二级	
21397	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	陈家楼4#	49.65	二级	
21398	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV汉水线小56	新华五组	82.92	一级	
21399	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	何湾7#	47.79	二级	
21400	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	杨榜村4#	142.67	二级	
21401	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	金铺公路桥#2-	167.42	二级	
21402	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	马台8#	81.44	二级	
21403	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	潘洼3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21404	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	余营4#	32.62	二级	
21405	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	白果园#2-1台区	80.02	二级	
21406	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	木园6#台区	0	三级	线路不可接入
21407	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	北京路二粮所公变46#	209.84	一级	
21408	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	冯营9#9组	49.35	二级	
21409	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联一线武54	徐畈村7#（章畈东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21410	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	原种厂4#（三队）	80.04	二级	
21411	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	朱家寨1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21412	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV华侨城二回线（东82-华701）线路	周寨1#新变	162.64	二级	
21413	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	童营6#	52.42	二级	
21414	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	新车站公变127#	195.59	一级	
21415	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	香石一组	0	三级	线路不可接入
21416	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	大店社区6#（六组）	97.04	二级	
21417	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	王岗村2#	144.62	二级	
21418	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	尹集街道4#	160	一级	
21419	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	谭塆一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21420	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	崔庄村9#	128	一级	
21421	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	韩岗村7#	80.82	二级	
21422	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	蚕种厂5#	127.05	二级	
21423	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	薛刘04#（郭营）	45.08	二级	
21424	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱岗钱钊4#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21425	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	向湾7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21426	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV田大联一线田57	砗峪#5台区	50.46	二级	
21427	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	清潭街道1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21428	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	双龙二组#2-	0	三级	线路不可接入
21429	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	龙兴三组#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21430	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	白鹤一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21431	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	孙王营7#八组	164.53	二级	
21432	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	石矿厂5#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21433	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	杨山2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21434	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	二郎村移民点	2.64	二级	
21435	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	大王02#（赵马岗）	80.42	二级	
21436	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	朱洲1#	72.69	二级	
21437	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	窑湾一组2#公变	263.95	二级	
21438	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	直中对面123#	320	一级	

21439	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗许坡3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21440	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	大张洼7#台区	160	二级	
21441	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	茅垭3#台区	24.03	二级	
21442	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	李沟村一组4#	0	三级	本身不可接入
21443	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	小河湾村6#(北街)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21444	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	候井9#	27	二级	
21445	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV乡直线新57	新街五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21446	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	汪家沟#5台区	20.81	二级	
21447	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	大营五组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
21448	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	长乐四组1#	0	三级	线路不可接入
21449	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	桃园村6#（扶贫小区）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21450	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	武马岗9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21451	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	柴园#8台区	80.4	二级	
21452	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁黄联二线翁526分支线	孙家湾#1台区	0	三级	线路不可接入
21453	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光二回线光71	李国路铁路东公变	80	二级	
21454	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	耿寨02#(白马王)	42.06	二级	
21455	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）汾59线路	金都门口公变	212.02	一级	
21456	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	何湾村1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21457	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	大张洼5#	8.58	二级	
21458	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV白水线（汉60-汉62）汉62	肖湾四组(吴店)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21459	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	金牛寺2#	41.19	二级	
21460	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	孙岗村2#（西办）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21461	国网襄阳供电公司	国网襄阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	王城街道24#	80	二级	
21462	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	向家湾9#台区	289.3	二级	
21463	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	关庙集1组2#	0	三级	本身不可接入
21464	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	石洞子	80.68	二级	
21465	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	上坡4#台区(刘家)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21466	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞公祠线庞65	闸口3#（公）柱上变压器	208.37	二级	
21467	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	沙坪3#公变	80.41	一级	
21468	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）银76线路	过山口15#	148.43	二级	
21469	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	街道6#(JD)(王城)	252	二级	
21470	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	红星3#	270.05	二级	
21471	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	薛坪二组2#公变	161.62	二级	
21472	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	黄王庄6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21473	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区15#（卫生院）	289.68	一级	
21474	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	老庄村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21475	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	林岗村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21476	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	下川3#5组	80.52	二级	
21477	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	姜店村4#（薛庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21478	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	东风头#4台区	8.97	二级	
21479	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张59	张集村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21480	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV粮站线黄56	李楼02#(小范家)	141.27	二级	
21481	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	龙头六组1#公变	235.64	二级	
21482	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊三组1	0	三级	本身不可接入
21483	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	崔岗4#台区（6组）	42.9	二级	
21484	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	鲍河村8#	30.84	二级	
21485	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	官斗#10台区	40.38	一级	
21486	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	八斗坪#5台区	40.68	二级	
21487	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	孙家湾#4台区	0	三级	线路不可接入
21488	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV街道线桔60	峡口村13#（水背）	107.05	二级	
21489	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	耿家湾#3台区	11.58	二级	
21490	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	长王02#(龚家营)	163.26	二级	
21491	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	油房湾村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21492	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	李桥九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21493	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	候河台区1255111	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21494	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	洪山嘴4#	26.14	二级	
21495	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	水斗#1台区	10.95	二级	
21496	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV贡酒线朱57	石灰九组2#	25.7	二级	
21497	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV流落联线落61	落花潭街道5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21498	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	湖河西街6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21499	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	梨园村七组8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21500	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	榆树垭三组1#	62.36	二级	
21501	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	邵棚村2#	34.24	二级	
21502	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	鄂北东侧公变12#	252	一级	

21503	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	蛮力海四组3#柱上变压器	158.93	二级	
21504	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	杨祠一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21505	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	王营村5#	80.2	二级	
21506	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	杜王营2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21507	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	张岗3#	192.43	二级	
21508	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	圣埡#3台区	31.3	二级	
21509	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子埡变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	谢湾9#	144.52	二级	
21510	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	庙埡#2台区	18.28	二级	
21511	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21512	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	横溪#7台区	63.58	二级	
21513	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳银联一线柳524	彭家山5#公变	29.55	二级	
21514	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清联线水63线路	马家洲十号	162.57	二级	
21515	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	马桥街#6台区	0	三级	线路不可接入
21516	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	简家坪#13台区	0	三级	线路不可接入
21517	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	来庄2#	20.51	二级	
21518	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	潼口3#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
21519	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	陈营18#	337.72	二级	
21520	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	莲花堰8#	40	二级	
21521	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	下四河淤5#	80	二级	
21522	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联二线桥63	笔架#2台区	39.71	二级	
21523	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	宋咀10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21524	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	曾岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21525	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	南档台区125725	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21526	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	刘湾1#2组	31.74	二级	
21527	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	温坪2#	40.08	一级	
21528	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	冠兴房地产5#	645.38	二级	
21529	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	后营村7#台区（杜6）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21530	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	江垱二组（公）柱上变压器	111.29	二级	
21531	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白郢一回线白58	城关四组3#	284.51	二级	
21532	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	杨寨3#	64.56	二级	
21533	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	外沟7#(红岭2)	0	三级	本身不可接入
21534	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	黄龙庙村11#	0.32	二级	
21535	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	王庄1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21536	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	南漳县民政局	36.58	一级	
21537	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	宋湾3#（宋湾西）	67.12	二级	
21538	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	八一3#	11	二级	
21539	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	古驿街道10#	350.05	二级	
21540	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	茅坪#4台区	40.46	一级	
21541	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	方庄村4#（路边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21542	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV黄保一回线翁525分支线	酒厂#7台区	0	三级	线路不可接入
21543	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	寺坪村#1台区	28.38	二级	
21544	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	赵堂村6#(夏庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21545	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	潮水#6台区	16.12	二级	
21546	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	方湾五组（吉河）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21547	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV高桥河线桥57	黄湾#6台区	0	三级	线路不可接入
21548	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV田大联一线田57	大屋场#3台区	88.39	二级	
21549	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	旧县一组2#公变	0	三级	线路不可接入
21550	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	彭梁07#(毛庄)	80.63	二级	
21551	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	棉纺院内公变79#	252	一级	
21552	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	齐集村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21553	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	常庄村3#（三组）	5.23	二级	
21554	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱62线路	朱集1#	0	三级	本身不可接入
21555	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	鲁家油坊村	40.01	二级	
21556	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	玉皇七组2#（公）柱上变压器	80	二级	
21557	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	彭家营四组2#公变	173.73	一级	
21558	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	木排2#公变	80.68	二级	
21559	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	程冢5#	0	三级	线路不可接入
21560	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	文畈砖厂	81.91	二级	
21561	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	崔营村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21562	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	梁营9#台区（10组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21563	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	范营村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21564	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	梅岗8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
21565	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店埡变电站	10kV马段联线店59分支线	黄坪#7台区	80.04	二级	
21566	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	毛坡村4#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

21567	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	五里桥7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21568	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	桐树村10#（六组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21569	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	殷家湾4#台区	82.13	二级	
21570	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	崔当4#（大艾庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21571	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	童湾2#	0	三级	线路不可接入
21572	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗营村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21573	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	杨井一组2#（公）柱上变压器	40	二级	
21574	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武坡五组4#公变	250.71	二级	
21575	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	邓庄村7#（黄窝）	53.63	二级	
21576	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	龙王冲村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21577	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	朱岗5#台区	0	三级	线路不可接入
21578	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	吴店中心三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21579	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集19#(教管会)	283.11	一级	
21580	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	横溪#1台区	82.87	二级	
21581	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广一回线清54	百货家属1#（公）柱上变压器	260.93	二级	
21582	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	洁云公变	39.95	一级	
21583	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV雷河线楚60	辛常村7#十一组（1#）	0	三级	线路不可接入
21584	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV腊郑二回线郑63	皇城八组#4-	79.85	二级	
21585	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	云岫六组7#（公）柱上变压器	119.27	二级	
21586	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	王湖村1#	0	三级	本身不可接入
21587	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何营村4#	40.01	二级	
21588	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄峪铺1#	35.01	二级	
21589	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	老林垭#2台区	64.01	一级	
21590	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村20#(六组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21591	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	实验小学#2-2台区	334.09	二级	
21592	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	姚湾村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21593	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	郑湾12#大队部	30.08	二级	
21594	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	纪洪11#台区	0	三级	本身不可接入
21595	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	资山街道6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21596	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	李坡5#	0	三级	线路不可接入
21597	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	李全岗02#(路东)	68.56	二级	
21598	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	郑营金泰公变126#	94.26	二级	
21599	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	庙子头2#	165.8	二级	
21600	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	高庄村4#	81.57	二级	
21601	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	（86J）北元2#台区	332.08	一级	
21602	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	简车1#	71.16	二级	
21603	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	白鹤岗村9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21604	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	庙垭#7台区	15.36	二级	
21605	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡检联线巡56线路	白鹤船村6#	39.01	二级	
21606	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	朱砂#1台区	14.51	二级	
21607	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	宋王村6#（潘庄四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21608	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	任岗村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21609	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	任庄3#	15.95	二级	
21610	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	杜档村4#	0.2	二级	
21611	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	平林二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21612	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	付家寨10#	80	二级	
21613	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	四铺村3#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21614	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	崔岗村5#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21615	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋八组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21616	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	杨榜村6#	90.86	二级	
21617	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川村5#	168	一级	
21618	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	闻畈五组4#（公）柱上变压器	160	二级	
21619	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	赵冲一组5#（公）柱上变压器	80	二级	
21620	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联一线韩74	神龙居小区2#	252.08	一级	
21621	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	董岗11组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21622	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	温岗6#	0	三级	线路不可接入
21623	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	周湾#2台区	80.92	二级	
21624	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	樊湾三组	11.14	二级	
21625	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	沙河一组3#	0	三级	线路不可接入
21626	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇A线庙56	新街3#	132.11	二级	
21627	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	玉皇村10#台区	160	二级	
21628	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	樊东农行（户表）柱上变压器	259.04	二级	
21629	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	二堂#17台区	9.06	二级	
21630	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	胡家湾	0	三级	线路不可接入

21631	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	朱砂#9台区	18.31	二级	
21632	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	水产公司5#台区	160.75	二级	
21633	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	高楼门1#（路南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21634	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	池岗8#	110.18	二级	
21635	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	银城门口公变	272.64	二级	
21636	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	马岗2#二组	153.28	二级	
21637	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	居委会#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21638	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	蒋峪#4台区	0	三级	线路不可接入
21639	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	枣林十一组6#	10.46	二级	
21640	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	尤岗九组变压器	77.53	一级	
21641	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	朱家厂#6台区	0	三级	线路不可接入
21642	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	寺坪街#8台区	0	三级	线路不可接入
21643	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	白竹头#7台区	36.22	二级	
21644	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	张营10#台区（曹昌王）	252.1	二级	
21645	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	钱徐五组（公）柱上变压器	8.31	二级	
21646	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百一回线歇60	河东#2台区	170.55	一级	
21647	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	张营3#台区(大队)	161.19	二级	
21648	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	罗岗2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21649	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联二线贞502	余岗五组7#（公）柱上变压器	324.02	二级	
21650	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	观淌#1台区	47.55	二级	
21651	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	董王03#(1组大任家)	35.96	二级	
21652	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	关岗4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21653	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变10#（郢营食品）	252.01	一级	
21654	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	洪山嘴20#	0	三级	本身不可接入
21655	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	荣庄3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21656	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	高湾村	0	三级	线路不可接入
21657	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	公路段门口2#公变	327.46	二级	
21658	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城村15#（六组）	0	三级	线路不可接入
21659	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	汪家沟#31台区	40.03	二级	
21660	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	小河湾村4#（金旭南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21661	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	相公庄1#	80.48	二级	
21662	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	翟湾3#	22.82	二级	
21663	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	长湖五组	319.1	二级	
21664	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	赵庙4组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21665	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	花石桥村	0	三级	线路不可接入
21666	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	王寨2#二组	230.86	二级	
21667	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV竹林口线马59	扁洞河#4台区	40.01	二级	
21668	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	碑垭3#（丁家嘴）	81.94	一级	
21669	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	黄垭1#	142.21	二级	
21670	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	小贺营2#	7.16	二级	
21671	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	流水牌坊一组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21672	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	红星一组#2-	0	三级	线路不可接入
21673	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	贾洼17#（公）柱上变压器	310.88	二级	
21674	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	吉庄六组台区1211161	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21675	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV物流南线米88	朱庄6#公变	160.07	二级	
21676	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	三官庙#3台区	138.26	二级	
21677	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	熊岗1#	320	二级	
21678	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊三组2#	0	三级	本身不可接入
21679	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水八组2#	61.97	二级	
21680	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	襄州区肖湾办事处机车东北3#柱上变压器	200.9	二级	
21681	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	老李家5#（移民新村）	80.08	二级	
21682	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	申家营4#	0	三级	本身不可接入
21683	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	八里岔12#	0	三级	线路不可接入
21684	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	般若寺4#公变	45.98	二级	
21685	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳银联一线柳524	彭家山2#	144.98	二级	
21686	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	金牛寺4#	127.87	二级	
21687	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联一线（柳510-谷59）谷59线路	三里桥14#	264.95	二级	
21688	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	邓店村胜庄120903	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21689	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	清滩#3台区	47.35	二级	
21690	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊A55线路	熊集村8#台区（村办）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21691	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	莲花2#	80.06	二级	
21692	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	西湾3#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
21693	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	七方社区7#（蔡七路口）	138.5	二级	
21694	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	茨湾1#	82.7	二级	

21695	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡#22台区	0	三级	线路不可接入
21696	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	湾子3#（湾子四组）	0	三级	本身不可接入
21697	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	新桥5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21698	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	敖坡村3#（三组）	18.53	二级	
21699	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	八斗坪#1台区	64.78	二级	
21700	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	鄂洲7组变压器	24.56	二级	
21701	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	毛梁一组2#（公）柱上变压器	95.04	二级	
21702	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联一线东84	刘店（南变）	160	二级	
21703	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	梁庄新村台区1207111	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21704	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV阜郑联二线阜58	余云八组#2	0	三级	线路不可接入
21705	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓流联线邓61	曾湾四组	80.01	二级	
21706	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV长庄联线三道河分支南63线路	长岭公变	41.36	二级	
21707	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	乐业小区（公）柱上变压器	256.48	二级	
21708	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	洪山嘴10#	40	二级	
21709	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	张咀村5#	21.43	二级	
21710	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	龙腾世纪城（2#配电室3#变）	43.6	二级	
21711	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	周家5#	159.62	二级	
21712	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	宋湾凤凰新村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21713	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	冯岗五组3#	61.85	二级	
21714	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	后王4#4组	41.18	二级	
21715	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	石黄3#台区（7、8组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21716	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	菜街5#（公）柱上变压器	220.75	二级	
21717	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	中环水务春园路家属院（公）柱上变压器	259.94	二级	
21718	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联二线（王60-丁62）王60	中楼村4#（四组）	80	二级	
21719	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	徐家堰#3台区	23.99	二级	
21720	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	岗子#8台区	0	三级	线路不可接入
21721	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	王家塘#6台区	80.94	二级	
21722	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	袁庄6#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21723	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊四组2#1	80.42	二级	
21724	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	黄湾4#	21.45	二级	
21725	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	梨园4#台区	168.06	一级	
21726	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	张园三组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
21727	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	姜沟4#	47.85	二级	
21728	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清联线水63线路	马家洲八组	177.17	二级	
21729	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	黄老营1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21730	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	刘湾1#	5.57	二级	
21731	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	李坡2#-2	44.17	二级	
21732	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	贺湾1#	0	三级	线路不可接入
21733	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	何湾村2#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21734	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保58	南北坛#16台区	528.44	二级	
21735	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	红水家园天旋1#	307.71	二级	
21736	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	郭湾村6#	3.23	二级	
21737	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	东元七组	342.33	一级	
21738	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	十字#3台区	83.58	一级	
21739	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	陈埠村1#	13.53	二级	
21740	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	李全岗01#（路西）	27.86	二级	
21741	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	龙头六组3#公变	254.52	二级	
21742	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	柏集12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21743	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	牛庄村5#（居庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21744	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	茶棚村十三组	257.27	一级	
21745	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	小沟#6台区	67.68	二级	
21746	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	振华小区3#（公）柱上变压器	339.05	二级	
21747	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	瓦屋岗台区	81.16	二级	
21748	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV乔徐联一线徐56	东村23#（公）柱上变压器	186.44	二级	
21749	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV天马联一线马57	陈家湾#6台区	164.97	二级	
21750	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	李占岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21751	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	邓岗村3#	63.5	二级	
21752	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	老街村11#（杨庄）	0.72	二级	
21753	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	刘畈2#	41.03	二级	
21754	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	史李2#台区（后陈）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21755	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	施沟三组2#公变	0	三级	线路不可接入
21756	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	莲花石3#	66.97	二级	
21757	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	沙河一组4#	0	三级	线路不可接入
21758	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	两峪#13台区	164.58	二级	

21759	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	丁庄1组2#（吉河）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21760	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	金铺十组#2-	0	三级	线路不可接入
21761	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	刘家沟7#	82.96	二级	
21762	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	闫徐1#（闫徐1组）	67.29	二级	
21763	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	徐庶庙5#台区公变	32.43	一级	
21764	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	朱庄5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21765	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	红树木沟1#	0.44	二级	
21766	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	方家坪村	0	三级	线路不可接入
21767	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	优良六组5#	80	二级	
21768	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊七组2#	38.43	二级	
21769	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	肖湾一组3#（清潭）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21770	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	华岗一组8#（公）柱上变压器	94.34	二级	
21771	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	隆林三组（公）柱上变压器	137.23	二级	
21772	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	李店7#（邱家）	24.48	二级	
21773	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	C龙湾12#	258.58	二级	
21774	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV翁后联线后58	车峰坪#2台区	84.77	二级	
21775	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陶王岗1#	48.68	二级	
21776	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	前刘#2（毛营）	32.82	二级	
21777	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	杨家湾#2台区	26.92	二级	
21778	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	艾家沟9#	8.05	二级	
21779	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	西村7组2#100KVA（公）柱上变压器	94.45	二级	
21780	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	马良街#1台区	249.37	二级	
21781	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	杨湾五组公变	0	三级	线路不可接入
21782	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	瓦屋坪2#公变	39.06	二级	
21783	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV砖瓦厂线石61	周洼5#台区（5组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21784	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	汪家沟#6台区	24.88	二级	
21785	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	太平坊22#	479.84	二级	
21786	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	柳树湖村9#	0	三级	本身不可接入
21787	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	前程三组2#	20.14	二级	
21788	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	马坡9#台区（2组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21789	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	西湾六组6#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
21790	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	九仙观一组变压器	0	三级	线路不可接入
21791	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	秦集9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21792	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	西湾三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21793	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	詹冲村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21794	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV吕岗线宋54	王淌二组2#100kVA	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21795	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	王洲十一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21796	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	竹条新街8#	0	三级	线路不可接入
21797	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗一组#2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21798	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV排子河线石54	宏道5#台区（周耀立门前）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21799	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	古驿街道5#	298.6	二级	
21800	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	陈庙2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21801	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	畜牧场1#（羊桥）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21802	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	太平岗2组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21803	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	望粮山#8台区	7.42	二级	
21804	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	吕镇2#（吕镇2）	231.68	二级	
21805	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV段湾线梁61	居委会3组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21806	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	文家垭9#（小学）	160.06	二级	
21807	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	西赵湖三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21808	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	潘河四组#3-	0	三级	线路不可接入
21809	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	界山油坊沟台区	40.04	二级	
21810	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	大市场2#（公）柱上变压器	329.97	一级	
21811	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	李老七组9#（公）柱上变压器	51.54	二级	
21812	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南李联线南67线路	漳河厂1#	44.62	二级	
21813	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳五回线漳65	开发公司台区公变	232.84	二级	
21814	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	程河6#	0	三级	线路不可接入
21815	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	杜湾七组（王城）	160	二级	
21816	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	东楼2#4组	39.05	二级	
21817	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	羊胡岗3#	5.53	二级	
21818	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	阳峪	75.06	二级	
21819	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	王营四组4#（公）柱上变压器	51.48	二级	
21820	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV高亢线朱62	高亢三组南	142.33	二级	
21821	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畝五组	80	二级	
21822	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV翁后联线后58	车峰坪#6台区	33.86	二级	

21823	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	两河口#5台区	23.28	二级	
21824	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-歇54）欧54	堰坪#4台区	67.26	二级	
21825	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	七里冲4#	42.98	二级	
21826	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	尹张6#（高家）	35.76	二级	
21827	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康马联一线马53	伙牌13#（一组西）	176.63	二级	
21828	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首村三组16#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
21829	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	上堰村四组3#	0	三级	线路不可接入
21830	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	闫湾5#	34.89	二级	
21831	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	黄家沟台区	163.34	一级	
21832	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	王花园二组2#变压器	81.28	一级	
21833	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	东楼4#1组	52.32	二级	
21834	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾十一组#2	0	三级	线路不可接入
21835	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV宋大联一线宋55	硫酸公变2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21836	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	二房13#（前二房2）	135.11	二级	
21837	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	简庄8#台区125728	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21838	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	前王3#3组	120.06	二级	
21839	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	李家湾#10台区	17.48	二级	
21840	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳六回线卞527线路	电信大楼	274.59	二级	
21841	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	张畈3#3组	30.53	二级	
21842	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	熊集村三组11#（公）柱上变压器	221.36	二级	
21843	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	陈店街道3#	0	三级	线路不可接入
21844	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	朱集2#	23.6	二级	
21845	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗湾村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21846	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	陶湾2#	80.01	二级	
21847	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛康镇线盛67	雷祖殿7#	172.63	一级	
21848	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	柳沟7#胡湾2	80.44	二级	
21849	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联一线小62	占云三组	0	三级	线路不可接入
21850	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集15#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21851	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	航宇路公变柱上变压器	116.32	二级	
21852	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	尹集五组3#（公）柱上变压器	80	一级	
21853	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	朱家湾2#(新市)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21854	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	清潭老街	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21855	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	格咀7#	82.33	一级	
21856	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	朱家厂#5台区	0	三级	线路不可接入
21857	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	潘洼4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21858	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	陈河三组4#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
21859	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV官庄线万60	安埝村9#（五组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21860	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	油坊3组（吉河）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21861	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	蔡西村17#(申畈四组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21862	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河五组2#（公）柱上变压器	186.88	二级	
21863	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	柳树坪4#	0	三级	线路不可接入
21864	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	马岗5#一组	34.63	二级	
21865	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	云岫五组2#（公）柱上变压器	20.41	二级	
21866	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联二线郑58	二零二机关2#（公）柱上变压器	320	二级	
21867	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	清凉5#（移民村）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21868	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清联线水63线路	马家洲五组	76.77	二级	
21869	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	六中门口公变44#	252	一级	
21870	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	郑营一号公变74#	116.03	二级	
21871	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	倒座庙#1台区	99.57	二级	
21872	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	徐岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21873	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	大林#2台区	0.56	二级	
21874	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	江冲二组台区	0	三级	线路不可接入
21875	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	朱营4#郭湾	120.3	二级	
21876	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	崔湾一组2#（公）柱上变压器	38.16	二级	
21877	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	杨楼四组9#	80	二级	
21878	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	路庄5#	52.21	二级	
21879	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	黄岗6#	37.55	二级	
21880	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	姜营5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21881	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	闫咀三组8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
21882	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	杨家湾#8台区	80	一级	
21883	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	王家塘#5台区	29.22	二级	
21884	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津5#七组	331.14	一级	
21885	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	贺店三组6#（公）柱上变压器	89.27	二级	
21886	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	雁落坪8#（鼓播岗）	80.01	二级	

21887	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	张园二组2#（公）柱上变压器	4.54	二级	
21888	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	张湾#4台区	0	三级	线路不可接入
21889	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	粮食局公变	0	三级	线路不可接入
21890	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何营村1#	40.42	二级	
21891	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	新庄一组（吴店）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21892	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	天丹医院公变	252	一级	
21893	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	大浪淘沙门口公变	291.38	一级	
21894	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	姜营2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21895	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	关庙4#台区（王金娟门口）	80.61	二级	
21896	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	潘台16#公变	253.49	二级	
21897	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾二组2#	80.44	二级	
21898	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	高湾三组2#	0	三级	线路不可接入
21899	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	新街六组（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
21900	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马头一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21901	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	洪山路3#台区	230.26	二级	
21902	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	升石坪#9台区	49.27	二级	
21903	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集02#（魏家粮站）	277.25	二级	
21904	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	横河#3台区	40.65	一级	
21905	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	周湾二组2#	130.62	二级	
21906	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	谭庄五组2#（公）柱上变压器	80	二级	
21907	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	江营村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21908	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	东郊村4#	244.29	二级	
21909	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV二库线板58	曾桥三组3#	3.25	二级	
21910	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	松林寺1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21911	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	荣光3#（孙井）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21912	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	紫阳#2台区	113.98	二级	
21913	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	店子村5#（四、五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21914	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	杨山1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21915	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	荆家棚1#	0	三级	本身不可接入
21916	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21917	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	大河2#公变	80.32	一级	
21918	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	郭安九组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21919	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	大垭#6台区	19.47	二级	
21920	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	朱楼3#	0	三级	线路不可接入
21921	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	刘营村3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21922	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧治河变电站	10kV桥尧联一线尧56	鸡公岭#1台区	0	三级	线路不可接入
21923	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	刘家河5#新增	73.24	二级	
21924	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	五龙寺四组变压器	80.86	一级	
21925	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	罗家山#8台区	9.67	二级	
21926	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	尤家河#5台区	22.33	二级	
21927	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	北棚一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21928	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	袁庄5#（泉水庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21929	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	王家坑4#	40.1	二级	
21930	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	柏桥6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21931	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	清凉寺02#（牛羊圈中）	160.03	二级	
21932	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	化工局公变8#	192.78	一级	
21933	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	石门1#	19.69	二级	
21934	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	蒋岭1#	41.31	一级	
21935	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	潮水#1台区	120.92	二级	
21936	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	小河湾村5#（影剧院）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21937	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	潘洼2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21938	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	黄寨村4#	123.04	二级	
21939	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	童梅二组2#	44.48	二级	
21940	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	周寨十二组柱上变压器01	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21941	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	殷家冲4#	41.28	二级	
21942	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保三回线黄66	清溪水岸台区	0	三级	线路不可接入
21943	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	朱坡八组200KVA	160.76	二级	
21944	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	枣园村三组7#（公）柱上变压器	5.57	二级	
21945	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	沈岗4#（南冲）	27.53	二级	
21946	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联二线余75	七里岗二组2#	152.22	二级	
21947	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	安沟2#（贾坡）	45.33	二级	
21948	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	梅花#5台区	6.87	二级	
21949	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	莲馨花园1#	200	二级	
21950	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	衡庄3#（公）柱上变压器	280.51	二级	

21951	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	代家棚（盘龙村2#）	81.7	二级	
21952	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	朱庄1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21953	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九洲岛二回线九68线路	罗湾三组变压器	43.35	二级	
21954	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	付寨8#周坛	160.77	二级	
21955	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	汾66太平坊24#	84.25	一级	
21956	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	日杂3#（公）柱上变压器	341.18	二级	
21957	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	长冲#3台区	77.53	二级	
21958	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	冯家3#（水冲）	40	二级	
21959	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV后金联线金54	老鸦池#3台区	23.11	二级	
21960	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水2#（二组）	161.1	二级	
21961	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	李店8#（塚子王家）	39.26	二级	
21962	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪一回线袁57	袁冲公2#	69.68	二级	
21963	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV歇百二回线百58	百峰#5台区	24.43	二级	
21964	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	敖坡村5#（庙坡）	52.6	二级	
21965	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	贺店一组1#（公）柱上变压器	134.49	二级	
21966	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	县沟5#公变	123.67	二级	
21967	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	耿畈一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21968	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张集线张58	王岗村8#	21.31	二级	
21969	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	兴隆殿5#	80.86	二级	
21970	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇A线庙56	新街4#	140.46	二级	
21971	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	机车社区七区3#公变柱上变压器	257.36	二级	
21972	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV孟镇线孟55	孟楼村15#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21973	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	长王07#（村委会）	106.92	二级	
21974	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾筑联二线汾66线路	泰山庙12#	263.68	一级	
21975	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	袁营村三组3#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
21976	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	二房营村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21977	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	交通运输局台区	161.54	二级	
21978	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	卧龙供电所（公）柱上变压器	236.42	二级	
21979	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	新庄9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21980	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	谢营4#	0	三级	本身不可接入
21981	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	岳畈一组2#	0	三级	线路不可接入
21982	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	张伙10#	25.23	二级	
21983	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	槐树三组2#	42.63	二级	
21984	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	艾家沟14#	9.2	二级	
21985	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	温畈一组2#台区	89.23	一级	
21986	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	钱徐一组1#（公）柱上变压器	64.95	二级	
21987	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	龙凤四组台区	16.44	二级	
21988	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	冯家5#（村委会）	119.33	二级	
21989	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联一线（柳510-谷59）谷59线路	邱家楼7#	326.59	二级	
21990	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	汪家沟#4台区	52.98	二级	
21991	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	沈营2#李岗	160.26	二级	
21992	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	蔡营4#	0	三级	本身不可接入
21993	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	郭庄村6#（袁庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21994	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	法龙2#公变	0	三级	线路不可接入
21995	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	罗咀村4#（四组）	46.78	二级	
21996	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	龙兴寺村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21997	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	王营村1#	41.71	二级	
21998	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV达平联一线平55	杜湾七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
21999	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	塔湾7#公变	82.46	二级	
22000	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	崔庄村7#	83.32	二级	
22001	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	谭山三组	0	三级	线路不可接入
22002	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	华湾七组1#变压器	81.58	二级	
22003	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	黄畈7#	64.13	二级	
22004	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	崔营2#-2	49.72	二级	
22005	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	寺坪街#5台区	0	三级	线路不可接入
22006	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	代碑3#	9.12	二级	
22007	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村7#七组（1#）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22008	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	余岗三组4#（公）柱上变压器	330.45	二级	
22009	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百马联线（百55-马55）百55线路	百峰#12台区	50.09	二级	
22010	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	八泉五组2#台区	0	三级	线路不可接入
22011	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	柏桥12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22012	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	崔当村2#（崔当村）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22013	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	花石桥1#公变	310.32	二级	
22014	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	沙河三组4#	0	三级	线路不可接入

22015	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	纪洪3#	0	三级	本身不可接入
22016	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	陶家02#(马张河桥)	53.91	二级	
22017	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	黄家冲5#	63.44	二级	
22018	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	肖湾一组（吴店）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22019	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百二回线歇56	后园#3台区	40.68	二级	
22020	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	杜坡村1#（办公室）	133.13	二级	
22021	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	松扒村台区125703	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22022	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	西关村4#	9.9	二级	
22023	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河三组柱上变压器	123.28	二级	
22024	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV吕岗线宋54	王淌三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22025	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	天宝寨#4台区	80.01	二级	
22026	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV韩汉联一线(汉56-韩66) 汉56	短岗	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22027	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	杨岗8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22028	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	张湖村十组11#（公）柱上变压器	102.65	二级	
22029	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	宋湾九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22030	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	张巷#6（1、2组）	62.14	二级	
22031	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗五组2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22032	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	毕庄4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22033	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	刘家河10#台区	329.88	一级	
22034	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	杨家河4#	1.54	二级	
22035	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	观音堂#10台区	27.6	二级	
22036	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	卓营村三组13#（公）柱上变压器	91.99	二级	
22037	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	马鹿岩#8台区	80.9	二级	
22038	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	温坪#6台区	0	三级	本身不可接入
22039	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	毛岗四组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22040	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	候井村10#	80	一级	
22041	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	南坡台区1262021	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22042	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	潘河三组	72.94	二级	
22043	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	胡家营七组	94.15	二级	
22044	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	樊家寨3#台区	32.38	二级	
22045	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	徐家堰#6台区	80.66	二级	
22046	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	三管石#2台区	80.85	二级	
22047	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	衡庄1#（公）柱上变压器	91.67	二级	
22048	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣建一回线枣56	沙店7组建设路	163.6	一级	
22049	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV陶茨联线（陶60-茨58）茨58线路	承恩寺1#	32.42	二级	
22050	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	上张03#(李岗)	81.13	二级	
22051	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联二线春69	（60F）前进路公变	421.55	一级	
22052	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	孔畈村五组2#	20.22	二级	
22053	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV桥金联线金60	古泉沟#7台区	10.16	二级	
22054	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马头二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22055	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	襄州区肖湾办事处机车东北5#柱上变压器	257.25	二级	
22056	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	小杜槽管理处1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22057	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	河南坪#8台区	0	三级	线路不可接入
22058	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	王营村3#	40	二级	
22059	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	九里岗1#	231.94	二级	
22060	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	陈家湾3#台区	0	三级	本身不可接入
22061	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV后金联线金54	唐二河#4台区	27.84	二级	
22062	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	高庵村3#(程坡北)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22063	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	程营01#(2组)	130.14	二级	
22064	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	吉河一村公用2#121001(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22065	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	付湾1#	168	二级	
22066	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	胡营4#8组	58.86	二级	
22067	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	肖溪沟5#	86.6	一级	
22068	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	柳沟6#姚庄2	71.51	二级	
22069	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	长河#4台区	80.16	二级	
22070	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	秦岗11#（八组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22071	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	东冲二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22072	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	九皇山#4-1台区	32	二级	
22073	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	柏树三组3#	34.7	二级	
22074	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联线皇56	金铺五组2-	37.59	二级	
22075	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	冷岗7#	304.65	二级	
22076	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	黄坑2#	278.42	一级	
22077	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	林业物资公司	260.66	一级	
22078	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	烟草公司水镜路公变	25.12	一级	

22079	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	简家坪#1台区	31.24	二级	
22080	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	王寨供销社	138.3	二级	
22081	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	杨家湾11#	0	三级	本身不可接入
22082	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV砖庙线小60	高庄六组200K V A	162.43	二级	
22083	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）汾59线路	纺织协会门口公变	226.84	一级	
22084	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	赵坡3#	0	三级	线路不可接入
22085	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	东坪#4台区	81.95	二级	
22086	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	卫庄村1#（新农村）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22087	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	杨华岗2#	40	二级	
22088	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	路	曾家营1#	332.27	二级	
22089	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明五回线明59	老龙提2#315（公）柱上变压器	252	二级	
22090	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	土沟2#	47.01	二级	
22091	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	白营村2#	26.14	二级	
22092	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	陶沟4#公变	0	三级	线路不可接入
22093	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水七组1#	19.18	二级	
22094	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水七组2#	14.52	二级	
22095	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	老湾#3台区	81.19	二级	
22096	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	尚庄4#	80.02	二级	
22097	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	葫芦滩6#台区	42.33	二级	
22098	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	大冲七组2#（公）柱上变压器	40.12	二级	
22099	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	水田5#	15.51	二级	
22100	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	沙堰三组公变	169.77	二级	
22101	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	老君台14#	262.34	一级	
22102	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	赵集5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22103	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV砖瓦厂线石61	周洼4#台区（大队部对门）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22104	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV高桥河线桥57	周湾#11台区	0	三级	线路不可接入
22105	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	熊庙四组12#（公）柱上变压器	164.57	二级	
22106	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	余套三组2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22107	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV街道线徐59	余庄村15#（廖庄北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22108	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	余刘村11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22109	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线A郑58	皇城九组#7-	245.98	二级	
22110	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园四回线董509	电气二处长春小区（公）柱上变压器	325.27	二级	
22111	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联二线（谷63-筑509）筑509线路	粮食局公变	174.66	一级	
22112	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	丁集街道	82.15	二级	
22113	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	韩高楼3#	0	三级	本身不可接入
22114	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	市日化罐头厂（日用化工总）公变	82.53	二级	
22115	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	砂坪#2台区	127.15	二级	
22116	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联二线桥63	中坪九组#1台区	75.15	二级	
22117	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	洪山嘴5#	27.61	二级	
22118	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV肖云线板50	李湾六七组	0	三级	线路不可接入
22119	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	咎家铺5#	80.63	二级	
22120	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	泉沟（铁椽庵3#）	80.09	一级	
22121	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	新一村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22122	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	肖集9#街道	0	三级	本身不可接入
22123	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	升石坪#8台区	54.55	二级	
22124	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	蒋峪#7台区	0	三级	线路不可接入
22125	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	谷山广场小区（农业局）	513.24	二级	
22126	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	老范7#	23.23	二级	
22127	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	施营村2#	324.58	二级	
22128	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	高坪4#公变	27.3	二级	
22129	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	童营8#	183.93	二级	
22130	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥六组11#（公）柱上变压器	160	一级	
22131	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	洛河北7#（七组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22132	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	高营5#	6.25	二级	
22133	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳一回线水50线路	廖店二组台区	80.98	二级	
22134	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	龙窝2#公变	80.36	二级	
22135	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	断河坪5#台区	34.62	二级	
22136	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	长岗8#台区	80.94	二级	
22137	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	秀峰#2台区	37.42	二级	
22138	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	李河1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22139	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陶岗2#	68.84	二级	
22140	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	洪山嘴6#	99.93	二级	
22141	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	龙王滩三组2#	80.03	二级	
22142	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	彭梁09#（7组）	0	三级	本身不可接入

22143	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	胡咀三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22144	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	九里岗7#公变	34.78	二级	
22145	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	白竹#6台区	81.42	二级	
22146	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	百峰#10台区	20.44	二级	
22147	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	石黄5#台区（1、2组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22148	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联三线竹59	熊营村二组13#	32.01	二级	
22149	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	观淌#3台区	10.85	二级	
22150	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV马套线朱60	旺午5#	0	三级	线路不可接入
22151	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	雷祖殿4#	40	二级	
22152	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	太平坊12#	160.42	一级	
22153	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畋变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄峪铺2#	0	三级	本身不可接入
22154	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	交警队公变3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22155	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集村九组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22156	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏油联线魏545	云湾#27	262.57	二级	
22157	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	杨集八组9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
22158	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	惠湾村一组3#	252.53	一级	
22159	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	喻咀四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22160	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李五组2#台区	8.11	二级	
22161	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	社保局公变	29.8	一级	
22162	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	马鹿岩#1台区	52.21	二级	
22163	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	元冲1#	28.56	二级	
22164	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	大山沟4#	62.98	二级	
22165	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	面粉厂	0	三级	本身不可接入
22166	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	肖溪沟2#	40.28	一级	
22167	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	贾沟村2#	19.38	二级	
22168	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗白露2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22169	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	格垒嘴9#公变	86.16	一级	
22170	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	周当村7#	64.62	二级	
22171	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	程河15#	36.29	二级	
22172	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	余畋八组	45.56	二级	
22173	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	荣光5#（8组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22174	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联二线风56	顺正河二组2#（公）柱上变压器	252.11	二级	
22175	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	路	肖营10#变	327.34	二级	
22176	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	龙湾9#	275.36	二级	
22177	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	胡庄村1#（周岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22178	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板新联线板59	两河口九组4#	80.15	二级	
22179	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武营四组1#公变	193.83	二级	
22180	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	罗家山#2台区	24.54	二级	
22181	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	张岗2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22182	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畋配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	罗冲1#	80.86	一级	
22183	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	朱砂二组台区	0	三级	线路不可接入
22184	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	张湾7#公变	0	三级	线路不可接入
22185	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV宋莲联线宋61	前锋村1#一组（1#）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22186	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	王岗村2#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22187	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴集五组2#-1	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22188	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	长乐一组	0	三级	线路不可接入
22189	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	关山4#台区	63.41	二级	
22190	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	升石坪#4台区	15.96	二级	
22191	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	古城营5#	114.62	二级	
22192	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	盛世中华城9#	410.44	二级	
22193	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	樊城法院七里河小区（公）柱上变压器	255.14	二级	
22194	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太60	郭岗新区（公）柱上变压器	261.45	一级	
22195	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	八斗坪#9台区	80.02	二级	
22196	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百二回线歇56	歇马街#10台区	169.67	二级	
22197	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁保联一线翁523	土门#1台区	315.31	二级	
22198	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	水坑1#	30.85	二级	
22199	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张镇线张61	张集村1#	271.34	二级	
22200	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	胡家井3#	82.79	二级	
22201	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱62线路	四新4#	117.73	二级	
22202	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	尚岗村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22203	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	候井五组	291	二级	
22204	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	殷畋村4#	126.28	二级	
22205	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	苏区2#	80.28	一级	
22206	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	殷庄2#公变	29.34	二级	

22207	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	三门六组2#	80	二级	
22208	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	向家集3#	121.5	二级	
22209	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	申家嘴4#台区	80.11	一级	
22210	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	胥营四组柱上变压器	246.16	二级	
22211	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	黄桥5#（公）柱上变压器	80	一级	
22212	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	赵岗5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22213	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	农行公变1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22214	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区25#（春园小区）	248.93	二级	
22215	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	陈桥4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22216	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	益农台区	200.57	一级	
22217	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊郑一回线腊707	魏岗二三组2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22218	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV街道线徐59	余庄村16#（粮站）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22219	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡21#（桥岗4）	60.11	二级	
22220	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	西乡一组2#（公）柱上变压器	57.32	二级	
22221	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	晏湾二组（公）柱上变压器	80	二级	
22222	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	大户杨3#台区(大队部)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22223	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	加岗6#台区(供销社)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22224	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	张寨3#	0	三级	线路不可接入
22225	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	巩湾村1#	146.45	二级	
22226	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	大垭#1台区	7.65	二级	
22227	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	东坪#2台区	62.55	二级	
22228	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	吉庄七组121110	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22229	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	米庄十一组（公）柱上变压器	175.64	一级	
22230	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畝配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	独树垭3#	82.62	一级	
22231	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	水泥厂生活区2#	76.47	二级	
22232	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	高王庄11#（张庄）	13.76	二级	
22233	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	冯营村1#	212.7	二级	
22234	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	太山庙9#	152	二级	
22235	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊一组2#1	80.49	二级	
22236	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	陈湾六组2#公变	0	三级	线路不可接入
22237	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	余沟5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22238	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV时瑞达A线马55	伙牌3#（柴庄）	118.44	二级	
22239	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马头村四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22240	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	花果园3#	0	三级	线路不可接入
22241	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	长岗9#台区	80.5	二级	
22242	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	光明社区门口公变42#	134.19	一级	
22243	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	古山6#	161.86	二级	
22244	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	胡巷五组10#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
22245	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	岗庙五组8#（公）柱上变压器	65.52	二级	
22246	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	方营村4#	23.15	二级	
22247	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	建行公变	27.15	一级	
22248	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	石油仓库公变	137.46	二级	
22249	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	宋岗1#	0	三级	本身不可接入
22250	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	湾子1#（张店）	190.87	二级	
22251	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV分路碑线金55	分路碑#3台区	165.49	二级	
22252	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	红声大楼门口公变164#	320	一级	
22253	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	胜利路钟表公司公变67#	160	一级	
22254	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	何庄二组西	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22255	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	皮家坡#2台区	15.95	二级	
22256	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	合作#1台区	38.4	二级	
22257	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	三坪#2台区	73.43	二级	
22258	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	大垭#4台区	26.11	二级	
22259	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	三中门口公变2#	160	一级	
22260	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	太平李岗9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22261	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	后庄10#	75.97	二级	
22262	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	太平坊16#	355.48	一级	
22263	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚店07#（2-10组）	0	三级	本身不可接入
22264	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	陶湾6#	49.71	二级	
22265	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	杜河6#台区(水厂门口)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22266	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	梁曹洼1#	18.51	二级	
22267	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	郭海五组#4-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22268	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	汉三10#（水库）	57.2	二级	
22269	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	赵家营还建房3#台区	167.28	一级	
22270	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳六回线卞527线路	剪刀沟9#	11.3	二级	

22271	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱62线路	公用1#	270.44	二级	
22272	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	王楼#3（张岗）	22.83	二级	
22273	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	张巷6#台区配变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22274	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	机车社区六区3#公变柱上变压器	255.43	二级	
22275	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津政府1#	258.1	一级	
22276	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	蛮力海一组2#	0	三级	本身不可接入
22277	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	大畈#7台区	26.79	二级	
22278	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	营口4#周庄	160.59	二级	
22279	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	洛神线康55清河七组1#（公）柱上变压器	95.3	二级	
22280	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	巩湾村3#	116.18	二级	
22281	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	升石坪#6台区	0	三级	本身不可接入
22282	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	巩湾村6#	70.95	二级	
22283	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	榨溪#3台区	24.39	二级	
22284	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	天主堂	44.1	二级	
22285	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	镇直#4台区	39.72	二级	
22286	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	李冲村三组4#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
22287	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	亢营村8#	46.68	二级	
22288	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	孙李庄3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22289	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	北井街4#	237.6	二级	
22290	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	梁曹洼2#	0	三级	本身不可接入
22291	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	徐底庙1#	30.11	二级	
22292	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	王咀5#	20.85	二级	
22293	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里五组2#	0	三级	线路不可接入
22294	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	史岗二组1#	318.64	二级	
22295	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	吴湾村5#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22296	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	将军山11#	33.08	二级	
22297	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	龚洲二组2#（公）柱上变压器	163.79	二级	
22298	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	南漳县统计局公变	108.07	二级	
22299	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	检察院公用变	12.92	二级	
22300	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV长庄联线三道河分支南63线路	太空山台区	163.98	二级	
22301	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	朱堰四组120703	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22302	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	张庄村五组120812	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22303	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	杨家湾6#	61.47	二级	
22304	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联二线春69	（94R）前进路电镀厂	531.36	一级	
22305	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	桐树店三组（公）柱上变压器	162.53	二级	
22306	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	九仙观钢圈厂变压器	162.98	二级	
22307	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV长庄联线三道河分支南63线路	南背3#台区	40.65	二级	
22308	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	新垵五组2#	0	三级	本身不可接入
22309	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	长乐一组2#	0	三级	线路不可接入
22310	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	红星34#	267.67	一级	
22311	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	张寨8#	0	三级	线路不可接入
22312	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	长坪中学台区	144.54	二级	
22313	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	朝阳村三组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
22314	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山六组2#	40.52	一级	
22315	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	翠花铺13#	73.71	二级	
22316	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	白马七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22317	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	文店5#台区	139.87	二级	
22318	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	花石桥4#公变	159.27	二级	
22319	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV田大联一线大57	砣峪#4台区	64.02	二级	
22320	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	马坡5#台区（谢岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22321	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	太山02#（刘岗路口）	162.27	二级	
22322	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	詹冲村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22323	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	黄湾2#	49.95	二级	
22324	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	黑龙4#台区（小学）	10.34	二级	
22325	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	杨家山（黄家湾）	40.13	二级	
22326	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	钟湾一组8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22327	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	观音四组1#	126.53	二级	
22328	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	垭子口#6台区	80.03	二级	
22329	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱62线路	公用3#	136.68	二级	
22330	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	柴店岗村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22331	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马头村三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22332	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	刘家坪#1台区	0	三级	线路不可接入
22333	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	太平坊4#	515.81	一级	
22334	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	罗庄4#	160.17	二级	

22335	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	大东门公变49#	74. 58	二级	
22336	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	板桥南服务区电动汽车充电桩公变台区	504. 16	二级	
22337	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	铁椽庵5#	160. 01	一级	
22338	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	殷畛村5#	88. 49	二级	
22339	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	王门3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22340	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	鄢洲八组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
22341	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳六回线漳58线路	金城公变	148. 26	二级	
22342	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	必位岗村3#	0	三级	本身不可接入
22343	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚店03#(孙垸)	155. 54	二级	
22344	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花大联线花58线路	黑河村	160. 17	二级	
22345	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	松扒七组台区125730	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22346	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	庙子头3#	94. 62	二级	
22347	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛浴线薛58	孙山2#公变	81. 82	二级	
22348	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王岗8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22349	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	付家湾4#（新市）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22350	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	鄂西社区03#公用变	212. 91	二级	
22351	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	泉水村1#一组(2#)	50. 14	二级	
22352	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	程河12#	0	三级	线路不可接入
22353	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	龙窝东台区126034	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22354	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	王楼村2#	40	二级	
22355	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	西村6#(加油站)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22356	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	牛王庙4#	0	三级	本身不可接入
22357	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	陈家楼5#	140. 52	二级	
22358	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	城关中学2#台区	21. 75	二级	
22359	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	黄庄村7#（张桥）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22360	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	东郊村5#	160	一级	
22361	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	姜湾村6#（二组）	136. 44	二级	
22362	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）德413线路	苏盘三组3#	80. 07	二级	
22363	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	程河3#	322. 81	二级	
22364	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	张集村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22365	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV街道线蔡56	蔡东村11#(蔡阳中学)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22366	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV大庙山线峪62	金寨9#	80. 08	二级	
22367	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	康湾三组1#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
22368	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	马冲九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22369	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	余咀4#（余咀2）	71. 7	二级	
22370	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	C镇二中	163. 07	一级	
22371	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	邓寨村2#（高庄）	38. 02	二级	
22372	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	杨旗营三组2#（公）柱上变压器	15. 39	二级	
22373	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	卢畛3#柱上变压器	59. 54	二级	
22374	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	东湾四组2#	0	三级	本身不可接入
22375	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	西张湾村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22376	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	任岗村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22377	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	铁家堰2#	82. 9	二级	
22378	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	幸福家园	255. 18	二级	
22379	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	贾沟村3#	0	三级	本身不可接入
22380	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	泉水堰一组#2台区台区	80. 07	一级	
22381	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	余沟4#（赵岗）	46. 21	二级	
22382	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联一线韩74	神龙居小区3#	256. 12	一级	
22383	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联二线武50	木桥村5#(申家)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22384	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚刘05#(7组)	0	三级	本身不可接入
22385	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	车店村一组	0	三级	线路不可接入
22386	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	简家坪#2台区	62. 1	二级	
22387	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	张集村11#	50. 03	二级	
22388	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	徐营6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22389	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	长江铝业96#公变	252	一级	
22390	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百一回线歇60	歇马街#2台区	174. 28	一级	
22391	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	付庄（新市）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22392	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	左庄1#	20. 51	二级	
22393	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV前湾线赤54	骆楼村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22394	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	加岗5#台区(南家坡)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22395	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	孙楼村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22396	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	周当村12#	160. 02	二级	
22397	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	文家堰5#台区	85. 72	二级	
22398	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	步行街中	256. 2	一级	

22399	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	王花园六组2#	41.91	二级	
22400	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	孟桥川2#台区	0	三级	本身不可接入
22401	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	符淌五组2#	142.17	二级	
22402	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	刘洲5#	25.07	二级	
22403	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	苍峪4#	196.58	二级	
22404	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	打拌岗3#	29.27	二级	
22405	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV水星台线银64	锅底湖5#	172.06	二级	
22406	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	朱砂#5台区	19.59	二级	
22407	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	竹元1#（竹元）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22408	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪二回线纪60	吴家咀2#	12.28	二级	
22409	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	温岗04#(四房)	80.01	二级	
22410	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	聂营二组9#（公）柱上变压器	24.36	二级	
22411	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严春联三线严526	鲍庄还建小区（前河小区）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22412	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	胡沿5#2组	56.3	二级	
22413	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	龙王河台区	80.18	二级	
22414	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	吴集村部3#台区	174.81	一级	
22415	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	寺坪街#11台区	0	三级	线路不可接入
22416	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	王集14#	11.86	二级	
22417	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	桐树店六组2#（公）柱上变压器	252.07	二级	
22418	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV粮站线黄56	董岗01#(1组)	44.43	二级	
22419	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	石桥15#台区(菜场门口)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22420	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	蒋家坡#4台区	6.78	二级	
22421	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	西湾2#	41.63	二级	
22422	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川15#台区公变	76.35	二级	
22423	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	沙堰五组公变	83.52	二级	
22424	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	杜庄村6#(法庭)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22425	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	文垭6#3组大队	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22426	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	主山寨3#公变	80.87	一级	
22427	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳一回线卞512	便河水库2#（报社）	161.68	二级	
22428	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	梨子园一组公变	332.39	一级	
22429	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	农行家属院公变	16.27	二级	
22430	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	花梨岗2#	261.28	二级	
22431	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22432	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	丁湾	24.2	二级	
22433	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	胡营2#2组	138.99	二级	
22434	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦九二回线桦503线路	梅园大道4#公变	71.16	一级	
22435	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	王家坪3#（杨家坪）	24.74	二级	
22436	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联二线丁62	池湾村7#（一组）	0	三级	本身不可接入
22437	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	套楼村3#（二组）	21.41	二级	
22438	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南60漳南二回线	洞坪村委会	122.21	二级	
22439	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光一回线河531	贾湖村7#	105.59	二级	
22440	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV田大联一线大57	寨湾#3台区	80.02	二级	
22441	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	张岗5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22442	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	姜沟8#（李眼）	54.88	二级	
22443	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV水清联线清56线路	土城子2#台区	69.17	二级	
22444	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金包#7台区	80.01	一级	
22445	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	新集街道5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22446	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22447	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	钟湾村11#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22448	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	赵集6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22449	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	汪庄村6#	160.73	二级	
22450	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联一线余55	铁湖三组2#	51.63	二级	
22451	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	甘河9#（龙王冲）	72.34	二级	
22452	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	官坊5#	163.29	二级	
22453	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	新观一组	0	三级	线路不可接入
22454	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	翠花铺10#	40.44	一级	
22455	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	白湾1#(煤粉厂西)（公）柱上变压器	160.99	二级	
22456	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	新庄三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22457	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	余岗三组7#（公）柱上变压器	331.23	二级	
22458	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	莫家冲4#台区	160.57	二级	
22459	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	光明村3#（公）柱上变压器	122.38	二级	
22460	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	钉丝厂生活2#（公）柱上变压器	272.45	二级	
22461	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV后金联线金54	老鸦池#1台区	9.23	二级	
22462	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	砚池河	5.98	二级	

22463	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	国拖变（公）柱上变压器	336.13	一级	
22464	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	五道埡5#（文书处）台区	40.28	二级	
22465	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	上湾七组3#	7.74	二级	
22466	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	新集10#（南湾茶场）	114.06	二级	
22467	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	欧店#8台区	136.17	二级	
22468	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	合作#8台区	82.19	一级	
22469	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV山泥联一线泥54	街西四组3#（公）柱上变压器	160	二级	
22470	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV山泥联一线泥54	花木店五组2#（公）柱上变压器	80	二级	
22471	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	柳林2#	92.99	二级	
22472	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园三回（乔74-园62）园62线路	土地局（公）80kVA柱上变	65.31	二级	
22473	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	栗林坪4#公变	0	三级	线路不可接入
22474	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	沈河六组1#（公）柱上变压器	131.53	二级	
22475	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	五里桥4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22476	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥二组2#（公）柱上变压器	80	一级	
22477	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	石孙八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22478	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	长岭4#	0	三级	线路不可接入
22479	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	何家坪15#台区	81.36	二级	
22480	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV后金联线金54	唐二河#1台区	25.53	二级	
22481	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	马套3#	0	三级	本身不可接入
22482	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	格咀4#	0	三级	线路不可接入
22483	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	杨寨1#	160	二级	
22484	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV竹林口线马59	深溪河#2台区	40.11	二级	
22485	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	吴集3#台区(后余家)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22486	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV过山线银75	锅底湖一组	0	三级	线路不可接入
22487	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	李桥一组（王城）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22488	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	何庄三组台区126027	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22489	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	丁庄村朱庄120908	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22490	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	中郭01#(肖吴家)	25.58	二级	
22491	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津6#中学	167.36	一级	
22492	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）赤55	前井2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22493	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	前进5#台区	0	三级	线路不可接入
22494	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	玄虎#9台区	80.01	一级	
22495	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	老街#6台区	34.55	二级	
22496	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	白马三组(公)柱上变压器	241.76	二级	
22497	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	崔岗村3#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22498	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	斗城6#	0	三级	线路不可接入
22499	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	蒋家坡2#	14.83	二级	
22500	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	柴店岗村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22501	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	罗家坪#3台区	47.89	二级	
22502	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	马坡10#台区(李庄路边)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22503	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	吴湾5#五组	76	二级	
22504	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西五回线西67	油厂北公变117#	25.76	二级	
22505	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	李河5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22506	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	田湾一组5#	0	三级	本身不可接入
22507	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	袁巷6组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
22508	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	洪庙七组2#(公)柱上变压器	78.66	二级	
22509	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	韩家卡11#	82.7	一级	
22510	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	碾子坪#2台区	48.41	二级	
22511	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	杨河二组2#	0	三级	线路不可接入
22512	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	邓冲五组3#	0	三级	本身不可接入
22513	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	东王岗3#	0	三级	线路不可接入
22514	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	孙坡村4#（办公室）	309.49	二级	
22515	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	孟庄1#	83.52	二级	
22516	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	刘湾2#	21.17	二级	
22517	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	大峪村6#	161.84	二级	
22518	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	云溪沟#12台区	347.96	二级	
22519	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	乌金公用3#	204.3	二级	
22520	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	熊河六组9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22521	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	八一十三组（公）柱上变压器	102.63	二级	
22522	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋十组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22523	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	堰河6#	160	二级	
22524	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	三股泉3#	82.29	一级	
22525	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何营村10#	54.11	二级	
22526	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	莲花#5台区	41.09	一级	

22527	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	水岸新城公变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22528	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV山泥联一线泥54	花木店一组2#（公）柱上变压器	35.77	二级	
22529	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武62路灯线	武镇变62路灯线东关小学2#公变	210.84	二级	
22530	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	康湾9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
22531	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里二组2#	0	三级	线路不可接入
22532	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV腊郑二回线郑63	魏岗一组#2-	133.45	二级	
22533	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	东吴13#（7队2）	26.51	二级	
22534	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹团联一线竹62	刘岗村六组10#（公）柱上变压器	40.36	二级	
22535	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	陈家河#4台区	0	三级	线路不可接入
22536	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石桥13#台区（杜家营4队）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22537	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	(86P)东元13#台区	353.97	一级	
22538	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV砖瓦厂线石61	周洼2#台区（后洼老营子）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22539	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	邓湖1#（一队）	160.78	二级	
22540	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	汉三9#（石板沟）	26.09	二级	
22541	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	原种厂11#（齐庄）	22.06	二级	
22542	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	陈庙6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22543	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV排子河线石54	宏道1#台区（大队部）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22544	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保一回线黄56	三溪沟公租房台区	331.94	二级	
22545	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	花屋脊五组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22546	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	曹湾一组7#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
22547	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	梁咀9#	8.9	二级	
22548	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李61	响水六组4#	38.64	二级	
22549	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	王城街道19#	228.48	二级	
22550	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	北街10#（JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22551	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	肖毛7#（8组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22552	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	大阳坡#7台区	5.41	二级	
22553	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	杜家庄4#	9.13	二级	
22554	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	榨溪#7台区	7.72	二级	
22555	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陈湾11#	146.23	二级	
22556	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	闫坡6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22557	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村十二组14#（公）柱上变压器	124.41	二级	
22558	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	沙店六组3#	342.73	一级	
22559	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	唐吕14#（8队2）	115.1	二级	
22560	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联一线东84	肖营9#	160.05	二级	
22561	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	必位岗村1#	0	三级	本身不可接入
22562	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	城东加油站	40.66	一级	
22563	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	亢营村5#	4.66	二级	
22564	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	龚陈村十一组	24.84	二级	
22565	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	种子公司109#	128	一级	
22566	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	庵沟村公变	81.05	一级	
22567	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	薤山配电站	10kV东薤联线薤501	高庙3#	40.23	一级	
22568	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	云盘2#台区	40.39	二级	
22569	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	老街6#	24.8	二级	
22570	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	马湾4#台区	0	三级	本身不可接入
22571	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	刘官7#3组	0	三级	本身不可接入
22572	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	檀溪十七组3#（公）	252	二级	
22573	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	张家岭#4台区	34.1	二级	
22574	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	王营村6#	55.81	二级	
22575	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	余畈六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22576	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	乔营一组东（公）柱上变压器	258.72	二级	
22577	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	于王岗村1#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22578	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	马坡13#台区（11组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22579	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	金属材料公司	136.3	一级	
22580	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	胡耳村2#二组(3#)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22581	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	马集02#	0	三级	本身不可接入
22582	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	舒庄7#（十字路）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22583	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	余咀3#（孙赵湾）	0	三级	本身不可接入
22584	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村5#	76.43	二级	
22585	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	大地花苑117#公变	200	二级	
22586	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	下张2#（上顾）	80.01	二级	
22587	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	百峰坪#1台区	27.82	二级	
22588	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	后庄3#	40.04	二级	
22589	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	荆家棚2#	48.2	二级	
22590	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王岗6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

22591	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	梁坡3、4组5#(公)柱上变压器	0	三级	本身不可接入
22592	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	综合场1#台区（综合场北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22593	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	安家岗6#台区	85.31	二级	
22594	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	谢湾4#	236.53	二级	
22595	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	王家井3#台区柱上变压器	77.86	二级	
22596	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV汉熊联一线（汉65-熊56）熊56线路	谭湾村10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22597	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	龙凤#6台区	51.89	二级	
22598	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊A55线路	熊集街道18#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22599	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	向家湾8#台区	92.03	二级	
22600	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	神龙#2台区	56.48	二级	
22601	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	黄畈一组2#	0	三级	本身不可接入
22602	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈垭线紫56	袁家垭3#（应急）	164.48	二级	
22603	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	刘寨村7#	22.94	二级	
22604	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	喻咀三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22605	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	何骆四组2-	0	三级	线路不可接入
22606	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	向家湾11#台区	30.15	二级	
22607	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	白竹园2#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22608	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	双龙寺台区新增	12.13	二级	
22609	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV姚荣联一线（姚59-荣50）姚59线路	付岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22610	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	三岔#4台区	47.76	二级	
22611	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	胡家寨5#	80	二级	
22612	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	邹家院#2台区	52.17	二级	
22613	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	古驿街道6#	114.44	二级	
22614	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	断缰#1台区	40.78	二级	
22615	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	赵畈4#	56.16	二级	
22616	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联一线油66	云湾4#公变	268.22	二级	
22617	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	杨田村6#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22618	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV百段一回线段511	西山#4台区	80.01	二级	
22619	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	倒座庙#6台区	1.2	二级	
22620	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	大竹园#4台区	0	三级	线路不可接入
22621	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	耿桥二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22622	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	陈湾7#	77.01	二级	
22623	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	班竹张家湾2#台区	40.7	二级	
22624	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	乔岗4组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
22625	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联三线苏409	岳岗1#曹庙	83.69	二级	
22626	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	三岔河#4台区	25.56	二级	
22627	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	柜门关11#	0	三级	线路不可接入
22628	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	徐寨村3#(三组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22629	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊A55线路	熊集街道20#（财政所）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22630	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲七组16#柱上变压器	34.19	二级	
22631	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	观音堂#6台区	21.85	二级	
22632	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	洪山嘴18#台区	159.7	二级	
22633	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	安乐堰6#公变	153.71	二级	
22634	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	谭营1#	0	三级	线路不可接入
22635	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	龙头五组2#公变	329.63	二级	
22636	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	曾埡四组9#（公）柱上变压器	51.1	二级	
22637	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV砖瓦厂线石61	石桥31#台区（杜贵汉门口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22638	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	当咀六组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22639	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	陈湾八组5#台区	161.6	一级	
22640	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	柴堰冲4#台区	40.66	二级	
22641	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗营村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22642	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	孟湾10#台区	0	三级	本身不可接入
22643	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥二组3#（公）柱上变压器	80	一级	
22644	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）银76线路	过山口29#	311.77	二级	
22645	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	东吴#5（五队）	16.14	二级	
22646	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	起动机产公变	96.25	二级	
22647	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	潘台13#公变	254.33	二级	
22648	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双南1#变	337.57	二级	
22649	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建一回线韩63	（86U）沙店2#	340.25	一级	
22650	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	柳树湖村5#	0	三级	本身不可接入
22651	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	镇中2#	165.21	二级	
22652	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	梅岗6#变压器	0	三级	线路不可接入
22653	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	树头四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22654	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV竹林口线马59	深溪河#4台区	80.69	二级	

22655	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	田山三组2#（公）柱上变压器	49.9	二级	
22656	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV孟镇线孟55	孟楼村11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22657	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	熊集村二组4#柱上变	7.19	二级	
22658	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	步行街3#	264.79	二级	
22659	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	简家坪#15台区	84.99	二级	
22660	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV田大联一线田57	大屋场#4台区	61.93	二级	
22661	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳二回线漳68线路	桐树店3#	37.21	二级	
22662	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	徐岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22663	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首供电所充电站（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
22664	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	东台村10#（二组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22665	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	胎坪村3#台区	72.01	二级	
22666	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	王冲8#	0.05	二级	
22667	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	前营村10#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22668	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	杨柳6#	61.49	二级	
22669	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩城联一线（韩66-城502）韩66	惠岗五组2#	160.06	一级	
22670	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联四线徐66	东村21#（公）柱上变压器	32.82	二级	
22671	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	鄢洲八组1#（公）柱上变压器	59.55	二级	
22672	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	竹园13#台区20#1号杆下	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22673	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV孟镇线孟55	孟楼村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22674	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	毕庄3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22675	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	陈家河#3台区	0	三级	线路不可接入
22676	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	李营村2#	191.59	二级	
22677	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗湾村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22678	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	欧店#5台区	97.26	二级	
22679	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	盘龙#1台区	26.28	二级	
22680	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	刘李冲4#4组	24.48	二级	
22681	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	徐窝村3#	19.88	二级	
22682	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	庄冲5#石场2	162.45	一级	
22683	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	漫云2#公变	161.19	二级	
22684	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联三线苏409	岳岗5#李岗2	168.32	二级	
22685	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	城关三组2#	261.73	二级	
22686	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）谷69线路	饲料公司小区	400.93	二级	
22687	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	姚庵四组3#（公）柱上变压器	160	一级	
22688	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	曹岗二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22689	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	何家坪10#	82.02	二级	
22690	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安60安集线	邓家咀10#	339.4	一级	
22691	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	上王庄4#	2.88	二级	
22692	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV太姚联一线（太54-姚56）姚56线路	姚岗公用9#（9组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22693	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	卢岗村4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22694	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	易岗01#(张岗)	31.07	二级	
22695	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	李冲02#(王岗)	156.71	二级	
22696	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	熊湾12#	7.3	二级	
22697	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	分水岭#4台区	35.72	二级	
22698	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	常庄1#	0	三级	线路不可接入
22699	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	茶庵2.8组5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22700	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	方湾二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22701	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	潘台17#	529.44	二级	
22702	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	石黄4#台区（4组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22703	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	小营5#（王山坡）	2.6	二级	
22704	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马头村四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22705	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	李楼雷咀50kVA	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22706	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	李楼121111	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22707	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	卓营村九组5#（公）柱上变压器	11.62	二级	
22708	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	李岗#6（2队2）	13.03	二级	
22709	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	安家岗5#台区	85.83	一级	
22710	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	东台村11#（二组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22711	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台八组3#柱上变压器	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22712	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	黄家冲10#	60	二级	
22713	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	望岗五组2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22714	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV朱莲联线朱56	大冲三组2#	72.09	二级	
22715	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	观音堂#9台区	65.95	二级	
22716	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	桃园二组2#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
22717	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	卓营九组7#（公）柱上变压器	65.55	二级	
22718	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	赵河1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

22719	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	刘家院3#(泉水岩)	75.55	二级	
22720	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	襄江3#(三组)	0	三级	线路不可接入
22721	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV竹林口线马59	阮家湾#1台区	66.65	二级	
22722	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	黄渠3#（电管站）	152.49	二级	
22723	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	重溪#1台区	114.52	二级	
22724	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	刘桥五组	4.19	二级	
22725	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	三官村4#（三官）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22726	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	三官村9#（夹河肖坡）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22727	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	湖北电器厂居民3#	0	三级	本身不可接入
22728	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	溜石	40.01	二级	
22729	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）鞍60线路	罗井2#	140	二级	
22730	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	吴集一组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22731	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	曾庙五组北	26.65	二级	
22732	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	双龙十一组2-	0	三级	线路不可接入
22733	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV团赵线团62	张营村一组9#柱上变压器	172.06	一级	
22734	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	李佬二组5#(公)柱上变压器	6.67	二级	
22735	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	泉眼7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22736	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	沮源#7台区	16.83	二级	
22737	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗南街6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22738	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联一线（石64-大56）石64线路	彪庙10#	0	三级	本身不可接入
22739	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	马庄2#台区1255041	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22740	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星 3 #六组	104.56	二级	
22741	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联三线苏409	岳岗8#八组	83.35	二级	
22742	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	竹条十字街9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
22743	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	埠口3#	139.25	二级	
22744	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陈湾5#	147.65	二级	
22745	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	金牛寺3#	22.76	二级	
22746	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	文庙路2#公变	26.38	二级	
22747	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	尹沟2#台区1262101	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22748	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西五回线西67	航空路公变104#	0	三级	本身不可接入
22749	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	和平路二中对面公变133#	320	一级	
22750	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	巩湾村9#	106.45	二级	
22751	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	敖坡村4#（尚岗）	161.39	二级	
22752	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	沉河滩4#公变	80.01	二级	
22753	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	临沮岗四组台区配变	91.56	二级	
22754	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	钟湾七组7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22755	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	东汪营村2#（村西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22756	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV吕岗线宋54	王淌五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22757	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陈湾8#	104.43	二级	
22758	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	中楼8#十字街	129.48	二级	
22759	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	张庄新村台区1208221	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22760	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	范营村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22761	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	高庄村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22762	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV砖瓦厂线石61	周洼1#台区（茶场）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22763	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	土门四组5#	80	二级	
22764	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊村5#	144.12	二级	
22765	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	三道峡#2台区	81.89	二级	
22766	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪54	牧场5#	0	三级	本身不可接入
22767	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	太山庙2#	71.75	二级	
22768	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	土门#3台区	56.48	二级	
22769	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	刘李冲2#1组	8.23	二级	
22770	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV龙潭线万58	韩公村5#（二组）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22771	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	钱徐六组台区公变	40.62	二级	
22772	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	战胜4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22773	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	王家井173#	160	一级	
22774	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	分水岭#5台区	40.22	二级	
22775	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	简家坪#14台区	0	三级	线路不可接入
22776	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	黄龙泉3#	2.17	二级	
22777	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	玉皇四组（公）柱上变压器	7.29	二级	
22778	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	居委会3组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22779	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗三组2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22780	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	梁冲村4#(二组)	11.82	二级	
22781	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	双湾四组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22782	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇郑联二线郑57	槐云一组2-	0	三级	线路不可接入

22783	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	机坊街（公）柱上变压器	262.72	二级	
22784	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔徐联二线乔63	贾洼一组（公）柱上变压器	242.7	二级	
22785	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	贾庙4#	10.16	二级	
22786	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	东坪#3台区	65.51	二级	
22787	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	（86C）东元7#台区	352.66	一级	
22788	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	邱家畈4#	77.75	二级	
22789	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九62镇直线	九集变九60丁集线华湾四组变压器	69.21	二级	
22790	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄龙沟2#	40.04	二级	
22791	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	柏营2#1组	151.55	二级	
22792	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	顺河3#柱上变压器	15.73	二级	
22793	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	易家湾4#公变	61.89	二级	
22794	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	老军山9#公变	0	三级	线路不可接入
22795	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	县沟6#公变	267.1	二级	
22796	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	薛梁四组2#（公）柱上变压器	12.29	二级	
22797	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	油房湾村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22798	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	胡岗07#(新1)	43.91	二级	
22799	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柳堰5#台区（大王营12组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22800	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	小陈营6#台区	26.94	二级	
22801	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	望佛山#1台区	77.77	二级	
22802	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武62路灯线	电信公变	334.45	一级	
22803	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	张营12#	283.27	二级	
22804	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	江营村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22805	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	胡咀七组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22806	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	姜沟1#（移民点）	16.92	二级	
22807	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	岗庙二组9#（公）柱上变压器	80	二级	
22808	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	南北街5#（公）柱上变压器	160	二级	
22809	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV田大联一线田57	大屋场#2台区	52.76	二级	
22810	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪54	吴家营3#	80	二级	
22811	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	欧店#4台区	68.35	二级	
22812	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	小左岗2#	9	二级	
22813	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22814	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	唐李沟	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22815	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	艾畈2#	8.63	二级	
22816	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	升石坪#1台区	18.29	二级	
22817	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV河西联线西61	查营村2#	52.28	一级	
22818	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	棉花站公变	83.78	二级	
22819	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	石门集4#公变	0	三级	线路不可接入
22820	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	双河6#柱上变压器	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22821	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV孟镇线孟55	孟楼村13#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22822	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	八庙三组2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22823	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	九里岗8#公变	52.65	二级	
22824	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	张柏岗6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22825	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	刘河村3#（公）柱上变压器	21.94	二级	
22826	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	长里岗五组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22827	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	七里冲6#	62.78	二级	
22828	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	李湾2#（公）柱上变压器	83.2	二级	
22829	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南60漳南二回线	龙王潭公变	0	三级	本身不可接入
22830	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	王营村1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22831	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV孟镇线孟55	公变10#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22832	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	供电所#11-2台区	259.9	二级	
22833	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	公用12#-1	163.72	二级	
22834	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	刘畈办公室3#	74.92	二级	
22835	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV幸福线莲57	公用变1#	342.71	一级	
22836	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV县府街线谷68线路	大华安公变2#	255.76	二级	
22837	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	前营一组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22838	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金桥沟#12台区	25.91	二级	
22839	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	云台四组2#	0	三级	本身不可接入
22840	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	田山开发区（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
22841	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	白集15#7组	71.22	二级	
22842	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	路庄2#	13.84	二级	
22843	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	曾岗六组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
22844	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	刘台3#	200.59	一级	
22845	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	邹湾三四组3#台区	13.96	二级	
22846	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	赵岗7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

22847	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	张家竹园村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22848	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	古城营3#	0	三级	本身不可接入
22849	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	邓店村前店二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22850	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区9#（周庄路口）	289.28	一级	
22851	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	付家寨3#	71.08	二级	
22852	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村12#	73.84	二级	
22853	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	谭庄一组3#（公）柱上变压器	90.74	二级	
22854	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	闫庄村1#（闫庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22855	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	春芳营村七组9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
22856	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	设计院2#（公）柱上变压器	332.08	二级	
22857	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	黄楼四组3#	0	三级	线路不可接入
22858	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	前坪#9台区	96.87	二级	
22859	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	刘猴一组	2.66	二级	
22860	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	师范#9台区	168.71	二级	
22861	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	两峪#7台区	115.59	二级	
22862	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石桥9#台区（老会超市门口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22863	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	汉江9#	258.87	二级	
22864	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	观音沟5#公变	80.36	一级	
22865	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	水坑4#	7.34	二级	
22866	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	彭梁12#（2组）	12.55	二级	
22867	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	下川4#7组	36.3	二级	
22868	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	赵家山#3台区	70.6	二级	
22869	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	新工行台区	275.82	一级	
22870	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	陈店街道1#	0	三级	线路不可接入
22871	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV朝龙联线田55分支线	百峰坪#5台区	80.01	二级	
22872	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	邹湾三组2#台区	39.23	二级	
22873	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	北张庄4#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22874	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	申坪#3台区	45.63	二级	
22875	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	陡沟河1#	0	三级	本身不可接入
22876	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	土地岭1#	0	三级	线路不可接入
22877	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	路	肖营3#	301.51	二级	
22878	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	方寨村1#（一组）	47.96	二级	
22879	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	小陈营4#	0	三级	本身不可接入
22880	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	柜门2#	0	三级	线路不可接入
22881	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	黄龙沟4#	40.02	二级	
22882	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	徐窝村1#	27.66	二级	
22883	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	冯楼二组3#	0	三级	本身不可接入
22884	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV砖瓦厂线石61	竹园8#台区（杨洼）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22885	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	代碑6#	200.02	二级	
22886	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畈一组2#	79.98	二级	
22887	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	天子坪#6台区	80	二级	
22888	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	闫湾6#	80.74	二级	
22889	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	龙窝东2#（鹿头）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22890	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	三管石#3台区	40.08	二级	
22891	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	口泉2组3#	70.8	二级	
22892	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	檀树湾4#	83.82	二级	
22893	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	汪洲1#	131.6	二级	
22894	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	工商局家属院	48.61	一级	
22895	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	耿坡08#（7组）	44.12	二级	
22896	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV县府街线谷68线路	工行工变2#	259.18	二级	
22897	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	赵咀三组3#	51.34	二级	
22898	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹团联一线竹62	刘岗村二组8#（公）柱上变压器	59.63	二级	
22899	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	九里川#6台区	80.45	二级	
22900	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	朱楼1#	0	三级	线路不可接入
22901	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV张坡线黄64	富庄移民01#	91.31	二级	
22902	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	安庄村2#（养殖场）	19.34	二级	
22903	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	古桥村二组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22904	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	郭湾村1#	60.34	二级	
22905	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	龙坪#1台区	80.1	一级	
22906	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	池岗2#	46.07	二级	
22907	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	池岗6#	0	三级	本身不可接入
22908	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保三回线黄66	科委#19台区	0	三级	线路不可接入
22909	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV官沟线张57	李营村5#	103.57	二级	
22910	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	蔡西村21#（郭庄路口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

22911	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	腊树园变电站	10kV腊树线腊703	木渠二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22912	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV白楚一回线楚70	白庙四组2#	250.4	二级	
22913	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	罗湾二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22914	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	大张营村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22915	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏油联线魏545	云湾村11#	205.44	二级	
22916	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	岳畈五组1#	0	三级	线路不可接入
22917	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	新集村4#台区4组(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22918	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	白云四组3#（公）柱上变压器	160	二级	
22919	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	街西居民1#（公）柱上变压器	236.17	二级	
22920	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	方冲6#4组	0	三级	本身不可接入
22921	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	卧龙苑4#柱上变压器	160	二级	
22922	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	金方圆生活（户表）柱上变压器	254.81	二级	
22923	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	斗城二组台区	101.78	二级	
22924	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	李沟三组5#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
22925	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV长庄联线三道河分支南63线路	剪子沟7组2#太空山	81.2	二级	
22926	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	财校公变	17.75	一级	
22927	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	申家营5#	2.2	二级	
22928	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	李岗#2（2队）	40.02	二级	
22929	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	过山口6#	209.88	一级	
22930	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	杜湾村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22931	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	苏家寨#2台区	48.84	二级	
22932	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	翠花铺7#	66.77	二级	
22933	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	邓林村一组2#	83.1	二级	
22934	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	原种场三组2#-	80.09	二级	
22935	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	鹿钱路七组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22936	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	新街六组4#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
22937	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	电影公司台区	31.17	二级	
22938	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保三回线黄66	审计局#8-2台区	0	三级	线路不可接入
22939	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	柴园#1台区	80.43	二级	
22940	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	温岗05#(5组张庄)	110.05	二级	
22941	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗营村10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22942	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场刘湾4#	27.5	二级	
22943	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	雨坛四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22944	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	赵冲二组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
22945	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	熊绎中学#36-2台区	321.78	二级	
22946	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	漫云安置点	69.02	二级	
22947	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	乔庄4#	40	二级	
22948	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	张佰岗2#（实验站）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22949	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	孙李庄1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22950	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	梓栎变电站	10kV梓曾联线梓507线路	王花园三组2#变压器	338.68	一级	
22951	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	便河广场	25.59	一级	
22952	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	羊胡岗4#	94.59	二级	
22953	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	后薛01#(2组)	19.84	二级	
22954	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	三中队移民03#	18.39	二级	
22955	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	水利工程公司公变86#	160	一级	
22956	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	北水河#1台区	78.94	二级	
22957	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百一回线歇60	歇马街#4台区	354.32	一级	
22958	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	堰坪#2台区	17.19	二级	
22959	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	段家湾#13-2台区	343.5	二级	
22960	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	张巷#5（刘半坡）	0	三级	本身不可接入
22961	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	田湾05#(刘岗)	0	三级	本身不可接入
22962	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV店垭街线店56	店垭街#2台区	321.42	二级	
22963	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	李庄村5#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22964	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	官堰村4#四组(1#)	60.17	二级	
22965	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV洞河线桥61	堰垭#5台区	81.01	一级	
22966	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	南垭#6台区	51.46	二级	
22967	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	麻城河4#	21.88	二级	
22968	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	杨山3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22969	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	秦集2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22970	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	陈家湾#3台区	80.31	一级	
22971	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	莲花堰6#台区	84.53	二级	
22972	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	盘龙#5台区	64.05	二级	
22973	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安60安集线	邓家嘴7#台区	284.68	一级	
22974	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	潼口1#公变	0.6	二级	

22975	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	果园场	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22976	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联一线（德413-柳512）德413线路	苏家盘9#	204.74	二级	
22977	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	舒庙1组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22978	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	台子岗十组3#	65.59	二级	
22979	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	化工实验厂（公）柱上变压器	262.31	二级	
22980	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	天子坪#10台区	80.02	二级	
22981	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	加岗9#台区（加岗西3组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22982	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	纸管厂2#（公）柱上变压器	268.21	二级	
22983	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	周营四组7#（公）柱上变压器	27.27	二级	
22984	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	路	北河供电所	204.75	二级	
22985	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	耿坡02#(庙湾)	81.12	二级	
22986	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	闫徐2#（大黄家）	80.01	二级	
22987	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	老县城2#	75.37	二级	
22988	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	陈店四组	0	三级	线路不可接入
22989	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	艾家沟11#	45.07	二级	
22990	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何营村11#	70.31	二级	
22991	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	李文成9#	0	三级	本身不可接入
22992	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	南王5#	41.64	二级	
22993	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	桑园7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22994	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	三里桥21#	265.71	二级	
22995	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV腊郑二回线郑63	魏岗五组2-	10.93	二级	
22996	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	赵湾村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
22997	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV洛洛线薛58	张家沟2#公变	0	三级	本身不可接入
22998	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	谭庄一组5#（公）柱上变压器	150.28	二级	
22999	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	方集三组变压器	0	三级	线路不可接入
23000	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦九二回线桦503线路	梅园大道2#变压器	159.32	二级	
23001	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	茶安村7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23002	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	杨林4#	57.73	二级	
23003	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	南沟2#公变	16.02	二级	
23004	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	雷坪街道公变	21.5	二级	
23005	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	一桥头	275.72	一级	
23006	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	方集一组变压器	0	三级	线路不可接入
23007	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	李家院4#	0	三级	线路不可接入
23008	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	杨庄5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23009	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	琚湾变电站	10kV武琚联三线（武55-琚54）琚54	程岗村4#(毛洼)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23010	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	何冲1#变压器	0	三级	线路不可接入
23011	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	百福头村(聂家坪)	79.59	二级	
23012	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	白玉大坪	0	三级	线路不可接入
23013	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	姜店村1#(高庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23014	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	孟子坪1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23015	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	前营村6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23016	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	邓冲六组	82.59	一级	
23017	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	资山一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23018	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	廖河村3#三组	138.69	二级	
23019	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	黄洼村4#	48.33	二级	
23020	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	杜岗三组	131.18	二级	
23021	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	易家山根台区配变	36.43	二级	
23022	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	汪庄村4#	51.29	二级	
23023	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	邮政局1#公变	163.66	二级	
23024	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	工行(公)柱上变压器	415.84	二级	
23025	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	襄阳大酒楼2#（公）柱上变压器	252	二级	
23026	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV长乐线双61	长乐六组3#	0	三级	线路不可接入
23027	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	郭峪5#	80.77	二级	
23028	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	高楼6#	26.41	二级	
23029	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	云台二组5#	5.22	二级	
23030	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	刘猴一组4#	81.05	二级	
23031	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV大湾线田56	天鹅#6台区	69.86	二级	
23032	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	涨潮铺4#	81.59	二级	
23033	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	紫阳#6台区	62.34	二级	
23034	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联一线东84	刘店5#郭寨	90.09	二级	
23035	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙吉联一线沙50	刘庄村委会	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23036	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	红岗4#台区	81.49	二级	
23037	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	格兰#7台区	161.39	二级	
23038	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	刘畈11#	41.33	二级	

23039	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	当铺11#	138.31	二级	
23040	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	付湾9#	83.47	二级	
23041	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	董楼七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23042	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	杜湾一组	160	二级	
23043	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	董楼五组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23044	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	苏家店9#	0	三级	本身不可接入
23045	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV生活区线东61线路	东坪8#	160.72	二级	
23046	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾五组4#	48.18	二级	
23047	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西五回线西67	航空路铁十一局三公司公变237#	320	二级	
23048	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	董营12#	135.16	二级	
23049	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV腊郑二回线郑63	魏岗村办#2-	151.63	二级	
23050	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	湖河西街2#（高庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23051	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	黄渠4#（烤烟4#）	128.37	二级	
23052	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	曾家堰#3台区	48.29	二级	
23053	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	苏家店5#	2.38	二级	
23054	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	邓家院6#	80.01	一级	
23055	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	舒向湾七组1#	50.46	二级	
23056	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	畜牧场5#汤畈	323.25	一级	
23057	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	胡湾9#	79.94	二级	
23058	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	生资公司2#公变	255.12	一级	
23059	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联一线（石64-大56）大56线路	方湾6#	163.73	一级	
23060	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	钟岗八组1#	19.1	二级	
23061	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	杜岗七组1#	62.28	二级	
23062	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	江坡村1#	40.82	二级	
23063	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）鞍60线路	四棵树2#	81.05	二级	
23064	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道A线太56	印刷厂柱上变压器	332.23	一级	
23065	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	鑫利达公变	265.03	一级	
23066	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	印染2#（公）柱上变压器	271.28	二级	
23067	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	金漳大道1#	27.41	二级	
23068	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	天鹅池3#	40.46	一级	
23069	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	古乐寺6#	80.24	二级	
23070	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	鸭子湖6#	30.06	二级	
23071	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	白峪沟2#	0	三级	线路不可接入
23072	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	梅岗7#（公）变压器	0	三级	线路不可接入
23073	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	马道岗6#台区	57.91	二级	
23074	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	后岗2#泵站	160.01	二级	
23075	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	周营一组3#（公）柱上变压器	40	二级	
23076	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	石湾5#（公）柱上变压器	76.98	二级	
23077	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	汪营村五组5#	54.33	二级	
23078	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	王坑7#	82.11	二级	
23079	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	三合班5#	41.86	二级	
23080	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	红马庙配电站	10kV马家沟线红501线路	箭弓垭2#	80.07	一级	
23081	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV新河线楚66	民主村6#七、八组(1#)	21.16	二级	
23082	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	刘庄二组6#（公）柱上变压器	160	二级	
23083	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	赵冲五组2#（公）柱上变压器	29.08	二级	
23084	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	茶庵10#	158.18	二级	
23085	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	田河14#	63	二级	
23086	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	田河15#	80.36	二级	
23087	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	田河13#	0	三级	本身不可接入
23088	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	柏果树1#	196.14	二级	
23089	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	卓营村十组2#（公）柱上变压器	65.2	二级	
23090	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	甘溪3#柱上变	37.37	二级	
23091	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	茶庵村五组3#	0	三级	线路不可接入
23092	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	洪庙八组公变	0	三级	本身不可接入
23093	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	鄢洲三组公变	27.31	二级	
23094	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联二线徐56	陈寨村4#(四组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23095	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	白沙岗2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23096	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	下湾1#公变	40.02	二级	
23097	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场杨岗	80	二级	
23098	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）枣70	龙联物业公司	265.2	一级	
23099	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	姚湾村一组1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23100	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	王家河1#台区配变	61.58	二级	
23101	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	杨集二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23102	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集二组	21.35	二级	

23103	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	陈家集4#台区	34.62	二级	
23104	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	新星六组	116.8	二级	
23105	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	新街七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23106	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	刘猴街道4#	0	三级	线路不可接入
23107	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广三回线广75	定中街5#（公）	269.45	二级	
23108	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	立业中路（公）	256.46	二级	
23109	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	云台二组3#	19.25	二级	
23110	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	云台三组2#	68.34	二级	
23111	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联线董54	云台二组4#	9.92	二级	
23112	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线B璞60	郭安六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23113	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	兴隆寺5#	4.07	二级	
23114	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	泰山5#	221.76	二级	
23115	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	兴隆寺6#	0	三级	本身不可接入
23116	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	姜店村5#（扶贫）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23117	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	荣光1#（东大高庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23118	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	老君台15#（应急）	309	二级	
23119	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	柏果垭3#	80.19	二级	
23120	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	鲍湾10#	80.59	二级	
23121	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	所用变	0	三级	线路不可接入
23122	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	黄营10号	80.76	一级	
23123	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	格兰#8台区	80.89	二级	
23124	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	神龙#13台区	160.51	二级	
23125	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畝六组1#	293.63	二级	
23126	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	东湾7#	11.25	二级	
23127	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV红石亮线银52	红石亮5#	301.62	二级	
23128	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	白云五组3#（公）柱上变压器	320	一级	
23129	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	土门#8-1台区	166.35	二级	
23130	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	土门#3-1台区	24.24	二级	
23131	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	姜湾村5#（六组）	0	三级	本身不可接入
23132	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	辛店岗6#	13.34	二级	
23133	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	辛庙村13#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23134	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畝线庙63	王家嘴7#	116.42	二级	
23135	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾四组4#	11.83	二级	
23136	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV发展一回线水65线路	马家洲五组2#台区	0	三级	线路不可接入
23137	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	杨庄3#（铁庙）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23138	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	高碑#3台区	18.4	二级	
23139	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	肖湾二组（清潭）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23140	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	寺坪街#2台区	0	三级	线路不可接入
23141	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	田冲5#四组2	40.02	一级	
23142	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	崔营1#	0	三级	线路不可接入
23143	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	断层沟1#（三五组）	32.56	二级	
23144	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	高楼5#	16	二级	
23145	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	汤岗3#（汤岗村）	0	三级	本身不可接入
23146	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	金寨12#	0	三级	本身不可接入
23147	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东59雨淋台二回线	东巩十字街3#	163.36	二级	
23148	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联三线陶59	挡华五组（公）柱上变压器	47.08	二级	
23149	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV春彭联一线彭61	王寨7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23150	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	惠湾新庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23151	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	汪营村4#(路边)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23152	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	汪营村6#(西汪营)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23153	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	马道岗8#台区	27.65	二级	
23154	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	龚河六组1#	0	三级	本身不可接入
23155	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	熊岗7#	188.66	二级	
23156	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	龚河四组1#	131.93	二级	
23157	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	东湾6#	80.12	二级	
23158	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	龚河五组1#	103.03	二级	
23159	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	钟岗一组1#	16.88	二级	
23160	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	熊岗6#	81.86	二级	
23161	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	邵楼7#	62.64	二级	
23162	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV塔园线沈61	坡寨子2#	40.55	一级	
23163	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV闻畝线（B闻59-A闻57）B闻59线路	田河10#	71.29	二级	
23164	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	古山4#	69.44	二级	
23165	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	李湖村3#(孙庄)	25.41	二级	
23166	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	马家湾2#	40.61	一级	

23167	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	光化办门口公变41#	252	一级	
23168	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	孟湾7#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
23169	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	黄集三组东	111.68	二级	
23170	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	大屋场2#	0	三级	线路不可接入
23171	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	张篷5#	118.28	二级	
23172	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	秦嘴8#二组	92.52	二级	
23173	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	黄庄村二组4#（公）柱上变压器	12.04	二级	
23174	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	新集村七组5#	0	三级	线路不可接入
23175	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱岗高庄3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23176	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV谷丰路线汾78线路	皮家洼8#	334.13	二级	
23177	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	胡湾11#	160.99	二级	
23178	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津政府公变	253.57	一级	
23179	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	龙峪沟3#	160.04	二级	
23180	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	关庙集1组1#	18.12	二级	
23181	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	茨湾5#	17.04	二级	
23182	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	柳铺6#	40.45	二级	
23183	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	高河清5#（漕坊）	171.4	二级	
23184	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	代碑9#	143.18	二级	
23185	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	榆树岭一组	83.79	二级	
23186	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	马岗村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23187	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	武马岗6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23188	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	双堰1#	165.5	二级	
23189	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	红树木沟4#	0	三级	本身不可接入
23190	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	苏坡2#	0	三级	线路不可接入
23191	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	羊五#1台区	65.99	二级	
23192	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武坡五组1#公变	132.8	二级	
23193	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	安山3#	40.99	二级	
23194	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	刘管冲村四组1#	41.94	一级	
23195	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	店子河三组公变	40.35	二级	
23196	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡家营2#	186.2	二级	
23197	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东61矿务局线	王家畈2组台区	86.35	二级	
23198	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	赵店3#公变	41.84	一级	
23199	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	陡沟河6#台区	0	三级	本身不可接入
23200	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	陈湾九组变压器	0	三级	线路不可接入
23201	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	沙店五组李家巷	343.5	一级	
23202	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	王湾五组3#	165.36	一级	
23203	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	杨庄4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23204	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	贾庙1#	50.31	二级	
23205	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	新店二、五组	75.2	二级	
23206	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	平林村一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23207	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	龚庄1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23208	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	汪庄村5#	134.98	二级	
23209	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV毛河线梁59	陈岗7组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23210	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	朱坡村	285.1	二级	
23211	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	榆树岭5#	130.12	二级	
23212	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李59	观音九组	0	三级	线路不可接入
23213	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	彭湾3#（旧）	64.96	二级	
23214	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	长岗2#台区	84.62	二级	
23215	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	望家冲2#台区	40.05	二级	
23216	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	刘山变压器	38.43	二级	
23217	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	张湾村1#（魏湾）公变	0	三级	线路不可接入
23218	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	新集村三组4#	0	三级	线路不可接入
23219	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV安刘联线刘56线路	桂花树5#台区	49.63	二级	
23220	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	宋家湾#9台区	81.79	一级	
23221	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	井湾村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23222	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	王集10#	80.12	二级	
23223	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV谷丰路线汾78线路	中天兰庭	647.86	二级	
23224	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	杜河村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23225	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	左庙5#（应急）	40.04	二级	
23226	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	老范9#	33.23	二级	
23227	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	轩庄八组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23228	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	莫营村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23229	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	新庄3#	0	三级	线路不可接入
23230	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	崔当8#（六组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

23231	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	小王庄学校东	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23232	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	兴隆寺7#	19.71	二级	
23233	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	梅畈三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23234	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	史畈村10#	80.1	二级	
23235	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	王家洼八组2#（公）柱上变压器	40	二级	
23236	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	甘家庄5#	100.34	二级	
23237	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV水星台线银64	锅底湖9#	144.87	二级	
23238	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联一线（石64-大56）大56线路	施湾4#	164.76	一级	
23239	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23240	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	薤山配电站	10kV东薤联线薤501	高庙8#	160.5	一级	
23241	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	拾河一组台区1260251	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23242	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	张东5#（公）柱上变压器	12.53	二级	
23243	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	大东门3#	343.04	二级	
23244	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	竹园8#	160.26	二级	
23245	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	羊胡岗7#	154.2	二级	
23246	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV红石亮线银52	红石亮6#	321.16	二级	
23247	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	望粮山#10台区	80.53	二级	
23248	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	韩岗2#（万岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23249	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	王岗5#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
23250	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV孟镇线孟55	孟楼公用变5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23251	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广一回线清54	土蓄产外贸公司（公）柱上变压器	205.41	二级	
23252	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	原种厂2#（二队）	64.05	二级	
23253	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	长坪派出所台区	174.24	一级	
23254	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	溪峪#2台区	44.65	二级	
23255	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	峡口#2台区	14.4	二级	
23256	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	梁冲村2#（五组）	0	三级	本身不可接入
23257	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	东汪营村1#（办公室）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23258	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	（86D）东元6#台区	347.46	一级	
23259	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	农场1#	94.04	二级	
23260	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	王楼#1（南岗）	83.38	二级	
23261	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	王家营1#	259.75	二级	
23262	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	潼口5#（公）柱上变压器	7.01	二级	
23263	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾19#	25.19	二级	
23264	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	何湾6#	0	三级	本身不可接入
23265	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾18#	97.74	二级	
23266	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄湾线流58	黄湾二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23267	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	襄郢9#（张庄2#）（已拆除，待退役）	0	三级	本身不可接入
23268	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	小沟6#	80	二级	
23269	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV天马联一线马57	荆南名苑小区台区	328.04	二级	
23270	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	张蓬4#	162.68	二级	
23271	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	车河街道7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23272	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	茶庵村二组2#柱上变压器	0	三级	线路不可接入
23273	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	茶庵村四组6#	0	三级	线路不可接入
23274	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	农科所4#	209.61	一级	
23275	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	彭家岭6#	165.12	一级	
23276	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	殷畈9#	164.94	一级	
23277	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	洪山嘴15#	140.23	二级	
23278	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾村一组中	0	三级	线路不可接入
23279	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	孙家沟4#	0	三级	线路不可接入
23280	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	安坪3#	80.3	二级	
23281	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	当铺9#	130.31	二级	
23282	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	刘湾一组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23283	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	马家营6#台区	81.43	二级	
23284	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	柳铺5#	19.74	二级	
23285	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	裴家桥6#	40.05	一级	
23286	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	任岗	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23287	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	当铺1#	151.91	二级	
23288	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	张营7#台区（养老院）	97.88	二级	
23289	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	十五里店公变	125.58	二级	
23290	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	刘管冲村三组3#	0	三级	本身不可接入
23291	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	汪营村一二组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
23292	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	汪营村五组3#	83.33	二级	
23293	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	姚岗二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23294	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	肖畈1#变压器	0	三级	线路不可接入

23295	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	湘冲3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23296	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	吴集七组变压器	162.23	一级	
23297	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	雷家营4#台区	8.97	二级	
23298	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	李志方村2#（村东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23299	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	文家垭村3#(乱泥冲)	135	二级	
23300	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	贺岗2#	1.31	二级	
23301	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	茶棚十组	195.15	二级	
23302	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	后营村4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23303	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	伍河八组	80	二级	
23304	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	木桥2#变压器	80.3	二级	
23305	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	杨集四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23306	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	中股岭1#	161.45	二级	
23307	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联三线皇63	潘河二三组	7.3	二级	
23308	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	长岗6#砖厂	47.03	二级	
23309	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	蔡营7#	55.41	二级	
23310	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何营村7#	1.31	二级	
23311	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	朱坡一组	321.01	二级	
23312	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	畜牧场9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23313	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV板新联线新59	白鹤四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23314	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	七里岗六组2#	249.98	二级	
23315	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花60花庄线	花庄林业检查站台区	328.07	一级	
23316	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳二回线漳68线路	丁兰大道1#	40.1	二级	
23317	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	太山庙三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23318	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	光彩4#	506.64	一级	
23319	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	陈家楼6#	32.57	二级	
23320	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	钟岗三组2#	59.46	二级	
23321	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	韩家卡2#	136.38	二级	
23322	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾筑联二线汾66线路	谷城一中	327.32	一级	
23323	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	一小1#公变	339.99	一级	
23324	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾筑联二线汾66线路	泰山庙10#	336.85	一级	
23325	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	林岗村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23326	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	两峪#16台区	161.36	二级	
23327	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天朝一回线天515	两峪#17台区	322.35	二级	
23328	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	沮源#9台区	140.96	二级	
23329	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	莲花#6台区	45.06	二级	
23330	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV三道岭线赵57	新庄4#	17.68	二级	
23331	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	齐家岗安置点公变	67.39	二级	
23332	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	中楼13#六组	160.16	二级	
23333	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里一组4#	0	三级	线路不可接入
23334	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	隆中一组5#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
23335	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV谷丰路线汾78线路	皮家洼9#	521.19	二级	
23336	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武珞联一线（武60-珞57）武60	曹冲村10#（六组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23337	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	中心4#(JD)吴店	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23338	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	观音坪2#	83.69	一级	
23339	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	南浴沟村4#（丁家坡）	39.35	二级	
23340	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	张集村17#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23341	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	贾庙9#	86.6	二级	
23342	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	庙子头4#	83.96	二级	
23343	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	贾庙7#	163.88	二级	
23344	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	刘畝10#	161	二级	
23345	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百一回线歇60	歇马街#8台区	332.87	一级	
23346	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百二回线歇56	后园#7台区	82.4	二级	
23347	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	秦嘴11#三组2	12.43	二级	
23348	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	联合村6#	2.56	二级	
23349	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	陶巷3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23350	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	九龙社区2#公变	323.4	一级	
23351	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	龙湾4#	276.56	二级	
23352	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV后金联线金54	唐二河#2台区	50.61	二级	
23353	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	王集4#	40.29	二级	
23354	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金桥沟#3台区	82.33	一级	
23355	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保58	康复桥#17台区	275.9	二级	
23356	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	马家湾2#	40.02	二级	
23357	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	梅花#2台区	73.28	二级	
23358	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	中厂#2台区	30	二级	

23359	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	唐湾一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23360	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	望粮山#5台区	58.97	二级	
23361	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	刘坪7#公变	43.48	二级	
23362	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	彭庄3#三组	80	一级	
23363	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	张咀村4#	43.17	二级	
23364	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	张楼村4#(四组)	55.99	二级	
23365	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	裴桥7#	0	三级	本身不可接入
23366	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	谢湾21#	99.29	二级	
23367	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	将军山7#	56.82	二级	
23368	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	皮家坡#6台区	80.77	二级	
23369	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	周湾1#	138.73	二级	
23370	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	彭家河5#	53.26	二级	
23371	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹团联一线竹62	大李营村十一组8#	0	三级	本身不可接入
23372	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	黄畈6#	80	二级	
23373	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	班竹坪5#台区	45.71	二级	
23374	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	下新店6#	64.84	二级	
23375	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	柴家庙一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23376	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	茶庵村六组5#柱上变压器	0	三级	线路不可接入
23377	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	彭家岭8#	161.35	一级	
23378	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	彭家岭7#	65.54	二级	
23379	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	大柳树6#	0	三级	线路不可接入
23380	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	黄家坪7#	80.17	一级	
23381	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV赵59腰平线	油坊7#	11.22	二级	
23382	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV三道岭线赵57	油坊8#	40.57	二级	
23383	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	黄畈8#	83.42	一级	
23384	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	唐洲4#	42.1	二级	
23385	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	汪营村2#(陈庄)	64.12	二级	
23386	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	裴家桥7#	5.64	二级	
23387	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	唐洲3#	144.56	二级	
23388	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	胡湾12#	163.25	二级	
23389	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	张庄4#	0	三级	线路不可接入
23390	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	涂家巷七组（公）柱上变压器	160	二级	
23391	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV朝龙联线朝611	百庙#3台区	80.49	二级	
23392	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣建一回线枣56	公安局家属院（建设路）	169.44	一级	
23393	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV天朝一回线朝512	胡家台#3台区	83.84	二级	
23394	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村1#	61.85	二级	
23395	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	董家台3#公变	55.58	二级	
23396	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	马台7#	82.15	二级	
23397	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	魏湾三组公变	0	三级	本身不可接入
23398	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	县委公变	272.98	二级	
23399	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	熊集街道10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23400	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	古村公变	0	三级	线路不可接入
23401	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	（55J）静湾小区台区	255.43	一级	
23402	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	楼子1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23403	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	杨集二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23404	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	临沮岗一组	103.43	二级	
23405	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	刘湾6#	1.04	二级	
23406	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	井湾六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23407	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏高联一线魏543	台子湾六组2#（公）	169.07	二级	
23408	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	尤河五组2#100（公）柱上变压器	80	二级	
23409	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川20#	81.72	一级	
23410	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	南洲村26#（一组）	80.32	二级	
23411	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	体育场2#	258.42	一级	
23412	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园二回园67	王寨三组（公）柱上变压器	281.42	二级	
23413	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百马联线（百55-马55）百55线路	胡家店#4台区	25.94	二级	
23414	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	毛家河#3台区	80.9	二级	
23415	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	二郎庙2#	0	三级	线路不可接入
23416	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	小沟8#	80	二级	
23417	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV朱莲联线莲64	廖河社区1#	163.34	二级	
23418	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	付湾11#	168.14	二级	
23419	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	牛王庙8#	0	三级	本身不可接入
23420	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	双阳桥6#	161.64	二级	
23421	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	李坡3#	0	三级	线路不可接入
23422	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	薛刘01#(薛刘村)	54.27	二级	

23423	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	土地岭2#	0	三级	线路不可接入
23424	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	九里川#4台区	131.64	二级	
23425	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	新店三、四组2#(王城)	70.6	二级	
23426	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	宋营村5#	100.69	二级	
23427	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联二线谷63线路	太平坊6#	256.13	二级	
23428	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	唐吕3#(唐吕村)	80.35	二级	
23429	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	童湾1#	0	三级	线路不可接入
23430	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	桦栎变电站	10kV桦曾联线桦507线路	曾庄村部2#台区	25.98	二级	
23431	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	路	红星32#	267.28	一级	
23432	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	古桥四组6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23433	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	龚河一组1#	16.28	二级	
23434	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线(闻55-鞍59)闻55线路	咎家铺6#	86.09	二级	
23435	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	清河二组4#(公)柱上变压器	19.51	二级	
23436	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	柒园#3台区	79.83	二级	
23437	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线(盛65-艾501)艾501线路	财庙5#	49.39	二级	
23438	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳一回线水50线路	廖店三组2#变压器	150.25	二级	
23439	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	埝沟3#公变	4.94	二级	
23440	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	闻畈五组3#(公)柱上变压器	2.31	二级	
23441	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	枣园村七组8#(公)柱上变压器	80.03	一级	
23442	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线(冷59-沈55)冷59线路	汉江10#	163.37	二级	
23443	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	王坑8#	81.01	二级	
23444	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集04#(兽医站)	255.37	一级	
23445	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埝子口线紫55	铜锣观3#	38.93	二级	
23446	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线(庙55-陶55)陶55线路	石井冲8#	80.03	二级	
23447	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山五组1#	24.84	二级	
23448	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线(B闻59-A闻57)B闻59线路	黄堰8#	80.13	二级	
23449	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	张王岗村二组8#(公)柱上变压器	0	三级	线路不可接入
23450	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线(B闻59-A闻57)B闻59线路	堰河7#	80.21	二级	
23451	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	郭岗四组(公)柱上变压器	102.38	二级	
23452	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	雷家牌坊村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23453	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	洞山寺6#台区	53.71	二级	
23454	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	下磨石3#	81.44	二级	
23455	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	洛河北5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23456	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园二回线园47	前进小学2#(公)柱上变压器	167.3	二级	
23457	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	高坪3#公变	40.39	二级	
23458	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	甘河5#	89.02	二级	
23459	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	双柏树2#台区	82.51	二级	
23460	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	鱼泉河二号台区	0	三级	线路不可接入
23461	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	李楼一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23462	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集十组	0	三级	线路不可接入
23463	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	白马山7#变压器	53.54	二级	
23464	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	(Q)杉树林公用1#	132.86	二级	
23465	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	柳树坪2#	0	三级	线路不可接入
23466	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线(唐56-汉61)唐56	罗畈十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23467	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	宋庄村1#(宋庄)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23468	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埝子口线紫55	埝子口1#	229.21	二级	
23469	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	砖瓦厂	254.24	一级	
23470	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	史岗村三组	74.03	二级	
23471	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线(唐56-汉61)唐56	罗畈六组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23472	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	刘楼村何庄	114.37	二级	
23473	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	李档街道3#	108.02	二级	
23474	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	红星七组	0	三级	线路不可接入
23475	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	曹岗八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23476	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	石桥头一组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23477	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	申家营7#	10.98	二级	
23478	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	中楼9#小桥湾2	162.99	二级	
23479	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	红星38#	334.02	二级	
23480	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广一回线清54	专百货3#(公)柱上变压器	263.54	二级	
23481	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联二线董60	黄金二组3#	0	三级	本身不可接入
23482	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	洪岗二组4#	257.29	二级	
23483	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	洪岗二组3#	143.2	二级	
23484	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	杨坡10#	135.15	二级	
23485	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	二房营6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23486	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	简庄二组台区125705-100kVA	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

23487	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	大峪12#	81.85	二级	
23488	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	刘家营9#	67.77	二级	
23489	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	大户杨6#台区(河里吴十字路)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23490	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	龚河二组2#	80.05	二级	
23491	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联一线皇62	孔湾街道公变11#	0	三级	线路不可接入
23492	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联一线皇62	孔湾社区	0	三级	线路不可接入
23493	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	雷祖殿15#	333.01	二级	
23494	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	付湾10#	310.9	二级	
23495	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾一组3#	34.08	二级	
23496	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	龙潭2#	160.22	二级	
23497	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	贾庙8#	155.91	二级	
23498	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥五组2#（公）柱上变压器	160	一级	
23499	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	冷岗12#	219.36	二级	
23500	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	二桥#14-3台区	177.09	二级	
23501	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	龙畈3#	72.52	二级	
23502	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV珍珠线新60	范湾七组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23503	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	老范2#（曹沟）	99.45	二级	
23504	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	方营村6#	80	二级	
23505	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	法院门口公变79#	200	一级	
23506	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	中医院24#	504	一级	
23507	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何岗村5#	80.8	二级	
23508	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	杨家岭#3台区	10.82	二级	
23509	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	三官村3#（王坡）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23510	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	公路段#4台区	166.02	二级	
23511	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	加岗7#台区（车家）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23512	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	尹集六组2#（公）柱上变压器	60.2	二级	
23513	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	田冲3#三组	83.17	一级	
23514	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	张寨7#	0	三级	线路不可接入
23515	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	白马一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23516	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	龙李二组台区配变	52.67	二级	
23517	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	文老3#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
23518	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	涂巷四组2#台区	160	二级	
23519	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	黄洼村6#	80.33	二级	
23520	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾22#	128.31	二级	
23521	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）汾64线路	谢营7#	50.51	二级	
23522	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈垭线紫56	沈垭3#	80.12	二级	
23523	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈垭线紫56	沈垭4#	80.74	二级	
23524	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	东湾4#	49.45	二级	
23525	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	东湾5#	86.79	二级	
23526	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV翁后联线后58	车峰坪#3台区	80.11	二级	
23527	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁黄联二线翁526分支线	孙家湾#5台区	0	三级	线路不可接入
23528	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	堰塘#4台区（城关）	0	三级	本身不可接入
23529	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳七回漳60线路	运管所公变	270.92	一级	
23530	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	牌坊二组2#公变	101.76	二级	
23531	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	麒麟五组2#公变	160	二级	
23532	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	谭庄四组2#公变	252	二级	
23533	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	隆林四组2#（公）柱上变压器	150.14	二级	
23534	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	瓦庙3#公变	40.6	二级	
23535	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	龙湾13#	256.16	二级	
23536	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	柴岗8#台区（孙家湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23537	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	周湾#6台区	13.59	二级	
23538	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	刘湾村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23539	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	元冲4#	37.02	二级	
23540	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	红星村28#配变！	335.05	二级	
23541	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	下新店8#	313.74	二级	
23542	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	马家湾5#	80.16	二级	
23543	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	丁庄村钱庄	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23544	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集26#（菜场南）	343.16	一级	
23545	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	邱家畈5#	80.76	二级	
23546	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（A闻57-B闻59）A闻57线路	文畈3组	23.94	二级	
23547	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	沈营6#肖寨	80	二级	
23548	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	吉河郭巷村4#	9.89	二级	
23549	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳二回线漳68线路	城东开发区	33.3	二级	
23550	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	洪山寺9#台区	80.92	二级	

23551	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	雁落坪4#	136.53	二级	
23552	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	杨岗村2#	162.83	二级	
23553	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV乔徐联二线徐54	东村电线厂1#公变	254.02	二级	
23554	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	刘管冲一组4#	1.31	二级	
23555	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	潼口2#公变	9.63	二级	
23556	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	松岗五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23557	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	姚岗五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23558	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	西赵湖二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23559	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	王城街道16#	320	二级	
23560	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	杨集四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23561	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	双槽门三组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23562	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	平林村八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23563	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	龙岗三号公变67#	163.18	二级	
23564	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	蒋畈二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23565	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳七回漳60线路	开发公司2#	274	一级	
23566	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV小朱联二线小67	张咀六组2#	80.62	二级	
23567	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	隋洲2#	80.02	二级	
23568	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	洪堰3#台区	80.58	二级	
23569	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联二线陶58	姚河三组（公）柱上变压器	6.45	二级	
23570	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	长汉路2#柱上变压器	86.96	一级	
23571	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联二线皇59	杜岗一组3#	32.2	二级	
23572	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	光彩6#	643.24	一级	
23573	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	光彩5#	647.95	一级	
23574	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联一线（柳510-谷59）谷59线路	宏泰小区	338.18	二级	
23575	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	陈湾一组2#	0	三级	本身不可接入
23576	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	申家营8#	0	三级	本身不可接入
23577	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	红星41#	326.26	二级	
23578	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	红星23#	326.55	二级	
23579	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联二线董60	黄金二组4#	1.19	二级	
23580	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV合金线董56	董集街道2#	297.07	二级	
23581	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	杨祠村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23582	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	梅畈二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23583	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	梅畈二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23584	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	大峪13#	82.52	二级	
23585	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	杨冲村2#（二组）	44.76	二级	
23586	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	团湖配电站	10kV冷湖联线湖501	梁家畈5#	82.84	一级	
23587	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV杨溪湾线石76线路	杨溪湾6#	207.46	二级	
23588	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联一线皇62	孔湾街道公变10#	0	三级	线路不可接入
23589	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾一组4#	0	三级	本身不可接入
23590	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	黄岗6#	150.9	二级	
23591	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	谢湾29#	80	二级	
23592	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	营口10#道班	324.94	二级	
23593	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	龙畈4#	63.14	二级	
23594	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	肖王营五组1#公变	92.09	二级	
23595	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV工业园线黄62	云溪沟#2台区	48.55	二级	
23596	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	东坡#2台区	85.63	二级	
23597	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	高庄村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23598	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	石门2#	13.24	二级	
23599	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	综合场2#台区（综合场南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23600	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	陈坡3#新变	160	一级	
23601	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	岛岩2#	0	三级	本身不可接入
23602	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	陈湾四组	0	三级	线路不可接入
23603	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	小龙洲二组	11.32	二级	
23604	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	北坡3#公变	40.01	二级	
23605	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	宋岗2#	55.24	二级	
23606	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子堽变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾17#	93.39	二级	
23607	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	九里坪6#	132.05	二级	
23608	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	白龙庙7#公变	55.39	二级	
23609	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	赵家山#6台区	36.69	二级	
23610	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	双堰8#	7.16	二级	
23611	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁保联一线翁523	土门#11台区	260.71	二级	
23612	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	九皇山#4台区	15.86	二级	
23613	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	徐庶庙6组拆迁点公变	0	三级	本身不可接入
23614	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	黄王庄5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

23615	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联三线陶59	垱华四组（公）柱上变压器	84	二级	
23616	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV许岗线璞61	许岗七组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23617	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	中郭06#(中李家)	9. 47	二级	
23618	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	冷岗11#	258. 19	二级	
23619	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	彭湾5#	80. 86	二级	
23620	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	马家湾4#	160. 14	二级	
23621	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	胡家泉4#	80. 01	二级	
23622	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	彭湾6#	76. 69	二级	
23623	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	青鞍山4#	43	二级	
23624	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV新庙线朱63	朱市二中	160. 5	二级	
23625	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（A闻57-B闻59）A闻57线路	文畈23#	80. 89	二级	
23626	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	付王5#台区（王义堂西边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23627	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线A线卞511	廉租房4#公变	28. 94	二级	
23628	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	辛店岗5#	8. 08	二级	
23629	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双南11#	221. 11	二级	
23630	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广一回线清54	专百货1#（公）柱上变压器	266. 95	二级	
23631	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	庞公祠五组2#柱上变压器	252	二级	
23632	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）银76线路	广厦乐园	256. 86	二级	
23633	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	高庄村8#	161. 24	二级	
23634	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	潭河桥头	8. 06	二级	
23635	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董广一回线董510	饲料公司2#（公）柱上变压器	333. 63	二级	
23636	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	鹿头卫生院门口台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23637	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	西冲1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23638	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九61粮食线	粮管所分户变压器	167. 89	一级	
23639	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	仁合#2台区	80. 58	一级	
23640	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	合作#2台区	26. 76	一级	
23641	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄆三回线白64	米价厂公变	81. 4	二级	
23642	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	闫家村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23643	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	苏家河3#	0	三级	本身不可接入
23644	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康团联一线康80线路	施坡八组（公）柱上变压器	27. 58	二级	
23645	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣建一回线枣56	机关二院1#	340. 39	一级	
23646	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	居委会5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23647	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	大堰八组4#	46. 14	二级	
23648	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子埡变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	谢湾20#	0	三级	本身不可接入
23649	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV紫官联线（紫58-官58）官58线路	大柳树5#	219. 38	二级	
23650	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	冷岗10#	239. 25	二级	
23651	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	曹营村1#（一组）	46. 57	二级	
23652	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	胡家井4#	80. 45	二级	
23653	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	砖桥冲7#台区	47. 83	二级	
23654	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安60安集线	大埠口1#台区	191. 35	一级	
23655	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	（55K）南园台区	436. 31	一级	
23656	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	左庙2#	40. 02	二级	
23657	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV街道线桔60	天鹅池2#台区	81. 65	二级	
23658	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	何岗村9#	137. 55	二级	
23659	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	平川18#	254. 5	一级	
23660	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV分路碑线金55	分路碑#6台区	80. 52	二级	
23661	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	水沟4#	5. 34	二级	
23662	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	龙湾18#	275. 62	二级	
23663	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	王伙11#(花卉大道）（公）柱上变压器	106. 65	二级	
23664	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	中心社区1#（扶贫）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23665	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	路灯值班室公变241#	320	一级	
23666	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	郭岗一组2#（公）柱上变压器	265. 21	二级	
23667	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	石梯4组台区1262061	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23668	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	闫家村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23669	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联一线（柳510-谷59）谷59线路	邱家楼8#	259. 04	二级	
23670	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	安家岗7#台区	84. 88	一级	
23671	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	创业小区（公）柱上变压器	245. 12	二级	
23672	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	温岗07#(赵家)	35. 28	二级	
23673	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	邓岗村5#	160	二级	
23674	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	熊庙3#柱上变压器	160	二级	
23675	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚刘09#(林场)	80. 05	二级	
23676	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	竹园7#	250. 49	二级	
23677	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	王伙九组13#（公）柱上变压器	246. 92	二级	
23678	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	刘庄四组7#（公）柱上变压器	160	二级	

23679	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	朱楼6#	0	三级	线路不可接入
23680	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	大垭#7台区	13.31	二级	
23681	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董集线董59	杨湾五组3#	5.86	二级	
23682	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	十家庙二组（公）柱上变压器	252	一级	
23683	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	潘洼5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23684	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	邓岗村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23685	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	方庙五组变压器	0	三级	线路不可接入
23686	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	体育场公变43#	252	一级	
23687	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	乌金村5#（七组）	45.9	二级	
23688	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	江垱三组2#（公）柱上变压器	160	二级	
23689	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	高楼门3#(3组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23690	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	茅草八组#4-	0	三级	线路不可接入
23691	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	柏果树2#	277.46	二级	
23692	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	玄虎#3台区	24.23	一级	
23693	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	周庄村1#（八组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23694	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	人事局#35台区	172.16	二级	
23695	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	张巷#4（吴庄）	82.03	二级	
23696	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	简车4#	80.01	二级	
23697	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩城联一线（韩66-城502）韩66	惠岗村三组	80.56	一级	
23698	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV武锯联三线（武55-锯54）锯54	郑岗村10#（周庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23699	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	陈湾六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23700	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄龙沟#5台区	0	三级	线路不可接入
23701	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV高峰线冯60线路	王家井（乔家店）	83.95	一级	
23702	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV竹林口线马59	阮家湾#4台区	80.19	二级	
23703	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	邓棚联校4#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23704	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	柴店岗村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23705	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银大联线银62	洞山寺3#	0	三级	本身不可接入
23706	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	曾家垭#3-1台区	40.57	二级	
23707	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联二线桥63	笔架#7台区	88.23	二级	
23708	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	卢营6#	11.96	一级	
23709	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	星火7#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23710	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳六回线漳58线路	工艺包装厂台区	216.9	二级	
23711	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联一线魏525	台子湾一组3#（公）柱上变压器	329.36	二级	
23712	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	埠口4#	253.7	二级	
23713	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	王营村4#	29.6	二级	
23714	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	王楼2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23715	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	龚湾3#4组	87.71	二级	
23716	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	杨田村4#(小学)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23717	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	花园村3#（陈庄）	80.18	二级	
23718	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV前湾线赤54	李楼村1#（新市）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23719	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	马湾1#	103.66	二级	
23720	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV汉水线小56	小河街道2#	249.06	二级	
23721	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	王家畈8组3#	73.17	二级	
23722	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	上坡5#台区（大队部）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23723	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	东吴1#（赵岗东队）	80.61	二级	
23724	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	井湾#5	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23725	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	高湾村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23726	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	太山庙12#	80	二级	
23727	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	鄂西社区16#公用变	64.14	二级	
23728	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	崔岗村2#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23729	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	池岗11#	80	二级	
23730	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	三里桥还建房4#	405.93	二级	
23731	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	大营八组（公）柱上变压器	80	二级	
23732	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	埠口10#	220.63	二级	
23733	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV梁集线梁60	李湖村四组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23734	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里三组2#	0	三级	线路不可接入
23735	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪一回线纪56	付家营7#	0	三级	本身不可接入
23736	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	郭王2#（王棚）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23737	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	姜新五组1#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
23738	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡19#（桥岗2）	26.74	二级	
23739	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康团联一线康80线路	施坡三组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
23740	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥六组6#（公）柱上变压器	119.61	二级	
23741	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	柴岗7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23742	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳一回线水50线路	廖店3#公变	82	二级	

23743	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV电石厂线桥59	安家湾#4台区	12. 24	二级	
23744	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	马集01#(信用社)	186. 13	二级	
23745	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	杨湾1#2组	65. 6	二级	
23746	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	（94U）烟厂	263. 01	一级	
23747	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	中厂#1台区	67. 03	二级	
23748	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳三回线卞516	剪子沟拆迁点公变	167. 8	二级	
23749	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	胡湾3#	102. 69	二级	
23750	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	张岗4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23751	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV社区线板62	板桥西街口	256. 95	一级	
23752	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	老家1#台区(3、4组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23753	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联三线苏409	肖岗6#三组	47. 59	二级	
23754	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	馆驿#3-1台区	40	二级	
23755	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	莲花堰8#台区	64. 88	二级	
23756	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	大公路公变62#	252	一级	
23757	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄冲五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23758	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	莫岗二组2#（公）柱上变压器	80. 08	二级	
23759	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	梁咀3#	56. 82	二级	
23760	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	赵河3#（陈家园）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23761	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	鲍河村4#	1. 02	二级	
23762	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	詹家坡#2台区	40. 77	二级	
23763	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV袁孟联线孟54	李河2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23764	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南李联线南67线路	剪子沟3号（南67）	80. 86	二级	
23765	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	简坡6#余营2	80. 8	二级	
23766	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV袁纪二回线纪60	吴家营1#	0	三级	本身不可接入
23767	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	八一5#	190. 62	二级	
23768	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	紫阳#5台区	37. 42	二级	
23769	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	刘家湾2#公变	0	三级	线路不可接入
23770	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	付王4#台区（4、5组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23771	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	三房6#台区	0	三级	线路不可接入
23772	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	方营村9#	3. 71	二级	
23773	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV皇童线B郑62	长湖六七组#2-	147. 51	二级	
23774	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV台口线寺54	七里扁#4台区	34. 16	二级	
23775	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	陈湾九组2#台区	0	三级	线路不可接入
23776	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	当咀五组8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23777	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	黄家冲2#	272. 67	二级	
23778	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	大张营村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23779	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	田湾08#(岗上)	56. 41	二级	
23780	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	李庄村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23781	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶吉联一线叶512	孙庄村魏庄南	160	一级	
23782	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	潘湾7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23783	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	文家垭8#（大路垭）	25. 77	二级	
23784	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	胡湾村	108. 37	二级	
23785	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	（86W）沙店4#	411. 87	一级	
23786	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	立业小区1#（公）柱上变压器	330. 38	二级	
23787	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	赵湾1#	254. 53	二级	
23788	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	当铺3#	40. 39	二级	
23789	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣建一回线枣56	章陵小区	270. 07	一级	
23790	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	刘官5#7组	45. 77	二级	
23791	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联B线马65	伙牌7#（康庄新）	24. 6	二级	
23792	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	孙田村3#（马桥）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23793	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	永乐小区北区95#	160	一级	
23794	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄冲七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23795	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	罗仕沟#3台区	84. 82	二级	
23796	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV董岗线梁62	董岗7组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23797	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	西山#5台区	41. 49	二级	
23798	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	前岗11#四组2	15. 13	二级	
23799	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	梁东二组6#（公）柱上变压器	145. 54	二级	
23800	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	杉树林五组8#	0	三级	本身不可接入
23801	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	贺岗3#	24. 08	二级	
23802	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	中国农业银行南漳县支行公变	20. 79	一级	
23803	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板56板桥线	长冲（河口2#）	41. 21	二级	
23804	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	朱号2#4组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23805	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	财庙变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）财508线路	樊岗4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23806	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	后畝村13#地质队	338. 59	一级	

23807	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	潘岗村3#（张庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23808	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV武岗线沙55	新庄台区1255091	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23809	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	苏家寨#1台区	17. 61	二级	
23810	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	黄家沟七组柱上变压器公变	40. 01	一级	
23811	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	淳河8#街道三组	286. 69	二级	
23812	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV春华线楚63	七里村7#七组(1#)	82. 36	二级	
23813	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV返乐配电站	10kV落返联线返501	牌坊二组 2 #	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23814	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	何骆五组#3-	0	三级	线路不可接入
23815	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	邓岗5#	0	三级	线路不可接入
23816	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	胡庄2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23817	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	汤岗1#（四队）	80. 71	二级	
23818	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	王集5#	8. 14	二级	
23819	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	望家冲7#	38. 93	二级	
23820	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	土产3#	167. 41	二级	
23821	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	谢湾9#	0. 63	二级	
23822	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西洪二回线西66	西关村12#	117. 65	一级	
23823	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	晏湾五组4#（公）柱上变压器	0. 2	二级	
23824	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	闻畈四组（公）柱上变压器	80	二级	
23825	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	松鹤路小学（公）柱上变压器	323. 28	二级	
23826	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	清凉3#(骆岗)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23827	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	九龙村2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23828	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清54清工线	八亩岗台区变压器	94. 82	二级	
23829	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	张湾1#	0	三级	本身不可接入
23830	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	尤家河#3台区	153. 35	二级	
23831	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	吴家营3#	84. 7	一级	
23832	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	新庄1#	0	三级	线路不可接入
23833	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	李文成3#	160	二级	
23834	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小箕峪配电站	10kV梅箕联线（梅56-箕501）箕501线路	大箕峪	81. 19	一级	
23835	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	彭家岭5#	76. 43	二级	
23836	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV吕岗线宋54	王淌四组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23837	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	二社6#四组	137. 96	二级	
23838	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	畜牧场8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23839	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	岳岗2#（赵岗）	118. 77	二级	
23840	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	竹园11#台区（周金玉门口）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23841	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	欧店#7台区	87. 09	一级	
23842	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	张巷#7（吴庄2）	40. 01	二级	
23843	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	黄棟树9#台区	80	二级	
23844	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	李湾村2#（光伏）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23845	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	罗畈九组2#（吴店）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23846	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV董双联二线董60	黄金三组2#	3. 38	二级	
23847	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	石峡坪（小河子）	162. 4	一级	
23848	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	上陈2#	0	三级	本身不可接入
23849	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	十字冲#1台区	81. 84	一级	
23850	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	黄渠6#（信用社）	250. 69	二级	
23851	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	丁庄新村120913	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23852	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	申冲村3#（办公室）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23853	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	人事局#35-2台区	173. 36	二级	
23854	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	杜湾二组（王城）	80	二级	
23855	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	文笔峰3#公变	0	三级	线路不可接入
23856	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	老县城5#	26. 78	二级	
23857	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	花园村八组6#（公）柱上变压器	294. 12	二级	
23858	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	茶棚九组12#	160	一级	
23859	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	刘坡04#(2组后坡)	0	三级	本身不可接入
23860	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	官山四组（公）变压器	0	三级	本身不可接入
23861	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	虹海房地产1#（公）柱上变压器	277. 15	二级	
23862	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	陶湾村4#	39. 76	二级	
23863	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	程家1#	0	三级	线路不可接入
23864	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	华楼6#	38. 15	二级	
23865	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	关冲梁家湾1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23866	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV刘升线罗61线路	刘升南街公用4#	16. 67	二级	
23867	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山二组3#	10. 66	二级	
23868	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	汪家沟#8台区	19. 91	二级	
23869	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	刘坡02#(前坡)	73. 19	二级	
23870	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	钟家湾村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

23871	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	王湾2#	150.98	二级	
23872	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	大河1#公变	40.07	一级	
23873	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	黄家沟2#公变	80.88	一级	
23874	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV三景配电站	10kV薛景联线景55	白果树坪2#公变	40.16	一级	
23875	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	苏坡4#	0	三级	线路不可接入
23876	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV板桥线板57	板桥天天福	155.69	二级	
23877	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV宋庄线程54	宋庄4#	0	三级	线路不可接入
23878	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	中岭三号台区	0	三级	线路不可接入
23879	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石庙8#台区（新农村）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23880	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV马套线朱60	四新15#	0	三级	线路不可接入
23881	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	史畈村6#	81.73	二级	
23882	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花60花庄线	灯光球场台区	338.01	一级	
23883	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	柳林三组6#（公）柱上变压器	77.7	二级	
23884	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	后坪#7台区	0	三级	本身不可接入
23885	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	七彩大道1#公变	0	三级	线路不可接入
23886	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	柳树湖村10#	77.75	二级	
23887	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	张巷#3（张巷北）	65.3	二级	
23888	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	局宾馆62#	252	一级	
23889	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	油坊沟	80.01	二级	
23890	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	龚湾2#3组	17.77	二级	
23891	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	梅铺村2#	45.83	二级	
23892	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙吉联一线沙50	公用一2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23893	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	范营村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23894	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV邓流联线流57	余棚六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23895	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	姚岗5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23896	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	前营3#	151.9	二级	
23897	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	柳铺1#	149.38	二级	
23898	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳银联二线柳525-银58	白龙岗自建小区1#	200.19	二级	
23899	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	土城16#（九组）	0	三级	线路不可接入
23900	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	郝集一组2#	0	三级	线路不可接入
23901	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联三线徐55	杨湖六组2#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
23902	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	谭庄二组4#（公）柱上变压器	137.35	二级	
23903	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	方寨村4#	98.95	二级	
23904	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	茶庵#2台区	40.25	一级	
23905	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	杨树垭#2台区	18.92	二级	
23906	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	张园七组1#（公）柱上变压器	12.5	二级	
23907	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	下涂4#（下涂村公1#）	80.01	二级	
23908	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	金寨6#	21.84	二级	
23909	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	锯湾变电站	10kV青龙线琚61	青龙村8#（村委会）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23910	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	苍峪村4#	73.89	二级	
23911	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	孟湾7#台区	0	三级	本身不可接入
23912	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	老街村9#（李沟九组）	19.37	二级	
23913	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	张营8#台区（七、九组）	45.85	二级	
23914	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	白蜡#4台区	81.68	二级	
23915	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	姜梁1#	79.7	二级	
23916	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	翔凤湾2#公变	84.17	一级	
23917	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	沟堰3#公变	0	三级	线路不可接入
23918	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	方庄村6#（马庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23919	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV姚荣联一线（姚59-荣50）姚59线路	二王2#（韩庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23920	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东56镇直线	王家畈（街道镇中变）	284.43	二级	
23921	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	县市政公变	130.95	二级	
23922	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV杨庄线张63	王营村4#	80.67	二级	
23923	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	县医院2#公变	344.14	二级	
23924	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	城关福利院公变	254.5	二级	
23925	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	新桥2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23926	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	殷庄3#公变	40.07	一级	
23927	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	彭梁04#（8组）	16.41	二级	
23928	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	张岗6#	163.35	二级	
23929	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	竹园9#台区（孙家营）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23930	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	麻坪#7台区	84.38	二级	
23931	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	后坪#6台区	217.6	二级	
23932	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	宦家坪#2台区	56.43	二级	
23933	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	砂坪#7台区	160.07	二级	
23934	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	池岗13#	0	三级	本身不可接入

23935	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	闫坡7#	0	三级	本身不可接入
23936	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	柳沟8#三组	71.68	二级	
23937	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陈湾2#	147.85	二级	
23938	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	尚寨2#	0	三级	本身不可接入
23939	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西袁联线西59	徐家滩4#	14.19	二级	
23940	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	尖角4#	156.44	二级	
23941	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	馆驿#1台区	4.93	二级	
23942	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣建一回线枣56	公安局总部	259.49	一级	
23943	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	丁集街道3#公变	164.98	一级	
23944	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	肖畈2#台区新增变压器	0	三级	线路不可接入
23945	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	闻畈五组2#（公）柱上变压器	33.92	二级	
23946	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	黄潭月亮湾	0	三级	线路不可接入
23947	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	彭咀二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23948	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	橡树六组6#（公）柱上变压器	85.62	二级	
23949	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	拾河任岗4组1252001-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23950	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	老粮食局公变	82.56	二级	
23951	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	新庄林场	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23952	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	朝元变电站	10kV麻坪线朝511	麻坪9#台区	161.04	二级	
23953	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	刘店村部1#台区	81.43	一级	
23954	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	姚岗8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23955	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	李家院二组1#（工管局）	0	三级	线路不可接入
23956	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	余营2#	7.82	二级	
23957	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	聋哑学校门口公变124#	277.28	二级	
23958	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	薛梁一组（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
23959	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	茨河变电站	10kV杨村线茨62线路	棋盘山2#（二组）	38.46	二级	
23960	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	陈庄3#	0	三级	本身不可接入
23961	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV杜岗线熊61	孙冲村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23962	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陶王岗5#	5.54	二级	
23963	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	徐楼村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23964	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	艾家沟10#	0	三级	本身不可接入
23965	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV毕岗线峪64	贺岗7#	25.62	二级	
23966	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	荣河六组	148.65	二级	
23967	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	双楼五组	0	三级	本身不可接入
23968	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	柜门关10#	0	三级	线路不可接入
23969	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	宦家坪#3台区	54.25	二级	
23970	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	柴家庙村	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23971	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	江冲5#台区	80.41	一级	
23972	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV邓板联线板61	牌坊九组4#	12.16	二级	
23973	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV程镇线程60	程河17#	320.35	二级	
23974	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆八组18#（公）柱上变压器	60.18	二级	
23975	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	质检站2#	260.38	一级	
23976	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	奎苑名居111	340.14	一级	
23977	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	木桥六组5#（公）柱上变压器	147.94	二级	
23978	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	兴龙坡#3台区	80.77	二级	
23979	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	任庄1#	22.88	二级	
23980	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	刘寨居委会5#（九组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23981	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	三户刘2#（竹元）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23982	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明五回线明59	老龙提3#315（公）柱上变压器	252	二级	
23983	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	朱家湾#2台区	6.86	二级	
23984	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	杨树垭#4台区	160.01	二级	
23985	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	白马十一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23986	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	郑集变电站	10kV郑璞联线郑61	毛草七八组#1-	0	三级	线路不可接入
23987	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	王坡三组4#柱上变压器	0	三级	本身不可接入
23988	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	郊一建（虚）	161.38	二级	
23989	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	翟庄5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
23990	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	马家营7#台区	80.03	二级	
23991	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	分水岭#7台区	41.3	二级	
23992	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	汤湾2#	80.38	二级	
23993	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	代家棚2#	82.31	二级	
23994	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	黄桥三组8#（公）柱上变压器	160	一级	
23995	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	染坊六组2#台区	0	三级	线路不可接入
23996	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇郑联二线皇58	蒋湾一组#2	0	三级	线路不可接入
23997	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联一线（财602-峪57）峪57线路	蒋岗8#	0	三级	线路不可接入
23998	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	张园八组2#（公）柱上变压器	61.12	二级	

23999	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琨联一线（武60—琨57）武60	吴湾村1#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24000	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	茶庵五组11#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
24001	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	田营7#台区（粮站院子边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24002	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	马家咀5#台区	34.44	二级	
24003	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	东风头#3台区	40.95	一级	
24004	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	吴家桥4#	72.05	二级	
24005	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	十字冲#3台区	13.82	二级	
24006	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	王李岗2#	0	三级	线路不可接入
24007	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	元冲2#	40.18	二级	
24008	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	关岗1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24009	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	栾家坡#2台区	60.19	二级	
24010	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV彭七联一线七56	闫岗村10#（隆兴路口）	166.08	二级	
24011	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗八组2-	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24012	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	东冲二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24013	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	谭庄七组2#（公）变压器	149.7	二级	
24014	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	土地岭6#台区	0	三级	线路不可接入
24015	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陈湾9#	16.74	二级	
24016	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV排子河配电站	10kV马集线（马49-排55）排55线路	李冲04#(前程)	17.7	二级	
24017	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	大阜山林场（鹿头）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24018	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	黄庙六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24019	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	七0三2#	0	三级	线路不可接入
24020	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	竹条小学5#	0	三级	线路不可接入
24021	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV翁黄联二线黄63	农业小区台区	325.43	二级	
24022	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集村三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24023	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	陈庄5#	66.12	二级	
24024	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏高联一线魏543	台子湾五组2#（公）柱上变压器	264.81	二级	
24025	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	短峪沟#5台区	40.54	一级	
24026	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	新中新集1#（公）柱上变压器	80	二级	
24027	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾10#	0	三级	本身不可接入
24028	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	6古驿街道公用13#	263.06	二级	
24029	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	庞岗2#（公）柱上变压器	22.42	二级	
24030	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	金堂#2台区	0	三级	线路不可接入
24031	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢三回线白64	窑湾十组1#公变	320.8	二级	
24032	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV排子河线石54	排子河1#台区(排子河)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24033	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	王门1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24034	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	天星#2台区	0.44	二级	
24035	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	花门楼6#	160.23	一级	
24036	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	庞居一组2#	84.26	二级	
24037	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	李湾3#二组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24038	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	秦集8#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24039	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	薛梁六组（公）变压器	44.21	二级	
24040	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	袁冲6#	132.83	二级	
24041	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	姚刘11#(杨洼)	80.1	二级	
24042	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	上陈6#	90.11	二级	
24043	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	大张营村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24044	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	于王岗村3#（刘岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24045	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	竹园14#台区（杨红连房后）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24046	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集七组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24047	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾村一组东	0	三级	线路不可接入
24048	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里三组1#	0	三级	线路不可接入
24049	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	团山四组3#	59.56	二级	
24050	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV翁黄联二线黄63	三溪沟#8-1台区	163.94	二级	
24051	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	谢棚5#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24052	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	廖湾二组公变	0	三级	线路不可接入
24053	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	重阳#8-1台区	80.43	二级	
24054	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	石矿厂3#（染房庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24055	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河岗联线河546	必位岗村4#	151.28	二级	
24056	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	三道峡#1台区	42.89	二级	
24057	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张59	张集村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24058	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	于王岗村2#（龚岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24059	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联二线（王60-丁62）王60	王城七组	80	二级	
24060	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	洪堰11#台区	80.01	二级	
24061	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	新集村3#三、四(1#)	0.92	二级	
24062	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇璞联线皇65	余云二三组2-	17.63	二级	

24063	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	王寨村三组	160	二级	
24064	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	李楼变电站	10kV鹤李联线李60	陈埠村12#	160	二级	
24065	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	月当4#（10组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24066	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV板庙线寺55	升石坪#5台区	20.78	二级	
24067	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛康镇线盛67	竹园2#	265.12	一级	
24068	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张嘴线张56	史畈村9#	20.42	二级	
24069	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李万联线李60	南营村12#（四组）	0	三级	线路不可接入
24070	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV武蔡联二线蔡55	余嘴村7#（七组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24071	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉熊联一线汉65	肖湾三组（吴店）1	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24072	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔徐联一线乔56	贾洼16#（公）柱上变压器	338.2	一级	
24073	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	曾岗三组2#（公）柱上变压器	84.48	二级	
24074	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南李联线南67线路	剪子沟5号（国画纸厂）	160.85	二级	
24075	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	梨园2#公变	153.38	二级	
24076	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	高湾村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24077	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	丁湾2#	64.36	二级	
24078	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	上堰村七组11#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
24079	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	刘家河1#台区改造工程柱上变压器	118.46	二级	
24080	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	杨集4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24081	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）谷57线路	邱家楼10#	170.81	二级	
24082	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	马家村村台区	85.5	一级	
24083	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	北河四组5#	0	三级	本身不可接入
24084	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	余沟4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24085	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	洪堰8#台区	0	三级	本身不可接入
24086	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	南漳县卫生职工中等专业学校	68.14	一级	
24087	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	杜河2#台区（周方成房后）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24088	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河西联线河543	黄龙庙村10#	0	三级	本身不可接入
24089	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	北棚四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24090	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	朱杨7#台区（杨志林门口）	0	三级	本身不可接入
24091	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董三回线董607	规划小区（公）柱上变压器	256.73	二级	
24092	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	五房村2#（五房西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24093	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马集线（马49-排55）马49线路	田湾07#（刘岗）	19.46	二级	
24094	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV水泥厂线双55线路	双坪街道2#	140.46	二级	
24095	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	尹张#10	20.95	二级	
24096	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	李集九组（公）柱上变压器	80.5	二级	
24097	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园二回乔65	王寨新区3#（公）柱上变压器	83.78	二级	
24098	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	老林垭#6台区	10.55	二级	
24099	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联一线韩74	史岗村六组2#	158.89	二级	
24100	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东59雨淋台二回线	楼子沟	40.05	二级	
24101	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	曾塆二组7#	0	三级	本身不可接入
24102	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV吉姚联一线姚57	清凉1#（吴庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24103	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁保联一线翁523	黄土岭#1台区	262.91	二级	
24104	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	堰塘#2台区（后坪）	64.13	二级	
24105	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	西刘2#	0	三级	线路不可接入
24106	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	上坡1#台区（上下坡）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24107	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷湖联线（冷62-湖501）冷62线路	吴家沟3#	41.32	二级	
24108	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	老范6#（老范一组）	80.02	二级	
24109	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	三坪#1台区	25.18	二级	
24110	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	新庄五组（平林）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24111	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	居委会6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24112	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	大河洼#2台区	41.58	二级	
24113	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	竹林桥3#	0	三级	本身不可接入
24114	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	土岭2#	0	三级	本身不可接入
24115	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	大堰2#	57.68	二级	
24116	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	断缰#2台区	22.71	二级	
24117	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	红光2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24118	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双刘联线双61线路	马道池5#	29.73	二级	
24119	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	大洲一组3#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
24120	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汽配线汉58	李桥村七组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24121	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	新庄十一组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24122	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	水田4#	8.51	二级	
24123	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	卡子村4#	60.47	二级	
24124	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	二堂#3台区	109.61	二级	
24125	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	徐岗6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24126	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联一线（财602-峪57）峪57线路	山水俊园3#	0	三级	线路不可接入

24127	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	官山六组柱上变压器	58.11	二级	
24128	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	街西居民2#柱上变压器	165.86	二级	
24129	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	卧龙苑5#（公）柱上变压器	160	二级	
24130	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	大冲五组2#（公）柱上变压器	35.8	二级	
24131	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	上王庄5#	0	三级	本身不可接入
24132	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	新庄8#（吉营西）	80.31	二级	
24133	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	朱湾二组	68.85	二级	
24134	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	孙庙6#5组	7.77	二级	
24135	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清联线水63线路	马家洲还建房公变	259.79	二级	
24136	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石65-石73）石65线路	老君台9#	342.89	一级	
24137	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	洪庙四五组公变	191.97	二级	
24138	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV镇企线泥59	街东村一组3#（公）住上变压器	126.94	二级	
24139	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	大堰1#	0.46	二级	
24140	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西五回线西67	涂家道子118#	152.75	二级	
24141	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑二回线山506分支	中级法院	252	二级	
24142	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	庙坪#15台区	20.81	二级	
24143	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）庙62线路	兰康6#	245.39	二级	
24144	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	胡庄3#（路边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24145	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	杜坡村4#（四组）	163.85	二级	
24146	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	长王01#(桥头)	137.35	二级	
24147	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	纪洪6#	0	三级	本身不可接入
24148	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	茶树坪#2台区	21.03	二级	
24149	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV竹林口线马59	阮家湾#2台区	41.77	二级	
24150	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	木园2#公变	0	三级	线路不可接入
24151	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	鸿兴园#2台区	80.83	一级	
24152	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳南联线漳59线路	黄朝营三组台区	0	三级	线路不可接入
24153	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	万洋变电站	10kV邓万联线万56	南洲村17#(二组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24154	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	和平村7#七、九组(1#)	83.45	一级	
24155	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	雾月路柱上变压器	258.86	一级	
24156	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	乔营一组1#（公）柱上变压器	250.06	二级	
24157	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑三回线郑60	激光设备研究所（公）	254.29	二级	
24158	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东60叶家坪二回线	鲁家河	40.91	二级	
24159	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王二回线李57	田畈八组	125.01	二级	
24160	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	洪山嘴16#台区	160	二级	
24161	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	老湾10#	27.22	二级	
24162	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	新中8组200(公)柱上变压器	87.98	二级	
24163	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	金盘洞#2台区	0	三级	线路不可接入
24164	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	北关综合市场	160	二级	
24165	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	洪山嘴(赵)2#	0	三级	本身不可接入
24166	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	李楼街道1#(JD)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24167	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	染坊农场变压器	0	三级	线路不可接入
24168	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	水档3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24169	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联线余76	太平六组公变	166.77	二级	
24170	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	大河洼#1台区	14.11	二级	
24171	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	李文成1#	0	三级	本身不可接入
24172	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康团联一线康80线路	施坡五组（公）柱上变压器	40	二级	
24173	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	姜子庄2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24174	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金桥沟#9台区	80.5	一级	
24175	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV薛景联线薛56	古树垭4#公变	80.5	二级	
24176	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	综合场3#台区(大队部)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24177	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	牌坊四组2#(公)柱上变压器	0	三级	本身不可接入
24178	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	上陈4#	0	三级	本身不可接入
24179	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	唐冲8#南组	82.02	一级	
24180	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	钱岗南街3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24181	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	万庄台区1211181	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24182	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	建委东侧101#	252	一级	
24183	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	白土社区9#	57.62	二级	
24184	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	（55R）五金巷台区	363.61	一级	
24185	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	北大街4#	251.3	二级	
24186	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV乡直线新57	新街十组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24187	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	市府路工行门口公变189#	252	一级	
24188	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳七回漳60线路	文庙东路公变	274.46	一级	
24189	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	界山	21.57	二级	
24190	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	双龙二组1-	0	三级	线路不可接入

24191	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	光彩3#	507.57	一级	
24192	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV老街线店55	观淌#6台区	41.26	二级	
24193	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	黄岗3#	14.52	二级	
24194	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	丁湾2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24195	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	王庄01#(5组)	51.74	二级	
24196	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	关庙2#台区(魏庄)	57.12	二级	
24197	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	花梨岗3#	169.5	二级	
24198	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	蒋岗6#	201.15	二级	
24199	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	张集变电站	10kV张镇线张61	张集村13#	197.79	二级	
24200	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	黄岗4#	0	三级	本身不可接入
24201	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	垭子口#4台区	41.4	二级	
24202	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后金联线后54	洪家院#3台区	63.73	二级	
24203	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	胡山寨七组1#	0	三级	本身不可接入
24204	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	雷家营6#台区	81.6	一级	
24205	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫金镇线紫59	紫金坛1#	53.89	二级	
24206	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	柏果树6#	191.18	二级	
24207	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安60安集线	洪山寺1#台区	271.15	一级	
24208	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	王集6#	29.84	二级	
24209	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV汾盛联二线（汾64-盛49）盛49线路	韩家山2#公变	320.3	二级	
24210	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	谢棚4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24211	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳七回漳60线路	开发公司3#柱上变压器	177.66	一级	
24212	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联一线（鞍58-闻58）鞍58线路	九里岗9#公变	141.18	二级	
24213	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄冲八组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24214	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	西郊村4#	65.15	二级	
24215	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV金科一回线叶618	观天樾1公配室1变压器	814.7	一级	
24216	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV魏高联一线高73	悦居#1居民公配室1#配电变压器	648.04	二级	
24217	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园东澜岸8配1变	517	二级	
24218	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	樊苑7#配电室20#配电变压器	507.7	二级	
24219	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	雅苑2#配变	511.16	二级	
24220	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	10kV中石化管道局2#配电变压器	411.34	二级	
24221	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	汉江水云间6#箱式变电站配电变压器	662.71	二级	
24222	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	御府7#居民公配室14#配电变压器	406.8	二级	
24223	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	滨河花园4#公变配电变压器	648.85	一级	
24224	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城15区上和院10配2变	400	二级	
24225	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	虹辰居民配电室2#配电变压器	510.24	二级	
24226	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV昊天一回（清58-昊居61）线路	昊天广场#6公配室11#配电变压器	406.72	二级	
24227	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	环卫局公变	161.73	二级	
24228	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV清河城二回线马60	清河城#4居民配电室#42变	691.71	二级	
24229	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	五条路小区居民配变2#	402.35	二级	
24230	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV魏高联一线高73	悦居#3居民公配室5#配电变压器	800	二级	
24231	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联二线（徐58-竹70）徐58线路	中航#2居民公配室#6配电变压器	640	一级	
24232	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	小吕庄5#	32.19	二级	
24233	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	佳信2#箱式变电站配电变压器	823.31	二级	
24234	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	庞南#3居民配电室1#配电变压器	693	一级	
24235	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	航天四十二所2#（公）2-1#B配电变压器	408.61	二级	
24236	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	九居7#居民公配室14#配电变压器	522	二级	
24237	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	商贸城6#变压器	537.12	二级	
24238	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	张营居民#3公配室#8配电变压器	510.28	二级	
24239	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	上王庄7#	60.98	二级	
24240	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV陡山线长59	长坪充电桩	404.2	二级	
24241	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城19区中枢府1配1变	654.23	二级	
24242	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	紫都名门#1箱变站内变	523.66	二级	
24243	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV衡保G区二回线贞505	衡庄15#公配室29#配电变压器	406.1	二级	
24244	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV中航一回（徐67-中航61）线路	中航#2居民公配室#7配电变压器	406.45	二级	
24245	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董二回线董508	董台烟居2#（公）配电变压器	324.21	二级	
24246	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	石庄1#5组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24247	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	五条路小区居民配变1#	403.49	二级	
24248	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV衡保G区二回线贞505	衡庄10#公配室20#配电变压器	650.51	二级	
24249	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	车城湖景2#公配室3#配电变压器	0	三级	线路不可接入
24250	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	天润未来城二期D地块#33公变	663.9	二级	
24251	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	八小对面23#	247	一级	
24252	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	华立凤凰城3号公变	420.07	二级	
24253	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	天盛华清园2#公变	407.31	一级	
24254	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	左岸春天2#公变	835.52	二级	

24255	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	中央公园3#	254.9	一级	
24256	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民1院2配2变	320	二级	
24257	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	水岸新城1#居民配电室1#变	410.27	二级	
24258	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联三线岗49	官庄还建房3#公配室1#配电变压器	400	一级	
24259	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联二线尹411	白云人家1#配电室2#配电变压器	320	一级	
24260	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	幸福天地5#	400	一级	
24261	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园三回线园49	楚星餐旅（公）配电变压器	216.73	二级	
24262	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	十家庙六组500（公）箱式变电站配电变压器	400	二级	
24263	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国二回线贞605	国色天襄#8居民配电室16#配电变压器	814.34	二级	
24264	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV北京公馆二回线庞71	北京公馆#4公配室8#配电变压器	400	二级	
24265	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV北京公馆一回线庞60	北京公馆#1公配室1#配电变压器	640	二级	
24266	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚二回线白68	白庙社区3#居民配电室1#变	403.63	二级	
24267	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV汉江水畔二回线阁530	水畔#1公配室2#配电变压器	880	一级	
24268	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联二线明64	石壶巷3#（公）配电变压器	400	二级	
24269	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城19区中樞府5配2变	320	二级	
24270	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联二线余75	七里岗一期1#	325.8	二级	
24271	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联二线叶621	龙城1#公变	640	一级	
24272	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV城北二回线西72	水岸新城四号公变10#	400	一级	
24273	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	天润未来城2#公变	413.68	二级	
24274	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	惠民小区公变	423.68	二级	
24275	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	左岸春天1#公变	828.32	二级	
24276	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	引丹工程管理局家属院公变212#	252	二级	
24277	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV名都线顺58	恒大名都#21（公）配电变压器	640	二级	
24278	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	万居6#	658	一级	
24279	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV金汉线云518	民发世界城#7居民配电室2#变	0	三级	本身不可接入
24280	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团高联一线团66	新市民6#公配室12#配电变压器	647.48	二级	
24281	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV南国一回线朝49	南国5#B配电变压器	654.86	二级	
24282	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联三线岗49	官庄还建房3#公配室2#配电变压器	409.31	一级	
24283	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联三线岗49	官庄还建房2#公配室2#配电变压器	400	一级	
24284	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联三线岗49	官庄还建房2#公配室1#配电变压器	407.09	一级	
24285	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	幸福天地6	400	一级	
24286	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑一回线东56	鹿鸣苑3配2变	640	二级	
24287	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	樊苑4#居民公配室12#配电变压器	405.5	二级	
24288	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联三线风59	富康西路1#(公)箱式变电站配电变压器	418.03	一级	
24289	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广一回线清54	金鹰西区4#箱变配电变压器	409.79	二级	
24290	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广一回线清54	金鹰西区3#箱变配电变压器	422.27	二级	
24291	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	欣欣家园4#配电室7#配电变压器	635.11	二级	
24292	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	芳草园4#配电室2#配电变压器	407.3	二级	
24293	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国一回线贞406	国色天襄#8居民配电室15#配电变压器	744.29	二级	
24294	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV北京公馆一回线庞60	北京公馆#4公配室7#配电变压器	550	二级	
24295	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	龙乡明珠1#变	53.44	一级	
24296	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	同兴家年华2#变	30.58	二级	
24297	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV贞绿线（贞414-绿61）线路	汉水#7居民配电室#13配电变压器	656.08	一级	
24298	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	荣居5#公配室9#配电变压器	814.02	二级	
24299	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	香柳苑9#居民配电室9-2变	0	三级	本身不可接入
24300	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	香柳苑8#居民配电室8-3变	0	三级	本身不可接入
24301	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV汉江水畔二回线阁530	水畔#3公配室6#配电变压器	550	一级	
24302	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	香庭（绿地）#11居民配电室#22配电变压器	830.9	二级	
24303	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联二线明64	一轻局2#（公）配电变压器	400	二级	
24304	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联二线明64	一轻局1#（公）配电变压器	400	二级	
24305	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联一线郑56	三休干（公）配电变压器	400	二级	
24306	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余鄢一回线余74	中梁首府小区1#居民配电室1#变压器	644.93	二级	
24307	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	恒大世纪5#配变	654.14	一级	
24308	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	上林苑台区4#	410.92	一级	
24309	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联二线余75	七里岗二期2#	326.36	二级	
24310	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝一回线朝75	市一医院（公）配电变压器	254.53	二级	
24311	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	池阳1HF3	651.28	二级	
24312	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	美景？滨江现代城四号公变156#	800	一级	
24313	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	C东方龙城小区公变	813.5	二级	
24314	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	天润未来城二期D地块#35公变	418.83	二级	
24315	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	商贸城4#公变	429.38	一级	
24316	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	输电分局配电变压器	666.35	二级	
24317	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城二回线董603	融侨城5#居民配电室12#配电变压器	409.88	二级	
24318	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁钱联线阁425线路	半山逸品2#公变	800	一级	

24319	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城10区御华苑10配1变	420.09	二级	
24320	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城11区观澜郡10配2变	400	二级	
24321	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民3院3配1变	414.26	二级	
24322	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV南国二回线朝63	南国6#B配电变压器	651.38	二级	
24323	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团高联一线团66	邓城新市民6#配电变压器	648.45	二级	
24324	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联三线岗49	官庄还建房6#公配室1#配电变压器	328.27	一级	
24325	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联三线岗49	官庄还建房5#公配室1#配电变压器	327.2	一级	
24326	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联三线岗49	官庄还建房6#公配室2#配电变压器	320	一级	
24327	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联二线尹411	白云人家3#配电室6#配电变压器	400	一级	
24328	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董五回线高60	樊苑5#居民公配室13#配电变压器	404.46	二级	
24329	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	欣欣家园4#配电室8#配电变压器	652.87	一级	
24330	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	樊苑5#居民公配室14#配电变压器	404.8	二级	
24331	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV六零三线郑67	六零三小区1#公配室配电变压器1#B	504	一级	
24332	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国二回线贞605	国色天襄#9居民配电室18#配电变压器	405.73	二级	
24333	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国一回线贞406	国色天襄#9居民配电室17#配电变压器	406.35	二级	
24334	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城14区崇文府10配2变	640	二级	
24335	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV北京公馆二回线庞71	北京公馆#2公配室4#配电变压器	400	二级	
24336	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV北京公馆二回线庞71	北京公馆#1公配室2#配电变压器	640	二级	
24337	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV北京公馆一回线庞60	北京公馆#3公配室5#配电变压器	640	二级	
24338	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	滨江御景1#配电室2#	0	三级	线路不可接入
24339	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	五月花1#箱变2#配电变压器	0	三级	线路不可接入
24340	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	天润万象城6#配电室1#	0	三级	本身不可接入
24341	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	中房	48.88	二级	
24342	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建一回线韩63	小张庄还建小区4#	325.52	一级	
24343	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	尹集还建#1公配室1#配电变压器	640	二级	
24344	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	毛呢厂2#（公）配电变压器	401.33	一级	
24345	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV汉江水畔一回线庞57	水畔#2公配室3#配电变压器	320	二级	
24346	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV汉江水畔二回线阁530	水畔#5公配室10#配电变压器	440	一级	
24347	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	五条路小区二期1#	401.95	二级	
24348	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳六回线漳58线路	玉龙祥瑞苑公变	29.62	二级	
24349	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV华城二回线樊77	华城#1居民配电室1-#2B	782.51	二级	
24350	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联二线吴59	黄集23#（道班）	154.41	二级	
24351	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	氮肥厂家属（户表）配电变压器	665.13	二级	
24352	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	省一建630（公）配电变压器	504	二级	
24353	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾八组2#	0	三级	线路不可接入
24354	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾还建小区3#箱变	0	三级	线路不可接入
24355	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV金汉线云518	民发世界城1居民配电室1#公变	0	三级	本身不可接入
24356	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV城北二回线西72	水岸新城三号公变9#	400	一级	
24357	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	中央美地一号公变11#	400	一级	
24358	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	惠泽伏范小区区公变105#箱公变	504	二级	
24359	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	中央美地四号公变14#	400	一级	
24360	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西五回线西67	福瑞家园一号公变17#	504	二级	
24361	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线A潘57	襄州供电公司配电室2#变	0	三级	本身不可接入
24362	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	清气园2#公变	415.39	二级	
24363	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	华立凤凰城6号公变	413.98	二级	
24364	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	新天地置业1#公变	647.03	二级	
24365	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	景海置业公变	395.38	二级	
24366	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	美巢公变	327.64	二级	
24367	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	向阳路小区1#公变	550	二级	
24368	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城一回线董514	融侨城5#居民配电室11#配电变压器	408.72	二级	
24369	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	望江花园三号公变34#	504	一级	
24370	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	万居3#	650.06	一级	
24371	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	万众太阳城1#箱变	0	三级	线路不可接入
24372	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	万众太阳城2#箱变	0	三级	线路不可接入
24373	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林小区4#居民配电室8#B	529.32	一级	
24374	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国二回线贞605	国色天襄#4居民配电室8#配电变压器	664.38	二级	
24375	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城10区御华苑2配1变	514.98	二级	
24376	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国一回线贞406	国色天襄#1居民配电室1#配电变压器	649.17	二级	
24377	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城10区御华苑8配1变	413.89	二级	
24378	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV金汉线云518	民发世界城#5居民配电室2#变	667.21	二级	
24379	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民1院4配1变	529.16	二级	
24380	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	邓城新市民5#配电变压器	644.27	二级	
24381	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	祥和名邸2#（公）配电变压器	661.87	二级	
24382	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	祥和名邸1#（公）配电变压器	640	一级	

24383	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联三线岗49	官庄还建房5#公配室2#配电变压器	320	一级	
24384	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	九洲岛1#公变间隔01配电变压器	0	三级	线路不可接入
24385	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑一回线东56	鹿鸣苑1配1变	660.49	二级	
24386	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸二回线山507	名居8#居民公配室16#配电变压器	550	一级	
24387	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV中铁线云622	10kV中铁十一局1-1#配电变压器	525.65	二级	
24388	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	10kV中铁十一局2-2#配电变压器	0	三级	本身不可接入
24389	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团高联一线团66	芳草园4#配电室1#配电变压器	407.09	二级	
24390	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团高联一线团66	芳草园2#配电室5#配电变压器	646.74	二级	
24391	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	御景豪庭三期B区2#	640	一级	
24392	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城14区崇文府10配1变	680.01	二级	
24393	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城13区翰林院10配2变	504	二级	
24394	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城13区翰林院12配2变	320	二级	
24395	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV北京公馆一回线庞60	北京公馆#2公配室3#配电变压器	400	二级	
24396	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	东方墨尔本3#居民公配室6#配电变压器	515.76	二级	
24397	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	滨江御景1#配电室1#	0	三级	线路不可接入
24398	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	新民10院3配2变	515.5	二级	
24399	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	徐庶庙安置小区4#变	25.74	二级	
24400	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建一回线韩63	小张庄还建小区3#	327.48	一级	
24401	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城8区新外滩6配1变	504	二级	
24402	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	九居#11公配室#22配电变压器	832.4	二级	
24403	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV水云墅一回线庞62	水云墅#6公配室#11配电变压器	400	二级	
24404	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV水云墅一回线庞62	水云墅#7公配室#13配电变压器	400	二级	
24405	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	香柳苑8#居民配电室8-1变	806.93	二级	
24406	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV汉江水畔一回线庞57	水畔#5公配室9#配电变压器	320	二级	
24407	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联一线明58	一米厂（公）配电变压器	504	二级	
24408	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联一线明58	新街（公）配电变压器	504	二级	
24409	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	金龙小区1#	640	一级	
24410	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	兰庭三期2号配变	508.9	二级	
24411	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联二线郑58	民安公寓（公）配电变压器	400	二级	
24412	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV华城二回线樊77	华城#2居民配电室2-#4B	393.95	二级	
24413	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁钱联线阁425线路	南山青林小镇公变	595.79	二级	
24414	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联一线叶622	中凯雅园公变	504	一级	
24415	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV城北二回线西72	水岸新城一号公变7#	400	一级	
24416	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联一线油66	邓城大道1#公变	416.3	二级	
24417	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	清逸园1#公变	651.34	二级	
24418	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	路	红星22#公变	440.96	一级	
24419	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	锦湖新都2#箱变	651.76	二级	
24420	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	新天地置业2#公变	407.86	二级	
24421	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	华立凤凰城1号公变	0	三级	本身不可接入
24422	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	向阳路小区2#公变	400	二级	
24423	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建一回线韩63	小张庄还建小区2#	408.18	一级	
24424	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	万居2#	814.74	一级	
24425	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	邓城新市民9#配电变压器	808.56	二级	
24426	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团高联一线团66	邓城新市民10#配电变压器	808.8	二级	
24427	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	新民13院1配1变	647.68	二级	
24428	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城12区花漫里1配2变	800	二级	
24429	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国一回线贞406	国色天襄#4居民配电室7#配电变压器	651.95	二级	
24430	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国二回线贞605	国色天襄#3居民配电室6#配电变压器	811.94	二级	
24431	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV金汉线云518	民发世界城#5居民配电室1#变	0	三级	本身不可接入
24432	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民1院4配2变	504	二级	
24433	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV青春线清72	春天2#公配室3#配电变压器	415.52	二级	
24434	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	普鑫18#配电变压器	655.91	二级	
24435	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清普线清79	普鑫17#配电变压器	660.26	二级	
24436	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	观音阁2#居民配电室3#配电变压器	693	一级	
24437	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	10kV紫薇居民2#公配室5#配电变压器	400	二级	
24438	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	车桥厂康乐路2#	410.56	二级	
24439	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）谷65线路	锻造厂粉水路1#	322.18	二级	
24440	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	滨江路酒厂小区（公）配电变压器	504	一级	
24441	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	民发天地#2配电室8#变压器间隔配电变压器	816.45	二级	
24442	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸一回线山411	名居8#居民公配室15#配电变压器	400	一级	
24443	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	天池上院C区箱变	818.15	一级	
24444	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董五回线高60	樊苑4#居民公配室11#配电变压器	405.02	二级	
24445	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	御景豪庭三期B区1#	640	一级	
24446	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	10kV中铁十一局1-2#配电变压器	0	三级	本身不可接入

24447	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团高联一线团66	芳草园1#配电室7#配电变压器	640.31	二级	
24448	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城13区瀚林院11配1变	514.36	二级	
24449	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城13区瀚林院12配1变	322.78	二级	
24450	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV富岗联三线岗58	经晨时代小区2#公配室2#配电变压器	400	二级	
24451	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	龙乡明珠2#变	56.13	一级	
24452	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	徐庶庙安置小区3#变	26.54	二级	
24453	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府10#居民公配室20#配电变压器	400.05	一级	
24454	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城8区新外滩6配2变	520.97	二级	
24455	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	三中队移民02#	24.73	二级	
24456	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV水云墅二回线庞68	水云墅#6公配室#12配电变压器	400	二级	
24457	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江一回线清56	九居#10公配室#19配电变压器	400.19	二级	
24458	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV汉江水畔二回线阁530	水畔#6公配室12#配电变压器	880	一级	
24459	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	香柳苑9#居民配电室9-1变	381.44	二级	
24460	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	华立凤凰城四期居民配电室#1变	817.1	二级	
24461	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联一线明58	市政府2#（公）配电变压器	504	二级	
24462	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	兰庭三期1号配变	512.12	二级	
24463	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	车城湖景2#公配室4#配电变压器	504.52	一级	
24464	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	襄轴居民31#（公）配电变压器	504	二级	
24465	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	廖湾5#5组	71.59	二级	
24466	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	上院A区6#配电变压器	652.29	一级	
24467	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV魏油联线油73	C襄阳新城B区3#配电室2#公变	830.72	二级	
24468	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	意和新村公变	407.76	一级	
24469	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	商贸城2#	549.91	一级	
24470	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	四海宜嘉1#公变	647.3	一级	
24471	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	池阳1HF4	645.15	二级	
24472	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	温哥华2#配电室1#公变	420.4	二级	
24473	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	清馨园公变	658.21	二级	
24474	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	万盟御景苑2#	637.89	二级	
24475	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV魏云联一线云616	铁四院二组团2#公变	416.38	一级	
24476	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV名都线顺58	恒大名都#22（公）配电变压器	640	二级	
24477	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	万居4#	651.48	一级	
24478	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	万众太阳城3#箱变	0	三级	线路不可接入
24479	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林小区4#居民配电室7#B	0	三级	本身不可接入
24480	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	龙磐实业公配室2#配电变压器	512.21	二级	
24481	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城12区花漫里1配1变	822.38	二级	
24482	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城10区御苑3配1变	420.98	二级	
24483	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国二回线贞605	国色天襄#1居民配电室2#配电变压器	648.69	二级	
24484	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团高联一线团66	新市民7#公配室14#配电变压器	643.87	二级	
24485	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	新市民6#公配室11#配电变压器	648.52	二级	
24486	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV金汉线云518	民发世界城#6居民配电室2#	0	三级	本身不可接入
24487	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	春天2#公配室4#配电变压器	408.48	二级	
24488	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	春天1#公配室2#配电变压器	408.54	二级	
24489	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线A线卞511	尚品名门4#箱式变	52.65	二级	
24490	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联三线岗49	官庄还建房1#公配室1#配电变压器	408.67	一级	
24491	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	车桥厂双雄路1#配电变压器-双绕组	404.93	二级	
24492	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联三线岗49	官庄还建房1#公配室2#配电变压器	400	一级	
24493	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑一回线东56	鹿鸣苑2配2变	640	二级	
24494	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑一回线东56	鹿鸣苑1配2变	640	二级	
24495	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	观音阁五组（公）箱式变电站配电变压器	400	二级	
24496	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑一回线东56	鹿鸣苑3配1变	658.69	二级	
24497	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广四回线清71	五金生活	445.54	二级	
24498	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	芳草园1#居民配电室8#配电变压器	645.28	二级	
24499	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	御景豪庭三期B区3#	400	一级	
24500	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	襄阳公园2#（公）配电变压器	400	二级	
24501	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV中铁线云622	10kV中铁十一局2-1#配电变压器	523.56	二级	
24502	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	芳草园2#居民配电室6#配电变压器	646.07	二级	
24503	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV中铁线云622	10kV中铁十一局3-1#配电变压器	532.73	二级	
24504	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟二回线顺90	君临山#1配电室14间隔2#变压器	800	二级	
24505	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国二回线贞605	国色天襄#10居民配电室20#配电变压器	406.67	二级	
24506	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城13区瀚林院10配1变	509.22	二级	
24507	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广五回线清81	肖家台（公）箱式变电站配电变压器	400.62	一级	
24508	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园二回线园55	东方墨尔本3#居民公配室5#配电变压器	516.14	二级	
24509	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园二回线园55	东方墨尔本2#居民公配室3#配电变压器	538.54	二级	
24510	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	新民12院4配2变	519.76	二级	

24511	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	龙腾大厦2#变	27.24	一级	
24512	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城8区新外滩5配1变	504	二级	
24513	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城8区新外滩5配2变	514.61	二级	
24514	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	欣悦城#3公配室5#配电变压器	658.96	二级	
24515	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	九居#12公配室#24配电变压器	828.14	二级	
24516	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV贞绿线（贞414-绿61）线路	汉水#8居民配电室#15配电变压器	826.64	一级	
24517	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV团高联一线高74	余岗六组10#（公）配电变压器	511.44	二级	
24518	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	香柳苑8#居民配电室8-2变	811.43	二级	
24519	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV汉江水畔二回线阁530	水畔#4公配室8#配电变压器	1100	一级	
24520	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV汉江水畔一回线庞57	水畔#6公配室11#配电变压器	640	二级	
24521	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	电大公变	525.8	一级	
24522	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	枣阳一中后门公变	522.28	一级	
24523	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝三回线樊64	棠越（公）配电变压器	256.73	二级	
24524	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	奥华一号129#	400	一级	
24525	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	四季青还建房3#公变	252	二级	
24526	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联二线（严544-韩87）严544	惠湾还建小区4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24527	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	商贸城1#公变	522.9	一级	
24528	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	上院A区4#配电变压器	510.4	一级	
24529	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南一回线光60	融晟外滩六号公变204#	504	一级	
24530	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	东城花园一号公变181#	320	二级	
24531	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	万居1#	811.58	一级	
24532	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV名都线顺58	恒大名都#11（公）配电变压器	504	二级	
24533	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	龙磐实业公配室1#配电变压器	513.17	二级	
24534	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清一回线董513	泰禾新景1#公配室1#配电变压器	513.3	二级	
24535	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城11区观澜郡2配2变	504	二级	
24536	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	新市民7#公配室13#配电变压器	644.85	二级	
24537	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民1院3配1变	428.74	二级	
24538	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV青春线清72	春天1#公配室1#配电变压器	409.06	二级	
24539	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV城北一回线漳54线路	金漳茗都4#箱变	33.06	二级	
24540	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联二线（严544-韩87）严544	惠居小区3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24541	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	锻造厂谷丰路1#（三供一业）	406.45	二级	
24542	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	省邮电技校（公）配电变压器	400	一级	
24543	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑一回线东56	鹿鸣苑2配1变	656.53	二级	
24544	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑一回线顺62	营盘还建小区1#	400	二级	
24545	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	10kV中铁十一局3-2#配电变压器	0	三级	本身不可接入
24546	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	御景豪庭三期B区4#	400	一级	
24547	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国一回线贞406	国色天襄#10居民配电室19#配电变压器	335.82	二级	
24548	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	君临山#1配电室13间隔1#变压器	1100	二级	
24549	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城13区瀚林院8配2变	400	二级	
24550	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	东方墨尔本2#居民公配室4#配电变压器	515.83	二级	
24551	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	新民10院1配2变	514.38	二级	
24552	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳三回线漳61线路	荣盛鑫城	48.54	一级	
24553	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城8区新外滩10配2变	518.78	二级	
24554	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	邓营村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24555	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	县教委（公）配电变压器	415.33	二级	
24556	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	九居#10公配室#20配电变压器	403.41	二级	
24557	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	铁路二幼（公）配电变压器	253.59	二级	
24558	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	总厂机关1#	320.26	一级	
24559	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV汉江水畔二回线阁530	水畔#2公配室4#配电变压器	440	一级	
24560	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	香庭（绿地）#10居民配电室#20配电变压器	832.43	二级	
24561	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	翰林尚品小区	653.73	一级	
24562	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余鄢一回线余74	中梁首府小区2#居民配电室4#变压器	808.76	二级	
24563	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	光化国际四号公变243#	640	一级	
24564	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	东方社区#06公用变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24565	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	襄轴居民4#（公）配电变压器	400	二级	
24566	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	交通局居民#2（公）配电变压器	647.06	一级	
24567	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	食品厂2#（公）配电变压器	404.11	二级	
24568	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	黄集31#（羽绒厂）	255.7	一级	
24569	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	四季青还建房2#公变	252	二级	
24570	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	四季青还建房4#公变	252	二级	
24571	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	奥华二号130#	400	一级	
24572	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV油潘二回线潘71	红星7#公变（箱变）	424.03	一级	
24573	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	楚豪地产1#配变	699.62	二级	
24574	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	市政公变	253.69	一级	

24575	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	湖畔人家三四期3#公变	657.85	二级	
24576	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	大通房地产一号公变197#	400	二级	
24577	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	天河佳苑二号公变205#	320	一级	
24578	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	万居9#	511.46	一级	
24579	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清三回线董516	铁路三院2#箱变2#配电变压器	420.28	二级	
24580	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV英菲B线风77	公园壹号2#箱变	663.16	二级	
24581	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清三回线董516	铁路三院3#箱变3#配电变压器	674.25	二级	
24582	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园一回线园70	市政公司火炬路小区公配室1#配电变压器	255.85	二级	
24583	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清一回线董513	泰禾新景2#公配室3#配电变压器	516.81	二级	
24584	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民1院3配2变	400	二级	
24585	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民1院2配1变	327.38	二级	
24586	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民3院1配1变	266.66	二级	
24587	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV城北一回线漳54线路	金漳茗都5#箱变	51.26	二级	
24588	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV城北一回线漳54线路	金漳茗都3#箱变	32.49	二级	
24589	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	航宇汉江小区1#（公）配电变压器1-1#B	515.2	二级	
24590	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城16区天镜台7配1变	1025.48	二级	
24591	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸一回线山411	名居6#居民公配室11#配电变压器	640	一级	
24592	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国二回线贞605	国色天襄#5居民配电室10#配电变压器	649.17	二级	
24593	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	君临山#2公配室22间隔3#变压器	504	二级	
24594	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国一回线贞406	国色天襄#5居民配电室9#配电变压器	649.1	二级	
24595	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城13区瀚林院8配1变	404.77	二级	
24596	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV天伦一回线枣64	天伦首府3#	508.98	一级	
24597	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	新民10院2配2变	412.38	二级	
24598	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	薛刘02#(张岗东)	207.13	二级	
24599	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	统一药业（公）配电变压器	402.05	二级	
24600	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	建材技校（公）配电变压器	404.78	二级	
24601	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV水云墅二回线庞68	水云墅#5公配室#10配电变压器	504	二级	
24602	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	一医院家属院277#	320	一级	
24603	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	总厂机关2#	320.96	一级	
24604	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	铁路大幼（公）配电变压器	537.1	二级	
24605	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	天河263#	504	一级	
24606	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建一回线韩63	民营区西台区2#	519.55	一级	
24607	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城2区金城府1配1变	408.21	二级	
24608	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	在水一方1#	812.42	一级	
24609	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联一线吴54	襄北农工贸2#配电变压器	401.74	一级	
24610	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	东方社区#02公用变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24611	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	襄轴居民30#（公）配电变压器	400	二级	
24612	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	襄轴居民6#（公）配电变压器	320	二级	
24613	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	玉溪园	323.23	二级	
24614	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	中凯雅园2#公变	504	一级	
24615	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊广四回线樊81	利民鞋厂（公）配电变压器	402.64	二级	
24616	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	交通局居民#1（公）配电变压器	511.3	一级	
24617	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广一回线清54	金鹰西区1#配电变压器	408.91	二级	
24618	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线B潘65	襄钢铁厂公变	0	三级	线路不可接入
24619	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联二线（严544-韩87）严544	惠湾还建小区2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24620	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	紫荆四期1#公变	414.52	二级	
24621	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV魏油联线油73	C襄阳新城B区4#配电室2#公变	827.69	二级	
24622	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	湖畔人家三四期2#公变	817.44	二级	
24623	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	天盛华清园4#公变	657.21	二级	
24624	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	天盛华清园3#公变	513.06	二级	
24625	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	望江花园一号公变38#	640	一级	
24626	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV名都线顺58	恒大名都#12（公）配电变压器	504	二级	
24627	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建一回线韩63	小张庄还建小区1#	404.05	一级	
24628	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联一线顺55	滨江小区1#（公）配电变压器	800	二级	
24629	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	盛鑫广场	511.41	一级	
24630	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	中央公园2#	811.48	一级	
24631	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	状元府3#居民公配室6#配电变压器	407.66	二级	
24632	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清三回线清66	泰禾新景1#公配室2#配电变压器	515.22	一级	
24633	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团高联一线团66	邓城新市民8#配电变压器	404.04	二级	
24634	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	邓城新市民7#配电变压器	404.9	二级	
24635	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国一回线贞406	国色天襄#3居民配电室5#配电变压器	809.17	二级	
24636	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城10区御华苑5配1变	669.35	二级	
24637	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国二回线贞605	国色天襄B4#配电变压器	649.17	二级	
24638	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民2院2配2变	252	二级	

24639	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	普鑫16#配电变压器	655.07	二级	
24640	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	檀溪六组	800	一级	
24641	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	北郡站02配电变压器	517.49	二级	
24642	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	北郡站01配电变压器	516	二级	
24643	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸一回线山411	名居7#居民公配室13#配电变压器	640	一级	
24644	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸二回线山507	名居7#居民公配室14#配电变压器	880	一级	
24645	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	幸福小区居委（公）配电变压器	659.56	一级	
24646	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园一回线乔52	华药生活2#配电变压器	681.81	二级	
24647	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国一回线贞406	国色天襄#7居民配电室13#配电变压器	511.88	二级	
24648	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国二回线贞605	国色天襄#6居民配电室12#配电变压器	406.69	二级	
24649	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城13区瀚林院9配2变	400	二级	
24650	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城13区瀚林院11配2变	504	二级	
24651	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	东方墨尔本4#居民公配室8#配电变压器	408.74	二级	
24652	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	中央公园4#	394.08	二级	
24653	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	中央公园5#	499.75	二级	
24654	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV六两河线潘60	C襄州变电工区器	400.68	二级	
24655	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线A潘57	公司居民考核2	651.49	二级	
24656	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城8区新外滩9配1变	510.77	二级	
24657	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府10#居民公配室19#配电变压器	400.05	一级	
24658	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	县烟草（公）配电变压器	423.66	二级	
24659	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV水云墅二回线庞68	水云墅#7公配室#14配电变压器	400	二级	
24660	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV水云墅一回线庞62	水云墅#5公配室#9配电变压器	504	二级	
24661	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	欣悦城#1公配室1#配电变压器	826.76	二级	
24662	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	致远中学1#（公）配电变压器	514.64	二级	
24663	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	荣居6#公配室12#配电变压器	504	二级	
24664	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联二线春60	鄂泰小区	320	一级	
24665	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董三回线董607	紫贞5#（公）配电变压器	401.31	二级	
24666	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	华立凤凰城四期居民配电室#2变	800.03	二级	
24667	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	涿水1#	512.11	一级	
24668	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南一回线光60	融晟天河二期4号公变244#	800	一级	
24669	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	东方社区#05公用变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24670	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	东方社区#03公用变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24671	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	襄轴居民3#（公）配电变压器	320	二级	
24672	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	碧桂园4#配电室2#	509.92	二级	
24673	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	碧桂园4#配电室1#	510.82	二级	
24674	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	上林苑台区6#	515.22	一级	
24675	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联二线吴59	黄集08#（卫生院）	278.52	二级	
24676	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	东风机修（公）配电变压器	423.55	二级	
24677	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联二线吴59	黄集05#（大市场）	269.73	二级	
24678	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	毛纺小区2#（公）配电变压器	430.62	二级	
24679	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广四回线广56	嘉园8#公变	533.62	二级	
24680	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	陶瓷厂小区800（公）配电变压器	640	一级	
24681	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	秋丰花园小区公变26#	320	一级	
24682	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西五回线西67	变压器厂家属院公变161#	400	二级	
24683	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	四季青还建房1#公变	252	二级	
24684	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	紫荆四期2#公变	416.82	二级	
24685	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV永安线B云512	紫荆四期3#公变	401.92	二级	
24686	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	天盛华清园1#公变	411.2	一级	
24687	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西五回线西67	福瑞家园二号公变18#	640	二级	
24688	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	中央公园1#	811.52	一级	
24689	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	万居8#	511.49	一级	
24690	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	状元府3#居民公配室5#配电变压器	406.06	二级	
24691	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园一回线园70	市政公司火炬路小区公配室2#配电变压器	255.62	二级	
24692	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清三回线董516	铁路三院4#箱变4#配电变压器	658.55	二级	
24693	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清一回线董513	盛世嘉园公配室1#配电变压器	330.31	二级	
24694	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清一回线董513	盛世嘉园公配室2#配电变压器	327.87	二级	
24695	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城12区花漫里4配1变	511.58	二级	
24696	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国一回线贞406	国色天襄B3#配电变压器	649.17	二级	
24697	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民2院1配1变	257.94	二级	
24698	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民3院2配1变	265.62	二级	
24699	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清普线清79	普鑫15#配电变压器	818.48	二级	
24700	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV城北一回线漳54线路	金漳茗都6#箱变	56.01	二级	
24701	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁钱联线阁425线路	观音阁1#居民配电室2#配电变压器	504	一级	
24702	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	春园变电站	10kV董园六回线园77	10kV万家同乐居民配电室3#高压柜配电变压器	325.26	二级	

24703	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑一回线东56	鹿鸣苑5配2变	504	二级	
24704	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国一回线贞406	国色天襄#6居民配电室11#配电变压器	406.93	二级	
24705	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国二回线贞605	国色天襄#7居民配电室14#配电变压器	512.44	二级	
24706	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城13区瀚林院9配1变	407.25	二级	
24707	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV天伦一回线枣64	天伦首府2#	509.07	一级	
24708	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园二回线园55	东方墨尔本4#居民公配室7#配电变压器	408.08	二级	
24709	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV天伦一回线枣64	天伦首府1#	513.63	一级	
24710	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	董台加油站2#（公）配电变压器	412.69	二级	
24711	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区二回线顺87	尹集还建#2公配室4#配电变压器	504	二级	
24712	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	农垦（公）配电变压器	404.96	二级	
24713	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	一医家属院278#	320	一级	
24714	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	欣悦城#2公配室3#配电变压器	826.16	二级	
24715	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳二回线漳68线路	丰源帝景小区1#公变	57.5	二级	
24716	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	蓝天花园261#	504	一级	
24717	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联一线郑56	万利来（公）配电变压器	504	二级	
24718	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾筑联二线汾66线路	水岸花城	403.94	一级	
24719	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	东方社区#01公用变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24720	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	宋玉变电站	10kV施湾线宋56	东方社区#04公用变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24721	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV汉江一品一回线（樊73-品居601）线路	品居#5居民公配室7#配电变压器	520.41	二级	
24722	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV米岗联一线米59	无锡花园1#公变	508.66	二级	
24723	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	襄轴居民7#（公）配电变压器	320	二级	
24724	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民29#（公）配电变压器	320	二级	
24725	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联二线吴59	黄集18#（好邻居）	252.22	二级	
24726	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	回龙寺码头（公）配电变压器	410.56	二级	
24727	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联二线吴59	黄集16#（加油站）	210.21	二级	
24728	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联三线春64	御河北岸1#公变	512.82	一级	
24729	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	东铭物业1号公变	514.08	一级	
24730	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢三回线白64	雅新佳苑1#	514.6	二级	
24731	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	天盛华清园5#公变	513.68	二级	
24732	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城一回线董514	融侨城6#居民配电室13#配电变压器	515.9	二级	
24733	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园五回线董511	三五房地产2#配电变压器	513.8	二级	
24734	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞贞线贞507	邓城新市民1#配电变压器	512.28	二级	
24735	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城12区花漫里4配2变	504	二级	
24736	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV园区东线富65	黄坡1#配电室1#变	0	三级	线路不可接入
24737	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁钱联线阁425线路	观音阁2#居民配电室4#配电变压器	504	一级	
24738	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	3-2HF1配电变压器	0	三级	本身不可接入
24739	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑一回线东56	鹿鸣苑5配1变	515.86	二级	
24740	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑一回线东56	鹿鸣苑6配1变	513.6	二级	
24741	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑一回线东56	鹿鸣苑6配2变	504	二级	
24742	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	铁四局4#配电变压器	504	二级	
24743	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城14区崇文府12配2变	504	二级	
24744	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城14区崇文府8配1变	510.32	二级	
24745	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	中鑫华庭2#公变	504	一级	
24746	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	蓝天花园260#	504	一级	
24747	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰二回线顺78	御景2#居民公配室4#公变	504	二级	
24748	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰二回线顺78	御景1#居民公配室2#公变	504	二级	
24749	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联一线郑56	王府2#（公）配电变压器	504	二级	
24750	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联一线郑56	王府1#（公）配电变压器	504	二级	
24751	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁钱联线阁425线路	中储粮小区（公）配电变压器	320	一级	
24752	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城一回线韩58	阳光壹号6#	653.58	一级	
24753	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	变电生活1#（公）配电变压器	515.88	二级	
24754	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV华城一回线樊55	华城#2居民配电室2-#1B	512.2	二级	
24755	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	南街地税局公变110#配电室变压器#001	252	一级	
24756	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	河西廉租房箱变站内变	526.26	二级	
24757	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联二线明57	明园1#630（公）配电变压器	504	二级	
24758	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	万居7#	509.14	一级	
24759	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清三回线清66	泰禾新景2#公配室4#配电变压器	510.36	一级	
24760	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城10区御华苑7配2变	504	二级	
24761	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城12区花漫里3配2变	504	二级	
24762	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城12区花漫里2配1变	515.92	二级	
24763	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联二线尹411	白云人家2#配电室3#配电变压器	504	一级	
24764	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	艺苑豪庭1#箱式变电站变压器	514	二级	
24765	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联二线明57	明园	693	二级	
24766	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑一回线郑63	兴宇实业315（公）配电变压器	252	二级	

24767	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟二回线顺90	君临山#2公配室24间隔4#变压器	693	二级	
24768	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城14区崇文府9配1变	515.06	二级	
24769	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城14区崇文府12配1变	516.16	二级	
24770	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	同兴家年华1#变	48.98	二级	
24771	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	陈岗2#1组	80.49	二级	
24772	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	尹集还建#2公配室3#配电变压器	509.16	二级	
24773	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	南街地税273#	501	一级	
24774	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	新华路小学（公）配电变压器	528.8	二级	
24775	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	致远中学2#（公）配电变压器	505.18	二级	
24776	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	天一嘉苑1#居民配电室1#B配电变压器	52.6	二级	
24777	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	移动公司台区	513.71	一级	
24778	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	恒大世纪1#配变	519.65	一级	
24779	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV福欣园二回线贞504	襄阳院子2#居民公配室4#配电变压器	653.75	二级	
24780	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园锦绣里5配1变	507.46	二级	
24781	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV华城二回线樊77	华城#2居民配电室2-#2B	494.82	二级	
24782	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑一回线庞55	别苑#12公配室24#配电变压器	400	二级	
24783	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄆一回线白58	万盟御景苑	254.68	二级	
24784	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联二线明57	明园2#630（公）配电变压器	693	二级	
24785	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	万居10#	509.9	一级	
24786	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	四季万景小区居民配电室2#配电变压器	504	二级	
24787	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城12区花漫里3配1变	519	二级	
24788	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV南国二回线朝63	南国4#B配电变压器	520.16	二级	
24789	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	春园变电站	10kV董园六回线园77	航宇七里河小区4#（公）配电变压器	406.46	二级	
24790	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城一回线董514	融侨城8#居民公配室17#配电变压器	658.66	二级	
24791	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑一回线东56	鹿鸣苑4配2变	504	二级	
24792	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑一回线东56	鹿鸣苑4配1变	515.62	二级	
24793	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	三利达2#（公）配电变压器	504	二级	
24794	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城14区崇文府9配2变	504	二级	
24795	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV天伦一回线枣64	天伦首府4#	493.53	二级	
24796	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联一线郑56	仲宣家园（公）配电变压器	504	二级	
24797	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV磁器街二回线朝78	磁器街#2居民公配室#4配电变压器	815.87	二级	
24798	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	路	金华大厦#11变	645.95	一级	
24799	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	变电生活2#（公）配电变压器	516.79	二级	
24800	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	塑料四厂（公）配电变压器	208.66	二级	
24801	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	玺居2#居民公配室2#配电变压器	488.34	二级	
24802	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	高新祥苑#5居民公配室2#配电变压器	512.56	二级	
24803	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联二线明57	湖北银行生活小区箱变	200	二级	
24804	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	肖集1#1组	71.35	二级	
24805	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园东澜岸7配1变	515.94	二级	
24806	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	抗战广场公变30#	128	一级	
24807	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	金凤朝阳4#配电室配电变压器05	51.37	二级	
24808	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城15区上和院2配2变	1000	二级	
24809	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV衡保G区二回线贞505	衡庄2#居民配电室4#配电变压器	647.78	二级	
24810	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV东著二回线岗62	东著C区#2居民公配室4#变	507.91	二级	
24811	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀C区星澜4配1变630KVA	512.94	一级	
24812	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	涇水壹号小区#6箱变配电变压器	507.76	一级	
24813	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	拉美1#配电变压器	1010.18	二级	
24814	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	香庭（绿地）3#居民公配室6#配电变压器	525.96	二级	
24815	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	徐庶小区3#配电室1#变	15.6	二级	
24816	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	徐庶小区3#配电室2#变	14.64	二级	
24817	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	汉阳学府#1居民配电室#1配电变压器	400.16	二级	
24818	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	拉美2#配电变压器	1005.25	二级	
24819	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明四回线郑61	汇城置业1#（公）配电变压器	640	二级	
24820	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	御府8#居民公配室16#配电变压器	403.96	二级	
24821	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	铁路二院生活小区15#配电站1#配电变压器	522.08	二级	
24822	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	朱庄还建房公变	1020.06	二级	
24823	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄆一回线白58	畜牧局	204.14	二级	
24824	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	东方明珠1#公变	1000	一级	
24825	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园一回线园70	白鹤实业（新华小区）公变	132.58	二级	
24826	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV东著二回线岗62	东著A区#4居民公配室8#变	400.19	二级	
24827	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV浩东联一线东79线路	陈坡2#（一组）	252.1	二级	
24828	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	范湾村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24829	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	10kV中石化管道局1#配电变压器	323.22	二级	
24830	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联二线高54	江山馨园线2#居民配电室4#变压器	811.52	二级	

24831	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	新检察院公变	400.12	一级	
24832	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝一回线樊60	车桥虹桥2#（公）配电变压器	414.11	二级	
24833	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀C区星澜2配1变1000KVA	813.2	一级	
24834	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	紫薇花园一号公变157#	320	二级	
24835	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV米油二线油74	连山鼎府2#配电室4#配电变压器	407.24	一级	
24836	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	左岸春天二期1#箱式变电站配电变压器	648.37	二级	
24837	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV米油二线米81	优地美舍1#配电室1#配电变压器	411.06	一级	
24838	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	九居2#居民公配室4#配电变压器	528.26	二级	
24839	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	怡安小区1#（公）配电变压器2#B	440	二级	
24840	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园锦绣里5配2变	504.22	二级	
24841	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	利达城3#	648.62	二级	
24842	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	4-1HF1配电变压器	653.25	二级	
24843	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	艺苑豪庭2#箱式变电站变压器	513.74	二级	
24844	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联一线明58	景苑一区2#公配室3#B配电变压器	550	二级	
24845	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	雅居乐C区悦苑1配1变	504	二级	
24846	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	艺苑豪庭4#箱式变电站变压器	513.68	二级	
24847	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	东楼3#6组	58.96	二级	
24848	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	高新祥苑#3居民公配室2#配电变压器	640	二级	
24849	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	环一路铁路口公变15#	400	二级	
24850	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	嘉悦城2#公配室4#配电变压器	0	三级	线路不可接入
24851	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	凯尔国际1#居民配电室2#配电变压器	0	三级	本身不可接入
24852	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	乔营还建房箱变（户表）配电变压器	512.24	二级	
24853	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	向阳还建1#公配室2#配电变压器	550	二级	
24854	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	连山湖畔3#公配室2#配电变压器	800	一级	
24855	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	兰花园公配室2#配电变压器	693	二级	
24856	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康蔡线康79	高新祥苑#3居民公配室1#配电变压器	645.06	二级	
24857	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康蔡线康79	高新祥苑#4居民公配室1#配电变压器	508.88	二级	
24858	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	天元四季城1#公配室2#配电变压器	256.3	二级	
24859	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏蔡线魏531	检测认证产业园二期B区检测1#配电室1#公变	513.22	二级	
24860	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	国土资源局配电变压器	811.4	二级	
24861	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	皇室名著4#公变配电变压器	46.32	二级	
24862	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV衡保G区一回线徐68	衡庄6#居民公配室11#配电变压器压器	513.74	二级	
24863	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	铁路二院生活小区9#配电变压器1#B	405.22	二级	
24864	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	三里桥18#	260.06	一级	
24865	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV翁黄联二线黄63	三溪沟还建房箱变站内变	527.34	二级	
24866	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	烟厂长虹小区2#（公）配电变压器	410.06	二级	
24867	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	香湖苑2#居民配电室#21配电变压器	810.35	二级	
24868	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	韩庄3#（公）箱式变电站配变	408.74	二级	
24869	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园江山樾4配2变	504	二级	
24870	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	樊城分局配电变压器	821.24	二级	
24871	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	三房3#	0	三级	线路不可接入
24872	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV中航一回（徐67-中航61）线路	中航#3居民公配室#11配电变压器	403.22	二级	
24873	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董三回线董607	铁十一局中清小区（公）配电变压器	329.68	二级	
24874	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	九洲岛1#公变02配电变压器	0	三级	线路不可接入
24875	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀C区星澜2配2变1000KVA	800	一级	
24876	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	红水家园天旋4#配电变压器	46.27	二级	
24877	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	东方银座配电变压器	418.7	二级	
24878	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园三回（乔74-园62）园62线路	盛北8#公配室15#配电变压器	984.2	二级	
24879	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	紫居6#居民公配室13#配电变压器	800	二级	
24880	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	加油站公变1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24881	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清三回线清66	铁路三院居民2#配电站4#配电变压器	547.58	一级	
24882	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV城光一回线潘50	城市之光#3居民配电室3-2变	0	三级	本身不可接入
24883	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	高新祥苑#4居民公配室2#配电变压器	508.6	二级	
24884	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	金厦小区公变160#	200	一级	
24885	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV名都线顺58	恒大名都7#公配室1#配电变压器	1000	二级	
24886	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV名都线顺58	恒大名都7#公配室2#配电变压器	1000	二级	
24887	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	盛北8#公配室16#配电变压器	1026.32	二级	
24888	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	嘉恒实业（公）箱变配电变压器	200	一级	
24889	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV天元一回线朝50	天元四季城1#公配室3#配电变压器	659.92	二级	
24890	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	涇水壹号小区#3箱变配电变压器	411.08	一级	
24891	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑一回线顺62	东方化工厂小区7#配电站14#B配电变压器	693	二级	
24892	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV汉江一品一回线（樊73-品居601）线路	品居#4居民公配室9#配电变压器	805.24	二级	
24893	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	铁路大院生活小区2#配电站1#配电变压器	418.72	二级	
24894	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀A区星悦7配1变	504.3	一级	

24895	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀A区星悦5配1变	511.52	一级	
24896	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	虹辰居民配电室1#配电变压器	510.82	二级	
24897	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联一线明58	景苑一区1#公配室1#B配电变压器	550	二级	
24898	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV衡保G区一回线徐68	衡保#16居民配电室31#配电变压器	320.44	二级	
24899	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV汉江一品二回线（朝79-品居701）线路	品居#3居民公配室6#配电变压器	814.16	二级	
24900	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	三里桥还建房1#	511.54	二级	
24901	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV东著一回线岗55	东著A区#1居民公配室1#变	504.36	一级	
24902	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV汉江一品二回线（朝79-品居701）线路	品居#4居民公配室10#配电变压器	807.76	二级	
24903	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞吾线贞408	吾居#6居民公配室#4配电变压器	400	二级	
24904	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城19区中樞府3配1变	329.94	二级	
24905	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	迁村腾地公变102#	504	二级	
24906	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广五回线广78	齐星房地产(户表)1#公变	516.2	二级	
24907	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联三线柳511-谷55	正洪杰座3#公变	509.34	二级	
24908	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	引丹工程管理局公变211#台区	252	二级	
24909	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV永安线B云512	民发三期#7居民配电室1#主变配电变压器	524.54	二级	
24910	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城13区瀚林院6配1变	510.48	二级	
24911	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园三回（乔74-园62）园62线路	盛南1#公配室2#配电变压器	508.68	二级	
24912	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城7区两江汇8配1变	504	二级	
24913	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云滨线云613线路	10kV滨江3#居民配电室2#配电变压器	651.07	一级	
24914	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV油潘二回线潘71	红星8#配电变压器	530.5	一级	
24915	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	惠泽伏苑小区公变106#	504	二级	
24916	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	机场路组合机公变110#	252	二级	
24917	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	迁村腾地公变107#	504	二级	
24918	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广五回线广78	齐星房地产(户表)2#公变	515.46	二级	
24919	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	仙鹤社区公变2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24920	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	御景豪庭7#	504	一级	
24921	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	铁威公租房公配室2#配电变压器	0	三级	线路不可接入
24922	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联二线山610	檀园配电室2#630（公）变压器	693	二级	
24923	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联二线山610	檀园配电室1#630（公）变压器	504	二级	
24924	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	东湖国际6#箱变	512.9	一级	
24925	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	仙鹤社区公变5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24926	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城13区瀚林院5配2变	504	二级	
24927	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城13区瀚林院6配2变	504	二级	
24928	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城13区瀚林院3配1变	511.74	二级	
24929	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	盛南2#公配室3#配电变压器	519.88	一级	
24930	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	盛南1#公配室1#配电变压器	511.46	一级	
24931	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城7区两江汇8配2变	517.1	二级	
24932	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	力生4#	510.75	一级	
24933	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联三线郑66	民主路3#（公）配电变压器	504	二级	
24934	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟二回线顺90	龙居#5公配室10#变压器	693	二级	
24935	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV天伦一回线枣64	天伦首府7#	508.2	一级	
24936	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV天伦一回线枣64	天伦首府5#	510.92	一级	
24937	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城4区上都府2配2变	521.96	二级	
24938	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云滨线云613线路	星悦里1#居民配电室#12变	650.56	一级	
24939	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民34#（公）配电变压器	504	二级	
24940	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民21#（公）配电变压器	504	二级	
24941	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民33#（公）配电变压器	504	二级	
24942	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV园林线潘59	华府#2居民配电室3#变	515.52	二级	
24943	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV园林线潘59	华府#3居民配电室6#变	246.34	二级	
24944	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	玉锦新城一号公变145#	504	一级	
24945	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	真龙水泥家属院公变	517.89	一级	
24946	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	虹景花园1#公变	510.32	一级	
24947	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	铁威公租房公配室1#配电变压器	508.05	一级	
24948	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	冠兴房地产1#公变	512.46	二级	
24949	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝二回线朝40	供电公司家属院4#配电变压器	406.62	二级	
24950	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV董广一回线广76	和谐佳苑1#配电室2#（公）配电变压器	504	二级	
24951	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	10kV大54造纸厂线双溪苑公租房2#配电变压器	514.54	二级	
24952	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	10kV大54造纸厂线双溪苑公租房1#配电变压器	515.42	二级	
24953	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城13区瀚林院4配1变	512.78	二级	
24954	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城13区瀚林院5配1变	509.1	二级	
24955	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV阁钱联线钱55线路	钱营还建房居民配电室1#配电变压器	504	二级	
24956	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV石棉线钱64	钱营还建房居民配电室2#配电变压器	693	二级	
24957	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV天伦一回线枣64	力生3#	509.07	一级	
24958	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	力生2#	508.38	一级	

24959	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV下冯线马64	下冯还建房#1居民配电室1-2变	0	三级	本身不可接入
24960	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV下冯线马64	红伙里小区1#配电变压器	509.62	二级	
24961	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城2区金城府7配1变	512.08	二级	
24962	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV油潘二回线潘71	冠城园#1居民配电室#3变	504.4	一级	
24963	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	襄轴居民10#（公）配电变压器	504	二级	
24964	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民27#（公）配电变压器	504	二级	
24965	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广六回线广58	新星贸易公司（户表）配电变压器	524.66	二级	
24966	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	和信名城8#变	252	一级	
24967	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	五洲国际还建房#2居民配电室2#变	514.54	二级	
24968	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV衡保G区二回线贞505	衡庄4#居民配电室8#配电变压器	511.56	二级	
24969	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城13区瀚林院4配2变	504	二级	
24970	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	新民12院4配1变	504	二级	
24971	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城7区两江汇7配2变	515.96	二级	
24972	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	红水家园天旋2#配电变压器	142.02	二级	
24973	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	上林苑2#	511.89	一级	
24974	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV天伦一回线枣64	力生1#	508.38	一级	
24975	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV下冯线马64	下冯还建房#1居民配电室1-1变	515.58	二级	
24976	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	龙居#5公配室9#变压器	484.76	二级	
24977	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城2区金城府8配2变	508.1	二级	
24978	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联二线郑58	弹花社（公）配电变压器	400	二级	
24979	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	襄轴居民9#（公）配电变压器	504	二级	
24980	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV中航一回（徐67-中航61）线路	中航#6居民公配室#23配电变压器	405.76	二级	
24981	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	上王庄3#	69.16	二级	
24982	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	襄城营业厅630kVA箱变配电变压器	252	一级	
24983	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城11区观澜郡4配2变	504	二级	
24984	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城15区上和院8配1变	814.97	二级	
24985	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府13#居民公配室27#配电变压器	428.77	一级	
24986	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	东方墨尔本1#居民公配室2#配电变压器	513.17	二级	
24987	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城7区两江汇9配2变	504	二级	
24988	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	陈湾2#（陈湾4组）台区	78.94	二级	
24989	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云董联一线云514	襄州地税分局春园路家属院配电变压器	506.34	二级	
24990	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城2区金城府7配2变	504	二级	
24991	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV乔徐联一线徐56	航泰生活#2居民配电站#3B	328.78	二级	
24992	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	迁村腾地公变108#	504	二级	
24993	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	仙鹤社区公变1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
24994	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	状元府5#居民公配室11#配电变压器	509.98	二级	
24995	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林小区3#居民配电室3#B	521.98	一级	
24996	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	红星村27#东方经典公变配电变压器	257.39	二级	
24997	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	荣华紫薇苑3#配电室1#变配电变压器	517.52	二级	
24998	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	荣华紫薇苑4#配电室1#	518.32	二级	
24999	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	温哥华#32配电变压器	521.64	二级	
25000	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联二线（严544-韩87）严544	惠居小区4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25001	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联二线山610	佳园配电室1#315（公）变压器	252	二级	
25002	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	紫薇鑫苑（公）配电变压器	504	二级	
25003	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明65	西巷子（公）箱变配电变压器	504	二级	
25004	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV天元一回线朝50	天元四季城1#公配室1#配电变压器	256.97	二级	
25005	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城13区瀚林院3配2变	504	二级	
25006	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园二回线园55	东方墨尔本1#居民公配室1#配电变压器	514.32	二级	
25007	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	新民12院2配2变	519.7	二级	
25008	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	新民12院3配2变	517.46	二级	
25009	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	新民12院2配1变	504	二级	
25010	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城7区两江汇9配1变	514.48	二级	
25011	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	黄家中心村3#（公）配电变压器	538.46	二级	
25012	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	民营区居委会2#	510.98	一级	
25013	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联三线郑66	财校（公）配电变压器	496.51	二级	
25014	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV御府一回线高63	御府2#居民公配室3#配电变压器	400.02	二级	
25015	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV天伦一回线枣64	天伦首府8#	508.52	一级	
25016	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	金利傲园3#	537.58	一级	
25017	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV天伦一回线枣64	天伦首府6#	507.02	一级	
25018	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	大通房地产二号公变198#	504	二级	
25019	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民41#（公）配电变压器	504	二级	
25020	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广三回线广75	艺达（公）配电变压器	401.07	二级	
25021	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	赞阳新城二号公变136#台区	400	二级	
25022	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	美景东方明珠花苑一号公变103#	800	二级	

25023	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	樊阳新城三号公变137#台区	504	二级	
25024	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	东方明珠2#公变	640	一级	
25025	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	清风园1#公变	412.69	二级	
25026	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	东港绿州7#公变	415.34	二级	
25027	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余鄢一回线余74	嘉豪城市花园1#配电室1#公变	655.31	二级	
25028	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	湖畔人家三四期1#公变	820.36	二级	
25029	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	C红星城市花园2#公变	428.53	一级	
25030	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV烟厂B线樊84	钱塘100小区1#钱塘100-1#配电变压器	526.26	二级	
25031	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西五回线西67	福瑞家园三号公变39#	640	二级	
25032	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	群运还建房三号公变213#	400	一级	
25033	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西五回线西67	福瑞家园四号公变40#	640	二级	
25034	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	和谐花园小区1#	403.92	一级	
25035	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	状元府5#居民公配室12#配电变压器	513.86	二级	
25036	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	状元府5#居民公配室14#配电变压器	407.88	二级	
25037	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清三回线董516	铁路三院1#箱变1#配电变压器	659.22	二级	
25038	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城10区御华苑4配1变	515.7	二级	
25039	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	荣华紫薇苑1#配电室1#	813.98	二级	
25040	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	南车襄机家园小区公变配电变压器	412.74	二级	
25041	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民1院1配1变	328.74	二级	
25042	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民1院1配2变	320	二级	
25043	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	温哥华#31配变配电变压器	0	三级	本身不可接入
25044	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清普线清79	普鑫13#配电变压器	409.78	二级	
25045	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV骧龙二回线山408	骧居居民7#公配室2#配电变压器	800	二级	
25046	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	朱庄还建房1#配电室K04出线配电变压器	0	三级	本身不可接入
25047	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联二线（严544-韩87）严544	惠居小区2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25048	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑三回线郑60	市轴承（公）	320	二级	
25049	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	东湖国际1#公配室1#配电变压器	816.92	一级	
25050	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联二线山610	佳园配电室2#315（公）变压器	346.5	二级	
25051	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸二回线山507	名居5#居民公配室10#配电变压器	880	一级	
25052	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	天元四季城1#公配室4#配电变压器	666.28	二级	
25053	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城13区瀚林院2配2变	400	二级	
25054	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城13区瀚林院7配1变	408.64	二级	
25055	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广三回线广75	二幼（公）箱式变电站配电变压器	406.4	二级	
25056	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	徐庶大厦箱变	26.38	二级	
25057	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	东方曼哈顿4#变	39.56	二级	
25058	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	樊东司法（公）配电变压器	424.74	二级	
25059	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾筑联二线汾66线路	金水湾1#	406.4	一级	
25060	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	冠源2#（公）配电变压器	510.09	二级	
25061	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	鸿海置业居民1#公用变	649.79	二级	
25062	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	鸿海置业居民2#公用变	650.25	二级	
25063	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV天伦一回线枣64	天伦首府9#	514.46	一级	
25064	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联一线顺55	帅愚小区（公）配电变压器	504	二级	
25065	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城2区金域府4配2变	320	二级	
25066	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城2区金域府9配2变	400	二级	
25067	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV城北一回线西54	水岸新城四室249#	640	一级	
25068	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳六回线卞527线路	水镜广场1#公变	47.98	二级	
25069	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康蔡线康79	高新祥苑#2居民公配室1#配电变压器	504	二级	
25070	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	环城供电所台区配电变压器-双绕组	146.11	二级	
25071	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	襄轴居民5#（公）配电变压器	504	二级	
25072	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民28#（公）配电变压器	320	二级	
25073	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	东风医院（公）配电变压器	404.14	二级	
25074	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	清气园1#公变	401.49	二级	
25075	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	中房壹号公馆二号公变192#	640	二级	
25076	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	东港绿州1#公变	412.94	二级	
25077	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余鄢一回线余74	嘉豪城市花园1#配电室2#公变	657.28	二级	
25078	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV魏云联一线云616	铁四院二组团6#公变	416.64	一级	
25079	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南一回线光60	融晟外滩一号公变202#	800	一级	
25080	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	巴黎都市一号公变36号	400	一级	
25081	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）枣70	万通新城1#	419.32	一级	
25082	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林小区2#居民配电室1#B	0	三级	本身不可接入
25083	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	状元府5#居民公配室13#配电变压器	431.72	二级	
25084	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林小区2#居民配电室2#B	657.69	一级	
25085	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福一回线乔66	幸福里2#箱变2#配电变压器	834.71	一级	
25086	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV金汉线云518	民发世界城#4居民配电室2#变	674.5	二级	

25087	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV驤龙二回线山408	驤居居民6#公配室2#配电变压器	800	二级	
25088	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV驤龙一回线山606	驤居居民7#公配室1#配电变压器	400	二级	
25089	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV魏高联一线高73	红星国际5#居民公配室9#配电变压器	649.18	二级	
25090	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜一回线潘61	碧桂园1#居民配电室#11变	655.66	二级	
25091	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明四回线郑61	汇城置业2#配电变压器	640	二级	
25092	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	水文站（公）箱变配电变压器	400	一级	
25093	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸一回线山411	名居5#居民公配室9#配电变压器	640	一级	
25094	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联二线魏552	团山小区（公）箱式变电站配电变压器	551.83	一级	
25095	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	中烟金城（公）配电变压器	644.9	二级	
25096	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城13区瀚林院2配1变	407.39	二级	
25097	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	盛南3#公配室5#配电变压器	416.27	一级	
25098	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	东方曼哈顿3#变	400.01	二级	
25099	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	文湾4#9组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25100	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云滨线云613线路	10kV滨江6#居民配电室1#配电变压器	650.83	一级	
25101	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	鹿门寺还建2#	800.57	一级	
25102	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城2区金城府3配2变	800	二级	
25103	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	山河万里5#居民配电室9#变压器	675	二级	
25104	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联二线明57	檀溪小区3#（公）配电变压器	504	二级	
25105	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	西湾12#公变	421.79	二级	
25106	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云董联一线云514	西湾9#公变	434.96	二级	
25107	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民36#（公）配电变压器	400	二级	
25108	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	食品厂1#（公）配电变压器	442.3	二级	
25109	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清三回线董516	县客运（公）配电变压器	430.94	二级	
25110	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁钱联线阁425线路	半山逸品1#（公）配电变压器	640	一级	
25111	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	美景东方明珠花苑二号公变132#	800	二级	
25112	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	长安市场2#公变（箱变）	0	三级	线路不可接入
25113	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV金汉线云518	C西湾还建小区3#公变	836.78	二级	
25114	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广三回线朝77	汉江明珠1#（公）配电变压器	823.25	二级	
25115	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南一回线光60	融晟外滩三号公变203#	640	一级	
25116	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	群运还建房四号公变214#	400	一级	
25117	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	和谐花园小区2#	289.2	二级	
25118	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV英菲B线风77	公园壹号1#箱变	671.65	二级	
25119	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV米油二线米81	玉兰苑3#箱变	412.9	一级	
25120	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV工业线潘55	卧龙公馆3#居民配电室5#变配电变压器	816.76	二级	
25121	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	普鑫14#配电变压器	411.23	二级	
25122	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	观音阁3#居民配电室5#配电变压器	693	一级	
25123	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	东湖国际1#公配室2#配电变压器	815.72	一级	
25124	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸二回线山507	名居6#居民公配室12#配电变压器	880	一级	
25125	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢四回线鄢505	滨湖花园1#	326.68	二级	
25126	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城13区瀚林院7配2变	400	二级	
25127	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	建行现代生活（公）配电变压器	408.06	二级	
25128	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾筑联二线汾66线路	金水湾2#	408.16	一级	
25129	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	皇室名著小区5#公变配电变压器	37.67	二级	
25130	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	襄轴居民2#（公）配电变压器	320	二级	
25131	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	食品厂3#（公）配电变压器	398.42	二级	
25132	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	中房家属院2#（公）配电变压器	405.57	二级	
25133	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝五回线朝64	九悦天城2#配电室3#配电变压器	826.22	二级	
25134	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV金汉线云518	民发世界城5居民配电室2#公变	696.73	二级	
25135	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	东港绿洲5#公变	412.96	二级	
25136	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV魏云联一线云616	铁四院二组团7#公变	405.76	一级	
25137	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	智慧名门	837.44	二级	
25138	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广六回线清74	二橡胶（公）配电变压器	410.1	二级	
25139	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广二回线广83	樊城宾馆（公）配电变压器	509.76	二级	
25140	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	10KV温哥华二期#1居民配电室#12变	664.62	二级	
25141	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	泰然居2#公配室6#配电变压器	649.69	二级	
25142	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	御景豪庭5#	640	一级	
25143	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	状元府4#居民公配室9#配电变压器	649.72	二级	
25144	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	状元府4#居民公配室7#配电变压器	403.26	二级	
25145	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	盛北7#公配室14#配电变压器	680.08	二级	
25146	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	广锦乐居1#公配室2#配电变压器	663.3	二级	
25147	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	万年城1#配电变压器	409.44	二级	
25148	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	谷山1#配电变压器	657.64	二级	
25149	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV富岗联三线岗58	经晨时代小区3#公配室1#配电变压器	424.4	二级	
25150	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	谷山2#配电变压器	658.06	二级	

25151	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广四回线广57	永安桥公变	406. 72	二级	
25152	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV驤龙一回线山606	驤居居民4#公配室1#配电变压器	550	二级	
25153	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV驤龙二回线山408	驤居居民4#公配室2#配电变压器	800	二级	
25154	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联一线山410	行管苑居民支2#配电室1#公变	640	二级	
25155	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联二线山610	行管苑居民支2#配电室2#公变	880	二级	
25156	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	小北门（公）箱变配电变压器	400	一级	
25157	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	拓新变电站	10kV英菲线拓403分支	青年城2#居民配电室4#配电变压器	646. 3	一级	
25158	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	七桥还建配电室配电变压器	328. 29	二级	
25159	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城13区瀚林院1配2变	400	二级	
25160	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	山水天成2#公配室5#配电变压器	880	二级	
25161	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	山水天成2#公配室7#配电变压器	640	二级	
25162	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	山水天成2#公配室6#配电变压器	640	二级	
25163	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	C天润未来城2#居民配电室3#公变500KVA	0	三级	本身不可接入
25164	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	C天润未来城2#居民配电室4#公变500KVA	417. 88	二级	
25165	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	上林苑1#	403. 36	一级	
25166	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	龙居#2公配室4#变压器	1100	二级	
25167	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV富岗联三线岗58	经晨时代小区1#公配室2#配电变压器	415. 12	二级	
25168	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾还建小区2#箱变	0	三级	线路不可接入
25169	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	龙公馆2#	656. 65	一级	
25170	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广五回线清81	消防支队（公）配电变压器	425. 15	一级	
25171	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广一回线广82	星月花园配电变压器	428. 1	二级	
25172	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董五回线董613	泰然居2#公配室5#配电变压器	651. 13	二级	
25173	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）枣70	万通新城2#	415. 8	一级	
25174	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV名都线顺58	恒大名都6#公配室2#配电变压器	320	二级	
25175	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	状元府4#居民公配室10#配电变压器	652. 09	二级	
25176	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林小区1#居民配电室5#B	0	三级	本身不可接入
25177	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	广锦乐居1#公配室1#配电变压器	655. 7	二级	
25178	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广一回线朝48	万年城2#配电变压器	413. 04	二级	
25179	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	上院A区5#配电变压器	649. 6	一级	
25180	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	天润未来城二期2#配变室2#	0	三级	本身不可接入
25181	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV驤龙一回线山606	驤居居民3#公配室1#配电变压器	550	二级	
25182	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV驤龙一回线山606	驤居居民6#公配室1#配电变压器	550	二级	
25183	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV驤龙二回线山408	驤居居民3#公配室2#配电变压器	800	二级	
25184	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联二线山610	秀园4#配电变压器	400	二级	
25185	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	拓新变电站	10kV英菲线拓403分支	青年城1#居民配电室2#配电变压器	646. 57	一级	
25186	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	襄北三院1#箱变配电变压器	407. 88	一级	
25187	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV米风联二线风58	青年城2#居民配电室3#配电变压器	646. 33	二级	
25188	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府4#配电室7#配电变压器	325. 49	一级	
25189	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	蓝钻领域小区（公）箱式变电站配电变压器	829. 52	一级	
25190	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园一回线乔52	乔营小区4#（公）箱式变电站配电变压器	414. 96	二级	
25191	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清三回线清66	代家台（公）配电变压器	438. 88	一级	
25192	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV米油二线油74	连山鼎府4#配电室8#配电变压器	325. 23	一级	
25193	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	光化国际二号公变218#	640	一级	
25194	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	山水天成2#公配室8#配电变压器	880	二级	
25195	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	东方曼哈顿1#变	45. 28	二级	
25196	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	新民12院1配1变	400	二级	
25197	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	C天润未来城2#居民配电室2#公变500KVA	0	三级	本身不可接入
25198	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	二医院2#（公）配电变压器	418. 94	二级	
25199	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联一线郑56	南湖（公）配电变压器	400	二级	
25200	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明三回线郑62	军招（公）配电变压器	400	二级	
25201	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	龙居#3公配室5#变压器	1100	二级	
25202	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	龙居#1公配室1#变压器	1100	二级	
25203	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城2区金城府5配2变	400	二级	
25204	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城4区上都府4配2变	410. 98	二级	
25205	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	吴店正祺小区1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25206	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民37#（公）配电变压器	400	二级	
25207	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清三回线董516	路建公司春园路（公）配电变压器	171. 18	二级	
25208	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	御景豪庭1#	640	一级	
25209	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝五回线朝64	九悦天城2#配电室4#配电变压器	816. 97	二级	
25210	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏油联线魏545	C美苑小区2#公变	411. 28	二级	
25211	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	清河线铁四院组团3#配电室1#公变	413. 08	二级	
25212	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	天王国际1#公变	817. 58	二级	
25213	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南一回线光60	亚兴帝苑二号公变209#	640	一级	
25214	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福一回线乔66	幸福里1#箱变1#配电变压器	833. 39	一级	

25215	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	状元府4#居民公配室8#配电变压器	400	二级	
25216	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林小区1#居民配电室6#B	660.04	一级	
25217	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	荣华紫薇苑2#配电室1#	822.53	二级	
25218	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV永安线B云512	西湾企业还建小区配电室1#变配电变压器	836.2	二级	
25219	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV金汉线云518	民发世界城#1居民配电室2#变	670.93	二级	
25220	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联二线高54	长虹观邸1#配电室1#配电变压器	655.51	二级	
25221	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV董广一回线广76	中行家属院	164.91	二级	
25222	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV骧龙二回线山408	骧居居民5#公配室2#配电变压器	800	二级	
25223	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV骧龙一回线山606	骧居居民5#公配室1#配电变压器	550	二级	
25224	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊广一回线樊62	人和秀景小区2#变(公)配电变压器	418.5	二级	
25225	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	冠源(公)配电变压器	255.24	二级	
25226	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊广一回线樊62	人和秀景小区1#(公)配电变压器	407.39	二级	
25227	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	雅苑1#配电变压器	649.62	二级	
25228	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	新民12院1配2变	412.19	二级	
25229	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	东方曼哈顿2#变	70.25	二级	
25230	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	兴隆苑1#	654.71	一级	
25231	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV下冯线马64	下冯还建房#1居民配电室1-4变	0	三级	本身不可接入
25232	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV下冯线马64	下冯还建房#2居民配电室2-2变	0	三级	本身不可接入
25233	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联一线郑56	内环路(公)配电变压器	400	二级	
25234	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟二回线顺90	龙居#3公配室6#变压器	800	二级	
25235	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟二回线顺90	龙居#4公配室8#变压器	800	二级	
25236	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城2区金城府2配1变	410.99	二级	
25237	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城2区金城府2配2变	400	二级	
25238	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV磁器街二回线朝78	磁器街1#配电室6#配电变压器	812.72	二级	
25239	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV磁器街一回线朝55	磁器街1#配电室5#配电变压器	810.38	二级	
25240	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民38#(公)配电变压器	400	二级	
25241	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	食品厂4#(公)配电变压器	424.98	二级	
25242	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘华线潘67线路	华府#1居民配电室1#变	632.66	二级	
25243	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清三回线董516	保险公司(公)配电变压器	445.2	二级	
25244	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV园林线潘59	华府#1居民配电室2#变	628.74	二级	
25245	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	机械电器	207.47	二级	
25246	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广五回线广78	建筑总公司(户表)建筑总公司配电变压器	693.64	二级	
25247	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	大明公司公变82#	400	一级	
25248	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV名都线顺58	恒大名都#31(公)配电变压器	640	二级	
25249	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	中房壹号公馆一号公变191#	640	二级	
25250	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广二回线广83	老建委(公)配电变压器	504.82	二级	
25251	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	奎苑现代城2#公变	521.02	一级	
25252	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	奎苑现代城1#公变	512.06	一级	
25253	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢四回线鄢505	襄大新村东路1#公变	1045.76	二级	
25254	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢四回线鄢505	襄大新村西路1#公变	1048.56	二级	
25255	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV烟厂B线樊84	钱塘100小区3#配电变压器	665.41	二级	
25256	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	毛纺花园1#配电变压器	418.96	二级	
25257	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	毛纺花园2#配电变压器	420.19	二级	
25258	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	汉丹廉租小区2#配	252	一级	
25259	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园二回园67	王寨还建房1#居民公配室1#配电变压器	519.58	二级	
25260	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	滨江国际公变1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25261	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙镇一回线鹤54	古渡小区公变1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25262	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线(韩72-叶515)韩72线路	御景华庭6#	640	一级	
25263	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	方圆名城公配室1#配电变压器	654.67	二级	
25264	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV董广一回线广76	卧龙生活公配室2#配电变压器	428.03	二级	
25265	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	盛北4#公配室8#配电变压器	383.79	二级	
25266	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民7院3配2变	504	二级	
25267	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV永安线B云512	民发三期#1居民配电室1#主变配电变压器	523.56	二级	
25268	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民7院2配2变	504	二级	
25269	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV魏油联线油73	襄阳新城A区#1配电室1#变	838.55	二级	
25270	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民7院3配1变	531.62	二级	
25271	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV工业线潘55	卧龙公馆4#居民8#变	812.7	二级	
25272	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	翰林世家4#配电变压器	501.38	二级	
25273	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	翰林世家3#配电变压器	500.23	二级	
25274	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	建锦清华小区3#公变	800	二级	
25275	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	春园变电站	10kV董园六回线园77	紫贞2#(公)箱式变电站配电变压器	525.89	二级	
25276	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	私营经济城2#(公)箱式变电站变压器	410.36	一级	
25277	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	春园变电站	10kV董园四回园73线路	万居2#配电室2#配变配电变压器	1329.75	二级	
25278	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	环城粮油储备公司配电室配电变压器	81.57	一级	

25279	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	欣欣家园2#公配室3#配电变压器	511.46	一级	
25280	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	樊宛2#居民公配室8#配电变压器	406.08	二级	
25281	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董五回线高60	樊宛3#居民公配室9#配电变压器	645.78	二级	
25282	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国一回线贞406	襄轴家园3#居民公配室5#配电变压器	813.82	二级	
25283	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	希望路还建房4#居民配电室7#配电变压器	806.63	一级	
25284	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝三回（樊64-朝53）朝53线路	10kV水厂线（樊64-樊76）樊76线路商务局大庆西路箱变配电变压器	255.43	二级	
25285	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	荣华东南海4#居民配电室#41配电变压器	0	三级	本身不可接入
25286	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	荣华东南海2#居民配电室#22配电变压器	514.85	二级	
25287	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	樊城法院长虹路小区（公）箱式变电站配电变压器	405.46	二级	
25288	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广三回线清76	中西药（公）箱式变电站配电变压器	258.4	二级	
25289	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	檀溪公馆1#配电室4#B配电变压器	400	二级	
25290	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	檀溪公馆1#配电室3#B配电变压器	440	二级	
25291	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	幸福天地4#	504	一级	
25292	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城8区新外滩3配2变	523.68	二级	
25293	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	幸福天地3#	504	一级	
25294	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	交警队公变2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25295	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV御府一回线高63	御府5#居民公配室9#配电变压器	809.72	二级	
25296	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花#8公配室#3配电变压器	405.48	一级	
25297	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	御江豪庭2#	644.18	二级	
25298	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	龙庭华府二期7#	510.84	二级	
25299	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	龙庭华府二期1#	511.18	二级	
25300	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	顺安家园#1居民配电室2#配电变压器	880	二级	
25301	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	汉江路（公）配电变压器	415.65	二级	
25302	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	高铁新镇小区#3台区箱变站内变	414.36	二级	
25303	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康蔡线康79	和苑#1公配室1#配电变压器	653.84	二级	
25304	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康蔡线康79	和苑#3公配室5#配电变压器	408.85	二级	
25305	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV康团联一线团56分支	和苑#3公配室6#配电变压器	400	二级	
25306	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	襄阳公园1#（公）配电变压器	400	二级	
25307	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	长征小区1#（公）配电变压器	403.3	二级	
25308	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	市石油公司（公）配电变压器	406.13	二级	
25309	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	新城湾1#（公）配电变压器	400	二级	
25310	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	长征小区2#（公）配电变压器	406.14	二级	
25311	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城2区金城府3配1变	827.69	二级	
25312	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城2区金城府6配1变	406.93	二级	
25313	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	望江花园四号公变47#	800	二级	
25314	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	王树岗4#（公）配电变压器	372.57	二级	
25315	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	凤凰六组（公）配电变压器	400	二级	
25316	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明五回线明59	广空襄樊干休所（公）配电变压器	400	二级	
25317	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	汉江明珠苑99#台区	640	一级	
25318	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团高联一线团66	学府4#配电变压器	650.41	二级	
25319	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV名都线顺58	恒大名都#32（公）配电变压器	880	二级	
25320	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV名都线顺58	恒大名都#52（公）配电变压器	800	二级	
25321	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV魏云联一线云616	铁四院二组团3#公变	416.92	一级	
25322	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广一回线清54	金鹰东区（公）配电变压器	518.84	二级	
25323	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	金牛山2#公变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25324	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	盛世中华城5#公变	511.9	二级	
25325	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV岗潘联线岗63	洪山头还建房1#箱变	0	三级	线路不可接入
25326	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV魏云联一线云616	铁四院二组团8#公变	406.1	一级	
25327	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	10KV温哥华二期#1居民配电室#11变	0	三级	本身不可接入
25328	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV名都线顺58	恒大名都6#公配室1#配电变压器	320	二级	
25329	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	绿地5#公配室10#配电变压器	537.55	二级	
25330	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	盛北6#公配室12#配电变压器	685.77	二级	
25331	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	邓城还建二期公配室1#配电变压器	504	二级	
25332	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	和信名城5#变	0	三级	线路不可接入
25333	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董五回线董613	泰然居5#公配室9#配电变压器	649.63	二级	
25334	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	泰然居5#公配室10#配电变压器	650.86	二级	
25335	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV永安线B云512	民发三期#6居民配电室1#主变配电变压器	417.23	二级	
25336	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV永安线B云512	民发三期#5居民配电室1#主变配电变压器	414.16	二级	
25337	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民7院2配1变	518.24	二级	
25338	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV米油二线油74	连山鼎府10#配电变压器	257.98	一级	
25339	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广二回线广83	广场2#（公）配电变压器	517.32	一级	
25340	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	隆中水泥厂公变	504	二级	
25341	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广三回线广75	解放路公变	404.98	二级	

25342	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV驢龙二回线山408	驢居居民2#公配室2#配电变压器	800	二级	
25343	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联二线山610	秀园2#配电变压器	550	二级	
25344	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联二线山610	秀园3#配电变压器	550	二级	
25345	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	春园变电站	10kV万居二回线园43	万居2#配电室1#配变配电变压器	1329.75	一级	
25346	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV米风联二线风58	青年城1#居民配电室1#配电变压器	647.53	二级	
25347	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联二线高54	长虹观邸3#配电室5#配电变压器	266.98	二级	
25348	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	现代建筑1#	673.02	二级	
25349	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团高联一线团66	芳草园3#配电室3#配电变压器	407.78	二级	
25350	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV会展一回线（浩621-会展51）线路	鄂西北运维分部2#配电变压器	0	三级	线路不可接入
25351	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV米油二线油74	东风3#(公)箱式变电站配电变压器	409.78	一级	
25352	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	鄂西北运维分部1#配电变压器	812.33	二级	
25353	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV米油二线油74	谢洼居委会1#箱变	416.04	一级	
25354	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国二回线贞605	襄轴家园3#居民公配室6#配电变压器	815.22	二级	
25355	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	电信通信局1#（公）配电变压器	400	二级	
25356	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	建行建苑小区315公变	250.08	二级	
25357	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV拓风联一线风76	希望路还建房4#居民配电室8#配电变压器	807.74	二级	
25358	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	真龙地产六号公变223#	640	一级	
25359	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	荣华东南海1#居民配电室#11配电变压器	0	三级	本身不可接入
25360	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV米油二线油74	谢洼居委会2#箱变	407.38	一级	
25361	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城13区瀚林院1配1变	442.43	二级	
25362	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	山水天成1#公配室2#配电变压器	640	二级	
25363	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸一回线山411	名居1#居民公配室1#配电变压器	252	一级	
25364	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	光化国际一号公变217#	640	一级	
25365	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	山水天成1#公配室3#配电变压器	640	二级	
25366	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	龙腾世纪城4#配电室	23.98	二级	
25367	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV富春一回线顺69	富春山居2#居民配电室3#配电变压器	486.18	二级	
25368	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	立业城（公）配电变压器	657.61	二级	
25369	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城8区新外滩2配1变	504	二级	
25370	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	御江豪庭1#	646.48	二级	
25371	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联一线顺55	顺安家园#1居民配电室1#配电变压器	320	二级	
25372	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广二回线广83	中山后街（公）配电变压器	422.72	二级	
25373	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV下冯线马64	下冯还建房#1居民配电室1-3变	651.95	二级	
25374	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	长征路小学（公）配电变压器	411.12	二级	
25375	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	规划设计院（公）配电变压器	382.91	二级	
25376	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	老煤厂（公）配电变压器	400	二级	
25377	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟二回线顺90	龙居#2公配室3#变压器	800	二级	
25378	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	龙居#4公配室7#变压器	1100	二级	
25379	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城2区金城府4配1变	324.09	二级	
25380	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	安能西#2居民（公）配电变压器	513.36	二级	
25381	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	安能西#3居民（公）配电变压器	519.28	二级	
25382	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民17#（公）配电变压器	504	二级	
25383	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民19#（公）配电变压器	400	二级	
25384	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民43#（公）配电变压器	400	二级	
25385	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	先河二号台区	400	一级	
25386	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	东港绿州3#公变	412.62	二级	
25387	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲新村（公）配电变压器	371.88	二级	
25388	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	三里桥还建房2#公变	406.5	二级	
25389	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV烟厂B线樊84	钱塘100小区4#配电变压器	654.61	二级	
25390	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	御景豪庭4#	640	一级	
25391	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	和信名城6#变	812.24	一级	
25392	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城10区御华苑4配2变	504	二级	
25393	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城11区观澜郡7配1变	525.72	二级	
25394	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	泰然居4#公配室8#配电变压器	647.59	二级	
25395	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董五回线董613	泰然居4#公配室7#配电变压器	648.88	二级	
25396	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV魏油联线油73	襄阳新城A区2#配电室1#变	821.99	二级	
25397	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	民发二期B#4配电室1#主变配电变压器	522.26	二级	
25398	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	翰林世家2#配电变压器	514.13	二级	
25399	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	翰林世家1#配电变压器	512.06	二级	
25400	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广三回线广75	水星台出线间隔配电变压器	430.3	二级	
25401	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	上院A区1#配电变压器	812.75	一级	
25402	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	上院A区2#配电变压器	818.51	一级	
25403	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	建锦清华小区4#公变	800	二级	
25404	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV驢龙二回线山408	驢居居民1#公配室2#配电变压器	800	二级	
25405	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联二线山610	秀园1#配电变压器	400	二级	

25406	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府3#配电室5#配电变压器	406.1	一级	
25407	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	樊宛3#居民公配室10#配电变压器	650.03	二级	
25408	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府3#配电室6#配电变压器	643.64	一级	
25409	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	大唐投资公司公变95#	800	一级	
25410	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	荣华东南海2#居民配电室#21配电变压器	0	三级	本身不可接入
25411	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	荣华东南海1#居民配电室#12配电变压器	518.3	二级	
25412	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV园林线潘59	上品百合园1#居民配电室#12	519.67	二级	
25413	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	西雅1#（公）配电变压器	406.9	二级	
25414	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	上品百合园1#居民配电室#11配电变压器	0	三级	本身不可接入
25415	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	山水天成1#公配室1#配电变压器	880	二级	
25416	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸二回线山507	名居2#居民配电室4#配电变压器	550	一级	
25417	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	山水天成1#公配室4#配电变压器	880	二级	
25418	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	月亮湾还建房公配室1#配电变压器	416.06	一级	
25419	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城8区新外滩2配2变	515.05	二级	
25420	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	盛唐国际居民配电室2#B	648.57	二级	
25421	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	龙庭华府二期5#	509.26	二级	
25422	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	盛唐国际居民配电室1#B	648.95	一级	
25423	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	龙庭华府二期3#	511.12	二级	
25424	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	高铁新镇小区#2台区站内变	511.47	二级	
25425	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	荣居1#公配室2#配电变压器	504	二级	
25426	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	化学制剂（公）配电变压器	408.06	二级	
25427	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV城北一回线西54	水岸新城271#	640	一级	
25428	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV下冯线马64	下冯还建房#2居民配电室2-1变	652.46	二级	
25429	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	董台村（公）配电变压器	417.79	二级	
25430	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	白云一组（公）配电变压器	400	一级	
25431	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	二医院1#（公）配电变压器	422.5	二级	
25432	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联二线郑58	琴行（公）配电变压器	400	二级	
25433	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联二线郑58	八一制片厂2#（公）配电变压器	400	二级	
25434	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城2区金城府5配1变	410.05	二级	
25435	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝四回线朝66	车桥南院1#（公）配电变压器	518.74	二级	
25436	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	规划处2#	262.93	二级	
25437	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝四回线樊80	安能东居民（公）配电变压器	506.84	二级	
25438	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	安能西#1居民（公）配电变压器	515.56	二级	
25439	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀A区星悦1配2变	640	一级	
25440	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	安岗5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25441	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	三中队移民04#	91.08	二级	
25442	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	江南国际7号小区公变148#	640	一级	
25443	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊三回乔84	月亮湾二期6#变	416.5	二级	
25444	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	金旭花园1#公变175#	400	一级	
25445	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光二回线光71	世纪一品三号公变165#	385	二级	
25446	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	东方明珠4#公变	1000	一级	
25447	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	东铭物业2号公变	510.98	一级	
25448	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	东方明珠3#公变	640	一级	
25449	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV水星台线银64	过山小区2#配变	331.02	二级	
25450	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	襄棉集团有限公司3#（户表）配电变压器	511.74	二级	
25451	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	襄棉集团有限公司1#（户表）配电变压器	515.64	二级	
25452	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线A线卞511	学府壹号1#配电室1#公变配电变压器	68.42	二级	
25453	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	摩卡2#公配室3#配电变压器	407.24	二级	
25454	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV贞绿线（贞414-绿61）线路	汉水3#居民配电室5#配电变压器	320	一级	
25455	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	摩卡1#公配室1#配电变压器	408.94	二级	
25456	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	盛北2#公配室4#配电变压器	427.07	二级	
25457	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	摩卡2#公配室4#配电变压器	407.98	二级	
25458	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联四线徐66	汉水3#居民配电室6#配电变压器	346.04	二级	
25459	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	月亮湾二期2#公配室3#配电变压器	504	二级	
25460	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	和信名城1#变	511.22	一级	
25461	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	和信名城2#变	0	三级	线路不可接入
25462	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民8院2配1变	414.64	二级	
25463	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民7院1配2变	252	二级	
25464	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民7院1配1变	284.44	二级	
25465	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	水岸车影2#公变配电变压器	525.26	二级	
25466	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	凤凰新城1#箱变	49.6	二级	
25467	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳二回线漳62线路	中医院2#箱变	33.49	一级	
25468	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	岷山居民3#公配室5#B	550	一级	
25469	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	环山路2#（公）	400	二级	

25470	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	环山路3#（公）	400	二级	
25471	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	金属材料箱变配电变压器	401.3	二级	
25472	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	百合园1#配电室1#变压器	640	二级	
25473	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV中铁线云622	和谐苑2#居民配电室#22配电变压器	504	二级	
25474	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联一线顺55	芙蓉园1#公配室1#配电变压器	880	二级	
25475	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV工业园线汉55	吴店华瑞园小区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25476	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV油潘二回线潘71	张湾4#	433.95	一级	
25477	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花#8公配室#4配电变压器	504	一级	
25478	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	龙庭华府二期6#	511.1	二级	
25479	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	九洲岛小区2#公变	0	三级	线路不可接入
25480	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	庞公北#1居民配电室#2配电变压器	880	一级	
25481	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	苏家河小区3#	504	二级	
25482	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广三回线广75	定中街1#（公）配电变压器	524.67	二级	
25483	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	荣新花园2#	504	一级	
25484	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联二线郑58	惠君阁（公）配电变压器	504	二级	
25485	国网襄阳市供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	香柳苑7#居民配电室7-2变	0	三级	本身不可接入
25486	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	邮政局2#公变	326.06	二级	
25487	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	中原路（公）配电变压器	409.39	一级	
25488	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联一线郑56	昌隆小区（公）配电变压器	504	二级	
25489	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）谷57线路	邮政1#台区	511.4	二级	
25490	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	力特电机生活3#（公）配电变压器	204.61	二级	
25491	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民22#（公）配电变压器	504	二级	
25492	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	襄樊市富盛工贸有限公司（户表）配电变压器	259.62	二级	
25493	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	卧龙苑2#	400	二级	
25494	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	卧龙苑3#	400	二级	
25495	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	江南国际6号小区公变116#	504	一级	
25496	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	美景商住楼公变109#	400	一级	
25497	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	上院A区3#配电变压器	647.66	一级	
25498	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	和谐家园公变	517.51	一级	
25499	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	先河一号131#台区	400	一级	
25500	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	天润未来城二期2#公变	429.34	二级	
25501	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	美景？滨江现代城三号公变153#	800	一级	
25502	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏油联线魏545	C美苑小区1#变压器	0	三级	本身不可接入
25503	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	新人事局家属院公变	407.43	一级	
25504	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严春联二线严534	王湾还建小区2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25505	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	四海宜嘉2#公变	510.74	一级	
25506	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	新烟草公司公变	533.54	一级	
25507	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV水星台线银64	过山小区4#公变	405.98	二级	
25508	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	襄棉集团有限公司2#（户表）配电变压器	510.12	二级	
25509	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	融御投资公司2#（户表）配电变压器	668.32	二级	
25510	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云二回线贞607	黄家还建房公变250KVA	200.02	二级	
25511	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南一回线光60	卢营还建房七号公变	504	一级	
25512	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	御景豪庭3#	640	一级	
25513	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	摩卡1#公配室2#配电变压器	407.22	二级	
25514	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园三回（乔74-园62）园62线路	盛北4#公配室7#配电变压器	400	二级	
25515	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联B线马65	清河园2#箱式变电站配电变压器	504.08	二级	
25516	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民9院2配2变	410.5	二级	
25517	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV工业线潘55	卧龙公馆2#配4#变	415.06	二级	
25518	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民9院2配1变	400	二级	
25519	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民8院2配2变	400	二级	
25520	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV铁岗线米83	停保场充电桩（公）配电变压器	504.06	一级	
25521	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	黄家湾还建房小区1#配电室1#配电变压器	252	二级	
25522	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑一回线郑63	安监局箱变配电变压器	400	二级	
25523	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	建委家属院（公）箱式变电站配电变压器	410.35	二级	
25524	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董五回线高60	樊苑2#居民公配室7配电变压器	406.4	二级	
25525	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	樊苑2#居民公配室6#配电变压器	407.96	二级	
25526	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑三回线郑60	车灯2#（公）配电变压器A变	331.49	二级	
25527	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国二回线贞605	襄轴家园2#居民公配室4#配电变压器	648.82	二级	
25528	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国一回线贞406	襄轴家园2#居民公配室3#配电变压器	650.26	二级	
25529	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	玫瑰园1#配电室1#变压器	640	二级	
25530	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	玫瑰园1#配电室2#变压器	880	二级	
25531	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV中铁线云622	和谐苑1#居民配电室#12配电变压器	504	二级	
25532	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	龙鹏房地产1#配电室2#公变	55.84	二级	
25533	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑二回线山506分支	芙蓉园1#公配室2#配电变压器	640	二级	

25534	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清一回线董513	前锦公寓公配室2#配电变压器	324.93	二级	
25535	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清一回线董513	前锦公寓公配室1#配电变压器	330.53	二级	
25536	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸二回线山507	名居4#居民配电室8#配电变压器	428	一级	
25537	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	泰然鑫城2#（公）箱式变电站配电变压器	513.94	二级	
25538	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸一回线山411	名居2#居民配电室3#配电变压器	400	一级	
25539	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	五月花#8公配室#1配电变压器	0	三级	线路不可接入
25540	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	龙庭华府二期8#	510.34	二级	
25541	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	龙庭华府二期4#	510.66	二级	
25542	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV康团联一线团56分支	和苑#1公配室2#配电变压器	640	二级	
25543	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	香柳苑7#居民配电室7-1变	811.97	二级	
25544	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	新城湾2#（公）配电变压器	400	二级	
25545	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	襄阳公园4#（公）配电变压器	400	二级	
25546	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城2区金城府9配1变	405.09	二级	
25547	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城2区金城府6配2变	400	二级	
25548	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	马桥街#13台区	0	三级	线路不可接入
25549	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV佳海线A岗47	佳海步行街2#	633.98	二级	
25550	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民40#（公）配电变压器	400	二级	
25551	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民39#（公）配电变压器	400	二级	
25552	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	建昌生活3#（公）配电变压器	546.03	一级	
25553	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园三回（乔74-园62）园62线路	广景碧云天配电变压器	1012.94	二级	
25554	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	卧龙苑1#	800	二级	
25555	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联二线（严544-韩87）严544	惠湾还建小区3#公变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25556	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	天润二期D块地#31	414.66	二级	
25557	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾还建小区7#公变	0	三级	线路不可接入
25558	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV城北二回线西72	水岸新城二号公变8#	400	一级	
25559	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广四回线广56	嘉园3#公变	420.09	二级	
25560	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	星城伟业2#公变	812.54	一级	
25561	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联三线春64	御河北岸2#公变	522.66	一级	
25562	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居二回线米89	叶店三期2#公配室6#配电变压器	404.34	一级	
25563	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	长安花园1#公配室1#配电变压器	515.23	二级	
25564	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园三回（乔74-园62）园62线路	盛北1#公配室1#配电变压器	515.16	二级	
25565	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	乐福天下1#公配室1#配电变压器	401.54	二级	
25566	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	康佳变电站	10kV王湾线康75	四0一公变2#箱式变电站配电变压器	675.02	二级	
25567	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	乐福天下2#公配室3#配电变压器	408.26	二级	
25568	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董五回线董613	阳光3#配电变压器	659.59	二级	
25569	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武坡还建小区1#（2#变）	320	二级	
25570	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民9院1配2变	516.38	二级	
25571	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV永安线B云512	民发三期#4居民配电室1#主变配电变压器	657.81	二级	
25572	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武坡还建小区1#（1#变）	323.47	二级	
25573	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV工业线潘55	卧龙公馆2#配电室3#变	0	三级	本身不可接入
25574	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV永安线B云512	民发三期#2居民配电室1#主变配电变压器	524.62	二级	
25575	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	黄家湾还建房小区2#配电室4#配电变压器	252	二级	
25576	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	黄家湾还建房小区3#配电室5#配电变压器	252	二级	
25577	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	天馨苑小区1#箱变	259.54	一级	
25578	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	海事局公变230#	504	一级	
25579	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联二线山610	水园2#配电变压器	346.5	二级	
25580	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联三线郑66	供电公司变电部	640	二级	
25581	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联一线贞409	余岗六组7#（公）配电变压器	422.35	二级	
25582	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联一线郑56	审计局2#（公）配电变压器	400	二级	
25583	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	欣欣家园1#公配室2#配电变压器	511.88	一级	
25584	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董五回线高60	樊苑2#居民公配室5#配电变压器	405.5	二级	
25585	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国一回线贞406	襄轴家园1#居民公配室1#配电变压器	811.78	二级	
25586	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国二回线贞605	襄轴家园1#居民公配室2#配电变压器	813.8	二级	
25587	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	真龙地产四号公变225#	640	一级	
25588	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	百合园1#配电室2#变压器	880	二级	
25589	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清三回线清66	白兰集团（公）箱式变电站配电变压器	415.54	一级	
25590	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑三回线郑60	教育科学研究室箱式变电站变压器间隔配电变压器	400	二级	
25591	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	龙鹏房地产1#配电室1#公变	53.8	二级	
25592	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV阁钱联线钱55线路	中天爱百颗药业有限公司1#配变	440	二级	
25593	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸一回线山411	名居4#居民配电室7#配电变压器	400	一级	
25594	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV阁钱联线钱55线路	中天爱百颗药业有限公司2#配变	320	二级	
25595	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV大庙山线峪62	10kV山水俊园1#配电变压器	510.3	二级	
25596	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	龙鹏世纪城2#配电室	42.59	二级	
25597	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	驼峰佳苑2#居民公配室4#配电变压器	504	二级	

25598	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董五回线董613	驼峰佳苑2#居民公配室3#配电变压器	524.88	二级	
25599	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城8区新外滩7配2变	515.95	二级	
25600	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV油潘二回线潘71	张湾派出所公变	415.28	一级	
25601	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV清河城二回线马60	清河城#2居民配电室#22变	515.9	二级	
25602	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	五月花#7公配室#1配电变压器	0	三级	线路不可接入
25603	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	庞公北#1居民配电室#1配电变压器	640	二级	
25604	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	康桥二期1#	655.02	二级	
25605	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	龙庭华府二期2#	508.68	二级	
25606	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	玺居4#居民公配室1#配电变压器	550	二级	
25607	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	玺居4#居民公配室2#配电变压器	400	一级	
25608	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	四中嘉苑公配室2#B	550	二级	
25609	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	四中嘉苑公配室1#B	400	二级	
25610	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城2区金域府1配2变	400	二级	
25611	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	红星19#	416.05	二级	
25612	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV佳海线A岗47	佳海步行街1#	651.74	二级	
25613	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民35#（公）配电变压器	504	二级	
25614	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民24#（公）配电变压器	504	二级	
25615	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民18#（公）配电变压器	504	二级	
25616	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园一回线乔52	乔营小区3#（公）配电变压器	421.78	二级	
25617	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	建昌生活1#（公）配电变压器	528.99	一级	
25618	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广五回线广78	襄江商场（公）配电变压器	411.74	二级	
25619	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊三回乔84	月亮湾二期4#变	530.11	二级	
25620	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联二线（严544-韩87）严544	惠湾还建小区1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25621	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	汉滨新村一号公变149#	504	一级	
25622	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广一回线清54	嘉园5#公变	535.68	二级	
25623	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏油联线魏545	云湾还建小区2#公变	523.78	二级	
25624	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	玫瑰社区1#台区公变	400	一级	
25625	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联三线柳511-谷55	10kV三岔线正洪10kV三岔线正洪杰座1#公变座1#公变	510.84	二级	
25626	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园二回线园55	毛纺小区1#（公）配电变压器	663.97	二级	
25627	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝四回线樊80	襄樊力特电机总公司（户表）襄樊力特电机总公司配电变压器	441.58	二级	
25628	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南一回线光60	卢营还建房三号公变	425	一级	
25629	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居二回线米89	叶店三期2#公配室5#配电变压器	648.82	一级	
25630	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南一回线光60	卢营还建房二号公变	504	一级	
25631	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居一回线米67	叶店三期2#公配室4#配电变压器	404.72	一级	
25632	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居一回线米67	叶店三期3#公配室7#配电变压器	800.04	一级	
25633	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	玫瑰社区5#台区公变	504	一级	
25634	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园一回线乔52	长安花园2#公配室4#配电变压器	513.6	二级	
25635	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园一回线乔52	长安花园1#公配室2#配电变压器	514.03	二级	
25636	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV贞绿线（贞414-绿61）线路	汉水4#居民配电室7#配电变压器	330.22	一级	
25637	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV贞绿线（贞414-绿61）线路	汉水1#居民配电室1#配电变压器	331.27	一级	
25638	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	和信名城4#变	0	三级	线路不可接入
25639	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	康佳变电站	10kV王湾线康75	四0一公变1#箱式变电站配电变压器	628.1	二级	
25640	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	阳光4#配电变压器	640.11	二级	
25641	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	阳光2#配电变压器	400.11	二级	
25642	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董五回线董613	阳光1#配电变压器	413.3	二级	
25643	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民9院1配1变	504	二级	
25644	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	民发二期A#7配电室1#主变配电变压器	662.41	二级	
25645	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花3#公配室1#配电变压器	658.5	一级	
25646	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV南国一回线朝49	南国1#B配电变压器	648.98	二级	
25647	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV南国二回线朝63	南国2#B配电变压器	649.46	二级	
25648	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	天馨苑小区2#箱变	257.34	一级	
25649	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	广场箱式变	55.4	二级	
25650	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	广场箱式变2#	58.58	二级	
25651	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城15区上和院7配2变	400	二级	
25652	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联二线山610	水园1#配电变压器	252	二级	
25653	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府1#配电室2#配电变压器	513.45	一级	
25654	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	怡安小区1#（公）配电变压器1#B	320	二级	
25655	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	铁路三元小区3#（公）500kVA箱变配变	406.5	二级	
25656	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸二回线山507	名居3#居民配电室6#配电变压器	693	一级	
25657	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV茶庵线程55	10kV卧阳岗2#配电变压器	0	三级	线路不可接入
25658	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	金凤朝阳1#变	54.79	二级	
25659	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	驼峰佳苑1#居民公配室2#配电变压器	640	二级	
25660	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董五回线董613	驼峰佳苑1#居民公配室1#配电变压器	658.38	二级	

25661	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	肖集3#3组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25662	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	五月花#8公配室#2配电变压器	0	三级	线路不可接入
25663	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花#7公配室#4配电变压器	400	一级	
25664	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV清河城二回线马60	清河城#1居民配电室#12变	383. 12	二级	
25665	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	印染1#（公）配电变压器	415. 89	二级	
25666	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联二线明64	四中2#（公）配电变压器	400	二级	
25667	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南一回线光60	亚兴帝苑四室248#	640	一级	
25668	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	规划处公变	435. 06	二级	
25669	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	武装部2#公变	411. 94	二级	
25670	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞吾线贞408	吾居#8居民公配室#2配电变压器	504	二级	
25671	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	襄轴居民1#（公）配电变压器	400	二级	
25672	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	襄轴居民8#（公）配电变压器	504	二级	
25673	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	江南国际3号小区公变113#	504	一级	
25674	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	江南国际5号小区公变115#	504	一级	
25675	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	美景？滨江现代城公变125#	504	一级	
25676	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚二回线白68	白庙社区2#公变	402. 76	二级	
25677	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	张湾还建小区（三期）5#	650. 52	一级	
25678	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV烟厂A线樊56	长虹新村2#（公）配电变压器	525. 48	二级	
25679	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲6组2#（公）配电变压器	226. 76	二级	
25680	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲六组3#（公）配电变压器	24. 92	二级	
25681	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲五组3#（公）配电变压器	149. 3	二级	
25682	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联三线柳511-谷55	正洪杰座2#公变	509. 82	二级	
25683	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广四回线广57	邮政局（户表）配电变压器	402. 5	二级	
25684	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居二回线米89	叶店三期3#公配室8#配电变压器	807. 44	一级	
25685	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	长安花园2#公配室3#配电变压器	515. 4	二级	
25686	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	月亮湾二期3#配电室5#配电变压器	400	二级	
25687	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	盛北3#公配室6#配电变压器	514. 34	二级	
25688	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园三回（乔74-园62）园62线路	盛北2#公配室3#配电变压器	400	二级	
25689	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	和信名城7#变	0	三级	线路不可接入
25690	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董五回线董613	阳光5#配电变压器	659. 98	二级	
25691	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV工业线潘55	卧龙公馆D2变配电变压器	519. 84	二级	
25692	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民8院3配2变	504	二级	
25693	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV永安线B云512	民发三期#3居民配电室1#主变配电变压器	661. 42	二级	
25694	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民8院1配2变	400	二级	
25695	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民8院1配1变	415. 52	二级	
25696	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花2#公配室3#配电变压器	512. 78	一级	
25697	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳三回线卞516	东方辉煌	36. 78	二级	
25698	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	锦绣山河箱式变电站	0	三级	本身不可接入
25699	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	水岸新城1#配电变压器	406. 62	二级	
25700	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	汉江水云间3#箱式变电站变压器间隔配电变压器	334. 9	二级	
25701	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联二线郑58	人民商场（公）箱变配电变压器	640	二级	
25702	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联二线高54	长虹观邸1#配电室2#配电变压器	651. 55	二级	
25703	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	向阳路小区3#公变	400	二级	
25704	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联二线高54	长虹观邸2#配电室4#配电变压器	406. 62	二级	
25705	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	向阳路小区4#公变	400	二级	
25706	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府1#配电室1#配电变压器	514. 98	一级	
25707	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清二回线清77	铜版纸厂分支线路房管局（铜版纸厂）箱式变电站配电变压器	517. 5	二级	
25708	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	欣欣家园3#公配室5#配电变压器	406. 11	一级	
25709	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	鹿角门箱式变电站配电变压器	428	二级	
25710	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	西雅2#（公）配电变压器	268. 1	二级	
25711	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV城北一回线西54	水岸新城二期四号公变6#	640	一级	
25712	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸一回线山411	名居3#居民配电室5#配电变压器	504	一级	
25713	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	泰然鑫城1#（公）箱式变电站配电变压器	825. 8	二级	
25714	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	真龙地产一号公变220#	640	一级	
25715	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	龙腾世纪城1#配电室	37. 05	二级	
25716	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董五回线董613	驼峰佳苑4#居民公配室7#配电变压器	327. 9	二级	
25717	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城8区新外滩8配2变	516. 9	二级	
25718	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董五回线董613	驼峰佳苑3#居民公配室5#配电变压器	814. 19	二级	
25719	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	驼峰佳苑4#居民公配室8#配电变压器	320	二级	
25720	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV油潘二回线潘71	盐业公司公变	200. 02	一级	
25721	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	玉龙湾国际#2居民配电室#22变	0	三级	本身不可接入
25722	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	玉龙湾国际#1居民配电室#11变	652. 6	一级	
25723	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV清河城一回马50线路	清河城#2居民配电室#21变	504	二级	

25724	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	管道局居民配电室2#配电变压器	402.64	一级	
25725	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	九洲岛小区1#公变	0	三级	线路不可接入
25726	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	欣欣房地产（公）配电变压器	268.29	二级	
25727	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV康团联一线团56分支	和苑#2配电室4#配电变压器	504	二级	
25728	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	苏家河小区5#	400	二级	
25729	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	施营村（公）配电变压器	430.19	二级	
25730	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	九州3#公变	510.04	二级	
25731	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联二线郑58	白家巷（公）配电变压器	400	二级	
25732	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	孟湾村9#配电变压器	1.24	二级	
25733	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联二线云617	红星39#	416.62	二级	
25734	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民15#（公）配电变压器	400	二级	
25735	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民42#（公）配电变压器	504	二级	
25736	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民25#（公）配电变压器	504	二级	
25737	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民16#（公）配电变压器	400	二级	
25738	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀A区星悦6配2变	504	一级	
25739	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	岚图停车场充电站（公）配电变压器	0	三级	线路不可接入
25740	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	刘家梗（公）配电变压器	481.2	二级	
25741	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	襄阳公园3#公变	640	二级	
25742	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	玉锦新城二号公变146#	504	一级	
25743	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚二回线白68	白庙社区1#公变	403.76	二级	
25744	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	星城伟业3#公变	809.33	一级	
25745	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV名都线顺58	恒大名都#42（公）配电变压器	504	二级	
25746	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	新天地5#箱变电站内变	818.06	一级	
25747	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	金牛山1#公变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25748	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV烟厂A线樊56	长虹新村1#(公)配电变压器	512.66	二级	
25749	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	春园变电站	10kV董园六回线园77	万家同乐2#公变	330.46	二级	
25750	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV水星台线银64	过山小区3#配变	507.66	二级	
25751	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	10kV后湖线万嘉熙园2#公变	515.58	二级	
25752	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	盛世中华城1#配电室2#变压器配电室1#公变	410.1	二级	
25753	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	巴黎都市二号公变37号	400	一级	
25754	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	庞公春晓配电变压器	504	二级	
25755	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城二回线董603	融侨城4#居民公配室10#配电变压器	406.3	二级	
25756	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	仙鹤社区公变3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25757	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	状元府1#居民公配室1#配电变压器	511.08	二级	
25758	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	状元府1#居民公配室2#配电变压器	513.43	二级	
25759	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	绿地6#公配室14#配电变压器	665.29	二级	
25760	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	檀溪公馆1#配电室1#B配电变压器	693	二级	
25761	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	和信名城3#变	510.34	一级	
25762	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	阳光6#配电变压器	640	二级	
25763	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	民发二期C#8配电室1#主变配电变压器	663.91	二级	
25764	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民8院3配1变	517.02	二级	
25765	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV工业线潘55	卧龙公馆D#1变配电变压器	0	三级	本身不可接入
25766	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	语港旺府居民2#1250kVA（公）配电变压器	1036.76	二级	
25767	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南一回线光60	亚兴帝苑五号公变227#	800	一级	
25768	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联二线郑58	利民小区公变	400	二级	
25769	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	东湖国际7#箱变	511	一级	
25770	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联二线高54	长虹观邸2#配电室3#配电变压器	410.98	二级	
25771	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	汉江水云间5#配电变压器	640.21	二级	
25772	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联三线明70	单家祠堂（公）配电变压器	800	二级	
25773	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广六回线广58	器	410.45	二级	
25774	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	内燃机市场1#配变配电变压器	545.18	二级	
25775	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV城北一回线西54	水岸新城二期二号公变5#	640	一级	
25776	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	龙腾世纪城3#配电室	38.39	二级	
25777	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	驼峰佳苑3#居民公配室6#配电变压器	800	二级	
25778	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	幸福天地2#	640	一级	
25779	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	幸福天地1#	640	一级	
25780	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城7区两江汇1配2变	504	二级	
25781	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV清河城一回马50线路	清河城#1居民配电室#11变	504	二级	
25782	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	五月花#7公配室#3配电变压器	0	三级	线路不可接入
25783	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	庞公北#2居民配电室#3配电变压器	252	二级	
25784	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园二回线园55	管道局居民配电室1#配电变压器	403.14	二级	
25785	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	麒麟家园#2居民配电室#3B配电变压器	550	二级	
25786	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV水云墅二回线庞68	水云墅#4公配室7#变压器	640	二级	
25787	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑二回线山506分支	独活大药房（公）配电变压器	400	二级	

25788	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	十中（公）配电变压器	400	二级	
25789	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	山河万里4#居民配电室7#变压器	355	二级	
25790	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城2区金城府8配1变	509.72	二级	
25791	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	龙庭华府3	405.95	二级	
25792	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	王家洼七组（公）配电变压器	400	二级	
25793	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	万众置业公变1#	806.21	二级	
25794	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联二线（谷63-筑509）筑509线路	丽景嘉苑1期1#	651.58	一级	
25795	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	汾水路烟草家属院2#	323.55	二级	
25796	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV东著一回线岗55	东著A区#4居民公配室7#变	401.14	一级	
25797	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	悦居#1居民公配室2#配电变压器	644.49	二级	
25798	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV新力弘阳一回（油80-新居61）线路	新力弘阳#3居民配电室3-1#变	655.26	二级	
25799	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民23#（公）配电变压器	504	二级	
25800	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民26#（公）箱式变电站配电变压器	504	二级	
25801	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民32#（公）配电变压器	504	二级	
25802	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南二回线光72	翰林府283#	640	一级	
25803	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁保联一线翁523	叶家湾社区#1箱变电站内变	520.58	二级	
25804	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	汉滨新村三号公变151#	504	一级	
25805	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	民发二期C#1公变	666.61	二级	
25806	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV名都线顺58	恒大名都#51（公）配电变压器	504	二级	
25807	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	玫瑰社区2#台区公变	400	一级	
25808	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联二线（严544-韩87）严544	惠湾还建小区5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25809	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	线路工区公变	405.22	一级	
25810	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	御龙居箱变电站内变	325.2	一级	
25811	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广二回线清57	七号公寓（户表）箱式变压器	514.1	二级	
25812	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV金汉线云518	C西湾还建小区1#公变11变	835.49	二级	
25813	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	盛世中华城1#配电室2#变压器配电室2#公变	407.71	二级	
25814	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居二回线米89	叶店三期1#公配室2#配电变压器	808.12	一级	
25815	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园二回园67	王寨还建房2#居民公配室3#配电变压器	828.48	二级	
25816	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	仙鹤社区公变4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25817	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城二回线董603	融侨城4#居民公配室8#配电变压器	648.64	二级	
25818	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城一回线董514	融侨城4#居民公配室9#配电变压器	405.78	二级	
25819	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	状元府2#居民公配室4#配电变压器	512.3	二级	
25820	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV董广一回线广76	和谐佳苑3#配电变压器	514.42	二级	
25821	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	绿地7#公配室12#配电变压器	664.9	二级	
25822	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	状元府2#居民公配室3#配电变压器	511.37	二级	
25823	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城11区观澜郡6配1变	424.34	二级	
25824	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	泰然居3#公配室2#配电变压器	652	二级	
25825	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董五回线董613	泰然居3#公配室1#配电变压器	650.32	二级	
25826	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	民发二期D#8变配电室2#主变配电变压器	667.36	二级	
25827	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	民发二期A#6配电室1#主变配电变压器	662.71	二级	
25828	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民9院3配1变	504	二级	
25829	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	民发二期C#5配电室1#主变配电变压器	833.92	二级	
25830	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府9#配电变压器	256.18	一级	
25831	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团高联一线团66	邓城新市民18#配电变压器	403.92	二级	
25832	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	翰林世家5#配电变压器	650.8	二级	
25833	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	清静园1#公变	400.02	二级	
25834	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	建锦清华小区1#公变	504	二级	
25835	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	陈营2#（公）配电变压器	541.02	二级	
25836	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	老年大学公变233#	504	一级	
25837	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	春园变电站	10kV董园六回线园77	万家同乐1#（公）配电变压器	328.86	二级	
25838	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联一线郑56	楚源1#（公）箱变配电变压器	504	二级	
25839	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联三线郑66	红花园1#（公）箱变配电变压器	400	二级	
25840	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联二线高54	长虹观邸4#配电室6#配电变压器	273.01	二级	
25841	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	七桥还建（公）配电变压器	512.22	二级	
25842	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	明珠华府公变140#	504	一级	
25843	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联三线明70	五中500（公）箱式变压器	400	二级	
25844	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊三回乔84	金环御江苑2#配电室3#变	813.44	二级	
25845	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟二回线顺90	君临山#4公配室46间隔8#变压器	800	二级	
25846	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	荣华东南海3#居民配电室#32配电变压器	664	二级	
25847	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	上品百合园2#居民配电室#21配电变压器	0	三级	本身不可接入
25848	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	山水家园8#配电室7#配电变压器	640	二级	
25849	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	牡丹园1#公配室2#配电变压器	693	二级	
25850	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	秦集农贸大市场公变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25851	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	金凤朝阳2#变	51.68	二级	

25852	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	天润二期D地块#42	0	三级	本身不可接入
25853	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城8区新外滩4配2变	518.26	二级	
25854	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	玉龙湾国际#2居民配电室#21变	521.41	二级	
25855	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV汉江一品一回线（樊73-品居601）线路	品居#2居民公配室3#配电变压器	649.89	二级	
25856	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	康桥二期3#	651.86	二级	
25857	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	黄家湾还建房#4居民配电室7#配电变压器	252	二级	
25858	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	庞公北#2居民配电室#4配电变压器	346.5	一级	
25859	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	杨家河四组2#（公）配电变压器	400	一级	
25860	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联二线顺56	麒麟家园#2居民配电站#4B配电变压器	400	一级	
25861	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	麒麟家园#4居民配电站#7B配电变压器	550	二级	
25862	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康蔡线康79	和苑#2公配室3#配电变压器	516.88	二级	
25863	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	建华实业（公）配电变压器	265.75	二级	
25864	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联一线明58	北街东巷（公）配电变压器	400	二级	
25865	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明三回线郑62	电影公司（公）配电变压器	504	二级	
25866	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	施营村2#（公）配电变压器	405.58	二级	
25867	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	千鲜果1#（公）配电变压器	252.49	一级	
25868	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑二回线山506分支	标志维修（公）配电变压器	400	二级	
25869	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV水云墅一回线庞62	水云墅#3公配室5#变压器	800	二级	
25870	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑二回线山506分支	檀溪小学（公）配电变压器	400	二级	
25871	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜一回线潘61	碧桂园4#居民配电室#41变	804.05	二级	
25872	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	中石化1#公变	0	三级	线路不可接入
25873	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联二线（谷63-筑509）筑509线路	丽景嘉苑1期2#	650.8	一级	
25874	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞吾线贞408	吾居#4居民公配室#4配电变压器	511.4	二级	
25875	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民14#（公）配电变压器	504	二级	
25876	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清三回线清66	制漆厂1#配电变压器	536.14	一级	
25877	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝二回线樊63	设备厂配电变压器	437.3	二级	
25878	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	泰明实业有限公司配电变压器	513.62	二级	
25879	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	西张湾村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25880	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团高联一线团66	学府6#配电变压器	504	二级	
25881	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	汉滨新村二号公变150#	504	一级	
25882	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	民发二期D#1公变	667.72	二级	
25883	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联一线叶622	开拓家院园公变	400	一级	
25884	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV名都线顺58	恒大名都#41（公）配电变压器	504	二级	
25885	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	张湾还建小区（三期）4#	640	一级	
25886	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	丽都国际2#公变	810.53	一级	
25887	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	惠泽伏苑小区区104#箱式变	504	二级	
25888	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广一回线清54	嘉园1#公变	526.9	二级	
25889	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建一回线韩63	阳光小区4#	420.24	一级	
25890	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	虹景花园2#公变	515.6	一级	
25891	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	粤阳花园公变	415.16	一级	
25892	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	五月花1#箱变1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
25893	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV油潘二回线潘71	C张湾财政所公变	413.37	一级	
25894	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	万嘉熙园1#箱变	518.88	二级	
25895	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	盛世中华城6#公变	647.24	二级	
25896	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV魏云联一线云616	铁四院二组团1#公变	0	三级	本身不可接入
25897	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广三回线广75	邮政局生活（户表）配电变压器	233.9	二级	
25898	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园一回线乔52	华药生活1#（户表）配电变压器	690.09	二级	
25899	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清普线清79	普鑫6#居民公配室11#配电变压器	515.35	二级	
25900	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居一回线米67	叶店三期1#公配室1#配电变压器	813.88	一级	
25901	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居一回线米67	叶店三期2#公配室3#配电变压器	648.82	一级	
25902	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府9#居民公配室17#配电变压器	650.77	一级	
25903	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV贞绿线（贞414-绿61）线路	绿地3#公配室5#配电变压器	538.06	一级	
25904	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV董广一回线广76	和谐佳苑4#配电变压器	509.94	二级	
25905	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV贞绿线（贞414-绿61）线路	汉水2#居民配电室3#配电变压器	664.79	一级	
25906	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	乐福天下3#公配室6#配电变压器	513.79	一级	
25907	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	乐福天下3#公配室5#配电变压器	514.39	二级	
25908	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	檀溪公馆1#配电室2#B配电变压器	800	二级	
25909	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董五回线董613	泰然居1#公配室3#配电变压器	514.75	二级	
25910	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城10区御华苑1配2变	670	二级	
25911	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城11区观澜郡7配2变	504	二级	
25912	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	泰然居1#公配室4#配电变压器	509.57	二级	
25913	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城10区御华苑8配2变	400	二级	
25914	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城11区观澜郡8配1变	424.72	二级	
25915	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民2院3配1变	512.12	二级	

25916	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民5院3配2变	320	二级	
25917	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV园区东线富65	黄坡3#配电室1#变	0	三级	线路不可接入
25918	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	民发二期B#5配电室2#主变配电变压器	670.84	二级	
25919	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民9院3配2变	524.88	二级	
25920	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV南国一回线朝49	南国7#B配电变压器	653.2	二级	
25921	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	翰林世家6#配电变压器	650.29	二级	
25922	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	山水家园1#配电室2#变压器	504	二级	
25923	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	天源房地产公变	522.18	二级	
25924	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	建锦清华小区2#公变	504	二级	
25925	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	10kV苏家园公配室2#配电变压器	550	二级	
25926	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	中央公园6#	508.15	一级	
25927	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	汉丹棚户还建小区2#变	550	一级	
25928	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	欣欣家园2#公配室4#配电变压器	652.67	一级	
25929	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	志强房地产1#配电变压器	422.75	二级	
25930	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	汉丹棚户还建小区1#变	400	一级	
25931	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	中烟子校（公）配电变压器	412.75	二级	
25932	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV拓风联一线风76	希望路还建房3#居民配电室6#配电变压器	511.2	二级	
25933	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	希望路还建房3#居民配电室5#配电变压器	511.02	一级	
25934	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	荣华东南海3#居民配电室#31配电变压器	0	三级	本身不可接入
25935	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV园林线潘59	上品百合园3#居民配电室#32配电变压器	411.6	二级	
25936	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	上品百合园3#居民配电室#31配电变压器	0	三级	本身不可接入
25937	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV园林线潘59	上品百合园2#居民配电室#22配电变压器	656.47	二级	
25938	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	山水家园6#配电室3#配电变压器	640	二级	
25939	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	牡丹园1#公配室1#配电变压器	504	二级	
25940	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	城中雅苑2#公配室3#配电变压器	512.24	二级	
25941	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	城中雅苑2#公配室4#配电变压器	511.82	二级	
25942	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	万居5#	654.9	一级	
25943	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城7区两江汇1配1变	520.94	二级	
25944	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	五月花#7公配室#2配电变压器	0	三级	线路不可接入
25945	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	黄家湾还建房#4居民配电室8#配电变压器	252	二级	
25946	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	黄家湾还建房#5居民配电室9#配电变压器	252	二级	
25947	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	康桥二期2#	649.91	二级	
25948	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	安福小区（公）配电变压器	404.11	二级	
25949	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	施营小区（公）配电变压器	425.98	二级	
25950	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	四针织厂（南院）（公）配电变压器	258.3	一级	
25951	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑二回线山506分支	虎头山北路2#（公）配电变压器	160	二级	
25952	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联二线明64	四中3#（公）配电变压器	400	二级	
25953	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联二线明64	四中1#（公）配电变压器	400	二级	
25954	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	中石化2#	0	三级	线路不可接入
25955	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	育红路#2公变	412.46	二级	
25956	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民11#（公）配电变压器	504	二级	
25957	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民12#（公）配电变压器	504	二级	
25958	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民13#（公）配电变压器	504	二级	
25959	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴居民20#（公）配电变压器	400	二级	
25960	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	二橡胶2#（公）配电变压器	412.77	二级	
25961	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广四回线广56	汽车蓄电池厂（户表）配电变压器	269.03	二级	
25962	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广一回线广82	永安广场（公）配电变压器	409.78	二级	
25963	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV烟厂B线樊84	钱塘100小区2#钱塘100-2#配电变压器	524.64	二级	
25964	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	肖集12#5组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
25965	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广一回线朝48	鑫品实业有限公司800kVA箱变	655.77	二级	
25966	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	茶棚村廉租房公变	400	二级	
25967	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	美景？滨江现代城五号公变169#	800	一级	
25968	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	提花织物厂生活（公）配电变压器	400	二级	
25969	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚二回线白68	民心佳园2配变2#	402.56	二级	
25970	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	银兴公馆公变	414.76	二级	
25971	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	华光小区4#（公）配电变压器	513.28	二级	
25972	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	普鑫6#居民公配室12#配电变压器	513.94	二级	
25973	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	普鑫2#居民公配室4#配电变压器	513	二级	
25974	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城二回线董603	融侨城1#居民公配室2#配电变压器	406.9	二级	
25975	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城一回线董514	融侨城1#居民公配室1#配电变压器	406.26	二级	
25976	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城一回线董514	融侨城2#居民公配室3#配电变压器	406.24	二级	
25977	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府9#居民公配室18#配电变压器	652.96	一级	
25978	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	埠口9#	86.55	二级	
25979	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV米油二线油74	连山鼎府8#居民公配室16#配电变压器	325.86	一级	

25980	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊二回线乔76	卧龙绿洲公配室1#配电变压器	418.26	一级	
25981	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城11区观澜郡5配1变	671.08	二级	
25982	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV岗潘联线岗63	丽景东苑1#公配室2#配电变压器	0	三级	线路不可接入
25983	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV岗潘联线岗63	丽景东苑1#公配室1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
25984	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城10区御华苑6配2变	400	二级	
25985	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城10区御华苑7配1变	519.98	二级	
25986	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民6院5配2变	400	二级	
25987	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV园区东线富65	黄坡3#配电室2#变	0	三级	线路不可接入
25988	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民5院3配1变	328.42	二级	
25989	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民3院2配2变	504	二级	
25990	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV园区东线富65	黄坡4#配电室1#变	0	三级	线路不可接入
25991	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民5院1配2变	640	二级	
25992	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV园区东线富65	黄坡2#配电室2#变	0	三级	线路不可接入
25993	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV南国二回线朝63	南国8#B配电变压器	652.26	二级	
25994	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸二回线山507	檀溪府邸7#B配电变压器	800	一级	
25995	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸一回线山411	檀溪府邸8#B配电变压器	1100	一级	
25996	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	山水家园4#配电室8#变压器	693	二级	
25997	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	山水家园4#配电室7#变压器	504	二级	
25998	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	航天花园小区(还建房2#配3#变)	648.19	二级	
25999	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	航天花园公租房5#居民配电室53配电变压器	405.23	二级	
26000	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	航天花园公租房5#居民配电室54配电变压器	405.78	二级	
26001	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	航天花园小区(还建房2#配4#变)	648.82	二级	
26002	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	财政局2#	804.58	一级	
26003	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV红石亮线银52	正洪春天3期2#	324.18	二级	
26004	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	天元四季城3#居民公配室9#配电变压器9#	820.82	二级	
26005	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联二线谷63线路	锻造厂筑阳路1#	404.85	二级	
26006	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV柳谷联一线（柳510-谷59）谷59线路	车桥厂中华街1#	324.45	二级	
26007	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	真龙地产八号公变229#	640	一级	
26008	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV董广一回线广76	卧龙生活箱变配电变压器	411.48	二级	
26009	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董广一回线董510	中烟麻茶（公）配电变压器	324.48	二级	
26010	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	君临山#5公配室53间隔9#变压器	880	二级	
26011	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城14区崇文府4配1变	512.94	二级	
26012	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城14区崇文府4配2变	504	二级	
26013	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董五回线董613	阳光11#公配室9#配电变压器	649.51	二级	
26014	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城14区崇文府1配1变	544.06	二级	
26015	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	山水家园6#配电室4#配电变压器	640	二级	
26016	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	山水家园5#配电室1#配电变压器	640	二级	
26017	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	山水家园5#配电室2#配电变压器	880	二级	
26018	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	梧桐湾1#配电室1#配变配电变压器	693	一级	
26019	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	东湖国际9#箱变	514.2	一级	
26020	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	C地块2#居民配电室1#配电变压器	524.06	二级	
26021	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢四回线鄢505	湖畔壹号3#变压器	511.68	二级	
26022	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞吾线贞408	吾居#2居民公配室4#配电变压器	805.97	二级	
26023	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢四回线鄢505	湖畔壹号5#变压器	509.42	二级	
26024	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏吾线魏544	吾居#2居民公配室3#配电变压器	812.87	二级	
26025	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南一回线光60	亚兴帝苑五室268#	640	一级	
26026	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	麒麟家园#1居民配电站#1B配电变压器	550	二级	
26027	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	高压家属院1#（公）配电变压器	509.42	二级	
26028	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV水云墅二回线庞68	水云墅#3公配室6#变压器	800	二级	
26029	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	施营社区（公）配电变压器	427.63	二级	
26030	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV水云墅二回线庞68	水云墅#2公配室4#变压器	640	二级	
26031	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV天伦一回线枣64	天伦首府10#	508.42	一级	
26032	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	砖瓦新村2#	518.38	一级	
26033	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚二回线白68	白庙三期2号配电室2号变	510.12	二级	
26034	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV衡保G区二回线贞505	衡庄14#公配室28#配电变压器	406.67	二级	
26035	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳一回线水50线路	清河华府2#公变间隔配电变压器	252.01	二级	
26036	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳一回线水50线路	清河华府3#公变间隔配电变压器	252.16	二级	
26037	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑一回线庞55	别苑4#公配室7#配电变压器	640	二级	
26038	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑二回线庞72	别苑4#公配室8#配电变压器	640	二级	
26039	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广四回线广56	县五金（公）配电变压器	411.87	二级	
26040	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑一回线庞55	别苑8#公配室15#配电变压器	400	二级	
26041	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑二回线庞72	别苑9#公配室18#配电变压器	400	二级	
26042	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广四回线广56	县棉花（公）配电变压器	420.34	二级	
26043	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	四建公司（公）配电变压器	400	二级	

26044	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	建锦路农行（公）配电变压器	400	二级	
26045	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园一回线园70	前进五居委会（公）配电变压器	436.34	二级	
26046	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线A潘57	襄州供电公司4#变	410.29	二级	
26047	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线A潘57	襄州供电公司配电室3#变	640.21	二级	
26048	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园一回线园70	科技馆（公）配电变压器	407.95	二级	
26049	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广一回线广82	水厂营业部（公）配电变压器	427.48	二级	
26050	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	玫瑰社区3#台区公变	400	一级	
26051	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	民发二期A#3公变	424.72	二级	
26052	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	樊城高庄2#	260.76	二级	
26053	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	清静园2#公变	418.08	二级	
26054	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	华立凤凰城2号公变	832.97	二级	
26055	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	C区政府（机关院）公变	417.86	二级	
26056	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严春联二线严534	王湾还建小区1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26057	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	丽水青城（公）配电变压器	400	一级	
26058	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑筑变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	银城花园1#公变	651.55	一级	
26059	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚二回线白68	民心佳园2#室1#公变	413.38	二级	
26060	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢三回线白64	雅新佳苑2#	515.68	二级	
26061	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	天一物资配电变压器	826.58	二级	
26062	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广六回线广58	物资协会生活配电变压器	215.95	二级	
26063	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清普线清79	普鑫2#居民公配室3#配电变压器	514.39	二级	
26064	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城二回线董603	融侨城3#居民公配室6#配电变压器	405.62	二级	
26065	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城二回线董603	融侨城2#居民公配室4#配电变压器	406.7	二级	
26066	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城二回线董603	融侨城6#居民配电室14#配电变压器	521.28	二级	
26067	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城一回线董514	融侨城4#居民公配室7#配电变压器	649.78	二级	
26068	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV贞绿线（贞414-绿61）线路	绿地2#公配室3#配电变压器	531.02	一级	
26069	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔徐联二线乔63	卧龙绿洲公配室2#配电变压器	407.92	二级	
26070	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	绿地4#公配室8#配电变压器	343.3	二级	
26071	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团高联一线团66	邓城新市民2#配电变压器	507.12	二级	
26072	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城10区御华苑9配1变	515.76	二级	
26073	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城11区观澜郡10配1变	663.49	二级	
26074	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV园区东线富65	黄坡1#配电室2#变	0	三级	线路不可接入
26075	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民5院2配1变	409.38	二级	
26076	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV永安线（云512-云612）云612	清水茗居1#配1#变	256.28	二级	
26077	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	民发二期C#3变配电室1#主变配电变压器	826.82	二级	
26078	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民3院4配1变	519.86	二级	
26079	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民5院4配2变	320	二级	
26080	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	邓城新市民17#配电变压器	405.44	二级	
26081	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团高联一线团66	邓城新市民16#配电变压器	647.18	二级	
26082	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	航天花园还建5#配电变压器	650.05	二级	
26083	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	凤凰花苑公变	135.7	一级	
26084	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁钱联线阁425线路	观音阁4#居民配电室8#配电变压器	504	一级	
26085	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁钱联线阁425线路	观音阁3#居民配电室6#配电变压器	504	一级	
26086	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园五回线董511	首府生活2#配电变压器	514.49	二级	
26087	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	左岸春天二期4#箱式变电站配电变压器	652.42	二级	
26088	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	左岸春天二期2#箱式变电站配电变压器	648.91	二级	
26089	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑一回线东56	鹿鸣苑7配1变	515.4	二级	
26090	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑一回线东56	鹿鸣苑7配2变	504	二级	
26091	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	奥星公馆二号公变226#	640	二级	
26092	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	董台村（公）315KVA配电室配电变压器	254.64	一级	
26093	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	尚城名门居民配电室2#配电变压器	1066.64	二级	
26094	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV名都线顺58	恒大名都#82（公）配电变压器	800	二级	
26095	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	君临山#4公配室43间隔7#变压器	1100	二级	
26096	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟二回线顺90	君临山#5公配室56间隔10#变压器	640	二级	
26097	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城14区崇文府11配1变	512.3	二级	
26098	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城14区崇文府8配2变	504	二级	
26099	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	山水家园8#配电室8#配电变压器	640	二级	
26100	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福一回线乔66	幸福里4#居民配电室9#配电变压器	674.78	一级	
26101	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	欧典2#配电室1#	420.8	二级	
26102	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	欧典4#配电室1#	424.36	二级	
26103	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV富春一回线顺69	富春山居1#居民配电室1#配电变压器	606.7	二级	
26104	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	欧典1#配电室1#	415.7	二级	
26105	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳三回线卞516	凤凰世家1#公变	31.44	二级	
26106	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩东联四线浩612	颐和华府3配1变	506.09	二级	
26107	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩东联四线浩612	颐和华府3配2变	504	二级	

26108	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园一回线园70	商检局（公）配电变压器	398.4	二级	
26109	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	麒麟家园#3居民配电室#5B配电变压器	550	二级	
26110	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联二线顺56	麒麟家园#4居民配电室#8B配电变压器	400	一级	
26111	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联三线叶515	中鑫华庭1#公变	508.44	一级	
26112	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联二线顺56	麒麟家园#3居民配电室#6B配电变压器	400	一级	
26113	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰一回线顺67	御景1#居民公配室1#公变	511.06	二级	
26114	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	碧桂园2#配电室1#变	511.46	二级	
26115	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV水云墅一回线庞62	水云墅#2公配室3#变压器	640	二级	
26116	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV水云墅二回线庞68	水云墅#1公配室2#变压器	640	二级	
26117	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV水云墅一回线庞62	水云墅#4公配室8#变压器	640	二级	
26118	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联一线郑56	兴宇（公）配电变压器	496.04	二级	
26119	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜一回线潘61	碧桂园3#居民配电室#32变	314.72	二级	
26120	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜一回线潘61	碧桂园4#居民配电室#42变	807.29	二级	
26121	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜一回线潘61	碧桂园3#居民配#31变	315.68	二级	
26122	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明五回线明59	惠普印染台区（公）配电变压器	504	二级	
26123	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑一回线庞55	别苑3#公配室5#配电变压器	640	二级	
26124	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广四回线广56	新鑫贸易（公）配电变压器	410.03	二级	
26125	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广四回线广56	市土产（公）配电变压器	410.11	二级	
26126	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广四回线广56	县副食品（公）配电变压器	415.01	二级	
26127	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏晋线魏544	吾居#6居民公配室#3配电变压器	409.14	二级	
26128	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	孙巷七组3#（公）配电变压器	400	二级	
26129	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	清河园1#公变	504.12	二级	
26130	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	前进四居委会（公）配电变压器	420.21	二级	
26131	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	中房金茂房产配电变压器	260.83	二级	
26132	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	朱湾2#4组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26133	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	民发二期B#2公变	421.81	二级	
26134	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	丽都国际1#公变	813.38	一级	
26135	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	新天地小区3#公变	823.37	一级	
26136	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	街道5#箱变	0	三级	线路不可接入
26137	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	百洋欧典小区5#公变	411.78	二级	
26138	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏油联线魏545	云湾还建小区1#公变	545.72	二级	
26139	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	嘉豪小区2#公变	515.3	二级	
26140	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	嘉豪小区5#公变	518.54	二级	
26141	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余鄢一回线余74	嘉豪城市花园2#配电室2#公变	652.14	二级	
26142	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV米风联一线米57	南周新区1#箱变	700.19	二级	
26143	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	新民13院2配1变	515.28	二级	
26144	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	新民13院2配2变	504	二级	
26145	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城一回线董514	融侨城3#居民公配室5#配电变压器	406.52	二级	
26146	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	财政局1#	813.28	一级	
26147	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广三回线广75	人防(公)配电变压器	400	二级	
26148	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府6#居民公配室12#配电变压器	326.98	一级	
26149	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	江南明珠小区居民配电室1#配电变压器	252	二级	
26150	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	邓城还建二期公配室2#配电变压器	523.28	二级	
26151	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	和谐佳苑2#公配室3#配电变压器	508.68	一级	
26152	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城11区观澜郡9配2变	504	二级	
26153	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城12区花漫里6配2变	504	二级	
26154	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城12区花漫里6配1变	512.48	二级	
26155	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城10区御华苑10配2变	640	二级	
26156	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民2院4配2变	504	二级	
26157	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民6院6配1变	409.42	二级	
26158	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民6院2配2变	504	二级	
26159	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民6院3配1变	517.26	二级	
26160	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民6院1配2变	400	二级	
26161	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	民发二期D#6配电室2#主变配电变压器	830.6	二级	
26162	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV园区东线富65	黄坡2#配电室1#变	0	三级	线路不可接入
26163	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民5院4配1变	327.86	二级	
26164	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸一回线山411	檀溪府邸3#B配电变压器	640	一级	
26165	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	邓城新市民15#配电变压器	648.28	二级	
26166	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广四回线清71	天骄3#公配室6#配电变压器	652.38	二级	
26167	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	航天花园还建6#配电变压器	649.39	二级	
26168	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	房产局一期年廉租房公变155#	320	二级	
26169	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	天元四季城2#居民公配室6#配电变压器	437.86	二级	
26170	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	车桥厂双雄路2#	405.47	二级	
26171	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	九居1#居民公配室2#配电变压器	524.36	二级	

26172	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏542半岛一回线	岛居2#居民公配室3#配电变压器	504	二级	
26173	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	玫瑰社区C区2#公变	800	一级	
26174	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝二回线朝40	襄轴实业（公）配电变压器	446.7	二级	
26175	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园五回线董511	首府生活1#配电变压器	512.42	二级	
26176	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董三回线董607	董台一居(公)配电变压器	416.46	二级	
26177	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	华光小区5#（公）箱式变电站配电变压器	509.72	二级	
26178	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联二线明57	慧苑小区630（公）配电变压器	504	二级	
26179	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联二线高54	江山馨园3#（公）配电变压器	320	二级	
26180	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联三线高70	江山馨园2#（公）配电变压器	418.89	二级	
26181	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV名都线顺58	恒大名都#81（公）配电变压器	800	二级	
26182	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城14区崇文府11配2变	504	二级	
26183	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董五回线董613	阳光10#公配室7#配电变压器	651.61	二级	
26184	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城14区崇文府3配2变	640	二级	
26185	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	拉美3#（户表）配电变压器	658.77	二级	
26186	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南一回线光60	卢营还建房一号公变	504	一级	
26187	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	苏家河小区1#台区	400	二级	
26188	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	欧典3#配电室1#	421.22	二级	
26189	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	C地块2#居民配电室4#配电变压器	0	三级	本身不可接入
26190	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV园区东线富65	魏庄还建房小区2#居民配电室2#配电变压器	0	三级	线路不可接入
26191	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城9区菁华园2配2变	534.11	二级	
26192	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV园区东线富65	魏庄还建房小区2#居民配电室1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
26193	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城9区菁华园3配1变	528.74	二级	
26194	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV工业线潘55	襄投锦程#3居民配电室#31变	811.28	二级	
26195	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰二回线顺78	溪谷1#居民公配室2#公变	640	二级	
26196	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢四回线鄢505	湖畔壹号1#变压器	512.46	二级	
26197	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV工业线潘55	襄投锦程#1居民配电室#11变	404.61	二级	
26198	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏蔡线魏531	检测认证产业园二期C区检测1#配电室7#公变	504	二级	
26199	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏蔡线魏531	检测认证产业园二期B区检测2#配电室3#公变	322.84	二级	
26200	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	洪山头还建房3#配电室1#配电变压器	404.69	二级	
26201	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联二线顺56	麒麟家园#1居民配电站#2B配电变压器	400	一级	
26202	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV水云墅一回线庞62	水云墅#1公配室1#变压器	640	二级	
26203	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园一回线园70	前进五居委会4#（公）配电变压器	328.83	二级	
26204	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV金科一回线叶618	三正状元府2#	403.72	一级	
26205	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	铁路二院生活小区12#配电变压器2#B	514.02	二级	
26206	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV东著一回线岗55	东著A区#2居民公配室3#变	641.87	一级	
26207	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑二回线庞72	别苑3#公配室6#配电变压器	640	二级	
26208	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广四回线广56	市土产2#（公）配电变压器	453.47	二级	
26209	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	催化剂生活（公）配电变压器	400	二级	
26210	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	九龙居4#	645.31	一级	
26211	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联三线叶515	九龙居1#	508.34	一级	
26212	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园东澜岸7配2变	504	二级	
26213	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV丹阳一回线卞513线路	天骄华庭1A	51.4	二级	
26214	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳六回线卞527线路	盛世兴隆2#	51.3	二级	
26215	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	新天骄华庭1#B	50.85	二级	
26216	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	龙居6#公配室11#配电变压器	880	二级	
26217	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	锦绣生活（户表）锦绣生活配电变压器	649.46	二级	
26218	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV富岗联三线岗58	经晨时代小区3#公配室2#配电变压器	400	二级	
26219	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	盛世中华城7#公变	653.1	二级	
26220	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	新天地1#公变	650.62	一级	
26221	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严春联三线严526	西郊6#公变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26222	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	华立凤凰城5号公变	416.86	二级	
26223	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联一线油66	襄樊车辆段（考核）箱变站内变	515.42	二级	
26224	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	华立凤凰城4号公变	410.2	二级	
26225	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV物流南线米88	朱庄还建小区1#居民公变	420.18	二级	
26226	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余鄢一回线余74	嘉豪小区7#公变	517.03	二级	
26227	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余鄢一回线余74	嘉豪小区3#公变	524.06	二级	
26228	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线A线卞511	学府壹号2#公变间隔配电变压器	54.08	二级	
26229	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	新民13院3配1变	518.26	二级	
26230	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	新民13院3配2变	504	二级	
26231	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV白水线（汉60-汉62）汉62	先锋小区公变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26232	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府6#居民公配室11#配电变压器	327.97	一级	
26233	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府7#居民公配室14#配电变压器	648.82	一级	
26234	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	和谐佳苑3#公配室6#配电变压器	648.1	一级	
26235	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝五回线朝64	长源大厦1#配电变压器	1303.05	二级	

26236	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	和谐佳苑2#公配室4#配电变压器	0	三级	线路不可接入
26237	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城10区御华苑3配2变	650	二级	
26238	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城12区花漫里9配1变	515.44	二级	
26239	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城11区观澜郡4配1变	423.98	二级	
26240	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城11区观澜郡1配1变	669.69	二级	
26241	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民6院4配2变	320	二级	
26242	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民2院2配1变	510.76	二级	
26243	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	水岸新城2#居民配电室3#变	517.46	二级	
26244	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV汽配城线富50	丽景东苑2#公配室1#配电变压器	407.92	二级	
26245	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民6院1配1变	411.86	二级	
26246	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸一回线山411	檀溪府邸1#B配电变压器	400	一级	
26247	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸二回线山507	檀溪府邸2#B配电变压器	550	一级	
26248	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清骄线清67	天骄2#公配室3#配电变压器	513.7	二级	
26249	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广四回线清71	天骄2#公配室4#配电变压器	515.92	二级	
26250	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	航天花园小区(还建房1#配2#变)	651.64	二级	
26251	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	桥梁厂6#配电变压器-双绕组	403.23	一级	
26252	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	玫瑰社区C区1#公变	800	一级	
26253	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明五回线郑65	农牧局2#（公）配电变压器	504	一级	
26254	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	名仕2#配电变压器	693	二级	
26255	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜一回线潘61	碧桂园2#居民配电室#21变	411.02	二级	
26256	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	龙腾世纪城北区2#配电室4#变	43	二级	
26257	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联一线顺55	名仕5#配电变压器	400	二级	
26258	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	语港旺府居民3#1250kVA（公）配电变压器	831.48	二级	
26259	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联三线高70	江山馨园6#（公）配电变压器	335.15	二级	
26260	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑三回线顺75	金色营盘#3居民配电室6#配电变压器	504	二级	
26261	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城14区崇文府5配1变	511.4	二级	
26262	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城14区崇文府3配1变	652.62	二级	
26263	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城14区崇文府6配2变	504	二级	
26264	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	拉美4#（户表）配电变压器	658.24	二级	
26265	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福一回线乔66	幸福里3#居民配电室7#配电变压器	669.23	一级	
26266	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	蓝天花园一号公变215#	504	一级	
26267	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	蓝天花园二号公变216#	504	一级	
26268	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城9区菁华园4配1变	538.99	二级	
26269	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	五月花5#公配室1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
26270	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城9区菁华园1配1变	529.42	二级	
26271	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	C地块2#居民配电室2#配电变压器	0	三级	本身不可接入
26272	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城9区菁华园3配2变	523.3	二级	
26273	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢四回线鄢505	湖畔壹号6#变压器	509.46	二级	
26274	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	襄投锦程#1居民配电室#12变	0	三级	线路不可接入
26275	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰二回线顺78	溪谷2#居民公配室4#公变	625.6	二级	
26276	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	襄投锦程#3居民配电室#32变	0	三级	线路不可接入
26277	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	鄂西社区15#	508.1	二级	
26278	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏蔡线魏531	检测认证产业园二期C区检测4#配电室5#公变	640	二级	
26279	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏蔡线魏531	检测认证产业园二期B区检测3#配电室5#公变	508.98	二级	
26280	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏蔡线魏531	检测认证产业园二期C区检测1#配电室8#公变	504	二级	
26281	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	洪山头还建房2#配电室2#配电变压器	507.02	二级	
26282	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	洪山头还建房3#配电室2#配电变压器	404.74	二级	
26283	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联二线郑58	十字街2#（公）配电变压器	504	二级	
26284	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	碧桂园2#配电室2#变	511.12	二级	
26285	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV城北一回线西54	巴黎都市四室一号256#	400	一级	
26286	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联一线明58	夫人城（公）配电变压器	400	二级	
26287	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联二线明64	马王庙（公）配电变压器	400	二级	
26288	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	滨江小区1#	509.38	二级	
26289	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	真龙地产十号公变28#	640	一级	
26290	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国一回线贞406	国色天襄12#居民配电室23#配电变压器	654.21	二级	
26291	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝四回线樊80	烟草（公）配电变压器1#变	326.23	二级	
26292	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城1区天荟4配1变	504.14	二级	
26293	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑一回线庞55	别苑7#公配室13#配电变压器	640	二级	
26294	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广一回线清54	蓝光半岛1#居民配电室#1B	510.86	二级	
26295	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	九龙居6#	507.74	一级	
26296	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	酒精厂3#（公）配电变压器	400	二级	
26297	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔徐联二线乔63	乔营6#（公）配电变压器	426.48	二级	
26298	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟二回线顺90	龙居6#公配室12#配电变压器	640	二级	
26299	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园一回线乔52	乔营小区2#(公)配电变压器	417.84	二级	

26300	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广五回线清81	种子公司（公）配电变压器	686.97	一级	
26301	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	市郊一建	259.7	二级	
26302	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV董广一回线广76	印刷厂小区公变	655.58	二级	
26303	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联四线团63	卞营（公）配电变压器	167.5	二级	
26304	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV霍庄线枣58	霍庄居安小区公变	0	三级	线路不可接入
26305	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV油潘二回线潘71	玉龙华府公变	202.6	一级	
26306	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV魏云联一线云616	中房盛景小区2#公变	400.14	一级	
26307	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	铁四院（在水一方）2#公变	412.64	二级	
26308	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	红旗机制1#（公）配电变压器	400	一级	
26309	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	无线电厂1#（公）配电变压器	640	二级	
26310	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	汉江丽景	324.56	二级	
26311	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	嘉豪小区1#公变	509.28	二级	
26312	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	嘉豪小区4#公变	517.9	二级	
26313	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余鄢一回线余74	嘉豪城市花园2#配电室1#公变	654.09	二级	
26314	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广一回线朝48	鸿蔚阁小区1#	652.33	二级	
26315	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城10区御华苑1配1变	652.55	二级	
26316	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府8#居民公配室15#配电变压器	325.02	一级	
26317	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府7#居民公配室13#配电变压器	655.51	一级	
26318	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV烟厂B线樊84	长源大厦2#配电变压器	1300.85	二级	
26319	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	和谐佳苑1#公配室1#配电变压器	650.83	一级	
26320	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	红星国际4#配电变压器	646.84	二级	
26321	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV魏高联一线高73	红星国际3#配电变压器	650.56	二级	
26322	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	江南明珠小区居民配电室2#配电变压器	346.5	二级	
26323	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城12区花漫里8配2变	640	二级	
26324	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城12区花漫里5配2变	640	二级	
26325	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城11区观澜郡3配1变	665.28	二级	
26326	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城10区御华苑9配2变	640	二级	
26327	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV园区东线富65	黄坡4#配电室2#变	0	三级	线路不可接入
26328	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民6院5配1变	409.18	二级	
26329	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民3院3配2变	504	二级	
26330	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民6院2配1变	516.46	二级	
26331	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民6院6配2变	400	二级	
26332	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民5院1配1变	661.96	二级	
26333	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸二回线山507	檀溪府邸4#B配电变压器	880	一级	
26334	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清骄线清67	天骄3#公配室5#配电变压器	649.98	二级	
26335	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	山水家园2#配电室3#变压器	880	二级	
26336	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	航天花园小区(还建房1#配1#变)	654.16	二级	
26337	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV天元一回线朝50	天元四季城2#居民公配室5#配电变压器	816.11	二级	
26338	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV天元一回线朝50	天元四季城3#居民公配室10#配电变压器10#	816.2	二级	
26339	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	天元四季城2#居民公配室8#配电变压器	408.21	二级	
26340	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾银联一线（汾62-银55）汾62线路	桥梁厂7#台区配电变压器-双绕组	401.9	一级	
26341	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城15区上和院10配1变	1005.6	二级	
26342	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联一线顺55	名仕1#配电变压器	504	二级	
26343	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	龙腾世纪城北区2#配电室3#变	45.97	二级	
26344	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	名仕6#配电变压器	550	二级	
26345	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城一回线董514	融侨城7#居民公配室15#配电变压器	654.49	二级	
26346	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	桥梁生活箱变配电变压器	409.42	一级	
26347	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	麒麟六组2#（公）配电变压器	200	二级	
26348	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广三回线朝77	汉江明珠2#（公）配电变压器	424.18	二级	
26349	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联三线高70	江山馨园4#（公）配电变压器	330.93	二级	
26350	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟二回线顺90	君临山#7公配室74间隔14#变压器	400	二级	
26351	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	君临山#7公配室72间隔13#变压器	550	二级	
26352	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城14区崇文府1配2变	504	二级	
26353	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	阳光10#公配室8#配电变压器	650.11	二级	
26354	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城14区崇文府6配1变	511.44	二级	
26355	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	永利1#配电室2#配电变压器	655.07	二级	
26356	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广三回线朝77	汉江明珠5#（公）配电变压器	654.09	二级	
26357	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广三回线朝77	汉江明珠4#（公）配电变压器	815.58	二级	
26358	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广三回线朝77	汉江明珠3#（公）配电变压器	812.7	二级	
26359	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花5#公配室2#配电变压器	403.74	一级	
26360	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花#9公配室2#配电变压器	504	一级	
26361	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	万众星苑A区箱变	521.86	一级	
26362	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城9区菁华园1配2变	533.88	二级	
26363	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	C地块2#居民配电室3#配电变压器	519.54	二级	

26364	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城9区菁华园2配1变	526.38	二级	
26365	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	襄投锦程#2居民配电室#22变	0	三级	线路不可接入
26366	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	碧桂园3#配电室2#	648.4	二级	
26367	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢四回线鄢505	湖畔壹号4#变压器	511.98	二级	
26368	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰一回线顺67	溪谷1#居民公配室1#公变	635.14	二级	
26369	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV工业线潘55	襄投锦程#2居民配电室#21变	653.49	二级	
26370	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢四回线鄢505	湖畔壹号2#变压器	510.62	二级	
26371	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	碧桂园3#配电室1#	506.98	二级	
26372	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏蔡线魏531	检测认证产业园二期C区检测2#配电室1#公变	320	二级	
26373	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广一回线广82	电信传输局家属院（公）400kVA	321.75	二级	
26374	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	孟楼镇政府1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26375	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	高压局家属院2#（公）配电变压器	510.38	二级	
26376	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广二回线朝74	二中（公）配电变压器	431.74	二级	
26377	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联二线明64	马王庙煤厂1#（公）配电变压器	400	二级	
26378	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联二线明64	马王庙煤厂2#（公）配电变压器	400	二级	
26379	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联二线明64	二水厂家属院（公）配电变压器	400	二级	
26380	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV米油二线米81	孙庄居委会2#（公）配电变压器	402.59	一级	
26381	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城5区天屿4配2变	504	二级	
26382	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑二回线庞72	别苑7#公配室14#配电变压器	640	二级	
26383	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑一回线庞55	别苑9#公配室17#配电变压器	400	二级	
26384	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑二回线庞72	别苑8#公配室16#配电变压器	400	二级	
26385	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV城北一回线西54	水岸新城7#配电室1#公变	640	一级	
26386	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV城北一回线西54	水岸新城8#配电室4#公变	640	一级	
26387	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	庞公祠三组（公）配电变压器	400	二级	
26388	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	丝织厂（公）配电变压器	400	二级	
26389	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳六回线卞527线路	盛世兴隆3#	52.65	二级	
26390	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清二回线清77	房管局2#(清河春晓-户表)配电变压器	515.48	二级	
26391	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清二回线清77	房管局1#(清河春晓-户表)配电变压器	505.72	二级	
26392	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保三回线黄66	天兴佳园公变	0	三级	线路不可接入
26393	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明五回线郑65	襄阳人家（公）配电变压器	400	一级	
26394	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广六回线广58	樊东政府（公）配电变压器	413.46	二级	
26395	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	石庄3#1组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26396	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	御景豪庭2#	640	一级	
26397	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	新天地小区4#公变	820.28	一级	
26398	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾还建小区6#箱变	0	三级	线路不可接入
26399	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV英伦三线油69	C英伦华府4#公变	406.46	二级	
26400	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	清风园2#公变	654.52	二级	
26401	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV白水线（汉60-汉62）汉62	吴店白水龙居	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26402	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	和谐佳苑1#公配室2#配电变压器	646.99	一级	
26403	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园三回（乔74-园62）园62线路	盛北5#公配室9#配电变压器	1000	二级	
26404	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	盛北5#公配室10#配电变压器	1022.64	二级	
26405	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝五回线朝64	九悦天城1#配电室1#配电变压器	523.63	二级	
26406	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	邓城新市民3#配电变压器	400	二级	
26407	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城12区花漫里5配1变	661.7	二级	
26408	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民6院3配2变	504	二级	
26409	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV汽配城线富50	丽景西苑1#公配室1#配电变压器	405.02	二级	
26410	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸二回线山507	檀溪府邸5#B配电变压器	693	一级	
26411	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸一回线山411	檀溪府邸6#B配电变压器	504	一级	
26412	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	山水家园2#配电室4#变压器	640	二级	
26413	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	山水家园3#配电室5#变压器	640	二级	
26414	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	山水家园3#配电室6#变压器	880	二级	
26415	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广六回线清74	丹江路2#公变	416.05	二级	
26416	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏542半岛一回线	岛居1#居民公配室1#配电变压器	800	二级	
26417	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	汉江水云间2#箱式变电站配电变压器	658.81	二级	
26418	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	汉江水云间4#箱式变电站配电变压器	326.16	二级	
26419	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	香樟园2#箱变	652.5	一级	
26420	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	香樟园1#箱变	652.79	一级	
26421	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	天池上院B区箱变	650.85	一级	
26422	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	盛世唐朝2#配电变压器	255.94	二级	
26423	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝五回线朝64	晨虹小区（公）箱式变电站配电变压器	691.74	二级	
26424	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清二回线清77	东方丽景1#（公）箱式变电站配电变压器	512.68	二级	
26425	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑二回线顺65	金色营盘#2居民配电室3#配电变压器	550	二级	
26426	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑三回线顺75	金色营盘#1居民配电室2#配电变压器	640	二级	
26427	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	高庄自用电生活	405.41	二级	

26428	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城14区崇文府2配2变	400	二级	
26429	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城14区崇文府2配1变	410.72	二级	
26430	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	时代天街1#公配室4#配电变压器	649.9	一级	
26431	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	永利1#配电室1#配电变压器	652.89	二级	
26432	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	盛世中华城3#出线2#间隔配电变压器	408.29	二级	
26433	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	龙鹏世纪城(1#配电2#变)	34.74	二级	
26434	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城7区两江汇2配2变	504	二级	
26435	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城7区两江汇3配2变	515.71	二级	
26436	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	五月花#9公配室1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
26437	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV泉水线莲62	鄂西社区13#	402.14	二级	
26438	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏蔡线魏531	检测认证产业园二期C区检测4#配电室6#公变	640	二级	
26439	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线(苏403-春晓601)线路	华侨城4区天樾1配1变	244.64	二级	
26440	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城二回线韩69	碧桂园4#	518.98	一级	
26441	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线(苏503-春晓701)线路	华侨城4区天樾1配2变	320	二级	
26442	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	洪山头还建房1#配电室1#配电变压器	810.71	二级	
26443	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏蔡线魏531	检测认证产业园二期B区检测2#配电室4#公变	320	二级	
26444	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	洪山头还建房1#配电室2#配电变压器	807.02	二级	
26445	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	洪山头还建房2#配电室1#配电变压器	508.06	二级	
26446	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV汉江一品一回线(樊73-品居601)线路	品居#1居民公配室1#配电变压器	511.99	二级	
26447	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城二回线韩69	碧桂园2#	527.01	一级	
26448	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	桐树店一七组(公)配电变压器	400.02	二级	
26449	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	碧桂园1#配电室2#变	647.82	二级	
26450	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	十字街5#公变	334.44	二级	
26451	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	盛丰居委会(公)配电变压器	400	二级	
26452	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV城北一回线西54	巴黎都市一室二号257#	504	一级	
26453	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	沙店民营区中兴公园	484.68	二级	
26454	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联二线贞502	余岗六组9#(公)配电变压器	524.83	二级	
26455	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联二线郑58	石壶巷2#(公)配电变压器	400	二级	
26456	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联二线郑58	石壶巷1#(公)配电变压器	400	二级	
26457	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	嘉悦城3#公配室6#配电变压器	0	三级	线路不可接入
26458	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联一线韩74	韩家岗还建小区3#	515.73	一级	
26459	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	思远居民3#	654.38	一级	
26460	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	思远居民1#	656.8	一级	
26461	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	思远居民2#	640	一级	
26462	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联三线叶515	九龙居5#	509.38	一级	
26463	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	天骄华庭3#	36.85	二级	
26464	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光一回线光54	顺景华府282#	504	二级	
26465	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV丹阳一回线卞513线路	天骄华庭2#	35.68	二级	
26466	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联二线贞502	旭达科技园(公)配电变压器	512.38	二级	
26467	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV城北一回线西54	巴黎都市259#	504	一级	
26468	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV董广一回线广76	王家台(公)配电变压器	509.3	二级	
26469	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广六回线清74	丹江路(公)配电变压器	417.26	二级	
26470	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	松鹤小区配电变压器	407.83	二级	
26471	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线(韩83-韩76、建86)韩76	东园17#公变	426.1	一级	
26472	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	龙公馆1#	651.37	一级	
26473	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV英伦线油69	C英伦华府5#公变	405.62	二级	
26474	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	天润未来城1#公变	666.31	二级	
26475	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余鄢一回线余74	嘉豪小区6#公变	514.98	二级	
26476	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	左岸春天3#公变	514.56	二级	
26477	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV英伦线油69	C英伦华府2#公变	831.95	二级	
26478	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	房管局廉租房(双生)配电变压器	539.3	二级	
26479	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	新民13院4配1变	519.26	二级	
26480	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园三回(乔74-园62)园62线路	盛北6#公配室11#配电变压器	1000	二级	
26481	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	星火苑2#生活(公)配电变压器	403.17	二级	
26482	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	和谐佳苑3#公配室5#配电变压器	646.06	一级	
26483	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	星火苑1#生活(公)配电变压器	410.03	二级	
26484	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	和谐佳苑4#公配室7#配电变压器	511.86	一级	
26485	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城12区花漫里7配1变	327.04	二级	
26486	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城11区观澜郡2配1变	527.62	二级	
26487	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城12区花漫里7配2变	320	二级	
26488	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民5院2配2变	400	二级	
26489	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV汽配城线富50	丽景西苑1#公配室2#配电变压器	400	二级	
26490	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民6院4配1变	329.91	二级	
26491	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV汽配城线富50	魏庄还建房2#	640.12	二级	

26492	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广四回线清71	天骄1#公配室2#配电变压器	813.98	二级	
26493	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	名仕家天下3#配电变压器	693	二级	
26494	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏542半岛一回线	岛居3#居民公配室5#配电变压器	640	二级	
26495	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	檀溪还建小区1（公）配电变压器	800	二级	
26496	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑二回线顺65	金色营盘#3居民配电室5#配电变压器	693	二级	
26497	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑三回线顺75	金色营盘#2居民配电室4#配电变压器	400	二级	
26498	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	君临山#3公配室32间隔5#变压器	1100	二级	
26499	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城14区崇文府5配2变	504	二级	
26500	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	龙腾世纪城（3#配电室6#变）	31.52	二级	
26501	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV园区东线富65	魏庄还建房小区1#居民配电室2#配电变压器	0	三级	线路不可接入
26502	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城7区两江汇2配1变	512.99	二级	
26503	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV园区东线富65	魏庄还建房小区1#居民配电室1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
26504	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城9区菁华园4配2变	528.14	二级	
26505	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城9区菁华园5配1变	548.35	二级	
26506	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏蔡线魏531	检测认证产业园二期B区检测1#配电室2#公变	504	二级	
26507	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	洪山头还建房4#居民配电室1#配电变压器	807.65	二级	
26508	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏蔡线魏531	检测认证产业园二期C区检测2#配电室2#公变	320	二级	
26509	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏蔡线魏531	检测认证产业园二期B区检测3#配电室6#公变	504	二级	
26510	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏蔡线魏531	检测认证产业园二期C区检测3#配电室3#变压器	320.02	二级	
26511	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园一回线园70	质检所（公）配电变压器	251.6	二级	
26512	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南一回线光60	卢营还建264#	504	一级	
26513	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	檀溪十六组（公）配电变压器	160	二级	
26514	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	四季青2#（公）配电变压器	400	二级	
26515	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	干鲜果2#（公）配电变压器	128.01	一级	
26516	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	楚豪时代天骄2#配变2#变	325.28	二级	
26517	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明65	食品厂1#（公）配电变压器	504	二级	
26518	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联二线明57	民政局（公）箱式变电站	504	二级	
26519	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	滨江公园公变242#	640	一级	
26520	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南一回线光60	融晟外滩二号公变118#	800	一级	
26521	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	锦绣香江1#	649	一级	
26522	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑二回线庞72	别苑1#公配室2#配电变压器	640	二级	
26523	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑二回线庞72	别苑2#公配室4#配电变压器	504	二级	
26524	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑一回线庞55	别苑2#公配室3#配电变压器	504	二级	
26525	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	思远居民4#	640	一级	
26526	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清二回线清77	蓝光半岛1#居民配电室#2B	512.08	二级	
26527	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联三线叶515	九龙居3#	644.98	一级	
26528	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	九龙居2#	509.18	一级	
26529	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	上林苑7#	649.18	一级	
26530	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	金科观天下公变1#	654.3	一级	
26531	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	金科观天下公变3#	659.78	一级	
26532	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联三线苏409	华侨城儿童乐园充电站公变	504.32	二级	
26533	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	市人造毛皮厂	416.96	二级	
26534	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线A线卞511	东漳凤凰城1#居民箱变	51.78	二级	
26535	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	C区政府（安居）公变	680.19	二级	
26536	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾筑联二线汾66线路	南河电厂2#公变	508.48	一级	
26537	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	鼎盛源小区1#配电室2#变压器	320	二级	
26538	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾筑联二线汾66线路	南河电厂1#公变	511.97	一级	
26539	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	金牛山3#公变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26540	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	东豪逸景二号公变32#	400	一级	
26541	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV英伦线油69	C英伦华府3#公变	396.24	二级	
26542	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV中铁线云622	和谐小区公变	652.57	二级	
26543	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	庞公路（公）配电变压器	252	二级	
26544	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	左岸春天4#公变	515.68	二级	
26545	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚二回线白68	民心佳园1配变2#	508.96	二级	
26546	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	锦湖名都1#	636.81	二级	
26547	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	格林花苑	654.91	二级	
26548	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	祥瑞廉租房（户表）配电变压器	657.34	二级	
26549	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	盛世中华城3#配电室2#公变	510.26	二级	
26550	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	盛世中华城3#配电室1#公变	517.15	二级	
26551	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	普鑫1#居民公配室2#配电变压器	326.3	二级	
26552	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园六回线董601	万紫千红1#配电变压器	409.2	二级	
26553	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	和谐佳苑4#公配室8#配电变压器	0	三级	线路不可接入
26554	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊二回线乔76	交警二大队公配室配电变压器	324.68	一级	
26555	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	邓城新市民19#配电变压器	651.58	二级	

26556	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城10区御华苑2配2变	504	二级	
26557	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV汽配城线富50	魏庄还建房1#	640	二级	
26558	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民2院4配1变	417.28	二级	
26559	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	苹果橙2#（公）配电变压器	514.9	二级	
26560	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清骄线清67	天骄1#公配室1#配电变压器	816.56	二级	
26561	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	春天8#配电变压器	666.94	二级	
26562	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清春线清72	春天7#配电变压器	655.63	二级	
26563	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	中央华府2#箱式变电站	93.82	二级	
26564	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	蓝翔雅居小区一号公变185#	252	一级	
26565	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	航天四十二所1#（公）1-1#B配电变压器	515.32	二级	
26566	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明65	北街3#（公）配电变压器	504	二级	
26567	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV富岗联三线岗58	经晨时代小区2#公配室1#配电变压器	408.27	二级	
26568	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	檀溪还建小区2#（公）配电变电器	800	二级	
26569	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	园林公租房公变#1居民配电室#11变	510.14	二级	
26570	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董广一回线董510	设计院（公）箱式变电站配电变压器	441.46	二级	
26571	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清二回线清77	东方丽景2#（公）箱式变电站配电变压器	262.24	二级	
26572	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟二回线顺90	君临山#3公配室34间隔6#变压器	800	二级	
26573	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城14区崇文府7配1变	407.09	二级	
26574	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	山水家园7#配电室6#配电变压器	504	二级	
26575	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	山水家园7#配电室5#配电变压器	693	二级	
26576	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南一回线光60	亚兴帝苑四号公变210#	640	一级	
26577	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	龙腾世纪城（4#）箱式配电室8#变）	31.53	二级	
26578	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	郑岗还建小区2#配电室1#	517.02	二级	
26579	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	天地时代城1#配电室1#变	833.27	二级	
26580	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	郑岗还建小区1#配电室2#	504.02	二级	
26581	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城9区菁华园5配2变	540.5	二级	
26582	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城7区两江汇6配2变	511.07	二级	
26583	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城8区新外滩1配1变	527.04	二级	
26584	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩东联四线浩612	颐和华府2配1变	647.17	二级	
26585	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩东联四线浩612	颐和华府4配1变	647.29	二级	
26586	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏蔡线魏531	检测认证产业园二期C区检测3#配电室4#变压器	320	二级	
26587	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	洪山头还建房4#居民配电室2#配电变压器	815.54	二级	
26588	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联三线叶515	中鑫华庭3#公变	402.22	一级	
26589	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	商业街3#	468.36	一级	
26590	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV汉江水畔一回线庞57	水畔#1公配室1#配电变压器	640	二级	
26591	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV城北一回线西54	巴黎都市一室255#	504	一级	
26592	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	水产小区（公）配电变压器	323.54	二级	
26593	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	陶瓷厂5#（公）配电变压器	400	二级	
26594	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联一线明58	食品厂2#（公）配电变压器	504	二级	
26595	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	省一建3#（公）配电变压器	504	一级	
26596	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	轻工经销（公）配电变压器	504	一级	
26597	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	真龙地产十二号公变3#	504	一级	
26598	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑一回线庞55	别苑1#公配室1#配电变压器	640	二级	
26599	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联二线马56	智慧城#1-2居民配电室#13变压器	0	三级	本身不可接入
26600	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广一回线清54	蓝光半岛2#居民配电室#3B变压器	817.85	二级	
26601	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	襄重生活区1#配电变压器	662.11	二级	
26602	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	乔营小区1#（公）配电变压器	655.02	二级	
26603	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广一回线广82	园林（公）配电变压器	403.4	二级	
26604	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	池阳1HF2	417.06	二级	
26605	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV金汉线云518	民发世界城2居民配电室2#公变	0	三级	本身不可接入
26606	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	鼎盛源小区1#配电室1#变压器	440	二级	
26607	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	天润未来城二期D地块#41公变	413.87	二级	
26608	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	南车襄机家园小区2#公变	402.52	二级	
26609	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	温哥华1#配电室1#箱变站内变	411.98	二级	
26610	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	C红星城市花园1#公变	413.89	一级	
26611	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	安居苑1#箱变	653.56	二级	
26612	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清普线清79	普鑫1#居民公配室1#配电变压器	327.58	二级	
26613	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	金凤朝阳3#配电室3#公变间隔配电变压器	24.87	二级	
26614	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	金凤朝阳3#配电室4#公变间隔配电变压器	26.79	二级	
26615	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园六回线董601	万紫千红4#配电变压器	409.06	二级	
26616	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	万居11#	814.49	一级	
26617	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	星城伟业4#	819.41	一级	
26618	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	襄北二院1#配电变压器	514.24	一级	
26619	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团高联一线团66	邓城新市民4#配电变压器	409.74	二级	

26620	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝五回线朝64	九悦天城1#配电室2#配电变压器	522	二级	
26621	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城10区御华苑6配1变	422.08	二级	
26622	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城12区花漫里9配2变	504	二级	
26623	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城11区观澜郡6配2变	400	二级	
26624	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城11区观澜郡9配1变	531.1	二级	
26625	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民2院3配2变	400	二级	
26626	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV永安线（云512-云612）云612	清水茗居1#配2#变	255.86	二级	
26627	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	春天3#公配室6#配电变压器	407.88	二级	
26628	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV青春线清72	春天3#公配室5#配电变压器	408.36	二级	
26629	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	汾水路烟草家属院	328.96	二级	
26630	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	汉口路铁十一局六公司公变236#	504	二级	
26631	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联三线岗49	官庄还建房4#公配室2#配电变压器	326.1	一级	
26632	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联三线岗49	官庄还建房4#公配室1#配电变压器	320	一级	
26633	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联二线尹411	白云人家4#配电室8#配电变压器	320	一级	
26634	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	园林公租房公变#2居民配电室#22变	0	三级	本身不可接入
26635	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV米油二线油74	时代佳苑1#公配室1#配电变压器	809.67	一级	
26636	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	春园变电站	10kV万居二回线园43	万居3#配电室1#配电变压器	1048.36	一级	
26637	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	园林公租房公变#2居民配电室#21变	516.16	二级	
26638	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	春园变电站	10kV董园四回园73线路	万居3#配电室2#配电变压器	1000	二级	
26639	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董五回线高60	樊苑5#居民公配室15#配电变压器	405.1	二级	
26640	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广二回线广83	广场（公）箱式变电站配电变压器	507.06	二级	
26641	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	樊苑5#居民公配室16#配电变压器	404.28	二级	
26642	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	君临山#6公配室63间隔11#变压器	504	二级	
26643	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	时代天街1#公配室3#配电变压器	0	三级	线路不可接入
26644	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV北京公馆二回线庞71	北京公馆#3公配室6#配电变压器	640	二级	
26645	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳三回线卞516	凤凰世家2#公变	52.05	二级	
26646	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	郑岗还建小区1#配电室1#	519.52	二级	
26647	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	天润万象城6#配电室2#	421.84	二级	
26648	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城7区两江汇4配1变	504	二级	
26649	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	六房1#	0	三级	线路不可接入
26650	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏吾线魏544	吾居#1居民公配室#1配电变压器	509.42	二级	
26651	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩东联四线浩612	颐和华府4配2变	640	二级	
26652	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城4区天樾3配1变	408.83	二级	
26653	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	中鑫华庭4#公变	400	一级	
26654	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV汉江水畔一回线庞57	水畔#4公配室7#配电变压器	800	二级	
26655	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰一回线顺67	御景2#居民公配室3#公变	320	二级	
26656	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	粮食局259#	320	一级	
26657	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	三利达（公）配电变压器	400	二级	
26658	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联三线明70	小井巷1#（公）配电变压器	504	二级	
26659	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	小南街1#台区	526.36	一级	
26660	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	襄阳饭店（公）配电变压器	504	一级	
26661	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	路	10kV油潘二回街道#3变压器	434.08	一级	
26662	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV水星台线银64	过山口小区1#配变	400	二级	
26663	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	翡翠1#居民公配室1#配电变压器	641.61	二级	
26664	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联一线韩74	韩家岗还建小区1#	521.43	一级	
26665	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花6#公配室（G区）3#配电变压器	805.35	一级	
26666	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	五条路小区二期2#	401.42	二级	
26667	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	大西新村1#	111.25	二级	
26668	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV华城一回线樊55	华城#1居民配电室1-#1B	784.28	二级	
26669	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	池阳1HF1	410.92	二级	
26670	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	玫瑰社区4#台区公变	400	一级	
26671	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV六两河线潘60	输电居民考核公变	406.48	二级	
26672	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	柳林花园一号公变4#	640	一级	
26673	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	赞阳新城一号公变101#台区	400	二级	
26674	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	清河园2#公变	663.58	二级	
26675	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	C城区供电工区公变	412.31	一级	
26676	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	供电公司1#公变	414.4	二级	
26677	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	安居苑2#箱变	264.4	二级	
26678	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚二回线白68	民心佳园1配变1#	514.26	二级	
26679	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	供电公司2#公变	413.52	二级	
26680	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	天盛御林公变	655.41	二级	
26681	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊三回乔84	御江苑1#配电变压器	653.48	二级	
26682	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	木材公司1#（公）箱变配电变压器	412.58	二级	
26683	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园六回线董601	万紫千红3#配电变压器	409.06	二级	

26684	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联一线山410	行管苑居民1#配电室2#配电变压器	640	二级	
26685	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	北园安居小区	327.72	一级	
26686	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园六回线董601	万紫千红2#配电变压器	409.98	二级	
26687	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联二线山610	行管苑居民1#配电室1#配电变压器	880	二级	
26688	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园三回（乔74-园62）园62线路	盛北7#公配室13#配电变压器	1000	二级	
26689	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	襄北二院2#配电变压器	517.92	一级	
26690	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园二回园67	汉江鑫城1#配电变压器	526.2	二级	
26691	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团高联一线团66	邓城新市民20#配电变压器	644.41	二级	
26692	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城12区花漫里8配1变	649.68	二级	
26693	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民3院4配2变	400	二级	
26694	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	民发二期D#4变配电室2#主变配电变压器	528.42	二级	
26695	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	新民3院1配2变	400	二级	
26696	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	山水家园1配电室1#变压器	880	二级	
26697	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	蓝翔雅居小区二号公变186#	252	一级	
26698	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾筑联二线汾66线路	泰山路南电家属院2#	809.44	一级	
26699	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联二线谷63线路	锻造厂筑阳路2#	407.2	二级	
26700	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联二线谷63线路	锻造厂筑阳路#3	512.53	二级	
26701	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	时代佳苑1#公配室2#配电变压器	808.93	一级	
26702	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	春园变电站	10kV董园四回园73线路	万居1#配电室1#配变配电变压器	1015.2	二级	
26703	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	春园变电站	10kV万居二回线园43	万居1#配电室2#配变配电变压器	1015.2	一级	
26704	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	盛世唐朝1#配电变压器	257.18	二级	
26705	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑二回线顺65	金色营盘#1居民配电室1#配电变压器	880	二级	
26706	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟二回线顺90	君临山#6公配室66间隔12#变压器	693	二级	
26707	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城14区崇文府7配2变	400	二级	
26708	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	时代天街1#公配室2#配电变压器	405.28	一级	
26709	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	时代天街1#公配室1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
26710	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	君荣房地产（户表）配电变压器	817.01	二级	
26711	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	郑岗还建小区2#配电室2#	504	二级	
26712	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳一回线水50线路	清河华府小区	254.38	二级	
26713	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城7区两江汇5配2变	516.66	二级	
26714	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	东湖国际8#箱变	408.78	一级	
26715	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城7区两江汇4配2变	513.95	二级	
26716	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城7区两江汇6配1变	504	二级	
26717	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	皮革厂103#	504	一级	
26718	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞吾线贞408	吾居#1居民公配室#2配电变压器	511.28	二级	
26719	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩东联四线浩612	颐和华府1配1变	644.2	二级	
26720	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩东联四线浩612	颐和华府2配2变	640	二级	
26721	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩东联四线浩612	颐和华府1配2变	640	二级	
26722	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城4区天樾3配2变	400	二级	
26723	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城4区天樾2配2变	400	二级	
26724	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城二回线韩69	碧桂园7#	536.42	一级	
26725	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城4区天樾2配1变	408.38	二级	
26726	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	和谐家园4#	508.34	一级	
26727	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	华襄（公）配电变压器	161.99	一级	
26728	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV汉江水畔一回线庞57	水畔#3公配室5#配电变压器	400	二级	
26729	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南一回线光60	亚兴帝苑262#	800	一级	
26730	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV天伦一回线枣64	天伦首府11#	507.26	一级	
26731	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	电教中心3#（公）配电变压器	400	二级	
26732	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	四季青1#（公）配电变压器	400	二级	
26733	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	襄服大楼（公）配电变压器	504	一级	
26734	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	襄阳旅店1#（公）配电变压器	400	一级	
26735	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV油潘二回线潘71	征稽所2#	508.06	一级	
26736	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	米庄供电所（公）配电变压器	506.4	一级	
26737	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳一回线卞512	子捷房地产1#	56.02	二级	
26738	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV华城一回线樊55	华城#2居民配电室2-#3B	393.33	二级	
26739	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	紫居5#居民公配室11#配电变压器	400	二级	
26740	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联二线余56	碧桂园1#配电室1#变	647.73	二级	
26741	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	天一华府1#居民配电室1#配电变压器	651.3	二级	
26742	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	民众（公）2#配电变压器	647.17	二级	
26743	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林小区二期2#配电室#21变	0	三级	本身不可接入
26744	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园三回（乔74-园62）园62线路	盛南2#公配室4#配电变压器	504	二级	
26745	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城5区尚书台2配2变	514.26	二级	
26746	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联三线贞608	长虹明筑1#（公）配电变压器	814.74	二级	
26747	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	邮政生活（公）配电变压器	320	二级	

26748	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV米油二线米81	富康1#（公）配电变压器	558.2	一级	
26749	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	水岸新城8#配电变压器	651.58	二级	
26750	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城15区上和院6配2变	1000	二级	
26751	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	二医院护校（公）箱变配电变压器	357.26	二级	
26752	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	中航1#居民公配室2#配电变压器	430.36	一级	
26753	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	襄北农场（公）配电变压器	399.07	二级	
26754	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	吴岗4#4组	14.87	二级	
26755	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	岷山居民4#公配室8#B	504	二级	
26756	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清三回线清66	长征居委会2#（公）配电变压器	404.45	一级	
26757	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	范湾2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26758	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城5区尚书台4配2变	657.52	二级	
26759	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联三线贞608	长虹明筑2#（公）配电变压器	814.14	二级	
26760	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联二线高54	江山馨园线3#居民配电室6#变压器	1015.2	二级	
26761	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝四回线朝66	检验检测研究院樊城家属院（公）配电变压器	161.74	二级	
26762	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩东联四线浩612	东津民发商业广场充电站（公）	504.02	二级	
26763	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	石庄4#7组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26764	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜一回线潘61	碧桂园1#居民配电室#12变	0	三级	本身不可接入
26765	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	顺正街公变	414.22	一级	
26766	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	航天花园小区(还建房4#配8#变)	520.13	二级	
26767	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城二回线韩69	利达天玺二期#3公配室5#变	651.45	一级	
26768	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝三回线樊64	火柴厂生活（公）配电变压器	414.24	二级	
26769	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广一回线朝48	中铁益民小区3#（公）配电变压器	510.27	二级	
26770	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联二线贞502	弘阳澜庭3#居民公配室#6配电变压器	649.72	二级	
26771	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	4-2HF1配电变压器	0	三级	本身不可接入
26772	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV福欣园一回线贞404	福欣园#3居民公配室5#配电变压器	651.28	二级	
26773	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云滨线云613线路	10kV滨江1#居民配电室1#配电变压器	646.66	一级	
26774	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	广锦乐居2#公配室3#配电变压器	656.27	二级	
26775	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV拓风联一线风76	希望路还建房1#居民公配室2#配电变压器	400.13	二级	
26776	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏团联一线魏523	弘阳澜庭1#居民公配室#1配电变压器	511.46	二级	
26777	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联二线高54	江山馨园线1#居民2#配电室配电变压器	330.31	二级	
26778	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	御府5#居民公配室10#配电变压器	806.66	二级	
26779	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	华电公寓1#公配室配电变压器1#B	504	二级	
26780	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	铁十一局建筑安装公司（公）2#配电变压器	510.59	二级	
26781	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	御龙湾（公）配电变压器	800	二级	
26782	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	毛纺小区3#（公）配电变压器	654.51	二级	
26783	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	王家洼七组3#（公）配电变压器	400	一级	
26784	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	桐树店社区（公）配电变压器	504.5	二级	
26785	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线A线卞511	学府名邸箱式1#公变	39.4	二级	
26786	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝四回线朝66	车桥虹桥1#（公）配电变压器	400	二级	
26787	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV贞绿线（贞414-绿61）线路	汉水6#居民配电室3#配电变压器	664.1	一级	
26788	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花6#公配室（G区）5#配电变压器	809.54	一级	
26789	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝四回线朝66	车桥西院（公）配电变压器	509.42	二级	
26790	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	樊苑1#居民公配室4#配电变压器	405.4	二级	
26791	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	陈棚4#9组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26792	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	八亩地（公）箱式变电站	403.71	二级	
26793	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	汉阳学府#2居民配电室#3配电变压器	507.78	二级	
26794	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	肖集5#卫生院	279.57	二级	
26795	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	香庭（绿地）5#居民公配室9#配电变压器	640	二级	
26796	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV拓风联一线风76	希望路还建房2#居民公配室4#配电变压器	504.14	二级	
26797	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV米油二线油74	连山鼎府12#居民公配室25#配电变压器	504	一级	
26798	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广三回线朝77	面粉厂配电室1#配电变压器	347.47	二级	
26799	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	检察院居民生活#2（公）配电变压器	504	二级	
26800	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏团联一线魏523	学府3#配电室5#配电变压器	513.81	二级	
26801	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董三回线高72	晨强房地产2#（公）配电变压器	515.88	二级	
26802	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园四回线董509	中房中原花园2#（公）配电变压器	516.26	二级	
26803	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广二回线清57	盛世龙城3#配电变压器	822.12	二级	
26804	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳一回线卞512	子捷山水传奇2#公变配电变压器	42.36	二级	
26805	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑一回线庞55	别苑#5公配室10#配电变压器	400	二级	
26806	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	山河万里2#居民配电室3#变压器	754	二级	
26807	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	左岸春天二期3#箱式变电站配电变压器	652.94	二级	
26808	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	东泰中央公馆2#居民配电室3#公变	87.98	二级	
26809	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	香庭(绿地)7#居民配电室14#配电变压器	536.28	二级	
26810	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV汉江一品一回线（樊73-品居601）线路	品居#3居民公配室5#配电变压器	809.12	二级	
26811	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	庙前3#7组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

26812	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城天麓南区2配1变	640	二级	
26813	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园时光印2配3变	507.86	二级	
26814	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董广一回线董510	良信公寓（公）配电变压器	437.04	二级	
26815	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	云还2#公配室3#配电变压器	640	二级	
26816	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园六回线董601	长虹盛景2#（公）配电变压器	519.12	二级	
26817	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	王家洼预制厂（公）配电变压器	336.77	二级	
26818	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV浩东联二线东59	创智苑1配4变	504.22	二级	
26819	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府11#居民公配室21#配电变压器	335.09	一级	
26820	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	怡和苑3#630kVA(公)配电变压器	504	一级	
26821	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	雅居乐A区悦云苑3配2变	653.8	二级	
26822	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园锦绣里4配1变	647.08	二级	
26823	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁钱联钱阁425线路	市博物馆充电桩配电变压器	504	一级	
26824	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	御府2#居民公配室4#配电变压器	405.48	二级	
26825	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云滨线云613线路	星悦里5#居民配电室#51变	520.2	一级	
26826	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园一回线乔52	大道房地产（户表）1#配电变压器	661.86	二级	
26827	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城16区天镜台5配2变	1000	二级	
26828	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀C区星澜6配2变800KVA	640	一级	
26829	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊广四回线樊81	百悦#2居民配电室#3配电变压器	653.37	二级	
26830	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城16区天镜台6配1变	1026.64	二级	
26831	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城4区上都府5配2变	518.5	二级	
26832	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV董广一回线广76	昊天广场#4公配室8#配电变压器	652.46	二级	
26833	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园东澜岸5配1变	653.2	二级	
26834	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	金凤朝阳4#配电室配电变压器06	49.75	二级	
26835	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园四回线董509	清夫房地产（公）配电变压器	833.81	二级	
26836	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰一回线顺67	凤居2#居民公配室3#公变	504	二级	
26837	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV会展一回线（浩621-会展51）线路	创智苑3配3变	0	三级	线路不可接入
26838	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城1区唐宁岸5配1变	403.36	二级	
26839	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	靳湾村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26840	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑二回线顺65	金色营盘11#配电变压器	693	二级	
26841	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园二回园67	恒恩充电站	504	二级	
26842	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	云还3#公配室5#配电变压器	640	二级	
26843	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	蔚蓝航空花园2#居民配电室#21配电变压器	407.81	二级	
26844	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV徐团联三线贞411线路	航家#4居民公配室7#配电变压器	409.15	二级	
26845	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城20区兰亭苑4配1变	518.4	二级	
26846	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	利达城1#	648.04	二级	
26847	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	苏家园公配室1#配电变压器	413.89	二级	
26848	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董二回线董508	董台烟居6#（公）配电变压器	327.07	二级	
26849	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	荣居6#公配室11#配电变压器	520.9	二级	
26850	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联三线叶515	中润梦想城1#	640	一级	
26851	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园四回线董509	电气二处2#公配室3#B配电变压器	509.84	二级	
26852	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联三线徐60线路	航泰生活#5居民配电站#10B	411.44	二级	
26853	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园晴翠府8配1变	649.62	二级	
26854	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	六房5#	0	三级	线路不可接入
26855	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	樊城工商局1#（公）配电变压器	512.58	二级	
26856	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联二线马56	智慧城#2居民配电室#21变压器	320	二级	
26857	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	溪苑小区2#（公）配电变压器	504	二级	
26858	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝二回线朝40	21中（公）配电变压器	400.16	二级	
26859	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊二回线乔76	际华居民3#配电站6#B配电变压器	427.47	一级	
26860	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑一回线顺62	东方化工厂小区3#配电站6#B配电变压器	693	二级	
26861	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保三回线保65	电力公司#2箱变站内变	524.66	二级	
26862	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV魏高联一线高73	红星国际3#居民公配室5#配电变压器	658.07	二级	
26863	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV驪龙一回线山606	驪居居民2#公配室1#配电变压器	550	二级	
26864	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	东风生活区居民5#配电变压器	400	一级	
26865	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	燃化局（公）箱式变电站配电变压器	521.57	二级	
26866	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	埠口5#	73.35	二级	
26867	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	荣居3#公配室5#配电变压器	654.98	二级	
26868	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	怡安小区2#（公）配电变压器3#B	440	二级	
26869	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑一回线顺62	东方化工厂小区5#配电站10#B配电变压器	550	二级	
26870	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	铁路二院生活小区13#配电变压器2#B	516.74	二级	
26871	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	南街城市花园变压器002	647.78	二级	
26872	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	风神小区（公）配电变压器	296.03	二级	
26873	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	马冲村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26874	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林小区二期1#配电室#11变	0	三级	本身不可接入
26875	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV魏高联一线高73	悦居#2居民公配室3#配电变压器	800	二级	

26876	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV会展一回线（浩621-会展51）线路	创智苑2配1变	0	三级	线路不可接入
26877	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	观音阁1#居民配电室1#配电变压器	693	一级	
26878	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	民发天地#2配电室6#变压器间隔配电变压器	818. 8	二级	
26879	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	湖居#2居民公配室4#配电变压器	0	三级	线路不可接入
26880	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城一回线董514	融侨城10#居民公配室21#配电变压器	817. 79	二级	
26881	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV磁器街一回线朝55	磁器街#3居民公配室#1配电变压器	814. 25	二级	
26882	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国二回线贞605	国色天襄11#居民配电室22#配电变压器	656. 85	二级	
26883	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江一回线清56	九居#16公配室#31配电变压器	511. 82	二级	
26884	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	米兰国际1#居民配电室K01出线配电变压器	410. 48	一级	
26885	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清三回线董516	清河庄园1#居民配电室2#配电变压器	658. 38	二级	
26886	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	向阳还建1#公配室1#配电变压器	400	二级	
26887	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	天一嘉苑1#居民配电室2#B配电变压器	52. 5	二级	
26888	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	万象城12#配电变压器	643. 15	一级	
26889	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	六房2#	18. 01	二级	
26890	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云二回线贞607	黄家四组1#（公）配电变压器	448. 78	二级	
26891	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	五月花5#公配室（G区）1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
26892	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园五回线董511	三五房地产1#配电变压器	511. 82	二级	
26893	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊广四回线樊81	百悦#1居民配电室#1配电变压器	651. 86	二级	
26894	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	桐树店居民公配室4#配电变压器	322. 64	二级	
26895	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	玺居2#居民公配室1#配电变压器	693	二级	
26896	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园二回线园47	建华路电信家属院（公）1#箱式变电站1#配电变压器	328. 8	二级	
26897	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞吾线贞408	吾居#5居民公配室#2配电变压器	400	二级	
26898	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联一线明58	北街（公）箱变配电变压器间隔配电变压器	504	二级	
26899	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联二线郑58	十字街（公）配电变压器	400	二级	
26900	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	邓畈1#5组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26901	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	钻石河畔2#居民配电室5#配电变压器	517. 73	二级	
26902	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟二回线顺90	龙居#1公配室2#变压器	800	二级	
26903	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	拓新布厂（公）箱变配电变压器	431. 76	二级	
26904	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	奥邦房地产1#	654. 54	二级	
26905	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城5区天屿5配1变	408. 78	二级	
26906	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	龙腾世纪城#3配电室5#公变	53. 35	二级	
26907	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV中航一回（徐67-中航61）线路	中航#6居民公配室#21配电变压器	511. 14	二级	
26908	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城20区兰亭苑1配2变	400. 02	二级	
26909	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居二回线米89	吕冲新区5#公配室1#配电变压器	409. 57	一级	
26910	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV衡保G区一回线徐68	衡庄8#居民公配室15#配电变压器	514. 7	二级	
26911	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	新华路配电变压器	320	二级	
26912	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	中石化北院	210. 94	二级	
26913	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	政府箱变站内变	694. 56	二级	
26914	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国二回线贞605	国色天襄13#居民配电室26#配电变压器	649. 48	二级	
26915	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保三回线保65	电力公司#1箱变站内变	538. 98	二级	
26916	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	中航2#居民公配室4#配电变压器	504	一级	
26917	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	金科集美天宸4#	0	三级	线路不可接入
26918	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	江山北路移动家属院（公）1#配电变压器	419. 74	二级	
26919	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝四回线朝66	车桥东院1#（公）配电变压器	518. 4	二级	
26920	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV新力弘阳一回（油80-新居61）线路	新力弘阳#2居民配电室2-1#变	656. 25	二级	
26921	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	航宇汉江小区3#（公）配电变压器3-2#B	513. 62	二级	
26922	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝二回线朝40	5710（公）配电变压器	451. 49	二级	
26923	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV米油二线米81	玉兰苑2#箱变	445. 78	一级	
26924	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	上品百合园D地块#14变	639. 95	二级	
26925	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	凤凰新城3#配电变压器	26. 09	二级	
26926	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清普线清79	普鑫5#居民公配室9#配电变压器	512. 88	二级	
26927	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	270家属院配电变压器	403. 08	一级	
26928	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	景苑二区1#（公）配电变压器	400	一级	
26929	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV昊天一回（清58-昊居61）线路	昊天广场#5公配室9#配电变压器	811. 25	二级	
26930	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	交警队公变1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26931	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	金域学府#1居民公配室2#变	652. 81	一级	
26932	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀A区星悦4配1变	811. 25	一级	
26933	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV樊阳线光55	卢营新村1#	400	二级	
26934	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	庙前1#5组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26935	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	铝材制品（公）配电变压器	403. 46	二级	
26936	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	凯尔国际1#居民配电室1#配电变压器	400. 82	二级	
26937	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰二回线顺78	凤居2#居民公配室4#配电变压器	504	二级	
26938	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园锦绣里1配2变	643. 03	二级	
26939	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝二回线朝40	供电公司家属院1#（公）配电变压器	652. 88	二级	

26940	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	高庄2#(新市)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26941	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV驷龙一回线山606	驷居居民1#公配室1#配电变压器	550	二级	
26942	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	中铁星火小区1#（公）配电变压器	514.96	二级	
26943	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	南苑小区一号公变238#	504	二级	
26944	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城1区唐宁岸2配1变	649.29	二级	
26945	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	东唐滨江#2居民配电室#21变	657.69	二级	
26946	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	中原领域（公）配电变压器	405.97	二级	
26947	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝一回线樊60	湖北烟草襄阳公司（公）配电变压器	252.29	二级	
26948	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	供电公司家属院2#（公）配电变压器	662.39	二级	
26949	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	紫园4#公配室7#配电变压器	0	三级	线路不可接入
26950	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	岷山居民1#公配室1#B	880	一级	
26951	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董三回线董607	董台二居（公）配电变压器	553.54	二级	
26952	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊三回乔84	际华居民#7配电站#13B配电变压器	523.18	二级	
26953	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	玉友置业	506.7	二级	
26954	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董五回线董613	泰然居6#公配室11配电变压器	405.1	二级	
26955	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV衡保G区一回线徐68	衡庄7#居民公配室13#配电变压器	509.62	二级	
26956	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联一线郑56	文宣巷1#（公）配电变压器	400	二级	
26957	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	朱号4#7组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26958	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明五回线郑65	歌舞团（公）配电变压器	400	一级	
26959	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	怡和苑2#630kVA（公）配电变压器	504	一级	
26960	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园江山樾3配4变	400	二级	
26961	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV会展一回线（浩621-会展51）线路	创智苑1配1变	0	三级	线路不可接入
26962	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园六回线董601	紫贞1#（公）配电变压器	530.35	二级	
26963	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊三回乔84	际华居民4#配电站7#B配电变压器	320	二级	
26964	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	铁沁花园1#（公）配电变压器	516.82	二级	
26965	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城4区上都府3配1变	672.09	二级	
26966	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	金科集美天宸2#	0	三级	线路不可接入
26967	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	方冲1#5组	11.11	二级	
26968	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府2#配电站3#配电变压器	406.28	一级	
26969	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	肖集2#1组乡政府	0	三级	本身不可接入
26970	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园晴翠府9配1变	509.95	二级	
26971	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	紫都名门#2箱变站内变	533.96	二级	
26972	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	景苑二区2#（公）配电变压器	400	一级	
26973	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	埠口7#	118.37	二级	
26974	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	张寨1#	0	三级	线路不可接入
26975	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府二回线贞604	香庭(绿地)7#居民配电室13#配电变压器	504	二级	
26976	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	江南国际1号小区公变119#	640	一级	
26977	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	华光小区2#（公）箱式变电站配电变压器	516.4	二级	
26978	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	香湖苑1#居民配电室#12配电变压器	0	三级	本身不可接入
26979	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV清河城二回线马60	清河城#3居民配电室#32变	406.38	二级	
26980	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城15区上和院7配1变	1026.64	二级	
26981	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	育才小区3#（公）配电变压器5#B	440	二级	
26982	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	烟厂立业居民2#（公）配电变压器	515.56	二级	
26983	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城19区中枢府4配2变	640	二级	
26984	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀A区星悦6配1变	510.9	一级	
26985	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	金科集美天宸1#	640	一级	
26986	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	李家梁坊村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
26987	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联二线高54	江山馨园线1#居民1#配电室配电变压器	327.07	二级	
26988	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV衡保G区二回线贞505	衡庄12#公配室23#配电变压器	406.38	二级	
26989	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	利达城4#	648.9	二级	
26990	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城15区上和院5配2变	400	二级	
26991	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广一回线朝48	中铁益民小区2#（公）配电变压器	511.6	二级	
26992	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV城光一回线潘50	城市之光#2居民配电室2-1变	655.29	二级	
26993	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV尚都一回大66线	民发尚都#1居民配电室#11变	509.06	二级	
26994	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	上品百合园小区二期1#配电室4#01配电变压器	0	三级	本身不可接入
26995	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联一线明58	景苑一区3#公配室5#B配电变压器	693	二级	
26996	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团高联一线团66	学府1#配电室2#配电变压器	812.32	二级	
26997	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV腊楚二回线楚59	周岗公租房小区2#公用变	641.42	二级	
26998	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏云联一线魏546	天润未来城二期D地块#36公变	0	三级	本身不可接入
26999	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	航宇汉江小区1#（公）配电变压器1-2#B	515.58	二级	
27000	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊三回乔84	际华居民3#配电站5#B配电变压器	400	二级	
27001	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园六回线董601	长虹盛景3#（公）配电变压器	508.3	二级	
27002	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	香庭(绿地)8#居民配电室16#配电变压器	522.12	二级	
27003	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	紫园3#公配室5#配电变压器	0	三级	线路不可接入

27004	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居一回线米67	吕冲新区4#公配室2#配电变压器	406.02	一级	
27005	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	利达城2#	646.14	二级	
27006	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	湖居#1居民公配室2#配电变压器	0	三级	线路不可接入
27007	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	黄家中心村2#(公)配电变压器	514.59	二级	
27008	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV中铁线云622	10kV中铁线云622线路电气化局#1B	320.85	二级	
27009	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区二回线顺87	云还2#公配室4#配电变压器	640	二级	
27010	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV清河城一回马50线路	清河城#4居民配电室#41变	800	二级	
27011	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	范湾村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27012	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑三回线顺75	金色营盘10#配电变压器	504	二级	
27013	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园江山樾4配3变	504.84	二级	
27014	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清普线清79	普鑫4#居民公配室7#配电变压器	514.27	二级	
27015	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	高庄生活2#变配电变压器	403.38	二级	
27016	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明三回线明69	福利公司（公）箱式变压器	400	二级	
27017	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联一线顺55	中房公司箱变配电变压器	425.04	二级	
27018	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	刘集新市民公寓配电室#1配电变压器	402.53	二级	
27019	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	庞南#1居民配电室2#配电变压器	400	二级	
27020	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	红水家园天旋3#配电变压器	128.74	二级	
27021	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV中航一回（徐67-中航61）线路	中航#5居民公配室#19配电变压器	405.89	二级	
27022	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV天元一回线朝50	天元四季城2#居民公配室7#配电变压器	812.27	二级	
27023	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线A线卞511	尚品名门1#配电变压器	50.95	二级	
27024	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV贞绿线（贞414-绿61）线路	绿地1#公配室1#配电变压器	643.51	一级	
27025	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	邓营村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27026	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	铁路二院生活小区11#配电变压器2#B	517.68	二级	
27027	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	公变25#配电变压器	320.02	一级	
27028	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊三回乔84	际华居民5#配电站9#B配电变压器	320	二级	
27029	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳三回线卞516	水镜新界	68.36	二级	
27030	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联二线郑58	武警四支队（公）配电变压器	400	二级	
27031	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	钻石河畔2#居民配电室4#配电变压器	405.21	二级	
27032	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	凯尔国际2#居民配电室2#配电变压器	0	三级	本身不可接入
27033	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	观音阁4#居民配电室7#配电变压器	693	一级	
27034	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园一回线乔52	乔营小区5#(公)配电变压器	528.58	二级	
27035	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	邓营村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27036	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城20区兰亭苑1配1变	416.56	二级	
27037	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	云锦公馆居民公配室2#变	511.62	一级	
27038	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董三回线高72	航宇航空花园#1（公）配电变压器	515.74	二级	
27039	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	襄南江华小区居民箱变630kVA（公）配电变压器	504	二级	
27040	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	啤酒厂（公）配电变压器	400	一级	
27041	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	钛白粉厂（公）配电变压器	438.13	二级	
27042	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	春园路烟草99#家属院配电变压器	326.07	二级	
27043	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云滨线云613线路	星悦里2#居民配电室#22变	515.44	一级	
27044	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝二回线朝40	居安巷（公）配电变压器	406.32	二级	
27045	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城20区兰亭苑6配2变	320	二级	
27046	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	黄金时代#1居民配电室#11配电变压器	652.96	一级	
27047	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV纺织园B线马76	智慧城#1-1居民配电室#12变压器	512.8	二级	
27048	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	希望路还建房2#居民公配室3#配电变压器	504	一级	
27049	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	东风生活区居民4#配电变压器	320	一级	
27050	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV磁器街二回线朝78	磁器街#3居民公配室#2配电变压器	814.34	二级	
27051	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	紫贞变电站	10kV福欣园二回线贞504	襄阳院子1#居民公配室2#配电变压器	781.94	二级	
27052	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊二回线乔76	际华居民4#配电站8#B配电变压器	330.49	一级	
27053	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云滨线云613线路	10kV滨江3#居民配电室1#配电变压器	650.5	一级	
27054	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	余家湖公租房1#（公）配电变压器	480	二级	
27055	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云滨线云613线路	10kV滨江7#居民配电室1#配电变压器	801.56	一级	
27056	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV乔徐联一线徐56	航泰生活#4居民配电站#7B	409.92	二级	
27057	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	和信北郡二期1#居民配电室#11配电变压器	506.26	二级	
27058	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑三回线顺75	君祥御景1#公配室2#配电变压器	693	二级	
27059	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康蔡线康79	高新祥苑#6居民公配室1#配电变压器	408.46	二级	
27060	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	锦绣前城1#配电室#11变	661.3	二级	
27061	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	无机化工总厂生活一区箱式变电站配电变压器	408.43	二级	
27062	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园江山樾4配1变	399.23	二级	
27063	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城1区唐宁岸6配1变	648.45	二级	
27064	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城18区文渊阁3配2变	400	二级	
27065	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城18区文渊阁1配2变	504	二级	
27066	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀A区星悦2配2变	800	一级	
27067	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清三回线董516	汉江化工厂（公）配电变压器	412.11	二级	

27068	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城4区上都府1配2变	518.08	二级	
27069	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联二线明64	景苑一区3#公配室6#B配电变压器	504	二级	
27070	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV腊楚二回线楚59	周岗公租房小区4#公用变	640.46	二级	
27071	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园晴翠府9配2变	509.46	二级	
27072	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	宏锋小区（公）配电变压器	511.44	二级	
27073	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花2#公配室1#配电变压器	511.42	一级	
27074	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	庙前4#襄州	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27075	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园六回线董601	紫贞6#（公）配电变压器	506.5	二级	
27076	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花3#公配室2#配电变压器	640	一级	
27077	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	五月花2#公配室2#配电变压器	0	三级	线路不可接入
27078	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花2#公配室4#配电变压器	510.19	一级	
27079	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联一线线康76	岛居3#居民公配室6#配电变压器	651.83	二级	
27080	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联二线高54	江山馨园线4#居民配电室8#变压器	327.54	二级	
27081	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	靳湾村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27082	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV衡保G区二回线贞505	衡庄12#公配室24#配电变压器	406.11	二级	
27083	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	华电公寓2#公配室配电变压器3#B	504	二级	
27084	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城5区天屿4配1变	514.02	二级	
27085	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	领秀花园箱式变电站配电变压器	659.99	二级	
27086	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	徐庶庙安置小区2#变	30.06	二级	
27087	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	太平坊3#	341.82	一级	
27088	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV六两河线潘60	肖湾供电所充电桩公变台区配电变压器	504.12	二级	
27089	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV油潘二回线潘71	冠城园#1居民配电室#1变	507.02	一级	
27090	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城二回线韩69	利达天玺二期#2公配室4#变	515.16	一级	
27091	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联一线顺55	武警四支队315（公）配电变压器	254.05	二级	
27092	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城16区天镜台4配1变	821.33	二级	
27093	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	九居3#居民公配室6#配电变压器	527.74	二级	
27094	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	襄重生活区3#配电变压器	667.96	二级	
27095	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园一回线园70	卧龙饭店（户表）配电变压器	260.58	二级	
27096	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	襄重生活区4#配电变压器	653.92	二级	
27097	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城16区天镜台7配2变	1000	二级	
27098	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV米油二线米81	优地美舍1#配电室2#配电变压器	413.6	一级	
27099	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花5#公配室（G区）2#配电变压器	509.2	一级	
27100	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	中铁星火小区2#（公）配电变压器	512.92	二级	
27101	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	樊城供销社（公）配电变压器	415.65	二级	
27102	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	玉龙国际2#公变配电变压器	40.02	二级	
27103	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝四回线朝66	技校居民配电变压器	522.54	二级	
27104	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园三回（乔74-园62）园62线路	盛北3#公配室5#配电变压器	516.14	二级	
27105	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	九洲岛3#公变02配电变压器	0	三级	线路不可接入
27106	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	埠口6#	104.54	二级	
27107	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	小营4#（1.6队）	0	三级	本身不可接入
27108	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑三回线郑60	东风生活居民9#配电变压器	320.04	二级	
27109	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	中凯理想城2#	800	一级	
27110	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	高新祥苑#1居民公配室2#配电变压器	400	二级	
27111	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV阁钱联线钱55线路	观音阁一组1#（公）配电变压器	252	二级	
27112	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区二回线顺87	紫居5#居民公配室12#配电变压器	400	二级	
27113	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	园林小区北2#	504	一级	
27114	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园一回线园70	陈营（公）配电变压器	453.17	二级	
27115	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	工人新村2#（公）配电变压器	425.14	二级	
27116	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV富春二回线顺89	富春山居4#居民公配室2#公变	504	二级	
27117	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	江山重工家属院2#配电变压器	522	二级	
27118	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	水岸新城4#配电变压器	408.16	二级	
27119	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV中航一回（徐67-中航61）线路	中航#1居民公配室#3配电变压器	410.91	二级	
27120	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城19区中枢府2配2变	640	二级	
27121	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	公交家属院（公）配电变压器	411.6	二级	
27122	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	大西街1#台区	543.26	一级	
27123	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	向阳还建2#公配室4#配电变压器	550	二级	
27124	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城4区上都府2配3变	504	二级	
27125	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	连山湖畔2#公配室2#配电变压器	640	一级	
27126	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV新力弘阳一回（油80-新居61）线路	新力弘阳#1居民配电室1-1#变	661.77	二级	
27127	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	玺居#7公配室1#配电变压器	880	二级	
27128	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV腊楚二回线楚59	周岗公租房小区1#公用变	640.46	二级	
27129	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城1区天荟4配2变	504.3	二级	
27130	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	茹铁商城门口公变178#	320	一级	
27131	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	10kV紫居居民3#公配室7#配电变压器	400	二级	

27132	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳六回线卞527线路	鹏程佳园1#配电室间1#公变	504.01	二级	
27133	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	刘李冲8#3组	17.54	二级	
27134	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林三期1#居民配电室#51配电变压器	655.31	一级	
27135	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云一回线贞407	紫云#3公配室#5配电变压器	508.24	二级	
27136	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	航天四十二所2#（公）2-2#B配电变压器	409.34	二级	
27137	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董三回线董607	铁十一局小区3#居民6#B	407.63	二级	
27138	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府12#居民公配室24#配电变压器	411.66	一级	
27139	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑一回线郑63	车灯2#（公）配电变压器B变	320	二级	
27140	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	烟居2#（公）配电变压器	517.72	二级	
27141	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城1区唐宁岸6配2变	640	二级	
27142	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝三回线樊64	百悦#1居民配电室#2配电变压器	648.14	二级	
27143	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联一线明58	北街2#（公）配电变压器	400	二级	
27144	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	方圆名城公配室2#配电变压器	653.53	二级	
27145	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	铁路大院生活小区5#配电站1#配电变压器	432.19	二级	
27146	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	春阳小区1#公变	252	一级	
27147	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云滨线云613线路	星悦里6#居民配电室#61变	519.66	一级	
27148	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	江南国际4号小区公变114#	640	一级	
27149	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	襄阳车务段（公）配电变压器	400	二级	
27150	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清普线清79	普鑫3#居民公配室5#配电变压器	514.37	二级	
27151	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV米油二线米81	优地美舍2#公配室4#配电变压器	257.31	一级	
27152	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV金汉线云518	C西湾还建房2#配电室21#变	847.46	二级	
27153	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	祥瑞苑小区1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27154	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城20区兰亭苑4配2变	504	二级	
27155	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	供电公司4#公变	321	二级	
27156	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董二回线董508	董台烟居7#（公）配电变压器	328.81	二级	
27157	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV衡保G区二回线贞505	衡庄13#公配室26#配电变压器	400.94	二级	
27158	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云一回线贞407	紫云#1公配室#1配电变压器	809.54	二级	
27159	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV城北一回线西54	水岸新城二期六号公变45#	504	一级	
27160	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV浩东联二线东59	创智苑3配4变	640.26	二级	
27161	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	雅居乐A区悦云苑1配2变	647.22	二级	
27162	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云滨线云613线路	10kV滨江4#居民配电室2#配电变压器	651.25	一级	
27163	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城15区上和院4配2变	1000	二级	
27164	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚二回线白68	白庙三期1号配电室1号变配电变压器-双绕组	508.44	二级	
27165	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城天麓北区1配1变	649.74	二级	
27166	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	人民广场台区配电变压器	509.5	一级	
27167	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城20区兰亭苑2配2变	640	二级	
27168	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	凯旋华府2#配电室1#变	807.23	二级	
27169	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城19区中枢纽3配2变	320	二级	
27170	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	廖湾3#7组	0	三级	本身不可接入
27171	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV御府一回线高63	御府9#居民公配室17#配电变压器	509.28	二级	
27172	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	香湖苑3#居民配电室#32配电变压器	0	三级	本身不可接入
27173	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑三回线郑60	车灯1#（公）配电变压器A变	400	二级	
27174	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺隆线顺83	中航3#居民公配室5#配电变压器	320	一级	
27175	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV六零三线郑67	航空医院（公）箱式变电站1#配电变压器	320	一级	
27176	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	邓畈2#3组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27177	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联一线岗60	锦绣前城A区3#公配室2#配电变压器	405.62	二级	
27178	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV御湖一回线油89	湖居#1居民公配室1#配电变压器	800	一级	
27179	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山22号	273.45	二级	
27180	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV张营一回（竹49-营居61）线路	张营居民#2公配室#5配电变压器	508.67	二级	
27181	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏吾线魏544	吾居#3居民公配室#1配电变压器	640	二级	
27182	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山14号	320	二级	
27183	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	刘岗村四组5#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
27184	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山17号	320	二级	
27185	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊二回线乔76	际华居民5#配电站10#B配电变压器	331.4	一级	
27186	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	商业储运公司1#公变	253	二级	
27187	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	蒋畈五组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27188	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山19号	112.5	二级	
27189	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	彭家沟1号	320	二级	
27190	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊二回线乔76	际华居民2#配电站4#B配电变压器	531.33	一级	
27191	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV城北一回线漳54线路	金漳茗都1#配电室2#变压器间隔配电变压器	51.25	二级	
27192	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园二回线园47	建委1#（公）配电变压器	412.74	二级	
27193	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	张畈1#大队	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27194	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城5区尚书台5配1变	516.28	二级	
27195	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云二回线贞607	紫云#1公配室#2配电变压器	810.32	二级	

27196	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	西马#2（刘庄）	0	三级	本身不可接入
27197	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	姚岗7#（姚岗五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27198	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山15号	320	二级	
27199	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥隆线泥55	中航3#居民公配室6#配电变压器	504	一级	
27200	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV董广一回线广76	和谐佳苑1#配电室1#配电变压器	531.58	二级	
27201	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	松扒3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27202	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联一线韩54	中凯理想城1#	800	一级	
27203	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV岗潘联线岗63	十一局居民1-1#B	0	三级	线路不可接入
27204	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	铁路二院生活小区13#配电变压器1#B	516.32	二级	
27205	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清三回线董516	洪沟新区2#（公）配电变压器	340.03	二级	
27206	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	九居#14公配室#28配电变压器	520.16	二级	
27207	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山21号	123.81	二级	
27208	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	余家湖还建房1#（公）配电变压器	400	二级	
27209	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府二回线贞604	香庭（绿地）1#居民公配室1#配电变压器	800	二级	
27210	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	民发天地#2配电室9#变压器间隔配电变压器	822.3	二级	
27211	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联一线明58	襄城影院（公）配电变压器	640	二级	
27212	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟二回线顺90	山河万里5#居民配电室10#变压器	640	二级	
27213	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝一回线樊60	车桥南院2#（公）配电变压器	513.84	二级	
27214	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居一回线米67	吕冲新区6#公配室2#配电变压器	403.79	一级	
27215	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	神州运业人民路1#（户表）柱上变压器	267.41	一级	
27216	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	樊城工商局2#（公）配电变压器	509.38	二级	
27217	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	翡翠4#居民公配室8#配电变压器	800	二级	
27218	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV福欣园一回线贞404	福欣园#2居民公配室3#配电变压器	411.86	二级	
27219	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV翁黄联二线黄63	福康城#3箱变电站内变	652.26	二级	
27220	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV米油二线油74	连山鼎府12#居民公配室26#配电变压器	543.16	一级	
27221	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	古驿街道7#公变	151.06	二级	
27222	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	五月花4#公配室（F区）4#配电变压器	0	三级	线路不可接入
27223	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	文湾7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27224	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	陈岗1#3组	9.11	二级	
27225	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园三回线园49	棉花公司家属院（公）配电变压器	508.45	二级	
27226	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	航天四十二所1#（公）1-2#B配电变压器	515.28	二级	
27227	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	输电分局2#配电变压器	542.98	二级	
27228	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV徐团联三线贞411线路	王伙#1居民配电室#2配电变压器	669.1	二级	
27229	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	方冲4#9组	26.71	二级	
27230	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏团联一线魏523	弘阳澜庭3#居民公配室#5配电变压器	640	二级	
27231	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	雅居乐D区悦舟苑1配1变	645.54	二级	
27232	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城15区上和院3配1变	818.66	二级	
27233	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董二回线董508	董台烟居1#（公）配电变压器	403.78	二级	
27234	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董二回线董508	董台烟居5#（公）配电变压器	409.6	二级	
27235	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园二回线园47	二粮机（公）配电变压器	441.92	二级	
27236	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	电气二处幸福小区（公）配电变压器	522.64	二级	
27237	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	朱号3#2组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27238	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	涇水2#	517.25	一级	
27239	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联二线贞502	荟居1#公配室2#配电变压器	815.99	二级	
27240	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	南苑小区五号公变239#	504	二级	
27241	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	梧桐湾小区2#配电变压器	504	一级	
27242	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城19区中樞府2配1变	658.02	二级	
27243	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城19区中樞府5配1变	320.02	二级	
27244	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV衡保G区一回线徐68	衡庄3#居民配电室5#配电变压器	406.56	二级	
27245	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV园林线潘59	上品百合园D地块#11变	659.85	二级	
27246	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林三期2#居民配电室#21配电变压器	0	三级	本身不可接入
27247	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联四线贞503	黄家渔场2#（公）配电变压器	400.03	一级	
27248	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	天一华府3#居民配电室6#配电变压器	512.52	二级	
27249	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城二回线董603	融侨城7#居民公配室16#配电变压器	654.25	二级	
27250	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚二回线白68	白庙三期1号配电室2号变配电变压器-双绕组	509.14	二级	
27251	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光二回线光71	保信首府变压器	640	二级	
27252	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园锦绣里6配2变	507.07	二级	
27253	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	岷山居民4#公配室7#B	693	一级	
27254	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	三六一一居民2#公配室4#变配电变压器	414.44	二级	
27255	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	七房3#	0	三级	线路不可接入
27256	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园二回园67	王寨#3（公）配电变压器	309.92	二级	
27257	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城二回线董603	融侨城10#居民公配室22#配电变压器	807.95	二级	
27258	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	供电公司筑阳小区1#	408.85	二级	
27259	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟二回线顺90	山河万里1#居民配电室2#变压器	640	二级	

27260	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	铁路二院生活小区9#配电变压器2#B	405.89	二级	
27261	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	水岸新城2#配电变压器	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27262	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城天麓北区1配2变	647.85	二级	
27263	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀A区星悦4配2变	800	一级	
27264	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	九居#16公配室#32配电变压器	511.66	二级	
27265	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	刘李冲1#9组	23.55	二级	
27266	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联一线顺55	汉江水资源小区630（公）箱式变电站配电变压器间隔 配电变压器	504	二级	
27267	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV衡保G区二回线贞505	衡庄13#公配室25#配电变压器	404.5	二级	
27268	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV白水线（汉60-汉62）汉62	龙源小区2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27269	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	广锦乐居2#公配室4#配电变压器	654.7	二级	
27270	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董五回线高60	樊苑1#居民公配室1#配电变压器	404.98	二级	
27271	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV六零三线郑67	航空医院（公）箱式变电站2#配电变压器	320	一级	
27272	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑二回线山506分支	襄南檀溪小区居民箱变500kVA（公）配电变压器	400	二级	
27273	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	东泰中央公馆1#配电室2#公变	82.73	二级	
27274	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城5区尚书台5配2变	514.54	二级	
27275	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联二线（严544-韩87）严544	惠居小区1#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27276	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园四回线董509	铁十一局小区3#居民5#B	411.52	二级	
27277	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	荣华东南海4#居民配电室#42配电变压器	522.58	二级	
27278	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	连山湖畔3#公配室1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
27279	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联一线岗60	锦绣前城A区1#公配室2#配电变压器	808.79	二级	
27280	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	真武观6#	50.71	二级	
27281	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严春联二线严534	王湾还建小区3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27282	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV荆川线赤59	杨楼	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27283	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	李寨九组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27284	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	滨江一号居民公配室1#配电变压器	513.4	一级	
27285	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城二回线董603	融侨城#12居民配电室#28配电变压器	407.09	二级	
27286	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	彭家沟4号	268.9	二级	
27287	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	清河庄园2#居民配电室1#配电变压器	818.06	二级	
27288	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	李寨七组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27289	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	蔚蓝航空花园1#居民配电室#11配电变压器	656.06	二级	
27290	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联一线明66	东方化工厂小区7#配电站13#B配电变压器	504	一级	
27291	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广一回线广82	油毡厂（公）配电变压器	164.23	二级	
27292	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	奥邦房地产5#	817.25	二级	
27293	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV乔徐联一线徐56	航泰生活#1居民配电站#1B	411.15	二级	
27294	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	和信北郡二期3#居民配电室#32配电变压器	0	三级	本身不可接入
27295	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	连山湖畔5#公配室1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
27296	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联一线（武60-琚57）武60	尹寨村2#（盘沟）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27297	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀C区星澜4配2变630KVA	504	一级	
27298	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城天麓南区1配1变	508.04	二级	
27299	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	东风生活居民10#配电变压器	400	一级	
27300	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV纺织园B线马76	智慧城#2居民配电室#22变压器	324.58	二级	
27301	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	埠口1#	232.82	二级	
27302	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	商业街公变21#	504	一级	
27303	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园晴翠府7配1变	646.65	二级	
27304	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	宏伟小区2#公配室3#B配电变压器	693	二级	
27305	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV沙赤联一线赤61	钱岗高庄台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27306	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV御府一回线高63	御府7#居民公配室13#配电变压器	400.16	二级	
27307	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	茹湾村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27308	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云二回线贞607	紫云#2公配室#4配电变压器	509.24	二级	
27309	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV烟厂B线樊84	林业局车队250KVA配电变压器	213.03	二级	
27310	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区二回线顺87	云还1#公配室2#配电变压器	640	二级	
27311	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城5区尚书台1配1变	414.38	二级	
27312	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园锦绣里6配1变	504.06	二级	
27313	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	华电公寓2#公配室配电变压器4#B	504	二级	
27314	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府二回线贞604	香庭(绿地)9#居民配电室17#配电变压器	400	二级	
27315	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联二线明64	景苑一区1#公配室2#B配电变压器	400	二级	
27316	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀C区星澜7配2变630KVA	504	一级	
27317	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰二回线顺78	凤居3#居民公配室6#配电变压器	400	二级	
27318	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城天麓北区2配2变	643.7	二级	
27319	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV衡保G区一回线徐68	衡庄9#居民公配室18#配电变压器	512.44	二级	
27320	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联一线明66	东方化工厂小区1#配电站1#B配电变压器	504	一级	
27321	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	金岗（公）柱上变压器	261.11	二级	
27322	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	副食品（公）箱式变电站配电变压器	428.22	二级	

27323	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	金科集美府2#配电室2-1变	517.46	二级	
27324	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV东著一回线岗55	东著C区#2居民公配室3#变	508.22	一级	
27325	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	中润梦想城4#	0	三级	线路不可接入
27326	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	芳草园3#配电室4#配电变压器	404.02	二级	
27327	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	外滩云锦1#公变	640	一级	
27328	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	刘集五组2#公变	125.2	二级	
27329	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城20区兰亭苑5配2变	640	二级	
27330	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山20号	279.75	二级	
27331	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山18号	23.87	二级	
27332	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城15区上和院1配2变	800	二级	
27333	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明三回线明69	西街500（公）箱式变压器	400	二级	
27334	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	江山16号	320	二级	
27335	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	七房7#	0	三级	线路不可接入
27336	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	普鑫5#居民公配室10#配电变压器	513.79	二级	
27337	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	靳湾村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27338	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	安岗6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27339	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV衡保G区二回线贞505	衡庄3#居民配电室6#配电变压器	407.81	二级	
27340	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园一回线园66	压器	329.08	二级	
27341	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	玺居#6公配室1#配电变压器	880	二级	
27342	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	凤凰村委会（公）柱上变压器	252	二级	
27343	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	彭家沟2号	288.05	二级	
27344	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑一回线庞55	别苑#10公配室20#配电变压器	400	二级	
27345	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV衡保G区一回线徐68	衡庄1#居民配电室1#配电变压器	644.49	二级	
27346	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	庞南#2居民配电室2#配电变压器	640	二级	
27347	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	朱号8#5组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27348	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	铁路二院生活小区11#配电变压器1#B	519.9	二级	
27349	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城1区天荟1配1变	508.84	二级	
27350	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	黄家1#（公）柱上变压器	268.57	二级	
27351	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武蔡联一线武54	徐畈村1#（徐畈）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27352	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV会展一回线（浩621-会展51）线路	创智苑1配3变	0	三级	线路不可接入
27353	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园五回线董511	紫光园#1公配室#1配电变压器	1020.6	二级	
27354	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	岷山居民2#公配室3#B	880	一级	
27355	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	彭家沟3号	320	二级	
27356	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居二回线米89	吕冲新区6#公配室1#配电变压器	412.64	一级	
27357	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	航宇汉江小区3#（公）配电变压器3-1#B	513.92	二级	
27358	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	茹湾村3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27359	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	蔡阳变电站	10kV新芦坡线蔡61	芦坡村4#（赵岗）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27360	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	文垌5#4组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27361	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	太平坊8#	146.41	二级	
27362	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV丁王联一线丁60	亢老湾六组6#	0	三级	本身不可接入
27363	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑一回线郑63	琵琶山500KVA（公）箱式变压器	400	二级	
27364	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV岗潘联线潘63	洪山头5#	327.18	二级	
27365	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	襄北三院2#配电变压器	407.38	一级	
27366	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏吾线魏544	吾居#7居民公配室#5配电变压器	820.61	二级	
27367	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV衡保G区一回线徐68	衡庄4#居民配电室7#配电变压器	510.02	二级	
27368	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	肖王营一二组1#公变	35.64	二级	
27369	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	十里杜河2#台区	0	三级	线路不可接入
27370	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀C区星澜5配1变800KVA	648.83	一级	
27371	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV中航一回（徐67-中航61）线路	中航#5居民公配室#17配电变压器	511.8	二级	
27372	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏团联一线魏523	学府1#配电室1#配电变压器	518.36	二级	
27373	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城5区天屿1配1变	809.57	二级	
27374	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园锦绣里2配2变	641.75	二级	
27375	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV府邸二回线山507	名居1#居民公配室2#配电变压器	346.5	一级	
27376	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	黄家渔港3#柱上变压器	284.46	二级	
27377	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	大桥一组3#公变	201.23	二级	
27378	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV岗潘联线岗63	十一局居民2-2#B	0	三级	线路不可接入
27379	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园锦绣里2配1变	642.18	二级	
27380	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	黄家一组2#柱上变压器	272.27	二级	
27381	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV米风联一线米57	南周新区2#配电变压器	652.07	二级	
27382	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城4区上都府3配2变	668.46	二级	
27383	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区二回线顺87	紫居7#居民公配室16#配电变压器	400	二级	
27384	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武琚联三线武55	琚湾公用1#电信	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27385	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	鹿门寺2#寺庙	160.01	一级	
27386	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云滨线云613线路	10kV滨江6#居民配电室2#配电变压器	650.23	一级	

27387	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	肖王营六七八组1#公变	212.33	二级	
27388	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云滨线云613线路	星悦里4#居民配电室#41变	517.78	一级	
27389	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	中国银行（公）配电变压器	80	二级	
27390	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	油茶山	44.85	二级	
27391	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城5区尚书台6配2变	820.52	二级	
27392	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	航天花园小区(还建房4#配7#变)	512.18	二级	
27393	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联二线明57	檀溪小区2#（公）配电变压器	504	二级	
27394	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国二回线贞605	国色天襄14#居民配电室28#配电变压器	802.22	二级	
27395	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	陈湾1#柱上变压器	78.18	二级	
27396	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	靳湾村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27397	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳一回线卞512	子捷山水传奇间隔01配电变压器	46.08	二级	
27398	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联二线贞502	弘阳澜庭1#居民公配室#2配电变压器	504	二级	
27399	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明五回线明59	大桥生活（公）配电变压器	504	二级	
27400	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董三回线董607	董台小区1#（公）配电变压器	555.58	二级	
27401	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV衡保G区一回线徐68	衡庄2#居民配电室3#配电变压器	649.6	二级	
27402	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰二回线顺78	凤居#5居民公配室12#配电变压器	640	二级	
27403	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	万丰家属院(公)配电变压器	161.33	二级	
27404	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	庞南#1居民配电室1#配电变压器	550	一级	
27405	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	香庭（绿地）6#居民公配室11#配电变压器	504	二级	
27406	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	陈棚3#7组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27407	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城一回线韩58	阳光壹号2#	659.7	一级	
27408	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城1区唐宁岸1配2变	800	二级	
27409	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园时光印1配1变	643.17	二级	
27410	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑一回线庞55	别苑#13公配室26#配电变压器	504	二级	
27411	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城5区尚书台2配1变	514.16	二级	
27412	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	连山湖畔5#公配室4#配电变压器	504	一级	
27413	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	塑料三厂（公）配电变压器	443.78	二级	
27414	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	谢营1#	0	三级	线路不可接入
27415	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	皇室名著1#公变间电变压器	39.98	二级	
27416	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	紫居居民4#公配室9#配电变压器	800	二级	
27417	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	天地时代城居民3#公变	800.01	二级	
27418	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城15区上和院4配1变	1024.72	二级	
27419	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清一回线董513	中央公园3#居民配电室6#配电变压器	803.72	二级	
27420	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城二回线韩69	利达天玺二期#4公配室7#变	655.44	一级	
27421	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV工业线潘55	东方新城2#公变	0	三级	本身不可接入
27422	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑一回线郑63	政法路（公）配电变压器	400	二级	
27423	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	洪庙三组（公）配电变压器	400	二级	
27424	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	余家湖公租房2#（公）配电变压器	880	二级	
27425	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城19区中枢府1配2变	640	二级	
27426	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV明山联一线山413	兰花园公配室1#配电变压器	504	二级	
27427	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	铁四院园箱公变	648.58	二级	
27428	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV黄保一回线翁525分支线	谷山丰苑廉租房箱变站内变	0	三级	线路不可接入
27429	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	岷山居民3#公配室6#B	400	二级	
27430	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	靳湾村4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27431	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	奥邦房地产4#	652.96	二级	
27432	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城16区天镜台6配2变	1000	二级	
27433	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	石庄2#2组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27434	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV徐团联三线贞411线路	航家#2居民公配室3#配电变压器	653.37	二级	
27435	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀C区星澜1配2变1000KVA	800	一级	
27436	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云滨线云613线路	10kV滨江1#居民配电室2#配电变压器	650.68	一级	
27437	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城4区上都府1配1变	516.4	二级	
27438	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城1区天荟2配1变	640.29	二级	
27439	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	襄阳府#5居民公配室10#配电变压器	518.56	二级	
27440	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园时光印2配4变	640	二级	
27441	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联一线顺55	檀溪派出所（公）配电变压器	504	二级	
27442	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞吾线贞408	吾居#9居民公配室#4配电变压器	504	二级	
27443	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	东津小镇书香苑3配1变	654.42	二级	
27444	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	东津小镇书香苑3配2变	640	二级	
27445	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜一回线潘61	文澜府#5居民配电室#52变	411.98	二级	
27446	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	东津小镇文星苑2配1变	819.41	二级	
27447	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	东津小镇文星苑2配2变	800	二级	
27448	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜一回线潘61	文澜府#2居民配电室#22变	653.56	二级	
27449	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV昊天一回（清58-昊居61）线路	昊天广场#3公配室5#变	649.41	二级	
27450	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV董广一回线广76	昊天广场#3公配室6#变	651.5	二级	

27451	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	东津小镇书香苑2配1变	652.19	二级	
27452	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	东津小镇书香苑2配2变	640	二级	
27453	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV衡保G区一回线徐68	衡庄7#居民公配室14#配电变压器	510.94	二级	
27454	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	安岗4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27455	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV御府一回线高63	御府3#居民公配室5#配电变压器	405.22	二级	
27456	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	香湖苑3#居民配电室#31配电变压器	315.6	二级	
27457	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林三期3#居民配电室#31配电变压器	657.98	一级	
27458	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	自然资源和规划局（人民路家属院）变压器	323.49	一级	
27459	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	皇室名著2#公变配电变压器	33.02	二级	
27460	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清骄线清67	悦江府1#公配室1#配电变压器	331.79	二级	
27461	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区二回线顺87	紫居6#居民公配室14#配电变压器	800	二级	
27462	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	工人新村（公）配电变压器	666.55	二级	
27463	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联一线云516	张湾国邦充电桩配电变压器	504	二级	
27464	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	东津小镇文星苑1配1变	659.94	二级	
27465	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	东津小镇文星苑1配2变	640	二级	
27466	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广一回线广80	福玛德1#（公）配电变压器	421.5	二级	
27467	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联二线谷63线路	太坪坊16#	516.29	二级	
27468	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	张营居民公配室#2配电变压器	804.89	二级	
27469	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜一回线潘61	文澜府#6居民配电室#62变	325.62	二级	
27470	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV黄保一回线翁525分支线	谷山丰苑小区箱变站内变	0	三级	线路不可接入
27471	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	铁十一局春园小区（公）配电变压器	326.49	二级	
27472	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园一回线园66	铁十一局长虹小区2#箱变2#配电变压器	410.62	二级	
27473	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV金汉线云518	民发世界城#2居民配电室21变	848.48	二级	
27474	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联三线高70	荟居2#公配室3#配电变压器	808.88	二级	
27475	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	水云墅二回配电室18#配电变压器	400	二级	
27476	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV金地一回线魏524	金地悦峰#4居民公配室#1配电变压器	506.28	二级	
27477	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜一回线潘61	文澜府#1居民配电室#12变	514.92	二级	
27478	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	锦绣前城A区3#公配室1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
27479	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV物流南线米88	朱庄还建房2#配电室K01出线配电变压器	410.34	二级	
27480	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	小吕庄3#	15.18	二级	
27481	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联四线贞503	黄家渔场4#（公）配电变压器	388	二级	
27482	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	水云墅二回配电室20#配电变压器	640	二级	
27483	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV阁庞联一线庞61线路	水云墅二回配电室16#配电变压器	640	二级	
27484	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	县委2#	524.32	二级	
27485	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	东津小镇书香苑1配2变	504	二级	
27486	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	东津小镇书香苑1配1变	508.22	二级	
27487	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	中盛花园（公）配电变压器	522.24	二级	
27488	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁钱联线阁425线路	半山逸品3#（公）配电变压器	640	一级	
27489	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	江山重工家属院1#配电室变压器	517.7	二级	
27490	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城二回线董603	融侨城#12居民配电室#30配电变压器	810.83	二级	
27491	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董广一回线董510	烟草前进路（公）配电变压器	325.34	二级	
27492	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	红星国际6#居民公配室12#配电变压器	652.5	二级	
27493	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城20区兰亭苑7配2变	320	二级	
27494	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	东唐滨江#2居民配电室#22变	0	三级	本身不可接入
27495	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国一回线贞406	国色天襄13#居民配电室25#配电变压器	649.96	二级	
27496	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城1区天荟3配1变	640.43	二级	
27497	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV衡保G区二回线贞505	衡庄14#公配室27#配电变压器	406	二级	
27498	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	玺居#6公配室2#配电变压器	640	一级	
27499	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城一回线董514	融侨城#12居民配电室#27配电变压器	408.11	二级	
27500	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝三回线樊64	水厂家属院（公）配电变压器	406.02	二级	
27501	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联三线风59	嘉悦城2#公配室3#配电变压器	810.26	一级	
27502	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园一回线乔52	乔营小区6#（公）配电变压器	524.46	二级	
27503	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	岷山居民1#公配室2#B	640	二级	
27504	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	张营居民公配室#4配电变压器	803.96	二级	
27505	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联二线明64	景苑一区2#公配室4#B配电变压器	400	二级	
27506	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	航宇汉江小区2#（公）配电变压器2-2#B	424.3	二级	
27507	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区二回线顺87	10kV紫居居民3#公配室8#配电变压器	400	二级	
27508	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	三元路小区（公）箱式变电站配电变压器	516.29	二级	
27509	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	老庄村6#台区（林场）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27510	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	毛岗01#(3组)	75.05	二级	
27511	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	皇室名著3#公变配电变压器	44.52	二级	
27512	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊三回乔84	御江苑2#配电变压器	670.28	二级	
27513	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董二回线董508	董台烟居4#（公）配电变压器	401.88	二级	
27514	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城5区天屿2配1变	646.58	二级	

27515	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	陈庄1#	131.76	二级	
27516	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园锦绣里3配2变	642.5	二级	
27517	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福一回线乔66	幸福里1#居民配电室3#配电变压器	668.08	一级	
27518	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城15区上和院2配1变	1024.52	二级	
27519	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广三回线广75	劳动街配变	406.07	二级	
27520	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城5区尚书台6配1变	818.12	二级	
27521	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城19区中樞府6配1变	409.26	二级	
27522	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	连山湖畔4#公配室2#配电变压器	504	一级	
27523	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董三回线董607	电气二处1#公配室2#B配电变压器	511.08	二级	
27524	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	宏伟小区3#公配室5#B配电变压器	419.68	二级	
27525	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑一回线顺62	东方化工厂小区4#配电站8#B配电变压器	550	二级	
27526	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	世纪名都城A公变	59.34	二级	
27527	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV清油联线清63	襄州区航空路烟草仓库家属院配电变压器	324.57	二级	
27528	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联二线高54	江山馨园线4#居民配电室7#变压器	323.76	二级	
27529	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	谢营4#	0	三级	线路不可接入
27530	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园锦绣里1配1变	646.14	二级	
27531	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清73线路	襄樊楚才高级中学柱上变压器	209.47	二级	
27532	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV工业线潘55	C安康小区2#公变	437.26	二级	
27533	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	天地时代城居民4#公变	818.27	二级	
27534	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城16区天镜台3配2变	1000	二级	
27535	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV御府一回线高63	御府8#居民公配室15#配电变压器	406.92	二级	
27536	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城4区上都府4配1变	400	二级	
27537	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林三期1#居民配电室#52配电变压器	642.42	一级	
27538	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城18区文渊阁2配2变	400	二级	
27539	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	高新祥苑#2居民公配室2#配电变压器	511.02	二级	
27540	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云二回线贞607	黄家三组3#（公）配电变压器	523.1	二级	
27541	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园二回线园55	建华路电信家属院（公）2#箱式变电站1#配电变压器	331.7	二级	
27542	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV英伦线油69	东方新城1#公变	658.03	二级	
27543	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	余岗四组4#（公）箱式变电站配电变压器	527.96	二级	
27544	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	紫园3#公配室6#配电变压器	511.02	一级	
27545	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	民发天地#2配电室10#变压器间隔配电变压器	824.3	二级	
27546	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园一回线园70	铁十一局长虹小区2#箱变1#配电变压器	414.51	二级	
27547	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城16区天镜台2配1变	1025.64	二级	
27548	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广一回线朝48	襄樊东翔房地产开发有限公司（三玻璃）配电变压器	818.87	二级	
27549	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	荣居4#公配室8#配电变压器	813.86	二级	
27550	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏吾线魏544	吾居#8居民公配室#1配电变压器	510.72	二级	
27551	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	连山湖畔1#公配室1#配电变压器	640	一级	
27552	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联一线顺55	名仕家天下4#配电变压器	504	二级	
27553	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线A线卞511	尚品名门6#箱式变	80.56	二级	
27554	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	电信局居民#1配电变压器	410.35	二级	
27555	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀C区星澜1配1变1000KVA	815.06	一级	
27556	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	铁路大院生活小区1#配电室1#配电变压器	438	二级	
27557	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV尚都一回大66线	民发尚都#4居民配电室#41变	643.1	二级	
27558	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	玺居3#居民公配室1#配电变压器	440	二级	
27559	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	连山湖畔1#公配室2#配电变压器	0	三级	线路不可接入
27560	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁钱联线阁425线路	金冠制衣总厂（公）配电变压器	200	一级	
27561	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	天一华府2#居民配电室3#配电变压器	513.96	二级	
27562	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	北水河#9台区	9.98	二级	
27563	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	陶家05#(杨家组)	97.38	二级	
27564	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明三回线郑62	七中台区（公）配电变压器	504	二级	
27565	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国一回线贞406	国色天襄14#居民配电室27#配电变压器	801.08	二级	
27566	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城20区兰亭苑5配1变	659.61	二级	
27567	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园二回线园47	襄大（公）配电变压器	409.98	二级	
27568	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	樊苑6#配电室18#配电变压器	506.96	二级	
27569	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	康乐雅苑公变	511.7	二级	
27570	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	水岸新城2#配电变压器	406.92	二级	
27571	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	连山湖畔2#公配室1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
27572	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城1区唐宁岸4配1变	403.65	二级	
27573	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV清河城二回线马60	清河城#5居民配电室#52变	325.71	二级	
27574	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清三回线清66	中央公园3#居民配电室5#配电变压器	823.01	一级	
27575	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清三回线清66	长征居委会3#（公）配电变压器	408.34	一级	
27576	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	翡翠2#居民公配室3#配电变压器	505.78	二级	
27577	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	翡翠3#居民公配室5#配电变压器	802.34	二级	
27578	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	铁沁花园2#（公）配电变压器	517.18	二级	

27579	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	姚岗4#4组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27580	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	胡沿2#2组	40.25	二级	
27581	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康蔡线康79	高新祥苑#5居民公配室1#配电变压器	504	二级	
27582	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	电气二处余岗居民（公）配电变压器	334.1	二级	
27583	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联三线高70	荟居3#公配室5#配电变压器	513.48	二级	
27584	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园二回线园47	建华路电信家属院（公）2#箱式变电站2#配电变压器	324.56	二级	
27585	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV魏高联一线高73	红星国际1#公配室1#配电变压器	811.6	二级	
27586	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV清河城一回马50线路	清河城#5居民配电室#51变	326.56	二级	
27587	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	米兰国际1#居民配电室K02出线配电变压器	0	三级	本身不可接入
27588	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联一线线康76	岛居1#居民公配室2#配电变压器	816.74	二级	
27589	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV徐团联三线贞411线路	航家#3居民公配室5#配电变压器	410.45	二级	
27590	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	靳湾村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27591	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广五回线广78	中心城2#（公）配电变压器	816.53	二级	
27592	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV徐团联三线贞411线路	航家#1居民公配室1#配电变压器	326.62	二级	
27593	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康蔡线康79	高新祥苑#1居民公配室1#配电变压器	409.81	二级	
27594	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV岗潘联线岗63	丽景东苑2#公配室2#配电变压器	0	三级	线路不可接入
27595	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城16区天镜台1配2变	800	二级	
27596	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	泰合经典小区2#公变	48.97	二级	
27597	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑二回线顺65	金色营盘9#配电变压器	693	二级	
27598	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联四线贞503	地矿所小区1#箱式变电站变压器	649.96	一级	
27599	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	邓城还建（公）配电变压器	650.05	二级	
27600	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园晴翠府10配1变	511.22	二级	
27601	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	和信北郡二期3#居民配电室#31配电变压器	247.62	二级	
27602	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	盛世中华城4#公变	521.34	二级	
27603	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV金科一回线叶618	三正状元府1#	406.54	一级	
27604	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联二线马56	智慧城#1-1居民配电室#11变压器	0	三级	本身不可接入
27605	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	陈庄4#	71.9	二级	
27606	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园江山樾3配2变	504	二级	
27607	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	凯旋华府1#配电室1#变	805.43	二级	
27608	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	樊宛路8#配电室22#配电变压器	508.28	二级	
27609	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	阳光11#公配室10#配电变压器	649.51	二级	
27610	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联四线贞503	黄家渔场1#（公）配电变压器	401.98	一级	
27611	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	魏庄变电站	10kV魏油联线魏545	滨江华庭#1居民配电室1-1变	504.52	二级	
27612	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董三回线高72	余岗四组5#（公）配电变压器	527.28	二级	
27613	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董三回线高72	余岗三组1#（公）配电变压器	542.14	二级	
27614	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园二回园67	王寨还建居民1#箱式变电站配电变压器	842.76	二级	
27615	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清三回线清66	中央公园2#居民配电室3#配电变压器	512.62	一级	
27616	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董三回线高72	余岗四组1#（公）配电变压器	528.12	二级	
27617	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	陈岗3#2组	0	三级	本身不可接入
27618	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑三回线郑60	东风生活区居民3#配电变压器	440	二级	
27619	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联二线贞502	荟居3#公配室6#配电变压器	509.14	二级	
27620	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV衡保G区二回线贞505	衡庄11#公配室22#配电变压器	405.66	二级	
27621	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董三回线高72	余岗四组2#（公）配电变压器	525.08	二级	
27622	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董三回线高72	余岗四组3#（公）配电变压器	539.02	二级	
27623	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV董广一回线广76	苹果橙1#（公）配电变压器	514.08	二级	
27624	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董三回线董607	电气二处2#公配室4#B配电变压器	510.66	二级	
27625	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV康团联一线团76线路	生产基地#3配电室9#配电变压器	801.71	二级	
27626	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	九龙馨村2#公变	254.14	一级	
27627	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	庞南#2居民配电室1#配电变压器	880	一级	
27628	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV中铁线云622	10kV中铁线云622线路电气化局3#居民箱变3-1#B	415.55	二级	
27629	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV米油二线米81	优地美舍2#公配室3#配电变压器	256.71	一级	
27630	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	水云墅19#配电变压器	643.7	一级	
27631	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	水云墅15#配电变压器	649.7	一级	
27632	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路二回线光57	花园小区一号公变180#	252	一级	
27633	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	雅居乐A区悦云苑2配1变	640	二级	
27634	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝三回（樊64-朝53）朝53线路	淀粉厂（公）配电变压器	421.54	二级	
27635	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰一回线顺67	凤居4#居民配电室7#公变	400	二级	
27636	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城16区天镜台8配2变	1000	二级	
27637	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	育才小区4#（公）配电变压器6#B	320	二级	
27638	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁庞联二线阁527线路	水云墅17#配电变压器	402.06	一级	
27639	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	10kV中铁十一局电务处配电变压器	322.88	一级	
27640	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联三线徐60线路	航泰生活#4居民配电站#8B	409.6	二级	
27641	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江一回线清56	雍居#2居民配电室#3配电变压器	417.81	二级	
27642	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰二回线顺78	凤居4#居民配电室9#公变	400	二级	

27643	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	朱号1#6组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27644	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联一线明66	东方化工厂小区4#配电站7#B配电变压器	400	一级	
27645	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	九居#17公配室#34配电变压器	806. 4	二级	
27646	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	悦居#3居民公配室6#配电变压器	817. 97	二级	
27647	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	襄北服务区充电站2#配电变压器	504. 07	二级	
27648	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	方冲7#7组	143. 88	二级	
27649	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园一回线园66	地税局（海关）	523. 8	二级	
27650	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	庞南#3居民配电室2#配电变压器	504	二级	
27651	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	香庭（绿地）2#居民公配室3#配电变压器	504	二级	
27652	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	御府1#居民公配室2#配电变压器	325. 24	二级	
27653	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	雅居乐C区悦河苑2配1变	504	二级	
27654	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	枣阳市西园农贸大市场变压器	504	一级	
27655	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV清河城二回线马60	清河城#7居民配电室#72变	0	三级	本身不可接入
27656	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV清河城二回线马60	清河城#6居民配电室#62变	800	二级	
27657	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV清河城一回马50线路	清河城#8居民配电室#81变	645. 43	二级	
27658	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光二回线光71	保信首府3	640	二级	
27659	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光二回线光71	保信首府4	640	二级	
27660	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园五回线董511	紫光园#1公配室#2配电变压器	1018. 16	二级	
27661	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联二线（徐58-竹70）徐58线路	中航#4居民公配室#16配电变压器	405. 79	一级	
27662	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董五回线高60	樊宛7#配电室19#配电变压器	508. 42	二级	
27663	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV清河城一回马50线路	清河城#7居民配电室#71变	650. 17	二级	
27664	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV清河城二回线马60	清河城#8居民配电室#82变	0	三级	本身不可接入
27665	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV清河城二回线马60	清河城#9居民配电室#92变	0	三级	本身不可接入
27666	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广三回线广55	神州运业大庆路1#（公）配电变压器	417. 39	一级	
27667	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑三回线郑60	东风生活居民1#配电变压器	550	二级	
27668	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	超高压局（公）配电变压器	640	二级	
27669	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	九龙馨村1#公变	246. 87	二级	
27670	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董五回线高60	樊宛路8#配电室21#配电变压器	508. 4	二级	
27671	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV清河城一回马50线路	清河城#9居民配电室#91变	646. 45	二级	
27672	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑三回线郑60	劳动服务公司配电变压器	200	二级	
27673	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	宏伟小区4#公配室7#B配电变压器	347. 8	二级	
27674	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园二回园67	汉江鑫城2#公配室3#配电变压器	420. 64	二级	
27675	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	水岸华庭2#居民配电室6#变	805. 28	一级	
27676	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董五回线高60	樊宛6#配电室17#配电变压器	506. 7	二级	
27677	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董五回线高60	樊宛路11#配电室27#配电变压器	508. 04	二级	
27678	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	樊宛路11#配电室28#配电变压器	508	二级	
27679	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV御湖一回线油89	湖居#2居民公配室3#配电变压器	401. 48	一级	
27680	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜一回线潘61	碧桂园2#居民配电室#22变	0	三级	本身不可接入
27681	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	水岸华庭1#居民配电室4#变	802. 28	一级	
27682	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	水岸华庭2#居民配电室5#变	644. 8	一级	
27683	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑一回线庞55	别苑#11公配室22#配电变压器	400	二级	
27684	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	樊宛路9#配电室24#配电变压器	507. 84	二级	
27685	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV清河城一回马50线路	清河城#6居民配电室#61变	814. 01	二级	
27686	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	香庭（绿地）4#居民公配室8#配电变压器	521. 33	二级	
27687	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福一回线乔66	三六一一居民2#公配室3#变配电变压器	411. 72	一级	
27688	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光二回线光71	保信首府1	640	二级	
27689	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	设备厂家属院箱变（公）	516. 4	一级	
27690	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董五回线高60	樊宛路9#配电室23#配电变压器	507. 88	二级	
27691	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董五回线高60	樊宛路10#配电室25#配电变压器	508. 1	二级	
27692	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	樊宛路10#配电室26#配电变压器	506. 12	二级	
27693	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	御景天下一期3#	640	一级	
27694	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	檀溪还建小区3#（公）配电变电器	800	二级	
27695	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南二回线光72	卢营4#	58. 19	一级	
27696	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV富岗联三线岗58	经晨时代小区1#公配室1#配电变压器	400	二级	
27697	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	金科学府#2居民配电室4#变	504. 72	二级	
27698	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广一回线朝48	金科学府#1居民配电室1#变	513. 84	二级	
27699	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	金科学府#1居民配电室2#变	512. 44	二级	
27700	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	水岸华庭1#居民配电室3#变	800. 75	一级	
27701	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	芳华园1#公变	36. 56	二级	
27702	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀A区星悦1配1变	652. 12	一级	
27703	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联三线叶515	中润梦想城3#	504	一级	
27704	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南二回线光72	翰林府3#	800	一级	
27705	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广一回线朝48	金科学府#2居民配电室3#变	513. 08	二级	
27706	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	宏伟小区5#公配室9#XB配电变压器	320	二级	

27707	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝一回线樊60	车桥东院4#（公）配电变压器	517.06	二级	
27708	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清一回线董513	中央公园2#居民配电室4#配电变压器	513.38	二级	
27709	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	芳华园2#公变	38.41	二级	
27710	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	外滩云锦5#	640	一级	
27711	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	襄阳府#9居民公配室18#B配电变压器	655.22	二级	
27712	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	襄阳府#7居民公配室14#B配电变压器	648.57	二级	
27713	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	外滩云锦3#	640	一级	
27714	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV魏云联一线云616	中房盛景小区公变	416.36	一级	
27715	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园四回线董509	警苑大厦1#（公）配电变压器	328.86	二级	
27716	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南二回线光72	外滩云玺1#公变	640	一级	
27717	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	三元路小区4#（公）箱式变电站配电变压器	529.1	二级	
27718	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	东湖国际2#箱变	513.98	一级	
27719	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV樊阳线光55	颐高人才公寓#1配变	504	二级	
27720	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联二线叶621	学府华庭1#公变	400	一级	
27721	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南二回线光72	卢营3#	299.11	一级	
27722	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府12#居民公配室23#配电变压器	414.61	一级	
27723	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	大桥四组2#公变	210.1	二级	
27724	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊二回线乔76	际华居民#6配电站#12B配电变压器	518.52	一级	
27725	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江一回线清56	雍居#1居民配电室#1配电变压器	415.95	二级	
27726	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	水岸华庭1#居民配电室1#变	507.76	一级	
27727	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	锦绣家园2#	55.7	一级	
27728	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清骄线清67	悦江府2#公配室3#配电变压器	820.46	二级	
27729	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联一线筑406线路	水岸华庭1#居民配电室2#变	507.04	一级	
27730	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	襄北服务区充电站1#配电变压器	504.07	二级	
27731	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	东湖国际1#箱变	511.68	一级	
27732	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联三线郑66	红花园2#（公）配电变压器	400	二级	
27733	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	锦绣家园1#	58.04	一级	
27734	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	锦绣家园3#	46.24	一级	
27735	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	襄阳府#8居民公配室16#B配电变压器	516.12	二级	
27736	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联一线油62	教培中心配电变压器	321.87	一级	
27737	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	铁沁花园3#（公）配电变压器	532.73	二级	
27738	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV六零三线郑67	六零三小区1#公配室配电变压器2#B	504	一级	
27739	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城18区文澜阁2配1变	408.9	二级	
27740	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城16区天镜台3配1变	1023.76	二级	
27741	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑一回线郑63	车灯3#（公）配电变压器B变	320	二级	
27742	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	九洲岛2#公变间隔01配电变压器	0	三级	线路不可接入
27743	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	龙腾世纪城#4配电室8#公变	50.92	二级	
27744	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建二回线韩52	自然资源和规划局（林业局家属院）1*400KAV	323.02	一级	
27745	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV东著二回线岗62	东著A区#3居民公配室6#变	504.2	二级	
27746	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	乐福天下1#公配室2#配电变压器	407.74	一级	
27747	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊三回乔84	御江苑4#箱变配电变压器	815.64	二级	
27748	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联一线明66	东方化工厂小区3#配电站5#B配电变压器	504	一级	
27749	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	雅居乐D区悦舟苑1配2变	640.82	二级	
27750	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	汉阳学府#2居民配电室#4配电变压器	504	二级	
27751	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	香庭（绿地）5#居民公配室10#配电变压器	664.54	二级	
27752	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	襄阳府#1居民公配室1#配电变压器	809.58	二级	
27753	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园东澜岸6配2变	504	二级	
27754	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	天一华府2#居民配电室4#配电变压器	514.49	二级	
27755	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云二回线贞607	紫云#3公配室#6配电变压器	507.72	二级	
27756	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	廖湾4#8组	0	三级	本身不可接入
27757	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV浩东联二线东59	创智苑2配2变	320.14	二级	
27758	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花4#公配室（F区）3#配电变压器	645.95	一级	
27759	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	高铁新镇小区#1台区	510.98	二级	
27760	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	广源小区	504.13	一级	
27761	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清三回线清66	中央公园1#居民配电室1#配电变压器	406.99	一级	
27762	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江一回线清56	九居#17公配室#33配电变压器	805.39	二级	
27763	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	香庭（绿地）1#居民公配室2#配电变压器	844.24	二级	
27764	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	曹河5#	0	三级	线路不可接入
27765	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	金科集美府#1配电室1-1变	651.98	二级	
27766	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊三回乔84	际华居民2#配电站3#B配电变压器	536.98	二级	
27767	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城15区上和院1配1变	817.7	一级	
27768	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀C区星澜3配2变630KVA	504	一级	
27769	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城18区文澜阁3配1变	408.77	二级	
27770	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	嘉悦城1#公配室2#配电变压器	0	三级	线路不可接入

27771	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	朱号11#3组	40. 63	二级	
27772	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	金科集美天宸5#	400	一级	
27773	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊三回乔84	际华居民#6配电室#11B配电变压器	512. 12	二级	
27774	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	东风生活区居民7#配电变压器	320	一级	
27775	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	洪庙三组1#（公）配电变压器	400	二级	
27776	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV物流南线米88	朱庄还建房1#配电室K01出线配电变压器	406. 43	二级	
27777	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	埠口2#	332. 14	二级	
27778	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV红石亮线银52	正洪春天3期1#	648. 94	二级	
27779	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	太平坊9#	194. 27	二级	
27780	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	江山南路邮政家属院（公）配电变压器	407. 94	二级	
27781	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	省工建公配室2#公变	255. 47	二级	
27782	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	乔营小区8#（公）配电变压器	525. 4	二级	
27783	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董三回线高72	紫金鑫城（公）配电变压器	519. 86	二级	
27784	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV富春二回线顺89	富春山居5#居民公配室2#公变	640	二级	
27785	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	水利工程团(公)配电变压器	442. 52	二级	
27786	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城20区兰亭苑3配1变	410. 35	二级	
27787	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	五月花#9公配室3#配电变压器	0	三级	线路不可接入
27788	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广五回线广78	中心城1#（公）配电变压器	820. 64	二级	
27789	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	锦绣前城A区2#公配室1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
27790	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	连山湖畔4#公配室1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
27791	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	岷山居民2#公配室4#B	640	二级	
27792	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	紫园4#公配室8#配电变压器	645. 59	一级	
27793	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀A区星悦5配2变	504	一级	
27794	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	曹河4#	0	三级	线路不可接入
27795	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢三回线白64	金地名苑公用	253	二级	
27796	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	襄重生活区2#（公）箱式变电站变压器	639. 97	二级	
27797	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线A线卞511	东漳凤凰城3#配电室4#间隔配电变压器	59. 25	二级	
27798	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	中国银行高新生活（公）配电变压器	169. 05	二级	
27799	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	翡翠4#居民公配室7#配电变压器	642. 02	二级	
27800	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	紫园1#公配室1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
27801	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	车城湖景1#公配室1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
27802	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广一回线广82	正贤房地产（公）配电变压器	411. 22	二级	
27803	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV米油二线油74	连山鼎府13#居民公配室29#配电变压器	472. 34	一级	
27804	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	欣欣家园1#公配室1#配电变压器	512. 4	一级	
27805	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明联一线明58	中房金茂(公)配电变压器	504	二级	
27806	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园锦绣里4配2变	643. 02	二级	
27807	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV园林线潘59	上品百合园小区二期1#配电室3#01配电变压器	826. 16	二级	
27808	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联三线徐60线路	航泰生活#1居民配电站#2B	409. 42	二级	
27809	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝一回线樊60	车桥东院2#（公）配电变压器	524. 04	二级	
27810	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	电信局居民#2配电变压器	403. 89	二级	
27811	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园四回线董509	警苑大厦2#（公）配电变压器	328. 86	二级	
27812	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	余家湖还建房3#（公）配电变压器	400	二级	
27813	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV米油二线油74	谢洼1#箱变	401. 52	一级	
27814	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV园林线潘59	上品百合园小区二期1#配电室1#03配电变压器	413. 32	二级	
27815	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	嘉悦城4#公配室8#配电变压器	0	三级	线路不可接入
27816	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花6#公配室1#配电变压器	657. 82	一级	
27817	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广一回线朝48	中铁益民小区1#（公）配电变压器	509. 9	二级	
27818	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城15区上和院9配2变	800	二级	
27819	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	玉龙国际1#公变配电变压器	55. 53	二级	
27820	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰一回线顺67	凤居1#居民配电室1#公变	504	二级	
27821	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	云还4#公配室7#配电变压器	640	二级	
27822	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	10kV高铁充电站公变	505. 62	二级	
27823	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	民发天地#1配电室2#变压器间隔配电变压器	1017. 25	二级	
27824	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄岗三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27825	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	中石化南院（公）配电变压器	147. 42	二级	
27826	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	吴岗2#7组	80. 22	二级	
27827	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV张营一回（竹49-营居61）线路	张营居民公配室#1配电变压器	807. 53	二级	
27828	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏吾线魏544	吾居#9居民公配室#3配电变压器	516. 86	二级	
27829	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	民发天地#1配电室4#变压器间隔配电变压器	1016. 25	二级	
27830	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	建昌生活4#（公）配电变压器	533. 38	一级	
27831	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	宏伟小区3#公配室6#B配电变压器	550	二级	
27832	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区二回线顺87	云还3#公配室6#配电变压器	640	二级	
27833	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV城光一回线潘50	城市之光#1居民配电室1-2变	651. 14	二级	
27834	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	翰林院充电站（公）配电变压器	504. 34	二级	

27835	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江一回线清56	九居7#居民公配室13#配电变压器	288	二级	
27836	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV米油二线米81	玉兰苑1#箱变	424.91	一级	
27837	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝四回线朝66	车桥南院3#（公）配电变压器	520.58	二级	
27838	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	泰合经典小区1#公变	53.83	二级	
27839	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园晴翠府7配2变	647.78	二级	
27840	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	烟厂立业居民1#（公）配电变压器	414.84	二级	
27841	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	紫园5#公配室10#配电变压器	649.65	一级	
27842	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	雅居乐C区悦苑苑2配2变	514.88	二级	
27843	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董五回线高60	樊苑1#居民公配室3#配电变压器	394.54	二级	
27844	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	谷山书香苑公变	643.34	二级	
27845	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	九街9#居民公配室18#配电变压器	517.87	二级	
27846	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	文化局台区	524.72	一级	
27847	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	云还1#公配室1#配电变压器	640	二级	
27848	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城1区唐宁岸1配1变	809.12	二级	
27849	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	金科美院1#居民公配室2#配电变压器	252	二级	
27850	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广五回线广78	樊城中医院	400.22	二级	
27851	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广二回线广83	亚细亚（公）配电变压器	645.83	二级	
27852	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广二回线广62	民众（公）1#配电变压器	646.84	二级	
27853	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联三线风59	嘉惠物业（公）箱式变电站配电变压器	416.44	一级	
27854	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	家具厂（公）配电变压器	402.74	二级	
27855	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀A区星悦3配1变	509.94	一级	
27856	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	清河庄园1#居民配电室1#配电变压器	650.85	二级	
27857	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广五回线清81	商城（公）配电变压器	432.12	一级	
27858	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	小吕庄4#（待退役）	0	三级	线路不可接入
27859	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	丰盛工贸箱变配电变压器	207.62	二级	
27860	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	化建公司（公）配电变压器	400.88	二级	
27861	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	中房壹号公馆三号公变193#	400	二级	
27862	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	雅居乐A区悦云苑1配1变	646.24	二级	
27863	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	九居4#居民公配室8#配电变压器	520.59	二级	
27864	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联一线风66	希望路还建房1#居民公配室1#配电变压器	400.11	一级	
27865	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV衡保G区一回线徐68	衡庄9#居民公配室17#配电变压器	509.68	二级	
27866	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	张寨2#	0	三级	线路不可接入
27867	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联二线（徐58-竹70）徐58线路	中航#4居民公配室#14配电变压器	514.12	一级	
27868	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花#9公配室4#配电变压器	504	一级	
27869	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董三回线董607	铁十一局小区3#居民8#B	413.97	二级	
27870	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云滨线云613线路	星悦里3#居民配电室#32变	519.42	一级	
27871	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	真武小区（公）配电变压器	509.45	二级	
27872	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联二线高54	江山馨园线2#居民配电室3#变压器	809.39	二级	
27873	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	烟厂长虹小区1#（公）配电变压器	410.42	二级	
27874	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	廖湾1#4组大队	18.06	二级	
27875	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	华楼4#	43.1	二级	
27876	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	荣居2#公配室4#配电变压器	504	二级	
27877	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府二回线贞604	香庭(绿地)8#居民配电室15#配电变压器	504	二级	
27878	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	天一华府1#居民配电室2#配电变压器	655.62	二级	
27879	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	玺居1#居民公配室1#配电变压器	1100	二级	
27880	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城1区唐宁岸3配2变	504	二级	
27881	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	米兰国际1#居民配电室K04出线配电变压器	0	三级	本身不可接入
27882	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑三回线顺75	金色营盘8#配电变压器	320	二级	
27883	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊三回乔84	际华居民1#配电站1#B配电变压器	516.38	二级	
27884	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城4区上都府5配1变	515	二级	
27885	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林三期3#居民配电室#32配电变压器	0	三级	本身不可接入
27886	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广二回线广83	陈老巷（公）配电变压器	508.9	二级	
27887	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳六回线卞527线路	鹏程佳园1#配电室2#公变	56.61	二级	
27888	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV衡保G区一回线徐68	衡保17#居民配电室35#配电变压器	400.53	二级	
27889	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林小区二期2#配电室#22变	655.45	一级	
27890	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺隆线顺83	中航1#居民公配室1#配电变压器	400	一级	
27891	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟二回线顺90	山河万里3#居民配电室6#变压器	400	二级	
27892	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明三回线明69	五中2#（公）配电变压器	504	二级	
27893	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	水云间公变90#	400	一级	
27894	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰二回线顺78	凤居1#居民配电室2#公变	504	二级	
27895	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV凤凰一回线卞521	君祥御景公变间隔配电变压器	30.47	二级	
27896	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	九居5#居民公配室10#配电变压器	539.34	二级	
27897	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体一回线浩512	雅居乐A区悦云苑3配1变	640	二级	
27898	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑二回线顺65	金色营盘7#配电变压器	440	二级	

27899	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏吾线魏544	团山社区（公）配电变压器	399.95	二级	
27900	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV谭湾线小59	朱坡六组4#	80.01	二级	
27901	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	龙兴园小区#1箱变站内变	512.06	二级	
27902	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	10kV紫居居民1#公配室1#配电变压器	640	二级	
27903	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董三回线董607	董台小区2#（公）配电变压器配电变压器	531.68	二级	
27904	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	汉江水云间1#箱式变电站配电变压器	327.62	二级	
27905	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	海口房地产配电变压器	690.64	二级	
27906	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	荣居1#公配室1#配电变压器	516.88	二级	
27907	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	春园变电站	10kV董园六回线园77	万家同乐4#公变	325.17	二级	
27908	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	连山湖畔6#公配室2#配电变压器	400	一级	
27909	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城5区尚书台3配1变	415.01	二级	
27910	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	紫园2#公配室4#配电变压器	511.94	一级	
27911	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	温馨家园（公）隔配电变压器	253.82	二级	
27912	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联三线柳511-谷55	锦绣国际1#	512.16	二级	
27913	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	紫园5#公配室9#配电变压器	0	三级	线路不可接入
27914	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联三线春55	茶棚五组还建小区	640	一级	
27915	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV团高联一线高74	余岗六组6#（公）配电变压器	414.46	二级	
27916	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝一回线樊60	车桥南院4#（公）配电变压器	517.48	二级	
27917	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑一回线顺62	东方化工厂小区1#配电站2#B配电变压器	693	二级	
27918	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	滨湖春晓2#公变	0	三级	本身不可接入
27919	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV乔徐联一线徐56	航泰生活#5居民配电站#9B	400.13	二级	
27920	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联三线风59	嘉悦城3#公配室5#配电变压器	647.04	一级	
27921	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟二回线顺90	山河万里4#居民配电室8#变压器	311.84	二级	
27922	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	紫园1#公配室2#配电变压器	407.73	一级	
27923	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	九居#13公配室#26配电变压器	411.54	二级	
27924	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园江山樾4配4变	400	二级	
27925	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联一线郑56	楚源2#（公）配电变压器	400	二级	
27926	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV浩东联二线东59	创智苑3配2变	504.26	二级	
27927	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	张营居民#2公配室#6配电变压器	405.38	二级	
27928	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	五月花3#公配室（F区）1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
27929	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV御湖一回线油89	湖居#5居民公配室9#配电变压器	646.15	一级	
27930	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	黄庄村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27931	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余鄢一回线余74	泽园欧典1号变压器	650.25	二级	
27932	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	民发天地#1配电室1#变压器间隔配电变压器	1025	二级	
27933	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	毛岗03#(姜)	27.24	二级	
27934	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑三回线郑60	东风生活居民11#配电变压器	550	二级	
27935	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	上品百合园D地块#12变	639.98	二级	
27936	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	香湖苑2#居民配电室#22配电变压器	0	三级	本身不可接入
27937	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV昊天一回（清58-昊居61）线路	昊天广场#4公配室7#配电变压器	651.54	二级	
27938	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	襄阳府#2居民公配室4#配电变压器	828.08	二级	
27939	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园江山樾3配3变	504.76	二级	
27940	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城1区唐宁岸3配1变	509.82	二级	
27941	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	马庄7#	329	二级	
27942	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	桐树店居民公配室2#配电变压器	322.7	二级	
27943	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	水岸新城6#配电变压器	649.6	二级	
27944	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	供电局箱变站内变	407.08	一级	
27945	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	香庭（绿地）6#居民公配室12#配电变压器	416.68	二级	
27946	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV徐团联三线贞411线路	王伙#4居民配电室#8配电变压器	519.72	二级	
27947	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联三线郑66	小世界（公）配电变压器	400	二级	
27948	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	湖居#5居民公配室10#配电变压器	0	三级	线路不可接入
27949	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	电气二处洪沟小区（公）配电变压器	514.03	二级	
27950	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑一回线顺62	东方化工厂小区2#配电站4#B配电变压器	550	二级	
27951	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	樊苑1#居民公配室2#配电变压器	404.72	二级	
27952	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城1区唐宁岸2配2变	640	二级	
27953	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	金科美院2#居民公配室4#配电变压器	640	二级	
27954	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	和谐家园2#	650.48	一级	
27955	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清三回线清66	铁路三院居民1#配电站2#配电变压器	531.04	一级	
27956	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV富春一回线顺69	富春山居4#居民公配室1#配电变压器	490.14	二级	
27957	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑三回线郑60	车灯3#（公）配电变压器A变	337.85	二级	
27958	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园锦绣里3配1变	647.58	二级	
27959	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑二回线庞72	别苑#13公配室25#配电变压器	504	二级	
27960	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV康团联一线团56分支	质检中心1#配电室8#配电变压器	80.05	二级	
27961	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁钱联线阁425线路	通达500（公）箱式变电站变压器间隔配电变压器	400	一级	
27962	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	铁路大院生活小区8#配电站1#配电变压器	332.48	二级	

27963	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV尚都一回大66线	民发尚都#2居民配电室#21变	644.56	二级	
27964	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	金科集美天宸3#	504	一级	
27965	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董三回线董607	董台小区3#（公）配电变压器	506.64	二级	
27966	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV米油二线油74	东风2#（公）箱式变电站开关柜配电变压器	405.46	一级	
27967	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV汉江一品二回线（朝79-品居701）线路	品居#5居民公配室8#配电变压器	523.14	二级	
27968	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	车桥厂康乐路1#（三供一业）	408.74	二级	
27969	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	和信北郡二期1#居民配电室#21配电变压器	507.24	二级	
27970	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城1区唐宁岸4配2变	400	二级	
27971	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩83	涇水壹号小区#5箱变配电变压器	510.04	一级	
27972	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联二线明57	溪苑小区1#配电变压器	504	二级	
27973	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	中润梦想城2#	0	三级	线路不可接入
27974	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	欣欣家园3#公配室6#配电变压器	255.99	一级	
27975	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑三回线郑60	山水檀溪B区1#配电变压器	400	二级	
27976	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	宏伟小区4#公配室8#B配电变压器	440	二级	
27977	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV六零三线郑67	六零三小区2#公配室配电变压器3#B	400	一级	
27978	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	东风生活居民2#配电变压器	400	一级	
27979	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	民发天地#2配电室7#变压器间隔配电变压器	832.35	二级	
27980	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV徐团联三线贞411线路	王伙#3居民配电室#6配电变压器	658.36	二级	
27981	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	桐树店居民公配室3#配电变压器	403.86	二级	
27982	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	横河#1台区	80.94	一级	
27983	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明三回线明69	福利公司2#（公）配电变压器	400	二级	
27984	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀C区星澜7配1变630KVA	513.08	一级	
27985	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	桐树店居民公配室1#配电变压器	403.98	二级	
27986	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城15区上和院6配1变	1022.08	二级	
27987	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	靳湾村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
27988	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	曹河1#	0	三级	线路不可接入
27989	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园一回线园70	压器	327.1	二级	
27990	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV洪山头线潘70	滨湖春晓1#公变	517.32	二级	
27991	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	荣居3#公配室6#配电变压器	640	二级	
27992	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟二回线顺90	山河万里2#居民配电室4#变压器	640	二级	
27993	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	锦绣前城1#配电室#12变	0	三级	本身不可接入
27994	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	东城逸景（公）配电变压器	640	一级	
27995	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV尚都一回大66线	民发尚都#3居民配电室#31变	505.92	二级	
27996	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联三线油65	车城湖景1#公配室2#配电变压器	505.16	一级	
27997	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	路	开发区4#公变	405.17	二级	
27998	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁黄联二线翁526分支线	孙家湾还建房箱变站内变	0	三级	线路不可接入
27999	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园江山樾3配1变	399.68	二级	
28000	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	滨河花园3#公变配电变压器	658.36	一级	
28001	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	3-1HF1配电变压器	411.78	二级	
28002	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	奥邦房地产3#	654.26	二级	
28003	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV腊楚二回线楚59	周岗公租房小区3#公用变	642.04	二级	
28004	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	宏伟小区1#公配室2#B配电变压器	420.34	二级	
28005	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联三线徐60线路	航泰生活#3居民配电站#6B	412.72	二级	
28006	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	华光小区1#（公）箱式变电站配电变压器	525.92	二级	
28007	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝一回线樊60	烟草（公）配电变压器2#变	324.66	二级	
28008	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	董台变电站	10kV云董联一线董604	钻石河畔1#居民配电室1#配电变压器	824.36	二级	
28009	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏高联一线魏543	金地悦峰#5居民公配室#2配电变压器	643.86	二级	
28010	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城16区天镜台1配1变	819.29	二级	
28011	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联四线贞503	航宇航空花园2#（公）配电变压器	515.48	一级	
28012	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV东著一回线岗55	东著A区#3居民公配室5#变	505.98	一级	
28013	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV福欣园二回线贞504	襄阳院子4#居民公配室8#配电变压器	825.38	二级	
28014	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城一回线董514	融侨城9#居民公配室19#配电变压器	810.96	二级	
28015	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	刘集新市民公寓配电室#2配电变压器	400	二级	
28016	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV城光一回线潘50	城市之光#3居民配电室3-1变	641.17	二级	
28017	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城5区天屿1配2变	800	二级	
28018	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	仙管区公变2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28019	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园一回线园70	铁十一局长虹小区1#箱变1#配电变压器	407.68	二级	
28020	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联一线顺55	君祥御景1#公配室1#配电变压器	504	二级	
28021	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	佳信1#箱式变电站配电变压器	820.49	二级	
28022	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区二回线顺87	云还4#公配室8#配电变压器	640	二级	
28023	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	胜利街3#（公）配电变压器	400	二级	
28024	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	九街1#居民公配室16#配电变压器	521.78	二级	
28025	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	华光小区3#（公）箱式变电站配电变压器	512.06	二级	
28026	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV园林线潘59	上品百合园D地块#13变	660.54	二级	

28027	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城5区尚书台1配2变	415.79	二级	
28028	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀C区星澜5配2变800KVA	640	一级	
28029	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园东澜岸6配1变	514.62	二级	
28030	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联一线岗60	锦绣前城A区2#公配室2#配电变压器	404.76	二级	
28031	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV中航一回（徐67-中航61）线路	中航#1居民公配室#1配电变压器	648.11	二级	
28032	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV衡保G区一回线徐68	衡保17#居民配电室33#配电变压器	400.4	二级	
28033	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	阳光水岸箱变站内变	1029.04	二级	
28034	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	薛集04#（三王路口北）	272.26	二级	
28035	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	凯尔国际2#居民配电室1#配电变压器	406.28	二级	
28036	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	紫荆四期1#公变2变	0	三级	本身不可接入
28037	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园一回线园66	铁十一局长虹小区1#箱变2#配电变压器	399.71	二级	
28038	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联二线油72	连山鼎府13#居民公配室28#配电变压器	412.94	一级	
28039	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	朱号7#7组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28040	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	艺苑豪庭5#配电变压器	514.54	二级	
28041	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城5区尚书台3配2变	405.74	二级	
28042	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV中航一回（徐67-中航61）线路	中航#2居民公配室#5配电变压器	641.56	二级	
28043	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园四回线董509	齐星名居1#（公）配电变压器	340.4	二级	
28044	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV张营一回（竹49-营居61）线路	张营居民公配室#3配电变压器	803.62	二级	
28045	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城19区中枢府4配1变	660.23	二级	
28046	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV中航一回（徐67-中航61）线路	中航#3居民公配室#9配电变压器	514.26	二级	
28047	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	连山湖畔5#公配室2#配电变压器	0	三级	线路不可接入
28048	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝二回线朝40	金穗巷（公）配电变压器	419.7	二级	
28049	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城12区花漫里2配2变	504	二级	
28050	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀C区星澜3配1变630KVA	513.34	一级	
28051	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏吾线魏544	吾居#4居民公配室#3配电变压器	504	二级	
28052	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云一回线贞407	紫云#2公配室#3配电变压器	510.4	二级	
28053	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	余岗四组6#（公）配电变压器	519.65	二级	
28054	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	王湾公租房箱变站内变	261.61	二级	
28055	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV富春一回线顺69	富春山居3#居民公配室1#配电变压器	400	二级	
28056	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV岗潘联线岗63	十一局居民1-2#B	0	三级	线路不可接入
28057	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	黄金时代#2居民配电室#21配电变压器	653.85	一级	
28058	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV福欣园一回线贞404	福欣园#1居民公配室1#配电变压器	654.95	二级	
28059	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	铁十一局建筑安装公司（公）1#配电变压器	514.32	二级	
28060	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	李家染坊村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28061	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV云滨线云613线路	10kV滨江5#居民配电室2#配电变压器	812.03	一级	
28062	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广二回线清57	盛世龙城1#箱变配电变压器	1024.1	二级	
28063	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV富春一回线顺69	富春山居5#居民公配室1#配电变压器	640	二级	
28064	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳六回线卞527线路	水镜广场2#公变	46.42	二级	
28065	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	香庭（绿地）9#居民配电室18#配电变压器	412.66	二级	
28066	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	乐业小区2#（公）箱式变电站配电变压器	416.56	二级	
28067	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	天地时代城居民5#公变	175.39	二级	
28068	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	红星国际1#公配室2#配电变压器	818.8	二级	
28069	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV东著二回线岗62	东著C区#1居民公配室2#变	506.18	二级	
28070	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	山水御府#4配电室#7变压器	645.52	二级	
28071	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府二回线贞604	香庭（绿地）3#居民公配室5#配电变压器	504	二级	
28072	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	九洲岛2#公变间隔02配电变压器	0	三级	线路不可接入
28073	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城5区天屿3配2变	640	二级	
28074	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞国一回线贞406	国色天襄11#居民配电室21#配电变压器	650.01	二级	
28075	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	宏伟小区2#公配室4#B配电变压器	530.24	二级	
28076	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园时光印2配2变	504	二级	
28077	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	铁路大院生活小区6#配电站2#配电变压器	530.9	二级	
28078	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV纺织园B线马76	智慧城#1-2居民配电室#14变压器	653.73	二级	
28079	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV世锦苑线清83	紫荆四期2#公变2变	0	三级	本身不可接入
28080	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	育才小区2#（公）配电变压器8#B	320	二级	
28081	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	锦绣前城A区1#公配室1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
28082	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	中房家属院1#（公）配电变压器	406.3	二级	
28083	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	三六一一居民1#公配室2#变配电变压器	410.08	二级	
28084	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑一回线顺62	东方化工厂小区6#配电站12#B配电变压器	550	二级	
28085	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	徐岗2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28086	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园二回线园55	中石化管道局1#（公）配电变压器	404.74	二级	
28087	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城二回线韩69	利达天玺二期#1公配室1#变	513.43	一级	
28088	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	华电公寓1#公配室配电变压器2#B	504	二级	
28089	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	10kV紫居居民2#公配室3#配电变压器	400	二级	
28090	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广四回线广57	锦江丽园小区（公）配电变压器	444.48	二级	

28091	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城4区上都府2配1变	504	二级	
28092	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城1区天荟2配2变	640.48	二级	
28093	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀A区星悦3配2变	504	一级	
28094	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	刘集七组2#公变	160.78	二级	
28095	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	粮所公变1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28096	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑二回线郑59	东风生活居民8#配电变压器	320	一级	
28097	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏高联一线魏543	金地悦峰#4居民公配室#2配电变压器	511.54	二级	
28098	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	连山湖畔5#公配室3#配电变压器	0	三级	线路不可接入
28099	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	香庭（绿地）4#居民公配室7#配电变压器	504	二级	
28100	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	三建家属院公变	400	二级	
28101	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林三期2#居民配电室#22配电变压器	826.52	一级	
28102	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	春园变电站	10kV董园六回线园77	航宇七里河小区6#（公）配电变压器	407.92	二级	
28103	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城20区兰亭苑3配2变	400	二级	
28104	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑二回线庞72	别苑#10公配室19#配电变压器	400	二级	
28105	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联二线贞502	弘阳澜庭2#居民公配室#4隔配电变压器	645.93	二级	
28106	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV米油二线油74	连山鼎府13#居民公配室30#配电变压器	504	一级	
28107	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	香湖苑1#居民配电室#11配电变压器	800.09	二级	
28108	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	铁路二院生活小区14#配电站1#配电变压器	560.58	二级	
28109	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	襄阳府#6居民公配室12#配电变压器	823.82	二级	
28110	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑二回线庞72	别苑#5公配室9#配电变压器	400	二级	
28111	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑二回线庞72	别苑#12公配室23#配电变压器	400	二级	
28112	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城16区天镜台4配2变	800	二级	
28113	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	粮贸公司（公）配电室配电变压器	342.3	二级	
28114	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	茹湾村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28115	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV乔徐联一线徐56	东村小学4#（公）配电变压器	390.91	二级	
28116	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西一回线光59	江南国际2号小区公变112#	640	一级	
28117	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	山河万里1#居民配电室1#变压器	754	二级	
28118	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	金科集美天宸6#	0	三级	线路不可接入
28119	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV衡保G区一回线徐68	衡庄5#居民公配室9#配电变压器	509.84	二级	
28120	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳七回线卞517	中房美立方公变	40.33	二级	
28121	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园四回线董509	齐星名居2#（公）配电变压器	328.38	二级	
28122	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	惠安路（公）配电变压器	397.3	二级	
28123	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	山河万里3#居民配电室5#变压器	514	二级	
28124	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城5区尚书台4配1变	654.9	二级	
28125	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园东澜岸8配2变	504	二级	
28126	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV物流南线米88	朱庄还建房1#配电室K02出线配电变压器	410.34	二级	
28127	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	民发天地#1配电室3#变压器间隔配电变压器	1015.28	二级	
28128	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园时光印1配4变	640	二级	
28129	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	五月花6#公配室（G区）6#配电变压器	0	三级	线路不可接入
28130	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城16区天镜台8配1变	1023.08	二级	
28131	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	奥邦房地产2#	655.94	二级	
28132	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	铁路大院生活小区7#配电站1#配电变压器	522.26	二级	
28133	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	紫园2#公配室3#配电变压器	0	三级	线路不可接入
28134	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	红星国际5#居民公配室10#配电变压器	652.93	二级	
28135	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV米油二线米81	东风1#（公）配电变压器	414.13	一级	
28136	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV浩东联二线东59	创智苑1配2变	504.36	二级	
28137	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广一回线清54	金鹰西区2#配电变压器	412.16	二级	
28138	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	省工建公配室1#公变间隔配电变压器	254.51	二级	
28139	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清一回线董513	中央公园1#居民配电室2#配电变压器	407.55	二级	
28140	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁保联一线翁523	山水御府#4配电室#8变压器	648.13	二级	
28141	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联三线贞608	高新检察院配电变压器	320.92	二级	
28142	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园一回线乔52	大道房地产（户表）2#配电变压器	682.96	二级	
28143	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城15区上和院5配1变	811.84	二级	
28144	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	张寨6#	0	三级	线路不可接入
28145	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	奥邦房地产6#	818.06	二级	
28146	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	襄阳府#4居民公配室8#配电变压器	816.26	二级	
28147	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞吾线贞408	吾居#7居民公配室#6配电变压器	800	二级	
28148	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑二回线庞72	别苑#11公配室21#配电变压器	400	二级	
28149	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	普鑫3#居民公配室6#配电变压器	512.88	二级	
28150	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	刘李冲7#8组	23.43	二级	
28151	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV御府一回线高63	御府1#居民公配室1#配电变压器	325.52	二级	
28152	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城一回线董514	融侨城#12居民配电室#29配电变压器	810.5	二级	
28153	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清一回线清55	普鑫4#居民公配室8#配电变压器	505.25	二级	
28154	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联二线贞502	荟居2#公配室4#配电变压器	807.17	二级	

28155	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV福欣园二回线贞504	襄阳院子3#居民公配室6#配电变压器	634.84	二级	
28156	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董二回线董508	董台烟居3#（公）配电变压器	331.9	二级	
28157	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	七房4#	211.33	二级	
28158	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联一线明66	东方化工厂小区2#配电站3#B配电变压器	400	一级	
28159	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园二回线园55	中石化管道局2#（公）配电变压器	326.43	二级	
28160	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城二回线董603	融侨城9#居民公配室20#配电变压器	837.84	二级	
28161	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	御府3#居民公配室6#配电变压器	400.12	二级	
28162	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	电气二处（公）配电变压器	400	二级	
28163	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV东著二回线岗62	东著A区#2居民公配室4#变	640.31	二级	
28164	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	九居#15公配室#30配电变压器	821.78	二级	
28165	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广五回线广78	建行生活（公）配电变压器	524	二级	
28166	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	育才小区1#（公）配电变压器7#B	440	二级	
28167	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV董广一回线广76	昊天广场#6公配室#12配电变压器	406.62	二级	
28168	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞54分支	庞公派出所充电桩配电变压器	504	二级	
28169	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚二回线白68	白庙社区3#居民配电室2#变	401.42	二级	
28170	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	龙腾世纪城#4配电室7#公变	55.74	二级	
28171	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔绿线乔67	香庭（绿地）2#居民公配室4#配电变压器	524.47	二级	
28172	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV会展一回线（浩621-会展51）线路	创智苑3配1变	0	三级	线路不可接入
28173	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花6#公配室（G区）4#配电变压器	645.93	一级	
28174	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城5区天屿5配2变	400	二级	
28175	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	金科美院2#居民公配室3#配电变压器	653.92	二级	
28176	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV磁器街一回线朝55	磁器街#2居民公配室3#配电变压器	816.41	二级	
28177	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联二线贞502	余岗六组8#（公）配电变压器	429.68	二级	
28178	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明五回线郑65	西街农行（公）配电变压器	400	一级	
28179	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福一回线乔66	幸福里2#居民配电室5#配电变压器	669.81	一级	
28180	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	春园变电站	10kV董园六回线园77	航宇七里河小区2#（公）配电变压器	407.54	二级	
28181	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV魏高联一线董611	水岸新城7#配电变压器	809.6	二级	
28182	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	供电公司家属院3#配电变压器	451.12	二级	
28183	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园二回线园47	建委2#（公）配电变压器	423.7	二级	
28184	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董广一回线董510	麻茶公司（公）配电变压器	260.57	二级	
28185	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居一回线米67	吕冲新区5#公配室2#配电变压器	406.51	一级	
28186	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	胜利街2#（公）配电变压器	400	二级	
28187	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏团联一线魏523	弘阳澜庭2#居民公配室#3配电变压器	640	二级	
28188	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV翁黄联二线黄63	林业小区#2箱变站内变	810.32	二级	
28189	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园四回线董509	航宇七里河小区1#（公）配电变压器	414.94	二级	
28190	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	龙腾世纪城#3配电室6#公变	56.77	二级	
28191	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	烟居1#（公）配电变压器	522	二级	
28192	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀A区星悦7配2变	504	一级	
28193	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	外沟#3（1-8队）	36.61	二级	
28194	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV店垭街线店56	店垭电桩箱式变母线间隔配电变压器	406.89	二级	
28195	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	荣居4#公配室7#配电变压器	800	二级	
28196	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董二回线高76	江山北路电信家属院（公）配电变压器	511.84	二级	
28197	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV六零三线郑67	六零三小区2#公配室配电变压器4#B	400	一级	
28198	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城4区上都府2配4变	518.22	二级	
28199	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	玺居1#居民公配室2#配电变压器	800	一级	
28200	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV衡保G区二回线贞505	衡庄15#公配室30#配电变压器	405.47	二级	
28201	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城天麓南区2配2变	640.46	二级	
28202	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明五回线郑65	妇幼医院（公）配电变压器	504	一级	
28203	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏吾线魏544	吾居#5居民公配室#1配电变压器	409.23	二级	
28204	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园二回线董605	新特药（公）配电变压器	340	二级	
28205	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	靳湾村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28206	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀C区星澜6配1变800KVA	647.25	一级	
28207	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞吾线贞408	吾居#3居民公配室#2配电变压器	657.54	二级	
28208	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	米兰国际1#居民配电室K03出线配电变压器	818.75	一级	
28209	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城16区天镜台2配2变	1000	二级	
28210	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	西刘1#	0	三级	线路不可接入
28211	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联一线明66	东方化工厂小区5#配电站9#B配电变压器	400	一级	
28212	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	天正纺织家属院	509.6	一级	
28213	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV麒麟一回线顺60	玺居#5公配室1#配电变压器	880	二级	
28214	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广一回线朝46	线毯厂（公）配电变压器	408.72	二级	
28215	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV衡保G区二回线贞505	衡庄1#居民配电室2#配电变压器	647.34	二级	
28216	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联一线贞409	余岗六组2#（公）配电变压器	385.46	二级	
28217	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV岗潘联线岗63	十一局居民2-1#B	0	三级	线路不可接入
28218	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀A区星悦2配1变	813.44	一级	

28219	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	陈庄10#	130.65	二级	
28220	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	蒋畈五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28221	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV东著一回线岗55	东著C区#1居民公配室1#变	508.44	一级	
28222	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV清广五回线广78	物资中心（公）配电变压器	551.24	二级	
28223	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV贞绿线（贞414-绿61）线路	汉水5#居民配电室2#配电变压器	666.52	一级	
28224	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城1区天荟1配2变	504	二级	
28225	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑二回线庞72	别苑#6公配室11#配电变压器	400	二级	
28226	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	庙坡1#3组	24.25	二级	
28227	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	和谐家园3#配电变压器	508.8	一级	
28228	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑三回线顺75	金色营盘12#配电变压器	504	二级	
28229	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董一回线董602	泰然居6#公配室12#配电变压器	404.22	二级	
28230	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑一回线郑63	工农鞋厂（公）配电变压器	400	二级	
28231	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV古吴联一线（古56-吴56）古56线路	街道3#（政府公用）	278	二级	
28232	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联一线魏525	襄北监狱团山小区（公）配电变压器	509.72	二级	
28233	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV董广一回线广76	昊天广场#5公配室10#配电变压器	804.92	二级	
28234	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园四回线董509	航宇七里河小区3#（公）配电变压器	408.3	二级	
28235	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV徐团联三线贞411线路	王伙#2居民配电室#4配电变压器	519.58	二级	
28236	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城5区天屿2配2变	640	二级	
28237	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城天麓北区2配1变	644.9	二级	
28238	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董三回线高72	晨强房地产1#（公）配电变压器	522.38	二级	
28239	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	荣居5#公配室10#配电变压器	800	二级	
28240	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	悦居#2居民公配室4#配电变压器	812.96	二级	
28241	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清三回线董516	清河庄园2#居民配电室2#配电变压器	820.34	二级	
28242	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	怡安小区2#（公）配电变压器4#B	320	二级	
28243	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	盛世中华城9#箱变出线2#间隔配电变压器	412.06	二级	
28244	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝三回线樊64	百悦#2居民配电室#4配电变压器	657.18	二级	
28245	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	余家湖还建房2#（公）配电变压器	550	二级	
28246	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV油岗联二线岗70	连山湖畔6#公配室1#配电变压器	0	三级	线路不可接入
28247	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城20区兰亭苑7配1变	327.22	二级	
28248	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联二线魏552	团山小区2#（公）配电变压器	544.78	一级	
28249	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	仙管区公变3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28250	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	乐福天下2#公配室4#配电变压器	407.26	一级	
28251	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	耿寨09#(2队)	45.98	二级	
28252	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	铁路大院生活小区3#配电站1#配电变压器	424.56	二级	
28253	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰一回线顺67	凤居#5居民公配室11#配电变压器	880	二级	
28254	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	玺居#5公配室2#配电变压器	640	一级	
28255	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园四回线董509	电气二处1#公配室1#B配电变压器	513.32	二级	
28256	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联三线风59	嘉悦城1#公配室1#配电变压器	808.91	一级	
28257	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	雅居乐C区悦苑1配2变	515.4	二级	
28258	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	烟居3#（公）配电变压器	514.4	二级	
28259	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园一回线乔52	乔营小区7#（公）配电变压器	517.28	二级	
28260	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西二回线光61	御景天下#1公变	640	一级	
28261	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	张寨4#	0	三级	线路不可接入
28262	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园时光印1配3变	499.94	二级	
28263	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花3#公配室（F区）2#配电变压器	646.48	一级	
28264	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV清河城一回马50线路	清河城#3居民配电室#31变	400	二级	
28265	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	黄营02#(柳岗水塔)	80.01	二级	
28266	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	木材公司2#（公）配电变压器	265.49	二级	
28267	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪二回线浩617	世纪城16区天镜台5配1变	1022.36	二级	
28268	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广二回线清57	盛世龙城2#箱变配电变压器	1032.85	二级	
28269	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	御府4#居民公配室8#配电变压器	400.02	二级	
28270	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	天一华府3#居民配电室5#配电变压器	515.21	二级	
28271	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	燃料公司（公）配电变压器	407.61	二级	
28272	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明三回线明69	西街2#（公）配电变压器	504	二级	
28273	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联一线明66	东方化工厂小区6#配电站11#B配电变压器	400	一级	
28274	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔徐联二线乔63	乔营村10#（公）配电变压器	253.02	二级	
28275	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区二回线顺87	10kV紫居居民1#公配室2#配电变压器	640	二级	
28276	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联三线高70	荟居1#公配室1#配电变压器	809.6	二级	
28277	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城一回线韩58	阳光壹号3#	514.4	一级	
28278	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	红星国际3#居民公配室6#配电变压器	675.9	二级	
28279	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺山联二线山505	宏伟小区1#公配室1#B配电变压器	400	二级	
28280	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	石台寺2#	0	三级	线路不可接入
28281	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区二回线顺87	紫居居民4#公配室10#配电变压器	800	二级	
28282	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	民发天地#1配电室5#变压器间隔配电变压器	1026.75	二级	

28283	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	西张湾村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28284	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	风神变电站	10kV风油联三线风59	嘉悦城4#公配室7#配电变压器	645.54	一级	
28285	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾筑联二线汾66线路	泰山路南电家属院1#	408	一级	
28286	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑二回线庞56	向阳还建2#公配室3#配电变压器	400	二级	
28287	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城15区上和院8配2变	800	二级	
28288	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	铁路二院生活小区10#配电站1#配电变压器	410.75	二级	
28289	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城18区文渊阁1配1变	511.34	二级	
28290	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	鲍庄村09#	400	一级	
28291	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	盛北1#公配室2#配电变压器	514	二级	
28292	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	铁路二院生活小区10#配电站2#配电变压器	404.05	二级	
28293	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV张营一回（竹49-营居61）线路	张营居民#3公配室#7配电变压器	508.08	二级	
28294	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV翁黄联二线黄63	林业小区#1箱变站内变	160.01	二级	
28295	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园时光印1配2变	504	二级	
28296	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV御府一回线高63	御府4#居民公配室7#配电变压器	400.1	二级	
28297	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑一回线庞55	别苑#6公配室12#配电变压器	400	二级	
28298	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	输电公司（公）配电变压器	405.44	二级	
28299	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	文湾2#1组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28300	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城20区兰亭苑6配1变	327.91	二级	
28301	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	铁路大院生活小区4#配电站1#配电变压器	416.56	二级	
28302	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	滨瑞城2#公变	253	一级	
28303	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	九居6#居民公配室12#配电变压器	521.52	二级	
28304	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV庞明一回线明55	和驰房地产1#配电变压器	640	一级	
28305	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	和信北郡二期2#居民配电室#21配电变压器	804.65	二级	
28306	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV北郡线米65	和信北郡二期2#居民配电室#22配电变压器	645.04	二级	
28307	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城19区中樞府6配2变	400	二级	
28308	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	陶家07#（马张河）	67.38	二级	
28309	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV乔徐联一线徐56	航泰生活#3居民配电站#5B	413.68	二级	
28310	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联三线徐60线路	航泰生活#2居民配电站#4B	327.12	二级	
28311	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV富春二回线顺89	富春山居3#居民公配室2#公变	400	二级	
28312	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城5区天屿3配1变	652.04	二级	
28313	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV清广五回线清81	水利水电工程团（公）配电变压器	418.37	一级	
28314	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城1区天荟3配2变	640.43	二级	
28315	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城1区唐宁岸5配2变	400	二级	
28316	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	金科美院1#居民公配室1#配电变压器	255.5	二级	
28317	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV顺郑三回线郑60	东风生活区居民6#配电变压器	550	二级	
28318	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	雅居乐A区悦云苑2配2变	661.65	二级	
28319	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝四回线朝66	车桥东院3#（公）配电变压器	512.82	二级	
28320	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城天麓南区1配2变	509.42	二级	
28321	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	盛世中华城5#配电室630KVA公变	507.1	二级	
28322	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	水岸新城5#配电变压器	809.6	二级	
28323	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV衡保G区二回线贞505	衡庄10#公配室19#配电变压器	646.46	二级	
28324	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白腊一回线白65	宜城市宜佳房地产	0	三级	线路不可接入
28325	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联一线油66	百洋明日城市#1居民配电室1-2变	654.45	二级	
28326	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏团联一线魏523	学府2#配电室3#配电变压器	513.81	二级	
28327	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV东著二回线岗62	东著A区#1居民公配室2#变	505.08	二级	
28328	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园二回园67	王寨10#（公）配电变压器	237.52	二级	
28329	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV衡保G区二回线贞505	衡庄11#公配室21#配电变压器	406.59	二级	
28330	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	南街城市花园变压器001	646.29	二级	
28331	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	谢营6#	0	三级	线路不可接入
28332	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城二回线董603	融侨城8#居民公配室18#配电变压器	658.24	二级	
28333	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清一回线董513	盛世家园（公）配电变压器	408.62	二级	
28334	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园六回线董601	长虹盛景1#（公）配电变压器	532.06	二级	
28335	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园东澜岸5配2变	640	二级	
28336	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园四回线董509	航宇七里河小区5#（公）配电变压器	407.82	二级	
28337	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV世纪一回线浩517	世纪城15区上和院9配1变	822.65	二级	
28338	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	荣居2#公配室3#配电变压器	520.42	二级	
28339	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	五月花6#公配室2#配电变压器	400	一级	
28340	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联二线明57	檀溪小区1#（公）配电变压器	504	二级	
28341	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	王台五组-1	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28342	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园一回线董515	二十中箱式变电站配电变压器	423.28	二级	
28343	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	高新祥苑#6居民公配室2#配电变压器	404.43	二级	
28344	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV肖湾线A潘62	上品百合园小区二期1#配电室2#03配电变压器	0	三级	本身不可接入
28345	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董一回线高64线路	水岸新城3#配电变压器	406.8	二级	
28346	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城11区观澜郡1配2变	640	二级	

28347	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	九洲岛3#公变01配电变压器	0	三级	线路不可接入
28348	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林小区二期1#配电室#12变	410.72	一级	
28349	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV康团联一线团56分支	生产基地#3配电室7#配电变压器	806.66	二级	
28350	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	玺居#7公配室2#配电变压器	640	一级	
28351	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑一回线郑54	车务段公变	200	二级	
28352	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV顺郑三回线山407分支	检察院居民生活#1箱变配电变压器	504	二级	
28353	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV阁钱联线阁425线路	观音阁四组（公）配电变压器	400	一级	
28354	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福一回线乔66	三六一一居民1#公配室1#变配电变压器	410.64	一级	
28355	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居二回线米89	吕冲新区4#公配室1#配电变压器	408.9	一级	
28356	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇一回（苏404-新镇51）线路	沁和园时光印2配1变	644.56	二级	
28357	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV余铁联三线余78	凯旋华府1#配电室2#变	807.2	二级	
28358	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	汉阳学府#1居民配电室#2配电变压器	400	二级	
28359	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV世纪三回线东75	世纪城15区上和院3配2变	400	二级	
28360	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV园朝联一线园50	铁路二院生活小区12#配电变压器1#B	516.06	二级	
28361	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV中铁线云622	10kV中铁线云622线路电气化局3#居民箱变3-2#B	400	二级	
28362	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	玺居3#居民公配室2#配电变压器	254.3	二级	
28363	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	襄阳府#3居民公配室5#配电变压器	663.14	二级	
28364	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊二回线乔76	际华居民1#配电站2#B配电变压器	530.64	一级	
28365	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	御府9#居民公配室18#配电变压器	509.76	二级	
28366	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV金地一回魏524	金地悦峰#5居民公配室#1配电变压器	649.43	二级	
28367	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园晴翠府10配2变	508	二级	
28368	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV新镇二回（苏507-新镇71）线路	沁和园晴翠府8配2变	646.02	二级	
28369	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV翁黄联二线黄63	福康城#2箱变站内变	827	二级	
28370	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联一线线康76	岛居2#居民公配室4#配电变压器	514.25	二级	
28371	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城20区兰亭苑2配1变	657.45	二级	
28372	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV董园四回线董509	铁十一局小区3#居民7#B	420.58	二级	
28373	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光一回线光54	天磊商贸城公变141#	400	二级	
28374	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	西村10组2#（公）箱式变电站2#配电变压器	248.26	二级	
28375	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	柴店岗村11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28376	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	汪洲7#	164.95	二级	
28377	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	三岔#6台区	80.43	二级	
28378	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	东郊五组2#台区	40	一级	
28379	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	凡庄村11#（聂庄南）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28380	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	于王岗村7#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28381	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	王庄村6#（付棚一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28382	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	大店社区11#（五组）	151.16	二级	
28383	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	汪营村7号（三组）	80	二级	
28384	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV小七联一线七61	王坡村4#（路边）	80.42	二级	
28385	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	政府3#公变	200.47	一级	
28386	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	李桥八组（梁集）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28387	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	贺湾8#台区	0	三级	本身不可接入
28388	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	袁店7#	35.47	二级	
28389	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	谢湾村15#（七组）台区	80	二级	
28390	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	龙岗8#台区	304.88	二级	
28391	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳一回线水50线路	廖店福地台区	80.39	二级	
28392	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	小店变电站	10kV小七联一线小57	大店社区12#（路岗二组）	0	三级	本身不可接入
28393	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西三回线光62	中山路审计局公变	160	一级	
28394	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	姜梁9#	80.84	二级	
28395	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	友谊路审计局家属院公变	160	一级	
28396	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	江庙四组5#（公）柱上变压器	160	二级	
28397	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	郭楼5#	50.55	二级	
28398	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	路庄6#	289.72	二级	
28399	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	郝湾8#	18.16	二级	
28400	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV上湾线朱61	孟庄5#	47.69	二级	
28401	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	镇直#8台区	81.88	一级	
28402	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	刘李湾9#2组	147.96	二级	
28403	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	耿集公用11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28404	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	楼子村6#台区50kVA	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28405	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	肖家庄台区	160.3	二级	
28406	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV白水线（汉60-汉62）汉62	肖湾小区2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28407	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	宝林寺村5#（四组）	80	二级	
28408	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	黄湾村8#（七组）台区	0.62	二级	
28409	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	宋集二组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28410	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	竹园6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

28411	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	雷山四组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28412	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	关厅村6#（四、五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28413	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	耿集卫生院公变400kVA	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28414	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	陈家营4#台区	80	二级	
28415	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	空压机1#（公）柱上变压器	341.22	二级	
28416	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	空压机4#（公）柱上变压器	337.78	二级	
28417	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV武东线武56线路	马家营9#台区	80.02	二级	
28418	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	赵河7#（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28419	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	寺庄9#（八组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28420	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	陈家河#2-1台区	0	三级	线路不可接入
28421	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	刘庄5#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28422	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	刘庄6#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28423	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	大李营一组18#（公）柱上变压器	112.11	二级	
28424	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV清油联线清63	天润未来城1#居民配电室2	251.94	二级	
28425	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村十组25#（公）柱上变压器	55.24	二级	
28426	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）谷65线路	三里桥29#	256.96	二级	
28427	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	张湾9#台区	2.81	二级	
28428	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城一回线董514	融侨城#11居民配电室23#配电变压器	648.98	二级	
28429	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城二回线董603	融侨城#11居民配电室24#配电变压器	647.39	二级	
28430	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	现代建筑（公）配电变压器	420.46	二级	
28431	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	刺绣厂（公）配电变压器	259.28	二级	
28432	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园三回线园49	白鹤宾馆1#（公）配电变压器	344.38	二级	
28433	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园三回线园49	白鹤宾馆2#（公）配电变压器	347.09	二级	
28434	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园三回线园49	金隆糖业（公）配电变压器	417.86	二级	
28435	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园三回线园49	鄂西北粮贸（公）配电变压器	202.45	二级	
28436	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园三回线园49	煤气公司（公）配电变压器	424.19	二级	
28437	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园三回线园49	市政公司（公）配电变压器	520.8	二级	
28438	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董广一回线董510	公交公司董台家属院（公）配电变压器	407.38	二级	
28439	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV烟厂B线樊84	长虹商场（公）配电变压器	429.82	二级	
28440	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	塑料二厂（公）配电变压器	431.89	二级	
28441	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	恒达（公）配电变压器	404.14	二级	
28442	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	二汽运2#（公）配电变压器	404.18	二级	
28443	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	二汽运1#（公）配电变压器	408.32	二级	
28444	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	游乐园（公）配电变压器	419.81	二级	
28445	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	雍居#5居民配电室#10B配电变压器	804.35	二级	
28446	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江一回线清56	雍居#5居民配电室#9B配电变压器	804.52	二级	
28447	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联二线明57	拘留所（公）配电变压器	400	二级	
28448	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联二线明57	图书馆（公）配电变压器	400	二级	
28449	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线鹤65	仙人渡供电所站用变1#配变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28450	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁保联一线翁523	山水御府#5配电室#10变压器	802.97	二级	
28451	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	山水御府#5配电室#9变压器	805.94	二级	
28452	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	专纺织品1#（公）配电变压器	422.64	二级	
28453	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	专纺织品2#（公）配电变压器	411.87	二级	
28454	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	襄京宾馆（公）配电变压器	422.18	二级	
28455	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	市一建2#（公）配电变压器	424.7	二级	
28456	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊广四回线朝62分支线	市一建（公）配电变压器	420.34	二级	
28457	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广四回线广57	县招待所2#（公）配电变压器	420.46	二级	
28458	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广四回线广57	县招待所（公）配电变压器	406.75	二级	
28459	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广四回线广57	县新华书店（公）配电变压器	417.06	二级	
28460	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广四回线广57	县武装部（公）配电变压器	401.42	二级	
28461	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广四回线广57	县武装部2#（公）配电变压器	407.01	二级	
28462	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广四回线广57	县物资局（公）配电变压器	441.55	二级	
28463	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广四回线广57	力车厂2#（公）配电变压器	419.1	二级	
28464	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广四回线广57	力车厂（公）配电变压器	518.5	二级	
28465	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊广四回线樊81	外贸（公）配电变压器	266.42	二级	
28466	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广四回线广57	空压机生活（公）配电变压器	407.68	二级	
28467	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广三回线朝77	外贸生活（公）配电变压器	409.33	二级	
28468	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广三回线朝77	县电力局（公）配电变压器	405.26	二级	
28469	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV朝广三回线朝77	米公小学（公）配电变压器	420.13	二级	
28470	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园三回线园49	粮贸（公）配电变压器	265.91	二级	
28471	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城纯水岸璞湾1配2变	504.52	二级	
28472	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城纯水岸璞湾1配1变	505.06	二级	
28473	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城纯水岸璞湾2配2变	402.28	二级	
28474	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城纯水岸璞湾2配1变	403.09	二级	

28475	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城纯水岸璞湾3配2变	401.33	二级	
28476	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城纯水岸璞湾3配1变	401.66	二级	
28477	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城纯水岸听涛1配2变	400.96	二级	
28478	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城纯水岸听涛1配1变	400.46	二级	
28479	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊广四回线樊81	万户2#（公）配电变压器	418.27	二级	
28480	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊广四回线樊81	汉江派出所2#（公）配电变压器	411.71	二级	
28481	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊广四回线樊81	汉江派出所1#（公）配电变压器	406.14	二级	
28482	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝五回线朝64	襄阳市襄州区地方税务局住宅小区（公）配电变压器	404.91	二级	
28483	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城一回线董514	融侨城#14居民配电室31#配电变压器	648.5	二级	
28484	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城二回线董603	融侨城#14居民配电室32#配电变压器	645.94	二级	
28485	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城二回线董603	融侨城#13居民配电室26#配电变压器	515.83	二级	
28486	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV融侨城一回线董514	融侨城#13居民配电室25#配电变压器	510.34	二级	
28487	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	民发城市印象配电室3#配电变压器	837.74	二级	
28488	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联一线徐69	民发城市印象配电室2#配电变压器	819.56	二级	
28489	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联四线春68	靳庄社区停车场	504.1	一级	
28490	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝一回线樊60	赵家巷（公）配电变压器	412.58	二级	
28491	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV樊朝四回线朝66	医用材料（公）配电变压器	419.04	二级	
28492	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联四线团63	紫悦首府#4居民公配室#7配电变压器	507.3	二级	
28493	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	紫悦首府#4居民公配室#8配电变压器	506	二级	
28494	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	紫悦首府#2居民公配室#4配电变压器	817.93	二级	
28495	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	紫悦首府#3居民公配室#6配电变压器	505.78	二级	
28496	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	紫悦首府#1居民公配室#2配电变压器	820.52	二级	
28497	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董三回线高72	高新充#2配电变压器	504.22	二级	
28498	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董三回线高72	高新充#1配电变压器	504.12	二级	
28499	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV生活区线东61线路	白水峪4#台区	40.01	二级	
28500	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV罗庙线唐61	王桥村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28501	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	齐家岗5#公变	125.05	二级	
28502	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	黄河一组2#（公）柱上变压器	80	二级	
28503	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	千弓2#（公）柱上变压器	131.78	二级	
28504	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	街道2#（公）柱上变压器	266.96	二级	
28505	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	畜牧场9#场部	160.72	一级	
28506	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	洪山寺8#	53.07	二级	
28507	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	恒昌汽修厂	645.49	一级	
28508	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	吴集十组2#	40	一级	
28509	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	北元6#台区	330.48	一级	
28510	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV城际二回线（苏605-城际601）线路	绿地城际G区丁香居2配2变	504	二级	
28511	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV城际一回线（苏411-城际601）线路	绿地城际G区丁香居2配1变	0	三级	线路不可接入
28512	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV城际二回线（苏605-城际601）线路	绿地城际F区紫薇苑1配2变	640	二级	
28513	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV城际一回线（苏411-城际601）线路	绿地城际F区紫薇苑1配1变	0	三级	线路不可接入
28514	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV城际二回线（苏605-城际601）线路	绿地城际E区香薇园2配2变	506.14	二级	
28515	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV城际一回线（苏411-城际601）线路	绿地城际E区香薇园2配1变	0	三级	线路不可接入
28516	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV城际二回线（苏605-城际601）线路	绿地城际G区丁香居1配2变	640	二级	
28517	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV城际一回线（苏411-城际601）线路	绿地城际G区丁香居1配1变	0	三级	线路不可接入
28518	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV城际二回线（苏605-城际601）线路	绿地城际E区香薇园1配2变	510.02	二级	
28519	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV城际一回线（苏411-城际601）线路	绿地城际E区香薇园1配1变	0	三级	线路不可接入
28520	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	孙庄八组	310.86	二级	
28521	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV董清三回线清66	洪沟居委会（公）柱上变压器	267.27	一级	
28522	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	邓坪8#	160.13	二级	
28523	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	水田坪3#公变	82.74	一级	
28524	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	太山庙4#200KVA	111.49	二级	
28525	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV米客联一线客506	乔洼3#台区	10.23	二级	
28526	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三台线朱64	潘湾3#台区	160.02	二级	
28527	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	郭巷村南2#台区	80	二级	
28528	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV园朝联一线朝52	美发公司（公）配电变压器	269.18	二级	
28529	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	岛岩10#	40.1	二级	
28530	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	地毯厂小区公变	513.49	一级	
28531	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	税务局家属院公变（专转公）	334.95	一级	
28532	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	三湾3#	0	三级	线路不可接入
28533	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧治河变电站	10kV桥尧联一线尧56	笔架#8台区	0	三级	线路不可接入
28534	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康蔡线康79	蔡庄七组（公）配电变压器	160.01	二级	
28535	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	拓新变电站	10kV英菲线拓403分支	高欣土地（公）柱上变压器	80	一级	
28536	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV时瑞达A线马55	翠柳苑2#居民配电室2-1变	505.37	二级	
28537	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV时瑞达A线马55	翠柳苑1#居民配电室1-1变	401.12	二级	
28538	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联一线（汾59-谷65）汾59线路	老计委家属院公变	201.92	一级	

28539	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	小张庄停车场	504.07	一级	
28540	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	米庄变电站	10kV物流南线米88	奔驰大道物流园1#（公）柱上变压器	80.66	二级	
28541	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	唐店街道6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28542	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光一回线光54	公车平台配变	504	二级	
28543	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	郑家咀8#	40.47	二级	
28544	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	白龙岗充电站1#	504.46	二级	
28545	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邹湾一二组2#台区	0	三级	线路不可接入
28546	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	毛岗5组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28547	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联二线石58线路	司岗11#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28548	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石庙12#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28549	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	崔岗5#台区	77.87	二级	
28550	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	刘猴街道10#	0	三级	线路不可接入
28551	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	刘猴新农村2#	0	三级	线路不可接入
28552	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	刘猴街道9#	337.56	二级	
28553	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV温孟联线孟57	曹营7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28554	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	生产基地停车场	504.14	一级	
28555	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	洪山嘴25#台区	203.99	二级	
28556	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）枣70	万通新城4#台区	262.02	一级	
28557	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）枣70	万通新城3#台区	261.8	一级	
28558	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	武当路10#	264.4	一级	
28559	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	李楼办公室1#	21.15	二级	
28560	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	云旗山#4-1台区	44.94	二级	
28561	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV乔园二回园67	汉北（公）配电变压器	504.02	二级	
28562	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	黄金学校（公）配电变压器	346.7	二级	
28563	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	柴家湾三组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28564	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹赵线（竹58-赵71）线路	大李营村六组19#（公）柱上变压器	165.72	二级	
28565	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联二线贞502	云庭2#居民配电室4#配电变压器	418.82	二级	
28566	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏团联一线魏523	云庭2#居民配电室3#配电变压器	400	二级	
28567	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联二线贞502	云庭1#居民配电室2#配电变压器	515.73	二级	
28568	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏团联一线魏523	云庭1#居民配电室1#配电变压器	504	二级	
28569	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	华阳街3#	97.62	二级	
28570	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清70分支	太白路3#（公）柱上变压器	273.47	二级	
28571	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	柏桥13#公变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28572	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡27#（公）	55.22	二级	
28573	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	鲤鱼山（张家台）台区	40.74	二级	
28574	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董清二回线董506	公交前进路家属院（公）配电变压器	405.65	二级	
28575	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联四线（严532-枣70）枣70	万通新城5#箱变	523.56	一级	
28576	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	上林苑8#	643.42	一级	
28577	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	李沟村一组7#（公）柱上变压器	160.02	二级	
28578	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	谢棚村7#（北湾）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28579	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西洪二回线西66	西关充电桩公变	504	一级	
28580	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	姜岗5#（小姜庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28581	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	赵岗村9#（二组）	160.28	二级	
28582	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV合运二回线米64	合运#6居民公配室#12配电变压器	640	一级	
28583	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	拓新变电站	10kV合运一回线拓404	合运#6居民公配室#11配电变压器	640.1	二级	
28584	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV合运二回线米64	合运#3居民公配室#6配电变压器	643.62	一级	
28585	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	拓新变电站	10kV合运一回线拓404	合运#3居民公配室#5配电变压器	640.1	二级	
28586	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV合运二回线米64	合运#5居民公配室#10配电变压器	640.1	一级	
28587	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	拓新变电站	10kV合运一回线拓404	合运#5居民公配室#9配电变压器	640.11	二级	
28588	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV合运二回线米64	合运#4居民公配室#8配电变压器	640.12	一级	
28589	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	拓新变电站	10kV合运一回线拓404	合运#4居民公配室#7配电变压器	640.12	二级	
28590	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV合运二回线米64	合运#2居民公配室#4配电变压器	400.12	一级	
28591	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	拓新变电站	10kV合运一回线拓404	合运#2居民公配室#3配电变压器	401.34	二级	
28592	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV合运二回线米64	合运#1居民公配室#2配电变压器	640	一级	
28593	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	拓新变电站	10kV合运一回线拓404	合运#1居民公配室#1配电变压器	640	二级	
28594	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西袁联线洪69分支线	牛王庙9#	320	二级	
28595	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	大沟梅园水库台区	0	三级	线路不可接入
28596	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	大王庙12#	80.43	二级	
28597	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	张西10#（公）柱上变压器	80	二级	
28598	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	拓新变电站	10kV拓风联三线拓411分支线	楼兰路1#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
28599	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	肖堰政府公变台区	162.79	二级	
28600	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡服务区南区	0	三级	线路不可接入
28601	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	田安变电站	10kV翁田联线田54	黄堡服务区北区	0	三级	线路不可接入
28602	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	重阳配电站	10kV天重联线重501线路	紫阳7-1台区	78.82	二级	

28603	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	溪峪#2-1台区	53.86	二级	
28604	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	溪峪#6-1台区	140.97	二级	
28605	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	海美光武府4#	1002.19	一级	
28606	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	海美光武府2#配3#变	1003.18	一级	
28607	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	海美光武府1#配1#变	1000.69	一级	
28608	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜二回线潘74	普英府3#居民配电室31变	819.89	二级	
28609	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜二回线潘74	普英府2#居民配电室21变	816.23	二级	
28610	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜二回线潘74	普英府1#居民配电室11变	819.77	二级	
28611	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光二回线光71	重卡充电站1#公变	504	二级	
28612	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	东村1#（石台寺家属院）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28613	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	火青村7#(魏庄西)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28614	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	白沙岗3#(路边南)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28615	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV百段一回线（百56开关-段511开关）线路	百峰#14台区	320.61	二级	
28616	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联二线（石77-大63）大63线路	彭湾8#	155.17	二级	
28617	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	农场公用4#	160	二级	
28618	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV五二0线丁64	白土一组2#	27.55	二级	
28619	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	小沟13#	80.01	二级	
28620	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	新村一组6#	320	一级	
28621	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	新村一组5#	160	一级	
28622	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白楚一回线白61	栏杆桥2#	176.86	二级	
28623	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	史岗五组2#	259.38	二级	
28624	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV落讴联线落58	杨棚三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28625	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	长坪财政所台区	115.57	二级	
28626	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	和谐巷（公）柱上变压器	323.16	二级	
28627	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	庙坪#11台区	40.84	一级	
28628	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东56镇直线	新月街3#公变	169.36	二级	
28629	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	店垭服务区充电站北区	504.31	二级	
28630	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	店垭服务区充电站南区	504.17	二级	
28631	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV上河线叶522	袁庄北一组2#（三杰,对面)	287.84	二级	
28632	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	张坡26#	80.49	二级	
28633	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	陈棚9#5组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28634	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	万寿桥8#	3.39	二级	
28635	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	潘家园	80.35	二级	
28636	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	五家洲7#	33.15	二级	
28637	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV黄保一回线翁525分支线	国网电动汽车充电站#1台区（新车站）	0	三级	线路不可接入
28638	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV黄保一回线翁525分支线	国网电动汽车充电站#2台区（新车站）	0	三级	线路不可接入
28639	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	北大街5#	337.41	一级	
28640	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV沈垭线紫56	哑子路口2#	40.01	二级	
28641	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁黄联二线翁526分支线	国网电动汽车充电站（孙家湾高速路口）	0	三级	线路不可接入
28642	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	高院3#	40	二级	
28643	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联二线结511	刘口二组8#（公）柱上变压器	70.16	二级	
28644	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联一线（石64-大56）石64线路	杨溪湾12#	313.62	二级	
28645	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	潘岗村7#（二组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28646	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	史湾三组1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28647	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	嘉居#4居民公配室8#B	506.08	二级	
28648	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	嘉居#4居民公配室7#B	504.52	二级	
28649	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	嘉居#2居民公配室4#变	505.28	二级	
28650	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	嘉居#2居民公配室3#变	505.4	二级	
28651	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	嘉居#3居民公配室6#变	505.96	二级	
28652	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	嘉居#3居民公配室5#变	504.44	二级	
28653	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞百线贞507	嘉居#1居民公配室#2变	642.95	二级	
28654	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	嘉居#1居民公配室#1变	641.25	二级	
28655	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	东原千江印月6配1变	802.07	二级	
28656	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	东原千江印月6配2变	804.08	二级	
28657	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	东原千江印月5配2变	506.4	二级	
28658	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	东原千江印月5配1变	504.06	二级	
28659	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	东原千江印月3配2变	640.24	二级	
28660	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	东原千江印月3配1变	640.41	二级	
28661	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	东原千江印月4配2变	640.29	二级	
28662	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	东原千江印月4配1变	643.01	二级	
28663	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV董广一回线广76	襄江苑#2居民公配室4#变	809.36	二级	
28664	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV昊天一回（清58-昊居61）线路	襄江苑#2居民公配室3#变	809.69	二级	
28665	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV董广一回线广76	襄江苑#1居民公配室2#变	810.41	二级	
28666	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV昊天一回（清58-昊居61）线路	襄江苑#1居民公配室1#变	812.45	二级	

28667	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城21区碧波庭1配1变	803.27	二级	
28668	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城21区碧波庭1配2变	811.91	二级	
28669	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	志强地产（公）配电变压器	31.49	二级	
28670	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	化纤路充电桩（公）配电变压器	400.12	二级	
28671	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	大桥一组2#箱变	76.69	二级	
28672	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏高联一线魏543	金地悦峰#2居民公配室4#	640.07	二级	
28673	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV金地一回魏524	金地悦峰#2居民公配室3#	640.17	二级	
28674	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏高联一线魏543	金地悦峰#3居民公配室6#	504.2	二级	
28675	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV金地一回魏524	金地悦峰#3居民公配室5#	504.64	二级	
28676	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏高联一线魏543	金地悦峰#1居民公配室2#	640.58	二级	
28677	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV金地一回魏524	金地悦峰#1居民公配室1#	640.5	二级	
28678	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清70分支	太白路2#（公）配电变压器	513.65	二级	
28679	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	振华小区8#（公）柱上变压器	343.03	二级	
28680	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联二线（谷63-筑509）筑509线路	监狱背后2#	333.66	一级	
28681	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	黄营13#	163.08	一级	
28682	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV谷丰路线汾78线路	皮家洼13#	327.56	二级	
28683	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	兰康8#	80.01	二级	
28684	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄冲二组2#变压器	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28685	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	彭家岭9#	45.43	二级	
28686	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	三分厂六队	80.04	二级	
28687	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联二线筑407线路	汉江湿地公园1#(充电桩)	504.34	一级	
28688	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	谷城服务区2#(充电桩)	504.28	一级	
28689	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	谷城服务区1#（充电桩）	504.16	一级	
28690	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	靳湾10#变压器	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28691	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	兴隆悦府3#	506.57	一级	
28692	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	兴隆悦府2#	647.95	一级	
28693	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	公园一号居民配电室1#变	802.64	一级	
28694	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	窑湾还建房2#	1004.83	二级	
28695	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV堤防线白57	窑湾还建房1#	802.76	二级	
28696	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荣庄配电站	10kV姚荣联线（姚59-荣50）荣50线路	崔岗9#（下当）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28697	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	陶湾8#	160.5	二级	
28698	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV政府线B潘72	潘台20#台区	320.06	二级	
28699	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	候井二组台区(玫瑰海门口)	140	二级	
28700	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联二线叶621	北郊路2#台区(锦绣阳光对面)	252	一级	
28701	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	颐和春晓水澜湾2配2变	402.01	二级	
28702	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	颐和春晓水澜湾2配1变	405.04	二级	
28703	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	颐和春晓水澜湾1配2变	325.09	二级	
28704	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	颐和春晓水澜湾1配1变	323.03	二级	
28705	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联B线温709	齐岗12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28706	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	茶棚14#(振胜钢构路口)台区	252	二级	
28707	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	马台15#	100.67	二级	
28708	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷集镇线冷55线路	冷岗14#	80.4	二级	
28709	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	朝阳湖10#	150.9	二级	
28710	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联一线沿河分支线春65	崔庄村四组2#台区	80	一级	
28711	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	隋洲11#	164.26	二级	
28712	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	莺河村四组2#	63.36	二级	
28713	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	后畈10#	165.83	一级	
28714	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾九组西	0	三级	线路不可接入
28715	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV徐竹联一线竹50	兴隆村四组26#（公）柱上变压器	113.3	二级	
28716	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	马家洲充电桩台区	80.24	一级	
28717	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	桐树7#	160.02	一级	
28718	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	白龙庙13#	40.6	二级	
28719	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	新村四组5#	223.83	二级	
28720	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV薛集线黄57	毛岗08#	13.92	二级	
28721	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	张王岗11#(公)柱上变压器	0	三级	线路不可接入
28722	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	松职路2#（公）配电变压器	427.41	二级	
28723	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	苏家盘13#	306.4	二级	
28724	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	洪堰（李家冲）台区	81.28	二级	
28725	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	大王庙13#	81.12	二级	
28726	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	坛楼一组4#200kVA	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28727	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	西赵湖五组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28728	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄岗五组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28729	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	肖畈5#台区	0	三级	线路不可接入
28730	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	王家河4#台区	48.17	二级	

28731	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	马家洲10#台区	252.05	一级	
28732	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西四回线西65	市委3#台区	160	一级	
28733	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	35kV乌林配电站	10kV牛乌联一线乌501	枣园村七组10#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
28734	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	发展大道4#台区	69.2	二级	
28735	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	发展大道5#台区	72.94	二级	
28736	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV谷筑联一线谷67线路	赵家康8#	87.13	二级	
28737	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV康团联一线康80线路	施坡三组3#（公）柱上变压器	48.4	二级	
28738	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV时瑞达A线马55	翠柳苑1#居民配电室1-2变	0	三级	本身不可接入
28739	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV滨江大道线余57	九十九间铺	504.14	二级	
28740	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	黄龙泉4#	115.42	二级	
28741	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	杉树林公用3#	86.34	二级	
28742	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	西村14	176.18	二级	
28743	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	河畔明景箱式变	21.6	二级	
28744	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	双堰15#	160.2	二级	
28745	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	政和佳园	323.38	一级	
28746	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津街道14#交管站（公）柱上变压器	329.58	一级	
28747	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	王寨5#五组	162.69	二级	
28748	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	张岗7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28749	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	卫庄村5#（卫庄西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28750	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙彭联一线孙66	罗岗村3#（棉花站）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28751	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	老街(汪家岗)台区	67.94	二级	
28752	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	青泥湾台区	80.93	一级	
28753	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	祥鸿小区	253.26	一级	
28754	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	贺湾9#	0	三级	线路不可接入
28755	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西五回线光64	焦家窑55#	160	二级	
28756	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	徐寨金家湾	81.2	一级	
28757	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV石大联一线（石64-大56）大56线路	凉水井13#	158.26	二级	
28758	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	郭岗六组1#（公）柱上变压器	218.65	二级	
28759	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	江冲七组3#台区	160.2	一级	
28760	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	振华小区7#（公）柱上变压器	338.37	二级	
28761	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	振华小区6#（公）柱上变压器	330.58	二级	
28762	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	窑湾五组1#200KVA	168.93	二级	
28763	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	窑湾五组630KVA	520.9	二级	
28764	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	龙头财政所630KVA	527.02	二级	
28765	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	财政所2#500KVA	412.86	二级	
28766	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	颐和春晓春晓园3配2变	640.69	二级	
28767	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	颐和春晓春晓园3配1变	640.54	二级	
28768	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	颐和春晓春晓园2配2变	504.65	二级	
28769	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	颐和春晓春晓园2配1变	504.26	二级	
28770	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	颐和春晓春晓园1配2变	640.36	二级	
28771	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	颐和春晓春晓园1配1变	640.45	二级	
28772	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	襄阳府#11居民公配室22#B配电变压器	511.34	二级	
28773	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	襄阳府#11居民公配室21#B配电变压器	507.7	二级	
28774	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	襄阳府#10居民公配室20#B配电变压器	509.74	二级	
28775	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	紫贞变电站	10kV襄阳府一回线贞405	襄阳府#10居民公配室19#B配电变压器	511.46	二级	
28776	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV汾筑联一线筑508线路	太平坊27#	166.08	一级	
28777	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	禹岗1#（充电桩）	320.02	二级	
28778	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	宋咀11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28779	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	贾湾12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28780	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	莲花变电站	10kV和平线莲56	廖河村1#一组（2#）	252.54	二级	
28781	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV孙彭联一线彭54	刘寨居委会6#（八组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28782	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV阮店线彭55	周庄村6#（七组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28783	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	种子公司门口2#	323.71	二级	
28784	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	宋庄村7#（宋庄西）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28785	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	双南17#	336.2	二级	
28786	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	白集16#3组	94.56	二级	
28787	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	柏营9#1组	64	二级	
28788	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联一线（客502-古58）古58线路	古驿供电所变压器	80.04	二级	
28789	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	陈湾4#台区	80.81	一级	
28790	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	蒋岭2#	81.12	一级	
28791	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶太联一线叶521	玉皇村三组(吉庄)台区	129	二级	
28792	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV保寺联一线保63	国网充电站#1台区	0	三级	线路不可接入
28793	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城三回线韩77	张湾五组西	218.8	二级	
28794	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	孙湾村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

28795	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	郑湾8#四组2	41.68	二级	
28796	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	郑湾9#张岗3	80.91	二级	
28797	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联三线苏409	肖岗9#李坡	36.43	二级	
28798	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	营口7#一组	161.65	二级	
28799	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	高湾九组3#	0	三级	线路不可接入
28800	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	杨李九组3#	7.87	二级	
28801	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线A庞59	建锦路充电桩（公）配电变压器	504	二级	
28802	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	汤湾4#	80.33	二级	
28803	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓万联线邓62	南洲村29#（六组）台区	160.12	二级	
28804	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	田营7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28805	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	槐树湾9#	69.83	二级	
28806	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	吴集七组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28807	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联三线团50线路	银基充电站箱变	504	二级	
28808	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	官山六组2#（公）柱上变压器	133.12	二级	
28809	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	王湾村5#（三组）	0	三级	本身不可接入
28810	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南李联线南67线路	剪子沟水竹园	86.78	二级	
28811	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	五泉山2#	81.83	一级	
28812	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV双坪线双62线路	五泉山1#	81.96	一级	
28813	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	中号村三组7#（公）柱上变压器	106.76	二级	
28814	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	榆岭花乡.桂苑	783.83	二级	
28815	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	马岗5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28816	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	殷畋15#	117.3	二级	
28817	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	当铺13#	81.35	二级	
28818	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	凤凰10#	81.1	二级	
28819	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	县政府充电桩台区	320.1	二级	
28820	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板雷联线板59线路	黄家河#2台区	80.61	二级	
28821	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	史湾5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28822	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV园林线潘59	华府#6居民配电室#6-2变	517.06	二级	
28823	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘华线潘67线路	华府#6居民配电室#6-1变	0	三级	本身不可接入
28824	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV园林线潘59	华府#5居民配电室#5-2变	504.72	二级	
28825	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘华线潘67线路	华府#5居民配电室#5-1变	0	三级	本身不可接入
28826	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV园林线潘59	华府#4居民配电室#4-2变	641.32	二级	
28827	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘华线潘67线路	华府#4居民配电室#4-1变	0	三级	本身不可接入
28828	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园一回线乔52	七桥白庄2#（公）配电变压器	418.54	二级	
28829	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园一回线乔52	七桥白庄（公）配电变压器	412.42	二级	
28830	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园一回线乔52	七桥2#（公）配电变压器	406.13	二级	
28831	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	人和花苑2#箱变配变	520.25	一级	
28832	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	人和花苑1#箱变配变	518.33	一级	
28833	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	白露村3#(白露东)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28834	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV天马联二线（天611-马58）马58线路	宋家湾1-1台区	161.74	二级	
28835	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	北关菜市场2#台区	252	一级	
28836	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV天马联一线马57	双坪#2-1台区	125.73	二级	
28837	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	曾家垭4-1	162.12	二级	
28838	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	李老湾村20#	40	二级	
28839	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严春联三线严526	西郊村10#台区(加油站南)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28840	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔福二回线乔86	衡庄14#（公）柱上变压器	163.56	二级	
28841	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	柏果树铜矿	33.46	二级	
28842	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	张岗村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28843	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV白楚三回线楚73	宋玉四路公变	160.99	二级	
28844	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV杨树线店58	杨树垭#3-1台区配变	24.2	二级	
28845	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	啤酒广场停车场	504.1	一级	
28846	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	体委广场充电站箱变	503.57	二级	
28847	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	刘猴陈湾街道3#	0	三级	本身不可接入
28848	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV陈湾线双60	刘猴陈湾街道5#	0	三级	本身不可接入
28849	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）谷61线路	谷城县民政局公变	203.4	二级	
28850	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	史岗七组2#	331.36	一级	
28851	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV刘57镇直线	向家湾（罗家沟）台区	57.98	二级	
28852	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园一回线乔52	七桥三组（公）配电变压器	403.89	二级	
28853	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园一回线乔52	七桥三组2#（公）配电变压器	417.87	二级	
28854	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园一回线乔52	七桥四组3#（公）配电变压器	361.66	二级	
28855	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞公祠线庞65	蔚蓝海岸2#居民公配室4#配电变压器	400	二级	
28856	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV北京公馆一回线庞60	蔚蓝海岸2#居民公配室3#配电变压器	400	二级	
28857	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV北京公馆一回线庞60	蔚蓝海岸1#居民公配室1#配电变压器	640	二级	
28858	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞公祠线庞65	蔚蓝海岸1#居民公配室2#配电变压器	640	二级	

28859	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV刑川配电站	10kV赤刑联一线（赤55-刑50）刑50	郑家湾村11#(办公室)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28860	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	梅庄10#	80.33	二级	
28861	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	邓营村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28862	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	短峪沟#6台区	41.01	一级	
28863	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	熊河村办公变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28864	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	大坪变电站	10kV田大联一线大57	寨湾#4台区	58.37	二级	
28865	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	中梁天樾#2居民公配室4#配变	645.38	二级	
28866	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	中梁天樾#2居民公配室3#配变	647.08	二级	
28867	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	中梁天樾#1居民公配室2#配变	640	二级	
28868	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	中梁天樾#1居民公配室1#配变	650.99	二级	
28869	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	后坪商业综合体公变	320.37	二级	
28870	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	华岗三组3#（公）柱上变压器	80	二级	
28871	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	光明四组（公）柱上变压器	252	二级	
28872	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	平林变电站	10kV平唐联一线平54	方湾三组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28873	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰二回线顺78	御景3#居民公配室#6公变	640	二级	
28874	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰一回线顺67	御景3#居民公配室#5公变	640	二级	
28875	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳二回线卞522	金色庄园箱变	26.86	一级	
28876	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV城北一回线漳54线路	未来城6#台区箱变	342.2	二级	
28877	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV城北一回线漳54线路	未来城3#台区箱变	34.72	二级	
28878	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV城北一回线漳54线路	未来城5#台区箱变	42.78	二级	
28879	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV城北一回线漳54线路	未来城4#台区箱变	34.4	二级	
28880	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV城北一回线漳54线路	未来城2#箱变	63.17	二级	
28881	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	环保局公变1#	160	一级	
28882	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV百段一回线段511	西山2-1台区	160.22	二级	
28883	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV桥沟矿二回线段513	西山1-1台区	160.01	二级	
28884	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV百马联线马55线路	孟家湾2-1	80.03	二级	
28885	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	贾洲五组5#（公）柱上变压器	160	二级	
28886	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	集美东方6#配电变压器	504.98	二级	
28887	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	集美东方5#配电变压器	506.24	二级	
28888	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	集美东方8#配电变压器	801.92	二级	
28889	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	集美东方7#配电变压器	801.74	二级	
28890	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	集美东方#2配电变压器	801.14	二级	
28891	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	集美东方#1配电变压器	801.44	二级	
28892	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	集美东方#4配电变压器	401.02	二级	
28893	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	集美东方#3配电变压器	401.58	二级	
28894	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区二回线顺87	尹集新市民#2公配室#4配电变压器	640	二级	
28895	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	尹集新市民#2公配室#3配电变压器	640	二级	
28896	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区二回线顺87	尹集新市民#1公配室#2配电变压器	504	二级	
28897	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV紫薇A区一回线顺50	尹集新市民#1公配室#1配电变压器	504	二级	
28898	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV郑明联二线郑58	九九一生活公变	504	二级	
28899	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	流水变电站	10kV黄岗线流59	黄冲六组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28900	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津财政所2#（公）柱上变压器	334.78	一级	
28901	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津街道15#八组（公）柱上变压器	168.28	一级	
28902	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联四线团63	邓城13#（公）柱上变压器	248.7	二级	
28903	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	中厂3#	82.56	二级	
28904	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	月明寺（林家冲）台区	65	二级	
28905	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV韩丁联一线丁55	杉树林九组10#	80	一级	
28906	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	陈湾社区5#（陈湾组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28907	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰二回线顺78	国投源墅1#居民配电室2#公变	640	二级	
28908	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV凤凰一回线顺67	国投源墅1#居民配电室1#公变	640	二级	
28909	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	凤凰新城3#配电室6#变	807.95	二级	
28910	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	凤凰新城3#配电室5#变	809.9	二级	
28911	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	凤凰新城2#配电室4#变	811.31	二级	
28912	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	凤凰新城2#配电室3#变	811.97	二级	
28913	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	肖冲二组4#（公）柱上变压器	160	一级	
28914	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	凤凰新城1#配电室2#变	811.64	二级	
28915	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	凤凰新城1#配电室1#变	812.06	二级	
28916	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑二回线庞72	星苑#2居民配电室#4配电变压器	800	二级	
28917	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑一回线庞55	星苑#2居民配电室#3配电变压器	800	二级	
28918	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑二回线庞72	星苑#1居民配电室#2配电变压器	504	二级	
28919	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV星苑一回线庞55	星苑#1居民配电室#1配电变压器	504	二级	
28920	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	木林10#台区	82.29	二级	
28921	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV凯骑线水88线路	涌泉小学台区	172.97	二级	
28922	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	孙楼村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

28923	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV黄岗线盛56	姜梁10#	80.02	二级	
28924	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	凤凰新城还建房#10台区（H15、17栋）	648.88	二级	
28925	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	凤凰新城还建房#9台区（H16、17栋）	651.16	二级	
28926	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保60分支线	影剧院充电桩台区	252.13	二级	
28927	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	皇室名著6#公变	47.8	二级	
28928	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	静鸿小区2#公变	328.67	一级	
28929	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	漳河9#二组	77.67	二级	
28930	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	桃花沟5#	80.03	二级	
28931	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV清油联线油82	红星46#	330.7	二级	
28932	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联二线贞502	余岗五组9#（公）柱上变压器	326.66	二级	
28933	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	榆树村9#	0	三级	本身不可接入
28934	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	北河村7#	35.9	二级	
28935	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联三线高70	余岗五组8#（公）柱上变压器	337	二级	
28936	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	紫盖山3#公变	338.17	二级	
28937	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	黄康12#	150.88	二级	
28938	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	百福村(村委会)台区	95.75	二级	
28939	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	史祠村2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28940	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	旺恒充电站1#	504.14	一级	
28941	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南二回线光72	保信悦府1#公变	504	一级	
28942	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	恒大珑庭3#居民配电室#6配电变压器	326.37	二级	
28943	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	恒大珑庭3#居民配电室#5配电变压器	325.5	二级	
28944	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	恒大珑庭4#居民配电室8#配电变压器	325.12	二级	
28945	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	恒大珑庭4#居民配电室7#配电变压器	324.24	二级	
28946	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	恒大珑庭2#居民配电室4#配电变压器	324.51	二级	
28947	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	恒大珑庭2#居民配电室3#配电变压器	323.95	二级	
28948	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	恒大珑庭1#居民配电室2#配电变压器	323.38	二级	
28949	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	恒大珑庭1#居民配电室1#配电变压器	323.92	二级	
28950	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	杨老湾村8#	0.3	二级	
28951	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇百二回线歇56	歇马街#16台区	15.94	二级	
28952	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	大李营村五组20#（公）柱上变压器	160.45	一级	
28953	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	王坡村二组5#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
28954	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	九州龙城2#	805.82	二级	
28955	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	九州龙城1#	807.11	二级	
28956	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	九州龙城6#	805.58	二级	
28957	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	九州龙城5#	804.08	二级	
28958	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	九州龙城4#	403.25	二级	
28959	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	九州龙城3#	403.81	二级	
28960	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	九州龙城8#	1009.03	二级	
28961	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢二回线鄢513	九州龙城7#	1005.61	二级	
28962	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联一线贞409	余岗六组5#（公）配电变压器	382.13	二级	
28963	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	柏营10#	320.06	二级	
28964	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	张巷13#	0	三级	本身不可接入
28965	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	谢家台（村委会）台区	17.65	二级	
28966	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙徐联二线孙57	仲庄村8#（仲庄北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28967	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联一线明66	檀溪菜市场充电桩（公）配电变压器	320	一级	
28968	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	公安局公变	259.45	二级	
28969	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	刘湾村4#	9	二级	
28970	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西三回线光62	物资局68#台区	320	一级	
28971	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾二组2#	0	三级	线路不可接入
28972	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	凉泉5#	80	一级	
28973	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	王山6#台区	40	一级	
28974	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	肖溪沟6#	80.01	一级	
28975	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	龙沟村三岔河台区	0	三级	线路不可接入
28976	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	凤凰山林场台区	0	三级	线路不可接入
28977	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	后坪#2台区	417.2	二级	
28978	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	后坪#1台区	407.81	二级	
28979	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	县政府5#公变	514.46	一级	
28980	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	县政府4#公变	259.9	一级	
28981	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联二线（谷63-筑509）筑509线路	县政府3#公变	330.09	一级	
28982	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联二线（谷63-筑509）筑509线路	县政府2#公变	260.61	一级	
28983	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	筑阳变电站	10kV谷筑联二线（谷63-筑509）筑509线路	县政府1#公变	329.07	一级	
28984	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	莫家河13#台区	80.03	二级	
28985	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV丁王联一线王57	灵庙公用8#	200	一级	
28986	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	长虹云筑2#居民配电室4#配电变压器	400.06	二级	

28987	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云一回线贞407	长虹云筑2#居民配电室3#配电变压器	400.06	二级	
28988	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	长虹云筑1#居民配电室2#配电变压器	640.07	二级	
28989	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云一回线贞407	长虹云筑1#居民配电室1#配电变压器	640.07	二级	
28990	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨草线新59	星火9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28991	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	凤凰新城K6台区	647.68	二级	
28992	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	百福村（聂家坪）3#台区	43.16	二级	
28993	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	郊区检察院（公）配电变压器	417.23	二级	
28994	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	吴湾一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
28995	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联一线油66	云湾34#公变	340	二级	
28996	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	陈湾二组（粮站）	0	三级	线路不可接入
28997	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	庄家沟3#	160	二级	
28998	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	朱岗一组2#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
28999	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	生态园小区1#公变	326.89	一级	
29000	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联A线马59	生态园小区2#公变	325.81	一级	
29001	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	马营八组2#（公）柱上变压器	35.1	二级	
29002	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	黄家寨（许家冲）台区	40	二级	
29003	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九武联线九63线路	江冲6#	160.03	一级	
29004	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	梅岗三组10#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
29005	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	付楼四组1#	13.32	二级	
29006	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	金银三组1#	160	二级	
29007	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保一回线保56	食品公司#1台区	161.21	二级	
29008	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV前坪线后56	后坪#8台区	28.03	二级	
29009	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园三回线园49	税务总局家属院（公）配电电压器	515.48	二级	
29010	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	刘湾村5#	5.6	二级	
29011	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV高桥河线庙57	万营15#	200.11	一级	
29012	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	下张12#（一里王3）	160.06	二级	
29013	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV大坪配电站	10kV花大联线大55线路	杜家沟老村委会公变	81.52	一级	
29014	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV卞龙联线龙56线路	大石桥6#台区	40.19	二级	
29015	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV宜岛线A璞59	王岗六组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29016	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV桃花沟线官56线路	东桩峪2#	80.05	二级	
29017	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀B区星辰6配2变	800.27	一级	
29018	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀B区星辰6配1变	800.27	一级	
29019	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀B区星辰8配2变	640.24	一级	
29020	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀B区星辰8配1变	640.24	一级	
29021	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀B区星辰2配2变	504.22	一级	
29022	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀B区星辰2配1变	504.2	一级	
29023	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀B区星辰4配2变	640.22	一级	
29024	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀B区星辰4配1变	640.22	一级	
29025	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟二回线孟60	韩堂5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29026	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	华襄洋服（公）配电变压器	402.43	一级	
29027	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	彭冲一组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29028	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	彭冲3.4组6#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29029	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊60线路	彭冲3.4组5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29030	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	书香苑二期变压器	514.56	一级	
29031	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV新马线朱65	四新2#（二组）	160.13	二级	
29032	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	加岗11#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29033	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV白余联线余76	青创员	320.08	二级	
29034	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城6区浩然湾4配2变	504.94	二级	
29035	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城6区浩然湾4配1变	504.18	二级	
29036	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城6区浩然湾3配2变	800.84	二级	
29037	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城6区浩然湾3配1变	800.3	二级	
29038	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城6区浩然湾2配2变	801.92	二级	
29039	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城6区浩然湾2配1变	800.24	二级	
29040	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城6区浩然湾1配2变	801.8	二级	
29041	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城6区浩然湾1配1变	800.24	二级	
29042	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董305	青隼城C区#1居民配电室#2配电变压器	503.94	二级	
29043	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV青隼一回线高57	青隼城C区#1居民配电室#1配电变压器	504.16	二级	
29044	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	青隼城C区#2居民配电室#4配电变压器	800.12	二级	
29045	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV青隼一回线高57	青隼城C区#2居民配电室#3配电变压器	800.12	二级	
29046	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	青隼城B区#2居民配电室#4配电变压器	640.48	二级	
29047	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV青隼一回线高57	青隼城B区#2居民配电室#3配电变压器	640.55	二级	
29048	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	青隼城B区#3居民配电室#6配电变压器	504.08	二级	
29049	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV青隼一回线高57	青隼城B区#3居民配电室#5配电变压器	504.32	二级	
29050	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	青隼城B区#1居民配电室#2配电变压器	504.08	二级	

29051	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV青隼一回线高57	青隼城B区#1居民配电室#1配电变压器	504. 24	二级	
29052	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	青隼城A区#2居民配电室#4配电变压器	640. 14	二级	
29053	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV青隼一回线高57	青隼城A区#2居民配电室#3配电变压器	640. 22	二级	
29054	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	青隼城A区#3居民配电室#6配电变压器	800. 57	二级	
29055	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV青隼一回线高57	青隼城A区#3居民配电室#5配电变压器	800. 45	二级	
29056	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	李街变电站	10kV李王一回线李58	董家岗1#	160. 05	一级	
29057	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	西村七组15#（公）柱上变压器	324. 27	二级	
29058	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	橡树五组7#台区	78. 04	二级	
29059	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊耿联线熊59线路	毛炸八组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29060	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联一线沙56	松扒二组台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29061	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	袁畈七组台区	40. 59	一级	
29062	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	温坪6#	0	三级	本身不可接入
29063	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	下河8#	78. 3	二级	
29064	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	一鼎北	320. 06	一级	
29065	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	朱家洲12#	0	三级	线路不可接入
29066	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV汉江水畔一回线庞57	水畔9#居民公配室18#变压器	504	二级	
29067	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV汉江水畔二回线阁530	水畔9#居民公配室17#变压器	693	一级	
29068	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV汉江水畔一回线庞57	水畔8#居民公配室16#变压器	504	二级	
29069	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV汉江水畔二回线阁530	水畔8#居民公配室15#变压器	693	一级	
29070	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV汉江水畔一回线庞57	水畔7#居民公配室14#变压器	504	二级	
29071	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV汉江水畔二回线阁530	水畔7#居民公配室13#变压器	693	一级	
29072	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳六回线漳58线路	农商行台区	24. 36	二级	
29073	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	刘湖一组2#（公）柱上变压器	23. 75	二级	
29074	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	余沟5#	160. 91	二级	
29075	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	霍庄七组3#	325. 31	一级	
29076	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	马家沟	81. 84	二级	
29077	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV冯双联线冯55线路	杨柳池公变	80. 42	二级	
29078	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV科技二回线浩622	供暖#2（公）配电变压器	1280	二级	
29079	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV科技二回线浩622	办公#2（公）配电变压器	1280	二级	
29080	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV科技一回线浩522	办公#1（公）配电变压器	1280	二级	
29081	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV科技一回线浩522	供暖#1（公）配电变压器	1280	二级	
29082	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	优良九组4#	0	三级	线路不可接入
29083	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	朱家厂#1-1台区	0	三级	线路不可接入
29084	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	连山湖#3居民公配室6#配电变压器	640. 17	一级	
29085	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联一线油62	连山湖#3居民公配室5#配电变压器	640. 24	一级	
29086	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	连山湖#1居民公配室2#配电变压器	504. 16	一级	
29087	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联一线油62	连山湖#1居民公配室1#配电变压器	504. 18	一级	
29088	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联三线油83	连山湖#2居民公配室4#配电变压器	400. 19	一级	
29089	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV油岗联一线油62	连山湖#2居民公配室3#配电变压器	400. 19	一级	
29090	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	石井冲5#	160. 71	二级	
29091	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	汀兰#2居民公配室4#配电变压器	800. 87	二级	
29092	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV青隼一回线高57	汀兰#2居民公配室3#配电变压器	800. 78	二级	
29093	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	汀兰#3居民公配室6#配电变压器	640. 58	二级	
29094	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV青隼一回线高57	汀兰#3居民公配室5#配电变压器	640. 58	二级	
29095	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	汀兰#1居民公配室2#配电变压器	400. 26	二级	
29096	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV青隼一回线高57	汀兰#1居民公配室1#配电变压器	400. 4	二级	
29097	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白余联线鄢508	生资公司3#公变	327. 42	一级	
29098	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）荆50	新集村8#（刘冲）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29099	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	曹湾一组11#（公）柱上变压器	49. 31	二级	
29100	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园三回乔74	王寨办事处（公）柱上变压器	201. 33	二级	
29101	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	书香一品2#居民配电室4#配电变压器	404. 72	一级	
29102	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	书香一品2#居民配电室3#配电变压器	405. 14	二级	
29103	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV园朝联一线乔64	书香一品1#居民配电室2#配电变压器	646. 63	一级	
29104	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊一回线樊78	书香一品1#居民配电室1#配电变压器	647. 8	二级	
29105	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联二线魏552	团山小区3#（公）配电变压器	519. 9	一级	
29106	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	朱坡公路段充电站（公）配电变压器	504. 36	二级	
29107	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	保康县金富地商贸有限公司变压器	0	三级	线路不可接入
29108	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	闫家台5#台区	144. 34	二级	
29109	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV太姚联一线太54	钟庄2#（胡庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29110	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花60花庄线	邓家沟公变	40. 01	一级	
29111	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	万寿桥9#	66. 65	二级	
29112	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	房产测绘中心	254. 92	一级	
29113	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV尹泥联一线尹414	观音一组10#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
29114	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	先进三组2#（公）柱上变压器	44. 28	二级	

29115	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	冷水沟3#台区	40. 41	二级	
29116	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺郑一回线顺62	汉丹生活6#（公）柱上变压器	320	二级	
29117	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联B线马65	公变26#（郢东队新）	323. 16	二级	
29118	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	白蜡#3-1台区	80. 61	二级	
29119	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	许家花园4#变	651. 45	一级	
29120	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	许家花园2#变	511. 94	一级	
29121	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	烘干房（公）配电变压器	504. 02	二级	
29122	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	艾畈7#	152	二级	
29123	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	陈湾4#公变	40. 3	二级	
29124	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV县府街线谷68线路	机关家属院公变	320. 22	二级	
29125	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）银76线路	环达家属院公变	161. 05	二级	
29126	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢三回线白64	蓝天家园小区公变	321	二级	
29127	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	三官村11#（养殖场）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29128	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV洞河线桥61	林川#3台区	80. 02	一级	
29129	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣建一回线枣56	云顶6#变	800. 21	一级	
29130	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣建一回线枣56	云顶5#变	800	一级	
29131	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣建一回线枣56	云顶1#变	800. 42	一级	
29132	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	前王6#8组	6. 87	二级	
29133	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）龙63	谢湾6#（河边）	128. 01	二级	
29134	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	梁集变电站	10kV严梁联线梁58	梁集中学	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29135	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅箕联线（梅56-箕501）梅56线路	岛岩11#	64. 42	二级	
29136	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	土门村6#	52. 06	二级	
29137	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联三线叶513	福民小区2#台区	160. 2	一级	
29138	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	鑫新小区公变	320	二级	
29139	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王城线王61	王城街道27#	320	一级	
29140	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV王资联一线王55	王城街道26#	310. 4	二级	
29141	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联二线顺54	襄轴还建房#2（公）配电变压器	400	二级	
29142	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺山联一线顺55	襄轴还建房#1（公）配电变压器	400	二级	
29143	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	南沟4#公变	80. 01	二级	
29144	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV街道B线太63	王台村还建房（公）配电变压器	507. 66	二级	
29145	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联四线叶619	九源宾馆	321. 14	一级	
29146	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清62线路	置地花园2#（公）配电变压器	405. 39	二级	
29147	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油云联二线油77	商贸城9#公变	504. 18	一级	
29148	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	高坪9#公变	160. 16	二级	
29149	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	生龙机械家属院公变	160	一级	
29150	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	付家寨12#	160	二级	
29151	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居二回线米89	孙庄#4居民公配室8#配电变压器	508. 32	一级	
29152	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居一回线米67	孙庄#4居民公配室7#配电变压器	508. 44	一级	
29153	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居二回线米89	孙庄#3居民公配室6#配电变压器	401. 58	一级	
29154	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居一回线米67	孙庄#3居民公配室5#配电变压器	402. 67	一级	
29155	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居二回线米89	孙庄#1居民公配室2#配电变压器	402. 14	一级	
29156	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居一回线米67	孙庄#1居民公配室1#配电变压器	402. 43	一级	
29157	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居二回线米89	孙庄#2居民公配室4#配电变压器	401. 65	一级	
29158	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV叶居一回线米67	孙庄#2居民公配室3#配电变压器	402. 56	一级	
29159	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	埠口公交站充电桩	504. 06	二级	
29160	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV翟湾线朱63	10kV翟湾线朱63线路朱集8#变压器	400. 1	二级	
29161	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	双槽门一组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29162	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	双槽门一组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29163	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	新街7#	163. 52	二级	
29164	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	柴家湾三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29165	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	八一8#台区	80	二级	
29166	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV平唐联一线唐58	何湾二组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29167	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	襄阳市绿泽源农业发展有限公司	321. 33	二级	
29168	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南60漳南二回线	洞坪6#台区	163. 1	一级	
29169	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	老君山13#	0	三级	线路不可接入
29170	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV花胡线花61线路	杨林六组	17. 69	二级	
29171	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	塔湾13#	83. 56	二级	
29172	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	孟家湾1-1台区	80. 19	二级	
29173	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	御府#11居民配电室#22配电变压器	401. 44	二级	
29174	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV御府一回线高63	御府#11居民配电室#21配电变压器	401. 79	二级	
29175	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	御府#10居民配电室#20配电变压器	804. 83	二级	
29176	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV御府一回线高63	御府#10居民配电室#19配电变压器	804. 56	二级	
29177	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	御府6#居民公配室12#配电变压器	400. 1	二级	
29178	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV御府一回线高63	御府6#居民公配室11#配电变压器	402. 53	二级	

29179	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	岛岩12#	82.11	二级	
29180	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	大堰角三组台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29181	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	张营居民#6公配室#14配电变压器	401.46	二级	
29182	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV张营一回（竹49-营居61）线路	张营居民#6公配室#13配电变压器	402.96	二级	
29183	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	张营居民#11公配室#24配电变压器	400	二级	
29184	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV张营一回（竹49-营居61）线路	张营居民#11公配室#23配电变压器	402.76	二级	
29185	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	张营居民#10公配室#22配电变压器	402.47	二级	
29186	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV张营一回（竹49-营居61）线路	张营居民#10公配室#21配电变压器	403.19	二级	
29187	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	张营居民#12公配室#26配电变压器	401.68	二级	
29188	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV张营一回（竹49-营居61）线路	张营居民#12公配室#25配电变压器	400.93	二级	
29189	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	张营居民#14公配室#30配电变压器	403.6	二级	
29190	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV张营一回（竹49-营居61）线路	张营居民#14公配室#29配电变压器	404.06	二级	
29191	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	张营居民#13公配室#28配电变压器	401.36	二级	
29192	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV张营一回（竹49-营居61）线路	张营居民#13公配室#27配电变压器	400.7	二级	
29193	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	张营居民#5公配室#12配电变压器	401.6	二级	
29194	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV张营一回（竹49-营居61）线路	张营居民#5公配室#11配电变压器	402.45	二级	
29195	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	张营居民#4公配室#10配电变压器	401.65	二级	
29196	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV牛团联一线（牛615-团47）团47线路	张营居民#4公配室#9配电变压器	401.84	二级	
29197	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV天伦一回线枣64	天伦首府四期2#配3#变	640.07	一级	
29198	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV华侨城一回线（苏603-华601）线路	襄阳东站公交充电站#2（公）配电变压器	504	二级	
29199	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV华侨城一回线（苏603-华601）线路	襄阳东站公交充电站#1（公）配电变压器	505.26	二级	
29200	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	天伦首府四期1#配2#变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29201	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV天伦一回线枣64	天伦首府四期1#配1#变	800.09	一级	
29202	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV岗张联线张58	杜湾5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29203	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	七方社区29#（百亩大堰）	272.83	一级	
29204	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	黄家咀(贺家园)	83.29	二级	
29205	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	望家冲（三里碑）	80.86	二级	
29206	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保二回线黄59	化建#24-2台区	504.14	二级	
29207	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	余营5#公变	270.56	二级	
29208	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	榆岭花乡1#	162.32	一级	
29209	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	冯湾变电站	10kV曲阳线冯54线路	陈家河公变	82.03	二级	
29210	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV汉江水畔二回线阁530	水畔居民#11公配室#22配电变压器	504	一级	
29211	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV汉江水畔一回线庞57	水畔居民#11公配室#21配电变压器	504	二级	
29212	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV汉江水畔二回线阁530	水畔居民#10公配室#20配电变压器	504	一级	
29213	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV汉江水畔一回线庞57	水畔居民#10公配室#19配电变压器	504	二级	
29214	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV漳花联线漳63线路	郭家土城二组1#	0	三级	线路不可接入
29215	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV磷化工线武55线路	赵家营（美丽乡村）台区	160.7	一级	
29216	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV汉江一品二回线（朝79-品居701）线路	品居#6居民公配室#12配电变压器	504.2	二级	
29217	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV汉江一品一回线（樊73-品居601）线路	品居#6居民公配室#11配电变压器	505.9	二级	
29218	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	朝阳变电站	10kV汉江一品二回线（朝79-品居701）线路	品居#7居民公配室14#配电变压器	802.04	二级	
29219	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV汉江一品一回线（樊73-品居601）线路	品居#7居民公配室13#配电变压器	802.13	二级	
29220	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	枣阳粮食学校家属院箱变变压器	511.71	一级	
29221	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	枣阳粮食局机关家属院变压器	324.48	一级	
29222	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	凉泉6#台区	40.18	一级	
29223	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	金科美院#3居民公配室6#配电变压器	640	二级	
29224	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	金科美院#3居民公配室5#配电变压器	640.87	二级	
29225	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV杨档街线孙60	东村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29226	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	六股泉12#	160	二级	
29227	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV东59雨淋台二回线	盘龙七组2#	40.48	二级	
29228	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光二回线光71	保信首府6#配变	640	二级	
29229	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	七里岗七组7#公变	335.8	二级	
29230	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	付家寨13#台区	160	二级	
29231	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV新集线达703	胡湾五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29232	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	阳峪3#	40.4	二级	
29233	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	麻纺厂家属院	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29234	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广二回线广83	凤雏大桥（公）配电变压器	502.64	二级	
29235	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城17区印江府1配2变	504.26	二级	
29236	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城17区印江府1配1变	504.06	二级	
29237	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城17区印江府2配1变	504.06	二级	
29238	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城17区印江府2配2变	504.24	二级	
29239	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东二回线浩613	世纪城17区印江府3配2变	800.48	二级	
29240	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV民东一回线浩515	世纪城17区印江府3配1变	800.12	二级	
29241	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	火车站棚户1#配1#变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29242	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严韩联一线（严531-韩74）严531	火车站棚户2#配3#变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

29243	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV南60漳南二回线	珍珠泉1#公变	128.02	一级	
29244	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	檀树湾8#	160.04	二级	
29245	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水龙联线水73线路	白马山林场	80.11	一级	
29246	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石庙13#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29247	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	常营4#	321.4	二级	
29248	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	陈家营5#台区	160	二级	
29249	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV汉江水畔二回线阁530	星光兰亭居民#2公配室#4配电变压器	504	一级	
29250	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV汉江水畔一回线庞57	星光兰亭居民#2公配室#3配电变压器	504	二级	
29251	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV汉江水畔二回线阁530	星光兰亭居民#1公配室#2配电变压器	800	一级	
29252	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV汉江水畔一回线庞57	星光兰亭居民#1公配室#1配电变压器	800	二级	
29253	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV汉江水畔二回线阁530	星光兰亭居民#3公配室#6配电变压器	504	一级	
29254	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV汉江水畔一回线庞57	星光兰亭居民#3公配室#5配电变压器	504	二级	
29255	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV官营线王59	伍河二组2#	80	二级	
29256	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	曾陈6#（新农村）	31.34	二级	
29257	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴集八组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29258	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞公祠线庞65	蔚蓝海岸3#居民公配室6#配电变压器	640	二级	
29259	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV北京公馆一回线庞60	蔚蓝海岸3#居民公配室5#配电变压器	640	二级	
29260	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞公祠线庞65	蔚蓝海岸4#居民公配室8#配电变压器	640	二级	
29261	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV北京公馆一回线庞60	蔚蓝海岸4#居民公配室7#配电变压器	640	二级	
29262	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV二郎线汉57	陈湾五组3#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29263	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	邹湾2#（公）柱上变压器	91.2	二级	
29264	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV巡峡联线金桔分支桔59	不二坪5#（西沟口）台区	80.06	二级	
29265	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳谷联二线（柳520-谷57）柳520线路	聂家滩6#	107.81	二级	
29266	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	云台山水库台区	161.49	二级	
29267	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV古吴联一线吴56	闫徐14#（大队部）	120.46	二级	
29268	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV方集线（峪59-方51）峪59线路	王咀7#	320.02	二级	
29269	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV卞漳一回线漳64	徐庶庙社区公变	10.04	二级	
29270	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	大峪16#	160.65	二级	
29271	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	董台变电站	10kV董园三回线董606	前进八组3#（公）配电变压器	510.34	一级	
29272	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV曾庄配电站	10kV九曾联线曾55线路	双泉一组2#台区	160.1	一级	
29273	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	上张11#	144.92	二级	
29274	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	白马洞运动场充电桩台区	320.05	二级	
29275	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV陈棚线龙57	杨湾11#3组	103.74	二级	
29276	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	康佳变电站	10kV王湾线康75	王湾3#	245.19	二级	
29277	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	合力14#四组2	35.14	二级	
29278	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	中楼15#六组	274.41	二级	
29279	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	庙前5#4组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29280	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV霍庄线枣58	霍庄小区3#	0	三级	线路不可接入
29281	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	朱家洲13#	144.07	二级	
29282	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	洪山嘴26#	160	二级	
29283	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联线白67	建材小区公变	162.38	二级	
29284	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	廖店8#变压器	81.77	二级	
29285	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	赵山四组12#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
29286	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	大雁变电站	10kV大孔联线大59	石桥头二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29287	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	院子湾（柳林湾）台区	28.4	二级	
29288	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	绒线生活（公）配电变压器	400.37	二级	
29289	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	绒线生活2#（公）配电变压器	421.33	二级	
29290	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	龙头五组3#公变	320.02	二级	
29291	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	云湾变电站	10kV油云联一线云516	云湾15#（原中昌实业转公变）	320.16	二级	
29292	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清62线路	鱼梁洲（公）配电变压器	400.08	二级	
29293	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	相公庄4#	122	二级	
29294	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	廖湾9#3组	0	三级	本身不可接入
29295	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	柏营10#4组	48.6	二级	
29296	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	洪庙五组1#（公）柱上变压器	80	二级	
29297	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV庞郑一回线庞66	洪庙五组3#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
29298	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	陈湾12#	116	二级	
29299	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙闫联线龙55线路	独山台区	64.03	二级	
29300	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	万兴3#	80	二级	
29301	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	熊湾4#	80.08	二级	
29302	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV孙太联一线孙61	周桥村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29303	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）竹55线路	付家营2#	80	二级	
29304	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线A线卞511	凤凰山水公园充电桩台区	100.01	二级	
29305	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联四线高69线路	和园居民公配室2#配电变压器	504.3	二级	
29306	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV紫云一回线贞407	和园居民公配室1#配电变压器	504.42	二级	

29307	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	陈营19#	171.05	二级	
29308	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	石桥35#（加工厂）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29309	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡峡联线巡56线路	郢子垭台区	158.88	二级	
29310	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联一线（吴50-马66）吴50线路	汤岗12#公变	40.02	二级	
29311	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	马岗7#泵站	160.24	二级	
29312	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	尧治河变电站	10kV桥尧联二线尧58	黄龙观#9台区	320.96	二级	
29313	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	高新租赁#3居民配电室#6配电变压器	504.22	二级	
29314	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV青隼一回线高57	高新租赁#3居民配电室#5配电变压器	504.14	二级	
29315	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	高新租赁#4居民配电室#8配电变压器	400.13	二级	
29316	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV青隼一回线高57	高新租赁#4居民配电室#7配电变压器	400.14	二级	
29317	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	高新租赁#1居民配电室#2配电变压器	400.14	二级	
29318	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV青隼一回线高57	高新租赁#1居民配电室#1配电变压器	400.16	二级	
29319	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	高新租赁#2居民配电室#4配电变压器	400.14	二级	
29320	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV青隼一回线高57	高新租赁#2居民配电室#3配电变压器	400.16	二级	
29321	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙鹿联二线沙70	姜子庄4#（东王庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29322	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV韩叶联二线叶620	孙井三组	0	三级	线路不可接入
29323	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水清二回水78线路	方集七组变压器	0	三级	线路不可接入
29324	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	湾子11#（二队）	162.15	二级	
29325	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	上张12#（一队）	181.95	二级	
29326	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光三回线光50	董营15#	320	二级	
29327	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	徐庄4#（四组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29328	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV魏庄线米60	黄坡村2#公变	40.1	一级	
29329	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV草店线姚55	杨岗4#（公路边）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29330	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	赵山五组14#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
29331	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	将军山居民之家配变	160.04	一级	
29332	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV杨溪湾线石76线路	余店12#	160	一级	
29333	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	10kV镇纸线（大65-大54）线路双南18#	299.24	二级	
29334	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	清河变电站	10kV清油联线清63	安达客运站家属院配电变压器	504	二级	
29335	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	刘湾4#3组	148.15	二级	
29336	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	赵山一组13#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
29337	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	卸山1组10#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
29338	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	土门#3-2台区	109.59	二级	
29339	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV樊园一回线园52	建虹房地产2#（公）柱上变压器	266.78	二级	
29340	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV汉江水畔二回线阁530	水畔居民13#公配室#26配电变压器	693	一级	
29341	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV汉江水畔一回线庞57	水畔居民13#公配室#25配电变压器	504	二级	
29342	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	观音阁变电站	10kV汉江水畔二回线阁530	水畔居民12#公配室#24配电变压器	693	一级	
29343	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV汉江水畔一回线庞57	水畔居民12#公配室#23配电变压器	504	二级	
29344	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	湖畔云筑#3居民公配室#6配电变压器	0	三级	线路不可接入
29345	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	湖畔云筑#3居民公配室#5配电变压器	640.1	一级	
29346	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	湖畔云筑#2居民公配室#4配电变压器	0	三级	线路不可接入
29347	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	湖畔云筑#2居民公配室#3配电变压器	504.1	一级	
29348	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	湖畔云筑#4居民公配室#8配电变压器	0	三级	线路不可接入
29349	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	湖畔云筑#4居民公配室#7配电变压器	504.1	一级	
29350	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联一线油64	湖畔云筑#1居民公配室#2配电变压器	0	三级	线路不可接入
29351	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	油坊变电站	10kV风油联二线油85	湖畔云筑#1居民公配室#1配电变压器	800.1	一级	
29352	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	恒大珑庭6#居民配电室12#配电变压器	800.24	二级	
29353	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	恒大珑庭6#居民配电室11#配电变压器	800.33	二级	
29354	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊三回线樊75	恒大珑庭5#居民配电室#10配电变压器	800.18	二级	
29355	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	恒大珑庭5#居民配电室#9配电变压器	800.36	二级	
29356	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	后岗8#三组	160	二级	
29357	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	崔胡11#泵站	160.04	一级	
29358	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	三合20#十组3	41	二级	
29359	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	三合19#一组2	40.12	二级	
29360	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝三回线樊64	鑫龙#1居民配电室#2配电变压器	801.17	二级	
29361	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊朝五回线樊76	鑫龙#1居民配电室#1配电变压器	801.29	二级	
29362	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	油房湾村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29363	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联一线枣55	一看2#	325.36	一级	
29364	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河光二回线河547	李楼村23#台区	504	二级	
29365	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	金辉1#居民配电室1#配电变压器	504.06	二级	
29366	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	金辉1#居民配电室3#配电变压器	504.32	二级	
29367	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	金辉2#居民配电室6#配电变压器	801.26	二级	
29368	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	金辉2#居民配电室5#配电变压器	800.87	二级	
29369	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	金辉1#居民配电室4#配电变压器	504	二级	
29370	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	金辉1#居民配电室2#配电变压器	504.04	二级	

29371	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	金辉4#居民配电室10#配电变压器	800	二级	
29372	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	金辉4#居民配电室9#配电变压器	800.87	二级	
29373	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	金辉3#居民配电室8#配电变压器	800	二级	
29374	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	金辉3#居民配电室7#配电变压器	800.87	二级	
29375	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	舒庙三组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29376	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV叶春联二线叶621	锦绣阳光光箱变	504	一级	
29377	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	梁庄三组2#（公）柱上变压器	80.22	二级	
29378	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	崔湾五组2#（公）柱上变压器	80.02	二级	
29379	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙吉联一线沙50	鹿头西街2#（世纪新村）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29380	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV新力弘阳二回线潘58	弘阳公园3#居民配电室3-2变	0	三级	本身不可接入
29381	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV新力弘阳一回（油80-新居61）线路	弘阳公园3#居民配电室3-1变	800.48	二级	
29382	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	贺店三组12#（公）柱上变压器	80	二级	
29383	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV南苑二回线东81	营口13#八组	160.03	二级	
29384	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV华城二回线樊77	华城#5居民配电室5-#4B配电变压器	409.52	二级	
29385	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV华城一回线樊55	华城#5居民配电室5-#3B配电变压器	329.25	二级	
29386	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV华城二回线樊77	华城#5居民配电室5-#2B配电变压器	407.02	二级	
29387	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV华城一回线樊55	华城#5居民配电室5-#1B配电变压器	326.22	二级	
29388	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	褚庙四组13#（公）柱上变压器	9.06	二级	
29389	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV尹泥联一线泥66	闻畝三组4#（公）柱上变压器	263.18	二级	
29390	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	洪山寺（葡萄架）台区	160.05	二级	
29391	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张59	张集村23#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29392	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢一回线鄢504	龙头七组2#公变	323.59	一级	
29393	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	何湾3#台区	80.25	二级	
29394	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡检联线巡56线路	施家大沟台区	80.01	二级	
29395	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	百福头3#(水库)台区	80.01	二级	
29396	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	七里岗八组3#公变	160	二级	
29397	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	柳桥变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）柳513线路	刘家沟17#台区	321.62	二级	
29398	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	刘口五组10#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
29399	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	刘口二组9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
29400	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV鞍闻联二线（闻55-鞍59）闻55线路	夏家寨9#	40.17	二级	
29401	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄢一回线白58	城关三组3#	321	二级	
29402	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河李一回线河532	卡子村7#	160	二级	
29403	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水九二回水87线路	谭湾6#变压器	0	三级	本身不可接入
29404	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV黄连树线清62线路	王家河5#台区配变	80.01	二级	
29405	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	沙河六组5#变压器	80.88	二级	
29406	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔园二回乔65	王寨新区4#（公）柱上变压器	265.81	二级	
29407	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水漳二回线水54线路	沙垭六组2#公变	80.01	二级	
29408	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV石门线龙61线路	石门集7#台区变压器	0	三级	线路不可接入
29409	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畝配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	八仙洞	161.72	一级	
29410	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	青龙咀2#	163.58	二级	
29411	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	邓林变电站	10kV邓板联线邓58	孔畝村四组3#	160.04	二级	
29412	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武坡四组6#公变	201.33	二级	
29413	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV落讴联线落58	马集村二组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29414	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV卞漳八回线卞526	船湾7#台区	167.43	二级	
29415	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	米庄变电站	10kV魏庄线米60	郑岗一组3#（公）柱上变压器	324.46	一级	
29416	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武坡五组7#（公）柱上变压器	310.62	二级	
29417	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV竹太联一线太62	莫岗新区2#（公）柱上变压器	143.88	二级	
29418	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	熊集村一组12#	114.05	二级	
29419	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武坡五组6#（公）柱上变压器	320.11	二级	
29420	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	武坡三组7#（公）柱上变压器	320.07	二级	
29421	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	大张营村6#	80	二级	
29422	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹张联线竹59	苏家店10#	160	二级	
29423	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	王湾7#	160	二级	
29424	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	东巩变电站	10kV苍坪二回线东57线路	盘龙茶厂	160.01	二级	
29425	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪二回线袁56	上四河淤2#台区	80	二级	
29426	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡湾配电站	10kV保寺联一线过501线路	倒座庙10#台区	80.03	一级	
29427	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾31#	112.63	二级	
29428	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV鞍闻联二线（鞍59-闻55）鞍59线路	谢湾30#	145.44	二级	
29429	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	沈湾9#	85.15	二级	
29430	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV翁后联线后58	后坪#9台区	160.01	二级	
29431	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	周李庄5#（公）（周李庄1组）	0	三级	线路不可接入
29432	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	龚湾5#3组	40.49	二级	
29433	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	东王岗10#（新农村）	0	三级	线路不可接入
29434	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	袁寨6#(桥上)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

29435	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	雍居#4居民配电室#8配电变压器	640	二级	
29436	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江一回线清56	雍居#4居民配电室#7配电变压器	640.31	二级	
29437	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	雍居#3居民配电室#6配电变压器	504.24	二级	
29438	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江一回线清56	雍居#3居民配电室#5配电变压器	504.32	二级	
29439	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	龙峪沟4#	83.2	二级	
29440	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV宋集配电站	10kV达宋联线（达712-宋50）宋50	宋集二组5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29441	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV朝广三回线广75	定中街6#315kVA柱上变	270.97	二级	
29442	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	李洼8#	161.58	二级	
29443	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	李洼9#	165.18	二级	
29444	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪二回线苏603	杨家湾5#	80	二级	
29445	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV吴湾线达704	坛楼五组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29446	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西三回线光62	商务宾馆68#台区	160	一级	
29447	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联一线泥57	光明村5#（公）柱上变压器	80	二级	
29448	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	牛首政府家属院（公）配电变压器	0	三级	线路不可接入
29449	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐竹联一线徐70	西村五组16#（公）柱上变压器	160.19	二级	
29450	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董二回线董508	七里河公交充电2#（公）配电变压器	504.04	二级	
29451	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV高董二回线董508	七里河公交充电1#（公）配电变压器	504.04	二级	
29452	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	冷家沟10#	80.13	二级	
29453	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	柜门关15#	0	三级	线路不可接入
29454	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	冷家沟11#	320.16	二级	
29455	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV东苏联一线苏602	李湾7#二组	160.03	二级	
29456	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁纪一回线袁57	袁冲15#	255.39	二级	
29457	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV徐团联四线徐66	东村29#（公）柱上变压器200kVA	159.87	二级	
29458	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联三线泥63	屠巷村2#（公）柱上变压器	80	二级	
29459	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园二回线园47	建新路4#（公）柱上变压器	282.63	二级	
29460	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	堰河10#	325.93	二级	
29461	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV李岗线新55	潘湾8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29462	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV东苏联三线东57	东津街道16#台区	327.97	一级	
29463	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联一线结513	江庙二组7#（公）柱上变压器	51.94	二级	
29464	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	窑湾四组2#	401	二级	
29465	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV卫汉线顺76	汉丹生活4#（公）配电变压器	504	一级	
29466	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	器	504	二级	
29467	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	资山街道8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29468	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙64林厂线	柏香寺2#台区变压器	0	三级	线路不可接入
29469	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富48	武营二组3#（公）柱上变压器	137.42	二级	
29470	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	肖畈6#台区	0	三级	线路不可接入
29471	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邹湾3#变压器	0	三级	线路不可接入
29472	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩城联一线（韩66-城502）韩66	百盟路口	150.53	二级	
29473	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联二线枣62	兴业府邸#1居民配电室#1配电变压器	514	一级	
29474	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汽配线汉58	圣庙七组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29475	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	东泰壹号院2#配电室2#变	801	二级	
29476	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	东泰壹号院2#配电室1#变	801	二级	
29477	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	东泰壹号院1#配电室4#变	505	二级	
29478	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	东泰壹号院1#配电室1#变	641	二级	
29479	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	东泰壹号院1#配电室2#变	641	二级	
29480	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	东泰壹号院1#配电室3#变	505	二级	
29481	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV太山线黄55	长王5#（六干渠）	160.1	二级	
29482	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	杜河12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29483	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	资山街道7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29484	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	中号村八组9#柱上变压器	54.8	二级	
29485	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	中号村八组8#柱上变压器	81.46	一级	
29486	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	桐柏10#	80.03	二级	
29487	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	丹阳大道北#3	40.2	二级	
29488	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV柳大联线（柳515-大61）大61线路	桐柏9#	80.01	二级	
29489	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马头四组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29490	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV团赵线团62	张营村六组16#	64.98	一级	
29491	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	黄畈三组	80.01	二级	
29492	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV西袁联线袁61	袁冲14#	320	二级	
29493	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV下冯线马64	下冯9#（充电桩）	160	二级	
29494	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	沙河变电站	10kV沙赤联一线沙52	武岗村10#（武岗西）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29495	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV协同线安61线路	老派出所公变	80.01	二级	
29496	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV杜挡线罗60线路	刘升东街4#	80	二级	
29497	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	习湾村8#	0.48	二级	
29498	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗湾村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

29499	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV百段一回线段511	西山2-2台区	24.19	二级	
29500	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	三道河变电站	10kV长庄联线三道河分支南63线路	肖家寨2#	80.01	二级	
29501	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV六零三线郑67	文创园充电桩（公）配电变压器	400	一级	
29502	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV余鄢一回线鄢502	中农联充电桩（公）配电变压器	505	二级	
29503	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV沈湾线A沈56	闫湾9#	160	二级	
29504	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	芷岸#2居民配电室#4配电变压器	800.78	二级	
29505	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV青隼一回线高57	芷岸#2居民配电室#3配电变压器	800.78	二级	
29506	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	芷岸#3居民配电室#6配电变压器	800.78	二级	
29507	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV青隼一回线高57	芷岸#3居民配电室#5配电变压器	800.78	二级	
29508	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	董台变电站	10kV青隼二回线董505	芷岸#1居民配电室#2配电变压器	800.78	二级	
29509	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV青隼一回线高57	芷岸#1居民配电室#1配电变压器	800.78	二级	
29510	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	双柏树锣钹冲台区	40.01	二级	
29511	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	余营6#公变	67.68	二级	
29512	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV际华园一回马40	际华园B区#2居民配电室#22变	504.44	一级	
29513	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV际华园一回马40	际华园B区#2居民配电室#21变	0	三级	本身不可接入
29514	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV际华园一回马40	际华园B区#1居民配电室#12变	504.56	一级	
29515	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV际华园一回马40	际华园B区#1居民配电室#11变	0	三级	本身不可接入
29516	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV际华园一回马40	际华园B区#3居民配电室#32变	505.46	一级	
29517	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV际华园一回马40	际华园B区#3居民配电室#31变	0	三级	本身不可接入
29518	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联二线贞502	高客充电#3（公）配电变压器	504.78	二级	
29519	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联二线贞502	高客充电#2（公）配电变压器	504.78	二级	
29520	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV贞高联二线贞502	高客充电#1（公）配电变压器	504.78	二级	
29521	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV魏康联二线康56	陆寨六组6#（公）柱上变压器	160	二级	
29522	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	杨家湖8#	320.14	一级	
29523	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV杨溪湾线石76线路	杨溪湾13#	319.79	二级	
29524	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	叶庄变电站	10kV金科一回线叶618	北元7#	323.38	一级	
29525	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV徐团联一线团73	韩洼四组5#（公）柱上变压器	285.11	二级	
29526	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	徐营变电站	10kV乔徐联一线徐56	东村28#（公）	265.03	二级	
29527	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV七方街线七62	闫坡村8#（小树林）	160	一级	
29528	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	焦家湾2#公变	80.01	一级	
29529	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV南李联线李60线路	金狮岩3#公变	76.3	二级	
29530	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	施楼五组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29531	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉唐联一线汉61	白水三组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29532	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛竹联一线牛708	花园八组11#（公）柱上变压器	130.9	一级	
29533	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清70分支	城市执法局（公）柱上变压器	200.1	二级	
29534	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	(J)公用4#	160	一级	
29535	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南二回线光72	外滩云玺3#公变	640	一级	
29536	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	油茶山2#	40	二级	
29537	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV盛65盛艾联线	绿洼10#	80	二级	
29538	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV龙凤线长58	龙凤杨郭遇台区	40.01	一级	
29539	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩南联线浩518	中楼16#三组	160.03	二级	
29540	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	黄康14#	0	三级	线路不可接入
29541	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV老君山线汾63线路	老君山12#	0	三级	线路不可接入
29542	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	小河8#	160.81	二级	
29543	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV枣林线罗54线路	枣林村10#	0	三级	本身不可接入
29544	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV肖梁线大56	肖坡6#台区	0	三级	线路不可接入
29545	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	杜河13#（杜河2组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29546	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	秦家湾渡槽台区	40.01	二级	
29547	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	李庙变电站	10kV磨坪线李55线路	北坡4#公变	80.01	二级	
29548	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	王湾一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29549	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南二回线光72	保信悦府3#公变	504	一级	
29550	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	欧店配电站	10kV歇欧线（歇57-欧54）欧54	金包#5台区	40.03	一级	
29551	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV严韩联二线韩87	光武加油站2#	160	一级	
29552	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV九里线百59	白竹#11台区	40.03	二级	
29553	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	赵家洲3#台区	80.01	二级	
29554	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	二场二队3#	160.01	二级	
29555	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	白土五组6#	0	三级	线路不可接入
29556	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	靳庄7#	320.1	一级	
29557	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀B区星辰5配2变	800	一级	
29558	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀B区星辰5配1变	800	一级	
29559	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀B区星辰7配2变	640	一级	
29560	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀B区星辰7配1变	640	一级	
29561	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀B区星辰1配2变	504	一级	
29562	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀B区星辰1配1变	504	一级	

29563	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	宏泰越秀B区星辰3配2变	640	一级	
29564	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	宏泰越秀B区星辰3配1变	640	一级	
29565	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）赤55	大堰村8#（王庄）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29566	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	洛河北村13#（崔庄北）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29567	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严春联三线严526	西郊11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29568	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联三线春55	茶棚村15#（茶棚泵站）	80	一级	
29569	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明三回线明69	福利公司3#（公）配电变压器	550	二级	
29570	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁保联一线翁523	黄土岭#3-1台区	160. 64	二级	
29571	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	当咀九组12#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29572	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV西竹联线（西70-竹56）竹56线路	贺湾10#	160	二级	
29573	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	黄祠7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29574	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	刘埂3#（公）柱上变压器	272. 68	二级	
29575	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV钱桃一回线桃55	曹湾10#（公）柱上变压器	34. 48	二级	
29576	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV吴马联一线马66	黄岗9#台区	0	三级	本身不可接入
29577	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	茶贝7#	80	二级	
29578	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	姜沟13#	80. 16	二级	
29579	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV吴马联二线（吴60-马56）吴60线路	汤岗11#	10. 24	二级	
29580	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV马龙联线（马62-龙63）马62	沈岗5#	0	三级	本身不可接入
29581	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV太西线新57	战胜6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29582	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集24#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29583	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集22#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29584	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV郑璞联线璞57	赤湖村（一组）2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29585	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV沙吉联一线吉59	银龙湾台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29586	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	七里岗七组8#公变	505	二级	
29587	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV明山联一线明66	石油大厦#1（公）配电变压器	693	一级	
29588	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	甘坪3#	160. 48	一级	
29589	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联三线春61	二环路西2#变压器	327. 94	一级	
29590	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	化肥厂居安5#（教育小区）	330. 56	一级	
29591	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	达子五组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29592	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV矿山线罗57线路	王湾村四组7#	4. 27	二级	
29593	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	盛特一品1#居民配电室4#配电变压器	800. 15	二级	
29594	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	盛特一品1#居民配电室2#配电变压器	800. 06	二级	
29595	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	盛特一品1#居民配电室1#配电变压器	800. 21	二级	
29596	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	盛特一品1#居民配电室3#配电变压器	800. 06	二级	
29597	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	熊湾5#公变	41. 47	二级	
29598	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	茅坪5#公变	80. 2	一级	
29599	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园一回线樊83	八中街角（公）柱上变压器	283. 3	二级	
29600	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石黑联一线石57线路	张史5#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29601	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	丁家营4#变压器	80. 2	二级	
29602	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV百福线桔58	雁落坪9#（桔柑场）台区	80. 2	二级	
29603	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清55水清二回线	胡家湾3#台区	160. 2	二级	
29604	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV吴河线峪60线路	山水俊园4#公变	0	三级	本身不可接入
29605	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	西湾二组9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
29606	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV环城一回线B线卞524	行政服务中心充电桩	320. 16	二级	
29607	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）陶55线路	石井冲9#	160. 63	二级	
29608	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西三回线西64	韩巷村12#	160	一级	
29609	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联一线春66	星光苑台区	88. 67	一级	
29610	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联一线银城分支银66	莫河14#台区	160	二级	
29611	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联三线桃65	李塆八组10#（公）柱上变压器	0	三级	本身不可接入
29612	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天重联线天513	工业园还建房小区变压器	805. 71	二级	
29613	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	郑家山变电站	10kV庞郑二回线郑55	城南佳园充电桩（公）配电变压器	693	二级	
29614	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	张岗4#	80. 58	二级	
29615	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	莫营村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29616	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV镇直线（朱58-朱62）朱58线路	代碑11#	142. 38	二级	
29617	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV西洪一回线洪59	洪山嘴27#	217. 1	二级	
29618	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	梁咀13#	87. 28	二级	
29619	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林小区5#居民配电室#5-2变	0	三级	本身不可接入
29620	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV潘园线潘66	园林小区5#居民配电室#5-1变	648. 55	一级	
29621	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	新街变电站	10kV罗屋线新58	罗屋三组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29622	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张59	襄阳新城3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29623	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	苏家河变电站	10kV苏洪三回线苏604	李家寨13#	160	二级	
29624	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马良变电站	10kV马段联线马54	赵家山1-1台区	80. 47	二级	
29625	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	花庄变电站	10kV漳花联线花56线路	郭家土城村1#台区	160. 2	二级	
29626	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	卢营8#	80	二级	

29627	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	七方变电站	10kV徐七联一线（徐55-七59）七59线路	老街村12#（袁庄北）	160	二级	
29628	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	鹿头变电站	10kV大理石线鹿54	文化街台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29629	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城一回线韩58	时代#3居民配电室#6配电变压器	800	一级	
29630	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城二回线韩69	时代#3配#5变	800	一级	
29631	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城一回线韩58	时代#2配#4变	800	一级	
29632	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城二回线韩69	时代#2配#3变	800	一级	
29633	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城一回线韩58	时代#1配#2变	800	一级	
29634	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV东城二回线韩69	时代#1配#1变	800	一级	
29635	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安55安刘联线	宋家咀台区	160. 2	二级	
29636	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV柏湾线丁65	柏湾六、八组6#	80	二级	
29637	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV寺庄线太58	高夏庄6#（省道）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29638	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	埠口13#	133. 91	二级	
29639	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路黄59	黄渠10#	57. 89	二级	
29640	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	前刘8#（毛营2）	0	三级	本身不可接入
29641	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保一回线黄56	青溪悦府#4居民台区	504	二级	
29642	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV翁黄联二线黄63	青溪悦府#3居民台区	504	二级	
29643	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	小河变电站	10kV汉水线小56	小河汉水村3#	161	一级	
29644	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	鹿鸣芳华1配2变	800	二级	
29645	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	鹿鸣芳华1配1变	800	二级	
29646	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	鹿鸣芳华2配2变	800	二级	
29647	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	鹿鸣芳华2配1变	800	二级	
29648	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	峪山变电站	10kV财峪联二线（财508-峪58）峪58线路	王冲11#	80. 38	二级	
29649	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	孟楼变电站	10kV竹孟一回线（竹55-孟58）孟58线路	熊河5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29650	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙60水龙联线	虾扒沟2#台区变压器	80. 2	二级	
29651	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV熊集线（熊A55-熊B60）熊A55线路	熊集街道21#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29652	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩丁联一线（韩82-丁55）韩82	张湾九组	0	三级	线路不可接入
29653	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	碧桂园盛世东津5配2变	800	一级	
29654	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	碧桂园盛世东津5配1变	800	一级	
29655	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV茨河镇线陶57	白龙庙14#	323. 03	二级	
29656	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜一回线潘61	文澜府#3居民配电室#32变	0	三级	本身不可接入
29657	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜一回线潘61	文澜府#3居民配电室#31变	800. 66	二级	
29658	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜一回线潘61	文澜府#4居民配电室#42变	0	三级	本身不可接入
29659	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV文澜一回线潘61	文澜府#4居民配电室#41变	801. 71	二级	
29660	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	龙坪配电站	10kV朝龙联线龙501线路	朱砂2-1台区	40. 01	一级	
29661	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保一回线黄56	凤凰新城商业变（K1-K7）	800	二级	
29662	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保三回线黄66	光千盛景#2台区	0	三级	线路不可接入
29663	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保58	光千盛景#4台区	320	二级	
29664	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保58	光千盛景#1台区	640. 65	二级	
29665	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV黄保二回线保58	光千盛景#3台区	640	二级	
29666	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV北营配电站	10kV肖集线（龙59-北51）北51	庙前6#7组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29667	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大65线路	大东门4#	324. 68	二级	
29668	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	梓栎变电站	10kV梓曾联线梓507线路	王花园村部2#变压器	80. 16	一级	
29669	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	讴集七组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29670	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	杨棚十一组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29671	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV严春联二线春60	茶棚村16#（托蒙幼儿园）台区	252	一级	
29672	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	板桥变电站	10kV东湾线板56	田集九组5#台区	81	二级	
29673	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	国投智院2#	641	二级	
29674	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	国投智院3#	505	二级	
29675	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	国投智院4#	641	二级	
29676	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	鄢城变电站	10kV白鄢三回线鄢512	国投智院1#	505	二级	
29677	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	王畈八组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29678	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV安60安集线	大埠口安家沟台区	138	一级	
29679	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV樊园二回线樊58	襄阳印居民公配室2#配电变压器	640	二级	
29680	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	樊城变电站	10kV乔樊二回线樊82	襄阳印居民公配室1#配电变压器	640. 1	二级	
29681	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城纯水岸观澜2配2变	640	二级	
29682	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城纯水岸观澜2配1变	640	二级	
29683	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	华侨城纯水岸观澜1配2变	640	二级	
29684	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	华侨城纯水岸观澜1配1变	640	二级	
29685	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	玉居3#公变	651. 45	一级	
29686	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV砖瓦线枣61	玉居1#公变	640. 2	一级	
29687	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	颐和春晓岸芷轩2配2变	504	二级	
29688	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	颐和春晓岸芷轩2配1变	504	二级	
29689	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓二回线（苏503-春晓701）线路	颐和春晓岸芷轩1配2变	400	二级	
29690	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV春晓一回线（苏403-春晓601）线路	颐和春晓岸芷轩1配1变	400	二级	

29691	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	河南坪#12台区	0	三级	线路不可接入
29692	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	东街6#(5组)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29693	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV农场线丁61	亢老湾七组3#	504	二级	
29694	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV九55九洲岛一回线	北井街5#	0	三级	线路不可接入
29695	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV方集配电站	10kV方集线（峪59-方51）方51线路	长山#8公变	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29696	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV原种场线古63	县农场4#	0	三级	本身不可接入
29697	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	断疆3-1台区	80.32	二级	
29698	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	丁家沟（王家湾）台区	80.2	二级	
29699	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫金镇线紫59	邓家坡4#	80.33	二级	
29700	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	东坪9#	80.11	二级	
29701	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	碧桂园盛世东津4配2变	800.11	一级	
29702	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	碧桂园盛世东津4配1变	800.11	一级	
29703	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV越秀二回线（浩516-越秀901）线路	碧桂园盛世东津2配2变	800	一级	
29704	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	东津变电站	10kV越秀一回线（东76-越秀801）线路	碧桂园盛世东津2配1变	800	一级	
29705	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	夫妇峪3#	0	三级	线路不可接入
29706	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV工业园线黄62	梅岭新居#3配电室#5台区	640	二级	
29707	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV工业园线黄62	梅岭新居#2配电室#4台区	800.45	二级	
29708	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保三回线黄66	梅岭新居#2配电室#3台区	0	三级	线路不可接入
29709	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV黄保三回线黄66	梅岭新居#1配电室#2台区	0	三级	线路不可接入
29710	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV工业园线黄62	梅岭新居#1配电室#1台区	800.39	二级	
29711	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	龙门变电站	10kV龙闫联线龙55线路	邓家湾2#台区变压器	40.2	二级	
29712	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV桥金联线金60	金斗#6台区	80.12	二级	
29713	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	南街10#（食品小区）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29714	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV徐庄线太54	严湾四组2#配电变压器	140.32	二级	
29715	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联二线（客604-古62）客604线路	张巷12#（2组）	290.97	二级	
29716	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	双坪变电站	10kV冯双联线双56线路	杨家冲	80.2	一级	
29717	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联一线高62	长虹上院#3居民配电室#6配电变压器	800.78	二级	
29718	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董三回线高72	长虹上院#3居民配电室#5配电变压器	800.78	二级	
29719	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联一线高62	长虹上院#2居民配电室#4配电变压器	800.78	二级	
29720	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董三回线高72	长虹上院#2居民配电室#3配电变压器	800.78	二级	
29721	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV贞高联一线高62	长虹上院#1居民配电室#2配电变压器	800.78	二级	
29722	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	高新变电站	10kV高董三回线高72	长虹上院#1居民配电室#1配电变压器	800.78	二级	
29723	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV闻畈线（B闻59-A闻57）B闻59线路	黄埡12#	40.02	二级	
29724	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	金辉B区#2公配室#4配电变压器	800	二级	
29725	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	金辉B区#2公配室#3配电变压器	800.78	二级	
29726	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	紫贞变电站	10kV中梁一回线（贞415-梁51）线路	金辉B区#1公配室#1配电变压器	640.78	二级	
29727	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV中梁二回线（魏522-梁71）线路	金辉B区#1公配室#2配电变压器	640	二级	
29728	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	冯湾6#	160.22	二级	
29729	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	武镇变电站	10kV清泉线武59线路	南冲台区	40.2	二级	
29730	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	陈桥8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29731	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	毕庙四组（公）柱上变压器	60	二级	
29732	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV黄岗线朱59	翟庄2#	0	三级	本身不可接入
29733	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	白鹤岗村15#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29734	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV县府街线谷68线路	财政局16#	330.82	二级	
29735	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV县府街线谷68线路	财政局12#	323.44	二级	
29736	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV竹孟二回线（竹58-孟60、袁62）线路	温岗9#台区	0	三级	线路不可接入
29737	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	康湾四组11#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
29738	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	樾居充电站#6配电变压器	640.07	二级	
29739	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江一回线清56	樾居充电站#5配电变压器	640.07	二级	
29740	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	樾居#2公配室#4配电变压器	800.33	二级	
29741	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江一回线清56	樾居#2公配室#3配电变压器	800.27	二级	
29742	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江二回（清80-雍居71）线路	樾居#1公配室#2配电变压器	640.19	二级	
29743	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV雍江一回线清56	樾居#1公配室#1配电变压器	640.22	二级	
29744	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温林联线温710	薛集23#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29745	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张57	襄阳新城2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29746	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV黄镇线新54	居委会8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29747	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	花栎扒8#	150.33	二级	
29748	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）梅56线路	唐洲5#	66.53	二级	
29749	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	油坊沟3#	80.44	二级	
29750	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	油坊沟4#	80.14	二级	
29751	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV左庙线赵58	左庙6#	82.69	二级	
29752	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	钟杨湾村9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29753	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	星河城2#	640	二级	
29754	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	太平变电站	10kV高田A线太65	合心新农村1#（公）柱上变压器	161.54	二级	

29755	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV阁钱联线钱55线路	观音阁一组2#（公）配电变压器	550	二级	
29756	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV杨卓线新59	杨湾8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29757	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV枣春联二线春69	经开区小区	252.42	一级	
29758	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	兴隆悦府二期4号台区	640.2	一级	
29759	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	兴隆悦府二期3号台区	640.2	一级	
29760	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	兴隆悦府二期2号台区	504.2	一级	
29761	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳一回线漳66线路	兴隆悦府二期1号台区	504.16	一级	
29762	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV小漳河线巡58	刘家院5#	40.2	二级	
29763	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	楚都变电站	10kV白楚三回线楚73	宋玉四路1#	161	二级	
29764	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	九集变电站	10kV丁集线九60线路	十里风荷小区	640.2	一级	
29765	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	天池变电站	10kV天马联一线天512	松岗岭3-1台区	80.2	一级	
29766	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV董双联线双56	刘猴四组6#	321	二级	
29767	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联一线春59	正阳佳苑台区配变	320.21	一级	
29768	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV埡子口线紫55	中股岭6#	80.26	二级	
29769	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	宋家埡5#公变	0	三级	线路不可接入
29770	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁57线路	新村一组1#	160	一级	
29771	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	梁营16#（村委会）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29772	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	万寿桥10#	139.01	二级	
29773	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	九里坪9#	72.07	二级	
29774	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白鄆三回线白64	汉江社区7#	321	二级	
29775	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	安集变电站	10kV廖家岗线安58线路	王家冲台区	160.2	二级	
29776	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	茅坪#7台区	80.01	一级	
29777	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	小沟14#	80.05	二级	
29778	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	松树堡#1-1台区	80.26	二级	
29779	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	廖湾10#4组	46.21	二级	
29780	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	苏岭变电站	10kV鹿门山线苏407	庄冲7#五组	80.03	一级	
29781	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV小朱联二线朱61	平安路公变	0	三级	线路不可接入
29782	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV隆中线泥62	耕读#6居民配电室#12配电变压器	346.5	一级	
29783	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV耕居一回线山409	耕读#6居民配电室#11配电变压器	346.5	一级	
29784	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV隆中线泥62	耕读#3居民配电室#6配电变压器	880	一级	
29785	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV耕居一回线山409	耕读#3居民配电室#5配电变压器	880	一级	
29786	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV隆中线泥62	耕读#4居民配电室#8配电变压器	880	一级	
29787	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV耕居一回线山409	耕读#4居民配电室#7配电变压器	880	一级	
29788	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV隆中线泥62	耕读#2居民配电室#4配电变压器	550	一级	
29789	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV耕居一回线山409	耕读#2居民配电室#3配电变压器	550	一级	
29790	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV隆中线泥62	耕读#1居民配电室#2配电变压器	693	一级	
29791	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV耕居一回线山409	耕读#1居民配电室#1配电变压器	693	一级	
29792	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV园区东线富65	新日电动车储能（公）配电变压器	0	三级	线路不可接入
29793	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV富岗联二线富53	楚天快意储能（公）配电变压器	400.13	一级	
29794	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV富岗联二线富53	康豪储能（公）配电变压器	400.13	一级	
29795	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	郑岗变电站	10kV富岗联二线岗59	永喆储能（公）配电变压器	0	三级	线路不可接入
29796	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV南河线梅50	双堰16#	160.21	二级	
29797	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	老河口变电站	10kV河循二回线河537	大张营村7#	80	二级	
29798	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	新民10院2配1变	400	二级	
29799	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV奥体三回线浩618	新民10院1配1变	504	二级	
29800	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光二回线光71	童营16#台区	160	二级	
29801	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	王家洼公变	550	二级	
29802	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV枣春联一线枣63	新有线台2#箱变	505.14	一级	
29803	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	盘龙#8台区	80.02	一级	
29804	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV琵琶纤线歇58	盘龙#9台区	80.02	一级	
29805	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清73线路	神州佳园（公）500kVA	424.82	二级	
29806	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV春彭联一线春54	二郎村三组2#台区	160	二级	
29807	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	春阳变电站	10kV叶春联二线春67	杰合服装厂小区配变	200	一级	
29808	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV镇直线巡55	巡检司（公路段）台区	160.2	二级	
29809	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	百峰变电站	10kV歇百一回线百54	长坡#4台区	40.03	二级	
29810	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西二回线西58	钟表公司公变2#	160	一级	
29811	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联B线马65	伙牌工业园2#	320.08	二级	
29812	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	马庄变电站	10kV康庄联B线马65	伙牌工业园1#	0	三级	本身不可接入
29813	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV水漳二回线漳68线路	柯树店5#台区	160.16	二级	
29814	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	罗寨变电站	10kV榆树线罗55线路	赵老湾村8#	58.9	二级	
29815	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV白龙线刘55线路	后观冲台区	80.2	二级	
29816	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊一回线乔54	恒大珑庭充电桩（公）配电变压器	400.18	二级	
29817	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	客棚变电站	10kV客古联一线（客502-古58）客502线路	街道23#	168.44	二级	
29818	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV果坪线薛55	峰山3#公变	40.2	二级	

29819	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	韩家坪#8台区	80.01	二级	
29820	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	龙滩3#	80.03	二级	
29821	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	万营16#	161.73	二级	
29822	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV发展西线严525	霍庄五组	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29823	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	艾畈配电站	10kV盛艾联线（盛65-艾501）艾501线路	独树垭5#	80	一级	
29824	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	安坪6#	80.48	二级	
29825	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畈变电站	10kV鞍闻联一线（闻58-鞍58）闻58线路	邓坪9#	80	二级	
29826	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	刘集变电站	10kV双刘联线刘58线路	杜家垭台区	80.2	二级	
29827	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV建设东线（韩83-韩76、建86）韩76	中央公园二期居民配电室1#变	40	二级	
29828	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	林溪家园#3配电室充电桩变	1000	二级	
29829	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	后坪变电站	10kV后坪街线后55	堰塘#6台区（后坪）	80.07	二级	
29830	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	沙坪4#公变	161	一级	
29831	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	海达川2#公变	81	一级	
29832	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV保园一回线结532	西街4#（公）柱上变压器	220	一级	
29833	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	大营9#（公）柱上变压器	68.43	二级	
29834	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	熊集变电站	10kV八角线熊58线路	老庄村9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29835	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	桃园变电站	10kV桃结联一线桃75	江垱三组3#（公）柱上变压器	220	二级	
29836	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	牛首变电站	10kV牛乌联一线牛612	卓营村15#（公）柱上变压器	160	一级	
29837	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	赤眉山变电站	10kV魏庄线赤62	赵庄村5#(办公室)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29838	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	嘉地B区#3居民配电室#5配电变压器	800.24	二级	
29839	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	嘉地B区#2居民配电室#3配电变压器	800.27	二级	
29840	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	团山变电站	10kV团百线团77	嘉地B区#1居民配电室#1配电变压器	800.27	二级	
29841	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	邓集一组5#台区	0	三级	线路不可接入
29842	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	林溪家园幼儿园台区	504	二级	
29843	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	赵湾变电站	10kV东西河线赵56线路	桃庄1#	0	三级	线路不可接入
29844	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	乔营变电站	10kV乔樊三回乔84	天一江畔#1配电变压器	252	二级	
29845	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	城南安置性住房1#配电室4#公变	640	二级	
29846	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	城南安置性住房1#配电室3#公变	640	二级	
29847	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	城南安置性住房1#配电室2#公变	504	二级	
29848	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV朱洲线汾80线路	城南安置性住房1#配电室1#公变	504	二级	
29849	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	鞍子垭变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）鞍60线路	跃进林场6#	80.04	二级	
29850	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	万营18#	80.33	二级	
29851	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	七彩阳光2#台区	252.1	一级	
29852	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	薛坪变电站	10kV朝阳线薛59	孙山3#	0	三级	线路不可接入
29853	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳变电站	10kV严枣联二线枣54	棉花站小区3#	160	一级	
29854	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清70分支	房车基地（公）配电变压器	504	二级	
29855	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳清河变电站	10kV清胡线清58线路	大山4#	40.2	二级	
29856	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联五线（汾65-谷69）汾65线路	党校家属院公变	200	一级	
29857	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	宏高小区备用变	252	二级	
29858	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联六线（汾79-谷61）汾79线路	宏高公变	800.02	二级	
29859	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	孙岗变电站	10kV店子街线孙63	前王村5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29860	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	谷城变电站	10kV银谷联一线（银76-谷60）谷60线路	国税局振兴路29#公变	129.83	二级	
29861	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾谷联四线（汾58-谷71）汾58线路	国税局汾阳路52#	130.66	二级	
29862	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV荆川配电站	10kV赤荆联一线（赤55-荆50）荆50	前湾村6#(古民居)	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29863	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	回龙村委会（公）柱上变压器	30	二级	
29864	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西六回线光66	大通房地产三号公变199#	504	二级	
29865	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明五回线明59	石油大厦#2（公）配电变压器	693	二级	
29866	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南二回线光72	外滩云筑3#	504	一级	
29867	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	金斗变电站	10kV分路碑线金55	分路碑#7台区公变	40.02	二级	
29868	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	台子包#6台区	0	三级	线路不可接入
29869	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石鞍联一线（石58-鞍60）石58线路	彭家岭10#	79.44	二级	
29870	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV大桥路一回线光56	和平路四中家属院公变	160	一级	
29871	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	双南19#	327.24	二级	
29872	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	清河变电站	10kV渔梁洲线清73线路	梦泽路（公）1#	209.77	二级	
29873	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	丁桥变电站	10kV工业线（丁57-丁67）丁67线路	红花村12#	40	一级	
29874	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	万家湾3#	0	三级	线路不可接入
29875	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV城光一回线潘50	雍锦园#1居民配电室#12变	0	三级	本身不可接入
29876	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV城光一回线潘50	雍锦园#1居民配电室#11变	802.02	二级	
29877	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV城光一回线潘50	雍锦园#2居民配电室#22变	0	三级	本身不可接入
29878	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	潘台变电站	10kV城光一回线潘50	雍锦园#2居民配电室#21变	802.38	二级	
29879	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥金联线桥58	鳌头山#7台区	80	二级	
29880	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	汪洲8#	161.95	二级	
29881	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙滩镇B线庙61	花梨岗15#	334.48	二级	
29882	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	陈营22#	63.93	二级	

29883	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	谢营14#	0	三级	线路不可接入
29884	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV竹孟二回袁62	土地岭9#	0	三级	线路不可接入
29885	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	歇马变电站	10kV歇欧线歇57	邹家院#10台区	80. 01	二级	
29886	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	罗坪5#	80. 88	二级	
29887	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	罗坪4#	80. 72	二级	
29888	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV庙陶联线（庙55-陶55）庙55线路	新街8#	158. 73	二级	
29889	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳板桥变电站	10kV板55瓦屋线	边家湾2#变压器	80. 2	二级	
29890	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	店垭变电站	10kV马段联线店59分支线	黄坪#3-1台区	160. 05	二级	
29891	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV岗张联线鹤58	安岗村8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29892	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	皂角树15#	82. 18	二级	
29893	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇东线大61	三中5#	329. 44	二级	
29894	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	西河街4#	320. 04	一级	
29895	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	白集17#11组	142. 78	二级	
29896	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	董集变电站	10kV李档线董58	钱湾一组4#	81	一级	
29897	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV殷庄配电站	10kV长庄联线殷55线路	王山村委会台区	160. 16	一级	
29898	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	朱市变电站	10kV曾庙线朱58	黄集村2#	81	二级	
29899	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畈线庙63	黄畈桥台区	81. 83	二级	
29900	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV资山配电站	10kV王资联一线（王55-资50）资50	古岭一组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29901	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	白庙变电站	10kV白余联二线白69	商贸协会公变	253	二级	
29902	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	陶湾变电站	10kV陶茨联线陶60	下磨石6#	160	二级	
29903	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石71-石62）石71线路	苍苔街4#	160	一级	
29904	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV标湖线长57	狮子口台区	0	三级	线路不可接入
29905	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	沈湾变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）沈55线路	宋洲5#	81. 42	二级	
29906	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	广场变电站	10kV樊广一回线广61	建昌居民（公）变压器	411. 92	二级	
29907	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	金桔变电站	10kV通城河线桔61	通城河5#（渔场）台区	40. 01	二级	
29908	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	巡检变电站	10kV巡检联线巡56线路	水坑台区	160. 01	二级	
29909	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	庞公变电站	10kV雪美线B庞70	庞公祠四组3#（公）柱上变压器	440	二级	
29910	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩东联二线浩519	奥园东麓晴川2配2变	1000. 11	二级	
29911	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV科技二回线浩622	奥园东麓晴川2配1变	1000. 11	二级	
29912	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩东联二线浩519	奥园东麓晴川3配2变	1000. 11	二级	
29913	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV科技二回线浩622	奥园东麓晴川3配1变	1000. 11	二级	
29914	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV浩东联二线浩519	奥园东麓晴川1配2变	1000. 11	二级	
29915	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	浩然变电站	10kV科技二回线浩622	奥园东麓晴川1配1变	1000. 11	二级	
29916	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	玄德变电站	10kV德柳联二线（德414-柳522）德414线路	大山沟7#	160	二级	
29917	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁田联线翁521	丹阳名苑#2台区	504	二级	
29918	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV翁黄联二线黄63	丹阳名苑#3台区	800	二级	
29919	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	黄土坪变电站	10kV翁黄联二线黄63	丹阳名苑#1台区	504	二级	
29920	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	卞和变电站	10kV马家咀线卞515线路	源昌国际花园一期#02	504. 01	一级	
29921	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	南漳变电站	10kV城北一回线漳54线路	源昌国际花园一期#01	504. 01	二级	
29922	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	王城大道2#（路南）	252	二级	
29923	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	王城大道1#（路北）	252	二级	
29924	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV仙鹤社区线魏65	桑杈园公变4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29925	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	万山变电站	10kV山泥联一线山503	宏伟厂1#（公）柱上变压器	275	二级	
29926	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	柴店岗村1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29927	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV黄古联一线（黄59-古61）线路古61	黄渠11#	96. 92	二级	
29928	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV肖集线（龙59-北51）龙59	龚湾6#1组	0	三级	本身不可接入
29929	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	九屋一组8#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
29930	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线A结535	黄冲四组8#（公）柱上变压器	220	二级	
29931	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联一线魏525	观山悦府#2居民公配室#4配电变压器	640	二级	
29932	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏吾线魏544	观山悦府#2居民公配室#3配电变压器	640	二级	
29933	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏吾线魏544	观山悦府#3居民公配室#5配电变压器	400	二级	
29934	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联一线魏525	观山悦府#3居民公配室#6配电变压器	400	二级	
29935	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏康联一线魏525	观山悦府#1居民公配室#2配电变压器	640	二级	
29936	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	魏庄变电站	10kV魏吾线魏544	观山悦府#1居民公配室#1配电变压器	640	二级	
29937	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	盛康变电站	10kV梅盛联三线盛55	双堰7#	318. 75	二级	
29938	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	杜河村11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29939	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	富康变电站	10kV刘集线富76	大桥三组5#（公）柱上变压器	160	二级	
29940	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	保康变电站	10kV翁保联一线保54	东坡#4-1台区	40. 17	二级	
29941	国网襄阳供电公司	开发区供电中心	康佳变电站	10kV洛神线康55	桐树店三组2#（公）柱上变压器	161. 29	二级	
29942	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	小陈营8#	160	二级	
29943	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV银大联线（银62-大62）大62线路	居委会17#	160	二级	
29944	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石花镇线（石73-石65）石73线路	武当路11#	80	一级	
29945	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV柳冷联线（柳513-冷54）冷54线路	马台17#	160	二级	
29946	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	袁冲变电站	10kV袁孟联线袁55	杜家庄8#台区	160	二级	

29947	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV西竹联线西70	辛店岗8#	160	二级	
29948	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	将军坪6#台区	0	三级	线路不可接入
29949	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	纪洪变电站	10kV纪镇联线纪57	纪洪18#台区	160	二级	
29950	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩建三回线韩64线路	奎园小区	320	一级	
29951	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联四线结534	梁西7#（公）柱上变压器	220	二级	
29952	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光二回线光71	童营17#	320	二级	
29953	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	徐营11#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29954	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	陈棚10#3组	128. 08	二级	
29955	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	过渡渡配电站	10kV保寺联一线过501线路	茶庵7#台区	80. 1	一级	
29956	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV粮加线石55	竹园16#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29957	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	埠口14#	305. 2	二级	
29958	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	闻畝变电站	10kV闻畝线（A闻57-B闻59）A闻57线路	文畝21#	200	二级	
29959	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	徐营13#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29960	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	徐营12#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29961	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV城南二回线光72	外滩云筑2#	640	一级	
29962	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV古乐线庙54	兰康9#台区	160	二级	
29963	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	熊湾6#	252	二级	
29964	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV罗岗线新60	高明10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29965	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	陈桥9#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29966	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	谢营13#	0	三级	线路不可接入
29967	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	李百户8#台区（一组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29968	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪二回线洪65	太山庙11#	80	二级	
29969	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪三回线洪68	兰家湾7#	160	二级	
29970	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	谢营5#	80	二级	
29971	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	王营4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29972	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	春园变电站	10kV董园一回线园70	襄州教育局（公）配电变压器	640	二级	
29973	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV镇纸线（大65-大54）大54线路	杨柳1#公变	80. 07	二级	
29974	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程58线路	埠口15#	334. 08	二级	
29975	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗营13#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29976	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	双龙变电站	10kV三里线双58	三里七组4#	0	三级	线路不可接入
29977	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	35kV耿集配电站	10kV熊耿联线（熊59-耿50）耿50线路	耿集公用12#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29978	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	韩岗变电站	10kV韩叶联三线（韩72-叶515）韩72线路	博康小区台区	80	一级	
29979	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	冷集变电站	10kV冷沈联线（冷59-沈55）冷59线路	尖角7#	160	二级	
29980	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	紫金变电站	10kV紫官联线紫58	白峪沟5#	0	三级	线路不可接入
29981	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	闫咀一组9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
29982	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	何湾4#台区	80	二级	
29983	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畝线庙63	黄畝10#	160	二级	
29984	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV圣庙线汉66	圣庙七组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29985	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV马集线落57	马集二组4#变压器	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29986	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	赵冲四组2#（公）柱上变压器	110	二级	
29987	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV电台线钱71	水洼四组4#（公）柱上变压器	220	二级	
29988	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV工业线王64	王城街道28#	160	二级	
29989	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	钱营变电站	10kV阁钱联线钱55线路	钱营二组4#（公）柱上变压器	220	二级	
29990	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	庙滩变电站	10kV黄畝线庙63	小河9#	160	二级	
29991	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	顺安变电站	10kV顺尹联一线顺72	麒麟六组7#（公）柱上变压器	220	二级	
29992	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV武当线（石62-石71）石62线路	车站巷6#	160	一级	
29993	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	落花潭变电站	10kV高楼线落59	刘台九组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
29994	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	昭明台变电站	10kV郑明五回线明59	铁佛寺煤场（公）配电变压器	693	二级	
29995	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV河光二回线光71	童营18#台区	80	二级	
29996	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	10kV汾庙联线（汾68-庙62）汾68线路	老君山14#	160	一级	
29997	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV闫坪配电站	10kV龙闫联线闫55线路	主山寨4#公变	81	一级	
29998	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV赞阳线光55	八一7#	160	二级	
29999	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	武岗变电站	10kV武璐联三线武55	闫家岗村16#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30000	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗营14#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30001	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	达子变电站	10kV达宋联线达712	车河街道9#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30002	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	西街7#（三组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30003	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	四季襄郡#2居民配电室#2-2变	0	三级	本身不可接入
30004	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	四季襄郡#2居民配电室#2-3变	0	三级	本身不可接入
30005	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	四季襄郡#2居民配电室#2-4变	0	三级	本身不可接入
30006	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV东港线油81	四季襄郡#2居民配电室#2-1变	0	三级	本身不可接入
30007	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV张镇联线张59	张集工业园区1#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30008	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV叶吉联一线吉57	幸福里小区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30009	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	王岗13#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30010	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	35kV雷坪配电站	10kV板雷联线雷55线路	宋家坪4#台区	80	一级	

30011	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	西湾三组10（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
30012	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	东坪变电站	10kV东薤联线（东56-薤501）东56线路	张坊2#	160	二级	
30013	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV徐七联一线徐55	光寺村7#（五组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30014	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西一回线西57	牌坊街建行门口22#	160	一级	
30015	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	尹集变电站	10kV顺尹联一线尹508	尹集街道6#（公）配电变压器	440	一级	
30016	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	段江变电站	10kV马段联线段611	松树堡光伏台区	720	二级	
30017	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	35kV讴乐配电站	10kV落讴联线讴501	杨林五组3#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30018	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	王城变电站	10kV陈店线王62	黄楼四组4#	0	三级	线路不可接入
30019	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	璞河变电站	10kV璞镇线璞58	龙兴四组（公用）政府2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30020	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	张岗8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30021	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV竹太联一线竹57	新集村三组9#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
30022	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	陈桥11#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30023	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	马桥变电站	10kV桥尧联一线桥54	张湾#8台区	0	三级	线路不可接入
30024	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV叶太联一线（太62-叶521）太62	张档9#（九组）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30025	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV法龙线B结542	西湾四组11#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
30026	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	小坦山7#	160	一级	
30027	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	九里坪10#	80	一级	
30028	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	小笋峪配电站	10kV梅笋联线（梅56-笋501）笋501线路	九里坪11#	80	一级	
30029	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	银城变电站	10kV德柳联一线银城分支银66	莫家河15#	160	二级	
30030	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	西关变电站	10kV光西六回线西71	航空路创普北68#	320	一级	
30031	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV河张联线张60	罗湾村6#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30032	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV温孟联线温706	陈庙13#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30033	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV皇孔联一线皇62	孔湾还建房 1 #	0	三级	线路不可接入
30034	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	姚岗变电站	10kV袁寨线姚60	赵河5#（庄东）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30035	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	大峪桥变电站	10kV倒座线大57线路	居委会18#	160	二级	
30036	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	长坪变电站	10kV长庄联线长55	星河河村委会台区	0	三级	线路不可接入
30037	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	黄营15#	160	一级	
30038	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	平川23#	80	一级	
30039	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV柏果线石63线路	黄营村14#	80	一级	
30040	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	官坊变电站	10kV洪峪线官55线路	油坊坪8#	80	二级	
30041	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV石大联二线（石77-大63）石77线路	将军山18#	160	一级	
30042	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	石花变电站	10kV真武线石72线路	将军山16#	160	一级	
30043	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV陈湾线大59	宋岗4#	149. 67	二级	
30044	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	陶湾变电站	10kV泥陶联一线陶56	回龙一组2#公变	30	二级	
30045	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	新桥变电站	10kV财新联一线（财505-新58）新58线路	陈桥10#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30046	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	泥嘴变电站	10kV泥陶联二线泥67	街西居民7#100kVA变压器	15	二级	
30047	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	凉水3#	40	二级	
30048	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	吴营变电站	10kV黄吴联二线吴59	黄集35#公变	325. 78	二级	
30049	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	梅园变电站	10kV梅盛联二线梅55	竹园10#	160	二级	
30050	国网襄阳供电公司	国网谷城县供电公司	汾阳变电站	路	谷城县市委政维养所	200	二级	
30051	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	石桥变电站	10kV石庙线石59线路	马坡17#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30052	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	赵集15#6组	81	二级	
30053	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	35kV黑龙集配电站	10kV黑龙线（石58-黑51）黑51线路	崔岗6#台区	85. 88	二级	
30054	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV周寨线汉59	肖湾五组4#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30055	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	施吴03#（大队部）公变	0	三级	本身不可接入
30056	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	朱集变电站	10kV三合线朱64	潘湾5#公变	333. 18	二级	
30057	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	大岗坡变电站	10kV魏洼线大57	郭庄1#(新)	252	二级	
30058	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	古驿变电站	10kV客古联二线（客604-古62）古62线路	李岗#11	162. 02	二级	
30059	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV孙庙线龙62	唐岗5#4组	126	二级	
30060	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	光化变电站	10kV光西四回线光63	中燃门口公变1#	320	一级	
30061	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	四马二组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30062	国网襄阳供电公司	国网南漳县供电公司	水镜变电站	10kV水桦一回水83线路	肖畈六组2#台区	0	三级	线路不可接入
30063	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	洪山嘴变电站	10kV苏洪一回线洪64	付家寨14#公变	0	三级	本身不可接入
30064	国网襄阳供电公司	襄城供电中心	结义变电站	10kV桃结联三线结521	曾老二组9#(公)柱上变压器	0	三级	线路不可接入
30065	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	石台寺9#台区	0	三级	线路不可接入
30066	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	龙王变电站	10kV柏营线龙58	后王5#1组	233. 45	二级	
30067	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	土门#7-1台区	0	三级	线路不可接入
30068	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	长安市场7#	0	三级	线路不可接入
30069	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	武营村16#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30070	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	张集变电站	10kV竹张联线张62	江营村7#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30071	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	油坊变电站	10kV油潘二回油88	长安市场8#公变	0	三级	线路不可接入
30072	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV李家线寺62	简家坪#23台区	44. 9	二级	
30073	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	翁泉变电站	10kV翁后联线翁522	朱家厂#5-1台区	0	三级	线路不可接入
30074	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	徐寨变电站	10kV孙徐联一线徐60	桃园村7#（小桃园）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入

30075	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV河岗联线鹤59	小张营8#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30076	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	枣阳太平变	10kV孙太联一线（孙61-太57）太57线路	李占岗8#（养殖场）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30077	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV保寺联一线寺57	台子包#7台区	0	三级	线路不可接入
30078	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	六房7#柱上变压器	0	三级	线路不可接入
30079	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	黄集变电站	10kV陶家线（黄62-排54）黄62	陶家#19变压器	83.51	二级	
30080	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	皇城变电站	10kV原种场线皇64	金铺十组3#台区	0	三级	线路不可接入
30081	国网襄阳供电公司	国网宜城市供电公司	余岭变电站	10kV小余联线余79	太平一组3#200KVA	160	二级	
30082	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV梁庄线吉55	黑岗2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30083	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	鹤岗变电站	10kV崔营线鹤55	王营5#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30084	国网襄阳供电公司	国网保康县供电公司	寺坪变电站	10kV小水电线寺59	寺坪街#14台区	0	三级	线路不可接入
30085	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	竹条变电站	10kV牛竹联一线竹63	张王岗村五组12#（公）柱上变压器	0	三级	线路不可接入
30086	国网襄阳供电公司	樊城供电中心	团山变电站	10kV竹团联一线团49	大李营村七组#22(公)柱上变压器	0	三级	线路不可接入
30087	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严枣联一线严521	严湾一组4#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30088	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	吉河变电站	10kV吉姚联一线吉56	张庄（大段岗）台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30089	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	汉晟变电站	10kV汉60白水A线	白水高中2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30090	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	温岗变电站	10kV秦齐联A线温705	赵岗11#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30091	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	严湾变电站	10kV严梁联线严524	严湾4组2#	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30092	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	彭泽变电站	10kV彭七联一线彭56	王岗村5#（办公室）	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30093	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV汉唐联一线（唐56-汉61）唐56	徐楼九组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30094	国网襄阳供电公司	国网枣阳市供电公司	唐店变电站	10kV工业线唐60	井湾一组2#台区	0	三级	线路不可接入 上级电源点不可接入
30095	国网襄阳供电公司	国网襄阳市襄州区供电公司	程河变电站	10kV石埠联线（程57-程58）程57线路	谢营15#台区	0	三级	线路不可接入
30096	国网襄阳供电公司	国网老河口市供电公司	竹林桥变电站	10kV温林联线竹54	陈家营6#	80	二级	